

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор №:8848
Адрес:Вратъев Кашириных, 131 Б (ИТП-1) Тип расходомера:ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9675 ПО 2

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	66,77	46,11	20,66	34,6	33,9	33,7	33,41	0	0,49	7	7	0,698	24	0	
25.07.2018	66,68	46	20,68	34,4	33,71	33,6	33,32	0	0,39	7	7	0,697	24	0	
26.07.2018	66,63	46,08	20,55	33,3	32,61	32,5	32,22	0	0,39	7	7	0,67	24	0	
27.07.2018	66,24	46,58	19,66	34	33,28	33,1	32,81	0	0,47	7	7	0,652	24	0	
28.07.2018	65,99	47,31	18,68	31,4	30,79	30,5	30,24	0	0,55	7	7	0,576	24	0	
29.07.2018	66,16	46,8	19,36	32,3	31,67	31,6	31,31	0	0,36	7	7	0,613	24	0	
30.07.2018	65,74	47,25	18,49	35,5	34,8	34,7	34,37	0	0,43	7	7	0,646	24	0	
31.07.2018	66,07	47,29	18,78	36,6	35,86	35,5	35,12	0	0,74	7	7	0,674	24	0	
01.08.2018	66,18	46,62	19,56	35,6	34,89	34,7	34,36	0	0,53	7	7	0,681	24	0	
02.08.2018	66,33	47,12	19,21	35,5	34,76	34,5	34,16	0	0,6	7	7	0,667	24	0	
03.08.2018	66,48	46,83	19,65	33,7	33	32,9	32,63	0	0,37	7	7	0,647	24	0	
04.08.2018	66,63	46,54	20,09	35,3	34,6	34,3	34	0	0,6	7	7	0,692	24	0	
05.08.2018	66,47	46,88	19,59	35,6	34,91	34,7	34,36	0	0,55	7	7	0,68	24	0	
06.08.2018	66,46	46,87	19,59	35,2	34,48	34,2	33,89	0	0,59	7	7	0,676	24	0	
07.08.2018	65,88	47,14	18,74	37,7	36,95	36,7	36,34	0	0,61	7	7	0,693	24	0	
08.08.2018	66,29	46,73	19,56	36,1	35,4	35,3	34,97	0	0,43	7	7	0,689	24	0	
09.08.2018	66,51	47,11	19,4	35,1	34,4	34,2	33,86	0	0,54	7	7	0,666	24	0	
10.08.2018	65,88	47,23	18,65	38,7	37,92	37,7	37,3	0	0,62	7	7	0,706	24	0	
11.08.2018	66,6	47,1	19,5	36,7	35,94	35,9	35,54	0	0,4	7	7	0,7	24	0	
12.08.2018	67,34	46,39	20,95	35,9	35,18	35,1	34,79	0	0,39	7	7	0,736	24	0	
13.08.2018	67,62	46,57	21,05	35	34,28	34,2	33,9	0	0,38	7	7	0,724	24	0	
14.08.2018	67,61	46,93	20,68	34,2	33,51	33,4	33,08	0	0,43	7	7	0,693	24	0	
15.08.2018	67,24	47,17	20,07	36,8	36,06	35,9	35,55	0	0,51	7	7	0,72	24	0	
16.08.2018	67,22	46,94	20,28	37,5	36,73	36,7	36,33	0	0,4	7	7	0,744	24	0	
17.08.2018	67,48	46,95	20,53	37	36,24	36,2	35,85	0	0,39	7	7	0,746	24	0	
18.08.2018	67,29	47,54	19,75	37,5	36,74	36,7	36,3	0	0,44	7	7	0,726	24	0	
19.08.2018	67,14	47,69	19,45	39,5	38,68	38,6	38,18	0	0,5	7	7	0,751	24	0	
20.08.2018	66,94	47,34	19,6	41	40,15	40	39,54	0,01	0,61	7	7	0,785	24	0	
21.08.2018	67,57	47,42	20,15	40,5	39,65	39,7	39,25	0	0,4	7	7	0,8	24	0	
22.08.2018	67,36	47,36	20	39,3	38,54	38,4	38,02	0	0,52	7	7	0,77	24	0	
23.08.2018	67,23	47,46	19,77	41,6	40,73	40,6	40,16	0	0,57	7	7	0,805	24	0	
Итого:				1123,1	1100,36	1095,8	1085,16	0,01	15,2			21,72	744	0	
Средние:	66,71	46,94	19,76							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5130,3	5003,59	4980,2	4944,7	0,39	58,89	175,04	3008	121
23/08/1824:00	6253,4	6103,95	6076	6029,86	0,4	74,09	196,76	3752	121
Итого:	1123,1	1100,36	1095,8	1085,16	0,01	15,2	21,72	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "Домоуправ"

Подпись _____ Ф.И.О. Клименко/
МП «Управляющая компания «Домоуправ»
Для документов
ИНН 7802038715

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВС25

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,97	49,23	18,74	37,5	36,73	37,6	37,14	0	-0,41	7	7	0,688	24	0	
25.07.2018	67,87	49,35	18,52	35,9	35,15	36	35,56	0	-0,41	7	7	0,651	24	0	
26.07.2018	67,85	50,07	17,78	35,2	34,46	35,3	34,83	0	-0,37	7	7	0,611	24	0	
27.07.2018	67,43	50,27	17,16	35	34,27	35,1	34,64	0	-0,37	7	7	0,591	24	0	
28.07.2018	67,26	51,13	16,13	35	34,26	35,1	34,62	0	-0,36	7	7	0,552	24	0	
29.07.2018	67,26	50,78	16,48	37	36,21	37,1	36,6	0	-0,39	7	7	0,596	24	0	
30.07.2018	66,88	51,32	15,56	39,6	38,84	39,6	39,11	0	-0,27	7	7	0,604	24	0	
31.07.2018	67,2	50,72	16,48	39,9	39,11	40,1	39,62	0	-0,51	7	7	0,644	24	0	
01.08.2018	67,3	50,51	16,79	40,3	39,52	40,4	39,92	0	-0,4	7	7	0,661	24	0	
02.08.2018	67,48	50,21	17,27	40,9	40,09	41,1	40,61	0	-0,52	7	7	0,69	24	0	
03.08.2018	67,71	50,41	17,3	39,4	38,59	39,5	39,01	0	-0,42	7	7	0,668	24	0	
04.08.2018	67,8	50,5	17,3	38,4	37,61	38,5	38,02	0	-0,41	7	7	0,65	24	0	
05.08.2018	67,69	50,75	16,94	41,6	40,77	41,8	41,32	0	-0,55	7	7	0,691	24	0	
06.08.2018	67,64	50,57	17,07	40,1	39,3	40,2	39,72	0	-0,42	7	7	0,671	24	0	
07.08.2018	66,96	51,22	15,74	42,3	41,45	42,4	41,89	0	-0,44	7	7	0,655	24	0	
08.08.2018	67,44	50,98	16,46	40,4	39,56	40,6	40,11	0	-0,55	7	7	0,652	24	0	
09.08.2018	67,71	50,82	16,89	40,1	39,29	40,2	39,74	0	-0,45	7	7	0,662	24	0	
10.08.2018	66,97	51,93	15,04	44,7	43,77	44,8	44,26	0	-0,49	7	7	0,658	24	0	
11.08.2018	67,74	51,46	16,28	41	40,16	41,2	40,71	0	-0,55	7	7	0,653	24	0	
12.08.2018	68,47	51,1	17,37	41,1	40,23	41,2	40,69	0	-0,46	7	7	0,696	24	0	
13.08.2018	68,88	51	17,88	37,8	37,02	37,9	37,42	0	-0,4	7	7	0,66	24	0	
14.08.2018	68,87	51,23	17,64	37,8	37	37,8	37,31	0	-0,31	7	7	0,651	24	0	
15.08.2018	68,38	51,17	17,21	37,4	36,6	37,5	37,02	0	-0,42	7	7	0,628	24	0	
16.08.2018	68,38	50,8	17,58	39,4	38,55	39,4	38,93	0	-0,38	7	7	0,677	24	0	
17.08.2018	68,64	51,4	17,24	38,6	37,79	38,6	38,12	0	-0,33	7	7	0,651	24	0	
18.08.2018	68,45	51,12	17,33	41,4	40,55	41,6	41,1	0	-0,55	7	7	0,701	24	0	
19.08.2018	68,26	51,45	16,81	44,7	43,73	44,7	44,18	0	-0,45	7	7	0,732	24	0	
20.08.2018	68,01	51,71	16,3	44,9	43,97	45	44,42	0	-0,45	7	7	0,716	24	0	
21.08.2018	68,69	50,72	17,97	41,1	40,25	41,1	40,59	0	-0,34	7	7	0,723	24	0	
22.08.2018	68,5	51,06	17,44	42,8	41,9	42,9	42,39	0	-0,49	7	7	0,73	24	0	
23.08.2018	68,25	51,1	17,15	41,9	41,03	42	41,49	0	-0,46	7	7	0,702	24	0	
Итого:				1233,2	1207,76	1236,3	1221,09	0	-13,33			20,51	744	0	
Средние:	67,86	50,84	17,02							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5163,1	5032,65	5064,7	5022,75	0	9,9	167,17	3011	118
23/08/1824:00	6396,3	6240,41	6301	6243,84	0	-3,43	187,68	3755	118
Итого:	1233,2	1207,76	1236,3	1221,09	0	-13,33	20,51	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.А. Клименко/

Подпись / О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-3)

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4102

ПО 2.

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	66,77	48,53	18,24	37	36,24	36,9	36,47	0	-0,23	7	7	0,66	24	0	
25.07.2018	66,7	48,35	18,35	37,2	36,44	37,1	36,66	0	-0,22	7	7	0,668	24	0	
26.07.2018	66,67	48,79	17,88	36,9	36,15	36,7	36,24	0	-0,09	7	7	0,646	24	0	
27.07.2018	66,26	49,33	16,93	35,6	34,87	35,6	35,14	0	-0,27	7	7	0,591	24	0	
28.07.2018	66,12	49,21	16,91	37,5	36,77	37,4	36,94	0	-0,17	7	7	0,621	24	0	
29.07.2018	66,24	49,55	16,69	38,2	37,43	38,2	37,73	0	-0,3	7	7	0,626	24	0	
30.07.2018	65,8	49,95	15,85	42,1	41,29	42	41,5	0	-0,21	7	7	0,657	24	0	
31.07.2018	66,1	48,98	17,12	40,1	39,3	40	39,52	0	-0,22	7	7	0,672	24	0	
01.08.2018	66,21	49,53	16,68	39,6	38,85	39,6	39,12	0	-0,27	7	7	0,648	24	0	
02.08.2018	66,35	49,38	16,97	38	37,24	38	37,52	0	-0,28	7	7	0,631	24	0	
03.08.2018	66,54	49,44	17,1	38	37,22	38,1	37,63	0	-0,41	7	7	0,637	24	0	
04.08.2018	66,63	49,2	17,43	37,9	37,17	38	37,52	0	-0,35	7	7	0,647	24	0	
05.08.2018	66,51	49,51	17	38,6	37,84	38,6	38,12	0	-0,28	7	7	0,64	24	0	
06.08.2018	66,48	49,07	17,41	37,8	37,04	37,9	37,44	0	-0,4	7	7	0,642	24	0	
07.08.2018	65,86	49,91	15,95	39	38,21	39	38,52	0	-0,31	7	7	0,608	24	0	
08.08.2018	66,29	49,73	16,56	38,2	37,44	38,3	37,82	0	-0,38	7	7	0,619	24	0	
09.08.2018	66,61	49,14	17,47	41	40,2	41,1	40,61	0	-0,41	7	7	0,701	24	0	
10.08.2018	65,87	47,71	18,16	47,5	46,57	47,7	47,21	0	-0,64	7	7	0,845	24	0	
11.08.2018	66,59	47,17	19,42	46,8	45,86	47	46,5	0	-0,64	7	7	0,89	24	0	
12.08.2018	67,35	47,06	20,29	47,2	46,22	47,4	46,89	0	-0,67	7	7	0,941	24	0	
13.08.2018	67,59	46,64	20,95	41,6	40,77	41,9	41,44	0	-0,67	7	7	0,853	24	0	
14.08.2018	67,63	46,38	21,25	42,2	41,35	42,4	41,96	0	-0,61	7	7	0,879	24	0	
15.08.2018	67,12	47,18	19,94	37,7	36,93	38	37,59	0	-0,66	7	7	0,738	24	0	
16.08.2018	67,14	47,58	19,56	34,8	34,05	34,8	34,43	0	-0,38	7	7	0,667	24	0	
17.08.2018	67,35	47,83	19,52	34,1	33,39	34,1	33,73	0	-0,34	7	7	0,649	24	0	
18.08.2018	67,19	47,19	20	36,9	36,12	36,7	36,29	0	-0,17	7	7	0,725	24	0	
19.08.2018	67,06	47,15	19,91	39,6	38,79	39,6	39,17	0	-0,38	7	7	0,772	24	0	
20.08.2018	66,86	47,4	19,46	39	38,21	39	38,57	0	-0,36	7	7	0,743	24	0	
21.08.2018	67,44	47,5	19,94	36,9	36,1	36,8	36,36	0	-0,26	7	7	0,72	24	0	
22.08.2018	67,25	46,89	20,36	37,6	36,85	37,6	37,17	0	-0,32	7	7	0,748	24	0	
23.08.2018	67,03	47,14	19,89	36,6	35,89	36,6	36,23	0	-0,34	7	7	0,713	24	0	
Итого:				1211,2	1186,8	1212,1	1198,04	0	-11,24			21,797	744	0	
Средние:	66,69	48,33	18,36							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5299	5168,55	5157,1	5116,74	0,64	51,81	171,62	3011	118
23/08/1824:00	6510,2	6355,35	6369,2	6314,78	0,64	40,57	193,42	3755	118
Итого:	1211,2	1186,8	1212,1	1198,04	0	-11,24	21,80	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

А.Н. Клименко/

Подпись

МП

Представитель теплоснабж. организации

/О.А. Безбородова/

Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-4)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x543В

ПО 2.

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	66,59	49,4	17,19	42,7	41,84	41,6	41,12	0	0,72	7	7	0,722	24	0	
25.07.2018	66,42	49,06	17,36	40,2	39,4	39,3	38,84	0	0,56	7	7	0,681	24	0	
26.07.2018	66,4	48,88	17,52	39,5	38,73	38,6	38,18	0	0,55	7	7	0,678	24	0	
27.07.2018	66	49,46	16,54	39,2	38,42	38,3	37,84	0	0,58	7	7	0,634	24	0	
28.07.2018	65,85	49,92	15,93	39,2	38,44	38,4	37,92	0	0,52	7	7	0,613	24	0	
29.07.2018	66,08	50,42	15,66	41,4	40,61	40,5	40	0	0,61	7	7	0,635	24	0	
30.07.2018	65,59	50,66	14,93	46,3	45,38	45,2	44,66	0	0,72	7	7	0,678	24	0	
31.07.2018	65,9	50,09	15,81	44,4	43,54	43,3	42,79	0	0,75	7	7	0,689	24	0	
01.08.2018	66,07	50,36	15,71	46,1	45,19	44,8	44,27	0	0,92	7	7	0,711	24	0	
02.08.2018	66,15	50,47	15,68	43,8	42,93	42,7	42,22	0	0,71	7	7	0,674	24	0	
03.08.2018	66,36	49,98	16,38	43	42,17	41,9	41,41	0	0,76	7	7	0,689	24	0	
04.08.2018	66,43	50,16	16,27	42,9	42,06	41,9	41,4	0	0,66	7	7	0,683	24	0	
05.08.2018	66,39	50,22	16,17	46,5	45,57	45,3	44,8	0	0,77	7	7	0,733	24	0	
06.08.2018	66,33	50,51	15,82	44,8	43,9	43,8	43,31	0	0,59	7	7	0,693	24	0	
07.08.2018	65,75	50,43	15,32	46,9	45,99	45,8	45,26	0	0,73	7	7	0,704	24	0	
08.08.2018	66,07	49,97	16,1	42,3	41,45	41,2	40,71	0	0,74	7	7	0,666	24	0	
09.08.2018	66,4	50,35	16,05	44,4	43,53	43,3	42,8	0	0,73	7	7	0,699	24	0	
10.08.2018	65,7	50,76	14,94	49,1	48,16	47,9	47,35	0	0,81	7	7	0,717	24	0	
11.08.2018	66,33	50,53	15,8	45,3	44,39	44,2	43,69	0	0,7	7	7	0,7	24	0	
12.08.2018	66,99	51,05	15,94	43,7	42,79	42,6	42,1	0	0,69	7	7	0,684	24	0	
13.08.2018	67,31	49,89	17,42	40,6	39,78	39,6	39,12	0	0,66	7	7	0,693	24	0	
14.08.2018	67,31	49,83	17,48	40,9	40,07	39,8	39,31	0	0,76	7	7	0,698	24	0	
15.08.2018	66,94	50	16,94	43,6	42,71	42,6	42,09	0	0,62	7	7	0,721	24	0	
16.08.2018	67	50,29	16,71	44,1	43,21	43	42,5	0	0,71	7	7	0,721	24	0	
17.08.2018	67,27	50,39	16,88	45,3	44,39	44,2	43,7	0	0,69	7	7	0,75	24	0	
18.08.2018	66,98	50,31	16,67	42,5	41,64	41,5	41	0	0,64	7	7	0,695	24	0	
19.08.2018	66,88	50,73	16,15	45,7	44,78	44,5	44,01	0	0,77	7	7	0,721	24	0	
20.08.2018	66,73	50,39	16,34	49	47,98	47,8	47,23	0	0,75	7	7	0,781	24	0	
21.08.2018	67,35	50,24	17,11	47,9	46,96	46,7	46,16	0	0,8	7	7	0,807	24	0	
22.08.2018	67,17	50,06	17,11	46,6	45,66	45,5	44,97	0	0,69	7	7	0,779	24	0	
23.08.2018	67	50,71	16,29	48,6	47,62	47,4	46,86	0	0,76	7	7	0,775	24	0	
Итого:				1366,5	1339,29	1333,2	1317,62	0	21,67			21,83	744	0	
Средние:	66,5	50,17	16,32							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5630,5	5493,24	5373,8	5331,22	0,01	162,02	179,82	3010	119
23/08/1824:00	6997	6832,53	6707	6648,84	0,01	183,69	201,65	3754	119
Итого:	1366,5	1339,29	1333,2	1317,62	0	21,67	21,83	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор, ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  А.Н. Клименко/

/  /О.А. Безбородова/

Подпись

Подпись

МП



Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-5 (1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерения:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6487

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,63	49,43	18,2	75,5	73,96	75,1	74,23	0	-0,27	7	7	1,346	24	0	
25.07.2018	67,59	48,53	19,06	78	76,38	77,4	76,56	0	-0,18	7	7	1,453	24	0	
26.07.2018	67,41	51,14	16,27	67,7	66,3	68,3	67,42	0,03	-1,12	7	7	1,08	24	0	
27.07.2018	67,18	49,31	17,87	76,6	75,03	83,7	82,75	0	-7,72	7	7	1,34	24	0	
28.07.2018	67,02	48,47	18,55	85,4	83,67	93,5	92,49	0	-8,82	7	7	1,551	24	0	
29.07.2018	67,02	48,5	18,52	86,6	84,86	94,9	93,87	0	-9,01	7	7	1,57	24	0	
30.07.2018	66,7	48,75	17,95	95,4	93,45	104,3	103,14	0	-9,69	7	7	1,674	24	0	
31.07.2018	66,89	48,22	18,67	90,1	88,3	98,7	97,69	0,12	-9,39	7	7	1,648	24	0	
01.08.2018	67,13	47,84	19,29	104	101,89	113,5	112,31	0	-10,42	7	7	1,962	24	0	
02.08.2018	67,23	48,21	19,02	88,9	87,08	97,3	96,28	0	-9,2	7	7	1,653	24	0	
03.08.2018	67,46	48,25	19,21	88,2	86,38	96,5	95,47	0	-9,09	7	7	1,657	24	0	
04.08.2018	67,51	48,06	19,45	88,6	86,78	97,1	96,07	0	-9,29	7	7	1,686	24	0	
05.08.2018	67,39	48,05	19,34	90,2	88,32	98,8	97,71	0	-9,39	7	7	1,705	24	0	
06.08.2018	67,37	48,07	19,3	89,6	87,75	98,2	97,18	0	-9,43	7	7	1,692	24	0	
07.08.2018	66,77	48,59	18,18	92,6	90,74	101,6	100,48	0	-9,74	7	7	1,647	24	0	
08.08.2018	67,18	48,13	19,05	87,1	85,34	95,7	94,67	0	-9,33	7	7	1,625	24	0	
09.08.2018	67,45	48,37	19,08	89,7	87,85	98,5	97,42	0	-9,57	7	7	1,674	24	0	
10.08.2018	66,7	48,06	18,64	93,7	91,81	102,9	101,79	0,07	-9,98	7	7	1,71	24	0	
11.08.2018	67,48	47,9	19,58	91,1	89,2	100,2	99,13	0,08	-9,93	7	7	1,748	24	0	
12.08.2018	68,18	47,28	20,9	87,8	85,96	96,4	95,39	0	-9,43	7	7	1,794	24	0	
13.08.2018	68,61	48,34	20,27	84,4	82,64	92,9	91,9	0	-9,26	7	7	1,673	24	0	
14.08.2018	68,57	47,92	20,65	82,4	80,68	91	90,02	0	-9,34	7	7	1,665	24	0	
15.08.2018	68,08	47,63	20,45	86,5	84,68	95,9	94,92	0	-10,24	7	7	1,73	24	0	
16.08.2018	68,15	47,94	20,21	86,9	85,06	96,4	95,35	0,33	-10,29	7	7	1,717	24	0	
17.08.2018	68,39	47,78	20,61	86	84,2	95,5	94,51	0	-10,31	7	7	1,734	24	0	
18.08.2018	68,15	47,41	20,74	90,1	88,23	100	98,95	0	-10,72	7	7	1,826	24	0	
19.08.2018	67,94	47,36	20,58	94,2	92,24	104,7	103,62	0	-11,38	7	7	1,893	24	0	
20.08.2018	67,78	47,84	19,94	94,8	92,85	105,2	104,06	0	-11,21	7	7	1,849	24	0	
21.08.2018	68,47	47,57	20,9	90,4	88,51	100,5	99,42	0	-10,91	7	7	1,847	24	0	
22.08.2018	68,24	48,09	20,15	90,9	88,98	101	99,91	0	-10,93	7	7	1,791	24	0	
23.08.2018	68,01	47,43	20,58	92,2	90,27	102,7	101,63	0	-11,36	7	7	1,853	24	0	
Итого:				2725,6	2669,39	2978,4	2946,34	0,63	-276,95			51,79	744	0	
Средние:	67,6	48,2	19,39							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	68804,2	32380,53	36156,7	32366,73	1345,89	13,8	1099,94	4527	27215
23/08/1824:00	71529,8	35049,92	39135,1	35313,07	1346,52	-263,15	1151,73	5271	27215
Итого:	2725,6	2669,39	2978,4	2946,34	0,63	-276,95	51,79	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

И.А.В. Клименко
Подпись

А.М.
Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вратьева Кашириных, 131 В (Зстр)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1CEP

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,93	50,69	17,24	57,02	55,86	56,39	55,7	0	0,16	7	7	0,962	24	0	
25.07.2018	67,86	50,77	17,09	58,56	57,34	57,91	57,19	0	0,15	7	7	0,98	24	0	
26.07.2018	67,79	50,96	16,83	56,64	55,45	55,97	55,31	0	0,14	7	7	0,933	24	0	
27.07.2018	67,34	51,08	16,26	55,37	54,23	54,68	54	0	0,23	7	7	0,882	24	0	
28.07.2018	67,13	51,35	15,78	54,79	53,66	54,12	53,46	0	0,2	7	7	0,847	24	0	
29.07.2018	67,4	51,6	15,8	56,41	55,25	55,77	55,11	0	0,14	7	7	0,874	24	0	
30.07.2018	66,74	51,68	15,06	62,32	61,06	61,68	60,89	0	0,17	7	7	0,918	24	0	
31.07.2018	67,17	51,25	15,92	62,23	60,96	61,6	60,83	0	0,13	7	7	0,968	24	0	
01.08.2018	67,3	51,33	15,97	61,83	60,58	61,18	60,42	0	0,16	7	7	0,966	24	0	
02.08.2018	67,47	51,19	16,28	60,05	58,82	59,36	58,66	0	0,16	7	7	0,957	24	0	
03.08.2018	67,65	51,19	16,46	59,24	58	58,56	57,85	0	0,15	7	7	0,955	24	0	
04.08.2018	67,78	51,45	16,33	58,82	57,6	58,14	57,42	0	0,18	7	7	0,939	24	0	
05.08.2018	67,62	51,36	16,26	63,01	61,73	62,33	61,56	0	0,17	7	7	1	24	0	
06.08.2018	67,58	51,41	16,17	60,78	59,54	60,1	59,35	0	0,19	7	7	0,962	24	0	
07.08.2018	66,92	51,42	15,5	64,4	63,1	63,73	62,97	0	0,13	7	7	0,977	24	0	
08.08.2018	67,37	51,47	15,9	59,1	57,89	58,42	57,69	0	0,2	7	7	0,923	24	0	
09.08.2018	67,69	51,68	16,01	63,16	61,87	62,47	61,66	0	0,21	7	7	0,988	24	0	
10.08.2018	66,92	51,57	15,35	61,75	60,47	60,95	60,2	0	0,27	7	7	0,929	24	0	
11.08.2018	67,72	51,87	15,85	59,99	58,79	59,27	58,51	0	0,28	7	7	0,933	24	0	
12.08.2018	68,5	51,96	16,54	61,06	59,79	60,37	59,61	0	0,18	7	7	0,99	24	0	
13.08.2018	68,82	51,86	16,96	58,34	57,11	57,65	56,93	0	0,18	7	7	0,968	24	0	
14.08.2018	68,74	52,02	16,72	56,9	55,68	56,23	55,54	0	0,14	7	7	0,932	24	0	
15.08.2018	68,3	51,82	16,48	59,44	58,18	58,71	57,98	0	0,2	7	7	0,958	24	0	
16.08.2018	68,36	51,79	16,57	62,81	61,5	62,02	61,24	0	0,26	7	7	1,018	24	0	
17.08.2018	68,59	51,82	16,77	60,98	59,7	60,25	59,51	0	0,19	7	7	1	24	0	
18.08.2018	68,39	51,98	16,41	63,45	62,11	62,73	61,93	0	0,18	7	7	1,019	24	0	
19.08.2018	68,22	51,83	16,39	64,94	63,59	64,21	63,39	0	0,2	7	7	1,041	24	0	
20.08.2018	68,03	51,86	16,17	66,42	65,03	65,67	64,83	0	0,2	7	7	1,052	24	0	
21.08.2018	68,67	51,66	17,01	65,37	63,99	64,64	63,86	0	0,13	7	7	1,089	24	0	
22.08.2018	68,47	52	16,47	63,89	62,55	63,18	62,4	0	0,15	7	7	1,028	24	0	
23.08.2018	68,32	52,14	16,18	68,5	67,08	67,79	66,91	0	0,17	7	7	1,082	24	0	
Итого:				1887,5	1848,51	1866	1842,91	0	5,6			30,07	744	0	
Средние:	67,83	51,55	16,28							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	27036,41	26183,51	26253,96	26028,82	0,77	154,69	1123,66	6840	133
23/08/1824:00	28923,98	28032,02	28120,04	27871,73	0,77	160,29	1153,73	7584	133
Итого:	1887,57	1848,51	1866,08	1842,91	0	5,6	30,07	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ А.Н. Клименко/

Подпись _____ /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-1)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 002
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 7.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD186 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,76	53,39	14,37	54,48	53,38	52,01	51,32	0	2,06	7	7	0,768	24	0	
25.07.2018	67,63	54,15	13,48	53,88	52,75	51,49	50,82	0	1,93	7	7	0,711	24	0	
26.07.2018	67,59	54,23	13,36	57,46	56,3	54,92	54,19	0	2,11	7	7	0,755	24	0	
27.07.2018	67,12	55,1	12,02	60,18	58,92	57,56	56,77	0	2,15	7	7	0,704	24	0	
28.07.2018	66,85	55,32	11,53	59,33	58,12	56,78	55,98	0	2,14	7	7	0,666	24	0	
29.07.2018	67,45	55,11	12,34	60,43	59,18	57,79	56,96	0	2,22	7	7	0,727	24	0	
30.07.2018	66,66	56,5	10,16	76,56	75,02	73,32	72,23	0	2,79	7	7	0,746	24	0	
31.07.2018	67,17	56,42	10,75	71,26	69,83	68,21	67,19	0	2,64	7	7	0,749	24	0	
01.08.2018	67,13	55,52	11,61	66,85	65,51	63,96	63,04	0	2,47	7	7	0,749	24	0	
02.08.2018	67,42	55,97	11,45	69,85	68,4	66,79	65,84	0	2,56	7	7	0,779	24	0	
03.08.2018	67,58	55,73	11,85	66,46	65,08	63,5	62,58	0	2,5	7	7	0,772	24	0	
04.08.2018	67,7	56,23	11,47	68,95	67,53	65,91	64,99	0	2,54	7	7	0,776	24	0	
05.08.2018	67,58	56,43	11,15	71,6	70,16	68,47	67,46	0	2,7	7	7	0,783	24	0	
06.08.2018	67,52	55,62	11,9	66,22	64,83	63,29	62,39	0	2,44	7	7	0,766	24	0	
07.08.2018	67,04	56,31	10,73	71,7	70,27	68,6	67,58	0	2,69	7	7	0,744	24	0	
08.08.2018	67,39	55,92	11,47	68,8	67,4	65,8	64,84	0	2,56	7	7	0,766	24	0	
09.08.2018	67,65	56,42	11,23	70,78	69,3	67,67	66,68	0	2,62	7	7	0,773	24	0	
10.08.2018	67,03	57,01	10,02	77,37	75,79	74,1	73	0	2,79	7	7	0,755	24	0	
11.08.2018	67,79	56,21	11,58	69,96	68,49	66,8	65,84	0	2,65	7	7	0,791	24	0	
12.08.2018	68,39	56,25	12,14	68,69	67,29	65,55	64,58	0	2,71	7	7	0,805	24	0	
13.08.2018	68,74	55,25	13,49	63,26	61,91	60,34	59,48	0	2,43	7	7	0,837	24	0	
14.08.2018	68,66	55,2	13,46	57,19	55,97	54,55	53,79	0	2,18	7	7	0,762	24	0	
15.08.2018	67,89	56,02	11,87	66,09	64,73	63,17	62,24	0	2,49	7	7	0,768	24	0	
16.08.2018	68,36	55,81	12,55	65,41	64,04	62,49	61,6	0	2,44	7	7	0,805	24	0	
17.08.2018	68,49	55,84	12,65	62,13	60,81	59,36	58,5	0	2,31	7	7	0,768	24	0	
18.08.2018	68,52	56,69	11,83	70,12	68,67	67,03	66,04	0	2,63	7	7	0,809	24	0	
19.08.2018	68,33	56,62	11,71	74,03	72,47	70,76	69,73	0	2,74	7	7	0,857	24	0	
20.08.2018	68,07	56,5	11,57	75,62	74,05	72,28	71,21	0	2,84	7	7	0,849	24	0	
21.08.2018	68,81	56,3	12,51	71,6	70,06	68,39	67,4	0	2,66	7	7	0,866	24	0	
22.08.2018	68,63	57,05	11,58	73,29	71,72	70,07	69,03	0	2,69	7	7	0,836	24	0	
23.08.2018	68,43	57,03	11,4	74,46	72,85	71,24	70,17	0	2,68	7	7	0,831	24	0	
Итого:				2084	2040,83	1992,2	1963,47	0	77,36			24,08	744	0	
Средние:	67,78	55,87	11,91							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	2619,98	2564,95	2489,4	2459,06	0,72	105,89	47,21	1334	192
23/08/1824:00	4703,99	4605,78	4481,6	4422,53	0,72	183,25	71,29	2078	192
Итого:	2084,01	2040,83	1992,2	1963,47	0	77,36	24,08	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ _____ /
Подпись А.Н. Клименко/
МП



Представитель теплоснабж. организации

/ _____ /
Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-2)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 003
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 7.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1282 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,38	55,76	11,62	69,89	68,46	65,85	64,92	0	3,54	7	7	0,796	24	0	
25.07.2018	67,24	56,13	11,11	67,29	65,89	63,42	62,5	0	3,39	7	7	0,73	24	0	
26.07.2018	66,98	54,63	12,35	55,86	54,73	52,66	51,95	0	2,78	7	7	0,674	24	0	
27.07.2018	65,99	45,4	20,59	27,87	27,31	26,21	25,96	0	1,35	7	7	0,563	24	0	
28.07.2018	65,77	45,35	20,42	27,28	26,76	25,66	25,42	0	1,34	7	7	0,544	24	0	
29.07.2018	66,31	45,83	20,48	27,95	27,38	26,27	26,02	0	1,36	7	7	0,562	24	0	
30.07.2018	65,48	46,29	19,19	32,08	31,48	30,17	29,88	0	1,6	7	7	0,603	24	0	
31.07.2018	66,24	49,44	16,8	40,75	39,94	38,35	37,94	0	2	7	7	0,67	24	0	
01.08.2018	66,19	49,53	16,66	38,95	38,15	36,64	36,23	0	1,92	7	7	0,633	24	0	
02.08.2018	66,67	52,29	14,38	49,94	48,98	46,95	46,37	0	2,61	7	7	0,704	24	0	
03.08.2018	66,82	51,94	14,88	46,45	45,49	43,61	43,07	0	2,42	7	7	0,674	24	0	
04.08.2018	66,88	51,45	15,43	44,62	43,66	41,89	41,37	0	2,29	7	7	0,673	24	0	
05.08.2018	66,74	50,13	16,61	42,39	41,5	39,83	39,4	0	2,1	7	7	0,69	24	0	
06.08.2018	66,81	52,18	14,63	49,69	48,73	46,74	46,15	0	2,58	7	7	0,71	24	0	
07.08.2018	66,28	51,59	14,69	48,42	47,46	45,57	44,98	0	2,48	7	7	0,695	24	0	
08.08.2018	66,61	51,32	15,29	45,73	44,82	43,01	42,47	0	2,35	7	7	0,687	24	0	
09.08.2018	66,86	51,65	15,21	46,65	45,69	43,83	43,27	0	2,42	7	7	0,695	24	0	
10.08.2018	66,22	51,44	14,78	47,5	46,53	44,64	44,08	0	2,45	7	7	0,686	24	0	
11.08.2018	67,2	55,72	11,48	67,61	66,22	63,54	62,64	0	3,58	7	7	0,759	24	0	
12.08.2018	67,82	55,96	11,86	68,45	67,02	64,3	63,39	0	3,63	7	7	0,796	24	0	
13.08.2018	68,25	57,32	10,93	71,52	70,07	67,19	66,17	0	3,9	7	7	0,767	24	0	
14.08.2018	68,25	57,36	10,89	72,26	70,76	67,9	66,86	0	3,9	7	7	0,769	24	0	
15.08.2018	67,38	56,79	10,59	72,57	71,1	68,2	67,19	0	3,91	7	7	0,753	24	0	
16.08.2018	67,85	56,88	10,97	71,58	70,12	67,22	66,21	0	3,91	7	7	0,769	24	0	
17.08.2018	68,01	56,75	11,26	70,13	68,69	65,82	64,83	0	3,86	7	7	0,771	24	0	
18.08.2018	67,99	56,62	11,37	75,56	74,01	70,9	69,85	0	4,16	7	7	0,841	24	0	
19.08.2018	67,78	56,64	11,14	78,68	77,06	73,83	72,74	0	4,32	7	7	0,86	24	0	
20.08.2018	67,53	56,53	11	79,13	77,52	74,23	73,14	0	4,38	7	7	0,853	24	0	
21.08.2018	68,34	57,96	10,38	85,96	84,14	80,61	79,34	0	4,8	7	7	0,876	24	0	
22.08.2018	68,11	57,47	10,64	84,43	82,65	79,12	77,92	0	4,73	7	7	0,878	24	0	
23.08.2018	67,9	57,31	10,59	84,1	82,37	78,78	77,6	0	4,77	7	7	0,873	24	0	
Итого:				1791,2	1754,69	1682,9	1659,86	0	94,83			22,55	744	0	
Средние:	67,09	53,27	13,81							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	3094,3	3029,87	2898,64	2858,32	1,13	171,55	43,63	1349	177
23/08/1824:00	4885,59	4784,56	4581,58	4518,18	1,13	266,38	66,18	2093	177
Итого:	1791,29	1754,69	1682,94	1659,86	0	94,83	22,55	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

И.И. Клименко/

/О.А. Безбородова/



Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 7.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x41ЕЕ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,05	52,98	14,07	48,57	47,58	46,04	45,45	0	2,13	7	7	0,673	24	0	
25.07.2018	66,95	53,08	13,87	49,36	48,37	46,78	46,15	0	2,22	7	7	0,674	24	0	
26.07.2018	66,82	52,27	14,55	44,55	43,64	42,25	41,71	0	1,93	7	7	0,627	24	0	
27.07.2018	66,35	51,98	14,37	42,16	41,33	40,04	39,56	0	1,77	7	7	0,594	24	0	
28.07.2018	66,14	52,37	13,77	43,23	42,38	41,05	40,57	0	1,81	7	7	0,585	24	0	
29.07.2018	66,6	52,02	14,58	40,16	39,38	38,18	37,69	0	1,69	7	7	0,576	24	0	
30.07.2018	65,82	53,57	12,25	52,06	51,05	49,42	48,75	0	2,3	7	7	0,62	24	0	
31.07.2018	66,29	52,56	13,73	48,83	47,86	46,34	45,75	0	2,11	7	7	0,656	24	0	
01.08.2018	66,38	54,02	12,36	52,08	51,07	49,45	48,78	0	2,29	7	7	0,631	24	0	
02.08.2018	66,57	53,36	13,21	50,78	49,79	48,2	47,55	0	2,24	7	7	0,658	24	0	
03.08.2018	66,76	53,04	13,72	47,82	46,86	45,42	44,8	0	2,06	7	7	0,642	24	0	
04.08.2018	66,84	52,91	13,93	48,45	47,47	46,02	45,42	0	2,05	7	7	0,664	24	0	
05.08.2018	66,74	53,35	13,39	51,02	49,97	48,46	47,82	0	2,15	7	7	0,672	24	0	
06.08.2018	66,71	53,03	13,68	50,14	49,13	47,63	46,98	0	2,15	7	7	0,675	24	0	
07.08.2018	66,19	53,87	12,32	52,31	51,27	49,72	49,03	0	2,24	7	7	0,633	24	0	
08.08.2018	66,56	53,25	13,31	50,49	49,47	47,97	47,33	0	2,14	7	7	0,657	24	0	
09.08.2018	66,78	53,14	13,64	47,83	46,86	45,46	44,85	0	2,01	7	7	0,64	24	0	
10.08.2018	66,11	53,07	13,04	50,99	50	48,47	47,84	0	2,16	7	7	0,654	24	0	
11.08.2018	66,91	53,32	13,59	50,86	49,85	48,34	47,68	0	2,17	7	7	0,677	24	0	
12.08.2018	67,5	52,76	14,74	47,51	46,55	45,16	44,57	0	1,98	7	7	0,686	24	0	
13.08.2018	67,9	52,83	15,07	47,36	46,37	45	44,41	0	1,96	7	7	0,701	24	0	
14.08.2018	67,86	52,3	15,56	43,47	42,53	41,32	40,82	0	1,71	7	7	0,661	24	0	
15.08.2018	67,04	52,61	14,43	48,95	47,98	46,52	45,91	0	2,07	7	7	0,697	24	0	
16.08.2018	67,51	52,51	15	48,11	47,1	45,72	45,14	0	1,96	7	7	0,709	24	0	
17.08.2018	67,68	52,71	14,97	46,35	45,37	44,06	43,51	0	1,86	7	7	0,68	24	0	
18.08.2018	67,59	52,64	14,95	47,28	46,29	44,95	44,4	0	1,89	7	7	0,692	24	0	
19.08.2018	67,39	53,03	14,36	51,1	50,06	48,54	47,88	0,02	2,18	7	7	0,722	24	0	
20.08.2018	67,16	53,07	14,09	53,67	52,6	50,98	50,31	0	2,29	7	7	0,739	24	0	
21.08.2018	67,89	53,13	14,76	50,78	49,74	48,24	47,61	0	2,13	7	7	0,733	24	0	
22.08.2018	67,65	52,65	15	48,32	47,31	45,9	45,34	0	1,97	7	7	0,713	24	0	
23.08.2018	67,48	52,87	14,61	51	49,96	48,45	47,84	0	2,12	7	7	0,733	24	0	
Итого:				1505,5	1475,19	1430	1411,45	0,02	63,74			20,67	744	0	
Средние:	66,94	52,91	14,02							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	2284,27	2236,38	2156,93	2132,69	0,83	103,69	41,38	1351	171
23/08/1824:00	3789,86	3711,57	3587,01	3544,14	0,85	167,43	62,05	2095	171
Итого:	1505,59	1475,19	1430,08	1411,45	0,02	63,74	20,67	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись Ф.И.О. Клименко/

МП



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ4D1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	66,95	48,62	18,33	35,71	34,98	35,43	35,02	0	-0,04	7	7	0,647	24	0	
25.07.2018	66,83	48,4	18,43	35,48	34,74	35,19	34,81	0	-0,07	7	7	0,648	24	0	
26.07.2018	66,75	48,83	17,92	34,88	34,17	34,59	34,17	0	0	7	7	0,617	24	0	
27.07.2018	66,34	49,31	17,03	35,71	34,97	35,44	34,98	0	-0,01	7	7	0,601	24	0	
28.07.2018	66,08	49,84	16,24	34,29	33,6	34,03	33,58	0	0,02	7	7	0,55	24	0	
29.07.2018	66,67	49,79	16,88	36,55	35,78	36,28	35,8	0	-0,02	7	7	0,605	24	0	
30.07.2018	65,77	50,12	15,65	39,64	38,87	39,37	38,88	0	-0,01	7	7	0,608	24	0	
31.07.2018	66,27	49,54	16,73	38,48	37,75	38,17	37,73	0	0,02	7	7	0,638	24	0	
01.08.2018	66,33	49,87	16,46	38,89	38,1	38,62	38,14	0	-0,04	7	7	0,632	24	0	
02.08.2018	66,54	50,7	15,84	39,58	38,77	39,33	38,83	0	-0,06	7	7	0,619	24	0	
03.08.2018	66,7	49,56	17,14	37,18	36,43	36,9	36,42	0	0,01	7	7	0,629	24	0	
04.08.2018	66,77	49,68	17,09	37,58	36,83	37,28	36,83	0	0	7	7	0,635	24	0	
05.08.2018	66,69	49,64	17,05	39,06	38,27	38,77	38,29	0	-0,02	7	7	0,658	24	0	
06.08.2018	66,66	50,51	16,15	37,97	37,21	37,7	37,22	0	-0,01	7	7	0,602	24	0	
07.08.2018	66,22	50,52	15,7	41,68	40,86	41,4	40,9	0	-0,04	7	7	0,645	24	0	
08.08.2018	66,55	50,39	16,16	39,57	38,77	39,31	38,81	0	-0,04	7	7	0,63	24	0	
09.08.2018	66,75	49,95	16,8	38,4	37,6	38,13	37,67	0	-0,07	7	7	0,633	24	0	
10.08.2018	66,08	49,34	16,74	39,03	38,27	38,72	38,26	0	0,01	7	7	0,644	24	0	
11.08.2018	66,75	48,68	18,07	35,07	34,35	34,75	34,34	0	0,01	7	7	0,621	24	0	
12.08.2018	67,38	48,19	19,19	36,29	35,52	35,92	35,5	0	0,02	7	7	0,684	24	0	
13.08.2018	67,74	47,99	19,75	34,84	34,09	34,42	34,07	0	0,02	7	7	0,677	24	0	
14.08.2018	67,74	48,09	19,65	35,18	34,48	34,76	34,39	0	0,09	7	7	0,682	24	0	
15.08.2018	66,96	48,47	18,49	36,95	36,2	36,54	36,09	0	0,11	7	7	0,677	24	0	
16.08.2018	67,35	48,17	19,18	34,71	33,98	34,32	33,97	0	0,01	7	7	0,654	24	0	
17.08.2018	67,55	48,13	19,42	36,22	35,48	35,82	35,42	0	0,06	7	7	0,691	24	0	
18.08.2018	67,5	48,21	19,29	37,37	36,6	36,98	36,58	0	0,02	7	7	0,709	24	0	
19.08.2018	67,32	48,66	18,66	39,47	38,63	39,08	38,61	0	0,02	7	7	0,728	24	0	
20.08.2018	67,13	48,52	18,61	42,79	41,91	42,4	41,92	0	-0,01	7	7	0,783	24	0	
21.08.2018	67,78	48,66	19,12	38,79	37,98	38,43	37,98	0	0	7	7	0,731	24	0	
22.08.2018	67,65	48,13	19,52	40,64	39,84	40,27	39,83	0	0,01	7	7	0,78	24	0	
23.08.2018	67,38	48,54	18,84	38,01	37,23	37,65	37,23	0	0	7	7	0,703	24	0	
Итого:				1166	1142,26	1156	1142,27	0	-0,01			20,36	744	0	
Средние:	66,87	49,13	17,74							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	1709,47	1673,77	1692,03	1677,26	0,94	-3,49	39,89	1350	177
23/08/1824:00	2875,48	2816,03	2848,03	2819,53	0,94	-3,5	60,25	2094	177
Итого:	1166,01	1142,26	1156	1142,27	0	-0,01	20,36	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

И.И. Клименко/



/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-2)Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA229

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,03	52,62	15,41	124,2	121,6	124,9	123,3	0	-1,7	7	7	1,874	24	0	
25.07.2018	67,89	52,34	15,55	120,1	117,59	120,8	119,24	0	-1,65	7	7	1,824	24	0	
26.07.2018	67,88	53,36	14,52	124,8	122,2	125,7	124,06	0	-1,86	7	7	1,773	24	0	
27.07.2018	67,49	53,84	13,65	129,7	127,07	130,5	128,74	0	-1,67	7	7	1,737	24	0	
28.07.2018	67,32	54,26	13,06	127,9	125,28	128,8	127,04	0	-1,76	7	7	1,637	24	0	
29.07.2018	67,22	54,21	13,01	137,8	134,97	138,8	136,89	0	-1,92	7	7	1,753	24	0	
30.07.2018	66,93	55,14	11,79	159,4	156,19	160,5	158,25	0	-2,06	7	7	1,841	24	0	
31.07.2018	67,26	54,32	12,94	152,6	149,52	153,6	151,48	0	-1,96	7	7	1,932	24	0	
01.08.2018	67,34	54,25	13,09	152,9	149,75	153,9	151,79	0	-2,04	7	7	1,96	24	0	
02.08.2018	67,53	54,68	12,85	148,4	145,36	149,5	147,44	0	-2,08	7	7	1,868	24	0	
03.08.2018	67,78	54,39	13,39	143,8	140,83	144,8	142,83	0	-2	7	7	1,886	24	0	
04.08.2018	67,87	54,59	13,28	140,4	137,5	141,3	139,36	0	-1,86	7	7	1,822	24	0	
05.08.2018	67,75	55,56	12,19	161,1	157,76	162,3	159,97	0	-2,21	7	7	1,922	24	0	
06.08.2018	67,69	55,33	12,36	157,5	154,24	158,7	156,46	0	-2,22	7	7	1,907	24	0	
07.08.2018	67,04	55,11	11,93	157,7	154,53	159	156,78	0	-2,25	7	7	1,841	24	0	
08.08.2018	67,48	55,02	12,46	150	146,93	151,1	148,98	0	-2,05	7	7	1,831	24	0	
09.08.2018	67,8	55,21	12,59	151,3	148,17	152,5	150,35	0	-2,18	7	7	1,864	24	0	
10.08.2018	67,08	56,15	10,93	177,6	173,98	178,9	176,3	0	-2,32	7	7	1,899	24	0	
11.08.2018	67,84	55,61	12,23	158,1	154,82	159,4	157,13	0	-2,31	7	7	1,89	24	0	
12.08.2018	68,5	54,02	14,48	139,5	136,55	140,5	138,58	0	-2,03	7	7	1,977	24	0	
13.08.2018	68,95	54,96	13,99	140	137,01	141	139	0	-1,99	7	7	1,918	24	0	
14.08.2018	68,92	55,37	13,55	137,7	134,78	138,8	136,82	0	-2,04	7	7	1,825	24	0	
15.08.2018	68,45	54,79	13,66	145,9	142,83	147,1	145,07	0	-2,24	7	7	1,949	24	0	
16.08.2018	68,49	55,2	13,29	151,6	148,4	152,8	150,65	0	-2,25	7	7	1,972	24	0	
17.08.2018	68,77	55,48	13,29	150,4	147,21	151,6	149,45	0	-2,24	7	7	1,955	24	0	
18.08.2018	68,53	55,75	12,78	155,7	152,41	157	154,74	0	-2,33	7	7	1,946	24	0	
19.08.2018	68,31	56,05	12,26	175	171,34	176,3	173,76	0	-2,42	7	7	2,098	24	0	
20.08.2018	68,11	56,86	11,25	185,9	182,02	187,2	184,4	0	-2,38	7	7	2,044	24	0	
21.08.2018	68,81	54,78	14,03	155,4	152,12	156,4	154,22	0	-2,1	7	7	2,131	24	0	
22.08.2018	68,59	55,59	13	161,3	157,88	162,3	159,99	0	-2,11	7	7	2,052	24	0	
23.08.2018	68,42	55,84	12,58	171,8	168,18	173,1	170,61	0	-2,43	7	7	2,112	24	0	
Итого:				4645,5	4549,02	4679,1	4613,68	0	-64,66			59,04	744	0	
Средние:	67,93	54,86	13,07							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	м3
23/07/1824:00	5864,3	5737,04	5893,5	5825,93	0	-88,89	115,41	1619	76	0
23/08/1824:00	10509,8	10286,06	10572,6	10439,61	0	-153,55	174,45	2363	76	0
Итого:	4645,5	4549,02	4679,1	4613,68	0	-64,66	59,04	744	0	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ А.Н.Клименко/
Ф.И.О.

/ _____ /О.А. Безбородова/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ6ВЕ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,63	53,84	13,79	152,38	149,22	150,59	148,56	0	0,66	7	7	2,059	24	0	
25.07.2018	67,45	53,88	13,57	147,25	144,22	145,49	143,54	0	0,68	7	7	1,955	24	0	
26.07.2018	67,43	53,91	13,52	145,68	142,71	143,94	142,01	0	0,7	7	7	1,928	24	0	
27.07.2018	67,08	54,42	12,66	146,33	143,37	144,56	142,56	0	0,81	7	7	1,813	24	0	
28.07.2018	66,86	54,53	12,33	144,06	141,13	142,35	140,41	0	0,72	7	7	1,738	24	0	
29.07.2018	66,87	54,28	12,59	155,31	152,17	153,36	151,28	0	0,89	7	7	1,914	24	0	
30.07.2018	65,83	55,1	10,73	184,6	180,99	182,51	179,92	0	1,07	7	7	1,94	24	0	
31.07.2018	66,51	54,8	11,71	173	169,53	170,83	168,49	0	1,04	7	7	1,984	24	0	
01.08.2018	66,65	54,61	12,04	167,47	164,11	165,4	163,13	0	0,98	7	7	1,973	24	0	
02.08.2018	66,89	54,33	12,56	162,59	159,31	160,47	158,26	0	1,05	7	7	1,998	24	0	
03.08.2018	67,2	54,5	12,7	160,81	157,54	158,71	156,54	0	1	7	7	1,998	24	0	
04.08.2018	67,33	54,71	12,62	162,92	159,57	160,86	158,63	0	0,94	7	7	2,012	24	0	
05.08.2018	67,22	54,7	12,52	170,11	166,67	167,95	165,64	0	1,03	7	7	2,084	24	0	
06.08.2018	67,2	54,63	12,57	160,55	157,26	158,47	156,25	0	1,01	7	7	1,974	24	0	
07.08.2018	66,61	54,96	11,65	174,51	171,04	172,46	170,05	0	0,99	7	7	1,992	24	0	
08.08.2018	67,11	54,56	12,55	163	159,68	160,96	158,77	0	0,91	7	7	2,002	24	0	
09.08.2018	67,38	54,76	12,62	162,9	159,57	160,89	158,66	0	0,91	7	7	2,014	24	0	
10.08.2018	66,69	54,76	11,93	173,33	169,84	171,39	169	0	0,84	7	7	2,022	24	0	
11.08.2018	67,42	54,56	12,86	164,32	160,95	162,42	160,2	0	0,75	7	7	2,067	24	0	
12.08.2018	68,02	54,17	13,85	153,82	150,63	151,93	149,89	0	0,74	7	7	2,088	24	0	
13.08.2018	68,44	54,04	14,4	147,06	143,97	145,13	143,15	0	0,82	7	7	2,072	24	0	
14.08.2018	68,43	54,18	14,25	143,76	140,72	141,91	140	0	0,72	7	7	2,004	24	0	
15.08.2018	67,84	54,39	13,45	158,19	154,95	156,22	154,09	0	0,86	7	7	2,083	24	0	
16.08.2018	67,66	54,31	13,35	161,8	158,46	159,86	157,68	0	0,78	7	7	2,115	24	0	
17.08.2018	67,92	53,84	14,08	154,37	151,18	152,45	150,4	0	0,78	7	7	2,128	24	0	
18.08.2018	67,79	54,16	13,63	157,99	154,73	156,05	153,91	0	0,82	7	7	2,105	24	0	
19.08.2018	67,73	53,94	13,79	168,65	165,18	166,59	164,33	0	0,85	7	7	2,277	24	0	
20.08.2018	67,52	54,29	13,23	172,61	169,05	170,58	168,24	0	0,81	7	7	2,234	24	0	
21.08.2018	68,24	53,96	14,28	159,95	156,58	157,92	155,8	0	0,78	7	7	2,235	24	0	
22.08.2018	68,11	54,19	13,92	159,38	156,05	157,37	155,23	0	0,82	7	7	2,167	24	0	
23.08.2018	67,78	54,3	13,48	163,96	160,56	162,02	159,83	0	0,73	7	7	2,162	24	0	
Итого:				4972,6	4870,94	4911,6	4844,45	0	26,49			63,14	744	0	
Средние:	67,38	54,37	13							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	2804,24	2747,74	2774,53	2738,12	0	9,62	37,83	467	147
23/08/1824:00	7776,9	7618,68	7686,17	7582,57	0	36,11	100,97	1211	147
Итого:	4972,66	4870,94	4911,64	4844,45	0	26,49	63,14	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ А.Н.Клименко/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

/ О.А. Безбородова/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-2Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8712

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,18	49,61	17,57	105,2	103,07	104,2	102,97	0	0,1	7	7	1,81	24	0	
25.07.2018	66,94	49,36	17,58	96,8	94,85	95,9	94,83	0	0,02	7	7	1,665	24	0	
26.07.2018	66,92	49,02	17,9	96,3	94,35	95,3	94,24	0	0,11	7	7	1,687	24	0	
27.07.2018	66,58	49,41	17,17	96,9	94,94	95,9	94,8	0	0,14	7	7	1,629	24	0	
28.07.2018	66,33	49,68	16,65	94,3	92,42	93,3	92,24	0	0,18	7	7	1,538	24	0	
29.07.2018	66,3	49,74	16,56	98,6	96,61	97,5	96,4	0	0,21	7	7	1,601	24	0	
30.07.2018	65,3	51,45	13,85	124,5	122,1	122,9	121,36	0,02	0,74	7	7	1,689	24	0	
31.07.2018	66,03	50,58	15,45	115	112,74	113,3	111,95	0	0,79	7	7	1,741	24	0	
01.08.2018	66,2	50,39	15,81	115,7	113,41	114	112,64	0	0,77	7	7	1,79	24	0	
02.08.2018	66,42	50,37	16,05	112,3	110,07	110,8	109,51	0	0,56	7	7	1,765	24	0	
03.08.2018	66,76	50,31	16,45	111,4	109,19	109,7	108,41	0	0,78	7	7	1,795	24	0	
04.08.2018	66,86	50,66	16,2	109	106,82	107,6	106,32	0,01	0,5	7	7	1,729	24	0	
05.08.2018	66,73	49,8	16,93	110,9	108,67	109,2	107,94	0	0,73	7	7	1,837	24	0	
06.08.2018	66,73	50,56	16,17	111,6	109,35	110	108,68	0	0,67	7	7	1,766	24	0	
07.08.2018	66,23	50,81	15,42	114,6	112,33	113	111,67	0	0,66	7	7	1,73	24	0	
08.08.2018	66,66	50,72	15,94	109,2	106,99	107,6	106,35	0	0,64	7	7	1,703	24	0	
09.08.2018	66,95	51,03	15,92	112,4	110,14	110,8	109,48	0	0,66	7	7	1,754	24	0	
10.08.2018	66,25	50,4	15,85	113	110,74	111,4	110,05	0	0,69	7	7	1,753	24	0	
11.08.2018	67,03	50,96	16,07	116,5	114,16	114,6	113,2	0	0,96	7	7	1,833	24	0	
12.08.2018	67,54	49,67	17,87	105,5	103,36	103,7	102,51	0	0,85	7	7	1,845	24	0	
13.08.2018	67,94	49,66	18,28	104,7	102,51	103,2	102	0	0,51	7	7	1,872	24	0	
14.08.2018	67,93	49,41	18,52	100	97,91	98,5	97,38	0	0,53	7	7	1,812	24	0	
15.08.2018	67,18	49,82	17,36	106,4	104,22	104,8	103,58	0	0,64	7	7	1,807	24	0	
16.08.2018	67,05	50,54	16,51	118,2	115,81	116,4	115	0,02	0,81	7	7	1,91	24	0	
17.08.2018	67,38	50,66	16,72	114,5	112,16	112,5	111,15	0	1,01	7	7	1,874	24	0	
18.08.2018	67,36	50,11	17,25	114,6	112,24	112,6	111,31	0	0,93	7	7	1,933	24	0	
19.08.2018	67,33	50,85	16,48	123,8	121,28	121,6	120,16	0	1,12	7	7	1,997	24	0	
20.08.2018	67,19	50,86	16,33	129,9	127,27	127,7	126,18	0	1,09	7	7	2,078	24	0	
21.08.2018	67,82	50,04	17,78	116	113,6	114	112,67	0	0,93	7	7	2,017	24	0	
22.08.2018	67,69	50,2	17,49	116	113,59	114,1	112,76	0	0,83	7	7	1,983	24	0	
23.08.2018	67,31	50,88	16,43	123,4	120,88	121,4	119,93	0	0,95	7	7	1,987	24	0	
Итого:				3437,2	3367,78	3387,5	3347,67	0,05	20,11			55,93	744	0	
Средние:	66,9	50,24	16,66							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	1879,7	1842,48	1868,1	1847,46	0	-4,98	32,40	470	144
23/08/1824:00	5316,9	5210,26	5255,6	5195,13	0,05	15,13	88,33	1214	144
Итого:	3437,2	3367,78	3387,5	3347,67	0,05	20,11	55,93	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8Е25 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	66,34	46,42	19,92	47,6	46,65	47,28	46,8	0	-0,15	7	7	0,926	24	0	
25.07.2018	66,23	47	19,23	47,75	46,81	47,45	46,94	0	-0,13	7	7	0,899	24	0	
26.07.2018	66,13	46,81	19,32	46,08	45,16	45,79	45,31	0	-0,15	7	7	0,871	24	0	
27.07.2018	65,71	46,76	18,95	46,18	45,28	45,89	45,41	0	-0,13	7	7	0,857	24	0	
28.07.2018	65,47	47,56	17,91	46,13	45,24	45,87	45,39	0	-0,15	7	7	0,81	24	0	
29.07.2018	66,11	47,79	18,32	46,41	45,51	46,15	45,65	0	-0,14	7	7	0,832	24	0	
30.07.2018	65,15	48,53	16,62	54,54	53,49	54,28	53,7	0	-0,21	7	7	0,89	24	0	
31.07.2018	65,7	47,36	18,34	50,44	49,49	50,18	49,68	0	-0,19	7	7	0,907	24	0	
01.08.2018	65,78	48,22	17,56	52,09	51,1	51,84	51,3	0	-0,2	7	7	0,898	24	0	
02.08.2018	65,91	48,03	17,88	49,86	48,87	49,63	49,1	0	-0,23	7	7	0,873	24	0	
03.08.2018	66,12	47,62	18,5	49,2	48,22	48,97	48,45	0	-0,23	7	7	0,889	24	0	
04.08.2018	66,27	47,94	18,33	50,93	49,96	50,7	50,16	0	-0,2	7	7	0,914	24	0	
05.08.2018	66,18	48,3	17,88	52,73	51,72	52,5	51,92	0	-0,2	7	7	0,924	24	0	
06.08.2018	66,08	47,47	18,61	49,95	48,94	49,73	49,23	0	-0,29	7	7	0,912	24	0	
07.08.2018	65,57	48,21	17,36	53,43	52,37	53,26	52,68	0	-0,31	7	7	0,908	24	0	
08.08.2018	65,95	48,24	17,71	51,42	50,42	51,29	50,71	0	-0,29	7	7	0,892	24	0	
09.08.2018	66,15	47,78	18,37	49,67	48,68	49,54	49,03	0	-0,35	7	7	0,893	24	0	
10.08.2018	65,6	48,55	17,05	54,21	53,15	54,05	53,49	0	-0,34	7	7	0,905	24	0	
11.08.2018	66,29	47,95	18,34	51,95	50,93	51,73	51,17	0	-0,24	7	7	0,932	24	0	
12.08.2018	66,82	46,33	20,49	49,13	48,15	48,86	48,35	0	-0,2	7	7	0,986	24	0	
13.08.2018	67,19	46,14	21,05	47,11	46,12	46,86	46,38	0	-0,26	7	7	0,972	24	0	
14.08.2018	67,19	46,5	20,69	46,94	45,95	46,68	46,2	0	-0,25	7	7	0,952	24	0	
15.08.2018	66,23	46,63	19,6	47,83	46,89	47,59	47,11	0	-0,22	7	7	0,919	24	0	
16.08.2018	66,8	46,66	20,14	49,17	48,19	48,92	48,45	0	-0,26	7	7	0,97	24	0	
17.08.2018	66,97	46,23	20,74	48,23	47,25	48,01	47,51	0	-0,26	7	7	0,976	24	0	
18.08.2018	66,94	45,94	21	50,13	49,11	49,89	49,41	0	-0,3	7	7	1,03	24	0	
19.08.2018	66,77	45,7	21,07	51,5	50,45	51,26	50,78	0	-0,33	7	7	1,061	24	0	
20.08.2018	66,44	45,73	20,71	50,72	49,67	50,5	50,01	0	-0,34	7	7	1,027	24	0	
21.08.2018	67,07	45,44	21,63	47,64	46,68	47,43	46,95	0	-0,27	7	7	1,007	24	0	
22.08.2018	67,01	45,74	21,27	50,59	49,56	50,38	49,9	0	-0,34	7	7	1,052	24	0	
23.08.2018	66,84	45,85	20,99	52,8	51,75	52,58	52,07	0	-0,32	7	7	1,085	24	0	
Итого:				1542,3	1511,76	1535	1519,24	0	-7,48			28,97	744	0	
Средние:	66,29	47,07	19,21							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	26200,62	25385,77	25610,02	25384,05	1,32	1,72	1054,98	6836	137
23/08/1824:00	27742,98	26897,53	27145,11	26903,29	1,32	-5,76	1083,95	7580	137
Итого:	1542,36	1511,76	1535,09	1519,24	0	-7,48	28,97	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н.Клименко /
Подпись Ф.И.О.

О.А. Безбородова /
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:Вратъев Кашириных, 131 а ИТП-1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договор N:8848
Тип расходомера:_____

Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6F69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	63,7	48,5	15,2	30,9	30,35	30,5	30,19	0	0,16	7	7	0,461	24	0	
25.07.2018	63,54	48,76	14,78	29,7	29,18	29,5	29,21	0	-0,03	7	7	0,431	24	0	
26.07.2018	63,66	49,09	14,57	30,8	30,26	30,4	30,11	0	0,15	7	7	0,442	24	0	
27.07.2018	63,2	49,11	14,09	29,6	29,1	29,3	29,01	0	0,09	7	7	0,412	24	0	
28.07.2018	62,98	48,88	14,1	28,7	28,21	28,3	28,03	0	0,18	7	7	0,397	24	0	
29.07.2018	63,26	48,5	14,76	29,4	28,89	29	28,72	0	0,17	7	7	0,426	24	0	
30.07.2018	62,56	47,04	15,52	28	27,54	27,6	27,32	0	0,22	7	7	0,424	24	0	
31.07.2018	63,02	48,66	14,36	31,5	30,96	31,1	30,77	0	0,19	7	7	0,443	24	0	
01.08.2018	62,87	48,08	14,79	29,1	28,59	28,8	28,5	0	0,09	7	7	0,419	24	0	
02.08.2018	63,24	48,72	14,52	31,2	30,66	30,7	30,39	0	0,27	7	7	0,444	24	0	
03.08.2018	63,42	49,12	14,3	31,1	30,56	30,7	30,4	0	0,16	7	7	0,437	24	0	
04.08.2018	63,48	50,25	13,23	31,2	30,67	30,7	30,36	0	0,31	7	7	0,406	24	0	
05.08.2018	63,41	48,3	15,11	31,8	31,23	31,2	30,88	0	0,35	7	7	0,473	24	0	
06.08.2018	63,44	49,18	14,26	32	31,43	31,4	31,08	0	0,35	7	7	0,449	24	0	
07.08.2018	62,89	47,89	15	32	31,44	31,5	31,19	0	0,25	7	7	0,468	24	0	
08.08.2018	63,13	48,29	14,84	29,8	29,28	29,3	29,02	0	0,26	7	7	0,434	24	0	
09.08.2018	63,34	49,12	14,22	29,5	28,99	29,1	28,82	0	0,17	7	7	0,41	24	0	
10.08.2018	62,71	49,33	13,38	31,2	30,67	30,6	30,29	0	0,38	7	7	0,409	24	0	
11.08.2018	63,45	49,64	13,81	31,9	31,33	31,3	30,97	0	0,36	7	7	0,43	24	0	
12.08.2018	64,24	49,07	15,17	32,6	32,01	32	31,67	0	0,34	7	7	0,485	24	0	
13.08.2018	64,5	49,29	15,21	31,1	30,56	30,5	30,19	0	0,37	7	7	0,463	24	0	
14.08.2018	64,44	49,18	15,26	30,8	30,25	30,2	29,93	0	0,32	7	7	0,459	24	0	
15.08.2018	64,09	49,51	14,58	32,4	31,81	31,8	31,41	0	0,4	7	7	0,464	24	0	
16.08.2018	64,08	49,62	14,46	32,1	31,54	31,5	31,16	0	0,38	7	7	0,455	24	0	
17.08.2018	64,21	49,6	14,61	31,4	30,85	30,7	30,39	0	0,46	7	7	0,45	24	0	
18.08.2018	64,09	49,51	14,58	32,4	31,82	31,9	31,53	0	0,29	7	7	0,463	24	0	
19.08.2018	64,05	48,46	15,59	34,6	33,96	34	33,6	0	0,36	7	7	0,531	24	0	
20.08.2018	63,87	49,1	14,77	34,5	33,86	33,8	33,4	0	0,46	7	7	0,5	24	0	
21.08.2018	64,35	49,15	15,2	33,3	32,68	32,8	32,41	0	0,27	7	7	0,497	24	0	
22.08.2018	64,38	47,42	16,96	35,3	34,63	34,7	34,32	0	0,31	7	7	0,587	24	0	
23.08.2018	64,04	48,54	15,5	33,9	33,28	33,4	33,02	0	0,26	7	7	0,517	24	0	
Итого:				973,8	956,59	958,3	948,29	0	8,3			14,08	744	0	
Средние:	63,6	48,86	14,73							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5401,8	5278,45	5265,4	5218,59	0,01	59,86	149,53	2991	138
23/08/1824:00	6375,6	6235,04	6223,7	6166,88	0,01	68,16	163,61	3735	138
Итого:	973,8	956,59	958,3	948,29	0	8,3	14,08	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ _____
Подпись А.Н.Клименко/

/ _____
Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-2 Тип расходомера:ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x014В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,37	54,39	13,98	48,5	47,53	47,6	46,96	0	0,57	7	7	0,663	24	0	
25.07.2018	68,25	54,31	13,94	46,8	45,84	45,8	45,17	0	0,67	7	7	0,641	24	0	
26.07.2018	68,33	55,69	12,64	52,8	51,71	51,7	50,95	0	0,76	7	7	0,653	24	0	
27.07.2018	67,86	55,56	12,3	50,8	49,75	49,8	49,1	0	0,65	7	7	0,611	24	0	
28.07.2018	67,66	55,12	12,54	48,7	47,72	47,7	47,02	0	0,7	7	7	0,6	24	0	
29.07.2018	67,93	54,68	13,25	47,9	46,96	47	46,35	0	0,61	7	7	0,62	24	0	
30.07.2018	67,3	53,35	13,95	46,8	45,84	46	45,38	0	0,46	7	7	0,638	24	0	
31.07.2018	67,53	53,78	13,75	46,9	45,94	46,1	45,47	0	0,47	7	7	0,63	24	0	
01.08.2018	67,39	50,98	16,41	34,8	34,07	34,2	33,78	0	0,29	7	7	0,557	24	0	
02.08.2018	67,51	45,3	22,21	23	22,55	22,5	22,26	0	0,29	7	7	0,502	24	0	
03.08.2018	67,72	45,27	22,45	22,9	22,45	22,6	22,36	0	0,09	7	7	0,502	24	0	
04.08.2018	67,85	45,74	22,11	22,5	22,04	22,1	21,86	0	0,18	7	7	0,486	24	0	
05.08.2018	67,76	45,82	21,94	25,6	25,08	25,2	24,95	0	0,13	7	7	0,548	24	0	
06.08.2018	67,65	45,99	21,66	22,4	21,93	22,1	21,86	0	0,07	7	7	0,476	24	0	
07.08.2018	66,94	44,96	21,98	23,8	23,31	23,3	23,06	0	0,25	7	7	0,511	24	0	
08.08.2018	67,43	45,35	22,08	23	22,56	22,6	22,35	0	0,21	7	7	0,496	24	0	
09.08.2018	67,79	45,91	21,88	24,2	23,71	23,8	23,56	0	0,15	7	7	0,518	24	0	
10.08.2018	66,95	45,9	21,05	22,9	22,44	22,5	22,26	0	0,18	7	7	0,471	24	0	
11.08.2018	67,72	45,5	22,22	23,9	23,42	23,5	23,26	0	0,16	7	7	0,518	24	0	
12.08.2018	68,69	45,86	22,83	25,8	25,27	25,3	25,04	0	0,23	7	7	0,577	24	0	
13.08.2018	69,01	46,32	22,69	24,8	24,29	24,6	24,35	0	-0,06	7	7	0,552	24	0	
14.08.2018	68,93	46,09	22,84	23,2	22,71	22,9	22,66	0	0,05	7	7	0,514	24	0	
15.08.2018	68,45	45,74	22,71	25,4	24,87	25,1	24,85	0	0,02	7	7	0,565	24	0	
16.08.2018	68,41	44,8	23,61	23,6	23,11	23,1	22,86	0	0,25	7	7	0,543	24	0	
17.08.2018	68,69	45,63	23,06	23,4	22,92	23,1	22,87	0	0,05	7	7	0,53	24	0	
18.08.2018	68,46	45,98	22,48	24,8	24,28	24,4	24,16	0	0,12	7	7	0,547	24	0	
19.08.2018	68,26	45,37	22,89	26,2	25,66	25,7	25,44	0	0,22	7	7	0,587	24	0	
20.08.2018	68,23	45,43	22,8	28	27,41	27,5	27,25	0	0,16	7	7	0,622	24	0	
21.08.2018	68,76	46,46	22,3	27,7	27,09	27,3	27,03	0	0,06	7	7	0,604	24	0	
22.08.2018	68,51	45,71	22,8	27	26,44	26,6	26,31	0	0,13	7	7	0,599	24	0	
23.08.2018	68,33	45,63	22,7	26,6	26,04	26,1	25,85	0	0,19	7	7	0,59	24	0	
Итого:				964,7	944,94	947,8	936,63	0	8,31			17,47	744	0	
Средние:	68,02	48,14	19,87							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5603,9	5463,87	5494,6	5440,01	0,01	23,86	162,16	2990	139
23/08/1824:00	6568,6	6408,81	6442,4	6376,64	0,01	32,17	179,63	3734	139
Итого:	964,7	944,94	947,8	936,63	0	8,31	17,47	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-3 Тип расходомера:ПРЭМ
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xв584 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	66,66	41,43	25,23	23	22,52	22,7	22,46	0	0,06	7	7	0,571	24	0	
25.07.2018	66,48	41,04	25,44	21,4	20,94	21,2	20,96	0	-0,02	7	7	0,532	24	0	
26.07.2018	66,52	41,06	25,46	22	21,52	21,7	21,46	0	0,06	7	7	0,548	24	0	
27.07.2018	66,11	41,61	24,5	21,6	21,13	21,4	21,16	0	-0,03	7	7	0,518	24	0	
28.07.2018	65,93	41,96	23,97	21,5	21,03	21,3	21,06	0	-0,03	7	7	0,504	24	0	
29.07.2018	66,14	42,33	23,81	22,2	21,74	21,9	21,66	0	0,08	7	7	0,515	24	0	
30.07.2018	65,6	42,47	23,13	23,7	23,21	23,4	23,16	0	0,05	7	7	0,538	24	0	
31.07.2018	65,87	41,99	23,88	23,5	23,01	23,2	22,96	0	0,05	7	7	0,549	24	0	
01.08.2018	66,03	41,52	24,51	23,5	23	23,2	22,96	0	0,04	7	7	0,564	24	0	
02.08.2018	66,1	42,63	23,47	23,2	22,71	22,9	22,66	0	0,05	7	7	0,53	24	0	
03.08.2018	66,24	42,87	23,37	22	21,53	21,8	21,56	0	-0,03	7	7	0,503	24	0	
04.08.2018	66,36	43,35	23,01	21,9	21,42	21,6	21,36	0	0,06	7	7	0,492	24	0	
05.08.2018	66,32	42,69	23,63	23,9	23,41	23,6	23,36	0	0,05	7	7	0,552	24	0	
06.08.2018	66,33	42,13	24,2	24,6	24,09	24,4	24,16	0	-0,07	7	7	0,583	24	0	
07.08.2018	65,59	42,5	23,09	23	22,54	22,7	22,46	0	0,08	7	7	0,519	24	0	
08.08.2018	66,07	42,93	23,14	23,2	22,72	23	22,76	0	-0,04	7	7	0,524	24	0	
09.08.2018	66,37	42,58	23,79	23,9	23,38	23,6	23,36	0	0,02	7	7	0,555	24	0	
10.08.2018	65,7	43,17	22,53	26,3	25,76	26	25,76	0	0	7	7	0,58	24	0	
11.08.2018	66,32	42,76	23,56	22,5	22,03	22,3	22,06	0	-0,03	7	7	0,521	24	0	
12.08.2018	67,17	42,03	25,14	23,9	23,4	23,7	23,46	0	-0,06	7	7	0,588	24	0	
13.08.2018	67,49	42,18	25,31	22,6	22,11	22,4	22,16	0	-0,05	7	7	0,56	24	0	
14.08.2018	67,37	40,26	27,11	20,4	20	20,3	20,07	0	-0,07	7	7	0,542	24	0	
15.08.2018	66,85	39,84	27,01	20,8	20,37	20,6	20,36	0	0,01	7	7	0,551	24	0	
16.08.2018	66,92	39,22	27,7	22,2	21,75	22,1	21,86	0	-0,11	7	7	0,601	24	0	
17.08.2018	67,14	39,02	28,12	21,5	21,07	21,3	21,07	0	0	7	7	0,592	24	0	
18.08.2018	66,99	39,84	27,15	22,1	21,66	22	21,77	0	-0,11	7	7	0,59	24	0	
19.08.2018	66,82	39,79	27,03	22,8	22,32	22,6	22,36	0	-0,04	7	7	0,601	24	0	
20.08.2018	66,65	39,88	26,77	23	22,52	22,8	22,56	0	-0,04	7	7	0,602	24	0	
21.08.2018	67,2	39,86	27,34	23	22,52	22,8	22,56	0	-0,04	7	7	0,615	24	0	
22.08.2018	67,12	38,71	28,41	24,2	23,7	24	23,76	0	-0,06	7	7	0,671	24	0	
23.08.2018	66,84	39,49	27,35	22,5	22,03	22,4	22,16	0	-0,13	7	7	0,602	24	0	
Итого:				705,9	691,14	698,9	691,49	0	-0,35			17,32	744	0	
Средние:	66,49	41,39	25,1							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	6016,6	5861,37	5850	5778,71	0	82,66	160,31	2990	139
23/08/1824:00	6722,5	6552,51	6548,9	6470,2	0	82,31	177,63	3734	139
Итого:	705,9	691,14	698,9	691,49	0	-0,35	17,32	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ _____ /
Подпись А.Н. Клименко/

МП



Представитель теплоснабж. организации

/ _____ /
Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Вратьев Кашириных, 131 а ИТП-4
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 8848
Тип расходомера: ПРЭМ Ду
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x838 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	65,7	45,04	20,66	30,1	29,49	28,9	28,63	0	0,86	7	7	0,608	24	0	
25.07.2018	65,49	44,96	20,53	27,6	27,03	26,4	26,15	0	0,88	7	7	0,554	24	0	
26.07.2018	65,47	45,18	20,29	27,1	26,56	26	25,75	0	0,81	7	7	0,535	24	0	
27.07.2018	65,1	45,27	19,83	27,1	26,56	26	25,76	0	0,8	7	7	0,525	24	0	
28.07.2018	64,88	45,62	19,26	26,3	25,77	25,2	24,95	0	0,82	7	7	0,495	24	0	
29.07.2018	65,15	45,76	19,39	27,4	26,83	26,3	26,05	0	0,78	7	7	0,521	24	0	
30.07.2018	64,67	46,16	18,51	28,9	28,35	27,7	27,45	0	0,9	7	7	0,525	24	0	
31.07.2018	64,88	45,96	18,92	29,8	29,23	28,6	28,31	0	0,92	7	7	0,553	24	0	
01.08.2018	65,1	45,5	19,6	30	29,4	28,8	28,54	0	0,86	7	7	0,575	24	0	
02.08.2018	65,14	45,95	19,19	28,5	27,94	27,3	27,03	0,01	0,91	7	7	0,536	24	0	
03.08.2018	65,24	45,89	19,35	27,3	26,77	26,3	26,06	0	0,71	7	7	0,517	24	0	
04.08.2018	65,46	46,38	19,08	29,3	28,7	28,2	27,93	0	0,77	7	7	0,547	24	0	
05.08.2018	65,38	46,27	19,11	30,3	29,71	29,1	28,82	0	0,89	7	7	0,567	24	0	
06.08.2018	65,38	46,26	19,12	30	29,41	28,8	28,53	0	0,88	7	7	0,561	24	0	
07.08.2018	64,73	46,58	18,15	30,8	30,22	29,5	29,21	0	1,01	7	7	0,55	24	0	
08.08.2018	65,16	46,33	18,83	29,5	28,93	28,3	28,03	0	0,9	7	7	0,543	24	0	
09.08.2018	65,4	46,7	18,7	29,6	29,02	28,5	28,24	0	0,78	7	7	0,542	24	0	
10.08.2018	64,73	46,88	17,85	30,5	29,92	29,3	29,02	0	0,9	7	7	0,531	24	0	
11.08.2018	65,52	46,94	18,58	32,1	31,47	30,9	30,6	0	0,87	7	7	0,584	24	0	
12.08.2018	66,35	46,96	19,39	31,8	31,17	30,6	30,28	0	0,89	7	7	0,599	24	0	
13.08.2018	66,69	47,09	19,6	31,8	31,17	30,6	30,29	0	0,88	7	7	0,611	24	0	
14.08.2018	66,48	46,77	19,71	29,5	28,89	28,4	28,1	0	0,79	7	7	0,569	24	0	
15.08.2018	66,02	46,7	19,32	29,4	28,81	28,2	27,92	0	0,89	7	7	0,559	24	0	
16.08.2018	65,99	46,76	19,23	29,2	28,62	28,1	27,82	0	0,8	7	7	0,551	24	0	
17.08.2018	66,28	46,88	19,4	29,8	29,19	28,7	28,41	0	0,78	7	7	0,568	24	0	
18.08.2018	66,16	46,86	19,3	32,2	31,58	31	30,69	0	0,89	7	7	0,607	24	0	
19.08.2018	66,06	46,94	19,12	34,1	33,4	32,9	32,6	0	0,8	7	7	0,636	24	0	
20.08.2018	65,85	47,23	18,62	33,6	32,94	32,3	31,98	0	0,96	7	7	0,613	24	0	
21.08.2018	66,29	46,98	19,31	31,5	30,87	30,3	30,01	0	0,86	7	7	0,597	24	0	
22.08.2018	66,2	46,76	19,44	31,7	31,06	30,5	30,2	0	0,86	7	7	0,604	24	0	
23.08.2018	66,04	46,95	19,09	33,4	32,73	32,2	31,9	0	0,83	7	7	0,626	24	0	
Итого:				930,2	911,74	893,9	885,26	0,01	26,48			17,51	744	0	
Средние:	65,58	46,33	19,24							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	4716,5	4601,19	4475,6	4441,33	0,02	159,86	159,85	2989	140
23/08/1824:00	5646,7	5512,93	5369,5	5326,59	0,03	186,34	177,36	3733	140
Итого:	930,2	911,74	893,9	885,26	0,01	26,48	17,51	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-5 (4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243856 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x163F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,28	53,89	14,39	163	159,59	163	160,83	0	-1,24	7	7	2,294	24	0	
25.07.2018	68,21	52,49	15,72	163,3	159,89	163,3	161,21	0	-1,32	7	7	2,507	24	0	
26.07.2018	68,22	51,48	16,74	186,4	182,48	186,4	184,09	0	-1,61	7	7	3,053	24	0	
27.07.2018	67,78	51,81	15,97	187,9	184,01	187,9	185,55	0	-1,54	7	7	2,935	24	0	
28.07.2018	67,63	52,31	15,32	195,4	191,38	195,4	192,93	0	-1,55	7	7	2,929	24	0	
29.07.2018	67,6	52,38	15,22	201	196,87	201	198,43	0	-1,56	7	7	2,992	24	0	
30.07.2018	67,35	52,23	15,12	215,1	210,72	215,1	212,39	0	-1,67	7	7	3,183	24	0	
31.07.2018	67,51	51,78	15,73	203,7	199,52	203,7	201,15	0	-1,63	7	7	3,136	24	0	
01.08.2018	67,63	51,42	16,21	197,3	193,25	197,3	194,86	0	-1,61	7	7	3,13	24	0	
02.08.2018	67,83	51,83	16	199,2	195,06	199,2	196,71	0	-1,65	7	7	3,118	24	0	
03.08.2018	68,04	51,92	16,12	193,7	189,65	193,7	191,31	0	-1,66	7	7	3,052	24	0	
04.08.2018	68,12	52,26	15,86	198,9	194,75	198,9	196,38	0	-1,63	7	7	3,086	24	0	
05.08.2018	67,95	51,97	15,98	197,9	193,79	197,9	195,42	0	-1,63	7	7	3,093	24	0	
06.08.2018	67,93	52,16	15,77	198,2	194,08	198,2	195,7	0,05	-1,62	7	7	3,056	24	0	
07.08.2018	67,3	52,15	15,15	205	200,83	205	202,4	0	-1,57	7	7	3,038	24	0	
08.08.2018	67,76	52,26	15,5	196,2	192,14	196,2	193,7	0	-1,56	7	7	2,978	24	0	
09.08.2018	68,05	52,39	15,66	193,5	189,49	193,5	191,03	0	-1,54	7	7	2,966	24	0	
10.08.2018	67,32	52,67	14,65	215,9	211,49	215,9	213,13	0	-1,64	7	7	3,094	24	0	
11.08.2018	68,07	52,43	15,64	207,5	203,19	207,5	204,86	0	-1,67	7	7	3,179	24	0	
12.08.2018	68,77	51,81	16,96	197,2	193,03	197,2	194,72	0	-1,69	7	7	3,27	24	0	
13.08.2018	69,22	52,09	17,13	189,1	185,04	189,1	186,72	1,32	-1,68	7	7	3,17	24	0	
14.08.2018	69,18	51,91	17,27	187,8	183,76	187,8	185,45	0,31	-1,69	7	7	3,172	24	0	
15.08.2018	68,71	52,37	16,34	202,6	198,29	202,6	200	0,02	-1,71	7	7	3,236	24	0	
16.08.2018	68,75	52,05	16,7	201,1	196,84	201,1	198,56	0,01	-1,72	7	7	3,286	24	0	
17.08.2018	69,01	51,87	17,14	191,8	187,7	191,8	189,4	0,01	-1,7	7	7	3,214	24	0	
18.08.2018	68,78	52,09	16,69	204,6	200,27	204,6	202,02	0,01	-1,75	7	7	3,341	24	0	
19.08.2018	68,53	52,32	16,21	214,8	210,27	214,8	212,06	0	-1,79	7	7	3,403	24	0	
20.08.2018	68,4	52,39	16,01	225,1	220,37	225,1	222,22	0,01	-1,85	7	7	3,525	24	0	
21.08.2018	69,05	52,27	16,78	214	209,41	214	211,28	0	-1,87	7	7	3,512	24	0	
22.08.2018	68,81	52,25	16,56	214,7	210,13	214,7	211,98	0,01	-1,85	7	7	3,479	24	0	
23.08.2018	68,63	52,64	15,99	223	218,3	223	220,13	0,01	-1,83	7	7	3,488	24	0	
Итого:				6184,9	6055,59	6184,9	6106,62	1,76	-51,03			96,92	744	0	
Средние:	68,2	52,19	16,01							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	92695,75	89529,07	98090,02	93625,38	58,97	-4096,31	3023,18	17674	16612
23/08/1824:00	98880,65	95584,66	104274,92	99732	60,73	-4147,34	3120,10	18418	16612
Итого:	6184,9	6055,59	6184,9	6106,62	1,76	-51,03	96,92	744	0

Представитель абонента
 Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"
 / _____ /
 Подпись А.Н. Клименко/
 Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 / _____ /
 Подпись /О.А. Безбородова/
 Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:Братьев Кашириных, 131 А (стр3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х3943 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,55	49,88	17,67	68,44	67,04	66,77	66	11,67	1,04	7	7	1,183	24	0	
25.07.2018	67,49	50,7	16,79	69,72	68,27	67,99	67,17	10,84	1,1	7	7	1,148	24	0	
26.07.2018	67,43	50,11	17,32	66,33	65,02	64,5	63,73	11,05	1,29	7	7	1,125	24	0	
27.07.2018	67,09	51,47	15,62	69,66	68,23	67,74	66,88	9,42	1,35	7	7	1,065	24	0	
28.07.2018	66,9	51,11	15,79	65,84	64,52	63,99	63,19	8,81	1,33	7	7	1,018	24	0	
29.07.2018	66,95	50,97	15,98	67,9	66,59	65,99	65,16	10,29	1,43	7	7	1,062	24	0	
30.07.2018	66,56	52,55	14,01	81,11	79,51	79,15	78,13	10,51	1,38	7	7	1,112	24	0	
31.07.2018	66,84	51,26	15,58	78,49	76,97	76,59	75,63	12,95	1,34	7	7	1,196	24	0	
01.08.2018	66,98	52,43	14,55	78,73	77,16	76,84	75,86	10,26	1,3	7	7	1,12	24	0	
02.08.2018	67,08	51,69	15,39	75,63	74,08	73,54	72,63	11,15	1,45	7	7	1,139	24	0	
03.08.2018	67,33	51,39	15,94	72,44	71,01	70,43	69,58	10,89	1,43	7	7	1,131	24	0	
04.08.2018	67,49	52,17	15,32	75,58	74,07	73,5	72,59	10,26	1,48	7	7	1,135	24	0	
05.08.2018	67,38	52,41	14,97	78,2	76,61	76,22	75,25	10,64	1,36	7	7	1,146	24	0	
06.08.2018	67,3	51,49	15,81	76,42	74,87	74,48	73,54	12,17	1,33	7	7	1,185	24	0	
07.08.2018	66,72	52,52	14,2	83,76	82,12	81,98	80,95	11,7	1,17	7	7	1,165	24	0	
08.08.2018	67,11	51,95	15,16	74,01	72,48	72,16	71,24	10,34	1,24	7	7	1,099	24	0	
09.08.2018	67,4	51,74	15,66	74,33	72,83	72,45	71,51	11,37	1,32	7	7	1,14	24	0	
10.08.2018	66,7	52,24	14,46	81,01	79,4	78,79	77,78	10,89	1,62	7	7	1,146	24	0	
11.08.2018	67,46	51,87	15,59	78,66	77,04	76,66	75,68	12,06	1,36	7	7	1,202	24	0	
12.08.2018	68,03	50,16	17,87	69,59	68,13	68,08	67,29	12,76	0,84	7	7	1,216	24	0	
13.08.2018	68,47	51,5	16,97	71,08	69,6	69,69	68,85	11,6	0,75	7	7	1,182	24	0	
14.08.2018	68,43	51,19	17,24	67,48	66,09	65,94	65,15	10,83	0,94	7	7	1,14	24	0	
15.08.2018	68	51,28	16,72	71,63	70,13	69,79	68,96	11,55	1,17	7	7	1,173	24	0	
16.08.2018	68	51,19	16,81	73,07	71,53	71,02	70,12	12,23	1,41	7	7	1,201	24	0	
17.08.2018	68,27	51,32	16,95	73,39	71,86	71,51	70,66	12,22	1,2	7	7	1,219	24	0	
18.08.2018	68,11	51,03	17,08	77,15	75,52	75,21	74,29	13,84	1,23	7	7	1,289	24	0	
19.08.2018	67,95	51,37	16,58	83,66	81,95	81,51	80,49	15,12	1,46	7	7	1,358	24	0	
20.08.2018	67,7	52,27	15,43	88,89	87,06	86,64	85,56	14,24	1,5	7	7	1,342	24	0	
21.08.2018	68,33	51,65	16,68	79,86	78,19	78,06	77,11	13,07	1,08	7	7	1,303	24	0	
22.08.2018	68,18	51,09	17,09	81,18	79,46	79,34	78,38	14,81	1,08	7	7	1,357	24	0	
23.08.2018	67,94	51,55	16,39	77,55	75,91	75,74	74,78	13,16	1,13	7	7	1,242	23	1	*
Итого:				2330,7	2283,25	2272,3	2244,14	362,7	39,11			36,54	743	1	
Средние:	67,52	51,46	16,05							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	29259,25	28350,15	28265,62	28021,31	4930,32	328,84	1189,31	6815	158
23/08/1824:00	31590,04	30633,4	30537,92	30265,45	5293,02	367,95	1225,85	7558	159
Итого:	2330,79	2283,25	2272,3	2244,14	362,7	39,11	36,54	743	1

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"
/_____ А.Н. Клименко/
Подпись

Представитель теплоснабж.организации
/_____ /О.А. Безбородова/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №:8848
Тип расходомера:_____

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 5.00°С

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xD031 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,83	52,15	15,68	47,2	46,2	45,8	45,23	0	0,97	7	7	0,725	24	0	
25.07.2018	67,68	51,94	15,74	45,2	44,27	43,8	43,24	0	1,03	7	7	0,695	24	0	
26.07.2018	67,67	51,91	15,76	43,6	42,69	42,3	41,77	0	0,92	7	7	0,673	24	0	
27.07.2018	67,11	51,8	15,31	40,8	39,99	39,5	38,98	0	1,01	7	7	0,611	24	0	
28.07.2018	67	52,03	14,97	42,4	41,59	41,2	40,7	0	0,89	7	7	0,623	24	0	
29.07.2018	67,13	53,05	14,08	44,6	43,65	43,3	42,74	0	0,91	7	7	0,614	24	0	
30.07.2018	66,74	53,74	13	50,7	49,67	49,3	48,66	0	1,01	7	7	0,647	24	0	
31.07.2018	66,98	53,57	13,41	49,3	48,3	47,9	47,28	0	1,02	7	7	0,646	24	0	
01.08.2018	67,11	53,87	13,24	50,8	49,76	49,5	48,81	0	0,95	7	7	0,658	24	0	
02.08.2018	67,3	53,38	13,92	48,5	47,54	47,2	46,58	0	0,96	7	7	0,659	24	0	
03.08.2018	67,57	53,77	13,8	48,3	47,35	47	46,36	0	0,99	7	7	0,651	24	0	
04.08.2018	67,6	53,57	14,03	48,7	47,7	47,4	46,76	0	0,94	7	7	0,669	24	0	
05.08.2018	67,46	53,86	13,6	48,7	47,72	47,6	46,93	0	0,79	7	7	0,648	24	0	
06.08.2018	67,43	53,34	14,09	47,5	46,5	46,3	45,67	0	0,83	7	7	0,652	24	0	
07.08.2018	66,86	54,38	12,48	54,8	53,7	53,5	52,78	0	0,92	7	7	0,672	24	0	
08.08.2018	67,26	54,07	13,19	49,5	48,46	48,2	47,57	0	0,89	7	7	0,637	24	0	
09.08.2018	67,55	54,06	13,49	49,8	48,77	48,5	47,86	0	0,91	7	7	0,66	24	0	
10.08.2018	66,82	54,2	12,62	56,2	55,05	54,8	54,03	0	1,02	7	7	0,696	24	0	
11.08.2018	67,57	55,09	12,48	52,7	51,6	51,5	50,81	0	0,79	7	7	0,644	24	0	
12.08.2018	68,26	53,17	15,09	46,7	45,71	45,5	44,91	0	0,8	7	7	0,689	24	0	
13.08.2018	68,74	53,14	15,6	46,5	45,53	45,4	44,82	0	0,71	7	7	0,709	24	0	
14.08.2018	68,72	54,57	14,15	46,6	45,64	45,4	44,78	0	0,86	7	7	0,644	24	0	
15.08.2018	68,23	53,89	14,34	48,3	47,28	47,1	46,47	0	0,81	7	7	0,675	24	0	
16.08.2018	68,24	54,04	14,2	49,2	48,18	48	47,34	0	0,84	7	7	0,685	24	0	
17.08.2018	68,54	54,4	14,14	49,3	48,28	48,1	47,43	0	0,85	7	7	0,68	24	0	
18.08.2018	68,25	54,22	14,03	49,1	48,08	47,9	47,26	0	0,82	7	7	0,675	24	0	
19.08.2018	68,08	54	14,08	54,7	53,54	53,3	52,57	0	0,97	7	7	0,751	24	0	
20.08.2018	67,77	54,3	13,47	58	56,78	56,4	55,65	0	1,13	7	7	0,766	24	0	
21.08.2018	68,4	50,85	17,55	43,6	42,69	42,3	41,79	0	0,9	7	7	0,746	24	0	
22.08.2018	68,23	51,04	17,19	45,9	44,92	44,6	44,06	0	0,86	7	7	0,772	24	0	
23.08.2018	68	51,56	16,44	46,4	45,44	45	44,43	0	1,01	7	7	0,746	24	0	
Итого:				1503,6	1472,58	1463,6	1444,27	0	28,31			21,02	744	0	
Средние:	67,68	53,32	14,36							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	6069,2	5916,59	5869,4	5812,91	0,12	103,68	179,05	3010	119
23/08/1824:00	7572,8	7389,17	7333	7257,18	0,12	131,99	200,07	3754	119
Итого:	1503,6	1472,58	1463,6	1444,27	0	28,31	21,02	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/О.А. Безбородова/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Вратъев Кашириных, 131 (ИТП-2) Тип расходомера:ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА9ВЕ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,27	46,04	22,23	28,1	27,49	27,5	27,26	0	0,23	7	7	0,613	24	0	
25.07.2018	68,16	46,28	21,88	27,5	26,94	26,9	26,64	0	0,3	7	7	0,586	24	0	
26.07.2018	68,16	47,01	21,15	28	27,43	27,3	27,05	0	0,38	7	7	0,577	24	0	
27.07.2018	67,69	46,34	21,35	28,1	27,58	27,6	27,36	0	0,22	7	7	0,589	24	0	
28.07.2018	67,53	47,31	20,22	28,3	27,77	27,8	27,56	0	0,21	7	7	0,561	24	0	
29.07.2018	67,37	47,3	20,07	29,5	28,93	28,9	28,63	0	0,3	7	7	0,579	24	0	
30.07.2018	67,23	48,09	19,14	31,9	31,25	31,5	31,18	0	0,07	7	7	0,596	24	0	
31.07.2018	67,37	47,13	20,24	30,3	29,69	29,8	29,54	0	0,15	7	7	0,599	24	0	
01.08.2018	67,56	47,67	19,89	31,2	30,52	30,7	30,38	0	0,14	7	7	0,607	24	0	
02.08.2018	67,73	47,22	20,51	30,2	29,58	29,7	29,4	0	0,18	7	7	0,607	24	0	
03.08.2018	68,01	45,98	22,03	30,6	29,95	30,1	29,82	0	0,13	7	7	0,66	24	0	
04.08.2018	68,05	47,63	20,42	29,9	29,27	29,5	29,22	0	0,05	7	7	0,597	24	0	
05.08.2018	67,89	48	19,89	29,9	29,27	29,6	29,35	0	-0,08	7	7	0,582	24	0	
06.08.2018	67,87	47,54	20,33	29,6	29,02	29,2	28,94	0	0,08	7	7	0,589	24	0	
07.08.2018	67,17	47,95	19,22	30,9	30,27	30,5	30,2	0	0,07	7	7	0,581	24	0	
08.08.2018	67,69	48,11	19,58	29,8	29,18	29,5	29,23	0	-0,05	7	7	0,572	24	0	
09.08.2018	67,95	48,44	19,51	29,5	28,9	29,4	29,1	0	-0,2	7	7	0,56	24	0	
10.08.2018	67,22	49,56	17,66	33,3	32,6	33	32,6	0	0	7	7	0,577	24	0	
11.08.2018	67,98	48,48	19,5	31	30,37	30,9	30,6	0	-0,23	7	7	0,591	24	0	
12.08.2018	68,73	48,08	20,65	30,6	29,92	30,3	29,99	0	-0,07	7	7	0,618	24	0	
13.08.2018	69,21	47,25	21,96	29,8	29,11	29,6	29,31	0	-0,2	7	7	0,636	24	0	
14.08.2018	69,16	47,25	21,91	28,5	27,87	28,4	28,14	0	-0,27	7	7	0,609	24	0	
15.08.2018	68,7	48,93	19,77	31,2	30,51	31	30,65	0	-0,14	7	7	0,602	24	0	
16.08.2018	68,73	48,45	20,28	31,9	31,19	31,8	31,45	0	-0,26	7	7	0,632	24	0	
17.08.2018	68,98	48,17	20,81	31,7	30,98	31,5	31,17	0	-0,19	7	7	0,645	24	0	
18.08.2018	68,72	49,13	19,59	33,8	33,07	33,6	33,21	0	-0,14	7	7	0,646	24	0	
19.08.2018	68,49	48,85	19,64	35,1	34,35	34,9	34,5	0	-0,15	7	7	0,672	24	0	
20.08.2018	68,37	49,4	18,97	37,2	36,42	37	36,55	0	-0,13	7	7	0,691	24	0	
21.08.2018	69	48,99	20,01	34	33,28	33,8	33,38	0	-0,1	7	7	0,665	24	0	
22.08.2018	68,8	49,55	19,25	36	35,26	35,9	35,47	0	-0,21	7	7	0,681	24	0	
23.08.2018	68,6	49,93	18,67	36,6	35,84	36,4	35,94	0	-0,1	7	7	0,67	24	0	
Итого:				964	943,81	953,6	943,82	0	-0,01			18,99	744	0	
Средние:	68,14	47,93	20,2							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	5121,3	4989,41	4940	4895,75	0	93,66	167,17	3009	119
23/08/1824:00	6085,3	5933,22	5893,6	5839,57	0	93,65	186,16	3753	119
Итого:	964	943,81	953,6	943,82	0	-0,01	18,99	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ _____
Подпись А.Н. Клименко/

МП



Представитель теплоснабж. организации

/ _____
Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х7В34 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,02	56	12,02	55,4	54,22	54,8	54	0	0,22	7	7	0,652	24	0	
25.07.2018	67,89	54,96	12,93	53,4	52,26	52,8	52,07	0	0,19	7	7	0,673	24	0	
26.07.2018	67,7	53,7	14	45,3	44,35	44,9	44,28	0	0,07	7	7	0,62	24	0	
27.07.2018	66,62	45,81	20,81	24,9	24,39	24,8	24,56	0	-0,17	7	7	0,507	24	0	
28.07.2018	66,5	46,9	19,6	25,2	24,68	25,1	24,84	0	-0,16	7	7	0,482	24	0	
29.07.2018	67,24	52,09	15,15	37,9	37,19	37,6	37,13	0	0,06	7	7	0,562	24	0	
30.07.2018	66,24	46,67	19,57	27,3	26,77	27,1	26,86	0	-0,09	7	7	0,523	24	0	
31.07.2018	66,31	46,04	20,27	26,6	26,09	26,6	26,34	0	-0,25	7	7	0,53	24	0	
01.08.2018	66,69	48,1	18,59	31,3	30,68	30,9	30,57	0	0,11	7	7	0,569	24	0	
02.08.2018	67,21	51,45	15,76	39,5	38,76	39,2	38,72	0	0,04	7	7	0,611	24	0	
03.08.2018	67,67	54,98	12,69	52,3	51,21	51,8	51,07	0	0,14	7	7	0,65	24	0	
04.08.2018	67,32	51,63	15,69	36,3	35,55	36,1	35,65	0	-0,1	7	7	0,556	24	0	
05.08.2018	67,2	50,16	17,04	34,4	33,69	34,1	33,7	0	-0,01	7	7	0,574	24	0	
06.08.2018	67,24	50,74	16,5	36,4	35,69	36,2	35,76	0	-0,07	7	7	0,587	24	0	
07.08.2018	66,57	50,61	15,96	35,5	34,79	35,2	34,79	0	0	7	7	0,555	24	0	
08.08.2018	66,96	50,04	16,92	32,7	32,03	32,5	32,11	0	-0,08	7	7	0,543	24	0	
09.08.2018	67,29	50,53	16,76	33	32,32	32,7	32,31	0	0,01	7	7	0,543	24	0	
10.08.2018	66,4	48,27	18,13	32,3	31,64	32,1	31,74	0	-0,1	7	7	0,572	24	0	
11.08.2018	67,62	54,5	13,12	50,4	49,39	50	49,33	0	0,06	7	7	0,644	24	0	
12.08.2018	68,36	54,86	13,5	51,1	50,02	50,6	49,9	0	0,12	7	7	0,673	24	0	
13.08.2018	68,88	55,59	13,29	53,3	52,14	52,9	52,15	0	-0,01	7	7	0,693	24	0	
14.08.2018	68,86	55,93	12,93	53,9	52,72	53,4	52,61	0	0,11	7	7	0,681	24	0	
15.08.2018	68,34	55,66	12,68	54,2	53,02	53,7	52,94	0	0,08	7	7	0,67	24	0	
16.08.2018	68,39	55,82	12,57	53,7	52,55	53,2	52,41	0	0,14	7	7	0,659	24	0	
17.08.2018	68,61	55,37	13,24	52,3	51,17	51,9	51,15	0	0,02	7	7	0,677	24	0	
18.08.2018	68,36	54,86	13,5	51,5	50,4	50,9	50,17	0	0,23	7	7	0,684	24	0	
19.08.2018	68,06	53,63	14,43	48,6	47,61	48,2	47,58	0	0,03	7	7	0,687	24	0	
20.08.2018	67,79	49,78	18,01	36,8	36,06	36,4	36	0	0,06	7	7	0,648	24	0	
21.08.2018	68,64	54,46	14,18	53,3	52,17	52,7	51,99	0	0,18	7	7	0,741	24	0	
22.08.2018	68,37	54,51	13,86	52	50,88	51,5	50,79	0	0,09	7	7	0,7	24	0	
23.08.2018	68,16	54,25	13,91	51,6	50,51	50,9	50,17	0	0,34	7	7	0,702	24	0	
Итого:				1322,4	1294,95	1310,8	1293,69	0	1,26			19,17	744	0	
Средние:	67,59	52,19	15,4							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	6892,2	6721,65	6748,8	6670,67	0,01	50,98	172,15	3009	120
23/08/1824:00	8214,6	8016,6	8059,6	7964,36	0,01	52,24	191,32	3753	120
Итого:	1322,4	1294,95	1310,8	1293,69	0	1,26	19,17	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ / О.А. Безбородова /
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 (7 стр)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x4DE8

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,08	50,07	18,01	67,6	66,18	67,2	66,4	0	-0,22	7	7	1,188	24	0	
25.07.2018	67,98	49,54	18,44	64,8	63,47	64,3	63,58	0,03	-0,11	7	7	1,17	24	0	
26.07.2018	67,96	50,2	17,76	65,2	63,84	64,8	64,06	0	-0,22	7	7	1,132	24	0	
27.07.2018	67,54	50,14	17,4	66,1	64,75	65,7	64,94	0	-0,19	7	7	1,126	24	0	
28.07.2018	67,38	49,94	17,44	66,8	65,41	66,3	65,56	0	-0,15	7	7	1,141	24	0	
29.07.2018	67,29	50,43	16,86	69,7	68,25	69,2	68,42	0,01	-0,17	7	7	1,15	24	0	
30.07.2018	67,2	50,18	17,02	70,6	69,15	70,1	69,28	0	-0,13	7	7	1,175	24	0	
31.07.2018	67,23	50,17	17,06	70,1	68,69	69,6	68,78	0,13	-0,09	7	7	1,169	24	0	
01.08.2018	67,41	49,9	17,51	70,2	68,78	69,5	68,7	0,74	0,08	7	7	1,205	24	0	
02.08.2018	67,59	49,95	17,64	67,5	66,09	66,8	66,02	0	0,07	7	7	1,165	24	0	
03.08.2018	67,77	49,73	18,04	66,3	64,9	65,7	64,97	0	-0,07	7	7	1,171	24	0	
04.08.2018	67,88	49,56	18,32	67,9	66,47	67,1	66,37	0,03	0,1	7	7	1,215	24	0	
05.08.2018	67,81	55,86	11,95	77,5	75,89	76,9	75,78	0,02	0,11	7	7	0,905	24	0	
06.08.2018	67,92	58,81	9,11	90,9	89,03	90,1	88,64	0,45	0,39	7	7	0,813	24	0	
07.08.2018	67,12	54,25	12,87	85	83,27	84,3	83,16	0,2	0,11	7	7	1,072	24	0	
08.08.2018	67,54	50,08	17,46	70,5	69,06	69,8	68,97	0,06	0,09	7	7	1,204	24	0	
09.08.2018	67,81	49,82	17,99	69,9	68,5	69,4	68,55	0,04	-0,05	7	7	1,231	24	0	
10.08.2018	67,11	49,55	17,56	73,5	72,03	72,8	71,96	0,23	0,07	7	7	1,262	24	0	
11.08.2018	67,8	49,15	18,65	70,3	68,86	69,8	69,02	0,05	-0,16	7	7	1,284	24	0	
12.08.2018	68,55	49,29	19,26	68,6	67,15	68,1	67,3	0,01	-0,15	7	7	1,292	24	0	
13.08.2018	68,99	50,19	18,8	66,6	65,17	66,1	65,35	0,01	-0,18	7	7	1,224	24	0	
14.08.2018	68,92	49,36	19,56	64,9	63,49	64,4	63,69	0	-0,2	7	7	1,244	24	0	
15.08.2018	68,43	49,33	19,1	64,9	63,51	64,4	63,68	0,02	-0,17	7	7	1,211	24	0	
16.08.2018	68,48	49,23	19,25	66,1	64,69	65,6	64,88	0,02	-0,19	7	7	1,244	24	0	
17.08.2018	68,75	49,41	19,34	65,6	64,17	65,1	64,37	0	-0,2	7	7	1,244	24	0	
18.08.2018	68,48	48,97	19,51	66,7	65,27	66,1	65,36	0	-0,09	7	7	1,272	24	0	
19.08.2018	68,21	49,19	19,02	68,2	66,75	67,6	66,85	0,02	-0,1	7	7	1,268	24	0	
20.08.2018	68,22	49,61	18,61	72,7	71,18	71,9	71,05	0	0,13	7	7	1,325	24	0	
21.08.2018	68,73	48,93	19,8	68	66,52	67,3	66,55	0,02	-0,03	7	7	1,317	24	0	
22.08.2018	68,5	48,62	19,88	68,4	66,96	67,8	67,07	0	-0,11	7	7	1,327	24	0	
23.08.2018	68,33	49,27	19,06	70,8	69,32	70	69,22	0,52	0,1	7	7	1,319	24	0	
Итого:				2161,9	2116,8	2143,8	2118,53	2,61	-1,73			37,07	744	0	
Средние:	67,96	50,28	17,68							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	61287,3	59388,87	59352,5	58425,63	115,49	963,24	1563,66	20975	12880
23/08/1824:00	63449,2	61505,67	61496,3	60544,16	118,1	961,51	1600,73	21719	12880
Итого:	2161,9	2116,8	2143,8	2118,53	2,61	-1,73	37,07	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись



Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. - 23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Братьев Кашириных, 131 (6 стр)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x597В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	67,33	43,51	23,82	62,32	61,04	61,74	61,18	0	-0,14	7	7	1,451	24	0	
25.07.2018	67,08	45,67	21,41	57,14	55,98	56,68	56,13	0	-0,15	7	7	1,199	24	0	
26.07.2018	67,1	46,1	21	56,97	55,84	56,53	55,97	0	-0,13	7	7	1,171	24	0	
27.07.2018	66,68	47,01	19,67	56,52	55,37	56,1	55,54	0	-0,17	7	7	1,085	24	0	
28.07.2018	66,53	47,57	18,96	57,32	56,17	56,93	56,3	0	-0,13	7	7	1,061	24	0	
29.07.2018	66,46	47,65	18,81	63,19	61,91	62,77	62,11	0	-0,2	7	7	1,161	24	0	
30.07.2018	66,26	48,25	18,01	69,23	67,85	68,22	67,46	0	0,39	7	7	1,22	24	0	
31.07.2018	66,53	48,32	18,21	68,81	67,44	68,01	67,28	0	0,16	7	7	1,229	24	0	
01.08.2018	66,69	48,74	17,95	68,21	66,8	67,6	66,85	0	-0,05	7	7	1,199	24	0	
02.08.2018	66,87	48,81	18,06	70,02	68,63	69,26	68,51	0	0,12	7	7	1,239	24	0	
03.08.2018	67,07	48,15	18,92	66,86	65,52	66,16	65,44	0	0,08	7	7	1,24	24	0	
04.08.2018	67,16	49,34	17,82	67,21	65,83	66,56	65,81	0	0,02	7	7	1,173	24	0	
05.08.2018	67,04	48,87	18,17	69,51	68,1	68,8	68,04	0	0,06	7	7	1,24	24	0	
06.08.2018	67,01	49,36	17,65	70,33	68,88	69,62	68,84	0	0,04	7	7	1,214	24	0	
07.08.2018	66,37	49,8	16,57	73,03	71,56	72,44	71,59	0	-0,03	7	7	1,183	24	0	
08.08.2018	66,76	49,77	16,99	65,98	64,62	65,4	64,63	0,21	-0,01	7	7	1,096	24	0	
09.08.2018	67,09	49,64	17,45	68,27	66,9	67,6	66,81	0	0,09	7	7	1,168	24	0	
10.08.2018	66,41	50,48	15,93	74,08	72,62	72,91	72,02	0	0,6	7	7	1,155	24	0	
11.08.2018	67,15	49,62	17,53	71,32	69,86	70,27	69,47	0	0,39	7	7	1,224	24	0	
12.08.2018	67,82	49,32	18,5	68,83	67,42	68,07	67,28	0	0,14	7	7	1,246	24	0	
13.08.2018	68,13	47,89	20,24	60,5	59,21	59,55	58,89	0	0,32	7	7	1,198	24	0	
14.08.2018	68,14	48,19	19,95	61,71	60,44	60,82	60,12	0	0,32	7	7	1,205	24	0	
15.08.2018	67,71	48,31	19,4	64,76	63,43	63,45	62,74	0	0,69	7	7	1,231	24	0	
16.08.2018	67,71	48,49	19,22	67,27	65,84	65,67	64,95	0	0,89	7	7	1,263	24	0	
17.08.2018	67,96	49,22	18,74	64,95	63,62	63,54	62,81	0	0,81	7	7	1,194	24	0	
18.08.2018	67,75	49,48	18,27	67,75	66,39	66,28	65,51	0	0,88	7	7	1,212	24	0	
19.08.2018	67,62	49,53	18,09	73,52	71,99	71,82	71	0	0,99	7	7	1,302	24	0	
20.08.2018	67,36	49,72	17,64	71,21	69,76	69,44	68,62	0	1,14	7	7	1,231	24	0	
21.08.2018	67,97	48,22	19,75	65,88	64,48	64	63,28	0	1,2	7	7	1,272	24	0	
22.08.2018	67,82	48,83	18,99	69,53	68,06	67,78	67,03	0	1,03	7	7	1,292	24	0	
23.08.2018	67,66	49,41	18,25	72,41	70,9	70,69	69,86	0	1,04	7	7	1,294	24	0	
Итого:				2064,6	2022,46	2034,7	2012,07	0,21	10,39			37,65	744	0	
Средние:	67,2	48,49	18,7							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	36712,99	35547,79	35742,47	35335,33	0,08	212,46	1309,37	6841	132
23/08/1824:00	38777,63	37570,25	37777,18	37347,4	0,29	222,85	1347,02	7585	132
Итого:	2064,64	2022,46	2034,71	2012,07	0,21	10,39	37,65	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"
/ _____ /
Подпись А.Н. Клименко /

Представитель теплоснабж. организации
/ _____ /
Подпись /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-1)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0C33 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,01	45,63	22,38	64,5	63,17	64,9	64,22	0	-1,05	7	7	1,416	24	0	
25.07.2018	67,89	46,32	21,57	62,1	60,83	62,5	61,86	0	-1,03	7	7	1,311	24	0	
26.07.2018	67,89	46,28	21,61	61,5	60,21	62	61,36	0	-1,15	7	7	1,302	24	0	
27.07.2018	67,5	46,91	20,59	63,3	61,98	63,7	62,99	0	-1,01	7	7	1,276	24	0	
28.07.2018	67,45	49,28	18,17	71,3	69,8	72	71,17	0	-1,37	7	7	1,256	24	0	
29.07.2018	67,38	50,69	16,69	82,3	80,58	82,9	81,88	0	-1,3	7	7	1,343	24	0	
30.07.2018	67,43	54,04	13,39	109,6	107,38	110,6	109,1	0	-1,72	7	7	1,437	24	0	
31.07.2018	67,55	53,95	13,6	109,7	107,47	110,7	109,22	0	-1,75	7	7	1,461	24	0	
01.08.2018	67,58	51,98	15,6	94,4	92,47	95,2	94	0	-1,53	7	7	1,442	24	0	
02.08.2018	67,91	54,1	13,81	111,2	108,86	112,3	110,79	0	-1,93	7	7	1,5	24	0	
03.08.2018	68,12	54,14	13,98	110,2	107,89	111,2	109,69	0	-1,8	7	7	1,508	24	0	
04.08.2018	68,21	54,55	13,66	109,7	107,38	110,6	109,09	0	-1,71	7	7	1,467	24	0	
05.08.2018	68,02	53,76	14,26	109	106,75	110	108,51	0	-1,76	7	7	1,523	24	0	
06.08.2018	68,01	53,72	14,29	109,6	107,3	110,4	108,93	0	-1,63	7	7	1,535	24	0	
07.08.2018	67,34	53,58	13,76	109,7	107,5	110,6	109,14	0	-1,64	7	7	1,48	24	0	
08.08.2018	67,81	53,47	14,34	102,5	100,37	103,3	101,91	0	-1,54	7	7	1,44	24	0	
09.08.2018	68,1	53,47	14,63	102,5	100,35	103,4	102,02	0	-1,67	7	7	1,467	24	0	
10.08.2018	67,3	52,68	14,62	105,4	103,24	106,2	104,82	0	-1,58	7	7	1,513	24	0	
11.08.2018	68,07	53,31	14,76	104,3	102,14	105	103,6	0	-1,46	7	7	1,507	24	0	
12.08.2018	68,86	53,08	15,78	103,5	101,31	104,3	102,92	0	-1,61	7	7	1,597	24	0	
13.08.2018	69,33	54,19	15,14	104,7	102,45	105,4	103,98	0	-1,53	7	7	1,552	24	0	
14.08.2018	69,29	54,88	14,41	105	102,77	105,8	104,33	0	-1,56	7	7	1,482	24	0	
15.08.2018	68,78	54,28	14,5	107,3	105,05	108	106,54	0	-1,49	7	7	1,524	24	0	
16.08.2018	68,82	54,08	14,74	106	103,78	106,8	105,34	0	-1,56	7	7	1,53	24	0	
17.08.2018	69,08	53,86	15,22	104,3	102,11	105	103,57	0	-1,46	7	7	1,551	24	0	
18.08.2018	68,81	55,09	13,72	103,8	101,63	104,5	103,01	0	-1,38	7	7	1,396	24	0	
19.08.2018	68,53	55,95	12,58	104,8	102,62	105,6	104,04	0	-1,42	7	7	1,293	24	0	
20.08.2018	68,44	54,88	13,56	106,1	103,88	106,7	105,17	0	-1,29	7	7	1,409	24	0	
21.08.2018	69,11	53,28	15,83	109,5	107,14	110,1	108,64	0	-1,5	7	7	1,699	24	0	
22.08.2018	68,82	53,11	15,71	108,9	106,54	109,4	107,98	0	-1,44	7	7	1,669	24	0	
23.08.2018	68,64	53,31	15,33	108,8	106,47	109,4	107,96	0	-1,49	7	7	1,63	24	0	
Итого:				3065,5	3001,42	3088,5	3047,78	0	-46,36			45,53	744	0	
Средние:	68,19	52,64	15,55							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	3133,9	3066,03	3145,5	3118,06	0,42	-52,03	83,33	1336	191
23/08/1824:00	6199,4	6067,45	6234	6165,84	0,42	-98,39	128,86	2080	191
Итого:	3065,5	3001,42	3088,5	3047,78	0	-46,36	45,53	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

И.А.Н. Клименко /



Представитель теплоснабж. организации

И.О.А. Безбородова /
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD63E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,54	45,87	22,67	44,7	43,74	44,41	43,93	0	-0,19	7	7	0,989	24	0	
25.07.2018	68,45	45,65	22,8	43,63	42,71	43,32	42,87	0	-0,16	7	7	0,974	24	0	
26.07.2018	68,45	46,27	22,18	43,65	42,72	43,35	42,88	0	-0,16	7	7	0,947	24	0	
27.07.2018	68,06	46,9	21,16	44,63	43,67	44,33	43,85	0	-0,18	7	7	0,924	24	0	
28.07.2018	67,85	47,62	20,23	42,4	41,49	42,13	41,68	0	-0,19	7	7	0,84	24	0	
29.07.2018	67,58	47,49	20,09	45,88	44,88	45,56	45,06	0	-0,18	7	7	0,901	24	0	
30.07.2018	67,61	47,82	19,79	50,43	49,45	50,08	49,56	0	-0,11	7	7	0,974	24	0	
31.07.2018	67,68	48,09	19,59	50,57	49,56	50,2	49,69	0	-0,13	7	7	0,972	24	0	
01.08.2018	67,86	48,13	19,73	49,5	48,48	49,08	48,54	0	-0,06	7	7	0,955	24	0	
02.08.2018	68,04	47,27	20,77	47,99	46,99	47,49	47,01	0	-0,02	7	7	0,974	24	0	
03.08.2018	68,25	46,69	21,56	47,55	46,53	47,1	46,62	0	-0,09	7	7	1,001	24	0	
04.08.2018	68,35	46,79	21,56	48,22	47,22	47,74	47,26	0	-0,04	7	7	1,016	24	0	
05.08.2018	68,16	47,1	21,06	48,9	47,87	48,47	47,98	0	-0,11	7	7	1,005	24	0	
06.08.2018	68,17	48,17	20	50,06	49,02	49,65	49,11	0	-0,09	7	7	0,979	24	0	
07.08.2018	67,5	48,23	19,27	51,03	50,02	50,64	50,11	0	-0,09	7	7	0,962	24	0	
08.08.2018	67,95	47,95	20	47,96	46,95	47,43	46,92	0	0,03	7	7	0,938	24	0	
09.08.2018	68,24	47,91	20,33	48,37	47,35	47,8	47,31	0	0,04	7	7	0,961	24	0	
10.08.2018	67,46	47,34	20,12	51,9	50,81	51,18	50,65	0	0,16	7	7	1,022	24	0	
11.08.2018	68,25	47,54	20,71	50,74	49,67	50,17	49,67	0	0	7	7	1,028	24	0	
12.08.2018	68,97	47,18	21,79	48,56	47,54	48,06	47,52	0	0,02	7	7	1,032	24	0	
13.08.2018	69,42	45,45	23,97	44,41	43,44	43,93	43,52	0	-0,08	7	7	1,04	24	0	
14.08.2018	69,36	44,46	24,9	41,61	40,67	41,13	40,73	0	-0,06	7	7	1,012	24	0	
15.08.2018	68,87	44,79	24,08	43,57	42,62	43,03	42,57	0	0,05	7	7	1,023	24	0	
16.08.2018	68,91	44,96	23,95	44,68	43,71	44,08	43,6	0	0,11	7	7	1,046	24	0	
17.08.2018	69,17	44,84	24,33	43,88	42,93	43,32	42,87	0	0,06	7	7	1,043	24	0	
18.08.2018	68,89	44,94	23,95	45,1	44,11	44,55	44,08	0	0,03	7	7	1,055	24	0	
19.08.2018	68,65	44,72	23,93	48,13	47,12	47,55	47,07	0	0,05	7	7	1,128	24	0	
20.08.2018	68,56	44,98	23,58	49,47	48,44	48,86	48,37	0	0,07	7	7	1,142	24	0	
21.08.2018	69,18	44,43	24,75	46,43	45,44	45,89	45,41	0	0,03	7	7	1,124	24	0	
22.08.2018	68,91	44,75	24,16	46,38	45,4	45,84	45,38	0	0,02	7	7	1,097	24	0	
23.08.2018	68,73	44,67	24,06	46,87	45,87	46,31	45,83	0	0,04	7	7	1,102	24	0	
Итого:				1457,2	1426,42	1442,6	1427,65	0	-1,23			31,21	744	0	
Средние:	68,38	46,41	21,97							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	26423,74	25570,36	25762,14	25512,49	0,51	57,87	1053,93	6845	128
23/08/1824:00	27880,94	26996,78	27204,82	26940,14	0,51	56,64	1085,14	7589	128
Итого:	1457,2	1426,42	1442,68	1427,65	0	-1,23	31,21	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ А.Н. Клименко/

Подпись _____ /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА85 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,61	43,33	25,28	39,92	39,09	39,94	39,64	0	-0,55	7	7	0,987	24	0	
25.07.2018	68,5	43,48	25,02	39,12	38,32	39,13	38,85	0	-0,53	7	7	0,958	24	0	
26.07.2018	68,5	42,83	25,67	38,75	37,94	38,79	38,5	0	-0,56	7	7	0,974	24	0	
27.07.2018	68,08	43,84	24,24	38,48	37,69	38,53	38,25	0	-0,56	7	7	0,916	24	0	
28.07.2018	67,9	43,93	23,97	37,97	37,23	38,03	37,73	0	-0,5	7	7	0,892	24	0	
29.07.2018	67,71	43,59	24,12	40,46	39,64	40,49	40,15	0	-0,51	7	7	0,953	24	0	
30.07.2018	67,64	43,76	23,88	42,79	41,9	42,82	42,41	0	-0,51	7	7	1	24	0	
31.07.2018	67,73	43,52	24,21	43,58	42,68	43,57	43,09	0	-0,41	7	7	1,034	24	0	
01.08.2018	67,93	43,52	24,41	42,17	41,29	42,15	41,74	0	-0,45	7	7	1,006	24	0	
02.08.2018	68,1	43,87	24,23	42,27	41,41	42,28	41,88	0	-0,47	7	7	1,003	24	0	
03.08.2018	68,32	43,57	24,75	41,77	40,87	41,78	41,38	0	-0,51	7	7	1,013	24	0	
04.08.2018	68,41	44,76	23,65	41,09	40,22	41,08	40,65	0	-0,43	7	7	0,951	24	0	
05.08.2018	68,22	44,09	24,13	42,53	41,63	42,52	42,07	0	-0,44	7	7	1,002	24	0	
06.08.2018	68,22	43,99	24,23	42,36	41,46	42,32	41,88	0	-0,42	7	7	1,008	24	0	
07.08.2018	67,53	44,26	23,27	43,75	42,85	43,7	43,24	0	-0,39	7	7	0,997	24	0	
08.08.2018	68,01	44,34	23,67	41,8	40,94	41,74	41,31	0	-0,37	7	7	0,965	24	0	
09.08.2018	68,32	44,91	23,41	42,22	41,33	42,14	41,68	0	-0,35	7	7	0,967	24	0	
10.08.2018	67,55	44,64	22,91	46,26	45,31	46,23	45,75	0	-0,44	7	7	1,035	24	0	
11.08.2018	68,3	44,58	23,72	44,04	43,07	43,99	43,52	0	-0,45	7	7	1,02	24	0	
12.08.2018	69,11	43,81	25,3	42,34	41,39	42,2	41,8	0	-0,41	7	7	1,047	24	0	
13.08.2018	69,51	44,24	25,27	40,5	39,64	40,38	39,98	0	-0,34	7	7	1,001	24	0	
14.08.2018	69,49	44,01	25,48	40,9	40,03	40,73	40,35	0	-0,32	7	7	1,017	24	0	
15.08.2018	69,01	44,15	24,86	41,85	40,93	41,67	41,22	0	-0,29	7	7	1,015	24	0	
16.08.2018	69,03	44,2	24,83	42,29	41,36	42,14	41,72	0	-0,36	7	7	1,025	24	0	
17.08.2018	69,32	43,2	26,12	42,59	41,67	42,41	42,02	0	-0,35	7	7	1,087	24	0	
18.08.2018	69,03	44,42	24,61	44,13	43,19	43,94	43,47	0	-0,28	7	7	1,064	24	0	
19.08.2018	68,81	42,99	25,82	47,38	46,36	47,14	46,66	0	-0,3	7	7	1,196	24	0	
20.08.2018	68,72	44,11	24,61	47,42	46,43	47,22	46,74	0	-0,31	7	7	1,141	24	0	
21.08.2018	69,31	43,47	25,84	44,27	43,34	44,04	43,6	0	-0,26	7	7	1,12	24	0	
22.08.2018	69,05	44,6	24,45	44,96	43,96	44,74	44,28	0	-0,32	7	7	1,076	24	0	
23.08.2018	69,01	49,01	20	58,21	56,95	57,79	57,12	0	-0,17	7	7	1,137	24	0	
Итого:				1328,1	1300,12	1325,6	1312,68	0	-12,56			31,61	744	0	
Средние:	68,48	44,09	24,38							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	29165,03	28246,82	28574,68	28264,74	1,22	-17,92	1059,33	6842	131
23/08/1824:00	30493,2	29546,94	29900,31	29577,42	1,22	-30,48	1090,94	7586	131
Итого:	1328,17	1300,12	1325,63	1312,68	0	-12,56	31,61	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

Подпись _____ /О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. - 23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x57E0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,4	47,73	20,67	74,5	72,96	75,2	74,4	0	-1,44	7	7	1,507	24	0	
25.07.2018	68,33	47,39	20,94	73,4	71,91	74,1	73,33	0	-1,42	7	7	1,506	24	0	
26.07.2018	68,3	48,61	19,69	74,8	73,23	75,4	74,59	0	-1,36	7	7	1,439	24	0	
27.07.2018	67,89	48,19	19,7	74,4	72,88	75	74,2	0	-1,32	7	7	1,434	24	0	
28.07.2018	67,7	49,46	18,24	74,6	73,09	75	74,14	0	-1,05	7	7	1,332	24	0	
29.07.2018	66,89	49,79	17,1	82,7	81,05	83,5	82,54	0	-1,49	7	7	1,385	24	0	
30.07.2018	67,09	50,52	16,57	87,7	85,92	88,9	87,83	0	-1,91	7	7	1,419	24	0	
31.07.2018	67,66	55,78	11,88	130,4	127,71	133	131,06	0	-3,35	7	7	1,516	24	0	
01.08.2018	67,87	55,47	12,4	129,3	126,61	131,8	129,93	0	-3,32	7	7	1,568	24	0	
02.08.2018	68,08	55,94	12,14	129,5	126,79	131,8	129,89	0	-3,1	7	7	1,539	24	0	
03.08.2018	68,26	54,25	14,01	111,6	109,25	113,4	111,87	0	-2,62	7	7	1,53	24	0	
04.08.2018	68,41	55,91	12,5	125,8	123,15	127,9	126,06	0	-2,91	7	7	1,537	24	0	
05.08.2018	68,2	55,51	12,69	125,1	122,5	127,1	125,3	0	-2,8	7	7	1,553	24	0	
06.08.2018	68,21	55,78	12,43	126,5	123,88	128,5	126,65	0	-2,77	7	7	1,539	24	0	
07.08.2018	67,54	56,18	11,36	131,9	129,19	134,2	132,25	0	-3,06	7	7	1,466	24	0	
08.08.2018	68,04	55,44	12,6	121,1	118,58	122,9	121,17	0	-2,59	7	7	1,492	24	0	
09.08.2018	68,34	55,51	12,83	119,9	117,36	121,6	119,85	0	-2,49	7	7	1,503	24	0	
10.08.2018	67,55	55,18	12,37	126,1	123,5	127,8	125,99	0	-2,49	7	7	1,525	24	0	
11.08.2018	68,27	55,86	12,41	128,1	125,43	130,1	128,23	0	-2,8	7	7	1,556	24	0	
12.08.2018	69,03	53,85	15,18	110,2	107,88	111,8	110,28	0	-2,4	7	7	1,634	24	0	
13.08.2018	69,53	55,17	14,36	114,1	111,62	115,8	114,18	0	-2,56	7	7	1,6	24	0	
14.08.2018	69,47	54,91	14,56	111,8	109,4	113,4	111,81	0	-2,41	7	7	1,592	24	0	
15.08.2018	68,26	54,87	13,39	119,3	116,8	121,1	119,41	0	-2,61	7	7	1,562	24	0	
16.08.2018	68,78	55,44	13,34	124,9	122,26	126,8	124,99	0	-2,73	7	7	1,63	24	0	
17.08.2018	69,3	55,88	13,42	120,3	117,74	122,2	120,42	0	-2,68	7	7	1,578	24	0	
18.08.2018	68,99	54,27	14,72	112,9	110,49	114,6	113,03	0	-2,54	7	7	1,624	24	0	
19.08.2018	68,64	53,49	15,15	117,9	115,39	119,7	118,11	0	-2,72	7	7	1,747	24	0	
20.08.2018	68,61	55,91	12,7	141,3	138,32	143,8	141,71	0	-3,39	7	7	1,757	24	0	
21.08.2018	69,28	54,6	14,68	118,7	116,12	120,5	118,82	0	-2,7	7	7	1,704	24	0	
22.08.2018	69	54,17	14,83	114,5	112,05	116,2	114,61	0	-2,56	7	7	1,656	24	0	
23.08.2018	68,82	55,04	13,78	128,6	125,89	130,7	128,88	0	-2,99	7	7	1,735	24	0	
Итого:				3481,9	3408,95	3533,8	3485,53	0	-76,58			48,17	744	0	
Средние:	68,34	53,74	14,6							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	144555,1	140114,75	147895,5	146246,97	0	-6132,22	4969,59	30495	3360
23/08/1824:00	148037,7	143523,7	151429,3	149732,5	0	-6208,8	5017,76	31239	3360
Итого:	3481,9	3408,95	3533,8	3485,53	0	-76,58	48,17	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"
/ А.Н. Клименко /

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____


/О.А. Безбородова/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4E81

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	73,18	42,23	30,95	44,7	43,74	44,41	43,93	0	-0,19	7	7	0,989	24	0	
25.07.2018	73,32	41,77	31,55	43,63	42,71	43,32	42,87	0	-0,16	7	7	0,974	24	0	
26.07.2018	73,03	42,47	30,56	43,65	42,72	43,35	42,88	0	-0,16	7	7	0,947	24	0	
27.07.2018	73,08	41,89	31,19	44,63	43,67	44,33	43,85	0	-0,18	7	7	0,924	24	0	
28.07.2018	72,69	43,53	29,16	42,4	41,49	42,13	41,68	0	-0,19	7	7	0,84	24	0	
29.07.2018	73,04	43,14	29,9	45,08	44,88	45,56	45,06	0	-0,18	7	7	0,901	24	0	
30.07.2018	73,35	43,19	30,16	50,43	49,45	50,08	49,56	0	-0,11	7	7	0,974	24	0	
31.07.2018	73,08	43,8	29,28	50,57	49,56	50,2	49,69	0	-0,13	7	7	0,972	24	0	
01.08.2018	72,81	43,45	29,36	49,5	48,48	49,08	48,54	0	-0,06	7	7	0,955	24	0	
02.08.2018	72,65	44,46	28,19	47,99	46,99	47,49	47,01	0	-0,02	7	7	0,974	24	0	
03.08.2018	69,78	45,42	24,36	47,55	46,53	47,1	46,62	0	-0,09	7	7	1,001	24	0	
04.08.2018	68,08	47,4	20,68	48,22	47,22	47,74	47,26	0	-0,04	7	7	1,016	24	0	
05.08.2018	68,54	46,49	22,05	48,9	47,87	48,47	47,98	0	-0,11	7	7	1,005	24	0	
06.08.2018	68,47	46,43	22,04	50,06	49,02	49,65	49,11	0	-0,09	7	7	0,979	24	0	
07.08.2018	67,73	47,64	20,09	51,03	50,02	50,64	50,11	0	-0,09	7	7	0,962	24	0	
08.08.2018	67,19	47,37	19,82	47,96	46,95	47,43	46,92	0	0,03	7	7	0,938	24	0	
09.08.2018	66,95	47,96	18,99	48,37	47,35	47,8	47,31	0	0,04	7	7	0,961	24	0	
10.08.2018	68,27	47,41	20,86	51,9	50,81	51,18	50,65	0	0,16	7	7	1,022	24	0	
11.08.2018	67,75	48,83	18,92	50,74	49,67	50,17	49,67	0	0	7	7	1,028	22	0	
12.08.2018	66,62	49,19	18,92	48,56	47,54	48,06	47,52	0	0,02	7	7	1,032	24	0	
13.08.2018	67,84	47,98	18,92	44,41	43,44	43,93	43,52	0	-0,08	7	7	1,04	24	0	
14.08.2018	67,61	48,78	18,92	41,61	40,67	41,13	40,73	0	-0,06	7	7	1,012	24	0	
15.08.2018	65,61	48,36	18,92	43,57	42,62	43,03	42,21	0	0,05	7	7	1,023	24	0	
16.08.2018	68,47	46,43	22,04	44,68	43,71	44,08	43,6	0	0,11	7	7	1,046	24	0	
17.08.2018	67,73	47,64	20,09	43,88	42,93	43,32	42,87	0	0,06	7	7	1,043	24	0	
18.08.2018	67,19	47,37	19,82	45,1	44,11	44,55	44,08	0	0,03	7	7	1,055	24	0	
19.08.2018	68,47	46,43	22,04	48,13	47,12	47,55	47,07	0	0,05	7	7	1,128	24	0	
20.08.2018	67,73	47,64	20,09	49,47	48,44	48,86	48,37	0	0,07	7	7	1,142	24	0	
21.08.2018	67,19	47,37	19,82	46,43	45,31	45,89	45,41	0	0,03	7	7	1,124	24	0	
22.08.2018	68,47	47,51	18,92	46,38	45,4	45,12	45,38	0	0,02	7	7	1,097	24	0	
23.08.2018	68,23	47,24	18,92	46,87	45,87	46,31	45,83	0	0,04	7	7	1,102	24	0	
Итого:				1456,4	1426,29	1441,96	1427,29	0	-1,23			31,21	742	0	
Средние:	69,73	45,95	23,77							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	25145,16	24337,86	25098,67	24851,53	0	-513,67	984,68	6840	133
23/07/1824:00	26601,56	25764,15	26540,63	26278,82	0	-514,9	1015,89	7582	133
Итого:	1456,4	1426,29	1441,96	1427,29	0	-1,23	31,21	742	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / А.Н. Клименко /

Подпись _____ / О.А. Безбородова /
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хДВ4В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,96	61,54	7,42	155,04	151,72	153,99	151,3	0	0,42	7	7	1,128	24	0	
25.07.2018	68,88	61,51	7,37	151,61	148,4	150,6	148,02	0	0,38	7	7	1,091	24	0	
26.07.2018	68,67	59,25	9,42	105,3	103,06	104,56	102,84	0	0,22	7	7	0,971	24	0	
27.07.2018	68,1	48,15	19,95	44,91	43,96	44,51	44,03	0	-0,07	7	7	0,875	24	0	
28.07.2018	67,92	47,95	19,97	43,92	42,96	43,49	43,01	0	-0,05	7	7	0,855	24	0	
29.07.2018	67,6	49,24	18,36	47,88	46,87	47,43	46,9	0	-0,03	7	7	0,86	24	0	
30.07.2018	67,64	48,83	18,81	50,39	49,37	49,88	49,37	0	0	7	7	0,927	24	0	
31.07.2018	67,78	49,08	18,7	52,03	50,96	51,59	51,02	0	-0,06	7	7	0,953	24	0	
01.08.2018	67,93	48,23	19,7	49,13	48,12	48,61	48,09	0	0,03	7	7	0,946	24	0	
02.08.2018	68,13	49,31	18,82	50,42	49,38	49,94	49,38	0	0	7	7	0,927	24	0	
03.08.2018	68,35	49,01	19,34	50,09	49,03	49,66	49,11	0	-0,08	7	7	0,948	24	0	
04.08.2018	68,44	48,51	19,93	49,12	48,1	48,64	48,16	0	-0,06	7	7	0,954	24	0	
05.08.2018	68,27	48,56	19,71	52,69	51,56	52,19	51,62	0	-0,06	7	7	1,014	24	0	
06.08.2018	68,24	48,62	19,62	50,2	49,18	49,69	49,17	0	0,01	7	7	0,963	24	0	
07.08.2018	67,52	49,85	17,67	54,25	53,15	53,72	53,11	0	0,04	7	7	0,941	24	0	
08.08.2018	68,04	48,55	19,49	51,26	50,22	50,69	50,18	0	0,04	7	7	0,977	24	0	
09.08.2018	68,34	48,8	19,54	51,13	50,04	50,5	49,97	0	0,07	7	7	0,977	24	0	
10.08.2018	67,56	49,84	17,72	57,5	56,33	56,78	56,13	0	0,2	7	7	0,998	24	0	
11.08.2018	68,33	49,91	18,42	54,72	53,61	54,08	53,44	0	0,17	7	7	0,984	24	0	
12.08.2018	69,11	48,78	20,33	51,58	50,44	50,98	50,43	0	0,01	7	7	1,025	24	0	
13.08.2018	69,56	49,11	20,45	49,58	48,52	49,01	48,47	0	0,05	7	7	0,992	24	0	
14.08.2018	69,51	48,96	20,55	49,15	48,08	48,59	48,07	0	0,01	7	7	0,988	24	0	
15.08.2018	69,01	49,19	19,82	52,7	51,57	51,99	51,4	0	0,17	7	7	1,022	24	0	
16.08.2018	69,03	49,1	19,93	50,95	49,88	50,26	49,7	0	0,18	7	7	0,993	24	0	
17.08.2018	69,32	49,14	20,18	51,12	50,01	50,43	49,85	0	0,16	7	7	1,008	24	0	
18.08.2018	69,05	49,07	19,98	53,99	52,79	53,29	52,69	0	0,1	7	7	1,053	24	0	
19.08.2018	68,84	49,25	19,59	58,36	57,13	57,53	56,87	0	0,26	7	7	1,12	24	0	
20.08.2018	68,67	48,74	19,93	54,53	53,38	53,83	53,24	0	0,14	7	7	1,063	24	0	
21.08.2018	69,35	49,31	20,04	54,95	53,76	54,26	53,63	0	0,13	7	7	1,077	24	0	
22.08.2018	69,11	50,77	18,34	64,75	63,37	63,91	63,16	0	0,21	7	7	1,162	24	0	
23.08.2018	69,03	53,89	15,14	81,18	79,49	80,01	78,93	0	0,56	7	7	1,201	24	0	
Итого:				1894,4	1854,44	1874,6	1851,29	0	3,15			30,99	744	0	
Средние:	68,52	50,32	18,2							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	33473,1	32431,28	32722,36	32314,4	0,83	116,88	1078,88	6819	154
23/08/1824:00	35367,53	34285,72	34597	34165,69	0,83	120,03	1109,87	7563	154
Итого:	1894,43	1854,44	1874,64	1851,29	0	3,15	30,99	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"
/ _____ А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ _____ Ю.А. Безбородова/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-4)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xФ624 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,66	53,3	15,36	70,29	68,82	69,35	68,45	0	0,37	7	7	1,055	24	0	
25.07.2018	68,54	52,75	15,79	64,01	62,62	63,18	62,36	0	0,26	7	7	0,987	24	0	
26.07.2018	68,55	53,42	15,13	67,46	66	66,61	65,69	0	0,31	7	7	0,997	24	0	
27.07.2018	68,12	54,52	13,6	71,7	70,24	70,88	69,92	0	0,32	7	7	0,956	24	0	
28.07.2018	67,94	54,44	13,5	70,8	69,33	69,96	69	0	0,33	7	7	0,937	24	0	
29.07.2018	67,71	55,17	12,54	77,23	75,63	76,36	75,28	0	0,35	7	7	0,944	24	0	
30.07.2018	67,61	55,79	11,82	89,48	87,65	88,57	87,31	0	0,34	7	7	1,032	24	0	
31.07.2018	67,77	55,31	12,46	87,47	85,66	86,66	85,43	0	0,23	7	7	1,066	24	0	
01.08.2018	67,94	55,33	12,61	86,54	84,75	85,76	84,57	0	0,18	7	7	1,067	24	0	
02.08.2018	68,13	55,65	12,48	81,54	79,85	80,6	79,47	0	0,38	7	7	0,996	24	0	
03.08.2018	68,36	55,55	12,81	81,64	79,89	80,74	79,58	0	0,31	7	7	1,022	24	0	
04.08.2018	68,46	55,48	12,98	79,66	78	78,8	77,68	0	0,32	7	7	1,012	24	0	
05.08.2018	68,28	55,34	12,94	83,5	81,81	82,66	81,5	0	0,31	7	7	1,06	24	0	
06.08.2018	68,27	56,14	12,13	85,42	83,61	84,66	83,38	0	0,23	7	7	1,014	24	0	
07.08.2018	67,56	56,25	11,31	89,6	87,77	88,89	87,6	0	0,17	7	7	0,992	24	0	
08.08.2018	68,04	55,68	12,36	81,62	79,93	80,93	79,76	0	0,17	7	7	0,989	24	0	
09.08.2018	68,37	56,1	12,27	83,81	82,05	82,98	81,82	0	0,23	7	7	1,005	24	0	
10.08.2018	67,62	56,37	11,25	96,44	94,44	95,39	93,97	0	0,47	7	7	1,063	24	0	
11.08.2018	68,36	55,89	12,47	84,01	82,25	83,15	81,96	0	0,29	7	7	1,024	24	0	
12.08.2018	69,12	55,67	13,45	83,39	81,57	82,6	81,42	0	0,15	7	7	1,095	24	0	
13.08.2018	69,6	55,88	13,72	81	79,25	80,32	79,13	0	0,12	7	7	1,087	24	0	
14.08.2018	69,54	55,67	13,87	76,67	75	76,02	74,94	0	0,06	7	7	1,04	24	0	
15.08.2018	69,04	56,14	12,9	83,51	81,76	82,77	81,57	0	0,19	7	7	1,055	24	0	
16.08.2018	69,05	55,97	13,08	82,96	81,19	82,16	81	0	0,19	7	7	1,062	24	0	
17.08.2018	69,34	56,09	13,25	82,78	81,01	81,98	80,82	0	0,19	7	7	1,07	24	0	
18.08.2018	69,07	55,69	13,38	84,13	82,32	83,32	82,11	0	0,21	7	7	1,099	24	0	
19.08.2018	68,84	56,3	12,54	95,92	93,89	95,03	93,65	0	0,24	7	7	1,177	24	0	
20.08.2018	68,69	56,75	11,94	99,13	97,03	98,23	96,8	0	0,23	7	7	1,158	24	0	
21.08.2018	69,37	56,43	12,94	91,03	89,03	90,19	88,86	0	0,17	7	7	1,151	24	0	
22.08.2018	69,11	55,86	13,25	89,65	87,73	88,81	87,51	0	0,22	7	7	1,166	24	0	
23.08.2018	68,92	55,72	13,2	93,66	91,67	92,81	91,47	0	0,2	7	7	1,21	24	0	
Итого:				2576	2521,75	2550,3	2514,01	0	7,74			32,59	744	0	
Средние:	68,51	55,5	13,01							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	28367,92	27490,41	23575,68	23318,25	0,3	4172,16	989,32	5879	15
23/08/1824:00	30943,97	30012,16	26126,05	25832,26	0,3	4179,9	1021,91	6623	15
Итого:	2576,05	2521,75	2550,37	2514,01	0	7,74	32,59	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. А.Н. Дименко/

Подпись _____ Ф.И.О. Бездорова О.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ80В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24.07.2018	68,96	57,58	11,38	140,7	137,73	140	137,73	0	0	7	7	1,568	24	0	
25.07.2018	68,84	57,67	11,17	140	136,97	139,2	136,97	0	0	7	7	1,531	24	0	
26.07.2018	68,85	57,2	11,65	128,8	125,88	127,8	125,88	1,14	0	7	7	1,467	24	0	
27.07.2018	68,38	57,21	11,17	131,9	128,97	131	128,97	0,43	0	7	7	1,441	24	0	
28.07.2018	68,21	56,32	11,89	118,5	115,81	117,5	115,81	0	0	7	7	1,38	24	0	
29.07.2018	67,48	57,2	10,28	141,5	138,67	141,1	138,67	0	0	7	7	1,425	24	0	
30.07.2018	68,01	58,87	9,14	169,9	166,51	169,5	166,51	0,06	0	7	7	1,519	24	0	
31.07.2018	68,08	58,24	9,84	152,8	149,67	152,2	149,67	0	0	7	7	1,471	24	0	
01.08.2018	68,25	57,87	10,38	147,4	144,34	146,8	144,34	0	0	7	7	1,497	24	0	
02.08.2018	68,48	58,62	9,86	157,8	154,48	157,1	154,48	0	0	7	7	1,521	24	0	
03.08.2018	68,69	58,65	10,04	155,8	152,47	155	152,47	0	0	7	7	1,528	24	0	
04.08.2018	68,78	58,82	9,96	157,8	154,36	156,9	154,36	0	0	7	7	1,536	24	0	
05.08.2018	68,58	58,73	9,85	162,2	158,66	161,3	158,66	0	0	7	7	1,561	24	0	
06.08.2018	68,6	59,05	9,55	163,2	159,64	162,2	159,64	0	0	7	7	1,526	24	0	
07.08.2018	67,86	59,08	8,78	172	168,37	171,2	168,37	0	0	7	7	1,476	24	0	
08.08.2018	68,36	59,11	9,25	157,9	154,46	157	154,46	0	0	7	7	1,429	24	0	
09.08.2018	68,7	59,66	9,04	169,8	166,04	168,7	166,04	0	0	7	7	1,501	24	0	
10.08.2018	67,9	59,83	8,07	192,7	188,53	191,6	188,53	0	0	7	7	1,52	24	0	
11.08.2018	68,65	59,9	8,75	181,4	177,44	180,4	177,44	0	0	7	7	1,553	24	0	
12.08.2018	69,45	60,17	9,28	175,5	171,52	174,3	171,52	0	0	7	7	1,593	24	0	
13.08.2018	69,95	60,55	9,4	170,6	166,72	169,5	166,72	0	0	7	7	1,567	24	0	
14.08.2018	69,89	60,45	9,44	165,1	161,26	163,9	161,26	0	0	7	7	1,521	24	0	
15.08.2018	69,34	60,25	9,09	175,5	171,6	174,5	171,6	0	0	7	7	1,562	24	0	
16.08.2018	69,41	60,36	9,05	177,8	173,86	176,8	173,86	0,04	0	7	7	1,573	24	0	
17.08.2018	69,7	60,42	9,28	171,1	167,23	170	167,23	0	0	7	7	1,547	24	0	
18.08.2018	69,4	60,45	8,95	178,3	174,32	177,2	174,32	0	0	7	7	1,56	24	0	
19.08.2018	69,18	61,31	7,87	212,9	208,29	212	208,29	0	0	7	7	1,638	24	0	
20.08.2018	69,11	61,92	7,19	236,9	231,93	236,2	231,93	0,06	0	7	7	1,666	24	0	
21.08.2018	69,73	62,3	7,43	232,3	227,24	231,4	227,24	0	0	7	7	1,686	24	0	
22.08.2018	69,5	62,12	7,38	232,6	227,61	231,8	227,61	0	0	7	7	1,678	24	0	
23.08.2018	69,32	62,14	7,18	240,4	235,36	239,8	235,36	0	0	7	7	1,688	24	0	
Итого:				5311,1	5195,94	5283,9	5195,94	1,73	0			47,72	744	0	
Средние:	68,82	59,42	9,4							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/1824:00	66460,4	64232,37	51100,2	50442,26	51,17	13790,11	2268,06	21575	8675
23/08/1824:00	71771,5	69428,31	56384,1	55638,2	52,9	13790,11	2315,78	22319	8675
Итого:	5311,1	5195,94	5283,9	5195,94	1,73	0	47,72	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ _____ А.Н. Клименко/

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /
Подпись

/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.





Подпись / А.Н. Кименко /
 Представитель абонента ООО УК «Томовпра»
 Генеральный директор ООО УК «Томовпра»

Подпись / О.А. Безбородова /
 Представитель теплоснабжающей организации

Дата	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т
23/07/1824:00	234,5	2285,34	2371,97	2345,9	1,48	-60,56	45,15	1499	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23/08/1824:00	3908,87	3827,88	3973,19	3927,22	1,48	-99,34	68,32	2243	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Итого:	1574,37	1542,54	1601,22	1581,32	0	-38,78	23,17	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	V5	M5	V6	M6	V7	M7	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC	
24.07.2018	67,34	51,78	15,56	47,31	46,35	48,25	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64
25.07.2018	67,21	51,56	15,65	47,01	46,05	47,89	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32	47,32
26.07.2018	67,13	51,65	15,48	45,97	45,02	46,82	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29	46,29
27.07.2018	66,66	52,39	14,27	48,34	47,36	49,26	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64
28.07.2018	66,44	52,19	14,25	46,13	45,2	46,99	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43
29.07.2018	66,25	52,79	13,46	52,85	52,92	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22
30.07.2018	66,23	52,65	13,58	54,29	53,21	55,27	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57
31.07.2018	66,46	52,67	13,79	53,86	52,78	54,84	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13	54,13
01.08.2018	66,61	52,62	13,99	53,83	52,78	54,78	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08	54,08
02.08.2018	66,76	52,27	14,49	53,33	52,24	54,25	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58	53,58
03.08.2018	66,95	52,55	14,4	51,27	50,25	52,14	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46
04.08.2018	67,03	53,46	13,57	51,52	50,52	52,43	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73
05.08.2018	66,93	53,23	13,7	53,14	52,08	54,07	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37
06.08.2018	66,9	52,43	14,47	52,7	51,66	53,59	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91	52,91
07.08.2018	66,26	52,63	13,63	55,82	54,71	56,83	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11
08.08.2018	66,7	52,59	14,11	53,22	52,17	54,14	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44	53,44
09.08.2018	66,96	52,16	14,8	53,09	52,03	53,97	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
10.08.2018	66,32	53,29	13,03	58,69	57,56	59,7	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93	58,93
11.08.2018	66,93	52,22	16,04	52,75	51,67	53,6	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92
12.08.2018	67,54	51,5	16,04	48,12	47,13	48,92	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32
13.08.2018	67,91	51,77	16,14	46,38	45,4	47,17	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
14.08.2018	67,87	50,62	17,25	45,35	44,36	46,06	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55
15.08.2018	67,42	51,11	16,31	46,48	45,56	47,22	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63
16.08.2018	67,46	51,07	16,39	48,08	47,08	48,81	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21
17.08.2018	67,72	51	16,72	48,05	47,05	48,79	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21
18.08.2018	67,46	51,29	16,17	48,16	47,18	48,91	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29
19.08.2018	67,36	51,86	15,5	52,96	53,8	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12
20.08.2018	67,18	51,46	15,72	54,9	53,78	55,75	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08
21.08.2018	67,71	50,34	17,37	50,02	48,95	50,77	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17
22.08.2018	67,51	50,88	16,63	49,62	48,61	50,41	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
23.08.2018	67,34	50,81	16,53	50,06	49,03	50,87	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28
Итого:	67,05	51,96	15,08	1574,3	1542,54	1601,2	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32
Средние:	67,05	51,96	15,08	1574,3	1542,54	1601,2	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32	1581,32

Заводской номер 00195985 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x2F43 ПО 2.7

Абонент: ООО УК «Ключевые люди» Договор N: 5487
 Адрес: 40-летняя Победа, 63
 Тип расходомера: ПРМ ДУ 40
 Теплоучаститель ВКТ-7 сеп. N 001
 пределы измерений:
 G под мн = 2,00 м³/ч G обр мн = 1,00 м³/ч
 G обр max = 2,00 м³/ч G обр мн = 1,00 м³/ч
 T max = 0,00 °C
 T max = 0,00 °C
 T max = 0,00 °C

ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения
 24/07/18г. - 23/08/18г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: 40-летняя Поляна, 53 (ИТП-2)

Договор №: 8848

Абонент: ООО "УК "Домовлад" № 001

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

М сер. воды = _____ Г.сут Мтепс = _____ Г.сут

Г max = 2.00 м3/ч Г min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0ХА8С9 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	V1	M1	V2	M2	V3	M3	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	ч	ч	ч
24.07.2018	68,1	56,52	11,58	61,54	60,23	61,4	60,48	0	-0,25	7	7	0,698	24	0	
25.07.2018	67,96	55,96	12	59,29	58,06	59,09	58,2	0	-0,14	7	7	0,697	24	0	
26.07.2018	67,66	54,97	12,69	49,05	48,04	48,8	48,1	0	-0,06	7	7	0,61	24	0	
27.07.2018	66,75	50,29	16,46	34,68	33,99	34,35	33,9	0	0,09	7	7	0,56	24	0	
28.07.2018	66,57	50,72	15,85	34,49	33,77	34,18	33,72	0	0,05	7	7	0,534	24	0	
29.07.2018	66,36	51,24	15,12	37,16	36,39	36,87	36,38	0	0,01	7	7	0,552	24	0	
30.07.2018	66,28	51,26	15,02	39,62	38,83	39,32	38,83	0	0	7	7	0,581	24	0	
31.07.2018	66,53	50,89	15,64	39,63	38,83	39,3	38,8	0	0,03	7	7	0,605	24	0	
01.08.2018	66,82	51,15	15,67	41,73	40,92	41,4	40,89	0	0,03	7	7	0,642	24	0	
02.08.2018	66,89	51,08	15,81	39,77	38,97	39,42	38,92	0	0,05	7	7	0,618	24	0	
03.08.2018	67,09	51,42	15,67	38,45	37,67	38,09	37,59	0	0,08	7	7	0,589	24	0	
04.08.2018	67,22	51,57	15,65	39,15	38,37	38,8	38,31	0	0,06	7	7	0,597	24	0	
05.08.2018	67,07	51,64	15,43	39,93	39,13	39,6	39,1	0	0,03	7	7	0,601	24	0	
06.08.2018	67,01	51,24	15,77	40,68	39,85	40,55	39,86	0	-0,01	7	7	0,628	24	0	
07.08.2018	66,41	52,06	14,35	43,1	42,24	42,81	42,25	0	-0,01	7	7	0,607	24	0	
08.08.2018	66,8	51,28	15,52	39,02	38,21	38,72	38,22	0	-0,01	7	7	0,594	24	0	
09.08.2018	67,06	51,49	15,57	38,75	37,96	38,42	37,94	0	0,02	7	7	0,592	24	0	
10.08.2018	66,5	52,03	14,47	43,38	42,5	43,06	42,55	0	-0,05	7	7	0,611	24	0	
11.08.2018	67,16	51,43	15,73	41,21	40,37	40,86	40,34	0	0,03	7	7	0,634	24	0	
12.08.2018	67,89	51,14	16,75	39,76	38,94	39,45	38,94	0	0	7	7	0,65	24	0	
13.08.2018	68,12	51,05	17,07	36,35	35,58	36,01	35,54	0	0,04	7	7	0,608	24	0	
14.08.2018	68,09	50,71	17,38	35,97	35,25	35,61	35,14	0	0,11	7	7	0,612	24	0	
15.08.2018	67,42	51,03	16,39	37,43	36,66	37,07	36,6	0	0,06	7	7	0,6	24	0	
16.08.2018	67,55	51,15	16,4	38,38	37,57	37,97	37,47	0	0,1	7	7	0,616	24	0	
16.08.2018	67,55	51,15	16,4	38,38	37,57	37,97	37,47	0	0,1	7	7	0,616	24	0	
17.08.2018	67,91	51,19	16,72	37,73	36,94	37,3	36,83	0	0,11	7	7	0,618	24	0	
18.08.2018	67,66	51,39	16,27	38,31	37,52	37,91	37,41	0	0,11	7	7	0,612	24	0	
19.08.2018	67,61	51,5	16,11	43,02	42,14	42,6	42,07	0	0,07	7	7	0,677	24	0	
20.08.2018	67,51	51,2	16,31	43,81	42,95	43,39	42,85	0	0,1	7	7	0,7	24	0	
21.08.2018	68,03	51,08	16,95	40,95	40,09	40,54	40,03	0	0,06	7	7	0,679	24	0	
22.08.2018	67,76	51,07	16,69	40,29	39,47	39,9	39,4	0	0,07	7	7	0,657	24	0	
23.08.2018	67,54	51	16,54	40,61	39,78	40,22	39,71	0	0,07	7	7	0,658	24	0	
Итого:			15,59	1273,2	1247,22	1262,8	1246,37	0	0,85	7	7	19,237	744	0	
Средние:	67,26	51,66													

Дата	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т
Дата	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т
23/07/1824:00	2639,12	2582,67	2614,19	2579,34	0	3,33	42,39	1354	4							
23/08/1824:00	3912,36	3829,89	3877	3825,71	0	4,18	61,63	2098	4							
Итого:	1273,24	1247,22	1262,81	1246,37	0	0,85	19,24	744	0							

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



Подпись /О.А. Безородова/ Ф.И.О.

Подпись



Представитель абонента
 Генеральный директор ООО "Ломолправа"
 Ф.И.О. А.Н. Клименко
 Подпись

МП

Представитель теплоснабжающей организации
 Ф.И.О. О.А. Безобразова
 Подпись

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	T	Гкал	ч	BC
23/07/1824:00	26663,4	25879,4	25581,8	25320,44	1,23	558,96	916,49	10847	14	0
23/08/1824:00	27710,18	26904,03	26600,19	26329,06	1,23	574,97	937,86	11591	14	0
Итого:	1046,78	1024,63	1018,39	1008,62	0	16,01	21,37	744	0	0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	T	Гкал	ч	BC
24.07.2018	68,25	47,45	20,8	36,03	35,28	35,26	34,87	0	0,41	7	0,734	24	0
25.07.2018	68,15	47,7	20,45	34,98	34,23	34,23	33,87	0	0,36	7	0,701	24	0
26.07.2018	68,07	47,21	20,86	33,23	32,51	32,48	32,15	0	0,36	7	0,679	24	0
27.07.2018	67,57	46,39	21,18	31,07	30,45	30,34	30,09	0	0,36	7	0,646	24	0
28.07.2018	67,42	46,89	20,53	30,96	30,22	30,22	29,97	0	0,34	7	0,622	24	0
29.07.2018	67,09	46,78	20,31	33,4	32,72	32,58	32,29	0	0,43	7	0,662	24	0
30.07.2018	67,15	47,91	19,24	34,2	33,47	33,35	33,01	0	0,46	7	0,645	24	0
31.07.2018	67,27	47,48	19,79	34,38	33,55	33,51	33,18	0	0,47	7	0,663	24	0
01.08.2018	67,48	47,54	19,94	35,17	34,43	34,26	33,93	0	0,5	7	0,686	24	0
02.08.2018	67,6	46,99	20,61	33,59	32,89	32,66	32,35	0	0,54	7	0,678	24	0
03.08.2018	67,79	47,31	20,48	31,98	31,88	31,09	30,82	0	0,46	7	0,641	24	0
04.08.2018	67,92	47,04	20,88	32,93	32,2	31,99	31,7	0	0,5	7	0,671	24	0
05.08.2018	67,77	47,74	20,03	34,21	33,48	33,25	32,92	0	0,56	7	0,669	24	0
06.08.2018	67,74	46,92	20,82	33,95	33,25	32,98	32,67	0	0,58	7	0,69	24	0
07.08.2018	67,05	48,22	18,83	34,38	33,66	33,47	33,08	0	0,58	7	0,632	24	0
08.08.2018	67,51	46,9	20,61	32,84	32,17	31,92	31,61	0	0,56	7	0,664	24	0
09.08.2018	67,83	46,97	20,86	34,4	33,65	33,41	33,08	0	0,57	7	0,7	24	0
10.08.2018	67,07	47,5	19,57	34,83	34,15	33,84	33,5	0	0,65	7	0,666	24	0
11.08.2018	67,83	47,26	20,57	34,51	33,8	33,51	33,2	0	0,6	7	0,694	24	0
12.08.2018	68,62	46,17	22,45	35,75	34,98	34,71	34,38	0	0,6	7	0,785	24	0
13.08.2018	68,93	45,83	23,1	30,79	30,14	29,9	29,66	0	0,48	7	0,696	24	0
14.08.2018	68,92	46,82	22,1	31,2	30,51	30,31	30,04	0	0,47	7	0,673	24	0
15.08.2018	68,04	47,4	20,64	34,5	33,76	33,55	33,18	0	0,58	7	0,696	24	0
16.08.2018	68,43	46,92	21,51	32,32	31,64	31,38	31,09	0	0,55	7	0,68	24	0
17.08.2018	68,73	46,65	22,08	31,91	31,23	30,98	30,74	0	0,49	7	0,686	24	0
18.08.2018	68,5	46,62	21,88	34,24	33,51	33,23	32,92	0	0,59	7	0,731	24	0
19.08.2018	68,23	46,7	21,53	35,19	34,43	34,16	33,85	0	0,58	7	0,741	24	0
20.08.2018	68,16	47,46	20,7	36,47	35,71	35,41	35,06	0	0,65	7	0,739	24	0
21.08.2018	68,71	46,58	22,13	33,92	33,16	32,95	32,63	0	0,53	7	0,734	24	0
22.08.2018	68,5	46,88	21,62	34,26	33,52	33,27	32,93	0	0,59	7	0,727	24	0
23.08.2018	68,33	46,97	21,36	35,19	34,46	34,19	33,85	0	0,61	7	0,737	24	0
Итого:	67,95	47,07	20,88	1046,7	1024,63	1018,3	1008,62	0	16,01	7	21,37	744	0

Абонент: ООО "Ломолправа"
 Адрес: 40-летняя Победа, 57 (ИТП-1)
 Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001
 Подборные расходи: Г под max = 2,00 м3/ч Г под min = 1,00 м3/ч
 Г обор max = 2,00 м3/ч Г обор min = 1,00 м3/ч
 М сеп. воды = Г сеп. М сеп. = Г сеп.
 Тхв = 0,00 °С
 Г3 max = 2,00 м3/ч Г3 min = 1,00 м3/ч
 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0*FA23 ПО 2.7
 Заводской номер 00196485
 ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 24/07/18г.-23/08/18г.
 Договор N: 8848
 Тип расходомера: ПРЭМ ДУ 40
 Предметы измерения:
 Г под max = 2,00 м3/ч Г под min = 1,00 м3/ч
 Г обор max = 2,00 м3/ч Г обор min = 1,00 м3/ч
 М сеп. воды = Г сеп. М сеп. = Г сеп.
 Тхв = 0,00 °С
 Г3 max = 2,00 м3/ч Г3 min = 1,00 м3/ч

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплонаблюдения

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: 40-летняя Полесть, 61 (ИТП-1)

Договор №: 8848

Тип расходомера: ПЭМ ДУ 40

Пределы измерений:

Годовые расходы: G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

Годовые расходы: G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

М сет. воды = П.суф Мтвс = П.суф

Тв = 0.00 °С

G3 max = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

Заводской номер 00207894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФЛ=0 Т3=1 КС=0x4458 ПО 2.7

Дата	°С	°С	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	V5	M5	Qo	ВНР	ВОС	НС
°С	°С	°С	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	ч
°С	°С	°С	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	ч
24.07.2018	68,66	58,61	10,05	138,3	135,39	135,67	133,51	0	1,88	7	7	7	7	1,361	24	0	ч
25.07.2018	68,51	58,79	9,72	135,23	132,38	132,54	130,43	0	1,95	7	7	7	7	1,288	24	0	ч
26.07.2018	68,33	56,46	11,87	106,75	104,51	104,48	102,95	0	1,56	7	7	7	7	1,238	24	0	ч
27.07.2018	67,55	48,55	19	57,36	56,17	55,96	55,34	0	0,83	7	7	7	7	1,066	24	0	ч
28.07.2018	67,37	49,02	18,35	56,15	54,97	54,79	54,16	0	0,81	7	7	7	7	1,007	24	0	ч
29.07.2018	67,11	49,66	17,51	62,93	61,4	61,4	60,72	0	0,92	7	7	7	7	1,076	24	0	ч
30.07.2018	67,1	50,27	16,83	69,46	68,06	67,87	67,07	0	0,99	7	7	7	7	1,145	24	0	ч
31.07.2018	67,29	50,11	17,18	69,12	67,71	67,54	66,76	0	0,95	7	7	7	7	1,162	24	0	ч
01.08.2018	67,44	50,01	17,43	67,03	65,66	65,48	64,71	0	0,95	7	7	7	7	1,141	24	0	ч
02.08.2018	67,61	49,59	18,02	65,38	64,05	63,77	63,02	0	1,03	7	7	7	7	1,155	24	0	ч
03.08.2018	67,82	49,87	17,95	64,1	62,78	62,53	61,79	0	0,99	7	7	7	7	1,125	24	0	ч
04.08.2018	67,92	50,51	17,41	65,39	64,01	63,81	63,04	0	0,97	7	7	7	7	1,115	24	0	ч
05.08.2018	67,79	50,38	17,41	68,44	67,01	66,8	65,99	0	1,02	7	7	7	7	1,167	24	0	ч
06.08.2018	67,73	49,73	18	65,69	64,3	64,13	63,38	0	0,92	7	7	7	7	1,159	24	0	ч
07.08.2018	67,07	50,27	16,8	67,25	65,88	65,76	64,98	0	0,9	7	7	7	7	1,106	24	0	ч
08.08.2018	67,53	49,95	17,58	65,64	64,31	64,12	63,38	0	0,93	7	7	7	7	1,128	24	0	ч
09.08.2018	67,83	50,78	17,05	67,32	65,91	65,76	64,95	0	0,96	7	7	7	7	1,122	24	0	ч
10.08.2018	67,13	51,63	15,5	73,77	72,27	72,09	71,19	0	1,08	7	7	7	7	1,119	24	0	ч
11.08.2018	67,83	50,98	16,85	67,99	66,2	65,97	65,18	0	1,02	7	7	7	7	1,114	24	0	ч
12.08.2018	68,54	49,61	18,93	66,8	65,36	65,18	64,41	0	0,95	7	7	7	7	1,235	24	0	ч
13.08.2018	68,94	49,49	19,45	61,92	60,61	60,47	59,77	0	0,84	7	7	7	7	1,179	24	0	ч
14.08.2018	68,88	49,31	19,57	58,87	57,59	57,44	56,75	0	0,84	7	7	7	7	1,127	24	0	ч
15.08.2018	68,47	50,04	18,43	64,24	62,85	62,69	61,97	0	0,88	7	7	7	7	1,158	24	0	ч
16.08.2018	68,45	49,95	18,5	64,69	63,32	63,1	62,38	0	0,94	7	7	7	7	1,173	24	0	ч
17.08.2018	68,72	49,85	18,87	61,89	60,57	60,35	59,66	0	0,91	7	7	7	7	1,145	24	0	ч
18.08.2018	68,48	50,32	18,18	65,55	64,19	63,94	63,17	0	1,02	7	7	7	7	1,163	24	0	ч
19.08.2018	68,27	50,83	17,44	71,74	70,22	70,03	69,19	0	1,03	7	7	7	7	1,222	24	0	ч
20.08.2018	68,09	50,05	18,04	71,96	70,46	70,26	69,4	0	1,06	7	7	7	7	1,272	24	0	ч
21.08.2018	68,75	49,74	19,01	68,63	67,13	67	66,22	0	0,91	7	7	7	7	1,276	24	0	ч
22.08.2018	68,51	49,15	19,36	68,64	67,15	66,98	66,23	0	0,92	7	7	7	7	1,297	24	0	ч
23.08.2018	68,29	49,25	19,04	66,06	64,68	64,48	63,73	0	0,95	7	7	7	7	1,231	24	0	ч
Итого:	68	50,73	17,26	2223,8	2177,34	2172,3	2145,43	0	31,91	7	7	7	7	36,27	744	0	ч
Средние:	68	50,73	17,26	2223,8	2177,34	2172,3	2145,43	0	31,91	7	7	7	7	36,27	744	0	ч

Дата	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	ч
В1	М1	В2	М2	В3	М3	В4	М4	В5	М5	В6	М6	В7	М7	В8	М8	В9	ч
23/07/1824:00	46830,83	45497,97	44849,72	44378,69	0,7	1119,28	1507,08	10835	27								ч
23/08/1824:00	49054,72	47675,31	47022,11	46524,12	0,7	1151,19	1543,35	11579	27								ч
Итого:	2223,89	2177,34	2172,39	2145,43	0	31,91	36,27	744	0								ч

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "К" "Ломовларав"
Ф.И.О. А.Н. Клименко

Представитель теплонаблюд. организации
Ф.И.О. /О.А. Безбородова/



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплообмена

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: 40-летняя Победа, 61 (ИТП-2)

Договор №: 8848

Тип расходомера: ПРЭМ ДУ 40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

G3 max = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

T_{хв} = 0,00 °C

M сеп. воды = _____ т.сут M сеп = _____ т.сут

Заводской номер 00193664 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x70AA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	M1	Qo	BHP	BOC	HC	Средние:						
															°C	°C	°C	м³	т	м³	т
24.07.2018	67,64	53,14	14,5	51,46	50,41	50,47	49,8	0	0,61	7	7	0,726	24	0							
25.07.2018	67,57	52,93	14,64	49,87	48,84	48,86	48,24	0	0,6	7	7	0,716	24	0							
26.07.2018	67,29	52,66	14,63	46,65	45,69	45,73	45,13	0	0,56	7	7	0,67	24	0							
27.07.2018	66,23	46,43	19,8	31,43	30,83	30,85	30,56	0	0,27	7	7	0,611	24	0							
28.07.2018	66,14	48,94	17,2	32,78	32,13	32,22	31,84	0	0,29	7	7	0,55	24	0							
29.07.2018	66,16	48,63	17,53	38,25	37,49	37,54	37,14	0	0,35	7	7	0,656	24	0							
30.07.2018	66,09	49,54	16,55	41,81	40,98	41,02	40,54	0	0,44	7	7	0,677	24	0							
31.07.2018	66,21	49,05	17,16	39,06	38,31	38,32	37,85	0	0,46	7	7	0,657	24	0							
01.08.2018	66,37	49,23	17,14	37,74	36,98	37,04	36,62	0	0,36	7	7	0,632	24	0							
02.08.2018	66,51	48,65	17,86	38,78	38	38,03	37,58	0	0,42	7	7	0,679	24	0							
03.08.2018	66,63	48,94	17,69	35,32	34,61	34,65	34,23	0	0,38	7	7	0,607	24	0							
04.08.2018	66,76	50,14	16,62	37,5	36,77	36,8	36,33	0	0,44	7	7	0,61	24	0							
05.08.2018	66,69	48,72	17,97	38,87	38,05	38,11	37,64	0	0,41	7	7	0,683	24	0							
06.08.2018	66,61	48,29	18,32	37,7	36,91	36,98	36,57	0	0,34	7	7	0,675	24	0							
07.08.2018	65,99	48,87	17,12	39,7	38,93	38,95	38,52	0	0,41	7	7	0,665	24	0							
08.08.2018	66,42	48,37	18,05	37,56	36,81	36,84	36,48	0	0,33	7	7	0,666	24	0							
09.08.2018	66,5	46,45	20,05	31,25	30,62	30,66	30,33	0	0,29	7	7	0,612	24	0							
10.08.2018	65,98	48,23	17,75	40,22	39,4	39,42	38,99	0	0,41	7	7	0,696	24	0							
11.08.2018	66,7	48,52	18,18	37,76	36,96	37,01	36,6	0	0,36	7	7	0,672	24	0							
12.08.2018	67,23	46,41	20,82	32,49	31,81	31,81	31,52	0	0,29	7	7	0,662	24	0							
13.08.2018	67,59	45,56	22,03	31,94	31,25	31,23	30,96	0	0,29	7	7	0,688	24	0							
14.08.2018	67,55	46,2	21,35	32,16	31,5	31,42	31,12	0	0,38	7	7	0,672	24	0							
15.08.2018	67,21	47,71	19,5	35,17	34,47	34,37	34,02	0	0,45	7	7	0,674	24	0							
16.08.2018	67,18	45,8	21,38	33,35	32,68	32,57	32,26	0	0,42	7	7	0,696	24	0							
17.08.2018	67,47	47,92	19,55	35,16	34,46	34,36	33,96	0	0,5	7	7	0,675	24	0							
18.08.2018	66,97	48,35	18,95	35,88	35,13	35,06	34,66	0	0,47	7	7	0,665	24	0							
19.08.2018	66,97	46,77	20,2	34,39	33,69	33,61	33,26	0	0,43	7	7	0,679	24	0							
20.08.2018	66,85	46,1	20,75	36,41	35,68	35,56	35,2	0	0,48	7	7	0,74	24	0							
21.08.2018	67,49	46,27	21,22	36,28	35,53	35,38	35,03	0	0,5	7	7	0,754	24	0							
22.08.2018	67,06	43,4	23,66	30,09	29,47	29,38	29,15	0	0,32	7	7	0,696	24	0							
23.08.2018	67,11	46,62	20,49	37,44	36,7	36,51	36,13	0	0,57	7	7	0,749	24	0							
Итого:	66,82	48,15	18,66	1154,4	1131,09	1130,7	1118,26	0	12,83	7	7	20,81	744	0							

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	т	кВт	Qo	BHP	BOC
23/07/1824:00	9745,02	9473,77	9347,37	9255,82	0,08	217,95	323,57	3835	20	ч	ч
23/08/1824:00	10899,49	10674,86	10478,13	10374,08	0,08	230,78	344,38	4579	20	ч	ч
Итого:	1154,47	1131,09	1130,76	1118,26	0	12,83	20,81	744	0	ч	ч

Представитель абонента

Представитель теплообменника



Подпись /О.А. Бездорова/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: 40-летняя площадь, 61 (ИТП-3)

Договор №: 8848

Тип расходомера: ПРЭМ ДУ 40

Пределы измерения:

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч
Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч
Г сеп. воды = Г сеп. МРВС = Г сеп. П. с.у.т.

Т_{ка} = 0,00 °С

Заводской номер 001909292

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x48DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BCS	HC
	°C	°C	°C		м³	т	м³	т	м³	т	м³	т	кВт/см2	кВт/см2	ккал	ч
24.07.2018	68,4	55,14	13,26	66,94	65,53	69,63	68,68	0	-3,15	7	7	0,868	24	0		
25.07.2018	68,27	54,55	13,72	65,97	64,58	68,02	67,09	0	-2,51	7	7	0,889	24	0		
26.07.2018	67,97	51,91	16,06	52,49	51,4	54,24	53,53	0	-2,13	7	7	0,825	24	0		
27.07.2018	66,95	48,21	18,74	37,89	37,1	39,26	38,78	0	-1,68	7	7	0,694	24	0		
28.07.2018	66,84	49,5	17,34	38,73	37,98	40	39,52	0	-1,54	7	7	0,658	24	0		
29.07.2018	66,95	48,09	18,86	40,01	39,23	41,37	40,88	0	-1,65	7	7	0,741	24	0		
30.07.2018	66,66	49,47	17,19	45,93	44,96	47,47	46,92	0	-1,56	7	7	0,771	24	0		
31.07.2018	66,87	49,38	17,49	43,37	42,49	44,82	44,34	0	-1,85	7	7	0,742	24	0		
01.08.2018	67	49,62	17,38	44,67	43,77	46,02	45,48	0	-1,71	7	7	0,761	24	0		
02.08.2018	67,18	48,89	18,29	44,15	43,27	45,48	44,99	0	-1,72	7	7	0,789	24	0		
03.08.2018	67,33	49,69	17,84	41,47	40,63	42,78	42,3	0	-1,67	7	7	0,721	24	0		
04.08.2018	67,38	48,66	18,72	40,66	39,84	41,96	41,48	0	-1,64	7	7	0,745	24	0		
05.08.2018	67,35	49,71	17,64	44,37	43,44	45,92	45,42	0	-1,98	7	7	0,765	24	0		
06.08.2018	67,31	49,44	17,87	43,73	42,82	44,93	44,41	0	-1,59	7	7	0,765	24	0		
07.08.2018	66,68	49,34	17,34	44,95	44,07	46,35	45,82	0	-1,75	7	7	0,763	24	0		
08.08.2018	67,09	49,37	17,72	43,1	42,24	44,44	43,95	0	-1,71	7	7	0,747	24	0		
09.08.2018	67,29	49	18,29	43,99	43,1	45,3	44,81	0	-1,71	7	7	0,788	24	0		
10.08.2018	66,74	49,72	17,02	47,28	46,34	48,61	48,31	0	-1,97	7	7	0,788	24	0		
11.08.2018	67,39	49,72	17,67	44,26	43,35	45,61	45,1	0	-1,75	7	7	0,767	24	0		
12.08.2018	67,99	48,6	19,39	43,16	42,26	44,66	44,17	0	-1,91	7	7	0,822	24	0		
13.08.2018	68,33	47,65	20,68	40,99	40,15	42,23	41,76	0	-1,61	7	7	0,832	24	0		
14.08.2018	68,22	47,13	21,09	38,25	37,44	39,45	39	0	-1,56	7	7	0,789	24	0		
15.08.2018	67,9	48,84	19,06	41,08	40,23	42,4	41,92	0	-1,69	7	7	0,767	24	0		
16.08.2018	67,89	48,57	19,32	41,81	40,94	43,09	42,62	0	-1,68	7	7	0,792	24	0		
17.08.2018	68,16	48,49	19,67	41,22	40,37	42,43	41,95	0	-1,58	7	7	0,794	24	0		
18.08.2018	68,05	47,32	20,73	44,96	44,04	46,41	45,93	0	-1,89	7	7	0,914	24	0		
19.08.2018	67,79	47,9	19,89	44,61	43,7	46,03	45,55	0	-1,85	7	7	0,869	24	0		
20.08.2018	67,55	49,06	18,49	45,41	44,46	46,9	46,36	0	-1,9	7	7	0,822	24	0		
21.08.2018	68,19	47,6	20,59	43,12	42,22	44,45	43,96	0	-1,74	7	7	0,869	24	0		
22.08.2018	67,96	47,63	20,33	44,04	43,11	45,39	44,9	0	-1,79	7	7	0,876	24	0		
23.08.2018	67,82	46,5	21,32	44,46	43,57	45,89	45,41	0	-1,84	7	7	0,93	24	0		
Итого:	67,53	49,17	18,35	1387,1	1358,63	1431,7	1415,34	0	-56,71	7	7	24,67	744	0		

Дата	M3	т	M3	т	M3	т	Qo	BHP	BCS
23/07/1824:00	29235,9	28401,47	29822,27	0,66	-1120,8	969,30	10857	7	7
23/08/1824:00	30623	29760,1	31257,89	0,66	-1177,51	993,97	11601	7	7
Итого:	1387,1	1358,63	1431,79	1415,34	0	-56,71	24,67	744	0

Представитель теплоснабжающей организации

Ф.И.О. / О.А. Безбородова


Подпись

Ф.И.О. / А.Н. Клименко

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Домовлад" / А.Н. Клименко



МП



Представитель работодателя
 Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"
 А.И. Клименко /

Представитель теплонаблюдения
 / О.А. Безбородова /
 Ф.И.О. /

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Т	Гкал	ч	М3	Итого:
23/07/1824:00	65095,45	63200,8	81052,64	80098,65	729,07	-16897,85	2007,74	29655	881	2031,61	881
26/08/1824:00	66371,65	64451,26	82282,64	81315,25	749,3	-16863,99	2031,61	30471	881	2031,61	881
Итого:	1276,2	1250,46	1230	1216,6	20,23	33,86	23,87	816	0		

Дата	Т	С	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Т	М3	М3	Т	Гкал	ч	М3	Итого:
24.07.2018	67,15	47,25	19,9	35,4	34,67	34,5	34,16	0,59	0,51	7	0,688	24	0				
25.07.2018	67	46,98	20,02	34,4	33,7	33,3	32,99	0,56	0,71	7	0,673	24	0				
26.07.2018	67	47,33	19,67	35,8	35,08	34,7	34,35	0,61	0,73	7	0,69	24	0				
27.07.2018	66,72	48,85	17,87	35,6	34,87	34,5	34,12	0,42	0,75	7	0,621	24	0				
28.07.2018	66,49	48,64	17,85	34,6	33,88	33,6	33,23	0,42	0,65	7	0,603	24	0				
29.07.2018	67,01	47,75	19,26	33,7	32,99	32,7	32,37	0,5	0,62	7	0,635	24	0				
30.07.2018	66,49	48,19	18,3	37,8	37,05	36,5	36,1	0,59	0,95	7	0,675	24	0				
31.07.2018	66,56	49,38	17,18	39,2	38,44	38	37,55	0,5	0,89	7	0,661	24	0				
01.08.2018	66,65	50,09	16,56	42,9	42,05	41,4	40,89	0,54	1,16	7	0,696	24	0				
02.08.2018	66,84	48,69	18,15	38,9	38,11	37,6	37,18	0,59	0,93	7	0,691	24	0				
03.08.2018	67,06	47,76	19,3	35,9	35,19	34,6	34,25	0,58	0,94	7	0,678	24	0				
04.08.2018	67,11	48,47	18,64	35,3	34,58	34	33,64	0,46	0,94	7	0,642	24	0				
05.08.2018	67	47,7	19,3	38,7	37,94	37,2	36,78	0,69	1,16	7	0,73	24	0				
06.08.2018	66,96	48,63	18,33	38,8	38,03	37,2	36,8	0,6	1,23	7	0,698	24	0				
07.08.2018	66,29	47,99	18,3	37,7	36,94	36,1	35,7	0,57	1,24	7	0,677	24	0				
08.08.2018	66,62	48,02	18,6	37	36,29	35,4	35,02	0,57	1,27	7	0,675	24	0				
09.08.2018	67,06	47,99	19,07	36,9	36,15	35,5	35,1	0,61	1,05	7	0,688	24	0				
10.08.2018	66,44	48,03	18,41	37,5	36,73	36	35,57	0,56	1,16	7	0,676	24	0				
11.08.2018	67,15	47,8	19,35	36,3	35,57	34,9	34,49	0,58	1,08	7	0,687	24	0				
12.08.2018	67,83	47,16	20,67	36,8	36,05	35,4	35,03	0,72	1,02	7	0,743	24	0				
13.08.2018	68,14	47,15	20,99	35,3	34,56	33,7	33,38	0,67	1,18	7	0,725	24	0				
14.08.2018	68,1	47,72	20,38	34,6	33,88	33,2	32,86	0,58	1,02	7	0,692	24	0				
15.08.2018	67,65	46,77	20,88	35	34,31	33,7	33,39	0,64	0,92	7	0,714	24	0				
16.08.2018	67,72	47,21	20,51	35,4	34,68	34	33,65	0,62	1,03	7	0,71	24	0				
17.08.2018	67,82	48,01	19,81	35,3	34,55	33,9	33,52	0,53	1,03	7	0,686	24	0				
18.08.2018	67,61	47,98	19,63	37,3	36,54	35,8	35,41	0,59	1,13	7	0,716	24	0				
19.08.2018	67,45	47,8	19,65	39,5	38,7	38,1	37,66	0,69	1,04	7	0,76	24	0				
20.08.2018	67,28	48,23	19,05	40,6	39,79	39,1	38,7	0,66	1,09	7	0,758	24	0				
21.08.2018	67,98	47,95	20,03	39	38,19	37,5	37,07	0,66	1,12	7	0,763	24	0				
22.08.2018	67,63	48,23	19,4	40	39,18	38,5	38,04	0,66	1,14	7	0,758	24	0				
23.08.2018	67,31	48,54	18,77	40,9	40,12	39,4	38,95	0,63	1,17	7	0,754	24	0				
24.08.2018	67,27	47,99	19,28	40,1	39,29	38,8	38,37	0,67	0,92	7	0,755	24	0				
25.08.2018	67,18	48,12	19,06	41,2	40,4	39,9	39,44	0,68	0,96	7	0,769	24	0				
26.08.2018	66,73	48,13	18,6	42,8	41,96	41,3	40,84	0,69	1,12	7	0,781	24	0				
Итого:	67,15	48,01	19,14	1276,2	1250,46	1230	1216,6	20,23	33,86	7	23,87	816	0				

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БЛ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0ХАААА ПО 2.7

Тхв= 0,00°С
 М сет. воды= _____ т.сут Мтвс= _____ т.сут
 Г3 max = 2.00 М3/ч = 2.00 М3/ч Г3 min = 1.00 М3/ч
 Г под max = 2.00 М3/ч Г обр min = 1.00 М3/ч
 Г под min = 2.00 М3/ч Г под min = 1.00 М3/ч
 Пределы измерений:
 Адрес: Университетская Набережная, 48 (ИТП-1 тип расходомера)
 Договор N:5487

ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплонаблюдения
 24/07/18г.-26/08/18г.

24/07/18г.-26/08/18г.

Адрес: Университетская набережная, 48 (ИТП-2тин расхомера: Логовор N:5487

Тепловые пункты: Теловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Дополнительные расходы: 1.00 м3/ч Г под max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = П.султ Мтвс = П.султ Мтвс = Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °С Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 БВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x972A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	кВт/см2	кВт/см2	г/ч	г/ч
24.07.2018	67,28	51,51	15,77	42,5	41,67	41,7	41,22	0,52	0,45	7	7	0,656	24	0	
25.07.2018	67,14	51,04	16,1	44	43,11	43,2	42,66	0,64	0,45	7	7	0,691	24	0	
26.07.2018	67,14	51,83	15,31	44,1	43,21	43,3	42,77	0,56	0,44	7	7	0,661	24	0	
27.07.2018	66,86	51,91	14,95	43,6	42,76	42,9	42,39	0,51	0,37	7	7	0,64	24	0	
28.07.2018	66,62	52,24	14,38	43,4	42,51	42,7	42,18	0,47	0,33	7	7	0,612	24	0	
29.07.2018	67,14	52,25	14,89	43,1	42,21	42,1	41,58	0,49	0,63	7	7	0,627	24	0	
30.07.2018	66,5	53,26	13,24	49	48,04	48,3	47,68	0,49	0,36	7	7	0,634	24	0	
31.07.2018	66,71	53,06	13,65	47,8	46,81	47,1	46,47	0,48	0,34	7	7	0,638	24	0	
01.08.2018	66,73	52,53	14,2	48,5	47,54	47,7	47,07	0,59	0,47	7	7	0,672	24	0	
02.08.2018	66,96	53,05	13,91	47,3	46,36	46,4	45,8	0,5	0,56	7	7	0,645	24	0	
03.08.2018	67,21	52,7	14,51	47,6	46,63	46,9	46,32	0,59	0,31	7	7	0,679	24	0	
04.08.2018	67,27	51,9	15,37	47,7	46,7	46,8	46,2	0,69	0,5	7	7	0,716	24	0	
05.08.2018	67,12	52,15	14,97	48,7	47,7	47,7	47,07	0,67	0,63	7	7	0,714	24	0	
06.08.2018	67,09	52,7	14,39	49,4	48,41	48,5	47,89	0,64	0,52	7	7	0,694	24	0	
07.08.2018	66,39	53,39	13	51,6	50,55	50,5	49,84	0,55	0,71	7	7	0,658	24	0	
08.08.2018	66,74	53,23	13,51	49,5	48,49	48,5	47,85	0,54	0,64	7	7	0,656	24	0	
09.08.2018	67,18	53,21	13,97	47,6	46,6	46,5	45,89	0,52	0,71	7	7	0,653	24	0	
10.08.2018	66,61	53,81	12,8	53,5	52,45	52,5	51,79	0,55	0,66	7	7	0,671	24	0	
11.08.2018	67,33	54,04	13,29	50,5	49,48	49,5	48,82	0,48	0,66	7	7	0,656	24	0	
12.08.2018	67,92	53,11	14,81	46,8	45,82	45,7	45,09	0,54	0,73	7	7	0,678	24	0	
13.08.2018	68,27	53,02	15,25	45,6	44,63	44,6	44,04	0,56	0,59	7	7	0,679	24	0	
14.08.2018	68,25	53,06	15,19	44,8	43,85	43,9	43,35	0,53	0,5	7	7	0,665	24	0	
15.08.2018	67,81	53,05	14,76	45,7	44,73	44,8	44,24	0,5	0,49	7	7	0,657	24	0	
16.08.2018	67,87	52,33	15,54	47,6	46,6	46,7	46,09	0,69	0,51	7	7	0,725	24	0	
17.08.2018	67,96	53,07	14,89	44,3	43,36	43,5	42,97	0,45	0,39	7	7	0,643	24	0	
18.08.2018	67,82	53,03	14,79	49,5	48,49	48,7	48,08	0,61	0,41	7	7	0,715	24	0	
19.08.2018	67,6	53,46	14,14	53,4	52,28	52,4	51,72	0,64	0,56	7	7	0,74	24	0	
20.08.2018	67,38	53,81	13,57	54,5	53,37	53,6	52,89	0,6	0,48	7	7	0,723	24	0	
21.08.2018	68,13	53,44	14,69	50,6	49,55	49,5	48,83	0,59	0,72	7	7	0,729	24	0	
22.08.2018	67,8	53,28	14,52	49,5	48,49	48,6	47,94	0,54	0,55	7	7	0,706	24	0	
23.08.2018	67,47	53,54	13,93	55,4	54,26	54,3	53,57	0,66	0,69	7	7	0,755	24	0	
24.08.2018	67,45	54,05	13,4	55,2	54,05	54,2	53,46	0,57	0,59	7	7	0,724	24	0	
25.08.2018	67,31	53,12	14,19	57,7	56,51	56,8	56,05	0,77	0,46	7	7	0,835	24	0	
26.08.2018	66,87	52,6	14,27	59,8	58,58	58,8	58,04	0,85	0,54	7	7	0,835	24	0	
Итого:	67,29	52,87	14,41	1659,8	1625,8	1628,9	1607,85	19,58	17,95	7	7	23,34	816	0	
Средние:	67,29	52,87	14,41	1659,8	1625,8	1628,9	1607,85	19,58	17,95	7	7	23,34	816	0	

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	кВт	кВт/ч	г/ч
23/07/1824:00	12442,1	12046,57	11956,3	11818,28	181,3	228,29	476,08	5023	6	6	6
26/08/1824:00	14101,9	13672,37	13585,2	13426,13	200,88	246,24	499,42	5839	6	6	6
Итого:	1659,8	1625,8	1628,9	1607,85	19,58	17,95	23,34	816	0	0	0

Представитель эаонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"
А.Н. Клименко



Представитель теплоснабжающей организации

Подпись
/О.А. Безородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г.-26/08/18г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОВИРБ" Дворов №:8848

Адрес: Университетская Набережная, 48 (ИТП-3 тип расходомера:

Пределы измерений:

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Дворовные расходы:

M сер. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0,00 °C G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

заводской номер 00255354 БВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x45F1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
24.07.2018	66,74	45,41	21,33	33,3	32,6	31,97	31,5	31,19	0,53	0,78	7	7	7	0,622	24	0	
30.07.2018	66,17	46,73	19,44	32,6	31,97	31,5	31,26	0,67	0,87	7	7	7	7	0,661	24	0	
31.07.2018	66,07	45,54	20,53	32,8	32,13	31,5	31,26	0,67	0,87	7	7	7	7	0,689	24	0	
01.08.2018	66,27	44,94	21,33	32,9	32,14	31,6	31,33	0,74	0,88	7	7	7	7	0,656	24	0	
02.08.2018	66,5	45,6	20,9	32,1	30,9	30,66	30,66	0,65	0,78	7	7	7	7	0,638	24	0	
03.08.2018	66,65	46,03	20,62	31,6	30,96	30,3	30,06	0,59	0,9	7	7	7	7	0,633	24	0	
04.08.2018	66,73	46,29	20,44	31,9	31,23	30,7	30,45	0,57	0,78	7	7	7	7	0,64	24	0	
05.08.2018	66,61	45,67	20,94	34,1	33,99	32,7	32,46	0,75	0,93	7	7	7	7	0,696	24	0	
06.08.2018	66,57	45,94	20,63	33	32,3	31,7	31,45	0,67	0,85	7	7	7	7	0,666	24	0	
07.08.2018	65,92	46,54	19,38	34,5	33,82	33,2	32,92	0,64	0,9	7	7	7	7	0,654	24	0	
08.08.2018	66,27	46,37	19,9	34	33,3	32,6	32,33	0,68	0,97	7	7	7	7	0,662	24	0	
09.08.2018	66,71	46,06	20,65	32,7	32,05	31,5	31,24	0,66	0,81	7	7	7	7	0,659	24	0	
10.08.2018	66,13	47,31	18,82	35	34,28	33,6	33,27	0,55	1,01	7	7	7	7	0,643	24	0	
11.08.2018	66,77	46,49	20,28	34,6	33,66	33,2	32,93	0,7	0,93	7	7	7	7	0,685	24	0	
12.08.2018	67,48	46,28	21,2	33	32,28	31,7	31,4	0,69	0,88	7	7	7	7	0,685	24	0	
13.08.2018	67,77	45,46	22,31	32,2	31,54	30,8	30,56	0,74	0,98	7	7	7	7	0,701	24	0	
14.08.2018	67,7	46,1	21,6	32,1	31,46	30,7	30,46	0,65	1	7	7	7	7	0,676	24	0	
15.08.2018	67,29	45,75	21,59	33,5	33,1	32,2	31,96	0,71	0,84	7	7	7	7	0,701	24	0	
16.08.2018	67,34	45,75	21,59	34	33,31	32,8	32,54	0,75	0,77	7	7	7	7	0,718	24	0	
17.08.2018	67,46	46,32	21,14	32,8	32,13	31,4	31,16	0,62	0,97	7	7	7	7	0,678	24	0	
18.08.2018	67,23	46,2	21,03	34,6	33,88	33,3	33,03	0,7	0,85	7	7	7	7	0,712	24	0	
19.08.2018	67,02	46,15	20,87	36,1	35,37	34,6	34,27	0,75	1,1	7	7	7	7	0,74	24	0	
20.08.2018	67,11	45,83	21,28	37,2	36,43	35,9	35,55	0,85	0,88	7	7	7	7	0,776	24	0	
21.08.2018	67,56	45,9	21,66	34,9	34,16	33,5	33,23	0,73	0,93	7	7	7	7	0,74	24	0	
22.08.2018	67,2	45,75	21,45	36,1	35,38	34,8	34,52	0,81	0,86	7	7	7	7	0,759	24	0	
23.08.2018	66,92	45,83	21,09	36,7	35,95	35,4	35,08	0,8	0,87	7	7	7	7	0,757	24	0	
24.08.2018	66,9	45,71	21,19	37,8	37,04	36,6	36,25	0,84	0,79	7	7	7	7	0,783	24	0	
25.08.2018	66,78	46,4	20,38	37,6	36,86	36,3	35,95	0,74	0,91	7	7	7	7	0,753	24	0	
26.08.2018	66,45	46,29	20,16	40,8	40,01	39,5	39,07	0,88	0,94	7	7	7	7	0,804	24	0	
Итого:				1156,6	1132,93	1104,49	1104,49	23,25	28,44	7	7	7	7	23,48	816	0	

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC
м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	ч	ч
23/07/18г.24:00	76126,5	73883,43	71280	7042,59	744,33	3440,84	2359,41	29654	882		
26/08/18г.4:00	77283,1	75016,36	72393,9	71547,08	767,58	3469,28	2382,89	30470	882		
Итого:	1156,6	1132,93	1113,9	1104,49	23,25	28,44	23,48	816	0		

Представитель абонента
 Генеральный директор ООО "УК "Домовирб"
 А.Н. Клименко /
 Подпись
 Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 /
 Подпись
 Ф.И.О.
 /О.А. Безородова/



МН

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплообменника

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: ООО "ЮКОУПРАБ" Дворов №8848

Тип расходомера: _____

Пределы измерения: _____

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

М сеп. воды = _____ Г.султ Мтвс = _____ Г.султ

Твб = 0.00 °С

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 П3=1 КС=0×С90Д ПО 2.7

Дата	°С		кг/см2		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888	M889	M890	M891	M892	M893	M894	M895	M896	M897	M898	M899	M900	M901	M902	M903	M904	M905	M906	M907	M908	M909	M910	M9
------	----	--	--------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----



Подпись: А.Н.Клименко
 Подпись: И.И.О.
 Представитель теплоснабж. организации

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Т	Кал	ч	ч
23/07/1824:00	35461,1	34933,92	35609,71	35285,58	6,83	891,66	1351,88	9514	0	0
23/08/1824:00	36941,66	35843,84	37098,45	36759,9	6,84	916,06	1386,03	10258	0	0
Итого:	1480,56	1449,92	1488,74	1474,32	0,01	-24,4	34,15	744	0	0

Дата	Т	Кал	ч	ч	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Т	Кал	ч	ч	BC	HC
24.07.2018	43,25	24,66	46,54	46,96	46,49	0	-0,95	7	7	1,122	24	0	0	0	0	0
25.07.2018	67,75	43,47	24,28	45,13	44,19	45,57	45,15	0	-0,96	7	7	1,073	24	0	0	0
26.07.2018	67,73	44,37	23,36	44,39	43,48	44,79	44,35	0	-0,87	7	7	1,014	24	0	0	0
27.07.2018	67,46	44,33	23,13	44,23	43,27	44,62	44,17	0	-0,9	7	7	0,996	24	0	0	0
28.07.2018	67,19	44,73	22,46	42,32	41,48	42,69	42,25	0	-0,77	7	7	0,931	24	0	0	0
29.07.2018	67,73	43,91	23,82	43,47	42,59	43,87	43,45	0	-0,86	7	7	1,014	24	0	0	0
30.07.2018	67,1	45,32	21,78	47,2	46,27	47,52	47,05	0	-0,78	7	7	1,006	24	0	0	0
01.07.2018	67,12	44,69	22,43	48,06	47,07	48,39	47,92	0	-0,85	7	7	1,056	24	0	0	0
02.07.2018	67,27	45,36	21,91	48,79	47,8	49,06	48,56	0	-0,76	7	7	1,047	24	0	0	0
03.07.2018	67,46	44,48	22,98	46,76	45,78	47,08	46,62	0	-0,84	7	7	1,054	24	0	0	0
04.07.2018	67,69	44,87	22,82	46,89	47,2	46,72	46,72	0	-0,81	7	7	1,048	24	0	0	0
05.07.2018	67,62	44,2	23,42	48,89	47,89	49,14	48,66	0	-0,77	7	7	1,084	24	0	0	0
06.07.2018	67,56	44,9	22,66	48,89	47,73	48,9	48,42	0	-0,69	7	7	1,064	24	0	0	0
07.07.2018	66,86	44,51	22,35	48,7	47,73	48,9	48,42	0	-0,69	7	7	1,091	24	0	0	0
08.07.2018	67,25	43,53	23,72	47,01	46,06	47,27	46,81	0,01	-0,75	7	7	1,091	24	0	0	0
09.07.2018	67,69	45,25	22,44	46,68	45,73	46,9	46,44	0	-0,71	7	7	1,053	24	0	0	0
10.07.2018	67,04	45,84	21,2	50,72	49,72	50,9	50,42	0	-0,7	7	7	1,053	24	0	0	0
11.07.2018	67,76	44,55	23,21	48,18	47,16	48,42	47,94	0	-0,78	7	7	1,092	24	0	0	0
12.07.2018	68,5	44,11	24,39	48,46	47,45	48,6	48,16	0	-0,71	7	7	1,155	24	0	0	0
13.07.2018	68,93	43,59	25,34	46,75	45,74	46,82	46,38	0	-0,64	7	7	1,157	24	0	0	0
14.07.2018	68,89	43,68	25,21	45,53	44,53	45,63	45,19	0	-0,66	7	7	1,122	24	0	0	0
15.07.2018	68,45	43,68	24,77	48,79	47,6	48,95	48,47	0	-0,71	7	7	1,182	24	0	0	0
16.07.2018	68,43	44,38	24,05	48,68	47,67	48,9	48,42	0	-0,75	7	7	1,141	24	0	0	0
17.07.2018	68,54	44,86	23,68	46,6	45,61	46,84	46,37	0	-0,76	7	7	1,077	24	0	0	0
18.07.2018	68,31	44,24	24	49,01	47,99	49,23	48,76	0	-0,77	7	7	1,149	24	0	0	0
19.07.2018	68,09	43,21	24,88	51,74	50,66	51,99	51,51	0	-0,85	7	7	1,257	24	0	0	0
20.07.2018	67,92	44,11	23,81	51,33	50,28	51,52	51,05	0	-0,77	7	7	1,196	24	0	0	0
21.07.2018	68,63	43,15	25,48	51,76	50,66	52,01	51,54	0	-0,88	7	7	1,289	24	0	0	0
22.07.2018	68,2	43,3	24,9	51,04	49,97	51,27	50,79	0	-0,82	7	7	1,242	24	0	0	0
23.07.2018	67,86	43,8	24,06	52,33	51,26	52,5	52,02	0	-0,76	7	7	1,233	24	0	0	0
Итого:	67,82	44,25	23,57	1480,5	1449,92	1488,7	1474,32	0,01	-24,4	7	7	34,14	744	0	0	0

Заводской номер 002085226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ 3 БМ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0XС90D ПО 2.7

Абонент: ООО "ЛОМОВПРАВ" Адрес: Братск Кашинских, 121
 Тел: 001
 Предельные измерения:
 Тип расходомера:
 Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч
 М сст. воды = П.СУП Мтвс = П.СУП
 Тхв = 0.00°С
 Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения
 24/07/18г. - 23/08/18г.
 Договор N: 8848



Подпись _____
 Ф.И.О. А.Н. Клименко
 Генеральный директор ООО "УК "Домовая"
 Представитель абонента

Подпись _____
 Ф.И.О. Беляева О.К.
 Представитель теплоснабж. организации

Дата	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3
Дата	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3	М3
23/07/1824:00	36078,1	35020,38	34777,74	34439,59	4,09	580,79	1283,68	8991	0	0	0	0
23/08/1824:00	38366,21	37261,97	37024,32	36658,18	4,1	603,79	1317,93	9735	0	0	0	0
Итого:	2288,11	2241,59	2246,58	2218,59	0,01	23	34,25	744	0	0	0	0

Дата	t1	t2	t3	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V3	M3	V3	M3	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
24.07.2018	67,18	51,16	16,02	70,55	69,11	68,95	68,12	0	0,99	7	1,107	24	0	7	7	1,107	24	0	0
25.07.2018	67,01	50,5	16,51	67,54	66,17	66,02	65,23	0	0,94	7	1,09	24	0	7	7	1,09	24	0	0
26.07.2018	67,03	51,95	15,08	70,87	69,43	69,38	68,53	0	0,9	7	1,047	24	0	7	7	1,047	24	0	0
27.07.2018	66,71	51,4	15,31	68,25	66,81	66,66	66	0	0,89	7	1,022	24	0	7	7	1,022	24	0	0
27.07.2018	66,5	52,42	14,08	66,77	65,47	65,43	64,62	0	0,85	7	0,919	24	0	7	7	0,919	24	0	0
28.07.2018	66,91	52,4	14,51	69,4	67,96	67,97	67,08	0	0,88	7	0,986	24	0	7	7	0,986	24	0	0
29.07.2018	66,21	52,89	13,6	78,49	76,93	75,93	75,92	0	1,01	7	1,046	24	0	7	7	1,046	24	0	0
30.07.2018	66,49	52,89	13,6	78,49	76,93	75,93	75,92	0	1,01	7	1,046	24	0	7	7	1,046	24	0	0
31.07.2018	66,44	52,88	13,56	77,02	75,48	75,52	74,55	0	0,93	7	1,021	24	0	7	7	1,021	24	0	0
01.08.2018	66,65	53,03	13,62	78,81	77,21	77,3	76,29	0	0,92	7	1,049	24	0	7	7	1,049	24	0	0
02.08.2018	66,71	52,02	14,69	73,28	71,84	71,83	70,9	0	0,94	7	1,056	24	0	7	7	1,056	24	0	0
03.08.2018	66,94	52,28	14,66	73,3	71,82	71,88	70,98	0	0,84	7	1,052	24	0	7	7	1,052	24	0	0
03.08.2018	66,94	52,28	14,66	73,3	71,82	71,88	70,98	0	0,84	7	1,052	24	0	7	7	1,052	24	0	0
04.08.2018	67,08	53,48	13,6	75,48	73,99	74,04	73,04	0	0,95	7	1,006	24	0	7	7	1,006	24	0	0
04.08.2018	66,9	52,46	14,44	76,28	74,74	74,84	73,88	0	0,86	7	1,079	24	0	7	7	1,079	24	0	0
05.08.2018	66,9	52,46	14,44	76,28	74,74	74,84	73,88	0	0,86	7	1,079	24	0	7	7	1,079	24	0	0
06.08.2018	66,85	52,08	14,77	76,44	74,92	74,99	74,03	0	0,89	7	1,105	24	0	7	7	1,105	24	0	0
07.08.2018	66,21	52,29	13,92	79,86	78,26	78,54	77,55	0	0,71	7	1,091	24	0	7	7	1,091	24	0	0
08.08.2018	66,53	51,98	14,55	73,11	71,64	71,85	70,94	0	0,7	7	1,043	24	0	7	7	1,043	24	0	0
09.08.2018	66,93	52,32	14,61	73,16	71,68	71,92	71	0	0,68	7	1,045	24	0	7	7	1,045	24	0	0
10.08.2018	66,31	52,57	13,74	78,11	76,54	76,71	75,74	0,01	0,8	7	1,05	24	0	7	7	1,05	24	0	0
11.08.2018	67,01	52	15,01	71,47	70	70,25	69,37	0	0,63	7	1,047	24	0	7	7	1,047	24	0	0
12.08.2018	67,74	51	16,74	69,72	68,27	68,78	67,94	0	0,33	7	1,141	24	0	7	7	1,141	24	0	0
13.08.2018	68,12	51,19	16,93	68,4	66,97	67,61	66,77	0	0,2	7	1,132	24	0	7	7	1,132	24	0	0
14.08.2018	68,1	51,38	16,72	67,87	66,41	67,06	66,23	0	0,18	7	1,108	24	0	7	7	1,108	24	0	0
15.08.2018	67,64	51,83	15,81	71,8	70,35	70,79	69,91	0	0,44	7	1,113	24	0	7	7	1,113	24	0	0
16.08.2018	67,62	51	16,62	71,08	69,63	69,89	69,05	0	0,58	7	1,157	24	0	7	7	1,157	24	0	0
17.08.2018	67,8	51,55	16,25	73,88	71,86	72,17	71,31	0	0,55	7	1,166	24	0	7	7	1,166	24	0	0
18.08.2018	67,56	49,59	17,97	75,58	74,03	74,22	73,35	0	0,68	7	1,328	24	0	7	7	1,328	24	0	0
18.08.2018	67,56	49,59	17,97	75,58	74,03	74,22	73,35	0	0,68	7	1,328	24	0	7	7	1,328	24	0	0
19.08.2018	67,36	50,13	17,23	80,18	78,51	78,65	77,75	0	0,76	7	1,35	24	0	7	7	1,35	24	0	0
20.08.2018	67,15	51,13	16,02	79,4	77,76	77,86	76,92	0	0,84	7	1,245	24	0	7	7	1,245	24	0	0
21.08.2018	67,85	51,37	16,48	76,16	74,6	74,8	73,91	0	0,69	7	1,23	24	0	7	7	1,23	24	0	0
22.08.2018	67,45	51,48	15,97	77,66	76,05	76,28	75,33	0	0,72	7	1,213	24	0	7	7	1,213	24	0	0
23.08.2018	67,08	51,53	15,55	78,69	77,07	77,31	76,35	0	0,72	7	1,198	24	0	7	7	1,198	24	0	0
Итого:	67,09	51,78	15,3	2288,1	2241,59	2246,5	2218,59	0,01	23	7	34,25	744	0	7	7	34,25	744	0	0

Заводской номер 00208531 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x7A6B ПО 2.7

Тmax = 0,00°С
 М сеп. воды = _____ т.с/ч Мтс = _____ т.с/ч
 G сеп max = 2,00 м3/ч G сеп min = 1,00 м3/ч
 G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
 Предузы измерения: _____
 Тип расходомера: _____
 Договор N:8848

Адрес: Братев Каширных, 113
 Теловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001
 Абонент: ООО "УК "ДОМОВАЯ"
 Договор N:8848
 24/07/18г. - 23/08/18г.
 о сучочных параметрах теплоснабжения
 ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Договор N:8848

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

Адрес: Братская Кашириних, 109

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т. сеп. Мтрас = _____ т. сеп.

Тхв = 0.00 °С


Заводской номер 00208303
Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x62A2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC	Средние:	
																		Итого:	Итого:
24.07.2018	68,65	48,67	19,98	60,89	59,63	59,7	59,01	0	0,62	7	1,188	24	0						
25.07.2018	68,54	48,61	19,93	60,63	59,31	59,41	58,78	0	0,53	7	1,181	24	0						
26.07.2018	68,49	48,99	19,5	59,94	58,69	58,78	58,11	0	0,58	7	1,143	24	0						
27.07.2018	68,19	49	19,19	58,78	57,55	57,67	57,01	0	0,54	7	1,102	24	0						
28.07.2018	67,98	50,06	17,92	58,88	57,66	57,83	57,12	0	0,54	7	1,033	24	0						
29.07.2018	68,29	49,2	19,09	59,21	57,96	58,15	57,52	0	0,44	7	1,107	24	0						
30.07.2018	67,24	50,67	16,57	68,48	68,89	68,07	68,07	0	0,41	7	1,135	24	0						
31.07.2018	67,71	50,19	17,52	64,95	63,63	64	63,28	0	0,35	7	1,116	24	0						
01.08.2018	68,01	50,22	17,79	64,36	63	63,47	62,7	0	0,3	7	1,123	24	0						
02.08.2018	68,18	49,98	18,2	63,15	61,86	62,22	61,49	0	0,37	7	1,124	24	0						
03.08.2018	68,39	49,91	18,48	62,39	61,1	61,5	60,78	0	0,32	7	1,13	24	0						
04.08.2018	68,47	49,41	19,06	61,89	60,63	61	60,3	0	0,33	7	1,158	24	0						
05.08.2018	68,3	49,98	18,32	67,36	65,95	66,49	65,7	0	0,25	7	1,207	24	0						
06.08.2018	68,25	50,13	18,12	65,02	63,67	64,25	63,48	0	0,19	7	1,154	24	0						
07.08.2018	67,54	50,25	17,29	67,21	65,81	66,65	65,89	0	0,08	7	1,138	24	0						
08.08.2018	67,93	49,15	18,78	66	64,62	65,36	64,63	0	0,01	7	1,212	24	0						
09.08.2018	68,43	49,94	18,49	64,28	62,91	63,74	62,98	0	0,07	7	1,162	24	0						
10.08.2018	67,73	49,9	17,83	68,49	67,08	67,81	67,04	0	0,04	7	1,193	24	0						
11.08.2018	68,45	49,44	19,01	64,31	62,98	63,71	62,97	0	0,01	7	1,198	24	0						
12.08.2018	69,25	48,38	20,87	61,9	59,4	59,07	58,41	0	0,31	7	1,221	24	0						
13.08.2018	69,67	48,61	21,06	59,4	59,52	58,28	58,5	0	0,22	7	1,196	24	0						
14.08.2018	69,64	49,11	20,53	59,52	58,28	59,2	58,5	0	0,22	7	1,196	24	0						
15.08.2018	68,67	49,36	19,31	63,94	62,54	63,58	62,86	0	0,32	7	1,207	24	0						
16.08.2018	68,8	49,53	19,27	65,83	64,43	65,39	64,64	0	0,21	7	1,242	24	0						
17.08.2018	69,31	49,47	19,84	63,3	61,94	62,84	62,13	0	0,19	7	1,229	24	0						
18.08.2018	69,01	49,81	19,2	65,82	64,36	65,36	64,62	0	0,26	7	1,234	24	0						
19.08.2018	68,73	49,22	19,51	69,33	67,81	68,78	67,99	0	0,18	7	1,321	24	0						
20.08.2018	68,67	49,84	18,83	69,98	68,47	69,33	68,52	0	0,05	7	1,286	24	0						
21.08.2018	69,33	48,87	20,46	66,03	64,59	65,46	64,73	0	0,14	7	1,322	24	0						
22.08.2018	68,89	49,18	19,71	66,93	65,51	66,44	65,72	0	0,21	7	1,291	24	0						
23.08.2018	68,48	49,29	19,19	69,13	67,69	68,65	67,88	0	0,19	7	1,298	24	0						
Итого:	68,49	49,49	18,99	1988,7	1946,85	1966,2	1943,65	0	3,2	7	36,915	744	0						

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC
23/07/1824:00	31791,49	30775,63	30840,88	30539,77	0,01	235,86	1249,18	7357	314		
23/08/1824:00	33780,26	32722,48	32807,1	32483,42	0,01	239,06	1286,09	8101	314		
Итого:	1988,77	1946,85	1966,22	1943,65	0	3,2	36,91	744	0		

Представитель теплоснабж. организации

И.О. Ф.И.О. _____
Подпись



И.О. Ф.И.О. _____
Подпись
А.Н. Клименко
Генеральный директор ООО УК "Ломовправа"
Представитель абонента

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	O1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	67,24	68,70	49,76	18,94	19,03	18,94	0,99	0,89	1,28	68,16	68,45	24
25.07.2018	65,77	68,56	49,53	19,03	18,85	19,03	0,98	0,88	1,25	66,66	66,95	24
26.07.2018	64,10	68,49	49,64	18,53	18,53	18,53	0,98	0,87	1,19	64,97	65,26	24
27.07.2018	64,30	68,19	49,66	18,53	18,53	18,53	0,99	0,87	1,19	65,17	65,45	24
28.07.2018	64,88	67,97	49,81	18,15	18,15	18,15	0,99	0,89	1,18	65,75	66,05	24
29.07.2018	64,31	68,45	49,86	18,59	18,59	18,59	0,98	0,89	1,19	65,21	65,45	24
30.07.2018	71,24	67,61	50,06	17,55	17,55	17,55	0,99	0,89	1,25	72,20	72,51	24
31.07.2018	70,29	67,81	49,86	17,95	17,95	17,95	0,99	0,89	1,26	71,26	71,52	24
01.08.2018	70,20	68,04	49,95	18,09	18,09	18,09	0,97	0,91	1,27	71,19	71,44	24
02.08.2018	70,20	68,20	49,84	18,37	18,37	18,37	0,99	0,89	1,29	71,00	71,21	24
03.08.2018	69,42	68,40	49,62	18,78	18,78	18,78	0,98	0,88	1,31	70,44	70,60	24
04.08.2018	68,44	68,47	49,47	19,00	19,00	19,00	0,98	0,89	1,30	69,43	69,62	24
05.08.2018	69,30	68,29	49,60	18,69	18,69	18,69	0,97	0,88	1,30	70,29	70,48	24
06.08.2018	67,50	68,24	49,73	18,51	18,51	18,51	0,98	0,88	1,25	68,47	68,66	24
07.08.2018	70,10	67,61	49,98	17,63	18,04	17,63	0,98	0,87	1,22	68,52	68,72	24
08.08.2018	67,56	67,99	49,95	18,04	18,04	18,04	0,95	0,87	1,22	68,52	68,72	24
09.08.2018	67,08	68,44	50,04	18,39	18,39	18,39	0,96	0,86	1,23	68,06	68,24	24
10.08.2018	73,69	67,74	49,94	17,80	17,80	17,80	0,95	0,85	1,31	74,74	74,96	24
11.08.2018	68,09	68,48	50,00	18,48	18,48	18,48	0,94	0,84	1,26	69,08	69,27	24
12.08.2018	66,01	69,23	49,96	19,27	19,27	19,27	0,94	0,83	1,27	67,02	67,14	24
13.08.2018	62,72	69,65	49,72	19,94	19,94	19,94	0,95	0,83	1,25	63,69	63,78	24
14.08.2018	62,04	69,67	49,79	19,83	19,83	19,83	0,96	0,84	1,23	63,00	63,10	24
15.08.2018	66,88	68,97	49,72	19,08	19,11	19,11	0,98	0,86	1,28	67,90	68,01	24
16.08.2018	67,34	69,04	49,85	19,19	19,19	19,19	0,97	0,86	1,29	68,37	68,48	24
17.08.2018	65,72	69,28	50,06	19,22	19,22	19,22	0,97	0,88	1,27	66,74	66,84	24
18.08.2018	68,39	69,05	49,97	19,09	19,09	19,09	0,95	0,87	1,31	69,44	69,54	24
19.08.2018	70,85	68,78	50,00	18,78	18,78	18,78	0,94	0,86	1,33	71,93	72,03	24
20.08.2018	74,71	68,72	49,64	19,08	19,08	19,08	0,95	0,86	1,42	75,87	75,93	24
21.08.2018	70,47	69,40	49,47	19,93	19,93	19,93	0,96	0,86	1,40	71,63	71,56	24
22.08.2018	72,13	68,95	49,24	19,72	19,72	19,72	0,96	0,86	1,43	73,31	73,23	24
23.08.2018	74,19	68,56	49,60	18,97	18,97	18,97	0,99	0,87	1,41	75,37	75,35	24
Итого:	2114,95	2114,95	2114,95						39,67	2145,97	2151,18	744,00

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	БНР
23.07.2018	1242,91	34122,28	33519,56	602,72	33061,62	33054,78	6,84	
23.08.2018	1282,58	36268,25	35670,73	597,51	35176,57	35169,73	6,84	
Итого:	39,67	2145,97	2151,18	-5,21	2114,95	2114,95	0,00	744,00

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 23714416

Нежилиые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Гнр	Годп	БНР
23.07.2018	43,36	1147,47	1217,94	-70,47	1113,46	1207,85	-158,36
23.08.2018	45,45	1250,78	1331,03	-80,25	1214,89	1319,94	-169,03
Итого:	2,08	103,31	113,09	-9,78	101,42	112,09	-10,67



Представитель абонента
 Генеральный директор ООО УК "Климовские люди"
 А.Н. Клименко

Подпись
 Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/О.А. Безбородова/
 Ф.И.О.

ОЧЕТ
о суточных параметрах теплообменника

24/07/18г.-23/08/18г.

Дорогов N:8848

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

G3 max = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

Адрес: Подольск, д. 74 (итп-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 с.п. N 001

Дороговые расходы:

М сеп. воды = _____ л. с.у.т МТРС = _____ л. с.у.т

Т°в = 5.00 °С

Заводской номер 00217061
Ввод 1
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0×0А8А ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt		M1		M2		M3		V1		V2		V3		Mf		Qo		BHP		BOC HC				
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		
24.07.2018	68,56	44,63	23,93	47,97	46,99	46,74	46,28	0	0,71	10	8,5	1,123	24	0															
25.07.2018	68,41	44,69	23,72	47,16	46,17	45,92	45,45	0	0,72	10	8,5	1,097	24	0															
26.07.2018	68,36	44,87	23,49	46,97	46,01	45,71	45,23	0	0,78	10	8,5	1,082	24	0															
27.07.2018	68,07	45,65	22,42	47,06	46,09	45,84	45,36	0	0,73	10	8,5	1,035	24	0															
28.07.2018	67,86	45,89	21,97	46,99	46,03	45,77	45,29	0	0,74	10	8,5	1,01	24	0															
29.07.2018	68,33	45,58	22,75	46,55	45,58	45,34	44,88	0	0,7	10	8,5	1,035	24	0															
29.07.2018	68,33	45,58	22,75	46,55	45,58	45,34	44,88	0	0,7	10	8,5	1,035	24	0															
30.07.2018	67,47	45,83	21,64	46,56	45,57	45,3	47,78	0	0,79	10	8,5	1,049	24	0															
31.07.2018	67,73	46,24	21,49	46,65	46,67	46,45	48,97	0	0,7	10	8,5	1,067	24	0															
01.08.2018	67,88	45,49	22,39	48,48	47,49	47,33	46,87	0	0,62	10	8,5	1,064	24	0															
02.08.2018	68,04	45,69	22,35	48,21	47,25	47,06	46,59	0	0,66	10	8,5	1,057	24	0															
03.08.2018	68,29	45,25	23,04	48,4	47,39	47,23	46,79	0	0,55	10	8,5	1,091	24	0															
04.08.2018	68,34	45,2	23,14	46,87	45,95	45,83	45,35	0	0,55	10	8,5	1,065	24	0															
05.08.2018	68,2	44,41	23,79	49,18	48,17	48,38	47,9	0	0,27	10	8,5	1,109	24	0															
06.08.2018	68,14	45,13	23,01	49,18	48,17	48,38	47,9	0	0,27	10	8,5	1,109	24	0															
07.08.2018	67,49	45,27	22,22	49,89	48,87	49,39	48,91	0	-0,04	10	8,5	1,087	24	0															
08.08.2018	67,86	44,91	22,95	49,25	48,24	48,63	48,15	0	0,09	10	8,5	1,104	24	0															
09.08.2018	68,29	44,97	23,32	48,21	47,19	47,72	47,24	0	-0,05	10	8,5	1,101	24	0															
10.08.2018	67,66	45,63	22,03	51,6	50,55	50,95	50,47	0	0,08	10	8,5	1,112	24	0															
11.08.2018	68,36	44,9	23,46	49,31	48,28	48,83	48,35	0	-0,07	10	8,5	1,133	24	0															
12.08.2018	69,08	44,83	24,25	46,63	45,65	46,36	45,89	0	-0,24	10	8,5	1,106	24	0															
13.08.2018	69,5	43,87	25,63	45,01	44,04	44,79	44,33	0	-0,29	10	8,5	1,128	24	0															
14.08.2018	69,49	44,85	24,64	45,51	44,55	45,31	44,83	0	-0,28	10	8,5	1,098	24	0															
15.08.2018	68,66	44,48	24,38	48,6	47,6	48,34	47,86	0	-0,26	10	8,5	1,164	24	0															
16.08.2018	68,89	44,42	24,47	49,23	48,19	49,23	48,76	0	-0,57	10	8,5	1,181	24	0															
17.08.2018	69,14	43,26	25,88	47,68	46,65	48,19	47,71	0	-1,06	10	8,5	1,208	24	0															
18.08.2018	68,92	43,59	25,39	49,67	48,63	50,57	50,09	0	-1,46	10	8,5	1,237	24	0															
19.08.2018	68,68	44,12	24,56	50,21	49,18	50,91	50,43	0	-1,25	10	8,5	1,208	24	0															
20.08.2018	68,57	44,03	24,54	51,26	50,18	51,75	51,27	0	-1,09	10	8,5	1,228	24	0															
21.08.2018	69,21	43,63	25,58	48,37	47,34	48,86	48,38	0	-1,04	10	8,5	1,211	24	0															
22.08.2018	68,82	43,39	25,43	50,32	49,27	50,86	50,38	0	-1,11	10	8,5	1,253	24	0															
23.08.2018	68,46	43,63	24,83	51,65	50,59	52,21	51,73	0	-1,14	10	8,5	1,255	24	0															
Итого:	68,41	44,78	23,63	1506,7	1475,56	1491,1	1476,32	0	-0,76	10	8,5	34,87	744	0															

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mf	Qo	BHP	BOC
23/07/1824:00	31565,63	30554,47	31057,51	30758,66	3,07	-204,19	1261,58	7341	16
23/08/1824:00	33072,37	32030,03	32234,98	32548,63	3,07	-204,95	1296,45	8085	16
Итого:	1506,74	1475,56	1491,12	1476,32	0	-0,76	34,87	744	0

Представитель теплонабж. организации

Подпись
Ф.И.О. Беляева О.А.

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "ЛОМОВПРАВ"
Ф.И.О. А.Н. Клименко



Подпись: А.Н. Клименко
 Генеральный директор ООО "Ломоуправ"

Подпись: [Signature]
 Ф.И.О. [Name]

Представитель теплоснабж. организации

Дата	М3	т	М3	т	М2	В3	М1	Qo	ВНР	BOC
23/07/1824:00	2459,7	2550,82	2550,51	0	-123,69	57,28	1334	192		
23/08/1824:00	4111,7	4025,06	4280,8	0	-210,62	85,38	2078	192		
Итого:	1652	1618,24	1725,6	1705,17	0	-86,93	28,10	744	0	0

Дата	т	°C	dt	В1	М3	т	М1	В2	М3	т	М2	В3	М1	Qo	ВНР	BOC
24.07.2018	67,72	49,13	18,59	50	48,99	52,3	51,7	0	-2,71	7	0,912	24	0			
25.07.2018	67,56	49,35	18,21	49,3	48,29	51,7	51,13	0	-2,84	7	0,877	24	0			
26.07.2018	67,5	49,16	18,34	48,3	47,3	50,6	50,03	0	-2,73	7	0,866	24	0			
27.07.2018	67,2	49,75	17,45	47,2	46,26	49,5	48,96	0	-2,7	7	0,807	24	0			
28.07.2018	67,02	49,64	17,38	46,8	45,84	49,1	48,57	0	-2,73	7	0,794	24	0			
29.07.2018	67,46	49,43	18,03	47,3	46,3	49,6	49,03	0	-2,73	7	0,834	24	0			
30.07.2018	66,6	50,54	16,06	53,7	52,65	56,1	55,42	0	-2,77	7	0,843	24	0			
31.07.2018	66,89	50,07	16,82	54,1	53,04	56,5	55,79	0	-2,75	7	0,893	24	0			
01.08.2018	67,07	49,83	17,24	52,8	51,75	55,2	54,55	0	-2,8	7	0,89	24	0			
02.08.2018	67,2	49,76	17,44	51,2	50,15	53,5	52,86	0	-2,71	7	0,873	24	0			
03.08.2018	67,45	50,43	17,02	50,9	49,87	53,3	52,68	0	-2,81	7	0,847	24	0			
04.08.2018	67,51	50,03	17,48	51,1	50,04	53,5	52,86	0	-2,82	7	0,873	24	0			
05.08.2018	67,37	50,44	16,93	53,5	52,43	55,9	55,21	0	-2,78	7	0,887	24	0			
06.08.2018	67,34	50,95	16,39	56,2	55,05	58,7	57,99	0	-2,94	7	0,9	24	0			
07.08.2018	66,64	50,1	16,54	55,4	54,31	57,8	57,08	0	-2,77	7	0,899	24	0			
08.08.2018	67	50,05	16,95	52,5	51,46	54,8	54,14	0	-2,68	7	0,869	24	0			
09.08.2018	67,42	49,91	17,51	52,7	51,66	55	54,34	0	-2,68	7	0,902	24	0			
10.08.2018	66,8	51,14	15,66	58,5	57,35	61	60,28	0	-2,93	7	0,899	24	0			
11.08.2018	67,54	51,23	16,31	54,4	53,29	56,8	56,1	0	-2,81	7	0,866	24	0			
12.08.2018	68,27	48,89	19,38	52,8	51,72	55,1	54,49	0	-2,77	7	1	24	0			
13.08.2018	68,62	48,22	20,4	49,4	48,36	51,7	51,18	0	-2,82	7	0,985	24	0			
14.08.2018	68,61	49,26	19,35	49	47,96	51,3	50,74	0	-2,78	7	0,927	24	0			
15.08.2018	67,96	49,88	18,08	53	51,88	55,4	54,71	0	-2,83	7	0,935	24	0			
16.08.2018	68	50,52	17,48	55,4	54,24	57,7	57,01	0	-2,77	7	0,949	24	0			
17.08.2018	68,26	50,19	18,07	53,1	51,97	55,5	54,81	0	-2,84	7	0,938	24	0			
18.08.2018	68,07	50,78	17,29	54,5	53,37	56,8	56,09	0	-2,72	7	0,92	24	0			
19.08.2018	67,86	50,44	17,42	57,3	56,11	59,8	59,08	0	-2,97	7	0,975	24	0			
20.08.2018	67,7	51,53	16,17	62,4	61,13	64,9	64,09	0	-2,96	7	0,99	24	0			
21.08.2018	68,4	51,1	17,3	59,4	58,14	61,8	61,07	0	-2,93	7	1,004	24	0			
22.08.2018	67,99	50,99	17	58,2	57,01	60,7	59,96	0	-2,95	7	0,969	24	0			
23.08.2018	67,66	51,44	16,22	61,6	60,32	64	63,22	0	-2,9	7	0,977	24	0			
Итого:	67,57	50,13	17,43	1652	1618,24	1725,6	1705,17	0	-86,93	7	28,10	744	0			

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Абонент: ООО "Ломоуправ" Лодовор N: 8848
 Адрес: Подолговардильев, 76 (ИТП-1)
 Теплоноситель ВКТ-7 сеп. N 001
 Под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
 Г одр max = 2.00 м3/ч Г одр min = 1.00 м3/ч
 М сеп. воды = П.суп МТБС = П.суп
 Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч
 Т3 = 5.00 °C

ОТЧЕТ о точных параметрах теплоснабжения 24/07/18г. - 23/08/18г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Дворов №8848

Адрес: Подгороднярейцев, 76 (ИТП-2)

Тепловычислитель ВКТ-7 с.п. № 001

Дневные расходы:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч
 П.с.у.т Мтр.с. = _____ П.с.у.т

Пределы измерений:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x311А ПО 2.7

Дата	°С		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888	M889	M890	M891	M892	M893	M894	M895	M8
------	----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплообмена

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: ООО "УК "ЛОМОУПРАВ" Дворов №8848

Адрес: Университетская Набережная, 44 (ИТП-2тин расходомера: _____)

Тепловычислитель БКТ-7 сер. N 099

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

М сер. вода = _____ т.сут Мтебс = _____ т.сут

Г3 max = _____ = 2.00 м³/ч Г3 min = _____ = 1.00 м³/ч

Твб = 0.00°С

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5ЕС2 ПО 2.7


Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Q0	P2	P1	Мт	М3	Т	кТ/см2	кТ/см2	Гкал	ч	БС	НС
24.07.2018	67,41	53,58	13,83	48,3	47,32	48,8	48,8	48,11	0	-0,79	7	0,655	24	0						0,655	24	0	
25.07.2018	67,16	53,24	13,92	48,2	47,21	48,6	47,95	0	-0,74	7	0,655	24	0							0,671	24	0	
26.07.2018	67,15	53,16	13,99	48,8	47,82	49,3	48,64	0	-0,82	7	0,608	24	0							0,671	24	0	
27.07.2018	66,89	54,5	12,39	50	48,99	50,5	49,8	0	-0,81	7	0,608	24	0							0,608	24	0	
28.07.2018	66,67	54,08	12,59	48,6	47,64	49,1	48,44	0	-0,8	7	0,6	24	0							0,593	24	0	
29.07.2018	67,12	53,9	13,22	45,9	44,92	46,7	46,05	0	-1,13	7	0,593	24	0							0,621	24	0	
30.07.2018	66,33	55,14	11,19	56,7	55,6	57,3	56,52	0	-0,92	7	0,682	24	0							0,682	24	0	
31.07.2018	66,64	54,05	12,59	55,2	54,13	55,9	55,17	0	-1,04	7	0,682	24	0							0,659	24	0	
01.08.2018	66,75	54,26	12,49	54,1	52,99	54,6	53,84	0	-0,85	7	0,659	24	0							0,629	24	0	
02.08.2018	66,93	54,89	12,04	53,1	52,08	53,9	53,15	0	-1,07	7	0,629	24	0							0,626	24	0	
03.08.2018	67,15	54,95	12,2	52,4	51,33	53,1	52,33	0	-1	7	0,626	24	0							0,635	24	0	
04.08.2018	67,22	55,06	12,16	53,4	52,33	54	53,21	0	-0,88	7	0,635	24	0							0,641	24	0	
05.08.2018	67,07	55,46	12,47	55,4	54,28	56	55,24	0	-0,96	7	0,675	24	0							0,629	24	0	
06.08.2018	67,03	55,49	11,54	55,6	54,48	56,2	55,41	0	-0,93	7	0,629	24	0							0,631	24	0	
07.08.2018	66,41	55,32	11,09	58,1	56,94	58,7	57,85	0	-0,91	7	0,631	24	0							0,634	24	0	
08.08.2018	66,75	55,29	11,46	56,4	55,28	56,6	55,78	0	-0,5	7	0,634	24	0							0,652	24	0	
09.08.2018	67,13	54,66	12,47	53,3	52,25	53,3	52,57	0	-0,32	7	0,652	24	0							0,641	24	0	
10.08.2018	66,59	55,95	10,64	61,4	60,16	61,3	60,4	0	-0,24	7	0,641	24	0							0,652	24	0	
11.08.2018	67,24	55,47	11,77	56,5	55,38	56,5	55,7	0	-0,32	7	0,652	24	0							0,686	24	0	
12.08.2018	67,82	54,46	13,36	52,5	51,42	52,4	51,69	0	-0,27	7	0,686	24	0							0,662	24	0	
13.08.2018	68,27	54,65	13,62	49,6	48,6	49,6	48,93	0	-0,33	7	0,662	24	0							0,631	24	0	
14.08.2018	68,26	54,94	13,32	48,3	47,33	48,3	47,64	0	-0,31	7	0,631	24	0							0,662	24	0	
15.08.2018	67,7	55,05	12,65	53,5	52,37	53,3	52,57	0	-0,2	7	0,687	24	0							0,662	24	0	
16.08.2018	67,72	54,56	13,16	53,5	52,41	53,6	52,88	0	-0,47	7	0,687	24	0							0,694	24	0	
17.08.2018	67,93	54,26	13,67	52	50,91	51,9	51,18	0	-0,27	7	0,694	24	0							0,709	24	0	
18.08.2018	67,77	55,51	12,26	55,1	53,94	55,1	54,3	0	-0,36	7	0,66	24	0							0,705	24	0	
19.08.2018	67,56	54,96	12,6	57,5	56,33	57,5	56,71	0	-0,38	7	0,705	24	0							0,753	24	0	
20.08.2018	67,36	55,37	11,99	60,1	58,84	60,3	59,48	0	-0,64	7	0,705	24	0							0,749	24	0	
21.08.2018	68,05	54,08	13,97	55,2	54,04	55,4	54,67	0	-0,63	7	0,691	24	0							0,749	24	0	
22.08.2018	67,71	55,41	12,3	57,5	56,29	57,7	56,9	0	-0,61	7	0,749	24	0							0,744	24	0	
23.08.2018	67,48	56,9	10,58	72,1	70,64	72,7	71,6	0	-0,96	7	0,744	24	0							0,744	24	0	
Итого:	67,26	54,76	12,5	1678,3	1644,25	1688,2	1664,71	0	-20,46	7	20,43	744	0										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Q0	ВНР	БС
23/07/1824:00	49383,4	47962,99	49783,4	49208,48	1,34	-1245,49	1495,28	20317	1	ч	ч
23/08/1824:00	51061,7	49607,24	51471,6	50873,19	1,34	-1265,95	1515,71	21061	1	ч	ч
Итого:	1678,3	1644,25	1688,2	1664,71	0	-20,46	20,43	744	0		

Представитель теплообменника

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Подпись _____ Ф.И.О. _____
 Генеральный директор ООО "УК "ЛОМОУПРАВ"
 А.Н. Клименко



ОЧЕТ

о суточных параметрах теплообменника

24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор №:5487

Адрес: Университетская набережная, 44 (ИТП-3) тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 099

Пределы измерения: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Дополнительные расходы: G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

M сер. воды = т.сут Mтес = т.сут

Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0×D083 ПО 2.7


Дата	°С		т		м3		кг/см2		кг/см2		т		кг/см2		т		кг/см2		т		кг/см2		
	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	
24.07.2018	67,27	58,81	8,46	64,6	63,29	64,2	63,16	0	0,13	7	7	0,535	24	0	0	0,537	24	0	0	0	0,508	24	0
25.07.2018	67,01	58,97	8,04	64,6	63,3	64,1	63,07	0	0,23	7	7	0,521	24	0	0	0,521	24	0	0	0	0,508	24	0
26.07.2018	67,01	58,97	8,04	64,6	63,3	64,1	63,07	0	0,23	7	7	0,521	24	0	0	0,521	24	0	0	0	0,508	24	0
27.07.2018	66,72	58,39	8,33	63,8	62,53	63,2	62,19	0	0,34	7	7	0,48	24	0	0	0,48	24	0	0	0	0,508	24	0
28.07.2018	66,53	58,96	7,57	64,9	63,59	64,4	63,38	0	0,21	7	7	0,48	24	0	0	0,48	24	0	0	0	0,508	24	0
29.07.2018	66,91	58,46	8,45	63	61,76	62,4	61,4	0	0,36	7	7	0,521	24	0	0	0,521	24	0	0	0	0,508	24	0
30.07.2018	66,22	59,12	7,1	74,7	73,23	74	72,79	0	0,44	7	7	0,525	24	0	0	0,525	24	0	0	0	0,508	24	0
31.07.2018	66,52	59,34	7,18	74,5	72,99	73,7	72,51	0	0,48	7	7	0,518	24	0	0	0,518	24	0	0	0	0,508	24	0
01.08.2018	66,65	59,56	7,09	74,5	72,99	73,7	72,51	0	0,48	7	7	0,518	24	0	0	0,518	24	0	0	0	0,508	24	0
02.08.2018	66,83	59,54	7,29	72,8	71,34	72	70,85	0	0,49	7	7	0,521	24	0	0	0,521	24	0	0	0	0,508	24	0
03.08.2018	67,04	59,57	7,47	70	68,59	69,1	67,99	0	0,6	7	7	0,512	24	0	0	0,512	24	0	0	0	0,508	24	0
04.08.2018	67,09	59,57	7,52	70,9	69,43	70	68,87	0	0,56	7	7	0,522	24	0	0	0,522	24	0	0	0	0,508	24	0
05.08.2018	66,96	59,25	7,71	73,3	71,84	72,3	71,16	0	0,68	7	7	0,555	24	0	0	0,555	24	0	0	0	0,508	24	0
06.08.2018	66,89	59,11	7,78	69,3	67,93	68,4	67,3	0	0,63	7	7	0,527	24	0	0	0,527	24	0	0	0	0,508	24	0
07.08.2018	66,32	59,63	6,69	75,7	74,19	74,7	73,47	0	0,72	7	7	0,496	24	0	0	0,496	24	0	0	0	0,508	24	0
08.08.2018	66,6	59,28	7,32	70,3	68,87	69,2	68,07	0	0,8	7	7	0,503	24	0	0	0,503	24	0	0	0	0,508	24	0
09.08.2018	66,99	59,11	7,88	67,9	66,51	66,9	65,82	0	0,69	7	7	0,524	24	0	0	0,524	24	0	0	0	0,508	24	0
10.08.2018	66,48	59,94	6,54	78,4	76,82	77,1	75,82	0	1	7	7	0,503	24	0	0	0,503	24	0	0	0	0,508	24	0
11.08.2018	67,1	59,09	8,01	71	69,53	69,9	68,78	0	0,75	7	7	0,557	24	0	0	0,557	24	0	0	0	0,508	24	0
12.08.2018	67,67	58,72	8,95	64,05	64,4	64,4	63,34	0	0,71	7	7	0,559	24	0	0	0,559	24	0	0	0	0,508	24	0
13.08.2018	68,1	58,84	9,26	61,1	59,83	60,2	59,24	0	0,59	7	7	0,553	24	0	0	0,553	24	0	0	0	0,508	24	0
14.08.2018	68,09	58,58	9,51	61,2	59,95	60,3	59,34	0	0,61	7	7	0,568	24	0	0	0,568	24	0	0	0	0,508	24	0
15.08.2018	67,53	58,29	9,24	64,4	63,08	63,4	62,39	0	0,69	7	7	0,553	24	0	0	0,553	24	0	0	0	0,508	24	0
16.08.2018	67,56	58,86	8,7	65,1	63,73	64,1	63,08	0	0,65	7	7	0,563	24	0	0	0,563	24	0	0	0	0,508	24	0
17.08.2018	67,75	58,61	9,14	62,8	61,46	61,8	60,8	0	0,66	7	7	0,563	24	0	0	0,563	24	0	0	0	0,508	24	0
18.08.2018	67,58	58,55	9,03	66,1	64,71	65	63,98	0	0,73	7	7	0,584	24	0	0	0,584	24	0	0	0	0,508	24	0
19.08.2018	67,38	58,25	9,13	69,7	68,26	68,7	67,61	0	0,65	7	7	0,625	24	0	0	0,625	24	0	0	0	0,508	24	0
20.08.2018	67,2	58,85	8,35	72,2	70,75	71	69,87	0	0,88	7	7	0,593	24	0	0	0,593	24	0	0	0	0,508	24	0
21.08.2018	67,86	58,52	9,34	65	63,69	64,1	63,08	0	0,61	7	7	0,595	24	0	0	0,595	24	0	0	0	0,508	24	0
22.08.2018	67,54	58,93	8,61	67,3	65,89	66,3	65,23	0	0,66	7	7	0,568	24	0	0	0,568	24	0	0	0	0,508	24	0
23.08.2018	67,24	58,83	8,41	69,5	68,08	68,7	67,6	0	0,48	7	7	0,572	24	0	0	0,572	24	0	0	0	0,508	24	0
Итого:	67,11	58,97	8,14	2119,3	2076,24	2092	2058,38	0	17,86	7	7	16,81	744	0	0	16,81	744	0	0	0	17,86	744	0

Дата	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т
23/07/1824:00	51152,6	49701	51018,7	50390,2	1,02	-689,2	1433,15	20317	1	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч
23/08/1824:00	53271,9	51777,24	53110,7	52448,58	1,02	-671,34	1449,96	21061	1	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч
Итого:	2119,3	2076,24	2092	2058,38	0	17,86	16,81	744	0	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч

Представитель теплообж. организации

Подпись: *Ирина Борисовна...* Ф.И.О.

Подпись: *А.Н. Клименко* Ф.И.О.
 Представитель абонента
 Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"



МП



Подпись: А.Н. Клименко
 Представитель абонента
 «УК "Домоуправ"»

Подпись: *[Signature]*
 Представитель теплоснабж. организации
 Ф.И.О.

Итого:	4240,9	4151,75	4067,3	4014,12	0	137,63	63,41	816	0
26/08/1824:00	160010,1	154885,34	154615,4	152710,74	94,66	2174,6	5448,54	29195	2156
23/07/1824:00	155769,2	150733,59	148696,62	148696,62	94,66	2036,97	5385,13	28379	2156
Дата	M3	T	M3	T	M3	T	Клн	ч	ч
	V1	M1	V2	M2	V3	M1	Qo	BHP	BOC

Итого:	68,34	53	15,34	4240,9	4151,75	4067,3	4014,12	0	137,63	63,41	816	0			
26.08.2018	68,09	52,85	15,24	141,4	138,44	136,1	134,34	0	4,1	3,94	2,106	24			
25.08.2018	68,6	52,45	16,15	134,6	131,76	129,5	127,82	0	3,67	3,57	2,125	24			
24.08.2018	68,69	52,7	15,99	126,7	124,01	121,9	120,34	0	3,67	3,87	1,981	24			
23.08.2018	68,72	52,37	16,35	124,3	121,64	119,3	117,77	0	3,66	3,59	1,989	24			
22.08.2018	68,93	52,33	16,6	120,4	117,81	115,6	114,15	0	3,59	3,7	1,952	24			
21.08.2018	69,14	52,45	16,69	123,4	120,75	118,7	117,16	0	3,47	3,6	2,014	24			
20.08.2018	68,35	52,79	15,56	129,6	126,87	124,8	123,17	0	3,46	3,7	1,972	24			
19.08.2018	68,7	52,08	16,62	125	122,35	120,4	118,89	0	3,44	3,7	2,033	24			
18.08.2018	68,9	52,56	16,34	119	116,48	114,5	113,04	0	3,44	3,7	1,901	24			
17.08.2018	69,05	52,41	16,64	115,5	113,02	111,2	109,77	0	3,25	3,48	1,881	24			
16.08.2018	68,84	52,66	16,18	116,9	114,42	112,4	110,94	0	3,48	3,49	1,85	24			
15.08.2018	68,78	52,46	16,32	119,3	116,74	114,7	113,25	0	3,43	3,43	1,839	24			
14.08.2018	69,29	52,2	17,09	110,1	107,72	105,6	104,29	0	3,79	3,79	2,027	24			
13.08.2018	69,32	52	17,32	119,8	117,22	114,9	113,43	0	3,87	4,07	1,922	24			
12.08.2018	68,55	52,34	16,51	119,2	116,63	114,2	112,76	0	4,52	4,52	1,855	24			
11.08.2018	68,16	52,86	15,3	123,8	121,22	118,7	117,15	0	4,05	4,05	1,926	24			
10.08.2018	67,4	52,88	14,52	135,4	132,62	129,8	128,1	0	4,12	4,12	1,802	24			
09.08.2018	66,12	52,52	15,6	118	115,54	113,2	111,72	0	4,29	4,29	1,744	24			
08.08.2018	67,87	52,81	15,06	118,3	115,84	113,5	112,02	0	4,05	4,05	1,778	24			
07.08.2018	67,41	52,63	14,78	123,1	120,57	117,8	116,28	0	4,19	4,19	1,869	24			
06.08.2018	68,05	52,16	15,89	120,1	117,6	115	113,55	0	4,12	4,12	1,933	24			
05.08.2018	68,09	52,08	16,01	123,6	121,01	118,1	116,62	0	4,12	4,12	1,921	24			
04.08.2018	68,27	52,01	16,26	120,8	118,28	115,6	114,16	0	4,19	4,19	1,812	24			
03.08.2018	68,14	52,05	16,09	115,1	112,69	110,2	108,81	0	4,5	4,5	1,692	24			
02.08.2018	67,9	52,16	15,74	119,6	117,14	114,4	112,95	0	4,27	4,27	1,641	24			
01.08.2018	67,69	53,94	13,75	129,2	126,53	123,3	121,64	0	4,02	4,02	1,752	24			
31.07.2018	67,76	54,82	12,94	139,4	136,54	133	131,16	0	4,16	4,16	1,775	24			
30.07.2018	67,23	55,27	11,96	147,5	144,48	140,6	138,61	0	4,27	4,27	1,736	24			
29.07.2018	68,11	54,44	13,67	126,7	124,03	121,2	119,53	0	4,27	4,27	1,736	24			
28.07.2018	67,83	54,61	13,22	126,9	124,28	121,5	119,83	0	4,27	4,27	1,736	24			
27.07.2018	68,06	54,94	13,12	125,4	122,79	120,2	118,52	0	4,27	4,27	1,736	24			
26.07.2018	68,41	54,31	14,1	125,8	123,14	120,6	118,94	0	4,27	4,27	1,736	24			
25.07.2018	68,42	54,25	14,17	126,3	123,66	121,3	119,64	0	4,27	4,27	1,736	24			
24.07.2018	68,57	54,68	13,89	130,7	127,93	125,5	123,77	0	4,27	4,27	1,736	24			
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M1	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кВт	ч	ч

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
 Адрес: ул. Наркома Матшвева, 8
 Тип расходомера: _____
 Договор N: 8848
 24/07/18г.-26/08/18г.
 Очередь намеренных теплоснабжения
 БВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8C2E ПО 2.7
 Заводской номер 00255352
 Предельные измерения:
 Г под max = 2,00 м3/ч Г под min = 1,00 м3/ч
 Г обр max = 2,00 м3/ч Г обр min = 1,00 м3/ч
 Т max = 0,00 °C
 М сеп. воды = _____ П.с.уП Мтрс = _____ П.с.уП

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплонабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Договор №:8848

Адрес:Наркома Малышева, 3 (ИТП-1)

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расклады:

M сеп. воды= _____ т.сум Мтс= _____ т.сум

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00249264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mт	P1	P2	Qo	BHP	BOS	HC	Средние:	
																	67,41	53,37
24.07.2018	67,47	53	14,47	80,7	79,03	80,1	79,07	0	-0,04	7	1,141	24	0					
25.07.2018	67,34	53,25	14,09	79,3	77,66	78,6	77,61	0	0,05	7	1,192	24	0					
26.07.2018	67,35	53,86	13,49	84,2	82,47	83,6	82,46	0	0,01	7	1,11	24	0					
27.07.2018	67,06	54,2	12,86	82,7	81,04	82,1	80,97	0	0,07	7	1,042	24	0					
27.07.2018	67,06	54,2	12,86	82,7	81,04	82,1	80,97	0	0,07	7	1,042	24	0					
30.07.2018	66,66	53,1	13,56	81,1	79,48	80,6	79,57	0	-0,09	7	1,075	24	0					
31.07.2018	66,75	52,86	13,89	80,4	78,75	79,8	78,76	0	-0,01	7	1,091	24	0					
01.08.2018	66,68	51,07	15,61	68,6	67,19	68	67,18	0	0,01	7	1,047	24	0					
02.08.2018	67,07	53,47	13,6	81,7	80,02	81,2	80,14	0	-0,12	7	1,089	24	0					
03.08.2018	67,28	53,71	13,57	80,1	78,43	79,6	78,55	0	-0,12	7	1,063	24	0					
04.08.2018	67,34	53,58	13,76	81,5	79,8	80,9	79,81	0	-0,01	7	1,099	24	0					
04.08.2018	67,34	53,58	13,76	81,5	79,8	80,9	79,81	0	-0,01	7	1,099	24	0					
05.08.2018	67,18	52,7	14,48	81	79,33	80,6	79,57	0	-0,24	7	1,148	24	0					
05.08.2018	67,14	53,22	13,92	80,9	79,24	80,3	79,25	0	-0,01	7	1,101	24	0					
06.08.2018	67,14	53,22	13,92	80,9	79,24	80,3	79,25	0	-0,01	7	1,101	24	0					
07.08.2018	66,5	52,95	13,55	80,1	78,49	79,6	78,58	0	-0,09	7	1,063	24	0					
08.08.2018	66,83	52,46	14,37	74,8	73,32	74,5	73,54	0	-0,22	7	1,052	24	0					
08.08.2018	66,83	52,46	14,37	74,8	73,32	74,5	73,54	0	-0,22	7	1,052	24	0					
09.08.2018	67,31	53,47	13,84	79,9	78,27	79,5	78,42	0	-0,15	7	1,084	24	0					
10.08.2018	66,62	53,24	13,38	83,7	82	83,3	82,33	0	-0,23	7	1,095	24	0					
11.08.2018	67,4	53,53	13,87	85,2	83,45	84,8	83,67	0	-0,22	7	1,156	24	0					
12.08.2018	68,1	54,02	14,08	86,5	84,7	86	84,81	0	-0,11	7	1,192	24	0					
13.08.2018	68,49	54,73	13,76	86,4	84,6	85,8	84,62	0	-0,02	7	1,166	24	0					
14.08.2018	68,49	54,78	13,71	88	86,15	87,3	86,09	0	0,06	7	1,178	24	0					
15.08.2018	68	54,78	13,22	87,3	85,49	86,7	85,49	0	0	7	1,131	24	0					
16.08.2018	68,03	54,19	13,84	85	83,24	84,2	83,07	0	0,17	7	1,154	24	0					
16.08.2018	68,03	54,19	13,84	85	83,24	84,2	83,07	0	0,17	7	1,154	24	0					
17.08.2018	68,08	53,65	14,43	78,3	76,64	77,7	76,67	0	-0,03	7	1,106	24	0					
18.08.2018	67,87	52,64	15,23	79	77,35	78,4	77,44	0	-0,09	7	1,176	24	0					
18.08.2018	67,87	52,64	15,23	79	77,35	78,4	77,44	0	-0,09	7	1,176	24	0					
19.08.2018	67,61	51,88	15,73	79,4	77,78	78,8	77,83	0	-0,05	7	1,221	24	0					
20.08.2018	67,48	52,14	15,34	79,3	77,66	78,6	77,61	0	0,05	7	1,192	24	0					
21.08.2018	68,21	53,36	14,85	83,4	81,64	82,8	81,71	0	-0,07	7	1,212	24	0					
22.08.2018	67,81	53,52	14,29	86,2	84,39	85,6	84,46	0	-0,07	7	1,205	24	0					
23.08.2018	67,47	53,29	14,18	89,4	87,61	88,7	87,52	0	0,09	7	1,239	24	0					
Итого:	2400,1	2351,07	2386,9	2356,04	0	-4,97	33,389											
23/07/1824:00	1510,9	1479,74	1489,6	1470,97	0	8,77	22,45	514										
23/08/1824:00	3911	3830,81	3876,5	3827,01	0	3,8	55,839	1234										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	т	Гкал	ч	ч	ВНР	ВРС
Итого:	2400,1	2351,07	2386,9	2356,04	0	-4,97	33,389					
23/07/1824:00	1510,9	1479,74	1489,6	1470,97	0	8,77	22,45	514				
23/08/1824:00	3911	3830,81	3876,5	3827,01	0	3,8	55,839	1234				

Сбой времени наработки

Представитель теплонаб. организации

Ирина Александровна С.
Ф.И.О. Подпись

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "ЛОМОУПРАВ"
А.Н. Клименко
Ф.И.О. Подпись
«УК «ЛОМОУПРАВ»
ООО
ИНН ТАТРСОН 1601000000
ОГРН 1041601000000

ОТЧЕТ

о точных параметрах теплонабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "ЛЮКОВПРАВ"

Договор №: 8848

Адрес: Наркома Малышева, 3 (ИТП-2)

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходи:

М сер. воды = _____ П.с/ч Мтвс= _____ П.с/ч

Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

Г ср max = 2.00 м3/ч Г ср min = 1.00 м3/ч

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Пределы измерений:

Тип расходомера: _____

Заводской номер 00246542 БВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8B74 ПО 2.7

Дата	°C		dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Vt	Mt	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC	DI
	°C	°C																
24.07.2018	66,92	45,22	21,7	78,2	76,63	77,3	76,58	0	0,05	7	7	7	7	1,66	24	0	0	0
25.07.2018	66,79	45,46	21,33	76,2	74,67	75,3	74,58	0	0,09	7	7	7	7	1,589	24	0	0	0
26.07.2018	66,77	45,38	21,39	76,3	74,76	75,3	74,58	0	0,18	7	7	7	7	1,596	24	0	0	0
27.07.2018	66,5	45,11	21,39	75,9	74,4	74,9	74,17	0	0,23	7	7	7	7	1,591	24	0	0	0
28.07.2018	66,26	46,47	19,79	75,3	73,79	74,3	73,58	0	0,21	7	7	7	7	1,461	24	0	0	0
29.07.2018	66,8	45,5	21,3	76,4	74,88	75,3	74,58	0	0,3	7	7	7	7	1,59	24	0	0	0
30.07.2018	66,2	46,14	20,06	84,2	82,53	83,1	82,28	0	0,25	7	7	7	7	1,652	24	0	0	0
31.07.2018	66,26	45,72	20,54	82,8	81,13	81,7	80,94	0	0,19	7	7	7	7	1,667	24	0	0	0
01.08.2018	66,36	45,96	20,4	82,3	80,88	81,3	80,49	0	0,19	7	7	7	7	1,645	24	0	0	0
02.08.2018	66,56	45,94	20,62	80,2	78,59	79,2	78,44	0	0,15	7	7	7	7	1,618	24	0	0	0
03.08.2018	66,79	45,78	21,01	79,9	78,3	79	78,26	0	0,04	7	7	7	7	1,642	24	0	0	0
04.08.2018	66,85	46,14	20,71	80,2	78,56	79,2	78,46	0	0,1	7	7	7	7	1,626	24	0	0	0
05.08.2018	66,7	45,99	20,71	84,2	82,5	83,4	82,58	0	-0,08	7	7	7	7	1,706	24	0	0	0
06.08.2018	66,65	46,17	20,48	82,3	80,63	81,3	80,53	0	0,1	7	7	7	7	1,649	24	0	0	0
07.08.2018	66	46,62	19,38	83,6	81,96	82,8	81,95	0	0,01	7	7	7	7	1,586	24	0	0	0
08.08.2018	66,35	46,09	20,26	82	80,35	81,2	80,39	0	-0,04	7	7	7	7	1,627	24	0	0	0
09.08.2018	66,79	46,26	20,53	80,6	78,99	79,7	78,89	0	0,1	7	7	7	7	1,62	24	0	0	0
10.08.2018	66,16	46,49	19,67	86,8	85,1	85,9	85	0	0,1	7	7	7	7	1,671	24	0	0	0
11.08.2018	66,85	46,21	20,64	80,2	80,54	81,3	80,53	0	0,01	7	7	7	7	1,661	24	0	0	0
12.08.2018	67,51	45,66	21,85	80,5	78,84	79,6	78,8	0,01	0,04	7	7	7	7	1,721	24	0	0	0
13.08.2018	67,89	45,51	22,38	74,9	73,38	73,9	73,18	0	0,2	7	7	7	7	1,642	24	0	0	0
14.08.2018	67,89	45,14	22,75	75	73,46	74,1	73,37	0,06	0,09	7	7	7	7	1,669	24	0	0	0
15.08.2018	67,44	45,72	21,72	78,7	77,07	77,8	77,07	0	0	7	7	7	7	1,67	24	0	0	0
16.08.2018	67,46	45,58	21,88	80,4	78,76	79,5	78,73	0	0,03	7	7	7	7	1,718	24	0	0	0
17.08.2018	67,56	45,67	21,89	78	76,41	77	76,27	0	0,14	7	7	7	7	1,669	24	0	0	0
18.08.2018	67,36	45,29	22,07	83,9	82,14	82,9	82,12	0	0,02	7	7	7	7	1,813	24	0	0	0
19.08.2018	67,14	44,81	22,33	86,9	85,14	86	85,19	0	-0,05	7	7	7	7	1,898	24	0	0	0
20.08.2018	66,97	45,56	21,41	86,7	84,93	85,9	85,06	0	-0,13	7	7	7	7	1,817	24	0	0	0
21.08.2018	67,65	44,99	22,66	83,8	82,1	82,8	82,01	0	0,09	7	7	7	7	1,86	24	0	0	0
22.08.2018	67,31	44,8	22,51	85,8	84,06	84,8	84,03	0	0,03	7	7	7	7	1,891	24	0	0	0
23.08.2018	66,95	45,16	21,79	86,9	85,15	86	85,18	0	-0,03	7	7	7	7	1,854	24	0	0	0
Итого:	66,89	45,69	21,19	2511,1	2460,43	2481,8	2457,82	0,07	2,61	7	7	7	7	52,08	744	0	0	0

Дата	M3		M2	V2	M3	V3	M3	V3	M3	V3	Qo	BHP	BOC	DI
	т	ч												
23/07/1824:00	1469,1	1439,61	1441,5	1427,6	0,04	12,01	30,70	467	0	0	0	0	0	0
23/08/1824:00	3980,2	3900,04	3923,3	3885,42	0,11	14,62	82,78	1211	0	0	0	0	0	0
Итого:	2511,1	2460,43	2481,8	2457,82	0,07	2,61	52,08	744	0	0	0	0	0	0

Представитель теплонабж. организации

Ирина Васильевна
Подпись
Ф.И.О.



Представитель абонента
Генеральный директор ООО "ЛЮКОВПРАВ"
А.Н. Клименко
Подпись
Ф.И.О.

МП

ОТЧЕТ

о суточных наметрах теплоснабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Дворов №:8848

Абонент:ООО "УК "ЛОМОУПРАВ"

Адрес:ул. Наркома Малышева, 3 ИТП-3

Тепловычислитель ВКТ-7 с.г.№ 001

Дворовные расходы:

М сеп.водоп=_____т.супт Мтрс=_____т.супт

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хD65С по 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплообменника

24/07/18г.-26/08/18г.

Договор N:8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 52 ИТП-3

Теплоувыскатель ВКТ-7 сеп. N 099

Параметры измерений:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

M сеп. воды = т.султ Мтвс= т.султ

G3 max = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

Твх= 0.00°С

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БУ 1 ФТ=2 Т3=1 КС=0х20FA ПО 2.7

Дата	t1	t2	t	V1	M1	V2	M2	V3	M3	M	P1	P2	Qo	BHP	BOS	HC	Средние:	
																	°C	°C
24.07.2018	67,84	49,86	17,98	103,7	101,55	105,5	104,28	0	-2,73	7	7	1,87	24	0				
25.07.2018	67,68	49,81	17,87	100,9	98,81	102,7	101,51	0	-2,7	7	7	1,811	24	0				
26.07.2018	67,67	50,03	17,64	102,8	100,71	104,6	103,4	0	-2,69	7	7	1,826	24	0				
27.07.2018	67,36	50,22	17,14	102,1	100,04	103,8	102,59	0	-2,55	7	7	1,757	24	0				
28.07.2018	67,1	50,56	16,54	103,9	101,8	105,9	104,66	0	-2,86	7	7	1,727	24	0				
29.07.2018	67,66	50,99	15,41	116,1	113,79	118,2	116,77	0	-2,98	7	7	1,798	24	0				
30.07.2018	66,4	50,99	17,46	99,4	97,38	101,1	99,92	0	-2,54	7	7	1,744	24	0				
31.07.2018	67,18	50,54	16,64	110,4	108,14	112,5	111,15	0	-3,01	7	7	1,844	24	0				
01.08.2018	66,98	50,48	16,5	109,3	107,1	111,5	110,17	0	-3,07	7	7	1,817	24	0				
02.08.2018	67,27	50,75	16,52	108,7	106,46	111	109,66	0	-3,2	7	7	1,809	24	0				
03.08.2018	67,49	50,85	16,64	106,7	104,49	109,1	107,77	0	-3,28	7	7	1,79	24	0				
04.08.2018	67,6	50,54	17,06	109,3	107,35	111,9	110,57	0	-3,22	7	7	1,874	24	0				
05.08.2018	67,43	50,45	16,98	109,6	107,35	111,9	110,57	0	-3,22	7	7	1,874	24	0				
06.08.2018	67,4	50,26	17,14	107	104,81	109,2	107,92	0	-3,11	7	7	1,844	24	0				
07.08.2018	66,84	50,58	16,26	111,4	109,15	113,8	112,44	0	-3,29	7	7	1,827	24	0				
08.08.2018	67,18	50,41	16,77	106,2	104,05	108,4	107,09	0	-3,04	7	7	1,796	24	0				
09.08.2018	67,43	50,81	16,62	105,5	103,33	107,8	106,48	0	-3,15	7	7	1,77	24	0				
10.08.2018	66,83	51,36	15,47	117	114,65	119,6	118,14	0	-3,49	7	7	1,824	24	0				
11.08.2018	67,52	51,2	16,32	111,5	109,21	113,8	112,41	0	-3,2	7	7	1,83	24	0				
12.08.2018	68,12	50,56	17,56	106,6	104,37	108,8	107,5	0	-3,13	7	7	1,887	24	0				
13.08.2018	68,52	50,26	18,26	102,1	99,91	104,2	102,94	0	-3,03	7	7	1,877	24	0				
14.08.2018	68,61	50,01	18,6	100,5	98,37	102,6	101,41	0	-3,04	7	7	1,882	24	0				
15.08.2018	68,13	50,54	17,59	105,4	103,19	107,8	106,53	0	-3,34	7	7	1,873	24	0				
16.08.2018	68,2	50,16	18,04	105,2	103,03	107,4	106,13	0	-3,1	7	7	1,912	24	0				
17.08.2018	68,3	49,63	18,67	102,1	99,94	104,2	102,99	0	-3,05	7	7	1,924	24	0				
18.08.2018	68,25	49,92	18,33	103,9	101,72	106,1	104,86	0	-3,14	7	7	1,92	24	0				
19.08.2018	68,07	49,73	18,34	110,2	107,93	112,4	111,09	0	-3,16	7	7	2,033	24	0				
20.08.2018	67,6	50,4	17,2	114,7	112,34	117,2	115,81	0	-3,47	7	7	1,993	24	0				
21.08.2018	68,48	49,75	18,73	107,5	105,22	109,6	108,33	0	-3,11	7	7	2,029	24	0				
22.08.2018	68,32	49,73	18,59	106,8	104,55	109,1	107,86	0	-3,31	7	7	2,002	24	0				
23.08.2018	68,1	49,95	18,15	110,7	108,41	113,4	112,04	0	-3,63	7	7	2,032	24	0				
24.08.2018	68,07	50,06	18,01	113,1	110,76	115,7	114,37	0	-3,61	7	7	2,056	24	0				
25.08.2018	67,9	50,1	17,8	115,1	112,69	117,9	116,51	0	-3,82	7	7	2,072	24	0				
26.08.2018	67,44	50,22	17,22	122,2	119,68	125,2	123,74	0	-4,06	7	7	2,13	24	0				
Итого:	67,67	50,32	17,35															
Итого:	3667,6			3667,6	3591,97	3743,6	3699,34	0	-107,37	7	7	64,06	816	0				

Дата	M3	M3	M3	M2	V3	M	Qo	BHP	BOS	Дата	
										ч	ч
23/07/1824:00	4860,8	4757	4863,5	4814,12	4,35	-57,12	107,12	1431	0	0	
26/08/1824:00	8528,4	8348,97	8607,1	8513,46	4,35	-164,49	171,18	2247	0	0	
Итого:	3667,6			3667,6	3591,97	3743,6	3699,34	64,06	816	0	



Представитель теплообменника, организация
Ф.И.О. *Иван Иванович*
Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплонабжения

24/07/18г. - 23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "ЛОМОУПРАВ"
Дворов №: 8848

Адрес: Братев Каширных, 119 (ИТП-2) Сгр. Тип расхомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сгр. N 001

Пределы измерений:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

М сгр. воды = _____ П. сгр. Мтрс = _____

Гхв = 5.00°С

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0X2С77 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC	HC
24.07.2018	67,87	49,68	18,19	43,7	42,78	44,8	44,29	0	0,58	7	7	0,782	24	0		
25.07.2018	67,72	49,29	18,43	41,3	40,45	47	46,46	0	0,53	7	7	0,747	24	0		
26.07.2018	67,69	50,22	17,47	42,1	41,23	45,9	45,37	0	0,56	7	7	0,721	24	0		
27.07.2018	67,41	49,85	17,56	42	41,15	44,3	43,78	0	0,78	7	7	0,7	24	0		
28.07.2018	67,22	50,45	16,77	42,9	42,06	41,6	41,11	0	0,95	7	7	0,706	24	0		
29.07.2018	67,7	50,29	17,41	44,9	43,95	43,7	43,2	0	0,75	7	7	0,763	24	0		
30.07.2018	67,13	50,79	16,34	46,2	45,22	45	44,5	0	0,72	7	7	0,739	24	0		
31.07.2018	67,13	51,1	16,03	48,6	47,58	47,3	46,74	0	0,84	7	7	0,762	24	0		
01.08.2018	67,31	51,57	15,74	48	47,04	46,8	46,23	0	0,81	7	7	0,74	24	0		
02.08.2018	67,4	51,33	16,07	45,5	44,56	44,3	43,78	0	0,78	7	7	0,713	24	0		
03.08.2018	67,66	51,01	16,65	45,8	44,87	44,8	44,29	0	0,58	7	7	0,748	24	0		
04.08.2018	67,75	50,72	17,03	45,5	44,56	44,3	43,79	0	0,77	7	7	0,759	24	0		
05.08.2018	67,59	50,27	17,32	48	46,99	47	46,46	0	0,53	7	7	0,813	24	0		
06.08.2018	67,54	51,1	16,44	46,9	45,93	45,9	45,37	0	0,56	7	7	0,756	24	0		
07.08.2018	66,9	51,71	15,19	49,8	48,77	48,8	48,2	0	0,57	7	7	0,74	24	0		
08.08.2018	67,23	51,08	16,15	47,2	46,26	46,2	45,64	0	0,62	7	7	0,744	24	0		
09.08.2018	67,72	50,85	16,87	46,1	45,13	45,1	44,57	0	0,56	7	7	0,758	24	0		
10.08.2018	67,03	52,03	15	47,8	46,83	47,1	46,52	0	0,31	7	7	0,702	24	0		
11.08.2018	67,75	51,16	16,59	46,4	45,41	45,5	44,97	0	0,44	7	7	0,755	24	0		
12.08.2018	68,48	50,79	17,69	47,2	46,22	46,4	45,83	0	0,39	7	7	0,816	24	0		
13.08.2018	68,84	50,27	18,57	41,6	40,73	40,8	40,32	0	0,41	7	7	0,755	24	0		
14.08.2018	68,85	50,25	18,6	42	41,1	41,3	40,82	0	0,28	7	7	0,765	24	0		
15.08.2018	68,4	51,08	17,32	44	43,05	43,3	42,8	0	0,25	7	7	0,743	24	0		
16.08.2018	68,41	50,64	17,77	45,7	44,73	44,9	44,39	0	0,34	7	7	0,795	24	0		
17.08.2018	68,54	50,58	17,96	44,6	43,63	43,9	43,41	0	0,22	7	7	0,783	24	0		
18.08.2018	68,26	50,75	17,51	46,9	45,89	46	45,48	0	0,41	7	7	0,805	24	0		
19.08.2018	68,09	50,24	17,85	50,9	49,85	50,2	49,61	0	0,24	7	7	0,89	24	0		
20.08.2018	67,91	51,15	16,76	49,7	48,68	48,9	48,3	0	0,38	7	7	0,816	24	0		
21.08.2018	68,61	49,92	18,69	47,7	46,68	46,8	46,28	0	0,4	7	7	0,871	24	0		
22.08.2018	68,18	49,53	18,65	47,2	46,21	46,2	45,68	0	0,53	7	7	0,861	24	0		
23.08.2018	67,81	49,64	18,17	47	46,02	46	45,48	0	0,54	7	7	0,835	24	0		
Средние:	67,81	50,62	17,18													

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC
23/07/18г. 00:00	3604,9	3521,4	3155,1	3223,83	0,01	297,57	103,16	2316	194		
23/08/18г. 00:00	5028,1	4914,96	4109,1	4071,85	0,01	843,11	127,04	3060	194		
Итого:	1423,2	1393,56	1253,7	1239,07	0	154,49	23,88	744	0		

Представитель теплонабж. организации

Безрукова О.А.
Ф.И.О. _____
Подпись _____

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Ломоуправ"
А.Н. Клименко
Ф.И.О. _____
Подпись _____
М.П. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г. - 23/08/18г.

Адрес: Братеве Кашириних, 119 (ИТП-3) Стр. Тип расхомера: Дворовый N:8848

Тепловычислитель ВКТ-7 стр. N 001

Пределы измерения:

Г под max = 2.00 М3/ч Г под min = 1.00 М3/ч

Г обр max = 2.00 М3/ч Г обр min = 1.00 М3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мтвс = _____ т.сут

Г3 max = _____ Г3 min = _____

Твх = 5.00°С

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БЛ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хД469 ПО 2.7

Дата	°С		т		М3		кВт/см2		кВт/см2		P2	Qo	BHP	BOC	HC
	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	V3	M3	P1					
24.07.2018	66,38	46,88	19,5	35,5	34,77	35,5	35,14	0	-0,37	7	7	0,675	24	0	
25.07.2018	66,23	46,2	20,03	34,1	33,38	34,2	33,89	0	-0,51	7	7	0,668	24	0	
26.07.2018	66,2	46,28	19,92	34,3	33,62	34,3	33,94	0	-0,32	7	7	0,668	24	0	
27.07.2018	65,88	45,91	19,97	33,1	32,42	33,2	32,91	0	-0,49	7	7	0,647	24	0	
28.07.2018	65,74	47,09	18,65	34,1	33,39	34,3	33,96	0	-0,57	7	7	0,624	24	0	
29.07.2018	66,18	46,75	19,43	33,4	32,69	33,5	33,17	0	-0,48	7	7	0,636	24	0	
30.07.2018	65,69	47,34	18,35	36,1	35,38	36,4	36,01	0	-0,63	7	7	0,649	24	0	
31.07.2018	65,69	46,91	18,78	36,3	35,58	36,5	36,08	0	-0,5	7	7	0,668	24	0	
01.08.2018	65,82	46,46	19,36	36,5	35,81	36,8	36,42	0	-0,61	7	7	0,695	24	0	
02.08.2018	65,94	46,29	19,65	34,4	33,69	34,7	34,38	0	-0,69	7	7	0,663	24	0	
03.08.2018	66,21	46,41	19,8	35,2	34,48	35,6	35,27	0	-0,79	7	7	0,684	24	0	
04.08.2018	66,26	46,57	19,69	35,8	35,08	36,1	35,73	0	-0,65	7	7	0,686	24	0	
05.08.2018	66,17	46,14	20,03	37,7	36,95	38,1	37,75	0	-0,8	7	7	0,739	24	0	
06.08.2018	66,09	45,95	20,14	36,2	35,48	36,6	36,26	0	-0,78	7	7	0,715	24	0	
07.08.2018	65,52	46,93	18,59	37,8	37,07	38,2	37,78	0	-0,71	7	7	0,689	24	0	
08.08.2018	65,77	46,73	19,04	34,6	33,89	35,3	34,93	0	-1,04	7	7	0,646	24	0	
09.08.2018	66,18	46,17	20,01	35,2	34,48	35,6	35,25	0	-0,77	7	7	0,659	24	0	
10.08.2018	65,57	47,72	17,85	36,8	36,08	36,9	36,46	0	-0,38	7	7	0,643	24	0	
11.08.2018	66,22	47,27	18,95	34,8	34,08	35	34,63	0	-0,55	7	7	0,645	24	0	
12.08.2018	66,89	46,86	20,03	34,2	33,49	34,4	34,06	0	-0,57	7	7	0,671	24	0	
13.08.2018	67,23	45,29	21,94	32,3	31,59	32,6	32,34	0	-0,75	7	7	0,691	24	0	
14.08.2018	67,27	46,25	21,02	33	32,29	33,2	32,89	0	-0,6	7	7	0,681	24	0	
15.08.2018	66,83	46,6	20,23	34,2	33,49	34,5	34,15	0	-0,66	7	7	0,676	24	0	
16.08.2018	66,82	46,89	19,93	34,6	33,89	34,8	34,45	0	-0,56	7	7	0,676	24	0	
17.08.2018	66,95	46,19	20,76	34,3	33,6	34,6	34,27	0	-0,67	7	7	0,695	24	0	
18.08.2018	66,68	46,16	20,52	34,8	34,12	35	34,7	0	-0,58	7	7	0,699	24	0	
19.08.2018	66,59	47,13	19,46	37,9	37,15	38,3	37,87	0	-0,72	7	7	0,723	24	0	
20.08.2018	66,41	47,63	18,78	38,1	37,37	38,4	37,97	0	-0,6	7	7	0,7	24	0	
21.08.2018	67,03	46,5	20,53	36,2	35,48	36,4	36,04	0	-0,56	7	7	0,726	24	0	
22.08.2018	66,67	45,58	21,09	35,8	35,09	36	35,67	0	-0,58	7	7	0,743	24	0	
23.08.2018	66,36	46,17	20,19	37,7	36,97	37,9	37,5	0	-0,53	7	7	0,745	24	0	
Итого:	66,3	46,55	19,74	1095	1072,85	1102,9	1091,87	0	-19,02	7	7	21,16	744	0	
Средние:	66,3	46,55	19,74	1095	1072,85	1102,9	1091,87	0	-19,02	7	7	21,16	744	0	

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	т	ккал	ч	BOC	BHP	Qo	ч	744	0
23/07/1824:00	3322,1	3246,86	3193,6	3168,55	0,53	78,31	97,72	2315	213						
23/08/1824:00	4417,1	4319,71	4296,5	4260,42	0,53	59,29	118,88	3059	213						
Итого:	1095	1072,85	1102,9	1091,87	0	137,6	216	5414	426						

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Ф.И.О. Безрукова О.К.

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Домовлад"
А.Н. Клименко
Ф.И.О.
Подпись
Управляющая компания
Ф.И.О.
М.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплообмена

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 111 (ИТП-1) Стпм расходуемая:
Доропор N:8848

Теплоуноситель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч
М сеп. вода = ф.суф Мрасс = ф.суф Мрасс = 5.00 °С
Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БН 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x78F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
°С	°С	°С	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	ккал	ч	ч	ч
24.07.2018	66,72	45,57	21,15	32,8	32,13	33	32,68	0	-0,55	7	7	7	7	0,679	24	0	
25.07.2018	66,66	45,28	21,38	33,5	32,79	33,6	33,31	0	-0,52	7	7	7	7	0,7	24	0	
26.07.2018	66,58	45,74	20,84	32,5	31,84	32,7	32,43	0	-0,59	7	7	7	7	0,664	24	0	
27.07.2018	66,29	46,37	19,92	32,1	31,4	32,2	31,9	0	-0,5	7	7	7	7	0,625	24	0	
28.07.2018	66,07	46,92	19,15	31,8	31,12	32	31,71	0	-0,59	7	7	7	7	0,595	24	0	
29.07.2018	66,47	45	21,47	31,3	30,71	31,4	31,14	0	-0,43	7	7	7	7	0,658	24	0	
30.07.2018	66,05	46,55	19,5	34,1	33,39	34,3	33,96	0	-0,57	7	7	7	7	0,653	24	0	
31.07.2018	65,97	45,83	20,14	34,1	33,42	34,3	34	0	-0,58	7	7	7	7	0,671	24	0	
01.08.2018	66,19	46,61	19,58	34,8	34,08	35	34,68	0	-0,6	7	7	7	7	0,666	24	0	
02.08.2018	66,37	46,21	20,16	35	34,28	35,2	34,86	0	-0,58	7	7	7	7	0,691	24	0	
03.08.2018	66,51	46,73	19,78	33,3	32,59	33,7	33,37	0	-0,78	7	7	7	7	0,644	24	0	
04.08.2018	66,57	46,64	19,93	33,3	32,62	33,6	33,27	0	-0,65	7	7	7	7	0,648	24	0	
05.08.2018	66,55	46,08	20,47	36,3	35,56	36,7	36,34	0	-0,78	7	7	7	7	0,726	24	0	
06.08.2018	66,45	46,54	19,91	34,8	34,09	35,1	34,76	0	-0,67	7	7	7	7	0,68	24	0	
07.08.2018	65,8	46,96	18,84	35,1	34,4	35,6	35,21	0	-0,81	7	7	7	7	0,648	24	0	
08.08.2018	66,16	46,54	19,62	34,6	33,9	35	34,67	0	-0,77	7	7	7	7	0,665	24	0	
09.08.2018	66,52	46,37	20,15	32,8	32,17	33,4	33,09	0	-0,92	7	7	7	7	0,649	24	0	
10.08.2018	66,94	47,19	18,75	35,2	34,49	35,7	35,29	0	-0,8	7	7	7	7	0,646	24	0	
11.08.2018	66,63	47,62	19,01	34,5	33,78	35	34,64	0	-0,86	7	7	7	7	0,64	24	0	
12.08.2018	67,29	46,35	20,94	33,3	31,63	32,9	33,58	0	-0,98	7	7	7	7	0,681	24	0	
13.08.2018	67,69	45,48	22,21	32,3	31,63	32,9	32,61	0	-0,98	7	7	7	7	0,703	24	0	
14.08.2018	67,67	45,94	21,73	32,5	31,8	33	32,71	0	-0,91	7	7	7	7	0,691	24	0	
15.08.2018	67,26	45,62	21,64	33,4	32,72	34	33,73	0	-1,01	7	7	7	7	0,706	24	0	
16.08.2018	67,26	46,07	21,19	34,1	33,39	34,7	34,39	0	-1	7	7	7	7	0,708	24	0	
16.08.2018	67,35	46,33	21,02	32,9	32,23	33,6	33,29	0	-1,06	7	7	7	7	0,677	24	0	
17.08.2018	67,35	46,33	21,02	32,9	32,23	33,6	33,29	0	-1,06	7	7	7	7	0,677	24	0	
18.08.2018	67,16	46,71	20,45	35	34,28	35,6	35,23	0	-0,95	7	7	7	7	0,701	24	0	
19.08.2018	66,97	46,03	20,94	37,1	36,34	37,7	37,32	0	-0,98	7	7	7	7	0,76	24	0	
20.08.2018	66,94	46,34	20,6	38,3	37,51	39,1	38,7	0	-1,19	7	7	7	7	0,774	24	0	
21.08.2018	67,5	46,21	21,29	36,1	35,34	36,8	36,44	0	-1,1	7	7	7	7	0,754	24	0	
22.08.2018	67,09	46,94	20,15	35,9	35,15	36,6	36,2	0	-1,05	7	7	7	7	0,709	24	0	
23.08.2018	66,77	46,12	20,65	37,4	36,64	38,2	37,79	0	-1,15	7	7	7	7	0,759	24	0	
Итого:	66,69	46,28	20,4	1060,2	1038,39	1073,6	1063,3	0	-24,91	7	7	7	7	21,17	744	0	
Средние:	66,69	46,28	20,4	1060,2	1038,39	1073,6	1063,3	0	-24,91	7	7	7	7	21,17	744	0	

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC	HC
м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	ч	ч	ч
23/07/1824:00	3109,4	3039,28	3105,8	3082,01	0	-42,73	93,93	2315	196			
23/08/1824:00	4169,6	4077,67	4179,4	4145,31	0	-67,64	115,10	3059	196			
Итого:	1060,2	1038,39	1073,6	1063,3	0	-24,91	21,17	744	0			

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Домовлад" А.Н. Клименко
Подпись
М.П. ООО УК "Домовлад"

Представитель теплонабл. организации
Л.А. Беляева
Подпись
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о точных параметрах теплоснабжения
от 24/07/18г. - 23/08/18г.

Адрес: ул. Братьев Каширных, 111 (ИТП-2) Стим распределера:
Договор N:8848

Тепловычислитель БКТ-7 сер. N 001

Г под max = 2.00 М3/ч Г под min = 1.00 М3/ч

Г обр max = 2.00 М3/ч Г обр min = 1.00 М3/ч

Г3 max = 2.00 М3/ч Г3 min = 1.00 М3/ч

Тв= 5.00°С

М сеп. воды= т.супт Мвс= т.супт

Эвдской номер 00244026 ВВД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х1966 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	V5	M5	V6	M6	V7	M7	V8	M8	V9	M9	V10	M10	V11	M11	V12	M12	V13	M13	V14	M14	V15	M15	V16	M16	V17	M17	V18	M18	V19	M19	V20	M20	V21	M21	V22	M22	V23	M23	V24	M24	V25	M25	V26	M26	V27	M27	V28	M28	V29	M29	V30	M30	V31	M31	V32	M32	V33	M33	V34	M34	V35	M35	V36	M36	V37	M37	V38	M38	V39	M39	V40	M40	V41	M41	V42	M42	V43	M43	V44	M44	V45	M45	V46	M46	V47	M47	V48	M48	V49	M49	V50	M50	V51	M51	V52	M52	V53	M53	V54	M54	V55	M55	V56	M56	V57	M57	V58	M58	V59	M59	V60	M60	V61	M61	V62	M62	V63	M63	V64	M64	V65	M65	V66	M66	V67	M67	V68	M68	V69	M69	V70	M70	V71	M71	V72	M72	V73	M73	V74	M74	V75	M75	V76	M76	V77	M77	V78	M78	V79	M79	V80	M80	V81	M81	V82	M82	V83	M83	V84	M84	V85	M85	V86	M86	V87	M87	V88	M88	V89	M89	V90	M90	V91	M91	V92	M92	V93	M93	V94	M94	V95	M95	V96	M96	V97	M97	V98	M98	V99	M99	V100	M100	V101	M101	V102	M102	V103	M103	V104	M104	V105	M105	V106	M106	V107	M107	V108	M108	V109	M109	V110	M110	V111	M111	V112	M112	V113	M113	V114	M114	V115	M115	V116	M116	V117	M117	V118	M118	V119	M119	V120	M120	V121	M121	V122	M122	V123	M123	V124	M124	V125	M125	V126	M126	V127	M127	V128	M128	V129	M129	V130	M130	V131	M131	V132	M132	V133	M133	V134	M134	V135	M135	V136	M136	V137	M137	V138	M138	V139	M139	V140	M140	V141	M141	V142	M142	V143	M143	V144	M144	V145	M145	V146	M146	V147	M147	V148	M148	V149	M149	V150	M150	V151	M151	V152	M152	V153	M153	V154	M154	V155	M155	V156	M156	V157	M157	V158	M158	V159	M159	V160	M160	V161	M161	V162	M162	V163	M163	V164	M164	V165	M165	V166	M166	V167	M167	V168	M168	V169	M169	V170	M170	V171	M171	V172	M172	V173	M173	V174	M174	V175	M175	V176	M176	V177	M177	V178	M178	V179	M179	V180	M180	V181	M181	V182	M182	V183	M183	V184	M184	V185	M185	V186	M186	V187	M187	V188	M188	V189	M189	V190	M190	V191	M191	V192	M192	V193	M193	V194	M194	V195	M195	V196	M196	V197	M197	V198	M198	V199	M199	V200	M200	V201	M201	V202	M202	V203	M203	V204	M204	V205	M205	V206	M206	V207	M207	V208	M208	V209	M209	V210	M210	V211	M211	V212	M212	V213	M213	V214	M214	V215	M215	V216	M216	V217	M217	V218	M218	V219	M219	V220	M220	V221	M221	V222	M222	V223	M223	V224	M224	V225	M225	V226	M226	V227	M227	V228	M228	V229	M229	V230	M230	V231	M231	V232	M232	V233	M233	V234	M234	V235	M235	V236	M236	V237	M237	V238	M238	V239	M239	V240	M240	V241	M241	V242	M242	V243	M243	V244	M244	V245	M245	V246	M246	V247	M247	V248	M248	V249	M249	V250	M250	V251	M251	V252	M252	V253	M253	V254	M254	V255	M255	V256	M256	V257	M257	V258	M258	V259	M259	V260	M260	V261	M261	V262	M262	V263	M263	V264	M264	V265	M265	V266	M266	V267	M267	V268	M268	V269	M269	V270	M270	V271	M271	V272	M272	V273	M273	V274	M274	V275	M275	V276	M276	V277	M277	V278	M278	V279	M279	V280	M280	V281	M281	V282	M282	V283	M283	V284	M284	V285	M285	V286	M286	V287	M287	V288	M288	V289	M289	V290	M290	V291	M291	V292	M292	V293	M293	V294	M294	V295	M295	V296	M296	V297	M297	V298	M298	V299	M299	V300	M300	V301	M301	V302	M302	V303	M303	V304	M304	V305	M305	V306	M306	V307	M307	V308	M308	V309	M309	V310	M310	V311	M311	V312	M312	V313	M313	V314	M314	V315	M315	V316	M316	V317	M317	V318	M318	V319	M319	V320	M320	V321	M321	V322	M322	V323	M323	V324	M324	V325	M325	V326	M326	V327	M327	V328	M328	V329	M329	V330	M330	V331	M331	V332	M332	V333	M333	V334	M334	V335	M335	V336	M336	V337	M337	V338	M338	V339	M339	V340	M340	V341	M341	V342	M342	V343	M343	V344	M344	V345	M345	V346	M346	V347	M347	V348	M348	V349	M349	V350	M350	V351	M351	V352	M352	V353	M353	V354	M354	V355	M355	V356	M356	V357	M357	V358	M358	V359	M359	V360	M360	V361	M361	V362	M362	V363	M363	V364	M364	V365	M365	V366	M366	V367	M367	V368	M368	V369	M369	V370	M370	V371	M371	V372	M372	V373	M373	V374	M374	V375	M375	V376	M376	V377	M377	V378	M378	V379	M379	V380	M380	V381	M381	V382	M382	V383	M383	V384	M384	V385	M385	V386	M386	V387	M387	V388	M388	V389	M389	V390	M390	V391	M391	V392	M392	V393	M393	V394	M394	V395	M395	V396	M396	V397	M397	V398	M398	V399	M399	V400	M400	V401	M401	V402	M402	V403	M403	V404	M404	V405	M405	V406	M406	V407	M407	V408	M408	V409	M409	V410	M410	V411	M411	V412	M412	V413	M413	V414	M414	V415	M415	V416	M416	V417	M417	V418	M418	V419	M419	V420	M420	V421	M421	V422	M422	V423	M423	V424	M424	V425	M425	V426	M426	V427	M427	V428	M428	V429	M429	V430	M430	V431	M431	V432	M432	V433	M433	V434	M434	V435	M435	V436	M436	V437	M437	V438	M438	V439	M439	V440	M440	V441	M441	V442	M442	V443	M443	V444	M444	V445	M445	V446	M446	V447	M447	V448	M448	V449	M449	V450	M450	V451	M451	V452	M452	V453	M453	V454	M454	V455	M455	V456	M456	V457	M457	V458	M458	V
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 111 (ИТП-3) СТПн расхомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мтвс = _____ т.сут

Тв = 5.00°С

Заводской номер 00244029

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
Дата	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	ч	ч	ч
24.07.2018	65,79	45,57	20,22	36,3	35,59	36,3	34,2	34,8	34,8	34,8	0	-0,38	7	7	0,72	24	0	
25.07.2018	65,67	45,89	19,78	34,9	34,2	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	0	-0,28	7	7	0,674	24	0	
26.07.2018	65,61	46,04	19,57	34,3	33,59	34,2	33,89	34,2	33,89	34,2	0	-0,3	7	7	0,656	24	0	
27.07.2018	65,29	46,71	18,58	33,1	32,43	33,1	32,78	33,1	32,78	33,1	0	-0,35	7	7	0,602	24	0	
28.07.2018	65,17	47,29	17,88	34,3	33,63	34,3	33,97	34,3	33,97	34,3	0	-0,34	7	7	0,6	24	0	
29.07.2018	65,33	45,96	19,37	32,8	32,16	32,6	32,32	32,6	32,32	32,6	0	-0,16	7	7	0,631	24	0	
30.07.2018	65,11	47	18,11	37,2	36,47	37,2	36,81	37,2	36,81	37,2	0	-0,34	7	7	0,661	24	0	
31.07.2018	65,06	46,73	18,33	37	36,29	37	36,6	37	36,6	37	0	-0,31	7	7	0,655	24	0	
01.08.2018	65,19	46,79	18,4	35,5	34,79	35,5	35,12	35,5	35,12	35,5	0	-0,33	7	7	0,638	24	0	
02.08.2018	65,34	46,6	18,74	36	35,29	36	35,63	36	35,63	36	0	-0,34	7	7	0,661	24	0	
03.08.2018	65,52	46,35	19,17	34,6	33,94	34,7	34,36	34,7	34,36	34,7	0	-0,42	7	7	0,649	24	0	
04.08.2018	65,61	46,43	19,18	35,3	34,57	35,3	34,96	34,57	34,96	35,3	0	-0,39	7	7	0,662	24	0	
05.08.2018	65,52	46,38	19,14	38	37,27	38,1	37,71	38,1	37,71	38,1	0	-0,44	7	7	0,713	24	0	
06.08.2018	65,45	46,91	18,54	36,9	36,16	36,9	36,54	36,9	36,54	36,9	0	-0,38	7	7	0,67	24	0	
07.08.2018	64,81	46,71	18,1	37,2	36,48	37,4	36,99	37,4	36,99	37,4	0	-0,51	7	7	0,66	24	0	
08.08.2018	65,15	47,22	17,93	36,3	35,57	36,5	36,09	36,5	36,09	36,5	0	-0,52	7	7	0,64	24	0	
09.08.2018	65,56	46,87	18,69	34,7	34	34,8	34,44	34,8	34,44	34,8	0	-0,44	7	7	0,636	24	0	
10.08.2018	64,95	46,8	18,15	36,3	35,59	36,3	35,99	36,3	35,99	36,3	0	-0,4	7	7	0,642	24	0	
11.08.2018	65,63	46,36	19,27	36,3	35,57	36,5	36,13	36,5	36,13	36,5	0	-0,56	7	7	0,684	24	0	
12.08.2018	66,26	45,64	20,62	35,1	34,42	35,2	34,88	35,2	34,88	35,2	0	-0,46	7	7	0,709	24	0	
13.08.2018	66,66	45,24	21,42	33,3	32,63	33,3	33,01	33,3	33,01	33,3	0	-0,38	7	7	0,701	24	0	
14.08.2018	66,6	45,58	21,02	32	31,35	32,1	31,83	32,1	31,83	32,1	0	-0,48	7	7	0,658	24	0	
15.08.2018	66,24	44,9	21,34	34,5	33,83	34,6	34,31	34,6	34,31	34,6	0	-0,48	7	7	0,721	24	0	
16.08.2018	66,21	45,68	20,53	35,1	34,38	35,2	34,88	35,2	34,88	35,2	0	-0,5	7	7	0,707	24	0	
17.08.2018	66,33	45,87	20,46	34,5	33,81	34,6	34,29	34,6	34,29	34,6	0	-0,48	7	7	0,692	24	0	
18.08.2018	66,11	45,47	20,64	36,8	36,06	36,9	36,57	36,9	36,57	36,9	0	-0,51	7	7	0,744	24	0	
19.08.2018	65,86	44,99	20,87	37	36,23	37,3	36,96	37,3	36,96	37,3	0	-0,73	7	7	0,756	24	0	
20.08.2018	65,78	46,45	19,33	38,9	38,16	39,1	38,7	39,1	38,7	39,1	0	-0,54	7	7	0,737	24	0	
21.08.2018	66,42	44,97	21,45	38	37,21	38,1	37,77	38,1	37,77	38,1	0	-0,56	7	7	0,8	24	0	
22.08.2018	66,02	46,22	19,8	37,5	36,76	37,7	37,3	37,7	37,3	37,7	0	-0,54	7	7	0,725	24	0	
23.08.2018	65,63	45,87	19,76	36,5	35,77	36,5	36,14	36,5	36,14	36,5	0	-0,37	7	7	0,707	24	0	
Итого:	65,68	46,17	19,5	1106,2	1084,2	1097,42	1084,2	1097,42	1084,2	1097,42	0	-13,22	7	7	21,12	744	0	
Средние:	65,68	46,17	19,5	1106,2	1084,2	1097,42	1084,2	1097,42	1084,2	1097,42	0	-13,22	7	7	21,12	744	0	

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	Qo	BHP	BOC	HC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	ч
23/07/1824:00	3061,1	2994,2	3061,4	3037,53	0,01	-43,33	87,75	2314	216			
23/08/1824:00	4167,3	4078,4	4169,6	4134,95	0,01	-56,55	108,87	3058	216			
Итого:	1106,2	1084,2	1108,2	1097,42	0	-13,22	21,12	744	0			

Представитель теплоснабж. организации

И.И.О. Подпись
И.И.О. Ф.И.О.



МП



Представитель абонента
 Генеральный директор ООО "Ломоправ"
 А.Н. Клименко
 Подпись
 Ф.И.О.

МЛ

Представитель теплонабл. организации
 Л.А. Евсеева
 Подпись
 Ф.И.О.

Дата	В1	М1	В2	М2	В3	М3	В4	М4	В5	М5	В6	М6	В7	М7
23/07/1824:00	3317	3240,13	3212,4	3185,7	0,07	54,43	96,14	2315	214					
23/08/1824:00	4556,5	4454,46	4444,4	4403,05	0,08	51,41	117,56	3059	214					
Итого:	1239,5	1214,33	1232	1217,35	0,01	-3,02	21,42	744	0					

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V4	M4	V5	M5	P1	P2	Q0	BHP	BOS	HC	Средние:		
																				7	7	
24.07.2018	67,6	49,68	17,92	41,7	40,82	41,3	37,5	37,06	0	0	0	0	0	0	0	0,732	24	0				
25.07.2018	67,45	49,44	17,97	38,2	37,42	37,9	37,44	0	-0,02	7	7	7	7	7	7	0,657	24	0				
26.07.2018	67,41	49,44	17,97	38,2	37,42	37,9	37,44	0	-0,02	7	7	7	7	7	7	0,672	24	0				
27.07.2018	67,14	50,45	16,69	39,3	38,53	38,9	38,43	0	0,1	7	7	7	7	7	7	0,642	24	0				
28.07.2018	66,93	50,89	16,04	39,4	38,62	39	38,51	0	0,11	7	7	7	7	7	7	0,619	24	0				
29.07.2018	67,36	49,76	17,6	38,1	37,33	37,9	37,44	0	-0,11	7	7	7	7	7	7	0,654	24	0				
30.07.2018	66,83	50,78	16,05	42,4	41,58	42,1	41,6	0	-0,02	7	7	7	7	7	7	0,667	24	0				
31.07.2018	66,77	50,02	16,75	41,7	40,9	41,3	40,82	0	0,08	7	7	7	7	7	7	0,683	24	0				
01.08.2018	66,94	50	16,94	40,9	40,05	40,6	40,11	0	-0,06	7	7	7	7	7	7	0,675	24	0				
02.08.2018	67,09	49,48	17,61	39	38,22	38,8	38,34	0	-0,12	7	7	7	7	7	7	0,673	24	0				
03.08.2018	67,33	50,43	16,9	38,9	38,14	38,6	38,12	0	0,02	7	7	7	7	7	7	0,645	24	0				
04.08.2018	67,37	49,98	17,39	37,2	36,46	37	36,53	0	-0,07	7	7	7	7	7	7	0,634	24	0				
05.08.2018	67,24	50,48	16,76	40,7	39,91	40,4	39,92	0	-0,01	7	7	7	7	7	7	0,673	24	0				
06.08.2018	67,22	49,86	17,36	40,9	40,1	40,6	40,12	0	-0,02	7	7	7	7	7	7	0,695	24	0				
07.08.2018	66,49	49,81	16,68	40,2	39,4	40	39,53	0	-0,13	7	7	7	7	7	7	0,657	24	0				
08.08.2018	66,89	49,56	17,33	40,6	39,81	40,4	39,93	0	-0,12	7	7	7	7	7	7	0,689	24	0				
09.08.2018	67,32	49,21	18,11	38,9	38,11	38,7	38,26	0	-0,15	7	7	7	7	7	7	0,692	24	0				
10.08.2018	66,68	50,03	16,65	41,4	40,6	41,1	40,6	0	0	7	7	7	7	7	7	0,679	24	0				
11.08.2018	67,43	50,49	16,94	41,9	41,02	41,7	41,2	0	-0,18	7	7	7	7	7	7	0,694	24	0				
12.08.2018	68,12	50,07	18,05	40,1	39,24	39,8	39,33	0	-0,09	7	7	7	7	7	7	0,705	24	0				
13.08.2018	68,53	48,62	19,91	35	34,28	34,9	34,47	0	-0,19	7	7	7	7	7	7	0,684	24	0				
14.08.2018	68,51	49,18	19,33	37,2	36,44	36,9	36,47	0	-0,03	7	7	7	7	7	7	0,704	24	0				
15.08.2018	68,06	49,44	18,62	37,7	36,92	37,5	37,02	0	-0,1	7	7	7	7	7	7	0,687	24	0				
16.08.2018	68,03	49,45	18,58	38,3	37,51	38,1	37,65	0	-0,14	7	7	7	7	7	7	0,695	24	0				
17.08.2018	68,21	49,68	18,53	39,5	38,69	39,3	38,82	0	-0,13	7	7	7	7	7	7	0,717	24	0				
18.08.2018	67,92	50,06	17,86	40,9	40,05	40,8	40,34	0,01	-0,29	7	7	7	7	7	7	0,715	24	0				
19.08.2018	67,7	49,32	18,38	41,9	41,02	41,7	41,21	0	-0,19	7	7	7	7	7	7	0,751	24	0				
20.08.2018	67,53	49,79	17,74	43,4	42,52	43,3	42,79	0	-0,27	7	7	7	7	7	7	0,753	24	0				
21.08.2018	68,17	48,61	19,56	39,3	38,48	39,2	38,75	0	-0,27	7	7	7	7	7	7	0,748	24	0				
22.08.2018	67,86	49,39	18,47	42,5	41,58	42,4	41,94	0	-0,36	7	7	7	7	7	7	0,765	24	0				
23.08.2018	67,51	49,94	17,57	44,4	43,44	44,3	43,78	0	-0,34	7	7	7	7	7	7	0,763	24	0				
Итого:	67,47	49,79	17,67	1239,5	1214,33	1232	1217,35	0,01	-3,02	7	7	7	7	7	7	21,42	744	0				

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БЛ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАЕ87 ПО 2.7

Тхв= 5,00°С
 М сеп. воды= _____ т.с/ч Мвс= _____ т.с/ч
 Г3 max = 2,00 м3/ч Г3 min = 1,00 м3/ч
 Г обр max = 2,00 м3/ч Г обр min = 1,00 м3/ч
 Г под max = 2,00 м3/ч Г под min = 1,00 м3/ч
 Пределы измерений:
 Адрес: ул. Братьев Кашириных, 115 (ИП-1) Стип расходомера:
 Теловычислитель БКТ-7 сеп. N 001

Отчет о суточных параметрах теплонабжения
 24/07/18г. - 23/08/18г.
 Абонент: ООО "ЛОМОПРАВ"
 Логопор N:8848



Подпись: А.Н. Клименко
 Генеральный директор ООО УК "Ломоуправ"

Подпись: [Signature]
 Ф.И.О. [Name]

Представитель теплоснабж. организации

Дата	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т
Дата	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т	М3	т
23/07/1824:00	4732	4613,92	4812	4774,58	0	-160,66	160,25	3014	115									
23/08/1824:00	5716	5577,53	5841,7	5794,79	0	-217,26	180,81	3758	115									
Итого:	984	963,61	1029,7	1020,21	0	-56,6	20,56	744	0									

Дата	t1	t2	t3	t4	V1	M1	V2	M2	V3	M3	V3	M3	V3	M3	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
Дата	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	ккал	ч	ч	ч
24.07.2018	67,57	44,59	22,98	31,5	30,85	32,8	32,53	0	-1,68	7	7	7	7	7	7	7	0,708	24	0	0
25.07.2018	67,45	45,86	21,59	30,5	29,85	31,6	31,31	0	-1,46	7	7	7	7	7	7	7	0,645	24	0	0
26.07.2018	67,4	46,16	21,24	30,3	29,69	31,5	31,22	0	-1,53	7	7	7	7	7	7	7	0,63	24	0	0
27.07.2018	67,12	46,09	21,03	30,5	29,91	31,8	31,52	0	-1,61	7	7	7	7	7	7	7	0,629	24	0	0
28.07.2018	66,9	45,95	20,95	30,1	29,52	31,3	31,03	0	-1,51	7	7	7	7	7	7	7	0,618	24	0	0
29.07.2018	67,33	45,68	21,65	29,8	29,22	31	30,72	0	-1,5	7	7	7	7	7	7	7	0,634	24	0	0
30.07.2018	66,82	46,4	20,42	32	31,37	33,3	32,99	0	-1,62	7	7	7	7	7	7	7	0,641	24	0	0
31.07.2018	66,78	45,96	20,82	32,1	31,46	33,5	33,2	0	-1,74	7	7	7	7	7	7	7	0,655	24	0	0
01.08.2018	66,97	45,81	21,16	31,5	30,86	32,9	32,61	0	-1,75	7	7	7	7	7	7	7	0,652	24	0	0
02.08.2018	67,11	46,16	20,95	31	30,36	32,5	32,21	0	-1,85	7	7	7	7	7	7	7	0,639	24	0	0
03.08.2018	67,33	46,41	20,92	30,3	29,69	31,7	31,44	0	-1,75	7	7	7	7	7	7	7	0,621	24	0	0
04.08.2018	67,43	46,51	20,92	32	31,32	33,5	33,19	0	-1,87	7	7	7	7	7	7	7	0,654	24	0	0
05.08.2018	67,25	46,59	20,66	32,6	31,92	34,1	33,77	0	-1,85	7	7	7	7	7	7	7	0,661	24	0	0
06.08.2018	67,22	46,02	21,2	32,6	31,92	34	33,69	0	-1,77	7	7	7	7	7	7	7	0,678	24	0	0
07.08.2018	66,55	46,35	20,2	32,8	32,17	34,4	34,07	0	-1,9	7	7	7	7	7	7	7	0,65	24	0	0
08.08.2018	66,92	45,67	21,25	31,4	30,8	33	32,72	0	-1,92	7	7	7	7	7	7	7	0,655	24	0	0
09.08.2018	67,37	46,64	20,73	31,5	30,87	33,1	32,78	0	-1,91	7	7	7	7	7	7	7	0,641	24	0	0
10.08.2018	66,71	47,34	19,37	34,2	33,49	35,8	35,4	0	-1,91	7	7	7	7	7	7	7	0,648	24	0	0
11.08.2018	67,41	46,5	20,91	32,2	31,52	33,7	33,38	0	-1,86	7	7	7	7	7	7	7	0,658	24	0	0
12.08.2018	68,1	46,45	21,65	30,9	30,21	32,5	32,18	0	-1,97	7	7	7	7	7	7	7	0,654	24	0	0
13.08.2018	68,53	45,9	22,63	29,5	28,84	30,9	30,63	0	-1,79	7	7	7	7	7	7	7	0,65	24	0	0
14.08.2018	68,5	45,75	22,75	29	28,38	30,6	30,36	0	-1,98	7	7	7	7	7	7	7	0,645	24	0	0
15.08.2018	68,05	46,35	21,7	30,9	30,24	32,4	32,14	0	-1,9	7	7	7	7	7	7	7	0,656	24	0	0
16.08.2018	68,03	46,41	21,62	31,4	30,71	32,9	32,6	0	-1,89	7	7	7	7	7	7	7	0,665	24	0	0
17.08.2018	68,17	45,96	22,21	30,3	29,64	31,8	31,55	0	-1,91	7	7	7	7	7	7	7	0,658	24	0	0
18.08.2018	67,9	46,25	21,65	32,4	31,72	34	33,68	0	-1,96	7	7	7	7	7	7	7	0,687	24	0	0
19.08.2018	67,64	46,1	21,54	33,5	32,81	35,1	34,74	0	-1,93	7	7	7	7	7	7	7	0,703	24	0	0
20.08.2018	67,62	46,21	21,41	34,2	33,47	35,8	35,44	0	-1,97	7	7	7	7	7	7	7	0,714	24	0	0
21.08.2018	68,23	46,02	22,21	33,4	32,66	35,1	34,75	0	-2,09	7	7	7	7	7	7	7	0,723	24	0	0
22.08.2018	67,84	45,65	22,19	34,3	33,58	36	35,65	0	-2,07	7	7	7	7	7	7	7	0,743	24	0	0
23.08.2018	67,5	45,87	21,63	35,3	34,56	37,1	36,71	0	-2,15	7	7	7	7	7	7	7	0,746	24	0	0
Итого:	67,47	46,11	21,35	984	963,61	1029,7	1020,21	0	-56,6	7	7	7	7	7	7	7	20,56	744	0	0

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0×E76D ПО 2.7

Тхв= 5,00°C
 М сеп. воды= _____ т. с/т Мрс= _____ т. с/т
 Г3 max = _____ = 2,00 м3/ч
 Г3 min = _____ = 1,00 м3/ч
 Г обр max = _____ = 2,00 м3/ч
 Г обр min = _____ = 1,00 м3/ч
 Г под max = _____ = 2,00 м3/ч
 Г под min = _____ = 1,00 м3/ч
 Предельные измерения:

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 115 (ИТП-2) СТП расходамера: _____
 Теловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001
 Логовор N:8848

24/07/18г. - 23/08/18г.
 о суточных параметрах теплоснабжения

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/18г.-23/08/18г.

Адрес: ул. Братьев Кашкиных, 115 (ИП-3) Стпн расходомера:

Дворов №:8848

Тепловычислитель ВКТ-7 сер.№ 001

Пределы измерений:

1.00 м³/ч

заводской номер 00239662

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хС3С6 ПО 2.7

Тхв= 5.00°С

М сет. воды= П.султ Мтрс= П.султ

Г под max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Г обр max = 2.00 м³/ч Г обр min = 1.00 м³/ч

Г под max = 2.00 м³/ч Г под min = 1.00 м³/ч

Дата	В1	М1	В2	М2	В3	М3	Т	Ккал	ч	Вс	Вс
23/07/1824:00	6056,5	5908,08	6007,69	5951,55	0,7	-43,47	175,53	3014	115	115	115
23/08/1824:00	7665,2	7483,42	7650,4	7572,25	0,88	-88,83	197,27	3758	115	115	115
Итого:	1608,7	1575,34	1642,71	1620,7	0,18	-45,36	21,74	744	0	0	0

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации
И.М. Бебров
Ф.И.О.

Дата	В1	М1	В2	М2	В3	М3	Т	Ккал	ч	Вс	Вс
24.07.2018	67,82	53,34	14,48	50	48,93	50,9	50,26	0,01	-1,33	7	0,709
25.07.2018	67,68	53,3	14,38	50,3	49,22	51,21	50,53	0,01	-1,31	7	0,706
26.07.2018	67,63	53,09	14,54	47,9	46,9	48,85	48,22	0,01	-1,32	7	0,682
27.07.2018	67,38	53,3	14,08	49,5	48,51	50,39	49,72	0,01	-1,21	7	0,682
28.07.2018	67,09	52,65	14,44	45,4	44,44	46,31	45,74	0,01	-1,3	7	0,643
29.07.2018	67,48	53,07	14,41	45,1	44,13	46,1	45,52	0	-1,39	7	0,634
30.07.2018	67,11	54,39	12,72	55,1	53,95	56,31	55,56	0,01	-1,61	7	0,684
31.07.2018	67,05	54,12	12,93	55,1	53,99	56,2	55,46	0,01	-1,47	7	0,698
01.08.2018	67,23	54,76	12,47	56	54,89	57,32	56,53	0	-1,64	7	0,686
02.08.2018	67,32	53,64	13,68	50,7	49,71	51,72	51,04	0,01	-1,33	7	0,678
03.08.2018	67,59	54,49	13,1	51,7	50,67	52,94	52,22	0	-1,55	7	0,662
04.08.2018	67,67	54,02	13,65	53,7	52,56	54,77	54,07	0,01	-1,51	7	0,718
05.08.2018	67,5	53,6	13,9	52,7	51,62	53,96	53,22	0	-1,6	7	0,715
06.08.2018	67,47	53,44	14,03	53,5	52,38	54,67	53,94	0,01	-1,56	7	0,732
07.08.2018	66,86	54,17	12,69	55,2	54,08	56,41	55,64	0	-1,56	7	0,688
08.08.2018	67,19	53,79	13,4	52,1	51,04	53,14	52,4	0	-1,36	7	0,684
09.08.2018	67,62	54,44	13,18	53,1	51,98	54,26	53,5	0,01	-1,52	7	0,682
10.08.2018	66,99	54,66	12,33	57	55,81	58,24	57,44	0,01	-1,63	7	0,686
11.08.2018	67,69	55,01	12,68	55,3	54,16	56,61	55,81	0	-1,65	7	0,687
12.08.2018	68,3	53,24	14,85	48,1	47,11	49,07	48,44	0,01	-1,33	7	0,709
13.08.2018	68,8	53,95	14,85	48,4	47,39	49,47	48,81	0,01	-1,42	7	0,703
14.08.2018	68,78	54,4	14,38	48,5	47,5	49,57	48,86	0	-1,36	7	0,682
15.08.2018	68,3	54,42	13,88	49,2	48,16	50,28	49,56	0,01	-1,4	7	0,667
16.08.2018	68,3	54,83	13,47	52,4	51,32	53,45	52,71	0	-1,39	7	0,693
17.08.2018	68,43	53,24	15,19	49,8	48,81	50,9	50,23	0	-1,42	7	0,742
18.08.2018	68,11	53,38	14,73	49,2	48,14	50,29	49,63	0,01	-1,49	7	0,706
19.08.2018	67,9	52,89	15,01	51,6	50,54	52,73	52,05	0	-1,51	7	0,758
20.08.2018	67,88	54,91	12,97	59,4	58,15	60,59	59,76	0	-1,61	7	0,753
21.08.2018	68,49	53,83	14,66	53,7	52,54	54,87	54,14	0,01	-1,6	7	0,771
22.08.2018	68,12	54,27	13,85	54	52,88	55,19	54,46	0	-1,58	7	0,736
23.08.2018	67,76	53,56	14,2	55	53,83	55,99	55,23	0,01	-1,4	7	0,764
Итого:	67,72	53,87	13,84	1608,7	1575,34	1642,7	1620,7	0,18	-45,36	7	21,74
Средние:	67,72	53,87	13,84	1608,7	1575,34	1642,7	1620,7	0,18	-45,36	7	21,74

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/18г. - 23/07/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20861817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	52,57	45,60	6,97	67,22	44,78	22,44	0,98	0,88	1,18	53,63	45,995	24,00
25.07.2018	57,10	49,75	7,35	66,95	45,90	21,05	0,98	0,88	1,20	58,24	50,20251	24,00
26.07.2018	57,26	50,34	6,92	66,89	45,40	21,49	0,98	0,87	1,23	58,40	50,7875	24,00
27.07.2018	58,05	49,63	8,42	66,65	45,72	20,93	0,98	0,87	1,22	59,20	50,0775	24,00
28.07.2018	57,97	47,70	10,27	66,42	45,85	20,57	0,98	0,88	1,20	59,11	48,14001	24,00
29.07.2018	56,23	45,38	10,85	67,01	45,65	21,36	0,98	0,88	1,20	57,36	45,79	24,00
30.07.2018	61,37	49,35	12,01	66,00	46,25	19,75	0,98	0,88	1,21	62,56	49,815	24,00
31.07.2018	60,55	49,35	11,20	66,44	46,11	20,33	0,98	0,89	1,24	61,74	49,8025	24,00
01.08.2018	58,28	48,26	10,01	66,46	45,93	20,53	0,97	0,91	1,20	59,42	48,70501	24,00
02.08.2018	57,70	50,42	7,28	66,61	45,52	21,09	0,98	0,88	1,22	58,84	50,87	24,00
03.08.2018	56,82	49,96	6,86	66,84	45,56	21,28	0,98	0,88	1,21	57,96	50,41501	24,00
04.08.2018	58,63	51,94	6,69	66,93	45,40	21,53	0,98	0,88	1,27	59,80	52,4075	24,00
05.08.2018	60,02	52,99	7,04	66,80	45,21	21,59	0,97	0,88	1,30	61,22	53,455	24,00
06.08.2018	58,95	52,17	6,77	66,73	45,40	21,33	0,97	0,88	1,26	60,12	52,64001	24,00
07.08.2018	58,77	51,87	6,90	66,17	45,78	20,39	0,97	0,88	1,20	59,92	52,34	24,00
08.08.2018	58,45	50,94	7,52	66,47	45,52	20,95	0,95	0,87	1,23	59,61	51,395	24,00
09.08.2018	58,94	51,22	7,72	66,85	45,99	20,86	0,95	0,86	1,23	60,12	51,69501	24,00
10.08.2018	61,66	54,49	7,17	66,31	46,30	20,01	0,95	0,84	1,23	62,87	55,0025	24,00
11.08.2018	59,75	52,21	7,54	67,00	45,64	21,37	0,94	0,83	1,28	60,95	52,68	24,00
12.08.2018	58,24	51,04	7,20	67,59	45,37	22,22	0,94	0,83	1,29	59,42	51,50001	24,00
13.08.2018	55,74	49,50	6,25	67,95	45,25	22,70	0,95	0,83	1,27	56,89	49,9375	24,00
14.08.2018	55,44	49,16	6,28	67,96	45,75	22,21	0,96	0,84	1,23	56,58	49,61	24,00
15.08.2018	58,52	52,37	6,15	67,45	45,59	21,86	0,97	0,85	1,28	59,71	52,8475	24,00
16.08.2018	58,60	51,91	6,69	67,47	45,57	21,90	0,97	0,86	1,29	59,79	52,3775	24,00
17.08.2018	58,06	49,15	8,91	67,63	45,10	22,53	0,97	0,88	1,31	59,25	49,5825	24,00
18.08.2018	59,33	49,39	9,94	67,55	45,62	21,93	0,95	0,87	1,30	60,54	49,84001	24,00
19.08.2018	61,82	49,83	11,98	67,34	45,11	22,23	0,94	0,86	1,38	63,07	50,2725	24,00
20.08.2018	63,46	49,79	13,67	67,10	45,31	21,79	0,94	0,86	1,38	64,73	50,235	24,00
21.08.2018	60,36	48,11	12,25	67,85	44,93	22,91	0,95	0,86	1,39	61,60	48,53	24,00
22.08.2018	61,22	51,56	9,67	67,53	45,28	22,26	0,96	0,85	1,37	62,47	52,0125	24,00
23.08.2018	63,20	53,64	9,56	67,14	45,23	21,91	0,99	0,87	1,39	64,47	54,1125	24,00
Итого:	1823,08	1559,03							39,20	1859,59	1573,07	744,00

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР
23.07.2018	821,40	28392,25	27140,65	1251,61	27430,28	26763,80	666,48	
23.08.2018	860,60	30251,84	28713,72	1538,12	29253,36	28322,83	930,53	
ИТОГО:	39,20	1859,59	1573,07	286,51	1823,08	1559,03	264,05	744,00

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07080917

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Гподп	ВНР
23.07.2018								
23.08.2018								
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

А.Н. Клименко
Подпись

МП



Представитель теплоснабж. организации

/О.А. Безбородова/
Подпись
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/18г.-23/07/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 16911717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	124,84	124,84	0,00	66,74	50,00	16,75	0,99	0,88	1,29	127,49	126,54	24,00
25.07.2018	53,12	53,12	0,00	66,37	44,46	21,91	0,98	0,88	1,16	54,28	53,45	24,00
26.07.2018	53,15	53,15	0,00	66,31	44,64	21,67	0,98	0,87	1,15	54,31	53,48	24,00
27.07.2018	53,60	53,60	0,00	66,04	44,75	21,29	0,98	0,87	1,14	54,76	53,94	24,00
28.07.2018	53,88	53,88	0,00	65,82	44,86	20,97	0,99	0,88	1,13	55,04	54,22	24,00
29.07.2018	50,05	50,05	0,00	66,15	44,89	21,27	0,98	0,88	1,06	51,16	50,35	24,00
30.07.2018	56,34	56,34	0,00	65,54	44,71	20,83	0,99	0,88	1,17	57,54	56,71	24,00
31.07.2018	57,21	57,21	0,00	65,68	44,48	21,20	0,99	0,89	1,21	58,42	57,59	24,00
01.08.2018	55,46	55,46	0,00	65,91	44,72	21,19	0,97	0,91	1,17	56,65	55,82	24,00
02.08.2018	55,34	55,34	0,00	66,08	44,74	21,34	0,99	0,88	1,18	56,52	55,71	24,00
03.08.2018	53,73	53,73	0,00	66,23	44,46	21,77	0,98	0,88	1,17	54,90	54,07	24,00
04.08.2018	54,39	54,39	0,00	66,27	44,06	22,21	0,98	0,88	1,21	55,60	54,70	24,00
05.08.2018	54,59	54,59	0,00	66,14	44,01	22,12	0,97	0,88	1,21	55,80	54,90	24,00
06.08.2018	53,74	53,74	0,00	66,10	44,11	21,99	0,98	0,88	1,18	54,94	54,04	24,00
07.08.2018	55,31	55,31	0,00	65,53	44,37	21,16	0,98	0,88	1,17	56,49	55,67	24,00
08.08.2018	54,18	54,18	0,00	65,84	44,34	21,51	0,95	0,86	1,16	55,32	54,55	24,00
09.08.2018	52,09	52,09	0,00	66,23	44,38	21,85	0,96	0,85	1,14	53,22	52,43	24,00
10.08.2018	54,65	54,65	0,00	65,61	44,40	21,20	0,95	0,84	1,16	55,80	55,02	24,00
11.08.2018	51,89	51,89	0,00	66,26	44,21	22,05	0,94	0,83	1,14	53,02	52,22	24,00
12.08.2018	50,47	50,47	0,00	66,97	44,06	22,92	0,94	0,83	1,16	51,58	50,79	24,00
13.08.2018	48,36	48,36	0,00	67,34	44,03	23,31	0,95	0,83	1,13	49,45	48,66	24,00
14.08.2018	47,92	47,92	0,00	67,29	44,53	22,77	0,96	0,84	1,09	49,00	48,22	24,00
15.08.2018	50,15	50,15	0,00	66,71	44,35	22,36	0,98	0,85	1,12	51,26	50,47	24,00
16.08.2018	49,71	49,71	0,00	66,80	44,12	22,68	0,98	0,86	1,13	50,83	50,00	24,00
17.08.2018	49,34	49,34	0,00	67,00	43,98	23,02	0,97	0,88	1,14	50,45	49,63	24,00
18.08.2018	50,59	50,59	0,00	66,82	43,86	22,96	0,95	0,86	1,16	51,72	50,89	24,00
19.08.2018	52,29	52,29	0,00	66,58	43,73	22,86	0,94	0,86	1,20	53,45	52,58	24,00
20.08.2018	53,12	53,12	0,00	66,57	44,02	22,55	0,95	0,86	1,20	54,31	53,44	24,00
21.08.2018	52,16	52,16	0,00	67,13	43,60	23,53	0,96	0,86	1,23	53,33	52,45	24,00
22.08.2018	54,77	54,77	0,00	66,78	43,25	23,52	0,96	0,85	1,29	55,98	55,08	24,00
23.08.2018	56,08	56,08	0,00	66,44	43,57	22,87	0,99	0,86	1,28	57,30	56,42	24,00
Итого:	1712,51	1712,51							36,33	1749,95	1724,03	744,00

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНП
23.07.2018	810,10	32941,85	32329,16	612,70	31909,68	31907,73	1,95	
23.08.2018	846,43	34691,80	34053,19	638,61	33622,19	33620,24	1,95	
ИТОГО:	36,33	1749,95	1724,03	25,92	1712,51	1712,51	0,00	744,00

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07050917

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНП
23.07.2018								
23.08.2018								
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
А.Н. Клименко/
М.П. «Управляющая Ф.И.О. компания «Домоуправ»»
Для документов

Подпись _____
/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/18г. - 23/07/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	52,93	52,93	0,00	67,55	45,89	21,66	0,98	0,89	1,15	54,20	53,23	24
25.07.2018	54,01	54,01	0,00	67,23	46,00	21,23	0,98	0,89	1,15	55,30	54,30	24
26.07.2018	53,63	53,63	0,00	67,16	46,10	21,06	0,98	0,88	1,13	54,90	53,93	24
27.07.2018	53,71	53,71	0,00	66,92	46,35	20,56	0,98	0,87	1,10	54,98	54,01	24
28.07.2018	53,82	53,82	0,00	66,68	46,53	20,15	0,98	0,89	1,08	55,09	54,12	24
29.07.2018	52,19	52,19	0,00	67,26	46,30	20,96	0,98	0,88	1,09	53,43	52,49	24
30.07.2018	57,02	57,02	0,00	66,26	46,34	19,92	0,98	0,88	1,13	58,36	57,34	24
31.07.2018	56,47	56,47	0,00	66,68	46,43	20,25	0,98	0,89	1,14	57,80	56,79	24
01.08.2018	56,02	56,02	0,00	66,75	46,21	20,54	0,97	0,91	1,15	57,36	56,32	24
02.08.2018	55,53	55,53	0,00	66,90	46,32	20,58	0,99	0,88	1,14	56,87	55,82	24
03.08.2018	54,24	54,24	0,00	67,13	46,31	20,82	0,98	0,88	1,13	55,55	54,52	24
04.08.2018	54,82	54,82	0,00	67,19	46,32	20,87	0,98	0,88	1,14	56,16	55,10	24
05.08.2018	55,48	55,48	0,00	67,05	46,39	20,66	0,97	0,88	1,15	56,83	55,76	24
06.08.2018	55,68	55,68	0,00	67,00	46,34	20,66	0,97	0,88	1,15	57,04	55,95	24
07.08.2018	57,08	57,08	0,00	66,44	46,45	19,99	0,97	0,88	1,14	58,47	57,36	24
08.08.2018	55,42	55,42	0,00	66,74	46,57	20,18	0,95	0,87	1,12	56,78	55,69	24
09.08.2018	55,26	55,26	0,00	67,11	46,42	20,69	0,95	0,86	1,14	56,62	55,52	24
10.08.2018	58,26	58,26	0,00	66,54	46,62	19,93	0,95	0,84	1,16	59,69	58,53	24
11.08.2018	56,46	56,46	0,00	67,24	46,44	20,80	0,94	0,83	1,17	57,88	56,71	24
12.08.2018	54,85	54,85	0,00	67,86	46,19	21,66	0,94	0,83	1,19	56,25	55,08	24
13.08.2018	52,82	52,82	0,00	68,22	46,10	22,12	0,95	0,83	1,17	54,20	53,04	24
14.08.2018	52,53	52,53	0,00	68,25	46,26	21,99	0,96	0,84	1,16	53,90	52,75	24
15.08.2018	55,25	55,25	0,00	67,71	46,16	21,55	0,98	0,85	1,19	56,62	55,52	24
16.08.2018	55,23	55,23	0,00	67,73	45,97	21,76	0,97	0,86	1,20	56,56	55,54	24
17.08.2018	54,66	54,66	0,00	67,90	45,98	21,91	0,97	0,88	1,20	56,00	54,96	24
18.08.2018	56,10	56,10	0,00	67,80	45,61	22,20	0,95	0,87	1,24	57,48	56,37	24
19.08.2018	57,50	57,50	0,00	67,57	45,60	21,97	0,94	0,86	1,26	58,92	57,77	24
20.08.2018	58,96	58,96	0,00	67,35	45,81	21,54	0,94	0,86	1,27	60,41	59,25	24
21.08.2018	56,42	56,42	0,00	68,08	45,34	22,75	0,95	0,86	1,28	57,83	56,69	24
22.08.2018	57,12	57,12	0,00	67,77	45,54	22,23	0,96	0,85	1,27	58,54	57,39	24
23.08.2018	58,60	58,60	0,00	67,37	45,85	21,52	0,99	0,87	1,26	60,04	58,88	24
Итого:	1718,06	1718,06							36,26	1760,07	1726,74	744,00

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	779,27	29929,83	29033,09	896,74	28728,78	28728,57	0,21	
23.08.2018	815,54	31689,90	30759,82	930,07	30446,84	30446,63	0,21	
ИТОГО:	36,26	1760,07	1726,74	33,33	1718,06	1718,06	0,00	744,00

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 07390917

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР
23.07.2018								
23.08.2018								
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

И. С. Климченко /



Представитель теплоснабж. организации

И. О. Безбородова /

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. -23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	47,31	47,31	0,00	74,84	51,11	23,72	0,99	0,89	1,12	48,54	47,78	24
25.07.2018	47,29	47,29	0,00	74,70	51,09	23,61	0,98	0,88	1,12	48,53	47,76	24
26.07.2018	46,65	46,65	0,00	74,62	50,91	23,70	0,98	0,87	1,11	47,89	47,10	24
27.07.2018	46,87	46,87	0,00	74,34	50,95	23,39	0,98	0,87	1,10	48,07	47,36	24
28.07.2018	46,08	46,08	0,00	74,13	50,87	23,25	0,99	0,89	1,07	47,24	46,58	24
29.07.2018	45,95	45,95	0,00	74,44	50,80	23,64	0,98	0,88	1,08	47,09	46,45	24
30.07.2018	48,36	48,36	0,00	73,99	51,01	22,98	0,99	0,88	1,11	49,56	48,88	24
31.07.2018	48,99	48,99	0,00	73,97	50,70	23,27	0,98	0,89	1,14	50,21	49,50	24
01.08.2018	47,88	47,88	0,00	74,27	50,66	23,61	0,97	0,91	1,13	49,07	48,40	24
02.08.2018	47,55	47,55	0,00	74,45	50,65	23,80	0,98	0,88	1,13	48,72	48,08	24
03.08.2018	46,82	46,82	0,00	74,57	51,10	23,48	0,98	0,88	1,10	47,99	47,34	24
04.08.2018	46,97	46,97	0,00	74,62	50,58	24,04	0,98	0,88	1,13	48,18	47,46	24
05.08.2018	48,78	48,78	0,00	74,49	50,04	24,45	0,97	0,88	1,19	50,02	49,27	24
06.08.2018	47,75	47,75	0,00	74,46	50,91	23,55	0,98	0,88	1,13	48,98	48,24	24
07.08.2018	49,22	49,22	0,00	73,89	51,01	22,88	0,98	0,88	1,13	50,47	49,73	24
08.08.2018	46,97	46,97	0,00	74,17	50,71	23,46	0,94	0,87	1,10	48,15	47,46	24
09.08.2018	45,19	45,19	0,00	74,57	50,56	24,01	0,96	0,85	1,08	46,33	45,67	24
10.08.2018	47,57	47,57	0,00	73,92	52,00	21,92	0,95	0,84	1,05	48,71	48,16	24
11.08.2018	48,70	48,70	0,00	74,67	50,65	24,02	0,94	0,83	1,17	49,86	49,29	24
12.08.2018	46,81	46,81	0,00	75,40	50,58	24,82	0,94	0,83	1,16	47,95	47,37	24
13.08.2018	46,67	46,67	0,00	75,75	50,77	24,97	0,95	0,83	1,17	47,81	47,24	24
14.08.2018	47,18	47,18	0,00	75,67	50,40	25,26	0,97	0,84	1,19	48,35	47,75	24
15.08.2018	49,19	49,19	0,00	75,11	50,99	24,11	0,98	0,85	1,19	50,38	49,78	24
16.08.2018	48,64	48,64	0,00	75,20	50,67	24,54	0,98	0,87	1,20	49,83	49,22	24
17.08.2018	48,44	48,44	0,00	75,42	50,57	24,86	0,97	0,88	1,20	49,63	49,01	24
18.08.2018	49,80	49,80	0,00	75,17	51,04	24,14	0,95	0,86	1,20	51,01	50,41	24
19.08.2018	51,73	51,73	0,00	74,90	50,41	24,48	0,94	0,86	1,27	52,98	52,35	24
20.08.2018	52,05	52,05	0,00	75,13	50,46	24,67	0,95	0,86	1,28	53,31	52,66	24
21.08.2018	51,01	51,01	0,00	75,53	50,72	24,81	0,96	0,85	1,27	52,26	51,63	24
22.08.2018	51,70	51,70	0,00	75,10	50,61	24,49	0,97	0,85	1,27	52,94	52,33	24
23.08.2018	53,56	53,56	0,00	74,80	51,04	23,76	0,99	0,86	1,27	54,82	54,24	24
Итого:	1497,64	1497,64							35,87	1534,87	1514,45	744,00

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	ВНР
23.07.2018	559,66	15187,26	14759,06	428,20	14641,88	14635,35	6,54	
23.08.2018	595,53	16722,13	16273,51	448,62	16139,53	16132,99	6,54	
ИТОГО:	35,87	1534,87	1514,45	20,42	1497,64	1497,64	0,00	744,00

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07730917

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	ВНР
23.07.2018	0,00							
23.08.2018	0,00						0	
ИТОГО:	0,00						0	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ А.Н. Клименко/

Подпись _____ /О.А. Безбородова/



Подпись _____ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. - 23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	39,17	39,17	0,00	68,10	46,52	21,58	0,93	0,83	0,84	40,00	39,52	24
25.07.2018	36,00	36,00	0,00	67,92	45,41	22,51	0,93	0,83	0,81	36,74	36,32	24
26.07.2018	36,98	36,98	0,00	67,90	46,68	21,21	0,93	0,82	0,78	37,71	37,37	24
27.07.2018	36,57	36,57	0,00	67,59	46,80	20,80	0,92	0,81	0,76	37,27	36,97	24
28.07.2018	32,72	32,72	0,00	67,29	45,88	21,41	0,93	0,83	0,70	33,40	33,01	24
29.07.2018	32,89	32,89	0,00	67,81	45,93	21,88	0,93	0,83	0,72	33,58	33,17	24
30.07.2018	52,51	52,51	0,00	67,42	48,73	18,69	0,93	0,83	0,96	53,58	53,07	24
31.07.2018	63,49	63,49	0,00	67,58	51,35	16,23	0,93	0,84	1,03	64,77	64,25	24
01.08.2018	57,65	57,65	0,00	67,69	50,53	17,16	0,91	0,85	0,99	58,86	58,28	24
02.08.2018	68,16	68,16	0,00	67,96	52,15	15,81	0,93	0,83	1,07	69,50	69,06	24
03.08.2018	65,81	65,81	0,00	68,15	51,49	16,66	0,93	0,82	1,09	67,16	66,61	24
04.08.2018	74,05	74,05	0,00	68,28	52,18	16,09	0,93	0,83	1,19	75,53	75,01	24
05.08.2018	72,54	72,54	0,00	68,09	51,88	16,21	0,92	0,82	1,18	74,02	73,44	24
06.08.2018	66,69	66,69	0,00	68,00	51,07	16,93	0,92	0,82	1,12	68,05	67,48	24
07.08.2018	63,57	63,57	0,00	67,34	50,24	17,10	0,92	0,83	1,08	64,84	64,31	24
08.08.2018	64,24	64,24	0,00	67,72	50,36	17,36	0,89	0,81	1,11	65,59	64,93	24
09.08.2018	58,76	58,76	0,00	68,14	49,39	18,76	0,90	0,80	1,10	60,02	59,36	24
10.08.2018	55,23	55,23	0,00	67,40	48,47	18,92	0,90	0,79	1,04	56,40	55,76	24
11.08.2018	55,11	55,11	0,00	68,15	47,93	20,22	0,89	0,78	1,11	56,33	55,59	24
12.08.2018	55,42	55,42	0,00	68,90	48,65	20,25	0,89	0,77	1,12	56,70	55,91	24
13.08.2018	55,95	55,95	0,00	69,34	49,22	20,12	0,90	0,78	1,13	57,26	56,44	24
14.08.2018	55,06	55,06	0,00	69,30	49,25	20,05	0,91	0,79	1,10	56,34	55,55	24
15.08.2018	54,02	54,02	0,00	68,81	48,48	20,33	0,92	0,80	1,10	55,18	54,55	24
16.08.2018	57,12	57,12	0,00	68,85	48,80	20,05	0,92	0,81	1,14	58,37	57,69	24
17.08.2018	55,03	55,03	0,00	68,96	48,35	20,61	0,92	0,83	1,13	56,24	55,56	24
18.08.2018	55,52	55,52	0,00	68,72	47,94	20,79	0,90	0,81	1,15	56,74	56,05	24
19.08.2018	55,52	55,52	0,00	68,45	47,22	21,22	0,89	0,80	1,18	56,72	56,02	24
20.08.2018	56,04	56,04	0,00	68,34	47,38	20,95	0,89	0,80	1,17	57,30	56,50	24
21.08.2018	57,37	57,37	0,00	69,07	47,75	21,32	0,90	0,80	1,22	58,68	57,86	24
22.08.2018	55,49	55,49	0,00	68,61	47,83	20,77	0,91	0,80	1,15	56,75	55,96	24
23.08.2018	58,81	58,81	0,00	68,25	47,97	20,28	0,93	0,81	1,19	60,15	59,29	24
Итого:	1703,50	1703,50							32,48	1739,80	1720,89	744,00

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР
23.07.2018	984,25	27427,90	24272,45	3155,44	26483,07	26483,07	0,00	
23.08.2018	1016,73	29167,70	25993,34	3174,36	28186,57	28186,57	0,00	
ИТОГО:	32,48	1739,80	1720,89	18,91	1703,50	1703,50	0,00	744,00

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР
23.07.2018	52,49	1414,93	1361,43	53,50	1358,77	1350,53	8,23	
23.08.2018	52,49	1414,93	1361,43	53,50	1358,77	1350,53	8,23	
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / А.Н. Клименко /

/ _____ / О.А. Безбородова /

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 28 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	45,58	45,58	0,00	65,93	48,92	17,01	0,92	0,83	0,78	46,48	46,06	24
25.07.2018	45,25	45,25	0,00	65,71	49,03	16,68	0,92	0,83	0,76	46,16	45,69	24
26.07.2018	44,74	44,74	0,00	65,70	49,18	16,52	0,92	0,82	0,74	45,65	45,17	24
27.07.2018	45,60	45,60	0,00	65,49	49,28	16,21	0,91	0,81	0,74	46,52	46,04	24
28.07.2018	45,89	45,89	0,00	65,29	49,48	15,81	0,92	0,83	0,73	46,80	46,34	24
29.07.2018	45,05	45,05	0,00	65,61	49,51	16,11	0,92	0,82	0,73	45,95	45,49	24
30.07.2018	49,80	49,80	0,00	64,86	49,88	14,98	0,92	0,83	0,74	50,81	50,28	24
31.07.2018	47,82	47,82	0,00	65,45	49,61	15,84	0,92	0,83	0,76	48,81	48,27	24
01.08.2018	49,25	49,25	0,00	65,11	49,93	15,19	0,91	0,85	0,75	50,27	49,70	24
02.08.2018	47,39	47,39	0,00	65,50	49,72	15,78	0,92	0,83	0,75	48,39	47,81	24
03.08.2018	44,82	44,82	0,00	65,59	49,42	16,16	0,92	0,82	0,72	45,76	45,22	24
04.08.2018	44,60	44,60	0,00	65,59	48,84	16,74	0,92	0,83	0,75	45,55	44,97	24
05.08.2018	45,49	45,49	0,00	65,54	49,03	16,51	0,91	0,82	0,75	46,46	45,88	24
06.08.2018	44,90	44,90	0,00	65,56	49,16	16,40	0,91	0,82	0,74	45,86	45,28	24
07.08.2018	45,87	45,87	0,00	65,18	49,33	15,86	0,91	0,82	0,73	46,85	46,26	24
08.08.2018	45,50	45,50	0,00	65,29	49,32	15,97	0,89	0,81	0,73	46,49	45,86	24
09.08.2018	45,39	45,39	0,00	65,56	49,26	16,30	0,89	0,80	0,74	46,40	45,75	24
10.08.2018	47,66	47,66	0,00	65,28	49,53	15,75	0,88	0,78	0,75	48,72	48,03	24
11.08.2018	46,99	46,99	0,00	65,56	49,11	16,46	0,87	0,77	0,77	48,04	47,34	24
12.08.2018	45,16	45,16	0,00	66,17	48,38	17,79	0,87	0,77	0,80	46,18	45,49	24
13.08.2018	43,10	43,10	0,00	66,46	48,50	17,96	0,88	0,77	0,78	44,08	43,42	24
14.08.2018	41,98	41,98	0,00	66,54	48,87	17,67	0,89	0,78	0,74	42,93	42,32	24
15.08.2018	43,85	43,85	0,00	66,25	48,67	17,58	0,91	0,80	0,77	44,82	44,20	24
16.08.2018	46,41	46,41	0,00	66,32	46,07	20,25	0,91	0,80	0,95	47,43	46,74	24
17.08.2018	43,47	43,47	0,00	66,33	48,32	18,01	0,91	0,82	0,78	44,43	43,80	24
18.08.2018	43,88	43,88	0,00	66,39	48,77	17,62	0,89	0,81	0,77	44,87	44,21	24
19.08.2018	46,41	46,41	0,00	66,23	48,14	18,09	0,88	0,80	0,84	47,47	46,72	24
20.08.2018	47,59	47,59	0,00	65,84	48,53	17,30	0,88	0,80	0,82	48,69	47,91	24
21.08.2018	45,04	45,04	0,00	66,64	48,15	18,48	0,89	0,80	0,83	46,10	45,33	24
22.08.2018	45,13	45,13	0,00	66,39	48,49	17,90	0,90	0,80	0,81	46,20	45,43	24
23.08.2018	46,03	46,03	0,00	66,24	48,56	17,69	0,93	0,81	0,82	47,12	46,33	24
Итого:	1415,63	1415,63							23,88	1446,28	1427,34	744,00

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	736,71	24190,95	23698,95	492,00	23386,05	23386,07	-0,02	
23.08.2018	760,59	25637,23	25126,30	510,93	24801,68	24801,70	-0,02	
ИТОГО:	23,88	1446,28	1427,34	18,93	1415,63	1415,63	0,00	744,00

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 06470917

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	0,00						0	
23.08.2018	0,00						0	
ИТОГО:	0,00						0	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / А.А. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись _____ / О.А. Безбородова /
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. - 23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-2) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Наработка
24.07.2018	91,14	91,14	0,00	66,02	49,11	16,91	0,92	0,09	1,55	92,10	92,96	24
25.07.2018	90,17	90,17	0,00	65,79	49,06	16,73	0,91	0,09	1,52	91,09	91,98	24
26.07.2018	88,64	88,64	0,00	65,78	49,06	16,72	0,92	0,09	1,49	89,55	90,42	24
27.07.2018	88,96	88,96	0,00	65,56	49,61	15,95	0,91	0,09	1,43	89,87	90,76	24
28.07.2018	90,10	90,10	0,00	65,37	49,61	15,77	0,92	0,09	1,44	91,04	91,89	24
29.07.2018	89,04	89,04	0,00	65,69	49,43	16,26	0,92	0,09	1,46	90,04	90,74	24
30.07.2018	99,00	99,00	0,00	64,96	49,66	15,29	0,92	0,09	1,52	100,10	100,88	24
31.07.2018	95,00	95,00	0,00	65,53	49,26	16,28	0,92	0,09	1,56	96,17	96,70	24
01.08.2018	97,74	97,74	0,00	65,19	49,61	15,59	0,90	0,09	1,54	99,04	99,39	24
02.08.2018	93,43	93,43	0,00	65,59	49,46	16,13	0,92	0,09	1,52	94,70	94,99	24
03.08.2018	92,10	92,10	0,00	65,68	49,28	16,41	0,91	0,09	1,53	93,33	93,67	24
04.08.2018	93,25	93,25	0,00	65,70	49,52	16,18	0,92	0,09	1,52	94,45	94,90	24
05.08.2018	95,36	95,36	0,00	65,65	49,45	16,20	0,91	0,09	1,56	96,53	97,08	24
06.08.2018	93,76	93,76	0,00	65,67	49,35	16,31	0,91	0,09	1,55	94,87	95,50	24
07.08.2018	97,40	97,40	0,00	65,30	49,92	15,38	0,91	0,09	1,51	98,52	99,24	24
08.08.2018	96,07	96,07	0,00	65,40	49,84	15,56	0,88	0,09	1,51	97,13	97,93	24
09.08.2018	95,64	95,64	0,00	65,68	49,82	15,86	0,89	0,09	1,53	96,64	97,56	24
10.08.2018	101,39	101,39	0,00	65,41	49,98	15,42	0,88	0,09	1,58	102,48	103,40	24
11.08.2018	100,06	100,06	0,00	65,68	50,03	15,65	0,87	0,09	1,58	101,27	101,92	24
12.08.2018	95,34	95,34	0,00	66,28	49,34	16,94	0,87	0,09	1,62	96,53	97,09	24
13.08.2018	90,95	90,95	0,00	66,57	49,44	17,12	0,88	0,09	1,57	92,08	92,64	24
14.08.2018	90,27	90,27	0,00	66,66	49,24	17,42	0,89	0,09	1,59	91,38	91,95	24
15.08.2018	94,73	94,73	0,00	66,36	49,81	16,55	0,91	0,09	1,59	95,93	96,46	24
16.08.2018	95,59	95,59	0,00	66,40	49,64	16,76	0,90	0,09	1,62	96,88	97,25	24
17.08.2018	94,61	94,61	0,00	66,44	49,82	16,62	0,91	0,09	1,59	96,02	96,14	24
18.08.2018	97,18	97,18	0,00	66,52	49,69	16,83	0,89	0,09	1,65	98,60	98,78	24
19.08.2018	102,25	102,25	0,00	66,36	49,47	16,90	0,88	0,09	1,75	103,62	104,04	24
20.08.2018	104,93	104,93	0,00	65,97	49,88	16,09	0,88	0,09	1,70	106,16	106,94	24
21.08.2018	95,67	95,67	0,00	66,75	49,32	17,43	0,89	0,09	1,68	96,61	97,70	24
22.08.2018	95,52	95,52	0,00	66,50	48,98	17,53	0,90	0,09	1,69	96,34	97,63	24
23.08.2018	96,71	96,71	0,00	66,34	49,09	17,25	0,93	0,09	1,69	97,60	98,78	24
Итого:	2942,01	2942,01							48,62	2976,67	2997,31	744,00

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	1438,23	42792,07	42523,92	268,15	41702,40	41702,40	0,00	
23.08.2018	1486,85	45768,73	45521,22	247,51	44644,41	44644,41	0,00	
ИТОГО:	48,62	2976,67	2997,31	-20,64	2942,01	2942,01	0,00	744,00

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23474416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	5,71	173,64	189,39	-15,76	168,98	187,68	-18,69	
23.08.2018	5,71	173,64	189,39	-15,76	168,98	187,68	-18,69	
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

МП



Handwritten signature of O.A. Bezborodova over a horizontal line.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. -23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	Нарabотка
24.07.2018	25,16	25,16	0,00	65,84	43,41	22,43	0,57	0,97	0,96	25,72	25,28	24
25.07.2018	25,57	25,57	0,00	65,64	43,61	22,04	0,57	0,96	0,96	26,14	25,70	24
26.07.2018	24,40	24,40	0,00	65,68	43,93	21,75	0,54	0,97	0,94	24,94	24,52	24
27.07.2018	23,70	23,70	0,00	65,36	43,71	21,65	0,52	0,96	0,94	24,22	23,82	24
28.07.2018	24,08	24,08	0,00	65,13	43,70	21,43	0,52	0,97	0,96	24,60	24,21	24
29.07.2018	24,03	24,03	0,00	65,72	43,72	22,00	0,54	0,96	0,95	24,56	24,16	24
30.07.2018	25,44	25,44	0,00	64,54	44,03	20,51	0,52	0,96	0,95	25,99	25,59	24
31.07.2018	26,20	26,20	0,00	65,38	43,47	21,90	0,58	0,97	0,96	26,76	26,34	24
01.08.2018	24,45	24,45	0,00	64,97	42,55	22,42	0,55	0,96	0,97	24,98	24,58	24
02.08.2018	25,44	25,44	0,00	65,42	43,44	21,97	0,56	0,97	0,96	25,98	25,58	24
03.08.2018	25,03	25,03	0,00	65,66	43,35	22,31	0,56	0,96	0,95	25,57	25,16	24
04.08.2018	24,25	24,25	0,00	65,67	43,63	22,04	0,54	0,96	0,96	24,78	24,38	24
05.08.2018	23,70	23,70	0,00	65,51	43,84	21,67	0,52	0,96	0,95	24,22	23,82	24
06.08.2018	24,78	24,78	0,00	65,55	43,74	21,82	0,55	0,96	0,95	25,32	24,91	24
07.08.2018	25,39	25,39	0,00	65,15	43,19	21,96	0,56	0,96	0,95	25,94	25,52	24
08.08.2018	24,36	24,36	0,00	65,33	43,59	21,73	0,54	0,93	0,94	24,90	24,49	24
09.08.2018	24,88	24,88	0,00	65,59	43,27	22,31	0,56	0,92	0,92	25,43	25,00	24
10.08.2018	24,80	24,80	0,00	65,12	43,17	21,95	0,55	0,90	0,91	25,34	24,93	24
11.08.2018	25,04	25,04	0,00	65,65	43,29	22,37	0,56	0,90	0,90	25,59	25,16	24
12.08.2018	24,98	24,98	0,00	66,26	42,86	23,40	0,59	0,89	0,89	25,54	25,10	24
13.08.2018	24,35	24,35	0,00	66,55	43,13	23,43	0,58	0,90	0,90	24,92	24,47	24
14.08.2018	23,92	23,92	0,00	66,68	43,34	23,33	0,56	0,91	0,91	24,47	24,02	24
15.08.2018	24,38	24,38	0,00	66,30	43,41	22,89	0,56	0,93	0,92	24,94	24,48	24
16.08.2018	25,87	25,87	0,00	66,42	42,97	23,44	0,61	0,93	0,93	26,47	25,98	24
17.08.2018	24,12	24,12	0,00	66,38	43,20	23,18	0,56	0,95	0,95	24,68	24,22	24
18.08.2018	24,18	24,18	0,00	66,45	43,67	22,78	0,56	0,94	0,94	24,75	24,28	24
19.08.2018	26,18	26,18	0,00	66,33	42,86	23,47	0,62	0,93	0,93	26,79	26,28	24
20.08.2018	26,24	26,24	0,00	65,91	42,84	23,07	0,61	0,93	0,93	26,85	26,35	24
21.08.2018	25,49	25,49	0,00	66,69	43,61	23,09	0,60	0,94	0,93	26,10	25,60	24
22.08.2018	25,40	25,40	0,00	66,57	43,52	23,06	0,59	0,94	0,94	25,99	25,50	24
23.08.2018	26,38	26,38	0,00	66,32	43,22	23,10	0,62	0,98	0,97	27,00	26,49	24
Итого:	772,15	772,15					17,48			789,48	775,92	744,00

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	668,59	18529,16	18117,45	411,71	17943,50	17943,51	-0,01	
23.08.2018	686,08	19318,65	18893,37	425,28	18715,65	18715,66	-0,01	
ИТОГО:	17,48	789,48	775,92	13,56	772,15	772,15	0,00	744,00

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР
23.07.2018	31,21	3353,97	2909,73	444,23	3246,73	2833,44	413,30	
23.08.2018	31,21	3353,97	2909,73	444,23	3246,73	2833,44	413,30	
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/О.А. Безбородова/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	Gпр	Гобр	Гподп	Наработка
24.07.2018	0,46	35,7	36,4	-0,7	65,28	52,4	12,88	10,32	9,19	35	36	0	24
25.07.2018	0,45	35,2	36	-0,8	65,09	52,23	12,87	10,26	9,18	34,6	35,6	0	24
26.07.2018	0,43	35,4	36,1	-0,7	65,15	52,89	12,26	10,32	9,07	34,7	35,6	0	24
27.07.2018	0,42	35	35,8	-0,8	64,84	52,71	12,13	10,22	9,02	34,4	35,4	0	24
28.07.2018	0,42	35,2	36	-0,8	64,59	52,48	12,11	10,32	9,19	34,5	35,5	0	24
29.07.2018	0,46	36	36,8	-0,8	65,12	52,22	12,9	10,27	9,16	35,3	36,4	0	24
30.07.2018	0,45	37,1	37,9	-0,8	64,04	51,81	12,23	10,25	9,17	36,4	37,4	0	24
31.07.2018	0,47	36,8	37,6	-0,9	64,82	51,92	12,9	10,33	9,24	36,1	37,2	0	24
01.08.2018	0,49	36,8	37,6	-0,8	64,4	50,99	13,41	10,2	9,34	36,1	37,1	0	24
02.08.2018	0,46	36,6	37,4	-0,8	64,87	52,18	12,69	10,33	9,19	35,9	36,9	0	24
03.08.2018	0,46	36,6	37,5	-0,8	65,11	52,23	12,88	10,25	9,13	36	37	0	24
04.08.2018	0,47	37	37,8	-0,8	65,14	52,16	12,99	10,28	9,17	36,3	37,3	0	24
05.08.2018	0,48	37,9	38,7	-0,8	65,03	52,16	12,88	10,19	9,11	37,2	38,2	0	24
06.08.2018	0,49	38,3	39,1	-0,9	65,06	52,05	13,01	10,21	9,12	37,5	38,6	0	24
07.08.2018	0,51	40,1	40,8	-0,8	64,59	51,91	12,68	10,24	9,16	39,3	40,3	0	24
08.08.2018	0,46	36,7	37,5	-0,8	64,72	51,96	12,76	9,97	8,99	36,1	37	0	24
09.08.2018	0,5	38,2	38,9	-0,7	64,98	51,85	13,13	9,84	8,85	37,5	38,5	0	24
10.08.2018	0,48	38,3	39,1	-0,7	64,59	51,82	12,77	9,67	8,67	37,6	38,6	0	24
11.08.2018	0,47	37,3	38,1	-0,8	65,02	52,13	12,88	9,58	8,58	36,6	37,7	0	24
12.08.2018	0,49	37,7	38,4	-0,7	65,63	52,39	13,24	9,55	8,54	37	37,9	0	24
13.08.2018	0,5	38	38,7	-0,7	65,96	52,59	13,37	9,63	8,57	37,2	38,2	0	24
14.08.2018	0,48	36,8	37,6	-0,8	66,08	52,9	13,18	9,75	8,68	36,1	37,1	0	24
15.08.2018	0,49	37,9	38,8	-0,8	65,74	52,76	12,98	9,9	8,82	37,2	38,3	0	24
16.08.2018	0,52	39,2	40,1	-0,8	65,78	52,5	13,28	9,97	8,9	38,5	39,6	0	24
17.08.2018	0,48	37,1	37,9	-0,8	65,79	52,72	13,07	10,18	9,14	36,4	37,4	0	24
18.08.2018	0,5	38,1	39	-0,9	65,9	52,55	13,36	10,01	8,98	37,3	38,5	0	24
19.08.2018	0,53	39,5	40,4	-0,9	65,73	52,11	13,62	9,91	8,9	38,8	40	0	24
20.08.2018	0,54	40,5	41,5	-0,9	65,33	51,76	13,57	9,92	8,91	39,8	41	0	24
21.08.2018	0,53	39	39,9	-0,9	66,14	52,43	13,71	10,04	8,92	38,3	39,4	0	24
22.08.2018	0,52	38,9	39,8	-0,9	66	52,46	13,54	10,09	9	38,2	39,3	0	24
23.08.2018	0,5	38,5	39,4	-0,9	65,71	52,58	13,13	10,42	9,33	37,7	38,9	0	24
Итого:	14,91	1161,40	1186,60							1139,60	1171,90	0	744

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Гобр	Гподп	ВНР
23.07.2018	763,96	36060,38	36438,20	-100,70	34945,94	35779,50	-780,45	
23.08.2018	778,87	37221,78	37624,80	-100,70	36085,54	36951,40	-780,45	
ИТОГО:	14,91	1161,40	1186,60	0,00	1139,60	1171,90	0,00	744

Архив прибора: КАРАТ-307 (10394614)

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Гобр	Гподп	ВНР
23.07.2018	39,21	1192,74	780,63	107,51	1355,59	827,76	422,22	
23.08.2018	39,21	1192,74	780,63	107,51	1355,59	827,76	422,22	
ИТОГО:	0	0	0	0	0	0	0	744

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

И.И. Кименко
Подпись
М.П. ООО "УК "Домоуправ"
Для документов
ИНН 7452136715

Подпись
/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г.-23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор № 8848
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора:КАРАТ-307 (21724216).Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	Gпр	Gобр	Gподп	Наработка
24.07.2018	0,52	51,4	49,7	1,7	65,17	55,44	9,73	10,1	10,03	50,4	49	0	24
25.07.2018	0,49	50,1	48,4	1,6	64,98	55,47	9,51	9,98	10,01	49,1	47,8	0	24
26.07.2018	0,48	51,3	49,6	1,7	65,05	55,9	9,15	10,1	9,9	50,3	48,9	0	24
27.07.2018	0,46	50,9	49,3	1,6	64,74	55,95	8,79	9,94	9,85	49,9	48,6	0	24
28.07.2018	0,43	48,5	47	1,6	64,47	55,75	8,72	10,1	10,03	47,6	46,3	0	24
29.07.2018	0,49	50,5	48,9	1,6	64,97	55,52	9,44	9,99	9,99	49,6	48,2	0	24
30.07.2018	0,49	56,3	54,6	1,8	63,98	55,42	8,56	9,97	10	55,3	53,8	0	24
31.07.2018	0,5	54,6	52,9	1,7	64,74	55,83	8,91	10,1	10,07	53,6	52,1	0	24
01.08.2018	0,53	51,5	49,8	1,7	64,26	54,18	10,08	9,93	10,18	50,6	49,2	0	24
02.08.2018	0,49	54,3	52,6	1,7	64,79	56,01	8,79	10,1	10,03	53,2	51,9	0	24
03.08.2018	0,51	54,6	52,9	1,7	65,03	56,04	8,98	9,97	9,96	53,5	52,1	0	24
04.08.2018	0,52	54,9	53,2	1,7	65,05	55,95	9,1	10	10	53,9	52,5	0	24
05.08.2018	0,53	56,2	54,5	1,7	64,94	55,81	9,13	9,91	9,94	55,2	53,7	0	24
06.08.2018	0,48	53,1	51,4	1,6	64,96	56,3	8,66	9,93	9,95	52,1	50,7	0	24
07.08.2018	0,49	55,5	53,9	1,7	64,49	55,92	8,57	9,95	9,99	54,5	53,1	0	24
08.08.2018	0,5	53,9	52,3	1,7	64,61	55,67	8,95	9,69	9,82	52,9	51,6	0	24
09.08.2018	0,47	52	50,4	1,6	64,83	56,02	8,81	9,55	9,69	51	49,7	0	24
10.08.2018	0,51	55,9	54,2	1,7	64,51	55,78	8,73	9,38	9,51	54,8	53,4	0	24
11.08.2018	0,49	54,4	52,7	1,7	64,91	56,11	8,8	9,3	9,42	53,3	52	0	24
12.08.2018	0,5	53,6	51,9	1,7	65,53	56,43	9,1	9,27	9,38	52,5	51,2	0	24
13.08.2018	0,51	52,2	50,5	1,7	65,83	56,54	9,28	9,34	9,41	51,2	49,8	0,1	24
14.08.2018	0,55	52,6	50,8	1,8	65,98	55,89	10,08	9,46	9,51	51,6	50,1	0	24
15.08.2018	0,54	54,4	52,6	1,8	65,62	56,08	9,54	9,61	9,66	53,4	51,9	0	24
16.08.2018	0,56	56,1	54,3	1,8	65,67	56,16	9,51	9,68	9,74	55	53,5	0	24
17.08.2018	0,52	53,8	52,1	1,7	65,7	56,29	9,42	9,89	9,98	52,7	51,3	0	24
18.08.2018	0,53	55	53,3	1,7	65,81	56,46	9,35	9,72	9,82	53,9	52,5	0	24
19.08.2018	0,57	58,4	56,6	1,8	65,65	56,18	9,47	9,62	9,74	57,3	55,8	0	24
20.08.2018	0,55	60,3	58,5	1,8	65,25	56,4	8,86	9,63	9,75	59,2	57,7	0	24
21.08.2018	0,54	58,7	56,9	1,8	66,08	57,17	8,91	9,74	9,76	57,5	56	0	24
22.08.2018	0,56	58,5	56,7	1,8	65,94	56,79	9,15	9,79	9,84	57,4	55,9	0	24
23.08.2018	0,57	61	59,1	1,9	65,69	56,73	8,96	10,1	10,17	59,8	58,3	0	24
Итого:	15,88	1684,50	1631,60	53,10						1652,30	1608,60	0,10	744

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР
23.07.2018	670,19	34066,44	32904,69	1162,25	33016,39	32283,05	733,33	
23.08.2018	686,07	35750,94	34536,29	1215,35	34668,69	33891,65	777,03	
ИТОГО:	15,88	1684,50	1631,60	53,10	1652,30	1608,60	43,70	744

Архив прибора:КАРАТ-307 (10424614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР
23.07.2018	19,4	557,2	542,79	14,41	538,79	536,45	2,34	
23.08.2018	19,4	557,2	542,79	14,41	538,79	536,45	2,34	
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

МП
«Домоуправ»
Для документов
ИНН 7452138575

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/О.А. Безбородова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/18г. - 23/08/18г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	Gпр	Gобр	Gподп	Наработка
24.07.2018	0,5	40,7	40,2	0,5	64,5	51,97	12,53	10	10,05	39,9	39,7	0	24
25.07.2018	0,49	40,1	39,6	0,5	64,28	51,82	12,46	9,95	10,04	39,3	39,1	0	24
26.07.2018	0,48	40,8	40,4	0,4	64,37	52,31	12,06	10	9,93	40	39,9	0	24
27.07.2018	0,44	38,6	38,2	0,4	64,03	52,3	11,73	9,91	9,88	37,9	37,7	0	24
28.07.2018	0,43	38,1	37,7	0,4	63,78	52,23	11,55	10	10,06	37,4	37,2	0	24
29.07.2018	0,44	37,3	36,9	0,4	64,18	52,32	11,85	9,96	10,02	36,7	36,5	0	24
30.07.2018	0,44	41,1	40,7	0,4	63,32	52,24	11,08	9,94	10,03	40,4	40,2	0	24
31.07.2018	0,46	39,9	39,5	0,4	64,04	52,35	11,68	10	10,1	39,1	39	0	24
01.08.2018	0,46	38,8	38,3	0,5	63,53	51,46	12,08	9,89	10,21	38,1	37,9	0	24
02.08.2018	0,48	41,1	40,6	0,4	64,13	52,33	11,8	10	10,05	40,3	40,1	0	24
03.08.2018	0,49	40,8	40,4	0,4	64,35	52,23	12,13	9,94	9,99	40,1	39,9	0	24
04.08.2018	0,48	40,6	40,2	0,4	64,34	52,33	12,01	9,97	10,03	39,8	39,7	0	24
05.08.2018	0,52	42,9	42,5	0,4	64,29	52,01	12,28	9,88	9,97	42,1	42	0	24
06.08.2018	0,5	41,4	41	0,4	64,31	52,08	12,23	9,9	9,98	40,6	40,5	0	24
07.08.2018	0,47	41,2	40,8	0,4	63,82	52,21	11,62	9,93	10,02	40,5	40,3	0	24
08.08.2018	0,48	40,5	40,1	0,4	63,91	51,99	11,93	9,66	9,85	39,8	39,6	0	24
09.08.2018	0,46	39,4	39	0,4	64,13	52,2	11,93	9,52	9,72	38,7	38,5	0	24
10.08.2018	0,5	42,7	42,3	0,4	63,89	52,05	11,84	9,35	9,54	41,9	41,8	0	24
11.08.2018	0,5	41,5	41,1	0,4	64,2	52,31	11,9	9,27	9,45	40,8	40,6	0,2	24
12.08.2018	0,53	42,6	42,2	0,4	64,86	52,38	12,48	9,24	9,41	41,8	41,6	0	24
13.08.2018	0,51	40,4	40	0,5	65,12	52,68	12,44	9,32	9,44	39,7	39,5	0,3	24
14.08.2018	0,49	39,9	39,4	0,5	65,25	52,67	12,58	9,44	9,54	39,1	38,9	0	24
15.08.2018	0,49	41	40,6	0,5	64,9	52,72	12,18	9,59	9,68	40,3	40,1	0	24
16.08.2018	0,48	40,8	40,3	0,4	64,94	52,96	11,98	9,65	9,77	40	39,8	0	24
17.08.2018	0,51	41,8	41,4	0,4	65,03	52,76	12,27	9,87	10,01	41	40,9	0	24
18.08.2018	0,56	44,2	43,7	0,4	65,17	52,41	12,76	9,7	9,85	43,3	43,2	0	24
19.08.2018	0,57	45,6	45,2	0,4	65,01	52,49	12,52	9,59	9,77	44,8	44,6	0	24
20.08.2018	0,56	45,8	45,4	0,4	64,61	52,38	12,24	9,6	9,78	44,9	44,8	0	24
21.08.2018	0,53	43,5	43,1	0,4	65,4	53,15	12,25	9,72	9,79	42,6	42,6	0	24
22.08.2018	0,57	46,2	45,8	0,4	65,3	52,89	12,41	9,77	9,87	45,3	45,2	0	24
23.08.2018	0,54	45,4	45	0,4	65,03	53,21	11,82	10,1	10,2	44,5	44,4	0	24
Итого:	15,36	1284,70	1271,60	13,00						1260,70	1255,80	0,50	744

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР
23.07.2018	686,04	26118,96	25621,61	496,85	25324,46	25240,12	84,34	
23.08.2018	701,40	27403,66	26893,21	509,85	26585,16	26495,92	89,24	
ИТОГО:	15,36	1284,7	1271,6	13	1260,7	1255,80	4,90	744

Архив прибора: КАРАТ-307 (10454614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР
23.07.2018	26,59	2178,6	2080,97	97,63	2109,18	2030,11	79,07	
23.08.2018	26,59	2178,6	2080,97	97,63	2109,18	2030,11	79,07	
ИТОГО:	0	0	0	0	0	0	0	744

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ А.Н. Клименко/



Представитель теплоснабж. организации

/ /

/О.А. Безбородова/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,86	54,21	13,65	32,95	32,24	32,19	31,71	0	0,53	0,44	24
27.07.2018	67,58	55,68	11,9	36,52	35,76	35,71	35,21	0	0,55	0,426	24
28.07.2018	67,41	56,26	11,15	37,65	36,91	36,82	36,33	0	0,58	0,41	24
29.07.2018	67,92	55,03	12,89	35,76	35,02	34,87	34,38	0	0,64	0,453	24
30.07.2018	67,22	56,78	10,44	41,64	40,81	40,71	40,08	0	0,73	0,428	24
31.07.2018	67,17	55,76	11,41	39,36	38,56	38,41	37,89	0	0,67	0,438	24
01.08.2018	67,4	55,72	11,68	38,93	38,16	37,95	37,41	0	0,75	0,447	24
02.08.2018	67,38	56,08	11,3	41,92	41,09	40,9	40,32	0	0,77	0,465	24
03.08.2018	67,39	57,04	10,35	43,34	42,43	42,35	41,69	0	0,74	0,439	24
04.08.2018	67,88	56,49	11,39	40,15	39,38	39,2	38,64	0	0,74	0,449	24
05.08.2018	67,74	55,79	11,95	43,99	43,05	42,89	42,25	0	0,8	0,514	24
06.08.2018	67,7	56,11	11,59	39,64	38,82	38,6	38,06	0	0,76	0,449	24
07.08.2018	67,11	56,4	10,71	43,02	42,16	41,91	41,3	0	0,86	0,452	24
08.08.2018	67,57	56,08	11,49	42,41	41,54	41,24	40,61	0	0,93	0,477	24
09.08.2018	67,8	56,39	11,41	42,67	41,78	41,48	40,85	0,01	0,93	0,479	24
10.08.2018	67,05	56,9	10,15	48,97	47,96	47,67	46,95	0	1,01	0,485	24
11.08.2018	67,8	56,7	11,1	44,3	43,37	43,04	42,41	0	0,96	0,481	24
12.08.2018	68,47	55,4	13,07	41,63	40,76	40,37	39,78	0	0,98	0,531	24
13.08.2018	68,93	55,23	13,7	37,88	37,07	36,68	36,16	0	0,91	0,508	24
14.08.2018	68,8	55,02	13,78	35,84	35,05	34,68	34,18	0	0,87	0,48	24
15.08.2018	68,25	55,92	12,33	41,63	40,77	40,35	39,77	0	1	0,505	24
16.08.2018	68,29	55,64	12,65	42,28	41,38	40,96	40,37	0	1,01	0,521	24
17.08.2018	68,67	55,8	12,87	41,19	40,35	39,89	39,36	0	0,99	0,518	24
18.08.2018	68,36	55,56	12,8	40,42	39,57	39,14	38,58	0	0,99	0,506	24
19.08.2018	68,21	56,27	11,94	46,22	45,22	44,79	44,13	0	1,09	0,541	24
20.08.2018	67,74	56,89	10,85	52,31	51,24	50,74	49,95	0	1,29	0,554	24
21.08.2018	68,28	55,74	12,54	45,3	44,34	43,86	43,24	0	1,1	0,556	24
22.08.2018	68,16	56,15	12,01	44,28	43,36	42,87	42,26	0	1,1	0,519	24
23.08.2018	67,88	56,68	11,2	48,69	47,69	47,19	46,48	0	1,21	0,535	24
24.08.2018	68,24	56,13	12,11	43,56	42,65	42,18	41,55	0	1,1	0,515	24
25.08.2018	68,11	57,14	10,97	49,51	48,45	47,95	47,21	0	1,24	0,532	24
Итого:				1303,9	1276,94	1267,5	1249,11	0,01	27,83	15,053	744
Средние:	67,88	56,08	11,8								
Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	ВОС		
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч		
25/07/1824	49967,58	48574,06	49516,39	48932,8	12,82	-358,74	1426,491	20653	0		
25/08/1824	51271,48	49851	50783,89	50181,91	12,83	-330,91	1441,544	21397	0		
Итого:	1303,9	1276,94	1267,5	1249,11	0,01	27,83	15,053	744	0		

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Е.А. Просняникова
Ф.И.О.

Подпись: Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

28.08.2018г



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	MWh	ч
26.07.2018	67,52	52,06	15,46	56,16	55,01	54,95	54,23	0	0,78	0,849	24
27.07.2018	67,23	53,16	14,07	59,34	58,13	57,96	57,23	0	0,9	0,82	24
28.07.2018	67,02	53,18	13,84	57,69	56,5	56,29	55,57	0	0,93	0,782	24
29.07.2018	67,6	53,61	13,99	59,29	58,07	57,74	56,94	0	1,13	0,814	24
30.07.2018	66,94	54,27	12,67	66,05	64,71	64,29	63,4	0	1,31	0,821	24
31.07.2018	66,94	53,94	13	68,56	67,24	66,66	65,73	0	1,51	0,873	24
01.08.2018	67,15	53,91	13,24	67,29	65,94	65,31	64,43	0,01	1,51	0,872	24
02.08.2018	67,1	53,43	13,67	65,73	64,41	63,72	62,86	0	1,55	0,878	24
03.08.2018	67,07	54,06	13,01	66	64,68	63,99	63,12	0	1,56	0,84	24
04.08.2018	67,51	53,31	14,2	63,38	62,07	61,42	60,62	0	1,45	0,882	24
05.08.2018	67,39	53,06	14,33	65,65	64,32	63,57	62,7	0	1,62	0,924	24
06.08.2018	67,35	53,93	13,42	65,25	63,92	63,19	62,37	0	1,55	0,858	24
07.08.2018	66,79	53,68	13,11	69,05	67,69	66,98	66,08	0	1,61	0,887	24
08.08.2018	67,15	53,43	13,72	64,67	63,4	62,68	61,84	0	1,56	0,87	24
09.08.2018	67,35	53,86	13,49	65,87	64,55	63,79	62,91	0	1,64	0,869	24
10.08.2018	66,72	54,54	12,18	72,25	70,79	69,96	68,99	0	1,8	0,86	24
11.08.2018	67,41	53,37	14,04	67,44	66,06	65,28	64,41	0	1,65	0,927	24
12.08.2018	68,07	52,75	15,32	63,88	62,54	61,84	61,04	0	1,5	0,956	24
13.08.2018	68,39	52,57	15,82	57,11	55,93	55,32	54,59	0	1,34	0,886	24
14.08.2018	68,36	52,55	15,81	57,68	56,46	55,86	55,13	0	1,33	0,893	24
15.08.2018	67,8	53,2	14,6	63,37	62,07	61,38	60,6	0	1,47	0,904	24
16.08.2018	67,95	53,28	14,67	63,62	62,31	61,56	60,74	0	1,57	0,914	24
17.08.2018	68,23	53,22	15,01	60,7	59,43	58,69	57,91	0	1,52	0,892	24
18.08.2018	67,98	52,92	15,06	61,61	60,33	59,55	58,8	0	1,53	0,907	24
19.08.2018	67,81	53,11	14,7	65,88	64,53	63,68	62,83	0	1,7	0,947	24
20.08.2018	67,39	53,58	13,81	67,61	66,24	65,39	64,51	0	1,73	0,912	24
21.08.2018	67,91	52,1	15,81	62,12	60,8	59,99	59,22	0	1,58	0,96	24
22.08.2018	67,75	51,85	15,9	61,57	60,3	59,55	58,81	0	1,49	0,958	24
23.08.2018	67,53	51,97	15,56	65,73	64,37	63,54	62,76	0	1,61	1,002	24
24.08.2018	67,79	52,53	15,26	63,38	62,09	61,31	60,51	0	1,58	0,947	24
25.08.2018	67,66	52,53	15,13	67,57	66,23	65,36	64,51	0	1,72	0,999	24
Итого:				1981,5	1941,12	1920,8	1895,39	0,01	45,73	27,703	744
Средние:	67,51	53,19	14,31								
Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC		
	м3	т	м3	т	м3	т	MWh	ч	ч		
25/07/1824:0	62146,2	60402,09	59849,33	59189,12	8,62	1212,97	2199,85	20653	0		
25/08/1824:0	64127,7	62343,21	61770,13	61084,51	8,63	1258,7	2227,553	21397	0		
Итого:	1981,5	1941,12	1920,8	1895,39	0,01	45,73	27,703	744	0		

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись 

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Подпись 

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

22.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсулова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,09	51,53	16,56	64,08	62,77	63,38	62,61	0	0,16	1,037	24
27.07.2018	67,75	52,41	15,34	66,61	65,26	65,92	65,04	0,01	0,22	1	24
28.07.2018	67,56	52,34	15,22	67,9	66,51	67,19	66,31	0	0,2	1,011	24
29.07.2018	68,11	52,09	16,02	68,43	66,96	67,67	66,82	0	0,14	1,072	24
30.07.2018	67,35	52,83	14,52	73,95	72,45	73,24	72,31	0	0,14	1,054	24
31.07.2018	67,39	52,37	15,02	72,14	70,65	71,47	70,54	0,01	0,11	1,061	24
01.08.2018	67,56	51,96	15,6	70,84	69,37	70,17	69,31	0,01	0,06	1,082	24
02.08.2018	67,53	52,16	15,37	71,41	69,93	70,67	69,78	0	0,15	1,074	24
03.08.2018	67,53	53,08	14,45	74,12	72,61	73,28	72,35	0	0,26	1,049	24
04.08.2018	68	51,12	16,88	62,77	61,48	61,87	61,13	0	0,35	1,037	24
05.08.2018	67,85	51,6	16,25	67,27	65,91	66,44	65,6	0	0,31	1,067	24
06.08.2018	67,85	52,52	15,33	66,9	65,53	66,15	65,31	0	0,22	1,002	24
07.08.2018	67,28	54,11	13,17	79,7	78,07	79,05	78	0,01	0,07	1,027	23
08.08.2018	67,79	54,33	13,46	80,94	79,25	80,24	79,13	0	0,12	1,067	24
09.08.2018	67,98	54,03	13,95	80,23	78,56	79,5	78,43	0	0,13	1,094	24
10.08.2018	67,26	54,84	12,42	89,36	87,54	88,59	87,38	0	0,16	1,085	24
11.08.2018	67,99	54,67	13,32	84,87	83,13	84,08	82,92	0	0,21	1,108	24
12.08.2018	68,69	54,29	14,4	80,9	79,2	80,17	79,05	0	0,15	1,141	24
13.08.2018	69,14	52,98	16,16	75,46	73,83	74,71	73,75	0	0,08	1,194	24
14.08.2018	69,05	53,04	16,01	70,2	68,7	69,47	68,57	0,02	0,13	1,1	24
15.08.2018	68,47	52,51	15,96	71,77	70,26	70,98	70,06	0	0,2	1,121	24
16.08.2018	68,52	52,59	15,93	74,55	72,96	73,59	72,65	0,01	0,31	1,162	24
17.08.2018	68,83	53,66	15,17	76,14	74,52	75,19	74,15	0	0,37	1,132	24
18.08.2018	68,6	53,46	15,14	80,32	78,61	79,31	78,24	0	0,37	1,189	24
19.08.2018	68,36	53,3	15,06	84,05	82,28	83	81,9	0,01	0,38	1,24	24
20.08.2018	67,86	53,2	14,66	83,37	81,64	82,36	81,27	0	0,37	1,194	24
21.08.2018	68,55	53,12	15,43	78,02	76,36	77,03	76,02	0,01	0,34	1,175	24
22.08.2018	68,37	53,2	15,17	75,91	74,31	74,98	73,97	0	0,34	1,127	24
23.08.2018	68,08	53,08	15	80,29	78,61	79,22	78,17	0	0,44	1,177	24
24.08.2018	68,43	52,85	15,58	77,46	75,84	76,39	75,41	0	0,43	1,182	24
25.08.2018	68,32	53,59	14,73	81,77	80,05	80,84	79,76	0	0,29	1,177	24
Итого:				2331,7	2283,15	2306,1	2275,94	0,09	7,21	34,238	743
Средние:	68,06	52,99	15,07								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	31005,41	30031,26	30382,12	30063,54	7,26	-32,28	1138,129	7260	3
25/08/1824:	33337,14	32314,41	32688,27	32339,48	7,35	-25,07	1172,367	8003	4
Итого:	2331,73	2283,15	2306,15	2275,94	0,09	7,21	34,238	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись



Представитель теплоснабж.организации

/Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

27.08.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсулова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,58	57,8	9,78	110,68	108,41	109,88	108,2	0	0,21	1,061	24
27.07.2018	67,26	57,95	9,31	112,26	109,98	111,5	109,78	0	0,2	1,024	24
28.07.2018	67,1	58,11	8,99	111,9	109,63	111,16	109,43	0	0,2	0,985	24
29.07.2018	67,62	57,85	9,77	107,45	105,24	106,68	105,06	0	0,18	1,03	24
30.07.2018	66,88	58,38	8,5	121,28	118,84	120,49	118,59	0	0,25	1,011	24
31.07.2018	66,95	58,5	8,45	126,5	123,94	125,75	123,78	0	0,16	1,047	24
01.08.2018	67,05	56,88	10,17	113,09	110,77	112,45	110,76	0	0,01	1,126	24
02.08.2018	67,02	57,44	9,58	115,71	113,35	115,02	113,29	0	0,06	1,087	24
03.08.2018	67	57,45	9,55	111,16	108,91	110,41	108,73	0	0,18	1,041	24
04.08.2018	67,47	57,71	9,76	110,94	108,65	110,04	108,36	0	0,29	1,062	24
05.08.2018	67,36	57,68	9,68	114,5	112,16	113,6	111,85	0	0,31	1,084	24
06.08.2018	67,39	58,47	8,92	120,17	117,71	119,35	117,48	0	0,23	1,052	24
07.08.2018	66,87	58,65	8,22	126,79	124,24	126,06	124,09	0	0,15	1,021	24
08.08.2018	67,26	58,16	9,1	119,5	117,05	118,79	116,94	0	0,11	1,061	24
09.08.2018	67,47	58,19	9,28	113,71	111,39	112,93	111,16	0	0,23	1,032	24
10.08.2018	66,76	58,06	8,7	123,44	120,95	122,65	120,75	0	0,2	1,053	24
11.08.2018	67,52	58,64	8,88	127	124,39	126,19	124,19	0	0,2	1,103	24
12.08.2018	68,08	58,14	9,94	110,1	107,8	109,32	107,64	0	0,16	1,073	24
13.08.2018	68,56	58,26	10,3	107,45	105,18	106,68	105,03	0	0,15	1,083	24
14.08.2018	68,46	57,64	10,82	101,3	99,16	100,55	99,01	0	0,15	1,072	24
15.08.2018	67,95	57,66	10,29	111,66	109,33	110,83	109,12	0	0,21	1,121	24
16.08.2018	67,91	56,59	11,32	101,93	99,82	101,19	99,69	0	0,13	1,13	24
17.08.2018	68,09	55,24	12,85	91,36	89,43	90,57	89,28	0	0,15	1,149	24
18.08.2018	67,91	55,32	12,59	93,75	91,8	92,93	91,6	0	0,2	1,154	24
19.08.2018	67,75	55,4	12,35	104,55	102,39	103,62	102,15	0	0,24	1,263	24
20.08.2018	67,3	56,28	11,02	113,27	110,97	112,4	110,78	0	0,19	1,22	24
21.08.2018	67,85	55,62	12,23	102,09	99,95	101,21	99,75	0	0,2	1,219	24
22.08.2018	67,69	56,08	11,61	100,82	98,77	99,99	98,54	0	0,23	1,148	24
23.08.2018	67,5	56,45	11,05	113,16	110,85	112,18	110,55	0	0,3	1,222	24
24.08.2018	67,8	56,51	11,29	109,85	107,59	108,87	107,27	0	0,32	1,212	24
25.08.2018	67,7	56,88	10,82	114,49	112,13	113,51	111,83	0	0,3	1,213	24
Итого:				3461,8	3390,78	3436,8	3384,68	0	6,1	34,159	744
Средние:	67,51	57,35	10,16								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	41008,67	39838,29	40387,42	39905,89	0,75	-67,6	1196,56	9637	2
25/08/1824:	44470,53	43229,07	43824,22	43290,57	0,75	-61,5	1230,719	10381	2
Итого:	3461,86	3390,78	3436,8	3384,68	0	6,1	34,159	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018г



Подпись

ОТЧЕТ
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	69,07	53,28	15,79	44,14	43,21	43,27	42,7	0	0,51	0,683	24
27.07.2018	68,73	53,96	14,77	44,8	43,81	43,96	43,39	0	0,42	0,647	24
28.07.2018	68,57	54,49	14,08	47,76	46,78	46,87	46,17	0	0,61	0,658	24
29.07.2018	69,16	53,91	15,25	44,8	43,82	43,89	43,29	0	0,53	0,669	24
30.07.2018	68,53	55,01	13,52	51,45	50,37	50,45	49,75	0	0,62	0,68	24
31.07.2018	68,34	54,58	13,76	53,12	52,02	52,07	51,34	0	0,68	0,714	24
01.08.2018	68,59	54,59	14	52,68	51,54	51,59	50,86	0	0,68	0,719	24
02.08.2018	68,57	55,13	13,44	51,72	50,63	50,81	50,09	0	0,54	0,679	24
03.08.2018	68,55	55,24	13,31	53,67	52,51	52,93	52,21	0	0,3	0,699	24
04.08.2018	69,05	54,39	14,66	49,21	48,17	48,49	47,82	0	0,35	0,706	24
05.08.2018	68,86	54,23	14,63	52,27	51,2	51,38	50,69	0	0,51	0,749	24
06.08.2018	68,86	53,62	15,24	47,83	46,81	46,94	46,31	0	0,5	0,715	24
07.08.2018	68,16	54,34	13,82	52,36	51,25	51,38	50,64	0	0,61	0,708	24
08.08.2018	68,67	54,04	14,63	48,93	47,88	47,94	47,27	0	0,61	0,7	24
09.08.2018	68,92	54,39	14,53	50,18	49,12	49,16	48,49	0	0,63	0,715	24
10.08.2018	68,14	55,22	12,92	57,26	56,04	56,31	55,5	0	0,54	0,725	24
11.08.2018	68,79	52,87	15,92	43,9	43,02	43,1	42,54	0	0,48	0,685	24
12.08.2018	69,35	45,44	23,91	24,75	24,23	24,21	23,97	0	0,26	0,577	24
13.08.2018	69,98	46,43	23,55	31,57	30,88	30,83	30,54	0	0,34	0,726	24
14.08.2018	69,9	49	20,9	35,56	34,81	34,76	34,33	0	0,48	0,725	24
15.08.2018	69,42	48,99	20,43	39,75	38,91	38,82	38,34	0	0,57	0,795	24
16.08.2018	69,5	49,08	20,42	40,07	39,17	39,13	38,66	0	0,51	0,8	24
17.08.2018	69,78	48,89	20,89	37,44	36,59	36,56	36,1	0	0,49	0,765	24
18.08.2018	69,5	49,34	20,16	40,85	39,99	39,91	39,43	0	0,56	0,807	24
19.08.2018	69,19	49,39	19,8	43,58	42,62	42,57	42,08	0	0,54	0,845	24
20.08.2018	68,8	49,99	18,81	44,26	43,32	43,28	42,79	0	0,53	0,815	24
21.08.2018	69,36	49,67	19,69	42,55	41,64	41,59	41,1	0	0,54	0,823	24
22.08.2018	69,18	50,01	19,17	43,68	42,75	42,73	42,24	0	0,51	0,817	24
23.08.2018	68,82	50,4	18,42	45,8	44,79	44,87	44,37	0	0,42	0,821	24
24.08.2018	69,29	50,16	19,13	44,38	43,41	43,54	43,03	0	0,38	0,831	24
25.08.2018	69,12	50,02	19,1	45,26	44,27	44,44	43,94	0	0,33	0,843	24
Итого:				1405,5	1375,56	1377,7	1359,98	0	15,58	22,841	744
Средние:	68,99	51,93	17,05								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	18690,87	18058,59	18167,84	17947,37	0	111,22	682,649	5558	313
25/08/1824:	20096,45	19434,15	19545,62	19307,35	0	126,8	705,49	6302	313
Итого:	1405,58	1375,56	1377,78	1359,98	0	15,58	22,841	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: 
Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.
«Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 7448199339
ОГРН 5017003880

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	69,04	60,05	8,99	128,41	125,67	129,34	127,22	0	-1,55	1,13	24
27.07.2018	68,7	59,91	8,79	126,3	123,64	127,34	125,25	0	-1,61	1,086	24
28.07.2018	68,5	60,05	8,45	129,35	126,64	130,47	128,3	0	-1,66	1,071	24
29.07.2018	69,1	60,04	9,06	124,24	121,57	125,27	123,18	0	-1,61	1,099	24
30.07.2018	68,46	60,53	7,93	147,43	144,33	148,68	146,19	0	-1,86	1,143	24
31.07.2018	68,28	60,47	7,81	155,35	152,08	156,66	154,02	0	-1,94	1,189	24
01.08.2018	68,53	60,59	7,94	152,65	149,43	153,82	151,24	0	-1,81	1,189	24
02.08.2018	68,47	59,75	8,72	137,3	134,44	138,55	136,29	0	-1,85	1,17	24
03.08.2018	68,48	60,22	8,26	141,49	138,51	143,01	140,63	0	-2,12	1,145	24
04.08.2018	68,98	60,19	8,79	133,21	130,38	135,57	133,33	0	-2,95	1,145	24
05.08.2018	68,79	60,35	8,44	144,19	141,09	146,48	144,01	0	-2,92	1,191	24
06.08.2018	68,82	60,19	8,63	140,88	137,89	142,59	140,22	0	-2,33	1,193	24
07.08.2018	68,12	60,26	7,86	152,02	148,85	153,57	151	0	-2,15	1,172	24
08.08.2018	68,55	60,38	8,17	141,95	138,96	143,27	140,88	0	-1,92	1,135	24
09.08.2018	68,85	60,34	8,51	142,87	139,84	144,13	141,74	0	-1,9	1,189	24
10.08.2018	68,09	60,73	7,36	166,45	162,98	168,69	165,83	0	-2,85	1,198	24
11.08.2018	68,8	60,52	8,28	144,23	141,16	146,36	143,9	0	-2,74	1,17	24
12.08.2018	69,61	60,39	9,22	138,29	135,29	139,64	137,32	0	-2,03	1,248	24
13.08.2018	70,02	60,18	9,84	127,83	125,01	128,69	126,54	0	-1,53	1,227	24
14.08.2018	69,94	60,15	9,79	123,96	121,25	124,72	122,65	0	-1,4	1,19	24
15.08.2018	69,46	60,5	8,96	143,06	139,96	144,04	141,61	0	-1,65	1,252	24
16.08.2018	69,51	60,56	8,95	140,82	137,77	141,79	139,41	0	-1,64	1,232	24
17.08.2018	69,82	60,5	9,32	132,74	129,84	133,57	131,31	0	-1,47	1,211	24
18.08.2018	69,47	60,83	8,64	142,94	139,86	143,9	141,47	0	-1,61	1,21	24
19.08.2018	69,21	60,76	8,45	158,45	155,05	159,61	156,93	0	-1,88	1,309	24
20.08.2018	68,84	61,07	7,77	171,19	167,54	172,59	169,61	0	-2,07	1,303	24
21.08.2018	69,41	60,49	8,92	154,49	151,17	155,66	153,05	0	-1,88	1,346	24
22.08.2018	69,22	60,62	8,6	161,55	158,08	162,86	160,11	0	-2,03	1,357	24
23.08.2018	68,94	61,04	7,9	174,23	170,52	175,93	172,93	0	-2,41	1,347	24
24.08.2018	69,27	61,29	7,98	168,86	165,22	171,5	168,54	0	-3,32	1,318	24
25.08.2018	69,13	61,49	7,64	181,08	177,23	184,02	180,86	0	-3,63	1,355	24
Итого:				4527,8	4431,25	4572,3	4495,57	0	-64,32	37,52	744
Средние:	68,98	60,46	8,51								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	34534,15	33404,46	33915,33	33469,08	5,97	-64,62	1133,114	5556	315
25/08/1824	39061,96	37835,71	38487,65	37964,65	5,97	-128,94	1170,634	6300	315
Итого:	4527,81	4431,25	4572,32	4495,57	0	-64,32	37,52	744	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-6

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,7	51,45	17,25	70,41	68,92	68,05	67,19	0	1,73	1,187	24
27.07.2018	68,38	52,13	16,25	70,15	68,69	67,85	66,98	0	1,71	1,114	24
28.07.2018	68,16	52,65	15,51	69,42	67,94	67,18	66,31	0	1,63	1,05	24
29.07.2018	68,8	51,91	16,89	69,84	68,34	67,5	66,66	0	1,68	1,152	24
30.07.2018	68,15	52,97	15,18	76,79	75,2	74,41	73,46	0	1,74	1,142	24
31.07.2018	67,99	53,14	14,85	81,78	80,09	79,3	78,23	0	1,86	1,189	24
01.08.2018	68,24	52,46	15,78	77,6	75,96	75,1	74,13	0,03	1,83	1,195	24
02.08.2018	68,17	52,75	15,42	78,02	76,39	75,5	74,52	0	1,87	1,176	24
03.08.2018	68,14	52,48	15,66	73,08	71,55	70,64	69,74	0	1,81	1,119	24
04.08.2018	68,66	52,46	16,2	71,51	70	69,08	68,19	0	1,81	1,133	24
05.08.2018	68,45	51,95	16,5	71,76	70,31	69,31	68,46	0	1,85	1,159	24
06.08.2018	68,43	51,96	16,47	68,58	67,15	66,2	65,37	0	1,78	1,106	24
07.08.2018	67,79	52,53	15,26	78,44	76,81	75,89	74,9	0	1,91	1,167	24
08.08.2018	68,26	50,69	17,57	70,56	69,09	68,09	67,3	0	1,79	1,214	24
09.08.2018	68,53	51,3	17,23	72,25	70,7	69,77	68,91	0	1,79	1,22	24
10.08.2018	67,78	52,09	15,69	78,63	76,99	76,07	75,09	0	1,9	1,208	24
11.08.2018	68,49	51,53	16,96	75,21	73,63	72,67	71,76	0	1,87	1,248	24
12.08.2018	69,28	50,68	18,6	73,32	71,73	70,75	69,91	0	1,82	1,335	24
13.08.2018	69,7	50,79	18,91	69,48	67,95	67,02	66,23	0	1,72	1,284	24
14.08.2018	69,59	50,59	19	68,12	66,6	65,69	64,9	0	1,7	1,266	24
15.08.2018	69,1	51,9	17,2	73,74	72,21	71,27	70,36	0	1,85	1,242	24
16.08.2018	69,19	51,82	17,37	74,95	73,3	72,44	71,57	0	1,73	1,27	24
17.08.2018	69,47	50,69	18,78	70,72	69,2	68,25	67,43	0	1,77	1,298	24
18.08.2018	69,19	51	18,19	76,27	74,64	73,71	72,84	0	1,8	1,358	24
19.08.2018	68,89	51,83	17,06	86,24	84,39	83,49	82,45	0	1,94	1,44	24
20.08.2018	68,5	51,91	16,59	85,54	83,75	82,85	81,82	0	1,93	1,389	24
21.08.2018	69,1	52,11	16,99	81,72	79,96	79,09	78,05	0	1,91	1,359	24
22.08.2018	68,9	51,82	17,08	81,46	79,74	78,83	77,82	0	1,92	1,36	24
23.08.2018	68,56	52,41	16,15	85,77	83,96	83,03	81,98	0	1,98	1,354	24
24.08.2018	68,95	51,96	16,99	81,01	79,3	78,3	77,3	0	2	1,347	24
25.08.2018	68,82	52,39	16,43	87,01	85,12	84,2	83,12	0	2	1,397	24
Итого:				2349,3	2299,61	2271,5	2242,98	0,03	56,63	38,478	744
Средние:	68,65	51,88	16,77								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:0	63055,37	61160,13	61011,61	60333,1	7,9	827,03	2098,513	13810	0
25/08/1824:0	65404,75	63459,74	63283,14	62576,08	7,93	883,66	2136,991	14554	0
Итого:	2349,38	2299,61	2271,53	2242,98	0,03	56,63	38,478	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

27.08.2018г



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5CBF


ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,97	52,54	15,43	76,65	75,06	74,69	73,73	0	1,33	1,158	24
27.07.2018	67,69	53,8	13,89	80,7	79	78,64	77,6	0	1,4	1,097	24
28.07.2018	67,48	53,42	14,06	77,18	75,6	75,14	74,1	0	1,5	1,063	24
29.07.2018	68,12	52,93	15,19	80,9	79,19	78,62	77,57	0	1,62	1,2	24
30.07.2018	67,5	54,23	13,27	91,71	89,83	89,2	87,98	0	1,85	1,193	24
31.07.2018	67,41	53,93	13,48	94,15	92,21	91,48	90,26	0	1,95	1,241	24
01.08.2018	67,63	54,08	13,55	91,53	89,65	88,81	87,59	0	2,06	1,215	24
02.08.2018	67,57	54,34	13,23	91,12	89,27	88,34	87,12	0	2,15	1,179	24
03.08.2018	67,57	54,47	13,1	92,59	90,67	89,73	88,52	0	2,15	1,189	24
04.08.2018	68,05	53,96	14,09	89	87,12	86,16	85	0	2,12	1,226	24
05.08.2018	67,88	53,77	14,11	93,9	91,92	90,92	89,67	0	2,25	1,298	24
06.08.2018	67,81	53,01	14,8	84,43	82,67	81,74	80,65	0	2,02	1,223	24
07.08.2018	67,19	54,24	12,95	95,53	93,58	92,65	91,39	0	2,19	1,21	24
08.08.2018	67,65	53,47	14,18	89,35	87,51	86,51	85,36	0	2,15	1,237	24
09.08.2018	67,91	53,52	14,39	88,98	87,12	86,16	85,03	0	2,09	1,254	24
10.08.2018	67,17	53,87	13,3	94,87	92,93	91,82	90,62	0	2,31	1,234	24
11.08.2018	67,85	53,25	14,6	91,97	90,06	88,91	87,74	0	2,32	1,312	24
12.08.2018	68,59	51,91	16,68	84,9	83,12	81,91	80,88	0	2,24	1,388	24
13.08.2018	68,95	52,67	16,28	79,89	78,19	77,15	76,13	0	2,06	1,273	24
14.08.2018	68,86	52,77	16,09	80,65	78,96	77,85	76,86	0	2,1	1,271	24
15.08.2018	68,38	53,12	15,26	87,43	85,63	84,44	83,35	0	2,28	1,305	24
16.08.2018	68,44	52,73	15,71	84,18	82,4	81,19	80,09	0	2,31	1,291	24
17.08.2018	68,75	53,47	15,28	84,99	83,2	81,9	80,8	0	2,4	1,269	24
18.08.2018	68,5	53,99	14,51	92,52	90,56	89,2	88	0	2,56	1,316	24
19.08.2018	68,26	53,23	15,03	99,38	97,29	95,79	94,53	0	2,76	1,46	24
20.08.2018	67,82	53,37	14,45	100,37	98,29	96,79	95,52	0	2,77	1,418	24
21.08.2018	68,4	52,86	15,54	94,27	92,28	90,83	89,64	0	2,64	1,435	24
22.08.2018	68,19	52,51	15,68	90,13	88,27	86,81	85,7	0	2,57	1,384	24
23.08.2018	68,02	53,5	14,52	99,31	97,24	95,63	94,36	0	2,88	1,411	24
24.08.2018	68,36	53,73	14,63	100,77	98,63	96,96	95,65	0	2,98	1,444	24
25.08.2018	68,2	53,58	14,62	103,94	101,79	100,07	98,73	0	3,06	1,488	24
Итого:				2787,2	2729,24	2696	2660,17	0	69,07	39,682	744
Средние:	68	53,42	14,57								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
25/07/1824:0	71073,07	68956,26	68206,11	67402,11	3,52	1554,15	2234,602	0	13810	0
25/08/1824:0	73860,36	71685,5	70902,15	70062,28	3,52	1623,22	2274,284	0	14554	0
Итого:	2787,29	2729,24	2696,04	2660,17	0	69,07	39,682	0	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись 
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



И.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сгг. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,3	52,27	16,03	81,56	79,88	79,64	78,66	0	1,22	1,279	24
27.07.2018	67,99	52,48	15,51	81,45	79,78	79,52	78,51	0	1,27	1,238	24
28.07.2018	67,83	54,06	13,77	87,81	85,98	85,81	84,65	0	1,33	1,185	24
29.07.2018	68,45	53,42	15,03	85,86	84,05	83,78	82,67	0	1,38	1,261	24
30.07.2018	67,86	54,79	13,07	97,17	95,15	94,97	93,67	0	1,48	1,24	24
31.07.2018	67,69	54,45	13,24	101,51	99,42	99,17	97,8	0	1,62	1,315	24
01.08.2018	67,95	54,81	13,14	102,1	99,98	99,69	98,31	0,01	1,67	1,312	24
02.08.2018	67,9	54,22	13,68	98,6	96,55	96,16	94,84	0	1,71	1,321	24
03.08.2018	67,93	55,16	12,77	105,43	103,24	102,85	101,43	0	1,81	1,315	24
04.08.2018	68,39	54,49	13,9	96,88	94,86	94,4	93,1	0	1,76	1,317	24
05.08.2018	68,15	54,22	13,93	97,72	95,66	95,21	93,92	0	1,74	1,33	24
06.08.2018	68,16	53,53	14,63	94,93	92,91	92,4	91,18	0	1,73	1,36	24
07.08.2018	67,54	53,97	13,57	97,44	95,44	94,97	93,68	0	1,76	1,295	24
08.08.2018	68	54,08	13,92	97,74	95,7	95,19	93,86	0	1,84	1,331	24
09.08.2018	68,22	53,98	14,24	92,08	90,15	89,6	88,36	0	1,79	1,282	24
10.08.2018	67,54	55,31	12,23	114,81	112,43	111,87	110,28	0	2,15	1,374	24
11.08.2018	68,22	54,42	13,8	96,77	94,74	94,1	92,79	0	1,95	1,308	24
12.08.2018	68,96	52,96	16	88,14	86,27	85,57	84,46	0	1,81	1,379	24
13.08.2018	69,32	52,59	16,73	84,05	82,24	81,52	80,48	0	1,76	1,376	24
14.08.2018	69,24	53,49	15,75	85	83,22	82,46	81,39	0	1,83	1,309	24
15.08.2018	68,72	53,09	15,63	85,95	84,15	83,37	82,29	0	1,86	1,316	24
16.08.2018	68,86	54,11	14,75	95,61	93,61	92,76	91,5	0	2,11	1,38	24
17.08.2018	69,15	53,81	15,34	92,63	90,65	89,79	88,57	0	2,08	1,389	24
18.08.2018	68,87	54,08	14,79	97,27	95,21	94,32	93,06	0	2,15	1,405	24
19.08.2018	68,63	53,39	15,24	107,77	105,5	104,45	103,08	0	2,42	1,605	24
20.08.2018	68,16	54,38	13,78	109,17	106,88	105,91	104,48	0	2,4	1,473	24
21.08.2018	68,77	53,38	15,39	101,47	99,31	98,28	96,98	0	2,33	1,528	24
22.08.2018	68,55	52,86	15,69	97,29	95,26	94,19	92,98	0	2,28	1,493	24
23.08.2018	68,42	55,2	13,22	118,08	115,58	114,49	112,86	0	2,72	1,527	24
24.08.2018	68,74	54,87	13,87	113,25	110,88	109,72	108,16	0	2,72	1,537	24
25.08.2018	68,6	54,84	13,76	122,85	120,25	119,07	117,4	0	2,85	1,652	24
Итого:				3028,3	2964,93	2945,2	2905,4	0,01	59,53	42,432	744
Средние:	68,35	53,95	14,4								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	94924,5	92079,52	91228,9	90124,95	7,46	1954,57	2949,966	17175	0
25/08/1824:	97952,89	95044,45	94174,13	93030,35	7,47	2014,1	2992,398	17919	0
Итого:	3028,39	2964,93	2945,23	2905,4	0,01	59,53	42,432	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянинова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

27.08.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xВ248

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,03	48,14	18,89	63,78	62,46	63,4	62,68	0	-0,22	1,178	24
27.07.2018	66,65	48,42	18,23	62,72	61,44	62,27	61,59	0	-0,15	1,118	24
28.07.2018	66,51	49,39	17,12	64,82	63,53	64,36	63,62	0	-0,09	1,089	24
29.07.2018	67,14	48,34	18,8	63,97	62,67	63,38	62,68	0	-0,01	1,178	24
30.07.2018	66,61	49,71	16,9	71,45	69,98	70,84	70,05	0	-0,07	1,182	24
31.07.2018	66,48	48,83	17,65	70,24	68,85	69,62	68,86	0	-0,01	1,214	24
01.08.2018	66,72	49,12	17,6	70,19	68,79	69,56	68,77	0,01	0,02	1,212	24
02.08.2018	66,68	48,88	17,8	70,81	69,41	70,1	69,32	0	0,09	1,236	24
03.08.2018	66,67	49,58	17,09	71,9	70,43	71,16	70,34	0	0,09	1,203	24
04.08.2018	67,06	48,4	18,66	67	65,63	66,26	65,52	0	0,11	1,223	24
05.08.2018	66,91	49,06	17,85	69,29	67,91	68,55	67,79	0	0,12	1,212	24
06.08.2018	66,95	49,17	17,78	71,05	69,61	70,33	69,55	0	0,06	1,237	24
07.08.2018	66,33	49,57	16,76	73,28	71,84	72,62	71,8	0	0,04	1,203	24
08.08.2018	66,73	49,48	17,25	69,96	68,59	69,3	68,49	0	0,1	1,182	24
09.08.2018	67	49,53	17,47	69,91	68,49	69,22	68,42	0	0,07	1,195	24
10.08.2018	66,32	50,32	16	76,39	74,88	75,64	74,75	0	0,13	1,197	24
11.08.2018	66,98	49,58	17,4	72,73	71,25	71,94	71,11	0	0,14	1,235	24
12.08.2018	67,71	48,06	19,65	69,18	67,71	68,4	67,64	0	0,07	1,327	24
13.08.2018	67,99	48,31	19,68	63,62	62,31	62,95	62,24	0	0,07	1,225	24
14.08.2018	67,91	48,13	19,78	63,33	62,05	62,63	61,94	0	0,11	1,226	24
15.08.2018	67,49	48,21	19,28	68,61	67,23	67,8	67,08	0	0,15	1,294	24
16.08.2018	67,54	48,41	19,13	67,43	66,03	66,6	65,88	0	0,15	1,262	24
17.08.2018	67,79	47,97	19,82	63,81	62,49	62,99	62,3	0	0,19	1,237	24
18.08.2018	67,62	47,26	20,36	68,18	66,79	67,25	66,55	0	0,24	1,359	24
19.08.2018	67,34	47,05	20,29	69,21	67,78	68,27	67,56	0	0,22	1,377	24
20.08.2018	66,97	48,58	18,39	75,06	73,54	74,14	73,31	0	0,23	1,352	24
21.08.2018	67,53	48,07	19,46	72,23	70,75	71,26	70,5	0	0,25	1,376	24
22.08.2018	67,37	47,86	19,51	72,84	71,4	71,88	71,14	0	0,26	1,392	24
23.08.2018	67,16	48,67	18,49	75,63	74,12	74,63	73,82	0	0,3	1,369	24
24.08.2018	67,47	48,13	19,34	75,25	73,7	74,16	73,35	0	0,35	1,424	24
25.08.2018	67,31	48,24	19,07	74,1	72,58	73,08	72,26	0	0,32	1,384	24
Итого:				2157,9	2114,24	2134,5	2110,91	0,01	3,33	38,898	744
Средние:	67,09	48,66	18,43								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	80502,24	78062,07	79193,78	78341,27	4,97	-279,2	2787,787	17174	0
25/08/1824:	82660,21	80176,31	81328,37	80452,18	4,98	-275,87	2826,685	17918	0
Итого:	2157,97	2114,24	2134,59	2110,91	0,01	3,33	38,898	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,47	51,62	16,85	40,41	39,56	40,69	40,2	0	-0,64	0,665	24
27.07.2018	68,12	51,92	16,2	40,06	39,24	40,33	39,85	0	-0,61	0,635	24
28.07.2018	67,91	51,67	16,24	40,38	39,52	40,62	40,14	0	-0,62	0,639	24
29.07.2018	68,51	50,72	17,79	37,67	36,86	37,8	37,32	0	-0,46	0,656	24
30.07.2018	67,9	51,38	16,52	41,39	40,56	41,56	41,07	0	-0,51	0,669	24
31.07.2018	67,71	50,99	16,72	42,14	41,27	42,35	41,85	0	-0,58	0,69	24
01.08.2018	67,91	49,94	17,97	38,97	38,18	39,16	38,68	0	-0,5	0,686	24
02.08.2018	67,88	49,48	18,4	40,59	39,76	40,71	40,23	0	-0,47	0,732	24
03.08.2018	67,86	50,53	17,33	39,68	38,87	39,64	39,16	0	-0,29	0,675	24
04.08.2018	68,37	50,57	17,8	39,45	38,62	39,55	39,07	0	-0,45	0,685	24
05.08.2018	68,19	50,93	17,26	40,89	40,04	41,19	40,71	0	-0,67	0,69	24
06.08.2018	68,2	51,06	17,14	40,33	39,52	40,61	40,13	0	-0,61	0,68	24
07.08.2018	67,56	51,62	15,94	43,34	42,46	43,65	43,14	0	-0,68	0,675	24
08.08.2018	68,05	52,48	15,57	41,81	40,98	42,05	41,57	0	-0,59	0,636	24
09.08.2018	68,31	52,42	15,89	43,07	42,15	43,18	42,63	0	-0,48	0,67	24
10.08.2018	67,54	52,75	14,79	48,3	47,27	48,19	47,59	0	-0,32	0,697	24
11.08.2018	68,26	52,54	15,72	44,67	43,71	44,69	44,1	0	-0,39	0,686	24
12.08.2018	69,04	51,72	17,32	42,78	41,87	42,93	42,38	0	-0,51	0,725	24
13.08.2018	69,48	50,68	18,8	40,51	39,64	40,62	40,14	0	-0,5	0,744	24
14.08.2018	69,35	49,69	19,66	37,78	36,95	37,82	37,36	0	-0,41	0,724	24
15.08.2018	68,9	50,44	18,46	42,4	41,49	42,49	42,01	0	-0,52	0,767	24
16.08.2018	68,96	50,29	18,67	40,63	39,77	40,78	40,31	0	-0,54	0,742	24
17.08.2018	69,27	49,34	19,93	40,08	39,21	40,15	39,67	0	-0,46	0,781	24
18.08.2018	68,98	50,47	18,51	43,05	42,15	43,1	42,6	0	-0,45	0,78	24
19.08.2018	68,68	49,66	19,02	46,49	45,48	46,49	45,95	0	-0,47	0,864	24
20.08.2018	68,3	49,72	18,58	46,05	45,1	45,98	45,43	0	-0,33	0,842	24
21.08.2018	68,87	50,19	18,68	43,99	43,03	43,75	43,27	0	-0,24	0,803	24
22.08.2018	68,67	50,29	18,38	45,72	44,71	45,47	44,97	0	-0,26	0,821	24
23.08.2018	68,31	50,5	17,81	44,22	43,31	43,96	43,46	0	-0,15	0,775	24
24.08.2018	68,71	49,71	19	43,16	42,25	42,89	42,4	0	-0,15	0,803	24
25.08.2018	68,58	49,58	19	46,83	45,83	46,74	46,19	0	-0,36	0,872	24
Итого:				1306,8	1279,36	1309,1	1293,58	0	-14,22	22,509	744
Средние:	68,41	50,81	17,6								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	17364,05	16784,58	17116,59	16925,59	0	-141,01	656,679	5551	320
25/08/1824:	18670,89	18063,94	18425,73	18219,17	0	-155,23	679,188	6295	320
Итого:	1306,84	1279,36	1309,14	1293,58	0	-14,22	22,509	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

22.08.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г. - 25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хБ482

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	69,17	53,83	15,34	74,73	73,11	73,76	72,77	0	0,34	1,12	24
27.07.2018	68,81	53,89	14,92	75,67	74,08	74,57	73,57	0	0,51	1,103	24
28.07.2018	68,63	54,4	14,23	78,14	76,46	77,09	76,05	0	0,41	1,09	24
29.07.2018	69,25	53,69	15,56	75,91	74,32	74,89	73,88	0	0,44	1,157	24
30.07.2018	68,61	56,2	12,41	92,94	91,01	91,94	90,61	0	0,4	1,128	24
31.07.2018	68,42	55,97	12,45	94,21	92,22	93,33	91,99	0	0,23	1,146	24
01.08.2018	68,62	55,7	12,92	92,29	90,37	91,39	90,08	0	0,29	1,169	24
02.08.2018	68,62	54,9	13,72	85,49	83,67	83,96	82,79	0	0,88	1,15	24
03.08.2018	68,63	56,67	11,96	94,42	92,41	92,53	91,16	0	1,25	1,105	24
04.08.2018	69,13	56,79	12,34	89,2	87,31	87,69	86,38	0	0,93	1,078	24
05.08.2018	68,93	56,4	12,53	92,84	90,88	91,77	90,44	0	0,44	1,137	24
06.08.2018	68,96	56,66	12,3	96,9	94,85	95,94	94,55	0	0,3	1,165	24
07.08.2018	68,3	56,29	12,01	91,03	89,14	90,12	88,8	0	0,34	1,071	23
08.08.2018	68,74	55,79	12,95	91,7	89,75	90,59	89,29	0	0,46	1,162	24
09.08.2018	69,01	56,14	12,87	89,22	87,31	87,67	86,42	0	0,89	1,125	24
10.08.2018	68,24	56,87	11,37	102,14	99,98	100,57	99,06	0	0,92	1,137	24
11.08.2018	68,96	55,57	13,39	88,28	86,38	86,95	85,71	0	0,67	1,153	24
12.08.2018	69,79	54,81	14,98	87,3	85,36	86,26	85,01	0	0,35	1,274	24
13.08.2018	70,24	54,91	15,33	81,02	79,19	80,18	79,05	0	0,14	1,212	24
14.08.2018	70,17	54,52	15,65	80,43	78,65	79,41	78,31	0	0,34	1,229	24
15.08.2018	69,63	55,69	13,94	88,13	86,18	87,05	85,79	0	0,39	1,2	24
16.08.2018	69,72	54,93	14,79	87,26	85,35	86,06	84,85	0	0,5	1,26	24
17.08.2018	70,03	55,03	15	83,61	81,77	82,5	81,36	0	0,41	1,227	24
18.08.2018	69,72	56,04	13,68	90,86	88,91	90,35	89,02	0	-0,11	1,217	24
19.08.2018	69,38	55,74	13,64	97,65	95,56	97,32	95,9	0	-0,34	1,303	24
20.08.2018	68,97	57,11	11,86	114,39	111,92	114,13	112,42	0	-0,5	1,325	24
21.08.2018	69,58	55,57	14,01	97,22	95,07	96,64	95,25	0	-0,18	1,333	24
22.08.2018	69,4	55,81	13,59	97,38	95,27	96,83	95,42	0	-0,15	1,293	24
23.08.2018	69,02	56,32	12,7	103,4	101,21	102,44	100,94	0	0,27	1,287	24
24.08.2018	69,45	55,67	13,78	98,42	96,28	97,23	95,84	0	0,44	1,328	24
25.08.2018	69,25	56,26	12,99	105,99	103,74	105,16	103,63	0	0,11	1,348	24
Итого:				2818,1	2757,71	2786,3	2746,34	0	11,37	37,032	743
Средние:	69,13	55,69	13,44								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	30148,26	29134,07	29305,03	28962,96	0	171,11	1124,278	5544	327
25/08/1824:	32966,43	31891,78	32091,35	31709,3	0	182,48	1161,31	6287	328
Итого:	2818,17	2757,71	2786,32	2746,34	0	11,37	37,032	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DVC

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,89	57,72	11,17	125,42	122,75	124,63	122,71	0	0,04	1,37	24
27.07.2018	68,5	57,6	10,9	125,14	122,5	124,27	122,38	0	0,12	1,333	24
28.07.2018	68,28	57,57	10,71	124,28	121,64	123,42	121,55	0	0,09	1,302	24
29.07.2018	68,95	58,11	10,84	124,65	121,99	123,66	121,71	0	0,28	1,322	24
30.07.2018	68,23	57,58	10,65	125,19	122,58	124,19	122,32	0	0,26	1,302	24
31.07.2018	68,04	57,18	10,86	125,09	122,48	124	122,13	0	0,35	1,329	24
01.08.2018	68,31	56,92	11,39	122,21	119,61	121,01	119,2	0	0,41	1,363	24
02.08.2018	68,25	56,78	11,47	120,07	117,55	118,59	116,84	0	0,71	1,35	24
03.08.2018	68,21	56,78	11,43	120,1	117,6	118,45	116,7	0	0,9	1,344	24
04.08.2018	68,76	57,66	11,1	126,07	123,43	124,5	122,59	0	0,84	1,371	24
05.08.2018	68,54	57,34	11,2	125,39	122,75	124,17	122,28	0	0,47	1,372	24
06.08.2018	68,57	57,57	11	125,93	123,29	124,82	122,93	0	0,36	1,355	24
07.08.2018	67,89	57,25	10,64	125,27	122,68	124,24	122,38	0	0,3	1,304	24
08.08.2018	68,41	57,62	10,79	124,86	122,24	123,67	121,79	0	0,45	1,321	24
09.08.2018	68,67	58,26	10,41	126	123,34	124,61	122,65	0	0,69	1,284	24
10.08.2018	67,81	57,25	10,56	125,97	123,35	124,33	122,43	0	0,92	1,302	24
11.08.2018	68,56	57,41	11,15	126,35	123,69	124,81	122,91	0	0,78	1,381	24
12.08.2018	69,44	57,31	12,13	126,68	123,94	125,21	123,31	0	0,63	1,503	24
13.08.2018	69,89	58,14	11,75	127,09	124,27	125,56	123,59	0	0,68	1,458	24
14.08.2018	69,8	58,04	11,76	127,19	124,37	125,59	123,65	0	0,72	1,464	24
15.08.2018	69,23	57,89	11,34	127,38	124,69	125,75	123,81	0	0,88	1,411	24
16.08.2018	69,36	58,04	11,32	126,59	123,87	124,88	122,93	0	0,94	1,403	24
17.08.2018	69,66	57,58	12,08	125,21	122,51	123,4	121,51	0	1	1,479	24
18.08.2018	69,35	57,24	12,11	125,15	122,48	123,31	121,45	0	1,03	1,48	24
19.08.2018	68,97	56,63	12,34	124,61	121,97	122,76	120,93	0	1,04	1,505	24
20.08.2018	68,6	55,97	12,63	121,81	119,21	119,96	118,21	0	1	1,506	24
21.08.2018	69,22	56,45	12,77	122,11	119,52	120,07	118,31	0	1,21	1,528	24
22.08.2018	68,96	56,28	12,68	122,82	120,2	120,75	118,96	0	1,24	1,527	24
23.08.2018	68,62	56,6	12,02	126,14	123,49	123,93	122,09	0	1,4	1,484	24
24.08.2018	69,05	56,87	12,18	127,36	124,64	125	123,13	0	1,51	1,518	24
25.08.2018	68,87	56,4	12,47	126,89	124,21	124,61	122,77	0	1,44	1,547	24
Итого:				3875	3792,84	3828,1	3770,15	0	22,69	43,518	744
Средние:	68,77	57,29	11,47								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:0	94059,8	91298,87	91207,82	90216,72	0	1082,15	3083,835	20968	0
25/08/1824:0	97934,82	95091,71	95035,97	93986,87	0	1104,84	3127,353	21712	0
Итого:	3875,02	3792,84	3828,15	3770,15	0	22,69	43,518	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Прасяникова
Ф.И.О. 167455148240
«Парк-сервис»
Для документов
ИИН 7448199350
ОГРНИП 5017400000000000000

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,15	47,17	20,98	58,07	56,85	58,47	57,86	0	-1,01	1,192	24
27.07.2018	67,78	47,72	20,06	56,35	55,2	56,71	56,11	0	-0,91	1,109	24
28.07.2018	67,61	49,09	18,52	56,89	55,75	57,27	56,6	0	-0,85	1,031	24
29.07.2018	68,15	48,47	19,68	57,32	56,1	57,52	56,92	0	-0,82	1,105	24
30.07.2018	67,6	48,56	19,04	63,27	61,95	63,48	62,76	0	-0,81	1,18	24
31.07.2018	67,45	49,18	18,27	67,57	66,16	67,79	67,05	0	-0,89	1,207	24
01.08.2018	67,73	49,22	18,51	66,41	65,03	66,53	65,77	0,02	-0,74	1,204	24
02.08.2018	67,64	48,17	19,47	63,59	62,29	63,49	62,8	0	-0,51	1,21	24
03.08.2018	67,63	48,84	18,79	63,26	61,96	63,1	62,39	0	-0,43	1,166	24
04.08.2018	68,12	48,75	19,37	60,85	59,59	60,61	59,93	0	-0,34	1,154	24
05.08.2018	67,94	48,39	19,55	64,71	63,33	64,48	63,74	0	-0,41	1,24	24
06.08.2018	67,95	48,6	19,35	63,23	61,92	63,01	62,3	0	-0,38	1,199	24
07.08.2018	67,26	48,91	18,35	65,76	64,41	65,69	64,96	0	-0,55	1,181	24
08.08.2018	67,77	48,75	19,02	66,09	64,75	65,93	65,19	0	-0,44	1,231	24
09.08.2018	68,02	49,2	18,82	65,24	63,88	65,07	64,34	0	-0,46	1,202	24
10.08.2018	67,27	49,95	17,32	71,86	70,4	71,7	70,88	0	-0,48	1,219	24
11.08.2018	67,99	48,57	19,42	67,93	66,53	67,59	66,86	0	-0,33	1,289	24
12.08.2018	68,79	47,39	21,4	61,52	60,2	61,1	60,47	0	-0,27	1,287	24
13.08.2018	69,13	47,66	21,47	56,83	55,58	56,51	55,91	0	-0,33	1,191	24
14.08.2018	69,07	47,25	21,82	58,12	56,85	57,77	57,18	0	-0,33	1,24	24
15.08.2018	68,55	47,69	20,86	60,89	59,64	60,55	59,85	0	-0,21	1,243	24
16.08.2018	68,62	47,18	21,44	61,45	60,12	61,02	60,39	0	-0,27	1,288	24
17.08.2018	68,9	46,41	22,49	57,01	55,79	56,5	55,96	0	-0,17	1,251	24
18.08.2018	68,6	47,28	21,32	58,92	57,65	58,48	57,89	0	-0,24	1,23	24
19.08.2018	68,33	46,52	21,81	64,83	63,46	64,33	63,71	0	-0,25	1,385	24
20.08.2018	67,97	47,51	20,46	67,59	66,22	67,15	66,44	0	-0,22	1,353	24
21.08.2018	68,5	46,54	21,96	64,02	62,65	63,45	62,8	0	-0,15	1,375	24
22.08.2018	68,3	46,83	21,47	64,06	62,69	63,51	62,83	0	-0,14	1,344	24
23.08.2018	68,03	47,47	20,56	67,16	65,76	66,58	65,86	0	-0,1	1,353	24
24.08.2018	68,36	46,8	21,56	64,26	62,91	63,52	62,88	0	0,03	1,355	24
25.08.2018	68,25	46,8	21,45	64,97	63,6	64,3	63,65	0	-0,05	1,362	24
Итого:				1950	1909,22	1943,2	1922,28	0,02	-13,06	38,376	744
Средние:	68,11	47,96	20,14								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	78076,11	75724,9	77048,78	76305,04	67,31	-580,14	2872,913	20319	0
25/08/1824	80026,14	77634,12	78991,99	78227,32	67,33	-593,2	2911,289	21063	0
Итого:	1950,03	1909,22	1943,21	1922,28	0,02	-13,06	38,376	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Пари-Сервис"
С.А. Прохорникова
Подпись



Представитель теплоснабж.организации
Л.В. Мальцева
Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г. - 25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xBE55

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,94	51,43	16,51	76,15	74,56	73,34	72,48	0	2,08	1,231	24
27.07.2018	67,59	51,96	15,63	74,77	73,24	71,87	70,98	0	2,26	1,144	24
28.07.2018	67,4	51,75	15,65	76,75	75,22	73,64	72,74	0	2,48	1,177	24
29.07.2018	67,96	52,23	15,73	76,68	75,04	73,41	72,5	0	2,54	1,178	24
30.07.2018	67,39	52,67	14,72	81,23	79,53	77,8	76,79	0,05	2,74	1,169	24
31.07.2018	67,33	53,17	14,16	88,77	86,91	85,03	83,91	0	3	1,23	24
01.08.2018	67,56	53,05	14,51	88,92	87,14	85,11	83,99	0	3,15	1,261	24
02.08.2018	67,54	53,03	14,51	88,48	86,66	84,64	83,53	0	3,13	1,254	24
03.08.2018	67,55	53,25	14,3	90,09	88,22	86,23	85,1	0	3,12	1,259	24
04.08.2018	67,98	52,47	15,51	83,92	82,17	80,26	79,23	0	2,94	1,273	24
05.08.2018	67,83	52,9	14,93	89,09	87,23	85,24	84,13	0	3,1	1,302	24
06.08.2018	67,83	53,71	14,12	87,47	85,63	83,69	82,53	0	3,1	1,209	24
07.08.2018	67,21	53,58	13,63	90,92	89,05	87,03	85,86	0	3,19	1,211	24
08.08.2018	67,69	53,78	13,91	88,62	86,81	84,71	83,57	0	3,24	1,204	24
09.08.2018	67,91	53,75	14,16	87,47	85,63	83,54	82,39	0	3,24	1,212	24
10.08.2018	67,2	53,99	13,21	99,64	97,58	95,26	93,96	0	3,62	1,29	24
11.08.2018	67,85	53,56	14,29	89,23	87,4	85,1	83,99	0	3,41	1,247	24
12.08.2018	68,58	52,31	16,27	85,22	83,4	81,16	80,14	0	3,26	1,356	24
13.08.2018	68,99	52,24	16,75	80,25	78,51	76,41	75,41	0	3,1	1,316	24
14.08.2018	68,92	52,43	16,49	79,13	77,42	75,35	74,38	0	3,04	1,277	24
15.08.2018	68,4	52,06	16,34	82,37	80,62	78,43	77,42	0	3,2	1,316	24
16.08.2018	68,48	52,55	15,93	83,83	82,1	79,82	78,81	0	3,29	1,306	24
17.08.2018	68,76	52,09	16,67	80,65	78,92	76,7	75,73	0	3,19	1,312	24
18.08.2018	68,52	52,75	15,77	88,34	86,5	84,06	82,94	0	3,56	1,362	24
19.08.2018	68,24	52,15	16,09	92,05	90,09	87,58	86,45	0	3,64	1,45	24
20.08.2018	67,9	53,26	14,64	97,44	95,42	92,8	91,58	0	3,84	1,399	24
21.08.2018	68,43	52,86	15,57	92,25	90,33	87,76	86,63	0	3,7	1,405	24
22.08.2018	68,22	51,9	16,32	87,28	85,48	82,97	81,9	0	3,58	1,393	24
23.08.2018	68,01	52,64	15,37	93,13	91,15	88,56	87,44	0	3,71	1,399	24
24.08.2018	68,26	52,26	16	89,38	87,51	84,84	83,76	0	3,75	1,398	24
25.08.2018	68,17	52,86	15,31	93,52	91,58	88,88	87,73	0	3,85	1,4	24
Итого:				2683	2627,05	2561,2	2528	0,05	99,05	39,94	744
Средние:	67,98	52,73	15,25								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	102885	99867,07	97792,29	96678,79	9,57	3188,28	3252,259	21057	0
25/08/1824:	105568,04	102494,12	100353,51	99206,79	9,62	3287,33	3292,199	21801	0
Итого:	2683,04	2627,05	2561,22	2528	0,05	99,05	39,94	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	69,21	55,21	14	97,28	95,18	95,18	93,82	0	1,36	1,332	24
27.07.2018	68,86	55,52	13,34	94,91	92,89	92,88	91,53	0	1,36	1,237	24
28.07.2018	68,66	55,91	12,75	97,96	95,87	95,91	94,51	0	1,36	1,221	24
29.07.2018	69,29	55,82	13,47	93,69	91,71	91,69	90,39	0	1,32	1,235	24
30.07.2018	68,63	56,51	12,12	106,17	103,95	103,98	102,47	0	1,48	1,26	24
31.07.2018	68,47	56,71	11,76	116,93	114,48	114,53	112,81	0	1,67	1,346	24
01.08.2018	68,69	56,48	12,21	109,36	107,1	107,09	105,52	0	1,58	1,308	24
02.08.2018	68,66	55,88	12,78	104,82	102,58	102,17	100,71	0	1,87	1,31	24
03.08.2018	68,67	56,3	12,37	110,73	108,37	107,44	105,88	0	2,49	1,341	24
04.08.2018	69,16	56,57	12,59	108,47	106,1	105,77	104,22	0	1,88	1,333	24
05.08.2018	68,97	56,36	12,61	111,58	109,2	109,13	107,52	0	1,68	1,378	24
06.08.2018	68,97	56,67	12,3	107,58	105,32	105,24	103,66	0	1,66	1,297	24
07.08.2018	68,3	57,02	11,28	114,84	112,43	112,42	110,7	0	1,73	1,267	23
08.08.2018	68,78	56,66	12,12	107,99	105,71	105,68	104,12	0	1,59	1,282	24
09.08.2018	69,04	56,86	12,18	109,32	107,02	106,88	105,31	0	1,71	1,302	24
10.08.2018	68,28	57,31	10,97	120,79	118,25	117,81	116,03	0	2,22	1,298	24
11.08.2018	69	56,88	12,12	113,85	111,42	111,29	109,61	0	1,81	1,346	24
12.08.2018	69,77	55,29	14,48	103,23	100,96	100,88	99,44	0	1,52	1,46	24
13.08.2018	70,2	55,69	14,51	94,99	92,92	92,88	91,55	0	1,37	1,349	24
14.08.2018	70,13	55,02	15,11	91,61	89,59	89,56	88,29	0	1,3	1,352	24
15.08.2018	69,62	55,58	14,04	100,34	98,16	98,11	96,7	0	1,46	1,378	24
16.08.2018	69,69	55,64	14,05	103,73	101,5	101,41	99,93	0	1,57	1,427	24
17.08.2018	70	56,15	13,85	103,43	101,14	101,11	99,61	0	1,53	1,4	24
18.08.2018	69,7	56,06	13,64	108,18	105,83	105,78	104,24	0	1,59	1,444	24
19.08.2018	69,38	55,92	13,46	111,35	108,94	108,89	107,31	0	1,63	1,467	24
20.08.2018	69	56,93	12,07	125,69	123,01	123,01	121,17	0	1,84	1,483	24
21.08.2018	69,59	56,11	13,48	113,37	110,91	110,8	109,21	0	1,7	1,493	24
22.08.2018	69,41	56,09	13,32	111,65	109,25	109,13	107,55	0	1,7	1,457	24
23.08.2018	69,08	56,75	12,33	123,06	120,45	119,92	118,12	0	2,33	1,482	24
24.08.2018	69,45	56,55	12,9	116,84	114,34	113,82	112,16	0	2,18	1,475	24
25.08.2018	69,29	56,98	12,31	125,71	123	122,84	121,02	0	1,98	1,514	24
Итого:				3359,4	3287,58	3283,2	3235,11	0	52,47	42,274	743
Средние:	69,14	56,28	12,86								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	31776,23	27693,61	30672,39	27331,28	6,71	362,33	1017,915	5161	710
25/08/1824:	35135,68	30981,19	33955,62	30566,39	6,71	414,8	1060,189	5904	711
Итого:	3359,45	3287,58	3283,23	3235,11	0	52,47	42,274	743	1

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

22.08.2018г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,28	48,79	19,49	33,68	32,95	33,09	32,73	0	0,22	0,641	24
27.07.2018	67,92	49,27	18,65	33,53	32,82	32,93	32,56	0	0,26	0,609	24
28.07.2018	67,73	50,17	17,56	33,61	32,9	33,03	32,59	0	0,31	0,576	24
29.07.2018	68,11	49,61	18,5	33,82	33,1	33,21	32,82	0	0,28	0,615	24
30.07.2018	67,17	50,3	16,87	37,75	36,99	37,17	36,69	0	0,3	0,622	24
31.07.2018	67,25	50,97	16,28	38,45	37,69	37,88	37,4	0	0,29	0,614	24
01.08.2018	67,66	50,58	17,08	38,52	37,74	37,93	37,46	0	0,28	0,647	24
02.08.2018	67,74	49,48	18,26	37,33	36,56	36,61	36,15	0	0,41	0,665	24
03.08.2018	67,65	50,83	16,82	37,9	37,13	37,09	36,62	0	0,51	0,623	24
04.08.2018	68,14	50,51	17,63	34,86	34,14	34,1	33,65	0	0,49	0,6	24
05.08.2018	68	50,43	17,57	38,06	37,25	37,44	36,97	0	0,28	0,653	24
06.08.2018	67,97	49,74	18,23	37,6	36,84	37,03	36,58	0	0,26	0,673	24
07.08.2018	67,36	50,42	16,94	39,48	38,64	38,92	38,45	0	0,19	0,653	24
08.08.2018	67,78	50,47	17,31	37,21	36,42	36,63	36,16	0	0,26	0,63	24
09.08.2018	67,75	50,77	16,98	38,15	37,36	37,54	37,08	0	0,28	0,633	24
10.08.2018	67,02	52,42	14,6	42,98	42,12	42,3	41,76	0	0,36	0,616	24
11.08.2018	67,8	51,4	16,4	39,72	38,92	39,12	38,63	0	0,29	0,637	24
12.08.2018	68,57	49,94	18,63	36,83	36,05	36,28	35,84	0	0,21	0,674	24
13.08.2018	69,11	49,79	19,32	34,78	34,03	34,22	33,79	0	0,24	0,658	24
14.08.2018	69,16	49,11	20,05	33,23	32,5	32,66	32,3	0	0,2	0,651	24
15.08.2018	67,92	49,8	18,12	37,81	37,05	37,22	36,8	0	0,25	0,672	24
16.08.2018	68,26	49,32	18,94	38,4	37,58	37,76	37,31	0	0,27	0,71	24
17.08.2018	68,65	49,66	18,99	35,32	34,59	34,73	34,3	0	0,29	0,655	24
18.08.2018	68,5	49,46	19,04	39,74	38,91	39,11	38,63	0	0,28	0,741	24
19.08.2018	68,33	49,3	19,03	41,97	41,11	41,32	40,83	0	0,28	0,782	24
20.08.2018	67,93	49,98	17,95	43,27	42,4	42,63	42,12	0	0,28	0,761	24
21.08.2018	68,5	49,48	19,02	40,87	40,02	40,23	39,75	0	0,27	0,761	24
22.08.2018	68,41	48,92	19,49	39,73	38,88	39,09	38,61	0	0,27	0,756	24
23.08.2018	67,95	49,48	18,47	40,81	39,95	40,12	39,64	0	0,31	0,738	24
24.08.2018	68,23	50,08	18,15	40,02	39,21	39,39	38,91	0	0,3	0,71	24
25.08.2018	67,92	50,05	17,87	42,7	41,84	42,16	41,67	0	0,17	0,745	24
Итого:				1178,1	1153,69	1158,9	1144,8	0	8,89	20,721	744
Средние:	68,02	50,01	18								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	18067,83	17462,86	17547,3	17346,93	7,19	115,93	682,119	5555	316
25/08/1824	19245,96	18616,55	18706,24	18491,73	7,19	124,82	702,84	6299	316
Итого:	1178,13	1153,69	1158,94	1144,8	0	8,89	20,721	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г. -25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4В01

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,57	53,39	14,18	90,42	88,57	89,72	88,51	0	0,06	1,253	24
27.07.2018	67,27	54,48	12,79	92,86	90,94	92,11	90,85	0	0,09	1,163	24
28.07.2018	67,08	55,16	11,92	94,65	92,71	93,86	92,58	0	0,13	1,104	24
29.07.2018	67,62	54,27	13,35	94,48	92,51	93,51	92,22	0	0,29	1,236	24
30.07.2018	66,98	55,02	11,96	109,02	106,86	107,87	106,37	0	0,49	1,276	24
31.07.2018	66,95	55	11,95	106,37	104,19	105,22	103,76	0	0,43	1,245	24
01.08.2018	67,14	54,94	12,2	106,28	104,12	105,02	103,57	0	0,55	1,271	24
02.08.2018	67,12	54,85	12,27	105,99	103,85	104,56	103,09	0	0,76	1,271	24
03.08.2018	67,09	54,7	12,39	102,26	100,19	100,68	99,29	0	0,9	1,243	24
04.08.2018	67,48	53,99	13,49	92,22	90,33	90,86	89,6	0	0,73	1,217	24
05.08.2018	67,35	53,49	13,86	98,75	96,73	97,34	96,05	0	0,68	1,34	24
06.08.2018	67,28	53,15	14,13	90,48	88,6	89,19	88,03	0	0,57	1,251	24
07.08.2018	66,72	53,77	12,95	96,48	94,52	95,12	93,84	0	0,68	1,223	24
08.08.2018	67,12	53,02	14,1	88,06	86,27	86,68	85,54	0	0,73	1,217	24
09.08.2018	67,28	52,88	14,4	86,4	84,65	85,01	83,92	0	0,73	1,22	24
10.08.2018	66,68	54	12,68	97,72	95,77	96,08	94,78	0	0,99	1,213	24
11.08.2018	67,34	53,85	13,49	95,78	93,85	94,16	92,92	0	0,93	1,265	24
12.08.2018	68,08	53,31	14,77	92,76	90,81	91,19	90	0	0,81	1,34	24
13.08.2018	68,46	53	15,46	85,3	83,5	83,82	82,72	0	0,78	1,293	24
14.08.2018	68,4	52,88	15,52	83,27	81,5	81,78	80,7	0	0,8	1,266	24
15.08.2018	67,81	53,25	14,56	88,5	86,69	86,88	85,73	0	0,96	1,26	24
16.08.2018	67,95	53,36	14,59	92,01	90,08	90,24	89,06	0	1,02	1,315	24
17.08.2018	68,26	53,44	14,82	88,93	87,04	87,28	86,07	0	0,97	1,291	24
18.08.2018	67,98	53,14	14,84	88,33	86,47	86,64	85,52	0	0,95	1,283	24
19.08.2018	67,84	53,41	14,43	103,84	101,69	101,81	100,45	0	1,24	1,466	24
20.08.2018	67,44	55,01	12,43	114,27	111,94	112,17	110,6	0	1,34	1,392	24
21.08.2018	67,95	53,89	14,06	100,93	98,81	98,98	97,65	0	1,16	1,388	24
22.08.2018	67,81	53,57	14,24	100,56	98,45	98,57	97,25	0	1,2	1,405	24
23.08.2018	67,6	54,6	13	108,99	106,75	106,75	105,31	0	1,44	1,385	24
24.08.2018	67,89	54,55	13,34	105,61	103,42	103,33	101,91	0	1,51	1,379	24
25.08.2018	67,75	55,37	12,38	113,52	111,17	111,22	109,63	0	1,54	1,374	24
Итого:				3015	2952,98	2967,6	2927,52	0	25,46	39,845	744
Средние:	67,52	53,95	13,56								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	93205,2	90560,16	91801,66	90807,17	8,98	-247,01	2922,723	21016	0
25/08/1824	96220,24	93513,14	94769,31	93734,69	8,98	-221,55	2962,568	21760	0
Итого:	3015,04	2952,98	2967,65	2927,52	0	25,46	39,845	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

27.08.2018



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	68,55	50,27	18,28	68,05	66,63	68,93	68,12	0	-1,49	1,218	24
27.07.2018	68,21	50,8	17,41	70,26	68,76	71,02	70,17	0	-1,41	1,197	24
28.07.2018	68	51,03	16,97	67,78	66,39	68,35	67,5	0	-1,11	1,126	24
29.07.2018	68,59	50,4	18,19	66,33	64,97	66,69	65,93	0	-0,96	1,183	24
30.07.2018	67,98	51,72	16,26	74,17	72,61	74,51	73,59	0	-0,98	1,181	24
31.07.2018	67,78	51,34	16,44	76,54	74,95	76,76	75,81	0	-0,86	1,23	24
01.08.2018	68,05	51,6	16,45	76,21	74,63	77,07	76,12	0	-1,49	1,221	24
02.08.2018	68,03	51,83	16,2	76,28	74,72	75,97	75,02	0	-0,3	1,21	24
03.08.2018	68	52,05	15,95	75,25	73,63	75,2	74,24	0	-0,61	1,172	24
04.08.2018	68,52	50,97	17,55	72,65	71,09	72,67	71,76	0	-0,67	1,246	24
05.08.2018	68,36	51,09	17,27	79,32	77,65	79,39	78,44	0	-0,79	1,339	24
06.08.2018	68,31	51,31	17	71,69	70,25	71,75	70,9	0	-0,65	1,195	24
07.08.2018	67,67	51,23	16,44	77,16	75,55	77,24	76,31	0	-0,76	1,242	24
08.08.2018	68,15	51,08	17,07	75,91	74,32	75,99	75,08	0	-0,76	1,266	24
09.08.2018	68,36	51,07	17,29	72,27	70,75	72,14	71,26	0	-0,51	1,22	24
10.08.2018	67,61	52,12	15,49	81,6	79,92	81,44	80,41	0	-0,49	1,239	24
11.08.2018	68,36	51,29	17,07	76,19	74,6	75,94	75	0	-0,4	1,275	24
12.08.2018	69,14	50,31	18,83	75,18	73,54	74,91	73,98	0	-0,44	1,382	24
13.08.2018	69,53	50,29	19,24	67,28	65,8	66,94	66,15	0	-0,35	1,266	24
14.08.2018	69,44	50,47	18,97	66,93	65,45	66,53	65,73	0	-0,28	1,243	24
15.08.2018	68,97	51,14	17,83	73,67	72,08	73,23	72,32	0	-0,24	1,286	24
16.08.2018	69	50,98	18,02	67,67	66,19	67,32	66,52	0	-0,33	1,193	24
17.08.2018	69,15	49,08	20,07	55,72	54,55	55,41	54,76	0	-0,21	1,096	24
18.08.2018	68,48	48,05	20,43	40,5	39,65	40,41	39,96	0	-0,31	0,81	24
19.08.2018	68,35	46,97	21,38	51,84	50,74	51,68	51,12	0	-0,38	1,086	24
20.08.2018	68,24	42,22	26,02	61,88	60,64	76,03	75,41	0	-14,77	1,528	24
21.08.2018	68,82	41,14	27,68	68,34	66,88	85,97	85,31	0	-18,43	1,847	24
22.08.2018	68,64	40,95	27,69	69,78	68,32	87,64	86,93	0	-18,61	1,886	24
23.08.2018	68,34	45,56	22,78	72,12	70,59	77,97	77,23	0	-6,64	1,601	24
24.08.2018	68,71	47,95	20,76	70,99	69,48	69,83	69,07	0	0,41	1,438	24
25.08.2018	68,58	48,32	20,26	73,02	71,49	71,81	71	0	0,49	1,448	24
Итого:				2172,5	2126,82	2226,7	2201,15	0	-74,33	39,87	744
Средние:	68,44	49,5	18,94								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	87988,63	85368,76	86394,47	85434,18	79,97	-65,42	2891,22	19477	2
25/08/1824	90161,21	87495,58	88621,21	87635,33	79,97	-139,75	2931,09	20221	2
Итого:	2172,58	2126,82	2226,74	2201,15	0	-74,33	39,87	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Подпись



Представитель теплоснабж. организации
Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

27.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

26/07/18г. - 25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	66,98	49,26	17,72	48,09	47,12	47,52	47,02	0,01	0,1	0,833	24
27.07.2018	66,65	49,72	16,93	48,21	47,27	47,56	47,07	0,01	0,2	0,798	24
28.07.2018	66,45	50,38	16,07	48,12	47,14	47,42	46,87	0,01	0,27	0,757	24
29.07.2018	67	48,86	18,14	47,93	46,97	47,07	46,55	0,01	0,42	0,85	24
30.07.2018	66,54	50,26	16,28	53,84	52,82	52,94	52,33	0	0,49	0,859	24
31.07.2018	66,46	50,34	16,12	54,55	53,47	53,58	52,91	0	0,56	0,864	24
01.08.2018	66,67	49,99	16,68	52,91	51,85	51,91	51,29	0,06	0,56	0,863	24
02.08.2018	66,63	50,54	16,09	53,76	52,67	52,71	52,08	0	0,59	0,849	24
03.08.2018	66,67	50,54	16,13	55,15	54,01	53,98	53,33	0	0,68	0,87	24
04.08.2018	67,07	49,52	17,55	52,11	51,06	50,93	50,37	0	0,69	0,895	24
05.08.2018	66,98	48,82	18,16	54,58	53,46	53,32	52,72	0	0,74	0,972	24
06.08.2018	66,87	49,73	17,14	51,5	50,46	50,36	49,78	0	0,68	0,861	24
07.08.2018	66,31	49,89	16,42	54,99	53,91	53,82	53,22	0	0,69	0,885	24
08.08.2018	66,71	49,84	16,87	51,95	50,93	50,81	50,23	0	0,7	0,86	24
09.08.2018	66,97	50,07	16,9	52,31	51,26	51,13	50,54	0	0,72	0,865	24
10.08.2018	66,36	50,69	15,67	58,28	57,14	56,98	56,29	0	0,85	0,895	24
11.08.2018	66,93	49,53	17,4	53,04	51,95	51,77	51,16	0	0,79	0,904	24
12.08.2018	67,65	48,78	18,87	51,82	50,79	50,53	49,97	0	0,82	0,96	24
13.08.2018	67,92	48,13	19,79	47,65	46,67	46,47	45,98	0	0,69	0,924	24
14.08.2018	67,87	49,08	18,79	47,98	46,99	46,82	46,31	0	0,68	0,882	24
15.08.2018	67,44	48,29	19,15	50,6	49,57	49,32	48,82	0	0,75	0,949	24
16.08.2018	67,57	49,1	18,47	51,67	50,62	50,35	49,78	0	0,84	0,935	24
17.08.2018	67,76	49,47	18,29	49,34	48,29	48,05	47,54	0	0,75	0,884	24
18.08.2018	67,57	49,75	17,82	52,34	51,29	51	50,41	0	0,88	0,914	24
19.08.2018	67,4	48,45	18,95	55,96	54,8	54,46	53,88	0	0,92	1,036	24
20.08.2018	66,97	49,62	17,35	56,99	55,8	55,53	54,93	0	0,87	0,969	24
21.08.2018	67,43	49,04	18,39	52,58	51,52	51,17	50,6	0	0,92	0,946	24
22.08.2018	67,3	48,38	18,92	53,61	52,52	52,16	51,61	0	0,91	0,993	24
23.08.2018	67	48,92	18,08	53,26	52,17	51,84	51,29	0	0,88	0,943	24
24.08.2018	67,3	48,85	18,45	52,66	51,57	51,22	50,67	0	0,9	0,949	24
25.08.2018	67,26	49,06	18,2	55,48	54,32	53,99	53,37	0	0,95	0,989	24
Итого:				1623,2	1590,41	1586,7	1568,92	0,1	21,49	27,953	744
Средние:	67,05	49,44	17,6								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	65825,95	63927,51	64011,21	63348,37	15,1	579,14	2176,094	21015	0
25/08/1824:	67449,21	65517,92	65597,93	64917,29	15,2	600,63	2204,047	21759	0
Итого:	1623,26	1590,41	1586,72	1568,92	0,1	21,49	27,953	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.07.2018	67,52	52,06	15,46	56,16	55,01	54,95	54,23	0	0,78	0,849	24
27.07.2018	67,23	53,16	14,07	59,34	58,13	57,96	57,23	0	0,9	0,82	24
28.07.2018	67,02	53,18	13,84	57,69	56,5	56,29	55,57	0	0,93	0,782	24
29.07.2018	67,6	53,61	13,99	59,29	58,07	57,74	56,94	0	1,13	0,814	24
30.07.2018	66,94	54,27	12,67	66,05	64,71	64,29	63,4	0	1,31	0,821	24
31.07.2018	66,94	53,94	13	68,56	67,24	66,66	65,73	0	1,51	0,873	24
01.08.2018	67,15	53,91	13,24	67,29	65,94	65,31	64,43	0,01	1,51	0,872	24
02.08.2018	67,1	53,43	13,67	65,73	64,41	63,72	62,86	0	1,55	0,878	24
03.08.2018	67,07	54,06	13,01	66	64,68	63,99	63,12	0	1,56	0,84	24
04.08.2018	67,51	53,31	14,2	63,38	62,07	61,42	60,62	0	1,45	0,882	24
05.08.2018	67,39	53,06	14,33	65,65	64,32	63,57	62,7	0	1,62	0,924	24
06.08.2018	67,35	53,93	13,42	65,25	63,92	63,19	62,37	0	1,55	0,858	24
07.08.2018	66,79	53,68	13,11	69,05	67,69	66,98	66,08	0	1,61	0,887	24
08.08.2018	67,15	53,43	13,72	64,67	63,4	62,68	61,84	0	1,56	0,87	24
09.08.2018	67,35	53,86	13,49	65,87	64,55	63,79	62,91	0	1,64	0,869	24
10.08.2018	66,72	54,54	12,18	72,25	70,79	69,96	68,99	0	1,8	0,86	24
11.08.2018	67,41	53,37	14,04	67,44	66,06	65,28	64,41	0	1,65	0,927	24
12.08.2018	68,07	52,75	15,32	63,88	62,54	61,84	61,04	0	1,5	0,956	24
13.08.2018	68,39	52,57	15,82	57,11	55,93	55,32	54,59	0	1,34	0,886	24
14.08.2018	68,36	52,55	15,81	57,68	56,46	55,86	55,13	0	1,33	0,893	24
15.08.2018	67,8	53,2	14,6	63,37	62,07	61,38	60,6	0	1,47	0,904	24
16.08.2018	67,95	53,28	14,67	63,62	62,31	61,56	60,74	0	1,57	0,914	24
17.08.2018	68,23	53,22	15,01	60,7	59,43	58,69	57,91	0	1,52	0,892	24
18.08.2018	67,98	52,92	15,06	61,61	60,33	59,55	58,8	0	1,53	0,907	24
19.08.2018	67,81	53,11	14,7	65,88	64,53	63,68	62,83	0	1,7	0,947	24
20.08.2018	67,39	53,58	13,81	67,61	66,24	65,39	64,51	0	1,73	0,912	24
21.08.2018	67,91	52,1	15,81	62,12	60,8	59,99	59,22	0	1,58	0,96	24
22.08.2018	67,75	51,85	15,9	61,57	60,3	59,55	58,81	0	1,49	0,958	24
23.08.2018	67,53	51,97	15,56	65,73	64,37	63,54	62,76	0	1,61	1,002	24
24.08.2018	67,79	52,53	15,26	63,38	62,09	61,31	60,51	0	1,58	0,947	24
25.08.2018	67,66	52,53	15,13	67,57	66,23	65,36	64,51	0	1,72	0,999	24
Итого:				1981,5	1941,12	1920,8	1895,39	0,01	45,73	27,703	744
Средние:	67,51	53,19	14,31								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/1824	2350,93	2300,92	2308,75	2281,42	0,03	19,5	43,558	1357	0
25/08/1824	4332,43	4242,04	4229,55	4176,81	0,04	65,23	71,261	2101	0
Итого:	1981,5	1941,12	1920,8	1895,39	0,01	45,73	27,703	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись



/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.08.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6D30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.07.2018	67,5	54,14	13,36	37,09	36,37	34,26	33,79	0	2,58	0,485	24
27.07.2018	67,21	54,28	12,93	37,64	36,86	34,79	34,3	0	2,56	0,475	24
28.07.2018	66,97	55	11,97	36,21	35,47	33,47	32,98	0	2,49	0,424	24
29.07.2018	67,51	54,49	13,02	36,34	35,62	33,64	33,18	0	2,44	0,462	24
30.07.2018	66,74	55,04	11,7	40,38	39,56	37,39	36,88	0	2,68	0,461	24
31.07.2018	66,84	55,31	11,53	44,35	43,46	41,1	40,55	0	2,91	0,501	24
01.08.2018	67,05	56,06	10,99	43,76	42,9	40,59	40,03	0	2,87	0,472	24
02.08.2018	66,98	55,42	11,56	42,09	41,21	39,07	38,49	0	2,72	0,477	24
03.08.2018	66,99	56,15	10,84	42,42	41,55	39,43	38,85	0	2,7	0,451	24
04.08.2018	67,5	55,54	11,96	42,59	41,69	39,63	39,06	0	2,63	0,497	24
05.08.2018	67,33	55,12	12,21	43,36	42,45	40,33	39,77	0	2,68	0,517	24
06.08.2018	67,27	55,35	11,92	39,98	39,13	37,13	36,6	0	2,53	0,469	24
07.08.2018	66,7	55,06	11,64	44,29	43,39	41,15	40,58	0	2,81	0,504	24
08.08.2018	67,18	55,23	11,95	41,48	40,65	38,56	38,04	0	2,61	0,485	24
09.08.2018	67,38	55,41	11,97	40,88	40,09	38,02	37,48	0	2,61	0,481	24
10.08.2018	66,64	56,4	10,24	45,82	44,88	42,59	41,95	0	2,93	0,457	24
11.08.2018	67,37	55,36	12,01	43,01	42,1	40,03	39,47	0	2,63	0,507	24
12.08.2018	68,05	54,98	13,07	40,02	39,18	37,29	36,74	0	2,44	0,509	24
13.08.2018	68,46	54,37	14,09	36,65	35,92	34,17	33,68	0	2,24	0,507	24
14.08.2018	68,29	53,12	15,17	32,88	32,22	30,65	30,23	0	1,99	0,487	24
15.08.2018	67,84	54,12	13,72	38,74	37,96	36,15	35,67	0	2,29	0,519	24
16.08.2018	67,9	54,75	13,15	39,47	38,68	36,81	36,33	0	2,35	0,505	24
17.08.2018	68,22	55,3	12,92	38,19	37,4	35,63	35,12	0	2,28	0,481	24
18.08.2018	67,98	55,82	12,16	41,02	40,2	38,26	37,72	0	2,48	0,489	24
19.08.2018	67,77	55,48	12,29	44,67	43,7	41,68	41,07	0	2,63	0,537	24
20.08.2018	67,34	56,27	11,07	49,16	48,15	45,85	45,17	0	2,98	0,535	24
21.08.2018	67,94	56,41	11,53	45,48	44,52	42,42	41,8	0	2,72	0,515	24
22.08.2018	67,8	56,44	11,36	45,32	44,37	42,28	41,66	0	2,71	0,503	24
23.08.2018	67,46	55,51	11,95	46,41	45,45	43,32	42,69	0	2,76	0,543	24
24.08.2018	67,79	55,52	12,27	43,82	42,88	40,94	40,36	0	2,52	0,526	24
25.08.2018	67,63	55,7	11,93	44,06	43,09	41,16	40,6	0	2,49	0,512	24
Итого:				1287,5	1261,1	1197,7	1180,84	0	80,26	15,293	744
Средние:	67,46	55,32	12,14								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	15993,78	15506,87	15331,09	15145,41	1,34	361,46	510,929	7260	0
25/08/1824:	17281,36	16767,97	16528,88	16326,25	1,34	441,72	526,222	8004	0
Итого:	1287,58	1261,1	1197,79	1180,84	0	80,26	15,293	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.



Л.В. Мальцева

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xЕ99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.07.2018	67,25	48,58	18,67	23,89	23,38	23,7	23,46	0	-0,08	0,436	24
27.07.2018	66,92	49,42	17,5	23,72	23,23	23,56	23,32	0	-0,09	0,408	24
28.07.2018	66,73	49,91	16,82	23,62	23,14	23,45	23,21	0	-0,07	0,39	24
29.07.2018	67,39	49,68	17,71	25,69	25,15	25,4	25,15	0	0	0,446	24
30.07.2018	66,64	49,85	16,79	28,33	27,78	28,01	27,72	0	0,06	0,463	24
31.07.2018	66,63	49,91	16,72	30,23	29,62	29,84	29,53	0	0,09	0,494	24
01.08.2018	66,88	49,81	17,07	29,22	28,63	28,8	28,48	0	0,15	0,488	24
02.08.2018	66,76	50,09	16,67	29,19	28,63	28,67	28,35	0	0,28	0,478	24
03.08.2018	66,74	49,89	16,85	29,56	28,97	28,92	28,61	0	0,36	0,488	24
04.08.2018	67,11	49,61	17,5	26,49	25,98	25,9	25,65	0	0,33	0,454	24
05.08.2018	67,04	49,51	17,53	30,13	29,54	29,47	29,15	0	0,39	0,517	24
06.08.2018	67,02	49,85	17,17	27,45	26,91	26,92	26,67	0	0,24	0,461	24
07.08.2018	66,49	50,41	16,08	29,65	29,08	29,1	28,76	0	0,32	0,467	24
08.08.2018	66,93	50,76	16,17	28,24	27,7	27,7	27,41	0	0,29	0,448	24
09.08.2018	67,08	50,2	16,88	27,44	26,89	26,88	26,59	0	0,3	0,454	24
10.08.2018	66,4	50,49	15,91	31,63	31,01	30,92	30,53	0	0,48	0,493	24
11.08.2018	67,14	50,35	16,79	30,06	29,49	29,34	29,05	0	0,44	0,494	24
12.08.2018	67,91	49,89	18,02	27,81	27,26	27,12	26,85	0	0,41	0,493	24
13.08.2018	68,3	49,63	18,67	26,01	25,47	25,35	25,11	0	0,36	0,476	24
14.08.2018	68,25	49,82	18,43	26,48	25,97	25,77	25,52	0	0,45	0,479	24
15.08.2018	67,65	49,85	17,8	27,75	27,2	27,02	26,78	0	0,42	0,483	24
16.08.2018	67,56	49,25	18,31	25,55	25,02	24,84	24,58	0	0,44	0,46	24
17.08.2018	67,88	48,39	19,49	23,93	23,44	23,23	22,99	0	0,45	0,457	24
18.08.2018	67,6	47,79	19,81	25,26	24,72	24,47	24,22	0	0,5	0,49	24
19.08.2018	67,47	47,74	19,73	28,1	27,52	27,16	26,91	0	0,61	0,543	24
20.08.2018	67	48,51	18,49	28,76	28,19	27,79	27,55	0	0,64	0,521	24
21.08.2018	67,54	48,02	19,52	27,45	26,88	26,47	26,21	0	0,67	0,524	24
22.08.2018	67,43	48,44	18,99	27,96	27,4	26,94	26,69	0	0,71	0,52	24
23.08.2018	67,11	48,69	18,42	28,45	27,87	27,39	27,13	0	0,74	0,513	24
24.08.2018	67,39	48,41	18,98	27,1	26,55	26,04	25,79	0	0,76	0,504	24
25.08.2018	67,39	48,78	18,61	28,93	28,36	27,82	27,54	0	0,82	0,527	24
Итого:				854,08	836,98	833,99	825,51	0	11,47	14,869	744
Средние:	67,2	49,43	17,77								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	11865,44	11487,45	11059,84	10931,11	9,25	556,34	410,699	5846	0
25/08/1824:	12719,52	12324,43	11893,83	11756,62	9,25	567,81	425,568	6590	0
Итого:	854,08	836,98	833,99	825,51	0	11,47	14,869	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 11-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9787 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,86	54,21	13,65	32,95	32,24	32,19	31,71	0	0,53	0,44	24
27.07.2018	67,58	55,68	11,9	36,52	35,76	35,71	35,21	0	0,55	0,426	24
28.07.2018	67,41	56,26	11,15	37,65	36,91	36,82	36,33	0	0,58	0,41	24
29.07.2018	67,92	55,03	12,89	35,76	35,02	34,87	34,38	0	0,64	0,453	24
30.07.2018	67,22	56,78	10,44	41,64	40,81	40,71	40,08	0	0,73	0,428	24
31.07.2018	67,17	55,76	11,41	39,36	38,56	38,41	37,89	0	0,67	0,438	24
01.08.2018	67,4	55,72	11,68	38,93	38,16	37,95	37,41	0	0,75	0,447	24
02.08.2018	67,38	56,08	11,3	41,92	41,09	40,9	40,32	0	0,77	0,465	24
03.08.2018	67,39	57,04	10,35	43,34	42,43	42,35	41,69	0	0,74	0,439	24
04.08.2018	67,88	56,49	11,39	40,15	39,38	39,2	38,64	0	0,74	0,449	24
05.08.2018	67,74	55,79	11,95	43,99	43,05	42,89	42,25	0	0,8	0,514	24
06.08.2018	67,7	56,11	11,59	39,64	38,82	38,6	38,06	0	0,76	0,449	24
07.08.2018	67,11	56,4	10,71	43,02	42,16	41,91	41,3	0	0,86	0,452	24
08.08.2018	67,57	56,08	11,49	42,41	41,54	41,24	40,61	0	0,93	0,477	24
09.08.2018	67,8	56,39	11,41	42,67	41,78	41,48	40,85	0,01	0,93	0,479	24
10.08.2018	67,05	56,9	10,15	48,97	47,96	47,67	46,95	0	1,01	0,485	24
11.08.2018	67,8	56,7	11,1	44,3	43,37	43,04	42,41	0	0,96	0,481	24
12.08.2018	68,47	55,4	13,07	41,63	40,76	40,37	39,78	0	0,98	0,531	24
13.08.2018	68,93	55,23	13,7	37,88	37,07	36,68	36,16	0	0,91	0,508	24
14.08.2018	68,8	55,02	13,78	35,84	35,05	34,68	34,18	0	0,87	0,48	24
15.08.2018	68,25	55,92	12,33	41,63	40,77	40,35	39,77	0	1	0,505	24
16.08.2018	68,29	55,64	12,65	42,28	41,38	40,96	40,37	0	1,01	0,521	24
17.08.2018	68,67	55,8	12,87	41,19	40,35	39,89	39,36	0	0,99	0,518	24
18.08.2018	68,36	55,56	12,8	40,42	39,57	39,14	38,58	0	0,99	0,506	24
19.08.2018	68,21	56,27	11,94	46,22	45,22	44,79	44,13	0	1,09	0,541	24
20.08.2018	67,74	56,89	10,85	52,31	51,24	50,74	49,95	0	1,29	0,554	24
21.08.2018	68,28	55,74	12,54	45,3	44,34	43,86	43,24	0	1,1	0,556	24
22.08.2018	68,16	56,15	12,01	44,28	43,36	42,87	42,26	0	1,1	0,519	24
23.08.2018	67,88	56,68	11,2	48,69	47,69	47,19	46,48	0	1,21	0,535	24
24.08.2018	68,24	56,13	12,11	43,56	42,65	42,18	41,55	0	1,1	0,515	24
25.08.2018	68,11	57,14	10,97	49,51	48,45	47,95	47,21	0	1,24	0,532	24
Итого:				1303,9	1276,94	1267,5	1249,11	0,01	27,83	15,053	744
Средние:	67,88	56,08	11,8								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	41269,99	40074	39872,68	39382,9	644,28	691,1	1200,127	23174	0
25/08/1824	42573,95	41350,94	41140,27	40632,01	644,29	718,93	1215,18	23918	0
Итого:	1303,96	1276,94	1267,59	1249,11	0,01	27,83	15,053	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

27.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.07.2018	67,91	51,9	16,01	82,05	80,38	80,98	79,94	0	0,44	1,285	24
27.07.2018	67,58	53,32	14,26	84,32	82,59	83,32	82,23	0	0,36	1,177	24
28.07.2018	67,41	53,42	13,99	85,64	83,84	84,7	83,59	0	0,25	1,172	24
29.07.2018	67,93	53,47	14,46	90,48	88,64	89,46	88,29	0	0,35	1,282	24
30.07.2018	67,2	54,69	12,51	102,02	99,93	100,99	99,58	0	0,35	1,251	24
31.07.2018	67,2	54,66	12,54	105,87	103,72	104,85	103,41	0	0,31	1,299	24
01.08.2018	67,4	54,56	12,84	105,34	103,16	104,41	102,98	0	0,18	1,322	24
02.08.2018	67,36	54,09	13,27	94,83	92,88	93,81	92,52	0	0,36	1,232	24
03.08.2018	67,38	54,96	12,42	106,3	104,15	104,27	102,82	0	1,33	1,295	24
04.08.2018	67,84	54,11	13,73	94,13	92,19	92,08	90,83	0	1,36	1,267	24
05.08.2018	67,69	54,35	13,34	100,79	98,7	99,2	97,82	0	0,88	1,314	24
06.08.2018	67,72	54	13,72	99,5	97,43	98,27	96,94	0	0,49	1,336	24
07.08.2018	67,1	54,36	12,74	97,17	95,21	96,21	94,88	0	0,33	1,212	23
08.08.2018	67,52	53,97	13,55	98,82	96,8	97,77	96,43	0	0,37	1,312	24
09.08.2018	67,73	54,12	13,61	96,56	94,57	95,49	94,19	0	0,38	1,286	24
10.08.2018	67,03	55,4	11,63	109,08	106,83	107,52	105,99	0	0,84	1,24	24
11.08.2018	67,78	54,11	13,67	99,32	97,26	98	96,65	0	0,61	1,329	24
12.08.2018	68,48	52,94	15,54	91,5	89,55	90,58	89,41	0	0,14	1,391	24
13.08.2018	68,87	52,6	16,27	82,42	80,66	81,86	80,83	0	-0,17	1,311	24
14.08.2018	68,66	51,16	17,5	56,94	55,73	57,03	56,29	0	-0,56	0,975	24
15.08.2018	67,92	50,9	17,02	55,34	54,15	55,44	54,77	0	-0,62	0,923	24
16.08.2018	68,22	52,25	15,97	75,02	73,45	74,48	73,53	0	-0,08	1,174	24
17.08.2018	68,53	52,75	15,78	87,43	85,58	86,5	85,39	0	0,19	1,349	24
18.08.2018	68,31	53,7	14,61	92,26	90,31	91,26	90,02	0	0,29	1,318	24
19.08.2018	68,05	53,01	15,04	96,5	94,51	95,24	93,99	0	0,52	1,419	24
20.08.2018	67,65	54,27	13,38	111,08	108,78	109,54	108,03	0	0,75	1,453	24
21.08.2018	68,27	53,11	15,16	99,33	97,25	97,99	96,69	0	0,56	1,472	24
22.08.2018	68,09	53,56	14,53	100,41	98,33	99,05	97,74	0	0,59	1,429	24
23.08.2018	67,83	53,79	14,04	107,72	105,49	105,76	104,36	0	1,13	1,48	24
24.08.2018	68,14	53,75	14,39	102,08	99,97	99,79	98,44	0	1,53	1,436	24
25.08.2018	67,97	54,09	13,88	109,97	107,69	107,96	106,5	0	1,19	1,494	24
Итого:				2920,2	2859,73	2883,8	2845,08	0	14,65	40,235	743
Средние:	67,83	53,59	14,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/1824:	56766,67	54982,52	54766,5	54106,08	9,15	876,44	1895,559	7690	5
25/08/1824:	59686,89	57842,25	57650,31	56951,16	9,15	891,09	1935,794	8433	6
Итого:	2920,22	2859,73	2883,81	2845,08	0	14,65	40,235	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.



27.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ4AD ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,92	55,21	12,71	86,01	84,24	83,63	82,44	0	1,8	1,07	24
27.07.2018	67,61	54,96	12,65	92,03	90,17	89,51	88,25	0	1,92	1,141	24
28.07.2018	67,45	55,91	11,54	93,15	91,24	90,59	89,28	0	1,96	1,053	24
29.07.2018	67,96	55,23	12,73	90,26	88,41	87,66	86,41	0	2	1,123	24
30.07.2018	67,2	55,83	11,37	100,3	98,26	97,66	96,25	0	2,01	1,117	24
31.07.2018	67,24	55,39	11,85	95,83	93,87	93,22	91,89	0	1,98	1,111	24
01.08.2018	67,42	56,08	11,34	99,25	97,2	96,61	95,19	0	2,01	1,1	24
02.08.2018	67,39	55,54	11,85	96,33	94,36	93,73	92,41	0	1,95	1,119	24
03.08.2018	67,4	55,3	12,1	95,87	93,92	93,19	91,86	0	2,06	1,137	24
04.08.2018	67,87	55,78	12,09	95,73	93,76	93,06	91,71	0	2,05	1,134	24
05.08.2018	67,74	55,54	12,2	97,21	95,18	94,5	93,18	0	2	1,162	24
06.08.2018	67,71	55,69	12,02	94,69	92,74	92,03	90,7	0	2,04	1,114	24
07.08.2018	67,12	55,62	11,5	98,63	96,63	95,93	94,59	0	2,04	1,109	24
08.08.2018	67,57	55,89	11,68	95,35	93,39	92,7	91,36	0	2,03	1,091	24
09.08.2018	67,78	56,04	11,74	95,26	93,29	92,57	91,2	0	2,09	1,095	24
10.08.2018	67,07	55,85	11,22	101,8	99,73	99,02	97,57	0	2,16	1,118	24
11.08.2018	67,79	55,61	12,18	96,73	94,74	93,97	92,61	0	2,13	1,153	24
12.08.2018	68,42	55,27	13,15	90,69	88,8	88	86,73	0	2,07	1,167	24
13.08.2018	68,91	55,27	13,64	87,74	85,87	85,07	83,89	0	1,98	1,174	24
14.08.2018	68,77	54,64	14,13	82,41	80,67	79,85	78,74	0	1,93	1,14	24
15.08.2018	68,18	55,63	12,55	93,53	91,6	90,82	89,54	0	2,06	1,145	24
16.08.2018	68,34	54,92	13,42	95,18	93,19	92,41	91,11	0	2,08	1,25	24
17.08.2018	68,67	55,13	13,54	86,85	85,02	84,23	83,05	0	1,97	1,15	24
18.08.2018	68,46	54,79	13,67	89,89	88,02	87,18	85,98	0	2,04	1,201	24
19.08.2018	68,19	54,28	13,91	94,52	92,53	91,7	90,47	0	2,06	1,287	24
20.08.2018	67,72	55,21	12,51	101,02	98,95	98,16	96,77	0	2,18	1,236	24
21.08.2018	68,38	54,89	13,49	97,05	95	94,17	92,84	0	2,16	1,28	24
22.08.2018	68,16	55,2	12,96	92,93	90,98	90,15	88,87	0	2,11	1,181	24
23.08.2018	67,93	55,34	12,59	101,44	99,33	98,53	97,12	0	2,21	1,25	24
24.08.2018	68,25	55,41	12,84	99,45	97,34	96,54	95,16	0	2,18	1,248	24
25.08.2018	68,11	55,63	12,48	102,1	99,95	99,19	97,79	0	2,16	1,245	24
Итого:				2939,2	2878,38	2855,5	2814,96	0	63,42	35,901	744
Средние:	67,89	55,38	12,5								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824	55732,28	54180,28	54300,96	53584,54	15639,57	595,74	1420,642	11933	6
25/08/1824	58671,51	57058,66	57156,54	56399,5	15639,57	659,16	1456,543	12677	6
Итого:	2939,23	2878,38	2855,58	2814,96	0	63,42	35,901	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись _____
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
Л.В. Мальцева/
Подпись _____
Ф.И.О.

22.08.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/18г.-25/08/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6222 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.07.2018	67,96	52,44	15,52	44,42	43,48	42,86	42,3	0	1,18	0,675	24
27.07.2018	67,62	52,22	15,4	41,3	40,49	39,85	39,34	0	1,15	0,625	24
28.07.2018	67,47	54,13	13,34	45,37	44,41	43,82	43,24	0	1,17	0,592	24
29.07.2018	67,99	53,13	14,86	45,01	44,04	43,41	42,83	0	1,21	0,654	24
30.07.2018	67,2	52,53	14,67	47,25	46,27	45,57	44,98	0	1,29	0,679	24
31.07.2018	67,18	52,66	14,52	51,46	50,42	49,63	48,98	0	1,44	0,731	24
01.08.2018	67,42	53,28	14,14	51,06	50	49,22	48,58	0	1,42	0,705	24
02.08.2018	67,38	52,72	14,66	48,76	47,75	46,96	46,35	0	1,4	0,7	24
03.08.2018	67,39	53,65	13,74	51,74	50,67	49,89	49,22	0	1,45	0,695	24
04.08.2018	67,86	53,63	14,23	48,75	47,78	46,99	46,37	0	1,41	0,678	24
05.08.2018	67,73	53,89	13,84	51,28	50,21	49,44	48,76	0	1,45	0,694	24
06.08.2018	67,74	53,84	13,9	49,72	48,7	47,91	47,28	0	1,42	0,676	24
07.08.2018	67,13	53,86	13,73	52,52	51,48	50,58	49,89	0	1,59	0,682	24
08.08.2018	67,59	53,39	14,2	50,72	49,72	48,75	48,12	0	1,6	0,71	24
09.08.2018	67,79	53,49	14,3	49,29	48,29	47,33	46,69	0	1,6	0,693	24
10.08.2018	67,02	54	13,02	52,27	51,19	50,24	49,56	0	1,63	0,667	24
11.08.2018	67,79	53,85	13,94	50,39	49,34	48,37	47,71	0	1,63	0,686	24
12.08.2018	68,49	52,97	15,52	48,43	47,4	46,41	45,82	0	1,58	0,736	24
13.08.2018	68,98	52,72	16,26	44,81	43,82	42,84	42,32	0	1,5	0,713	24
14.08.2018	68,91	53,27	15,64	45,02	44,04	43,05	42,5	0	1,54	0,689	24
15.08.2018	68,28	52,94	15,34	47,76	46,76	45,67	45,1	0	1,66	0,72	24
16.08.2018	68,36	53,24	15,12	49,09	48,06	46,94	46,31	0	1,75	0,726	24
17.08.2018	68,69	53,45	15,24	46,82	45,84	44,74	44,15	0	1,69	0,698	24
18.08.2018	68,39	52,74	15,65	47,38	46,4	45,26	44,66	0	1,74	0,725	24
19.08.2018	68,15	52,9	15,25	52,32	51,25	50,02	49,36	0	1,89	0,78	24
20.08.2018	67,71	53,55	14,16	56,11	54,92	53,7	53,01	0	1,91	0,776	24
21.08.2018	68,32	53,07	15,25	51,81	50,77	49,53	48,88	0	1,89	0,773	24
22.08.2018	68,16	53,05	15,11	52,29	51,25	49,99	49,34	0	1,91	0,776	24
23.08.2018	67,83	53,77	14,06	56,33	55,17	53,89	53,16	0	2,01	0,776	24
24.08.2018	68,2	53,53	14,67	52,75	51,65	50,41	49,76	0	1,89	0,755	24
25.08.2018	68,07	54,08	13,99	56,58	55,39	54,1	53,35	0	2,04	0,775	24
Итого:				1538,8	1506,96	1477,3	1457,92	0	49,04	21,96	744
Средние:	67,89	53,31	14,58								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/07/1824:	31842,73	30916,07	30108,83	29792,42	2,17	1123,65	1062,233	13811	0
25/08/1824:	33381,54	32423,03	31586,2	31250,34	2,17	1172,69	1084,193	14555	0
Итого:	1538,81	1506,96	1477,37	1457,92	0	49,04	21,96	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

27.08.2018г.