

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Братьев Каширинных, 131 Б (ИТП-1)  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные раскоды:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор N: 8848  
Тип расходомера: ПРМ  
Пределы измерений:  
G лод max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9675 ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | P1       | P2       | Qo             | VHP        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C          | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,01        | 45,52        | 38,49       | 90,3          | 87,58          | 86,5          | 85,65          | 0        | 1,93         | 7        | 7        | 3,371          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,03        | 45,92        | 38,11       | 89,7          | 86,96          | 86,1          | 85,26          | 0        | 1,7          | 7        | 7        | 3,312          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 90,29        | 50,75        | 39,54       | 104,7         | 101,1          | 100,3         | 99,09          | 0        | 2,01         | 7        | 7        | 3,999          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 91,71        | 51,85        | 39,86       | 107,6         | 103,77         | 103,2         | 101,9          | 0        | 1,87         | 7        | 7        | 4,14           | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 87,81        | 52,35        | 35,46       | 120,5         | 116,54         | 116           | 114,52         | 0        | 2,02         | 7        | 7        | 4,136          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,01        | 48,09        | 38,92       | 95,9          | 92,78          | 92            | 90,99          | 0        | 1,79         | 7        | 7        | 3,611          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 88,63        | 50,16        | 38,47       | 101,8         | 98,4           | 97,8          | 96,63          | 0        | 1,77         | 7        | 7        | 3,787          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,28        | 56,97        | 38,31       | 122,8         | 118,14         | 118,2         | 116,43         | 0        | 1,71         | 7        | 7        | 4,533          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 96,93        | 55,65        | 41,28       | 120,4         | 115,67         | 115,7         | 114,04         | 0        | 1,63         | 7        | 7        | 4,782          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,58        | 59,24        | 37,34       | 125,9         | 120,99         | 121,4         | 119,45         | 0        | 1,54         | 7        | 7        | 4,526          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,43        | 58,01        | 39,42       | 125,1         | 120,17         | 120,5         | 118,61         | 0        | 1,56         | 7        | 7        | 4,748          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,5         | 56,32        | 40,18       | 119,9         | 115,26         | 115,5         | 113,81         | 0        | 1,45         | 7        | 7        | 4,641          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 96,65        | 56,21        | 40,44       | 121,7         | 116,97         | 117,3         | 115,57         | 0        | 1,4          | 7        | 7        | 4,737          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 96,87        | 56,94        | 39,93       | 125,9         | 120,98         | 121,4         | 119,58         | 0        | 1,4          | 7        | 7        | 4,84           | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 98,96        | 59,72        | 39,24       | 136,4         | 130,9          | 131,7         | 129,53         | 0        | 1,37         | 7        | 7        | 5,148          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,28       | 60,91        | 40,37       | 135,9         | 130,19         | 131,1         | 128,86         | 0        | 1,33         | 7        | 7        | 5,27           | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,43       | 59,61        | 41,82       | 128           | 122,59         | 123,3         | 121,26         | 0        | 1,33         | 7        | 7        | 5,14           | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,48        | 53,31        | 43,17       | 108,8         | 104,58         | 104,7         | 103,3          | 0        | 1,28         | 7        | 7        | 4,522          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 97,63        | 54,71        | 42,92       | 118,1         | 113,44         | 113,8         | 112,21         | 0        | 1,23         | 7        | 7        | 4,879          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 100,8        | 59,47        | 41,33       | 128,8         | 123,38         | 124,3         | 122,28         | 0        | 1,1          | 7        | 7        | 5,111          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,22       | 65,07        | 38,15       | 152           | 145,34         | 146,9         | 144,08         | 0        | 1,26         | 7        | 7        | 5,562          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 106,57       | 68,49        | 38,08       | 159,7         | 152,32         | 153,9         | 150,65         | 0        | 1,67         | 7        | 7        | 5,821          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,34       | 68,35        | 37,99       | 164,8         | 157,24         | 158,2         | 154,87         | 0        | 2,37         | 7        | 7        | 5,997          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 102,98       | 62,34        | 40,64       | 134,5         | 128,66         | 129,1         | 126,81         | 0        | 1,85         | 7        | 7        | 5,246          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,58        | 52,01        | 38,57       | 117,4         | 113,31         | 113           | 111,55         | 0        | 1,76         | 7        | 7        | 4,374          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,07        | 52,58        | 35,49       | 124,7         | 120,59         | 120,2         | 118,67         | 0        | 1,92         | 7        | 7        | 4,282          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 95,6         | 57,99        | 37,61       | 129,7         | 124,75         | 124,7         | 122,77         | 0        | 1,98         | 7        | 7        | 4,7            | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,41        | 59,47        | 37,94       | 132,4         | 127,19         | 127,4         | 125,31         | 0        | 1,88         | 7        | 7        | 4,837          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 93,24        | 55,23        | 38,01       | 95            | 91,51          | 91,2          | 89,89          | 0        | 1,62         | 7        | 7        | 3,483          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 95,55        | 57,04        | 38,51       | 128           | 123,11         | 122,7         | 120,85         | 0        | 2,26         | 7        | 7        | 4,747          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,36        | 56,86        | 40,5        | 120,9         | 116,13         | 115,8         | 114,07         | 0        | 2,06         | 7        | 7        | 4,715          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 105,59       | 66,48        | 39,11       | 152           | 145,12         | 145,4         | 142,5          | 0        | 2,62         | 7        | 7        | 5,693          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,11       | 62,11        | 42          | 136,4         | 130,36         | 130,3         | 127,99         | 0        | 2,37         | 7        | 7        | 5,494          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |             | <b>4075,7</b> | <b>3916,02</b> | <b>3919,6</b> | <b>3858,98</b> | <b>0</b> | <b>57,04</b> |          |          | <b>154,184</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>96,14</b> | <b>56,84</b> | <b>39,3</b> |               |                |               |                |          |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | Qo             | VHP        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 71538,6       | 69536,01       | 69270         | 68464,39       | 1,77     | 1071,62      | 2099,151       | 24200      | 121      |
| 24/01/2124:00 | 75614,3       | 73452,03       | 73189,6       | 72323,37       | 1,77     | 1128,66      | 2253,335       | 24992      | 121      |
| <b>Итого:</b> | <b>4075,7</b> | <b>3916,02</b> | <b>3919,6</b> | <b>3858,98</b> | <b>0</b> | <b>57,04</b> | <b>154,184</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №994пр)  
Qкврт =  
Qi/Траб х  
Тнш 0,0000

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
/Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП



**ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР**  
**МАРТОВСКАЯ ЮО**  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вратъев Каширинных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M твс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T твс = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xBC25

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2     | V3 | Mг     | P1     | P2     | Qo      | VHP | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|----|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т      | м3 | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,76  | 45,66 | 39,1  | 81,3   | 78,8    | 80,2   | 79,42  | 0  | -0,62  | 7      | 7      | 3,08    | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,77  | 45,61 | 39,16 | 79,8   | 77,33   | 78,7   | 77,92  | 0  | -0,59  | 7      | 7      | 3,027   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,98  | 47,91 | 43,07 | 86,1   | 83,07   | 84,8   | 83,89  | 0  | -0,82  | 7      | 7      | 3,581   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,42  | 49,78 | 42,64 | 90,1   | 86,85   | 88,5   | 87,51  | 0  | -0,66  | 7      | 7      | 3,706   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,41  | 50,2  | 38,21 | 101    | 97,61   | 99,3   | 98,1   | 0  | -0,49  | 7      | 7      | 3,73    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,75  | 47,64 | 40,11 | 82,7   | 80      | 81,2   | 80,33  | 0  | -0,33  | 7      | 7      | 3,21    | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,26  | 47,89 | 41,37 | 86,2   | 83,27   | 84,8   | 83,88  | 0  | -0,61  | 7      | 7      | 3,448   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,94  | 53,83 | 42,11 | 99,8   | 95,94   | 98,4   | 97,08  | 0  | -1,14  | 7      | 7      | 4,046   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,62  | 53,08 | 44,54 | 101,4  | 97,36   | 99,6   | 98,31  | 0  | -0,95  | 7      | 7      | 4,34    | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,23  | 55,64 | 41,59 | 103,3  | 99,21   | 101,7  | 100,22 | 0  | -1,01  | 7      | 7      | 4,134   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,11  | 56,11 | 42    | 103,1  | 98,99   | 101,8  | 100,32 | 0  | -1,33  | 7      | 7      | 4,166   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,21  | 53,72 | 43,49 | 101,6  | 97,61   | 100,1  | 98,76  | 0  | -1,15  | 7      | 7      | 4,253   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,35  | 54,72 | 42,63 | 102,7  | 98,65   | 101,4  | 100    | 0  | -1,35  | 7      | 7      | 4,211   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,53  | 54,91 | 42,62 | 106,4  | 102,19  | 105    | 103,54 | 0  | -1,35  | 7      | 7      | 4,365   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,58  | 57,37 | 42,21 | 111,6  | 107     | 110,2  | 108,52 | 0  | -1,52  | 7      | 7      | 4,525   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,95 | 58,67 | 43,28 | 115,1  | 110,16  | 113,5  | 111,72 | 0  | -1,56  | 7      | 7      | 4,78    | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,16 | 57,77 | 44,39 | 109,1  | 104,41  | 107,6  | 105,96 | 0  | -1,55  | 7      | 7      | 4,649   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,26  | 52,51 | 44,75 | 94,9   | 91,16   | 93,7   | 92,51  | 0  | -1,35  | 7      | 7      | 4,088   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,35  | 53,41 | 44,94 | 99,1   | 95,12   | 97,9   | 96,6   | 0  | -1,48  | 7      | 7      | 4,283   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,48 | 57,09 | 44,39 | 107,1  | 102,53  | 105,7  | 104,13 | 0  | -1,6   | 7      | 7      | 4,562   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,72 | 61,49 | 42,23 | 124,1  | 118,63  | 122,2  | 120,1  | 0  | -1,47  | 7      | 7      | 5,021   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,17 | 63,94 | 43,23 | 130,4  | 124,3   | 127,5  | 125,12 | 0  | -0,82  | 7      | 7      | 5,393   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,98 | 65,84 | 41,14 | 143,7  | 137,02  | 140,3  | 137,55 | 0  | -0,53  | 7      | 7      | 5,656   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,6  | 60,64 | 42,96 | 120,1  | 114,8   | 117,3  | 115,29 | 0  | -0,49  | 7      | 7      | 4,947   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,35  | 52,58 | 38,77 | 108    | 104,2   | 105,8  | 104,43 | 0  | -0,23  | 7      | 7      | 4,043   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,65  | 51,46 | 37,19 | 111,5  | 107,75  | 109,3  | 107,95 | 0  | -0,2   | 7      | 7      | 4,01    | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,28  | 55,95 | 40,33 | 111,4  | 107,09  | 109    | 107,42 | 0  | -0,33  | 7      | 7      | 4,327   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,99  | 56,67 | 41,32 | 111,5  | 107,06  | 109    | 107,38 | 0  | -0,32  | 7      | 7      | 4,432   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,92  | 55,68 | 38,24 | 88     | 84,75   | 85,9   | 84,68  | 0  | 0,07   | 7      | 7      | 3,244   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,32  | 59,16 | 37,16 | 123,5  | 118,71  | 120,2  | 118,25 | 0  | 0,46   | 7      | 7      | 4,421   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,06  | 56,16 | 41,9  | 108,8  | 104,45  | 105,8  | 104,26 | 0  | 0,19   | 7      | 7      | 4,385   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,2  | 60,96 | 45,24 | 122,5  | 116,9   | 118,6  | 116,59 | 0  | 0,31   | 7      | 7      | 5,305   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,8  | 59,41 | 45,39 | 116,6  | 111,37  | 112,9  | 111,06 | 0  | 0,31   | 7      | 7      | 5,067   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3482,5 | 3344,29 | 3417,9 | 3368,8 | 0  | -24,51 |        |        | 140,435 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,82  | 54,95 | 41,86 |        |         |        |        |    |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2      | V3 | Mг      | Qo       | VHP   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|---------|----|---------|----------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т       | м3 | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 67146,2 | 65238,34 | 66673   | 65870,3 | 0  | -631,96 | 1944,93  | 24203 | 118 |
| 24/01/2124:00 | 70628,7 | 68582,63 | 70090,9 | 69239,1 | 0  | -656,47 | 2085,365 | 24995 | 118 |
| Итого:        | 3482,5  | 3344,29  | 3417,9  | 3368,8  | 0  | -24,51  | 140,435  | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"  
/\_\_\_\_\_  
А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.  
Подпись  
МП

Представитель теплоснабж. организации  
/Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.  
Подпись

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8818

Адрес:Вратыев Кашириных, 131 В (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mтвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tтвс= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х4102

по 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг            | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °С           | °С           | °С           | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т             | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 83,74        | 46,3         | 37,44        | 89,3          | 86,61          | 87,6          | 86,72          | 0        | -0,11         | 7        | 7        | 3,244          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 83,75        | 46,2         | 37,55        | 89,4          | 86,71          | 87,8          | 86,93          | 0        | -0,22         | 7        | 7        | 3,254          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 89,9         | 51,14        | 38,76        | 100,3         | 96,87          | 98,4          | 97,19          | 0        | -0,32         | 7        | 7        | 3,756          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 91,43        | 51,99        | 39,44        | 105,8         | 102,06         | 104           | 102,7          | 0        | -0,64         | 7        | 7        | 4,028          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 87,53        | 51,84        | 35,69        | 117,5         | 113,64         | 115,6         | 114,13         | 0        | -0,49         | 7        | 7        | 4,057          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 86,72        | 48,06        | 38,66        | 91,4          | 88,45          | 89,8          | 88,84          | 0        | -0,39         | 7        | 7        | 3,419          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 88,25        | 49,73        | 38,52        | 96,6          | 93,38          | 94,6          | 93,51          | 0        | -0,13         | 7        | 7        | 3,598          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 94,89        | 56,53        | 38,36        | 116,8         | 112,39         | 114,1         | 112,41         | 0        | -0,02         | 7        | 7        | 4,318          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 96,56        | 55,03        | 41,53        | 114,6         | 110,16         | 112           | 110,43         | 0        | -0,27         | 7        | 7        | 4,582          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,22        | 58,55        | 37,67        | 118,5         | 113,9          | 115,8         | 113,99         | 0        | -0,09         | 7        | 7        | 4,297          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,06        | 58,27        | 38,79        | 116,7         | 112,12         | 114           | 112,24         | 0        | -0,12         | 7        | 7        | 4,359          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,17        | 56,46        | 39,71        | 113,9         | 109,47         | 111,4         | 109,78         | 0        | -0,31         | 7        | 7        | 4,354          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 96,31        | 56,83        | 39,48        | 117,5         | 112,97         | 115           | 113,3          | 0        | -0,33         | 7        | 7        | 4,466          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 96,54        | 57,7         | 38,84        | 122,1         | 117,37         | 119,5         | 117,67         | 0        | -0,3          | 7        | 7        | 4,567          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 98,58        | 60,79        | 37,79        | 129,7         | 124,46         | 127,1         | 124,98         | 0        | -0,52         | 7        | 7        | 4,716          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 100,93       | 62,12        | 38,81        | 131,3         | 125,81         | 128,7         | 126,43         | 0        | -0,62         | 7        | 7        | 4,896          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,11       | 59,99        | 41,12        | 124,2         | 118,98         | 121,7         | 119,66         | 0        | -0,68         | 7        | 7        | 4,906          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,18        | 53,98        | 42,2         | 105           | 100,93         | 103,1         | 101,68         | 0        | -0,75         | 7        | 7        | 4,264          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 97,28        | 55,42        | 41,86        | 110,8         | 106,45         | 108,8         | 107,27         | 0        | -0,82         | 7        | 7        | 4,462          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 100,39       | 60,07        | 40,32        | 120           | 115            | 117,8         | 115,85         | 0        | -0,85         | 7        | 7        | 4,648          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 102,78       | 64,31        | 38,47        | 140,8         | 134,72         | 138,2         | 135,59         | 0        | -0,87         | 7        | 7        | 5,198          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 106,16       | 67,93        | 38,23        | 149,2         | 142,38         | 146,3         | 143,27         | 0        | -0,89         | 7        | 7        | 5,462          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 105,94       | 68,2         | 37,74        | 155,1         | 148,02         | 151,8         | 148,62         | 0        | -0,6          | 7        | 7        | 5,61           | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 102,69       | 62,74        | 39,95        | 128,2         | 122,65         | 125,7         | 123,42         | 0        | -0,77         | 7        | 7        | 4,913          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,31        | 52,06        | 38,25        | 109,7         | 105,92         | 108,1         | 106,76         | 0        | -0,84         | 7        | 7        | 4,054          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 87,76        | 51,94        | 35,82        | 120,2         | 116,25         | 118,6         | 117,12         | 0        | -0,87         | 7        | 7        | 4,167          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 95,16        | 57,8         | 37,36        | 123,3         | 118,61         | 121,2         | 119,32         | 0        | -0,71         | 7        | 7        | 4,437          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,1         | 60,12        | 36,98        | 127,7         | 122,67         | 125,5         | 123,43         | 0        | -0,76         | 7        | 7        | 4,548          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 92,82        | 55,28        | 37,54        | 93,7          | 90,3           | 91,9          | 90,6           | 0        | -0,3          | 7        | 7        | 3,397          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 95,08        | 57,01        | 38,07        | 122,8         | 118,17         | 120           | 118,19         | 0        | -0,02         | 7        | 7        | 4,501          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 96,96        | 55,99        | 40,97        | 112,5         | 108,09         | 109,8         | 108,22         | 0        | -0,13         | 7        | 7        | 4,438          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 105,13       | 63,92        | 41,21        | 138,2         | 131,98         | 134,8         | 132,31         | 0        | -0,33         | 7        | 7        | 5,457          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 103,76       | 61,53        | 42,23        | 129,4         | 123,68         | 126,2         | 124            | 0        | -0,32         | 7        | 7        | 5,24           | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>3882,2</b> | <b>3731,17</b> | <b>3804,9</b> | <b>3746,56</b> | <b>0</b> | <b>-15,39</b> |          |          | <b>145,613</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>95,79</b> | <b>56,84</b> | <b>38,95</b> |               |                |               |                |          |               | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг            | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т             | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 66235,6       | 64386          | 65327,8       | 64598          | 0,81     | -212          | 1995,271       | 24203      | 118      |
| 24/01/2124:00 | 70117,8       | 68117,17       | 69132,7       | 68344,56       | 0,81     | -227,39       | 2140,884       | 24995      | 118      |
| <b>Итого:</b> | <b>3882,2</b> | <b>3731,17</b> | <b>3804,9</b> | <b>3746,56</b> | <b>0</b> | <b>-15,39</b> | <b>145,613</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/тп) |        |
| Qкорр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента :  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

\_\_\_\_\_  
А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.  
МП

\_\_\_\_\_  
Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-5 (1 Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6487

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1     | V2      | M2      | V3   | Mг    | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т      | м3      | т       | м3   | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,68  | 44,76 | 39,92 | 301,7 | 292,38 | 294,2   | 291,42  | 0,01 | 0,96  | 7      | 7      | 11,672 | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,64  | 44,51 | 40,13 | 305   | 295,59 | 297,4   | 294,63  | 0    | 0,96  | 7      | 7      | 11,858 | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,93  | 49,66 | 41,27 | 378,3 | 365,06 | 368,6   | 364,36  | 0    | 0,7   | 7      | 7      | 15,073 | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,4   | 50,01 | 42,39 | 376,5 | 362,94 | 366,5   | 362,2   | 0,01 | 0,74  | 7      | 7      | 15,398 | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,37  | 49,57 | 38,8  | 398,3 | 385,03 | 388,6   | 384,12  | 0    | 0,91  | 7      | 7      | 14,949 | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,62  | 45,86 | 41,76 | 316,9 | 306,5  | 308,8   | 305,74  | 0    | 0,76  | 7      | 7      | 12,803 | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,16  | 47,89 | 41,27 | 353   | 341,05 | 344     | 340,31  | 0    | 0,74  | 7      | 7      | 14,081 | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,82  | 56,07 | 39,75 | 468,1 | 450,13 | 456,4   | 449,74  | 0    | 0,39  | 7      | 7      | 17,92  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,51  | 53,37 | 44,14 | 431,1 | 414,02 | 419,2   | 413,64  | 0    | 0,38  | 7      | 7      | 18,307 | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,16  | 56,4  | 40,76 | 449,4 | 431,74 | 437,6   | 431,15  | 0    | 0,59  | 7      | 7      | 17,624 | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,01  | 55,97 | 42,04 | 443,6 | 425,91 | 431,7   | 425,43  | 0    | 0,48  | 7      | 7      | 17,936 | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,15  | 53,54 | 43,61 | 411,5 | 395,32 | 400,2   | 394,85  | 0,01 | 0,47  | 7      | 7      | 17,266 | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,22  | 53,35 | 43,87 | 418,5 | 402,04 | 407,1   | 401,73  | 0    | 0,31  | 7      | 7      | 17,668 | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,45  | 55,45 | 42    | 450   | 432,23 | 438,3   | 432,05  | 0    | 0,18  | 7      | 7      | 18,192 | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,48  | 58,85 | 40,63 | 497,9 | 477,5  | 485,1   | 477,38  | 0    | 0,12  | 7      | 7      | 19,442 | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,93 | 59,98 | 41,95 | 495,6 | 474,45 | 482,4   | 474,43  | 0    | 0,02  | 7      | 7      | 19,955 | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,1  | 56,33 | 45,77 | 423,8 | 405,64 | 411,7   | 405,63  | 0,01 | 0,01  | 7      | 7      | 18,617 | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,13  | 50,38 | 46,75 | 359,9 | 345,75 | 349,9   | 345,73  | 0,01 | 0,02  | 7      | 7      | 16,184 | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,26  | 53,16 | 45,1  | 409,1 | 392,71 | 398     | 392,77  | 0    | -0,06 | 7      | 7      | 17,739 | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,33 | 56,87 | 44,46 | 445,4 | 426,55 | 433,4   | 426,93  | 0    | -0,38 | 7      | 7      | 19,007 | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,79 | 62,44 | 41,35 | 530,9 | 507,5  | 517,2   | 508     | 0,04 | -0,5  | 7      | 7      | 21,044 | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,21 | 65,76 | 41,45 | 570,3 | 543,7  | 554,9   | 544     | 0,25 | -0,3  | 7      | 7      | 22,622 | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,92 | 64,48 | 42,44 | 557,4 | 531,55 | 542,3   | 532,04  | 0,12 | -0,49 | 7      | 7      | 22,642 | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,93 | 60,35 | 43,58 | 474,6 | 453,64 | 461,5   | 453,69  | 0,01 | -0,05 | 7      | 7      | 19,831 | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,18  | 49,31 | 41,87 | 385,3 | 371,77 | 376     | 371,73  | 0,01 | 0,04  | 7      | 7      | 15,579 | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,5   | 50,28 | 38,22 | 420,3 | 406,27 | 411,1   | 406,22  | 0,01 | 0,05  | 7      | 7      | 15,54  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,05  | 57,58 | 38,47 | 491,7 | 472,74 | 480,3   | 472,96  | 0    | -0,22 | 7      | 7      | 18,219 | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,03  | 58,6  | 39,43 | 493,3 | 473,63 | 481,4   | 473,74  | 0    | -0,11 | 7      | 7      | 18,721 | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,58  | 53,09 | 40,49 | 328,5 | 316,4  | 319,8   | 315,62  | 0,07 | 0,78  | 7      | 7      | 12,827 | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,95  | 55,41 | 40,54 | 459,6 | 441,91 | 446,6   | 440,21  | 0    | 1,7   | 7      | 7      | 17,944 | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,95  | 55,47 | 42,48 | 443,2 | 425,53 | 430,2   | 424,06  | 0    | 1,47  | 7      | 7      | 18,111 | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,17 | 65,1  | 41,07 | 581,2 | 554,54 | 563,6   | 552,77  | 0    | 1,77  | 7      | 7      | 22,849 | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,97 | 61,41 | 43,56 | 508,1 | 485,28 | 492,2   | 483,68  | 0    | 1,6   | 7      | 7      | 21,21  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 14378 | 13807  | 13996,2 | 13792,9 | 0,56 | 14,04 |        |        | 578,83 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,74  | 54,88 | 41,85 |       |        |         |         |      |       | 7      | 7      |        |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2        | V3    | Mг       | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-------|----------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т         | м3    | т        | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 232649,8 | 225758,9 | 198161   | 195963,47 | 39,27 | 29795,43 | 7657,007 | 20145 | 26  |
| 24/01/2124:00 | 247027,8 | 239565,9 | 212157,2 | 209756,43 | 39,83 | 29809,47 | 8235,837 | 20937 | 26  |
| Итого:        | 14378    | 13807    | 13996,2  | 13792,96  | 0,56  | 14,04    | 578,83   | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись / Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
/Ю.О. Мартовская/  
Подпись / Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-6  
Телловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1СЕЕ

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2             | M2             | V3          | Mг           | P1       | P2       | Qo             | BHP        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3             | т              | м3          | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 85,03        | 52,74        | 32,29        | 161,58        | 156,5          | 155,73         | 153,74         | 0           | 2,76         | 7        | 7        | 5,057          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 85           | 52,45        | 32,55        | 158,73        | 153,81         | 152,79         | 150,83         | 0,01        | 2,98         | 7        | 7        | 5,009          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 91,26        | 55,77        | 35,49        | 175,21        | 169,03         | 169,09         | 166,66         | 0           | 2,37         | 7        | 7        | 6,005          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,72        | 57,73        | 34,99        | 181,82        | 175,23         | 176,52         | 173,82         | 0           | 1,41         | 7        | 7        | 6,14           | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,77        | 55,15        | 33,62        | 182,31        | 176,19         | 177,84         | 175,37         | 0           | 0,82         | 7        | 7        | 5,928          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 88,01        | 54,15        | 33,86        | 160,96        | 155,59         | 156,52         | 154,4          | 0           | 1,19         | 7        | 7        | 5,273          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,38        | 53,76        | 35,62        | 158,28        | 152,88         | 153,58         | 151,5          | 0           | 1,38         | 7        | 7        | 5,452          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 96,24        | 57,84        | 38,4         | 178,23        | 171,33         | 173,14         | 170,48         | 0           | 0,85         | 7        | 7        | 6,593          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,9         | 59,24        | 38,66        | 185,74        | 178,35         | 181,46         | 178,53         | 0           | -0,18        | 7        | 7        | 6,91           | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,52        | 59,74        | 37,78        | 179,63        | 172,54         | 175,11         | 172,25         | 0           | 0,29         | 7        | 7        | 6,532          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98,38        | 60,33        | 38,05        | 182,73        | 175,41         | 178,11         | 175,15         | 0           | 0,26         | 7        | 7        | 6,69           | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,48        | 59,53        | 37,95        | 183,27        | 176,01         | 178,96         | 176,07         | 0,16        | -0,06        | 7        | 7        | 6,693          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,59        | 59,49        | 38,1         | 183,07        | 175,8          | 178,68         | 175,78         | 0           | 0,02         | 7        | 7        | 6,71           | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,8         | 60,27        | 37,53        | 190,45        | 182,88         | 185,99         | 182,89         | 0           | -0,01        | 7        | 7        | 6,878          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,84        | 61,63        | 38,21        | 196,06        | 187,98         | 191,5          | 188,17         | 0           | -0,19        | 7        | 7        | 7,198          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 102,26       | 62,9         | 39,36        | 196,6         | 188,16         | 191,79         | 188,33         | 0,01        | -0,17        | 7        | 7        | 7,425          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,45       | 62,03        | 40,42        | 187,06        | 179,01         | 182,54         | 179,34         | 0,01        | -0,33        | 7        | 7        | 7,255          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,53        | 58,4         | 39,13        | 169,87        | 163,15         | 165,86         | 163,26         | 0,01        | -0,11        | 7        | 7        | 6,393          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,64        | 59,52        | 39,12        | 183,15        | 175,77         | 179,36         | 176,47         | 0           | -0,7         | 7        | 7        | 6,892          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,71       | 61,37        | 40,34        | 185,53        | 177,65         | 180,88         | 177,75         | 0           | -0,1         | 7        | 7        | 7,182          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 104,1        | 64,15        | 39,95        | 206,26        | 197,12         | 201,05         | 197,3          | 0,01        | -0,18        | 7        | 7        | 7,901          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,56       | 67,02        | 40,54        | 220,37        | 210,04         | 214,87         | 210,49         | 0           | -0,45        | 7        | 7        | 8,549          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 107,39       | 69,25        | 38,14        | 243,13        | 231,75         | 236,94         | 231,86         | 0,01        | -0,11        | 7        | 7        | 8,873          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 104          | 64,23        | 39,77        | 199,82        | 190,97         | 194,58         | 190,91         | 0,02        | 0,06         | 7        | 7        | 7,617          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,78        | 56,7         | 35,08        | 175,45        | 169,21         | 171,29         | 168,74         | 0,01        | 0,47         | 7        | 7        | 5,943          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,85        | 54,66        | 34,19        | 181,01        | 174,92         | 176,95         | 174,52         | 0           | 0,4          | 7        | 7        | 5,985          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,42        | 58,29        | 38,13        | 182,53        | 175,45         | 177,87         | 175,1          | 0,01        | 0,35         | 7        | 7        | 6,701          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 98,22        | 60           | 38,22        | 192,55        | 184,85         | 187,07         | 184,01         | 0,01        | 0,84         | 7        | 7        | 7,079          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 93,98        | 56,51        | 37,47        | 134,81        | 129,8          | 131,59         | 129,64         | 0,06        | 0,16         | 7        | 7        | 4,871          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,14        | 55,32        | 40,82        | 155,86        | 149,85         | 149,99         | 147,87         | 0           | 1,98         | 7        | 7        | 6,127          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 98,11        | 51,09        | 47,02        | 147,24        | 141,35         | 140,66         | 138,94         | 0,01        | 2,41         | 7        | 7        | 6,657          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,38       | 59,43        | 46,95        | 185,15        | 176,63         | 178,04         | 175,13         | 0,01        | 1,5          | 7        | 7        | 8,319          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 105,33       | 57,33        | 48           | 173,74        | 165,92         | 167,46         | 164,89         | 0,01        | 1,03         | 7        | 7        | 7,99           | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>5978,2</b> | <b>5741,13</b> | <b>5813,81</b> | <b>5720,19</b> | <b>0,36</b> | <b>20,94</b> |          |          | <b>220,827</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>97,08</b> | <b>58,72</b> | <b>38,35</b> |               |                |                |                |             |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1            | M1             | V2             | M2             | V3          | Mг           | Qo             | BHP        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3             | т              | м3          | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 115104,04     | 111716,36      | 112009,4       | 110845,08      | 7,79        | 871,28       | 3935,443       | 28020      | 145      |
| 24/01/2124:00 | 121082,24     | 117457,49      | 117823,21      | 116565,27      | 8,15        | 892,22       | 4156,27        | 28812      | 145      |
| <b>Итого:</b> | <b>5978,2</b> | <b>5741,13</b> | <b>5813,81</b> | <b>5720,19</b> | <b>0,36</b> | <b>20,94</b> | <b>220,827</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорр =   |        |
| Qi/Траб х   | 0,0000 |
| Тнш   |        |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"  
\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
\_\_\_\_\_  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП



**ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР**  
**МАРТОВСКАЯ ЮО**  
**25.01.2021**



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-2)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 003

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

T хв = 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1282

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг      | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,16  | 45,92 | 38,24 | 92,53  | 89,69   | 84,19  | 83,37   | 0    | 6,32    | 7      | 7      | 3,431  | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 83,33  | 42,74 | 40,59 | 28,44  | 27,58   | 396,4  | 393     | 0    | -365,42 | 7      | 7      | 0,979  | 23  | 1   | *  |
| 25.12.2020 | 89,96  | 48,51 | 41,45 | 0      | 0       | 606,52 | 599,85  | 0    | -599,85 | 7      | 7      | 0      | 0   | 24  | *  |
| 26.12.2020 | 91,81  | 51,82 | 39,99 | 0      | 0       | 631,12 | 623,22  | 0    | -623,22 | 7      | 7      | 0      | 0   | 24  | *  |
| 27.12.2020 | 88,08  | 53,02 | 35,06 | 0      | 0       | 660,68 | 652,01  | 0    | -652,01 | 7      | 7      | 0      | 0   | 24  | *  |
| 28.12.2020 | 87,06  | 48,74 | 38,32 | 0      | 0       | 626,76 | 619,75  | 0    | -619,75 | 7      | 7      | 0      | 0   | 24  | *  |
| 29.12.2020 | 88,22  | 47,49 | 40,73 | 0      | 0       | 617,23 | 610,7   | 0    | -610,7  | 7      | 7      | 0      | 0   | 24  | *  |
| 30.12.2020 | 96,16  | 56,83 | 39,33 | 39,51  | 37,97   | 451,14 | 444,44  | 0    | -406,47 | 7      | 7      | 1,595  | 23  | 1   | *  |
| 31.12.2020 | 97,03  | 57,3  | 39,73 | 125,89 | 120,96  | 114,04 | 112,3   | 0    | 8,66    | 7      | 7      | 4,816  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,74  | 60,4  | 36,34 | 131,17 | 126,03  | 119,04 | 117,05  | 0    | 8,98    | 7      | 7      | 4,588  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,62  | 61,88 | 35,74 | 134,83 | 129,48  | 122,42 | 120,29  | 0    | 9,19    | 7      | 7      | 4,638  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,72  | 59,97 | 36,75 | 132,35 | 127,19  | 120,14 | 118,16  | 0    | 9,03    | 7      | 7      | 4,684  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,79  | 59,9  | 36,89 | 132,51 | 127,34  | 120,28 | 118,27  | 0    | 9,07    | 7      | 7      | 4,709  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,06  | 59,89 | 37,17 | 133,37 | 128,14  | 121,04 | 119,08  | 0    | 9,06    | 7      | 7      | 4,772  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,07  | 62,83 | 36,24 | 145,12 | 139,23  | 131,63 | 129,26  | 0    | 9,97    | 7      | 7      | 5,057  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,58 | 65,22 | 36,36 | 154,23 | 147,65  | 139,75 | 137,05  | 0    | 10,6    | 7      | 7      | 5,384  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,78 | 64,09 | 37,69 | 147,86 | 141,56  | 133,93 | 131,41  | 0    | 10,15   | 7      | 7      | 5,351  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,73  | 57,58 | 39,15 | 120,77 | 116,07  | 109,57 | 107,91  | 0    | 8,16    | 7      | 7      | 4,552  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,8   | 57,03 | 40,77 | 122,92 | 118,02  | 111,32 | 109,63  | 0    | 8,39    | 7      | 7      | 4,82   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,87 | 62,61 | 38,26 | 140,65 | 134,74  | 127,33 | 125,03  | 0    | 9,71    | 7      | 7      | 5,168  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,46 | 67,84 | 35,62 | 166,07 | 158,78  | 150,45 | 147,33  | 0    | 11,45   | 7      | 7      | 5,677  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,9  | 71,32 | 35,58 | 176,06 | 167,88  | 159,43 | 155,8   | 0    | 12,08   | 7      | 7      | 6,001  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,58 | 69,44 | 37,14 | 169,49 | 161,68  | 153,28 | 149,96  | 0    | 11,72   | 7      | 7      | 6,03   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,56 | 67,63 | 35,93 | 166    | 158,71  | 150,4  | 147,29  | 0    | 11,42   | 7      | 7      | 5,724  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,3   | 57,01 | 34,29 | 139,32 | 134,42  | 126,7  | 124,8   | 0    | 9,62    | 7      | 7      | 4,616  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,22  | 54,53 | 33,69 | 134,84 | 130,34  | 122,72 | 121,02  | 0    | 9,32    | 7      | 7      | 4,399  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,49  | 56,82 | 38,67 | 130,31 | 125,33  | 118,01 | 116,23  | 0    | 9,1     | 7      | 7      | 4,852  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,62  | 61    | 36,62 | 143,26 | 137,57  | 129,74 | 127,54  | 0    | 10,03   | 7      | 7      | 5,049  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 92,42  | 57,04 | 35,38 | 109,75 | 105,78  | 99,17  | 97,68   | 0,03 | 8,1     | 7      | 7      | 3,748  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,59  | 58,74 | 36,85 | 138,68 | 133,38  | 125,23 | 123,24  | 0,01 | 10,14   | 7      | 7      | 4,921  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,4   | 57,53 | 39,87 | 124,77 | 119,84  | 112,87 | 111,15  | 0    | 8,69    | 7      | 7      | 4,786  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,7  | 67,48 | 38,22 | 158,78 | 151,56  | 143,61 | 140,66  | 0    | 10,9    | 7      | 7      | 5,814  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,69 | 67,02 | 37,67 | 165,04 | 157,64  | 149,37 | 146,34  | 0    | 11,3    | 7      | 7      | 5,959  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3704,5 | 3554,56 | 7285,5 | 7180,82 | 0,04 | -3626,2 |        |        | 132,12 | 670 | 122 |    |
| Средние:   | 96,28  | 58,7  | 37,58 |        |         |        |         |      |         | 7      | 7      |        |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг       | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т        | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 37292,08 | 36263,65 | 34223,15 | 33863,92 | 4,51 | 2399,73  | 1160,901 | 13970 | 115 |
| 24/01/2124:00 | 40996,6  | 39818,21 | 41508,66 | 41044,74 | 4,55 | -1226,53 | 1293,021 | 14760 | 117 |
| Итого:        | 3704,52  | 3554,56  | 7285,51  | 7180,82  | 0,04 | -3626,26 | 132,12   | 790   | 2   |

|   |         |
|---|---------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр) |         |
| Qкортр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш  | 24,0577 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

156,178 Гкал

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ 50Р  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Телловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x41EE

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2          | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3         | Mг            | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C          | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3         | т             | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,51        | 46,33       | 38,18        | 87,65         | 84,96          | 82,11         | 81,29          | 0          | 3,67          | 7        | 7        | 3,241          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,38        | 45,02       | 39,36        | 82,39         | 79,83          | 77,18         | 76,43          | 0,01       | 3,4           | 7        | 7        | 3,149          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 90,5         | 50,15       | 40,35        | 94,58         | 91,29          | 88,32         | 87,3           | 0          | 3,99          | 7        | 7        | 3,693          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,23        | 52,06       | 40,17        | 104,28        | 100,54         | 97,31         | 96,07          | 0          | 4,47          | 7        | 7        | 4,043          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,39        | 52,57       | 35,82        | 117,11        | 113,22         | 109,55        | 108,12         | 0          | 5,1           | 7        | 7        | 4,053          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,46        | 48,76       | 38,7         | 92,42         | 89,38          | 86,47         | 85,5           | 0          | 3,88          | 7        | 7        | 3,448          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 88,71        | 48,67       | 40,04        | 91,58         | 88,51          | 85,59         | 84,64          | 0          | 3,87          | 7        | 7        | 3,555          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,72        | 56,03       | 39,69        | 116,22        | 111,74         | 108,21        | 106,63         | 0          | 5,11          | 7        | 7        | 4,432          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,46        | 55,71       | 41,75        | 119,05        | 114,32         | 110,58        | 108,99         | 0          | 5,33          | 7        | 7        | 4,774          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,12        | 59,76       | 37,36        | 126,03        | 121,06         | 117,32        | 115,4          | 0          | 5,66          | 7        | 7        | 4,531          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98           | 60,03       | 37,97        | 128,91        | 123,77         | 119,94        | 117,95         | 0          | 5,82          | 7        | 7        | 4,682          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,11        | 57,9        | 39,21        | 121,86        | 117,11         | 113,33        | 111,59         | 0          | 5,52          | 7        | 7        | 4,602          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,18        | 58,32       | 38,86        | 123,61        | 118,79         | 114,99        | 113,21         | 0          | 5,58          | 7        | 7        | 4,624          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,4         | 58,84       | 38,56        | 126,14        | 121,17         | 117,34        | 115,46         | 0          | 5,71          | 7        | 7        | 4,672          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,44        | 62,01       | 37,43        | 138,07        | 132,44         | 128,43        | 126,18         | 0          | 6,26          | 7        | 7        | 4,971          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,91       | 62,99       | 38,92        | 141,56        | 135,52         | 131,47        | 129,1          | 0          | 6,42          | 7        | 7        | 5,27           | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,06       | 61,34       | 40,72        | 133,08        | 127,39         | 123,48        | 121,33         | 0          | 6,06          | 7        | 7        | 5,164          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,05        | 55,25       | 41,8         | 110,81        | 106,45         | 102,95        | 101,5          | 0          | 4,95          | 7        | 7        | 4,437          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,22        | 56,1        | 42,12        | 115,95        | 111,29         | 107,67        | 106,11         | 0          | 5,18          | 7        | 7        | 4,695          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,27       | 61,17       | 40,1         | 128,63        | 123,2          | 119,48        | 117,44         | 0          | 5,76          | 7        | 7        | 4,946          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,78       | 65,78       | 38           | 151,14        | 144,49         | 140,42        | 137,68         | 0          | 6,81          | 7        | 7        | 5,486          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,23       | 69,01       | 38,22        | 160,7         | 153,2          | 149,09        | 145,89         | 0          | 7,31          | 7        | 7        | 5,873          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,99       | 69,24       | 37,75        | 166,25        | 158,53         | 154,29        | 150,97         | 0          | 7,56          | 7        | 7        | 6,004          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,43       | 64,05       | 39,38        | 145,11        | 138,68         | 134,75        | 132,13         | 0          | 6,55          | 7        | 7        | 5,383          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,49        | 54,21       | 37,28        | 119,52        | 115,27         | 111,48        | 109,94         | 0          | 5,33          | 7        | 7        | 4,286          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,53        | 52,67       | 35,86        | 122,59        | 118,51         | 114,48        | 112,98         | 0          | 5,53          | 7        | 7        | 4,221          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,15        | 56,97       | 39,18        | 123,85        | 119,08         | 115,24        | 113,5          | 0          | 5,58          | 7        | 7        | 4,637          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,86        | 59,37       | 38,49        | 131,77        | 126,53         | 122,61        | 120,58         | 0          | 5,95          | 7        | 7        | 4,821          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 83,1         | 51,86       | 31,24        | 95,65         | 92,17          | 88,66         | 87,42          | 0,06       | 4,75          | 7        | 7        | 3,462          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,14        | 56,92       | 39,22        | 125,98        | 121,14         | 116,41        | 114,64         | 0,02       | 6,5           | 7        | 7        | 4,69           | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,77        | 56,35       | 41,42        | 117,09        | 112,44         | 108,64        | 107,04         | 0,01       | 5,4           | 7        | 7        | 4,663          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,12       | 64,91       | 41,21        | 145,74        | 139,08         | 135,04        | 132,47         | 0          | 6,61          | 7        | 7        | 5,738          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,85       | 63,92       | 40,93        | 145,3         | 138,74         | 134,62        | 132,09         | 0          | 6,65          | 7        | 7        | 5,661          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |             |              | <b>4050,6</b> | <b>3889,84</b> | <b>3767,4</b> | <b>3707,57</b> | <b>0,1</b> | <b>182,27</b> |          |          | <b>151,907</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>96,35</b> | <b>57,4</b> | <b>38,94</b> |               |                |               |                |            |               | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3         | Mг            | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3         | т             | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 40781,51       | 39661,77       | 38445,34       | 38000,89       | 4,55       | 1660,88       | 1161,823       | 15434      | 13       |
| 24/01/2124:00 | 44832,13       | 43551,61       | 42212,79       | 41708,46       | 4,65       | 1843,15       | 1313,73        | 16226      | 13       |
| <b>Итого:</b> | <b>4050,62</b> | <b>3889,84</b> | <b>3767,45</b> | <b>3707,57</b> | <b>0,1</b> | <b>182,27</b> | <b>151,907</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорт =   |        |
| Qi/Траб х   | 0,0000 |
| Tнш   |        |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сев.N 004

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сев.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгас=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хБ4D1

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг      | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,36  | 47,24 | 37,12 | 4,37   | 4,13    | 195,18 | 193,06  | 0    | -188,93 | 7      | 7      | 0,154   | 0   | 24  |    |
| 24.12.2020 | 84,15  | 46,16 | 37,99 | 50,25  | 48,69   | 106,4  | 105,34  | 0    | -56,65  | 7      | 7      | 1,9     | 23  | 1   | *  |
| 25.12.2020 | 90,1   | 50,68 | 39,42 | 96,97  | 93,63   | 95,16  | 94,02   | 0    | -0,39   | 7      | 7      | 3,713   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,12  | 54,16 | 37,96 | 108,22 | 104,36  | 106,26 | 104,81  | 0    | -0,45   | 7      | 7      | 3,968   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,4   | 54,26 | 34,14 | 123,03 | 118,95  | 121,19 | 119,53  | 0    | -0,58   | 7      | 7      | 4,053   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,34  | 49,9  | 37,44 | 96,3   | 93,16   | 94,62  | 93,5    | 0    | -0,34   | 7      | 7      | 3,477   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,41  | 50,48 | 37,93 | 94,87  | 91,68   | 93,14  | 92,02   | 0    | -0,34   | 7      | 7      | 3,489   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,48  | 58,16 | 37,32 | 119,95 | 115,37  | 117,71 | 115,9   | 0    | -0,53   | 7      | 7      | 4,309   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,31  | 57,98 | 39,33 | 124,21 | 119,31  | 121,67 | 119,79  | 0    | -0,48   | 7      | 7      | 4,708   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,02  | 62,11 | 34,91 | 131,68 | 126,49  | 129,34 | 127,06  | 0,01 | -0,57   | 7      | 7      | 4,422   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,88  | 62,29 | 35,59 | 133,63 | 128,31  | 131,17 | 128,82  | 0    | -0,51   | 7      | 7      | 4,566   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,06  | 61,16 | 35,9  | 129,69 | 124,63  | 127,34 | 125,17  | 0    | -0,54   | 7      | 7      | 4,483   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,04  | 60,67 | 36,37 | 129,49 | 124,4   | 127,17 | 125,04  | 0    | -0,64   | 7      | 7      | 4,534   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,32  | 62,4  | 34,92 | 136,69 | 131,28  | 134,44 | 132,04  | 0    | -0,76   | 7      | 7      | 4,582   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,28  | 64,95 | 34,33 | 146,27 | 140,31  | 143,88 | 141,12  | 0    | -0,81   | 7      | 7      | 4,827   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,82 | 66,59 | 35,23 | 149,99 | 143,59  | 147,04 | 144,09  | 0    | -0,5    | 7      | 7      | 5,062   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,99 | 65,07 | 36,92 | 139,91 | 133,91  | 137,22 | 134,56  | 0    | -0,65   | 7      | 7      | 4,913   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,99  | 58,32 | 38,67 | 115,45 | 110,92  | 113,33 | 111,56  | 0    | -0,64   | 7      | 7      | 4,276   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,11  | 59,18 | 38,93 | 119,54 | 114,75  | 117,29 | 115,4   | 0    | -0,65   | 7      | 7      | 4,476   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,99 | 62,91 | 38,08 | 132,64 | 127,05  | 129,99 | 127,66  | 0    | -0,61   | 7      | 7      | 4,847   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,57 | 67,81 | 35,76 | 153,09 | 146,37  | 150,25 | 147,11  | 0    | -0,74   | 7      | 7      | 5,25    | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,13 | 71,88 | 35,25 | 164,78 | 157,09  | 161,77 | 158,02  | 0    | -0,93   | 7      | 7      | 5,546   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,86 | 68,63 | 38,23 | 157,05 | 149,79  | 153,94 | 150,67  | 0    | -0,88   | 7      | 7      | 5,731   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,56 | 66,08 | 37,48 | 149,55 | 142,92  | 146,56 | 143,53  | 0    | -0,61   | 7      | 7      | 5,29    | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,6   | 55,59 | 36,01 | 122,53 | 118,22  | 120,2  | 118,47  | 0    | -0,25   | 7      | 7      | 4,242   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,41  | 54,17 | 34,24 | 127,02 | 122,79  | 125    | 123,28  | 0    | -0,49   | 7      | 7      | 4,184   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,82  | 58,77 | 37,05 | 126,97 | 122,11  | 124,65 | 122,68  | 0    | -0,57   | 7      | 7      | 4,48    | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,78  | 60,86 | 36,92 | 133,01 | 127,71  | 130,51 | 128,26  | 0    | -0,55   | 7      | 7      | 4,693   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 82,82  | 52,95 | 29,87 | 96,14  | 92,64   | 94,69  | 93,29   | 0,01 | -0,65   | 7      | 7      | 3,353   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,89  | 59,03 | 36,86 | 128,9  | 123,96  | 127    | 124,94  | 0,01 | -0,98   | 7      | 7      | 4,517   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,58  | 58,42 | 39,16 | 121,16 | 116,35  | 118,72 | 116,85  | 0    | -0,5    | 7      | 7      | 4,555   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,83 | 67,43 | 38,4  | 148,86 | 142,07  | 145,33 | 142,35  | 0    | -0,28   | 7      | 7      | 5,464   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,89 | 65,83 | 39,06 | 149,29 | 142,58  | 145,73 | 142,82  | 0    | -0,24   | 7      | 7      | 5,535   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 4061,5 | 3899,52 | 4233,8 | 4162,76 | 0,03 | -263,24 |        |        | 143,599 | 767 | 25  |    |
| Средние:   | 96,2   | 59,45 | 36,75 |        |         |        |         |      |         | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг       | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т        | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 62864,34 | 61043,31 | 63468,73 | 62737,56 | 8,99 | -1694,25 | 1964,86  | 22533 | 186 |
| 24/01/2124:00 | 66925,84 | 64942,83 | 67702,62 | 66900,32 | 9,02 | -1957,49 | 2108,459 | 23324 | 187 |
| Итого:        | 4061,5   | 3899,52  | 4233,89  | 4162,76  | 0,03 | -263,24  | 143,599  | 791   | 1   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Окorr =<br>Qi/Трaбx<br>Тнш  | 4,6805 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации 148,126 Гкал

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848  
Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хР7Г0 ПО 2,7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2    | M2      | V3   | Mг      | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3    | т       | м3   | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,1   | 44,82 | 40,28 | 226,6 | 219,56  | 223,2 | 221,1   | 0,01 | -1,54   | 7      | 7      | 8,847   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,2   | 45    | 40,2  | 229,6 | 222,44  | 226,2 | 224,04  | 0    | -1,6    | 7      | 7      | 8,942   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,65  | 50,55 | 41,1  | 282,3 | 272,28  | 278,3 | 274,98  | 0    | -2,7    | 7      | 7      | 11,198  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,87  | 50,21 | 42,66 | 273   | 263,07  | 268,8 | 265,61  | 0    | -2,54   | 7      | 7      | 11,234  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,75  | 49,55 | 39,2  | 286,6 | 276,98  | 282,8 | 279,52  | 0    | -2,54   | 7      | 7      | 10,861  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,14  | 46,06 | 42,08 | 232,2 | 224,49  | 228,6 | 226,31  | 0    | -1,82   | 7      | 7      | 9,45    | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,82  | 47,94 | 41,88 | 255,5 | 246,77  | 251,7 | 248,98  | 0    | -2,21   | 7      | 7      | 10,338  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,45  | 56,69 | 39,76 | 336,3 | 323,25  | 332   | 327,08  | 0    | -3,83   | 7      | 7      | 12,877  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 98,09  | 53,64 | 44,45 | 305,6 | 293,39  | 300,7 | 296,68  | 0    | -3,29   | 7      | 7      | 13,063  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,68  | 56,8  | 40,88 | 318,9 | 306,26  | 314,6 | 309,93  | 0    | -3,67   | 7      | 7      | 12,544  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,56  | 56,31 | 42,25 | 314,6 | 301,94  | 310   | 305,44  | 0    | -3,5    | 7      | 7      | 12,782  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,66  | 54,07 | 43,59 | 296,6 | 284,81  | 291,8 | 287,84  | 0    | -3,03   | 7      | 7      | 12,435  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,79  | 54,74 | 43,05 | 302,7 | 290,65  | 297,9 | 293,75  | 0    | -3,1    | 7      | 7      | 12,537  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,97  | 55,84 | 42,13 | 321,6 | 308,79  | 316,9 | 312,32  | 0    | -3,53   | 7      | 7      | 13,036  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 100,05 | 59,6  | 40,45 | 361,4 | 346,46  | 356,9 | 351,09  | 0    | -4,63   | 7      | 7      | 14,049  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,43 | 60,23 | 42,2  | 355,1 | 339,8   | 349,8 | 343,97  | 0    | -4,17   | 7      | 7      | 14,381  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,6  | 57,09 | 45,51 | 309,3 | 295,97  | 303,7 | 299,1   | 0    | -3,13   | 7      | 7      | 13,509  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,66  | 50,88 | 46,78 | 263,7 | 253,24  | 258,6 | 255,47  | 0,01 | -2,23   | 7      | 7      | 11,863  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,78  | 53,33 | 45,45 | 303,9 | 291,59  | 298,5 | 294,55  | 0    | -2,96   | 7      | 7      | 13,271  | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,94 | 57,12 | 44,82 | 325,8 | 311,88  | 320,2 | 315,38  | 0    | -3,5    | 7      | 7      | 14,012  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,18 | 62,81 | 41,37 | 383,8 | 366,79  | 378,5 | 371,67  | 0    | -4,88   | 7      | 7      | 15,221  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,66 | 66,1  | 41,56 | 412,1 | 392,76  | 406,2 | 398,18  | 0    | -5,42   | 7      | 7      | 16,384  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,46 | 66,99 | 40,47 | 430,8 | 410,63  | 424,2 | 415,59  | 0    | -4,96   | 7      | 7      | 16,687  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 104,15 | 58,48 | 45,67 | 320,8 | 306,55  | 314,9 | 309,89  | 0,01 | -3,34   | 7      | 7      | 14,044  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,5   | 48,46 | 43,04 | 270,6 | 261,01  | 266,7 | 263,77  | 0,01 | -2,76   | 7      | 7      | 11,241  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,99  | 49,14 | 39,85 | 299,4 | 289,34  | 295,7 | 292,34  | 0,01 | -3      | 7      | 7      | 11,536  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,78  | 56,41 | 40,37 | 338,9 | 325,66  | 334,3 | 329,39  | 0    | -3,73   | 7      | 7      | 13,165  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,52  | 58,94 | 39,58 | 351,6 | 337,44  | 346,5 | 340,88  | 0    | -3,44   | 7      | 7      | 13,395  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,27  | 51,36 | 42,91 | 290,2 | 279,37  | 285,8 | 282,28  | 0    | -2,91   | 7      | 7      | 12,003  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,62  | 55,5  | 41,12 | 324,5 | 311,86  | 319,7 | 315,13  | 0    | -3,27   | 7      | 7      | 12,85   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,52  | 54,82 | 43,7  | 307,4 | 295,03  | 302,3 | 298,1   | 0,01 | -3,07   | 7      | 7      | 12,917  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,81 | 64,66 | 42,15 | 398   | 379,58  | 391,3 | 383,85  | 0    | -4,27   | 7      | 7      | 16,055  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,32 | 59,71 | 45,61 | 342,8 | 327,29  | 336,5 | 330,96  | 0    | -3,67   | 7      | 7      | 14,976  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 10372 | 9956,93 | 10213 | 10065,1 | 0,06 | -108,24 |        |        | 421,703 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,27  | 54,96 | 42,3  |       |         |       |         |      |         | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3   | Mг      | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------|---------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3   | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 184987,6 | 179661,22 | 182342,8 | 180262,1  | 6,25 | -600,88 | 5725,863 | 24178 | 143 |
| 24/01/2124:00 | 195359,8 | 189618,15 | 192556,6 | 190327,27 | 6,31 | -709,12 | 6147,566 | 24970 | 143 |
| Итого:        | 10372,2  | 9956,93   | 10213,8  | 10065,17  | 0,06 | -108,24 | 421,703  | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_ А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Март /Ю.О. Мартовская/  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

МП



ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 6018  
 Адрес: Университетская Набережная, 60 (ИТП-2 Тип расходомера: \_\_\_\_\_)  
 Теплоучислитель ВКТ-7 сер. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
 M сер. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
 Tmax = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хл229 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2    | M2      | V3 | Mг      | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|----|---------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3    | т       | м3 | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,19  | 47,86 | 37,33 | 218,1 | 211,33  | 218,2 | 215,87  | 0  | -4,54   | 7      | 7      | 7,89    | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,26  | 47,8  | 37,46 | 221,9 | 214,94  | 222   | 219,62  | 0  | -4,68   | 7      | 7      | 8,051   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,7   | 53,25 | 38,45 | 271,1 | 261,47  | 271,9 | 268,32  | 0  | -6,85   | 7      | 7      | 10,062  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,94  | 53,62 | 39,32 | 269,7 | 259,88  | 270,3 | 266,69  | 0  | -6,81   | 7      | 7      | 10,231  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,84  | 52,92 | 35,92 | 284   | 274,44  | 285,1 | 281,34  | 0  | -6,9    | 7      | 7      | 9,865   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,2   | 49,35 | 38,85 | 228,2 | 220,62  | 228,5 | 225,89  | 0  | -5,27   | 7      | 7      | 8,576   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,86  | 50,5  | 39,36 | 245,8 | 237,38  | 246   | 243,09  | 0  | -5,71   | 7      | 7      | 9,347   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,53  | 59,32 | 37,21 | 323,2 | 310,62  | 324,8 | 319,54  | 0  | -8,92   | 7      | 7      | 11,578  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 98,11  | 57,18 | 40,93 | 297,7 | 285,78  | 297,8 | 293,31  | 0  | -7,53   | 7      | 7      | 11,721  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,73  | 59,96 | 37,77 | 310,4 | 298,07  | 311,4 | 306,26  | 0  | -8,19   | 7      | 7      | 11,279  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,6   | 60,14 | 38,46 | 312,3 | 299,72  | 313,2 | 307,99  | 0  | -8,27   | 7      | 7      | 11,552  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,69  | 57,86 | 39,83 | 295,8 | 284,08  | 296,4 | 291,84  | 0  | -7,76   | 7      | 7      | 11,337  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,84  | 57,91 | 39,93 | 297,8 | 285,96  | 298,4 | 293,79  | 0  | -7,83   | 7      | 7      | 11,442  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 98,01  | 59,9  | 38,11 | 328,2 | 315,12  | 329,6 | 324,17  | 0  | -9,05   | 7      | 7      | 12,034  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 100,09 | 62,65 | 37,44 | 352,2 | 337,64  | 353,5 | 347,18  | 0  | -9,54   | 7      | 7      | 12,673  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,49 | 63,46 | 39,03 | 351,5 | 336,34  | 352   | 345,56  | 0  | -9,22   | 7      | 7      | 13,169  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,65 | 60,32 | 42,33 | 300   | 287,02  | 299,2 | 294,19  | 0  | -7,17   | 7      | 7      | 12,186  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,72  | 54,81 | 42,91 | 258,2 | 247,98  | 257,3 | 253,71  | 0  | -5,73   | 7      | 7      | 10,66   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,85  | 56,97 | 41,88 | 293,2 | 281,33  | 293,8 | 289,38  | 0  | -8,05   | 7      | 7      | 11,803  | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 102,02 | 60,99 | 41,03 | 320,1 | 306,41  | 320,5 | 315,04  | 0  | -8,63   | 7      | 7      | 12,605  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,24 | 65,3  | 38,94 | 366,2 | 349,93  | 365,6 | 358,51  | 0  | -8,58   | 7      | 7      | 13,668  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,72 | 68,42 | 39,3  | 397,4 | 378,72  | 392,7 | 384,43  | 0  | -5,71   | 7      | 7      | 14,942  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,52 | 69,72 | 37,8  | 413,9 | 394,52  | 408,7 | 399,77  | 0  | -5,25   | 7      | 7      | 14,979  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 104,26 | 62,27 | 41,99 | 320,3 | 306,07  | 315,2 | 309,57  | 0  | -3,5    | 7      | 7      | 12,895  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,59  | 51,62 | 39,97 | 262,6 | 253,3   | 259   | 255,79  | 0  | -2,49   | 7      | 7      | 10,131  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 89,03  | 51,71 | 37,32 | 282,9 | 273,4   | 279,5 | 276,04  | 0  | -2,64   | 7      | 7      | 10,209  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,82  | 58,36 | 38,46 | 321,9 | 309,31  | 317,5 | 312,53  | 0  | -3,22   | 7      | 7      | 11,92   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,58  | 62,12 | 36,46 | 348   | 333,98  | 343,8 | 337,68  | 0  | -3,7    | 7      | 7      | 12,214  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,36  | 55,27 | 39,09 | 291   | 280,09  | 287   | 282,92  | 0  | -2,83   | 7      | 7      | 10,964  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,7   | 58,68 | 38,02 | 314,6 | 302,34  | 310,4 | 305,49  | 0  | -3,15   | 7      | 7      | 11,516  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,55  | 57,96 | 40,59 | 294,6 | 282,75  | 293,5 | 288,97  | 0  | -6,22   | 7      | 7      | 11,491  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,83 | 67,08 | 39,75 | 378,8 | 361,25  | 373,5 | 365,91  | 0  | -4,66   | 7      | 7      | 14,415  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,38 | 63,28 | 42,1  | 344,4 | 328,8   | 339,1 | 332,89  | 0  | -4,09   | 7      | 7      | 13,892  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 10116 | 9710,59 | 10075 | 9913,28 | 0  | -202,69 |        |        | 381,297 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,33  | 58,13 | 39,19 |       |         |       |         |    |         | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3   | Mг       | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3   | т        | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 99983,7  | 97177,48  | 101471,6 | 100188,09 | 0,01 | -3010,61 | 2724,477 | 13304 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 110099,7 | 106888,07 | 111547   | 110101,37 | 0,01 | -3213,3  | 3105,774 | 14096 | 0   |
| Итого:        | 10116    | 9710,59   | 10075,4  | 9913,28   | 0    | -202,69  | 381,297  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848  
 Адрес: Университетская Набережная, 64 (ИТП-1 Тип расходомера: \_\_\_\_\_)  
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0мв8ВЕ ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2          | dt           | V1           | M1             | V2           | M2             | V3       | Mг            | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C          | °C           | м3           | т              | м3           | т              | м3       | т             | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,38        | 44,57       | 39,81        | 231,67       | 224,56         | 220,84       | 218,78         | 0        | 5,78          | 7        | 7        | 8,939          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,41        | 44,5        | 39,91        | 231,28       | 224,19         | 220,39       | 218,36         | 0        | 5,83          | 7        | 7        | 8,947          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 90,73        | 49,67       | 41,06        | 282,61       | 272,74         | 268,85       | 265,75         | 0        | 6,99          | 7        | 7        | 11,204         | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,1         | 49,85       | 42,25        | 278,71       | 268,76         | 264,91       | 261,84         | 0        | 6,92          | 7        | 7        | 11,362         | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,07        | 48,91       | 39,16        | 292,34       | 282,69         | 278,66       | 275,53         | 0        | 7,16          | 7        | 7        | 11,077         | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,36        | 45,74       | 41,62        | 240,61       | 232,74         | 229,01       | 226,77         | 0        | 5,97          | 7        | 7        | 9,691          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89           | 47,8        | 41,2         | 265,42       | 256,45         | 252,48       | 249,78         | 0        | 6,67          | 7        | 7        | 10,569         | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,65        | 55,2        | 40,45        | 334,91       | 322,1          | 318,37       | 313,88         | 0        | 8,22          | 7        | 7        | 13,048         | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,27        | 53,37       | 43,9         | 312,64       | 300,32         | 296,49       | 292,56         | 0        | 7,76          | 7        | 7        | 13,206         | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,9         | 55,84       | 41,06        | 324,44       | 311,74         | 308,22       | 303,77         | 0        | 7,97          | 7        | 7        | 12,818         | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,74        | 55,66       | 42,08        | 318,51       | 305,85         | 302,3        | 297,97         | 0        | 7,88          | 7        | 7        | 12,897         | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,88        | 53,66       | 43,22        | 308,63       | 296,57         | 292,75       | 288,82         | 0        | 7,75          | 7        | 7        | 12,838         | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 96,97        | 53,78       | 43,19        | 310,23       | 298,07         | 294,18       | 290,22         | 0        | 7,85          | 7        | 7        | 12,891         | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,2         | 55,6        | 41,6         | 334,75       | 321,58         | 317,71       | 313,18         | 0        | 8,4           | 7        | 7        | 13,4           | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,27        | 58,39       | 40,88        | 369,15       | 354,08         | 350,28       | 344,79         | 0        | 9,29          | 7        | 7        | 14,503         | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,63       | 58,67       | 42,96        | 361,15       | 345,8          | 342,05       | 336,64         | 0        | 9,16          | 7        | 7        | 14,895         | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,81       | 56,73       | 45,08        | 324,97       | 311,13         | 307,4        | 302,81         | 0        | 8,32          | 7        | 7        | 14,056         | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,86        | 51,28       | 45,58        | 276,7        | 265,88         | 262,07       | 258,87         | 0        | 7,01          | 7        | 7        | 12,138         | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,01        | 53,5        | 44,51        | 317,39       | 304,7          | 300,46       | 296,48         | 0        | 8,22          | 7        | 7        | 13,587         | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,13       | 57,07       | 44,06        | 338,82       | 324,54         | 320,67       | 315,86         | 0        | 8,68          | 7        | 7        | 14,331         | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,44       | 62,11       | 41,33        | 398,57       | 381,11         | 377,61       | 370,97         | 0        | 10,14         | 7        | 7        | 15,795         | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 106,9        | 64,93       | 41,97        | 426,06       | 406,3          | 403,57       | 395,87         | 0        | 10,43         | 7        | 7        | 17,112         | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,68       | 65,82       | 40,86        | 442,58       | 422,11         | 419,57       | 411,34         | 0        | 10,77         | 7        | 7        | 17,315         | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,4        | 58,5        | 44,9         | 332,17       | 317,64         | 314,57       | 309,57         | 0        | 8,07          | 7        | 7        | 14,302         | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,8         | 48,98       | 41,82        | 282,95       | 273,07         | 269,27       | 266,24         | 0        | 6,83          | 7        | 7        | 11,425         | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,29        | 49,74       | 38,55        | 315,38       | 304,87         | 300,73       | 297,26         | 0        | 7,61          | 7        | 7        | 11,758         | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 95,95        | 55,95       | 40           | 352,52       | 338,94         | 335,24       | 330,36         | 0        | 8,58          | 7        | 7        | 13,579         | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,76        | 57,45       | 40,31        | 355,76       | 341,62         | 338,11       | 332,91         | 0        | 8,71          | 7        | 7        | 13,802         | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 93,56        | 52          | 41,56        | 307,03       | 295,73         | 291,86       | 288,19         | 0        | 7,54          | 7        | 7        | 12,306         | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 95,85        | 54,54       | 41,31        | 329,77       | 317,11         | 313,34       | 309,03         | 0        | 8,08          | 7        | 7        | 13,121         | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,72        | 54,55       | 43,17        | 317,37       | 304,77         | 301,05       | 296,9          | 0        | 7,87          | 7        | 7        | 13,178         | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 105,95       | 62,84       | 43,11        | 394,26       | 376,24         | 373,18       | 366,49         | 0        | 9,75          | 7        | 7        | 16,272         | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,52       | 58,31       | 46,21        | 347,75       | 332,24         | 328,79       | 323,6          | 0        | 8,64          | 7        | 7        | 15,399         | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |             |              | <b>10657</b> | <b>10236,2</b> | <b>10114</b> | <b>9971,39</b> | <b>0</b> | <b>264,85</b> |          |          | <b>431,761</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>96,49</b> | <b>54,4</b> | <b>42,08</b> |              |                |              |                |          |               | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1              | V2              | M2             | V3       | Mг            | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т               | м3              | т              | м3       | т             | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 181916,11      | 176729,43       | 174924,82       | 172895,2       | 0        | 3834,23       | 5454,744       | 21638      | 168      |
| 24/01/2124:00 | 192573,21      | 186965,67       | 185039,8        | 182866,59      | 0        | 4099,08       | 5886,505       | 22430      | 168      |
| <b>Итого:</b> | <b>10657,1</b> | <b>10236,24</b> | <b>10114,98</b> | <b>9971,39</b> | <b>0</b> | <b>264,85</b> | <b>431,761</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

Тепловая энергия нарасходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =  
 Ки/Траб х  
 Тнш

0,0000

Представитель абонента  
 Директор ООО "УК "Домоуправ"  
 /\_\_\_\_\_/ А.Н. Клименко/  
 Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации  
 /Ю.О. Мартовская/  
 Подпись Ф.И.О.

МП



Инспектор СТУ ЮО  
 МАРТОВСКАЯ ЮО  
 25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848  
Адрес: Университетская Набережная, 64 (ИТП-2) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х8712 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,23  | 45,71 | 38,52 | 219,8  | 213,09  | 214,6  | 212,49  | 0,01 | 0,6    | 7      | 7      | 8,205  | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,25  | 45,57 | 38,68 | 223,7  | 216,85  | 218,7  | 216,59  | 0    | 0,26   | 7      | 7      | 8,386  | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,56  | 50,03 | 40,53 | 264,4  | 255,21  | 258    | 254,99  | 0    | 0,22   | 7      | 7      | 10,348 | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 91,95  | 49,37 | 42,58 | 256,3  | 247,15  | 249,8  | 246,94  | 0    | 0,21   | 7      | 7      | 10,534 | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 87,97  | 49,38 | 38,59 | 278,2  | 269     | 272,1  | 269     | 0    | 0      | 7      | 7      | 10,386 | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,21  | 46,54 | 40,67 | 229,4  | 221,93  | 223,8  | 221,54  | 0    | 0,39   | 7      | 7      | 9,027  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,83  | 48,34 | 40,49 | 251,4  | 242,97  | 245,4  | 242,7   | 0    | 0,27   | 7      | 7      | 9,841  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,49  | 54,6  | 40,89 | 306,3  | 294,64  | 299,6  | 295,42  | 0    | -0,78  | 7      | 7      | 12,067 | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,1   | 52,22 | 44,88 | 283,1  | 272     | 276,1  | 272,56  | 0    | -0,56  | 7      | 7      | 12,227 | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,76  | 55,93 | 40,83 | 299    | 287,34  | 292,4  | 288,18  | 0    | -0,84  | 7      | 7      | 11,754 | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,61  | 55,2  | 42,41 | 297,7  | 285,88  | 291    | 286,91  | 0    | -1,03  | 7      | 7      | 12,148 | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,73  | 53,49 | 43,24 | 287,5  | 276,28  | 280,7  | 276,96  | 0    | -0,68  | 7      | 7      | 11,967 | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,8   | 52,99 | 43,81 | 279,4  | 268,49  | 272,7  | 269,13  | 0    | -0,64  | 7      | 7      | 11,779 | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,08  | 55,35 | 41,73 | 308,9  | 296,8   | 302,1  | 297,8   | 0    | -1     | 7      | 7      | 12,408 | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,12  | 57,81 | 41,31 | 330,6  | 317,14  | 323,6  | 318,63  | 0    | -1,49  | 7      | 7      | 13,13  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,49 | 58,06 | 43,43 | 326,1  | 312,26  | 318,9  | 313,92  | 0    | -1,66  | 7      | 7      | 13,601 | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,67 | 56,02 | 45,65 | 294,5  | 281,98  | 287,2  | 283     | 0    | -1,02  | 7      | 7      | 12,907 | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,69  | 51,14 | 45,55 | 257,5  | 247,48  | 250,5  | 247,45  | 0    | 0,03   | 7      | 7      | 11,288 | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,88  | 53,38 | 44,5  | 294,3  | 282,61  | 287,1  | 283,27  | 0,01 | -0,66  | 7      | 7      | 12,598 | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,98 | 57,62 | 43,36 | 315,5  | 302,21  | 308,3  | 303,58  | 0    | -1,37  | 7      | 7      | 13,135 | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,34 | 62,1  | 41,24 | 362,7  | 346,85  | 355,3  | 349,06  | 0    | -2,21  | 7      | 7      | 14,342 | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,8  | 65,36 | 41,44 | 392,9  | 374,7   | 385,1  | 377,64  | 0    | -2,94  | 7      | 7      | 15,585 | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,6  | 65,52 | 41,08 | 395,3  | 377,05  | 387,4  | 379,84  | 0    | -2,79  | 7      | 7      | 15,553 | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,26 | 58,21 | 45,05 | 303,4  | 290,12  | 296    | 291,33  | 0,01 | -1,21  | 7      | 7      | 13,109 | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 90,75  | 49,4  | 41,35 | 262,1  | 252,94  | 256,1  | 253,16  | 0    | -0,22  | 7      | 7      | 10,464 | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,19  | 49,38 | 38,81 | 286,7  | 277,21  | 280,5  | 277,31  | 0,01 | -0,1   | 7      | 7      | 10,766 | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,77  | 55,46 | 40,31 | 314,1  | 302,03  | 307,5  | 303,13  | 0    | -1,1   | 7      | 7      | 12,193 | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,64  | 57,14 | 40,5  | 322,1  | 309,32  | 315,9  | 311,11  | 0    | -1,79  | 7      | 7      | 12,553 | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,53  | 52,88 | 40,65 | 287,5  | 276,95  | 282,4  | 278,74  | 0    | -1,79  | 7      | 7      | 11,271 | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,79  | 55,39 | 40,4  | 310,3  | 298,41  | 305,1  | 300,76  | 0    | -2,35  | 7      | 7      | 12,077 | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,61  | 54,62 | 42,99 | 289,1  | 277,64  | 283,6  | 279,68  | 0    | -2,04  | 7      | 7      | 11,959 | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,86 | 62,74 | 43,12 | 359,3  | 342,91  | 353,6  | 347,26  | 0    | -4,35  | 7      | 7      | 14,834 | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,47 | 58,83 | 45,64 | 320    | 305,72  | 314,1  | 309,06  | 0    | -3,34  | 7      | 7      | 13,998 | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 9809,1 | 9423,16 | 9595,2 | 9459,14 | 0,04 | -35,98 |        |        | 396,44 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,36  | 54,41 | 41,94 |        |         |        |         |      |        | 7      | 7      |        |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3   | Mг     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------|--------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3   | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 167551,2 | 162787,29 | 164278,1 | 162389,37 | 8,58 | 397,92 | 5043,286 | 21662 | 144 |
| 24/01/2124:00 | 177360,3 | 172210,45 | 173873,3 | 171848,51 | 8,62 | 361,94 | 5439,726 | 22454 | 144 |
| Итого:        | 9809,1   | 9423,16   | 9595,2   | 9459,14   | 0,04 | -35,98 | 396,44   | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкorr =<br>Qi/Траб х<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
/Ю.О. Мартовская/  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ул. Чичерина, 45 (19стр)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216012

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E25

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | P1       | P2       | Qo             | BHP        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C          | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 83,8         | 43,87        | 39,93       | 121,3         | 117,64         | 117,57        | 116,5          | 0        | 1,14         | 7        | 7        | 4,697          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 83,67        | 43,63        | 40,04       | 121,63        | 117,96         | 117,85        | 116,83         | 0        | 1,13         | 7        | 7        | 4,721          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 89,78        | 49,43        | 40,35       | 151,06        | 145,89         | 146,18        | 144,49         | 0        | 1,4          | 7        | 7        | 5,889          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 91,63        | 49,73        | 41,9        | 149,87        | 144,56         | 145,04        | 143,37         | 0        | 1,19         | 7        | 7        | 6,063          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 87,81        | 49,12        | 38,69       | 159,52        | 154,26         | 154,74        | 153            | 0        | 1,26         | 7        | 7        | 5,971          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 86,76        | 45,18        | 41,58       | 126,55        | 122,49         | 122,63        | 121,45         | 0        | 1,04         | 7        | 7        | 5,092          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 88,14        | 46,91        | 41,23       | 137,61        | 133,05         | 133,24        | 131,87         | 0        | 1,18         | 7        | 7        | 5,487          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,03        | 54,83        | 40,2        | 177,32        | 170,62         | 171,62        | 169,24         | 0        | 1,38         | 7        | 7        | 6,868          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 96,73        | 53,5         | 43,23       | 164,17        | 157,76         | 158,84        | 156,72         | 0        | 1,04         | 7        | 7        | 6,83           | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,44        | 55,66        | 40,78       | 167,73        | 161,21         | 162,53        | 160,19         | 0        | 1,02         | 7        | 7        | 6,586          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,27        | 55,35        | 41,92       | 166,98        | 160,38         | 161,64        | 159,34         | 0        | 1,04         | 7        | 7        | 6,739          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,43        | 53,36        | 43,07       | 159,06        | 152,86         | 153,85        | 151,82         | 0        | 1,04         | 7        | 7        | 6,594          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 96,45        | 53,49        | 42,96       | 163,42        | 157,09         | 157,96        | 155,86         | 0        | 1,23         | 7        | 7        | 6,762          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 96,76        | 54,86        | 41,9        | 171,19        | 164,54         | 165,36        | 163,05         | 0        | 1,49         | 7        | 7        | 6,908          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 98,76        | 57,3         | 41,46       | 185,3         | 177,8          | 178,99        | 176,27         | 0        | 1,53         | 7        | 7        | 7,385          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,24       | 59,01        | 42,23       | 184,21        | 176,44         | 177,73        | 174,88         | 0        | 1,56         | 7        | 7        | 7,469          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,38       | 56,75        | 44,63       | 168,87        | 161,71         | 162,93        | 160,48         | 0        | 1,23         | 7        | 7        | 7,235          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,34        | 50,86        | 45,48       | 142,59        | 137,07         | 137,83        | 136,17         | 0        | 0,9          | 7        | 7        | 6,243          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 97,53        | 52,81        | 44,72       | 162,36        | 155,97         | 156,69        | 154,66         | 0        | 1,31         | 7        | 7        | 6,987          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 100,46       | 56,6         | 43,86       | 176,96        | 169,58         | 170,65        | 168,14         | 0        | 1,44         | 7        | 7        | 7,455          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,05       | 61,38        | 41,67       | 203,01        | 194,18         | 196,37        | 193            | 0        | 1,18         | 7        | 7        | 8,114          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 106,61       | 64,88        | 41,73       | 214,7         | 204,8          | 208,21        | 204,25         | 0        | 0,55         | 7        | 7        | 8,576          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,41       | 64,57        | 41,84       | 220,81        | 210,64         | 214,07        | 210,02         | 0        | 0,62         | 7        | 7        | 8,845          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,39       | 59,15        | 44,24       | 178,76        | 170,94         | 173,01        | 170,18         | 0        | 0,76         | 7        | 7        | 7,588          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,75        | 48,19        | 42,56       | 149,17        | 143,98         | 144,46        | 142,9          | 0        | 1,08         | 7        | 7        | 6,129          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 87,84        | 49,3         | 38,54       | 162,96        | 157,6          | 157,91        | 156,11         | 0        | 1,49         | 7        | 7        | 6,079          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 95,25        | 55,85        | 39,4        | 184,22        | 177,24         | 178,35        | 175,8          | 0        | 1,44         | 7        | 7        | 6,996          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,46        | 58,57        | 38,89       | 190,53        | 183,01         | 184,52        | 181,58         | 0        | 1,43         | 7        | 7        | 7,136          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 91,47        | 51,12        | 40,35       | 130,19        | 125,56         | 125,37        | 123,84         | 0        | 1,72         | 7        | 7        | 5,072          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 95,17        | 54,58        | 40,59       | 177,44        | 170,69         | 171,36        | 168,97         | 0        | 1,72         | 7        | 7        | 6,94           | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,08        | 54,18        | 42,9        | 166,82        | 160,27         | 160,99        | 158,8          | 0        | 1,47         | 7        | 7        | 6,885          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 105,36       | 63,57        | 41,79       | 213,75        | 204,08         | 206,29        | 202,48         | 0        | 1,6          | 7        | 7        | 8,556          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,36       | 59,3         | 45,06       | 188,48        | 180,09         | 181,72        | 178,78         | 0        | 1,31         | 7        | 7        | 8,14           | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |             | <b>5538,5</b> | <b>5321,96</b> | <b>5356,5</b> | <b>5281,04</b> | <b>0</b> | <b>40,92</b> |          |          | <b>223,037</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>95,95</b> | <b>54,14</b> | <b>41,8</b> |               |                |               |                |          |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | Qo             | BHP        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3            | т              | м3       | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 14068,77       | 13671,41       | 13729,67      | 13584,24       | 0,12     | 87,17        | 448,307        | 3536       | 7        |
| 24/01/2124:00 | 19607,31       | 18993,37       | 19086,17      | 18865,28       | 0,12     | 128,09       | 671,344        | 4328       | 7        |
| <b>Итого:</b> | <b>5538,54</b> | <b>5321,96</b> | <b>5356,5</b> | <b>5281,04</b> | <b>0</b> | <b>40,92</b> | <b>223,037</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорт =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

*Ю.О. Мартвская*  
\_\_\_\_\_  
Подпись /Ю.О. Мартвская/  
Ф.И.О.

МП

**ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021**

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Телловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгас=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6F69

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | P1       | P2       | Qo             | VHP        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 81,16        | 43,26        | 37,9         | 86,1          | 83,59          | 84,6          | 83,83          | 0        | -0,24        | 7        | 7        | 3,166          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 81,17        | 43,66        | 37,51        | 85,5          | 83,08          | 84            | 83,26          | 0        | -0,18        | 7        | 7        | 3,114          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 87,21        | 47,37        | 39,84        | 96            | 92,87          | 94,2          | 93,21          | 0        | -0,34        | 7        | 7        | 3,7            | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 88,59        | 47,33        | 41,26        | 98            | 94,75          | 96,1          | 95,08          | 0        | -0,33        | 7        | 7        | 3,91           | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 84,98        | 47,72        | 37,26        | 108,4         | 105,02         | 106,6         | 105,44         | 0        | -0,42        | 7        | 7        | 3,914          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 84,04        | 44,65        | 39,39        | 89,2          | 86,48          | 87,7          | 86,89          | 0        | -0,41        | 7        | 7        | 3,407          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 85,64        | 46,75        | 38,89        | 94,7          | 91,7           | 93,1          | 92,15          | 0        | -0,45        | 7        | 7        | 3,569          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 92,15        | 52,72        | 39,43        | 113,8         | 109,73         | 111,7         | 110,26         | 0        | -0,53        | 7        | 7        | 4,329          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 93,7         | 51,51        | 42,19        | 109,5         | 105,45         | 107,3         | 105,94         | 0        | -0,49        | 7        | 7        | 4,454          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 93,41        | 54,28        | 39,13        | 114,2         | 109,99         | 112           | 110,48         | 0        | -0,49        | 7        | 7        | 4,309          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 94,24        | 53,75        | 40,49        | 114,4         | 110,13         | 112,3         | 110,8          | 0        | -0,67        | 7        | 7        | 4,465          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 93,28        | 51,92        | 41,36        | 108,6         | 104,63         | 106,7         | 105,35         | 0        | -0,72        | 7        | 7        | 4,334          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 93,39        | 51,09        | 42,3         | 108,7         | 104,72         | 106,7         | 105,39         | 0        | -0,67        | 7        | 7        | 4,433          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 93,69        | 53,74        | 39,95        | 115,2         | 110,96         | 113           | 111,49         | 0        | -0,53        | 7        | 7        | 4,44           | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 95,82        | 56,86        | 38,96        | 126,9         | 122,02         | 124,6         | 122,74         | 0        | -0,72        | 7        | 7        | 4,763          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 98,07        | 56,34        | 41,73        | 124,4         | 119,42         | 121,9         | 120,12         | 0        | -0,7         | 7        | 7        | 4,993          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 98,09        | 54,49        | 43,6         | 114           | 109,43         | 111,9         | 110,38         | 0        | -0,95        | 7        | 7        | 4,78           | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 93,19        | 49,77        | 43,42        | 99,9          | 96,26          | 98,1          | 96,97          | 0        | -0,71        | 7        | 7        | 4,181          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 94,36        | 50,3         | 44,06        | 108,5         | 104,47         | 106,4         | 105,15         | 0        | -0,68        | 7        | 7        | 4,608          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 97,45        | 55,05        | 42,4         | 115,7         | 111,13         | 113,5         | 111,92         | 0        | -0,79        | 7        | 7        | 4,717          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 99,98        | 61,24        | 38,74        | 140,1         | 134,34         | 137,2         | 134,84         | 0        | -0,5         | 7        | 7        | 5,214          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 103,37       | 64,22        | 39,15        | 147,7         | 141,21         | 143,8         | 141,12         | 0        | 0,09         | 7        | 7        | 5,547          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 103,38       | 66,67        | 36,71        | 163,5         | 156,33         | 159           | 155,82         | 0        | 0,51         | 7        | 7        | 5,757          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 99,76        | 58,77        | 40,99        | 127,3         | 122,05         | 123,9         | 121,92         | 0        | 0,13         | 7        | 7        | 5,014          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 87,78        | 48,77        | 39,01        | 109,3         | 105,7          | 107,2         | 106,01         | 0        | -0,31        | 7        | 7        | 4,127          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 85,28        | 48,29        | 36,99        | 113,9         | 110,31         | 111,7         | 110,46         | 0        | -0,15        | 7        | 7        | 4,081          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 92,55        | 53,64        | 38,91        | 118,3         | 114,04         | 115,8         | 114,23         | 0        | -0,19        | 7        | 7        | 4,44           | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 94,35        | 55,49        | 38,86        | 124,3         | 119,65         | 121,3         | 119,55         | 0        | 0,1          | 7        | 7        | 4,656          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 89,94        | 50,52        | 39,42        | 86,6          | 83,62          | 84,9          | 83,89          | 0        | -0,27        | 7        | 7        | 3,299          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 92,49        | 52,79        | 39,7         | 114,8         | 110,63         | 112,7         | 111,23         | 0        | -0,6         | 7        | 7        | 4,395          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 94,16        | 52,64        | 41,52        | 109,6         | 105,52         | 107,7         | 106,33         | 0        | -0,81        | 7        | 7        | 4,385          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 102,3        | 59,38        | 42,92        | 134,1         | 128,33         | 131,3         | 129,17         | 0        | -0,84        | 7        | 7        | 5,52           | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 100,8        | 56,12        | 44,68        | 121,5         | 116,41         | 119           | 117,25         | 0        | -0,84        | 7        | 7        | 5,208          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>3742,7</b> | <b>3603,97</b> | <b>3667,9</b> | <b>3618,67</b> | <b>0</b> | <b>-14,7</b> |          |          | <b>145,229</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>93,02</b> | <b>52,76</b> | <b>40,26</b> |               |                |               |                |          |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | Qo             | VHP        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 65589,5       | 63869,1        | 64884,2       | 64206,39       | 0,01     | -337,29      | 1921,91        | 24183      | 138      |
| 24/01/2124:00 | 69332,2       | 67473,07       | 68552,1       | 67825,06       | 0,01     | -351,99      | 2067,139       | 24975      | 138      |
| <b>Итого:</b> | <b>3742,7</b> | <b>3603,97</b> | <b>3667,9</b> | <b>3618,67</b> | <b>0</b> | <b>-14,7</b> | <b>145,229</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Коррп =  
Qi/Траб х  
Тнш

0,0000

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

/\_\_\_\_\_/ А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Март /Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП



**ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР**  
**МАРТОВСКАЯ ЮО**  
**25.01.2021**



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 а ИТП-2

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x014B

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3          | Mг           | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3          | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,95        | 44,16        | 40,79        | 79            | 76,54          | 78,1          | 77,34          | 0           | -0,8         | 7        | 7        | 3,12           | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,99        | 43,62        | 41,37        | 79,4          | 76,92          | 78,7          | 77,98          | 0           | -1,06        | 7        | 7        | 3,18           | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 91,2         | 47,53        | 43,67        | 86,4          | 83,35          | 85,6          | 84,67          | 0           | -1,32        | 7        | 7        | 3,642          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,63        | 47,87        | 44,76        | 89,1          | 85,89          | 88,1          | 87,14          | 0           | -1,25        | 7        | 7        | 3,846          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,6         | 47,36        | 41,24        | 98,8          | 95,47          | 98,1          | 97,08          | 0           | -1,61        | 7        | 7        | 3,935          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,95        | 45,04        | 42,91        | 79,1          | 76,49          | 78,3          | 77,53          | 0           | -1,04        | 7        | 7        | 3,283          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,55        | 46,04        | 43,51        | 86,7          | 83,75          | 85,9          | 85,07          | 0           | -1,32        | 7        | 7        | 3,646          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 96,15        | 52,92        | 43,23        | 101,7         | 97,76          | 100,8         | 99,5           | 0           | -1,74        | 7        | 7        | 4,232          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,84        | 50,8         | 47,04        | 100,5         | 96,5           | 99,6          | 98,38          | 0           | -1,88        | 7        | 7        | 4,547          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,45        | 54,8         | 42,65        | 102,1         | 98,07          | 101,3         | 99,86          | 0           | -1,79        | 7        | 7        | 4,188          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98,33        | 54,14        | 44,19        | 101,9         | 97,82          | 101,2         | 99,81          | 0           | -1,99        | 7        | 7        | 4,33           | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,42        | 51,7         | 45,72        | 98,2          | 94,31          | 97,3          | 96,08          | 0           | -1,77        | 7        | 7        | 4,318          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,55        | 52,7         | 44,85        | 99,9          | 95,95          | 99,1          | 97,8           | 0           | -1,85        | 7        | 7        | 4,31           | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,75        | 53,94        | 43,81        | 104,4         | 100,27         | 103,6         | 102,21         | 0           | -1,94        | 7        | 7        | 4,399          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,8         | 56,16        | 43,64        | 112,3         | 107,67         | 111,5         | 109,87         | 0           | -2,2         | 7        | 7        | 4,708          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 102,19       | 56,86        | 45,33        | 111,1         | 106,34         | 110,4         | 108,74         | 0           | -2,4         | 7        | 7        | 4,832          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,41       | 55,05        | 47,36        | 105,3         | 100,79         | 104,6         | 103,13         | 0           | -2,34        | 7        | 7        | 4,784          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,49        | 50,2         | 47,29        | 91,1          | 87,51          | 90,5          | 89,41          | 0           | -1,9         | 7        | 7        | 4,143          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,57        | 51,19        | 47,38        | 97,6          | 93,67          | 97            | 95,8           | 0           | -2,13        | 7        | 7        | 4,444          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,69       | 54,54        | 47,15        | 104,2         | 99,78          | 103,6         | 102,19         | 0           | -2,41        | 7        | 7        | 4,713          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,92       | 59,45        | 44,47        | 121,1         | 115,75         | 120,5         | 118,53         | 0           | -2,78        | 7        | 7        | 5,162          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,46       | 62,21        | 45,25        | 127,9         | 121,94         | 126,4         | 124,18         | 0           | -2,24        | 7        | 7        | 5,537          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 107,29       | 64,91        | 42,38        | 141,3         | 134,72         | 139,1         | 136,41         | 0           | -1,69        | 7        | 7        | 5,73           | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,92       | 57,41        | 46,51        | 109,7         | 104,85         | 108,2         | 106,53         | 0           | -1,68        | 7        | 7        | 4,89           | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,48        | 48,74        | 42,74        | 97,3          | 93,82          | 96,4          | 95,31          | 0           | -1,49        | 7        | 7        | 4,009          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,8         | 49,04        | 39,76        | 102,6         | 99,12          | 101,9         | 100,76         | 0           | -1,64        | 7        | 7        | 3,944          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,43        | 53,74        | 42,69        | 106,4         | 102,28         | 105,4         | 103,98         | 0           | -1,7         | 7        | 7        | 4,374          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 98,23        | 54,92        | 43,31        | 110           | 105,59         | 108,9         | 107,36         | 0           | -1,77        | 7        | 7        | 4,579          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 94,22        | 50,36        | 43,86        | 78,3          | 75,38          | 77,3          | 76,37          | 0,01        | -0,99        | 7        | 7        | 3,313          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,39        | 51,34        | 45,05        | 103,5         | 99,47          | 102,1         | 100,84         | 0           | -1,37        | 7        | 7        | 4,488          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 98,24        | 51,23        | 47,01        | 98,7          | 94,74          | 97,1          | 95,91          | 0           | -1,17        | 7        | 7        | 4,461          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,49       | 58,97        | 47,52        | 118,3         | 112,86         | 116,2         | 114,34         | 0           | -1,48        | 7        | 7        | 5,379          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 105,11       | 55,68        | 49,43        | 109,6         | 104,67         | 107,8         | 106,23         | 0           | -1,56        | 7        | 7        | 5,191          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>3353,5</b> | <b>3220,04</b> | <b>3320,6</b> | <b>3276,34</b> | <b>0,01</b> | <b>-56,3</b> |          |          | <b>143,657</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>97,04</b> | <b>52,56</b> | <b>44,48</b> |               |                |               |                |             |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3          | Mг           | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3            | т              | м3          | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 59438,6       | 57735,72       | 58704,3       | 58056,07       | 0,22        | -320,35      | 1883,092       | 24182      | 139      |
| 24/01/2124:00 | 62792,1       | 60955,76       | 62024,9       | 61332,41       | 0,23        | -376,65      | 2026,749       | 24974      | 139      |
| <b>Итого:</b> | <b>3353,5</b> | <b>3220,04</b> | <b>3320,6</b> | <b>3276,34</b> | <b>0,01</b> | <b>-56,3</b> | <b>143,657</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская* /Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП

ДИРЕКТОР СТУ БЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мпас=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА83В

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1          | M1             | V2            | M2             | V3          | Mr          | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °С           | °С           | °С           | м3          | т              | м3            | т              | м3          | т           | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 83,13        | 43,55        | 39,58        | 82,2        | 79,74          | 80,3          | 79,59          | 0           | 0,15        | 7        | 7        | 3,155          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 83,11        | 43,8         | 39,31        | 81,4        | 78,98          | 79,5          | 78,78          | 0           | 0,2         | 7        | 7        | 3,105          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 89,24        | 47,95        | 41,29        | 93,5        | 90,31          | 91,4          | 90,41          | 0           | -0,1        | 7        | 7        | 3,731          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 90,73        | 48,97        | 41,76        | 93,4        | 90,15          | 91,2          | 90,19          | 0           | -0,04       | 7        | 7        | 3,765          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 86,92        | 48,34        | 38,58        | 103,2       | 99,88          | 101           | 99,9           | 0           | -0,02       | 7        | 7        | 3,854          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 86,08        | 45,97        | 40,11        | 86,6        | 83,85          | 84,8          | 83,93          | 0           | -0,08       | 7        | 7        | 3,364          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 87,64        | 46,53        | 41,11        | 91,1        | 88,08          | 89            | 88,09          | 0           | -0,01       | 7        | 7        | 3,622          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 94,32        | 53,26        | 41,06        | 108         | 103,96         | 105,6         | 104,21         | 0           | -0,25       | 7        | 7        | 4,272          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 95,93        | 52,45        | 43,48        | 105,9       | 101,8          | 103,5         | 102,17         | 0           | -0,37       | 7        | 7        | 4,435          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 95,6         | 56,33        | 39,27        | 110,8       | 106,59         | 108,4         | 106,82         | 0           | -0,23       | 7        | 7        | 4,193          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 96,45        | 54,93        | 41,52        | 112,5       | 108,15         | 109,9         | 108,36         | 0           | -0,21       | 7        | 7        | 4,496          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 95,52        | 53,32        | 42,2         | 106,2       | 102,15         | 103,8         | 102,41         | 0           | -0,26       | 7        | 7        | 4,316          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 95,61        | 53,46        | 42,15        | 107,1       | 102,99         | 104,8         | 103,4          | 0           | -0,41       | 7        | 7        | 4,346          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 95,86        | 54,22        | 41,64        | 112,3       | 108,01         | 109,9         | 108,39         | 0           | -0,38       | 7        | 7        | 4,503          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 97,92        | 57,32        | 40,6         | 120,7       | 115,88         | 118,1         | 116,31         | 0           | -0,43       | 7        | 7        | 4,715          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 100,32       | 58,41        | 41,91        | 123,1       | 117,98         | 120,2         | 118,32         | 0           | -0,34       | 7        | 7        | 4,955          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 100,44       | 56,86        | 43,58        | 114,1       | 109,35         | 111,5         | 109,83         | 0           | -0,48       | 7        | 7        | 4,775          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 95,47        | 51,1         | 44,37        | 100,8       | 96,97          | 98,6          | 97,41          | 0           | -0,44       | 7        | 7        | 4,307          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 96,67        | 53,28        | 43,39        | 108,3       | 104,09         | 106,1         | 104,7          | 0           | -0,61       | 7        | 7        | 4,522          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 99,79        | 57,41        | 42,38        | 119,1       | 114,22         | 116,5         | 114,73         | 0           | -0,51       | 7        | 7        | 4,851          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 102,18       | 61,92        | 40,26        | 137,3       | 131,43         | 134,2         | 131,86         | 0           | -0,43       | 7        | 7        | 5,307          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 105,69       | 65,25        | 40,44        | 145,3       | 138,7          | 141,5         | 138,77         | 0           | -0,07       | 7        | 7        | 5,625          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 105,59       | 66,94        | 38,65        | 156,4       | 149,32         | 151,4         | 148,32         | 0           | 1           | 7        | 7        | 5,794          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 102,06       | 59,49        | 42,57        | 123,1       | 117,79         | 119,4         | 117,45         | 0           | 0,34        | 7        | 7        | 5,025          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 89,87        | 50,46        | 39,41        | 106,1       | 102,47         | 103,4         | 102,19         | 0           | 0,28        | 7        | 7        | 4,041          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 87,13        | 48,92        | 38,21        | 108,9       | 105,37         | 106,3         | 105,11         | 0           | 0,26        | 7        | 7        | 4,028          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 94,58        | 53,96        | 40,62        | 113,5       | 109,23         | 110,5         | 109,03         | 0           | 0,2         | 7        | 7        | 4,44           | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 96,51        | 56,84        | 39,67        | 121,8       | 117,06         | 118,4         | 116,6          | 0           | 0,46        | 7        | 7        | 4,651          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 92,31        | 51,85        | 40,46        | 84,3        | 81,26          | 82            | 80,97          | 0,01        | 0,29        | 7        | 7        | 3,291          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 94,57        | 53,81        | 40,76        | 115,4       | 111,09         | 111,5         | 109,99         | 0           | 1,1         | 7        | 7        | 4,536          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 96,32        | 53,44        | 42,88        | 109,8       | 105,55         | 106,1         | 104,67         | 0           | 0,88        | 7        | 7        | 4,533          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 104,57       | 61,85        | 42,72        | 134,1       | 128,12         | 129,4         | 127,15         | 0           | 0,97        | 7        | 7        | 5,49           | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 103,19       | 58,3         | 44,89        | 123,7       | 118,31         | 119,5         | 117,62         | 0           | 0,69        | 7        | 7        | 5,322          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>3660</b> | <b>3518,83</b> | <b>3567,7</b> | <b>3517,68</b> | <b>0,01</b> | <b>1,15</b> |          |          | <b>145,365</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>95,19</b> | <b>53,95</b> | <b>41,23</b> |             |                |               |                |             |             | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1          | M1             | V2            | M2             | V3          | Mr          | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------|
|               | м3          | т              | м3            | т              | м3          | т           | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 60376,4     | 58692,97       | 58958,5       | 58351,23       | 0,17        | 341,74      | 1932,829       | 24181      | 140      |
| 24/01/2124:00 | 64036,4     | 62211,8        | 62526,2       | 61868,91       | 0,18        | 342,89      | 2078,194       | 24973      | 140      |
| <b>Итого:</b> | <b>3660</b> | <b>3518,83</b> | <b>3567,7</b> | <b>3517,68</b> | <b>0,01</b> | <b>1,15</b> | <b>145,365</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорт =  | 0,0000 |
| Qi/Траб х<br>Тнш   |        |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

*Ю.О. Март*  
/Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП



**ИНСПЕКТОР ОТН БЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021**

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848  
 Адрес: ул. Вратьев Кашириных, 131А ИТП-5 (4 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель БКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
 Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243856 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x163F ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2    | M2      | V3   | Mг     | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3    | т       | м3   | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,14  | 47,76 | 37,38 | 281,1 | 272,33  | 272,3 | 269,4   | 0,08 | 2,93   | 7      | 7      | 10,18   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,13  | 47,26 | 37,87 | 279,1 | 270,4   | 270,4 | 267,59  | 0,08 | 2,81   | 7      | 7      | 10,24   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,28  | 49,53 | 41,75 | 314,1 | 303,03  | 303,1 | 299,64  | 0,07 | 3,39   | 7      | 7      | 12,657  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,84  | 49,38 | 43,46 | 308,7 | 297,49  | 297,8 | 294,42  | 0,07 | 3,07   | 7      | 7      | 12,939  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,8   | 49,35 | 39,45 | 334,1 | 322,89  | 322,9 | 319,21  | 0,08 | 3,68   | 7      | 7      | 12,747  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,12  | 46,87 | 41,25 | 272,2 | 263,19  | 263,4 | 260,7   | 0,09 | 2,49   | 7      | 7      | 10,856  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,65  | 48,04 | 41,61 | 295,5 | 285,43  | 285,6 | 282,54  | 0,07 | 2,89   | 7      | 7      | 11,88   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,29  | 53,88 | 42,41 | 366,2 | 352,03  | 352,6 | 347,87  | 0,07 | 4,16   | 7      | 7      | 14,953  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 98,01  | 52,4  | 45,61 | 346,3 | 332,49  | 332,9 | 328,65  | 0,07 | 3,84   | 7      | 7      | 15,188  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,64  | 54,65 | 42,99 | 358,9 | 344,67  | 345,3 | 340,52  | 0,08 | 4,15   | 7      | 7      | 14,844  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,49  | 54,12 | 44,37 | 350,1 | 336,03  | 336,7 | 332,12  | 0,08 | 3,91   | 7      | 7      | 14,933  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,62  | 52,13 | 45,49 | 332,4 | 319,24  | 319,7 | 315,66  | 0,08 | 3,58   | 7      | 7      | 14,545  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,71  | 52,6  | 45,11 | 342,1 | 328,51  | 329,1 | 324,86  | 0,07 | 3,65   | 7      | 7      | 14,842  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,93  | 53,83 | 44,1  | 356,2 | 342,02  | 342,6 | 337,96  | 0,08 | 4,06   | 7      | 7      | 15,107  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,95  | 56,23 | 43,72 | 391,2 | 375,03  | 375,8 | 370,28  | 0,07 | 4,75   | 7      | 7      | 16,43   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,39 | 57,26 | 45,13 | 387,6 | 370,93  | 372,1 | 366,46  | 0,07 | 4,47   | 7      | 7      | 16,779  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,61 | 55,79 | 46,82 | 359,6 | 344,06  | 345,2 | 340,21  | 0,09 | 3,85   | 7      | 7      | 16,146  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,66  | 51,04 | 46,62 | 307,7 | 295,52  | 296,1 | 292,5   | 0,08 | 3,02   | 7      | 7      | 13,795  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,76  | 52,45 | 46,31 | 344,2 | 330,27  | 331   | 326,74  | 0,07 | 3,53   | 7      | 7      | 15,319  | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,84 | 56,38 | 45,46 | 375   | 359,01  | 360,4 | 355,11  | 0,07 | 3,9    | 7      | 7      | 16,354  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,13 | 60,77 | 43,36 | 435,5 | 416,2   | 418,7 | 411,6   | 0,06 | 4,6    | 7      | 7      | 18,096  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,65 | 63,1  | 44,55 | 456,4 | 434,96  | 438,4 | 430,43  | 0,08 | 4,53   | 7      | 7      | 19,446  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,47 | 65,06 | 42,41 | 500,9 | 477,47  | 480,7 | 471,42  | 0,07 | 6,05   | 7      | 7      | 20,335  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 104,25 | 58,25 | 46    | 377,8 | 361,01  | 362,7 | 357     | 0,11 | 4,01   | 7      | 7      | 16,65   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,66  | 50,58 | 41,08 | 328,7 | 317,05  | 317,6 | 313,81  | 0,09 | 3,24   | 7      | 7      | 13,037  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,95  | 50,93 | 38,02 | 359,1 | 346,99  | 347,5 | 343,29  | 0,08 | 3,7    | 7      | 7      | 13,2    | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,6   | 55,13 | 41,47 | 387,8 | 372,71  | 373,9 | 368,64  | 0,07 | 4,07   | 7      | 7      | 15,479  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,46  | 57,03 | 41,43 | 402,5 | 386,3   | 387,9 | 382,04  | 0,26 | 4,26   | 7      | 7      | 16,039  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,38  | 52,55 | 41,83 | 266,3 | 256,33  | 257,2 | 253,89  | 0,76 | 2,44   | 7      | 7      | 10,733  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,57  | 54,41 | 42,16 | 381,8 | 366,96  | 368,4 | 363,33  | 0,08 | 3,63   | 7      | 7      | 15,489  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,42  | 55,14 | 43,28 | 373,9 | 358,87  | 360,6 | 355,52  | 0,06 | 3,35   | 7      | 7      | 15,558  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,64 | 61,1  | 45,54 | 444,2 | 423,69  | 426,9 | 419,62  | 0,06 | 4,07   | 7      | 7      | 19,36   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,34 | 58,23 | 47,11 | 400,4 | 382,28  | 384,9 | 378,85  | 0,08 | 3,43   | 7      | 7      | 18,06   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 11817 | 11345,3 | 11380 | 11221,8 | 3,38 | 123,51 |        |        | 492,216 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,22  | 54,03 | 43,18 |       |         |       |         |      |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3    | Mг      | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3    | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 207647,9 | 201614,02 | 202752,8 | 200177,22 | 55,03 | 1436,8  | 5934,253 | 20147 | 26  |
| 24/01/2124:00 | 219465,5 | 212959,41 | 214133,2 | 211399,1  | 58,41 | 1560,31 | 6426,469 | 20939 | 26  |
| Итого:        | 11817,6  | 11345,39  | 11380,4  | 11221,88  | 3,38  | 123,51  | 492,216  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qкorr =<br>Qi/Трабх<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
 Директор ООО "УК "Домоуправ"  
 / \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
 Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
 /Ю.О. Мартовская/  
 / \_\_\_\_\_ / Ю.О. Мартовская/  
 Подпись Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ БОР  
 МАРТОВСКАЯ ЮО  
 25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Каширинных, 131 А (ИТП-6)

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3943

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг    | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,35  | 44,72 | 39,63 | 127,87 | 123,94  | 123,25 | 122,1   | 0    | 1,84  | 7      | 7      | 4,914   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,26  | 43,67 | 40,59 | 122,06 | 118,32  | 117,4  | 116,38  | 0    | 1,94  | 7      | 7      | 4,801   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,45  | 49,31 | 41,14 | 150,37 | 145,16  | 144,73 | 143,06  | 0    | 2,1   | 7      | 7      | 5,976   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,09  | 48,86 | 43,23 | 146,57 | 141,31  | 141,18 | 139,58  | 0    | 1,73  | 7      | 7      | 6,112   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,16  | 48,89 | 39,27 | 161,37 | 156,02  | 156,09 | 154,35  | 0    | 1,67  | 7      | 7      | 6,13    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,29  | 46,33 | 40,96 | 132,1  | 127,8   | 127,46 | 126,19  | 0    | 1,61  | 7      | 7      | 5,236   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,72  | 46,74 | 41,98 | 135,74 | 131,17  | 130,73 | 129,37  | 0    | 1,8   | 7      | 7      | 5,506   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,46  | 53,25 | 42,21 | 167,78 | 161,39  | 161,88 | 159,73  | 0    | 1,66  | 7      | 7      | 6,822   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,22  | 51,68 | 45,54 | 160,63 | 154,3   | 154,87 | 152,95  | 0    | 1,35  | 7      | 7      | 7,039   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,89  | 55,73 | 41,16 | 169,73 | 163,06  | 164,1  | 161,73  | 0    | 1,33  | 7      | 7      | 6,723   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,76  | 55,23 | 42,53 | 172,4  | 165,53  | 166,5  | 164,12  | 0    | 1,41  | 7      | 7      | 7,053   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,89  | 54,35 | 42,54 | 167,1  | 160,57  | 161,3  | 159,08  | 0    | 1,49  | 7      | 7      | 6,839   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,93  | 54,48 | 42,45 | 165,74 | 159,26  | 159,86 | 157,66  | 0    | 1,6   | 7      | 7      | 6,772   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,18  | 55,45 | 41,73 | 175,86 | 168,92  | 169,69 | 167,28  | 0    | 1,64  | 7      | 7      | 7,061   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,19  | 57,47 | 41,72 | 188,13 | 180,46  | 181,42 | 178,63  | 0    | 1,83  | 7      | 7      | 7,544   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,68 | 59,1  | 42,58 | 187,58 | 179,59  | 181,07 | 178,17  | 0    | 1,42  | 7      | 7      | 7,664   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,82 | 55,99 | 45,83 | 167,11 | 159,99  | 160,87 | 158,54  | 0    | 1,45  | 7      | 7      | 7,351   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,87  | 51,2  | 45,67 | 146,37 | 140,63  | 140,92 | 139,19  | 0    | 1,44  | 7      | 7      | 6,43    | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,99  | 52,26 | 45,73 | 161,02 | 154,59  | 154,8  | 152,85  | 0    | 1,74  | 7      | 7      | 7,08    | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,99 | 57,24 | 43,75 | 180,55 | 172,95  | 173,6  | 170,95  | 0    | 2     | 7      | 7      | 7,582   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,32 | 61,54 | 41,78 | 205,11 | 196,14  | 197,7  | 194,27  | 0    | 1,87  | 7      | 7      | 8,218   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,9  | 63,88 | 43,02 | 217,4  | 207,32  | 209,75 | 205,86  | 0    | 1,46  | 7      | 7      | 8,951   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,79 | 65,75 | 41,04 | 231,02 | 220,34  | 222,65 | 218,28  | 0    | 2,06  | 7      | 7      | 9,077   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,53 | 58,89 | 44,64 | 181,26 | 173,33  | 174,56 | 171,76  | 0    | 1,57  | 7      | 7      | 7,758   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,1   | 49,11 | 41,99 | 152,48 | 147,11  | 147,4  | 145,72  | 0    | 1,39  | 7      | 7      | 6,182   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,26  | 49,08 | 39,18 | 161,59 | 156,23  | 156,42 | 154,66  | 0    | 1,57  | 7      | 7      | 6,123   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,69  | 53,2  | 42,49 | 170,06 | 163,57  | 163,97 | 161,83  | 0    | 1,74  | 7      | 7      | 6,96    | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,71  | 56,5  | 41,21 | 186,12 | 178,74  | 179,48 | 176,82  | 0    | 1,92  | 7      | 7      | 7,382   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,12  | 51,65 | 41,47 | 130,63 | 125,88  | 125,11 | 123,54  | 0,04 | 2,34  | 7      | 7      | 5,225   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,73  | 53,59 | 42,14 | 174,27 | 167,59  | 166,13 | 163,91  | 0    | 3,68  | 7      | 7      | 7,074   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,58  | 52,72 | 44,86 | 163,31 | 156,86  | 156,09 | 154,06  | 0    | 2,8   | 7      | 7      | 7,047   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,85 | 62,11 | 43,74 | 209,26 | 199,73  | 200,34 | 196,78  | 0    | 2,95  | 7      | 7      | 8,762   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,66 | 58,91 | 45,75 | 192,77 | 184,13  | 184,57 | 181,61  | 0    | 2,52  | 7      | 7      | 8,452   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 5561,3 | 5341,93 | 5355,8 | 5281,01 | 0,04 | 60,92 |        |        | 227,846 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,43  | 53,9  | 42,53 |        |         |        |         |      |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3     | Mг     | Qo      | ВНР  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3     | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/12/2024:00 | 16603,51 | 16141,4  | 15956,55 | 15764,59 | 503,62 | 376,81 | 466,551 | 3565 | 3   |
| 24/01/2124:00 | 22164,87 | 21483,33 | 21312,44 | 21045,6  | 503,66 | 437,73 | 694,397 | 4357 | 3   |
| Итого:        | 5561,36  | 5341,93  | 5355,89  | 5281,01  | 0,04   | 60,92  | 227,846 | 792  | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорр =   | 0,0000 |
| Qi/Траб х Тнш   |        |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"  
/ \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
/ Ю.О. Мартовская /  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

МП



ИНСТЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8648

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD031

НО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг    | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,51  | 47,74 | 36,77 | 91     | 88,19   | 88,8   | 87,82   | 0  | 0,37  | 7      | 7      | 3,242   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,5   | 47,09 | 37,41 | 89,4   | 86,67   | 87,2   | 86,29   | 0  | 0,38  | 7      | 7      | 3,242   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,63  | 48,54 | 42,09 | 88,6   | 85,52   | 86,3   | 85,33   | 0  | 0,19  | 7      | 7      | 3,599   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,11  | 49,92 | 42,19 | 95,7   | 92,3    | 93,2   | 92,12   | 0  | 0,18  | 7      | 7      | 3,898   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,14  | 49,31 | 38,83 | 109    | 105,41  | 106,4  | 105,21  | 0  | 0,2   | 7      | 7      | 4,095   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,48  | 47,3  | 40,18 | 91,9   | 88,89   | 89,6   | 88,68   | 0  | 0,21  | 7      | 7      | 3,572   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,94  | 47,87 | 41,07 | 93,1   | 89,94   | 90,6   | 89,63   | 0  | 0,31  | 7      | 7      | 3,697   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,63  | 51,37 | 44,26 | 102,9  | 98,95   | 99,4   | 98,18   | 0  | 0,77  | 7      | 7      | 4,385   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,29  | 50,93 | 46,36 | 104,7  | 100,57  | 101,2  | 99,99   | 0  | 0,58  | 7      | 7      | 4,669   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,93  | 55,03 | 41,9  | 110,3  | 106     | 106,9  | 105,43  | 0  | 0,57  | 7      | 7      | 4,449   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,81  | 54,87 | 42,94 | 111,1  | 106,66  | 107,4  | 105,89  | 0  | 0,77  | 7      | 7      | 4,589   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,89  | 53,7  | 43,19 | 108,4  | 104,15  | 104,9  | 103,49  | 0  | 0,66  | 7      | 7      | 4,504   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,02  | 52,35 | 44,67 | 107,3  | 103,09  | 103,8  | 102,49  | 0  | 0,6   | 7      | 7      | 4,613   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,22  | 53,74 | 43,48 | 112,2  | 107,8   | 108,5  | 107,03  | 0  | 0,77  | 7      | 7      | 4,695   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,26  | 55,65 | 43,61 | 116,5  | 111,76  | 112,7  | 111,08  | 0  | 0,68  | 7      | 7      | 4,885   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,68 | 56,92 | 44,76 | 119,9  | 114,82  | 116,1  | 114,35  | 0  | 0,47  | 7      | 7      | 5,153   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,87 | 56,21 | 45,66 | 116,5  | 111,52  | 112,7  | 111,05  | 0  | 0,47  | 7      | 7      | 5,106   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,97  | 52,85 | 44,12 | 104,3  | 100,21  | 101,1  | 99,76   | 0  | 0,45  | 7      | 7      | 4,428   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,02  | 51,73 | 46,29 | 103,7  | 99,54   | 100,5  | 99,23   | 0  | 0,31  | 7      | 7      | 4,617   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,16 | 55,17 | 45,99 | 111    | 106,33  | 107,5  | 106     | 0  | 0,33  | 7      | 7      | 4,901   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,42 | 59,16 | 44,26 | 129,1  | 123,46  | 125,1  | 123,1   | 0  | 0,36  | 7      | 7      | 5,478   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,92 | 61,57 | 45,35 | 132,1  | 125,95  | 127,9  | 125,68  | 0  | 0,27  | 7      | 7      | 5,728   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,76 | 63,96 | 42,8  | 145,5  | 138,77  | 140,7  | 138,09  | 0  | 0,68  | 7      | 7      | 5,958   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,39 | 59,68 | 43,71 | 125,1  | 119,63  | 121,2  | 119,22  | 0  | 0,41  | 7      | 7      | 5,241   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,1   | 50,98 | 40,12 | 111,4  | 107,47  | 108,2  | 106,9   | 0  | 0,57  | 7      | 7      | 4,313   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,43  | 50,69 | 37,74 | 119,7  | 115,7   | 116,5  | 115,11  | 0  | 0,59  | 7      | 7      | 4,368   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,92  | 53,06 | 42,86 | 109,3  | 105,11  | 106,1  | 104,71  | 0  | 0,4   | 7      | 7      | 4,511   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,66  | 54,95 | 42,71 | 114,1  | 109,58  | 110,6  | 109,05  | 0  | 0,53  | 7      | 7      | 4,688   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,46  | 51,74 | 41,72 | 85,9   | 82,76   | 82,9   | 81,86   | 0  | 0,9   | 7      | 7      | 3,458   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,97  | 52,17 | 43,8  | 111    | 106,74  | 106,6  | 105,24  | 0  | 1,5   | 7      | 7      | 4,682   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,67  | 52,25 | 45,42 | 103,4  | 99,31   | 99,1   | 97,83   | 0  | 1,48  | 7      | 7      | 4,519   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,88 | 57,7  | 48,18 | 118,5  | 113,11  | 113,2  | 111,45  | 0  | 1,66  | 7      | 7      | 5,465   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,51 | 57,46 | 47,05 | 121,9  | 116,46  | 116,4  | 114,59  | 0  | 1,87  | 7      | 7      | 5,495   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3614,5 | 3472,37 | 3499,3 | 3451,88 | 0  | 20,49 |        |        | 150,243 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,51  | 53,44 | 43,07 |        |         |        |         |    |       | 7      | 7      |         |     |     |    |


| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|--------|----------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 70204,2 | 68236,06 | 68430,3 | 67627,17 | 0,12 | 608,89 | 2038,201 | 24202 | 119 |
| 24/01/2124:00 | 73818,7 | 71708,43 | 71929,6 | 71079,05 | 0,12 | 629,38 | 2188,444 | 24994 | 119 |
| Итого:        | 3614,5  | 3472,37  | 3499,3  | 3451,88  | 0    | 20,49  | 150,243  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр) |        |
| Qкорт =   |        |
| Qi/Траб х   | 0,0000 |
| Тнш   |        |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"  
/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
/ Ю.О. Мартовская /  
Подпись Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ 509  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8648

Адрес:Вратыев Каширинных, 131 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА9ВЕ

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,92  | 46,15 | 38,77 | 81,4   | 78,89   | 80,6   | 79,8    | 0  | -0,91  | 7      | 7      | 3,058  | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,97  | 44,88 | 40,09 | 77,2   | 74,81   | 76,5   | 75,78   | 0  | -0,97  | 7      | 7      | 2,999  | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,42  | 48,38 | 43,04 | 82     | 79,09   | 81,2   | 80,3    | 0  | -1,21  | 7      | 7      | 3,407  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,56  | 49,18 | 43,38 | 89,2   | 85,97   | 88,2   | 87,2    | 0  | -1,23  | 7      | 7      | 3,734  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,49  | 49,81 | 38,68 | 101,6  | 98,19   | 100,9  | 99,71   | 0  | -1,52  | 7      | 7      | 3,801  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,92  | 47,2  | 40,72 | 82,7   | 79,98   | 82     | 81,13   | 0  | -1,15  | 7      | 7      | 3,257  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,56  | 47,63 | 41,93 | 84,3   | 81,41   | 83,4   | 82,52   | 0  | -1,11  | 7      | 7      | 3,416  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,17  | 52,19 | 43,98 | 96,6   | 92,85   | 95,5   | 94,3    | 0  | -1,45  | 7      | 7      | 4,09   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,79  | 52,05 | 45,74 | 98,5   | 94,59   | 97,3   | 96,07   | 0  | -1,48  | 7      | 7      | 4,333  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,39  | 55,23 | 42,16 | 103,6  | 99,52   | 102,4  | 100,96  | 0  | -1,44  | 7      | 7      | 4,203  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,27  | 55,11 | 43,16 | 104,1  | 99,95   | 102,7  | 101,24  | 0  | -1,29  | 7      | 7      | 4,319  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,33  | 54,03 | 43,3  | 100    | 96,07   | 98,9   | 97,58   | 0  | -1,51  | 7      | 7      | 4,168  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,51  | 53,83 | 43,68 | 100,3  | 96,36   | 99,1   | 97,76   | 0  | -1,4   | 7      | 7      | 4,215  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,66  | 53,97 | 43,69 | 104,1  | 100     | 102,9  | 101,51  | 0  | -1,51  | 7      | 7      | 4,375  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,76  | 55,53 | 44,23 | 110,2  | 105,69  | 108,9  | 107,34  | 0  | -1,65  | 7      | 7      | 4,684  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,12 | 57,77 | 44,35 | 114    | 109,13  | 112,6  | 110,88  | 0  | -1,75  | 7      | 7      | 4,85   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,31 | 57,46 | 44,85 | 109,5  | 104,79  | 108,1  | 106,44  | 0  | -1,65  | 7      | 7      | 4,713  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,42  | 52,88 | 44,54 | 97,6   | 93,74   | 96,5   | 95,26   | 0  | -1,52  | 7      | 7      | 4,181  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,5   | 52,71 | 45,79 | 97,7   | 93,77   | 96,6   | 95,35   | 0  | -1,58  | 7      | 7      | 4,3    | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,71 | 55,58 | 46,13 | 103,5  | 99,08   | 102,3  | 100,82  | 0  | -1,74  | 7      | 7      | 4,578  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,84 | 60,1  | 43,74 | 120,8  | 115,45  | 119,2  | 117,22  | 0  | -1,77  | 7      | 7      | 5,062  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,32 | 62,38 | 44,94 | 124,9  | 119,06  | 123,5  | 121,32  | 0  | -2,26  | 7      | 7      | 5,367  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,13 | 64,82 | 42,31 | 138,8  | 132,34  | 137,3  | 134,65  | 0  | -2,31  | 7      | 7      | 5,619  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,63 | 60,03 | 43,6  | 117,5  | 112,34  | 116,3  | 114,35  | 0  | -2,01  | 7      | 7      | 4,909  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,33  | 50,02 | 41,31 | 100,9  | 97,33   | 100,1  | 98,94   | 0  | -1,61  | 7      | 7      | 4,024  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,8   | 49,3  | 39,5  | 106    | 102,44  | 105,4  | 104,21  | 0  | -1,77  | 7      | 7      | 4,048  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,49  | 53,29 | 43,2  | 101,6  | 97,65   | 100,7  | 99,38   | 0  | -1,73  | 7      | 7      | 4,225  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,06  | 55,06 | 43    | 105,6  | 101,37  | 104,7  | 103,23  | 0  | -1,86  | 7      | 7      | 4,364  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,06  | 51,76 | 42,3  | 79,1   | 76,18   | 77,8   | 76,81   | 0  | -0,63  | 7      | 7      | 3,231  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,53  | 51,97 | 44,56 | 103,1  | 99,08   | 100    | 98,74   | 0  | 0,34   | 7      | 7      | 4,422  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,21  | 52,15 | 46,06 | 97,5   | 93,6    | 94,5   | 93,29   | 0  | 0,31   | 7      | 7      | 4,319  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,48 | 58,46 | 48,02 | 113,9  | 108,66  | 110    | 108,25  | 0  | 0,41   | 7      | 7      | 5,233  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,88 | 58,32 | 46,56 | 117,6  | 112,33  | 113,6  | 111,82  | 0  | 0,51   | 7      | 7      | 5,246  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3365,4 | 3231,71 | 3319,7 | 3274,16 | 0  | -42,45 |        |        | 140,75 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,98  | 53,61 | 43,37 |        |         |        |         |    |        | 7      | 7      |        |     |     |    |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3 | Mг      | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----|---------|----------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3 | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 57452,2 | 55786,42 | 56545   | 55921,93 | 0  | -135,51 | 1843,819 | 24201 | 119 |
| 24/01/2124:00 | 60817,6 | 59018,13 | 59864,7 | 59196,09 | 0  | -177,96 | 1984,569 | 24993 | 119 |
| Итого:        | 3365,4  | 3231,71  | 3319,7  | 3274,16  | 0  | -42,45  | 140,75   | 792   | 0   |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/лр)

Qкортр =  
Qi/Трабх  
Тнш

0,0000

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП



ИНЖЕНЕР СТЕ СЗР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848  
 Адрес: Братяев Кашириных, 131 (ИТП-3) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ввс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7B34 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг     | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,46  | 46,46 | 38    | 80,9   | 78,42   | 81,2   | 80,42   | 0  | -2     | 7      | 7      | 2,98    | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,39  | 45,07 | 39,32 | 74,4   | 72,13   | 74,6   | 73,86   | 0  | -1,73  | 7      | 7      | 2,836   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,53  | 47,96 | 42,57 | 81     | 78,18   | 81,3   | 80,45   | 0  | -2,27  | 7      | 7      | 3,327   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 91,99  | 48,49 | 43,5  | 83,5   | 80,5    | 83,7   | 82,8    | 0  | -2,3   | 7      | 7      | 3,503   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,07  | 48,4  | 39,67 | 92,6   | 89,57   | 93,1   | 92,06   | 0  | -2,49  | 7      | 7      | 3,551   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,38  | 46,34 | 41,04 | 81,3   | 78,65   | 81,4   | 80,6    | 0  | -1,95  | 7      | 7      | 3,229   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,85  | 46,94 | 41,91 | 80,6   | 77,89   | 80,8   | 79,98   | 0  | -2,09  | 7      | 7      | 3,267   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,56  | 51,56 | 44    | 91,4   | 87,89   | 91,5   | 90,38   | 0  | -2,49  | 7      | 7      | 3,872   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,22  | 52,22 | 45    | 95,7   | 91,95   | 95,8   | 94,58   | 0  | -2,63  | 7      | 7      | 4,142   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,84  | 55,13 | 41,71 | 98,1   | 94,29   | 98,5   | 97,11   | 0  | -2,82  | 7      | 7      | 3,94    | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,72  | 55,76 | 41,96 | 98,8   | 94,88   | 99,5   | 98,08   | 0  | -3,2   | 7      | 7      | 3,989   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,79  | 54,47 | 42,32 | 96     | 92,25   | 96,6   | 95,26   | 0  | -3,01  | 7      | 7      | 3,91    | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,92  | 53,78 | 43,14 | 95,5   | 91,79   | 95,9   | 94,61   | 0  | -2,82  | 7      | 7      | 3,965   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,13  | 55,07 | 42,06 | 101,6  | 97,64   | 102,2  | 100,75  | 0  | -3,11  | 7      | 7      | 4,113   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,19  | 56,99 | 42,2  | 106,3  | 101,98  | 106,9  | 105,29  | 0  | -3,31  | 7      | 7      | 4,311   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,6  | 58,65 | 42,95 | 110,2  | 105,51  | 110,4  | 108,64  | 0  | -3,13  | 7      | 7      | 4,54    | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,79 | 56,34 | 45,45 | 103,3  | 98,92   | 103,2  | 101,68  | 0  | -2,76  | 7      | 7      | 4,505   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,89  | 53,15 | 43,74 | 95,6   | 91,88   | 95,6   | 94,36   | 0  | -2,48  | 7      | 7      | 4,023   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,94  | 53,02 | 44,92 | 98,5   | 94,55   | 98,6   | 97,29   | 0  | -2,74  | 7      | 7      | 4,253   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,16 | 58,17 | 42,99 | 108,5  | 103,91  | 108,8  | 107,09  | 0  | -3,18  | 7      | 7      | 4,479   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,36 | 60,65 | 42,71 | 121,2  | 115,89  | 121,2  | 119,17  | 0  | -3,28  | 7      | 7      | 4,964   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,88 | 62,87 | 44,01 | 126,8  | 120,89  | 126,2  | 123,93  | 0  | -3,04  | 7      | 7      | 5,339   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,74 | 65,82 | 40,92 | 139,9  | 133,42  | 138,8  | 136,08  | 0  | -2,66  | 7      | 7      | 5,475   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,26 | 60,66 | 42,6  | 121,3  | 116     | 120,7  | 118,64  | 0  | -2,64  | 7      | 7      | 4,955   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,14  | 52,26 | 38,88 | 106,5  | 102,74  | 106,3  | 104,96  | 0  | -2,22  | 7      | 7      | 3,997   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,33  | 50,65 | 37,68 | 104,9  | 101,4   | 104,8  | 103,55  | 0  | -2,15  | 7      | 7      | 3,823   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,88  | 52,86 | 43,02 | 98,6   | 94,84   | 98,2   | 96,91   | 0  | -2,07  | 7      | 7      | 4,084   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,59  | 55,72 | 41,87 | 107,3  | 103,05  | 106,9  | 105,37  | 0  | -2,32  | 7      | 7      | 4,322   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,61  | 52,33 | 41,28 | 79,7   | 76,76   | 79,5   | 78,5    | 0  | -1,74  | 7      | 7      | 3,173   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,94  | 53,42 | 42,52 | 102,4  | 98,48   | 102    | 100,64  | 0  | -2,16  | 7      | 7      | 4,195   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,63  | 52,78 | 44,85 | 96,6   | 92,8    | 96,1   | 94,88   | 0  | -2,08  | 7      | 7      | 4,168   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,86 | 60,73 | 45,13 | 114,4  | 109,19  | 113,9  | 111,98  | 0  | -2,79  | 7      | 7      | 4,941   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,48 | 59,6  | 44,88 | 114,1  | 109,02  | 113,7  | 111,84  | 0  | -2,82  | 7      | 7      | 4,904   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3307,5 | 3177,26 | 3307,9 | 3261,74 | 0  | -84,48 |        |        | 135,075 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,45  | 54,07 | 42,38 |        |         |        |         |    |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг       | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|----------|----------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т        | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 68439,2 | 66519,7  | 68276,4 | 67439,13 | 0,01 | -919,43  | 1926,478 | 24201 | 120 |
| 24/01/2124:00 | 71746,7 | 69696,96 | 71584,3 | 70700,87 | 0,01 | -1003,91 | 2061,553 | 24993 | 120 |
| Итого:        | 3307,5  | 3177,26  | 3307,9  | 3261,74  | 0    | -84,48   | 135,075  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб x<br>Тнш  | 0,0000 |


Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись / Ф.И.О.

/ Ю.М. Мартовская /  
Подпись / Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8648

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 ИТП-4 Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x4DEV

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1     | V2    | M2      | V3   | Mг    | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т      | м3    | т       | м3   | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,95  | 43,61 | 41,34 | 252,6 | 244,75 | 246,2 | 244,01  | 0,01 | 0,74  | 7      | 7      | 10,118  | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85     | 43,66 | 41,34 | 257,6 | 249,59 | 251,2 | 248,97  | 0    | 0,62  | 7      | 7      | 10,317  | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,41  | 49,63 | 41,78 | 330,6 | 318,9  | 321,2 | 317,51  | 0    | 1,39  | 7      | 7      | 13,333  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,67  | 49,5  | 43,17 | 322,4 | 310,75 | 313   | 309,41  | 0    | 1,34  | 7      | 7      | 13,427  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,57  | 48,79 | 39,78 | 340,2 | 328,84 | 331   | 327,3   | 0,01 | 1,54  | 7      | 7      | 13,091  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,96  | 44,97 | 42,99 | 265,7 | 256,89 | 258,8 | 256,35  | 0,01 | 0,54  | 7      | 7      | 11,045  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,62  | 46,89 | 42,73 | 302   | 291,69 | 293,7 | 290,67  | 0    | 1,02  | 7      | 7      | 12,467  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,17  | 54,51 | 41,66 | 390,8 | 375,7  | 379,4 | 374,17  | 0    | 1,53  | 7      | 7      | 15,678  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,82  | 52,22 | 45,6  | 359   | 344,74 | 347,8 | 343,4   | 0    | 1,34  | 7      | 7      | 15,745  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,43  | 55,74 | 41,69 | 384,9 | 369,71 | 373,5 | 368,15  | 0    | 1,56  | 7      | 7      | 15,438  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,3   | 56,45 | 41,85 | 387,8 | 372,23 | 376,1 | 370,55  | 0    | 1,68  | 7      | 7      | 15,607  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,41  | 53,62 | 43,79 | 357,1 | 343,01 | 346   | 341,38  | 0,01 | 1,63  | 7      | 7      | 15,044  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,52  | 53,73 | 43,79 | 364,4 | 349,98 | 353,2 | 348,46  | 0    | 1,52  | 7      | 7      | 15,35   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,71  | 55,89 | 41,82 | 395,9 | 380,18 | 383,9 | 378,35  | 0,01 | 1,83  | 7      | 7      | 15,933  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,77  | 58,92 | 40,85 | 437   | 419,02 | 423,7 | 416,94  | 0    | 2,08  | 7      | 7      | 17,154  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,19 | 59,89 | 42,3  | 431,4 | 412,89 | 417,8 | 410,9   | 0    | 1,99  | 7      | 7      | 17,516  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,36 | 55,91 | 46,45 | 373,9 | 357,8  | 361,6 | 356,35  | 0,01 | 1,45  | 7      | 7      | 16,659  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,44  | 50,44 | 47    | 316,8 | 304,29 | 306,9 | 303,26  | 0,02 | 1,03  | 7      | 7      | 14,324  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,55  | 53,99 | 44,56 | 370   | 355,08 | 358,3 | 353,47  | 0,02 | 1,61  | 7      | 7      | 15,849  | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,71 | 58,01 | 43,7  | 411   | 393,5  | 398   | 391,82  | 0,03 | 1,68  | 7      | 7      | 17,239  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,98 | 63,9  | 40,08 | 492,5 | 470,74 | 477,2 | 468,35  | 0    | 2,39  | 7      | 7      | 18,928  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,41 | 65,9  | 41,51 | 521   | 496,64 | 503,3 | 493,38  | 0,01 | 3,26  | 7      | 7      | 20,698  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,19 | 65,77 | 41,42 | 519,8 | 495,57 | 501,8 | 491,92  | 0,07 | 3,65  | 7      | 7      | 20,604  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 104,11 | 59,65 | 44,46 | 407,3 | 389,24 | 393   | 386,5   | 0,03 | 2,74  | 7      | 7      | 17,358  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,38  | 48,41 | 42,97 | 322,6 | 311,2  | 312,6 | 309,18  | 0,02 | 2,02  | 7      | 7      | 13,379  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,8   | 48,64 | 40,16 | 344,4 | 332,82 | 334,3 | 330,58  | 0,01 | 2,24  | 7      | 7      | 13,373  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,51  | 55,58 | 40,93 | 400,7 | 385,12 | 388   | 382,45  | 0    | 2,67  | 7      | 7      | 15,787  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,33  | 58,65 | 39,68 | 429,5 | 412,27 | 415,8 | 409,16  | 0,04 | 3,11  | 7      | 7      | 16,4    | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,1   | 51,21 | 42,89 | 262,8 | 253,02 | 254,1 | 250,99  | 0,13 | 2,03  | 7      | 7      | 10,864  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,4   | 54,09 | 42,31 | 388,6 | 373,53 | 375,1 | 370     | 0,06 | 3,53  | 7      | 7      | 15,828  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,26  | 54,62 | 43,64 | 378,7 | 363,51 | 365,1 | 360,05  | 0,1  | 3,46  | 7      | 7      | 15,892  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,53 | 65,44 | 41,09 | 507,2 | 483,8  | 488,2 | 478,72  | 0    | 5,08  | 7      | 7      | 19,947  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,1  | 61,42 | 43,68 | 443   | 423,04 | 426,2 | 418,81  | 0,02 | 4,23  | 7      | 7      | 18,539  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 12469 | 11970  | 12076 | 11901,5 | 0,62 | 68,53 |        |        | 508,931 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,05  | 54,53 | 42,51 |       |        |       |         |      |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3    | Mг     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3    | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 177015   | 171750,98 | 172900,2 | 170974,72 | 87,91 | 776,26 | 5833,975 | 20146 | 26  |
| 24/01/2124:00 | 189484,2 | 183721,02 | 184976,2 | 182876,23 | 88,53 | 844,79 | 6342,906 | 20938 | 26  |
| Итого:        | 12469,2  | 11970,04  | 12076    | 11901,51  | 0,62  | 68,53  | 508,931  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qкорт =<br>Qi/Трабх<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

*Ю.О. Мартковская* /Ю.О. Мартковская/  
Подпись Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 ИТП-5

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x597B

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2      | M2     | V3   | Mг    | P1     | P2     | Qo      | BHP | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3      | т      | м3   | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,09  | 47,03 | 37,06 | 143,85 | 139,44  | 139,24  | 137,77 | 0    | 1,67  | 7      | 7      | 5,168   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,03  | 47,06 | 36,97 | 147,7  | 143,23  | 142,9   | 141,43 | 0    | 1,8   | 7      | 7      | 5,297   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,48  | 55,32 | 35,16 | 199,41 | 192,47  | 192,86  | 190,14 | 0    | 2,33  | 7      | 7      | 6,771   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 91,87  | 53,79 | 38,08 | 182,45 | 175,93  | 176,16  | 173,79 | 0    | 2,14  | 7      | 7      | 6,71    | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 87,89  | 53,45 | 34,44 | 199,55 | 192,96  | 193,34  | 190,77 | 0    | 2,19  | 7      | 7      | 6,651   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,06  | 49,81 | 37,25 | 159,09 | 153,93  | 153,93  | 152,14 | 0,01 | 1,79  | 7      | 7      | 5,739   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,54  | 51,33 | 37,21 | 171,58 | 165,87  | 166,01  | 163,99 | 0    | 1,88  | 7      | 7      | 6,175   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,24  | 59,11 | 36,13 | 212,64 | 204,56  | 206,01  | 202,7  | 0    | 1,86  | 7      | 7      | 7,405   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 96,95  | 56,96 | 39,99 | 203,27 | 195,29  | 196,28  | 193,32 | 0    | 1,97  | 7      | 7      | 7,823   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,68  | 63,09 | 33,59 | 238,13 | 228,85  | 231,11  | 226,92 | 0    | 1,93  | 7      | 7      | 7,703   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,54  | 62,75 | 34,79 | 231,97 | 222,8   | 224,86  | 220,8  | 0    | 2     | 7      | 7      | 7,772   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,74  | 60,64 | 36,1  | 223,44 | 214,73  | 216,59  | 212,92 | 0    | 1,81  | 7      | 7      | 7,77    | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,72  | 59,48 | 37,24 | 212,01 | 203,72  | 205,39  | 202,06 | 0    | 1,66  | 7      | 7      | 7,605   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 96,98  | 62,19 | 34,79 | 234,97 | 225,78  | 228,04  | 224,03 | 0    | 1,75  | 7      | 7      | 7,872   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 98,98  | 65,43 | 33,55 | 258,51 | 248,04  | 250,94  | 246,05 | 0    | 1,99  | 7      | 7      | 8,343   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,44 | 68,12 | 33,32 | 271,03 | 259,55  | 263,1   | 257,59 | 0    | 1,96  | 7      | 7      | 8,675   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,61 | 64,69 | 36,92 | 227,91 | 218,21  | 221,52  | 217,27 | 0    | 0,94  | 7      | 7      | 8,08    | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,6   | 56,31 | 40,29 | 170,3  | 163,7   | 165,55  | 163,12 | 0    | 0,58  | 7      | 7      | 6,608   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,75  | 60,66 | 37,09 | 217,71 | 209,06  | 211,93  | 208,36 | 0    | 0,7   | 7      | 7      | 7,774   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,87 | 67,78 | 33,09 | 268,4  | 257,15  | 261,02  | 255,59 | 0    | 1,56  | 7      | 7      | 8,536   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,26 | 72,67 | 30,59 | 314,46 | 300,71  | 306,34  | 299,14 | 0    | 1,57  | 7      | 7      | 9,237   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,7  | 76,15 | 30,55 | 339,91 | 324,2   | 331,91  | 323,45 | 0    | 0,75  | 7      | 7      | 9,954   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,47 | 73,75 | 32,72 | 310,6  | 296,3   | 302,44  | 295,14 | 0    | 1,16  | 7      | 7      | 9,739   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,57 | 69,09 | 34,48 | 257,09 | 245,79  | 250,14  | 244,74 | 0    | 1,05  | 7      | 7      | 8,513   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 90,81  | 54,03 | 36,78 | 173,69 | 167,61  | 168,76  | 166,49 | 0    | 1,12  | 7      | 7      | 6,172   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 87,99  | 53,01 | 34,98 | 190,22 | 183,95  | 185,2   | 182,78 | 0    | 1,17  | 7      | 7      | 6,441   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,49  | 59,93 | 35,56 | 227,52 | 218,83  | 221,31  | 217,65 | 0    | 1,18  | 7      | 7      | 7,798   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,52  | 63,96 | 33,56 | 251,15 | 241,22  | 244,72  | 240,16 | 0    | 1,06  | 7      | 7      | 8,121   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,14  | 58,35 | 34,79 | 175,58 | 169,18  | 170,23  | 167,56 | 0,06 | 1,62  | 7      | 7      | 5,897   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,44  | 60,63 | 34,81 | 229,25 | 220,48  | 221,99  | 218,21 | 0    | 2,27  | 7      | 7      | 7,69    | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,35  | 60,53 | 36,82 | 214,38 | 205,93  | 207,42  | 203,93 | 0    | 2     | 7      | 7      | 7,598   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,63 | 71,19 | 34,44 | 290,7  | 277,49  | 281,31  | 274,95 | 0    | 2,54  | 7      | 7      | 9,593   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,48 | 67,27 | 37,21 | 245,96 | 235     | 237,81  | 232,94 | 0    | 2,06  | 7      | 7      | 8,781   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 7394,4 | 7101,96 | 7176,36 | 7047,9 | 0,07 | 54,06 |        |        | 250,011 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,23  | 60,77 | 35,46 |        |         |         |        |      |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг     | Qo      | BHP  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|---------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/12/2024:00 | 9920,54  | 9601,98  | 9664,59  | 9543,16  | 0    | 58,82  | 333,673 | 1383 | 1   |
| 24/01/2124:00 | 17314,97 | 16703,94 | 16840,95 | 16591,06 | 0,07 | 112,88 | 583,684 | 2175 | 1   |
| Итого:        | 7394,43  | 7101,96  | 7176,36  | 7047,9   | 0,07 | 54,06  | 250,011 | 792  | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qкорр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

*Ю. О. Мартовская*  
/Ю. О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТУ 59Р  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mрас=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tза= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0С33

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2    | M2      | V3   | Mг      | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3    | т       | м3   | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,77  | 43,13 | 41,64 | 155,7  | 150,87  | 155,1 | 153,8   | 0,01 | -2,93   | 7      | 7      | 6,281   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,88  | 43,35 | 41,53 | 157,8  | 152,93  | 157,2 | 155,8   | 0    | -2,87   | 7      | 7      | 6,348   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,97  | 47,33 | 43,64 | 172,7  | 166,65  | 171,7 | 169,88  | 0    | -3,23   | 7      | 7      | 7,273   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,45  | 48,29 | 44,16 | 181    | 174,51  | 179,6 | 177,63  | 0    | -3,12   | 7      | 7      | 7,712   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,44  | 47,84 | 40,6  | 192    | 185,59  | 191   | 188,97  | 0    | -3,38   | 7      | 7      | 7,541   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,79  | 44,49 | 43,3  | 159,9  | 154,64  | 159,1 | 157,61  | 0    | -2,97   | 7      | 7      | 6,695   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,44  | 46,99 | 42,45 | 171,6  | 165,74  | 170,6 | 168,86  | 0    | -3,12   | 7      | 7      | 7,037   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,88  | 50,08 | 45,8  | 183    | 175,96  | 181,4 | 179,28  | 0    | -3,32   | 7      | 7      | 8,069   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,6   | 49,03 | 48,57 | 180,2  | 173,06  | 178,2 | 176,19  | 0    | -3,13   | 7      | 7      | 8,418   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,19  | 51,91 | 45,28 | 184,3  | 177,06  | 182,5 | 180,23  | 0    | -3,17   | 7      | 7      | 8,029   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,08  | 51,44 | 46,64 | 184,1  | 176,75  | 182   | 179,76  | 0    | -3,01   | 7      | 7      | 8,257   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,19  | 50,51 | 46,68 | 185,3  | 178,03  | 183,4 | 181,21  | 0    | -3,18   | 7      | 7      | 8,324   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,33  | 50,05 | 47,28 | 185,4  | 178,09  | 183,5 | 181,35  | 0    | -3,26   | 7      | 7      | 8,429   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,48  | 51,05 | 46,43 | 194,7  | 187     | 192,8 | 190,47  | 0,01 | -3,47   | 7      | 7      | 8,694   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,54  | 52,46 | 47,08 | 200,3  | 192,1   | 198,4 | 195,87  | 0    | -3,77   | 7      | 7      | 9,059   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,89 | 54,13 | 47,76 | 205,4  | 196,63  | 203,3 | 200,52  | 0    | -3,89   | 7      | 7      | 9,41    | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,16 | 54,35 | 47,81 | 204,7  | 195,92  | 202,7 | 199,95  | 0    | -4,03   | 7      | 7      | 9,385   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,31  | 50,53 | 46,78 | 185,7  | 178,4   | 184,1 | 181,92  | 0    | -3,52   | 7      | 7      | 8,356   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,4   | 51,76 | 46,64 | 200,3  | 192,24  | 198,8 | 196,31  | 0    | -4,07   | 7      | 7      | 8,979   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,63 | 55,95 | 45,68 | 220,6  | 211,24  | 219,2 | 215,98  | 0    | -4,74   | 7      | 7      | 9,669   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,66 | 59,8  | 43,86 | 253,4  | 242,27  | 252,1 | 247,96  | 0    | -5,69   | 7      | 7      | 10,654  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,2  | 59,25 | 47,95 | 234,7  | 223,78  | 232,3 | 228,55  | 0    | -4,77   | 7      | 7      | 10,765  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,9  | 57,62 | 49,28 | 228,6  | 218,02  | 226,3 | 222,83  | 0    | -4,81   | 7      | 7      | 10,776  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,31 | 53,92 | 49,39 | 203,4  | 194,51  | 201,2 | 198,47  | 0    | -3,96   | 7      | 7      | 9,629   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,27  | 49    | 42,27 | 200,6  | 193,54  | 199,4 | 197,17  | 0    | -3,63   | 7      | 7      | 8,184   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,66  | 48,38 | 40,28 | 209,3  | 202,31  | 208,5 | 206,21  | 0    | -3,9    | 7      | 7      | 8,15    | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,32  | 50,56 | 45,76 | 195,1  | 187,56  | 193,6 | 191,29  | 0    | -3,73   | 7      | 7      | 8,594   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,86  | 51,63 | 46,23 | 196,7  | 188,87  | 195,2 | 192,78  | 0,01 | -3,91   | 7      | 7      | 8,743   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,87  | 49,13 | 44,74 | 148    | 142,51  | 146,7 | 145,04  | 0,01 | -2,53   | 7      | 7      | 6,384   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,26  | 49,87 | 46,39 | 194,2  | 186,69  | 191,7 | 189,47  | 0    | -2,78   | 7      | 7      | 8,675   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,05  | 51,09 | 46,96 | 193,8  | 186,04  | 191,3 | 188,97  | 0    | -2,93   | 7      | 7      | 8,753   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,22 | 57,99 | 48,23 | 228,5  | 218,02  | 225   | 221,51  | 0    | -3,49   | 7      | 7      | 10,546  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,73 | 54,46 | 50,27 | 207,5  | 198,22  | 204,1 | 201,3   | 0    | -3,08   | 7      | 7      | 9,987   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 6398,5 | 6145,75 | 6342  | 6263,14 | 0,04 | -117,39 |        |        | 281,805 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,81  | 51,13 | 45,67 |        |         |       |         |      |         | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3   | Mг       | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3   | т        | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 117375,7 | 114064,41 | 117300,2 | 116050,02 | 2,87 | -1985,61 | 3738,654 | 22528 | 191 |
| 24/01/2124:00 | 123774,2 | 120210,16 | 123642,2 | 122313,16 | 2,91 | -2103    | 4020,459 | 23320 | 191 |
| Итого:        | 6398,5   | 6145,75   | 6342     | 6263,14   | 0,04 | -117,39  | 281,805  | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =   | 0,0000 |
| Qi/Траб х<br>Тнш   |        |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись / Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/  
Подпись / Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТУ 30Р  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"  
Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-2)  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные раскоды:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор N: 8848  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD63E ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг    | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,09  | 47,5  | 37,59 | 123,95 | 120,09  | 119,67 | 118,42  | 0  | 1,67  | 7      | 7      | 4,514   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,22  | 47,76 | 37,46 | 126,35 | 122,4   | 121,39 | 120,13  | 0  | 2,27  | 7      | 7      | 4,583   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,72  | 52,61 | 39,11 | 148,88 | 143,57  | 143,01 | 141,15  | 0  | 2,42  | 7      | 7      | 5,625   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,75  | 53,06 | 39,69 | 149,39 | 144     | 144,26 | 142,4   | 0  | 1,6   | 7      | 7      | 5,721   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,62  | 52,07 | 36,55 | 158,99 | 153,68  | 154,3  | 152,35  | 0  | 1,33  | 7      | 7      | 5,62    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,1   | 48,91 | 39,19 | 127,89 | 123,66  | 123,65 | 122,26  | 0  | 1,4   | 7      | 7      | 4,845   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,91  | 51,02 | 38,89 | 140,85 | 136,04  | 135,79 | 134,15  | 0  | 1,89  | 7      | 7      | 5,293   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,38  | 56,15 | 40,23 | 161,19 | 154,95  | 155,71 | 153,43  | 0  | 1,52  | 7      | 7      | 6,243   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,98  | 55,91 | 42,07 | 156,75 | 150,52  | 151,55 | 149,36  | 0  | 1,16  | 7      | 7      | 6,345   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,53  | 57,3  | 40,23 | 159,94 | 153,61  | 154,93 | 152,59  | 0  | 1,02  | 7      | 7      | 6,191   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,43  | 56,84 | 41,59 | 158    | 151,65  | 152,87 | 150,59  | 0  | 1,06  | 7      | 7      | 6,319   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,49  | 55,69 | 41,8  | 156,27 | 150,1   | 151,2  | 149,02  | 0  | 1,08  | 7      | 7      | 6,286   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,68  | 55,58 | 42,1  | 157,53 | 151,29  | 152,27 | 150,11  | 0  | 1,18  | 7      | 7      | 6,381   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,8   | 57,1  | 40,7  | 167,95 | 161,28  | 162,52 | 160,11  | 0  | 1,17  | 7      | 7      | 6,576   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,95  | 59,18 | 40,77 | 182,02 | 174,48  | 176,09 | 173,25  | 0  | 1,23  | 7      | 7      | 7,127   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,24 | 59,82 | 42,42 | 178,73 | 171,04  | 172,81 | 169,98  | 0  | 1,06  | 7      | 7      | 7,274   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,44 | 58,24 | 44,2  | 165,38 | 158,25  | 159,8  | 157,29  | 0  | 0,96  | 7      | 7      | 7,012   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,55  | 54,09 | 43,46 | 148,14 | 142,29  | 143,33 | 141,38  | 0  | 0,91  | 7      | 7      | 6,196   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,66  | 56,43 | 42,23 | 163,92 | 157,28  | 158,64 | 156,29  | 0  | 0,99  | 7      | 7      | 6,654   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,99 | 59,96 | 42,03 | 179,71 | 172,04  | 173,96 | 171,09  | 0  | 0,95  | 7      | 7      | 7,246   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,15 | 63,39 | 40,76 | 198,03 | 189,28  | 191,85 | 188,34  | 0  | 0,94  | 7      | 7      | 7,737   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,46 | 65,43 | 42,03 | 204,79 | 195,21  | 198,24 | 194,38  | 0  | 0,83  | 7      | 7      | 8,234   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,21 | 65,96 | 41,25 | 211,11 | 201,26  | 204,55 | 200,51  | 0  | 0,75  | 7      | 7      | 8,335   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,61 | 59,15 | 44,46 | 166,63 | 159,31  | 161,2  | 158,6   | 0  | 0,71  | 7      | 7      | 7,101   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,29  | 51,82 | 39,47 | 152,56 | 147,18  | 148,37 | 146,51  | 0  | 0,67  | 7      | 7      | 5,815   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,95  | 52,05 | 36,9  | 167,4  | 161,77  | 163    | 160,95  | 0  | 0,82  | 7      | 7      | 5,972   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,8   | 56,6  | 40,2  | 169,65 | 163,02  | 164,5  | 162,05  | 0  | 0,97  | 7      | 7      | 6,563   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,2   | 58,23 | 39,97 | 170,92 | 164,07  | 165,65 | 163,09  | 0  | 0,98  | 7      | 7      | 6,574   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,2   | 53,86 | 40,34 | 121,79 | 117,25  | 118,05 | 116,47  | 0  | 0,78  | 7      | 7      | 4,737   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,62  | 56,07 | 40,55 | 168,88 | 162,31  | 163,56 | 161,19  | 0  | 1,12  | 7      | 7      | 6,591   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,43  | 56,58 | 41,85 | 165,99 | 159,34  | 160,59 | 158,2   | 0  | 1,14  | 7      | 7      | 6,68    | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,67 | 64,63 | 42,04 | 203,45 | 194,04  | 196,72 | 193     | 0  | 1,04  | 7      | 7      | 8,185   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,94 | 60,58 | 44,36 | 176,81 | 168,86  | 170,76 | 167,89  | 0  | 0,97  | 7      | 7      | 7,514   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 5389,8 | 5175,12 | 5214,7 | 5136,53 | 0  | 38,59 |        |        | 212,089 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,15  | 56,35 | 40,8  |        |         |        |         |    |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1        | M1        | V2        | M2        | V3   | Mг     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------|-----|
|               | м3        | т         | м3        | т         | м3   | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 108817,79 | 105568,45 | 106299,36 | 105152,9  | 0,51 | 415,55 | 3682,929 | 28030 | 135 |
| 24/01/2124:00 | 114207,63 | 110743,57 | 111514,15 | 110289,43 | 0,51 | 454,14 | 3895,018 | 28822 | 135 |
| Итого:        | 5389,84   | 5175,12   | 5214,79   | 5136,53   | 0    | 38,59  | 212,089  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qкorr =<br>Qi/Трабх<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Март /Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП

ИНЖЕНТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-3)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xCA85

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг    | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,25  | 48,75 | 36,5  | 131,05 | 126,96  | 127,79 | 126,42  | 0  | 0,54  | 7      | 7      | 4,637   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,42  | 48,83 | 36,59 | 131,05 | 126,93  | 127,75 | 126,32  | 0  | 0,61  | 7      | 7      | 4,644   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,7   | 52,75 | 38,95 | 146,21 | 140,99  | 142,07 | 140,22  | 0  | 0,77  | 7      | 7      | 5,498   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,99  | 52,98 | 40,01 | 145,55 | 140,27  | 141,36 | 139,52  | 0  | 0,75  | 7      | 7      | 5,617   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,86  | 52,79 | 36,07 | 160,29 | 154,9   | 156,15 | 154,14  | 0  | 0,76  | 7      | 7      | 5,59    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,33  | 49,91 | 38,42 | 134,32 | 129,84  | 130,76 | 129,26  | 0  | 0,58  | 7      | 7      | 4,993   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 90,13  | 52,29 | 37,84 | 145,1  | 140,12  | 141,15 | 139,37  | 0  | 0,75  | 7      | 7      | 5,305   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,58  | 57,19 | 39,39 | 165,95 | 159,49  | 161,05 | 158,65  | 0  | 0,84  | 7      | 7      | 6,292   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 98,22  | 56,07 | 42,15 | 158,51 | 152,19  | 153,56 | 151,35  | 0  | 0,84  | 7      | 7      | 6,428   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,78  | 57,09 | 40,69 | 160,3  | 153,95  | 155,41 | 153,08  | 0  | 0,87  | 7      | 7      | 6,273   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,68  | 57,28 | 41,4  | 160,77 | 154,3   | 155,73 | 153,38  | 0  | 0,92  | 7      | 7      | 6,4     | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,76  | 56,14 | 41,62 | 156,34 | 150,13  | 151,48 | 149,23  | 0  | 0,9   | 7      | 7      | 6,26    | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,94  | 55,97 | 41,97 | 156,99 | 150,72  | 152,04 | 149,87  | 0  | 0,85  | 7      | 7      | 6,336   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 98,06  | 57,01 | 41,05 | 165,08 | 158,49  | 159,93 | 157,55  | 0  | 0,94  | 7      | 7      | 6,516   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 100,19 | 59,48 | 40,71 | 178,51 | 171,11  | 172,9  | 170,06  | 0  | 1,05  | 7      | 7      | 6,983   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,52 | 60,24 | 42,28 | 178,21 | 170,54  | 172,45 | 169,55  | 0  | 0,99  | 7      | 7      | 7,23    | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,74 | 59,45 | 43,29 | 169,64 | 162,3   | 164,1  | 161,44  | 0  | 0,86  | 7      | 7      | 7,044   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,83  | 54,64 | 43,19 | 148,56 | 142,66  | 143,94 | 141,97  | 0  | 0,69  | 7      | 7      | 6,173   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,93  | 57,49 | 41,44 | 169,78 | 162,87  | 164,59 | 162,1   | 0  | 0,77  | 7      | 7      | 6,764   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 102,22 | 61,96 | 40,26 | 187,11 | 179,06  | 181,41 | 178,23  | 0  | 0,83  | 7      | 7      | 7,229   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,48 | 65,24 | 39,24 | 206,89 | 197,69  | 200,7  | 196,84  | 0  | 0,85  | 7      | 7      | 7,779   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,81 | 67,44 | 40,37 | 214,71 | 204,61  | 208,13 | 203,84  | 0  | 0,77  | 7      | 7      | 8,293   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,55 | 67,19 | 40,36 | 214,51 | 204,45  | 208,04 | 203,82  | 0  | 0,63  | 7      | 7      | 8,287   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 104,02 | 60,66 | 43,36 | 169,93 | 162,39  | 164,75 | 161,95  | 0  | 0,44  | 7      | 7      | 7,061   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,6   | 52,91 | 38,69 | 154,32 | 148,85  | 150,46 | 148,51  | 0  | 0,34  | 7      | 7      | 5,763   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 89,16  | 53,47 | 35,69 | 170,44 | 164,67  | 166,42 | 164,19  | 0  | 0,48  | 7      | 7      | 5,881   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,99  | 57,44 | 39,55 | 171,95 | 165,21  | 167,15 | 164,6   | 0  | 0,61  | 7      | 7      | 6,546   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,5   | 59,12 | 39,38 | 177,07 | 169,93  | 172,07 | 169,28  | 0  | 0,65  | 7      | 7      | 6,709   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,48  | 54,57 | 39,91 | 125,52 | 120,81  | 121,74 | 120,05  | 0  | 0,76  | 7      | 7      | 4,826   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,88  | 56,59 | 40,29 | 170,84 | 164,15  | 165,62 | 163,15  | 0  | 1     | 7      | 7      | 6,624   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,7   | 57,41 | 41,29 | 169,8  | 162,96  | 164,64 | 162,15  | 0  | 0,81  | 7      | 7      | 6,743   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,93 | 66,07 | 40,86 | 204,94 | 195,41  | 198,29 | 194,39  | 0  | 1,02  | 7      | 7      | 8,013   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,3  | 61,4  | 43,9  | 179,7  | 171,58  | 173,65 | 170,66  | 0  | 0,92  | 7      | 7      | 7,556   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 5479,9 | 5260,53 | 5317,2 | 5235,14 | 0  | 25,39 |        |        | 212,293 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,41  | 57,2  | 40,2  |        |         |        |         |    |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1        | M1        | V2        | M2        | V3   | Mг     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----------|-------|-----|
|               | м3        | т         | м3        | т         | м3   | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 120486,23 | 116918,6  | 118046,74 | 116632,58 | 6,69 | 286,02 | 3749,263 | 28027 | 138 |
| 24/01/2124:00 | 125966,17 | 122179,13 | 123364,02 | 121867,72 | 6,69 | 311,41 | 3961,556 | 28819 | 138 |
| Итого:        | 5479,94   | 5260,53   | 5317,28   | 5235,14   | 0    | 25,39  | 212,293  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/шр) |        |
| Qкorr =<br>Qi/Траб x<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

Исполнитель СЧМ БЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-4)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M пас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ09Е

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2      | M2      | V3 | Mг     | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|----|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3      | т       | м3 | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,07  | 48,62 | 36,45 | 116,41 | 112,78  | 110,87  | 109,64  | 0  | 3,14   | 7      | 7      | 4,112   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,16  | 48,5  | 36,66 | 116,27 | 112,66  | 110,52  | 109,3   | 0  | 3,36   | 7      | 7      | 4,13    | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,35  | 51,61 | 39,74 | 121,96 | 117,64  | 115,47  | 114,03  | 0  | 3,61   | 7      | 7      | 4,678   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,74  | 52    | 40,74 | 124,42 | 119,91  | 117,83  | 116,34  | 0  | 3,57   | 7      | 7      | 4,888   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,67  | 51,26 | 37,41 | 132,46 | 128,02  | 125,97  | 124,44  | 0  | 3,58   | 7      | 7      | 4,79    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,09  | 49,49 | 38,6  | 116,73 | 112,87  | 110,84  | 109,56  | 0  | 3,31   | 7      | 7      | 4,359   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,78  | 51,27 | 38,51 | 124,41 | 120,15  | 117,87  | 116,42  | 0  | 3,73   | 7      | 7      | 4,629   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,28  | 56,08 | 40,2  | 144,55 | 138,95  | 136,79  | 134,81  | 0  | 4,14   | 7      | 7      | 5,595   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,95  | 55,01 | 42,94 | 137,31 | 131,83  | 130,03  | 128,18  | 0  | 3,65   | 7      | 7      | 5,671   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,54  | 55,69 | 41,85 | 136,94 | 131,52  | 129,93  | 128,07  | 0  | 3,45   | 7      | 7      | 5,516   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,41  | 55,59 | 42,82 | 134,08 | 128,7   | 127,13  | 125,3   | 0  | 3,4    | 7      | 7      | 5,52    | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,52  | 54,66 | 42,86 | 132,12 | 126,93  | 125,3   | 123,59  | 0  | 3,34   | 7      | 7      | 5,446   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,64  | 54,52 | 43,12 | 130,32 | 125,18  | 123,48  | 121,8   | 0  | 3,38   | 7      | 7      | 5,407   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,81  | 55,76 | 42,05 | 142,05 | 136,39  | 134,64  | 132,71  | 0  | 3,68   | 7      | 7      | 5,746   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,89  | 57,81 | 42,08 | 150,53 | 144,31  | 142,71  | 140,5   | 0  | 3,81   | 7      | 7      | 6,087   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,27 | 58,46 | 43,81 | 151,33 | 144,84  | 143,44  | 141,19  | 0  | 3,65   | 7      | 7      | 6,359   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,5  | 57,37 | 45,13 | 140,66 | 134,59  | 133,33  | 131,32  | 0  | 3,27   | 7      | 7      | 6,09    | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,59  | 53,25 | 44,34 | 126    | 121,02  | 119,55  | 118     | 0  | 3,02   | 7      | 7      | 5,374   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,68  | 55,68 | 43    | 141,27 | 135,56  | 134,04  | 132,12  | 0  | 3,44   | 7      | 7      | 5,838   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,92 | 59,6  | 42,32 | 158,72 | 151,92  | 150,57  | 148,13  | 0  | 3,79   | 7      | 7      | 6,445   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,13 | 63,82 | 40,31 | 184,68 | 176,48  | 175,55  | 172,29  | 0  | 4,19   | 7      | 7      | 7,141   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,58 | 68,05 | 39,53 | 201,28 | 191,84  | 191,78  | 187,78  | 0  | 4,06   | 7      | 7      | 7,611   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,33 | 65,71 | 41,62 | 187,2  | 178,48  | 178,03  | 174,54  | 0  | 3,94   | 7      | 7      | 7,457   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,92 | 58,57 | 45,35 | 142,37 | 136,06  | 135,03  | 132,9   | 0  | 3,16   | 7      | 7      | 6,188   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,49  | 50,87 | 40,62 | 127,07 | 122,57  | 120,95  | 119,49  | 0  | 3,08   | 7      | 7      | 4,979   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,87  | 51,06 | 37,81 | 138,03 | 133,38  | 131,49  | 129,91  | 0  | 3,47   | 7      | 7      | 5,045   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,63  | 55,27 | 41,36 | 143,48 | 137,92  | 136,13  | 134,21  | 0  | 3,71   | 7      | 7      | 5,71    | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,28  | 57,16 | 41,12 | 151,22 | 145,16  | 143,45  | 141,3   | 0  | 3,86   | 7      | 7      | 5,982   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,03  | 55,8  | 38,23 | 115,75 | 111,46  | 109,88  | 108,29  | 0  | 3,17   | 7      | 7      | 4,266   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,85  | 60,83 | 36,02 | 182,19 | 175,05  | 173,11  | 170,18  | 0  | 4,87   | 7      | 7      | 6,318   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,42  | 62,52 | 35,9  | 182,77 | 175,42  | 174,03  | 170,92  | 0  | 4,5    | 7      | 7      | 6,311   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,61 | 65,29 | 41,32 | 182,92 | 174,5   | 173,77  | 170,41  | 0  | 4,09   | 7      | 7      | 7,236   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,1  | 65,49 | 39,61 | 186,96 | 178,54  | 178,14  | 174,7   | 0  | 3,84   | 7      | 7      | 7,097   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 4804,4 | 4612,63 | 4561,65 | 4492,37 | 0  | 120,26 |        |        | 188,021 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,15  | 56,44 | 40,71 |        |         |         |         |    |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3 | Mг     | Qo      | ВНР  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|--------|---------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3 | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/12/2024:00 | 16020,75 | 15579,21 | 15375,13 | 15185,23 | 0  | 393,98 | 429,516 | 5070 | 5   |
| 24/01/2124:00 | 20825,21 | 20191,84 | 19936,78 | 19677,6  | 0  | 514,24 | 617,537 | 5862 | 5   |
| Итого:        | 4804,46  | 4612,63  | 4561,65  | 4492,37  | 0  | 120,26 | 188,021 | 792  | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "ЭК "Домоуправ" Договор N: 8648  
Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР. Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 05911818  
Посуточный архив

| Дата       | G1       | G2       | Gd1   | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1       | V2       | HC | BHP | V3   | ВОС |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|----------|----------|----|-----|------|-----|
|            | т        | т        | т     | °C     | °C    | °C    | Мпа  | Мпа  | Гкал   | м3       | м3       | ч  | ч   | м3   |     |
| 23.12.2020 | 302,08   | 302,08   | 0,00  | 84,53  | 49,18 | 35,35 | 1,02 | 0,78 | 10,66  | 304,50   | 312,30   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 24.12.2020 | 323,01   | 323,01   | 0,00  | 84,77  | 49,74 | 35,03 | 1,01 | 0,79 | 11,26  | 325,70   | 334,00   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 25.12.2020 | 388,58   | 388,58   | 0,00  | 91,63  | 54,50 | 37,14 | 0,99 | 0,80 | 14,45  | 392,90   | 403,50   | OK | 24  | 0,03 |     |
| 26.12.2020 | 390,66   | 390,66   | 0,00  | 92,06  | 55,20 | 36,86 | 1,00 | 0,79 | 14,42  | 395,10   | 405,80   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 27.12.2020 | 392,87   | 392,87   | 0,00  | 88,01  | 53,22 | 34,79 | 0,97 | 0,81 | 13,67  | 397,00   | 406,90   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 28.12.2020 | 340,58   | 340,58   | 0,00  | 87,54  | 52,77 | 34,77 | 1,02 | 0,79 | 11,87  | 344,00   | 352,70   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 29.12.2020 | 400,78   | 400,78   | 0,00  | 89,55  | 54,80 | 34,74 | 0,99 | 0,81 | 13,97  | 405,40   | 415,50   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 30.12.2020 | 461,91   | 461,91   | 0,00  | 96,11  | 59,18 | 36,94 | 0,97 | 0,82 | 17,03  | 468,30   | 481,00   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 31.12.2020 | 440,63   | 440,63   | 0,00  | 97,54  | 58,67 | 38,88 | 0,98 | 0,81 | 17,18  | 446,60   | 459,30   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 01.01.2021 | 439,58   | 439,58   | 0,00  | 97,04  | 59,21 | 37,83 | 0,96 | 0,82 | 16,66  | 445,70   | 458,00   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 02.01.2021 | 429,44   | 429,44   | 0,00  | 97,95  | 59,36 | 38,59 | 0,98 | 0,81 | 16,60  | 435,60   | 447,60   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 03.01.2021 | 417,81   | 417,81   | 0,00  | 96,86  | 58,69 | 38,17 | 0,98 | 0,81 | 15,97  | 423,60   | 435,20   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 04.01.2021 | 411,82   | 411,82   | 0,00  | 97,22  | 57,76 | 39,46 | 0,98 | 0,81 | 16,25  | 417,40   | 429,00   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 05.01.2021 | 416,83   | 416,83   | 0,00  | 97,26  | 57,80 | 39,45 | 0,97 | 0,81 | 16,46  | 422,60   | 434,10   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 06.01.2021 | 477,48   | 477,48   | 0,00  | 99,58  | 61,21 | 38,37 | 0,95 | 0,82 | 18,34  | 484,90   | 498,20   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 07.01.2021 | 473,77   | 473,77   | 0,00  | 101,71 | 62,26 | 39,45 | 0,96 | 0,81 | 18,70  | 481,40   | 495,10   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 08.01.2021 | 423,23   | 423,23   | 0,00  | 101,71 | 60,65 | 41,06 | 0,99 | 0,80 | 17,39  | 429,90   | 442,10   | OK | 24  | 0,02 |     |
| 09.01.2021 | 387,56   | 387,56   | 0,00  | 96,97  | 57,52 | 39,44 | 1,00 | 0,79 | 15,30  | 393,20   | 403,20   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 10.01.2021 | 441,64   | 441,64   | 0,00  | 98,23  | 59,25 | 38,98 | 0,97 | 0,81 | 17,24  | 448,50   | 459,80   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 11.01.2021 | 464,94   | 464,94   | 0,00  | 101,63 | 62,04 | 39,60 | 0,98 | 0,81 | 18,46  | 472,70   | 485,50   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 12.01.2021 | 529,20   | 529,20   | 0,00  | 103,92 | 65,26 | 38,65 | 0,96 | 0,82 | 20,48  | 538,40   | 554,20   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 13.01.2021 | 550,76   | 550,76   | 0,00  | 106,90 | 67,66 | 39,23 | 0,94 | 0,82 | 21,65  | 560,30   | 578,90   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 14.01.2021 | 549,03   | 549,03   | 0,00  | 106,59 | 67,23 | 39,36 | 0,95 | 0,83 | 21,59  | 558,20   | 577,20   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 15.01.2021 | 417,18   | 417,18   | 0,00  | 102,03 | 60,42 | 41,61 | 0,99 | 0,82 | 17,38  | 423,20   | 436,60   | OK | 24  | 0,04 |     |
| 16.01.2021 | 402,48   | 402,48   | 0,00  | 90,63  | 54,98 | 35,66 | 0,98 | 0,83 | 14,25  | 407,20   | 417,40   | OK | 24  | 0,02 |     |
| 17.01.2021 | 437,50   | 437,50   | 0,00  | 88,58  | 54,91 | 33,67 | 0,98 | 0,84 | 14,70  | 442,60   | 453,20   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 18.01.2021 | 488,81   | 488,81   | 0,00  | 96,77  | 60,96 | 35,81 | 0,97 | 0,83 | 17,44  | 495,80   | 509,50   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 19.01.2021 | 458,77   | 458,77   | 0,00  | 97,46  | 60,39 | 37,08 | 0,97 | 0,83 | 16,90  | 465,00   | 478,80   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 20.01.2021 | 331,64   | 331,74   | -0,10 | 85,75  | 50,25 | 35,51 | 0,83 | 0,67 | 11,93  | 334,00   | 346,70   | OK | 24  | 0,33 |     |
| 21.01.2021 | 416,43   | 416,43   | 0,00  | 96,48  | 57,07 | 39,41 | 0,97 | 0,84 | 16,21  | 418,20   | 437,40   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 22.01.2021 | 409,15   | 409,15   | 0,00  | 98,09  | 57,23 | 40,86 | 0,97 | 0,83 | 16,61  | 411,00   | 430,30   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 23.01.2021 | 495,89   | 495,89   | 0,00  | 106,32 | 64,23 | 42,09 | 0,95 | 0,84 | 20,91  | 499,80   | 524,80   | OK | 24  | 0,00 |     |
| 24.01.2021 | 411,94   | 411,94   | 0,00  | 103,98 | 59,28 | 44,70 | 0,98 | 0,83 | 18,43  | 414,30   | 435,00   | OK | 24  | 0,01 |     |
| Итого:     | 14123,97 | 14124,07 |       |        |       |       |      |      | 540,36 | 14303,00 | 14738,80 |    | 792 | 0,59 | 0   |
| Средние:   |          |          |       | 96,41  | 58,27 | 38,14 | 0,97 | 0,81 |        |          |          |    |     |      |     |

| Дата       | Qобщ    | V1        | V2        | Vd       | G1        | G2        | Gподп | BHP   | ВОС | V3     |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|
|            | Гкал    | м3        | м3        | м3       | т         | т         | т     | ч     | ч   | м3     |
| 22.12.2020 | 5676,56 | 197528,01 | 203440,86 | -5912,85 | 196615,63 | 196595,94 | 19,69 | 19622 |     | 101,16 |
| 24.01.2021 | 6216,92 | 211831,01 | 218179,66 | -6348,65 | 210739,60 | 210720,01 | 19,59 | 20414 |     | 101,75 |
| ИТОГО:     | 540,36  | 14303,00  | 14738,80  | -435,80  | 14123,97  | 14124,07  | -0,10 | 792   | 0   | 0,59   |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п 61 Методики №99/шр)  
Qконтр = \_\_\_\_\_  
Qi/Трабх \_\_\_\_\_  
Тнш \_\_\_\_\_

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО ЭК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



*Ю.О. Мартвская*  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ИНСПЕКТОР СТП ЭЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Теплоучислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Txa= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x57E0

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2     | V3 | Mг    | P1     | P2     | Qo      | BHP | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|----|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т      | м3 | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,99  | 45,08 | 39,91 | 171,8  | 166,46  | 166,9  | 165,31 | 0  | 1,15  | 7      | 7      | 6,643   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,09  | 45,01 | 40,08 | 176,4  | 170,9   | 171,6  | 169,96 | 0  | 0,94  | 7      | 7      | 6,849   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,42  | 49,95 | 41,47 | 208,9  | 201,5   | 203,3  | 200,96 | 0  | 0,54  | 7      | 7      | 8,362   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,69  | 50,12 | 42,57 | 204,1  | 196,72  | 198,4  | 196,05 | 0  | 0,67  | 7      | 7      | 8,382   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,56  | 48,87 | 39,69 | 213,8  | 206,64  | 208,5  | 206,19 | 0  | 0,45  | 7      | 7      | 8,21    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88     | 45,53 | 42,47 | 178,4  | 172,5   | 173,3  | 171,62 | 0  | 0,88  | 7      | 7      | 7,329   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,7   | 48,24 | 41,46 | 194,3  | 187,65  | 189,1  | 187,06 | 0  | 0,59  | 7      | 7      | 7,787   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,23  | 54,82 | 41,41 | 237,5  | 228,3   | 231,7  | 228,46 | 0  | -0,16 | 7      | 7      | 9,473   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,9   | 52,44 | 45,46 | 220,8  | 212,02  | 214,7  | 211,96 | 0  | 0,06  | 7      | 7      | 9,655   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,48  | 55,72 | 41,76 | 226,8  | 217,85  | 221,1  | 217,95 | 0  | -0,1  | 7      | 7      | 9,111   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,34  | 55,11 | 43,23 | 219,2  | 210,42  | 213,4  | 210,37 | 0  | 0,05  | 7      | 7      | 9,117   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,44  | 53,3  | 44,14 | 211,8  | 203,42  | 206    | 203,28 | 0  | 0,14  | 7      | 7      | 8,991   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,57  | 53,4  | 44,17 | 217,4  | 208,78  | 211,5  | 208,69 | 0  | 0,09  | 7      | 7      | 9,235   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,73  | 54,64 | 43,09 | 230,1  | 220,95  | 224,4  | 221,29 | 0  | -0,34 | 7      | 7      | 9,539   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,8   | 56,38 | 43,42 | 247,7  | 237,5   | 241,8  | 238,25 | 0  | -0,75 | 7      | 7      | 10,334  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,17 | 58,01 | 44,16 | 245,1  | 234,56  | 239    | 235,29 | 0  | -0,73 | 7      | 7      | 10,385  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,35 | 55,88 | 46,47 | 224,1  | 214,47  | 218    | 214,83 | 0  | -0,36 | 7      | 7      | 9,994   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,44  | 50,41 | 47,03 | 197,2  | 189,4   | 191,3  | 189,04 | 0  | 0,36  | 7      | 7      | 8,923   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,57  | 52,37 | 46,2  | 219,8  | 210,93  | 213,9  | 211,19 | 0  | -0,26 | 7      | 7      | 9,758   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,77 | 56,35 | 45,42 | 235,2  | 225,18  | 229,3  | 225,94 | 0  | -0,76 | 7      | 7      | 10,249  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,94 | 61,42 | 42,52 | 276,2  | 264,01  | 270,4  | 265,72 | 0  | -1,71 | 7      | 7      | 11,257  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,4  | 63,41 | 43,99 | 282,7  | 269,5   | 276,1  | 271,04 | 0  | -1,54 | 7      | 7      | 11,897  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,2  | 64,95 | 42,25 | 298,1  | 284,22  | 291,3  | 285,68 | 0  | -1,46 | 7      | 7      | 12,057  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,77 | 56,73 | 47,04 | 224,6  | 214,7   | 218,4  | 215,15 | 0  | -0,45 | 7      | 7      | 10,134  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,2   | 47,63 | 43,57 | 200,4  | 193,36  | 195,2  | 193,12 | 0  | 0,24  | 7      | 7      | 8,43    | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,8   | 49,41 | 39,39 | 226    | 218,4   | 220,9  | 218,36 | 0  | 0,04  | 7      | 7      | 8,606   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,55  | 55,6  | 40,95 | 250,1  | 240,36  | 244,7  | 241,21 | 0  | -0,85 | 7      | 7      | 9,86    | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,22  | 57,53 | 40,69 | 249,1  | 239,1   | 243,4  | 239,65 | 0  | -0,55 | 7      | 7      | 9,759   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,03  | 51,71 | 42,32 | 216,9  | 208,86  | 211,5  | 208,86 | 0  | 0     | 7      | 7      | 8,85    | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,41  | 54,38 | 42,03 | 233,2  | 224,17  | 227,6  | 224,48 | 0  | -0,31 | 7      | 7      | 9,444   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,3   | 54,4  | 43,9  | 218,7  | 209,91  | 213,1  | 210,17 | 0  | -0,26 | 7      | 7      | 9,229   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,54 | 63,05 | 43,49 | 275,7  | 263     | 269,4  | 264,53 | 0  | -1,53 | 7      | 7      | 11,48   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,97 | 57,52 | 47,45 | 238,5  | 227,75  | 232,1  | 228,54 | 0  | -0,79 | 7      | 7      | 10,843  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 7470,6 | 7173,49 | 7281,3 | 7180,2 | 0  | -6,71 |        |        | 310,172 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,04  | 53,92 | 43,12 |        |         |        |        |    |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3 | Mг      | Qo       | BHP   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----|---------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3 | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 122734,7 | 119150,48 | 118856,3 | 117501,99 | 0  | 1648,49 | 3887,463 | 20147 | 24  |
| 24/01/2124:00 | 130205,3 | 126323,97 | 126137,6 | 124682,19 | 0  | 1641,78 | 4197,635 | 20939 | 24  |
| Итого:        | 7470,6   | 7173,49   | 7281,3   | 7180,2    | 0  | -6,71   | 310,172  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорт =<br>Qi/Траб x<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
/Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8648

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M вас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD02С

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг     | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85     | 44,43 | 40,57 | 103,34 | 100,15  | 102    | 101,06  | 0  | -0,91  | 7      | 7      | 4,061   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,26  | 45,09 | 40,17 | 111,15 | 107,66  | 109,67 | 108,62  | 0  | -0,96  | 7      | 7      | 4,324   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 92,51  | 49,99 | 42,52 | 128,23 | 123,59  | 126    | 124,5   | 0  | -0,91  | 7      | 7      | 5,26    | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,43  | 48,61 | 43,82 | 125,16 | 120,67  | 122,98 | 121,61  | 0  | -0,94  | 7      | 7      | 5,291   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,44  | 47,91 | 40,53 | 129,48 | 125,18  | 127,67 | 126,29  | 0  | -1,11  | 7      | 7      | 5,079   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,03  | 45,88 | 42,15 | 107,77 | 104,19  | 106,18 | 105,13  | 0  | -0,94  | 7      | 7      | 4,395   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 90,48  | 48,42 | 42,06 | 125,61 | 121,24  | 123,62 | 122,26  | 0  | -1,02  | 7      | 7      | 5,104   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,73  | 52,58 | 44,15 | 136,87 | 131,53  | 134,36 | 132,64  | 0  | -1,11  | 7      | 7      | 5,816   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 98,05  | 50,51 | 47,54 | 130,14 | 124,94  | 127,5  | 125,95  | 0  | -1,01  | 7      | 7      | 5,949   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,61  | 54,85 | 42,76 | 141,54 | 135,92  | 139,01 | 137,07  | 0  | -1,15  | 7      | 7      | 5,822   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,5   | 54,06 | 44,44 | 138,37 | 132,77  | 135,74 | 133,89  | 0  | -1,12  | 7      | 7      | 5,912   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,32  | 52,43 | 44,89 | 132,75 | 127,53  | 130,24 | 128,57  | 0  | -1,04  | 7      | 7      | 5,731   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,81  | 52,76 | 45,05 | 136,55 | 131,15  | 133,87 | 132,12  | 0  | -0,97  | 7      | 7      | 5,916   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,85  | 54,27 | 43,58 | 143,35 | 137,67  | 140,65 | 138,72  | 0  | -1,05  | 7      | 7      | 6,009   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 100,27 | 56,62 | 43,65 | 153,88 | 147,51  | 150,88 | 148,63  | 0  | -1,12  | 7      | 7      | 6,453   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,3  | 56,34 | 45,96 | 149,34 | 142,92  | 146,25 | 144,09  | 0  | -1,17  | 7      | 7      | 6,586   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,2  | 54,25 | 47,95 | 135,16 | 129,38  | 132,26 | 130,43  | 0  | -1,05  | 7      | 7      | 6,222   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,49  | 49,86 | 47,63 | 121,55 | 116,75  | 119,12 | 117,73  | 0  | -0,98  | 7      | 7      | 5,568   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,75  | 52,54 | 46,21 | 138,96 | 133,33  | 136,17 | 134,42  | 0  | -1,09  | 7      | 7      | 6,171   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 102,34 | 56,78 | 45,56 | 150,09 | 143,61  | 146,95 | 144,77  | 0  | -1,16  | 7      | 7      | 6,558   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,59 | 62,78 | 41,81 | 182,91 | 174,74  | 179,45 | 176,21  | 0  | -1,47  | 7      | 7      | 7,326   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,53 | 63,8  | 43,73 | 181,87 | 173,35  | 178,16 | 174,84  | 0  | -1,49  | 7      | 7      | 7,607   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,2  | 64,25 | 42,95 | 184,03 | 175,48  | 180,31 | 176,91  | 0  | -1,43  | 7      | 7      | 7,566   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 102,56 | 54,84 | 47,72 | 137,22 | 131,28  | 134,3  | 132,42  | 0  | -1,14  | 7      | 7      | 6,278   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 90,72  | 47,41 | 43,31 | 127,37 | 122,9   | 125,27 | 123,94  | 0  | -1,04  | 7      | 7      | 5,326   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 89,29  | 48,44 | 40,85 | 137,64 | 132,99  | 135,46 | 133,96  | 0  | -0,97  | 7      | 7      | 5,438   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 97,49  | 54,05 | 43,44 | 149,85 | 143,91  | 146,88 | 144,9   | 0  | -0,99  | 7      | 7      | 6,261   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,06  | 54,97 | 43,09 | 149,31 | 143,36  | 146,34 | 144,27  | 0  | -0,91  | 7      | 7      | 6,191   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,84  | 50,82 | 43,02 | 137,75 | 132,68  | 135,11 | 133,5   | 0  | -0,82  | 7      | 7      | 5,711   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 97,17  | 53,45 | 43,72 | 142,19 | 136,61  | 139,24 | 137,39  | 0  | -0,78  | 7      | 7      | 5,983   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 99,1   | 55,14 | 43,96 | 147,4  | 141,38  | 144,18 | 142,13  | 0  | -0,75  | 7      | 7      | 6,227   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 107,08 | 61,88 | 45,2  | 175,24 | 167,08  | 171,1  | 168,11  | 0  | -1,03  | 7      | 7      | 7,577   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,48 | 56,38 | 48,1  | 148,57 | 141,96  | 145,01 | 142,88  | 0  | -0,92  | 7      | 7      | 6,849   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 4640,6 | 4455,41 | 4551,9 | 4489,96 | 0  | -34,55 |        |        | 196,567 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,22  | 53,22 | 44    |        |         |        |         |    |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3 | Mг     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|--------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3 | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 74654,59 | 72476,84 | 72960,58 | 72123,28 | 0  | 353,56 | 2346,973 | 20124 | 2   |
| 24/01/2124:00 | 79295,23 | 76932,25 | 77512,51 | 76613,24 | 0  | 319,01 | 2543,54  | 20916 | 2   |
| Итого:        | 4640,64  | 4455,41  | 4551,93  | 4489,96  | 0  | -34,55 | 196,567  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 0048

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплощитсчитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mпас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0В4В

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 85,09        | 44,85        | 40,24        | 108,49        | 105,11         | 104,73        | 103,71         | 0        | 1,4          | 7        | 7        | 4,232          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 85,19        | 44,82        | 40,37        | 112,03        | 108,54         | 108,14        | 107,13         | 0        | 1,41         | 7        | 7        | 4,38           | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 91,52        | 48,89        | 42,63        | 127,19        | 122,72         | 122,87        | 121,48         | 0        | 1,24         | 7        | 7        | 5,234          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,78        | 48,73        | 44,05        | 125,02        | 120,49         | 120,68        | 119,35         | 0        | 1,14         | 7        | 7        | 5,313          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,67        | 48,24        | 40,43        | 134,83        | 130,31         | 130,66        | 129,22         | 0        | 1,09         | 7        | 7        | 5,274          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 88,1         | 45,93        | 42,17        | 111,59        | 107,9          | 107,64        | 106,57         | 0        | 1,33         | 7        | 7        | 4,553          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,81        | 48,24        | 41,57        | 124,08        | 119,8          | 119,94        | 118,65         | 0        | 1,15         | 7        | 7        | 4,981          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 96,31        | 53,38        | 42,93        | 146,84        | 141,17         | 142,09        | 140,2          | 0        | 0,97         | 7        | 7        | 6,069          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,98        | 51,68        | 46,3         | 135,97        | 130,55         | 131,21        | 129,58         | 0        | 0,97         | 7        | 7        | 6,055          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,57        | 55,14        | 42,43        | 146,55        | 140,75         | 141,94        | 139,94         | 0        | 0,81         | 7        | 7        | 5,98           | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98,46        | 54,7         | 43,76        | 144,13        | 138,33         | 139,44        | 137,48         | 0        | 0,85         | 7        | 7        | 6,065          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,56        | 53,43        | 44,13        | 138,36        | 132,88         | 133,74        | 131,96         | 0        | 0,92         | 7        | 7        | 5,873          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,7         | 53           | 44,7         | 140,49        | 134,92         | 135,72        | 133,94         | 0        | 0,98         | 7        | 7        | 6,04           | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,86        | 54,71        | 43,15        | 148,56        | 142,66         | 143,75        | 141,75         | 0        | 0,91         | 7        | 7        | 6,166          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,93        | 56,98        | 42,95        | 161,76        | 155,1          | 156,58        | 154,2          | 0        | 0,9          | 7        | 7        | 6,676          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 102,28       | 57,18        | 45,1         | 154,85        | 148,17         | 149,72        | 147,43         | 0        | 0,74         | 7        | 7        | 6,7            | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,49       | 55,24        | 47,25        | 142,31        | 136,18         | 137,34        | 135,4          | 0        | 0,78         | 7        | 7        | 6,451          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,6         | 49,92        | 47,68        | 125,25        | 120,29         | 120,73        | 119,3          | 0        | 0,99         | 7        | 7        | 5,745          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,72        | 51,87        | 46,85        | 141,82        | 136,05         | 136,9         | 135,21         | 0        | 0,84         | 7        | 7        | 6,386          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,88       | 56,54        | 45,34        | 153,3         | 146,77         | 148,23        | 146,02         | 0        | 0,75         | 7        | 7        | 6,671          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 104,12       | 61,29        | 42,83        | 179,2         | 171,27         | 173,65        | 170,66         | 0        | 0,61         | 7        | 7        | 7,354          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,51       | 62,96        | 44,55        | 183,67        | 175,07         | 177,92        | 174,72         | 0        | 0,35         | 7        | 7        | 7,828          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 107,26       | 63,17        | 44,09        | 188,42        | 179,64         | 182,56        | 179,24         | 0        | 0,4          | 7        | 7        | 7,95           | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,87       | 56,36        | 47,51        | 147,57        | 141,05         | 142,67        | 140,56         | 0        | 0,49         | 7        | 7        | 6,72           | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,43        | 48,27        | 43,16        | 130,85        | 126,23         | 126,94        | 125,57         | 0        | 0,66         | 7        | 7        | 5,453          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,92        | 48,2         | 40,72        | 141,88        | 137,13         | 137,87        | 136,38         | 0        | 0,75         | 7        | 7        | 5,59           | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,66        | 53,28        | 43,38        | 149,94        | 144,1          | 145,37        | 143,45         | 0        | 0,65         | 7        | 7        | 6,26           | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 98,3         | 55,34        | 42,96        | 153,25        | 147,1          | 148,56        | 146,43         | 0        | 0,67         | 7        | 7        | 6,335          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 94,18        | 51,05        | 43,13        | 136,93        | 131,82         | 132,72        | 131,1          | 0        | 0,72         | 7        | 7        | 5,691          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,53        | 53,29        | 43,24        | 148,19        | 142,42         | 143,59        | 141,7          | 0        | 0,72         | 7        | 7        | 6,17           | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 98,41        | 52,96        | 45,45        | 142,19        | 136,47         | 137,51        | 135,72         | 0        | 0,75         | 7        | 7        | 6,211          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,64       | 61,96        | 44,68        | 178,94        | 170,67         | 173,29        | 170,25         | 0        | 0,42         | 7        | 7        | 7,652          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 105,12       | 56,71        | 48,41        | 153,68        | 146,76         | 148,45        | 146,24         | 0        | 0,52         | 7        | 7        | 7,125          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>4758,1</b> | <b>4568,42</b> | <b>4603,1</b> | <b>4540,54</b> | <b>0</b> | <b>27,88</b> |          |          | <b>201,183</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>97,16</b> | <b>53,28</b> | <b>43,88</b> |               |                |               |                |          |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3       | Mг           | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3       | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 123292,89      | 119644,47      | 120072,21      | 118564,29      | 0,83     | 1080,18      | 3679,588       | 28003      | 162      |
| 24/01/2124:00 | 128051,02      | 124212,89      | 124675,36      | 123104,83      | 0,83     | 1108,06      | 3880,771       | 28795      | 162      |
| <b>Итого:</b> | <b>4758,13</b> | <b>4568,42</b> | <b>4603,15</b> | <b>4540,54</b> | <b>0</b> | <b>27,88</b> | <b>201,183</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб x<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
\_\_\_\_\_  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНСТЕКТОР СТИ ЭЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-4)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 с.сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M вас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xP624

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1            | V2            | M2             | V3       | Mг           | P1       | P2       | Qo             | BHP        | BOC      | HC |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т             | м3            | т              | м3       | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 85,06        | 47,51        | 37,55        | 115,07        | 111,48        | 111,98        | 110,76         | 0        | 0,72         | 7        | 7        | 4,188          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 85,2         | 47,1         | 38,1         | 121,15        | 117,36        | 117,66        | 116,44         | 0        | 0,92         | 7        | 7        | 4,473          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 91,51        | 51,72        | 39,79        | 137,09        | 132,24        | 133,12        | 131,45         | 0        | 0,79         | 7        | 7        | 5,266          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,75        | 51,24        | 41,51        | 132,43        | 127,61        | 128,76        | 127,18         | 0        | 0,43         | 7        | 7        | 5,301          | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,65        | 50,92        | 37,73        | 142,39        | 137,62        | 138,99        | 137,29         | 0        | 0,33         | 7        | 7        | 5,192          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 88,08        | 47,96        | 40,12        | 117,7         | 113,82        | 114,52        | 113,28         | 0        | 0,54         | 7        | 7        | 4,57           | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,85        | 51,15        | 38,7         | 136,47        | 131,77        | 132,7         | 131,09         | 0        | 0,68         | 7        | 7        | 5,103          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 96,29        | 55,41        | 40,88        | 156,49        | 150,45        | 152,33        | 150,17         | 0        | 0,28         | 7        | 7        | 6,16           | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,98        | 53,15        | 44,83        | 143,27        | 137,58        | 139,34        | 137,52         | 0        | 0,06         | 7        | 7        | 6,179          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,55        | 56,62        | 40,93        | 154,94        | 148,77        | 151,09        | 148,86         | 0        | -0,09        | 7        | 7        | 6,098          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98,45        | 56,76        | 41,69        | 153,81        | 147,66        | 149,94        | 147,7          | 0        | -0,04        | 7        | 7        | 6,167          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,56        | 55,89        | 41,67        | 151,39        | 145,38        | 147,62        | 145,49         | 0        | -0,11        | 7        | 7        | 6,068          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,71        | 55,13        | 42,58        | 151,94        | 145,93        | 147,92        | 145,83         | 0        | 0,1          | 7        | 7        | 6,224          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,84        | 56,31        | 41,53        | 158,51        | 152,22        | 154,34        | 152,08         | 0        | 0,14         | 7        | 7        | 6,333          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,95        | 59,21        | 40,74        | 171,5         | 164,42        | 167,08        | 164,4          | 0        | 0,02         | 7        | 7        | 6,717          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 102,28       | 59,42        | 42,86        | 167,58        | 160,39        | 163,08        | 160,43         | 0        | -0,04        | 7        | 7        | 6,894          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,49       | 56,5         | 45,99        | 151,95        | 145,39        | 147,59        | 145,41         | 0        | -0,02        | 7        | 7        | 6,705          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,59        | 52,52        | 45,07        | 134,01        | 128,69        | 130,31        | 128,61         | 0        | 0,08         | 7        | 7        | 5,81           | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,71        | 54,49        | 44,22        | 150,84        | 144,73        | 146,48        | 144,45         | 0        | 0,28         | 7        | 7        | 6,412          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,93       | 58,31        | 43,62        | 165,79        | 158,69        | 160,95        | 158,42         | 0        | 0,27         | 7        | 7        | 6,94           | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 104,17       | 62,06        | 42,11        | 183,88        | 175,7         | 178,72        | 175,55         | 0        | 0,15         | 7        | 7        | 7,419          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,51       | 64,13        | 43,38        | 189           | 180,16        | 183,35        | 179,91         | 0        | 0,25         | 7        | 7        | 7,845          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 107,25       | 63,84        | 43,41        | 184,55        | 175,94        | 157,03        | 154,1          | 0        | 21,84        | 7        | 7        | 7,736          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,73       | 56,95        | 46,78        | 153,73        | 146,98        | 124,22        | 122,35         | 0        | 24,63        | 7        | 7        | 6,747          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,34        | 51,07        | 40,27        | 144,2         | 139,11        | 140,6         | 138,87         | 0        | 0,24         | 7        | 7        | 5,606          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,93        | 51,44        | 37,49        | 159,19        | 153,83        | 155,38        | 153,47         | 0        | 0,36         | 7        | 7        | 5,769          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,69        | 55,91        | 40,78        | 168,49        | 161,93        | 163,77        | 161,4          | 0        | 0,53         | 7        | 7        | 6,614          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 98,27        | 56,75        | 41,52        | 169,05        | 162,29        | 164,2         | 161,72         | 0        | 0,57         | 7        | 7        | 6,752          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 94,13        | 53,06        | 41,07        | 152,38        | 146,73        | 148,08        | 146,14         | 0        | 0,59         | 7        | 7        | 6,035          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,56        | 55,67        | 40,89        | 164,47        | 158,07        | 159,73        | 157,45         | 0        | 0,62         | 7        | 7        | 6,474          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 98,43        | 56,29        | 42,14        | 160,51        | 154,05        | 155,69        | 153,4          | 0        | 0,65         | 7        | 7        | 6,504          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,67       | 63,84        | 42,83        | 191,06        | 182,21        | 185,1         | 181,67         | 0        | 0,54         | 7        | 7        | 7,831          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 105,09       | 58,7         | 46,39        | 163,96        | 156,6         | 158,63        | 156,06         | 0        | 0,54         | 7        | 7        | 7,287          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>5098,7</b> | <b>4895,8</b> | <b>4910,3</b> | <b>4838,95</b> | <b>0</b> | <b>56,85</b> |          |          | <b>205,419</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>97,15</b> | <b>55,36</b> | <b>41,79</b> |               |               |               |                |          |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1            | V2            | M2             | V3       | Mг           | Qo             | BHP        | BOC      |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т             | м3            | т              | м3       | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 116790,4       | 113450,88     | 114455,12     | 113043,85      | 0,3      | 407,03       | 3363,49        | 27054      | 32       |
| 24/01/2124:00 | 121889,19      | 118346,68     | 119365,42     | 117882,8       | 0,3      | 463,88       | 3568,909       | 27846      | 32       |
| <b>Итого:</b> | <b>5098,79</b> | <b>4895,8</b> | <b>4910,3</b> | <b>4838,95</b> | <b>0</b> | <b>56,85</b> | <b>205,419</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб x<br>Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНЖЕНЕР ОТН БОР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 6848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M рас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x880B

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2    | M2      | V3   | Mг | P1     | P2     | Qo      | BHP | BOC | HC |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------|----|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3    | т       | м3   | т  | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,59  | 45,98 | 39,61 | 252,5 | 246,57  | 251,2 | 246,57  | 0,02 | 0  | 7      | 7      | 9,769   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,65  | 46,4  | 39,25 | 252,1 | 246,22  | 250,9 | 246,22  | 0    | 0  | 7      | 7      | 9,663   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 92,08  | 49,07 | 43,01 | 283   | 275,49  | 281,4 | 275,49  | 0    | 0  | 7      | 7      | 11,858  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 93,34  | 50,83 | 42,51 | 307   | 298,67  | 305,4 | 298,67  | 0    | 0  | 7      | 7      | 12,709  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 89,17  | 49,3  | 39,87 | 316,2 | 308,62  | 315,3 | 308,62  | 0    | 0  | 7      | 7      | 12,311  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,63  | 48,13 | 40,5  | 268,5 | 261,91  | 267,3 | 261,91  | 0,01 | 0  | 7      | 7      | 10,611  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 90,26  | 48,84 | 41,42 | 282,3 | 275,24  | 281,2 | 275,24  | 0    | 0  | 7      | 7      | 11,405  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,9   | 53,65 | 43,25 | 336,2 | 326,54  | 334,6 | 326,54  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,142  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 98,54  | 52,61 | 45,93 | 318,8 | 309,35  | 316,9 | 309,35  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,233  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 98,13  | 54,72 | 43,41 | 331,3 | 321,5   | 329,6 | 321,5   | 0    | 0  | 7      | 7      | 13,978  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 99,01  | 54,45 | 44,56 | 331,8 | 321,67  | 329,7 | 321,67  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,36   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 98,09  | 53,88 | 44,21 | 327,5 | 317,82  | 325,7 | 317,82  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,072  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 98,25  | 53,89 | 44,36 | 331,3 | 321,48  | 329,4 | 321,48  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,286  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 98,41  | 54,85 | 43,56 | 351,4 | 340,99  | 349,7 | 340,99  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,882  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 100,48 | 56,07 | 44,41 | 361,2 | 350,03  | 359,2 | 350,03  | 0    | 0  | 7      | 7      | 15,576  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,9  | 57,52 | 45,38 | 370,9 | 358,7   | 368,3 | 358,7   | 0    | 0  | 7      | 7      | 16,318  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 103,1  | 56,18 | 46,92 | 343,7 | 332,25  | 340,9 | 332,25  | 0,07 | 0  | 7      | 7      | 15,628  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 98,17  | 52,41 | 45,76 | 306,9 | 297,72  | 304,8 | 297,72  | 0,04 | 0  | 7      | 7      | 13,644  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 99,28  | 52,24 | 47,04 | 317,9 | 308,21  | 315,6 | 308,21  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,521  | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 102,44 | 55,19 | 47,25 | 339,2 | 328,15  | 336,6 | 328,15  | 0    | 0  | 7      | 7      | 15,539  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 104,61 | 58,7  | 45,91 | 383,4 | 370,47  | 380,8 | 370,47  | 0,67 | 0  | 7      | 7      | 17,054  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 108,13 | 60,57 | 47,56 | 398,6 | 384,41  | 395,8 | 384,41  | 0,38 | 0  | 7      | 7      | 18,347  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,91 | 61,8  | 46,11 | 428,7 | 413,58  | 426,2 | 413,58  | 0,08 | 0  | 7      | 7      | 19,137  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 104,51 | 56,78 | 47,73 | 356,5 | 344,79  | 354,4 | 344,79  | 0,77 | 0  | 7      | 7      | 16,501  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 92,05  | 48,74 | 43,31 | 304,9 | 297,36  | 304,2 | 297,36  | 0,02 | 0  | 7      | 7      | 12,886  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 89,4   | 49,05 | 40,35 | 325,9 | 318,54  | 326,1 | 318,54  | 0,01 | 0  | 7      | 7      | 12,86   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 97,15  | 52,79 | 44,36 | 340,4 | 330,97  | 339,4 | 330,97  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,7    | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,85  | 53,9  | 44,95 | 344,7 | 334,8   | 343,6 | 334,8   | 0    | 0  | 7      | 7      | 15,075  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,73  | 50,99 | 43,74 | 318,3 | 309,98  | 317,6 | 309,98  | 0    | 0  | 7      | 7      | 13,573  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 97,2   | 52,57 | 44,63 | 334,4 | 325,11  | 333,4 | 325,11  | 0    | 0  | 7      | 7      | 14,528  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,94  | 52,35 | 46,59 | 316,1 | 307,04  | 314,9 | 307,04  | 0,01 | 0  | 7      | 7      | 14,329  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 107,22 | 58,16 | 49,06 | 381,5 | 368,51  | 379,3 | 368,51  | 0    | 0  | 7      | 7      | 18,134  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,74 | 57,19 | 48,55 | 368,1 | 355,84  | 366   | 355,84  | 0    | 0  | 7      | 7      | 17,325  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 10931 | 10608,5 | 10875 | 10608,5 | 2,08 | 0  |        |        | 473,954 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,72  | 53,32 | 44,39 |       |         |       |         |      |    | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3    | Mг      | Qo       | BHP   | BOC |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3    | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 180923   | 176661,86 | 177099,4 | 173669,6  | 34,03 | 2992,26 | 5501,987 | 19474 | 213 |
| 24/01/2124:00 | 191854,2 | 187270,39 | 187974,8 | 184278,13 | 36,11 | 2992,26 | 5975,941 | 20266 | 213 |
| Итого:        | 10931,2  | 10608,53  | 10875,4  | 10608,53  | 2,08  | 0       | 473,954  | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/лр) |        |
| Qконтр =<br>Qi/Траб х<br>Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись / Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

МП

ИНЖЕНЕР СТУ БЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю О  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"  
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 08914717  
Посуточный архив

| Дата       | G1      | G2      | Gd1  | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1      | V2      | НС | ВНР | V3   | ВОС |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
|            | т       | т       | т    | °С     | °С    | °С    | Мпа  | Мпа  | кг/см2 | м3      | м3      | ч  | ч   | м3   |     |
| 23.12.2020 | 181,50  | 181,50  | 0,00 | 85,11  | 45,01 | 40,10 | 1,04 | 0,81 | 7,25   | 185,80  | 184,50  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 24.12.2020 | 211,00  | 211,00  | 0,00 | 85,44  | 47,79 | 37,65 | 1,04 | 0,81 | 7,90   | 216,10  | 214,70  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 25.12.2020 | 275,95  | 275,95  | 0,00 | 92,63  | 55,50 | 37,13 | 1,01 | 0,82 | 10,22  | 283,70  | 282,20  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 26.12.2020 | 260,05  | 260,05  | 0,00 | 92,81  | 54,22 | 38,59 | 1,02 | 0,82 | 10,01  | 267,50  | 265,60  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 27.12.2020 | 265,97  | 265,97  | 0,00 | 88,77  | 53,01 | 35,76 | 1,00 | 0,83 | 9,34   | 272,80  | 271,60  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 28.12.2020 | 207,56  | 207,56  | 0,00 | 88,19  | 48,99 | 39,20 | 1,05 | 0,81 | 8,10   | 212,90  | 211,40  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 29.12.2020 | 263,43  | 263,43  | 0,00 | 90,43  | 53,85 | 36,59 | 1,01 | 0,84 | 9,57   | 270,50  | 269,10  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 30.12.2020 | 304,59  | 304,59  | 0,00 | 97,11  | 59,91 | 37,20 | 0,99 | 0,85 | 11,26  | 313,80  | 312,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 31.12.2020 | 286,76  | 286,76  | 0,00 | 98,45  | 58,59 | 39,85 | 1,00 | 0,84 | 11,41  | 295,80  | 293,90  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 01.01.2021 | 302,69  | 302,69  | 0,00 | 97,98  | 61,12 | 36,85 | 0,99 | 0,85 | 11,08  | 312,20  | 310,60  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 02.01.2021 | 282,90  | 282,90  | 0,00 | 98,86  | 59,42 | 39,43 | 1,00 | 0,84 | 11,10  | 291,80  | 290,20  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 03.01.2021 | 272,45  | 272,45  | 0,00 | 97,68  | 57,98 | 39,70 | 1,01 | 0,83 | 10,72  | 280,90  | 279,20  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 04.01.2021 | 292,07  | 292,07  | 0,00 | 98,16  | 59,48 | 38,68 | 1,00 | 0,84 | 11,26  | 301,10  | 299,60  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 05.01.2021 | 304,67  | 304,67  | 0,00 | 98,21  | 60,44 | 37,77 | 0,99 | 0,84 | 11,46  | 314,10  | 312,70  | OK | 24  | 0,02 |     |
| 06.01.2021 | 334,75  | 334,75  | 0,00 | 100,66 | 63,74 | 36,92 | 0,97 | 0,85 | 12,34  | 345,70  | 344,20  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 07.01.2021 | 318,90  | 318,90  | 0,00 | 102,71 | 63,33 | 39,38 | 0,98 | 0,84 | 12,52  | 329,80  | 327,90  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 08.01.2021 | 277,79  | 277,79  | 0,00 | 102,55 | 59,81 | 42,74 | 1,01 | 0,83 | 11,72  | 287,40  | 285,10  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 09.01.2021 | 247,09  | 247,09  | 0,00 | 97,79  | 55,40 | 42,39 | 1,03 | 0,82 | 10,42  | 254,80  | 252,80  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 10.01.2021 | 294,54  | 294,54  | 0,00 | 99,17  | 59,38 | 39,78 | 1,00 | 0,83 | 11,69  | 303,70  | 302,30  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 11.01.2021 | 307,58  | 307,58  | 0,00 | 102,69 | 62,49 | 40,21 | 1,00 | 0,84 | 12,31  | 317,90  | 316,30  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 12.01.2021 | 341,04  | 341,04  | 0,00 | 105,08 | 65,71 | 39,37 | 0,98 | 0,85 | 13,40  | 353,20  | 351,20  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 13.01.2021 | 352,05  | 352,05  | 0,00 | 107,98 | 67,88 | 40,10 | 0,96 | 0,85 | 14,15  | 365,40  | 363,00  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 14.01.2021 | 352,43  | 352,43  | 0,00 | 107,63 | 67,48 | 40,15 | 0,97 | 0,86 | 14,19  | 365,90  | 363,10  | OK | 24  | 0,02 |     |
| 15.01.2021 | 273,57  | 273,57  | 0,00 | 102,69 | 59,07 | 43,62 | 1,01 | 0,85 | 11,81  | 283,20  | 280,70  | OK | 24  | 0,07 |     |
| 16.01.2021 | 263,56  | 263,56  | 0,00 | 91,32  | 53,04 | 38,29 | 1,01 | 0,86 | 10,01  | 270,60  | 269,20  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 17.01.2021 | 289,44  | 289,44  | 0,00 | 89,52  | 53,76 | 35,76 | 1,00 | 0,86 | 10,32  | 296,70  | 295,90  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 18.01.2021 | 322,61  | 322,61  | 0,00 | 97,86  | 60,94 | 36,92 | 0,99 | 0,86 | 11,89  | 332,70  | 331,00  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 19.01.2021 | 292,33  | 292,33  | 0,00 | 98,31  | 59,04 | 39,27 | 0,99 | 0,86 | 11,40  | 301,60  | 299,70  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 20.01.2021 | 292,31  | 292,31  | 0,00 | 94,28  | 57,48 | 36,81 | 1,00 | 0,86 | 10,72  | 300,60  | 299,40  | OK | 24  | 0,02 |     |
| 21.01.2021 | 284,93  | 284,93  | 0,00 | 97,55  | 58,17 | 39,37 | 0,99 | 0,86 | 11,09  | 293,80  | 291,90  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 22.01.2021 | 300,54  | 300,54  | 0,00 | 99,21  | 60,21 | 39,01 | 0,99 | 0,86 | 11,65  | 310,30  | 308,20  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 23.01.2021 | 336,13  | 336,13  | 0,00 | 107,46 | 66,70 | 40,76 | 0,97 | 0,87 | 13,74  | 349,10  | 346,00  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 24.01.2021 | 296,57  | 296,57  | 0,00 | 104,80 | 62,69 | 42,11 | 1,00 | 0,85 | 12,39  | 307,40  | 304,80  | OK | 24  | 0,10 |     |
| Итого:     | 9489,75 | 9489,75 |      |        |       |       |      |      | 368,44 | 9788,80 | 9730,50 |    | 792 | 0,81 | 0   |
| Средние:   |         |         |      | 97,55  | 58,53 | 39,01 | 1,00 | 0,84 |        |         |         |    |     |      |     |

| Дата       | Qобщ    | V1        | V2        | Vd       | G1        | G2        | Gподп    | ВНР   | ВОС | V3     |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|--------|
|            | Гкал    | м3        | м3        | м3       | т         | т         | т        | ч     | ч   | м3     |
| 22.12.2020 | 3900,84 | 127967,15 | 129286,99 | -1319,84 | 124888,54 | 127589,36 | -2700,82 | 16382 |     | 634,02 |
| 24.01.2021 | 4269,28 | 137755,95 | 139017,49 | -1261,54 | 134378,28 | 137079,11 | -2700,82 | 17174 |     | 634,02 |
| ИТОГО:     | 368,44  | 9788,80   | 9730,50   | 58,30    | 9489,75   | 9489,75   | 0,00     | 792   | 0   | 0,81   |

Тепловая энергия врасходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/01р)  
Qкоpp =  
Qi/Траб х  
Тнш 0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



Ю.О. Мартовская  
Подпись /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР ОТН БЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8843  
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 33752817  
Посуточный архив

| Дата       | G1      | G2      | Gd1  | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1      | V2      | HC | BHP | V3   | ВОС |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
|            | т       | т       | т    | °C     | °C    | °C    | Mпа  | Mпа  | Гкал   | м3      | м3      | ч  | ч   | м3   |     |
| 23.12.2020 | 186,95  | 186,95  | 0,00 | 85,08  | 46,22 | 38,85 | 1,04 | 0,81 | 7,27   | 191,80  | 189,70  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 24.12.2020 | 208,83  | 208,83  | 0,00 | 85,38  | 47,36 | 38,02 | 1,03 | 0,81 | 7,94   | 214,40  | 211,90  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 25.12.2020 | 262,16  | 262,16  | 0,00 | 92,49  | 53,90 | 38,59 | 1,00 | 0,82 | 10,13  | 269,90  | 267,40  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 26.12.2020 | 251,63  | 251,63  | 0,00 | 92,78  | 53,26 | 39,53 | 1,01 | 0,82 | 9,94   | 259,20  | 256,50  | OK | 24  | 0,03 |     |
| 27.12.2020 | 256,65  | 256,65  | 0,00 | 88,72  | 51,60 | 37,12 | 0,99 | 0,83 | 9,45   | 263,80  | 261,30  | OK | 24  | 0,08 |     |
| 28.12.2020 | 204,54  | 204,54  | 0,00 | 88,13  | 48,12 | 40,01 | 1,04 | 0,81 | 8,18   | 210,40  | 207,60  | OK | 24  | 0,06 |     |
| 29.12.2020 | 257,08  | 257,08  | 0,00 | 90,33  | 52,67 | 37,65 | 1,00 | 0,84 | 9,68   | 264,40  | 262,00  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 30.12.2020 | 298,28  | 298,28  | 0,00 | 97,02  | 58,75 | 38,26 | 0,98 | 0,85 | 11,34  | 308,00  | 305,10  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 31.12.2020 | 272,00  | 272,00  | 0,00 | 98,37  | 57,07 | 41,30 | 0,99 | 0,84 | 11,24  | 281,00  | 278,10  | OK | 24  | 0,07 |     |
| 01.01.2021 | 285,23  | 285,23  | 0,00 | 97,90  | 59,17 | 38,72 | 0,98 | 0,85 | 11,06  | 294,70  | 291,80  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 02.01.2021 | 270,25  | 270,25  | 0,00 | 98,77  | 57,92 | 40,85 | 0,99 | 0,84 | 11,04  | 279,30  | 276,40  | OK | 24  | 0,06 |     |
| 03.01.2021 | 262,41  | 262,41  | 0,00 | 97,63  | 56,62 | 41,01 | 1,00 | 0,83 | 10,76  | 271,10  | 268,10  | OK | 24  | 0,06 |     |
| 04.01.2021 | 280,67  | 280,67  | 0,00 | 98,07  | 57,99 | 40,09 | 0,99 | 0,84 | 11,25  | 289,90  | 287,10  | OK | 24  | 0,15 |     |
| 05.01.2021 | 288,95  | 288,95  | 0,00 | 98,13  | 58,20 | 39,93 | 0,99 | 0,84 | 11,51  | 298,40  | 295,70  | OK | 24  | 0,07 |     |
| 06.01.2021 | 327,55  | 327,55  | 0,00 | 100,56 | 62,51 | 38,06 | 0,97 | 0,85 | 12,49  | 338,70  | 336,10  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 07.01.2021 | 304,60  | 304,60  | 0,00 | 102,63 | 61,13 | 41,50 | 0,97 | 0,84 | 12,61  | 315,30  | 312,50  | OK | 24  | 0,07 |     |
| 08.01.2021 | 265,01  | 265,01  | 0,00 | 102,51 | 58,01 | 44,50 | 1,00 | 0,83 | 11,74  | 274,60  | 271,20  | OK | 24  | 0,1  |     |
| 09.01.2021 | 237,11  | 237,11  | 0,00 | 97,71  | 53,80 | 43,91 | 1,02 | 0,82 | 10,39  | 245,00  | 241,90  | OK | 24  | 0,09 |     |
| 10.01.2021 | 278,21  | 278,21  | 0,00 | 99,08  | 57,18 | 41,90 | 0,99 | 0,83 | 11,66  | 287,40  | 284,60  | OK | 24  | 0,06 |     |
| 11.01.2021 | 291,43  | 291,43  | 0,00 | 102,57 | 60,51 | 42,06 | 0,99 | 0,84 | 12,26  | 301,80  | 298,70  | OK | 24  | 0,06 |     |
| 12.01.2021 | 336,17  | 336,17  | 0,00 | 104,97 | 64,53 | 40,44 | 0,97 | 0,85 | 13,62  | 348,60  | 345,50  | OK | 24  | 0,1  |     |
| 13.01.2021 | 355,11  | 355,11  | 0,00 | 107,94 | 67,25 | 40,69 | 0,95 | 0,85 | 14,48  | 369,20  | 365,40  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 14.01.2021 | 352,26  | 352,26  | 0,00 | 107,59 | 66,10 | 41,49 | 0,96 | 0,86 | 14,61  | 366,10  | 362,30  | OK | 24  | 0,1  |     |
| 15.01.2021 | 264,99  | 264,99  | 0,00 | 102,75 | 57,35 | 45,40 | 1,00 | 0,85 | 11,94  | 274,80  | 271,10  | OK | 24  | 0,13 |     |
| 16.01.2021 | 262,91  | 262,91  | 0,00 | 91,31  | 52,30 | 39,01 | 1,00 | 0,86 | 10,08  | 270,20  | 268,20  | OK | 24  | 0,1  |     |
| 17.01.2021 | 287,84  | 287,84  | 0,00 | 89,42  | 53,35 | 36,07 | 0,99 | 0,87 | 10,31  | 295,50  | 293,80  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 18.01.2021 | 319,62  | 319,62  | 0,00 | 97,76  | 59,80 | 37,95 | 0,98 | 0,86 | 12,03  | 329,90  | 327,40  | OK | 24  | 0,06 |     |
| 19.01.2021 | 286,93  | 286,93  | 0,00 | 98,29  | 57,64 | 40,65 | 0,98 | 0,86 | 11,53  | 296,40  | 293,60  | OK | 24  | 0,08 |     |
| 20.01.2021 | 276,59  | 276,59  | 0,00 | 94,25  | 55,21 | 39,04 | 0,99 | 0,86 | 10,77  | 284,80  | 282,60  | OK | 24  | 0,05 |     |
| 21.01.2021 | 281,09  | 281,09  | 0,00 | 97,43  | 56,95 | 40,48 | 0,99 | 0,87 | 11,23  | 290,30  | 287,30  | OK | 24  | 0,02 |     |
| 22.01.2021 | 288,65  | 288,65  | 0,00 | 99,09  | 57,99 | 41,10 | 0,99 | 0,86 | 11,80  | 298,30  | 295,40  | OK | 24  | 0,04 |     |
| 23.01.2021 | 341,09  | 341,09  | 0,00 | 107,39 | 66,03 | 41,36 | 0,96 | 0,87 | 14,14  | 354,40  | 350,80  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 24.01.2021 | 284,62  | 284,62  | 0,00 | 104,81 | 59,66 | 45,15 | 0,99 | 0,86 | 12,79  | 295,40  | 291,60  | OK | 24  | 0,08 |     |
| Итого:     | 9227,39 | 9227,39 |      |        |       |       |      |      | 371,27 | 9533,00 | 9438,70 |    | 792 | 2,10 | 0   |
| Средние:   |         |         |      | 97,48  | 57,16 | 40,32 | 0,99 | 0,84 |        |         |         |    |     |      |     |

| Дата       | Qобщ    | V1       | V2       | Vd     | G1       | G2       | Gлопн | BHP  | ВОС | V3    |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|-----|-------|
|            | Гкал    | м3       | м3       | м3     | т        | т        | т     | ч    | ч   | м3    |
| 22.12.2020 | 1175,58 | 42695,49 | 42445,98 | 249,51 | 41756,52 | 41760,14 | -3,62 | 7189 |     | 9,83  |
| 24.01.2021 | 1546,86 | 52228,49 | 51884,68 | 343,81 | 50983,91 | 50987,53 | -3,62 | 7981 |     | 11,93 |
| ИТОГО:     | 371,27  | 9533,00  | 9438,70  | 94,30  | 9227,39  | 9227,39  | 0,00  | 792  | 0   | 2,10  |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qжорр =  
Qi/Траб х  
Тнш

0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"



Представитель теплоснабж организации

*Ю.О. Мартовская*  
Подпись

/Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

**ИНСПЕКТОР СТУБ СУР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
26.01.2021**

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"  
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 00263017  
Посуточный архив

| Дата            | G1             | G2             | Gd1  | T1           | T2           | Td1          | P1          | P2          | Q1            | V1             | V2             | НС | ВНР        | V3          | ВОС      |
|-----------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|------------|-------------|----------|
|                 | т              | т              | т    | °С           | °С           | °С           | Мпа         | Мпа         | Гкал          | м3             | м3             | ч  | ч          | м3          |          |
| 23.12.2020      | 184,75         | 184,75         | 0,00 | 85,00        | 46,23        | 38,77        | 1,03        | 0,81        | 7,17          | 190,10         | 186,90         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 24.12.2020      | 210,74         | 210,74         | 0,00 | 85,33        | 48,23        | 37,10        | 1,02        | 0,81        | 7,80          | 217,10         | 213,20         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 25.12.2020      | 265,20         | 265,20         | 0,00 | 92,57        | 54,79        | 37,78        | 0,99        | 0,82        | 10,02         | 274,60         | 269,10         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 26.12.2020      | 250,42         | 250,42         | 0,00 | 92,66        | 53,73        | 38,93        | 1,00        | 0,82        | 9,74          | 259,50         | 253,80         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 27.12.2020      | 254,88         | 254,88         | 0,00 | 88,63        | 52,48        | 36,15        | 0,98        | 0,83        | 9,15          | 263,40         | 258,20         | OK | 24         | 0,01        |          |
| 28.12.2020      | 202,34         | 202,34         | 0,00 | 88,05        | 48,87        | 39,18        | 1,03        | 0,81        | 7,92          | 208,80         | 204,80         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 29.12.2020      | 259,57         | 259,57         | 0,00 | 90,36        | 53,77        | 36,59        | 0,99        | 0,84        | 9,48          | 268,20         | 263,50         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 30.12.2020      | 298,97         | 298,97         | 0,00 | 97,02        | 59,14        | 37,88        | 0,97        | 0,85        | 11,25         | 310,00         | 304,60         | OK | 24         | 0,01        |          |
| 31.12.2020      | 276,89         | 276,89         | 0,00 | 98,33        | 57,92        | 40,41        | 0,98        | 0,84        | 11,20         | 287,40         | 281,90         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 01.01.2021      | 294,27         | 294,27         | 0,00 | 97,87        | 60,37        | 37,49        | 0,97        | 0,85        | 11,05         | 304,90         | 300,40         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 02.01.2021      | 278,21         | 278,21         | 0,00 | 98,74        | 59,33        | 39,41        | 0,98        | 0,84        | 10,96         | 288,60         | 283,70         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 03.01.2021      | 265,01         | 265,01         | 0,00 | 97,55        | 57,68        | 39,87        | 0,99        | 0,83        | 10,57         | 274,80         | 269,90         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 04.01.2021      | 285,26         | 285,26         | 0,00 | 98,05        | 58,94        | 39,11        | 0,98        | 0,84        | 11,15         | 295,80         | 290,80         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 05.01.2021      | 298,14         | 298,14         | 0,00 | 98,10        | 59,59        | 38,51        | 0,97        | 0,84        | 11,47         | 309,10         | 304,10         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 06.01.2021      | 334,65         | 334,65         | 0,00 | 100,58       | 63,30        | 37,28        | 0,95        | 0,85        | 12,50         | 347,30         | 342,30         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 07.01.2021      | 304,89         | 304,89         | 0,00 | 102,58       | 62,30        | 40,78        | 0,96        | 0,84        | 12,27         | 317,00         | 311,60         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 08.01.2021      | 264,47         | 264,47         | 0,00 | 102,39       | 58,86        | 43,53        | 0,99        | 0,82        | 11,47         | 274,50         | 270,30         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 09.01.2021      | 236,86         | 236,86         | 0,00 | 97,65        | 54,91        | 42,74        | 1,01        | 0,82        | 10,10         | 244,90         | 241,60         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 10.01.2021      | 282,01         | 282,01         | 0,00 | 99,05        | 58,39        | 40,66        | 0,97        | 0,83        | 11,47         | 291,80         | 288,20         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 11.01.2021      | 298,37         | 298,37         | 0,00 | 102,59       | 61,68        | 40,92        | 0,98        | 0,84        | 12,22         | 309,30         | 305,70         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 12.01.2021      | 342,85         | 342,85         | 0,00 | 105,02       | 65,86        | 39,16        | 0,95        | 0,85        | 13,45         | 356,10         | 352,10         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 13.01.2021      | 351,78         | 351,78         | 0,00 | 107,88       | 67,14        | 40,74        | 0,93        | 0,85        | 14,37         | 366,80         | 360,90         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 14.01.2021      | 341,39         | 341,39         | 0,00 | 107,51       | 65,48        | 42,03        | 0,95        | 0,86        | 14,36         | 355,90         | 349,90         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 15.01.2021      | 267,38         | 267,38         | 0,00 | 102,49       | 58,62        | 43,87        | 0,99        | 0,85        | 11,65         | 277,90         | 273,10         | OK | 24         | 0,03        |          |
| 16.01.2021      | 259,21         | 259,21         | 0,00 | 91,16        | 52,99        | 38,17        | 0,99        | 0,86        | 9,72          | 267,10         | 263,80         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 17.01.2021      | 283,55         | 283,55         | 0,00 | 89,44        | 53,84        | 35,60        | 0,98        | 0,86        | 10,03         | 292,00         | 288,60         | OK | 24         | 0,01        |          |
| 18.01.2021      | 314,14         | 314,14         | 0,00 | 97,79        | 60,05        | 37,74        | 0,97        | 0,86        | 11,76         | 325,50         | 320,60         | OK | 24         | 0,01        |          |
| 19.01.2021      | 284,31         | 284,31         | 0,00 | 98,19        | 58,45        | 39,73        | 0,97        | 0,86        | 11,21         | 294,30         | 290,40         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 20.01.2021      | 281,18         | 281,18         | 0,00 | 94,15        | 56,48        | 37,67        | 0,98        | 0,86        | 10,56         | 290,20         | 286,80         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 21.01.2021      | 280,61         | 280,61         | 0,00 | 97,47        | 57,55        | 39,92        | 0,97        | 0,86        | 11,09         | 290,20         | 286,50         | OK | 24         | 0,01        |          |
| 22.01.2021      | 293,48         | 293,48         | 0,00 | 99,15        | 59,38        | 39,77        | 0,97        | 0,86        | 11,60         | 303,90         | 300,00         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 23.01.2021      | 339,55         | 339,55         | 0,00 | 107,37       | 66,33        | 41,04        | 0,94        | 0,87        | 13,97         | 354,10         | 348,00         | OK | 24         | 0,00        |          |
| 24.01.2021      | 289,40         | 289,40         | 0,00 | 104,64       | 61,33        | 43,31        | 0,98        | 0,85        | 12,51         | 301,40         | 295,70         | OK | 24         | 0,00        |          |
| <b>Итого:</b>   | <b>9274,74</b> | <b>9274,74</b> |      |              |              |              |             |             | <b>365,26</b> | <b>9612,50</b> | <b>9461,00</b> |    | <b>792</b> | <b>0,08</b> | <b>0</b> |
| <b>Средние:</b> |                |                |      | <b>97,44</b> | <b>58,00</b> | <b>39,43</b> | <b>0,98</b> | <b>0,84</b> |               |                |                |    |            |             |          |

| Дата          | Общ           | V1             | V2             | Vd            | G1             | G2             | Глодп       | ВНР           | ВОС      | V3          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------|-------------|
|               | Гкал          | м3             | м3             | м3            | т              | т              | т           | ч             | ч        | м3          |
| 22.12.2020    | 3722,55       | 121844,54      | 119886,64      | 1957,90       | 118635,58      | 118611,08      | 24,50       | 21447,00      |          | 45,22       |
| 24.01.2021    | 4087,81       | 131457,04      | 129347,64      | 2109,40       | 127910,32      | 127885,82      | 24,50       | 22239,00      |          | 45,30       |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>365,26</b> | <b>9612,50</b> | <b>9461,00</b> | <b>151,50</b> | <b>9274,74</b> | <b>9274,74</b> | <b>0,00</b> | <b>792,00</b> | <b>0</b> | <b>0,08</b> |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)  
 Qконтр = Qi/Траб х Тнш = 0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

И.И. Климченко / Ф.И.О.

Ю.О. Мартюш / Ф.И.О.



ИНЖЕНЕР СТУДЕНТ  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"  
Договор №: 0048  
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 33722817  
Посуточный архив

| Дата       | G1      | G2      | Gd1  | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1      | V2      | НС | ВНР | V3   | ВОС |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
|            | т       | т       | т    | °С     | °С    | °С    | Мпа  | Мпа  | Гкал   | м3      | м3      | ч  | ч   | м3   |     |
| 23.12.2020 | 185,21  | 185,21  | 0,00 | 84,77  | 46,01 | 38,76 | 1,03 | 0,81 | 7,19   | 190,50  | 187,40  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 24.12.2020 | 210,54  | 210,54  | 0,00 | 85,06  | 47,86 | 37,20 | 1,03 | 0,82 | 7,83   | 215,40  | 213,40  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 25.12.2020 | 272,28  | 272,28  | 0,00 | 92,07  | 54,84 | 37,22 | 1,00 | 0,83 | 10,14  | 281,00  | 277,10  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 26.12.2020 | 252,30  | 252,30  | 0,00 | 92,58  | 53,60 | 38,98 | 1,01 | 0,82 | 9,83   | 260,50  | 256,60  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 27.12.2020 | 259,12  | 259,12  | 0,00 | 88,50  | 52,30 | 36,20 | 0,98 | 0,84 | 9,30   | 266,70  | 263,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 28.12.2020 | 200,99  | 200,99  | 0,00 | 87,83  | 49,00 | 38,83 | 1,03 | 0,82 | 7,81   | 207,00  | 203,80  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 29.12.2020 | 254,89  | 254,89  | 0,00 | 89,92  | 52,94 | 36,98 | 1,00 | 0,84 | 9,42   | 262,60  | 259,30  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 30.12.2020 | 308,64  | 308,64  | 0,00 | 96,70  | 59,68 | 37,02 | 0,98 | 0,86 | 11,30  | 319,10  | 315,40  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 31.12.2020 | 276,60  | 276,60  | 0,00 | 98,08  | 57,69 | 40,39 | 0,99 | 0,85 | 11,18  | 286,40  | 282,20  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 01.01.2021 | 296,88  | 296,88  | 0,00 | 97,65  | 60,23 | 37,42 | 0,97 | 0,85 | 11,12  | 307,30  | 303,30  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 02.01.2021 | 277,34  | 277,34  | 0,00 | 98,50  | 58,99 | 39,51 | 0,99 | 0,84 | 10,95  | 287,30  | 283,10  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 03.01.2021 | 265,78  | 265,78  | 0,00 | 97,41  | 57,38 | 40,02 | 1,00 | 0,84 | 10,63  | 275,20  | 271,00  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 04.01.2021 | 284,64  | 284,64  | 0,00 | 97,78  | 58,50 | 39,28 | 0,99 | 0,84 | 11,18  | 294,70  | 290,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 05.01.2021 | 292,80  | 292,80  | 0,00 | 97,88  | 59,13 | 38,75 | 0,98 | 0,85 | 11,34  | 303,20  | 298,90  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 06.01.2021 | 332,90  | 332,90  | 0,00 | 100,25 | 63,23 | 37,02 | 0,96 | 0,85 | 12,33  | 345,10  | 340,80  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 07.01.2021 | 309,14  | 309,14  | 0,00 | 102,37 | 62,32 | 40,05 | 0,97 | 0,85 | 12,37  | 320,90  | 316,40  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 08.01.2021 | 263,14  | 263,14  | 0,00 | 102,29 | 58,61 | 43,68 | 1,00 | 0,83 | 11,44  | 273,10  | 268,90  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 09.01.2021 | 235,43  | 235,43  | 0,00 | 97,39  | 54,60 | 42,80 | 1,02 | 0,82 | 10,06  | 243,70  | 239,80  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 10.01.2021 | 279,04  | 279,04  | 0,00 | 98,78  | 58,12 | 40,66 | 0,99 | 0,84 | 11,35  | 288,70  | 285,10  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 11.01.2021 | 300,12  | 300,12  | 0,00 | 102,23 | 61,42 | 40,81 | 0,99 | 0,84 | 12,25  | 311,10  | 307,40  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 12.01.2021 | 356,26  | 356,26  | 0,00 | 104,66 | 66,86 | 37,80 | 0,97 | 0,86 | 13,45  | 369,70  | 366,30  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 13.01.2021 | 372,17  | 372,17  | 0,00 | 107,71 | 69,27 | 38,44 | 0,95 | 0,86 | 14,32  | 387,10  | 383,20  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 14.01.2021 | 363,30  | 363,30  | 0,00 | 107,39 | 68,00 | 39,39 | 0,96 | 0,87 | 14,28  | 377,50  | 374,10  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 15.01.2021 | 265,30  | 265,30  | 0,00 | 102,75 | 58,63 | 44,11 | 1,00 | 0,85 | 11,57  | 275,90  | 271,50  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 16.01.2021 | 247,44  | 247,44  | 0,00 | 91,16  | 52,47 | 38,70 | 1,00 | 0,86 | 9,45   | 254,50  | 252,20  | OK | 24  | 0,02 |     |
| 17.01.2021 | 268,43  | 268,43  | 0,00 | 89,05  | 52,72 | 36,34 | 0,99 | 0,87 | 9,69   | 275,80  | 273,60  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 18.01.2021 | 320,66  | 320,66  | 0,00 | 97,34  | 60,51 | 36,83 | 0,98 | 0,87 | 11,67  | 331,00  | 328,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 19.01.2021 | 297,92  | 297,92  | 0,00 | 98,10  | 59,19 | 38,91 | 0,98 | 0,87 | 11,36  | 307,80  | 305,10  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 20.01.2021 | 275,62  | 275,62  | 0,00 | 94,07  | 56,01 | 38,06 | 0,99 | 0,87 | 10,46  | 283,80  | 281,70  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 21.01.2021 | 288,49  | 288,49  | 0,00 | 97,04  | 57,87 | 39,17 | 0,98 | 0,87 | 11,04  | 297,70  | 295,20  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 22.01.2021 | 295,27  | 295,27  | 0,00 | 98,68  | 59,54 | 39,13 | 0,98 | 0,87 | 11,44  | 305,00  | 302,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 23.01.2021 | 365,54  | 365,54  | 0,00 | 107,11 | 68,54 | 38,58 | 0,96 | 0,88 | 14,13  | 379,70  | 376,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| 24.01.2021 | 292,93  | 292,93  | 0,00 | 104,71 | 61,43 | 43,28 | 0,99 | 0,86 | 12,61  | 303,90  | 300,50  | OK | 24  | 0,00 |     |
| Итого:     | 9367,11 | 9367,11 |      |        |       |       |      |      | 364,48 | 9689,30 | 9574,80 |    | 792 | 0,04 | 0   |
| Средние:   |         |         |      | 97,21  | 58,11 | 39,10 | 0,99 | 0,85 |        |         |         |    |     |      |     |

| Дата       | Qобщ   | V1       | V2       | Vd     | G1       | G2       | Gподл | ВНР  | ВОС | V3     |
|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|-----|--------|
|            | Гкал   | м3       | м3       | м3     | т        | т        | т     | ч    | ч   | м3     |
| 22.12.2020 | 588,05 | 17295,68 | 17064,48 | 231,20 | 16831,05 | 16831,05 | 0,00  | 2130 |     | 639,38 |
| 24.01.2021 | 952,53 | 26984,98 | 26639,28 | 345,70 | 26198,16 | 26198,16 | 0,00  | 2922 |     | 639,42 |
| ИТОГО:     | 364,48 | 9689,30  | 9574,80  | 114,50 | 9367,11  | 9367,11  | 0,00  | 792  | 0   | 0,04   |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =  
Qi/Траб x  
Тшт

0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

*А.Н. Клименко*  
Подпись  
Ф.И.О.  
«Домоуправ-Челябинск»  
Для документов  
ИИН 7452 05716

Представитель теплоснабж организации

*Ю.О. Мартю*  
Подпись  
Ф.И.О.  
/Ю.О. Мартюская/

ИНСПЕКТОР ОТД 56Р  
МАРТЮСКАЯ Ю.О.

25.01.2021



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"  
Адрес:40-летия Победы, 55  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001  
Договорные расходи:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвас=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор №:8998  
Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВЕ30 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,2   | 47,44 | 36,76 | 93,66  | 90,81   | 88,53  | 87,58   | 0    | 3,23   | 7      | 7      | 3,341  | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,2   | 46,89 | 37,31 | 96,28  | 93,34   | 90,96  | 90,02   | 0    | 3,32   | 7      | 7      | 3,483  | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,37  | 51,23 | 39,14 | 109,05 | 105,26  | 102,68 | 101,46  | 0    | 3,8    | 7      | 7      | 4,123  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 91,92  | 51,84 | 40,08 | 109    | 105,1   | 102,52 | 101,25  | 0    | 3,85   | 7      | 7      | 4,216  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,02  | 51,32 | 36,7  | 117,64 | 113,76  | 111,01 | 109,62  | 0,01 | 4,14   | 7      | 7      | 4,176  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,16  | 47,86 | 39,3  | 96,87  | 93,73   | 91,29  | 90,33   | 0    | 3,4    | 7      | 7      | 3,685  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,65  | 48,87 | 39,78 | 103,57 | 100,12  | 97,5   | 96,42   | 0    | 3,7    | 7      | 7      | 3,982  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,39  | 55,33 | 40,06 | 124,08 | 119,37  | 116,54 | 114,88  | 0    | 4,49   | 7      | 7      | 4,789  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,06  | 53,64 | 43,42 | 117,98 | 113,33  | 110,63 | 109,16  | 0    | 4,17   | 7      | 7      | 4,931  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,77  | 57,17 | 39,6  | 123,97 | 119,13  | 116,58 | 114,84  | 0    | 4,29   | 7      | 7      | 4,726  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,6   | 57,25 | 40,35 | 122,89 | 118,01  | 115,5  | 113,75  | 0    | 4,26   | 7      | 7      | 4,771  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,69  | 54,96 | 41,73 | 117,12 | 112,54  | 109,97 | 108,42  | 0    | 4,12   | 7      | 7      | 4,707  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,72  | 55,05 | 41,67 | 118,21 | 113,59  | 110,97 | 109,41  | 0    | 4,18   | 7      | 7      | 4,742  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,03  | 56,56 | 40,47 | 125,39 | 120,48  | 117,8  | 116,04  | 0    | 4,44   | 7      | 7      | 4,886  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,03  | 58,38 | 40,65 | 132,42 | 127,01  | 124,3  | 122,33  | 0    | 4,68   | 7      | 7      | 5,176  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,45 | 59,43 | 42,02 | 130,33 | 124,82  | 122,3  | 120,3   | 0    | 4,52   | 7      | 7      | 5,256  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,61 | 57,7  | 43,91 | 121,81 | 116,65  | 114,19 | 112,42  | 0    | 4,23   | 7      | 7      | 5,136  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,61  | 52,73 | 43,88 | 105,39 | 101,29  | 98,92  | 97,62   | 0    | 3,67   | 7      | 7      | 4,451  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,82  | 53,9  | 43,92 | 118,07 | 113,38  | 110,64 | 109,14  | 0    | 4,24   | 7      | 7      | 4,99   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,83 | 58,26 | 42,57 | 125,6  | 120,32  | 117,72 | 115,86  | 0    | 4,46   | 7      | 7      | 5,134  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,21 | 62,17 | 41,04 | 143,2  | 136,97  | 134,24 | 131,85  | 0    | 5,12   | 7      | 7      | 5,637  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,83 | 64,77 | 42,06 | 151,85 | 144,79  | 142,42 | 139,71  | 0    | 5,08   | 7      | 7      | 6,112  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,71 | 67,38 | 39,33 | 162,02 | 154,53  | 152,42 | 149,28  | 0    | 5,25   | 7      | 7      | 6,101  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,32 | 60,03 | 43,29 | 125,73 | 120,21  | 118,14 | 116,16  | 0    | 4,05   | 7      | 7      | 5,22   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 90,81  | 51,15 | 39,66 | 110,36 | 106,52  | 104,2  | 102,92  | 0    | 3,6    | 7      | 7      | 4,228  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,2   | 51,21 | 36,99 | 123,78 | 119,66  | 117,02 | 115,58  | 0    | 4,08   | 7      | 7      | 4,426  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,61  | 56,22 | 39,39 | 127,44 | 122,56  | 119,98 | 118,21  | 0    | 4,35   | 7      | 7      | 4,834  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,61  | 58,61 | 39    | 129,9  | 124,75  | 122,2  | 120,25  | 0    | 4,5    | 7      | 7      | 4,878  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,48  | 53,64 | 39,84 | 117,09 | 112,78  | 110,17 | 108,67  | 0    | 4,11   | 7      | 7      | 4,498  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,64  | 55,71 | 39,93 | 122,34 | 117,68  | 115,02 | 113,34  | 0    | 4,34   | 7      | 7      | 4,707  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,38  | 55,43 | 41,95 | 116,2  | 111,61  | 109,04 | 107,48  | 0    | 4,13   | 7      | 7      | 4,688  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,68 | 63,2  | 42,48 | 144,73 | 138,15  | 135,53 | 133,05  | 0    | 5,1    | 7      | 7      | 5,887  | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,45 | 59,89 | 44,56 | 129,33 | 123,58  | 121,04 | 119,04  | 0    | 4,54   | 7      | 7      | 5,523  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 4013,3 | 3855,83 | 3771,9 | 3716,39 | 0,01 | 139,44 | 7      | 7      | 157,44 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,3   | 55,61 | 40,69 |        |         |        |         |      |        | 7      | 7      |        |     |     |    |

| Дата          | V1        | M1        | V2        | M2        | V3   | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3        | т         | м3        | т         | м3   | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 103833,78 | 100871,56 | 99227,07  | 98103,69  | 6,1  | 2767,87 | 3187,79 | 33265 | 12  |
| 24/01/2124:00 | 107847,08 | 104727,39 | 102999,04 | 101820,08 | 6,11 | 2907,31 | 3345,23 | 34057 | 12  |
| Итого:        | 4013,3    | 3855,83   | 3771,97   | 3716,39   | 0,01 | 139,44  | 157,44  | 792   | 0   |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период начислений (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |        |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub> /Т <sub>нш</sub>                                  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"  
А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 59

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1AAS

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1            | V2            | M2            | V3          | Mг            | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т             | м3            | т             | м3          | т             | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 83,94        | 48,21        | 35,73        | 93,37         | 90,52         | 93,32         | 92,29         | 0           | -1,77         | 7        | 7        | 3,233          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,05        | 48,32        | 35,73        | 94,9          | 92            | 94,88         | 93,88         | 0           | -1,88         | 7        | 7        | 3,289          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 90,28        | 52,39        | 37,89        | 106,97        | 103,26        | 107,28        | 105,91        | 0           | -2,65         | 7        | 7        | 3,915          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 91,59        | 51,81        | 39,78        | 100,44        | 96,89         | 100,83        | 99,59         | 0           | -2,7          | 7        | 7        | 3,86           | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 87,77        | 52,05        | 35,72        | 114,52        | 110,75        | 114,56        | 113,11        | 0           | -2,36         | 7        | 7        | 3,959          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 86,89        | 48,8         | 38,09        | 93,41         | 90,38         | 93,57         | 92,5          | 0,01        | -2,12         | 7        | 7        | 3,444          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 88,86        | 53,36        | 35,5         | 116,84        | 112,91        | 116,94        | 115,4         | 0           | -2,49         | 7        | 7        | 4,01           | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,25        | 57,69        | 37,56        | 128,73        | 123,87        | 129,07        | 127,09        | 0           | -3,22         | 7        | 7        | 4,659          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 96,9         | 56,03        | 40,87        | 118,78        | 114,11        | 119,27        | 117,56        | 0           | -3,45         | 7        | 7        | 4,671          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,58        | 57,96        | 38,62        | 124,38        | 119,53        | 124,81        | 122,92        | 0           | -3,39         | 7        | 7        | 4,624          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,43        | 58,04        | 39,39        | 124,77        | 119,87        | 125,24        | 123,28        | 0           | -3,41         | 7        | 7        | 4,733          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,56        | 57,54        | 39,02        | 124,24        | 119,41        | 124,7         | 122,77        | 0           | -3,36         | 7        | 7        | 4,669          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 96,69        | 57,52        | 39,17        | 124,08        | 119,25        | 124,57        | 122,68        | 0           | -3,43         | 7        | 7        | 4,681          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 96,85        | 57,81        | 39,04        | 123,9         | 119,06        | 124,38        | 122,47        | 0           | -3,41         | 7        | 7        | 4,657          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 98,97        | 60,29        | 38,68        | 133,83        | 128,4         | 134,4         | 132,15        | 0           | -3,75         | 7        | 7        | 4,977          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,32       | 61,93        | 39,39        | 137,4         | 131,6         | 137,98        | 135,55        | 0           | -3,95         | 7        | 7        | 5,196          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,51       | 61,02        | 40,49        | 128,61        | 123,15        | 129,18        | 126,98        | 0           | -3,83         | 7        | 7        | 4,999          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,43        | 54,69        | 41,74        | 107,13        | 102,95        | 107,62        | 106,14        | 0           | -3,19         | 7        | 7        | 4,305          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 97,72        | 58,02        | 39,7         | 123,67        | 118,78        | 124,18        | 122,25        | 0           | -3,47         | 7        | 7        | 4,721          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 100,88       | 62,22        | 38,66        | 137,97        | 132,19        | 138,48        | 136,04        | 0           | -3,85         | 7        | 7        | 5,125          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,36       | 68,2         | 35,16        | 168,89        | 161,51        | 169,26        | 165,72        | 0           | -4,21         | 7        | 7        | 5,696          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 106,8        | 69,29        | 37,51        | 164,72        | 157,1         | 165,41        | 161,85        | 0           | -4,75         | 7        | 7        | 5,916          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,57       | 68,71        | 37,86        | 165,44        | 157,83        | 166,17        | 162,64        | 0           | -4,81         | 7        | 7        | 5,996          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,03       | 62,01        | 41,02        | 129,89        | 124,23        | 130,66        | 128,36        | 0           | -4,13         | 7        | 7        | 5,113          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,61        | 52,79        | 37,82        | 109,49        | 105,68        | 109,71        | 108,29        | 0           | -2,61         | 7        | 7        | 4,001          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,05        | 53,85        | 34,2         | 124,45        | 120,32        | 124,44        | 122,73        | 0           | -2,41         | 7        | 7        | 4,119          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 95,53        | 57,8         | 37,73        | 128,94        | 124,02        | 129,42        | 127,42        | 0           | -3,4          | 7        | 7        | 4,685          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,31        | 58,99        | 38,32        | 128,89        | 123,81        | 129,49        | 127,42        | 0           | -3,61         | 7        | 7        | 4,754          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 93,24        | 55,74        | 37,5         | 121,58        | 117,13        | 122,05        | 120,28        | 0           | -3,15         | 7        | 7        | 4,4            | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 95,55        | 57,97        | 37,58        | 119,84        | 115,27        | 120,36        | 118,51        | 0,01        | -3,24         | 7        | 7        | 4,339          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,33        | 58           | 39,33        | 122,66        | 117,81        | 123,8         | 121,89        | 0           | -4,08         | 7        | 7        | 4,644          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 105,74       | 68,13        | 37,61        | 160,36        | 153,08        | 161,92        | 158,54        | 0           | -5,46         | 7        | 7        | 5,78           | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,25       | 63,04        | 41,21        | 135,02        | 129,03        | 136,55        | 134,09        | 0           | -5,06         | 7        | 7        | 5,333          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>4138,1</b> | <b>3975,7</b> | <b>4154,5</b> | <b>4088,3</b> | <b>0,02</b> | <b>-112,6</b> |          |          | <b>152,503</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>96,17</b> | <b>57,88</b> | <b>38,29</b> |               |               |               |               |             |               | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1            | V2            | M2            | V3          | Mг            | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т             | м3            | т             | м3          | т             | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 12725,03       | 12376,86      | 12609,53      | 12444,36      | 1,13        | -67,5         | 320,279        | 3565       | 0        |
| 24/01/2124:00 | 16863,14       | 16352,56      | 16764,03      | 16532,66      | 1,15        | -180,1        | 472,782        | 4357       | 0        |
| <b>Итого:</b> | <b>4138,11</b> | <b>3975,7</b> | <b>4154,5</b> | <b>4088,3</b> | <b>0,02</b> | <b>-112,6</b> | <b>152,503</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi / Tгаб x Tнш

0,0000

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.



*Ю.О. Мартовская*  
Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:5487

Адрес:40-летия Победы, 63

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2F43

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2          | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3          | Mг            | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C          | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3          | т             | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 83,84        | 50,43       | 33,41        | 100,36        | 97,33          | 100,41        | 99,22          | 0           | -1,89         | 7        | 7        | 3,253          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 83,87        | 50,42       | 33,45        | 102,02        | 98,9           | 102,03        | 100,84         | 0           | -1,94         | 7        | 7        | 3,31           | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 90,17        | 55,47       | 34,7         | 118,88        | 114,78         | 118,48        | 116,77         | 0           | -1,99         | 7        | 7        | 3,985          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 91,56        | 56,16       | 35,4         | 119,02        | 114,8          | 118,44        | 116,73         | 0           | -1,93         | 7        | 7        | 4,07           | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 87,66        | 55,93       | 31,73        | 129,52        | 125,28         | 129,46        | 127,58         | 0           | -2,3          | 7        | 7        | 3,982          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 86,81        | 51,84       | 34,97        | 103,79        | 100,45         | 103,6         | 102,33         | 0           | -1,88         | 7        | 7        | 3,516          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 88,55        | 54,35       | 34,2         | 115,14        | 111,3          | 114,74        | 113,18         | 0           | -1,88         | 7        | 7        | 3,809          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,09        | 61,05       | 34,04        | 139,37        | 134,1          | 138,59        | 136,23         | 0           | -2,13         | 7        | 7        | 4,574          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 96,76        | 60,83       | 35,93        | 136,05        | 130,76         | 135,38        | 133,09         | 0           | -2,33         | 7        | 7        | 4,708          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,38        | 61,72       | 34,66        | 135,7         | 130,43         | 134,77        | 132,46         | 0           | -2,03         | 7        | 7        | 4,53           | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,23        | 61,56       | 35,67        | 134,93        | 129,63         | 133,98        | 131,68         | 0           | -2,05         | 7        | 7        | 4,631          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,35        | 60,36       | 35,99        | 131,51        | 126,44         | 130,45        | 128,29         | 0,02        | -1,85         | 7        | 7        | 4,559          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 96,46        | 60,48       | 35,98        | 133,91        | 128,7          | 132,73        | 130,53         | 0           | -1,83         | 7        | 7        | 4,639          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 96,73        | 62,21       | 34,52        | 144,97        | 139,32         | 143,85        | 141,32         | 0,01        | -2            | 7        | 7        | 4,818          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 98,79        | 64,94       | 33,85        | 158,16        | 151,77         | 156,93        | 153,95         | 0           | -2,18         | 7        | 7        | 5,153          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,15       | 66          | 35,15        | 155,35        | 148,81         | 154,13        | 151,06         | 0           | -2,25         | 7        | 7        | 5,245          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,3        | 64,29       | 37,01        | 142,16        | 136,14         | 141,21        | 138,55         | 0           | -2,41         | 7        | 7        | 5,052          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,33        | 58,26       | 38,07        | 119,26        | 114,63         | 118,52        | 116,69         | 0           | -2,06         | 7        | 7        | 4,372          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 97,5         | 61,15       | 36,35        | 135,99        | 130,64         | 134,98        | 132,67         | 0           | -2,03         | 7        | 7        | 4,756          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 100,58       | 64,75       | 35,83        | 144,32        | 138,32         | 143,14        | 140,42         | 0,02        | -2,1          | 7        | 7        | 4,971          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 102,97       | 69,48       | 33,49        | 166,08        | 158,86         | 164,86        | 161,28         | 0           | -2,42         | 7        | 7        | 5,339          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 106,5        | 72,49       | 34,01        | 180,28        | 171,98         | 178,78        | 174,61         | 0,02        | -2,63         | 7        | 7        | 5,876          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,33       | 73,49       | 32,84        | 188,93        | 180,24         | 187,55        | 183,03         | 0           | -2,79         | 7        | 7        | 5,946          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 102,98       | 66,26       | 36,72        | 145,94        | 139,58         | 144,77        | 141,9          | 0           | -2,32         | 7        | 7        | 5,142          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,43        | 55,57       | 34,86        | 120,37        | 116,22         | 119,77        | 118,04         | 0           | -1,82         | 7        | 7        | 4,054          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 87,89        | 56,54       | 31,35        | 136,46        | 131,96         | 136,02        | 134,01         | 0,01        | -2,05         | 7        | 7        | 4,141          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 95,33        | 61,55       | 33,78        | 143,12        | 137,67         | 142,18        | 139,74         | 0           | -2,07         | 7        | 7        | 4,657          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,26        | 63,61       | 33,65        | 151,94        | 145,96         | 150,96        | 148,18         | 0           | -2,22         | 7        | 7        | 4,923          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 93,11        | 58,83       | 34,28        | 132,84        | 127,99         | 132,1         | 130,01         | 0           | -2,02         | 7        | 7        | 4,392          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 95,33        | 61,08       | 34,25        | 138,72        | 133,43         | 137,96        | 135,62         | 0           | -2,19         | 7        | 7        | 4,579          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,13        | 60,87       | 36,26        | 133,58        | 128,35         | 132,61        | 130,37         | 0           | -2,02         | 7        | 7        | 4,664          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 105,47       | 70,64       | 34,83        | 174,37        | 166,44         | 172,79        | 168,94         | 0           | -2,5          | 7        | 7        | 5,819          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,08       | 67,16       | 36,92        | 156,61        | 149,68         | 155,19        | 152,04         | 0           | -2,36         | 7        | 7        | 5,546          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |             |              | <b>4569,6</b> | <b>4390,89</b> | <b>4541,3</b> | <b>4461,36</b> | <b>0,08</b> | <b>-70,47</b> |          |          | <b>153,011</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>95,99</b> | <b>61,2</b> | <b>34,79</b> |               |                |               |                |             |               | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3          | Mг            | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3          | т             | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 70768,02       | 68801,26       | 71251,25       | 70376,9        | 6,96        | -1575,64      | 1948,181       | 22683      | 12       |
| 24/01/2124:00 | 75337,67       | 73192,15       | 75792,61       | 74838,26       | 7,04        | -1646,11      | 2101,192       | 23475      | 12       |
| <b>Итого:</b> | <b>4569,65</b> | <b>4390,89</b> | <b>4541,36</b> | <b>4461,36</b> | <b>0,08</b> | <b>-70,47</b> | <b>153,011</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Демоуправ"

Представитель теплоснабж.организации



А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

*Ю.О. Мартвская*  
Ю.О. Мартвская/  
Ф.И.О.  
ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 53 (ИТП-1)

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ввс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7F11

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг            | P1       | P2       | Qo             | BHP        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т             | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,92        | 51,29        | 33,63        | 109,95        | 106,54         | 109           | 107,67         | 0        | -1,13         | 7        | 7        | 3,583          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,99        | 51,03        | 33,96        | 109,65        | 106,22         | 108,59        | 107,28         | 0        | -1,06         | 7        | 7        | 3,607          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 91,47        | 56,79        | 34,68        | 130,84        | 126,2          | 129,5         | 127,57         | 0        | -1,37         | 7        | 7        | 4,382          | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,63        | 57,41        | 35,22        | 127,57        | 122,99         | 126,27        | 124,36         | 0        | -1,37         | 7        | 7        | 4,34           | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,59        | 56,69        | 31,9         | 137,47        | 132,85         | 136,43        | 134,39         | 0        | -1,54         | 7        | 7        | 4,24           | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,9         | 53,34        | 34,56        | 111,96        | 108,29         | 110,86        | 109,4          | 0        | -1,11         | 7        | 7        | 3,745          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,55        | 54,7         | 34,85        | 121,54        | 117,41         | 120,39        | 118,71         | 0        | -1,3          | 7        | 7        | 4,095          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 96,22        | 61,35        | 34,87        | 143,21        | 137,66         | 141,78        | 139,36         | 0        | -1,7          | 7        | 7        | 4,809          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,87        | 61,47        | 36,4         | 142,41        | 136,74         | 140,82        | 138,39         | 0        | -1,65         | 7        | 7        | 4,987          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,45        | 62,85        | 34,6         | 146,01        | 140,27         | 144,5         | 141,92         | 0        | -1,65         | 7        | 7        | 4,863          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98,32        | 63,18        | 35,14        | 146,65        | 140,77         | 145,02        | 142,4          | 0        | -1,63         | 7        | 7        | 4,959          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,4         | 61,43        | 35,97        | 140,56        | 135,03         | 139,06        | 136,67         | 0        | -1,64         | 7        | 7        | 4,866          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,57        | 61,68        | 35,89        | 144,93        | 139,19         | 143,46        | 140,97         | 0        | -1,78         | 7        | 7        | 5,007          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,74        | 63,03        | 34,71        | 153,36        | 147,29         | 151,98        | 149,21         | 0        | -1,92         | 7        | 7        | 5,124          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,84        | 65,51        | 34,33        | 164,37        | 157,58         | 162,76        | 159,6          | 0        | -2,02         | 7        | 7        | 5,424          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 102,2        | 66,61        | 35,59        | 161,33        | 154,41         | 159,52        | 156,35         | 0        | -1,94         | 7        | 7        | 5,513          | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,38       | 64,82        | 37,56        | 148,21        | 141,85         | 146,04        | 143,27         | 0        | -1,42         | 7        | 7        | 5,344          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,44        | 59,71        | 37,73        | 133,04        | 127,78         | 131,27        | 129,13         | 0        | -1,35         | 7        | 7        | 4,833          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,58        | 61,39        | 37,19        | 142,86        | 137,11         | 140,99        | 138,57         | 0        | -1,46         | 7        | 7        | 5,111          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,77       | 65,32        | 36,45        | 154,78        | 148,19         | 152,77        | 149,8          | 0        | -1,61         | 7        | 7        | 5,417          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,97       | 69,29        | 34,68        | 175,14        | 167,39         | 173,1         | 169,36         | 0        | -1,97         | 7        | 7        | 5,826          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,5        | 71,34        | 36,16        | 182,15        | 173,61         | 179,72        | 175,63         | 0        | -2,02         | 7        | 7        | 6,304          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 107,32       | 73,08        | 34,24        | 196,25        | 187,09         | 193,67        | 189,06         | 0        | -1,97         | 7        | 7        | 6,436          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,91       | 66,84        | 37,07        | 156,93        | 150            | 154,49        | 151,34         | 0        | -1,34         | 7        | 7        | 5,58           | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,49        | 57,36        | 34,13        | 134,97        | 130,17         | 133,31        | 131,3          | 0        | -1,13         | 7        | 7        | 4,448          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,82        | 56,9         | 31,92        | 145,44        | 140,54         | 143,78        | 141,65         | 0        | -1,11         | 7        | 7        | 4,492          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,5         | 61,44        | 35,06        | 148,73        | 142,95         | 146,57        | 144,05         | 0        | -1,1          | 7        | 7        | 5,018          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 98,19        | 63,24        | 34,95        | 153,67        | 147,52         | 151,48        | 148,69         | 0        | -1,17         | 7        | 7        | 5,169          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 94,1         | 59,28        | 34,82        | 141,65        | 136,4          | 139,72        | 137,46         | 0        | -1,06         | 7        | 7        | 4,756          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,47        | 61,3         | 35,17        | 145,88        | 140,21         | 143,83        | 141,35         | 0        | -1,14         | 7        | 7        | 4,942          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 98,22        | 61,57        | 36,65        | 139,56        | 133,97         | 137,38        | 135,02         | 0        | -1,05         | 7        | 7        | 4,92           | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,52       | 70,23        | 36,29        | 173,35        | 165,36         | 170,7         | 166,94         | 0        | -1,58         | 7        | 7        | 6,026          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 105,09       | 67,61        | 37,48        | 160,99        | 153,73         | 158,47        | 155,21         | 0        | -1,48         | 7        | 7        | 5,783          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>4825,4</b> | <b>4633,31</b> | <b>4767,2</b> | <b>4682,08</b> | <b>0</b> | <b>-48,77</b> |          |          | <b>163,949</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>97,05</b> | <b>61,79</b> | <b>35,26</b> |               |                |               |                |          |               | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3       | Mг            | Qo             | BHP        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3       | т             | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 32730,24       | 31772,32       | 32433,31       | 32062,54       | 0,42     | -290,22       | 1039,308       | 10282      | 5        |
| 24/01/2124:00 | 37555,65       | 36405,63       | 37200,54       | 36744,62       | 0,42     | -338,99       | 1203,257       | 11074      | 5        |
| <b>Итого:</b> | <b>4825,41</b> | <b>4633,31</b> | <b>4767,23</b> | <b>4682,08</b> | <b>0</b> | <b>-48,77</b> | <b>163,949</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорт = Qi/Траб х<br>Тншт   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ /  
Подпись Управляющего / А.Наклименко /  
Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
/Ю.О. Мартовская/  
Подпись Ф.И.О.



**ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР**  
**МАРТОВСКАЯ ЮО**  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8648

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРФМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгас=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ09

ЛО 2.7

| Дата            | t1           | t2          | dt           | V1          | M1             | V2            | M2             | V3          | Mг           | P1       | P2       | Qo             | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
|                 | °С           | °С          | °С           | м3          | т              | м3            | т              | м3          | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал           | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,4         | 47,74       | 36,66        | 95,74       | 92,81          | 92,96         | 91,93          | 0,01        | 0,88         | 7        | 7        | 3,403          | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,41        | 47,31       | 37,1         | 93,24       | 90,36          | 90,42         | 89,46          | 0,01        | 0,9          | 7        | 7        | 3,352          | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 90,89        | 53,34       | 37,55        | 114,17      | 110,2          | 110,68        | 109,25         | 0           | 0,95         | 7        | 7        | 4,14           | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,12        | 53,11       | 39,01        | 111,53      | 107,53         | 107,98        | 106,57         | 0,01        | 0,96         | 7        | 7        | 4,2            | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,14        | 52,61       | 35,53        | 121,75      | 117,72         | 118,32        | 116,78         | 0,01        | 0,94         | 7        | 7        | 4,186          | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,4         | 49,41       | 37,99        | 100,57      | 97,29          | 97,47         | 96,35          | 0,02        | 0,94         | 7        | 7        | 3,695          | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,09        | 51,33       | 37,76        | 107,98      | 104,34         | 104,64        | 103,36         | 0           | 0,98         | 7        | 7        | 3,945          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 95,75        | 57,28       | 38,47        | 127,24      | 122,37         | 123,35        | 121,5          | 0,02        | 0,87         | 7        | 7        | 4,717          | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,38        | 56,44       | 40,94        | 124,03      | 119,15         | 120,11        | 118,34         | 0,01        | 0,81         | 7        | 7        | 4,886          | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 96,98        | 57,95       | 39,03        | 127,23      | 122,27         | 123,56        | 121,63         | 0,01        | 0,64         | 7        | 7        | 4,782          | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 97,87        | 58,25       | 39,62        | 127,54      | 122,47         | 123,84        | 121,93         | 0,02        | 0,54         | 7        | 7        | 4,863          | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 96,91        | 56,92       | 39,99        | 122,42      | 117,62         | 118,81        | 117,06         | 0,01        | 0,56         | 7        | 7        | 4,713          | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,09        | 57,04       | 40,05        | 124,21      | 119,34         | 120,44        | 118,65         | 0,01        | 0,69         | 7        | 7        | 4,787          | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,28        | 57,94       | 39,34        | 129,76      | 124,67         | 125,87        | 123,9          | 0,02        | 0,77         | 7        | 7        | 4,913          | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,38        | 60,29       | 39,09        | 136,37      | 130,79         | 132,3         | 130,08         | 0           | 0,71         | 7        | 7        | 5,127          | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 101,74       | 61,11       | 40,63        | 135,42      | 129,64         | 131,43        | 129,21         | 0,02        | 0,43         | 7        | 7        | 5,28           | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 101,87       | 59,39       | 42,48        | 124,7       | 119,36         | 120,89        | 118,93         | 0,01        | 0,43         | 7        | 7        | 5,082          | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 96,92        | 54,9        | 42,02        | 112,62      | 108,21         | 109,13        | 107,57         | 0,02        | 0,64         | 7        | 7        | 4,554          | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,09        | 56,48       | 41,61        | 124,06      | 119,1          | 120,02        | 118,26         | 0,01        | 0,84         | 7        | 7        | 4,966          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,31       | 60,24       | 41,07        | 131,79      | 126,21         | 127,5         | 125,37         | 0,01        | 0,84         | 7        | 7        | 5,196          | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,57       | 63,6        | 39,97        | 150,05      | 143,44         | 145,56        | 142,87         | 0,01        | 0,57         | 7        | 7        | 5,749          | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,09       | 66,51       | 40,58        | 156,01      | 148,74         | 151,44        | 148,41         | 0,02        | 0,33         | 7        | 7        | 6,057          | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 106,92       | 67,62       | 39,3         | 164,36      | 156,74         | 159,73        | 156,44         | 0,02        | 0,3          | 7        | 7        | 6,183          | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,33       | 61,75       | 41,58        | 133,66      | 127,82         | 129,69        | 127,42         | 0,03        | 0,4          | 7        | 7        | 5,331          | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 90,97        | 53,74       | 37,23        | 117,92      | 113,81         | 114,85        | 113,3          | 0,03        | 0,51         | 7        | 7        | 4,242          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,46        | 53,79       | 34,67        | 132,83      | 128,42         | 129,43        | 127,69         | 0,02        | 0,73         | 7        | 7        | 4,456          | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,05        | 58,29       | 37,76        | 133,73      | 128,58         | 129,82        | 127,76         | 0,02        | 0,82         | 7        | 7        | 4,863          | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 97,77        | 60,09       | 37,68        | 135,72      | 130,33         | 131,73        | 129,55         | 0,02        | 0,78         | 7        | 7        | 4,923          | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 93,61        | 55,64       | 37,97        | 122,6       | 118,1          | 118,91        | 117,22         | 0,03        | 0,88         | 7        | 7        | 4,492          | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,04        | 58,21       | 37,83        | 129,64      | 124,66         | 125,71        | 123,77         | 0,02        | 0,89         | 7        | 7        | 4,724          | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 97,78        | 57,76       | 40,02        | 126,11      | 121,1          | 122,08        | 120,21         | 0,02        | 0,89         | 7        | 7        | 4,855          | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,12       | 65,85       | 40,27        | 152,38      | 145,41         | 147,62        | 144,73         | 0,01        | 0,68         | 7        | 7        | 5,873          | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,59       | 62,56       | 42,03        | 139,69      | 133,44         | 135,17        | 132,76         | 0,03        | 0,68         | 7        | 7        | 5,622          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |             |              | <b>4187</b> | <b>4022,04</b> | <b>4061,4</b> | <b>3998,26</b> | <b>0,51</b> | <b>23,78</b> |          |          | <b>158,157</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>96,58</b> | <b>57,4</b> | <b>39,17</b> |             |                |               |                |             |              | <b>7</b> | <b>7</b> |                |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3          | Mг           | Qo             | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3          | т            | Гкал           | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 66460,38       | 64580,86       | 65036,84       | 64263,22       | 0,88        | 317,64       | 1937,935       | 22543      | 7        |
| 24/01/2124:00 | 70647,45       | 68602,9        | 69098,3        | 68261,48       | 1,39        | 341,42       | 2096,092       | 23335      | 7        |
| <b>Итого:</b> | <b>4187,07</b> | <b>4022,04</b> | <b>4061,46</b> | <b>3998,26</b> | <b>0,51</b> | <b>23,78</b> | <b>158,157</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qконтр = Qi/Траб х Тнш  | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/\_\_\_\_\_  
А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская  
/Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТА 509  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
25.01.2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xFA23

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 85,02  | 51,6  | 33,42 | 106,14 | 102,85  | 101,42 | 100,18  | 0,08 | 2,67   | 7      | 7      | 3,438   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 85,09  | 51,6  | 33,49 | 106,45 | 103,15  | 101,72 | 100,44  | 0,11 | 2,71   | 7      | 7      | 3,456   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,43  | 55,69 | 35,74 | 119,38 | 115,15  | 113,7  | 112,04  | 0    | 3,11   | 7      | 7      | 4,119   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,71  | 56,27 | 36,44 | 120,13 | 115,78  | 114,32 | 112,65  | 0    | 3,13   | 7      | 7      | 4,225   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,65  | 55,05 | 33,6  | 127,04 | 122,79  | 121,19 | 119,5   | 0    | 3,29   | 7      | 7      | 4,126   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 88,02  | 53,08 | 34,94 | 106,77 | 103,24  | 101,8  | 100,46  | 0    | 2,78   | 7      | 7      | 3,61    | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,61  | 54,15 | 35,46 | 114,54 | 110,64  | 109,09 | 107,63  | 0    | 3,01   | 7      | 7      | 3,926   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 96,26  | 59,21 | 37,05 | 134,24 | 129,07  | 127,47 | 125,41  | 0,13 | 3,66   | 7      | 7      | 4,791   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,94  | 59,41 | 38,53 | 138,06 | 132,58  | 131,13 | 129,02  | 0    | 3,56   | 7      | 7      | 5,121   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,52  | 60,73 | 36,79 | 135,31 | 129,94  | 128,51 | 126,37  | 0    | 3,57   | 7      | 7      | 4,79    | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,39  | 60,83 | 37,56 | 135,74 | 130,28  | 128,84 | 126,67  | 0    | 3,61   | 7      | 7      | 4,904   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,47  | 59,69 | 37,78 | 129,76 | 124,64  | 123,21 | 121,2   | 0    | 3,44   | 7      | 7      | 4,72    | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,62  | 59,7  | 37,92 | 130,63 | 125,45  | 123,97 | 121,92  | 0    | 3,53   | 7      | 7      | 4,766   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,8   | 60,8  | 37    | 139,58 | 134,05  | 132,49 | 130,23  | 0    | 3,82   | 7      | 7      | 4,969   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,87  | 62,39 | 37,48 | 146,82 | 140,76  | 139,17 | 136,71  | 0    | 4,05   | 7      | 7      | 5,287   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,23 | 63,85 | 38,38 | 149,3  | 142,88  | 141,47 | 138,89  | 0,01 | 3,99   | 7      | 7      | 5,498   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,43 | 62,99 | 39,44 | 138,95 | 132,98  | 131,61 | 129,23  | 0    | 3,75   | 7      | 7      | 5,262   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,55  | 58,44 | 39,11 | 125,14 | 120,19  | 118,74 | 116,83  | 0    | 3,36   | 7      | 7      | 4,707   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,6   | 59,59 | 39,01 | 136,56 | 131,06  | 129,56 | 127,44  | 0    | 3,62   | 7      | 7      | 5,122   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,8  | 62,57 | 39,23 | 141,22 | 135,21  | 133,63 | 131,24  | 0    | 3,97   | 7      | 7      | 5,318   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,92 | 65,98 | 37,94 | 156,76 | 149,84  | 148,32 | 145,39  | 0    | 4,45   | 7      | 7      | 5,703   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,51 | 69,05 | 38,46 | 166,4  | 158,57  | 157,35 | 153,97  | 0    | 4,6    | 7      | 7      | 6,122   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 107,32 | 70,7  | 36,62 | 178,95 | 170,59  | 169,47 | 165,7   | 0    | 4,89   | 7      | 7      | 6,274   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,93 | 64,6  | 39,33 | 145,16 | 138,75  | 137,36 | 134,76  | 0    | 3,99   | 7      | 7      | 5,474   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,54  | 55,13 | 36,41 | 125,25 | 120,81  | 119    | 117,36  | 0    | 3,45   | 7      | 7      | 4,403   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,83  | 54,81 | 34,02 | 133,22 | 128,75  | 126,56 | 124,79  | 0    | 3,96   | 7      | 7      | 4,384   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,54  | 59,45 | 37,09 | 137,99 | 132,6   | 130,45 | 128,32  | 0,06 | 4,28   | 7      | 7      | 4,929   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,24  | 62,48 | 35,76 | 147,88 | 141,95  | 139,88 | 137,38  | 0    | 4,57   | 7      | 7      | 5,088   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 94,16  | 58,38 | 35,78 | 134,45 | 129,45  | 127,27 | 125,26  | 0    | 4,19   | 7      | 7      | 4,639   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,56  | 60,15 | 36,41 | 137,73 | 132,37  | 130,29 | 128,15  | 0,01 | 4,22   | 7      | 7      | 4,827   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 98,29  | 60,06 | 38,23 | 130,84 | 125,6   | 123,56 | 121,53  | 0    | 4,07   | 7      | 7      | 4,813   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,56 | 67,77 | 38,79 | 158,81 | 151,47  | 149,7  | 146,59  | 0    | 4,88   | 7      | 7      | 5,896   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,08 | 65,7  | 39,38 | 154,57 | 147,64  | 145,99 | 143,11  | 0    | 4,53   | 7      | 7      | 5,832   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 4489,7 | 4311,08 | 4258,2 | 4186,37 | 0,4  | 124,71 |        |        | 160,539 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 97,1   | 60,05 | 37,04 |        |         |        |         |      |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг     | Qo      | ВНР  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|---------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/12/2024:00 | 12323,57 | 11973,48 | 11885,89 | 11727,75 | 0,21 | 245,73 | 323,947 | 3564 | 1   |
| 24/01/2124:00 | 16813,34 | 16284,56 | 16144,13 | 15914,12 | 0,61 | 370,44 | 484,486 | 4356 | 1   |
| Итого:        | 4489,77  | 4311,08  | 4258,24  | 4186,37  | 0,4  | 124,71 | 160,539 | 792  | 0   |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/лр)

Qконтр = Qi/Траб х  
Тнш 0,0000

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор №:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сеп.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196478

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0936

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2      | V3    | Mг    | P1     | P2     | Qo      | BHP | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т      | м3     | т       | м3    | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,72  | 50,46 | 34,26 | 156,72 | 151,9  | 151,4  | 149,61  | 1,46  | 2,29  | 7      | 7      | 5,203   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,79  | 50,47 | 34,32 | 161,44 | 156,44 | 155,93 | 154,08  | 1,66  | 2,36  | 7      | 7      | 5,369   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 91,15  | 54,93 | 36,22 | 186,95 | 180,35 | 180,18 | 177,65  | 1,5   | 2,7   | 7      | 7      | 6,536   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,4   | 55,43 | 36,97 | 185,09 | 178,43 | 178,36 | 175,83  | 1,56  | 2,6   | 7      | 7      | 6,601   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,34  | 54,5  | 33,84 | 197,09 | 190,54 | 190,28 | 187,67  | 1,6   | 2,87  | 7      | 7      | 6,454   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,71  | 52,12 | 35,59 | 165,42 | 159,96 | 159,67 | 157,67  | 1,69  | 2,29  | 7      | 7      | 5,697   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,35  | 53,11 | 36,24 | 172,1  | 166,28 | 165,82 | 163,66  | 1,43  | 2,62  | 7      | 7      | 6,031   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,93  | 58,6  | 37,33 | 209,69 | 201,62 | 201,85 | 198,66  | 1,86  | 2,96  | 7      | 7      | 7,54    | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,57  | 58,49 | 39,08 | 205,29 | 197,16 | 197,56 | 194,48  | 2,23  | 2,68  | 7      | 7      | 7,719   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,18  | 59,58 | 37,6  | 209,01 | 200,77 | 200,91 | 197,65  | 1,28  | 3,12  | 7      | 7      | 7,567   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,04  | 59,81 | 38,23 | 204,05 | 195,89 | 196,02 | 192,83  | 1,08  | 3,06  | 7      | 7      | 7,503   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,14  | 58,35 | 38,79 | 195,05 | 187,37 | 187,39 | 184,46  | 1,22  | 2,91  | 7      | 7      | 7,282   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,28  | 58,57 | 38,71 | 199,04 | 191,2  | 191,23 | 188,23  | 1,41  | 2,97  | 7      | 7      | 7,415   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,46  | 60,06 | 37,4  | 210,2  | 201,86 | 202,1  | 198,75  | 1,27  | 3,11  | 7      | 7      | 7,566   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,51  | 62,1  | 37,41 | 225,65 | 216,4  | 216,83 | 213,05  | 1,38  | 3,35  | 7      | 7      | 8,117   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,87 | 63,12 | 38,75 | 223,41 | 213,88 | 214,5  | 210,6   | 1,39  | 3,28  | 7      | 7      | 8,311   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,07 | 61,52 | 40,55 | 204,97 | 196,19 | 196,75 | 193,35  | 1,6   | 2,84  | 7      | 7      | 7,979   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,18  | 57,01 | 40,17 | 178,22 | 171,21 | 171,37 | 168,81  | 1,58  | 2,4   | 7      | 7      | 6,889   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,27  | 58,84 | 39,43 | 201,2  | 193,15 | 193,41 | 190,31  | 1,95  | 2,84  | 7      | 7      | 7,63    | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,39 | 61,64 | 39,75 | 208,71 | 199,88 | 200,24 | 196,76  | 1,41  | 3,12  | 7      | 7      | 7,965   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,6  | 65,13 | 38,47 | 242,36 | 231,72 | 232,6  | 228,15  | 1,65  | 3,57  | 7      | 7      | 8,94    | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,14 | 67,56 | 39,58 | 250,19 | 238,53 | 239,68 | 234,73  | 1,44  | 3,8   | 7      | 7      | 9,475   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,92 | 68,63 | 38,29 | 264,97 | 252,7  | 254,14 | 248,75  | 1,6   | 3,95  | 7      | 7      | 9,715   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,6  | 62,77 | 40,83 | 206,65 | 197,56 | 198,09 | 194,52  | 1,44  | 3,04  | 7      | 7      | 8,089   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,08  | 54,18 | 36,9  | 184,13 | 177,67 | 177,36 | 174,94  | 1,66  | 2,73  | 7      | 7      | 6,562   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,53  | 54,53 | 34    | 206,51 | 199,6  | 199,26 | 196,51  | 2,01  | 3,09  | 7      | 7      | 6,787   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 96,15  | 59,07 | 37,08 | 211,1  | 202,95 | 202,97 | 199,73  | 1,56  | 3,22  | 7      | 7      | 7,539   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,9   | 60,68 | 37,22 | 214,82 | 206,26 | 206,43 | 202,94  | 1,69  | 3,32  | 7      | 7      | 7,695   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,79  | 56,67 | 37,12 | 193,05 | 185,9  | 185,58 | 182,84  | 1,55  | 3,06  | 7      | 7      | 6,912   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,14  | 58,66 | 37,48 | 204,21 | 196,34 | 196,3  | 193,18  | 1,71  | 3,16  | 7      | 7      | 7,371   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,95  | 58,72 | 39,23 | 195,03 | 187,25 | 187,14 | 184,19  | 1,37  | 3,06  | 7      | 7      | 7,362   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,14 | 66,67 | 39,47 | 251,63 | 240,11 | 241,11 | 236,28  | 1,95  | 3,83  | 7      | 7      | 9,51    | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 104,74 | 64,06 | 40,68 | 224,78 | 214,73 | 215,48 | 211,46  | 1,88  | 3,27  | 7      | 7      | 8,763   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 6748,7 | 6481,8 | 6487,9 | 6382,33 | 52,07 | 99,47 |        |        | 246,094 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 96,75  | 58,97 | 37,78 |        |        |        |         |       |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1        | M1       | V2        | M2        | V3      | Mг      | Qo       | BHP   | ВОС |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------|-----|
|               | м3        | т        | м3        | т         | м3      | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 134048,9  | 130112,8 | 128937,03 | 127485,55 | 1631,41 | 2627,25 | 4292,709 | 29447 | 734 |
| 24/01/2124:00 | 140797,63 | 136594,6 | 135424,97 | 133867,88 | 1683,48 | 2726,72 | 4538,803 | 30239 | 734 |
| Итого:        | 6748,73   | 6481,8   | 6487,94   | 6382,33   | 52,07   | 99,47   | 246,094  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №29/шр) |        |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

\_\_\_\_\_  
А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская  
Директор СТИ 5эр  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8648

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-1)

Тип расходомера:НЭЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x4458

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3          | Mг           | P1       | P2       | Qo            | ВНР        | ВОС      | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3          | т            | кг/см2   | кг/см2   | Гкал          | ч          | ч        |    |
| 23.12.2020      | 84,87        | 51,27        | 33,6         | 165,88        | 160,76         | 160,58        | 158,63         | 0           | 2,13         | 7        | 7        | 5,403         | 24         | 0        |    |
| 24.12.2020      | 84,94        | 51,14        | 33,8         | 163,51        | 158,43         | 158,2         | 156,3          | 0           | 2,13         | 7        | 7        | 5,354         | 24         | 0        |    |
| 25.12.2020      | 91,31        | 54,95        | 36,36        | 181,82        | 175,41         | 175,68        | 173,22         | 0           | 2,19         | 7        | 7        | 6,383         | 24         | 0        |    |
| 26.12.2020      | 92,59        | 56,17        | 36,42        | 188,17        | 181,39         | 181,8         | 179,15         | 0           | 2,24         | 7        | 7        | 6,614         | 24         | 0        |    |
| 27.12.2020      | 88,52        | 54,4         | 34,12        | 194,77        | 188,29         | 188,7         | 186,15         | 0           | 2,14         | 7        | 7        | 6,426         | 24         | 0        |    |
| 28.12.2020      | 87,9         | 53,17        | 34,73        | 171,22        | 165,54         | 165,56        | 163,4          | 0           | 2,14         | 7        | 7        | 5,753         | 24         | 0        |    |
| 29.12.2020      | 89,43        | 53,3         | 36,13        | 170,68        | 164,87         | 164,91        | 162,71         | 0           | 2,16         | 7        | 7        | 5,96          | 24         | 0        |    |
| 30.12.2020      | 96,11        | 58,29        | 37,82        | 194,91        | 187,37         | 188           | 185,06         | 0           | 2,31         | 7        | 7        | 7,098         | 24         | 0        |    |
| 31.12.2020      | 97,75        | 58,97        | 38,78        | 197,17        | 189,33         | 190,12        | 187,09         | 0           | 2,24         | 7        | 7        | 7,357         | 24         | 0        |    |
| 01.01.2021      | 97,35        | 59,83        | 37,52        | 196,49        | 188,74         | 189,53        | 186,4          | 0           | 2,34         | 7        | 7        | 7,095         | 24         | 0        |    |
| 02.01.2021      | 98,22        | 60,53        | 37,69        | 200,6         | 192,57         | 193,47        | 190,22         | 0           | 2,35         | 7        | 7        | 7,275         | 24         | 0        |    |
| 03.01.2021      | 97,33        | 59,26        | 38,07        | 199,29        | 191,43         | 192,22        | 189,14         | 0           | 2,29         | 7        | 7        | 7,3           | 24         | 0        |    |
| 04.01.2021      | 97,47        | 59,4         | 38,07        | 200,24        | 192,33         | 193,13        | 189,99         | 0           | 2,34         | 7        | 7        | 7,338         | 24         | 0        |    |
| 05.01.2021      | 97,65        | 60,07        | 37,58        | 205,33        | 197,18         | 198,05        | 194,77         | 0           | 2,41         | 7        | 7        | 7,428         | 24         | 0        |    |
| 06.01.2021      | 99,68        | 61,37        | 38,31        | 210,44        | 201,79         | 202,82        | 199,32         | 0           | 2,47         | 7        | 7        | 7,749         | 24         | 0        |    |
| 07.01.2021      | 102,07       | 63           | 39,07        | 215,7         | 206,47         | 208           | 204,24         | 0           | 2,23         | 7        | 7        | 8,092         | 24         | 0        |    |
| 08.01.2021      | 102,27       | 62,33        | 39,94        | 202,42        | 193,75         | 195,13        | 191,66         | 0           | 2,09         | 7        | 7        | 7,759         | 24         | 0        |    |
| 09.01.2021      | 97,4         | 58,28        | 39,12        | 184,63        | 177,32         | 178,11        | 175,35         | 0           | 1,97         | 7        | 7        | 6,952         | 24         | 0        |    |
| 10.01.2021      | 98,49        | 59,11        | 39,38        | 196,98        | 189,06         | 189,85        | 186,81         | 0           | 2,25         | 7        | 7        | 7,46          | 24         | 0        |    |
| 11.01.2021      | 101,64       | 62,06        | 39,58        | 207,53        | 198,68         | 199,84        | 196,34         | 0           | 2,34         | 7        | 7        | 7,883         | 24         | 0        |    |
| 12.01.2021      | 103,84       | 65,25        | 38,59        | 232,79        | 222,53         | 224,39        | 220,06         | 0           | 2,47         | 7        | 7        | 8,613         | 24         | 0        |    |
| 13.01.2021      | 107,36       | 67,65        | 39,71        | 243,79        | 232,4          | 234,9         | 230,05         | 0           | 2,35         | 7        | 7        | 9,264         | 24         | 0        |    |
| 14.01.2021      | 107,13       | 68,27        | 38,86        | 249,42        | 237,82         | 240,47        | 235,42         | 0           | 2,4          | 7        | 7        | 9,276         | 24         | 0        |    |
| 15.01.2021      | 103,65       | 63,62        | 40,03        | 214,31        | 204,85         | 206,49        | 202,69         | 0           | 2,16         | 7        | 7        | 8,223         | 24         | 0        |    |
| 16.01.2021      | 91,48        | 55,31        | 36,17        | 187,85        | 181,2          | 181,61        | 179            | 0,01        | 2,2          | 7        | 7        | 6,56          | 24         | 0        |    |
| 17.01.2021      | 88,69        | 54,16        | 34,53        | 198,32        | 191,69         | 191,93        | 189,31         | 0           | 2,38         | 7        | 7        | 6,623         | 24         | 0        |    |
| 18.01.2021      | 96,4         | 58,62        | 37,78        | 198,93        | 191,23         | 191,67        | 188,63         | 0           | 2,6          | 7        | 7        | 7,235         | 24         | 0        |    |
| 19.01.2021      | 98,04        | 60,14        | 37,9         | 204,83        | 196,65         | 197,25        | 193,98         | 0           | 2,67         | 7        | 7        | 7,466         | 24         | 0        |    |
| 20.01.2021      | 94,02        | 57,11        | 36,91        | 194,51        | 187,28         | 187,75        | 184,92         | 0           | 2,36         | 7        | 7        | 6,924         | 24         | 0        |    |
| 21.01.2021      | 96,38        | 58,56        | 37,82        | 199,42        | 191,7          | 192,23        | 189,2          | 0           | 2,5          | 7        | 7        | 7,263         | 24         | 0        |    |
| 22.01.2021      | 98,12        | 59,19        | 38,93        | 194,65        | 186,86         | 187,36        | 184,35         | 0           | 2,51         | 7        | 7        | 7,289         | 24         | 0        |    |
| 23.01.2021      | 106,38       | 66,1         | 40,28        | 230,35        | 219,76         | 221,3         | 216,93         | 0           | 2,83         | 7        | 7        | 8,885         | 24         | 0        |    |
| 24.01.2021      | 104,96       | 64,76        | 40,2         | 225,42        | 215,28         | 216,71        | 212,59         | 0           | 2,69         | 7        | 7        | 8,68          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>6622,3</b> | <b>6359,96</b> | <b>6387,7</b> | <b>6283,08</b> | <b>0,01</b> | <b>76,88</b> |          |          | <b>240,98</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>96,95</b> | <b>59,26</b> | <b>37,69</b> |               |                |               |                |             |              | <b>7</b> | <b>7</b> |               |            |          |    |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3          | Mг           | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3          | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 22/12/2024:00 | 149112,43      | 144846,31      | 144207,08      | 142594,03      | 4,8         | 2252,28      | 4631,065      | 32014      | 40       |
| 24/01/2124:00 | 155734,8       | 151206,27      | 150594,84      | 148877,11      | 4,81        | 2329,16      | 4872,045      | 32806      | 40       |
| <b>Итого:</b> | <b>6622,37</b> | <b>6359,96</b> | <b>6387,76</b> | <b>6283,08</b> | <b>0,01</b> | <b>76,88</b> | <b>240,98</b> | <b>792</b> | <b>0</b> |

|  |        |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкorp = Qi/Траб<br>x Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись \_\_\_\_\_ А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.



*Ю.О. Март*  
Подпись \_\_\_\_\_ /Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.

**ИНСПЕКТОР СТИ БЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021**



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 6848

Адрес: 40-летия Победы, 61 (ИТП-2)

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель БКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сер. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70AA

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | P1     | P2     | Qo      | BHP | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 83,72  | 44,37 | 39,35 | 77,64  | 75,29   | 73,8   | 73,1    | 0    | 2,19   | 7      | 7      | 2,965   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 83,97  | 46,35 | 37,62 | 87,51  | 84,84   | 83,27  | 82,44   | 0    | 2,4    | 7      | 7      | 3,192   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2020 | 90,36  | 50,88 | 39,48 | 99,01  | 95,59   | 93,84  | 92,68   | 0    | 2,91   | 7      | 7      | 3,778   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 91,51  | 49,77 | 41,74 | 90,43  | 87,23   | 85,53  | 84,55   | 0    | 2,68   | 7      | 7      | 3,646   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 87,55  | 49,4  | 38,15 | 101,34 | 98      | 96,23  | 95,13   | 0    | 2,87   | 7      | 7      | 3,74    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 86,68  | 44,91 | 41,77 | 76,13  | 73,68   | 72,17  | 71,48   | 0    | 2,2    | 7      | 7      | 3,077   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 88,58  | 47,99 | 40,59 | 89,94  | 86,94   | 85,25  | 84,32   | 0    | 2,62   | 7      | 7      | 3,529   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,13  | 53,31 | 41,82 | 104,61 | 100,64  | 98,85  | 97,52   | 0    | 3,12   | 7      | 7      | 4,215   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 96,7   | 52,67 | 44,03 | 102,51 | 98,52   | 96,75  | 95,49   | 0    | 3,03   | 7      | 7      | 4,345   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 96,26  | 54,65 | 41,61 | 102,69 | 98,73   | 97,1   | 95,75   | 0    | 2,98   | 7      | 7      | 4,11    | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 97,15  | 54,56 | 42,59 | 106,82 | 102,63  | 100,93 | 99,52   | 0    | 3,11   | 7      | 7      | 4,377   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 96,24  | 54,8  | 41,44 | 112,6  | 108,26  | 106,52 | 105,06  | 0    | 3,2    | 7      | 7      | 4,493   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 96,46  | 56,35 | 40,11 | 119    | 114,39  | 112,63 | 111     | 0    | 3,39   | 7      | 7      | 4,596   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 96,75  | 58,73 | 38,02 | 131,55 | 126,43  | 124,65 | 122,68  | 0    | 3,75   | 7      | 7      | 4,812   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 98,81  | 60    | 38,81 | 134,61 | 129,14  | 127,42 | 125,27  | 0    | 3,87   | 7      | 7      | 5,023   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 101,01 | 58,8  | 42,21 | 122,54 | 117,39  | 115,75 | 113,89  | 0    | 3,5    | 7      | 7      | 4,967   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 101,1  | 56,01 | 45,09 | 105,79 | 101,33  | 99,8   | 98,36   | 0    | 2,97   | 7      | 7      | 4,58    | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 96,18  | 51,29 | 44,89 | 95,76  | 92,02   | 90,46  | 89,38   | 0    | 2,64   | 7      | 7      | 4,137   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 97,64  | 57,5  | 40,14 | 129,67 | 124,53  | 122,75 | 120,9   | 0    | 3,63   | 7      | 7      | 5,011   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 100,78 | 59,82 | 40,96 | 125,1  | 119,87  | 118,2  | 116,29  | 0    | 3,58   | 7      | 7      | 4,922   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,13 | 63,66 | 39,47 | 143,89 | 137,62  | 136,07 | 133,57  | 0    | 4,05   | 7      | 7      | 5,448   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 106,4  | 65,69 | 40,71 | 148    | 141,17  | 140,09 | 137,35  | 0    | 3,82   | 7      | 7      | 5,77    | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,14 | 66,13 | 40,01 | 150,51 | 143,59  | 142,62 | 139,79  | 0    | 3,8    | 7      | 7      | 5,768   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 102,44 | 59,65 | 42,79 | 120,71 | 115,51  | 114,12 | 112,27  | 0    | 3,24   | 7      | 7      | 4,956   | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 90,33  | 52,03 | 38,3  | 113,11 | 109,19  | 107,45 | 106,07  | 0    | 3,12   | 7      | 7      | 4,187   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 87,87  | 51,28 | 36,59 | 114,03 | 110,29  | 108,34 | 107,05  | 0    | 3,24   | 7      | 7      | 4,039   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,54  | 55,11 | 40,43 | 111,63 | 107,37  | 105,51 | 104,03  | 0    | 3,34   | 7      | 7      | 4,347   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 97,21  | 59,73 | 37,48 | 134,26 | 128,97  | 127,07 | 124,98  | 0,01 | 3,99   | 7      | 7      | 4,845   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,13  | 56,56 | 36,57 | 124,71 | 120,16  | 118,2  | 116,48  | 0    | 3,68   | 7      | 7      | 4,403   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 95,48  | 57,66 | 37,82 | 127,61 | 122,73  | 120,76 | 118,91  | 0    | 3,82   | 7      | 7      | 4,649   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,16  | 56,55 | 40,61 | 116,54 | 111,96  | 110,04 | 108,41  | 0    | 3,55   | 7      | 7      | 4,555   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 105,66 | 66,78 | 38,88 | 154,99 | 147,95  | 146,38 | 143,45  | 0    | 4,5    | 7      | 7      | 5,771   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 103,85 | 61,23 | 42,62 | 132,97 | 127,12  | 125,24 | 123,1   | 0    | 4,02   | 7      | 7      | 5,436   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3808,2 | 3659,08 | 3603,7 | 3550,27 | 0,01 | 108,81 |        |        | 147,689 | 792 | 0   |    |
| Средние:   | 95,96  | 55,58 | 40,38 |        |         |        |         |      |        | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3    | Mг      | Qo       | BHP   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|----------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3    | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/2024:00 | 79729,44 | 77545,29 | 76881,93 | 75937,74 | 46,06 | 1607,55 | 2184,513 | 25022 | 25  |
| 24/01/2124:00 | 83537,65 | 81204,37 | 80485,72 | 79488,01 | 46,07 | 1716,36 | 2332,202 | 25814 | 25  |
| Итого:        | 3808,21  | 3659,08  | 3603,79  | 3550,27  | 0,01  | 108,81  | 147,689  | 792   | 0   |

|   |        |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Qкорт = Qi / Траб x Тнш   | 0,0000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.  
Подпись  
«Управление»  
Компания  
«Домоуправ-Челябинск»  
Для документов  
ИНН 7452077167

Ю.О. Мартовская /  
Ф.И.О.  
Подпись  
ИНСПЕКТОР СТИ ЗЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:6648

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгас=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x48DA ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2     | V3 | Mг    | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|----|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т      | м3 | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2020 | 84,73  | 50,81 | 33,92 | 111,94 | 108,46  | 109,32 | 107,99 | 0  | 0,47  | 7      | 7      | 3,679   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2020 | 84,78  | 51,43 | 33,35 | 109,96 | 106,55  | 107,22 | 105,89 | 0  | 0,66  | 7      | 7      | 3,554   | 23  | 1   | *  |
| 25.12.2020 | 91,24  | 58,74 | 32,5  | 145,34 | 140,22  | 141,67 | 139,4  | 0  | 0,82  | 7      | 7      | 4,562   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2020 | 92,55  | 58,78 | 33,77 | 140,18 | 135,11  | 136,71 | 134,55 | 0  | 0,56  | 7      | 7      | 4,57    | 24  | 0   |    |
| 27.12.2020 | 88,65  | 57,37 | 31,28 | 150,04 | 145     | 146,61 | 144,38 | 0  | 0,62  | 7      | 7      | 4,54    | 24  | 0   |    |
| 28.12.2020 | 87,71  | 53    | 34,71 | 115,95 | 112,14  | 113,06 | 111,59 | 0  | 0,55  | 7      | 7      | 3,893   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2020 | 89,45  | 56,21 | 33,24 | 134,77 | 130,2   | 131,4  | 129,45 | 0  | 0,75  | 7      | 7      | 4,33    | 24  | 0   |    |
| 30.12.2020 | 95,99  | 63,67 | 32,32 | 162,92 | 156,66  | 158,87 | 155,92 | 0  | 0,74  | 7      | 7      | 5,074   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2020 | 97,67  | 61,91 | 35,76 | 147,44 | 141,59  | 143,57 | 141,05 | 0  | 0,54  | 7      | 7      | 5,071   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2021 | 97,36  | 64,69 | 32,67 | 161,08 | 154,72  | 157,03 | 154,05 | 0  | 0,67  | 7      | 7      | 5,068   | 24  | 0   |    |
| 02.01.2021 | 98,22  | 64,79 | 33,43 | 158,68 | 152,34  | 154,63 | 151,69 | 0  | 0,65  | 7      | 7      | 5,106   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2021 | 97,37  | 62,32 | 35,05 | 151,03 | 145,05  | 147,18 | 144,59 | 0  | 0,46  | 7      | 7      | 5,095   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2021 | 97,41  | 61,73 | 35,68 | 144,97 | 139,28  | 141,14 | 138,68 | 0  | 0,6   | 7      | 7      | 4,979   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2021 | 97,73  | 64,6  | 33,13 | 169,34 | 162,62  | 165,26 | 162,12 | 0  | 0,5   | 7      | 7      | 5,402   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2021 | 99,81  | 68,18 | 31,63 | 188,84 | 181,07  | 184,4  | 180,55 | 0  | 0,52  | 7      | 7      | 5,743   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2021 | 102,14 | 68,17 | 33,97 | 169,63 | 162,39  | 165,21 | 161,77 | 0  | 0,62  | 7      | 7      | 5,535   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2021 | 102,23 | 65,05 | 37,18 | 146,89 | 140,6   | 143,3  | 140,54 | 0  | 0,06  | 7      | 7      | 5,243   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2021 | 97,21  | 59,32 | 37,89 | 125,22 | 120,27  | 121,99 | 120    | 0  | 0,27  | 7      | 7      | 4,566   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2021 | 98,44  | 63,27 | 35,17 | 155,77 | 149,49  | 151,31 | 148,55 | 0  | 0,94  | 7      | 7      | 5,269   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2021 | 101,28 | 66,25 | 35,03 | 159,28 | 152,56  | 154,32 | 151,27 | 0  | 1,29  | 7      | 7      | 5,361   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2021 | 103,81 | 70,64 | 33,17 | 183,06 | 174,98  | 177,66 | 173,66 | 0  | 1,32  | 7      | 7      | 5,823   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2021 | 107,16 | 74,34 | 32,82 | 196,8  | 187,65  | 191,15 | 186,46 | 0  | 1,19  | 7      | 7      | 6,187   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2021 | 106,8  | 72,32 | 34,48 | 185,88 | 177,27  | 180,31 | 176,12 | 0  | 1,15  | 7      | 7      | 6,14    | 24  | 0   |    |
| 15.01.2021 | 103,71 | 67,97 | 35,74 | 148,7  | 142,15  | 144,15 | 141,15 | 0  | 1     | 7      | 7      | 5,1     | 24  | 0   |    |
| 16.01.2021 | 91,06  | 56,6  | 34,46 | 129,21 | 124,67  | 125,26 | 123,42 | 0  | 1,25  | 7      | 7      | 4,299   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2021 | 88,55  | 58,32 | 30,23 | 150,92 | 145,86  | 146,54 | 144,23 | 0  | 1,63  | 7      | 7      | 4,413   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2021 | 95,95  | 63,88 | 32,07 | 163,93 | 157,61  | 158,8  | 155,85 | 0  | 1,76  | 7      | 7      | 5,066   | 24  | 0   |    |
| 19.01.2021 | 98,01  | 65,26 | 32,75 | 160,56 | 154,15  | 155,42 | 152,43 | 0  | 1,72  | 7      | 7      | 5,059   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2021 | 93,91  | 60,35 | 33,56 | 140,63 | 135,41  | 135,97 | 133,7  | 0  | 1,71  | 7      | 7      | 4,552   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2021 | 96,09  | 63,17 | 32,92 | 153,87 | 147,93  | 148,88 | 146,18 | 0  | 1,75  | 7      | 7      | 4,881   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2021 | 97,97  | 63,19 | 34,78 | 146,15 | 140,3   | 141,13 | 138,58 | 0  | 1,72  | 7      | 7      | 4,891   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2021 | 106,26 | 72,92 | 33,34 | 189,53 | 180,82  | 183,39 | 179,08 | 0  | 1,74  | 7      | 7      | 6,053   | 24  | 0   |    |
| 24.01.2021 | 105,04 | 68,7  | 36,34 | 165,08 | 157,66  | 159,4  | 156,01 | 0  | 1,65  | 7      | 7      | 5,752   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 5063,5 | 4862,78 | 4922,2 | 4830,9 | 0  | 31,88 |        |        | 164,856 | 791 | 1   |    |
| Средние:   | 96,85  | 62,96 | 33,88 |        |         |        |        |    |       | 7      | 7      |         |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг    | Qo      | ВНР  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|-------|---------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т     | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/12/2024:00 | 11922,73 | 11572,17 | 11718,32 | 11555,65 | 0,31 | 16,52 | 318,805 | 2890 | 1   |
| 24/01/2124:00 | 16986,32 | 16434,95 | 16640,58 | 16386,55 | 0,31 | 48,4  | 483,661 | 3681 | 2   |
| Итого:        | 5063,59  | 4862,78  | 4922,26  | 4830,9   | 0    | 31,88 | 164,856 | 791  | 1   |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/ип)

Qкорт = Qi/Траб х  
Тнш 0,2084

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации 165,064 Гкал

Представитель абонента  
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
/Ю.О. Мартовская/  
Инспектор СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ ЮО  
25.01.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8948  
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: KARAT-307  
Серийный номер: 17841717  
Посуточный архив

| Дата       | V1      | V2      | Vd    | V3   | T1     | T2    | Td    | P1     | P2     | G1      | G2      | dG      | Qобщ   | НС | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|----|-----|-----|
|            | м3      | м3      | м3    | м3   | °C     | °C    | °C    | кг/см2 | кг/см2 | т       | т       | т       | Гкал   | ч  | ч   | ч   |
| 23.12.2020 | 127,97  | 128,55  | -0,58 | 0,00 | 86,84  | 50,16 | 36,69 | 10,12  | 7,30   | 123,81  | 127,07  | -3,25   | 4,53   | OK | 24  |     |
| 24.12.2020 | 131,57  | 132,17  | -0,60 | 0,00 | 86,68  | 50,83 | 35,85 | 10,17  | 7,35   | 127,31  | 130,61  | -3,30   | 4,55   | OK | 24  |     |
| 25.12.2020 | 159,59  | 159,98  | -0,39 | 0,00 | 92,72  | 55,84 | 36,88 | 10,11  | 7,43   | 153,77  | 157,69  | -3,92   | 5,66   | OK | 24  |     |
| 26.12.2020 | 160,68  | 160,51  | 0,17  | 0,00 | 94,63  | 56,58 | 38,04 | 10,20  | 7,35   | 154,62  | 158,16  | -3,53   | 5,87   | OK | 24  |     |
| 27.12.2020 | 170,34  | 170,69  | -0,35 | 0,00 | 90,83  | 56,14 | 34,69 | 9,98   | 7,55   | 164,36  | 168,22  | -3,86   | 5,67   | OK | 24  |     |
| 28.12.2020 | 138,28  | 138,49  | -0,21 | 0,00 | 89,85  | 52,72 | 37,13 | 10,21  | 7,33   | 133,51  | 136,72  | -3,21   | 4,94   | OK | 24  |     |
| 29.12.2020 | 152,36  | 152,53  | -0,17 | 0,00 | 90,98  | 54,52 | 36,46 | 10,17  | 7,52   | 146,98  | 150,44  | -3,46   | 5,34   | OK | 24  |     |
| 30.12.2020 | 184,85  | 184,18  | 0,68  | 0,00 | 98,03  | 60,65 | 37,38 | 10,11  | 7,70   | 177,45  | 181,08  | -3,64   | 6,61   | OK | 24  |     |
| 31.12.2020 | 173,48  | 172,05  | 1,43  | 0,00 | 99,78  | 60,13 | 39,65 | 10,20  | 7,60   | 166,32  | 169,22  | -2,90   | 6,59   | OK | 24  |     |
| 01.01.2021 | 186,83  | 185,45  | 1,39  | 0,00 | 99,53  | 62,11 | 37,42 | 10,12  | 7,63   | 179,16  | 182,19  | -3,04   | 6,69   | OK | 24  |     |
| 02.01.2021 | 181,55  | 180,01  | 1,54  | 0,00 | 100,31 | 61,59 | 38,72 | 10,17  | 7,53   | 173,99  | 176,90  | -2,91   | 6,73   | OK | 24  |     |
| 03.01.2021 | 180,07  | 178,61  | 1,46  | 0,00 | 99,54  | 60,56 | 38,99 | 10,11  | 7,53   | 172,66  | 175,62  | -2,95   | 6,72   | OK | 24  |     |
| 04.01.2021 | 177,34  | 175,99  | 1,35  | 0,00 | 99,50  | 60,18 | 39,32 | 10,20  | 7,50   | 170,05  | 173,08  | -3,03   | 6,68   | OK | 24  |     |
| 05.01.2021 | 189,75  | 188,53  | 1,22  | 0,00 | 99,82  | 61,38 | 38,44 | 10,12  | 7,57   | 181,92  | 185,30  | -3,38   | 6,99   | OK | 24  |     |
| 06.01.2021 | 202,22  | 201,39  | 0,83  | 0,00 | 101,74 | 63,63 | 38,11 | 10,17  | 7,61   | 193,58  | 197,70  | -4,11   | 7,37   | OK | 24  |     |
| 07.01.2021 | 199,06  | 198,79  | 0,27  | 0,00 | 104,24 | 64,77 | 39,47 | 10,11  | 7,56   | 190,21  | 195,02  | -4,82   | 7,50   | OK | 24  |     |
| 08.01.2021 | 181,15  | 180,99  | 0,16  | 0,00 | 104,35 | 62,12 | 42,23 | 10,20  | 7,43   | 173,07  | 177,80  | -4,73   | 7,29   | OK | 24  |     |
| 09.01.2021 | 160,79  | 161,07  | -0,28 | 0,00 | 99,45  | 58,33 | 41,12 | 10,12  | 7,33   | 154,19  | 158,56  | -4,37   | 6,33   | OK | 24  |     |
| 10.01.2021 | 171,85  | 172,21  | -0,36 | 0,00 | 100,63 | 59,46 | 41,17 | 10,17  | 7,50   | 164,65  | 169,43  | -4,78   | 6,77   | OK | 24  |     |
| 11.01.2021 | 189,62  | 190,63  | -1,01 | 0,00 | 103,45 | 63,57 | 39,89 | 10,11  | 7,52   | 181,29  | 187,14  | -5,85   | 7,23   | OK | 24  |     |
| 12.01.2021 | 218,67  | 219,74  | -1,07 | 0,00 | 105,97 | 67,68 | 38,29 | 9,68   | 7,60   | 208,66  | 215,19  | -6,53   | 7,92   | OK | 24  |     |
| 13.01.2021 | 234,37  | 237,42  | -3,05 | 0,00 | 109,54 | 71,64 | 37,89 | 10,12  | 7,58   | 223,02  | 232,00  | -8,98   | 8,44   | OK | 24  |     |
| 14.01.2021 | 250,98  | 252,06  | -1,08 | 0,00 | 109,34 | 72,89 | 36,45 | 10,17  | 7,70   | 238,85  | 246,11  | -7,26   | 8,69   | OK | 24  |     |
| 15.01.2021 | 198,85  | 198,92  | -0,07 | 0,00 | 105,92 | 65,66 | 40,26 | 10,11  | 7,62   | 189,71  | 195,00  | -5,29   | 7,61   | OK | 24  |     |
| 16.01.2021 | 170,99  | 172,00  | -1,01 | 0,00 | 94,04  | 57,21 | 36,82 | 10,20  | 7,69   | 164,62  | 169,42  | -4,80   | 6,03   | OK | 24  |     |
| 17.01.2021 | 178,53  | 179,82  | -1,30 | 0,00 | 90,82  | 56,48 | 34,34 | 9,98   | 7,82   | 172,26  | 177,20  | -4,94   | 5,90   | OK | 24  |     |
| 18.01.2021 | 185,72  | 186,74  | -1,02 | 0,00 | 98,29  | 60,48 | 37,81 | 10,21  | 7,72   | 178,30  | 183,62  | -5,33   | 6,73   | OK | 24  |     |
| 19.01.2021 | 201,28  | 202,06  | -0,78 | 0,00 | 100,19 | 63,60 | 36,58 | 10,12  | 7,75   | 192,99  | 198,32  | -5,33   | 7,04   | OK | 24  |     |
| 20.01.2021 | 176,01  | 176,70  | -0,70 | 0,00 | 96,21  | 59,25 | 36,96 | 10,17  | 7,76   | 169,27  | 173,87  | -4,60   | 6,27   | OK | 24  |     |
| 21.01.2021 | 184,78  | 185,57  | -0,79 | 0,00 | 98,25  | 60,81 | 37,44 | 10,11  | 7,83   | 177,45  | 182,42  | -4,97   | 6,61   | OK | 24  |     |
| 22.01.2021 | 177,48  | 177,91  | -0,42 | 0,00 | 100,00 | 60,97 | 39,03 | 10,20  | 7,75   | 170,21  | 174,88  | -4,67   | 6,65   | OK | 24  |     |
| 23.01.2021 | 221,53  | 223,10  | -1,58 | 0,00 | 108,24 | 69,35 | 38,89 | 9,98   | 7,83   | 211,10  | 218,30  | -7,20   | 8,24   | OK | 24  |     |
| 24.01.2021 | 199,94  | 201,16  | -1,21 | 0,00 | 107,20 | 65,95 | 41,25 | 10,21  | 7,68   | 190,69  | 197,19  | -6,50   | 7,89   | OK | 24  |     |
| Итого:     | 6018,51 | 6026,03 | -7,52 | 0,00 |        |       |       |        |        | 5770,00 | 5921,46 | -151,46 | 220,05 |    | 792 |     |
| Средние:   |         |         |       |      | 99,00  | 60,83 | 38,17 | 10,13  | 7,58   |         |         |         |        |    |     |     |

| Дата       | Qобщ    | V1       | V2       | Vd     | G1       | G2       | dG       | ВНР   | ВОС | V3   |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|-------|-----|------|
|            | Гкал    | м3       | м3       | м3     | т        | т        | т        | ч     | ч   | м3   |
| 22.12.2020 | 2436,46 | 82182,88 | 81760,50 | 422,37 | 79894,23 | 80908,76 | -1014,52 | 18514 |     |      |
| 24.01.2021 | 2656,52 | 88201,39 | 87786,53 | 414,85 | 85664,23 | 86830,22 | -1165,98 | 19306 |     |      |
| ИТОГО:     | 220,05  | 6018,51  | 6026,03  | -7,52  | 5770,00  | 5921,46  | -151,46  | 792   | 0   | 0,00 |

|   |   |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/гп) |   |
| Qкорт =   | 0 |
| Qi/Траб х   |   |
| Тнш   |   |

Архив прибора: KARAT-307 (17901717)

Нежилые помещения

| Дата       | Qобщ  | V1      | V2      | Vd     | G1      | G2      | dG     | ВНР   | ВОС | V3   |
|------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|-----|------|
|            | Гкал  | м3      | м3      | м3     | т       | т       | т      | ч     | ч   | м3   |
| 22.12.2020 | 84,12 | 2304,15 | 2351,17 | -47,02 | 2261,80 | 2308,38 | -46,58 | 15118 |     | 0,47 |
| 24.01.2021 | 93,95 | 2604,47 | 2654,10 | -49,63 | 2555,02 | 2601,63 | -46,61 | 15910 |     | 0,47 |
| ИТОГО:     | 9,83  | 300,32  | 302,93  | -2,61  | 293,22  | 293,25  | -0,03  | 792   | 0   | 0,00 |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись /О.В. Малыгина/ Ф.И.О.  
25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8948  
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 01250616  
Посуточный архив

| Дата       | G1      | G2      | Gd1  | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1      | V2      | V3   | НС | НАР | ВОС |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|------|----|-----|-----|
|            | т       | т       | т    | °С     | °С    | °С    | Мпа  | Мпа  | Гкал   | м3      | м3      | м3   |    | ч   | ч   |
| 23.12.2020 | 114,29  | 114,29  | 0,00 | 84,24  | 47,62 | 36,62 | 1,04 | 0,73 | 4,19   | 117,42  | 115,83  | 0,08 | OK |     | 24  |
| 24.12.2020 | 118,66  | 118,66  | 0,00 | 84,11  | 48,02 | 36,09 | 1,03 | 0,73 | 4,30   | 121,85  | 120,33  | 0,07 | OK |     | 24  |
| 25.12.2020 | 160,94  | 160,94  | 0,00 | 90,25  | 57,20 | 33,05 | 1,01 | 0,74 | 5,32   | 165,88  | 164,00  | 0,04 | OK |     | 24  |
| 26.12.2020 | 154,70  | 154,70  | 0,00 | 92,10  | 57,01 | 35,09 | 1,02 | 0,73 | 5,42   | 159,61  | 157,68  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 27.12.2020 | 166,74  | 166,74  | 0,00 | 88,27  | 55,83 | 32,44 | 0,99 | 0,75 | 5,34   | 171,60  | 169,87  | 0,07 | OK |     | 24  |
| 28.12.2020 | 124,07  | 124,07  | 0,00 | 87,22  | 50,05 | 37,17 | 1,04 | 0,73 | 4,60   | 127,53  | 126,06  | 0,07 | OK |     | 24  |
| 29.12.2020 | 148,71  | 148,71  | 0,00 | 88,47  | 54,24 | 34,23 | 1,01 | 0,75 | 5,09   | 153,02  | 151,42  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 30.12.2020 | 193,95  | 193,95  | 0,00 | 95,54  | 63,52 | 32,02 | 0,99 | 0,77 | 6,12   | 200,69  | 198,29  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 31.12.2020 | 174,87  | 174,87  | 0,00 | 97,22  | 61,98 | 35,23 | 1,00 | 0,76 | 6,16   | 181,26  | 178,54  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 01.01.2021 | 191,16  | 191,16  | 0,00 | 96,95  | 65,42 | 31,53 | 0,98 | 0,76 | 6,04   | 198,09  | 195,55  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 02.01.2021 | 182,73  | 182,73  | 0,00 | 97,75  | 64,14 | 33,60 | 1,00 | 0,75 | 6,12   | 189,38  | 186,89  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 03.01.2021 | 176,32  | 176,32  | 0,00 | 96,96  | 62,90 | 34,06 | 1,01 | 0,75 | 6,00   | 182,59  | 180,24  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 04.01.2021 | 179,34  | 179,34  | 0,00 | 96,93  | 63,09 | 33,85 | 1,00 | 0,75 | 6,08   | 185,71  | 183,34  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 05.01.2021 | 195,34  | 195,34  | 0,00 | 97,26  | 64,58 | 32,68 | 0,99 | 0,75 | 6,35   | 202,52  | 199,71  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 06.01.2021 | 223,72  | 223,72  | 0,00 | 99,25  | 69,40 | 29,85 | 0,97 | 0,76 | 6,69   | 232,34  | 229,26  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 07.01.2021 | 210,53  | 210,53  | 0,00 | 101,72 | 68,92 | 32,81 | 0,98 | 0,75 | 6,85   | 219,05  | 215,72  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 08.01.2021 | 184,27  | 184,27  | 0,00 | 101,85 | 65,46 | 36,39 | 1,00 | 0,74 | 6,62   | 191,84  | 188,39  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 09.01.2021 | 150,72  | 150,72  | 0,00 | 96,89  | 58,41 | 38,48 | 1,03 | 0,73 | 5,77   | 156,37  | 153,44  | 0,04 | OK |     | 24  |
| 10.01.2021 | 178,06  | 178,06  | 0,00 | 98,11  | 62,82 | 35,29 | 0,99 | 0,75 | 6,29   | 184,89  | 181,64  | 0,04 | OK |     | 24  |
| 11.01.2021 | 204,00  | 204,00  | 0,00 | 100,99 | 68,14 | 32,84 | 0,99 | 0,75 | 6,71   | 212,36  | 208,67  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 12.01.2021 | 228,00  | 228,00  | 0,00 | 103,51 | 72,06 | 31,45 | 0,97 | 0,76 | 7,18   | 237,86  | 233,69  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 13.01.2021 | 233,85  | 233,85  | 0,00 | 107,05 | 73,73 | 33,32 | 0,94 | 0,76 | 7,81   | 244,83  | 239,74  | 0,02 | OK |     | 24  |
| 14.01.2021 | 224,05  | 224,05  | 0,00 | 106,87 | 73,13 | 33,74 | 0,92 | 0,77 | 7,58   | 234,67  | 229,48  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 15.01.2021 | 192,44  | 192,44  | 0,00 | 103,40 | 66,96 | 36,44 | 0,96 | 0,76 | 6,87   | 201,38  | 196,31  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 16.01.2021 | 164,12  | 164,12  | 0,00 | 91,48  | 56,90 | 34,58 | 0,97 | 0,77 | 5,60   | 170,13  | 166,42  | 0,04 | OK |     | 24  |
| 17.01.2021 | 188,59  | 188,59  | 0,00 | 88,32  | 58,43 | 29,88 | 0,94 | 0,78 | 5,55   | 195,10  | 191,40  | 0,05 | OK |     | 24  |
| 18.01.2021 | 204,17  | 204,17  | 0,00 | 95,86  | 65,07 | 30,80 | 0,93 | 0,77 | 6,20   | 212,05  | 208,19  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 19.01.2021 | 186,34  | 186,34  | 0,00 | 97,73  | 64,30 | 33,43 | 0,93 | 0,77 | 6,16   | 193,86  | 189,94  | 0,04 | OK |     | 24  |
| 20.01.2021 | 173,14  | 173,14  | 0,00 | 93,77  | 60,80 | 32,97 | 0,94 | 0,77 | 5,71   | 179,22  | 176,45  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 21.01.2021 | 178,68  | 178,68  | 0,00 | 95,83  | 62,35 | 33,48 | 0,93 | 0,78 | 5,89   | 185,42  | 182,08  | 0,04 | OK |     | 24  |
| 22.01.2021 | 180,42  | 180,42  | 0,00 | 97,56  | 63,62 | 33,94 | 0,93 | 0,77 | 6,07   | 187,30  | 184,15  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 23.01.2021 | 210,12  | 210,12  | 0,00 | 105,81 | 71,39 | 34,42 | 0,89 | 0,78 | 7,25   | 219,50  | 215,37  | 0,03 | OK |     | 24  |
| 24.01.2021 | 201,96  | 201,96  | 0,00 | 104,74 | 69,44 | 35,30 | 0,92 | 0,77 | 7,07   | 210,99  | 206,69  | 0,03 | OK |     | 24  |
| Итого:     | 5999,00 | 5999,00 |      |        |       |       |      |      | 200,97 | 6226,27 | 6124,78 | 1,39 |    |     | 792 |
| Средние:   |         |         |      | 96,49  | 62,63 | 33,85 | 0,98 | 0,76 |        |         |         |      |    |     |     |

| Дата       | Qобщ   | V1       | V2       | Vd     | G1       | G2       | Gподл | ВНР  | ВОС | V3     |
|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|-----|--------|
|            | Гкал   | м3       | м3       | м3     | т        | т        | т     | ч    | ч   | м3     |
| 22.12.2020 | 379,89 | 12957,64 | 12764,46 | 193,18 | 12594,53 | 12594,53 | 0,00  | 2845 |     | 228,94 |
| 24.01.2021 | 580,86 | 19183,91 | 18889,23 | 294,68 | 18593,53 | 18593,53 | 0,00  | 3637 |     | 230,33 |
| ИТОГО:     | 200,97 | 6226,27  | 6124,78  | 101,50 | 5999,00  | 5999,00  | 0,00  | 792  | 0   | 1,39   |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/ар)  
Qконтр = Qи/Траб х Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 06470917

**Нежилые помещения**

| Дата       | Qобщ  | V1     | V2     | Vd   | G1     | G2     | Gподл | ВНР  | ВОС | V3 |
|------------|-------|--------|--------|------|--------|--------|-------|------|-----|----|
|            | Гкал  | м3     | м3     | м3   | т      | т      | т     | ч    | ч   | м3 |
| 22.12.2020 | 10,19 | 353,48 | 347,42 | 6,06 | 342,92 | 342,89 | 0,03  | 2845 |     | 0  |
| 24.01.2021 | 17,87 | 595,27 | 587,26 | 8,01 | 577,16 | 577,13 | 0,03  | 3637 |     | 0  |
| ИТОГО:     | 7,68  | 241,79 | 239,84 | 1,95 | 234,24 | 234,24 | 0,00  | 792  | 0   | 0  |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись /О.В. Малыгина/ Ф.И.О.

25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 0349  
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 18913916  
Посуточный архив

| Дата       | G1       | G2       | Gd1  | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1       | V2       | V3   | HC | НAP | BOC |
|------------|----------|----------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|----------|----------|------|----|-----|-----|
|            | т        | т        | т    | °C     | °C    | °C    | Мпа  | Мпа  | Гкал   | м3       | м3       | м3   |    | ч   | ч   |
| 23.12.2020 | 201,57   | 201,57   | 0,00 | 84,39  | 45,25 | 39,14 | 1,04 | 0,73 | 7,90   | 206,49   | 204,65   | 0,02 | OK |     | 24  |
| 24.12.2020 | 207,29   | 207,29   | 0,00 | 84,25  | 45,52 | 38,74 | 1,04 | 0,73 | 8,06   | 212,36   | 210,46   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 25.12.2020 | 268,19   | 268,19   | 0,00 | 90,43  | 53,15 | 37,28 | 1,02 | 0,74 | 10,03  | 276,04   | 273,16   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 26.12.2020 | 271,60   | 271,60   | 0,00 | 92,30  | 54,12 | 38,18 | 1,03 | 0,73 | 10,37  | 279,89   | 276,78   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 27.12.2020 | 290,02   | 290,02   | 0,00 | 88,47  | 53,10 | 35,37 | 1,00 | 0,75 | 10,18  | 298,17   | 295,38   | 0,04 | OK |     | 24  |
| 28.12.2020 | 224,12   | 224,12   | 0,00 | 87,40  | 47,96 | 39,44 | 1,05 | 0,73 | 8,83   | 230,14   | 227,77   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 29.12.2020 | 252,58   | 252,58   | 0,00 | 88,64  | 51,12 | 37,52 | 1,02 | 0,75 | 9,51   | 259,66   | 257,03   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 30.12.2020 | 326,21   | 326,21   | 0,00 | 95,76  | 59,86 | 35,90 | 0,99 | 0,77 | 11,61  | 337,09   | 333,35   | 0,03 | OK |     | 24  |
| 31.12.2020 | 297,95   | 297,95   | 0,00 | 97,43  | 58,00 | 39,42 | 1,01 | 0,76 | 11,75  | 308,19   | 304,22   | 0,08 | OK |     | 24  |
| 01.01.2021 | 320,13   | 320,13   | 0,00 | 97,17  | 61,52 | 35,65 | 0,99 | 0,76 | 11,44  | 331,11   | 327,41   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 02.01.2021 | 312,67   | 312,67   | 0,00 | 97,97  | 60,82 | 37,15 | 1,01 | 0,75 | 11,61  | 323,57   | 319,69   | 0,02 | OK |     | 24  |
| 03.01.2021 | 308,19   | 308,19   | 0,00 | 97,18  | 59,73 | 37,45 | 1,01 | 0,75 | 11,53  | 318,74   | 314,97   | 0,02 | OK |     | 24  |
| 04.01.2021 | 304,95   | 304,95   | 0,00 | 97,14  | 59,54 | 37,60 | 1,01 | 0,75 | 11,49  | 315,36   | 311,60   | 0,04 | OK |     | 24  |
| 05.01.2021 | 331,32   | 331,32   | 0,00 | 97,48  | 61,52 | 35,96 | 1,00 | 0,76 | 11,90  | 342,77   | 338,89   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 06.01.2021 | 363,81   | 363,81   | 0,00 | 99,48  | 64,51 | 34,97 | 0,99 | 0,76 | 12,76  | 376,98   | 372,65   | 0,02 | OK |     | 24  |
| 07.01.2021 | 348,53   | 348,53   | 0,00 | 101,96 | 64,57 | 37,39 | 0,99 | 0,76 | 13,00  | 361,73   | 357,14   | 0,03 | OK |     | 24  |
| 08.01.2021 | 315,47   | 315,47   | 0,00 | 102,08 | 61,89 | 40,19 | 1,02 | 0,74 | 12,58  | 327,32   | 322,98   | 0,05 | OK |     | 24  |
| 09.01.2021 | 265,92   | 265,92   | 0,00 | 97,10  | 55,59 | 41,52 | 1,04 | 0,73 | 11,01  | 274,79   | 271,40   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 10.01.2021 | 301,64   | 301,64   | 0,00 | 98,32  | 58,60 | 39,71 | 1,01 | 0,75 | 12,01  | 311,96   | 308,29   | 0,04 | OK |     | 24  |
| 11.01.2021 | 330,43   | 330,43   | 0,00 | 101,21 | 63,45 | 37,76 | 1,01 | 0,75 | 12,49  | 342,56   | 338,52   | 0,03 | OK |     | 24  |
| 12.01.2021 | 379,61   | 379,61   | 0,00 | 103,76 | 67,47 | 36,29 | 1,00 | 0,76 | 13,76  | 393,58   | 390,49   | 0,06 | OK |     | 24  |
| 13.01.2021 | 402,99   | 402,99   | 0,00 | 107,32 | 70,46 | 36,86 | 0,98 | 0,76 | 14,88  | 417,31   | 416,92   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 14.01.2021 | 469,68   | 469,68   | 0,00 | 107,19 | 73,73 | 33,46 | 0,98 | 0,77 | 15,53  | 488,74   | 484,68   | 0,01 | OK |     | 24  |
| 15.01.2021 | 338,00   | 338,00   | 0,00 | 103,65 | 64,02 | 39,63 | 1,02 | 0,76 | 13,18  | 351,37   | 346,51   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 16.01.2021 | 286,55   | 286,55   | 0,00 | 91,68  | 54,45 | 37,23 | 1,02 | 0,77 | 10,57  | 295,06   | 292,15   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 17.01.2021 | 316,06   | 316,06   | 0,00 | 88,52  | 54,28 | 34,23 | 1,01 | 0,78 | 10,74  | 324,96   | 322,06   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 18.01.2021 | 353,24   | 353,24   | 0,00 | 96,09  | 61,52 | 34,57 | 1,01 | 0,77 | 12,08  | 365,12   | 361,25   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 19.01.2021 | 360,51   | 360,51   | 0,00 | 97,98  | 62,82 | 35,16 | 1,00 | 0,78 | 12,30  | 373,12   | 369,30   | 0,06 | OK |     | 24  |
| 20.01.2021 | 302,75   | 302,75   | 0,00 | 93,99  | 57,08 | 36,91 | 1,01 | 0,78 | 11,19  | 312,27   | 309,05   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 21.01.2021 | 341,50   | 341,50   | 0,00 | 96,08  | 60,35 | 35,73 | 1,00 | 0,78 | 11,81  | 352,70   | 349,41   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 22.01.2021 | 308,78   | 308,78   | 0,00 | 97,78  | 59,80 | 37,98 | 1,01 | 0,77 | 11,69  | 319,36   | 315,72   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 23.01.2021 | 407,29   | 407,29   | 0,00 | 106,10 | 70,13 | 35,96 | 0,99 | 0,78 | 14,67  | 423,93   | 418,75   | 0,00 | OK |     | 24  |
| 24.01.2021 | 354,98   | 354,98   | 0,00 | 104,99 | 65,12 | 39,87 | 1,01 | 0,77 | 14,04  | 369,16   | 364,10   | 0,00 | OK |     | 24  |
| Итого:     | 10464,52 | 10464,52 |      |        |       |       |      |      | 386,49 | 10821,60 | 10706,73 | 0,62 |    |     | 792 |
| Средние:   |          |          |      | 96,71  | 59,43 | 37,28 | 1,01 | 0,76 |        |          |          |      |    |     |     |

| Дата       | Qобщ    | V1       | V2       | Vd     | G1       | G2       | Gподп | ВНР  | BOC | V3   |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|-----|------|
|            | Гкал    | м3       | м3       | м3     | т        | т        | т     | ч    | ч   | м3   |
| 22.12.2020 | 721,41  | 22302,94 | 22162,82 | 140,12 | 21787,73 | 21787,49 | 0,24  | 2808 |     | 0,74 |
| 24.01.2021 | 1107,90 | 33124,54 | 32869,55 | 254,99 | 32252,25 | 32252,01 | 0,24  | 3600 |     | 1,36 |
| ИТОГО:     | 386,49  | 10821,60 | 10706,73 | 114,87 | 10464,52 | 10464,52 | 0,00  | 792  | 0   | 0,62 |

Тепловая энергия израсходованная за период вешатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)  
Qконтр = Qi / Траб  
x Тнш 0

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 23474416

Нежилые помещения

| Дата       | Qобщ  | V1      | V2      | Vd     | G1      | G2      | Gподп  | ВНР  | BOC | V3 |
|------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------|-----|----|
|            | Гкал  | м3      | м3      | м3     | т       | т       | т      | ч    | ч   | м3 |
| 22.12.2020 | 26,30 | 852,48  | 865,37  | -12,89 | 834,42  | 847,98  | -13,56 | 2184 |     | 0  |
| 24.01.2021 | 43,79 | 1411,54 | 1441,85 | -30,31 | 1372,93 | 1413,83 | -40,90 | 2976 |     | 0  |
| ИТОГО:     | 17,49 | 559,06  | 576,48  | -17,42 | 538,51  | 565,85  | -27,34 | 792  | 0   | 0  |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"  
/ А.Н.Климанко /

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.



Handwritten signature and blue stamp with date 25-01-21.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г. - 24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8648

Адрес: Братьев Кашириных №121

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tха = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0кс90D

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3          | Mг            | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3          | т             | Гкал          | ч          | ч        |
| 24.12.2020      | 84,9         | 45,46        | 39,44        | 131,15        | 127,09         | 131,94        | 130,67         | 0,01        | -3,58         | 5,012         | 24         | 0        |
| 25.12.2020      | 91,27        | 52,08        | 39,19        | 157,53        | 151,97         | 158,53        | 156,5          | 0           | -4,53         | 5,958         | 24         | 0        |
| 26.12.2020      | 92,58        | 51,32        | 41,26        | 153,16        | 147,66         | 154,3         | 152,4          | 0           | -4,74         | 6,096         | 24         | 0        |
| 27.12.2020      | 88,5         | 49,77        | 38,73        | 161,32        | 155,93         | 162,09        | 160,22         | 0           | -4,29         | 6,041         | 24         | 0        |
| 28.12.2020      | 87,82        | 47,26        | 40,56        | 132,61        | 128,25         | 133,48        | 132,09         | 0           | -3,84         | 5,202         | 24         | 0        |
| 29.12.2020      | 89,46        | 48,97        | 40,49        | 142,93        | 138,05         | 143,9         | 142,33         | 0           | -4,28         | 5,593         | 24         | 0        |
| 30.12.2020      | 96,08        | 54,37        | 41,71        | 169,61        | 163,09         | 170,89        | 168,52         | 0,04        | -5,43         | 6,812         | 24         | 0        |
| 31.12.2020      | 97,75        | 53,13        | 44,62        | 160,26        | 153,89         | 161,74        | 159,61         | 0,04        | -5,72         | 6,878         | 24         | 0        |
| 01.01.2021      | 97,38        | 57,94        | 39,44        | 173,57        | 166,71         | 174,45        | 171,74         | 0,02        | -5,03         | 6,586         | 24         | 0        |
| 02.01.2021      | 98,25        | 56,68        | 41,57        | 173,78        | 166,81         | 174,9         | 172,31         | 0,03        | -5,5          | 6,944         | 24         | 0        |
| 03.01.2021      | 97,39        | 55,2         | 42,19        | 161,41        | 155,06         | 162,55        | 160,23         | 0,03        | -5,17         | 6,552         | 24         | 0        |
| 04.01.2021      | 97,46        | 54,02        | 43,44        | 159,52        | 153,22         | 160,84        | 158,66         | 0,02        | -5,44         | 6,665         | 24         | 0        |
| 05.01.2021      | 97,67        | 56,83        | 40,84        | 174           | 167,12         | 175,25        | 172,61         | 0,01        | -5,49         | 6,839         | 24         | 0        |
| 06.01.2021      | 99,72        | 57,91        | 41,81        | 180,2         | 172,81         | 181,99        | 179,16         | 0,02        | -6,35         | 7,241         | 24         | 0        |
| 07.01.2021      | 102,11       | 59,18        | 42,93        | 177,75        | 170,17         | 179,63        | 176,72         | 0           | -6,55         | 7,323         | 24         | 0        |
| 08.01.2021      | 102,27       | 56,01        | 46,26        | 157,86        | 151,09         | 159,87        | 157,55         | 0,02        | -6,46         | 7             | 24         | 0        |
| 09.01.2021      | 97,32        | 50,46        | 46,86        | 143,56        | 137,89         | 145,35        | 143,61         | 0,03        | -5,72         | 6,465         | 24         | 0        |
| 10.01.2021      | 98,49        | 52,96        | 45,53        | 157,95        | 151,6          | 159,9         | 157,82         | 0           | -6,22         | 6,911         | 24         | 0        |
| 11.01.2021      | 101,62       | 57,12        | 44,5         | 171,48        | 164,18         | 173,6         | 170,99         | 0           | -6,81         | 7,32          | 24         | 0        |
| 12.01.2021      | 103,92       | 59,56        | 44,36        | 182,49        | 174,4          | 184,74        | 181,73         | 0,27        | -7,33         | 7,753         | 24         | 0        |
| 13.01.2021      | 107,33       | 61,04        | 46,29        | 184,12        | 175,52         | 186,48        | 183,29         | 0           | -7,77         | 8,148         | 24         | 0        |
| 14.01.2021      | 107,06       | 59,99        | 47,07        | 183,65        | 175,1          | 186,03        | 182,97         | 0,01        | -7,87         | 8,263         | 24         | 0        |
| 15.01.2021      | 103,71       | 57,38        | 46,33        | 166,6         | 159,24         | 168,57        | 166,01         | 0,02        | -6,77         | 7,397         | 24         | 0        |
| 16.01.2021      | 91,39        | 49,12        | 42,27        | 148,98        | 143,74         | 150,08        | 148,38         | 0           | -4,64         | 6,079         | 24         | 0        |
| 17.01.2021      | 88,78        | 48,19        | 40,59        | 162,37        | 156,94         | 163,46        | 161,68         | 0,01        | -4,74         | 6,372         | 24         | 0        |
| 18.01.2021      | 96,44        | 55,44        | 41           | 178,79        | 171,85         | 180,33        | 177,76         | 0,01        | -5,91         | 7,056         | 24         | 0        |
| 19.01.2021      | 98,19        | 57,23        | 40,96        | 184,28        | 176,91         | 185,89        | 183,05         | 0           | -6,14         | 7,254         | 24         | 0        |
| 20.01.2021      | 94,04        | 52,11        | 41,93        | 160,43        | 154,46         | 161,99        | 159,93         | 0           | -5,47         | 6,483         | 24         | 0        |
| 21.01.2021      | 96,37        | 55,2         | 41,17        | 173,2         | 166,5          | 174,87        | 172,37         | 0           | -5,87         | 6,86          | 24         | 0        |
| 22.01.2021      | 98,24        | 54,81        | 43,43        | 165,92        | 159,26         | 167,87        | 165,54         | 0           | -6,28         | 6,928         | 24         | 0        |
| 23.01.2021      | 106,48       | 62,94        | 43,54        | 204,79        | 195,34         | 207,2         | 203,45         | 0           | -8,11         | 8,531         | 24         | 0        |
| 24.01.2021      | 105,07       | 60,42        | 44,65        | 185,04        | 176,71         | 187,21        | 184,06         | 0           | -7,35         | 7,908         | 24         | 0        |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>5320,3</b> | <b>5108,56</b> | <b>5369,9</b> | <b>5293,96</b> | <b>0,59</b> | <b>-185,4</b> | <b>218,47</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |
| <b>Средние:</b> | <b>97,34</b> | <b>54,69</b> | <b>42,65</b> |               |                |               |                |             |               |               |            |          |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3          | Mг            | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3          | т             | Гкал          | ч          | ч        |
| 23/12/2024:00 | 137740,22      | 133718,06      | 127564,54      | 126275,54      | 19,78       | 7442,52       | 4760,85       | 30730      | 0        |
| 24/01/2124:00 | 143060,53      | 138826,62      | 132934,46      | 131569,5       | 20,37       | 7257,12       | 4979,32       | 31498      | 0        |
| <b>Итого:</b> | <b>5320,31</b> | <b>5108,56</b> | <b>5369,92</b> | <b>5293,96</b> | <b>0,59</b> | <b>-185,4</b> | <b>218,47</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



**25-01-21**

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г. - 24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратьев Каширинных №117

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x9C7A

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2      | V3 | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т      | м3     | т       | м3 | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,24  | 42,43 | 41,81 | 128,06 | 124,12 | 116,86 | 115,89  | 0  | 8,23   | 5,188  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,57  | 47,85 | 42,72 | 157,2  | 151,74 | 143,34 | 141,8   | 0  | 9,94   | 6,487  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,94  | 49,14 | 42,8  | 158,37 | 152,7  | 144,5  | 142,85  | 0  | 9,85   | 6,541  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88     | 48,41 | 39,59 | 172,36 | 166,67 | 157,71 | 155,97  | 0  | 10,7   | 6,604  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,21  | 44,96 | 42,25 | 135,06 | 130,67 | 122,95 | 121,79  | 0  | 8,88   | 5,524  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,85  | 46,49 | 42,36 | 151    | 145,93 | 137,72 | 136,33  | 0  | 9,6    | 6,183  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,43  | 53,97 | 41,46 | 187,15 | 180,03 | 171,15 | 168,82  | 0  | 11,21  | 7,475  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,12  | 51,22 | 45,9  | 174,38 | 167,54 | 158,95 | 157,01  | 0  | 10,53  | 7,702  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,78  | 55,86 | 40,92 | 186,04 | 178,81 | 170,12 | 167,66  | 0  | 11,15  | 7,329  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,63  | 55,53 | 42,1  | 185,26 | 177,9  | 169,22 | 166,82  | 0  | 11,08  | 7,504  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,79  | 54,48 | 42,31 | 178,57 | 171,59 | 163,04 | 160,81  | 0  | 10,78  | 7,275  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,85  | 53,83 | 43,02 | 179,18 | 172,17 | 163,46 | 161,26  | 0  | 10,91  | 7,42   | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,07  | 57,16 | 39,91 | 194,81 | 187,17 | 178,24 | 175,53  | 0  | 11,64  | 7,487  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,13  | 60,16 | 38,97 | 207,92 | 199,46 | 190,99 | 187,79  | 0  | 11,67  | 7,802  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,51 | 58,86 | 42,65 | 197,88 | 189,5  | 181,18 | 178,28  | 0  | 11,22  | 8,102  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,6  | 57,52 | 44,08 | 183,1  | 175,31 | 167,32 | 164,77  | 0  | 10,54  | 7,75   | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,79  | 53,63 | 43,16 | 171,72 | 165,01 | 156,78 | 154,69  | 0  | 10,32  | 7,134  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,94  | 54,39 | 43,55 | 183,17 | 175,88 | 167,08 | 164,77  | 0  | 11,11  | 7,672  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,86 | 56,99 | 43,87 | 186,28 | 178,45 | 170,07 | 167,52  | 0  | 10,93  | 7,847  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,21 | 60,59 | 42,62 | 212,23 | 202,95 | 194,14 | 190,87  | 0  | 12,08  | 8,673  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,75 | 62,25 | 44,5  | 218,88 | 208,77 | 200,31 | 196,76  | 0  | 12,01  | 9,326  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,6  | 63,33 | 43,27 | 229,25 | 218,69 | 209,74 | 205,9   | 0  | 12,79  | 9,495  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,35 | 56,62 | 46,73 | 180,73 | 172,83 | 164,55 | 162,11  | 0  | 10,72  | 8,102  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,84  | 46,74 | 44,1  | 150,8  | 145,56 | 137,41 | 136,01  | 0  | 9,55   | 6,424  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,18  | 46,92 | 41,26 | 165,89 | 160,41 | 151,32 | 149,74  | 0  | 10,67  | 6,624  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,64  | 51,81 | 43,83 | 175,6  | 168,88 | 159,75 | 157,76  | 0  | 11,12  | 7,412  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,58  | 54,58 | 43    | 185,8  | 178,44 | 169,1  | 166,76  | 0  | 11,68  | 7,693  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,46  | 49,69 | 43,77 | 165,09 | 159    | 150,14 | 148,41  | 0  | 10,59  | 6,966  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,6   | 51,89 | 43,71 | 174,84 | 168,16 | 158,98 | 156,97  | 0  | 11,19  | 7,362  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,49  | 51,91 | 45,58 | 167,33 | 160,72 | 151,89 | 149,99  | 0  | 10,73  | 7,335  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,72 | 60,74 | 44,98 | 212,14 | 202,48 | 192,95 | 189,7   | 0  | 12,78  | 9,137  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,46 | 57,42 | 47,04 | 193,89 | 185,26 | 176,2  | 173,51  | 0  | 11,75  | 8,743  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 5749,9 | 5522,8 | 5247,1 | 5174,85 | 0  | 347,95 | 238,32 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,72  | 53,66 | 43,05 |        |        |        |         |    |        |        |     |     |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг      | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т       | Гкал   | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 14188,96 | 13774,94 | 13053,28 | 12924,05 | 0,01 | 850,89  | 495,95 | 2844 | 2   |
| 24/01/2124:00 | 19938,94 | 19297,74 | 18300,44 | 18098,9  | 0,01 | 1198,84 | 734,27 | 3612 | 2   |
| Итого:        | 5749,98  | 5522,8   | 5247,16  | 5174,85  | 0    | 347,95  | 238,32 | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Вратьево Каширинских №113  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные раскгоды:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тгвс= 0.00 °С

Договор N: 8848  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7A6B ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2     | V3   | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-----|-----|
|            | °С     | °С    | °С    | м3     | т      | м3     | т      | м3   | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 83,72  | 46,49 | 37,23 | 233,98 | 226,92 | 127,86 | 126,56 | 0,02 | 100,36 | 8,457  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 89,75  | 51,28 | 38,47 | 231,77 | 223,83 | 152,98 | 151,13 | 0    | 72,7   | 8,582  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,25  | 49,99 | 41,26 | 188,42 | 181,77 | 145,92 | 144,2  | 0    | 37,57  | 7,484  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,22  | 50,26 | 36,96 | 230,52 | 222,98 | 155,65 | 153,8  | 0    | 69,18  | 8,399  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 86,56  | 46,63 | 39,93 | 204,04 | 197,49 | 125,04 | 123,77 | 0    | 73,72  | 7,881  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,4   | 48,26 | 40,14 | 224,22 | 216,76 | 140,57 | 139,02 | 0    | 77,74  | 8,7    | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 94,77  | 55,11 | 39,66 | 205,83 | 198,08 | 163,79 | 161,49 | 0    | 36,59  | 7,908  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 96,36  | 53,72 | 42,64 | 173,38 | 166,67 | 155,66 | 153,55 | 0    | 13,12  | 7,175  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,07  | 57,41 | 38,66 | 169,52 | 163,01 | 168,19 | 165,63 | 0    | -2,62  | 6,314  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 96,89  | 56,73 | 40,16 | 165,9  | 159,41 | 162,68 | 160,27 | 0    | -0,86  | 6,422  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 95,93  | 55,36 | 40,57 | 175,28 | 168,54 | 157,93 | 155,69 | 0    | 12,85  | 6,893  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,15  | 54,75 | 41,4  | 210,59 | 202,46 | 157,51 | 155,34 | 0    | 47,12  | 8,405  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,36  | 56,88 | 39,48 | 175,92 | 169,12 | 164,9  | 162,41 | 0    | 6,71   | 6,702  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,34  | 57,31 | 41,03 | 186,81 | 179,3  | 172,57 | 169,95 | 0    | 9,35   | 7,385  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 100,74 | 59,19 | 41,55 | 184,72 | 176,97 | 177,78 | 174,9  | 0    | 2,07   | 7,385  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 100,77 | 56,62 | 44,15 | 173,35 | 166,07 | 156    | 153,68 | 0    | 12,39  | 7,411  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 95,83  | 51,17 | 44,66 | 186,63 | 179,47 | 135,52 | 133,85 | 0    | 45,62  | 8,103  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,14  | 53,26 | 43,88 | 184,13 | 176,9  | 157,91 | 155,82 | 0    | 21,08  | 7,758  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,26 | 58,71 | 41,55 | 184,33 | 176,68 | 170,94 | 168,24 | 0    | 8,44   | 7,352  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 102,26 | 61,27 | 40,99 | 208,77 | 199,8  | 191,3  | 188,03 | 0    | 11,77  | 8,184  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 105,98 | 63,14 | 42,84 | 193,05 | 184,23 | 191,04 | 187,58 | 0    | -3,35  | 7,919  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 105,86 | 64,59 | 41,27 | 206    | 196,63 | 202,26 | 198,39 | 0    | -1,76  | 8,137  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 101,8  | 57,54 | 44,26 | 187,82 | 179,86 | 156,75 | 154,34 | 0    | 25,52  | 8,171  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 89,74  | 48,11 | 41,63 | 214,37 | 207,04 | 136,74 | 135,24 | 0    | 71,8   | 8,635  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 87,51  | 47,72 | 39,79 | 262,13 | 253,55 | 151,34 | 149,73 | 0    | 103,82 | 10,102 | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 94,9   | 52,76 | 42,14 | 232,46 | 223,69 | 157,07 | 155,01 | 0    | 68,68  | 9,42   | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 96,73  | 55,86 | 40,87 | 242,85 | 233,38 | 167,95 | 165,52 | 0    | 67,86  | 9,594  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 92,61  | 51,28 | 41,33 | 244,65 | 235,8  | 151,07 | 149,23 | 0    | 86,57  | 9,782  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 94,92  | 52,83 | 42,09 | 234,14 | 225,32 | 156,32 | 154,29 | 0    | 71,03  | 9,468  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 96,87  | 54,24 | 42,63 | 237,97 | 228,66 | 155,21 | 153,1  | 0    | 75,56  | 9,747  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 104,82 | 63,29 | 41,53 | 231,53 | 221,15 | 194,49 | 190,94 | 0    | 30,21  | 9,202  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,24 | 58,33 | 44,91 | 207,11 | 198,06 | 170,19 | 167,5  | 0    | 30,56  | 9,15   | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 6592,1 | 6339,6 | 5131,1 | 5058,2 | 0,02 | 1281,4 | 262,23 | 768 | 0   |
| Средние:   | 95,92  | 54,69 | 41,23 |        |        |        |        |      |        |        |     |     |

| Дата          | V1        | M1        | V2        | M2        | V3    | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3        | т         | м3        | т         | м3    | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 127625,3  | 123973,28 | 121389,94 | 120131,23 | 10,16 | 3842,05 | 4205,47 | 30207 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 134217,49 | 130312,88 | 126521,07 | 125189,43 | 10,18 | 5123,45 | 4467,69 | 30975 | 0   |
| Итого:        | 6592,19   | 6339,6    | 5131,13   | 5058,2    | 0,02  | 1281,4  | 262,23  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"  
\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
\_\_\_\_\_  
Подпись /О.В.Мальгина/  
Ф.И.О.



25-01-21



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратъев Каширинск № 109

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tkw = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x62A2

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2     | V3   | Mг    | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|------|-------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т      | м3   | т     | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 85,44  | 42,58 | 42,86 | 123,18 | 119,32  | 118,8  | 117,81 | 0    | 1,51  | 5,111  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,79  | 49,39 | 42,4  | 152,24 | 146,83  | 146,57 | 144,92 | 0    | 1,91  | 6,23   | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 93,1   | 48,7  | 44,4  | 148,5  | 143,07  | 142,84 | 141,26 | 0,01 | 1,81  | 6,357  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 89,03  | 48,35 | 40,68 | 157,5  | 152,22  | 152,08 | 150,41 | 0    | 1,81  | 6,197  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 88,41  | 45,43 | 42,98 | 130,48 | 126,12  | 125,79 | 124,58 | 0    | 1,54  | 5,424  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 90,02  | 46,35 | 43,67 | 137,51 | 132,78  | 132,41 | 131,06 | 0,01 | 1,72  | 5,802  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 96,63  | 53,79 | 42,84 | 172,19 | 165,49  | 165,68 | 163,45 | 0    | 2,04  | 7,102  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 98,3   | 51,97 | 46,33 | 162,51 | 156     | 156,04 | 154,06 | 0,01 | 1,94  | 7,241  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,9   | 55,58 | 42,32 | 171,97 | 165,14  | 165,51 | 163,13 | 0    | 2,01  | 7,001  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,78  | 54,99 | 43,79 | 169,75 | 162,91  | 163,13 | 160,84 | 0    | 2,07  | 7,152  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,91  | 53,91 | 44    | 162,2  | 155,74  | 155,83 | 153,75 | 0    | 1,99  | 6,862  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,51  | 53,64 | 43,87 | 164    | 157,5   | 157,53 | 155,4  | 0,01 | 2,1   | 6,92   | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,31  | 57,41 | 39,9  | 184,37 | 177,09  | 177,67 | 174,95 | 0,01 | 2,14  | 7,083  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,4   | 60,15 | 39,25 | 189,32 | 181,57  | 182,35 | 179,29 | 0    | 2,28  | 7,152  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 102,17 | 65,34 | 36,83 | 206,48 | 197,66  | 199,12 | 195,24 | 0,03 | 2,42  | 7,314  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,58 | 50,35 | 52,23 | 131,54 | 125,86  | 125,7  | 124,22 | 0    | 1,64  | 6,587  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,91  | 49,73 | 48,18 | 140,45 | 134,87  | 134,61 | 133,08 | 0    | 1,79  | 6,507  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 99,03  | 48,04 | 50,99 | 140,34 | 134,65  | 134,22 | 132,77 | 0    | 1,88  | 6,876  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 102,31 | 54,79 | 47,52 | 165,57 | 158,44  | 158,49 | 156,27 | 0,01 | 2,17  | 7,545  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 104,35 | 60,91 | 43,44 | 202,1  | 193,12  | 193,91 | 190,61 | 0    | 2,51  | 8,411  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,11 | 63,81 | 43,3  | 212,47 | 202,59  | 203,99 | 200,2  | 0,01 | 2,39  | 8,802  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,65 | 67,02 | 39,63 | 237,52 | 226,57  | 228,6  | 223,92 | 0,01 | 2,65  | 9,018  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,13 | 58,51 | 44,62 | 178,08 | 170,32  | 171,08 | 168,39 | 0,02 | 1,93  | 7,624  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,69  | 48,62 | 42,07 | 152,53 | 147,2   | 147,04 | 145,41 | 0,01 | 1,79  | 6,196  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,2   | 49,65 | 38,55 | 171,8  | 166,07  | 165,88 | 163,94 | 0    | 2,13  | 6,405  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,79  | 55,39 | 40,4  | 185,22 | 178,14  | 178,28 | 175,75 | 0,01 | 2,39  | 7,207  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,56  | 57,08 | 40,48 | 186,34 | 178,99  | 179,36 | 176,63 | 0,01 | 2,36  | 7,261  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,4   | 52,09 | 41,31 | 168,02 | 161,81  | 161,69 | 159,65 | 0,05 | 2,16  | 6,693  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,68  | 55,4  | 40,28 | 186,89 | 179,74  | 179,91 | 177,34 | 0    | 2,4   | 7,253  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,56  | 55,25 | 42,31 | 176,76 | 169,76  | 169,84 | 167,42 | 0    | 2,34  | 7,195  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,76 | 64,69 | 41,07 | 220,81 | 210,74  | 212,21 | 208,17 | 0    | 2,57  | 8,683  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,38 | 59,67 | 44,71 | 194,43 | 185,8   | 186,56 | 183,48 | 0    | 2,32  | 8,332  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 5483   | 5264,11 | 5272,7 | 5197,4 | 0,21 | 66,71 | 225,54 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,36  | 54,33 | 43,03 |        |         |        |        |      |       |        |     |     |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг     | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | м3   | т      | Гкал   | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 13552,5  | 13144,63 | 13191,53 | 13048,68 | 1,63 | 95,95  | 469,14 | 2751 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 19035,57 | 18408,74 | 18464,25 | 18246,08 | 1,84 | 162,66 | 694,68 | 3519 | 0   |
| Итого:        | 5483,07  | 5264,11  | 5272,72  | 5197,4   | 0,21 | 66,71  | 225,54 | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес:Молодого. № 74-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2    | M2      | V3 | Mг    | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|----|-------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3    | т       | м3 | т     | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,56  | 39,82 | 44,74 | 65,9   | 63,88   | 65,7  | 65,22   | 0  | -1,34 | 2,859  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,84  | 44,41 | 46,43 | 77,3   | 74,59   | 77    | 76,3    | 0  | -1,71 | 3,464  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,19  | 43,7  | 48,49 | 75,6   | 72,89   | 75,4  | 74,73   | 0  | -1,84 | 3,537  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,2   | 43,59 | 44,61 | 79,8   | 77,16   | 79,4  | 78,67   | 0  | -1,51 | 3,442  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,51  | 41,07 | 46,44 | 69,2   | 66,92   | 69,1  | 68,55   | 0  | -1,63 | 3,106  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,14  | 43,22 | 45,92 | 75,2   | 72,64   | 74,7  | 74,04   | 0  | -1,4  | 3,336  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,73  | 47,74 | 47,99 | 87,1   | 83,75   | 85,9  | 84,99   | 0  | -1,24 | 4,025  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,38  | 46,01 | 51,37 | 82,7   | 79,46   | 81,7  | 80,88   | 0  | -1,42 | 4,087  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97     | 49,17 | 47,83 | 85,5   | 82,13   | 84,7  | 83,76   | 0  | -1,63 | 3,933  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,86  | 48,34 | 49,52 | 84,6   | 81,24   | 84    | 83,09   | 0  | -1,85 | 4,029  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97     | 47,8  | 49,2  | 83,4   | 80,13   | 82,8  | 81,95   | 0  | -1,82 | 3,945  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,46  | 47,61 | 48,85 | 85,7   | 82,37   | 85    | 84,09   | 0  | -1,72 | 4,03   | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 95,97  | 48,7  | 47,27 | 91,6   | 88,08   | 91,1  | 90,09   | 0  | -2,01 | 4,169  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,54  | 50,88 | 47,66 | 96,8   | 92,9    | 96    | 94,86   | 0  | -1,96 | 4,433  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,5  | 50,8  | 50,7  | 94,1   | 90,11   | 93,3  | 92,19   | 0  | -2,08 | 4,58   | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,9  | 50,42 | 51,48 | 91,4   | 87,49   | 91,4  | 90,33   | 0  | -2,84 | 4,512  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,02  | 45,41 | 51,61 | 82     | 78,79   | 82,1  | 81,3    | 0  | -2,51 | 4,07   | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,17  | 47,75 | 50,42 | 90,9   | 87,26   | 90,8  | 89,83   | 0  | -2,57 | 4,405  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,3  | 50,62 | 50,68 | 96     | 91,94   | 95,9  | 94,77   | 0  | -2,83 | 4,667  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,35 | 55,18 | 48,17 | 110,8  | 105,96  | 110,1 | 108,53  | 0  | -2,57 | 5,116  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,59 | 55,86 | 50,73 | 113,1  | 107,87  | 111,6 | 110     | 0  | -2,13 | 5,483  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,28 | 58,1  | 48,18 | 117,3  | 111,89  | 115,5 | 113,7   | 0  | -1,81 | 5,41   | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,77 | 50,39 | 52,38 | 92     | 88,03   | 90,7  | 89,61   | 0  | -1,58 | 4,623  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,61  | 43,96 | 46,65 | 83,3   | 80,41   | 82,2  | 81,44   | 0  | -1,03 | 3,752  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,03  | 44,91 | 43,12 | 91,7   | 88,67   | 90,3  | 89,46   | 0  | -0,79 | 3,827  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,59  | 49,15 | 46,44 | 94,5   | 90,87   | 93,1  | 92,05   | 0  | -1,18 | 4,222  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,31  | 49,77 | 47,54 | 96,3   | 92,49   | 94,8  | 93,72   | 0  | -1,23 | 4,404  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,25  | 47,39 | 45,86 | 88,1   | 84,87   | 86,8  | 85,9    | 0  | -1,03 | 3,894  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,54  | 49,1  | 46,44 | 93,6   | 90,02   | 92,1  | 91,04   | 0  | -1,02 | 4,187  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,32  | 49,43 | 47,89 | 89,4   | 85,91   | 88,1  | 87,14   | 0  | -1,23 | 4,118  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,43 | 55,94 | 49,49 | 107,3  | 102,45  | 105,3 | 103,78  | 0  | -1,33 | 5,085  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,01 | 50,65 | 53,36 | 94     | 89,84   | 92,4  | 91,3    | 0  | -1,46 | 4,807  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 2866,2 | 2753,01 | 2839  | 2807,31 | 0  | -54,3 | 133,56 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,69  | 48,34 | 48,35 |        |         |       |         |    |       |        |     |     |

| Дата          | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг       | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|--------|---------|--------|---------|------|----------|--------|------|-----|
|               | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т        | Гкал   | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 5685,3 | 5514,1  | 6853,2 | 6790,71 | 0,24 | -1276,61 | 217,60 | 2847 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 8551,5 | 8267,11 | 9692,2 | 9598,02 | 0,24 | -1330,91 | 351,16 | 3615 | 0   |
| Итого:        | 2866,2 | 2753,01 | 2839   | 2807,31 | 0    | -54,3    | 133,56 | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ / О.В.Мальгина/  
Подпись Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Молодоговардейцев 74 (квн-3)

Тип раскодера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

| Дата       | G1       | G2        | Gd1 | T1       | T2        | Td1       | P1       | P2       | Q1       | V1       | V2       | HC | BHP | V3 | BOC |
|------------|----------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|----|-----|
| 24.12.2020 | 247,9553 | 247,95531 | 0   | 85,71565 | 54,823902 | 30,891733 | 0,588399 | 0        | 7,672211 | 254,66   | 252,615  | ч  | 24  | мз |     |
| 25.12.2020 | 361,9622 | 361,96219 | 0   | 91,99427 | 65,676506 | 26,317766 | 0,588399 | 0,003194 | 9,579369 | 373,4125 | 370,95   | OK | 24  | 0  |     |
| 26.12.2020 | 381,0213 | 381,02127 | 0   | 93,4241  | 67,597832 | 25,826256 | 0,588399 | 0,00418  | 9,892771 | 393,41   | 390,845  | OK | 24  | 0  |     |
| 27.12.2020 | 393,2156 | 393,21564 | 0   | 89,34406 | 64,96492  | 24,379137 | 0,588399 | 0,00245  | 9,613234 | 404,8375 | 402,7975 | OK | 24  | 0  |     |
| 28.12.2020 | 280,0301 | 280,03009 | 0   | 88,68375 | 59,071339 | 29,612411 | 0,588399 | 0,000442 | 8,285185 | 288,1775 | 285,945  | OK | 24  | 0  |     |
| 29.12.2020 | 329,4767 | 329,47665 | 0   | 90,14208 | 62,577057 | 27,565023 | 0,588399 | 0,001502 | 9,002837 | 339,4525 | 337,18   | OK | 24  | 0  |     |
| 30.12.2020 | 383,2199 | 383,21991 | 0   | 96,95292 | 70,022827 | 26,930084 | 0,588399 | 0,004063 | 10,38099 | 396,6025 | 393,6875 | OK | 24  | 0  |     |
| 31.12.2020 | 408,9729 | 408,9729  | 0   | 98,63986 | 71,335785 | 27,304083 | 0,588399 | 0,004959 | 11,24388 | 423,8525 | 420,4401 | OK | 24  | 0  |     |
| 01.01.2021 | 393,3843 | 393,38428 | 0   | 98,22244 | 71,517548 | 26,704893 | 0,588399 | 0,004512 | 10,57507 | 407,5325 | 404,4875 | OK | 24  | 0  |     |
| 02.01.2021 | 415,5956 | 415,59558 | 0   | 99,09971 | 73,020271 | 26,079432 | 0,588399 | 0,005422 | 10,91574 | 430,8    | 427,735  | OK | 24  | 0  |     |
| 03.01.2021 | 423,1598 | 423,15976 | 0   | 98,21576 | 72,663246 | 25,552498 | 0,588399 | 0,004831 | 10,88618 | 438,3375 | 435,4375 | OK | 24  | 0  |     |
| 04.01.2021 | 421,9467 | 421,94669 | 0   | 98,10767 | 72,454567 | 25,653091 | 0,588399 | 0,004653 | 10,88487 | 437,0876 | 434,1625 | OK | 24  | 0  |     |
| 05.01.2021 | 411,0011 | 411,0011  | 0   | 98,08535 | 71,838448 | 26,246918 | 0,588399 | 0,004208 | 10,86044 | 425,6775 | 422,7501 | OK | 24  | 0  |     |
| 06.01.2021 | 397,8273 | 397,82733 | 0   | 100,1752 | 72,275955 | 27,999292 | 0,588399 | 0,004127 | 11,16474 | 412,565  | 409,3075 | OK | 24  | 0  |     |
| 07.01.2021 | 403,2984 | 403,2984  | 0   | 102,7361 | 74,094009 | 28,642046 | 0,588399 | 0,005344 | 11,62873 | 419,145  | 415,39   | OK | 24  | 0  |     |
| 08.01.2021 | 430,2397 | 430,23969 | 0   | 103,1128 | 75,735428 | 27,377411 | 0,588399 | 0,007878 | 11,84237 | 447,2376 | 443,6125 | OK | 24  | 0  |     |
| 09.01.2021 | 434,6879 | 434,68787 | 0   | 98,27583 | 73,044518 | 25,281302 | 0,588399 | 0,006145 | 11,01082 | 450,25   | 447,4851 | OK | 24  | 0  |     |
| 10.01.2021 | 423,7103 | 423,71027 | 0   | 99,43511 | 72,903656 | 26,53145  | 0,588399 | 0,006251 | 11,31225 | 439,2726 | 436,1151 | OK | 24  | 0  |     |
| 11.01.2021 | 417,8585 | 417,85849 | 0   | 102,4839 | 74,791122 | 27,692764 | 0,588399 | 0,008256 | 11,65897 | 434,1625 | 430,63   | OK | 24  | 0  |     |
| 12.01.2021 | 399,5847 | 399,58472 | 0   | 104,7068 | 74,989845 | 29,716965 | 0,588399 | 0,007678 | 11,9281  | 415,88   | 411,8575 | OK | 24  | 0  |     |
| 13.01.2021 | 391,2791 | 391,27905 | 0   | 107,7652 | 76,124573 | 31,640671 | 0,588399 | 0,006951 | 12,46546 | 408,26   | 403,5026 | OK | 24  | 0  |     |
| 14.01.2021 | 387,1947 | 387,19467 | 0   | 107,3726 | 75,735971 | 31,834669 | 0,588399 | 0,006916 | 12,39624 | 403,8851 | 399,1275 | OK | 24  | 0  |     |
| 15.01.2021 | 420,6726 | 420,67261 | 0   | 103,7315 | 75,295036 | 28,436415 | 0,588399 | 0,008644 | 12,01839 | 437,5025 | 433,5975 | OK | 24  | 0  |     |
| 16.01.2021 | 425,6256 | 425,62558 | 0   | 91,897   | 68,024979 | 23,872019 | 0,588399 | 0,003946 | 10,21819 | 438,8425 | 436,9175 | OK | 24  | 0  |     |
| 17.01.2021 | 413,3766 | 413,37662 | 0   | 89,08332 | 65,203758 | 23,879557 | 0,588399 | 0,001358 | 9,925839 | 425,3875 | 423,6075 | OK | 24  | 0  |     |
| 18.01.2021 | 402,3083 | 402,30829 | 0   | 96,83926 | 70,46328  | 26,375992 | 0,588399 | 0,004021 | 10,67734 | 416,345  | 413,5176 | OK | 24  | 0  |     |
| 19.01.2021 | 400,4929 | 400,49286 | 0   | 98,37737 | 71,08934  | 27,288017 | 0,588399 | 0,00405  | 10,97653 | 414,9101 | 411,715  | OK | 24  | 0  |     |
| 20.01.2021 | 405,6319 | 405,63187 | 0   | 94,45453 | 69,197708 | 25,256836 | 0,588399 | 0,003641 | 10,30735 | 419,0675 | 415,5425 | OK | 24  | 0  |     |
| 21.01.2021 | 391,5531 | 391,55307 | 0   | 96,82599 | 69,993805 | 26,832182 | 0,588399 | 0,004345 | 10,56267 | 405,2925 | 402,2776 | OK | 24  | 0  |     |
| 22.01.2021 | 403,7015 | 403,70145 | 0   | 98,48505 | 71,718628 | 26,766426 | 0,588399 | 0,005489 | 10,86021 | 418,3375 | 415,13   | OK | 24  | 0  |     |
| 23.01.2021 | 374,9638 | 374,96375 | 0   | 106,5867 | 74,703117 | 31,883577 | 0,588399 | 0,006821 | 12,0331  | 390,9875 | 386,2325 | OK | 24  | 0  |     |
| 24.01.2021 | 412,7723 | 412,77228 | 0   | 105,2079 | 75,587164 | 29,52072  | 0,588399 | 0,007637 | 12,26802 | 429,8951 | 425,4475 | OK | 24  | 0  |     |
| Итого:     | 12587,72 | 12587,72  |     |          |           |           |          |          | 345,05   | 13041,21 | 12941,05 |    | 768 |    | 0   |

| Дата       | Qобщ    | V1        | V2        | Vd      | G1        | G2        | Gподп | BHP | BOC | V3   |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----|------|
| 23.12.2020 | 5059,22 | 164396,43 | 162577,81 | 1818,61 | 159946,95 | 159939,47 | 7,48  |     |     |      |
| 24.01.2021 | 5404,27 | 177437,63 | 175518,86 | 1918,77 | 172534,67 | 172527,19 | 7,48  |     |     |      |
| ИТОГО:     | 345,05  | 13041,21  | 12941,05  | 100,16  | 12587,72  | 12587,72  | 0,00  | 768 |     | 0,00 |

Тепловая энергия израсходованная за период  
испытательных ситуаций (Тн)  
(д.61 Методики №99/гг)

Qконтр =  
Qi/Траб х Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 23714416  
Нежилые помещения

| Дата       | Qобщ   | V1       | V2       | Vd      | Gпр      | Gобр     | Gподп    | BHP | BOC | V3   |
|------------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----|-----|------|
| 23.12.2020 | 327,12 | 12960,41 | 13913,23 | -952,82 | 12592,61 | 13718,55 | -1190,42 |     |     |      |
| 24.01.2021 | 348,46 | 13494,70 | 14491,05 | -996,35 | 13106,65 | 14298,71 | -1246,54 |     |     |      |
| ИТОГО:     | 21,34  | 534,29   | 577,82   | -43,53  | 514,04   | 570,16   | -56,12   | 768 |     | 0,00 |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: / А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.

25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г. - 24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M твс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м0000


ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3         | Mг           | Qо            | ВНР        | ВОС      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|----------|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3         | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 24.12.2020      | 85,75        | 49,51        | 36,24        | 148,87        | 144,2          | 145,04        | 143,38         | 0,01       | 0,82         | 5,233         | 24         | 0        |
| 25.12.2020      | 92,01        | 57,64        | 34,37        | 182,82        | 176,29         | 178,23        | 175,51         | 0          | 0,78         | 6,07          | 24         | 0        |
| 26.12.2020      | 93,51        | 60,61        | 32,9         | 203,73        | 196,24         | 198,98        | 195,66         | 0          | 0,58         | 6,471         | 24         | 0        |
| 27.12.2020      | 89,49        | 60,86        | 28,63        | 233,83        | 225,9          | 229,06        | 225,21         | 0,02       | 0,69         | 6,483         | 24         | 0        |
| 28.12.2020      | 88,74        | 53,18        | 35,56        | 161,17        | 155,78         | 157,32        | 155,27         | 0,02       | 0,51         | 5,547         | 24         | 0        |
| 29.12.2020      | 90,4         | 56,02        | 34,38        | 176,53        | 170,45         | 172,28        | 169,79         | 0          | 0,66         | 5,873         | 24         | 0        |
| 30.12.2020      | 97,03        | 66,1         | 30,93        | 234,92        | 225,73         | 229,66        | 225,14         | 0,01       | 0,59         | 7,009         | 24         | 0        |
| 31.12.2020      | 98,68        | 64,21        | 34,47        | 218,8         | 209,98         | 213,52        | 209,56         | 0,01       | 0,42         | 7,261         | 24         | 0        |
| 01.01.2021      | 98,28        | 65,79        | 32,49        | 214,85        | 206,27         | 209,94        | 205,82         | 0          | 0,45         | 6,726         | 24         | 0        |
| 02.01.2021      | 99,17        | 65,95        | 33,22        | 221,63        | 212,63         | 216,44        | 212,19         | 0,01       | 0,44         | 7,089         | 24         | 0        |
| 03.01.2021      | 98,31        | 65,76        | 32,55        | 226,63        | 217,57         | 221,47        | 217,19         | 0          | 0,38         | 7,109         | 24         | 0        |
| 04.01.2021      | 98,18        | 65,03        | 33,15        | 222,04        | 213,17         | 216,87        | 212,7          | 0,01       | 0,47         | 7,093         | 24         | 0        |
| 05.01.2021      | 98,18        | 66,11        | 32,07        | 231,19        | 221,96         | 225,97        | 221,51         | 0          | 0,45         | 7,144         | 24         | 0        |
| 06.01.2021      | 100,31       | 69,21        | 31,1         | 249,19        | 238,87         | 243,62        | 238,42         | 0,01       | 0,45         | 7,464         | 24         | 0        |
| 07.01.2021      | 102,86       | 71,6         | 31,26        | 260,79        | 249,53         | 254,92        | 249,09         | 0          | 0,44         | 7,835         | 24         | 0        |
| 08.01.2021      | 103,28       | 70,51        | 32,77        | 246,19        | 235,48         | 240,53        | 235,18         | 0,01       | 0,3          | 7,751         | 24         | 0        |
| 09.01.2021      | 98,32        | 62,28        | 36,04        | 196,7         | 188,82         | 192,01        | 188,62         | 0,01       | 0,2          | 6,828         | 24         | 0        |
| 10.01.2021      | 99,44        | 62,69        | 36,75        | 198,89        | 190,74         | 193,97        | 190,52         | 0          | 0,22         | 7,032         | 24         | 0        |
| 11.01.2021      | 102,59       | 68,01        | 34,58        | 228,53        | 218,71         | 223,09        | 218,45         | 0,01       | 0,26         | 7,595         | 24         | 0        |
| 12.01.2021      | 104,86       | 72,94        | 31,92        | 260,77        | 249,1          | 255,06        | 249,06         | 0          | 0,04         | 7,994         | 24         | 0        |
| 13.01.2021      | 107,9        | 75,13        | 32,77        | 266,97        | 254,43         | 261,14        | 254,65         | 0          | -0,22        | 8,383         | 24         | 0        |
| 14.01.2021      | 107,5        | 74,77        | 32,73        | 271,36        | 258,66         | 265,32        | 258,74         | 0          | -0,08        | 8,512         | 24         | 0        |
| 15.01.2021      | 104,22       | 70,56        | 33,66        | 242,46        | 231,73         | 237,07        | 231,77         | 0,02       | -0,04        | 7,837         | 24         | 0        |
| 16.01.2021      | 91,79        | 59,57        | 32,22        | 208,35        | 200,96         | 204,04        | 200,75         | 0,01       | 0,21         | 6,49          | 24         | 0        |
| 17.01.2021      | 89,22        | 59,24        | 29,98        | 226,02        | 218,41         | 221,35        | 217,79         | 0          | 0,62         | 6,564         | 24         | 0        |
| 18.01.2021      | 96,74        | 65,86        | 30,88        | 237,36        | 228,11         | 232,25        | 227,72         | 0,01       | 0,39         | 7,07          | 24         | 0        |
| 19.01.2021      | 98,59        | 67,72        | 30,87        | 247,28        | 237,33         | 241,97        | 236,99         | 0,01       | 0,34         | 7,358         | 24         | 0        |
| 20.01.2021      | 94,5         | 62,42        | 32,08        | 219,22        | 211,05         | 214,37        | 210,58         | 0          | 0,47         | 6,789         | 24         | 0        |
| 21.01.2021      | 96,73        | 65,76        | 30,97        | 237,79        | 228,54         | 232,58        | 228,04         | 0          | 0,5          | 7,103         | 24         | 0        |
| 22.01.2021      | 98,62        | 64,53        | 34,09        | 211,57        | 203,06         | 206,45        | 202,55         | 0,01       | 0,51         | 6,946         | 24         | 0        |
| 23.01.2021      | 106,72       | 75           | 31,72        | 271,91        | 259,36         | 265,58        | 258,99         | 0          | 0,37         | 8,272         | 24         | 0        |
| 24.01.2021      | 105,41       | 72,76        | 32,65        | 262,13        | 250,29         | 256,12        | 250,08         | 0,01       | 0,21         | 8,215         | 24         | 0        |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>7220,4</b> | <b>6929,35</b> | <b>7056,2</b> | <b>6916,92</b> | <b>0,2</b> | <b>12,43</b> | <b>227,15</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |
| <b>Средние:</b> | <b>98,04</b> | <b>65,22</b> | <b>32,81</b> |               |                |               |                |            |              |               |            |          |

| Дата          | V1             | M1             | V2             | M2             | V3         | Mг           | Qо            | ВНР        | ВОС      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|----------|
|               | м3             | т              | м3             | т              | м3         | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 23/12/2024:00 | 17487,3        | 16961,21       | 17209,3        | 16968,52       | 47,98      | -7,31        | 483,91        | 2844       | 4        |
| 24/01/2124:00 | 24707,79       | 23890,56       | 24265,52       | 23885,44       | 48,18      | 5,12         | 711,06        | 3612       | 4        |
| <b>Итого:</b> | <b>7220,49</b> | <b>6929,35</b> | <b>7056,22</b> | <b>6916,92</b> | <b>0,2</b> | <b>12,43</b> | <b>227,15</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



/ А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

*(Handwritten signature)*

/ О.В. Мальгина/  
Ф.И.О.

25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8818

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x8053

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг      | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т       | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,64  | 46,4  | 38,24 | 103,5  | 100,3   | 107,1  | 106,01  | 0    | -5,71   | 3,832  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,99  | 52,36 | 38,63 | 127,8  | 123,33  | 131,8  | 130,11  | 0    | -6,78   | 4,766  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,24  | 51,46 | 40,78 | 122,5  | 118,1   | 126,1  | 124,57  | 0    | -6,47   | 4,819  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,27  | 50,83 | 37,44 | 131,1  | 126,75  | 135,4  | 133,76  | 0    | -7,01   | 4,747  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,52  | 47,26 | 40,26 | 105,2  | 101,74  | 108,8  | 107,67  | 0    | -5,93   | 4,095  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,25  | 50,67 | 38,58 | 118,9  | 114,9   | 122,7  | 121,28  | 0    | -6,38   | 4,436  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,83  | 56,26 | 39,57 | 142,8  | 137,34  | 146,9  | 144,74  | 0    | -7,4    | 5,443  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,46  | 54,62 | 42,84 | 134,5  | 129,19  | 138,3  | 136,36  | 0    | -7,17   | 5,543  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,11  | 59,59 | 37,52 | 145,9  | 140,19  | 150    | 147,52  | 0    | -7,33   | 5,271  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,96  | 58,38 | 39,58 | 139,7  | 134,12  | 143,3  | 141,03  | 0    | -6,91   | 5,319  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,08  | 56,61 | 40,47 | 134,8  | 129,51  | 138,5  | 136,43  | 0    | -6,92   | 5,252  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,96  | 56,29 | 40,67 | 138    | 132,59  | 141,7  | 139,62  | 0    | -7,03   | 5,4    | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,98  | 57,63 | 39,35 | 146,6  | 140,87  | 150,4  | 148,09  | 0    | -7,22   | 5,554  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,12  | 59,67 | 39,45 | 153,2  | 146,96  | 157    | 154,43  | 0    | -7,47   | 5,812  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,56 | 60,41 | 41,15 | 149,4  | 143,05  | 153    | 150,43  | 0    | -7,38   | 5,902  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,87 | 57,94 | 43,93 | 135,1  | 129,31  | 138,4  | 136,25  | 0    | -6,94   | 5,692  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,01  | 52,72 | 44,29 | 121,4  | 116,64  | 124,7  | 123,05  | 0    | -6,41   | 5,174  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,19  | 55,42 | 42,77 | 138,5  | 132,95  | 142,1  | 140,08  | 0    | -7,13   | 5,696  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,36 | 59,82 | 41,54 | 146    | 139,82  | 149,5  | 147,04  | 0    | -7,22   | 5,823  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,54 | 62,1  | 41,44 | 159,8  | 152,8   | 163,8  | 160,91  | 0    | -8,11   | 6,352  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,59 | 65,8  | 40,79 | 175    | 166,89  | 179,7  | 176,19  | 0,01 | -9,3    | 6,83   | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,34 | 68,18 | 38,16 | 190,9  | 182,12  | 195,1  | 191     | 0    | -8,88   | 6,977  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,75 | 58,73 | 44,02 | 140,8  | 134,7   | 143,6  | 141,32  | 0    | -6,62   | 5,944  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,48  | 51,18 | 39,3  | 126,8  | 122,4   | 130    | 128,43  | 0    | -6,03   | 4,812  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,09  | 51,65 | 36,44 | 138,2  | 133,61  | 141,8  | 140,04  | 0    | -6,43   | 4,874  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,72  | 57,32 | 38,4  | 150,7  | 144,94  | 154,3  | 151,96  | 0    | -7,02   | 5,574  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,42  | 59,63 | 37,79 | 155,8  | 149,65  | 159,5  | 156,9   | 0    | -7,25   | 5,669  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,23  | 53,92 | 39,31 | 135,4  | 130,45  | 138,6  | 136,72  | 0    | -6,27   | 5,135  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,53  | 56,93 | 38,6  | 145,1  | 139,55  | 148,4  | 146,17  | 0    | -6,62   | 5,399  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,39  | 56,12 | 41,27 | 140,5  | 134,96  | 143,2  | 141,13  | 0    | -6,17   | 5,579  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,51 | 64,02 | 41,49 | 167,9  | 160,27  | 171    | 167,82  | 0    | -7,55   | 6,675  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,99 | 59,75 | 44,24 | 148,5  | 141,94  | 151,1  | 148,65  | 0    | -6,71   | 6,297  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 4510,3 | 4331,94 | 4625,8 | 4555,71 | 0,01 | -223,77 | 174,69 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,81  | 56,55 | 40,25 |        |         |        |         |      |         |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг       | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т        | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 79958,9 | 77693,18 | 83913,1 | 82929,66 | 0,53 | -5236,48 | 2353,47 | 22550 | 192 |
| 24/01/2124:00 | 84469,2 | 82025,12 | 88538,9 | 87485,37 | 0,54 | -5460,25 | 2528,16 | 23318 | 192 |
| Итого:        | 4510,3  | 4331,94  | 4625,8  | 4555,71  | 0,01 | -223,77  | 174,69  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись /О.В.Малыгина/  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные раскдоды:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор №: 8848  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 85,03  | 44,56 | 40,47 | 211,3  | 204,73  | 207,8  | 205,89  | 0  | -1,16  | 8,287  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,43  | 50,57 | 40,86 | 261,5  | 252,27  | 257,1  | 254,02  | 0  | -1,75  | 10,314 | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,7   | 51,07 | 41,63 | 255,5  | 246,27  | 251    | 247,95  | 0  | -1,68  | 10,263 | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,69  | 49,85 | 38,84 | 268,3  | 259,31  | 264    | 260,93  | 0  | -1,62  | 10,082 | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,96  | 45,86 | 42,1  | 214,3  | 207,2   | 210,7  | 208,62  | 0  | -1,42  | 8,727  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,61  | 48,16 | 41,45 | 241,9  | 233,62  | 237,8  | 235,22  | 0  | -1,6   | 9,689  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 96,23  | 55,17 | 41,06 | 296,6  | 285,13  | 291,1  | 287     | 0  | -1,87  | 11,725 | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,87  | 53,96 | 43,91 | 280,7  | 269,53  | 275    | 271,28  | 0  | -1,75  | 11,86  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,51  | 58,11 | 39,4  | 311    | 298,69  | 305,2  | 300,48  | 0  | -1,79  | 11,793 | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,37  | 56,5  | 41,87 | 294,8  | 282,97  | 289,1  | 284,82  | 0  | -1,85  | 11,869 | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,55  | 55,66 | 41,89 | 281    | 269,88  | 275,6  | 271,62  | 0  | -1,74  | 11,326 | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,42  | 57,46 | 39,96 | 307,2  | 295,09  | 301,3  | 296,74  | 0  | -1,65  | 11,811 | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,48  | 63,29 | 34,19 | 381,2  | 366,12  | 373,5  | 366,69  | 0  | -0,57  | 12,548 | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,59  | 64,88 | 34,71 | 399,5  | 383,11  | 390,6  | 383,12  | 0  | -0,01  | 13,334 | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 102,07 | 62,05 | 40,02 | 338,9  | 324,4   | 331,5  | 325,65  | 0  | -1,25  | 13,016 | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,36 | 54,97 | 47,39 | 265,4  | 253,98  | 258,6  | 254,96  | 0  | -0,98  | 12,063 | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,46  | 50,68 | 46,78 | 236,9  | 227,55  | 231,1  | 228,31  | 0  | -0,76  | 10,661 | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,67  | 53,13 | 45,54 | 279,2  | 267,92  | 272,6  | 269,03  | 0  | -1,11  | 12,221 | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,78 | 57,32 | 44,46 | 298,2  | 285,5   | 291    | 286,6   | 0  | -1,1   | 12,719 | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,92 | 60,71 | 43,21 | 331,5  | 316,85  | 322,6  | 317,15  | 0  | -0,3   | 13,73  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,09 | 64,61 | 42,48 | 363,4  | 346,52  | 352    | 345,32  | 0  | 1,2    | 14,772 | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,77 | 66,48 | 40,29 | 393,8  | 375,58  | 383,1  | 375,44  | 0  | 0,14   | 15,195 | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,42 | 57,79 | 45,63 | 293,6  | 280,72  | 284,8  | 280,39  | 0  | 0,33   | 12,846 | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 91     | 48,05 | 42,95 | 251,8  | 242,98  | 245,2  | 242,55  | 0  | 0,43   | 10,443 | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,48  | 48,38 | 40,1  | 273,3  | 264,19  | 266,9  | 263,97  | 0  | 0,22   | 10,598 | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,09  | 55,04 | 41,05 | 303,7  | 291,98  | 296,3  | 292,15  | 0  | -0,17  | 12,002 | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,88  | 57,98 | 39,9  | 319,6  | 306,89  | 311,4  | 306,51  | 0  | 0,38   | 12,277 | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,72  | 51,79 | 41,93 | 271,7  | 261,67  | 264,9  | 261,59  | 0  | 0,08   | 10,984 | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,96  | 54,76 | 41,2  | 294,9  | 283,55  | 287,4  | 283,37  | 0  | 0,18   | 11,7   | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,84  | 54,85 | 42,99 | 288,1  | 276,66  | 280,5  | 276,59  | 0  | 0,07   | 11,914 | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,93 | 63    | 42,93 | 345,6  | 329,82  | 335,5  | 329,43  | 0  | 0,39   | 14,204 | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,56 | 57,74 | 46,82 | 304    | 290,43  | 294,4  | 289,86  | 0  | 0,57   | 13,637 | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 9458,4 | 9081,11 | 9239,6 | 9103,25 | 0  | -22,14 | 378,61 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,26  | 55,45 | 41,81 |        |         |        |         |    |        |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3 | Mг     | Qo      | ВНР  | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----|--------|---------|------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3 | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 63649,3 | 61844,17 | 62027,1 | 61308,26 | 0  | 535,91 | 1900,86 | 8631 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 73107,7 | 70925,28 | 71266,7 | 70411,51 | 0  | 513,77 | 2279,47 | 9399 | 0   |
| Итого:        | 9458,4  | 9081,11  | 9239,6  | 9103,25  | 0  | -22,14 | 378,61  | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /  
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Мальгина /  
Подпись Ф.И.О.

МП



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Молодого. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х84А7

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг      | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|-----|-----|
|            | °С     | °С    | °С    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т       | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,97  | 42,67 | 42,3  | 124,9  | 121,01  | 130,9  | 129,77  | 0    | -8,76   | 5,118  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,42  | 47,11 | 44,31 | 150,6  | 145,28  | 158,9  | 157,25  | 0    | -11,97  | 6,438  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,66  | 48,04 | 44,62 | 155,9  | 150,27  | 164,5  | 162,72  | 0    | -12,45  | 6,707  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,63  | 46,96 | 41,67 | 163,7  | 158,22  | 172,4  | 170,63  | 0    | -12,41  | 6,594  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,95  | 43,93 | 44,02 | 133,5  | 129,11  | 140,4  | 139,12  | 0,01 | -10,01  | 5,685  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,52  | 44,96 | 44,56 | 141,8  | 136,97  | 149,3  | 147,91  | 0    | -10,94  | 6,104  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 96,21  | 50,06 | 46,15 | 168,6  | 162,08  | 178,4  | 176,32  | 0    | -14,24  | 7,489  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,85  | 49,89 | 47,96 | 164,6  | 158,06  | 174,3  | 172,29  | 0    | -14,23  | 7,585  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,47  | 53,66 | 43,81 | 179,6  | 172,49  | 190,1  | 187,55  | 0    | -15,06  | 7,569  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,34  | 52,8  | 45,54 | 176,2  | 169,12  | 186,6  | 184,16  | 0    | -15,04  | 7,714  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,48  | 51,68 | 45,8  | 170,6  | 163,87  | 180,6  | 178,35  | 0    | -14,48  | 7,519  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,36  | 51,13 | 46,23 | 172    | 165,19  | 182    | 179,82  | 0    | -14,63  | 7,647  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,38  | 52,46 | 44,92 | 185,1  | 177,8   | 196    | 193,48  | 0    | -15,68  | 7,999  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,48  | 54,45 | 45,03 | 193,6  | 185,7   | 205,1  | 202,29  | 0,04 | -16,59  | 8,378  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 102    | 55,79 | 46,21 | 190,3  | 182,16  | 201,8  | 198,89  | 0    | -16,73  | 8,434  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,36 | 53,38 | 48,98 | 171,1  | 163,74  | 181,5  | 179,11  | 0,01 | -15,37  | 8,036  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,46  | 48,56 | 48,9  | 149,4  | 143,51  | 158,2  | 156,48  | 0    | -12,97  | 7,026  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,6   | 48,64 | 49,96 | 160,7  | 154,2   | 170,2  | 168,31  | 0    | -14,11  | 7,712  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,73 | 52,35 | 49,38 | 172,9  | 165,55  | 183,5  | 181,18  | 0    | -15,63  | 8,189  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,89 | 55,32 | 48,57 | 192,2  | 183,7   | 203,8  | 200,92  | 0    | -17,22  | 8,943  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,03 | 58,54 | 48,49 | 206,2  | 196,64  | 218,5  | 215,04  | 0    | -18,4   | 9,561  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,73 | 61,21 | 45,52 | 228,7  | 218,12  | 241,7  | 237,53  | 0,01 | -19,41  | 9,96   | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,3  | 54,76 | 48,54 | 181,6  | 173,66  | 192,3  | 189,62  | 0,01 | -15,96  | 8,448  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 91,05  | 46,63 | 44,42 | 157,2  | 151,69  | 165,7  | 164,02  | 0    | -12,33  | 6,741  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,42  | 45,89 | 42,53 | 164,3  | 158,83  | 172,9  | 171,18  | 0    | -12,35  | 6,756  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,05  | 50,4  | 45,65 | 172,8  | 166,14  | 182,4  | 180,24  | 0    | -14,1   | 7,592  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,78  | 53,53 | 44,25 | 187,4  | 179,96  | 197,8  | 195,15  | 0,01 | -15,19  | 7,973  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,67  | 48,68 | 44,99 | 162,6  | 156,6   | 171,4  | 169,5   | 0    | -12,9   | 7,053  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,94  | 50,26 | 45,68 | 172,5  | 165,87  | 182    | 179,83  | 0,01 | -13,96  | 7,583  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,78  | 50,73 | 47,05 | 168,2  | 161,51  | 177,8  | 175,67  | 0    | -14,16  | 7,611  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,9  | 57,55 | 48,35 | 203,8  | 194,48  | 215,7  | 212,4   | 0    | -17,92  | 9,428  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,52 | 55,12 | 49,4  | 191    | 182,49  | 202,1  | 199,23  | 0    | -16,74  | 9,032  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 5513,6 | 5294,02 | 5828,8 | 5755,96 | 0,1  | -461,94 | 244,62 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,21  | 51,16 | 46,05 |        |         |        |         |      |         |        |     |     |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2        | V3    | Mг        | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т         | м3    | т         | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 95898,3  | 93149,65 | 104377,1 | 103282,21 | 10,73 | -10132,56 | 3112,67 | 22551 | 190 |
| 24/01/2124:00 | 101411,9 | 98443,67 | 110205,9 | 109038,17 | 10,83 | -10594,5  | 3357,30 | 23319 | 190 |
| Итого:        | 5513,6   | 5294,02  | 5828,8   | 5755,96   | 0,1   | -461,94   | 244,62  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись / Ф.И.О.

/ / О.В.Мальгина/  
Подпись / Ф.И.О.



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. N 48-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мЛАФА

ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
|                 | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 24.12.2020      | 84,15        | 45           | 39,15        | 79,9          | 77,47          | 77,5          | 76,78          | 0        | 0,69         | 3,031         | 24         | 0        |
| 25.12.2020      | 90,4         | 51,23        | 39,17        | 101,6         | 98,1           | 98,7          | 97,5           | 0        | 0,6          | 3,843         | 24         | 0        |
| 26.12.2020      | 91,89        | 51,3         | 40,59        | 98,1          | 94,62          | 95            | 93,83          | 0        | 0,79         | 3,841         | 24         | 0        |
| 27.12.2020      | 88,01        | 50,37        | 37,64        | 104,9         | 101,44         | 102           | 100,8          | 0        | 0,64         | 3,82          | 24         | 0        |
| 28.12.2020      | 87,12        | 46,56        | 40,56        | 86            | 83,24          | 83,3          | 82,43          | 0        | 0,81         | 3,378         | 24         | 0        |
| 29.12.2020      | 88,7         | 48,87        | 39,83        | 93,1          | 89,96          | 90,4          | 89,39          | 0        | 0,57         | 3,583         | 24         | 0        |
| 30.12.2020      | 95,43        | 55,8         | 39,63        | 111,2         | 106,97         | 107,9         | 106,31         | 0        | 0,65         | 4,245         | 24         | 0        |
| 31.12.2020      | 97,07        | 54,06        | 43,01        | 106,8         | 102,61         | 103,4         | 101,98         | 0        | 0,63         | 4,42          | 24         | 0        |
| 01.01.2021      | 96,81        | 57,86        | 38,95        | 117,3         | 112,72         | 113,7         | 111,95         | 0        | 0,77         | 4,399         | 24         | 0        |
| 02.01.2021      | 97,64        | 57,82        | 39,82        | 114,9         | 110,32         | 111,5         | 109,8          | 0        | 0,52         | 4,401         | 24         | 0        |
| 03.01.2021      | 96,8         | 56,24        | 40,56        | 110,6         | 106,29         | 107,2         | 105,64         | 0        | 0,65         | 4,319         | 24         | 0        |
| 04.01.2021      | 96,83        | 56,17        | 40,66        | 110,9         | 106,54         | 107,5         | 105,94         | 0        | 0,6          | 4,341         | 24         | 0        |
| 05.01.2021      | 97,11        | 58,21        | 38,9         | 117           | 112,4          | 113,6         | 111,82         | 0        | 0,58         | 4,381         | 24         | 0        |
| 06.01.2021      | 99,15        | 60,03        | 39,12        | 123,6         | 118,58         | 120,1         | 118,14         | 0        | 0,44         | 4,651         | 24         | 0        |
| 07.01.2021      | 101,51       | 60,67        | 40,84        | 117,8         | 112,78         | 114,4         | 112,47         | 0        | 0,31         | 4,615         | 24         | 0        |
| 08.01.2021      | 101,63       | 56,98        | 44,65        | 106,7         | 102,16         | 103,7         | 102,15         | 0        | 0,01         | 4,575         | 24         | 0        |
| 09.01.2021      | 96,63        | 52,57        | 44,06        | 93,5          | 89,83          | 91            | 89,83          | 0        | 0            | 3,966         | 24         | 0        |
| 10.01.2021      | 97,87        | 54,14        | 43,73        | 106,3         | 102,06         | 103,5         | 102,08         | 0        | -0,02        | 4,47          | 24         | 0        |
| 11.01.2021      | 100,97       | 59,45        | 41,52        | 116,5         | 111,61         | 113,5         | 111,65         | 0        | -0,04        | 4,645         | 24         | 0        |
| 12.01.2021      | 103,31       | 63,24        | 40,07        | 129           | 123,34         | 125,4         | 123,1          | 0        | 0,24         | 4,959         | 24         | 0        |
| 13.01.2021      | 106,8        | 64,71        | 42,09        | 129,5         | 123,49         | 124,9         | 122,52         | 0        | 0,97         | 5,216         | 24         | 0        |
| 14.01.2021      | 106,71       | 67,32        | 39,39        | 140,8         | 134,3          | 136,4         | 133,59         | 0        | 0,71         | 5,307         | 24         | 0        |
| 15.01.2021      | 103,4        | 61,78        | 41,62        | 116,7         | 111,58         | 113,1         | 111,12         | 0        | 0,46         | 4,656         | 24         | 0        |
| 16.01.2021      | 90,96        | 52,57        | 38,39        | 102,8         | 99,22          | 100           | 98,72          | 0        | 0,5          | 3,812         | 24         | 0        |
| 17.01.2021      | 88,24        | 50,88        | 37,36        | 106           | 102,5          | 103,2         | 101,96         | 0        | 0,54         | 3,831         | 24         | 0        |
| 18.01.2021      | 95,75        | 55,38        | 40,37        | 107,3         | 103,21         | 104,4         | 102,92         | 0        | 0,29         | 4,171         | 24         | 0        |
| 19.01.2021      | 97,67        | 60,3         | 37,37        | 124,3         | 119,35         | 120,7         | 118,67         | 0        | 0,68         | 4,471         | 24         | 0        |
| 20.01.2021      | 93,55        | 56,05        | 37,5         | 114,6         | 110,38         | 111,5         | 109,88         | 0        | 0,5          | 4,142         | 24         | 0        |
| 21.01.2021      | 95,67        | 58,35        | 37,32        | 116,6         | 112,14         | 113,4         | 111,61         | 0        | 0,53         | 4,194         | 24         | 0        |
| 22.01.2021      | 97,61        | 58,24        | 39,37        | 114,2         | 109,67         | 110,9         | 109,16         | 0        | 0,51         | 4,326         | 24         | 0        |
| 23.01.2021      | 105,84       | 65,84        | 40           | 133,8         | 127,7          | 129,6         | 127,04         | 0        | 0,66         | 5,124         | 24         | 0        |
| 24.01.2021      | 104,48       | 61,68        | 42,8         | 119,4         | 114,06         | 115,8         | 113,81         | 0        | 0,25         | 4,896         | 24         | 0        |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>3571,7</b> | <b>3430,64</b> | <b>3467,2</b> | <b>3414,59</b> | <b>0</b> | <b>16,05</b> | <b>138,03</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |
| <b>Средние:</b> | <b>96,74</b> | <b>56,55</b> | <b>40,18</b> |               |                |               |                |          |              |               |            |          |

| Дата          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3       | Mг           | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3            | т              | м3       | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 23/12/2024:00 | 46762,7       | 45411,63       | 46961,4       | 46485,48       | 0        | -1073,85     | 1596,92       | 20193      | 2        |
| 24/01/2124:00 | 50334,4       | 48842,27       | 50428,6       | 49900,07       | 0        | -1057,8      | 1734,95       | 20961      | 2        |
| <b>Итого:</b> | <b>3571,7</b> | <b>3430,64</b> | <b>3467,2</b> | <b>3414,59</b> | <b>0</b> | <b>16,05</b> | <b>138,03</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ /  
Подпись А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ /  
Подпись /О.В.Малыгина/  
Ф.И.О.



25-01-21



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Ун. Наб. № 48-2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 9948  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х972А ПО 2.7

| Дата            | t1           | t2           | dt          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3           | Mг            | Qo            | BHP        | BOC      |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|
|                 | °C           | °C           | °C          | м3            | т              | м3            | т              | м3           | т             | Гкал          | ч          | ч        |
| 24.12.2020      | 84,12        | 44,88        | 39,24       | 74            | 71,76          | 74,3          | 73,57          | 0,86         | -1,81         | 2,817         | 24         | 0        |
| 25.12.2020      | 90,41        | 48,88        | 41,53       | 80,4          | 77,6           | 80,1          | 79,2           | 0,74         | -1,6          | 3,224         | 24         | 0        |
| 26.12.2020      | 91,83        | 48,7         | 43,13       | 78,9          | 76,09          | 79,8          | 78,94          | 0,83         | -2,85         | 3,287         | 24         | 0        |
| 27.12.2020      | 87,97        | 48,52        | 39,45       | 84,6          | 81,77          | 85,8          | 84,86          | 0,88         | -3,09         | 3,231         | 24         | 0        |
| 28.12.2020      | 87,05        | 45           | 42,05       | 71,5          | 69,17          | 72            | 71,3           | 0,82         | -2,13         | 2,909         | 24         | 0        |
| 29.12.2020      | 88,62        | 46,8         | 41,82       | 77,4          | 74,81          | 77,1          | 76,32          | 0,82         | -1,51         | 3,127         | 24         | 0        |
| 30.12.2020      | 95,38        | 53,13        | 42,25       | 90            | 86,56          | 90,5          | 89,33          | 0,81         | -2,77         | 3,664         | 24         | 0        |
| 31.12.2020      | 97,03        | 51,56        | 45,47       | 86,9          | 83,51          | 88,4          | 87,29          | 1,11         | -3,78         | 3,802         | 24         | 0        |
| 01.01.2021      | 96,76        | 56,14        | 40,62       | 93,9          | 90,26          | 95,8          | 94,4           | 0,55         | -4,14         | 3,673         | 24         | 0        |
| 02.01.2021      | 97,58        | 55,46        | 42,12       | 92,9          | 89,24          | 93,7          | 92,4           | 0,57         | -3,16         | 3,767         | 24         | 0        |
| 03.01.2021      | 96,74        | 54           | 42,74       | 93,1          | 89,48          | 92,5          | 91,25          | 0,65         | -1,77         | 3,831         | 24         | 0        |
| 04.01.2021      | 96,79        | 53,84        | 42,95       | 94,3          | 90,62          | 94,2          | 92,94          | 0,73         | -2,32         | 3,896         | 24         | 0        |
| 05.01.2021      | 97,05        | 55,32        | 41,73       | 97            | 93,22          | 98,6          | 97,21          | 0,72         | -3,99         | 3,896         | 24         | 0        |
| 06.01.2021      | 99,11        | 58,17        | 40,94       | 105,5         | 101,22         | 104,7         | 103,08         | 0,67         | -1,86         | 4,155         | 24         | 0        |
| 07.01.2021      | 101,46       | 58,13        | 43,33       | 100,5         | 96,21          | 101,4         | 99,82          | 0,72         | -3,61         | 4,179         | 24         | 0        |
| 08.01.2021      | 101,58       | 55,53        | 46,05       | 93,2          | 89,25          | 91,6          | 90,3           | 0,7          | -1,05         | 4,118         | 24         | 0        |
| 09.01.2021      | 96,58        | 50,23        | 46,35       | 83,5          | 80,24          | 82            | 81,02          | 0,74         | -0,78         | 3,724         | 24         | 0        |
| 10.01.2021      | 97,81        | 52,66        | 45,15       | 91,7          | 88,03          | 90,4          | 89,23          | 0,85         | -1,2          | 3,981         | 24         | 0        |
| 11.01.2021      | 100,89       | 56,34        | 44,55       | 96,1          | 92,07          | 97,4          | 95,96          | 0,77         | -3,89         | 4,107         | 24         | 0        |
| 12.01.2021      | 103,27       | 60,1         | 43,17       | 107           | 102,3          | 107,8         | 106,02         | 0,75         | -3,72         | 4,431         | 24         | 0        |
| 13.01.2021      | 106,76       | 61,72        | 45,04       | 113,7         | 108,45         | 113,3         | 111,36         | 0,94         | -2,91         | 4,9           | 24         | 0        |
| 14.01.2021      | 106,69       | 64,77        | 41,92       | 121,8         | 116,17         | 122,1         | 119,76         | 0,85         | -3,59         | 4,888         | 24         | 0        |
| 15.01.2021      | 103,21       | 56,67        | 46,54       | 95,7          | 91,5           | 95,9          | 94,45          | 0,79         | -2,95         | 4,268         | 24         | 0        |
| 16.01.2021      | 90,86        | 48,71        | 42,15       | 86,1          | 83,08          | 86,7          | 85,75          | 0,81         | -2,67         | 3,505         | 24         | 0        |
| 17.01.2021      | 88,23        | 48,3         | 39,93       | 91,6          | 88,56          | 92,8          | 91,77          | 1,01         | -3,21         | 3,537         | 24         | 0        |
| 18.01.2021      | 95,66        | 53,24        | 42,42       | 94,5          | 90,89          | 94,8          | 93,54          | 0,83         | -2,65         | 3,863         | 24         | 0        |
| 19.01.2021      | 97,57        | 55,28        | 42,29       | 97,6          | 93,75          | 97,9          | 96,51          | 0,86         | -2,76         | 3,972         | 24         | 0        |
| 20.01.2021      | 93,48        | 51,76        | 41,72       | 88,4          | 85,14          | 88,9          | 87,8           | 0,7          | -2,66         | 3,554         | 24         | 0        |
| 21.01.2021      | 95,64        | 53,88        | 41,76       | 92,9          | 89,34          | 93,6          | 92,33          | 0,76         | -2,99         | 3,737         | 24         | 0        |
| 22.01.2021      | 97,52        | 53,77        | 43,75       | 90,3          | 86,73          | 90,9          | 89,66          | 0,73         | -2,93         | 3,8           | 24         | 0        |
| 23.01.2021      | 105,79       | 61,45        | 44,34       | 107,4         | 102,51         | 107,9         | 106,04         | 0,83         | -3,53         | 4,562         | 24         | 0        |
| 24.01.2021      | 104,41       | 57,85        | 46,56       | 101,3         | 96,8           | 98,8          | 97,27          | 0,92         | -0,47         | 4,519         | 24         | 0        |
| <b>Итого:</b>   |              |              |             | <b>2973,7</b> | <b>2856,33</b> | <b>2981,7</b> | <b>2940,68</b> | <b>25,32</b> | <b>-84,35</b> | <b>122,92</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |
| <b>Средние:</b> | <b>96,68</b> | <b>53,77</b> | <b>42,9</b> |               |                |               |                |              |               |               |            |          |

| Дата          | V1            | M1             | V2            | M2             | V3           | Mг            | Qo            | BHP        | BOC      |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3            | т              | м3           | т             | Гкал          | ч          | ч        |
| 23/12/2024:00 | 48727,2       | 47334,4        | 48117,7       | 47545,07       | 657,76       | -210,67       | 1585,54       | 20155      | 40       |
| 24/01/2124:00 | 51700,9       | 50190,73       | 51099,4       | 50485,75       | 683,08       | -295,02       | 1708,47       | 20923      | 40       |
| <b>Итого:</b> | <b>2973,7</b> | <b>2856,33</b> | <b>2981,7</b> | <b>2940,68</b> | <b>25,32</b> | <b>-84,35</b> | <b>122,92</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малигина/  
Подпись Ф.И.О.



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут M грв= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:хА5F1

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24.12.2020 | 83,89    | 46,14    | 37,75    | 77,5     | 75,16   | 78,5     | 77,74   | 0,95     | -2,58   | 2,837      | 24       | 0        |
| 25.12.2020 | 90,05    | 52,32    | 37,73    | 94,4     | 91,13   | 95,6     | 94,39   | 0,96     | -3,26   | 3,438      | 24       | 0        |
| 26.12.2020 | 91,62    | 52,94    | 38,68    | 93,4     | 90,08   | 94,7     | 93,48   | 0,95     | -3,4    | 3,487      | 24       | 0        |
| 27.12.2020 | 87,81    | 52,44    | 35,37    | 102,9    | 99,5    | 104,3    | 102,97  | 1,18     | -3,47   | 3,521      | 24       | 0        |
| 28.12.2020 | 86,85    | 47,73    | 39,12    | 82       | 79,35   | 83,1     | 82,21   | 1,03     | -2,86   | 3,105      | 24       | 0        |
| 29.12.2020 | 88,41    | 50,38    | 38,03    | 90,8     | 87,79   | 92       | 90,9    | 1        | -3,11   | 3,339      | 24       | 0        |
| 30.12.2020 | 95,11    | 57,95    | 37,16    | 110      | 105,83  | 111,4    | 109,68  | 1        | -3,85   | 3,94       | 24       | 0        |
| 31.12.2020 | 96,79    | 56,07    | 40,72    | 104,7    | 100,61  | 106      | 104,49  | 1,33     | -3,88   | 4,104      | 24       | 0        |
| 01.01.2021 | 96,53    | 60,67    | 35,86    | 112,2    | 107,84  | 113,8    | 111,91  | 0,55     | -4,07   | 3,873      | 24       | 0        |
| 02.01.2021 | 97,36    | 59,56    | 37,8     | 112,4    | 107,97  | 113,8    | 111,93  | 0,76     | -3,96   | 4,09       | 24       | 0        |
| 03.01.2021 | 96,55    | 58,55    | 38       | 110,1    | 105,83  | 111,5    | 109,74  | 0,77     | -3,91   | 4,027      | 24       | 0        |
| 04.01.2021 | 96,57    | 58,19    | 38,38    | 109,2    | 104,96  | 110,6    | 108,86  | 0,79     | -3,9    | 4,036      | 24       | 0        |
| 05.01.2021 | 96,85    | 59,7     | 37,15    | 115,7    | 111,15  | 117,2    | 115,27  | 0,84     | -4,12   | 4,134      | 24       | 0        |
| 06.01.2021 | 98,87    | 62,41    | 36,46    | 123,1    | 118,12  | 124,6    | 122,39  | 0,83     | -4,27   | 4,318      | 24       | 0        |
| 07.01.2021 | 101,24   | 63,06    | 38,18    | 119,7    | 114,63  | 121      | 118,77  | 0,78     | -4,14   | 4,389      | 24       | 0        |
| 08.01.2021 | 101,38   | 60,45    | 40,93    | 107,5    | 102,95  | 108,6    | 106,77  | 0,85     | -3,82   | 4,223      | 24       | 0        |
| 09.01.2021 | 96,39    | 54,16    | 42,23    | 95,1     | 91,4    | 96,1     | 94,77   | 1,06     | -3,37   | 3,866      | 24       | 0        |
| 10.01.2021 | 97,59    | 56,73    | 40,86    | 104,4    | 100,27  | 105,5    | 103,93  | 1,15     | -3,66   | 4,104      | 24       | 0        |
| 11.01.2021 | 100,63   | 60,97    | 39,66    | 115,2    | 110,37  | 116,5    | 114,54  | 1,08     | -4,17   | 4,39       | 24       | 0        |
| 12.01.2021 | 102,98   | 64,67    | 38,31    | 128,5    | 122,9   | 129,6    | 127,14  | 1,18     | -4,24   | 4,724      | 24       | 0        |
| 13.01.2021 | 106,55   | 67,58    | 38,97    | 132,8    | 126,68  | 133,3    | 130,55  | 1,05     | -3,87   | 4,952      | 24       | 0        |
| 14.01.2021 | 106,51   | 70,34    | 36,17    | 145,5    | 138,79  | 146,1    | 142,88  | 1,06     | -4,09   | 5,043      | 24       | 0        |
| 15.01.2021 | 103,08   | 61,71    | 41,37    | 109,3    | 104,53  | 109,8    | 107,88  | 0,89     | -3,35   | 4,337      | 24       | 0        |
| 16.01.2021 | 90,73    | 51,92    | 38,81    | 98,1     | 94,68   | 98,8     | 97,55   | 1,11     | -2,87   | 3,68       | 24       | 0        |
| 17.01.2021 | 88,02    | 51,74    | 36,28    | 104,9    | 101,44  | 105,9    | 104,57  | 1,3      | -3,13   | 3,683      | 24       | 0        |
| 18.01.2021 | 95,37    | 57,44    | 37,93    | 108,9    | 104,74  | 109,8    | 108,14  | 1,02     | -3,4    | 3,978      | 24       | 0        |
| 19.01.2021 | 97,38    | 60,03    | 37,35    | 114,4    | 109,89  | 115,2    | 113,28  | 1,05     | -3,39   | 4,111      | 24       | 0        |
| 20.01.2021 | 93,3     | 54,87    | 38,43    | 101,9    | 98,16   | 102,7    | 101,26  | 1,06     | -3,1    | 3,78       | 24       | 0        |
| 21.01.2021 | 95,33    | 57,8     | 37,53    | 108,7    | 104,56  | 109,6    | 107,89  | 1,07     | -3,33   | 3,928      | 24       | 0        |
| 22.01.2021 | 97,29    | 57,92    | 39,37    | 104,8    | 100,7   | 105,6    | 103,96  | 0,98     | -3,26   | 3,973      | 24       | 0        |
| 23.01.2021 | 105,48   | 66,16    | 39,32    | 125,5    | 119,84  | 126,2    | 123,72  | 1,12     | -3,88   | 4,73       | 24       | 0        |
| 24.01.2021 | 104,22   | 61,69    | 42,53    | 112,4    | 107,4   | 113      | 111,04  | 1,33     | -3,64   | 4,581      | 24       | 0        |
| Итого:     |          |          |          | 3476     | 3339,25 | 3510,4   | 3454,6  | 32,08    | -115,35 | 128,72     | 768      | 0        |
| Средние:   | 96,46    | 57,94    | 38,51    |          |         |          |         |          |         |            |          |          |

| Дата          | V1    | M1       | V2      | M2       | V3     | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3    | т        | м3      | т        | м3     | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 48645 | 47227,87 | 48498,4 | 47984,69 | 795,32 | -756,82 | 1629,69 | 20174 | 21  |
| 24/01/2124:00 | 52121 | 50567,12 | 52008,8 | 51439,29 | 827,4  | -872,17 | 1758,41 | 20942 | 21  |
| Итого:        | 3476  | 3339,25  | 3510,4  | 3454,6   | 32,08  | -115,35 | 128,72  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК"Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малигина/  
Подпись Ф.И.О.



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г. - 24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M рас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992

БВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хD45F

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг    | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т     | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,33  | 55,46 | 28,87 | 92,1   | 89,27   | 91     | 89,69   | 0    | -0,42 | 2,58   | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,35  | 56,27 | 34,08 | 98,6   | 95,17   | 97,2   | 95,75   | 0    | -0,58 | 3,247  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,97  | 56,7  | 35,27 | 99     | 95,44   | 97,6   | 96,12   | 0    | -0,68 | 3,369  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,07  | 55,64 | 32,43 | 108,8  | 105,18  | 107,5  | 105,99  | 0    | -0,81 | 3,412  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,31  | 55,32 | 31,99 | 97,5   | 94,33   | 96,4   | 95,03   | 0    | -0,7  | 3,021  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,73  | 55,61 | 33,12 | 98     | 94,71   | 96,9   | 95,5    | 0    | -0,79 | 3,138  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,42  | 58,26 | 37,16 | 103,8  | 99,85   | 102,9  | 101,28  | 0    | -1,43 | 3,713  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,08  | 57,74 | 39,34 | 101    | 97,05   | 99,9   | 98,36   | 0    | -1,31 | 3,825  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,77  | 61,17 | 35,6  | 109,5  | 105,24  | 108,2  | 106,35  | 0    | -1,11 | 3,755  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,63  | 60,72 | 36,91 | 109,5  | 105,17  | 108    | 106,15  | 0    | -0,98 | 3,89   | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,79  | 59,99 | 36,8  | 109,8  | 105,51  | 108,3  | 106,5   | 0    | -0,99 | 3,89   | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,64  | 59,87 | 36,77 | 109    | 104,75  | 107,5  | 105,73  | 0    | -0,98 | 3,861  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,69  | 60,71 | 35,98 | 114,5  | 110,06  | 113,3  | 111,42  | 0    | -1,36 | 3,969  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,75  | 61,89 | 36,86 | 116,9  | 112,18  | 115,6  | 113,59  | 0    | -1,41 | 4,144  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,27 | 63,02 | 38,25 | 116,1  | 111,19  | 114,6  | 112,52  | 0    | -1,33 | 4,262  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,61 | 61,94 | 39,67 | 109,2  | 104,56  | 107,5  | 105,63  | 0    | -1,07 | 4,16   | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,76  | 59,28 | 37,48 | 102,4  | 98,39   | 101,2  | 99,57   | 0    | -1,18 | 3,694  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,89  | 58,79 | 39,1  | 104,5  | 100,33  | 103,1  | 101,44  | 0    | -1,11 | 3,932  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,94 | 62,12 | 38,82 | 113,7  | 108,93  | 111,2  | 109,25  | 0    | -0,32 | 4,24   | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,12 | 64,72 | 38,4  | 124,6  | 119,19  | 121,9  | 119,58  | 0    | -0,39 | 4,593  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,33 | 66,58 | 39,75 | 128,3  | 122,4   | 124,3  | 121,81  | 0    | 0,59  | 4,883  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,05 | 68,64 | 37,41 | 139,8  | 133,42  | 134,5  | 131,64  | 0    | 1,78  | 5,013  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,55 | 63,38 | 39,17 | 119,7  | 114,53  | 114,8  | 112,71  | 0    | 1,82  | 4,494  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,56  | 56,81 | 33,75 | 115,3  | 111,28  | 111,3  | 109,65  | 0,01 | 1,63  | 3,76   | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 87,79  | 55,48 | 32,31 | 117,5  | 113,65  | 113,8  | 112,17  | 0    | 1,48  | 3,675  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,22  | 58,77 | 36,45 | 112,2  | 107,95  | 108,2  | 106,48  | 0    | 1,47  | 3,941  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,07  | 60,8  | 36,27 | 118,6  | 113,99  | 114,2  | 112,27  | 0    | 1,72  | 4,142  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,06  | 58,21 | 34,85 | 112,7  | 108,6   | 108,6  | 106,89  | 0    | 1,71  | 3,789  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,21  | 59,76 | 35,45 | 114,5  | 110,15  | 110,1  | 108,3   | 0    | 1,85  | 3,915  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,03  | 59,74 | 37,29 | 111,5  | 107,11  | 107    | 105,24  | 0,01 | 1,87  | 4,005  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,02 | 64,3  | 40,72 | 123,6  | 118,05  | 118,4  | 116,17  | 0    | 1,88  | 4,825  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,78 | 62,31 | 41,47 | 120,4  | 115,1   | 115,2  | 113,16  | 0    | 1,94  | 4,788  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3572,6 | 3432,73 | 3490,2 | 3431,94 | 0,02 | 0,79  | 125,93 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,49  | 60    | 36,49 |        |         |        |         |      |       |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг      | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|--------|------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т       | Гкал   | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 18678,1 | 18176,28 | 19328,7 | 19064,41 | 0,42 | -888,13 | 436,49 | 7192 | 520 |
| 24/01/2124:00 | 22250,7 | 21609,01 | 22818,9 | 22496,35 | 0,44 | -887,34 | 562,42 | 7960 | 520 |
| Итого:        | 3572,6  | 3432,73  | 3490,2  | 3431,94  | 0,02 | 0,79    | 125,93 | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись / Ф.И.О.

/ / О.В. Малигина/  
Подпись / Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расколосера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С4Е

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2     | M2     | V3   | Mг      | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3     | т      | м3   | т       | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,41  | 46,44 | 37,97 | 75,3  | 72,96   | 77,3   | 76,57  | 0    | -3,61   | 2,769  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,44  | 48,78 | 41,66 | 81,8  | 78,99   | 83,4   | 82,44  | 0    | -3,45   | 3,291  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,05  | 48,41 | 43,64 | 81,7  | 78,77   | 83     | 82,08  | 0    | -3,31   | 3,439  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,19  | 49,02 | 39,17 | 90,9  | 87,9    | 92,7   | 91,67  | 0    | -3,77   | 3,445  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,39  | 47,39 | 40    | 78,1  | 75,55   | 79,7   | 78,91  | 0    | -3,36   | 3,024  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,8   | 47,89 | 40,91 | 80,6  | 77,89   | 82,1   | 81,19  | 0    | -3,3    | 3,19   | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,49  | 50,75 | 44,74 | 86,5  | 83,2    | 88,1   | 87,05  | 0    | -3,85   | 3,725  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,15  | 49,82 | 47,33 | 83    | 79,73   | 85     | 84,02  | 0    | -4,29   | 3,775  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,86  | 53,38 | 43,48 | 88,3  | 84,83   | 90,7   | 89,5   | 0    | -4,67   | 3,694  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,72  | 53,15 | 44,57 | 89,2  | 85,65   | 91,2   | 90,01  | 0    | -4,36   | 3,821  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,9   | 52,37 | 44,53 | 90,4  | 86,87   | 92,4   | 91,21  | 0    | -4,34   | 3,873  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,73  | 52,58 | 44,15 | 88,3  | 84,87   | 90,1   | 88,92  | 0,02 | -4,05   | 3,753  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,81  | 53,9  | 42,91 | 93,6  | 89,93   | 95,2   | 93,91  | 0,01 | -3,98   | 3,866  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,85  | 55,08 | 43,77 | 96,2  | 92,3    | 97,9   | 96,5   | 0,01 | -4,2    | 4,046  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,38 | 55,94 | 45,44 | 95    | 91      | 96,4   | 94,99  | 0    | -3,99   | 4,141  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,71 | 55,14 | 46,57 | 90,7  | 86,84   | 92,1   | 90,81  | 0,01 | -3,97   | 4,051  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,83  | 51,09 | 45,74 | 83,6  | 80,32   | 85,3   | 84,25  | 0,01 | -3,93   | 3,681  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,98  | 51,49 | 46,49 | 87,4  | 83,92   | 89,2   | 88,09  | 0,01 | -4,17   | 3,907  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,02 | 54,89 | 46,13 | 93,5  | 89,57   | 95,2   | 93,86  | 0    | -4,29   | 4,14   | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,37 | 57,84 | 45,53 | 101,6 | 97,14   | 102,6  | 101,03 | 0,01 | -3,89   | 4,437  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,45 | 59,65 | 46,8  | 102,5 | 97,8    | 103,7  | 102,02 | 0    | -4,22   | 4,592  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,07 | 58,83 | 47,24 | 100,4 | 95,78   | 101,7  | 100,09 | 0    | -4,31   | 4,538  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,71 | 57,84 | 44,87 | 100,9 | 96,52   | 102,2  | 100,62 | 0,01 | -4,1    | 4,34   | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,76  | 51,91 | 38,85 | 97,3  | 93,91   | 98,8   | 97,54  | 0,01 | -3,63   | 3,65   | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 87,96  | 51,63 | 36,33 | 99,3  | 96,04   | 101,1  | 99,84  | 0,02 | -3,8    | 3,493  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,28  | 53,36 | 41,92 | 94,3  | 90,71   | 96,2   | 94,93  | 0    | -4,22   | 3,807  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,23  | 55,68 | 41,55 | 99,6  | 95,71   | 101,7  | 100,22 | 0,01 | -4,51   | 3,984  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,22  | 53,56 | 39,66 | 95    | 91,53   | 97     | 95,71  | 0    | -4,18   | 3,634  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,35  | 53,9  | 41,45 | 95,2  | 91,59   | 97,1   | 95,79  | 0,01 | -4,2    | 3,803  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,13  | 54,13 | 43    | 91,7  | 88,09   | 93,4   | 92,11  | 0,01 | -4,02   | 3,793  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,18 | 60,03 | 45,15 | 104,7 | 99,97   | 106,6  | 104,82 | 0    | -4,85   | 4,526  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,96 | 57,9  | 46,06 | 100,4 | 95,96   | 102,1  | 100,5  | 0    | -4,54   | 4,433  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 2937  | 2821,84 | 2991,2 | 2951,2 | 0,15 | -129,36 | 122,66 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,6   | 53,24 | 43,36 |       |         |        |        |      |         |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг      | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|--------|------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т       | Гкал   | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 18581,1 | 18099,11 | 18989,3 | 18753,59 | 0,04 | -654,48 | 452,37 | 7191 | 522 |
| 24/01/2124:00 | 21518,1 | 20920,95 | 21980,5 | 21704,79 | 0,19 | -783,84 | 575,03 | 7959 | 522 |
| Итого:        | 2937    | 2821,84  | 2991,2  | 2951,2   | 0,15 | -129,36 | 122,66 | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА002

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|------|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3     | т       | м3   | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,14  | 52,19 | 31,95 | 87,3  | 84,63   | 87,4   | 86,27   | 0    | -1,64  | 2,703  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,18  | 53,49 | 36,69 | 93,6  | 90,38   | 93,5   | 92,26   | 0    | -1,88  | 3,315  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,76  | 53,36 | 38,4  | 94,5  | 91,16   | 94,3   | 93,04   | 0    | -1,88  | 3,505  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,94  | 54,14 | 33,8  | 104,1 | 100,69  | 103,8  | 102,38  | 0    | -1,69  | 3,407  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,11  | 52,47 | 34,64 | 90,7  | 87,74   | 90,7   | 89,5    | 0    | -1,76  | 3,041  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,54  | 52,9  | 35,64 | 91,4  | 88,36   | 91,4   | 90,2    | 0    | -1,84  | 3,152  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,21  | 56,29 | 38,92 | 98,6  | 94,85   | 98,1   | 96,65   | 0    | -1,8   | 3,696  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 96,82  | 54,65 | 42,17 | 95,2  | 91,49   | 94,8   | 93,49   | 0    | -2     | 3,864  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,55  | 57,8  | 38,75 | 102,3 | 98,31   | 101,6  | 100,03  | 0    | -1,72  | 3,817  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,42  | 58,14 | 39,28 | 103,4 | 99,33   | 102,8  | 101,23  | 0    | -1,9   | 3,909  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,59  | 57,43 | 39,16 | 103,7 | 99,69   | 103,2  | 101,63  | 0    | -1,94  | 3,909  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,44  | 57,36 | 39,08 | 103,5 | 99,49   | 102,9  | 101,33  | 0    | -1,84  | 3,894  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,54  | 58,84 | 37,7  | 111,4 | 107,07  | 110,6  | 108,83  | 0    | -1,76  | 4,045  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,59  | 59,64 | 38,95 | 113,8 | 109,21  | 113    | 111,17  | 0    | -1,96  | 4,261  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,06 | 60,3  | 40,76 | 109,5 | 104,89  | 108,5  | 106,69  | 0    | -1,8   | 4,286  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,35 | 57,88 | 43,47 | 101,1 | 96,79   | 100,3  | 98,76   | 0    | -1,97  | 4,216  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,47  | 55,29 | 41,18 | 93,2  | 89,56   | 92,7   | 91,38   | 0,01 | -1,82  | 3,696  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,63  | 55,15 | 42,48 | 96,7  | 92,88   | 96,3   | 94,92   | 0    | -2,04  | 3,95   | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,68 | 57,93 | 42,75 | 102,2 | 97,92   | 101,5  | 99,95   | 0    | -2,03  | 4,193  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 102,93 | 60,7  | 42,23 | 110,4 | 105,59  | 109,4  | 107,54  | 0    | -1,95  | 4,471  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,09 | 62,73 | 43,36 | 113,9 | 108,7   | 112,4  | 110,38  | 0    | -1,68  | 4,729  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 105,92 | 66,38 | 39,54 | 127,6 | 121,79  | 125,9  | 123,38  | 0    | -1,59  | 4,832  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,36 | 58,53 | 43,83 | 104,5 | 100,01  | 103,4  | 101,74  | 0    | -1,73  | 4,396  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,33  | 52,85 | 37,48 | 98    | 94,61   | 97,6   | 96,3    | 0    | -1,69  | 3,549  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 87,68  | 52,29 | 35,39 | 103,1 | 99,7    | 102,7  | 101,4   | 0    | -1,7   | 3,531  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,01  | 55,04 | 39,97 | 100,7 | 96,87   | 100    | 98,61   | 0    | -1,74  | 3,878  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 96,93  | 57,57 | 39,36 | 106,9 | 102,69  | 106,1  | 104,47  | 0    | -1,78  | 4,049  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 92,83  | 53,85 | 38,98 | 100,2 | 96,56   | 99,4   | 98,06   | 0    | -1,5   | 3,77   | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,04  | 56,2  | 38,84 | 104,8 | 100,81  | 103,7  | 102,17  | 0    | -1,36  | 3,92   | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 96,8   | 55,21 | 41,59 | 99    | 95,14   | 98,1   | 96,71   | 0    | -1,57  | 3,963  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 104,84 | 61,08 | 43,76 | 110,5 | 105,54  | 108,9  | 107,07  | 0    | -1,53  | 4,634  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,56 | 58,5  | 45,06 | 108,2 | 103,46  | 106,7  | 105,02  | 0    | -1,56  | 4,673  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3284  | 3155,91 | 3261,7 | 3212,56 | 0,01 | -56,65 | 125,25 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,29  | 56,75 | 39,53 |       |         |        |         |      |        |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг      | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|--------|------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т       | Гкал   | ч    | ч   |
| 23/12/2024:00 | 18945,6 | 18446,13 | 19620,6 | 19354,44 | 0,17 | -908,31 | 431,78 | 7190 | 523 |
| 24/01/2124:00 | 22229,6 | 21602,04 | 22882,3 | 22567    | 0,18 | -964,96 | 557,03 | 7958 | 523 |
| Итого:        | 3284    | 3155,91  | 3261,7  | 3212,56  | 0,01 | -56,65  | 125,25 | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2024г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Нар. Малыш. № 3-1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001  
Договорные раскгоды:  
M сег. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тквз= 5.00°C

Договор N: 0048  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х7031 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2     | V3 | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т      | м3     | т      | м3 | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,11  | 46,5  | 37,61 | 121,7  | 117,98 | 122,2  | 120,97 | 0  | -2,99  | 4,441  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,32  | 50,66 | 39,66 | 139,6  | 134,76 | 139,5  | 137,85 | 0  | -3,09  | 5,346  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,74  | 50,5  | 41,24 | 138,8  | 133,86 | 138,7  | 137,05 | 0  | -3,19  | 5,524  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,82  | 49,2  | 38,62 | 145,7  | 140,9  | 145,8  | 144,14 | 0  | -3,24  | 5,443  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 86,99  | 46,47 | 40,52 | 118,4  | 114,54 | 119    | 117,8  | 0  | -3,26  | 4,642  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,6   | 48,23 | 40,37 | 131,6  | 127,19 | 131,9  | 130,46 | 0  | -3,27  | 5,139  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,28  | 55,08 | 40,2  | 159,8  | 153,73 | 159,2  | 156,96 | 0  | -3,23  | 6,187  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 96,91  | 52,34 | 44,57 | 147,3  | 141,55 | 146,8  | 144,94 | 0  | -3,39  | 6,314  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,59  | 56,86 | 39,73 | 157,5  | 151,36 | 157    | 154,65 | 0  | -3,29  | 6,025  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,42  | 54,9  | 42,52 | 153,4  | 147,36 | 152,6  | 150,47 | 0  | -3,11  | 6,276  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,57  | 53,52 | 43,05 | 148,8  | 143,04 | 148,4  | 146,41 | 0  | -3,37  | 6,166  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,62  | 53,71 | 42,91 | 148,1  | 142,34 | 147,7  | 145,71 | 0  | -3,37  | 6,116  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,87  | 55,13 | 41,74 | 158,7  | 152,49 | 158,1  | 155,86 | 0  | -3,37  | 6,375  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,93  | 57,93 | 41    | 171,6  | 164,62 | 170,8  | 168,15 | 0  | -3,53  | 6,766  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,28 | 58,81 | 42,47 | 167,9  | 160,82 | 166,9  | 164,24 | 0  | -3,42  | 6,846  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,45 | 56,27 | 45,18 | 152,2  | 145,75 | 151,6  | 149,39 | 0  | -3,64  | 6,597  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,47  | 51,03 | 45,44 | 135,4  | 130,14 | 135,2  | 133,56 | 0  | -3,42  | 5,921  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,66  | 53,1  | 44,56 | 149,4  | 143,48 | 149,2  | 147,24 | 0  | -3,76  | 6,401  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,76 | 56,83 | 43,93 | 161,9  | 155,13 | 161,1  | 158,69 | 0  | -3,56  | 6,829  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,09 | 61,6  | 41,49 | 182    | 174,06 | 181,2  | 178,05 | 0  | -3,99  | 7,239  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,6  | 64,32 | 42,28 | 193,1  | 184,21 | 191,7  | 188,09 | 0  | -3,88  | 7,814  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,52 | 66,88 | 39,64 | 210,9  | 201,18 | 209,3  | 205,05 | 0  | -3,87  | 8,005  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,01 | 56,95 | 46,06 | 153,4  | 146,72 | 152,4  | 150,12 | 0  | -3,4   | 6,774  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,62  | 48,66 | 41,96 | 137,8  | 132,99 | 137,8  | 136,27 | 0  | -3,28  | 5,584  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,08  | 49,09 | 38,99 | 153,1  | 148,05 | 153,1  | 151,37 | 0  | -3,32  | 5,772  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,61  | 54,86 | 40,75 | 162,9  | 156,67 | 162,4  | 160,12 | 0  | -3,45  | 6,391  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,47  | 57,39 | 40,08 | 171    | 164,23 | 170,6  | 167,99 | 0  | -3,76  | 6,592  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,29  | 51,4  | 41,89 | 146,3  | 140,94 | 146    | 144,17 | 0  | -3,23  | 5,912  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,52  | 54,48 | 41,04 | 159    | 152,93 | 158,7  | 156,49 | 0  | -3,56  | 6,285  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,4   | 54,47 | 42,93 | 150,2  | 144,28 | 149,8  | 147,73 | 0  | -3,45  | 6,204  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,66 | 62,93 | 42,73 | 184,2  | 175,82 | 183,1  | 179,78 | 0  | -3,96  | 7,539  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,2  | 57,9  | 46,3  | 160,4  | 153,28 | 159,6  | 157,13 | 0  | -3,85  | 7,119  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 4972,1 | 4776,4 | 4957,4 | 4886,9 | 0  | -110,5 | 200,58 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,54  | 54,62 | 41,92 |        |        |        |        |    |        |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1      | V2      | M2       | V3 | Mг       | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|---------|---------|----------|----|----------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т       | м3      | т        | м3 | т        | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 86412,3 | 83963,9 | 86111,1 | 85146,72 | 0  | -1182,82 | 2649,31 | 21706 | 23  |
| 24/01/2124:00 | 91384,4 | 88740,3 | 91068,5 | 90033,62 | 0  | -1293,32 | 2849,90 | 22474 | 23  |
| Итого:        | 4972,1  | 4776,4  | 4957,4  | 4886,9   | 0  | -110,5   | 200,58  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.

25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" "

Договор N: 8848

Адрес: Нарк. Мальшева № 3-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M рас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tkw = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8874

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | Qo     | DI | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|----|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | Гкал   | м3 | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 83,71  | 41    | 42,71 | 189,7  | 183,96  | 181,7  | 180,27  | 0,03 | 3,69   | 7,854  | 0  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,05  | 47,09 | 42,96 | 236,1  | 227,97  | 226,6  | 224,23  | 0,01 | 3,74   | 9,796  | 0  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,3   | 46,73 | 44,57 | 231,3  | 223,14  | 221,7  | 219,44  | 0,03 | 3,7    | 9,951  | 0  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,39  | 46,34 | 41,05 | 238,7  | 230,9   | 229,3  | 226,96  | 0,04 | 3,94   | 9,484  | 0  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 86,61  | 41,79 | 44,82 | 193,1  | 186,88  | 184,8  | 183,27  | 0,03 | 3,61   | 8,377  | 0  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,36  | 45,42 | 42,94 | 224    | 216,51  | 214,9  | 212,79  | 0,02 | 3,72   | 9,3    | 0  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 94,88  | 52,36 | 42,52 | 279,6  | 269,05  | 268,8  | 265,37  | 0,03 | 3,68   | 11,456 | 0  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 96,5   | 49,58 | 46,92 | 255,4  | 245,48  | 244,5  | 241,65  | 0,03 | 3,83   | 11,532 | 0  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,14  | 53,18 | 42,96 | 271,5  | 261     | 260,7  | 257,27  | 0,03 | 3,73   | 11,229 | 0  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 96,98  | 52,07 | 44,91 | 261,6  | 251,36  | 250,9  | 247,71  | 0,03 | 3,65   | 11,302 | 0  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,12  | 51,16 | 44,96 | 254,4  | 244,6   | 243,8  | 240,81  | 0,03 | 3,79   | 11,012 | 0  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,21  | 50,9  | 45,31 | 255,9  | 245,99  | 245,2  | 242,22  | 0,02 | 3,77   | 11,161 | 0  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,43  | 52,6  | 43,83 | 273,4  | 262,78  | 262,5  | 259,11  | 0,03 | 3,67   | 11,534 | 0  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,52  | 55,06 | 43,46 | 299,6  | 287,53  | 288,1  | 284,05  | 0,03 | 3,48   | 12,519 | 0  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 100,8  | 55,13 | 45,67 | 289,5  | 277,39  | 277,9  | 273,98  | 0,03 | 3,41   | 12,7   | 0  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 100,96 | 52,8  | 48,16 | 260,2  | 249,28  | 249,1  | 245,86  | 0,05 | 3,42   | 12,033 | 0  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,03  | 47,57 | 48,46 | 227,4  | 218,63  | 217,2  | 214,88  | 0,03 | 3,75   | 10,605 | 0  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,21  | 49,81 | 47,4  | 257,5  | 247,35  | 246,5  | 243,65  | 0,02 | 3,7    | 11,741 | 0  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,37 | 53,48 | 46,89 | 279    | 267,4   | 267,6  | 264,04  | 0,02 | 3,36   | 12,56  | 0  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 102,69 | 58,2  | 44,49 | 321,5  | 307,57  | 309,1  | 304,26  | 0,02 | 3,31   | 13,715 | 0  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,07 | 60,51 | 45,56 | 340,1  | 324,55  | 326,5  | 321,02  | 0,04 | 3,53   | 14,834 | 0  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 105,97 | 63,08 | 42,89 | 370,7  | 353,8   | 356,3  | 349,79  | 0,05 | 4,01   | 15,235 | 0  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,4  | 53,21 | 49,19 | 261,2  | 249,94  | 249,4  | 246,09  | 0,07 | 3,85   | 12,324 | 0  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,1   | 45,7  | 44,4  | 233,8  | 225,74  | 223,9  | 221,69  | 0,04 | 4,05   | 10,029 | 0  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 87,74  | 46,56 | 41,18 | 255,7  | 247,31  | 245,5  | 243     | 0,04 | 4,31   | 10,19  | 0  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,3   | 52,85 | 42,45 | 290,4  | 279,35  | 279,1  | 275,46  | 0,04 | 3,89   | 11,875 | 0  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97     | 54,57 | 42,43 | 294    | 282,47  | 282,5  | 278,55  | 0,06 | 3,92   | 12,016 | 0  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 92,85  | 48,79 | 44,06 | 252,5  | 243,33  | 241,8  | 239,1   | 0,03 | 4,23   | 10,731 | 0  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,12  | 52,1  | 43,02 | 276,8  | 266,32  | 265,7  | 262,31  | 0,05 | 4,01   | 11,478 | 0  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,03  | 51,74 | 45,29 | 267,1  | 256,62  | 255,8  | 252,61  | 0,05 | 4,01   | 11,638 | 0  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,24 | 59,33 | 45,91 | 328,4  | 313,57  | 315    | 309,91  | 0,04 | 3,66   | 14,439 | 0  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,63 | 53,17 | 50,46 | 277    | 264,82  | 264,4  | 260,9   | 0,06 | 3,92   | 13,396 | 0  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 8547,1 | 8212,59 | 8196,8 | 8092,25 | 1,13 | 120,34 | 368,05 | 0  | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,11  | 51,37 | 44,74 |        |         |        |         |      |        |        |    |     |     |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3    | Mг      | Qo      | DI | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---------|----|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3    | т       | Гкал    | м3 | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 165777,5 | 161112,98 | 158301,3 | 156369,25 | 37,18 | 4743,73 | 4741,22 | 0  | 21683 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 174324,6 | 169325,57 | 166498,1 | 164461,5  | 38,31 | 4864,07 | 5109,27 | 0  | 22451 | 0   |
| Итого:        | 8547,1   | 8212,59   | 8196,8   | 8092,25   | 1,13  | 120,34  | 368,05  | 0  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись /О.В.Мальгина/  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8949

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хД65С

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | Qo     | DI | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|----|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | Гкал   | м3 | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,27  | 50,58 | 33,69 | 169,5  | 164,34  | 166,3  | 164,3   | 0    | 0,04   | 5,537  | 0  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,4   | 53,33 | 37,07 | 191,3  | 184,67  | 187,4  | 184,9   | 0    | -0,23  | 6,851  | 0  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,96  | 52,03 | 39,93 | 181,4  | 174,93  | 177,3  | 175,06  | 0    | -0,13  | 6,991  | 0  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,06  | 51,86 | 36,2  | 196,8  | 190,29  | 193    | 190,58  | 0    | -0,29  | 6,898  | 0  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,2   | 50,01 | 37,19 | 163,1  | 157,77  | 159,6  | 157,76  | 0    | 0,01   | 5,87   | 0  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,76  | 51,46 | 37,3  | 182,2  | 176,07  | 178,4  | 176,19  | 0    | -0,12  | 6,57   | 0  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,49  | 56,89 | 38,6  | 212,4  | 204,3   | 208,5  | 205,39  | 0,01 | -1,09  | 7,898  | 0  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,14  | 55,12 | 42,02 | 200,7  | 192,82  | 196,2  | 193,45  | 0    | -0,63  | 8,114  | 0  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,86  | 58,89 | 37,97 | 218,1  | 209,58  | 214    | 210,58  | 0    | -1     | 7,973  | 0  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,69  | 57,4  | 40,29 | 213,2  | 204,77  | 208,8  | 205,64  | 0    | -0,87  | 8,264  | 0  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,86  | 56,39 | 40,47 | 208,4  | 200,26  | 204    | 201,01  | 0    | -0,75  | 8,121  | 0  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,9   | 56,56 | 40,34 | 208    | 199,84  | 203,6  | 200,58  | 0    | -0,74  | 8,075  | 0  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,15  | 57,59 | 39,56 | 217,8  | 209,22  | 213,5  | 210,24  | 0,01 | -1,02  | 8,294  | 0  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,19  | 59,96 | 39,23 | 235,1  | 225,54  | 230,8  | 226,98  | 0    | -1,44  | 8,868  | 0  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,58 | 61,61 | 39,97 | 236    | 225,99  | 231,7  | 227,67  | 0    | -1,68  | 9,06   | 0  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,72 | 59,41 | 42,31 | 212,7  | 203,67  | 208,2  | 204,81  | 0    | -1,14  | 8,636  | 0  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,77  | 55,11 | 41,66 | 189,2  | 181,82  | 185    | 182,38  | 0    | -0,56  | 7,589  | 0  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,94  | 55,17 | 42,77 | 202    | 193,91  | 197,4  | 194,63  | 0    | -0,72  | 8,305  | 0  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,01 | 59,32 | 41,69 | 217    | 207,87  | 212,7  | 209,26  | 0    | -1,39  | 8,69   | 0  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,33 | 62,38 | 40,95 | 240,5  | 229,98  | 236,2  | 231,99  | 0    | -2,01  | 9,444  | 0  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,86 | 65,11 | 41,75 | 251,2  | 239,54  | 246,6  | 241,84  | 0    | -2,3   | 10,038 | 0  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,79 | 67,68 | 39,11 | 279,1  | 266,15  | 274,7  | 269     | 0    | -2,85  | 10,452 | 0  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,41 | 59,44 | 43,97 | 208,1  | 198,97  | 203,4  | 200,09  | 0    | -1,12  | 8,778  | 0  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,95  | 51,62 | 39,33 | 187,3  | 180,75  | 183,3  | 181,03  | 0,01 | -0,28  | 7,113  | 0  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,3   | 51,4  | 36,9  | 201,4  | 194,71  | 197,5  | 195,07  | 0,01 | -0,36  | 7,187  | 0  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,75  | 56,54 | 39,21 | 212,2  | 204,06  | 208    | 204,95  | 0,01 | -0,89  | 8,011  | 0  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,69  | 58,33 | 39,36 | 220,7  | 211,93  | 216,5  | 213,08  | 0,01 | -1,15  | 8,363  | 0  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,56  | 53,97 | 39,59 | 195,1  | 187,9   | 191    | 188,4   | 0,01 | -0,5   | 7,447  | 0  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,77  | 55,95 | 39,82 | 207,8  | 199,82  | 203,7  | 200,73  | 0    | -0,91  | 7,971  | 0  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,64  | 56,7  | 40,94 | 202,5  | 194,47  | 198,3  | 195,35  | 0,01 | -0,88  | 7,977  | 0  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,91 | 64,42 | 41,49 | 250,7  | 239,24  | 246,2  | 241,56  | 0    | -2,32  | 9,957  | 0  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,54 | 59,39 | 45,15 | 215    | 205,41  | 210,1  | 206,67  | 0,02 | -1,26  | 9,305  | 0  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 6726,5 | 6460,59 | 6591,9 | 6491,17 | 0,1  | -30,58 | 258,65 | 0  | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,79  | 56,92 | 39,86 |        |         |        |         |      |        |        |    |     |     |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3    | Mг       | Qo      | DI | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|----------|---------|----|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3    | т        | Гкал    | м3 | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 171175,3 | 166626,66 | 156485,4 | 154032,86 | 12,09 | 12593,8  | 3201,53 | 0  | 21705 | 24  |
| 24/01/2124:00 | 177901,8 | 173087,25 | 163077,3 | 160524,03 | 12,19 | 12563,22 | 3460,18 | 0  | 22473 | 24  |
| Итого:        | 6726,5   | 6460,59   | 6591,9   | 6491,17   | 0,1   | -30,58   | 258,65  | 0  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись /О.В.Мальгина/  
Ф.И.О.

МП



25-01-21



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ввс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м869D

ПО 2.7

| Дата       | t1           | t2           | dt           | V1            | M1            | V2          | M2            | V3          | Mг           | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
|            | °C           | °C           | °C           | м3            | т             | м3          | т             | м3          | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 24.12.2020 | 84,4         | 44,59        | 39,81        | 80,2          | 77,75         | 79,7        | 78,98         | 0           | -1,23        | 3,094         | 24         | 0        |
| 25.12.2020 | 90,66        | 48,93        | 41,73        | 92,3          | 89,07         | 91,9        | 90,89         | 0           | -1,82        | 3,718         | 24         | 0        |
| 26.12.2020 | 91,96        | 50,41        | 41,55        | 95,8          | 92,37         | 95,2        | 94,09         | 0,01        | -1,72        | 3,841         | 24         | 0        |
| 27.12.2020 | 87,97        | 49,35        | 38,62        | 103           | 99,59         | 102,8       | 101,61        | 0,01        | -2,02        | 3,848         | 24         | 0        |
| 28.12.2020 | 87,32        | 47,8         | 39,52        | 87,6          | 84,72         | 87,2        | 86,23         | 0           | -1,51        | 3,347         | 24         | 0        |
| 29.12.2020 | 88,84        | 47,76        | 41,08        | 88,3          | 85,35         | 87,8        | 86,85         | 0           | -1,5         | 3,507         | 24         | 0        |
| 30.12.2020 | 95,5         | 53,93        | 41,57        | 105,3         | 101,26        | 104,7       | 103,3         | 0,01        | -2,04        | 4,217         | 24         | 0        |
| 31.12.2020 | 97,11        | 52,54        | 44,57        | 100,6         | 96,66         | 99,9        | 98,61         | 0           | -1,95        | 4,315         | 24         | 0        |
| 01.01.2021 | 96,73        | 56,57        | 40,16        | 108,2         | 103,96        | 107,5       | 105,95        | 0           | -1,99        | 4,183         | 24         | 0        |
| 02.01.2021 | 97,61        | 56,43        | 41,18        | 110           | 105,64        | 109,2       | 107,57        | 0,01        | -1,93        | 4,356         | 24         | 0        |
| 03.01.2021 | 96,73        | 54,97        | 41,76        | 106,6         | 102,45        | 105,9       | 104,4         | 0,01        | -1,95        | 4,286         | 24         | 0        |
| 04.01.2021 | 96,84        | 53,68        | 43,16        | 104,4         | 100,33        | 103,6       | 102,23        | 0           | -1,9         | 4,337         | 24         | 0        |
| 05.01.2021 | 97,03        | 55,57        | 41,46        | 113,3         | 108,86        | 112,6       | 110,97        | 0,01        | -2,11        | 4,519         | 24         | 0        |
| 06.01.2021 | 99,06        | 57,35        | 41,71        | 117,6         | 112,8         | 116,6       | 114,81        | 0           | -2,01        | 4,713         | 24         | 0        |
| 07.01.2021 | 101,44       | 58,52        | 42,92        | 120,1         | 115,03        | 119         | 117,12        | 0,01        | -2,09        | 4,952         | 24         | 0        |
| 08.01.2021 | 101,63       | 56,84        | 44,79        | 109,1         | 104,45        | 107,9       | 106,29        | 0,01        | -1,84        | 4,688         | 24         | 0        |
| 09.01.2021 | 96,75        | 52,23        | 44,52        | 97,1          | 93,33         | 96,3        | 95,07         | 0,01        | -1,74        | 4,162         | 24         | 0        |
| 10.01.2021 | 97,85        | 52,72        | 45,13        | 103,1         | 98,98         | 102,1       | 100,79        | 0           | -1,81        | 4,473         | 24         | 0        |
| 11.01.2021 | 101          | 57,41        | 43,59        | 112,9         | 108,15        | 111,8       | 110,11        | 0,01        | -1,96        | 4,722         | 24         | 0        |
| 12.01.2021 | 103,1        | 60,96        | 42,14        | 125,7         | 120,21        | 124,2       | 122,08        | 0           | -1,87        | 5,079         | 24         | 0        |
| 13.01.2021 | 106,66       | 63,6         | 43,06        | 131,6         | 125,5         | 129,8       | 127,42        | 0,01        | -1,92        | 5,422         | 24         | 0        |
| 14.01.2021 | 106,49       | 65,59        | 40,9         | 142,2         | 135,65        | 140,1       | 137,36        | 0,01        | -1,71        | 5,568         | 24         | 0        |
| 15.01.2021 | 103,11       | 59,26        | 43,85        | 116,7         | 111,62        | 115         | 113,13        | 0,01        | -1,51        | 4,908         | 24         | 0        |
| 16.01.2021 | 90,87        | 50,23        | 40,64        | 101,7         | 98,16         | 100,7       | 99,49         | 0,01        | -1,33        | 3,992         | 24         | 0        |
| 17.01.2021 | 88,23        | 49,82        | 38,41        | 107           | 103,47        | 106,2       | 104,96        | 0,01        | -1,49        | 3,977         | 24         | 0        |
| 18.01.2021 | 95,75        | 54,45        | 41,3         | 108,2         | 104,04        | 106,9       | 105,44        | 0,01        | -1,4         | 4,301         | 24         | 0        |
| 19.01.2021 | 97,45        | 56,58        | 40,87        | 114,3         | 109,77        | 112,9       | 111,21        | 0           | -1,44        | 4,498         | 24         | 0        |
| 20.01.2021 | 93,47        | 52,73        | 40,74        | 106,2         | 102,31        | 105,1       | 103,73        | 0           | -1,42        | 4,173         | 24         | 0        |
| 21.01.2021 | 95,79        | 53,9         | 41,89        | 108,1         | 103,92        | 106,8       | 105,36        | 0,01        | -1,44        | 4,358         | 24         | 0        |
| 22.01.2021 | 97,53        | 53,62        | 43,91        | 103,8         | 99,71         | 102,4       | 101,03        | 0           | -1,32        | 4,385         | 24         | 0        |
| 23.01.2021 | 105,72       | 62,28        | 43,44        | 128,5         | 122,65        | 126,5       | 124,27        | 0           | -1,62        | 5,342         | 24         | 0        |
| 24.01.2021 | 104,31       | 59,01        | 45,3         | 122,6         | 117,14        | 120,7       | 118,75        | 0,01        | -1,61        | 5,319         | 24         | 0        |
| Итого:     |              |              |              | <b>3472,1</b> | <b>3334,9</b> | <b>3439</b> | <b>3390,1</b> | <b>0,18</b> | <b>-55,2</b> | <b>140,60</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |
| Средние:   | <b>96,71</b> | <b>54,67</b> | <b>42,04</b> |               |               |             |               |             |              |               |            |          |

| Дата          | V1            | M1            | V2          | M2            | V3          | Mг           | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
|               | м3            | т             | м3          | т             | м3          | т            | Гкал          | ч          | ч        |
| 23/12/2024:00 | 29942,7       | 29089,45      | 29764,3     | 29430,54      | 26,53       | -341,09      | 929,50        | 10311      | 0        |
| 24/01/2124:00 | 33414,8       | 32424,35      | 33203,3     | 32820,64      | 26,71       | -396,29      | 1070,10       | 11079      | 0        |
| Итого:        | <b>3472,1</b> | <b>3334,9</b> | <b>3439</b> | <b>3390,1</b> | <b>0,18</b> | <b>-55,2</b> | <b>140,60</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |


Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малигина/  
Подпись Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1    | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|----|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3    | т       | м3     | т       | м3 | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,69  | 42,14 | 42,55 | 73,4  | 71,11   | 72,1   | 71,49   | 0  | -0,38  | 3,023  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91     | 47,07 | 43,93 | 85,5  | 82,5    | 83,9   | 83,02   | 0  | -0,52  | 3,623  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,33  | 47,78 | 44,55 | 86,3  | 83,19   | 84,7   | 83,8    | 0  | -0,61  | 3,706  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,35  | 46,68 | 41,67 | 94,4  | 91,26   | 92,9   | 91,94   | 0  | -0,68  | 3,803  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,62  | 44,49 | 43,13 | 76,8  | 74,29   | 75,5   | 74,79   | 0  | -0,5   | 3,203  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,28  | 45,96 | 43,32 | 82,6  | 79,79   | 81,2   | 80,38   | 0  | -0,59  | 3,457  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,88  | 51,23 | 44,65 | 96,2  | 92,51   | 94,2   | 93,03   | 0  | -0,52  | 4,136  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,53  | 49,36 | 48,17 | 93,3  | 89,59   | 91,2   | 90,15   | 0  | -0,56  | 4,32   | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,18  | 53,29 | 43,89 | 99,2  | 95,29   | 97,3   | 96      | 0  | -0,71  | 4,188  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,04  | 53,11 | 44,93 | 98,9  | 94,96   | 96,9   | 95,65   | 0  | -0,69  | 4,274  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,15  | 51,77 | 45,38 | 95    | 91,26   | 93,2   | 92,03   | 0  | -0,77  | 4,147  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,26  | 50,68 | 46,58 | 96,6  | 92,83   | 94,7   | 93,55   | 0  | -0,72  | 4,33   | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,49  | 53,33 | 44,16 | 101,8 | 97,76   | 100    | 98,66   | 0  | -0,9   | 4,322  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,52  | 55,25 | 44,27 | 107,6 | 103,2   | 105,6  | 104,1   | 0  | -0,9   | 4,577  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,92 | 56,44 | 45,48 | 108,3 | 103,68  | 106,2  | 104,63  | 0  | -0,95  | 4,725  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,08 | 54,25 | 47,83 | 100,1 | 95,84   | 98,2   | 96,83   | 0  | -0,99  | 4,596  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,13  | 50,03 | 47,1  | 87,8  | 84,36   | 86,2   | 85,21   | 0  | -0,85  | 3,978  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,29  | 50,16 | 48,13 | 94,5  | 90,71   | 92,7   | 91,61   | 0  | -0,9   | 4,37   | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,46 | 55,09 | 46,37 | 103   | 98,66   | 101,3  | 99,86   | 0  | -1,2   | 4,585  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,65 | 59,7  | 43,95 | 118,1 | 112,91  | 116,5  | 114,59  | 0  | -1,68  | 4,977  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,17 | 62,37 | 44,8  | 121,1 | 115,46  | 119,3  | 117,18  | 0  | -1,72  | 5,188  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 107    | 64,08 | 42,92 | 128,7 | 122,73  | 126,9  | 124,53  | 0  | -1,8   | 5,286  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,53 | 56,69 | 46,84 | 106   | 101,34  | 103,9  | 102,32  | 0  | -0,98  | 4,762  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 91,24  | 48,33 | 42,91 | 93,8  | 90,48   | 91,9   | 90,9    | 0  | -0,42  | 3,886  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,62  | 47,4  | 41,22 | 99,9  | 96,55   | 98,1   | 97,06   | 0  | -0,51  | 3,983  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,31  | 53,7  | 42,61 | 106,1 | 101,99  | 104    | 102,58  | 0  | -0,59  | 4,355  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,96  | 54,75 | 43,21 | 105   | 100,8   | 103    | 101,54  | 0  | -0,74  | 4,363  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,79  | 49,73 | 44,06 | 96,6  | 93,04   | 94,8   | 93,68   | 0  | -0,64  | 4,103  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 96,21  | 52,83 | 43,38 | 104,3 | 100,25  | 102,3  | 100,97  | 0  | -0,72  | 4,356  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,98  | 51,92 | 46,06 | 97,1  | 93,21   | 95,3   | 94,09   | 0  | -0,88  | 4,3    | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 106,22 | 58,96 | 47,26 | 115,9 | 110,57  | 113,8  | 111,99  | 0  | -1,42  | 5,242  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,78 | 55,84 | 48,94 | 108,1 | 103,26  | 106,1  | 104,55  | 0  | -1,29  | 5,065  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3182  | 3055,38 | 3123,9 | 3082,71 | 0  | -27,33 | 137,23 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,14  | 52,32 | 44,82 |       |         |        |         |    |        |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3 | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----|---------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3 | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 32141,4 | 31243,75 | 32193,9 | 31874,03 | 0  | -630,28 | 1051,63 | 13623 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 35323,4 | 34299,13 | 35317,8 | 34956,74 | 0  | -657,61 | 1188,86 | 14391 | 0   |
| Итого:        | 3182    | 3055,38  | 3123,9  | 3082,71  | 0  | -27,33  | 137,23  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.

МП



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Вр. Кашир. № 119-3  
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001  
Договорные раскоды:  
M сэт. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тгв= 5.00°C

Договор N: 8848  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0мD469 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 83,48  | 43,23 | 40,25 | 78     | 75,65   | 77,9   | 77,2    | 0    | -1,55  | 3,043  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 89,85  | 49,97 | 39,88 | 98,5   | 95,13   | 98,6   | 97,47   | 0    | -2,34  | 3,797  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,11  | 50,73 | 40,38 | 94     | 90,68   | 94     | 92,84   | 0,01 | -2,16  | 3,666  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,22  | 49,88 | 37,34 | 98,4   | 95,17   | 98,6   | 97,47   | 0    | -2,3   | 3,558  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 86,33  | 45,03 | 41,3  | 77,7   | 75,22   | 77,6   | 76,88   | 0    | -1,66  | 3,104  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,1   | 48    | 40,1  | 90,3   | 87,32   | 90,4   | 89,46   | 0    | -2,14  | 3,502  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 94,68  | 56,01 | 38,67 | 112,1  | 107,92  | 112,1  | 110,47  | 0,01 | -2,55  | 4,18   | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 96,29  | 54,2  | 42,09 | 106,3  | 102,18  | 106,1  | 104,67  | 0    | -2,49  | 4,308  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 95,96  | 56,72 | 39,24 | 111,1  | 106,83  | 111    | 109,35  | 0    | -2,52  | 4,201  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 96,77  | 55,44 | 41,33 | 106,6  | 102,43  | 106,5  | 104,99  | 0    | -2,56  | 4,241  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 95,9   | 54,21 | 41,69 | 102,2  | 98,25   | 102,1  | 100,73  | 0    | -2,48  | 4,101  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96     | 55,91 | 40,09 | 106,6  | 102,51  | 106,6  | 105,08  | 0    | -2,57  | 4,114  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 96,3   | 56,94 | 39,36 | 115,3  | 110,8   | 115,2  | 113,48  | 0    | -2,68  | 4,37   | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 98,26  | 57,77 | 40,49 | 118,1  | 113,38  | 118,1  | 116,29  | 0    | -2,91  | 4,6    | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 100,66 | 60,13 | 40,53 | 122,4  | 117,27  | 122,4  | 120,37  | 0    | -3,1   | 4,764  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 100,83 | 59,24 | 41,59 | 115,5  | 110,69  | 115,3  | 113,45  | 0    | -2,76  | 4,616  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 95,79  | 52,09 | 43,7  | 93,9   | 90,3    | 93,9   | 92,7    | 0    | -2,4   | 3,951  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,08  | 55,16 | 41,92 | 111,5  | 107,15  | 111,5  | 109,95  | 0    | -2,8   | 4,497  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 100,2  | 58,95 | 41,25 | 120,7  | 115,69  | 120,7  | 118,78  | 0    | -3,09  | 4,784  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 102,42 | 63,7  | 38,72 | 140,6  | 134,53  | 140,4  | 137,82  | 0    | -3,29  | 5,223  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 105,93 | 65,26 | 40,67 | 143    | 136,46  | 142,4  | 139,65  | 0    | -3,19  | 5,57   | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 105,81 | 66,95 | 38,86 | 151    | 144,11  | 150,1  | 147,06  | 0    | -2,95  | 5,62   | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,26 | 56,67 | 45,59 | 105,5  | 101     | 104,9  | 103,3   | 0    | -2,3   | 4,615  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 89,85  | 47,17 | 42,68 | 92     | 88,85   | 91,9   | 90,95   | 0    | -2,1   | 3,794  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 87,5   | 49,64 | 37,86 | 107,8  | 104,27  | 107,8  | 106,55  | 0    | -2,28  | 3,948  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 94,9   | 55,46 | 39,44 | 115,2  | 110,84  | 115,1  | 113,45  | 0,01 | -2,61  | 4,378  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 96,74  | 55,99 | 40,75 | 112,7  | 108,31  | 112,5  | 110,84  | 0    | -2,53  | 4,42   | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 92,64  | 51,96 | 40,68 | 103,3  | 99,58   | 103,2  | 101,91  | 0    | -2,33  | 4,055  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 94,9   | 54,52 | 40,38 | 111,2  | 107     | 111,1  | 109,57  | 0    | -2,57  | 4,328  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 96,73  | 54,4  | 42,33 | 108    | 103,78  | 107,6  | 106,12  | 0    | -2,34  | 4,403  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 104,94 | 63,47 | 41,47 | 135,1  | 129,03  | 134,5  | 132,04  | 0    | -3,01  | 5,369  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 103,41 | 56,72 | 46,69 | 110,7  | 105,84  | 110,3  | 108,64  | 0    | -2,8   | 4,953  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3515,3 | 3378,17 | 3510,4 | 3459,53 | 0,03 | -81,36 | 138,07 | 768 | 0   |
| Средние:   | 95,9   | 55,04 | 40,85 |        |         |        |         |      |        |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 30844,3 | 29995,4  | 31065,2 | 30762,2  | 0,25 | -766,8  | 1008,04 | 13622 | 0   |
| 24/01/2124:00 | 34359,6 | 33373,57 | 34575,6 | 34221,73 | 0,28 | -848,16 | 1146,12 | 14390 | 0   |
| Итого:        | 3515,3  | 3378,17  | 3510,4  | 3459,53  | 0,03 | -81,36  | 138,07  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Подпись \_\_\_\_\_ А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_ /О.В. Малигина/  
Ф.И.О.

25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2020г.-24/01/21г.

Адрес: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 06403116  
Посуточный архив

| Дата       | G1       | G2        | Gd1 | T1       | T2        | Td1       | P1       | P2       | Q1       | V1       | V2       | HC | BHP | V3 | BOC |
|------------|----------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|----|-----|
| 24.12.2020 | 229,0511 | 229,05112 | 0   | 85,39494 | 50,38863  | 35,00631  | 1,048616 | 0,737423 | 7,809373 | 230,36   | 225,325  | OK | 24  | 0  |     |
| 25.12.2020 | 276,9997 | 276,99973 | 0   | 91,63852 | 58,66502  | 32,973484 | 1,023753 | 0,746768 | 9,139403 | 287,3651 | 280,95   | OK | 24  | 0  |     |
| 26.12.2020 | 249,8454 | 249,84537 | 0   | 93,03138 | 56,396122 | 36,635265 | 1,039184 | 0,737492 | 8,9127   | 253,24   | 247,015  | OK | 24  | 0  |     |
| 27.12.2020 | 267,6207 | 267,6207  | 0   | 88,99928 | 55,497929 | 33,501354 | 1,007149 | 0,758426 | 8,786804 | 277,125  | 271,11   | OK | 24  | 0  |     |
| 28.12.2020 | 204,9915 | 204,9915  | 0   | 88,30469 | 50,29578  | 38,0089   | 1,056882 | 0,735355 | 7,801905 | 212,1625 | 207,0975 | OK | 24  | 0  |     |
| 29.12.2020 | 248,1359 | 248,13594 | 0   | 89,77367 | 54,757928 | 35,015839 | 1,027541 | 0,755252 | 8,663836 | 257,125  | 251,215  | OK | 24  | 0  |     |
| 30.12.2020 | 318,7843 | 318,78433 | 0   | 96,61794 | 64,038994 | 32,578941 | 1,003048 | 0,773861 | 10,33667 | 331,8925 | 324,2425 | OK | 24  | 0  |     |
| 31.12.2020 | 316,8512 | 316,85117 | 0   | 98,28226 | 64,062439 | 34,219826 | 1,016722 | 0,763588 | 10,80068 | 330,3175 | 322,7624 | OK | 24  | 0  |     |
| 01.01.2021 | 353,3003 | 353,30026 | 0   | 97,90292 | 68,345657 | 29,557268 | 1,000627 | 0,767933 | 10,47084 | 368,1425 | 360,2375 | OK | 24  | 0  |     |
| 02.01.2021 | 343,0863 | 343,08633 | 0   | 98,77279 | 67,35923  | 31,413553 | 1,017435 | 0,757449 | 10,73147 | 357,755  | 349,6475 | OK | 24  | 0  |     |
| 03.01.2021 | 319,1646 | 319,16461 | 0   | 97,86811 | 65,094505 | 32,773602 | 1,0227   | 0,75701  | 10,38091 | 332,6425 | 324,875  | OK | 24  | 0  |     |
| 04.01.2021 | 312,4205 | 312,4205  | 0   | 97,96934 | 64,749611 | 33,219723 | 1,018982 | 0,753662 | 10,38207 | 325,61   | 317,885  | OK | 24  | 0  |     |
| 05.01.2021 | 348,2526 | 348,25256 | 0   | 98,17053 | 67,368393 | 30,802118 | 1,009682 | 0,761606 | 10,74013 | 362,9725 | 354,8975 | OK | 24  | 0  |     |
| 06.01.2021 | 352,0535 | 352,0535  | 0   | 100,192  | 68,545761 | 31,646223 | 0,997006 | 0,766244 | 11,15479 | 367,4975 | 358,9776 | OK | 24  | 0  |     |
| 07.01.2021 | 349,6402 | 349,6402  | 0   | 102,6038 | 69,648782 | 32,956974 | 1,001337 | 0,760446 | 11,5488  | 365,6725 | 356,725  | OK | 24  | 0  |     |
| 08.01.2021 | 325,2514 | 325,25137 | 0   | 102,7944 | 67,756386 | 35,038013 | 1,026749 | 0,74648  | 11,25783 | 340,255  | 331,5825 | OK | 24  | 0  |     |
| 09.01.2021 | 258,0994 | 258,0994  | 0   | 97,8532  | 59,1716   | 38,681591 | 1,049161 | 0,735326 | 9,888509 | 269,0275 | 261,84   | OK | 24  | 0  |     |
| 10.01.2021 | 337,1064 | 337,10641 | 0   | 99,09937 | 66,733467 | 32,365906 | 1,016449 | 0,754683 | 10,93881 | 351,5925 | 343,3926 | OK | 24  | 0  |     |
| 11.01.2021 | 368,2009 | 368,2009  | 0   | 102,1617 | 71,081261 | 31,080462 | 1,016622 | 0,756778 | 11,48105 | 394,8825 | 376,035  | OK | 24  | 0  |     |
| 12.01.2021 | 358,4108 | 358,41077 | 0   | 104,4151 | 71,441505 | 32,973618 | 1,006043 | 0,765131 | 11,81396 | 375,3376 | 366,09   | OK | 24  | 0  |     |
| 13.01.2021 | 348,6801 | 348,68008 | 0   | 107,8601 | 72,64106  | 35,219002 | 0,991741 | 0,763244 | 12,31081 | 366,175  | 356,3475 | OK | 24  | 0  |     |
| 14.01.2021 | 342,0028 | 342,00275 | 0   | 107,8087 | 71,775375 | 35,833324 | 0,993598 | 0,775215 | 12,27973 | 359,1025 | 349,3275 | OK | 24  | 0  |     |
| 15.01.2021 | 325,4302 | 325,43024 | 0   | 103,9626 | 68,217827 | 35,74477  | 1,030895 | 0,766314 | 11,56291 | 340,7876 | 331,9325 | OK | 24  | 0  |     |
| 16.01.2021 | 274,5717 | 274,57166 | 0   | 92,01771 | 57,658344 | 34,359352 | 1,029319 | 0,772436 | 9,34435  | 284,85   | 278,42   | OK | 24  | 0  |     |
| 17.01.2021 | 307,925  | 307,92496 | 0   | 89,20667 | 58,250881 | 30,956289 | 1,012929 | 0,786472 | 9,44338  | 318,795  | 312,4075 | OK | 24  | 0  |     |
| 18.01.2021 | 327,9811 | 327,98114 | 0   | 96,09644 | 64,649757 | 32,346676 | 1,015561 | 0,776888 | 10,55859 | 341,44   | 333,8225 | OK | 24  | 0  |     |
| 19.01.2021 | 320,6432 | 320,64322 | 0   | 98,52988 | 65,346046 | 33,183823 | 1,009063 | 0,779512 | 10,64174 | 334,215  | 326,4675 | OK | 24  | 0  |     |
| 20.01.2021 | 329,1765 | 329,17651 | 0   | 94,60986 | 63,734402 | 30,875458 | 1,014057 | 0,781633 | 10,18117 | 342,075  | 334,8875 | OK | 24  | 0  |     |
| 21.01.2021 | 308,7735 | 308,77347 | 0   | 96,97257 | 63,216858 | 33,755714 | 1,008125 | 0,787863 | 10,36992 | 321,455  | 314,0225 | OK | 24  | 0  |     |
| 22.01.2021 | 321,7835 | 321,78354 | 0   | 98,67132 | 65,682105 | 32,989208 | 1,016171 | 0,780421 | 10,58391 | 335,4125 | 327,72   | OK | 24  | 0  |     |
| 23.01.2021 | 329,4961 | 329,49612 | 0   | 106,8968 | 70,798676 | 36,098099 | 0,999027 | 0,788875 | 11,93195 | 345,7025 | 336,425  | OK | 24  | 0  |     |
| 24.01.2021 | 346,4798 | 346,47977 | 0   | 105,4834 | 70,461082 | 35,022297 | 1,017968 | 0,772976 | 12,15773 | 363,0725 | 353,7925 | OK | 24  | 0  |     |
| Итого:     | 10008,21 | 10008,21  |     |          |           |           |          |          | 334,41   | 10434,06 | 10186,92 |    | 768 | 0  |     |

| Дата       | Общ     | V1        | V2        | Vd      | G1        | G2        | Глодп | BHP | BOC | V3   |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----|------|
| 23.12.2020 | 5238,64 | 174437,08 | 168476,46 | 5960,62 | 169013,49 | 168995,20 | 18,29 |     |     |      |
| 24.01.2021 | 5573,05 | 184871,14 | 178663,38 | 6207,76 | 179021,70 | 179003,41 | 18,29 |     |     |      |
| ИТОГО:     | 334,41  | 10434,06  | 10186,92  | 247,14  | 10008,21  | 10008,21  | 0,00  | 768 |     | 0,00 |

Тепловая энергия израсходованная за период  
испытательных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/тп)

Qкорт =  
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 23654416

| Дата       | Общ    | V1      | V2      | Vd     | G1      | G2      | Глодп  | BHP | BOC | V3   |
|------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|-----|------|
| 23.12.2020 | 182,35 | 5058,34 | 4775,71 | 282,63 | 4859,28 | 4749,12 | 110,15 |     |     |      |
| 24.01.2021 | 194,77 | 5400,03 | 5082,39 | 317,64 | 5187,97 | 5051,18 | 136,78 |     |     |      |
| ИТОГО:     | 12,42  | 341,69  | 306,68  | 35,01  | 328,69  | 302,06  | 26,63  | 768 |     | 0,00 |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

Подпись /О.В. Мальгина/  
Ф.И.О.



25-01-21

Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект

По адресу: Челябинск г, Братьев Кашириных ул, дом № 111 (1 ввод)

Базовый отчетный период с 23.11.2020 по 23.12.2020

Текущий отчетный период с 24.12.2020 по 23.01.2021

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений                                      | °C          | 20            |
| Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период  | Гкал        | 64,38         |
| Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ) |             | 31            |
| Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период                | °C          | -11,80        |
| Кол-во дней в текущем отчетном периоде   |             | 31            |
| Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период                                 | °C          | -16,30        |
| <b>Итого к начислению в отчетном периоде</b>   | <b>Гкал</b> | <b>73,490</b> |

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{\phi,п.п.}^p = Q_{\phi,п.п.} \times \frac{t_{вн} - t_{нн}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нн}^{п.п.}} \quad Q_{\phi,п.п.} = \frac{Q_{п.п.п.}}{T_{п.п.п.}}$$

$Q_{\phi,п.п.}$  - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

$t_{вн}$  - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;

$t_{нн}^{\phi}$  - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;

$t_{нн}^{п.п.}$  - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил \_\_\_\_\_ /Врублевская А.Р./



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7846

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг    | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т     | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 85,26  | 45,07 | 40,19 | 84,2   | 81,55   | 80,47  | 79,72   | 0  | 1,83  | 3,278  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,64  | 48,48 | 43,16 | 97,3   | 93,87   | 92,93  | 91,92   | 0  | 1,95  | 4,052  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,83  | 49,44 | 43,39 | 93,9   | 90,49   | 89,62  | 88,61   | 0  | 1,88  | 3,932  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,76  | 48,35 | 40,41 | 101,4  | 97,99   | 97,13  | 96,07   | 0  | 1,92  | 3,961  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 88,14  | 47,41 | 40,73 | 82     | 79,25   | 78,22  | 77,41   | 0  | 1,84  | 3,231  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,81  | 49,18 | 40,63 | 90     | 86,93   | 86,03  | 85,06   | 0  | 1,87  | 3,534  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 96,36  | 54,26 | 42,1  | 101,7  | 97,76   | 97,35  | 96,04   | 0  | 1,72  | 4,123  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 98,02  | 52,45 | 45,57 | 97,3   | 93,4    | 93,15  | 91,94   | 0  | 1,46  | 4,263  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,64  | 58,14 | 39,5  | 111,9  | 107,46  | 107,17 | 105,47  | 0  | 1,99  | 4,254  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,53  | 57,82 | 40,71 | 111,3  | 106,84  | 106,35 | 104,71  | 0  | 2,13  | 4,355  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,65  | 55,99 | 41,66 | 106,5  | 102,23  | 101,78 | 100,32  | 0  | 1,91  | 4,27   | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,74  | 54,78 | 42,96 | 106,4  | 102,18  | 101,62 | 100,21  | 0  | 1,97  | 4,401  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,93  | 57,5  | 40,43 | 114,2  | 109,65  | 109,2  | 107,55  | 0  | 2,1   | 4,443  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,97  | 58,96 | 41,01 | 117,5  | 112,62  | 112,28 | 110,51  | 0  | 2,11  | 4,628  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 102,33 | 59,19 | 43,14 | 115,1  | 110,16  | 109,57 | 107,79  | 0  | 2,37  | 4,762  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,52 | 57,29 | 45,23 | 105,1  | 100,59  | 99,83  | 98,32   | 0  | 2,27  | 4,559  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,61  | 52,25 | 45,36 | 91,7   | 88,06   | 87     | 85,88   | 0  | 2,18  | 3,999  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,74  | 54,2  | 44,54 | 102,2  | 98,07   | 96,97  | 95,65   | 0  | 2,42  | 4,374  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,92 | 58,75 | 43,17 | 110,3  | 105,6   | 104,7  | 103,03  | 0  | 2,57  | 4,57   | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,95 | 63,14 | 40,81 | 127,7  | 122,04  | 121,2  | 119     | 0  | 3,04  | 4,993  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,58 | 64,79 | 42,79 | 131,1  | 124,97  | 124,65 | 122,26  | 0  | 2,71  | 5,365  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 107,4  | 66    | 41,4  | 139,6  | 133,07  | 133,13 | 130,51  | 0  | 2,56  | 5,528  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 104    | 60,01 | 43,99 | 112,2  | 107,21  | 107,17 | 105,39  | 0  | 1,82  | 4,731  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 91,61  | 50,66 | 40,95 | 97,7   | 94,24   | 93,38  | 92,27   | 0  | 1,97  | 3,862  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 89,01  | 50,14 | 38,87 | 106,5  | 102,92  | 101,85 | 100,62  | 0  | 2,3   | 4,003  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,64  | 55,24 | 41,4  | 106    | 101,89  | 101,25 | 99,81   | 0  | 2,08  | 4,224  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 98,38  | 57,71 | 40,67 | 111,6  | 107,13  | 106,65 | 105,01  | 0  | 2,12  | 4,364  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 94,27  | 52,97 | 41,3  | 102    | 98,21   | 97,72  | 96,45   | 0  | 1,76  | 4,061  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 96,62  | 55,56 | 41,06 | 106,9  | 102,74  | 102,53 | 101,08  | 0  | 1,66  | 4,224  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 98,45  | 55,15 | 43,3  | 102,3  | 98,17   | 97,87  | 96,49   | 0  | 1,68  | 4,257  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 106,7  | 64,09 | 42,61 | 127,6  | 121,69  | 122,1  | 119,82  | 0  | 1,87  | 5,201  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 105,18 | 59,58 | 45,6  | 115,4  | 110,19  | 110,25 | 108,43  | 0  | 1,76  | 5,04   | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3426,6 | 3289,17 | 3271,1 | 3223,35 | 0  | 65,82 | 138,84 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,59  | 55,45 | 42,14 |        |         |        |         |    |       |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|----------|----------|------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3       | т        | м3   | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 66320,1 | 64419,52 | 60040,5  | 59370,02 | 0,01 | 5049,5  | 2089,46 | 23530 | 214 |
| 24/01/2124:00 | 69746,7 | 67708,69 | 63311,62 | 62593,37 | 0,01 | 5115,32 | 2228,30 | 24298 | 214 |
| Итого:        | 3426,6  | 3289,17  | 3271,12  | 3223,35  | 0    | 65,82   | 138,84  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.



25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x690F

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 82,78  | 59,98 | 22,8  | 161,4  | 156,6   | 162    | 159,36  | 0  | -2,76  | 3,571  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 88,65  | 61,82 | 26,83 | 151,5  | 146,44  | 151,7  | 149,04  | 0  | -2,6   | 3,935  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 90,03  | 62,36 | 27,67 | 152,9  | 147,63  | 152,9  | 150,21  | 0  | -2,58  | 4,091  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 86,17  | 60,62 | 25,55 | 158,4  | 153,35  | 158,8  | 156,15  | 0  | -2,8   | 3,922  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 85,66  | 60,54 | 25,12 | 162,8  | 157,68  | 163,1  | 160,37  | 0  | -2,69  | 3,965  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 87,02  | 61,74 | 25,28 | 159,3  | 154,14  | 159,6  | 156,82  | 0  | -2,68  | 3,902  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 93,41  | 65,25 | 28,16 | 158,3  | 152,48  | 157,9  | 154,86  | 0  | -2,38  | 4,302  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 95,04  | 65,3  | 29,74 | 160,1  | 154,05  | 159,6  | 156,5   | 0  | -2,45  | 4,593  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 94,62  | 65,6  | 29,02 | 155,8  | 149,98  | 155,6  | 152,58  | 0  | -2,6   | 4,364  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 95,48  | 65,53 | 29,95 | 155,9  | 149,94  | 155,6  | 152,6   | 0  | -2,66  | 4,498  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 94,62  | 64,7  | 29,92 | 156,6  | 150,73  | 156,5  | 153,54  | 0  | -2,81  | 4,52   | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 94,43  | 59,77 | 34,66 | 126,1  | 121,37  | 126    | 123,96  | 0  | -2,59  | 4,216  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 94,56  | 54,83 | 39,73 | 109,3  | 105,21  | 109,2  | 107,69  | 0  | -2,48  | 4,186  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 96,58  | 57,1  | 39,48 | 118,8  | 114,17  | 118,5  | 116,72  | 0  | -2,55  | 4,515  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 98,87  | 59,58 | 39,29 | 125,2  | 120,11  | 124,8  | 122,77  | 0  | -2,66  | 4,73   | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 99,12  | 59,83 | 39,29 | 124,9  | 119,82  | 124,6  | 122,52  | 0  | -2,7   | 4,717  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 94,53  | 58,52 | 36,01 | 125,7  | 120,96  | 125,7  | 123,71  | 0  | -2,75  | 4,361  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 95,6   | 57,75 | 37,85 | 124    | 119,23  | 124    | 122,09  | 0  | -2,86  | 4,52   | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 98,55  | 59,84 | 38,71 | 123,6  | 118,63  | 123,4  | 121,38  | 0  | -2,75  | 4,602  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 100,74 | 62,52 | 38,22 | 133,9  | 128,3   | 133,2  | 130,86  | 0  | -2,56  | 4,916  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 104,01 | 65,61 | 38,4  | 145    | 138,59  | 143,6  | 140,8   | 0  | -2,21  | 5,34   | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 103,75 | 64,75 | 39    | 145,5  | 139,08  | 144,2  | 141,45  | 0  | -2,37  | 5,443  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 100,32 | 64,43 | 35,89 | 151,2  | 144,93  | 150    | 147,15  | 0  | -2,22  | 5,214  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 89,03  | 59,73 | 29,3  | 153,1  | 147,96  | 152,8  | 150,32  | 0  | -2,36  | 4,341  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 86,35  | 58,22 | 28,13 | 156,4  | 151,4   | 156,3  | 153,86  | 0  | -2,46  | 4,265  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 93,71  | 63,26 | 30,45 | 152,9  | 147,26  | 152    | 149,24  | 0  | -1,98  | 4,491  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 95,14  | 63,18 | 31,96 | 149,5  | 143,85  | 148,6  | 145,92  | 0  | -2,07  | 4,607  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 91,44  | 61,55 | 29,89 | 150,4  | 145,08  | 149,8  | 147,2   | 0  | -2,12  | 4,342  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 93,76  | 63,07 | 30,69 | 149,4  | 143,91  | 148,7  | 146     | 0  | -2,09  | 4,426  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 95,23  | 60,72 | 34,51 | 125,9  | 121,11  | 125,3  | 123,15  | 0  | -2,04  | 4,185  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 103,03 | 63,17 | 39,86 | 130,1  | 124,44  | 128,8  | 126,46  | 0  | -2,02  | 4,973  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 101,61 | 58,03 | 43,58 | 119,6  | 114,5   | 118,8  | 116,93  | 0  | -2,43  | 5,002  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 4573,5 | 4402,93 | 4561,6 | 4482,21 | 0  | -79,28 | 143,06 | 768 | 0   |
| Средние:   | 94,49  | 61,52 | 32,96 |        |         |        |         |    |        |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг       | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т        | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 73017,6 | 71026,77 | 73151,1 | 72239,84 | 0,01 | -1213,07 | 1924,38 | 23530 | 216 |
| 24/01/2124:00 | 77591,1 | 75429,7  | 77712,7 | 76722,05 | 0,01 | -1292,35 | 2067,44 | 24298 | 216 |
| Итого:        | 4573,5  | 4402,93  | 4561,6  | 4482,21  | 0    | -79,28   | 143,06  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Бр. Кашир. № 115-1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: 9948  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЭ=1 КС=0мРБВ7 ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг    | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т     | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,37  | 46    | 38,37 | 80,7   | 78,25   | 78,8   | 78,04   | 0  | 0,21  | 3,002  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,73  | 51,37 | 39,36 | 97,1   | 93,7    | 94,8   | 93,62   | 0  | 0,08  | 3,691  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,93  | 51,78 | 40,15 | 96,4   | 92,95   | 94,1   | 92,92   | 0  | 0,03  | 3,736  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,91  | 51,37 | 36,54 | 104,1  | 100,66  | 101,9  | 100,65  | 0  | 0,01  | 3,678  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,26  | 47,79 | 39,47 | 84,5   | 81,75   | 82,6   | 81,74   | 0  | 0,01  | 3,229  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 88,96  | 49,97 | 38,99 | 93,2   | 90,05   | 91,1   | 90,01   | 0  | 0,04  | 3,514  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,45  | 56,25 | 39,2  | 105,9  | 101,86  | 103,6  | 102,07  | 0  | -0,21 | 4,002  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,06  | 55,57 | 41,49 | 104,7  | 100,59  | 102,2  | 100,73  | 0  | -0,14 | 4,182  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,7   | 58,47 | 38,23 | 108,2  | 104     | 106    | 104,33  | 0  | -0,33 | 3,983  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,59  | 58,61 | 38,98 | 112,5  | 108,05  | 110,1  | 108,35  | 0  | -0,3  | 4,219  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,69  | 56,84 | 39,85 | 108    | 103,78  | 105,6  | 104,03  | 0  | -0,25 | 4,143  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,81  | 56,88 | 39,93 | 108    | 103,79  | 105,8  | 104,24  | 0  | -0,45 | 4,15   | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,03  | 58,51 | 38,52 | 114,9  | 110,4   | 112,7  | 110,95  | 0  | -0,55 | 4,259  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,07  | 60,19 | 38,88 | 120    | 115,13  | 117,6  | 115,67  | 0  | -0,54 | 4,486  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,43 | 61,09 | 40,34 | 120,3  | 115,22  | 117,8  | 115,81  | 0  | -0,59 | 4,66   | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,57 | 59,41 | 42,16 | 108,3  | 103,69  | 106    | 104,27  | 0  | -0,58 | 4,383  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,69  | 53,66 | 43,03 | 94,7   | 91,02   | 92,7   | 91,44   | 0  | -0,42 | 3,923  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,85  | 56,59 | 41,26 | 107,4  | 103,13  | 105,4  | 103,83  | 0  | -0,7  | 4,263  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101    | 60,7  | 40,3  | 115,4  | 110,55  | 113,2  | 111,29  | 0  | -0,74 | 4,468  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,08 | 64,82 | 38,26 | 133,7  | 127,88  | 130,9  | 128,4   | 0  | -0,52 | 4,906  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,64 | 67,11 | 39,53 | 138,8  | 132,39  | 135,1  | 132,36  | 0  | 0,03  | 5,251  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,48 | 69,02 | 37,46 | 150,4  | 143,47  | 146,3  | 143,17  | 0  | 0,3   | 5,399  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,05 | 62,07 | 40,98 | 118,7  | 113,54  | 115,7  | 113,65  | 0  | -0,11 | 4,666  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,79  | 52,7  | 38,09 | 100,7  | 97,17   | 98,6   | 97,29   | 0  | -0,12 | 3,705  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,19  | 52,34 | 35,85 | 111,8  | 108,09  | 109,8  | 108,38  | 0  | -0,29 | 3,879  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,77  | 57,06 | 38,71 | 112,9  | 108,57  | 110,6  | 108,93  | 0  | -0,36 | 4,21   | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,47  | 58,88 | 38,59 | 116,3  | 111,7   | 113,6  | 111,79  | 0  | -0,09 | 4,32   | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,41  | 54,63 | 38,78 | 107,4  | 103,47  | 105,2  | 103,73  | 0  | -0,26 | 4,018  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,8   | 56,96 | 38,84 | 112,3  | 107,98  | 109,7  | 108,04  | 0  | -0,06 | 4,201  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,56  | 57,24 | 40,32 | 108,5  | 104,19  | 106    | 104,41  | 0  | -0,22 | 4,209  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,73 | 66,29 | 39,44 | 134,8  | 128,64  | 131,3  | 128,69  | 0  | -0,05 | 5,094  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,26 | 62,65 | 41,61 | 122,7  | 117,25  | 119,7  | 117,58  | 0  | -0,33 | 4,895  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3553,3 | 3412,91 | 3474,5 | 3420,41 | 0  | -7,5  | 134,72 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,69  | 57,27 | 39,42 |        |         |        |         |    |       |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3   | Mг      | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3   | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 54943,3 | 53386,44 | 54112,5 | 53569,93 | 1,67 | -183,49 | 1825,08 | 23531 | 214 |
| 24/01/2124:00 | 58496,6 | 56799,35 | 57587   | 56990,34 | 1,67 | -190,99 | 1959,80 | 24299 | 214 |
| Итого:        | 3553,3  | 3412,91  | 3474,5  | 3420,41  | 0    | -7,5    | 134,72  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"  
/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
/ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



25-01-21



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грв = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tgw = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мЕ76D

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2    | M2      | V3 | Mг      | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|----|---------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3    | т       | м3 | т       | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,36  | 42,06 | 42,3  | 68,2   | 66,13   | 69,5  | 68,94   | 0  | -2,81   | 2,799  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 90,8   | 47,75 | 43,05 | 82,5   | 79,61   | 84    | 83,11   | 0  | -3,5    | 3,43   | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 91,91  | 47,32 | 44,59 | 78,5   | 75,67   | 80    | 79,13   | 0  | -3,46   | 3,377  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 87,9   | 46,13 | 41,77 | 83     | 80,27   | 84,7  | 83,85   | 0  | -3,58   | 3,355  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,21  | 42,01 | 45,2  | 67,9   | 65,67   | 69,2  | 68,62   | 0  | -2,95   | 2,971  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,01  | 45,7  | 43,31 | 77,6   | 74,98   | 79,2  | 78,4    | 0  | -3,42   | 3,247  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,48  | 51,28 | 44,2  | 88,4   | 85,01   | 90,2  | 89,11   | 0  | -4,1    | 3,76   | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,07  | 50,35 | 46,72 | 85,5   | 82,13   | 87,3  | 86,27   | 0  | -4,14   | 3,84   | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 96,73  | 54,27 | 42,46 | 94,1   | 90,44   | 96,2  | 94,89   | 0  | -4,45   | 3,847  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,61  | 54,39 | 43,22 | 94,5   | 90,74   | 96,6  | 95,26   | 0  | -4,52   | 3,929  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 96,69  | 52,02 | 44,67 | 90,1   | 86,61   | 92,1  | 90,94   | 0  | -4,33   | 3,875  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 96,85  | 52,68 | 44,17 | 92     | 88,41   | 94    | 92,8    | 0  | -4,39   | 3,912  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,06  | 54,35 | 42,71 | 96,8   | 93,02   | 99,1  | 97,77   | 0  | -4,75   | 3,979  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,08  | 55,41 | 43,67 | 99,5   | 95,45   | 101,8 | 100,35  | 0  | -4,9    | 4,176  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,42 | 56,05 | 45,37 | 96,4   | 92,31   | 97,3  | 95,87   | 0  | -3,56   | 4,197  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,52 | 53,8  | 47,72 | 89     | 85,23   | 90,4  | 89,15   | 0  | -3,92   | 4,073  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 96,61  | 48,21 | 48,4  | 77     | 74,01   | 78,6  | 77,75   | 0  | -3,74   | 3,585  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 97,82  | 50,75 | 47,07 | 89,3   | 85,75   | 91,3  | 90,2    | 0  | -4,45   | 4,042  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,08 | 55,85 | 45,23 | 98,5   | 94,33   | 100,7 | 99,25   | 0  | -4,92   | 4,277  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,16 | 60,71 | 42,45 | 111,7  | 106,81  | 114   | 112,11  | 0  | -5,3    | 4,546  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 106,68 | 62,53 | 44,15 | 115    | 109,69  | 116,6 | 114,51  | 0  | -4,82   | 4,857  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,52 | 64,7  | 41,82 | 121,4  | 115,79  | 123,2 | 120,87  | 0  | -5,08   | 4,86   | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 102,96 | 57,18 | 45,78 | 97,2   | 92,98   | 98,7  | 97,2    | 0  | -4,22   | 4,267  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 90,71  | 47,57 | 43,14 | 85,1   | 82,12   | 86,7  | 85,78   | 0  | -3,66   | 3,544  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,23  | 47,98 | 40,25 | 89,7   | 86,74   | 91,6  | 90,58   | 0  | -3,84   | 3,491  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 95,85  | 52,13 | 43,72 | 92,6   | 89,03   | 94,4  | 93,17   | 0  | -4,14   | 3,898  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,47  | 54,27 | 43,2  | 96,2   | 92,4    | 98,1  | 96,72   | 0  | -4,32   | 3,998  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,4   | 50,17 | 43,23 | 88,8   | 85,55   | 90,6  | 89,54   | 0  | -3,99   | 3,703  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 95,78  | 53,32 | 42,46 | 90,8   | 87,31   | 92,7  | 91,47   | 0  | -4,16   | 3,712  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,6   | 53,31 | 44,29 | 89,8   | 86,24   | 91,6  | 90,39   | 0  | -4,15   | 3,826  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 105,84 | 63,39 | 42,45 | 112,7  | 107,54  | 114,8 | 112,71  | 0  | -5,17   | 4,579  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,24 | 57,45 | 46,79 | 99     | 94,61   | 100,8 | 99,25   | 0  | -4,64   | 4,439  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 2938,8 | 2822,58 | 2996  | 2955,96 | 0  | -133,38 | 124,39 | 768 | 0   |
| Средние:   | 96,7   | 52,65 | 44,04 |        |         |       |         |    |         |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2      | M2       | V3 | Mг       | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----|----------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3      | т        | м3 | т        | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 49420,3 | 48006,84 | 50886,1 | 50405,76 | 0  | -2398,92 | 1737,56 | 24230 | 115 |
| 24/01/2124:00 | 52359,1 | 50829,42 | 53882,1 | 53361,72 | 0  | -2532,3  | 1861,95 | 24998 | 115 |
| Итого:        | 2938,8  | 2822,58  | 2996    | 2955,96  | 0  | -133,38  | 124,39  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

ОТЧЕТ  
о Суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239662

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xС33С

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг      | Qo     | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т       | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 84,64  | 44,5  | 40,14 | 78,7   | 76,29   | 81,6   | 80,86   | 0    | -4,57   | 3,062  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,04  | 49,7  | 41,34 | 92,4   | 89,15   | 95,98  | 94,87   | 0    | -5,72   | 3,685  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 92,26  | 49,11 | 43,15 | 88,6   | 85,42   | 91,8   | 90,76   | 0    | -5,34   | 3,688  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,25  | 48,38 | 39,87 | 95,8   | 92,6    | 99,45  | 98,33   | 0    | -5,73   | 3,69   | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 87,52  | 45,93 | 41,59 | 78,9   | 76,34   | 81,91  | 81,09   | 0    | -4,75   | 3,176  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,23  | 48    | 41,23 | 86,3   | 83,38   | 89,45  | 88,48   | 0    | -5,1    | 3,439  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 95,81  | 53,14 | 42,67 | 99,7   | 95,89   | 103,33 | 101,97  | 0    | -6,08   | 4,098  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 97,43  | 51,85 | 45,58 | 94,4   | 90,67   | 97,81  | 96,58   | 0    | -5,91   | 4,138  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,07  | 55,98 | 41,09 | 102,1  | 98,07   | 105,88 | 104,36  | 0    | -6,29   | 4,036  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 97,97  | 55,64 | 42,33 | 102,2  | 98,13   | 105,98 | 104,42  | 0    | -6,29   | 4,162  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,04  | 53,54 | 43,5  | 97,1   | 93,35   | 100,57 | 99,21   | 0    | -5,86   | 4,069  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,17  | 53,55 | 43,62 | 98,3   | 94,43   | 101,9  | 100,54  | 0    | -6,11   | 4,125  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 97,39  | 55,77 | 41,62 | 104    | 99,89   | 107,71 | 106,17  | 0    | -6,28   | 4,163  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 99,48  | 57,59 | 41,89 | 111,5  | 106,92  | 115,26 | 113,49  | 0    | -6,57   | 4,489  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 101,83 | 58,87 | 42,96 | 110    | 105,32  | 113,53 | 111,71  | 0    | -6,39   | 4,535  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 101,94 | 56,09 | 45,85 | 102    | 97,63   | 105,06 | 103,53  | 0    | -5,9    | 4,486  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,01  | 51,03 | 45,98 | 91     | 87,47   | 94,04  | 92,9    | 0    | -5,43   | 4,027  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 98,21  | 52,93 | 45,28 | 100    | 96      | 103,33 | 101,98  | 0    | -5,98   | 4,353  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,42 | 57,86 | 43,56 | 110,2  | 105,53  | 113,73 | 111,99  | 0    | -6,46   | 4,604  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 103,68 | 62,62 | 41,06 | 126,9  | 121,33  | 129,84 | 127,51  | 0    | -6,18   | 4,995  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,13 | 64,2  | 42,93 | 127,8  | 121,83  | 130,26 | 127,82  | 0,01 | -5,99   | 5,25   | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 106,95 | 64,79 | 42,16 | 132,7  | 126,54  | 135,15 | 132,59  | 0    | -6,05   | 5,352  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 103,39 | 57,45 | 45,94 | 108    | 103,25  | 110,36 | 108,64  | 0    | -5,39   | 4,755  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 91,09  | 49,84 | 41,25 | 96,7   | 93,29   | 99,35  | 98,19   | 0    | -4,9    | 3,85   | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 88,57  | 49,52 | 39,05 | 103,4  | 99,91   | 106,38 | 105,14  | 0    | -5,23   | 3,906  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,1   | 54,2  | 41,9  | 103,1  | 99,13   | 105,88 | 104,42  | 0    | -5,29   | 4,158  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 97,83  | 55,75 | 42,08 | 104    | 99,87   | 106,79 | 105,27  | 0    | -5,4    | 4,212  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 93,72  | 51,9  | 41,82 | 96,8   | 93,23   | 99,45  | 98,18   | 0    | -4,95   | 3,903  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 96,11  | 53,95 | 42,16 | 102,7  | 98,71   | 105,47 | 104,05  | 0    | -5,34   | 4,167  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 97,91  | 53,99 | 43,92 | 99,7   | 95,75   | 102,41 | 101,02  | 0    | -5,27   | 4,212  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 106,2  | 62,57 | 43,63 | 120,3  | 114,79  | 123,11 | 120,9   | 0,01 | -6,11   | 5,023  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 104,65 | 57,95 | 46,7  | 109,8  | 104,9   | 112,51 | 110,77  | 0    | -5,87   | 4,912  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 3275,1 | 3145,01 | 3375,2 | 3327,74 | 0,02 | -182,73 | 134,72 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,06  | 54,31 | 42,74 |        |         |        |         |      |         |        |     |     |

| Дата          | V1      | M1       | V2       | M2       | V3   | Mг       | Qo      | ВНР   | ВОС |
|---------------|---------|----------|----------|----------|------|----------|---------|-------|-----|
|               | м3      | т        | м3       | т        | м3   | т        | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 59865,6 | 58173,99 | 60938,98 | 60308,01 | 6,56 | -2134,02 | 1931,12 | 24230 | 115 |
| 24/01/2124:00 | 63140,7 | 61319    | 64314,26 | 63635,75 | 6,58 | -2316,75 | 2065,84 | 24998 | 115 |
| Итого:        | 3275,1  | 3145,01  | 3375,28  | 3327,74  | 0,02 | -182,73  | 134,72  | 768   | 0   |


Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.

МП



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 20861817  
Посуточный архив

| Дата       | G1       |          | G2   |          | Gd1      | T1       |          | T2       |          | Td1      | P1       |      | P2  |    | Q1 | V1 | V2 | HC | ВНР | V3 | ВОС |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
|            | т        | т        | т    | т        |          | °C       | °C       | °C       | Мпа      |          | Мпа      | Гкал | м3  | м3 |    |    |    |    |     |    |     |
| 24.12.2020 | 171,7927 | 171,7927 | 0    | 84,69953 | 46,55942 | 38,14011 | 1,096334 | 0,791873 | 6,574018 | 175,255  | 175,255  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 25.12.2020 | 202,7105 | 202,7105 | 0    | 90,78057 | 50,37729 | 40,40326 | 1,070714 | 0,801601 | 8,195852 | 207,41   | 207,41   | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 26.12.2020 | 204,5605 | 204,5605 | 0    | 92,49876 | 50,92275 | 41,576   | 1,085309 | 0,792656 | 8,514878 | 209,455  | 209,455  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 27.12.2020 | 216,8787 | 216,8787 | 0    | 88,61942 | 50,21808 | 39,40136 | 1,052748 | 0,813953 | 8,314796 | 221,7425 | 221,7425 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 28.12.2020 | 183,3236 | 183,3236 | 0    | 87,74479 | 48,65722 | 39,08757 | 1,103345 | 0,790162 | 7,161851 | 187,3075 | 187,3075 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 29.12.2020 | 189,3746 | 189,3746 | 0    | 89,00305 | 48,83638 | 40,16667 | 1,074869 | 0,809574 | 7,635331 | 193,585  | 193,585  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 30.12.2020 | 225,4636 | 225,4636 | 0    | 95,91256 | 53,52641 | 42,38614 | 1,049592 | 0,828157 | 9,53288  | 231,2925 | 231,2925 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 31.12.2020 | 212,5749 | 212,5749 | 0    | 97,59658 | 51,76409 | 45,83249 | 1,063767 | 0,817838 | 9,746872 | 218,1025 | 218,1025 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 01.01.2021 | 227,7156 | 227,7156 | 0    | 97,28977 | 55,8671  | 41,42267 | 1,047915 | 0,821387 | 9,450451 | 233,8475 | 233,8475 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 02.01.2021 | 231,8474 | 231,8474 | 0    | 98,15391 | 55,96716 | 42,18674 | 1,064123 | 0,811414 | 9,793613 | 238,1725 | 238,1725 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 03.01.2021 | 221,1571 | 221,1571 | 0    | 97,32763 | 54,11848 | 43,20913 | 1,068832 | 0,811696 | 9,568473 | 227,0225 | 227,0225 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 04.01.2021 | 218,8493 | 218,8493 | 0    | 97,12809 | 52,80717 | 44,32092 | 1,065206 | 0,808187 | 9,72393  | 224,555  | 224,555  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 05.01.2021 | 254,1003 | 254,1003 | 0    | 97,26121 | 56,51547 | 40,74574 | 1,054739 | 0,816697 | 10,37438 | 260,985  | 260,985  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 06.01.2021 | 249,2464 | 249,2464 | 0    | 99,2459  | 57,24659 | 41,99932 | 1,042468 | 0,820973 | 10,48742 | 256,2325 | 256,2325 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 07.01.2021 | 244,6032 | 244,6032 | 0    | 101,8287 | 57,62703 | 44,20165 | 1,04686  | 0,814835 | 10,81422 | 251,735  | 251,735  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 08.01.2021 | 229,2208 | 229,2208 | 0    | 102,1647 | 55,71335 | 46,45131 | 1,072377 | 0,800901 | 10,62603 | 235,8275 | 235,8275 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 09.01.2021 | 203,5993 | 203,5993 | 0    | 97,30072 | 51,79785 | 45,50287 | 1,094998 | 0,790324 | 9,273323 | 208,875  | 208,875  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 10.01.2021 | 218,2417 | 218,2417 | 0    | 98,47813 | 52,66216 | 45,81598 | 1,063371 | 0,808489 | 10,01997 | 224,03   | 224,03   | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 11.01.2021 | 239,0228 | 239,0228 | 0    | 101,9981 | 56,10241 | 45,2957  | 1,063098 | 0,81059  | 10,84322 | 245,845  | 245,845  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 12.01.2021 | 265,3975 | 265,3975 | 0    | 103,8225 | 59,4871  | 44,33538 | 1,051175 | 0,819516 | 11,75843 | 273,4625 | 273,4625 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 13.01.2021 | 274,6847 | 274,6847 | 0    | 106,9429 | 61,62791 | 45,31499 | 1,035951 | 0,818356 | 12,47591 | 283,5375 | 283,5375 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 14.01.2021 | 291,3956 | 291,3956 | 0    | 106,6106 | 62,42471 | 44,18591 | 1,036034 | 0,831112 | 12,83017 | 300,8525 | 300,8525 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 15.01.2021 | 242,0275 | 242,0275 | 0    | 103,0657 | 56,9501  | 46,11565 | 1,075606 | 0,821221 | 11,13774 | 249,225  | 249,225  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 16.01.2021 | 217,9294 | 217,9294 | 0    | 91,29343 | 50,21545 | 41,07797 | 1,07544  | 0,82722  | 8,953364 | 223,005  | 223,005  | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 17.01.2021 | 232,9471 | 232,9471 | 0    | 88,27945 | 50,15597 | 38,12348 | 1,059619 | 0,841089 | 8,870069 | 238,14   | 238,14   | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 18.01.2021 | 242,4092 | 242,4092 | 0    | 95,78402 | 54,70648 | 41,07755 | 1,061508 | 0,831556 | 9,913197 | 248,72   | 248,72   | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 19.01.2021 | 245,8351 | 245,8351 | 0    | 97,59518 | 55,85966 | 41,73533 | 1,053825 | 0,834614 | 10,17973 | 252,5375 | 252,5375 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 20.01.2021 | 224,7302 | 224,7302 | 0    | 93,678   | 52,32966 | 41,34833 | 1,061287 | 0,83557  | 9,807764 | 230,2775 | 230,2775 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 21.01.2021 | 238,0661 | 238,0661 | 0    | 95,82803 | 54,14032 | 41,6877  | 1,053778 | 0,842623 | 9,855701 | 244,2475 | 244,2475 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 22.01.2021 | 229,6018 | 229,6018 | 0    | 97,51065 | 53,88165 | 43,62899 | 1,063258 | 0,834223 | 10,03811 | 235,69   | 235,69   | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 23.01.2021 | 277,5983 | 277,5983 | 0    | 105,6091 | 61,31451 | 44,29456 | 1,038195 | 0,843268 | 12,31312 | 286,3725 | 286,3725 | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| 24.01.2021 | 250,9533 | 250,9533 | 0    | 104,4416 | 57,86586 | 46,57573 | 1,063654 | 0,826939 | 11,65543 | 258,57   | 258,57   | OK   | 24  | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| Итого:     | 7377,86  | 7377,86  |      |          |          |          |          |          | 315,94   | 7575,92  | 7575,92  |      | 768 | 0  |    |    |    |    |     |    |     |
| Средние:   |          |          | 0,00 | 97,03    | 54,32    | 42,71    | 1,06     | 0,82     |          |          |          |      |     |    |    |    |    |    | 768 | 0  |     |

| Дата       | Qобщ    | V1        |           | V2       |           | Vd        | G1       |     | G2 |   | Gподп | ВНР | ВОС | V3  |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----|----|---|-------|-----|-----|-----|
|            |         | м3        | м3        | м3       | м3        |           | т        | т   | т  | ч |       |     |     |     |
| 23.12.2020 | 4714,74 | 147456,80 | 131738,29 | 15718,51 | 143590,75 | 129799,50 | 13791,25 |     |    |   |       |     |     |     |
| 24.01.2021 | 5030,68 | 155032,72 | 139314,21 | 15718,51 | 150968,61 | 137177,36 | 13791,25 |     |    |   |       |     |     |     |
| Итого:     | 315,94  | 7575,92   | 7575,92   | 0,00     | 7377,86   | 7377,86   | 0,00     | 768 |    |   |       |     | 0   | 0,6 |

Тепловая энергия израсходованная за период  
нестандартных ситуаций (Гв)  
(п.61 Методики №99/09)

Qсгор = \_\_\_\_\_  
Qi/Траб х Тнш \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 07080917

Нежилые помещения

| Дата       | Qобщ   | V1      |         | V2     |         | Vd      | G1     |     | G2 |   | Gподп | ВНР | ВОС | V3  |
|------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|----|---|-------|-----|-----|-----|
|            |        | м3      | м3      | м3     | м3      |         | т      | т   | т  | ч |       |     |     |     |
| 23.12.2020 | 272,58 | 8211,56 | 8153,94 | -13,62 | 8009,37 | 7997,60 | -22,75 |     |    |   |       |     |     |     |
| 24.01.2021 | 289,31 | 8661,87 | 8562,81 | -13,62 | 8442,79 | 8400,59 | -22,75 |     |    |   |       |     |     |     |
| Итого:     | 16,73  | 450,31  | 408,87  | 0,00   | 433,42  | 402,99  | 0,00   | 768 |    |   |       |     | 0   | 0,6 |


Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснаб. организации

Подпись \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 16911717  
Посутонный архив

| Дата       | G1       | G2        | Gd1 | T1       | T2        | Td1       | P1       | P2       | Q1       | V1       | V2       | HC | BHP | V3 | BOC |
|------------|----------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|----|-----|
| 24.12.2020 | 168,2772 | 168,27716 | 0   | 83,84495 | 46,824005 | 37,520947 | 1,096886 | 0,793387 | 6,325551 | 173,2625 | 170,005  | OK | 24  | 0  |     |
| 25.12.2020 | 185,9527 | 185,95268 | 0   | 90,63509 | 48,791214 | 41,843876 | 1,073463 | 0,800335 | 7,781794 | 192,3751 | 188,04   | OK | 24  | 0  |     |
| 26.12.2020 | 188,0559 | 188,05592 | 0   | 91,15537 | 48,999706 | 42,158666 | 1,086757 | 0,794046 | 7,937991 | 194,63   | 190,1776 | OK | 24  | 0  |     |
| 27.12.2020 | 201,0967 | 201,09674 | 0   | 87,21453 | 48,764572 | 38,449955 | 1,058762 | 0,811453 | 7,719995 | 207,535  | 203,3975 | OK | 24  | 0  |     |
| 28.12.2020 | 170,749  | 170,74901 | 0   | 86,59222 | 46,87674  | 39,715473 | 1,107701 | 0,790572 | 6,792531 | 176,145  | 172,53   | OK | 24  | 0  |     |
| 29.12.2020 | 189,0638 | 189,0638  | 0   | 88,56998 | 48,245712 | 40,324268 | 1,07075  | 0,814412 | 7,652902 | 195,325  | 191,1475 | OK | 24  | 0  |     |
| 30.12.2020 | 208,2104 | 208,21049 | 0   | 95,1694  | 52,512939 | 42,656467 | 1,055731 | 0,827185 | 8,868825 | 216,12   | 210,9    | OK | 24  | 0  |     |
| 31.12.2020 | 195,4672 | 195,46716 | 0   | 96,53843 | 50,733234 | 45,805191 | 1,065607 | 0,816236 | 8,97421  | 203,12   | 197,7925 | OK | 24  | 0  |     |
| 01.01.2021 | 206,1322 | 206,1322  | 0   | 96,11324 | 53,514515 | 42,598705 | 1,051308 | 0,821847 | 8,798506 | 214,11   | 208,89   | OK | 24  | 0  |     |
| 02.01.2021 | 203,605  | 203,605   | 0   | 97,00134 | 53,217381 | 43,783951 | 1,068792 | 0,811056 | 8,93047  | 211,64   | 206,295  | OK | 24  | 0  |     |
| 03.01.2021 | 203,7891 | 203,78906 | 0   | 95,94299 | 52,315643 | 43,627354 | 1,073283 | 0,809611 | 8,905489 | 211,66   | 206,3975 | OK | 24  | 0  |     |
| 04.01.2021 | 209,7974 | 209,79735 | 0   | 96,05035 | 52,512253 | 43,538097 | 1,06454  | 0,811236 | 9,153694 | 217,915  | 212,49   | OK | 24  | 0  |     |
| 05.01.2021 | 217,7093 | 217,70932 | 0   | 96,01279 | 53,199886 | 42,812931 | 1,05874  | 0,815963 | 9,334348 | 226,1275 | 220,59   | OK | 24  | 0  |     |
| 06.01.2021 | 233,8704 | 233,87039 | 0   | 98,38269 | 55,517689 | 42,865021 | 1,043688 | 0,821939 | 10,04701 | 243,36   | 237,21   | OK | 24  | 0  |     |
| 07.01.2021 | 227,0971 | 227,09705 | 0   | 100,5988 | 55,689861 | 44,908905 | 1,051784 | 0,813651 | 10,21663 | 236,7275 | 230,335  | OK | 24  | 0  |     |
| 08.01.2021 | 209,4244 | 209,42435 | 0   | 100,7185 | 53,85516  | 46,863316 | 1,080558 | 0,798761 | 9,822391 | 218,3275 | 212,235  | OK | 24  | 0  |     |
| 09.01.2021 | 195,9166 | 195,91658 | 0   | 95,96925 | 50,735676 | 45,233582 | 1,09615  | 0,791059 | 8,866561 | 203,485  | 198,27   | OK | 24  | 0  |     |
| 10.01.2021 | 208,952  | 208,95197 | 0   | 97,27425 | 51,944599 | 45,329636 | 1,06387  | 0,809811 | 9,48425  | 217,24   | 211,565  | OK | 24  | 0  |     |
| 11.01.2021 | 218,945  | 218,94504 | 0   | 100,658  | 54,74181  | 45,916233 | 1,067468 | 0,811125 | 10,07168 | 228,2325 | 221,965  | OK | 24  | 0  |     |
| 12.01.2021 | 246,8257 | 246,82565 | 0   | 103,0133 | 57,85281  | 45,160511 | 1,051958 | 0,821157 | 11,14577 | 257,73   | 250,65   | OK | 24  | 0  |     |
| 13.01.2021 | 263,076  | 263,07602 | 0   | 105,5664 | 59,839584 | 45,726852 | 1,03617  | 0,819107 | 12,04576 | 275,2575 | 267,42   | OK | 24  | 0  |     |
| 14.01.2021 | 275,7406 | 275,74063 | 0   | 105,1982 | 60,385204 | 44,812984 | 1,043464 | 0,831798 | 12,31113 | 288,5    | 280,3725 | OK | 24  | 0  |     |
| 15.01.2021 | 219,1316 | 219,13156 | 0   | 100,6516 | 53,939926 | 46,71167  | 1,082315 | 0,819661 | 10,2523  | 228,505  | 222,0875 | OK | 24  | 0  |     |
| 16.01.2021 | 213,5579 | 213,55785 | 0   | 89,4385  | 49,563519 | 39,869976 | 1,073795 | 0,831401 | 8,496455 | 220,71   | 216,06   | OK | 24  | 0  |     |
| 17.01.2021 | 223,8964 | 223,89636 | 0   | 87,40506 | 49,304737 | 38,100807 | 1,063455 | 0,84055  | 8,539411 | 231,0725 | 226,5175 | OK | 24  | 0  |     |
| 18.01.2021 | 229,0583 | 229,05827 | 0   | 95,39235 | 53,416004 | 41,966351 | 1,063296 | 0,831543 | 9,596356 | 257,7725 | 232,1425 | OK | 24  | 0  |     |
| 19.01.2021 | 227,4326 | 227,43262 | 0   | 96,15786 | 53,857208 | 42,300648 | 1,061023 | 0,832828 | 9,5845   | 236,27   | 230,5625 | OK | 24  | 0  |     |
| 20.01.2021 | 216,7572 | 216,75723 | 0   | 92,22292 | 51,146072 | 41,076839 | 1,060944 | 0,838205 | 8,908881 | 224,495  | 219,425  | OK | 24  | 0  |     |
| 21.01.2021 | 221,3139 | 221,31392 | 0   | 95,14449 | 52,430313 | 42,714191 | 1,060401 | 0,840123 | 9,378415 | 229,72   | 224,1725 | OK | 24  | 0  |     |
| 22.01.2021 | 221,1594 | 221,15938 | 0   | 96,71854 | 53,606556 | 43,11198  | 1,063368 | 0,835684 | 9,540796 | 229,8775 | 224,1025 | OK | 24  | 0  |     |
| 23.01.2021 | 249,2814 | 249,28142 | 0   | 104,7988 | 58,275753 | 46,523029 | 1,043087 | 0,8423   | 11,62495 | 260,75   | 253,1    | OK | 24  | 0  |     |
| 24.01.2021 | 224,1635 | 224,16345 | 0   | 102,5243 | 55,259487 | 47,264759 | 1,071616 | 0,824329 | 10,60748 | 234,0775 | 227,2825 | OK | 24  | 0  |     |
| Итого:     | 6873,51  | 6873,51   |     |          |           |           |          |          | 297,72   | 7142,08  | 6964,13  |    | 768 | 0  |     |

| Дата       | Qобщ    | V1        | V2        | Vd      | G1        | G2        | Gподп | BHP | BOC | V3   |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----|------|
| 23.12.2020 | 4478,31 | 152739,46 | 149550,78 | 3188,67 | 148144,68 | 148137,52 | 7,17  |     |     |      |
| 24.01.2021 | 4776,02 | 159881,53 | 156514,91 | 3366,62 | 155018,19 | 155011,02 | 7,17  |     |     |      |
| ИТОГО:     | 297,72  | 7142,08   | 6964,13   | 177,95  | 6873,51   | 6873,51   | 0,00  | 768 |     | 0,00 |

Тепловая энергия нарасходомера за период  
испытательных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/нр)

Скорр =  $Q_{и}/T_{раб} \times T_{нш}$       0

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 07390917

| Дата       | Qобщ   | V1      | V2      | Vd     | Gпр     | Gобр    | Gподп  | BHP    | BOC | V3   |
|------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|------|
| 23.12.2020 | 283,85 | 8295,39 | 7412,06 | 883,33 | 8266,93 | 7583,94 | 682,99 |        |     |      |
| 24.01.2021 | 297,79 | 8665,90 | 7752,22 | 913,68 | 8623,52 | 7919,40 | 704,12 |        |     |      |
| ИТОГО:     | 13,94  | 370,51  | 340,16  | 0,00   | 356,59  | 335,46  | 21,13  | 768,00 |     | 0,00 |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Климежко/  
Ф.И.О.

Подпись /О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/2020г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 59 СТР. Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 02440517  
Посуточный архив

| Дата       | G1       | G2        | Gd1        | T1       | T2        | Td1       | P1       | P2       | Q1       | V1       | V2       | HC | BHP | V3   | BOC |
|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|------|-----|
| 24.12.2020 | 180,4412 | 192,82976 | -12,388596 | 84,93388 | 47,455669 | 37,478222 | 1,096844 | 0,793895 | 6,794781 | 186,085  | 194,735  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 25.12.2020 | 202,5338 | 217,22742 | -14,69371  | 91,07635 | 49,35471  | 41,721638 | 1,071237 | 0,803638 | 8,453882 | 209,7425 | 219,58   | OK | 24  | 0    |     |
| 26.12.2020 | 193,6279 | 208,62434 | -14,996459 | 82,66271 | 49,544971 | 43,117741 | 1,085965 | 0,794707 | 8,372891 | 200,7375 | 210,9025 | OK | 24  | 0,01 |     |
| 27.12.2020 | 212,5429 | 228,99289 | -16,450085 | 88,74885 | 49,044842 | 39,705006 | 1,053284 | 0,815947 | 8,452941 | 219,755  | 231,44   | OK | 24  | 0    |     |
| 28.12.2020 | 180,2981 | 195,02921 | -14,731109 | 87,9333  | 47,503662 | 40,429646 | 1,10413  | 0,792192 | 7,305223 | 186,3075 | 196,9725 | OK | 24  | 0,01 |     |
| 29.12.2020 | 197,3806 | 212,27573 | -14,895145 | 89,28244 | 49,049328 | 40,233116 | 1,074944 | 0,812174 | 7,987641 | 204,165  | 214,5325 | OK | 24  | 0    |     |
| 30.12.2020 | 218,4251 | 235,87698 | -17,451859 | 96,15028 | 52,772732 | 43,37756  | 1,050183 | 0,830943 | 9,46421  | 227,01   | 238,8275 | OK | 24  | 0,01 |     |
| 31.12.2020 | 205,9431 | 223,40347 | -17,460346 | 97,80261 | 52,294872 | 45,507732 | 1,064351 | 0,819708 | 9,409554 | 214,295  | 226,1325 | OK | 24  | 0    |     |
| 01.01.2021 | 218,4802 | 237,95484 | -19,374681 | 97,47733 | 56,242908 | 41,234425 | 1,048416 | 0,823526 | 9,041165 | 227,2875 | 241,2275 | OK | 24  | 0    |     |
| 02.01.2021 | 222,012  | 241,21584 | -19,203781 | 98,34187 | 55,633011 | 42,708866 | 1,064809 | 0,813456 | 9,50945  | 231,1075 | 244,57   | OK | 24  | 0    |     |
| 03.01.2021 | 224,9582 | 243,4626  | -18,504381 | 97,50756 | 54,132858 | 43,374695 | 1,069295 | 0,813612 | 9,793897 | 234,03   | 246,6575 | OK | 24  | 0    |     |
| 04.01.2021 | 225,1992 | 243,58563 | -18,38644  | 97,34833 | 54,379578 | 42,96875  | 1,065194 | 0,810584 | 9,716209 | 234,255  | 246,81   | OK | 24  | 0    |     |
| 05.01.2021 | 233,0666 | 250,95676 | -17,890167 | 97,40601 | 54,425503 | 43,896912 | 1,055481 | 0,818899 | 10,04561 | 242,45   | 254,295  | OK | 24  | 0    |     |
| 06.01.2021 | 250,8632 | 269,52173 | -18,658531 | 99,45442 | 55,56752  | 43,996912 | 1,042533 | 0,823448 | 11,0507  | 261,3626 | 273,255  | OK | 24  | 0    |     |
| 07.01.2021 | 243,502  | 260,76649 | -17,264477 | 102,0191 | 56,09613  | 45,922943 | 1,047395 | 0,817179 | 11,19525 | 254,1775 | 264,4725 | OK | 24  | 0    |     |
| 08.01.2021 | 227,2885 | 241,58772 | -14,299186 | 102,346  | 54,30035  | 48,045605 | 1,073353 | 0,803066 | 10,93423 | 237,1475 | 244,9675 | OK | 24  | 0    |     |
| 09.01.2021 | 204,2467 | 216,94673 | -12,600011 | 97,47228 | 51,815845 | 45,656429 | 1,09566  | 0,79261  | 9,356027 | 212,4725 | 219,45   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 10.01.2021 | 223,9932 | 237,03746 | -13,044293 | 98,66869 | 52,843002 | 45,825684 | 1,063842 | 0,811365 | 10,30951 | 233,22   | 239,9925 | OK | 24  | 0    |     |
| 11.01.2021 | 238,2544 | 252,79388 | -14,539468 | 101,6549 | 55,41724  | 46,237621 | 1,063899 | 0,813323 | 11,04607 | 248,63   | 256,28   | OK | 24  | 0    |     |
| 12.01.2021 | 256,7955 | 274,38638 | -17,590834 | 104,0353 | 57,959625 | 46,075687 | 1,051753 | 0,822375 | 11,83773 | 268,45   | 278,535  | OK | 24  | 0    |     |
| 13.01.2021 | 266,9069 | 284,89257 | -17,975708 | 107,1137 | 59,598232 | 47,515438 | 1,036009 | 0,820947 | 12,70565 | 279,71   | 289,4526 | OK | 24  | 0    |     |
| 14.01.2021 | 278,5791 | 296,30014 | -17,727081 | 106,7657 | 60,556961 | 46,208771 | 1,036874 | 0,833594 | 12,84723 | 291,865  | 301,2476 | OK | 24  | 0    |     |
| 15.01.2021 | 235,8061 | 250,74577 | -14,939683 | 103,1441 | 55,792767 | 47,35136  | 1,076599 | 0,823594 | 11,15448 | 246,42   | 254,3375 | OK | 24  | 0,04 |     |
| 16.01.2021 | 215,6241 | 229,50946 | -13,879407 | 91,36291 | 49,744492 | 41,618416 | 1,075902 | 0,830266 | 8,974415 | 223,3325 | 232,03   | OK | 24  | 0,06 |     |
| 17.01.2021 | 234,1606 | 249,52946 | -15,368909 | 88,46238 | 50,036362 | 38,426014 | 1,060462 | 0,843528 | 9,006337 | 242,0625 | 252,3175 | OK | 24  | 0,08 |     |
| 18.01.2021 | 235,9478 | 251,48325 | -15,535493 | 95,0477  | 53,465641 | 42,58205  | 1,062257 | 0,833907 | 10,04519 | 245,195  | 254,705  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 19.01.2021 | 240,7132 | 255,44414 | -14,730906 | 97,74894 | 54,880161 | 42,86879  | 1,054809 | 0,836921 | 10,28603 | 250,49   | 258,955  | OK | 24  | 0    |     |
| 20.01.2021 | 225,7738 | 239,07462 | -13,300834 | 93,81851 | 52,422199 | 41,396313 | 1,061712 | 0,838102 | 9,3715   | 234,26   | 242,0125 | OK | 24  | 0,08 |     |
| 21.01.2021 | 231,7547 | 246,74915 | -14,994401 | 96,05792 | 53,267246 | 42,790676 | 1,054749 | 0,844696 | 9,868196 | 240,8375 | 249,91   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 22.01.2021 | 226,3976 | 241,54933 | -15,151672 | 97,72086 | 53,985676 | 43,735199 | 1,063537 | 0,836524 | 9,927759 | 235,57   | 244,71   | OK | 24  | 0,08 |     |
| 23.01.2021 | 257,2079 | 275,168   | -17,960142 | 105,8371 | 58,805908 | 47,0312   | 1,038874 | 0,845427 | 12,1029  | 269,27   | 279,465  | OK | 24  | 0    |     |
| 24.01.2021 | 239,8751 | 257,41974 | -17,544628 | 104,559  | 56,251526 | 48,307468 | 1,064817 | 0,828976 | 11,58736 | 250,8925 | 261,13   | OK | 24  | 0,01 |     |
| Итого:     | 7248,59  | 7762,13   |            |          |           |           |          |          | 317,95   | 7542,59  | 7863,91  |    | 768 | 0,27 |     |

| Дата       | Общ     | V1        | V2        | Vd      | G1        | G2        | Gподп    | BHP    | BOC | V3   |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|--------|-----|------|
| 23.12.2020 | 4917,72 | 195761,22 | 192447,05 | 3314,17 | 189426,87 | 190599,67 | -1172,80 |        |     |      |
| 24.01.2021 | 5235,66 | 203303,81 | 200310,96 | 2992,85 | 196675,46 | 198361,79 | -1686,33 |        |     |      |
| ИТОГО:     | 317,95  | 7542,59   | 7863,91   | -321,32 | 7248,59   | 7762,13   | -513,53  | 768,00 |     | 0,27 |

Тепловая энергия израсходованная за период  
неисплатных ситуаций (Тп)  
(п 61 Методики №99/пр)

Фкорт =  
Qi/Траб x Тни 0

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 07050917

| Дата       | Общ    | V1      | V2      | Vd     | Gпр     | Gобр    | Gподп  | BHP    | BOC | V3   |
|------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|------|
| 23.12.2020 | 172,92 | 8642,29 | 8359,61 | 282,68 | 8355,26 | 8184,93 | 170,33 |        |     |      |
| 24.01.2021 | 186,04 | 9004,15 | 8705,17 | 298,98 | 8700,21 | 8529,20 | 171,01 |        |     |      |
| Итого:     | 13,12  | 361,86  | 345,56  | 16,30  | 344,95  | 344,27  | 0,68   | 768,00 |     | 0,00 |


Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.

МП



25-01-21

**ОТЧЕТ**  
о фактических параметрах теплоснабжения  
24/12/2021.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 стр.

Договор №: 8848

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 20901817  
Посуточный архив

| Дата       | G1       | G2        | Gd1 | T1       | T2        | Td1       | P1       | P2       | Q1       | V1       | V2       | HC | BHP | V3   | BOC |
|------------|----------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|------|-----|
| 23.12.2020 | 150,8093 | 150,80928 | 0   | 92,45736 | 50,926434 | 41,530926 | 1,105623 | 0,788666 | 6,276179 | 156,3875 | 152,085  | OK | 24  | 0,01 |     |
| 24.12.2020 | 164,9542 | 164,95422 | 0   | 93,70144 | 52,510899 | 41,190521 | 1,088995 | 0,798565 | 6,786082 | 171,54   | 166,6325 | OK | 24  | 0    |     |
| 25.12.2020 | 183,9628 | 183,96284 | 0   | 101,3655 | 57,474255 | 43,89122  | 1,079307 | 0,796615 | 8,086537 | 192,2425 | 186,4    | OK | 24  | 0    |     |
| 26.12.2020 | 182,4154 | 182,41537 | 0   | 99,12392 | 55,085037 | 44,038891 | 1,073514 | 0,807026 | 8,023664 | 190,4125 | 184,5025 | OK | 24  | 0    |     |
| 27.12.2020 | 186,5294 | 186,5294  | 0   | 96,23277 | 53,692989 | 42,53978  | 1,077659 | 0,800824 | 7,954051 | 194,5675 | 188,265  | OK | 24  | 0    |     |
| 28.12.2020 | 156,751  | 156,75096 | 0   | 95,57389 | 52,155457 | 43,418442 | 1,107535 | 0,790588 | 6,82525  | 163,0925 | 158,415  | OK | 24  | 0    |     |
| 29.12.2020 | 196,2209 | 196,22089 | 0   | 99,67294 | 57,129608 | 42,54332  | 1,052729 | 0,829486 | 8,357817 | 205,12   | 198,54   | OK | 24  | 0    |     |
| 30.12.2020 | 194,3021 | 194,30205 | 0   | 105,3783 | 59,936901 | 45,441418 | 1,068227 | 0,819213 | 8,836043 | 203,96   | 196,8525 | OK | 24  | 0    |     |
| 31.12.2020 | 194,4284 | 194,42839 | 0   | 105,722  | 59,47868  | 46,243267 | 1,061185 | 0,818161 | 8,997124 | 204,165  | 196,9225 | OK | 24  | 0    |     |
| 01.01.2021 | 206,391  | 206,39099 | 0   | 105,6975 | 62,326157 | 43,371395 | 1,054447 | 0,821128 | 8,963455 | 216,4175 | 209,645  | OK | 24  | 0    |     |
| 02.01.2021 | 199,2999 | 199,29994 | 0   | 106,4113 | 61,552174 | 44,859161 | 1,071125 | 0,811628 | 8,96298  | 209,1525 | 202,2925 | OK | 24  | 0    |     |
| 03.01.2021 | 201,3746 | 201,3746  | 0   | 104,9294 | 59,812103 | 45,117313 | 1,075812 | 0,805558 | 9,11408  | 211,1151 | 204,18   | OK | 24  | 0    |     |
| 04.01.2021 | 210,7993 | 210,79927 | 0   | 105,6096 | 59,735798 | 45,873791 | 1,05701  | 0,817578 | 9,670569 | 221,5825 | 213,2975 | OK | 24  | 0    |     |
| 05.01.2021 | 216,3659 | 216,36591 | 0   | 105,6363 | 61,037991 | 44,598831 | 1,060174 | 0,815851 | 9,674358 | 227,21   | 219,29   | OK | 24  | 0    |     |
| 06.01.2021 | 228,4426 | 228,44263 | 0   | 108,8291 | 64,051888 | 44,777203 | 1,041671 | 0,822595 | 10,25734 | 240,445  | 231,9575 | OK | 24  | 0    |     |
| 07.01.2021 | 213,3626 | 213,36259 | 0   | 110,1505 | 62,542542 | 47,607967 | 1,056088 | 0,810594 | 10,1893  | 224,735  | 216,5425 | OK | 24  | 0    |     |
| 08.01.2021 | 196,7918 | 196,79179 | 0   | 108,6431 | 60,441837 | 48,201263 | 1,089956 | 0,795538 | 9,534079 | 206,9525 | 199,58   | OK | 24  | 0    |     |
| 09.01.2021 | 189,4122 | 189,41217 | 0   | 105,6867 | 57,944164 | 47,742474 | 1,094124 | 0,792341 | 9,008785 | 197,7    | 190,8175 | OK | 24  | 0    |     |
| 10.01.2021 | 220,7001 | 220,70007 | 0   | 107,0677 | 60,898457 | 46,169247 | 1,058819 | 0,814831 | 10,18796 | 231,97   | 223,725  | OK | 24  | 0    |     |
| 11.01.2021 | 231,6354 | 231,63539 | 0   | 111,1932 | 64,826241 | 46,366924 | 1,071458 | 0,809276 | 10,76653 | 244,24   | 235,325  | OK | 24  | 0    |     |
| 12.01.2021 | 273,511  | 273,51099 | 0   | 113,6761 | 69,274323 | 44,401737 | 1,043799 | 0,825984 | 12,1627  | 289,2    | 278,36   | OK | 24  | 0    |     |
| 13.01.2021 | 280,7971 | 280,79709 | 0   | 115,1138 | 69,99189  | 45,121902 | 1,026999 | 0,823213 | 12,56211 | 297,3125 | 285,885  | OK | 24  | 0    |     |
| 14.01.2021 | 262,3309 | 262,33093 | 0   | 114,4502 | 68,19075  | 46,259449 | 1,056706 | 0,83003  | 12,14042 | 277,415  | 266,9775 | OK | 24  | 0    |     |
| 15.01.2021 | 208,6181 | 208,61813 | 0   | 106,3906 | 60,659149 | 45,731476 | 1,090549 | 0,818233 | 9,571137 | 219,27   | 211,38   | OK | 24  | 0    |     |
| 16.01.2021 | 208,708  | 208,70799 | 0   | 97,41702 | 56,680984 | 40,736046 | 1,069292 | 0,83747  | 8,464575 | 217,655  | 211,205  | OK | 24  | 0,02 |     |
| 17.01.2021 | 216,0694 | 216,06935 | 0   | 98,03405 | 56,416656 | 41,617382 | 1,056467 | 0,842247 | 8,995492 | 225,6775 | 218,43   | OK | 24  | 0,01 |     |
| 18.01.2021 | 230,7359 | 230,73589 | 0   | 106,3216 | 62,596909 | 43,724655 | 1,06084  | 0,83274  | 10,03353 | 242,385  | 234,15   | OK | 24  | 0    |     |
| 19.01.2021 | 208,9386 | 208,93857 | 0   | 104,4904 | 60,115253 | 44,375153 | 1,071952 | 0,828512 | 9,273531 | 219,2375 | 211,6625 | OK | 24  | 0    |     |
| 20.01.2021 | 217,0773 | 217,07729 | 0   | 101,1273 | 59,618023 | 41,509251 | 1,048911 | 0,847704 | 9,00453  | 226,9225 | 220,11   | OK | 24  | 0    |     |
| 21.01.2021 | 206,9144 | 206,91443 | 0   | 105,5911 | 60,432846 | 45,158237 | 1,072363 | 0,833058 | 9,329166 | 217,195  | 209,735  | OK | 24  | 0    |     |
| 22.01.2021 | 236,7635 | 236,76346 | 0   | 108,3247 | 64,411743 | 43,912888 | 1,055348 | 0,839814 | 10,37643 | 248,9925 | 240,7525 | OK | 24  | 0    |     |
| 23.01.2021 | 248,547  | 248,54698 | 0   | 114,3612 | 67,824173 | 46,537052 | 1,050486 | 0,838984 | 11,61284 | 262,795  | 252,8925 | OK | 24  | 0    |     |
| 24.01.2021 | 210,2208 | 210,22075 | 0   | 109,8163 | 61,154251 | 48,66209  | 1,082696 | 0,81839  | 10,28986 | 221,82   | 212,7925 | OK | 24  | 0    |     |
| Итого:     | 6932,98  | 6932,98   |     |          |           |           |          |          | 310,39   | 7278,88  | 7029,59  |    | 792 | 0,04 |     |

| Дата       | Qобщ   | V1       | V2       | Vd     | G1       | G2       | Глодп | BHP | BOC | V3   |
|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|-----|-----|------|
| 22.12.2020 | 670,87 | 22081,82 | 21540,52 | 541,30 | 21323,45 | 21291,34 | 32,11 |     |     |      |
| 24.01.2021 | 981,26 | 29360,69 | 28570,11 | 790,58 | 28256,43 | 28224,32 | 32,11 |     |     |      |
| ИТОГО:     | 310,39 | 7278,88  | 7029,59  | 249,28 | 6932,98  | 6932,98  | 0,00  | 792 |     | 0,04 |

|  |   |
|--|---|
| Тепловая энергия врасходомер за период |   |
| Qкорр = нештатных ситуаций (Гн)        |   |
| Qi/Траб х Тнш                          |   |
| Qнш/Траб х Тнш                         | 0 |

Прибор: KARAT-306  
Серийный номер: 07730917

**Нежилые помещения**

| Дата       | Qобщ   | V1       | V2       | Vd      | G1       | G2       | Глодп   | BHP    | BOC | V3   |
|------------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|-----|------|
| 22.12.2020 | 251,40 | 11744,51 | 11941,20 | -196,69 | 11703,00 | 11875,36 | -172,36 |        |     |      |
| 24.01.2021 | 251,40 | 11744,51 | 11941,20 | -196,69 | 11703,00 | 11875,36 | -172,36 |        |     |      |
| ИТОГО:     | 13,13  | 360,10   | 350,32   | 0,00    | 347,09   | 345,10   | 0,00    | 792,00 |     | 0,00 |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Qкорр = Qi/Траб х Тнш

Подпись / А.Н. Клименко /  
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.

МП



Handwritten signature in blue ink.

25-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8C2F

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2      | V3   | Mг     | Qo     | BHP | BOC |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------|--------|--------|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т      | м3     | т       | м3   | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 85,48  | 46,19 | 39,29 | 214,1  | 207,39 | 209,3  | 207,18  | 0    | 0,21   | 8,147  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,64  | 47,62 | 44,02 | 223,8  | 215,85 | 218,4  | 216,09  | 0    | -0,24  | 9,506  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 93,12  | 48,91 | 44,21 | 234,5  | 225,94 | 228,9  | 226,36  | 0    | -0,42  | 9,998  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 89,07  | 48,43 | 40,64 | 257,2  | 248,52 | 251,8  | 249,03  | 0    | -0,51  | 10,106 | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 88,44  | 46,76 | 41,68 | 219,7  | 212,39 | 214,8  | 212,61  | 0,01 | -0,22  | 8,853  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,91  | 47,66 | 42,25 | 227    | 219,23 | 221,7  | 219,32  | 0    | -0,09  | 9,265  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 96,62  | 50,81 | 45,81 | 244,3  | 234,81 | 238,1  | 235,22  | 0,25 | -0,41  | 10,768 | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 98,3   | 50,13 | 48,17 | 240,7  | 231,03 | 234,3  | 231,55  | 0,01 | -0,52  | 11,145 | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,91  | 53,43 | 44,48 | 254,1  | 243,97 | 248    | 244,7   | 0    | -0,73  | 10,868 | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,78  | 52,87 | 45,91 | 253,2  | 242,96 | 246,9  | 243,69  | 0    | -0,73  | 11,173 | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,93  | 52,29 | 45,64 | 252,7  | 242,65 | 246,6  | 243,47  | 0,01 | -0,82  | 11,092 | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 98,02  | 51,35 | 46,67 | 248,6  | 238,66 | 242,4  | 239,43  | 0    | -0,77  | 11,155 | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 98,2   | 52,53 | 45,67 | 262,9  | 252,4  | 256,6  | 253,31  | 0    | -0,91  | 11,549 | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 100,24 | 53,74 | 46,5  | 270,5  | 259,28 | 263,9  | 260,35  | 0    | -1,07  | 12,082 | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 102,65 | 54,39 | 48,26 | 267,9  | 256,31 | 261,1  | 257,53  | 0    | -1,22  | 12,394 | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,89 | 53,71 | 49,18 | 257,3  | 246,14 | 250,5  | 247,13  | 0,01 | -0,99  | 12,129 | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,98  | 50,29 | 47,69 | 237    | 227,53 | 230,9  | 228,17  | 0,01 | -0,64  | 10,864 | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 99,06  | 50    | 49,06 | 241,3  | 231,49 | 235,1  | 232,37  | 0    | -0,88  | 11,374 | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 102,16 | 52,62 | 49,54 | 252,3  | 241,44 | 245,6  | 242,43  | 0    | -0,99  | 11,985 | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 104,4  | 57,19 | 47,21 | 294,7  | 281,59 | 287    | 282,68  | 0,08 | -1,09  | 13,326 | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,93 | 58,53 | 49,4  | 300,1  | 285,95 | 291,4  | 286,81  | 0    | -0,86  | 14,172 | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 107,74 | 60,89 | 46,85 | 321    | 305,91 | 312,1  | 306,8   | 0,01 | -0,89  | 14,382 | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 104,22 | 55,9  | 48,32 | 278,2  | 265,86 | 270,3  | 266,38  | 0,01 | -0,52  | 12,877 | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 92,01  | 50,53 | 41,48 | 270,1  | 260,45 | 263,8  | 260,65  | 0,01 | -0,2   | 10,809 | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 89,28  | 49,99 | 39,29 | 281,5  | 271,98 | 275,6  | 272,39  | 0,01 | -0,41  | 10,693 | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,93  | 52,8  | 44,13 | 264,5  | 254,13 | 258    | 254,65  | 0    | -0,52  | 11,232 | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 98,67  | 53,59 | 45,08 | 272,5  | 261,48 | 265,7  | 262,14  | 0    | -0,66  | 11,808 | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 94,56  | 50,83 | 43,73 | 256,6  | 246,97 | 250,7  | 247,67  | 0    | -0,7   | 10,813 | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 96,9   | 52,57 | 44,33 | 265,7  | 255,3  | 259,5  | 256,18  | 0    | -0,88  | 11,332 | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 98,7   | 51,97 | 46,73 | 251,5  | 241,35 | 245,3  | 242,22  | 0,01 | -0,87  | 11,298 | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 106,96 | 57,91 | 49,05 | 287,7  | 274,33 | 280    | 275,68  | 0    | -1,35  | 13,497 | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 105,53 | 55,13 | 50,4  | 273    | 260,61 | 265,4  | 261,65  | 0    | -1,04  | 13,169 | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 8276,2 | 7943,9 | 8069,7 | 7965,84 | 0,43 | -21,94 | 363,86 | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,88  | 52,23 | 45,64 |        |        |        |         |      |        |        |     |     |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3    | Mг      | Qo      | BHP   | BOC |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3    | т       | Гкал    | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 146125,4 | 141837,01 | 140413,9 | 138828,06 | 11,98 | 3008,95 | 4678,25 | 20194 | 1   |
| 24/01/2124:00 | 154401,6 | 149780,91 | 148483,6 | 146793,9  | 12,41 | 2987,01 | 5042,11 | 20962 | 1   |
| Итого:        | 8276,2   | 7943,9    | 8069,7   | 7965,84   | 0,43  | -21,94  | 363,86  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ \_\_\_\_\_ / А.Н. Клименко/  
Подпись Ф.И.О.

/ \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.

МП



23-01-21

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Вафер. 52-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M рас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00250828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD14C

ПО 2.7

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3 | Mг    | Qo     | DI | ВНР | ВОС |
|------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|----|-----|-----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3 | т     | Гкал   | м3 | ч   | ч   |
| 24.12.2020 | 85,39  | 50,02 | 35,37 | 235,5  | 228,13  | 229    | 226,35  | 0  | 1,78  | 8,071  | 0  | 24  | 0   |
| 25.12.2020 | 91,47  | 50,79 | 40,68 | 246,7  | 237,97  | 238,9  | 236,02  | 0  | 1,95  | 9,684  | 0  | 24  | 0   |
| 26.12.2020 | 93,04  | 50,59 | 42,45 | 248,2  | 239,17  | 240,2  | 237,32  | 0  | 1,85  | 10,163 | 0  | 24  | 0   |
| 27.12.2020 | 88,96  | 50,6  | 38,36 | 268,3  | 259,27  | 260,1  | 256,97  | 0  | 2,3   | 9,953  | 0  | 24  | 0   |
| 28.12.2020 | 88,37  | 50,2  | 38,17 | 238,2  | 230,25  | 231,2  | 228,47  | 0  | 1,78  | 8,792  | 0  | 24  | 0   |
| 29.12.2020 | 89,8   | 50,65 | 39,15 | 246,2  | 237,77  | 238,7  | 235,83  | 0  | 1,94  | 9,315  | 0  | 24  | 0   |
| 30.12.2020 | 96,49  | 52,2  | 44,29 | 262,2  | 252     | 253,1  | 249,9   | 0  | 2,1   | 11,174 | 0  | 24  | 0   |
| 31.12.2020 | 98,2   | 51,66 | 46,54 | 262,5  | 251,99  | 253    | 249,87  | 0  | 2,12  | 11,745 | 0  | 24  | 0   |
| 01.01.2021 | 97,8   | 54,33 | 43,47 | 272,3  | 261,49  | 262,6  | 259,01  | 0  | 2,48  | 11,386 | 0  | 24  | 0   |
| 02.01.2021 | 98,67  | 54,36 | 44,31 | 271    | 260,06  | 261,3  | 257,72  | 0  | 2,34  | 11,544 | 0  | 24  | 0   |
| 03.01.2021 | 97,82  | 53,87 | 43,95 | 266,9  | 256,28  | 257,5  | 254,05  | 0  | 2,23  | 11,28  | 0  | 24  | 0   |
| 04.01.2021 | 97,92  | 53,48 | 44,44 | 264    | 253,49  | 254,7  | 251,31  | 0  | 2,18  | 11,282 | 0  | 24  | 0   |
| 05.01.2021 | 98,08  | 53,64 | 44,44 | 276,4  | 265,32  | 266,6  | 263,05  | 0  | 2,27  | 11,81  | 0  | 24  | 0   |
| 06.01.2021 | 100,11 | 55,28 | 44,83 | 285,3  | 273,51  | 275    | 271,1   | 0  | 2,41  | 12,282 | 0  | 24  | 0   |
| 07.01.2021 | 102,53 | 56,42 | 46,11 | 289,9  | 277,37  | 279,2  | 275,11  | 0  | 2,26  | 12,818 | 0  | 24  | 0   |
| 08.01.2021 | 102,76 | 60,37 | 42,39 | 316,5  | 302,78  | 305,6  | 300,5   | 0  | 2,28  | 12,871 | 0  | 24  | 0   |
| 09.01.2021 | 97,95  | 60,77 | 37,18 | 323,7  | 310,81  | 313,5  | 308,21  | 0  | 2,6   | 11,582 | 0  | 24  | 0   |
| 10.01.2021 | 99,05  | 59,95 | 39,1  | 321    | 307,92  | 311,4  | 306,29  | 0  | 1,63  | 12,067 | 0  | 24  | 0   |
| 11.01.2021 | 101,98 | 59,55 | 42,43 | 310,1  | 296,82  | 300,5  | 295,6   | 0  | 1,22  | 12,628 | 0  | 24  | 0   |
| 12.01.2021 | 104,27 | 58,26 | 46,01 | 301,8  | 288,39  | 291,2  | 286,62  | 0  | 1,77  | 13,303 | 0  | 24  | 0   |
| 13.01.2021 | 107,78 | 60,24 | 47,54 | 319,2  | 304,17  | 307,2  | 302,09  | 0  | 2,08  | 14,508 | 0  | 24  | 0   |
| 14.01.2021 | 107,58 | 62    | 45,58 | 343    | 326,92  | 330,6  | 324,8   | 0  | 2,12  | 14,953 | 0  | 24  | 0   |
| 15.01.2021 | 104,13 | 57,27 | 46,86 | 292,2  | 279,23  | 281,2  | 276,92  | 0  | 2,31  | 13,12  | 0  | 24  | 0   |
| 16.01.2021 | 91,93  | 52,36 | 39,57 | 279,1  | 269,14  | 270,1  | 266,64  | 0  | 2,5   | 10,66  | 0  | 24  | 0   |
| 17.01.2021 | 89,11  | 51,32 | 37,79 | 285,8  | 276,14  | 277,1  | 273,69  | 0  | 2,45  | 10,443 | 0  | 24  | 0   |
| 18.01.2021 | 96,84  | 53,36 | 43,48 | 272,8  | 262,14  | 263,4  | 259,93  | 0  | 2,21  | 11,414 | 0  | 24  | 0   |
| 19.01.2021 | 98,52  | 54,32 | 44,2  | 282,3  | 270,94  | 272,3  | 268,54  | 0  | 2,4   | 11,998 | 0  | 24  | 0   |
| 20.01.2021 | 94,5   | 52,53 | 41,97 | 265,4  | 255,46  | 256,5  | 253,19  | 0  | 2,27  | 10,735 | 0  | 24  | 0   |
| 21.01.2021 | 96,77  | 53,18 | 43,59 | 270    | 259,48  | 260,6  | 257,17  | 0  | 2,31  | 11,328 | 0  | 24  | 0   |
| 22.01.2021 | 98,59  | 53,88 | 44,71 | 263,2  | 252,59  | 253,9  | 250,47  | 0  | 2,12  | 11,314 | 0  | 24  | 0   |
| 23.01.2021 | 106,77 | 57,95 | 48,82 | 289,9  | 276,48  | 278,6  | 274,27  | 0  | 2,21  | 13,538 | 0  | 24  | 0   |
| 24.01.2021 | 105,44 | 55,88 | 49,56 | 284,7  | 271,81  | 273,4  | 269,43  | 0  | 2,38  | 13,506 | 0  | 24  | 0   |
| Итого:     |        |       |       | 8954,3 | 8595,29 | 8648,2 | 8526,44 | 0  | 68,85 | 371,27 | 0  | 768 | 0   |
| Средние:   | 97,76  | 54,72 | 43,04 |        |         |        |         |    |       |        |    |     |     |

| Дата          | V1       | M1        | V2       | M2        | V3 | Mг     | Qo      | DI | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----|--------|---------|----|-------|-----|
|               | м3       | т         | м3       | т         | м3 | т      | Гкал    | м3 | ч     | ч   |
| 23/12/2024:00 | 129131,3 | 125570,11 | 126858,6 | 125026,15 | 0  | 543,96 | 2943,85 | 0  | 13810 | 100 |
| 24/01/2124:00 | 138085,6 | 134165,4  | 135506,8 | 133552,59 | 0  | 612,81 | 3315,12 | 0  | 14578 | 100 |
| Итого:        | 8954,3   | 8595,29   | 8648,2   | 8526,44   | 0  | 68,85  | 371,27  | 0  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / / А.Н. Клименко/  
Подпись / Ф.И.О.

/ / / О.В.Мальгина/  
Подпись / Ф.И.О.

МП



25-11-21



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г. -24/01/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8648

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ввс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T вв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=2

ТЗ=1

КС=0х20ГА

ПО 2.7

| Дата       | t1           | t2           | dt           | V1            | M1             | V2          | M2             | V3         | Mг            | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|
|            | °C           | °C           | °C           | м3            | т              | м3          | т              | м3         | т             | Гкал          | ч          | ч        |
| 24.12.2020 | 85,12        | 48,76        | 36,36        | 237           | 229,62         | 228,7       | 226,16         | 0          | 3,46          | 8,222         | 24         | 0        |
| 25.12.2020 | 91,22        | 51,68        | 39,54        | 256,4         | 247,35         | 247         | 243,96         | 0          | 3,39          | 9,657         | 24         | 0        |
| 26.12.2020 | 92,81        | 51,25        | 41,56        | 253,3         | 244,11         | 243,8       | 240,84         | 0          | 3,27          | 10,019        | 24         | 0        |
| 27.12.2020 | 88,77        | 50,91        | 37,86        | 271,9         | 262,76         | 262,2       | 259,02         | 0          | 3,74          | 9,813         | 24         | 0        |
| 28.12.2020 | 88,11        | 49,59        | 38,52        | 239,5         | 231,56         | 230,9       | 228,25         | 0          | 3,31          | 8,796         | 24         | 0        |
| 29.12.2020 | 89,6         | 50,44        | 39,16        | 252,3         | 243,69         | 243,2       | 240,35         | 0          | 3,34          | 9,416         | 24         | 0        |
| 30.12.2020 | 96,32        | 53,88        | 42,44        | 271,2         | 260,7          | 260,8       | 257,3          | 0          | 3,4           | 10,937        | 24         | 0        |
| 31.12.2020 | 97,99        | 53,53        | 44,46        | 266,1         | 255,48         | 255,7       | 252,3          | 0          | 3,18          | 11,239        | 24         | 0        |
| 01.01.2021 | 97,62        | 55,72        | 41,9         | 275,5         | 264,6          | 265,2       | 261,4          | 0          | 3,2           | 10,969        | 24         | 0        |
| 02.01.2021 | 98,48        | 55,82        | 42,66        | 277           | 265,87         | 266,6       | 262,76         | 0          | 3,11          | 11,231        | 24         | 0        |
| 03.01.2021 | 97,62        | 55,05        | 42,57        | 277           | 266,03         | 266,6       | 262,85         | 0          | 3,18          | 11,207        | 24         | 0        |
| 04.01.2021 | 97,72        | 54,93        | 42,79        | 274           | 263,12         | 263,7       | 260,05         | 0          | 3,07          | 11,145        | 24         | 0        |
| 05.01.2021 | 97,91        | 55,91        | 42           | 287,4         | 275,96         | 276,8       | 272,8          | 0          | 3,16          | 11,476        | 24         | 0        |
| 06.01.2021 | 99,94        | 56,78        | 43,16        | 290,1         | 278,15         | 279,2       | 275,03         | 0          | 3,12          | 11,897        | 24         | 0        |
| 07.01.2021 | 102,36       | 57,65        | 44,71        | 289,5         | 277,07         | 278,3       | 274,05         | 0          | 3,02          | 12,284        | 24         | 0        |
| 08.01.2021 | 102,58       | 56,23        | 46,35        | 276,7         | 264,73         | 265,5       | 261,63         | 0          | 3,1           | 12,155        | 24         | 0        |
| 09.01.2021 | 97,67        | 53,74        | 43,93        | 257,8         | 247,6          | 247,7       | 244,39         | 0,01       | 3,21          | 10,753        | 24         | 0        |
| 10.01.2021 | 98,79        | 53,72        | 45,07        | 272,7         | 261,68         | 262         | 258,46         | 0          | 3,22          | 11,669        | 24         | 0        |
| 11.01.2021 | 101,88       | 57,33        | 44,55        | 288,6         | 276,3          | 277,4       | 273,19         | 0          | 3,11          | 12,199        | 24         | 0        |
| 12.01.2021 | 104,2        | 59,66        | 44,54        | 301,7         | 288,32         | 290,3       | 285,55         | 0          | 2,77          | 12,751        | 24         | 0        |
| 13.01.2021 | 107,63       | 60,65        | 46,98        | 305,1         | 290,76         | 292,7       | 287,76         | 0          | 3             | 13,566        | 24         | 0        |
| 14.01.2021 | 107,36       | 59,62        | 47,74        | 299,7         | 285,7          | 287,1       | 282,41         | 1,05       | 3,29          | 13,527        | 24         | 0        |
| 15.01.2021 | 103,83       | 58,3         | 45,53        | 293,4         | 280,47         | 281,6       | 277,19         | 0,02       | 3,28          | 12,657        | 24         | 0        |
| 16.01.2021 | 91,81        | 53,01        | 38,8         | 287,9         | 277,65         | 277,7       | 274,08         | 0,01       | 3,57          | 10,641        | 24         | 0        |
| 17.01.2021 | 88,95        | 51,8         | 37,15        | 293,9         | 283,99         | 283,8       | 280,24         | 0          | 3,75          | 10,421        | 24         | 0        |
| 18.01.2021 | 96,68        | 54,83        | 41,85        | 282,9         | 271,87         | 272,5       | 268,7          | 0          | 3,17          | 11,263        | 24         | 0        |
| 19.01.2021 | 98,32        | 56,23        | 42,09        | 287,7         | 276,17         | 277         | 272,95         | 0          | 3,22          | 11,514        | 24         | 0        |
| 20.01.2021 | 94,33        | 54,07        | 40,26        | 281,2         | 270,69         | 271,2       | 267,51         | 0,01       | 3,18          | 10,784        | 24         | 0        |
| 21.01.2021 | 96,62        | 54,9         | 41,72        | 277,3         | 266,5          | 267,2       | 263,46         | 0          | 3,04          | 11,009        | 24         | 0        |
| 22.01.2021 | 98,39        | 55,01        | 43,38        | 274,8         | 263,77         | 264,4       | 260,7          | 0          | 3,07          | 11,327        | 24         | 0        |
| 23.01.2021 | 106,61       | 59,53        | 47,08        | 293,8         | 280,24         | 282,1       | 277,5          | 0          | 2,74          | 13,105        | 24         | 0        |
| 24.01.2021 | 105,22       | 57,61        | 47,61        | 289,9         | 276,83         | 278,1       | 273,84         | 0          | 2,99          | 13,074        | 24         | 0        |
| Итого:     |              |              |              | <b>8883,3</b> | <b>8529,34</b> | <b>8547</b> | <b>8426,68</b> | <b>1,1</b> | <b>102,66</b> | <b>360,72</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |
| Средние:   | <b>97,57</b> | <b>54,94</b> | <b>42,63</b> |               |                |             |                |            |               |               |            |          |

| Дата          | V1            | M1             | V2          | M2             | V3         | Mг            | Qo            | ВНР        | ВОС      |
|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|
|               | м3            | т              | м3          | т              | м3         | т             | Гкал          | ч          | ч        |
| 23/12/2024:00 | 158172        | 153566,62      | 153427,5    | 151528,38      | 40,5       | 2038,24       | 4586,12       | 20194      | 2        |
| 24/01/2124:00 | 167055,3      | 162095,96      | 161974,5    | 159955,06      | 41,6       | 2140,9        | 4946,85       | 20962      | 2        |
| Итого:        | <b>8883,3</b> | <b>8529,34</b> | <b>8547</b> | <b>8426,68</b> | <b>1,1</b> | <b>102,66</b> | <b>360,72</b> | <b>768</b> | <b>0</b> |


Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / А.Н. Клименко/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малигина/  
Ф.И.О.

МП



26-01-21

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/12/20г.-24/01/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"      Договор N: П-515608  
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 с/р.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 01511518  
Посуточный архив


| Дата       | G1      | G2      | Gd1  | T1     | T2    | Td1   | P1   | P2   | Q1     | V1      | V2      | НС | ВНР | V3  | ВОС  |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|-----|------|
|            | т       | т       | т    | °C     | °C    | °C    | Мпа  | Мпа  | кг/см2 | м3      | м3      | ч  | ч   | м3  |      |
| 24.12.2020 | 230,63  | 230,63  | 0,00 | 85,60  | 51,90 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 7,77   | 238,58  | 233,00  | OK |     | 24  | 0    |
| 25.12.2020 | 215,79  | 215,79  | 0,00 | 91,66  | 52,78 | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 8,35   | 224,16  | 218,08  | OK |     | 24  | 0    |
| 26.12.2020 | 203,11  | 203,11  | 0,00 | 93,24  | 51,28 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | 8,52   | 211,26  | 205,10  | OK |     | 24  | 0    |
| 27.12.2020 | 227,04  | 227,04  | 0,00 | 89,26  | 51,67 | 37,59 | 0,00 | 0,00 | 8,50   | 235,36  | 229,44  | OK |     | 24  | 0    |
| 28.12.2020 | 217,87  | 217,87  | 0,00 | 88,59  | 51,16 | 37,43 | 0,00 | 0,00 | 8,16   | 225,77  | 220,10  | OK |     | 24  | 0    |
| 29.12.2020 | 220,34  | 220,34  | 0,00 | 89,87  | 51,82 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 8,37   | 228,50  | 222,70  | OK |     | 24  | 0    |
| 30.12.2020 | 244,58  | 244,58  | 0,00 | 96,72  | 56,64 | 40,08 | 0,00 | 0,00 | 9,70   | 254,83  | 247,91  | OK |     | 24  | 0    |
| 31.12.2020 | 222,22  | 222,22  | 0,00 | 98,40  | 54,47 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 9,73   | 231,81  | 224,97  | OK |     | 24  | 0    |
| 01.01.2021 | 229,31  | 229,31  | 0,00 | 98,02  | 56,00 | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 9,58   | 239,10  | 232,35  | OK |     | 24  | 0    |
| 02.01.2021 | 220,35  | 220,35  | 0,00 | 98,86  | 54,50 | 44,36 | 0,00 | 0,00 | 9,75   | 229,88  | 223,12  | OK |     | 24  | 0    |
| 03.01.2021 | 221,18  | 221,18  | 0,00 | 98,02  | 53,83 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 9,74   | 230,58  | 223,91  | OK |     | 24  | 0    |
| 04.01.2021 | 235,95  | 235,95  | 0,00 | 98,12  | 55,52 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 10,06  | 245,92  | 239,12  | OK |     | 24  | 0    |
| 05.01.2021 | 232,00  | 232,00  | 0,00 | 98,30  | 54,73 | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 10,07  | 241,84  | 235,04  | OK |     | 24  | 0    |
| 06.01.2021 | 254,01  | 254,01  | 0,00 | 100,31 | 57,59 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 10,80  | 265,15  | 257,77  | OK |     | 24  | 0    |
| 07.01.2021 | 245,83  | 245,83  | 0,00 | 102,77 | 58,03 | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 10,98  | 257,18  | 249,41  | OK |     | 24  | 0    |
| 08.01.2021 | 232,25  | 232,25  | 0,00 | 102,99 | 56,79 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 10,66  | 243,21  | 235,35  | OK |     | 24  | 0    |
| 09.01.2021 | 198,56  | 198,56  | 0,00 | 98,06  | 51,32 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 9,24   | 207,30  | 200,47  | OK |     | 24  | 0    |
| 10.01.2021 | 219,24  | 219,24  | 0,00 | 99,23  | 53,44 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 10,03  | 228,98  | 221,69  | OK |     | 24  | 0    |
| 11.01.2021 | 239,20  | 239,20  | 0,00 | 102,23 | 57,41 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 10,74  | 250,25  | 242,46  | OK |     | 24  | 0    |
| 12.01.2021 | 259,77  | 259,77  | 0,00 | 104,56 | 59,26 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 11,64  | 272,13  | 263,74  | OK |     | 24  | 0    |
| 13.01.2021 | 280,84  | 280,84  | 0,00 | 108,08 | 62,74 | 45,35 | 0,00 | 0,00 | 12,71  | 294,92  | 285,73  | OK |     | 24  | 0    |
| 14.01.2021 | 307,05  | 307,05  | 0,00 | 107,86 | 64,57 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 13,18  | 322,48  | 312,69  | OK |     | 24  | 0    |
| 15.01.2021 | 243,43  | 243,43  | 0,00 | 104,29 | 57,53 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 11,35  | 255,24  | 246,77  | OK |     | 24  | 0    |
| 16.01.2021 | 213,56  | 213,56  | 0,00 | 92,30  | 49,73 | 42,57 | 0,00 | 0,00 | 9,07   | 222,07  | 215,37  | OK |     | 24  | 0,17 |
| 17.01.2021 | 232,88  | 232,88  | 0,00 | 89,30  | 50,18 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 9,12   | 241,61  | 234,99  | OK |     | 24  | 0    |
| 18.01.2021 | 242,10  | 242,10  | 0,00 | 97,06  | 55,11 | 41,95 | 0,00 | 0,00 | 10,15  | 252,47  | 244,95  | OK |     | 24  | 0    |
| 19.01.2021 | 251,36  | 251,36  | 0,00 | 98,73  | 56,58 | 42,15 | 0,00 | 0,00 | 10,47  | 262,64  | 254,48  | OK |     | 24  | 0    |
| 20.01.2021 | 217,06  | 217,06  | 0,00 | 94,75  | 52,10 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 9,22   | 226,14  | 219,14  | OK |     | 24  | 0    |
| 21.01.2021 | 229,30  | 229,30  | 0,00 | 97,01  | 53,78 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | 9,83   | 239,20  | 231,85  | OK |     | 24  | 0    |
| 22.01.2021 | 215,63  | 215,63  | 0,00 | 98,71  | 53,46 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 9,74   | 225,15  | 217,99  | OK |     | 24  | 0    |
| 23.01.2021 | 270,88  | 270,88  | 0,00 | 106,98 | 61,63 | 45,35 | 0,00 | 0,00 | 12,26  | 284,38  | 275,33  | OK |     | 24  | 0    |
| 24.01.2021 | 247,61  | 247,61  | 0,00 | 105,71 | 58,54 | 47,16 | 0,00 | 0,00 | 11,66  | 259,67  | 251,27  | OK |     | 24  | 0    |
| Итого:     | 7520,92 | 7520,92 |      |        |       |       |      |      | 321,14 | 7847,76 | 7616,29 |    |     | 768 | 0,17 |
| Средние:   |         |         |      | 97,99  | 55,19 | 42,80 |      |      |        |         |         |    |     |     | 0,17 |

| Дата       | Общ     | V1       | V2       | Vd      | G1       | G2       | Gподп | ВНР | ВОС | V3   |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-----|-----|------|
|            | Гкал    | м3       | м3       | м3      | т        | т        | т     | ч   | ч   | м3   |
| 23.12.2020 | 2374,98 | 85914,38 | 84280,16 | 1834,22 | 83344,65 | 83341,55 | 3,10  |     |     |      |
| 24.01.2021 | 2696,12 | 93762,14 | 91896,45 | 1965,69 | 90865,57 | 90862,46 | 3,10  |     |     |      |
| ИТОГО:     | 321,14  | 7847,76  | 7616,29  | 231,47  | 7520,92  | 7520,92  | 0,00  | 768 | 0   | 0,17 |

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Тепловая<br>заслужка |         |  |
| Qкорр =<br>хТыш      | Qi/Траб |  |

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"  
/ / А.Н. Клименко/  
Подпись      Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
/ / О.В. Малыгина/  
Подпись      Ф.И.О.



25-01-21