

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-1) Тип расходомера: ПРЭМ
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD1FC ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | VHP | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,61 | 46,1 | 34,51 | 93,2 | 90,58 | 91,58 | 90,65 | 0,02 | -0,07 | 7 | 7 | 3,125 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,1 | 45,17 | 34,93 | 86 | 83,61 | 84,26 | 83,43 | 0 | 0,18 | 7 | 7 | 2,918 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,51 | 45,12 | 35,39 | 94,1 | 91,44 | 92,4 | 91,49 | 0 | -0,05 | 7 | 7 | 3,236 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,5 | 45,23 | 35,27 | 95,8 | 93,09 | 93,94 | 93,06 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 3,283 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,45 | 44,66 | 35,79 | 95,3 | 92,62 | 93,21 | 92,36 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 3,315 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,39 | 44,16 | 36,23 | 91,5 | 88,94 | 89,51 | 88,68 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 3,223 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,75 | 44,35 | 35,4 | 102,8 | 99,96 | 100,63 | 99,7 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 3,537 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,32 | 43,82 | 36,5 | 94,4 | 91,73 | 92,31 | 91,48 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 3,346 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,94 | 42,86 | 37,08 | 78,9 | 76,69 | 77,02 | 76,33 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 2,844 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,52 | 43,01 | 36,51 | 82,7 | 80,42 | 80,82 | 80,09 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 2,934 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,6 | 43,78 | 35,82 | 86,3 | 83,9 | 84,43 | 83,66 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 3,003 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,85 | 43,81 | 36,04 | 88,9 | 86,43 | 86,97 | 86,24 | 0 | 0,19 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,81 | 43,64 | 36,17 | 94,3 | 91,68 | 92,22 | 91,44 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 3,312 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,89 | 43,59 | 36,3 | 100,6 | 97,78 | 98,47 | 97,59 | 0 | 0,19 | 7 | 7 | 3,55 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,08 | 43,75 | 36,33 | 93 | 90,4 | 90,95 | 90,15 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 3,282 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,57 | 43,61 | 35,96 | 94,2 | 91,6 | 92,13 | 91,33 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 3,292 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,8 | 43,1 | 36,7 | 87,3 | 84,9 | 85,43 | 84,65 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 3,116 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,57 | 42,85 | 36,72 | 84,1 | 81,79 | 82,17 | 81,45 | 0,01 | 0,34 | 7 | 7 | 3,002 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,81 | 42,55 | 37,26 | 83,7 | 81,38 | 81,73 | 81,02 | 0,02 | 0,36 | 7 | 7 | 3,031 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,95 | 41,89 | 38,06 | 79,2 | 76,99 | 77,28 | 76,6 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 2,927 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,43 | 42,48 | 36,95 | 86,7 | 84,29 | 84,71 | 83,98 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 3,108 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,41 | 43,24 | 37,17 | 91 | 88,46 | 88,96 | 88,19 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 3,289 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,74 | 45,71 | 43,03 | 98,7 | 95,4 | 96,57 | 95,59 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 4,104 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,03 | 47,84 | 42,19 | 108,3 | 104,56 | 105,79 | 104,66 | 0,01 | -0,1 | 7 | 7 | 4,413 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,98 | 49,17 | 44,81 | 111,7 | 107,54 | 108,87 | 107,62 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 4,821 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,47 | 49,09 | 44,38 | 112 | 107,9 | 109,33 | 108,1 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 4,792 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,33 | 48,08 | 41,25 | 119,1 | 115,06 | 116,29 | 115,01 | 0 | 0,05 | 7 | 7 | 4,749 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,24 | 49,2 | 45,04 | 120 | 115,53 | 116,83 | 115,5 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 5,207 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,83 | 51,18 | 42,65 | 121,7 | 117,18 | 118,47 | 117,03 | 0 | 0,15 | 7 | 7 | 5,001 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,43 | 48,56 | 43,87 | 110,8 | 106,81 | 108,15 | 106,94 | 0,01 | -0,13 | 7 | 7 | 4,686 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,8 | 47,69 | 44,11 | 111,2 | 107,23 | 108,51 | 107,36 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 4,73 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2997,5 | 2905,89 | 2929,9 | 2901,38 | 0,07 | 4,51 | | | 112,29 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,47 | 45,13 | 38,33 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | VHP | ВОС |
|---------------|---------|----------|----------|----------|------|---------|---------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 15292,9 | 14916,97 | 15415,06 | 15230,33 | 0,57 | -313,36 | 352,649 | 5458 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 18290,4 | 17822,86 | 18345 | 18131,71 | 0,64 | -308,85 | 464,939 | 6202 | 0 |
| Итого: | 2997,5 | 2905,89 | 2929,94 | 2901,38 | 0,07 | 4,51 | 112,29 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = | |
| Qi/Траб x | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Присянникова/
 Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 Ю.О. Мартовская/
 Подпись _____ Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD770

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,35 | 46,05 | 35,3 | 70,16 | 68,13 | 70,3 | 69,6 | 0,01 | -1,47 | 7 | 7 | 2,404 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,88 | 45,18 | 35,7 | 68,48 | 66,52 | 68,6 | 67,91 | 0 | -1,39 | 7 | 7 | 2,372 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,22 | 45,48 | 35,74 | 72,72 | 70,67 | 72,9 | 72,18 | 0 | -1,51 | 7 | 7 | 2,526 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,19 | 46,22 | 34,97 | 78 | 75,76 | 78,2 | 77,43 | 0 | -1,67 | 7 | 7 | 2,649 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,17 | 46,63 | 34,54 | 80,56 | 78,25 | 80,8 | 79,97 | 0 | -1,72 | 7 | 7 | 2,702 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,17 | 46,18 | 34,99 | 76,4 | 74,2 | 76,7 | 75,91 | 0 | -1,71 | 7 | 7 | 2,597 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,43 | 46,85 | 33,58 | 85,12 | 82,71 | 85,2 | 84,3 | 0 | -1,59 | 7 | 7 | 2,777 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,07 | 46,56 | 34,51 | 77,76 | 75,58 | 77,6 | 76,8 | 0 | -1,22 | 7 | 7 | 2,607 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,84 | 44,87 | 35,97 | 66,32 | 64,45 | 66,2 | 65,54 | 0 | -1,09 | 7 | 7 | 2,318 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,38 | 44,97 | 35,41 | 67,04 | 65,16 | 66,7 | 66,01 | 0 | -0,85 | 7 | 7 | 2,308 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,45 | 45,62 | 34,83 | 71,84 | 69,86 | 71,6 | 70,87 | 0 | -1,01 | 7 | 7 | 2,436 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,63 | 45,63 | 35 | 75,44 | 73,28 | 75,1 | 74,37 | 0 | -1,09 | 7 | 7 | 2,561 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,5 | 46,16 | 34,34 | 80,48 | 78,24 | 80,3 | 79,5 | 0 | -1,26 | 7 | 7 | 2,688 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,57 | 46,11 | 34,46 | 85,28 | 82,88 | 85 | 84,19 | 0 | -1,31 | 7 | 7 | 2,855 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,81 | 45,53 | 35,28 | 77,12 | 74,92 | 76,9 | 76,13 | 0,01 | -1,21 | 7 | 7 | 2,643 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,3 | 45,84 | 34,46 | 78,4 | 76,17 | 78,1 | 77,36 | 0 | -1,19 | 7 | 7 | 2,622 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,61 | 45,45 | 35,16 | 73,68 | 71,59 | 73,6 | 72,83 | 0 | -1,24 | 7 | 7 | 2,519 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,41 | 44,95 | 35,46 | 70,16 | 68,15 | 70 | 69,29 | 0 | -1,14 | 7 | 7 | 2,413 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,62 | 44,67 | 35,95 | 68,56 | 66,6 | 68,4 | 67,73 | 0 | -1,13 | 7 | 7 | 2,394 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,76 | 44,5 | 36,26 | 61,44 | 59,72 | 61,3 | 60,75 | 0 | -1,03 | 7 | 7 | 2,165 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,14 | 44,05 | 36,09 | 65,28 | 63,43 | 65,2 | 64,64 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 2,289 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,12 | 44,83 | 36,29 | 72,96 | 70,87 | 72,8 | 72,11 | 0 | -1,24 | 7 | 7 | 2,568 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,53 | 46,55 | 42,98 | 82,08 | 79,29 | 82 | 81,2 | 0 | -1,91 | 7 | 7 | 3,406 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,72 | 48,77 | 41,95 | 88,16 | 85,08 | 88,1 | 87,13 | 0 | -2,05 | 7 | 7 | 3,571 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,7 | 50,18 | 44,52 | 89,52 | 86,18 | 89,7 | 88,65 | 0,02 | -2,47 | 7 | 7 | 3,84 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,21 | 50,54 | 43,67 | 90,16 | 86,79 | 90,2 | 89,15 | 0 | -2,36 | 7 | 7 | 3,792 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,96 | 49,61 | 40,35 | 98,16 | 94,77 | 98,2 | 97,12 | 0 | -2,35 | 7 | 7 | 3,827 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,88 | 51,67 | 43,21 | 95,76 | 92,13 | 95,8 | 94,62 | 0 | -2,49 | 7 | 7 | 3,985 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,49 | 52,33 | 42,16 | 98,4 | 94,71 | 98,5 | 97,25 | 0 | -2,54 | 7 | 7 | 3,996 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,13 | 49,54 | 43,59 | 90,08 | 86,8 | 90,1 | 89,04 | 0 | -2,24 | 7 | 7 | 3,787 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,51 | 49,14 | 43,37 | 90,08 | 86,84 | 90,1 | 89,09 | 0 | -2,25 | 7 | 7 | 3,768 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2445,6 | 2369,73 | 2444,2 | 2418,67 | 0,04 | -48,94 | | | 89,385 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,21 | 46,79 | 37,42 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 14001,61 | 13649,93 | 12979,37 | 12810,19 | 0,24 | 839,74 | 310,439 | 5458 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 16447,21 | 16019,66 | 15423,57 | 15228,86 | 0,28 | 790,8 | 399,824 | 6202 | 0 |
| Итого: | 2445,6 | 2369,73 | 2444,2 | 2418,67 | 0,04 | -48,94 | 89,385 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Ю.О. Мартовская/
Подпись _____
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8198

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mr | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,28 | 46,05 | 34,23 | 99,42 | 96,6 | 93,1 | 92,16 | 0,02 | 4,44 | 7 | 7 | 3,306 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,78 | 43,95 | 35,83 | 89,84 | 87,33 | 84 | 83,21 | 0 | 4,12 | 7 | 7 | 3,126 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,25 | 45,1 | 35,15 | 102,21 | 99,32 | 95,7 | 94,78 | 0 | 4,54 | 7 | 7 | 3,49 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,26 | 46,45 | 33,81 | 113,27 | 110,1 | 106,1 | 105,03 | 0 | 5,07 | 7 | 7 | 3,719 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,24 | 47,19 | 33,05 | 115,97 | 112,71 | 108,5 | 107,35 | 0 | 5,36 | 7 | 7 | 3,722 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,2 | 46,17 | 34,03 | 110,11 | 107,03 | 103 | 101,99 | 0 | 5,04 | 7 | 7 | 3,636 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,52 | 47,2 | 32,32 | 123,88 | 120,47 | 116,1 | 114,87 | 0 | 5,6 | 7 | 7 | 3,892 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,06 | 46,54 | 33,52 | 113,46 | 110,29 | 106,3 | 105,23 | 0 | 5,06 | 7 | 7 | 3,693 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,69 | 43,51 | 36,18 | 88,91 | 86,43 | 83 | 82,23 | 0,01 | 4,2 | 7 | 7 | 3,124 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,33 | 44,32 | 35,01 | 96,53 | 93,88 | 90,3 | 89,49 | 0 | 4,39 | 7 | 7 | 3,284 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,43 | 45,2 | 34,23 | 101,19 | 98,42 | 94,8 | 93,86 | 0 | 4,56 | 7 | 7 | 3,366 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,69 | 46,11 | 33,58 | 107,97 | 104,94 | 101,2 | 100,23 | 0 | 4,71 | 7 | 7 | 3,523 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,64 | 45,81 | 33,83 | 114,76 | 111,57 | 107,7 | 106,63 | 0 | 4,94 | 7 | 7 | 3,771 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,73 | 46,89 | 32,84 | 121,83 | 118,45 | 114,2 | 113,02 | 0 | 5,43 | 7 | 7 | 3,886 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 79,89 | 46,01 | 33,88 | 110,21 | 107,12 | 103,1 | 102,06 | 0 | 5,06 | 7 | 7 | 3,627 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,38 | 46,05 | 33,33 | 110,94 | 107,92 | 104,1 | 103,09 | 0 | 4,83 | 7 | 7 | 3,595 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,65 | 44,77 | 34,88 | 105,93 | 103,01 | 99,4 | 98,5 | 0 | 4,51 | 7 | 7 | 3,59 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,4 | 43,5 | 35,9 | 98,3 | 95,59 | 92,4 | 91,62 | 0 | 3,97 | 7 | 7 | 3,429 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,58 | 43,9 | 35,68 | 92,82 | 90,25 | 87,1 | 86,31 | 0 | 3,94 | 7 | 7 | 3,22 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,7 | 42,74 | 36,96 | 87,6 | 85,18 | 82,1 | 81,38 | 0 | 3,8 | 7 | 7 | 3,147 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,2 | 43,05 | 36,15 | 99,88 | 97,15 | 94 | 93,17 | 0 | 3,98 | 7 | 7 | 3,509 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,17 | 45,83 | 34,34 | 106,49 | 103,49 | 100,4 | 99,42 | 0 | 4,07 | 7 | 7 | 3,553 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,47 | 50,39 | 38,08 | 118,85 | 114,91 | 111,7 | 110,37 | 0 | 4,54 | 7 | 7 | 4,377 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,76 | 53,33 | 36,43 | 135,23 | 130,56 | 127,1 | 125,4 | 0 | 5,16 | 7 | 7 | 4,759 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,69 | 56,01 | 37,68 | 145,17 | 139,82 | 136,8 | 134,82 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5,276 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,31 | 55,41 | 37,9 | 146,19 | 140,83 | 137,9 | 135,96 | 0 | 4,87 | 7 | 7 | 5,342 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,1 | 54,37 | 34,73 | 153,45 | 148,27 | 144,9 | 142,93 | 0 | 5,34 | 7 | 7 | 5,155 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 93,94 | 56,01 | 37,93 | 153,83 | 148,12 | 145,1 | 143,01 | 0 | 5,11 | 7 | 7 | 5,627 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,56 | 57,43 | 36,13 | 159,58 | 153,7 | 151 | 148,71 | 0 | 4,99 | 7 | 7 | 5,559 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,17 | 53,23 | 38,94 | 137,37 | 132,45 | 130,2 | 128,48 | 0 | 3,97 | 7 | 7 | 5,164 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,53 | 52,72 | 38,81 | 136,24 | 131,43 | 129,6 | 127,92 | 0 | 3,51 | 7 | 7 | 5,103 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3597,4 | 3487,34 | 3380,9 | 3343,23 | 0,03 | 144,11 | | | 123,57 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,24 | 47,91 | 35,33 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mr | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 15903,78 | 15512,93 | 14935,1 | 14749,92 | 0,44 | 763,01 | 355,855 | 5459 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 19501,21 | 19000,27 | 18316 | 18093,15 | 0,47 | 907,12 | 479,425 | 6203 | 0 |
| Итого: | 3597,43 | 3487,34 | 3380,9 | 3343,23 | 0,03 | 144,11 | 123,57 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова/



Подпись Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-4)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ00

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,14 | 43,86 | 36,28 | 85,93 | 83,52 | 82,4 | 81,62 | 0 | 1,9 | 7 | 7 | 3,028 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,7 | 43,03 | 36,67 | 82,24 | 79,98 | 78,9 | 78,21 | 0 | 1,77 | 7 | 7 | 2,931 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,15 | 42,97 | 37,18 | 89,54 | 87,02 | 86,1 | 85,36 | 0 | 1,66 | 7 | 7 | 3,233 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,2 | 43,17 | 37,03 | 94,17 | 91,54 | 90,4 | 89,63 | 0 | 1,91 | 7 | 7 | 3,389 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,18 | 43,46 | 36,72 | 96,43 | 93,75 | 92,8 | 91,97 | 0 | 1,78 | 7 | 7 | 3,441 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,12 | 42,92 | 37,2 | 93,74 | 91,12 | 90,2 | 89,42 | 0 | 1,7 | 7 | 7 | 3,39 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,48 | 43,73 | 35,75 | 101,64 | 98,85 | 98,2 | 97,3 | 0 | 1,55 | 7 | 7 | 3,533 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 79,97 | 43,1 | 36,87 | 92,74 | 90,17 | 89,7 | 88,88 | 0 | 1,29 | 7 | 7 | 3,32 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,51 | 41,69 | 37,82 | 75,77 | 73,67 | 73,2 | 72,63 | 0 | 1,04 | 7 | 7 | 2,786 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,17 | 42,33 | 36,84 | 81,56 | 79,34 | 78,7 | 77,98 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 2,92 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,32 | 42,57 | 36,75 | 87,28 | 84,88 | 84,2 | 83,47 | 0 | 1,41 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,61 | 43,71 | 35,9 | 93,07 | 90,47 | 89,9 | 89,16 | 0 | 1,31 | 7 | 7 | 3,245 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,6 | 43,61 | 35,99 | 98,45 | 95,74 | 95,1 | 94,28 | 0 | 1,46 | 7 | 7 | 3,443 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,71 | 43,98 | 35,73 | 105,08 | 102,19 | 101,4 | 100,5 | 0 | 1,69 | 7 | 7 | 3,65 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 79,88 | 43,27 | 36,61 | 98,2 | 95,47 | 94,6 | 93,8 | 0 | 1,67 | 7 | 7 | 3,493 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,31 | 43,39 | 35,92 | 94,75 | 92,15 | 91,2 | 90,44 | 0 | 1,71 | 7 | 7 | 3,308 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,55 | 42,97 | 36,58 | 90,47 | 87,98 | 87 | 86,23 | 0 | 1,75 | 7 | 7 | 3,217 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,28 | 42,42 | 36,86 | 85,85 | 83,5 | 82,5 | 81,78 | 0 | 1,72 | 7 | 7 | 3,078 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,4 | 42,19 | 37,21 | 78,62 | 76,46 | 75,6 | 74,95 | 0 | 1,51 | 7 | 7 | 2,84 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,53 | 41,36 | 38,17 | 76,94 | 74,81 | 73,9 | 73,33 | 0 | 1,48 | 7 | 7 | 2,853 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,07 | 42,2 | 36,87 | 84,76 | 82,46 | 81,6 | 80,87 | 0 | 1,59 | 7 | 7 | 3,038 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,14 | 43,83 | 36,31 | 95,59 | 92,88 | 92,3 | 91,48 | 0 | 1,4 | 7 | 7 | 3,37 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,47 | 46,63 | 41,84 | 105,93 | 102,39 | 102 | 100,95 | 0 | 1,44 | 7 | 7 | 4,289 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,75 | 48,64 | 41,11 | 116,17 | 112,19 | 111,1 | 109,88 | 0 | 2,31 | 7 | 7 | 4,615 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,63 | 50,29 | 43,34 | 118,19 | 113,83 | 112,7 | 111,37 | 0 | 2,46 | 7 | 7 | 4,939 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,18 | 50,29 | 42,89 | 118,44 | 114,11 | 113 | 111,64 | 0 | 2,47 | 7 | 7 | 4,9 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,1 | 49,55 | 39,55 | 129,94 | 125,56 | 124,1 | 122,69 | 0 | 2,87 | 7 | 7 | 4,969 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 93,87 | 51,1 | 42,77 | 125,92 | 121,24 | 119,7 | 118,23 | 0 | 3,01 | 7 | 7 | 5,193 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,53 | 51,72 | 41,81 | 126 | 121,35 | 119,9 | 118,38 | 0 | 2,97 | 7 | 7 | 5,08 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,1 | 49,03 | 43,07 | 115,84 | 111,7 | 110,2 | 108,95 | 0 | 2,75 | 7 | 7 | 4,813 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,49 | 48,15 | 43,34 | 119,11 | 114,9 | 113,2 | 111,98 | 0 | 2,92 | 7 | 7 | 4,983 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3058,3 | 2965,22 | 2935,8 | 2907,36 | 0 | 57,86 | | | 114,401 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,16 | 44,87 | 38,28 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 17573,08 | 17141,75 | 16176,4 | 15962,63 | 0,01 | 1179,12 | 365,983 | 5459 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 20631,44 | 20106,97 | 19112,2 | 18869,99 | 0,01 | 1236,98 | 480,384 | 6203 | 0 |
| Итого: | 3058,36 | 2965,22 | 2935,8 | 2907,36 | 0 | 57,86 | 114,401 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Подпись: /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УралЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-5 (1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6487 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,28 | 45,49 | 35,79 | 259 | 251,57 | 254,4 | 251,95 | 0,03 | -0,38 | 7 | 7 | 9,001 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,85 | 44,12 | 36,73 | 235,9 | 229,2 | 231,8 | 229,69 | 0,02 | -0,49 | 7 | 7 | 8,412 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,2 | 45,2 | 36 | 271,3 | 263,52 | 266,3 | 263,74 | 0,09 | -0,22 | 7 | 7 | 9,486 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,21 | 45,41 | 35,8 | 285,8 | 277,61 | 280,7 | 277,98 | 0,03 | -0,37 | 7 | 7 | 9,933 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,14 | 45,91 | 35,23 | 299,2 | 290,64 | 294 | 291,12 | 0,13 | -0,48 | 7 | 7 | 10,234 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,16 | 45,46 | 35,7 | 292 | 283,65 | 286,9 | 284,13 | 0,04 | -0,48 | 7 | 7 | 10,125 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,41 | 45,24 | 35,17 | 314,1 | 305,25 | 308,7 | 305,77 | 0,02 | -0,52 | 7 | 7 | 10,733 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,01 | 45,24 | 35,77 | 286,1 | 277,94 | 281 | 278,31 | 0,03 | -0,37 | 7 | 7 | 9,936 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,78 | 43,59 | 37,19 | 223,2 | 216,88 | 219,3 | 217,33 | 0,05 | -0,45 | 7 | 7 | 8,065 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,37 | 43,84 | 36,53 | 249,5 | 242,46 | 245,2 | 243,02 | 0,01 | -0,56 | 7 | 7 | 8,852 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,45 | 44,46 | 35,99 | 276 | 268,21 | 271,2 | 268,68 | 0,02 | -0,47 | 7 | 7 | 9,649 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,65 | 44,46 | 36,19 | 282,6 | 274,63 | 277,8 | 275,24 | 0,03 | -0,61 | 7 | 7 | 9,934 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,57 | 45,02 | 35,55 | 287,9 | 279,76 | 283 | 280,31 | 0,02 | -0,55 | 7 | 7 | 9,94 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,61 | 44,81 | 35,8 | 310,5 | 301,7 | 305,2 | 302,33 | 0,04 | -0,63 | 7 | 7 | 10,797 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,82 | 44,97 | 35,85 | 290,7 | 282,42 | 285,8 | 283,09 | 0,02 | -0,67 | 7 | 7 | 10,122 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,3 | 44,62 | 35,68 | 291,8 | 283,61 | 286,8 | 284,13 | 0,02 | -0,52 | 7 | 7 | 10,115 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,59 | 44,46 | 36,13 | 268,5 | 260,92 | 263,8 | 261,33 | 0,04 | -0,41 | 7 | 7 | 9,421 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,39 | 43,75 | 36,64 | 255 | 247,82 | 250,7 | 248,46 | 0,02 | -0,64 | 7 | 7 | 9,075 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,62 | 44,15 | 36,47 | 246,3 | 239,36 | 242,2 | 240 | 0,03 | -0,64 | 7 | 7 | 8,727 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,78 | 43,26 | 37,52 | 233,6 | 226,97 | 229,6 | 227,6 | 0,03 | -0,63 | 7 | 7 | 8,513 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,2 | 43,17 | 37,03 | 262,6 | 255,25 | 258,3 | 256,04 | 0,02 | -0,79 | 7 | 7 | 9,446 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,14 | 44,77 | 36,37 | 287,9 | 279,66 | 283,1 | 280,44 | 0,01 | -0,78 | 7 | 7 | 10,167 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,55 | 48,25 | 41,3 | 331,7 | 320,37 | 324,7 | 321,18 | 0,02 | -0,81 | 7 | 7 | 13,236 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,79 | 49,78 | 41,01 | 364,1 | 351,38 | 356,3 | 352,18 | 0,02 | -0,8 | 7 | 7 | 14,418 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,72 | 52,12 | 42,6 | 384,7 | 370,26 | 376 | 371,23 | 0,02 | -0,97 | 7 | 7 | 15,791 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,43 | 52,05 | 42,38 | 384,2 | 369,82 | 375,3 | 370,53 | 0,03 | -0,71 | 7 | 7 | 15,692 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,01 | 49,98 | 40,03 | 387,9 | 374,55 | 379,6 | 375,18 | 0,02 | -0,63 | 7 | 7 | 15,005 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,9 | 54,03 | 40,87 | 412,2 | 396,66 | 551,6 | 544,1 | 0,02 | -147,44 | 7 | 7 | 16,54 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,7 | 53,45 | 41,25 | 428 | 411,94 | 0 | 0 | 0,02 | 411,94 | 7 | 7 | 16,594 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,2 | 50,15 | 43,05 | 368,9 | 355,39 | 0 | 0 | 0,02 | 355,39 | 7 | 7 | 15,04 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,55 | 47,74 | 44,81 | 376 | 362,45 | 215,6 | 213,31 | 0,01 | 149,14 | 7 | 7 | 15,438 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 9447,2 | 9151,85 | 8484,9 | 8398,4 | 0,93 | 753,45 | | | 348,437 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,23 | 46,41 | 37,82 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 8886,4 | 8663,8 | 8770,2 | 8677,7 | 1,51 | -13,9 | 241,043 | 1166 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 18333,6 | 17815,65 | 17255,1 | 17076,1 | 2,44 | 739,55 | 589,48 | 1910 | 0 |
| Итого: | 9447,2 | 9151,85 | 8484,9 | 8398,4 | 0,93 | 753,45 | 348,437 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |



Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-6) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1СЕГ ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,37 | 43,91 | 37,46 | 98,81 | 95,98 | 96,43 | 95,6 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 3,596 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,96 | 43,02 | 37,94 | 94,02 | 91,33 | 91,7 | 90,88 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 3,462 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,32 | 43,61 | 37,71 | 103,87 | 100,88 | 101,35 | 100,46 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 3,805 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,3 | 44,54 | 36,76 | 109,36 | 106,21 | 106,81 | 105,84 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 3,9 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,28 | 44,79 | 36,49 | 113,76 | 110,5 | 111,17 | 110,12 | 0,01 | 0,38 | 7 | 7 | 4,03 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,27 | 44,25 | 37,02 | 109,43 | 106,26 | 106,93 | 105,94 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 3,931 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,57 | 44,95 | 35,62 | 120,44 | 117,04 | 117,86 | 116,75 | 0 | 0,29 | 7 | 7 | 4,164 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,16 | 45,31 | 35,85 | 113,06 | 109,84 | 110,6 | 109,53 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 3,936 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,86 | 42,85 | 38,01 | 90,86 | 88,28 | 88,72 | 87,95 | 0,01 | 0,33 | 7 | 7 | 3,355 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,42 | 43,41 | 37,01 | 96,33 | 93,62 | 94,12 | 93,28 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,462 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,52 | 44,63 | 35,89 | 106,73 | 103,71 | 104,37 | 103,39 | 0,02 | 0,32 | 7 | 7 | 3,723 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,72 | 45,19 | 35,53 | 109,99 | 106,84 | 107,58 | 106,56 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 3,793 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,64 | 44,99 | 35,65 | 110,2 | 107,09 | 107,79 | 106,75 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,813 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,72 | 44,91 | 35,81 | 123,69 | 120,18 | 121,01 | 119,88 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 4,3 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,9 | 45,16 | 35,74 | 115,05 | 111,77 | 112,51 | 111,39 | 0,01 | 0,38 | 7 | 7 | 3,995 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,38 | 44,64 | 35,74 | 112,75 | 109,58 | 110,28 | 109,26 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 3,913 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,67 | 44,45 | 36,22 | 111,03 | 107,86 | 108,52 | 107,53 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 3,907 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,46 | 43,43 | 37,03 | 104,78 | 101,81 | 102,36 | 101,46 | 0 | 0,35 | 7 | 7 | 3,768 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,65 | 43,64 | 37,01 | 99,35 | 96,55 | 97,03 | 96,15 | 0 | 0,4 | 7 | 7 | 3,572 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,81 | 42,92 | 37,89 | 94,07 | 91,41 | 91,83 | 91,07 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,462 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,3 | 43,2 | 37,1 | 109,54 | 106,46 | 107,04 | 106,07 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 3,948 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,19 | 44,66 | 36,53 | 116,42 | 113,09 | 113,79 | 112,7 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 4,129 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,58 | 48,34 | 41,24 | 128,73 | 124,35 | 125,32 | 123,96 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 5,134 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,94 | 49,81 | 41,13 | 137,96 | 133,12 | 134,33 | 132,77 | 0 | 0,35 | 7 | 7 | 5,48 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,83 | 51,67 | 43,16 | 141,88 | 136,54 | 137,94 | 136,24 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 5,903 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,54 | 52,01 | 42,53 | 141,8 | 136,46 | 137,99 | 136,25 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 5,808 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,18 | 50,99 | 39,19 | 149,34 | 144,17 | 145,77 | 143,99 | 0 | 0,18 | 7 | 7 | 5,655 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,07 | 51,91 | 43,16 | 149,13 | 143,47 | 145,06 | 143,23 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 6,199 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,78 | 53,5 | 41,28 | 154,46 | 148,65 | 150,4 | 148,38 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 6,144 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,37 | 50,83 | 42,54 | 140,68 | 135,55 | 136,94 | 135,29 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 5,774 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,68 | 50,44 | 42,24 | 141,71 | 136,57 | 137,97 | 136,32 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 5,773 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3649,2 | 3535,17 | 3561,5 | 3524,99 | 0,05 | 10,18 | | | 135,834 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,33 | 46,19 | 38,14 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 35855,47 | 34760,3 | 35590,5 | 35132,7 | 1,39 | -372,4 | 1115,198 | 8982 | 10 |
| 23/11/2224:00 | 39504,7 | 38295,47 | 39152,02 | 38657,69 | 1,44 | -362,22 | 1251,032 | 9726 | 10 |
| Итого: | 3649,23 | 3535,17 | 3561,52 | 3524,99 | 0,05 | 10,18 | 135,834 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Подпись _____
Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
Подпись _____
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD186

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,05 | 46,94 | 34,11 | 76,61 | 74,4 | 73,8 | 73,07 | 0 | 1,33 | 7 | 7 | 2,547 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,72 | 46,48 | 34,24 | 77,3 | 75,13 | 74,41 | 73,66 | 0 | 1,47 | 7 | 7 | 2,578 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,09 | 46,77 | 34,32 | 82,4 | 80,04 | 79,34 | 78,53 | 0 | 1,51 | 7 | 7 | 2,754 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,18 | 47,33 | 33,85 | 89,69 | 87,1 | 86,41 | 85,5 | 0 | 1,6 | 7 | 7 | 2,96 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,22 | 48,09 | 33,13 | 92,2 | 89,55 | 88,9 | 87,92 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 2,97 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,19 | 47,82 | 33,37 | 91,29 | 88,68 | 87,97 | 87,04 | 0 | 1,64 | 7 | 7 | 2,962 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,6 | 48,61 | 31,99 | 100,9 | 98,04 | 97,22 | 96,19 | 0 | 1,85 | 7 | 7 | 3,152 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,16 | 48,23 | 32,93 | 96,69 | 93,93 | 93,1 | 92,08 | 0 | 1,85 | 7 | 7 | 3,075 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,57 | 45,95 | 34,62 | 74,13 | 72,04 | 71,39 | 70,66 | 0 | 1,38 | 7 | 7 | 2,496 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,09 | 46,47 | 33,62 | 75,84 | 73,67 | 73,05 | 72,31 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 2,489 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,28 | 46,75 | 33,53 | 81,74 | 79,43 | 78,7 | 77,93 | 0 | 1,5 | 7 | 7 | 2,672 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,65 | 47,82 | 32,83 | 91,88 | 89,3 | 88,51 | 87,55 | 0 | 1,75 | 7 | 7 | 2,94 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,52 | 47,87 | 32,65 | 87,02 | 84,58 | 83,92 | 83,04 | 0 | 1,54 | 7 | 7 | 2,761 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,67 | 48,15 | 32,52 | 94,41 | 91,76 | 90,94 | 89,96 | 0 | 1,8 | 7 | 7 | 2,995 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,82 | 47,35 | 33,47 | 89,15 | 86,6 | 85,87 | 84,97 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 2,895 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,27 | 47,36 | 32,91 | 88,25 | 85,77 | 84,97 | 84,09 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 2,829 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,57 | 46,98 | 33,59 | 88,51 | 85,99 | 85,3 | 84,44 | 0 | 1,55 | 7 | 7 | 2,887 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,29 | 46,56 | 33,73 | 82,88 | 80,54 | 79,9 | 79,12 | 0 | 1,42 | 7 | 7 | 2,723 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,45 | 46,11 | 34,34 | 80,87 | 78,58 | 77,9 | 77,17 | 0 | 1,41 | 7 | 7 | 2,705 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,56 | 45,42 | 35,14 | 77,31 | 75,13 | 74,43 | 73,7 | 0 | 1,43 | 7 | 7 | 2,644 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,12 | 46,46 | 33,66 | 80,49 | 78,22 | 77,53 | 76,75 | 0 | 1,47 | 7 | 7 | 2,641 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,91 | 47,24 | 33,67 | 86,94 | 84,45 | 83,67 | 82,82 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 2,86 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,48 | 51,56 | 37,92 | 98,01 | 94,66 | 94,06 | 92,93 | 0 | 1,73 | 7 | 7 | 3,597 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,08 | 55,22 | 35,86 | 116,78 | 112,68 | 112,18 | 110,58 | 0 | 2,1 | 7 | 7 | 4,059 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,03 | 57,96 | 37,07 | 121,5 | 116,9 | 116,59 | 114,8 | 0 | 2,1 | 7 | 7 | 4,319 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,72 | 59,15 | 35,57 | 121,44 | 116,87 | 116,62 | 114,76 | 0 | 2,11 | 7 | 7 | 4,157 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,47 | 58,3 | 32,17 | 133,24 | 128,63 | 128,25 | 126,24 | 0 | 2,39 | 7 | 7 | 4,143 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,33 | 59,81 | 35,52 | 131,2 | 126,24 | 126,36 | 124,28 | 0 | 1,96 | 7 | 7 | 4,467 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,98 | 60,39 | 34,59 | 133,31 | 128,28 | 128,54 | 126,39 | 0 | 1,89 | 7 | 7 | 4,436 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,51 | 57,13 | 36,38 | 122,14 | 117,63 | 117,37 | 115,57 | 0 | 2,06 | 7 | 7 | 4,231 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,81 | 55,96 | 36,85 | 115,74 | 111,54 | 111,06 | 109,46 | 0 | 2,08 | 7 | 7 | 4,116 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2979,8 | 2886,36 | 2868,2 | 2833,51 | 0 | 52,85 | | | 99,06 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,27 | 50,07 | 34,19 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 8435,45 | 8233,63 | 8246,34 | 8127,58 | 0 | 106,05 | 147,04 | 3255 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 11415,31 | 11119,99 | 11114,6 | 10961,09 | 0 | 158,9 | 246,1 | 3999 | 1 |
| Итого: | 2979,86 | 2886,36 | 2868,26 | 2833,51 | 0 | 52,85 | 99,06 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | |
| Qi/Траб х | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК" Домоуправ

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова/

Подпись Ю.О. Мартвская
Ф.И.О. /Ю.О. Мартвская/

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
 Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-2) Тип расходомера: _____
 Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 003 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв = 7.00 °С G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x23E6 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,4 | 44,15 | 36,25 | 73,02 | 70,97 | 70,41 | 69,74 | 0 | 1,23 | 7 | 7 | 2,572 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,05 | 42,89 | 37,16 | 71,19 | 69,18 | 68,6 | 68,01 | 0 | 1,17 | 7 | 7 | 2,57 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,36 | 42,68 | 37,68 | 73,73 | 71,67 | 71,01 | 70,43 | 0 | 1,24 | 7 | 7 | 2,7 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,45 | 44,42 | 36,03 | 81,34 | 79,05 | 78,36 | 77,62 | 0 | 1,43 | 7 | 7 | 2,845 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,49 | 45,03 | 35,46 | 87,3 | 84,85 | 84,12 | 83,31 | 0 | 1,54 | 7 | 7 | 3,006 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,45 | 45,13 | 35,32 | 83,94 | 81,59 | 80,9 | 80,11 | 0 | 1,48 | 7 | 7 | 2,88 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,83 | 45,32 | 34,51 | 91,87 | 89,3 | 88,61 | 87,78 | 0 | 1,52 | 7 | 7 | 3,082 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,38 | 45,8 | 34,58 | 88,38 | 85,9 | 85,17 | 84,32 | 0 | 1,58 | 7 | 7 | 2,97 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,86 | 40,77 | 39,09 | 64,95 | 63,13 | 62,42 | 61,88 | 0 | 1,25 | 7 | 7 | 2,468 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,38 | 41,41 | 37,97 | 64,64 | 62,88 | 62,18 | 61,7 | 0 | 1,18 | 7 | 7 | 2,386 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,55 | 42,24 | 37,31 | 71,42 | 69,44 | 68,74 | 68,2 | 0 | 1,24 | 7 | 7 | 2,589 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,86 | 43,64 | 36,22 | 78,58 | 76,38 | 75,68 | 74,96 | 0 | 1,42 | 7 | 7 | 2,764 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,8 | 43,98 | 35,82 | 81,55 | 79,29 | 78,58 | 77,84 | 0 | 1,45 | 7 | 7 | 2,838 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,97 | 45,34 | 34,63 | 92,81 | 90,2 | 89,49 | 88,63 | 0 | 1,57 | 7 | 7 | 3,122 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,08 | 44,94 | 35,14 | 84,34 | 81,96 | 81,37 | 80,57 | 0 | 1,39 | 7 | 7 | 2,879 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,55 | 43,73 | 35,82 | 80,6 | 78,37 | 77,73 | 77,01 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 2,805 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,83 | 42,93 | 36,9 | 79,75 | 77,51 | 76,89 | 76,26 | 0 | 1,25 | 7 | 7 | 2,86 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,58 | 42,31 | 37,27 | 74,13 | 72,08 | 71,46 | 70,87 | 0 | 1,21 | 7 | 7 | 2,685 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,72 | 41,86 | 37,86 | 71,03 | 69,07 | 68,42 | 67,88 | 0 | 1,19 | 7 | 7 | 2,613 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,86 | 40,72 | 39,14 | 69,02 | 67,11 | 66,47 | 65,94 | 0 | 1,17 | 7 | 7 | 2,627 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,37 | 41,18 | 38,19 | 74,39 | 72,36 | 71,69 | 71,12 | 0 | 1,24 | 7 | 7 | 2,764 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,32 | 44,09 | 36,23 | 83,55 | 81,2 | 80,6 | 79,85 | 0 | 1,35 | 7 | 7 | 2,941 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,65 | 50,78 | 37,87 | 96,96 | 93,71 | 93,39 | 92,27 | 0 | 1,44 | 7 | 7 | 3,551 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,22 | 54 | 36,22 | 112,38 | 108,49 | 108,31 | 106,86 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 3,934 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,07 | 55,8 | 38,27 | 116,78 | 112,45 | 112,39 | 110,77 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 4,309 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,85 | 56,5 | 37,35 | 122,78 | 118,23 | 118,22 | 116,51 | 0 | 1,72 | 7 | 7 | 4,423 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,55 | 55,07 | 34,48 | 128,32 | 123,96 | 123,86 | 122,1 | 0 | 1,86 | 7 | 7 | 4,279 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,34 | 56,06 | 38,28 | 125,7 | 121 | 121,06 | 119,31 | 0 | 1,69 | 7 | 7 | 4,64 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,08 | 58,31 | 35,77 | 135,03 | 130,01 | 130,27 | 128,23 | 0 | 1,78 | 7 | 7 | 4,66 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,69 | 55,59 | 37,1 | 123,1 | 118,63 | 118,71 | 117,01 | 0 | 1,62 | 7 | 7 | 4,407 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,93 | 53,17 | 38,76 | 113,22 | 109,17 | 109,08 | 107,65 | 0 | 1,52 | 7 | 7 | 4,236 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2795,8 | 2709,14 | 2694,1 | 2664,74 | 0 | 44,4 | | | 99,405 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,5 | 46,76 | 36,73 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 6236,08 | 6089,09 | 5922,2 | 5854,77 | 0 | 234,32 | 144,528 | 3254 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 9031,88 | 8798,23 | 8616,39 | 8519,51 | 0 | 278,72 | 243,933 | 3998 | 1 |
| Итого: | 2795,8 | 2709,14 | 2694,19 | 2664,74 | 0 | 44,4 | 99,405 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | 0,0000 |
| Qi/Траб x | |
| Тнш | |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Просянникова/
 Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 Ю.О. Мартовская/
 Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2E18

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 24.10.2022 | 80,89 | 46,99 | 33,9 | 73,24 | 71,16 | 72,49 | 71,71 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 2,409 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,49 | 45,63 | 34,86 | 68,46 | 66,54 | 67,79 | 67,1 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,326 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,82 | 46,17 | 34,65 | 73,59 | 71,51 | 72,81 | 72,09 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 2,486 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,88 | 47,62 | 33,26 | 82,71 | 80,36 | 81,74 | 80,87 | 0 | -0,51 | 7 | 7 | 2,685 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,91 | 48,54 | 32,37 | 86,28 | 83,8 | 85,26 | 84,32 | 0 | -0,52 | 7 | 7 | 2,704 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,86 | 48,2 | 32,66 | 83,44 | 81,07 | 82,43 | 81,54 | 0 | -0,47 | 7 | 7 | 2,644 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,24 | 48,84 | 31,4 | 96,72 | 94 | 95,43 | 94,41 | 0 | -0,41 | 7 | 7 | 2,966 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,81 | 48,56 | 32,25 | 87,66 | 85,14 | 86,54 | 85,57 | 0 | -0,43 | 7 | 7 | 2,715 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,38 | 45,21 | 35,17 | 66,3 | 64,41 | 65,58 | 64,95 | 0 | -0,54 | 7 | 7 | 2,271 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,91 | 45,6 | 34,31 | 70,17 | 68,23 | 69,39 | 68,7 | 0 | -0,47 | 7 | 7 | 2,352 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,06 | 46,71 | 33,35 | 76,95 | 74,81 | 76,02 | 75,27 | 0 | -0,46 | 7 | 7 | 2,502 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,29 | 46,61 | 33,68 | 78,28 | 76,07 | 77,35 | 76,62 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 2,573 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,23 | 47,39 | 32,84 | 80,04 | 77,8 | 79,12 | 78,3 | 0 | -0,5 | 7 | 7 | 2,563 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,34 | 47,65 | 32,69 | 87,56 | 85,07 | 86,47 | 85,58 | 0 | -0,51 | 7 | 7 | 2,791 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,51 | 47,57 | 32,94 | 80,4 | 78,1 | 79,44 | 78,6 | 0 | -0,5 | 7 | 7 | 2,57 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,95 | 47,32 | 32,63 | 76,61 | 74,44 | 75,73 | 74,97 | 0 | -0,53 | 7 | 7 | 2,436 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,3 | 48,71 | 31,59 | 83,43 | 81,09 | 82,42 | 81,52 | 0 | -0,43 | 7 | 7 | 2,569 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,11 | 49,07 | 31,04 | 86,16 | 83,72 | 85,08 | 84,11 | 0 | -0,39 | 7 | 7 | 2,609 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,18 | 46,22 | 33,96 | 69,17 | 67,22 | 68,42 | 67,7 | 0 | -0,48 | 7 | 7 | 2,29 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,28 | 44,92 | 35,36 | 64,18 | 62,42 | 63,51 | 62,94 | 0 | -0,52 | 7 | 7 | 2,214 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,83 | 45,55 | 34,28 | 69,91 | 67,99 | 69,13 | 68,42 | 0 | -0,43 | 7 | 7 | 2,34 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,61 | 47,45 | 33,16 | 77,25 | 75,08 | 76,33 | 75,54 | 0 | -0,46 | 7 | 7 | 2,499 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,18 | 55,68 | 33,5 | 101,05 | 97,61 | 99,3 | 97,87 | 0 | -0,26 | 7 | 7 | 3,277 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,65 | 60,11 | 30,54 | 121,49 | 117,27 | 119,37 | 117,37 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 3,583 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,6 | 62,43 | 32,17 | 126,99 | 122,23 | 124,47 | 122,26 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 3,941 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,19 | 60,3 | 33,89 | 118,82 | 114,39 | 116,39 | 114,45 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 3,858 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,9 | 58,77 | 31,13 | 121,56 | 117,39 | 119,34 | 117,44 | 0 | -0,05 | 7 | 7 | 3,658 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,78 | 59,73 | 35,05 | 123,2 | 118,56 | 120,33 | 118,37 | 0 | 0,19 | 7 | 7 | 4,138 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,4 | 61,11 | 33,29 | 128,63 | 123,82 | 125,69 | 123,49 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 4,12 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,97 | 57,25 | 35,72 | 111,81 | 107,75 | 109,23 | 107,53 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 3,798 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,32 | 56,17 | 36,15 | 107,69 | 103,8 | 105,18 | 103,65 | 0 | 0,15 | 7 | 7 | 3,751 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2779,7 | 2692,85 | 2737,7 | 2703,26 | 0 | -10,41 | | | 89,638 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,93 | 50,58 | 33,34 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| 23/10/2224:00 | 6537,18 | 6382,45 | 6254,68 | 6177,17 | 0 | 205,28 | 135,912 | 3254 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 9316,93 | 9075,3 | 8992,46 | 8880,43 | 0 | 194,87 | 225,55 | 3998 | 1 |
| Итого: | 2779,75 | 2692,85 | 2737,78 | 2703,26 | 0 | -10,41 | 89,638 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | 0,0000 |
| Qi/Траб х Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 004

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°С

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хБ4D1

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,63 | 45,06 | 35,57 | 79,01 | 76,78 | 77,62 | 76,87 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,744 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,35 | 44,74 | 35,61 | 83,08 | 80,74 | 81,64 | 80,88 | 0 | -0,14 | 7 | 7 | 2,886 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,59 | 45 | 35,59 | 81,37 | 79,09 | 80 | 79,24 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 2,823 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,67 | 46,46 | 34,21 | 89,98 | 87,42 | 88,47 | 87,59 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 3,004 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,73 | 47,37 | 33,36 | 95,93 | 93,21 | 94,27 | 93,27 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 3,106 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,67 | 46,55 | 34,12 | 91,83 | 89,2 | 90,14 | 89,23 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 3,035 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,08 | 47,9 | 32,18 | 103,46 | 100,58 | 101,68 | 100,58 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3,248 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,69 | 47,89 | 32,8 | 101,15 | 98,32 | 99,68 | 98,58 | 0 | -0,26 | 7 | 7 | 3,21 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,32 | 45,61 | 34,71 | 87,39 | 84,95 | 85,88 | 85,04 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,96 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,8 | 44,41 | 35,39 | 84,99 | 82,67 | 83,59 | 82,82 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 2,941 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,88 | 44,68 | 35,2 | 84,17 | 81,82 | 82,75 | 82 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 2,895 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,14 | 45,39 | 34,75 | 88,51 | 86 | 86,98 | 86,13 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 3,002 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,1 | 45,72 | 34,38 | 92,12 | 89,54 | 90,49 | 89,67 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 3,084 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,1 | 44,35 | 35,75 | 84,91 | 82,52 | 83,3 | 82,52 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,956 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,3 | 44,6 | 35,7 | 85,87 | 83,44 | 84,27 | 83,5 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 2,989 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,84 | 45,47 | 34,37 | 92,3 | 89,76 | 90,48 | 89,59 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 3,102 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,14 | 45,37 | 34,77 | 92,38 | 89,82 | 90,37 | 89,48 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,125 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,9 | 45 | 34,9 | 86,78 | 84,35 | 84,92 | 84,14 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 2,952 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,05 | 45,39 | 34,66 | 86,25 | 83,85 | 84,42 | 83,63 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 2,919 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,22 | 44,6 | 35,62 | 85,13 | 82,71 | 83,22 | 82,42 | 0 | 0,29 | 7 | 7 | 2,955 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,77 | 44,18 | 35,59 | 89,56 | 87,06 | 87,53 | 86,73 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,46 | 46,07 | 34,39 | 90,06 | 87,54 | 88,07 | 87,21 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 3,019 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,91 | 51,51 | 37,4 | 100,65 | 97,26 | 98,04 | 96,84 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 3,643 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,44 | 54,72 | 35,72 | 119,28 | 115,16 | 116,17 | 114,54 | 0 | 0,62 | 7 | 7 | 4,124 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,36 | 58,87 | 35,49 | 125,62 | 120,95 | 122,15 | 120,19 | 0 | 0,76 | 7 | 7 | 4,281 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,1 | 59,23 | 34,87 | 131,3 | 126,41 | 127,72 | 125,65 | 0 | 0,76 | 7 | 7 | 4,406 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,82 | 58,42 | 31,4 | 143,16 | 138,27 | 139,56 | 137,34 | 0 | 0,93 | 7 | 7 | 4,341 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,64 | 59,88 | 34,76 | 137,52 | 132,35 | 134,27 | 132,04 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 4,584 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,32 | 62,3 | 32,02 | 147,28 | 141,78 | 144,04 | 141,47 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 4,543 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,85 | 57,37 | 35,48 | 127,12 | 122,48 | 124,36 | 122,4 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 4,267 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,2 | 56,32 | 35,88 | 123,26 | 118,84 | 120,46 | 118,7 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 4,267 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3111,4 | 3014,87 | 3046,5 | 3010,29 | 0 | 4,58 | | | 104,525 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,77 | 49,04 | 34,73 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 5900,28 | 5759,64 | 5806 | 5739,98 | 0 | 19,66 | 141,054 | 3253 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 9011,7 | 8774,51 | 8852,54 | 8750,27 | 0 | 24,24 | 245,579 | 3997 | 1 |
| Итого: | 3111,42 | 3014,87 | 3046,54 | 3010,29 | 0 | 4,58 | 104,525 | 744 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш

0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О. Мартовская /
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5802

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mr | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,8 | 45,26 | 36,54 | 187,4 | 181,96 | 191,4 | 189,56 | 0 | -7,6 | 7 | 7 | 6,645 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,38 | 44,04 | 37,34 | 172,8 | 167,8 | 176,5 | 174,89 | 0 | -7,09 | 7 | 7 | 6,261 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,7 | 44,69 | 37,01 | 192,7 | 187,1 | 196,8 | 194,96 | 0 | -7,86 | 7 | 7 | 6,924 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,69 | 45,82 | 35,87 | 213 | 206,83 | 217,4 | 215,26 | 0 | -8,43 | 7 | 7 | 7,416 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,65 | 46,48 | 35,17 | 219,8 | 213,44 | 224,3 | 222,03 | 0,02 | -8,59 | 7 | 7 | 7,505 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,64 | 46,12 | 35,52 | 212,4 | 206,25 | 216,7 | 214,53 | 0 | -8,28 | 7 | 7 | 7,324 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,88 | 46,48 | 34,4 | 237 | 230,24 | 241,7 | 239,26 | 0 | -9,02 | 7 | 7 | 7,916 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,52 | 45,57 | 35,95 | 202,2 | 196,34 | 206,4 | 204,38 | 0,01 | -8,04 | 7 | 7 | 7,052 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,36 | 43,6 | 37,76 | 163,1 | 158,42 | 166,5 | 165 | 0 | -6,58 | 7 | 7 | 5,981 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,9 | 44,85 | 36,05 | 186,4 | 181,1 | 190,3 | 188,52 | 0 | -7,42 | 7 | 7 | 6,527 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,98 | 45,18 | 35,8 | 197,1 | 191,47 | 201 | 199,08 | 0 | -7,61 | 7 | 7 | 6,85 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,16 | 45,4 | 35,76 | 210 | 203,97 | 214,3 | 212,22 | 0 | -8,25 | 7 | 7 | 7,288 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 81,04 | 45,72 | 35,32 | 212,2 | 206,13 | 216,4 | 214,3 | 0 | -8,17 | 7 | 7 | 7,28 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 81,06 | 45,91 | 35,15 | 234 | 227,33 | 238,6 | 236,23 | 0 | -8,9 | 7 | 7 | 7,987 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,31 | 44,98 | 36,33 | 209,3 | 203,32 | 213,6 | 211,57 | 0 | -8,25 | 7 | 7 | 7,383 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,78 | 45,12 | 35,66 | 212,1 | 206,07 | 216,3 | 214,24 | 0 | -8,17 | 7 | 7 | 7,348 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,15 | 44,3 | 36,85 | 194,1 | 188,54 | 198 | 196,17 | 0,01 | -7,63 | 7 | 7 | 6,942 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,93 | 43,51 | 37,42 | 189,9 | 184,49 | 193,7 | 191,98 | 0 | -7,49 | 7 | 7 | 6,898 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,18 | 43,35 | 37,83 | 178,6 | 173,51 | 182,2 | 180,6 | 0 | -7,09 | 7 | 7 | 6,559 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,33 | 43,02 | 38,31 | 172 | 167,05 | 175,3 | 173,8 | 0 | -6,75 | 7 | 7 | 6,395 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,61 | 43,48 | 37,13 | 198,8 | 193,18 | 202,5 | 200,69 | 0 | -7,51 | 7 | 7 | 7,17 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,7 | 44,94 | 36,76 | 211,8 | 205,67 | 216 | 213,94 | 0 | -8,27 | 7 | 7 | 7,557 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,2 | 49,1 | 41,1 | 243,7 | 235,29 | 249 | 246,19 | 0 | -10,9 | 7 | 7 | 9,675 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,25 | 51,79 | 39,46 | 275 | 265,34 | 280,6 | 277,08 | 0 | -11,74 | 7 | 7 | 10,477 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,29 | 53,53 | 41,76 | 277,8 | 267,24 | 283,8 | 280,01 | 0 | -12,77 | 7 | 7 | 11,171 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,78 | 52,75 | 42,03 | 267,7 | 257,64 | 273,6 | 270,06 | 0 | -12,42 | 7 | 7 | 10,841 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,46 | 51,09 | 39,37 | 275,5 | 265,93 | 280,9 | 277,49 | 0 | -11,56 | 7 | 7 | 10,472 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,4 | 53,54 | 41,86 | 289,6 | 278,59 | 295,7 | 291,76 | 0 | -13,17 | 7 | 7 | 11,671 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 95,04 | 56,08 | 38,96 | 309,7 | 297,98 | 315,8 | 311,2 | 0 | -13,22 | 7 | 7 | 11,626 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,63 | 51,47 | 42,16 | 258,1 | 248,56 | 263,7 | 260,44 | 0,01 | -11,88 | 7 | 7 | 10,484 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 93,02 | 51,33 | 41,69 | 264,8 | 255,17 | 270,4 | 267,05 | 0 | -11,88 | 7 | 7 | 10,646 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6868,6 | 6651,95 | 7009,4 | 6934,49 | 0,05 | -282,54 | | | 252,271 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,73 | 47,04 | 37,68 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mr | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 40126 | 39098,68 | 40669,4 | 40081,42 | 0,36 | -982,74 | 796,269 | 5463 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 46994,6 | 45750,63 | 47678,8 | 47015,91 | 0,41 | -1265,28 | 1048,54 | 6207 | 0 |
| Итого: | 6868,6 | 6651,95 | 7009,4 | 6934,49 | 0,05 | -282,54 | 252,271 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская
/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-2Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хв66А ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,35 | 46,83 | 34,52 | 204,3 | 198,44 | 197,9 | 195,85 | 0 | 2,59 | 7 | 7 | 6,85 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,91 | 46,44 | 34,47 | 189,3 | 183,92 | 183,4 | 181,54 | 0 | 2,38 | 7 | 7 | 6,337 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,25 | 46,88 | 34,37 | 215,3 | 209,14 | 208,5 | 206,36 | 0 | 2,78 | 7 | 7 | 7,183 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,22 | 47,32 | 33,9 | 230,5 | 223,88 | 223,4 | 221,05 | 0 | 2,83 | 7 | 7 | 7,587 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,2 | 47,85 | 33,35 | 234,9 | 228,18 | 227,8 | 225,36 | 0,01 | 2,82 | 7 | 7 | 7,606 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,18 | 47,13 | 34,05 | 234,1 | 227,41 | 226,8 | 224,45 | 0 | 2,96 | 7 | 7 | 7,742 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,43 | 47,65 | 32,78 | 256,4 | 249,17 | 248,7 | 246,05 | 0 | 3,12 | 7 | 7 | 8,166 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,08 | 47,03 | 34,05 | 223,7 | 217,32 | 216,9 | 214,65 | 0,01 | 2,67 | 7 | 7 | 7,397 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,89 | 45,68 | 35,21 | 178,7 | 173,61 | 173,3 | 171,59 | 0,01 | 2,02 | 7 | 7 | 6,11 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,41 | 46,38 | 34,03 | 206,9 | 201,09 | 200,8 | 198,75 | 0 | 2,34 | 7 | 7 | 6,84 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,51 | 46,45 | 34,06 | 219,9 | 213,69 | 213,3 | 211,14 | 0 | 2,55 | 7 | 7 | 7,276 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,68 | 47,2 | 33,48 | 229 | 222,51 | 222,1 | 219,8 | 0 | 2,71 | 7 | 7 | 7,448 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,58 | 47,19 | 33,39 | 233,2 | 226,63 | 226,1 | 223,74 | 0 | 2,89 | 7 | 7 | 7,561 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,6 | 47,07 | 33,53 | 248,2 | 241,18 | 240,6 | 238,08 | 0 | 3,1 | 7 | 7 | 8,079 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,86 | 47,03 | 33,83 | 231,3 | 224,72 | 224,3 | 221,97 | 0 | 2,75 | 7 | 7 | 7,597 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,31 | 46,92 | 33,39 | 229,2 | 222,77 | 222,4 | 220,11 | 0 | 2,66 | 7 | 7 | 7,434 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,65 | 46,83 | 33,82 | 218,5 | 212,31 | 211,9 | 209,74 | 0 | 2,57 | 7 | 7 | 7,177 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,44 | 46,33 | 34,11 | 210 | 204,08 | 203,8 | 201,74 | 0 | 2,34 | 7 | 7 | 6,958 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,68 | 46,03 | 34,65 | 198,8 | 193,17 | 193 | 191,07 | 0 | 2,1 | 7 | 7 | 6,691 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,83 | 45,94 | 34,89 | 191,2 | 185,77 | 185,5 | 183,69 | 0 | 2,08 | 7 | 7 | 6,478 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,17 | 45,82 | 34,35 | 215,3 | 209,26 | 209 | 206,96 | 0 | 2,3 | 7 | 7 | 7,183 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,19 | 46,61 | 34,58 | 227,8 | 221,25 | 221 | 218,78 | 0 | 2,47 | 7 | 7 | 7,645 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,65 | 50,32 | 39,33 | 248,2 | 239,72 | 239,6 | 236,76 | 0,16 | 2,96 | 7 | 7 | 9,434 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,72 | 52,26 | 38,46 | 274,8 | 265,21 | 265,4 | 262,04 | 0 | 3,17 | 7 | 7 | 10,207 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,77 | 53,49 | 41,28 | 275,9 | 265,51 | 266,2 | 262,66 | 0,01 | 2,85 | 7 | 7 | 10,976 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,24 | 53,21 | 41,03 | 269,5 | 259,48 | 260 | 256,57 | 0 | 2,91 | 7 | 7 | 10,661 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,96 | 51,39 | 38,57 | 276,8 | 267,27 | 267,6 | 264,3 | 0 | 2,97 | 7 | 7 | 10,318 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,9 | 53,32 | 41,58 | 291,8 | 280,79 | 281,5 | 277,8 | 0,01 | 2,99 | 7 | 7 | 11,694 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,54 | 55,4 | 39,14 | 301,7 | 290,41 | 291,7 | 287,55 | 0,04 | 2,86 | 7 | 7 | 11,387 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,12 | 52,29 | 40,83 | 267,7 | 257,94 | 258,4 | 255,09 | 0,01 | 2,85 | 7 | 7 | 10,548 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,51 | 51,33 | 41,18 | 266,3 | 256,68 | 256,9 | 253,74 | 0,04 | 2,94 | 7 | 7 | 10,582 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 7299,2 | 7072,51 | 7067,8 | 6988,98 | 0,3 | 83,53 | | | 255,152 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,25 | 48,43 | 35,81 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 19101,6 | 18641,33 | 18671 | 18422,52 | 1,18 | 218,81 | 378,218 | 3591 | 239 |
| 23/11/2224:00 | 26400,8 | 25713,84 | 25738,8 | 25411,5 | 1,48 | 302,34 | 633,37 | 4335 | 239 |
| Итого: | 7299,2 | 7072,51 | 7067,8 | 6988,98 | 0,3 | 83,53 | 255,152 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"

 Подпись _____
 Ф.И.О. Е.А. Просянникова/

Представитель теплоснабж. организации

 Подпись Ю.О. Мартвская/
 Ф.И.О. /Ю.О. Мартвская/



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-1)Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВВА6

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,35 | 45,29 | 36,06 | 221,17 | 214,81 | 206,21 | 204,24 | 0 | 10,57 | 7 | 7 | 7,744 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,91 | 44,4 | 36,51 | 199,22 | 193,55 | 186,03 | 184,31 | 0,01 | 9,24 | 7 | 7 | 7,063 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,27 | 44,74 | 36,53 | 225,13 | 218,66 | 209,73 | 207,8 | 0 | 10,86 | 7 | 7 | 7,986 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,28 | 45,63 | 35,65 | 247,14 | 240,03 | 230,09 | 227,85 | 0 | 12,18 | 7 | 7 | 8,555 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,29 | 48,76 | 32,53 | 264,26 | 256,67 | 246,22 | 243,48 | 0 | 13,19 | 7 | 7 | 8,349 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,27 | 50,01 | 31,26 | 263,19 | 255,66 | 245,72 | 242,85 | 0 | 12,81 | 7 | 7 | 7,991 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,51 | 46,89 | 33,62 | 273,63 | 265,92 | 254,77 | 252,15 | 0 | 13,77 | 7 | 7 | 8,938 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,11 | 45,43 | 35,68 | 230,46 | 223,89 | 214,88 | 212,81 | 0 | 11,08 | 7 | 7 | 7,982 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,93 | 47,68 | 33,25 | 201,16 | 195,42 | 188,5 | 186,49 | 0,01 | 8,93 | 7 | 7 | 6,495 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,48 | 46,84 | 33,64 | 224,2 | 217,89 | 209,69 | 207,55 | 0 | 10,34 | 7 | 7 | 7,331 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,55 | 44,48 | 36,07 | 218,8 | 212,63 | 204,27 | 202,38 | 0 | 10,25 | 7 | 7 | 7,666 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,75 | 44,75 | 36 | 232,41 | 225,79 | 216,79 | 214,75 | 0 | 11,04 | 7 | 7 | 8,128 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,64 | 45,05 | 35,59 | 237,51 | 230,79 | 221,52 | 219,39 | 0 | 11,4 | 7 | 7 | 8,207 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,67 | 47,01 | 33,66 | 268,19 | 260,59 | 250,1 | 247,51 | 0,01 | 13,08 | 7 | 7 | 8,771 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,93 | 48,03 | 32,9 | 256,99 | 249,68 | 239,84 | 237,24 | 0 | 12,44 | 7 | 7 | 8,212 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,39 | 44,67 | 35,72 | 238,66 | 231,93 | 222,38 | 220,31 | 0 | 11,62 | 7 | 7 | 8,28 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,68 | 44,81 | 35,87 | 223,57 | 217,26 | 208,52 | 206,57 | 0 | 10,69 | 7 | 7 | 7,794 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,31 | 44,32 | 35,99 | 214,16 | 208,15 | 199,83 | 197,96 | 0 | 10,19 | 7 | 7 | 7,489 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,51 | 43,86 | 36,65 | 204,77 | 198,97 | 191,16 | 189,41 | 0 | 9,56 | 7 | 7 | 7,29 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,62 | 42,86 | 37,76 | 191,98 | 186,55 | 179,3 | 177,78 | 0 | 8,77 | 7 | 7 | 7,042 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,06 | 43,31 | 36,75 | 215,54 | 209,5 | 201,02 | 199,24 | 0 | 10,26 | 7 | 7 | 7,695 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,02 | 45 | 36,02 | 235,95 | 229,21 | 219,82 | 217,72 | 0 | 11,49 | 7 | 7 | 8,256 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,5 | 49,58 | 39,92 | 274,3 | 264,96 | 254,16 | 251,23 | 0 | 13,73 | 7 | 7 | 10,583 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,69 | 51,7 | 38,99 | 305,27 | 294,65 | 282,64 | 279,12 | 0 | 15,53 | 7 | 7 | 11,498 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,64 | 53,44 | 41,2 | 321,32 | 309,23 | 296,34 | 292,41 | 0 | 16,82 | 7 | 7 | 12,753 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,21 | 52,32 | 41,89 | 308,48 | 297 | 284,55 | 280,93 | 0,01 | 16,07 | 7 | 7 | 12,456 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,93 | 50,97 | 38,96 | 322,86 | 311,78 | 298,33 | 294,71 | 0,01 | 17,07 | 7 | 7 | 12,157 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,84 | 52,56 | 42,28 | 328,72 | 316,35 | 302,79 | 298,91 | 0 | 17,44 | 7 | 7 | 13,394 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,52 | 54,56 | 39,96 | 345,57 | 332,64 | 318,7 | 314,29 | 0 | 18,35 | 7 | 7 | 13,311 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,09 | 50,08 | 43,01 | 286,11 | 275,68 | 263,81 | 260,7 | 0,04 | 14,98 | 7 | 7 | 11,868 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,51 | 50,14 | 42,37 | 294,46 | 283,84 | 271,61 | 268,41 | 0 | 15,43 | 7 | 7 | 12,039 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 7875,1 | 7629,68 | 7319,3 | 7240,5 | 0,09 | 389,18 | | | 283,323 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,24 | 47,39 | 36,84 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 18729,15 | 18275,81 | 17669,51 | 17434,8 | 0,1 | 841,01 | 376,116 | 2767 | 4 |
| 23/11/2224:00 | 26604,33 | 25905,49 | 24988,83 | 24675,3 | 0,19 | 1230,19 | 659,439 | 3511 | 4 |
| Итого: | 7875,18 | 7629,68 | 7319,32 | 7240,5 | 0,09 | 389,18 | 283,323 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | 0,0000 |
| Qi/Траб х Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-2Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х32А4 ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------|----|
| 24.10.2022 | 81,18 | 46,87 | 34,31 | 209,3 | 203,31 | 201,2 | 199,15 | 0,01 | 4,16 | 7 | 7 | 6,974 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,73 | 46,18 | 34,55 | 190,6 | 185,18 | 183,1 | 181,28 | 0 | 3,9 | 7 | 7 | 6,396 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,09 | 46,93 | 34,16 | 215,8 | 209,62 | 207,2 | 205,06 | 0 | 4,56 | 7 | 7 | 7,161 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,13 | 47,81 | 33,32 | 235,5 | 228,76 | 226,1 | 223,67 | 0 | 5,09 | 7 | 7 | 7,622 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,12 | 48,25 | 32,87 | 239,9 | 233,01 | 230,5 | 227,99 | 0 | 5,02 | 7 | 7 | 7,655 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,08 | 47,67 | 33,41 | 230,8 | 224,21 | 221,7 | 219,33 | 0 | 4,88 | 7 | 7 | 7,493 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,36 | 48,26 | 32,1 | 254,3 | 247,16 | 244,4 | 241,72 | 0 | 5,44 | 7 | 7 | 7,931 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,96 | 47,8 | 33,16 | 227 | 220,55 | 218,2 | 215,85 | 0 | 4,7 | 7 | 7 | 7,311 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,73 | 45,55 | 35,18 | 179,2 | 174,13 | 172,3 | 170,64 | 0 | 3,49 | 7 | 7 | 6,124 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,3 | 46,34 | 33,96 | 200,1 | 194,49 | 192,5 | 190,56 | 0 | 3,93 | 7 | 7 | 6,602 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,39 | 47,05 | 33,34 | 214,5 | 208,46 | 206,4 | 204,26 | 0 | 4,2 | 7 | 7 | 6,947 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,59 | 47,49 | 33,1 | 236,1 | 229,41 | 227,1 | 224,71 | 0 | 4,7 | 7 | 7 | 7,593 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,49 | 47,76 | 32,73 | 236,7 | 230,03 | 227,7 | 225,27 | 0 | 4,76 | 7 | 7 | 7,525 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,54 | 48,13 | 32,41 | 266,4 | 258,86 | 256,1 | 253,31 | 0 | 5,55 | 7 | 7 | 8,388 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,76 | 46,9 | 33,86 | 228,2 | 221,71 | 219,4 | 217,13 | 0 | 4,58 | 7 | 7 | 7,503 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,23 | 46,79 | 33,44 | 233 | 226,47 | 224,1 | 221,83 | 0 | 4,64 | 7 | 7 | 7,57 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,5 | 46,5 | 34 | 212,3 | 206,32 | 204,5 | 202,43 | 0 | 3,89 | 7 | 7 | 7,013 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,14 | 45,84 | 34,3 | 203,4 | 197,69 | 195,8 | 193,87 | 0,17 | 3,82 | 7 | 7 | 6,777 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,31 | 45,59 | 34,72 | 196,7 | 191,18 | 189,5 | 187,65 | 0,01 | 3,53 | 7 | 7 | 6,635 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,44 | 45,42 | 35,02 | 187,5 | 182,19 | 180,6 | 178,88 | 0 | 3,31 | 7 | 7 | 6,379 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,89 | 45,94 | 33,95 | 217,6 | 211,55 | 209,6 | 207,52 | 0 | 4,03 | 7 | 7 | 7,181 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,88 | 47,14 | 33,74 | 234,6 | 227,91 | 225,9 | 223,54 | 0 | 4,37 | 7 | 7 | 7,688 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,29 | 50,71 | 38,58 | 266 | 257,01 | 254,8 | 251,73 | 0 | 5,28 | 7 | 7 | 9,921 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,54 | 52,66 | 37,88 | 293,9 | 283,71 | 281,3 | 277,69 | 0 | 6,02 | 7 | 7 | 10,754 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,43 | 54,01 | 40,42 | 294,9 | 283,88 | 281,4 | 277,58 | 0 | 6,3 | 7 | 7 | 11,485 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,99 | 52,43 | 41,56 | 277,3 | 267,02 | 264,7 | 261,34 | 0 | 5,68 | 7 | 7 | 11,107 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,76 | 51,69 | 38,07 | 295,2 | 285,09 | 282,4 | 278,88 | 0 | 6,21 | 7 | 7 | 10,861 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,65 | 53,29 | 41,36 | 298,9 | 287,67 | 285,8 | 282,01 | 0 | 5,66 | 7 | 7 | 11,913 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,33 | 55,09 | 39,24 | 311,6 | 299,96 | 298,1 | 293,93 | 0 | 6,03 | 7 | 7 | 11,788 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,91 | 51,93 | 40,98 | 271,8 | 261,93 | 259,9 | 256,62 | 0 | 5,31 | 7 | 7 | 10,747 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,31 | 50,43 | 41,88 | 266,9 | 257,29 | 255,2 | 252,17 | 0 | 5,12 | 7 | 7 | 10,784 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 7426 | 7195,76 | 7127,5 | 7047,6 | 0,19 | 148,16 | | | 257,828 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,06 | 48,53 | 35,53 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
| 23/10/2224:00 | 22043,2 | 21511,04 | 21507,9 | 21188,63 | 0,51 | 322,41 | 370,217 | 2770 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 29469,2 | 28706,8 | 28635,4 | 28236,23 | 0,7 | 470,57 | 628,045 | 3514 | 0 |
| Итого: | 7426 | 7195,76 | 7127,5 | 7047,6 | 0,19 | 148,16 | 257,828 | 744 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)
 Qкorr =
 Qi/Траб х
 Тнш 0,0000

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Подпись _____
 Ф.И.О. Е.А. Просянникова/

Представитель теплоснабж. организации
 Подпись _____
 Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E25

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,18 | 43,21 | 36,97 | 100,62 | 97,8 | 98,14 | 97,3 | 0 | 0,5 | 7 | 7 | 3,612 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,75 | 41,85 | 37,9 | 92,76 | 90,15 | 90,33 | 89,59 | 0 | 0,56 | 7 | 7 | 3,415 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,15 | 42,36 | 37,79 | 102,56 | 99,71 | 99,95 | 99,13 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 3,766 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,27 | 43,53 | 36,74 | 111,48 | 108,34 | 108,63 | 107,66 | 0 | 0,68 | 7 | 7 | 3,978 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,24 | 43,71 | 36,53 | 115 | 111,77 | 112,04 | 111,06 | 0 | 0,71 | 7 | 7 | 4,08 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,21 | 43,48 | 36,73 | 108,45 | 105,41 | 105,68 | 104,78 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 3,871 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,62 | 43,65 | 35,97 | 122,77 | 119,36 | 119,75 | 118,66 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 4,291 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,02 | 43,55 | 36,47 | 106,34 | 103,34 | 103,6 | 102,67 | 0 | 0,67 | 7 | 7 | 3,766 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,61 | 41,39 | 38,22 | 89,21 | 86,74 | 86,77 | 86,04 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 3,313 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,24 | 42,03 | 37,21 | 96,18 | 93,54 | 93,62 | 92,88 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 3,48 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,36 | 42,79 | 36,57 | 102,73 | 99,9 | 100,12 | 99,3 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 3,651 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,67 | 43,03 | 36,64 | 109,73 | 106,71 | 106,97 | 106,02 | 0 | 0,69 | 7 | 7 | 3,908 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,61 | 43,21 | 36,4 | 110,11 | 107,05 | 107,32 | 106,34 | 0 | 0,71 | 7 | 7 | 3,892 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,72 | 43,41 | 36,31 | 117,84 | 114,55 | 115,01 | 113,98 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 4,157 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 79,84 | 42,98 | 36,86 | 109,06 | 106,04 | 106,39 | 105,46 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 3,907 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,32 | 42,53 | 36,79 | 107,24 | 104,29 | 104,6 | 103,71 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 3,837 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,55 | 42,43 | 37,12 | 105,22 | 102,32 | 102,56 | 101,73 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 3,8 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,37 | 42,21 | 37,16 | 103 | 100,17 | 100,36 | 99,54 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 3,721 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,52 | 42,18 | 37,34 | 102,21 | 99,4 | 99,58 | 98,78 | 0 | 0,62 | 7 | 7 | 3,708 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,61 | 41,58 | 38,03 | 94,13 | 91,51 | 91,64 | 90,88 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 3,475 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,27 | 42,02 | 37,25 | 107,92 | 104,95 | 105,21 | 104,35 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 3,904 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,13 | 43,93 | 36,2 | 120,57 | 117,2 | 117,67 | 116,63 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 4,239 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,41 | 48,16 | 40,25 | 136,52 | 131,95 | 133,02 | 131,57 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 5,312 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,99 | 49,74 | 40,25 | 148,08 | 143,01 | 144,38 | 142,7 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 5,759 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,77 | 51,94 | 41,83 | 152,45 | 146,79 | 148,49 | 146,62 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 6,146 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,64 | 52,09 | 41,55 | 148,8 | 143,31 | 145,05 | 143,21 | 0 | 0,1 | 7 | 7 | 5,961 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,28 | 50,08 | 39,2 | 156,22 | 150,91 | 152,56 | 150,77 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 5,92 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,09 | 52,24 | 41,85 | 161,5 | 155,48 | 157,24 | 155,24 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 6,516 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,95 | 54,61 | 39,34 | 169,01 | 162,75 | 164,94 | 162,67 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 6,412 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,37 | 50,66 | 41,71 | 141,28 | 136,2 | 137,59 | 135,92 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 5,691 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,69 | 49,65 | 42,04 | 142,31 | 137,23 | 138,64 | 137,03 | 0 | 0,2 | 7 | 7 | 5,774 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3691,3 | 3577,88 | 3597,8 | 3562,22 | 0 | 15,66 | | | 137,262 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,27 | 45,16 | 38,1 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 36040,02 | 34998,05 | 35132,77 | 34741,77 | 1,07 | 256,28 | 1143,591 | 8675 | 316 |
| 23/11/2224:00 | 39731,32 | 38575,93 | 38730,62 | 38303,99 | 1,07 | 271,94 | 1280,853 | 9419 | 316 |
| Итого: | 3691,3 | 3577,88 | 3597,85 | 3562,22 | 0 | 15,66 | 137,262 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/_____
Подпись Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6F69

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 77,68 | 43,4 | 34,28 | 69,2 | 67,36 | 67,9 | 67,32 | 0,12 | 0,04 | 7 | 7 | 2,307 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 77,27 | 42,23 | 35,04 | 70,1 | 68,25 | 68,8 | 68,25 | 0,04 | 0 | 7 | 7 | 2,389 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 77,73 | 42,09 | 35,64 | 75,4 | 73,39 | 74 | 73,38 | 0,04 | 0,01 | 7 | 7 | 2,612 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 77,8 | 44,28 | 33,52 | 80,3 | 78,17 | 78,9 | 78,16 | 0,02 | 0,01 | 7 | 7 | 2,619 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 77,87 | 43,94 | 33,93 | 84,5 | 82,28 | 83,1 | 82,3 | 0,04 | -0,02 | 7 | 7 | 2,786 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 77,75 | 43,65 | 34,1 | 79,7 | 77,59 | 78,3 | 77,59 | 0,03 | 0 | 7 | 7 | 2,644 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 77,2 | 43,69 | 33,51 | 88,2 | 85,87 | 86,8 | 86,04 | 0,03 | -0,17 | 7 | 7 | 2,873 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 77,61 | 43,59 | 34,02 | 79,5 | 77,39 | 78,2 | 77,54 | 0,04 | -0,15 | 7 | 7 | 2,629 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 77,05 | 42,21 | 34,84 | 65,7 | 63,98 | 64,5 | 63,99 | 0,04 | -0,01 | 7 | 7 | 2,228 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 76,72 | 42,63 | 34,09 | 68,8 | 66,97 | 67,6 | 67,05 | 0,03 | -0,08 | 7 | 7 | 2,282 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 76,85 | 42,91 | 33,94 | 71,6 | 69,76 | 70,3 | 69,69 | 0,03 | 0,07 | 7 | 7 | 2,364 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 77,23 | 43,62 | 33,61 | 77,7 | 75,66 | 76,5 | 75,78 | 0,02 | -0,12 | 7 | 7 | 2,541 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 77,14 | 43,96 | 33,18 | 79,1 | 77,05 | 78 | 77,28 | 0,03 | -0,23 | 7 | 7 | 2,556 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 77,34 | 43,9 | 33,44 | 86,8 | 84,5 | 85,4 | 84,66 | 0,03 | -0,16 | 7 | 7 | 2,824 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 77,4 | 44,06 | 33,34 | 78,6 | 76,53 | 77,4 | 76,66 | 0,02 | -0,13 | 7 | 7 | 2,553 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 76,83 | 43,5 | 33,33 | 76,7 | 74,71 | 75,5 | 74,78 | 0,03 | -0,07 | 7 | 7 | 2,488 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 77,12 | 42,57 | 34,55 | 74,8 | 72,83 | 73,7 | 73,1 | 0,02 | -0,27 | 7 | 7 | 2,516 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 76,91 | 40,83 | 36,08 | 74,5 | 72,56 | 73,4 | 72,88 | 0,03 | -0,32 | 7 | 7 | 2,615 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 76,9 | 42,18 | 34,72 | 66,9 | 65,15 | 65,9 | 65,38 | 0,03 | -0,23 | 7 | 7 | 2,26 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 77,12 | 41,33 | 35,79 | 67,7 | 65,94 | 66,7 | 66,22 | 0,03 | -0,28 | 7 | 7 | 2,357 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 76,61 | 42,43 | 34,18 | 71 | 69,16 | 70 | 69,43 | 0,03 | -0,27 | 7 | 7 | 2,359 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 77,78 | 42,46 | 35,32 | 80,4 | 78,26 | 79,1 | 78,44 | 0,02 | -0,18 | 7 | 7 | 2,761 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 85,8 | 47,39 | 38,41 | 86,3 | 83,56 | 84,7 | 83,81 | 0,06 | -0,25 | 7 | 7 | 3,21 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 87,22 | 48,94 | 38,28 | 99,6 | 96,35 | 97,6 | 96,51 | 0,02 | -0,16 | 7 | 7 | 3,687 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 91,04 | 51,42 | 39,62 | 102 | 98,4 | 99,7 | 98,44 | 0,02 | -0,04 | 7 | 7 | 3,902 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 90,37 | 50,94 | 39,43 | 100,7 | 97,22 | 98,5 | 97,32 | 0,03 | -0,1 | 7 | 7 | 3,836 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 86,39 | 51,16 | 35,23 | 93,5 | 90,5 | 91,8 | 90,69 | 0,03 | -0,19 | 7 | 7 | 3,189 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 91,18 | 49,57 | 41,61 | 104,5 | 100,84 | 101,2 | 100,03 | 0,01 | 0,81 | 7 | 7 | 4,2 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 90,86 | 52,23 | 38,63 | 107,5 | 103,74 | 104,2 | 102,87 | 0,02 | 0,87 | 7 | 7 | 4,01 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 89,45 | 48,14 | 41,31 | 96,6 | 93,3 | 93,7 | 92,68 | 0,02 | 0,62 | 7 | 7 | 3,856 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 88,79 | 47,54 | 41,25 | 94,7 | 91,52 | 91,9 | 90,93 | 0,02 | 0,59 | 7 | 7 | 3,775 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2552,6 | 2478,79 | 2503,3 | 2479,2 | 0,98 | -0,41 | | | 89,228 | 744 | 0 | |
| Средние: | 80,67 | 44,92 | 35,74 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|--------|---------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 16443,3 | 16040,51 | 16117,5 | 15931,45 | 2,95 | 109,06 | 391,078 | 6328 | 45 |
| 23/11/2224:00 | 18995,9 | 18519,3 | 18620,8 | 18410,65 | 3,93 | 108,65 | 480,306 | 7072 | 45 |
| Итого: | 2552,6 | 2478,79 | 2503,3 | 2479,2 | 0,98 | -0,41 | 89,228 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | |
| Qi/Траб х | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просяникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-3

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгас=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ584

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,69 | 39,95 | 40,74 | 57,4 | 55,78 | 57,3 | 56,91 | 0,02 | -1,13 | 7 | 7 | 2,27 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,96 | 38,63 | 41,33 | 55,7 | 54,15 | 55,6 | 55,18 | 0 | -1,03 | 7 | 7 | 2,235 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,36 | 39,03 | 41,33 | 57,8 | 56,15 | 57,7 | 57,24 | 0 | -1,09 | 7 | 7 | 2,319 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,48 | 40,69 | 39,79 | 66,8 | 64,91 | 66,8 | 66,26 | 0 | -1,35 | 7 | 7 | 2,579 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,4 | 41,58 | 38,82 | 69,5 | 67,55 | 69,5 | 68,91 | 0 | -1,36 | 7 | 7 | 2,622 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,25 | 40,24 | 40,01 | 65,6 | 63,75 | 65,7 | 65,16 | 0 | -1,41 | 7 | 7 | 2,548 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,74 | 41,48 | 38,26 | 72,8 | 70,8 | 72,8 | 72,23 | 0 | -1,43 | 7 | 7 | 2,707 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,26 | 40,4 | 39,86 | 66,1 | 64,24 | 66,1 | 65,6 | 0 | -1,36 | 7 | 7 | 2,559 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,97 | 38,23 | 41,74 | 57,3 | 55,7 | 57,3 | 56,87 | 0 | -1,17 | 7 | 7 | 2,323 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,48 | 39,04 | 40,44 | 57,9 | 56,29 | 58 | 57,55 | 0 | -1,26 | 7 | 7 | 2,274 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,54 | 39,15 | 40,39 | 59 | 57,37 | 59 | 58,53 | 0 | -1,16 | 7 | 7 | 2,314 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,9 | 40,36 | 39,54 | 63,1 | 61,3 | 63,2 | 62,72 | 0 | -1,42 | 7 | 7 | 2,422 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,82 | 40,62 | 39,2 | 65,2 | 63,4 | 65,1 | 64,59 | 0 | -1,19 | 7 | 7 | 2,485 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,93 | 40,58 | 39,35 | 70,3 | 68,35 | 70,4 | 69,85 | 0 | -1,5 | 7 | 7 | 2,688 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,08 | 40,28 | 39,8 | 64,6 | 62,81 | 64,8 | 64,27 | 0,01 | -1,46 | 7 | 7 | 2,5 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,55 | 39,78 | 39,77 | 64,5 | 62,73 | 64,6 | 64,12 | 0 | -1,39 | 7 | 7 | 2,494 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,71 | 39,06 | 40,65 | 62,8 | 61,05 | 62,9 | 62,43 | 0 | -1,38 | 7 | 7 | 2,48 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,14 | 38,2 | 40,94 | 59,4 | 57,77 | 59,5 | 59,1 | 0 | -1,33 | 7 | 7 | 2,361 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,74 | 38,8 | 40,94 | 58,2 | 56,56 | 58,4 | 57,96 | 0 | -1,4 | 7 | 7 | 2,314 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,94 | 39,08 | 40,86 | 57 | 55,47 | 57,2 | 56,75 | 0 | -1,28 | 7 | 7 | 2,264 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,41 | 38,09 | 41,32 | 60,1 | 58,44 | 60,2 | 59,77 | 0 | -1,33 | 7 | 7 | 2,412 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 79,33 | 40,21 | 39,12 | 63 | 61,27 | 62,3 | 61,81 | 0 | -0,54 | 7 | 7 | 2,396 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,64 | 43,61 | 45,03 | 73,8 | 71,36 | 72,3 | 71,63 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 3,213 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,32 | 47,11 | 43,21 | 84,1 | 81,18 | 82,4 | 81,55 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 3,509 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,3 | 50,51 | 43,79 | 91,1 | 87,69 | 89,3 | 88,24 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 3,841 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,81 | 50,34 | 43,47 | 89,9 | 86,57 | 88,1 | 87,06 | 0 | -0,49 | 7 | 7 | 3,765 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,52 | 50,04 | 39,48 | 84,3 | 81,42 | 82,8 | 81,83 | 0,01 | -0,41 | 7 | 7 | 3,215 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,42 | 50,37 | 44,05 | 96,8 | 93,18 | 94,8 | 93,67 | 0 | -0,49 | 7 | 7 | 4,11 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,06 | 53,29 | 40,77 | 104,1 | 100,24 | 102,2 | 100,85 | 0 | -0,61 | 7 | 7 | 4,092 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,7 | 48,45 | 44,25 | 85,7 | 82,63 | 84 | 83,06 | 0 | -0,43 | 7 | 7 | 3,658 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,05 | 47,12 | 44,93 | 86,4 | 83,31 | 84,8 | 83,9 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 3,747 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2170,3 | 2103,42 | 2155,1 | 2135,6 | 0,04 | -32,18 | | | 86,716 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,46 | 42,39 | 41,07 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 10571,4 | 10282,86 | 10497,4 | 10396,18 | 0,19 | -113,32 | 360,025 | 6323 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 12741,7 | 12386,28 | 12652,5 | 12531,78 | 0,23 | -145,5 | 446,741 | 7067 | 0 |
| Итого: | 2170,3 | 2103,42 | 2155,1 | 2135,6 | 0,04 | -32,18 | 86,716 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская

Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x885E

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,59 | 59,9 | 20,69 | 128,6 | 124,94 | 126,81 | 124,67 | 0,15 | 0,27 | 7 | 7 | 2,59 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,18 | 41,71 | 37,47 | 53,4 | 51,95 | 52,04 | 51,56 | 0,17 | 0,39 | 7 | 7 | 1,946 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 79,68 | 42,25 | 37,43 | 62,1 | 60,38 | 60,85 | 60,36 | 0,19 | 0,02 | 7 | 7 | 2,261 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 79,76 | 43,2 | 36,56 | 68,3 | 66,4 | 66,84 | 66,27 | 0,14 | 0,13 | 7 | 7 | 2,426 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 79,76 | 43,26 | 36,5 | 70,3 | 68,37 | 68,89 | 68,29 | 0,16 | 0,08 | 7 | 7 | 2,494 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 79,67 | 42,79 | 36,88 | 68 | 66,16 | 66,55 | 65,98 | 0,17 | 0,18 | 7 | 7 | 2,439 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,06 | 43,13 | 35,93 | 75 | 72,94 | 73,59 | 72,9 | 0,12 | 0,04 | 7 | 7 | 2,618 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 79,63 | 42,84 | 36,79 | 70,6 | 68,66 | 69,19 | 68,6 | 0,17 | 0,06 | 7 | 7 | 2,524 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,26 | 41,27 | 37,99 | 61,8 | 60,1 | 60,37 | 59,89 | 0,17 | 0,21 | 7 | 7 | 2,282 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 78,81 | 42,06 | 36,75 | 62,5 | 60,82 | 61,25 | 60,73 | 0,14 | 0,09 | 7 | 7 | 2,233 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 78,89 | 41,91 | 36,98 | 63,9 | 62,17 | 62,62 | 62,13 | 0,13 | 0,04 | 7 | 7 | 2,298 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,24 | 42,72 | 36,52 | 71,4 | 69,45 | 70,07 | 69,49 | 0,09 | -0,04 | 7 | 7 | 2,536 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,16 | 43,05 | 36,11 | 73,5 | 71,49 | 72,03 | 71,4 | 0,11 | 0,09 | 7 | 7 | 2,581 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,27 | 43,13 | 36,14 | 78,6 | 76,4 | 77,03 | 76,35 | 0,09 | 0,05 | 7 | 7 | 2,761 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 79,43 | 43,14 | 36,29 | 73,1 | 71,09 | 71,64 | 71,03 | 0,08 | 0,06 | 7 | 7 | 2,579 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 78,91 | 42,78 | 36,13 | 72,9 | 70,92 | 71,34 | 70,72 | 0,08 | 0,2 | 7 | 7 | 2,56 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,14 | 42,22 | 36,92 | 67,3 | 65,47 | 65,86 | 65,32 | 0,1 | 0,15 | 7 | 7 | 2,414 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 78,89 | 41,35 | 37,54 | 65 | 63,22 | 63,5 | 62,99 | 0,09 | 0,23 | 7 | 7 | 2,372 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,06 | 41,44 | 37,62 | 61,3 | 59,62 | 59,98 | 59,5 | 0,09 | 0,12 | 7 | 7 | 2,242 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,21 | 41,05 | 38,16 | 60,1 | 58,41 | 58,7 | 58,22 | 0,1 | 0,19 | 7 | 7 | 2,228 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 78,63 | 40,93 | 37,7 | 63,1 | 61,37 | 61,64 | 61,15 | 0,11 | 0,22 | 7 | 7 | 2,31 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 79,73 | 42,46 | 37,27 | 70,6 | 68,62 | 69,19 | 68,64 | 0,08 | -0,02 | 7 | 7 | 2,555 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,04 | 45,64 | 42,4 | 80,2 | 77,55 | 78,4 | 77,65 | 0,08 | -0,1 | 7 | 7 | 3,289 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,12 | 67,11 | 23,01 | 201,1 | 194,14 | 198,45 | 194,43 | 0,07 | -0,29 | 7 | 7 | 4,477 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,19 | 71,5 | 22,69 | 210,5 | 202,67 | 208,54 | 203,78 | 0,06 | -1,11 | 7 | 7 | 4,613 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,51 | 71,21 | 22,3 | 211,6 | 203,83 | 210,12 | 205,35 | 0,07 | -1,52 | 7 | 7 | 4,558 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,11 | 66,39 | 22,72 | 163,4 | 157,87 | 162,48 | 159,24 | 0,09 | -1,37 | 7 | 7 | 3,594 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,14 | 68,74 | 25,4 | 193 | 185,83 | 190,02 | 185,99 | 0,06 | -0,16 | 7 | 7 | 4,732 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,52 | 67,79 | 25,73 | 182 | 175,31 | 179,24 | 175,51 | 0,06 | -0,2 | 7 | 7 | 4,519 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,38 | 70,32 | 22,06 | 211,3 | 203,7 | 208,25 | 203,64 | 0,04 | 0,06 | 7 | 7 | 4,502 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,83 | 68,77 | 23,06 | 201,1 | 193,91 | 198,26 | 194,07 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 4,478 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3195,6 | 3093,76 | 3143,7 | 3095,85 | 3,26 | -2,09 | | | 92,011 | 744 | 0 | |
| Средние: | 82,96 | 49,87 | 33,08 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 15702,1 | 15288,67 | 15729,72 | 15538,93 | 0,12 | -250,26 | 398,382 | 6323 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 18897,7 | 18382,43 | 18873,46 | 18634,78 | 3,38 | -252,35 | 490,393 | 7067 | 0 |
| Итого: | 3195,6 | 3093,76 | 3143,74 | 3095,85 | 3,26 | -2,09 | 92,011 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-5 (4 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243856

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A7C

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2022 | 81,74 | 51,23 | 30,51 | 249 | 241,79 | 245 | 242 | 0,19 | -0,21 | 7 | 7 | 7,377 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,32 | 50,86 | 30,46 | 233,3 | 226,62 | 229,6 | 226,83 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 6,905 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,66 | 50,72 | 30,94 | 260,6 | 253,06 | 256,4 | 253,33 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 7,83 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,6 | 50,11 | 31,49 | 276,1 | 268,12 | 271,6 | 268,42 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 8,44 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,56 | 50,26 | 31,3 | 277,9 | 269,87 | 273,5 | 270,28 | 0 | -0,41 | 7 | 7 | 8,447 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,55 | 50,5 | 31,05 | 267,7 | 259,96 | 263,5 | 260,36 | 0 | -0,4 | 7 | 7 | 8,07 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,8 | 48,82 | 31,98 | 293,9 | 285,55 | 289,1 | 285,85 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 9,131 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,44 | 50,58 | 30,86 | 264,2 | 256,57 | 260 | 256,9 | 0,07 | -0,33 | 7 | 7 | 7,917 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,26 | 51,59 | 29,67 | 229,2 | 222,61 | 225,8 | 223,01 | 0,01 | -0,4 | 7 | 7 | 6,604 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,81 | 49,74 | 31,07 | 243,5 | 236,59 | 239,6 | 236,83 | 0 | -0,24 | 7 | 7 | 7,351 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,87 | 49,76 | 31,11 | 248,8 | 241,71 | 244,9 | 242,05 | 0 | -0,34 | 7 | 7 | 7,521 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,06 | 49,02 | 32,04 | 258,2 | 250,83 | 254 | 251,15 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 8,035 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,96 | 49,39 | 31,57 | 261,9 | 254,42 | 257,7 | 254,75 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 8,028 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,99 | 48,49 | 32,5 | 276,7 | 268,81 | 272,1 | 269,09 | 0 | -0,28 | 7 | 7 | 8,734 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,23 | 49,38 | 31,85 | 262,4 | 254,86 | 258,1 | 255,17 | 0 | -0,31 | 7 | 7 | 8,118 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,7 | 49,11 | 31,59 | 262,1 | 254,72 | 257,8 | 254,9 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 8,043 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,03 | 49,84 | 31,19 | 253,6 | 246,36 | 249,4 | 246,52 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 7,681 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,82 | 49,64 | 31,18 | 240,2 | 233,4 | 236,4 | 233,68 | 0,01 | -0,28 | 7 | 7 | 7,275 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,07 | 50,01 | 31,06 | 240,2 | 233,32 | 236,2 | 233,45 | 0,02 | -0,13 | 7 | 7 | 7,247 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,24 | 50,06 | 31,18 | 231,8 | 225,16 | 228 | 225,32 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 7,019 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,61 | 49,13 | 31,48 | 249,1 | 242,03 | 245 | 242,23 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 7,619 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,56 | 48,68 | 32,88 | 265 | 257,36 | 260,4 | 257,52 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 8,463 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,02 | 50,14 | 39,88 | 289,2 | 279,26 | 282,9 | 279,59 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 11,142 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,19 | 50,48 | 40,71 | 312,5 | 301,52 | 305,6 | 301,97 | 0 | -0,45 | 7 | 7 | 12,283 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,14 | 51,45 | 43,69 | 316 | 304,05 | 308,5 | 304,69 | 0 | -0,64 | 7 | 7 | 13,297 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,73 | 50,93 | 43,8 | 308,9 | 297,29 | 301,6 | 297,95 | 0 | -0,66 | 7 | 7 | 13,033 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,38 | 50,23 | 40,15 | 325,5 | 314,25 | 318,6 | 314,82 | 0 | -0,57 | 7 | 7 | 12,623 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,33 | 51,86 | 43,47 | 329,8 | 317,26 | 322 | 317,98 | 0 | -0,72 | 7 | 7 | 13,81 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,99 | 53,23 | 41,76 | 342,4 | 329,48 | 334,7 | 330,29 | 0 | -0,81 | 7 | 7 | 13,777 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,57 | 51,64 | 41,93 | 308 | 296,65 | 301 | 297,24 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 12,452 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,95 | 50,7 | 42,25 | 304,9 | 293,82 | 298 | 294,41 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 12,428 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 8482,6 | 8217,3 | 8327 | 8228,58 | 0,3 | -11,28 | | | 286,7 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,65 | 50,24 | 34,4 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2224:00 | 10486,8 | 10222,42 | 10368,5 | 10224,14 | 1,06 | -1,72 | 212,943 | 1163 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 18969,4 | 18439,72 | 18695,5 | 18452,72 | 1,36 | -13 | 499,643 | 1907 | 0 |
| Итого: | 8482,6 | 8217,3 | 8327 | 8228,58 | 0,3 | -11,28 | 286,7 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qконтр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ _____ Е.А. Просяникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-6 (4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3943 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,92 | 43,39 | 37,53 | 102,38 | 99,47 | 99,92 | 99,02 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 3,732 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,44 | 42,61 | 37,83 | 96,68 | 93,94 | 94,31 | 93,55 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 3,554 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,82 | 41,92 | 38,9 | 104,44 | 101,49 | 101,87 | 101,05 | 0 | 0,44 | 7 | 7 | 3,947 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,85 | 42,26 | 38,59 | 114,32 | 111,07 | 111,6 | 110,66 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 4,283 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,81 | 42,73 | 38,08 | 115,9 | 112,62 | 113,25 | 112,28 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 4,285 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,82 | 42,22 | 38,6 | 112,72 | 109,5 | 110,14 | 109,24 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 4,224 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,16 | 42,65 | 37,51 | 125,18 | 121,64 | 122,44 | 121,4 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 4,56 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,72 | 43,23 | 37,49 | 116,51 | 113,19 | 113,92 | 112,92 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 4,243 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,36 | 42,08 | 38,28 | 95,18 | 92,5 | 92,94 | 92,22 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 3,536 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,96 | 42,32 | 37,64 | 101,21 | 98,41 | 98,9 | 98,07 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,7 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,08 | 42,76 | 37,32 | 108,62 | 105,58 | 106,15 | 105,19 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 3,94 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,35 | 42,09 | 38,26 | 114,28 | 111,07 | 111,67 | 110,72 | 0 | 0,35 | 7 | 7 | 4,247 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,27 | 43,19 | 37,08 | 115,81 | 112,59 | 113,27 | 112,27 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 4,171 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,33 | 42,67 | 37,66 | 121,31 | 117,91 | 118,69 | 117,69 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 4,438 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,5 | 42,92 | 37,58 | 113,47 | 110,26 | 110,98 | 109,99 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 4,14 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,89 | 41,98 | 37,91 | 106,04 | 103,08 | 103,61 | 102,77 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 3,907 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,18 | 41,74 | 38,44 | 101,25 | 98,43 | 98,88 | 98,1 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 3,78 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,97 | 41,87 | 38,1 | 100,1 | 97,33 | 97,79 | 97,03 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 3,707 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,2 | 41,42 | 38,78 | 97,56 | 94,79 | 95,22 | 94,48 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 3,674 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,34 | 41,11 | 39,23 | 92,1 | 89,52 | 89,82 | 89,1 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 3,509 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,85 | 40,72 | 39,13 | 105 | 102,09 | 102,53 | 101,75 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,99 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,83 | 42,64 | 38,19 | 115,4 | 112,11 | 112,76 | 111,78 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 4,278 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,23 | 46,3 | 42,93 | 128,78 | 124,42 | 125,25 | 123,99 | 0 | 0,43 | 7 | 7 | 5,343 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,51 | 48,84 | 41,67 | 131,45 | 126,89 | 128,08 | 126,67 | 0,04 | 0,22 | 7 | 7 | 5,291 | 22 | 2 | * |
| 17.11.2022 | 94,43 | 49,12 | 45,31 | 145,97 | 140,52 | 141,79 | 140,17 | 0 | 0,35 | 7 | 7 | 6,374 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,96 | 49,02 | 44,94 | 144,12 | 138,77 | 140,07 | 138,51 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 6,241 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,76 | 48,61 | 41,15 | 152,83 | 147,6 | 149,05 | 147,39 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 6,077 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,67 | 49,52 | 45,15 | 153,61 | 147,84 | 149,17 | 147,43 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 6,682 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,32 | 51,56 | 42,76 | 159,4 | 153,42 | 154,96 | 153,04 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 6,569 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,85 | 48,31 | 44,54 | 141,03 | 135,91 | 136,8 | 135,31 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 6,06 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,22 | 48,45 | 43,77 | 144,21 | 139,02 | 139,93 | 138,39 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 6,089 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3676,8 | 3562,98 | 3585,7 | 3552,18 | 0,04 | 10,8 | | | 142,571 | 742 | 2 | |
| Средние: | 83,89 | 44,2 | 39,68 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 38763,48 | 37633,65 | 37689,43 | 37245,03 | 0,06 | 388,62 | 1186,517 | 8989 | 2 |
| 23/11/2224:00 | 42440,34 | 41196,63 | 41275,19 | 40797,21 | 0,1 | 399,42 | 1329,088 | 9731 | 4 |
| Итого: | 3676,86 | 3562,98 | 3585,76 | 3552,18 | 0,04 | 10,8 | 142,571 | 742 | 2 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi/Траб х Тнш | 0,3843 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

142,955 Гкал

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Просянникова/
 Подпись _____ Ф.И.О.


Представитель теплоснабж. организации
 Ю.О. Мартовская/
 Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=0 ТЗ=1 КС=0хD031 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,02 | 43,55 | 37,47 | 75,9 | 73,72 | 75,1 | 74,43 | 0 | -0,71 | 7 | 7 | 2,761 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,53 | 42,74 | 37,79 | 68,9 | 66,94 | 68,2 | 67,64 | 0 | -0,7 | 7 | 7 | 2,529 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,86 | 43,08 | 37,78 | 74 | 71,91 | 73,2 | 72,54 | 0 | -0,63 | 7 | 7 | 2,716 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,87 | 44,66 | 36,21 | 81,6 | 79,31 | 80,8 | 80,08 | 0 | -0,77 | 7 | 7 | 2,871 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,89 | 45,41 | 35,48 | 85,2 | 82,77 | 84,2 | 83,35 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 2,934 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,82 | 44,94 | 35,88 | 81,1 | 78,81 | 80,2 | 79,41 | 0 | -0,6 | 7 | 7 | 2,827 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,13 | 45,15 | 34,98 | 88,3 | 85,8 | 87,3 | 86,47 | 0 | -0,67 | 7 | 7 | 3,001 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,79 | 45,12 | 35,67 | 83,1 | 80,73 | 82,2 | 81,42 | 0 | -0,69 | 7 | 7 | 2,875 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,48 | 42,99 | 37,49 | 67,8 | 65,88 | 66,9 | 66,35 | 0 | -0,47 | 7 | 7 | 2,468 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80 | 42,67 | 37,33 | 68,6 | 66,7 | 67,8 | 67,28 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 2,486 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,09 | 43,05 | 37,04 | 71,5 | 69,51 | 70,7 | 70,09 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 2,574 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,32 | 44,11 | 36,21 | 77 | 74,86 | 76,2 | 75,48 | 0 | -0,62 | 7 | 7 | 2,711 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,26 | 44,87 | 35,39 | 84,9 | 82,53 | 83,8 | 83,06 | 0 | -0,53 | 7 | 7 | 2,92 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,34 | 45,4 | 34,94 | 89,7 | 87,17 | 88,6 | 87,75 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 3,046 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,57 | 44,41 | 36,16 | 84,6 | 82,23 | 83,5 | 82,73 | 0 | -0,5 | 7 | 7 | 2,971 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,01 | 44,02 | 35,99 | 82 | 79,72 | 81 | 80,27 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 2,87 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,36 | 43,73 | 36,63 | 80,6 | 78,34 | 79,6 | 78,89 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 2,87 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,11 | 42,54 | 37,57 | 76 | 73,84 | 75,1 | 74,47 | 0 | -0,63 | 7 | 7 | 2,772 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,34 | 42,9 | 37,44 | 72 | 69,99 | 71,1 | 70,49 | 0 | -0,5 | 7 | 7 | 2,619 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,49 | 42,59 | 37,9 | 69,4 | 67,47 | 68,6 | 68,06 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 2,555 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,83 | 41,73 | 38,1 | 72,2 | 70,17 | 71,4 | 70,83 | 0 | -0,66 | 7 | 7 | 2,672 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,86 | 43,84 | 37,02 | 79,5 | 77,22 | 78,7 | 78 | 0 | -0,78 | 7 | 7 | 2,858 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,29 | 48,8 | 40,49 | 92,8 | 89,65 | 91,3 | 90,28 | 0 | -0,63 | 7 | 7 | 3,631 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,5 | 50,74 | 39,76 | 101,6 | 98,09 | 99,8 | 98,59 | 0 | -0,5 | 7 | 7 | 3,902 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,48 | 52,3 | 42,18 | 104,4 | 100,48 | 102,1 | 100,81 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 4,243 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,94 | 52,81 | 41,13 | 106,7 | 102,75 | 104,3 | 102,94 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 4,229 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,8 | 52,95 | 36,85 | 118,2 | 114,15 | 115,4 | 113,89 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 4,21 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,69 | 54,08 | 40,61 | 114,4 | 110,11 | 111,4 | 109,89 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 4,475 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,27 | 55,35 | 38,92 | 120,8 | 116,3 | 117,6 | 115,94 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 4,534 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,95 | 52,74 | 40,21 | 109,8 | 105,8 | 107 | 105,62 | 0 | 0,18 | 7 | 7 | 4,257 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,31 | 51,88 | 40,43 | 107,8 | 103,92 | 105,3 | 103,98 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 4,207 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2690,4 | 2606,87 | 2648,4 | 2621,03 | 0 | -14,16 | | | 98,594 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,94 | 46,29 | 37,64 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 14469,4 | 14111,55 | 14072,2 | 13882,24 | 0 | 229,31 | 295,668 | 5439 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 17159,8 | 16718,42 | 16720,6 | 16503,27 | 0 | 215,15 | 394,262 | 6183 | 0 |
| Итого: | 2690,4 | 2606,87 | 2648,4 | 2621,03 | 0 | -14,16 | 98,594 | 744 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|------------------------------|--------|
| Qконтр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |
|------------------------------|--------|

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сег.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7917

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,71 | 46,38 | 35,33 | 67,6 | 65,63 | 66,7 | 65,99 | 0 | -0,36 | 7 | 7 | 2,316 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,26 | 45,84 | 35,42 | 65,1 | 63,26 | 64,1 | 63,44 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 2,24 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,56 | 46,31 | 35,25 | 68,3 | 66,33 | 67,6 | 66,89 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,34 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,51 | 46,84 | 34,67 | 76,7 | 74,49 | 75,6 | 74,85 | 0 | -0,36 | 7 | 7 | 2,582 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,52 | 47,18 | 34,34 | 79,3 | 77,02 | 78,4 | 77,58 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,642 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,46 | 46,4 | 35,06 | 74,9 | 72,75 | 74 | 73,21 | 0 | -0,46 | 7 | 7 | 2,551 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,73 | 47,09 | 33,64 | 82,1 | 79,77 | 81,1 | 80,25 | 0 | -0,48 | 7 | 7 | 2,681 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,44 | 47,75 | 33,69 | 78,4 | 76,15 | 77,3 | 76,46 | 0 | -0,31 | 7 | 7 | 2,567 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,21 | 46,59 | 34,62 | 64,4 | 62,55 | 63,5 | 62,78 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 2,165 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,73 | 46,38 | 34,35 | 65,1 | 63,27 | 64,2 | 63,48 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 2,176 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,81 | 46,63 | 34,18 | 66,7 | 64,78 | 65,9 | 65,18 | 0 | -0,4 | 7 | 7 | 2,213 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81 | 46,51 | 34,49 | 73,2 | 71,13 | 72,3 | 71,58 | 0 | -0,45 | 7 | 7 | 2,454 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,9 | 47,39 | 33,51 | 78,5 | 76,28 | 77,6 | 76,78 | 0 | -0,5 | 7 | 7 | 2,555 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,93 | 46,85 | 34,08 | 81,9 | 79,55 | 80,8 | 79,97 | 0 | -0,42 | 7 | 7 | 2,709 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,2 | 46,82 | 34,38 | 77 | 74,79 | 76,1 | 75,32 | 0 | -0,53 | 7 | 7 | 2,569 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,65 | 46,48 | 34,17 | 76,3 | 74,12 | 75,4 | 74,68 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,531 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,03 | 46,85 | 34,18 | 74,5 | 72,37 | 73,7 | 72,93 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,473 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,8 | 46,01 | 34,79 | 71,7 | 69,68 | 70,7 | 69,98 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 2,425 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,05 | 46,14 | 34,91 | 67,3 | 65,37 | 66,6 | 65,93 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,281 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,2 | 46,1 | 35,1 | 65,5 | 63,6 | 64,6 | 63,93 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 2,23 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,51 | 45,85 | 34,66 | 67,8 | 65,89 | 67 | 66,3 | 0 | -0,41 | 7 | 7 | 2,284 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,56 | 46,78 | 34,78 | 72,7 | 70,59 | 71,7 | 70,97 | 0 | -0,38 | 7 | 7 | 2,458 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90 | 49,03 | 40,97 | 82,4 | 79,54 | 80,9 | 80 | 0 | -0,46 | 7 | 7 | 3,26 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,11 | 51,28 | 39,83 | 90,6 | 87,43 | 89,1 | 87,99 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 3,486 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,15 | 52,33 | 42,82 | 90,7 | 87,25 | 89,1 | 87,95 | 0 | -0,7 | 7 | 7 | 3,74 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,53 | 52,81 | 41,72 | 94,9 | 91,35 | 93,2 | 91,98 | 0 | -0,63 | 7 | 7 | 3,814 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,35 | 52,87 | 37,48 | 102,7 | 99,16 | 101,1 | 99,8 | 0 | -0,64 | 7 | 7 | 3,717 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,28 | 53,2 | 42,08 | 98,9 | 95,14 | 96,6 | 95,32 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 4,008 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,83 | 55,67 | 39,16 | 106 | 102,01 | 103,5 | 102,02 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 3,999 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,53 | 52,45 | 41,08 | 94,8 | 91,31 | 92,7 | 91,51 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 3,751 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,89 | 51,54 | 41,35 | 92,7 | 89,31 | 90,8 | 89,7 | 0 | -0,39 | 7 | 7 | 3,697 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2448,7 | 2371,87 | 2411,9 | 2384,75 | 0 | -12,88 | | | 86,914 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,59 | 48,26 | 36,32 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 10425,4 | 10157,24 | 10318,8 | 10194,74 | 0 | -37,5 | 255,978 | 5438 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 12874,1 | 12529,11 | 12730,7 | 12579,49 | 0 | -50,38 | 342,892 | 6182 | 0 |
| Итого: | 2448,7 | 2371,87 | 2411,9 | 2384,75 | 0 | -12,88 | 86,914 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации
Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-3) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сег.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ218 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,93 | 41,96 | 38,97 | 62,8 | 61,04 | 61,6 | 61,08 | 0 | -0,04 | 7 | 7 | 2,378 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,47 | 40,52 | 39,95 | 59,8 | 58,11 | 58,8 | 58,32 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 2,318 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,81 | 40,82 | 39,99 | 65 | 63,15 | 63,6 | 63,12 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 2,524 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,78 | 42,36 | 38,42 | 69,4 | 67,46 | 67,9 | 67,32 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 2,59 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,82 | 43,39 | 37,43 | 71,5 | 69,48 | 70,1 | 69,46 | 0 | 0,02 | 7 | 7 | 2,598 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,75 | 42,37 | 38,38 | 69,3 | 67,33 | 68 | 67,44 | 0 | -0,11 | 7 | 7 | 2,581 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,05 | 41,51 | 38,54 | 74,4 | 72,33 | 73 | 72,39 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 2,787 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,72 | 42,6 | 38,12 | 70,4 | 68,4 | 69,1 | 68,51 | 0 | -0,11 | 7 | 7 | 2,607 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,39 | 39,29 | 41,1 | 57,6 | 55,98 | 56,4 | 56 | 0 | -0,02 | 7 | 7 | 2,298 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,88 | 39,88 | 40 | 56,9 | 55,31 | 55,8 | 55,35 | 0 | -0,04 | 7 | 7 | 2,208 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80 | 40,51 | 39,49 | 61,3 | 59,59 | 60,1 | 59,62 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 2,351 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,26 | 42 | 38,26 | 68,1 | 66,2 | 67 | 66,48 | 0 | -0,28 | 7 | 7 | 2,528 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,21 | 42,83 | 37,38 | 72,3 | 70,29 | 71 | 70,39 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,627 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,26 | 42,59 | 37,67 | 76,3 | 74,12 | 75,1 | 74,45 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 2,789 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,51 | 42,65 | 37,86 | 73,5 | 71,42 | 72,4 | 71,79 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 2,705 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,96 | 40,96 | 39 | 71,8 | 69,81 | 70,4 | 69,89 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 2,72 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,3 | 41,95 | 38,35 | 69,3 | 67,32 | 68,1 | 67,56 | 0 | -0,24 | 7 | 7 | 2,579 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,05 | 40,57 | 39,48 | 66,4 | 64,52 | 65 | 64,51 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 2,544 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,26 | 40,29 | 39,97 | 61,8 | 60,07 | 60,7 | 60,22 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 2,397 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,37 | 39,63 | 40,74 | 58,5 | 56,82 | 57,3 | 56,87 | 0 | -0,05 | 7 | 7 | 2,315 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,74 | 39,58 | 40,16 | 60,4 | 58,73 | 59,2 | 58,74 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 2,356 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,8 | 41,5 | 39,3 | 67,4 | 65,5 | 66,3 | 65,78 | 0 | -0,28 | 7 | 7 | 2,571 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,29 | 46,56 | 42,73 | 81 | 78,27 | 79,2 | 78,4 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 3,344 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,45 | 50 | 40,45 | 92 | 88,81 | 89,8 | 88,75 | 0 | 0,06 | 7 | 7 | 3,594 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,41 | 51,27 | 43,14 | 93,5 | 90 | 90,9 | 89,79 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 3,888 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,87 | 51,96 | 41,91 | 94,6 | 91,1 | 91,9 | 90,74 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 3,825 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,74 | 51,49 | 38,25 | 104,5 | 100,92 | 101,9 | 100,64 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 3,861 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,6 | 53 | 41,6 | 101,8 | 97,97 | 98,9 | 97,63 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 4,084 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,2 | 56,02 | 38,18 | 110 | 105,89 | 106,6 | 105,05 | 0 | 0,84 | 7 | 7 | 4,048 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,9 | 52,6 | 40,3 | 100,7 | 97,04 | 97,5 | 96,23 | 0 | 0,81 | 7 | 7 | 3,916 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,24 | 51,75 | 40,49 | 95,8 | 92,35 | 92,8 | 91,65 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 3,742 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2338,1 | 2265,33 | 2286,4 | 2264,17 | 0 | 1,16 | | | 89,673 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,87 | 44,33 | 39,53 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 11959 | 11660,86 | 11312,4 | 11165,51 | 0,05 | 495,35 | 265,871 | 5438 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 14297,1 | 13926,19 | 13598,8 | 13429,68 | 0,05 | 496,51 | 355,544 | 6182 | 0 |
| Итого: | 2338,1 | 2265,33 | 2286,4 | 2264,17 | 0 | 1,16 | 89,673 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 /_____
 Подпись Ф.И.О.
 Е.А. Просянникова/
 МП



Представитель теплоснабж. организации
 /Ю.О. Мартовская/
 Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-4)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С62

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,29 | 43,66 | 37,63 | 217 | 210,76 | 212,2 | 210,32 | 0,04 | 0,44 | 7 | 7 | 7,928 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,84 | 42,86 | 37,98 | 203 | 197,22 | 198,6 | 196,91 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 7,485 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,2 | 44 | 37,2 | 236,8 | 230,01 | 231,6 | 229,5 | 0,01 | 0,51 | 7 | 7 | 8,553 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,14 | 44,07 | 37,07 | 249,9 | 242,75 | 244,3 | 242,08 | 0 | 0,67 | 7 | 7 | 8,993 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,08 | 44,55 | 36,53 | 250,4 | 243,24 | 244,8 | 242,53 | 0,02 | 0,71 | 7 | 7 | 8,885 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,1 | 43,87 | 37,23 | 246,5 | 239,47 | 241 | 238,82 | 0,01 | 0,65 | 7 | 7 | 8,909 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,34 | 43,78 | 36,56 | 267,2 | 259,71 | 261,3 | 258,96 | 0 | 0,75 | 7 | 7 | 9,492 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,98 | 44,05 | 36,93 | 235,7 | 228,99 | 230,5 | 228,42 | 0,01 | 0,57 | 7 | 7 | 8,452 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,79 | 42,85 | 37,94 | 191,9 | 186,46 | 187,9 | 186,29 | 0,02 | 0,17 | 7 | 7 | 7,067 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,38 | 42,59 | 37,79 | 215,7 | 209,64 | 211,1 | 209,3 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 7,92 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,46 | 43,17 | 37,29 | 231,9 | 225,37 | 226,9 | 224,9 | 0,01 | 0,47 | 7 | 7 | 8,397 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,6 | 43,34 | 37,26 | 237,6 | 230,91 | 232,3 | 230,26 | 0 | 0,65 | 7 | 7 | 8,601 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,49 | 43,18 | 37,31 | 244,8 | 237,9 | 239,5 | 237,4 | 0,01 | 0,5 | 7 | 7 | 8,873 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,54 | 43,59 | 36,95 | 267,3 | 259,75 | 261,5 | 259,17 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 9,596 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,79 | 43,84 | 36,95 | 248,6 | 241,54 | 243,3 | 241,1 | 0 | 0,44 | 7 | 7 | 8,922 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,25 | 42,56 | 37,69 | 245,2 | 238,3 | 240 | 237,92 | 0,01 | 0,38 | 7 | 7 | 8,978 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,57 | 42,41 | 38,16 | 222,2 | 215,93 | 217,5 | 215,69 | 0,02 | 0,24 | 7 | 7 | 8,235 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,35 | 41,36 | 38,99 | 207,6 | 201,78 | 203,4 | 201,77 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 7,863 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,61 | 41,49 | 39,12 | 198,5 | 192,88 | 194,5 | 192,91 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 7,542 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,76 | 41,48 | 39,28 | 190,6 | 185,19 | 186,9 | 185,4 | 0,01 | -0,21 | 7 | 7 | 7,27 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,14 | 41,3 | 38,84 | 214 | 207,99 | 209,8 | 208,12 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 8,075 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,15 | 43,14 | 38,01 | 241,2 | 234,31 | 236,2 | 234,13 | 0 | 0,18 | 7 | 7 | 8,902 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,63 | 48,91 | 40,72 | 303,4 | 293,04 | 296,1 | 292,79 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 11,937 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,7 | 51,26 | 39,44 | 342,9 | 330,94 | 334,8 | 330,68 | 0,01 | 0,26 | 7 | 7 | 13,061 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,67 | 52,35 | 42,32 | 342,6 | 329,72 | 333,9 | 329,62 | 0 | 0,1 | 7 | 7 | 13,967 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,21 | 51,82 | 42,39 | 330 | 317,68 | 321,9 | 317,87 | 0,01 | -0,19 | 7 | 7 | 13,485 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,87 | 50,01 | 39,86 | 335,4 | 323,89 | 327,7 | 323,88 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 12,918 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,82 | 52,65 | 42,17 | 355,2 | 341,83 | 346,3 | 341,82 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 14,429 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,51 | 54,02 | 40,49 | 365,5 | 351,8 | 356,8 | 351,97 | 0,01 | -0,17 | 7 | 7 | 14,265 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,02 | 49,25 | 43,77 | 305,9 | 294,74 | 298,3 | 294,93 | 0,11 | -0,19 | 7 | 7 | 12,908 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,42 | 49,78 | 42,64 | 322,4 | 310,79 | 314,8 | 311,15 | 0,01 | -0,36 | 7 | 7 | 13,265 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 8066,9 | 7814,53 | 7885,7 | 7806,61 | 0,32 | 7,92 | | | 305,173 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,18 | 45,39 | 38,79 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 7146,8 | 6967,43 | 7017,5 | 6952,5 | 0,57 | 14,93 | 215,683 | 1162 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 15213,7 | 14781,96 | 14903,2 | 14759,11 | 0,89 | 22,85 | 520,856 | 1906 | 0 |
| Итого: | 8066,9 | 7814,53 | 7885,7 | 7806,61 | 0,32 | 7,92 | 305,173 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | 0,0000 |
| Qi/Траб х Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-5) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x597В ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,44 | 45,32 | 35,12 | 107,52 | 104,48 | 105,31 | 104,31 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 3,665 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,03 | 45,12 | 34,91 | 109,88 | 106,81 | 107,61 | 106,6 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 3,729 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,38 | 44,81 | 35,57 | 113,32 | 110,11 | 110,82 | 109,79 | 0,01 | 0,32 | 7 | 7 | 3,914 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,28 | 44,85 | 35,43 | 118,78 | 115,44 | 116,22 | 115,14 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 4,086 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,29 | 45,08 | 35,21 | 120,06 | 116,68 | 117,69 | 116,56 | 0 | 0,12 | 7 | 7 | 4,108 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,27 | 44,91 | 35,36 | 116,12 | 112,86 | 113,78 | 112,7 | 0,01 | 0,16 | 7 | 7 | 3,99 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,65 | 45,58 | 34,07 | 131,5 | 127,86 | 128,91 | 127,66 | 0,02 | 0,2 | 7 | 7 | 4,354 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,27 | 45,17 | 35,1 | 123,06 | 119,6 | 120,67 | 119,51 | 0 | 0,09 | 7 | 7 | 4,195 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,96 | 43,79 | 36,17 | 105,95 | 103,02 | 103,92 | 102,95 | 0,01 | 0,07 | 7 | 7 | 3,725 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,5 | 44,14 | 35,36 | 92,96 | 90,4 | 107,31 | 106,31 | 0 | -15,91 | 7 | 7 | 3,183 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,61 | 44,5 | 35,11 | 0 | 0 | 114,68 | 113,63 | 0 | -113,63 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,88 | 44,99 | 34,89 | 0 | 0 | 118,27 | 117,11 | 0 | -117,11 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,8 | 44,96 | 34,84 | 0 | 0 | 118,62 | 117,51 | 0 | -117,51 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,8 | 45 | 34,8 | 0 | 0 | 130,18 | 128,95 | 0 | -128,95 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,01 | 44,57 | 35,44 | 0 | 0 | 117,66 | 116,61 | 0 | -116,61 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,45 | 44,55 | 34,9 | 0 | 0 | 117,34 | 116,27 | 0,01 | -116,27 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,81 | 44,59 | 35,22 | 0 | 0 | 115,77 | 114,71 | 0 | -114,71 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,57 | 44,28 | 35,29 | 0 | 0 | 112,49 | 111,48 | 0 | -111,48 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,79 | 43,66 | 36,13 | 0 | 0 | 107,38 | 106,42 | 0 | -106,42 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80 | 43,83 | 36,17 | 0 | 0 | 105,89 | 104,93 | 0 | -104,93 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,49 | 44,06 | 35,43 | 0 | 0 | 115,74 | 114,69 | 0 | -114,69 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,3 | 44,78 | 35,52 | 0 | 0 | 120,57 | 119,46 | 0 | -119,46 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,7 | 46,61 | 42,09 | 0 | 0 | 127,02 | 125,75 | 0 | -125,75 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,85 | 48,5 | 41,35 | 0 | 0 | 141,65 | 140,08 | 0,01 | -140,08 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,83 | 49,45 | 44,38 | 0 | 0 | 140,9 | 139,27 | 0 | -139,27 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,27 | 49,96 | 43,31 | 0 | 0 | 141,97 | 140,32 | 0 | -140,32 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,17 | 48,88 | 40,29 | 0 | 0 | 150,72 | 149,05 | 0,01 | -149,05 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,07 | 49,96 | 44,11 | 0 | 0 | 149,4 | 147,66 | 0 | -147,66 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,49 | 50,47 | 43,02 | 0 | 0 | 148,33 | 146,56 | 0 | -146,56 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,13 | 48,36 | 43,77 | 0 | 0 | 135,39 | 133,91 | 0,01 | -133,91 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,56 | 48,43 | 43,13 | 0 | 0 | 138,95 | 137,42 | 0 | -137,42 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1139,1 | 1107,26 | 3801,1 | 3763,32 | 0,09 | -2656 | | | 38,949 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,37 | 45,9 | 37,46 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 40473,37 | 39323,55 | 39535,44 | 39081,41 | 0,33 | 242,14 | 1224,203 | 8991 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 41612,52 | 40430,81 | 43336,6 | 42844,73 | 0,42 | -2413,92 | 1263,152 | 9735 | 1 |
| Итого: | 1139,15 | 1107,26 | 3801,16 | 3763,32 | 0,09 | -2656,06 | 38,949 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

В связи с выходом из строя прибора учета,
с 02.11.2021 по 23.11.2022: 145,567

(расчет выполнен согласно п.59.1 Правил № 354)

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД

Братьев Кашириных 131, ИТП №5

Информация по ведомостям

| Месяц | Объем | Период | | Кол-во дней по ведомости |
|--------|---------|------------|------------|--------------------------|
| | | с | по | |
| янв.20 | 0 | | | |
| фев.20 | 0 | | | |
| мар.20 | 0 | | | |
| апр.20 | 0 | | | |
| май.20 | 0 | | | |
| окт.20 | 0 | | | |
| ноя.20 | 0 | | | |
| дек.20 | 0 | | | |
| янв.21 | 0 | | | |
| фев.21 | 0 | | | |
| мар.21 | 0 | | | |
| апр.21 | 0 | | | |
| май.21 | 0 | | | |
| сен.21 | 13,587 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | 6 |
| окт.21 | 34,189 | 15.10.2021 | 24.10.2021 | 10 |
| ноя.21 | 140,6 | 24.10.2021 | 23.11.2021 | 30 |
| дек.21 | 144,15 | 23.11.2021 | 22.12.2021 | 29 |
| янв.22 | 205,93 | 22.12.2021 | 23.01.2022 | 32 |
| фев.22 | 176,47 | 23.01.2022 | 23.02.2022 | 31 |
| мар.22 | 146,32 | 23.02.2022 | 23.03.2022 | 28 |
| апр.22 | 97,017 | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 26 |
| май.22 | | | | |
| Итого | 958,263 | | | 192 |

Расчет

| Расчетный месяц | ноя.22 | | |
|--|--------|------------|-------|
| Период расчета | с | 02.11.2022 | |
| | по | 23.11.2022 | |
| Кол-во расчетных дней | | 22 | 0 |
| Итого по расчету | | 109,801 | 0,000 |
| По показаниям ОПУ (для досчета) | | 35,766 | 0,000 |
| Итого к выставлению за расчетный месяц | | 145,567 | 0,000 |

расчет предоставил:

расчет получил:

инспектор СТИ сектор 5, Мартовская Ю.О.

инженер ООО "УК Домоуправ", Воробьев В.А.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгас=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0СЗЗ

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,29 | 40,98 | 40,31 | 127,7 | 124,04 | 126,6 | 125,59 | 0 | -1,55 | 7 | 7 | 4,995 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,87 | 40,66 | 40,21 | 125,8 | 122,21 | 124,7 | 123,71 | 0 | -1,5 | 7 | 7 | 4,911 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,24 | 41,73 | 39,51 | 141,6 | 137,54 | 140,4 | 139,24 | 0 | -1,7 | 7 | 7 | 5,43 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,13 | 42,04 | 39,09 | 141,9 | 137,83 | 140,7 | 139,52 | 0 | -1,69 | 7 | 7 | 5,387 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,12 | 41,76 | 39,36 | 139,8 | 135,82 | 138,8 | 137,66 | 0 | -1,84 | 7 | 7 | 5,344 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,04 | 41,18 | 39,86 | 137,5 | 133,57 | 136,4 | 135,34 | 0 | -1,77 | 7 | 7 | 5,32 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,35 | 42,06 | 38,29 | 154 | 149,67 | 152,7 | 151,42 | 0 | -1,75 | 7 | 7 | 5,727 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,03 | 41,67 | 39,36 | 142,1 | 138,02 | 141 | 139,84 | 0 | -1,82 | 7 | 7 | 5,431 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,79 | 39,6 | 41,19 | 119,8 | 116,41 | 119,1 | 118,23 | 0 | -1,82 | 7 | 7 | 4,792 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,37 | 40,1 | 40,27 | 129,4 | 125,76 | 128,5 | 127,55 | 0 | -1,79 | 7 | 7 | 5,061 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,43 | 41,05 | 39,38 | 130,1 | 126,43 | 129,4 | 128,38 | 0 | -1,95 | 7 | 7 | 4,975 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,66 | 42,43 | 38,23 | 149,1 | 144,86 | 148 | 146,76 | 0 | -1,9 | 7 | 7 | 5,537 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,55 | 42,05 | 38,5 | 147,5 | 143,34 | 146,6 | 145,35 | 0 | -2,01 | 7 | 7 | 5,514 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,55 | 41,98 | 38,57 | 149,8 | 145,56 | 148,7 | 147,44 | 0 | -1,88 | 7 | 7 | 5,61 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,83 | 41,7 | 39,13 | 142,4 | 138,35 | 141,3 | 140,14 | 0 | -1,79 | 7 | 7 | 5,413 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,28 | 41,75 | 38,53 | 143,7 | 139,7 | 142,8 | 141,65 | 0 | -1,95 | 7 | 7 | 5,376 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,65 | 41,45 | 39,2 | 136,5 | 132,64 | 135,6 | 134,51 | 0 | -1,87 | 7 | 7 | 5,196 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,42 | 40,92 | 39,5 | 135,9 | 132,08 | 135,1 | 134,06 | 0 | -1,98 | 7 | 7 | 5,214 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,67 | 40,7 | 39,97 | 129,9 | 126,19 | 129,2 | 128,2 | 0 | -2,01 | 7 | 7 | 5,04 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,81 | 40,02 | 40,79 | 125,5 | 121,93 | 124,9 | 123,96 | 0,01 | -2,03 | 7 | 7 | 4,971 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,12 | 40,34 | 39,78 | 136 | 132,19 | 135,2 | 134,16 | 0 | -1,97 | 7 | 7 | 5,255 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,24 | 42,31 | 38,93 | 153,1 | 148,73 | 152,1 | 150,81 | 0 | -2,08 | 7 | 7 | 5,789 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,62 | 45,49 | 44,13 | 157,7 | 152,31 | 155,8 | 154,31 | 0 | -2 | 7 | 7 | 6,725 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,68 | 46,59 | 44,09 | 167,3 | 161,47 | 165,2 | 163,51 | 0 | -2,04 | 7 | 7 | 7,125 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,55 | 46,1 | 48,45 | 152,5 | 146,81 | 150,3 | 148,79 | 0 | -1,98 | 7 | 7 | 7,118 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,95 | 46,48 | 47,47 | 162,8 | 156,77 | 160,5 | 158,86 | 0 | -2,09 | 7 | 7 | 7,446 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,88 | 46,99 | 42,89 | 180,2 | 174,02 | 178 | 176,17 | 0 | -2,15 | 7 | 7 | 7,466 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,74 | 44,6 | 50,14 | 158,3 | 152,33 | 156 | 154,55 | 0 | -2,22 | 7 | 7 | 7,644 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,24 | 45,94 | 48,3 | 162,5 | 156,46 | 160,2 | 158,62 | 0 | -2,16 | 7 | 7 | 7,565 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,96 | 46,29 | 46,67 | 161,7 | 155,81 | 159,5 | 157,89 | 0 | -2,08 | 7 | 7 | 7,276 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,37 | 44,98 | 47,39 | 156,2 | 150,56 | 154,3 | 152,84 | 0 | -2,28 | 7 | 7 | 7,137 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4498,3 | 4359,41 | 4457,6 | 4419,06 | 0,01 | -59,65 | | | 181,79 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,17 | 42,64 | 41,53 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 11246,8 | 10971,51 | 11282,3 | 11137,61 | 1,4 | -166,1 | 245,731 | 2962 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 15745,1 | 15330,92 | 15739,9 | 15556,67 | 1,41 | -225,75 | 427,521 | 3706 | 0 |
| Итого: | 4498,3 | 4359,41 | 4457,6 | 4419,06 | 0,01 | -59,65 | 181,79 | 744 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|-----------|--------|
| Qкорт = | |
| Qi/Траб х | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Ф.И.О. Е.А. Просяникова/

Ю.О. Мартовская

Подпись Ф.И.О. Ю.О. Мартовская/

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFB58

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,99 | 63,25 | 18,74 | 153,33 | 148,84 | 149,58 | 146,84 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2,797 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,58 | 60,31 | 21,27 | 157,29 | 152,75 | 152,68 | 150,13 | 0 | 2,62 | 7 | 7 | 3,251 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,87 | 59,99 | 21,88 | 172,04 | 167,03 | 166,52 | 163,74 | 0 | 3,29 | 7 | 7 | 3,657 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,78 | 59,31 | 22,47 | 173,11 | 168,09 | 167,04 | 164,34 | 0 | 3,75 | 7 | 7 | 3,78 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,77 | 58,76 | 23,01 | 171,17 | 166,2 | 164,96 | 162,33 | 0 | 3,87 | 7 | 7 | 3,825 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,72 | 59,12 | 22,6 | 167,82 | 162,97 | 161,83 | 159,24 | 0 | 3,73 | 7 | 7 | 3,686 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,93 | 56,77 | 24,16 | 173,16 | 168,22 | 166,34 | 163,86 | 0 | 4,36 | 7 | 7 | 4,066 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,7 | 58,64 | 23,06 | 165,52 | 160,74 | 159,47 | 156,95 | 0 | 3,79 | 7 | 7 | 3,709 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,54 | 60,8 | 20,74 | 153,68 | 149,23 | 149,23 | 146,7 | 0 | 2,53 | 7 | 7 | 3,095 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 81,06 | 59,2 | 21,86 | 157,77 | 153,3 | 152,73 | 150,27 | 0 | 3,03 | 7 | 7 | 3,354 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 81,16 | 59,56 | 21,6 | 163,22 | 158,55 | 157,87 | 155,3 | 0 | 3,25 | 7 | 7 | 3,426 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,3 | 58,45 | 22,85 | 170,61 | 165,71 | 164,19 | 161,59 | 0 | 4,12 | 7 | 7 | 3,787 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 81,18 | 58,44 | 22,74 | 170,9 | 165,96 | 164,41 | 161,83 | 0 | 4,13 | 7 | 7 | 3,774 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 81,19 | 57,42 | 23,77 | 171,66 | 166,74 | 165,13 | 162,62 | 0 | 4,12 | 7 | 7 | 3,967 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,47 | 58,89 | 22,58 | 164,59 | 159,86 | 158,8 | 156,28 | 0 | 3,58 | 7 | 7 | 3,606 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,91 | 58,74 | 22,17 | 163,53 | 158,88 | 158,01 | 155,54 | 0 | 3,34 | 7 | 7 | 3,522 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,31 | 59,07 | 22,24 | 159,9 | 155,3 | 154,72 | 152,27 | 0 | 3,03 | 7 | 7 | 3,453 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 81,07 | 59,14 | 21,93 | 157,48 | 152,97 | 152,53 | 150,09 | 0 | 2,88 | 7 | 7 | 3,357 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,36 | 59,47 | 21,89 | 156,82 | 152,31 | 152,03 | 149,57 | 0 | 2,74 | 7 | 7 | 3,338 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,53 | 59,91 | 21,62 | 154,85 | 150,37 | 150,32 | 147,84 | 0 | 2,53 | 7 | 7 | 3,254 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,83 | 58,45 | 22,38 | 156,08 | 151,64 | 151,16 | 148,78 | 0 | 2,86 | 7 | 7 | 3,397 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,88 | 57,88 | 24 | 164,84 | 160,06 | 158,98 | 156,54 | 0 | 3,52 | 7 | 7 | 3,842 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,41 | 61,3 | 29,11 | 174,47 | 168,45 | 166,53 | 163,68 | 0 | 4,77 | 7 | 7 | 4,911 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,35 | 60,73 | 30,62 | 175,19 | 169,01 | 167,55 | 164,73 | 0 | 4,28 | 7 | 7 | 5,179 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,49 | 62,19 | 33,3 | 172,59 | 166,02 | 164,78 | 161,89 | 0 | 4,13 | 7 | 7 | 5,539 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,67 | 61,74 | 32,93 | 177,48 | 170,84 | 169,59 | 166,63 | 0 | 4,21 | 7 | 7 | 5,635 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,54 | 58,3 | 32,24 | 179,37 | 173,16 | 173,03 | 170,3 | 0 | 2,86 | 7 | 7 | 5,588 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,53 | 60,68 | 34,85 | 178,68 | 171,88 | 171,37 | 168,49 | 0 | 3,39 | 7 | 7 | 6 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,97 | 60,78 | 34,19 | 177,98 | 171,25 | 171,36 | 168,44 | 0 | 2,81 | 7 | 7 | 5,865 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,69 | 61,35 | 32,34 | 174,41 | 167,97 | 166,7 | 163,84 | 0 | 4,13 | 7 | 7 | 5,442 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 93,1 | 60,2 | 32,9 | 168,9 | 162,76 | 161,3 | 158,61 | 0 | 4,15 | 7 | 7 | 5,364 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5178,4 | 5017,06 | 4990,7 | 4909,26 | 0 | 107,8 | | | 127,466 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,86 | 59,64 | 25,22 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 37284,22 | 36185,25 | 35827,84 | 35384,91 | 0 | 800,34 | 1119,293 | 8990 | 2 |
| 23/11/2224:00 | 42462,66 | 41202,31 | 40818,58 | 40294,17 | 0 | 908,14 | 1246,759 | 9734 | 2 |
| Итого: | 5178,44 | 5017,06 | 4990,74 | 4909,26 | 0 | 107,8 | 127,466 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись Ю.О. Мартова /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-3) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА85 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,89 | 44,46 | 37,43 | 94,78 | 92,02 | 93,13 | 92,27 | 0 | -0,25 | 7 | 7 | 3,443 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,46 | 44,13 | 37,33 | 90,92 | 88,28 | 89,44 | 88,63 | 0 | -0,35 | 7 | 7 | 3,294 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,76 | 44,77 | 36,99 | 97,28 | 94,43 | 95,69 | 94,8 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 3,491 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,68 | 44,71 | 36,97 | 99,91 | 97,05 | 98,25 | 97,35 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 3,588 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,68 | 44,1 | 37,58 | 101,3 | 98,38 | 99,55 | 98,64 | 0 | -0,26 | 7 | 7 | 3,696 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,62 | 43,92 | 37,7 | 100,74 | 97,81 | 99 | 98,11 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 3,685 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,85 | 43,54 | 37,31 | 102,68 | 99,75 | 100,94 | 100,05 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 3,719 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,59 | 43,74 | 37,85 | 100,37 | 97,45 | 98,61 | 97,7 | 0 | -0,25 | 7 | 7 | 3,686 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,43 | 43,99 | 37,44 | 94,13 | 91,44 | 92,52 | 91,68 | 0 | -0,24 | 7 | 7 | 3,422 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,94 | 43,72 | 37,22 | 94,93 | 92,25 | 93,36 | 92,49 | 0 | -0,24 | 7 | 7 | 3,431 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 81,04 | 44,58 | 36,46 | 97,45 | 94,65 | 95,88 | 94,97 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 3,45 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,19 | 44,17 | 37,02 | 102,43 | 99,5 | 100,75 | 99,81 | 0 | -0,31 | 7 | 7 | 3,683 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 81,08 | 44,31 | 36,77 | 103,02 | 100,08 | 101,32 | 100,33 | 0 | -0,25 | 7 | 7 | 3,679 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 81,09 | 43,82 | 37,27 | 105,7 | 102,67 | 103,91 | 102,97 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 3,824 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,35 | 43,38 | 37,97 | 99,88 | 97,01 | 98,15 | 97,28 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 3,684 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,79 | 43,44 | 37,35 | 99,99 | 97,12 | 98,35 | 97,49 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 3,626 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,21 | 43,15 | 38,06 | 98,17 | 95,34 | 96,53 | 95,68 | 0 | -0,34 | 7 | 7 | 3,629 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,96 | 43,25 | 37,71 | 96,04 | 93,31 | 94,46 | 93,63 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 3,518 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,23 | 43,36 | 37,87 | 93,93 | 91,26 | 92,36 | 91,57 | 0 | -0,31 | 7 | 7 | 3,455 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,41 | 43,3 | 38,11 | 92,74 | 90,08 | 91,19 | 90,39 | 0 | -0,31 | 7 | 7 | 3,433 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,69 | 42,03 | 38,66 | 96,37 | 93,66 | 94,78 | 94 | 0 | -0,34 | 7 | 7 | 3,618 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,77 | 43,53 | 38,24 | 100,62 | 97,71 | 98,89 | 98,01 | 0 | -0,3 | 7 | 7 | 3,734 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,28 | 47,69 | 42,59 | 111,71 | 107,85 | 109,09 | 107,92 | 0 | -0,07 | 7 | 7 | 4,593 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,29 | 48,33 | 42,96 | 119,84 | 115,61 | 116,96 | 115,69 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 4,972 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,44 | 50,66 | 44,78 | 123,38 | 118,67 | 120,12 | 118,68 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 5,319 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,63 | 49,59 | 45,04 | 124,59 | 119,91 | 121,33 | 119,94 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 5,407 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,47 | 48,16 | 42,31 | 126,03 | 121,65 | 123,16 | 121,83 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 5,15 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,51 | 50,44 | 45,07 | 131,25 | 126,24 | 127,85 | 126,32 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 5,697 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,85 | 54,12 | 40,73 | 146,94 | 141,41 | 143,55 | 141,59 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 5,767 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,71 | 57,55 | 36,16 | 166,97 | 160,8 | 163,57 | 161,07 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 5,82 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 93,15 | 56,83 | 36,32 | 160,24 | 154,39 | 156,94 | 154,61 | 0 | -0,22 | 7 | 7 | 5,613 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3374,3 | 3267,78 | 3309,6 | 3275,5 | 0 | -7,72 | | | 127,126 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,77 | 46,02 | 38,75 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 36602,55 | 35525,71 | 35177,3 | 34763,46 | 0,01 | 762,25 | 1133,483 | 8990 | 2 |
| 23/11/2224:00 | 39976,88 | 38793,49 | 38486,93 | 38038,96 | 0,01 | 754,53 | 1260,609 | 9734 | 2 |
| Итого: | 3374,33 | 3267,78 | 3309,63 | 3275,5 | 0 | -7,72 | 127,126 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | 0,0000 |
| Qi/Траб х Тнш | |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Просянникова/
 Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская
 /Ю.О. Мартовская/
 Подпись Ф.И.О.



ООС «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хEDDF

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | BHP | BOC | HC |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,78 | 43,74 | 38,04 | 86,89 | 84,39 | 83,02 | 82,26 | 0 | 2,13 | 7 | 7 | 3,208 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,35 | 43,38 | 37,97 | 83,35 | 80,96 | 79,66 | 78,95 | 0 | 2,01 | 7 | 7 | 3,075 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,67 | 43,94 | 37,73 | 91,63 | 89,01 | 87,58 | 86,82 | 0 | 2,19 | 7 | 7 | 3,356 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,61 | 44,61 | 37 | 94,89 | 92,15 | 90,75 | 89,91 | 0 | 2,24 | 7 | 7 | 3,407 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,57 | 44,79 | 36,78 | 96,44 | 93,66 | 92,23 | 91,37 | 0 | 2,29 | 7 | 7 | 3,447 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,51 | 44,01 | 37,5 | 92,27 | 89,6 | 88,22 | 87,42 | 0 | 2,18 | 7 | 7 | 3,36 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,76 | 43,92 | 36,84 | 99,26 | 96,44 | 94,97 | 94,09 | 0 | 2,35 | 7 | 7 | 3,549 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,5 | 43,92 | 37,58 | 94,67 | 91,93 | 90,54 | 89,73 | 0 | 2,2 | 7 | 7 | 3,452 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,3 | 43,03 | 38,27 | 84,71 | 82,27 | 80,99 | 80,3 | 0 | 1,97 | 7 | 7 | 3,147 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,8 | 42,68 | 38,12 | 83,25 | 80,88 | 79,56 | 78,83 | 0 | 2,05 | 7 | 7 | 3,081 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,91 | 43,34 | 37,57 | 85,59 | 83,17 | 81,82 | 81,1 | 0 | 2,07 | 7 | 7 | 3,124 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,09 | 44,16 | 36,93 | 93,94 | 91,26 | 89,84 | 89,05 | 0 | 2,21 | 7 | 7 | 3,37 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,95 | 44,45 | 36,5 | 97,22 | 94,44 | 93,02 | 92,15 | 0 | 2,29 | 7 | 7 | 3,443 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,98 | 44,48 | 36,5 | 102,49 | 99,56 | 98,11 | 97,22 | 0 | 2,34 | 7 | 7 | 3,632 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,26 | 43,98 | 37,28 | 92,85 | 90,19 | 88,83 | 88,04 | 0 | 2,15 | 7 | 7 | 3,361 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,67 | 43,37 | 37,3 | 90,04 | 87,49 | 86,11 | 85,37 | 0 | 2,12 | 7 | 7 | 3,262 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,08 | 42,96 | 38,12 | 87,88 | 85,4 | 83,98 | 83,24 | 0 | 2,16 | 7 | 7 | 3,254 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,84 | 42,7 | 38,14 | 86,87 | 84,39 | 83,01 | 82,29 | 0 | 2,1 | 7 | 7 | 3,218 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,12 | 42,79 | 38,33 | 85,07 | 82,6 | 81,25 | 80,53 | 0 | 2,07 | 7 | 7 | 3,165 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,25 | 43,02 | 38,23 | 81,17 | 78,86 | 77,52 | 76,81 | 0 | 2,05 | 7 | 7 | 3,016 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,5 | 42,54 | 37,96 | 84,49 | 82,13 | 80,73 | 80,05 | 0 | 2,08 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,71 | 44,25 | 37,46 | 94,13 | 91,39 | 89,91 | 89,1 | 0 | 2,29 | 7 | 7 | 3,421 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,27 | 49,61 | 40,66 | 112,6 | 108,7 | 107,21 | 105,99 | 0 | 2,71 | 7 | 7 | 4,421 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,19 | 50,61 | 40,58 | 119,36 | 115,15 | 113,74 | 112,4 | 0 | 2,75 | 7 | 7 | 4,678 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,25 | 51,14 | 44,11 | 116,68 | 112,26 | 110,89 | 109,52 | 0 | 2,74 | 7 | 7 | 4,957 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,48 | 49,96 | 44,52 | 114,11 | 109,87 | 108,44 | 107,18 | 0 | 2,69 | 7 | 7 | 4,898 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,4 | 50,66 | 39,74 | 127,74 | 123,33 | 121,8 | 120,34 | 0 | 2,99 | 7 | 7 | 4,905 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,41 | 51,79 | 43,62 | 123,96 | 119,25 | 117,74 | 116,29 | 0 | 2,96 | 7 | 7 | 5,208 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,87 | 51,99 | 42,88 | 125,16 | 120,45 | 118,97 | 117,46 | 0 | 2,99 | 7 | 7 | 5,172 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,52 | 49,87 | 43,65 | 115,71 | 111,45 | 109,92 | 108,64 | 0 | 2,81 | 7 | 7 | 4,87 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,92 | 48,62 | 44,3 | 110,43 | 106,42 | 104,87 | 103,72 | 0 | 2,7 | 7 | 7 | 4,718 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3054,8 | 2959,05 | 2915,2 | 2886,17 | 0 | 72,88 | | | 116,289 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,66 | 45,62 | 39,03 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |


| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | BHP | BOC |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 30654,6 | 29752,35 | 29222,14 | 28892,59 | 0,01 | 859,76 | 989,464 | 8991 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 33709,45 | 32711,4 | 32137,37 | 31778,76 | 0,01 | 932,64 | 1105,753 | 9735 | 1 |
| Итого: | 3054,85 | 2959,05 | 2915,23 | 2886,17 | 0 | 72,88 | 116,289 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова/



Представитель теплоснабж.организации
Подпись _____
Ф.И.О. Ю.О. Мартовская/



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хF706

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,53 | 44,32 | 37,21 | 147,4 | 143,14 | 145,8 | 144,46 | 0 | -1,32 | 7 | 7 | 5,323 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,1 | 43,42 | 37,68 | 136,5 | 132,59 | 135,3 | 134,1 | 0 | -1,51 | 7 | 7 | 4,993 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,41 | 44,24 | 37,17 | 149,5 | 145,21 | 148,2 | 146,85 | 0 | -1,64 | 7 | 7 | 5,396 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,38 | 44,86 | 36,52 | 161,4 | 156,75 | 159,9 | 158,39 | 0 | -1,64 | 7 | 7 | 5,724 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,37 | 45,3 | 36,07 | 167,2 | 162,38 | 165,7 | 164,11 | 0 | -1,73 | 7 | 7 | 5,854 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,36 | 44,65 | 36,71 | 160 | 155,42 | 158,5 | 156,99 | 0 | -1,57 | 7 | 7 | 5,702 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,6 | 44,8 | 35,8 | 178 | 172,98 | 176,4 | 174,73 | 0 | -1,75 | 7 | 7 | 6,194 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,26 | 44,48 | 36,78 | 156,1 | 151,62 | 154,7 | 153,28 | 0 | -1,66 | 7 | 7 | 5,574 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,11 | 43,2 | 37,91 | 136,9 | 133 | 135,5 | 134,33 | 0 | -1,33 | 7 | 7 | 5,041 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,61 | 43,42 | 37,19 | 144,5 | 140,41 | 143,2 | 141,93 | 0 | -1,52 | 7 | 7 | 5,222 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,68 | 44,03 | 36,65 | 152,1 | 147,8 | 150,6 | 149,22 | 0 | -1,42 | 7 | 7 | 5,415 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,83 | 44,34 | 36,49 | 157,6 | 153,12 | 156,2 | 154,73 | 0 | -1,61 | 7 | 7 | 5,583 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,73 | 44,59 | 36,14 | 162,5 | 157,88 | 161 | 159,48 | 0 | -1,6 | 7 | 7 | 5,706 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,76 | 44,99 | 35,77 | 176,2 | 171,2 | 174,6 | 172,94 | 0 | -1,74 | 7 | 7 | 6,119 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81 | 44,19 | 36,81 | 159,6 | 155,04 | 158,1 | 156,66 | 0 | -1,62 | 7 | 7 | 5,705 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,48 | 44,15 | 36,33 | 162,3 | 157,73 | 160,9 | 159,44 | 0 | -1,71 | 7 | 7 | 5,726 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,86 | 43,34 | 37,52 | 153,2 | 148,84 | 151,9 | 150,55 | 0 | -1,71 | 7 | 7 | 5,582 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,64 | 42,92 | 37,72 | 149,3 | 145,03 | 148,1 | 146,79 | 0 | -1,76 | 7 | 7 | 5,471 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,92 | 43,07 | 37,85 | 143,1 | 139,03 | 142 | 140,78 | 0 | -1,75 | 7 | 7 | 5,259 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,07 | 42,47 | 38,6 | 133,3 | 129,48 | 132,3 | 131,19 | 0 | -1,71 | 7 | 7 | 4,996 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,29 | 42,38 | 37,91 | 151,4 | 147,17 | 150,3 | 149,02 | 0 | -1,85 | 7 | 7 | 5,578 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,43 | 44,61 | 36,82 | 164,8 | 160,07 | 163,3 | 161,76 | 0 | -1,69 | 7 | 7 | 5,89 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,9 | 48,12 | 41,78 | 188 | 181,53 | 185,3 | 183,26 | 0 | -1,73 | 7 | 7 | 7,59 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,93 | 50,12 | 40,81 | 204,3 | 197,17 | 201,4 | 199,05 | 0 | -1,88 | 7 | 7 | 8,053 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,94 | 51,08 | 43,86 | 204,7 | 197 | 201 | 198,56 | 0 | -1,56 | 7 | 7 | 8,648 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,38 | 50,7 | 43,68 | 197,4 | 190,03 | 193,9 | 191,58 | 0 | -1,55 | 7 | 7 | 8,31 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,12 | 49,3 | 40,82 | 206,4 | 199,29 | 203,1 | 200,78 | 0 | -1,49 | 7 | 7 | 8,14 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,06 | 51,34 | 43,72 | 213,9 | 205,82 | 209,8 | 207,19 | 0 | -1,37 | 7 | 7 | 9,012 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,67 | 52,71 | 41,96 | 220,6 | 212,29 | 216,4 | 213,57 | 0 | -1,28 | 7 | 7 | 8,919 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,27 | 48,85 | 44,42 | 188,4 | 181,52 | 185,2 | 183,11 | 0 | -1,59 | 7 | 7 | 8,07 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,67 | 48,15 | 44,52 | 190,1 | 183,22 | 186,9 | 184,88 | 0 | -1,66 | 7 | 7 | 8,164 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5216,7 | 5053,76 | 5155,5 | 5103,71 | 0 | -49,95 | | | 196,959 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,43 | 45,74 | 38,68 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 6468,2 | 6306,44 | 6434,2 | 6361,73 | 0 | -55,29 | 165,401 | 1238 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 11684,9 | 11360,2 | 11589,7 | 11465,44 | 0 | -105,24 | 362,36 | 1982 | 0 |
| Итого: | 5216,7 | 5053,76 | 5155,5 | 5103,71 | 0 | -49,95 | 196,959 | 744 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр =
Qi/Траб х
Тнш 0,0000



Представитель абонента
Директор ООО "УК" Домоуправ

Подпись

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская
/Ю.О. Мартовская/
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD02С

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,81 | 45,75 | 36,06 | 91,87 | 89,2 | 91,22 | 90,34 | 0 | -1,14 | 7 | 7 | 3,218 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,39 | 44,89 | 36,5 | 89,3 | 86,71 | 88,69 | 87,89 | 0 | -1,18 | 7 | 7 | 3,167 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,7 | 45,69 | 36,01 | 98,99 | 96,12 | 98,3 | 97,33 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 3,46 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,63 | 46,22 | 35,41 | 101,73 | 98,8 | 101,05 | 100,05 | 0 | -1,25 | 7 | 7 | 3,498 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,6 | 45,87 | 35,73 | 103,42 | 100,44 | 102,67 | 101,64 | 0 | -1,2 | 7 | 7 | 3,587 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,55 | 45,68 | 35,87 | 100,15 | 97,28 | 99,41 | 98,45 | 0 | -1,17 | 7 | 7 | 3,488 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,79 | 46,09 | 34,7 | 109,88 | 106,79 | 109,13 | 108,03 | 0 | -1,24 | 7 | 7 | 3,706 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,5 | 46,2 | 35,3 | 99,02 | 96,18 | 98,24 | 97,26 | 0 | -1,08 | 7 | 7 | 3,397 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,31 | 44,42 | 36,89 | 81,88 | 79,54 | 81,15 | 80,4 | 0 | -0,86 | 7 | 7 | 2,933 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,86 | 44,92 | 35,94 | 86,86 | 84,39 | 86,15 | 85,35 | 0 | -0,96 | 7 | 7 | 3,03 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,97 | 45,42 | 35,55 | 93,36 | 90,71 | 92,58 | 91,65 | 0 | -0,94 | 7 | 7 | 3,224 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,13 | 46,38 | 34,75 | 104,77 | 101,77 | 103,95 | 102,95 | 0 | -1,18 | 7 | 7 | 3,537 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 81,03 | 47,82 | 33,21 | 111,68 | 108,5 | 110,88 | 109,66 | 0 | -1,16 | 7 | 7 | 3,605 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 81,01 | 46,84 | 34,17 | 112,78 | 109,58 | 111,91 | 110,81 | 0 | -1,23 | 7 | 7 | 3,745 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,3 | 45,7 | 35,6 | 100,69 | 97,82 | 99,81 | 98,82 | 0 | -1 | 7 | 7 | 3,483 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,72 | 45,3 | 35,42 | 98,33 | 95,55 | 97,47 | 96,53 | 0 | -0,98 | 7 | 7 | 3,383 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,14 | 44,93 | 36,21 | 95,85 | 93,13 | 94,98 | 94,08 | 0 | -0,95 | 7 | 7 | 3,37 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,9 | 44,52 | 36,38 | 92,76 | 90,13 | 91,88 | 91,05 | 0 | -0,92 | 7 | 7 | 3,277 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,16 | 44,7 | 36,46 | 86,6 | 84,12 | 85,77 | 84,98 | 0 | -0,86 | 7 | 7 | 3,065 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,31 | 44,24 | 37,07 | 85,86 | 83,42 | 84,99 | 84,24 | 0 | -0,82 | 7 | 7 | 3,09 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,59 | 44,78 | 35,81 | 97,39 | 94,63 | 96,54 | 95,64 | 0 | -1,01 | 7 | 7 | 3,39 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,76 | 45,26 | 36,5 | 104,2 | 101,18 | 103,16 | 102,15 | 0 | -0,97 | 7 | 7 | 3,693 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,2 | 48,91 | 41,29 | 116,49 | 112,46 | 114,63 | 113,33 | 0 | -0,87 | 7 | 7 | 4,645 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,2 | 49,97 | 41,23 | 128,16 | 123,65 | 126,14 | 124,69 | 0 | -1,04 | 7 | 7 | 5,1 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,2 | 49,99 | 45,21 | 120,76 | 116,17 | 118,43 | 117,02 | 0 | -0,85 | 7 | 7 | 5,257 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,5 | 48,7 | 45,8 | 118,52 | 114,09 | 116,23 | 114,95 | 0 | -0,86 | 7 | 7 | 5,231 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,39 | 49,77 | 40,62 | 131,68 | 127,14 | 129,74 | 128,23 | 0 | -1,09 | 7 | 7 | 5,168 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,36 | 49,58 | 45,78 | 127,6 | 122,73 | 125,14 | 123,68 | 0 | -0,95 | 7 | 7 | 5,626 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,86 | 51,49 | 43,37 | 128,7 | 123,86 | 126,42 | 124,87 | 0 | -1,01 | 7 | 7 | 5,377 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,54 | 48,83 | 44,71 | 121,68 | 117,21 | 119,48 | 118,16 | 0 | -0,95 | 7 | 7 | 5,244 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,91 | 48,24 | 44,67 | 115,04 | 110,87 | 112,94 | 111,7 | 0 | -0,83 | 7 | 7 | 4,956 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3256 | 3154,17 | 3219 | 3185,93 | 0 | -31,76 | 7 | 7 | 120,95 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,68 | 46,68 | 38 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 32302,13 | 31353,92 | 32114,14 | 31753,39 | 0 | -399,47 | 1040,86 | 8991 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 35558,13 | 34508,09 | 35333,22 | 34939,32 | 0 | -431,23 | 1161,81 | 9735 | 0 |
| Итого: | 3256 | 3154,17 | 3219,08 | 3185,93 | 0 | -31,76 | 120,95 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | 0,0000 |
| Qi/Траб x Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРНОСЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ СЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3683

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,75 | 44,72 | 37,03 | 97,8 | 94,96 | 92,22 | 91,39 | 0 | 3,57 | 7 | 7 | 3,516 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,3 | 43,97 | 37,33 | 91,97 | 89,34 | 86,58 | 85,79 | 0 | 3,55 | 7 | 7 | 3,333 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,64 | 44,43 | 37,21 | 103,54 | 100,53 | 97,63 | 96,69 | 0 | 3,84 | 7 | 7 | 3,736 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,57 | 45,2 | 36,37 | 108,67 | 105,52 | 102,53 | 101,52 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3,837 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,53 | 45,48 | 36,05 | 110,23 | 107,07 | 104,17 | 103,17 | 0 | 3,9 | 7 | 7 | 3,86 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,48 | 45,27 | 36,21 | 104,61 | 101,59 | 98,93 | 97,96 | 0 | 3,63 | 7 | 7 | 3,678 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,72 | 45,02 | 35,7 | 115,5 | 112,24 | 109,32 | 108,29 | 0 | 3,95 | 7 | 7 | 4,004 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,44 | 45,01 | 36,43 | 104,24 | 101,22 | 98,44 | 97,53 | 0 | 3,69 | 7 | 7 | 3,688 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,24 | 43,7 | 37,54 | 85,48 | 83,02 | 80,33 | 79,6 | 0 | 3,42 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,78 | 44,28 | 36,5 | 92,29 | 89,65 | 86,9 | 86,15 | 0 | 3,5 | 7 | 7 | 3,272 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,88 | 44,8 | 36,08 | 101,97 | 99,06 | 96,1 | 95,17 | 0 | 3,89 | 7 | 7 | 3,572 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,05 | 45,36 | 35,69 | 108,52 | 105,41 | 102,35 | 101,39 | 0 | 4,02 | 7 | 7 | 3,763 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,92 | 45,75 | 35,17 | 108,6 | 105,52 | 102,84 | 101,87 | 0 | 3,65 | 7 | 7 | 3,712 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,94 | 45,59 | 35,35 | 116,25 | 112,93 | 109,94 | 108,89 | 0 | 4,04 | 7 | 7 | 3,99 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,21 | 45,3 | 35,91 | 105,28 | 102,26 | 99,34 | 98,37 | 0 | 3,89 | 7 | 7 | 3,672 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,65 | 45,5 | 35,15 | 105,63 | 102,62 | 99,64 | 98,69 | 0 | 3,93 | 7 | 7 | 3,606 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,05 | 45,06 | 35,99 | 100,03 | 97,16 | 94,14 | 93,24 | 0 | 3,92 | 7 | 7 | 3,496 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,82 | 45,14 | 35,68 | 98,31 | 95,51 | 92,47 | 91,58 | 0 | 3,93 | 7 | 7 | 3,406 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,08 | 44,76 | 36,32 | 92,51 | 89,87 | 86,87 | 86,09 | 0 | 3,78 | 7 | 7 | 3,264 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,23 | 44,5 | 36,73 | 88,54 | 86,01 | 83,01 | 82,27 | 0 | 3,74 | 7 | 7 | 3,158 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,49 | 44,57 | 35,92 | 101,89 | 98,99 | 96,17 | 95,28 | 0 | 3,71 | 7 | 7 | 3,554 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,65 | 45,49 | 36,16 | 110,96 | 107,73 | 104,59 | 103,57 | 0 | 4,16 | 7 | 7 | 3,894 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,1 | 48,17 | 41,93 | 120,84 | 116,68 | 113,44 | 112,18 | 0 | 4,5 | 7 | 7 | 4,895 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,08 | 49,84 | 41,24 | 134,18 | 129,47 | 126,1 | 124,62 | 0 | 4,85 | 7 | 7 | 5,343 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,09 | 49,91 | 45,18 | 127,27 | 122,45 | 119,23 | 117,82 | 0 | 4,63 | 7 | 7 | 5,54 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,42 | 49,12 | 45,3 | 126,47 | 121,75 | 118,48 | 117,12 | 0 | 4,63 | 7 | 7 | 5,522 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,25 | 49,19 | 41,06 | 137,02 | 132,29 | 128,7 | 127,25 | 0 | 5,04 | 7 | 7 | 5,434 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,23 | 49,6 | 45,63 | 138,15 | 132,92 | 129,24 | 127,74 | 0 | 5,18 | 7 | 7 | 6,072 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,75 | 51,64 | 43,11 | 139,4 | 134,16 | 130,96 | 129,34 | 0 | 4,82 | 7 | 7 | 5,791 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,42 | 48,68 | 44,74 | 126,84 | 122,2 | 118,86 | 117,53 | 0 | 4,67 | 7 | 7 | 5,473 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,81 | 47,9 | 44,91 | 123,62 | 119,15 | 115,77 | 114,5 | 0 | 4,65 | 7 | 7 | 5,352 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3426,6 | 3319,28 | 3225,2 | 3192,6 | 0 | 126,68 | | | 128,547 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,59 | 46,22 | 38,37 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 37469,28 | 36373,16 | 36259,44 | 35810,98 | 0 | 562,18 | 1115,086 | 8990 | 1 |
| 23/11/2224:00 | 40895,89 | 39692,44 | 39484,73 | 39003,58 | 0 | 688,86 | 1243,633 | 9734 | 1 |
| Итого: | 3426,61 | 3319,28 | 3225,29 | 3192,6 | 0 | 126,68 | 128,547 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Ю. Март
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УПРАВЛЕНИЕ ТЭС»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-4) Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хCD08 ПО 2.7


| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,81 | 51,61 | 30,2 | 120,25 | 116,76 | 117,04 | 115,6 | 0 | 1,16 | 7 | 7 | 3,525 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,36 | 51,86 | 29,5 | 114,93 | 111,62 | 111,89 | 110,48 | 0 | 1,14 | 7 | 7 | 3,294 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,69 | 51,68 | 30,01 | 124,62 | 121,01 | 121,24 | 119,73 | 0 | 1,28 | 7 | 7 | 3,633 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,63 | 51,45 | 30,18 | 129,25 | 125,52 | 126,1 | 124,54 | 0 | 0,98 | 7 | 7 | 3,789 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,61 | 50,38 | 31,23 | 124,89 | 121,28 | 121,77 | 120,31 | 0 | 0,97 | 7 | 7 | 3,786 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,54 | 51 | 30,54 | 125,59 | 121,95 | 122,5 | 121,01 | 0 | 0,94 | 7 | 7 | 3,724 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,77 | 49,79 | 30,98 | 128,86 | 125,18 | 125,86 | 124,39 | 0 | 0,79 | 7 | 7 | 3,878 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,52 | 51,09 | 30,43 | 122,32 | 118,82 | 119,39 | 117,93 | 0 | 0,89 | 7 | 7 | 3,616 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,32 | 51,68 | 29,64 | 107,62 | 104,55 | 105,05 | 103,75 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 3,096 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,87 | 51,07 | 29,8 | 115,63 | 112,38 | 112,8 | 111,42 | 0 | 0,96 | 7 | 7 | 3,35 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,97 | 51,23 | 29,74 | 122,46 | 118,97 | 119,55 | 118,09 | 0 | 0,88 | 7 | 7 | 3,538 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,11 | 50,74 | 30,37 | 128,14 | 124,46 | 125,15 | 123,68 | 0 | 0,78 | 7 | 7 | 3,779 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,98 | 49,62 | 31,36 | 127,43 | 123,8 | 124,45 | 123,05 | 0 | 0,75 | 7 | 7 | 3,881 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 81 | 50,21 | 30,79 | 134,08 | 130,25 | 130,98 | 129,45 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 4,009 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,31 | 50,32 | 30,99 | 123,87 | 120,3 | 120,79 | 119,39 | 0 | 0,91 | 7 | 7 | 3,729 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,73 | 50,84 | 29,89 | 124,54 | 121,02 | 121,22 | 119,78 | 0 | 1,24 | 7 | 7 | 3,616 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,13 | 51,63 | 29,5 | 120,83 | 117,37 | 117,63 | 116,16 | 0 | 1,21 | 7 | 7 | 3,463 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,9 | 51,49 | 29,41 | 121,1 | 117,67 | 117,91 | 116,45 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 3,46 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,16 | 51,7 | 29,46 | 114,08 | 110,82 | 111,04 | 109,65 | 0 | 1,17 | 7 | 7 | 3,264 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,3 | 52,04 | 29,26 | 108,53 | 105,42 | 105,79 | 104,47 | 0 | 0,95 | 7 | 7 | 3,083 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,57 | 50,32 | 30,25 | 119,4 | 116,03 | 116,32 | 114,94 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 3,509 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,71 | 50,06 | 31,65 | 127,68 | 123,99 | 124,22 | 122,77 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 3,922 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,16 | 51,5 | 38,66 | 131,52 | 126,99 | 127,69 | 126,11 | 0 | 0,88 | 7 | 7 | 4,912 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,17 | 53,03 | 38,14 | 144,43 | 139,33 | 140,43 | 138,59 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 5,318 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,17 | 52,18 | 42,99 | 136,49 | 131,33 | 132,31 | 130,61 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 5,653 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,46 | 51,76 | 42,7 | 136,45 | 131,33 | 132,35 | 130,71 | 0 | 0,62 | 7 | 7 | 5,613 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,36 | 52,53 | 37,83 | 150,86 | 145,64 | 146,65 | 144,8 | 0 | 0,84 | 7 | 7 | 5,512 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,34 | 53,33 | 42,01 | 148,23 | 142,58 | 143,59 | 141,68 | 0 | 0,9 | 7 | 7 | 6 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,83 | 53,07 | 41,76 | 152,32 | 146,59 | 147,6 | 145,68 | 0 | 0,91 | 7 | 7 | 6,129 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,51 | 52,2 | 41,31 | 137,16 | 132,12 | 132,76 | 131,11 | 0 | 1,01 | 7 | 7 | 5,465 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,91 | 51,35 | 41,56 | 136,6 | 131,64 | 132,29 | 130,68 | 0 | 0,96 | 7 | 7 | 5,478 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3960,1 | 3836,72 | 3854,3 | 3807,01 | 0 | 29,71 | 7 | 7 | 129,024 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,67 | 51,37 | 33,29 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 45374,13 | 44081,99 | 43678,95 | 43117,14 | 0,13 | 964,85 | 1238,499 | 10331 | 363 |
| 23/11/2224:00 | 49334,29 | 47918,71 | 47533,31 | 46924,15 | 0,13 | 994,56 | 1367,523 | 11075 | 363 |
| Итого: | 3960,16 | 3836,72 | 3854,36 | 3807,01 | 0 | 29,71 | 129,024 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС985

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 82,33 | 54,14 | 28,19 | 280,2 | 272,28 | 276,5 | 272,28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,683 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 81,84 | 47,23 | 34,61 | 212,5 | 206,07 | 208,1 | 206,07 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,131 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 82,17 | 52,55 | 29,62 | 271,6 | 263,83 | 267,6 | 263,83 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,821 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 82,19 | 53,89 | 28,3 | 296,8 | 288,55 | 293,1 | 288,55 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,176 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 82,03 | 53,44 | 28,59 | 300,5 | 292,32 | 297 | 292,32 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,364 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 82,13 | 53,81 | 28,32 | 291,9 | 283,75 | 288,2 | 283,75 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,047 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 81,32 | 52,86 | 28,46 | 319,7 | 311,27 | 316,3 | 311,27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,867 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,97 | 53,28 | 28,69 | 299,8 | 291,7 | 296,4 | 291,7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,379 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81,81 | 46,95 | 34,86 | 209,9 | 203,76 | 205,9 | 203,76 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,104 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 81,39 | 50,08 | 31,31 | 247,7 | 240,76 | 243,9 | 240,76 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,544 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 81,45 | 52,86 | 28,59 | 284,6 | 276,75 | 280,9 | 276,75 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,921 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 81,61 | 52,75 | 28,86 | 285,3 | 277,46 | 281,7 | 277,46 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,016 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 81,52 | 53,27 | 28,25 | 299,9 | 291,78 | 296,4 | 291,78 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,252 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 81,58 | 53,58 | 28 | 325,9 | 317,24 | 322,5 | 317,24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,893 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 81,77 | 53,32 | 28,45 | 303,8 | 295,69 | 300,5 | 295,69 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,422 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 81,31 | 52,85 | 28,46 | 295 | 287,06 | 291,5 | 287,06 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,178 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 81,61 | 52,83 | 28,78 | 288,1 | 280,3 | 284,7 | 280,3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,077 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 81,38 | 52,38 | 29 | 272,8 | 265,31 | 269,3 | 265,31 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,7 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 81,67 | 51,06 | 30,61 | 252,9 | 245,75 | 249,1 | 245,75 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,529 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 81,78 | 47,21 | 34,57 | 213,6 | 207,48 | 209,9 | 207,48 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,167 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 81,14 | 51,11 | 30,03 | 267,2 | 259,98 | 263,8 | 259,98 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,815 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 82,1 | 52,96 | 29,14 | 289,4 | 281,69 | 286,3 | 281,69 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,216 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 90,62 | 55,5 | 35,12 | 304,7 | 295,22 | 300,8 | 295,22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,387 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 91,66 | 56,08 | 35,58 | 324,2 | 314,24 | 320,6 | 314,24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11,198 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 95,68 | 55,84 | 39,84 | 319,8 | 309,11 | 315,3 | 309,11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12,341 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 95,16 | 51,87 | 43,29 | 302,3 | 292 | 297 | 292 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12,654 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,86 | 50,15 | 40,71 | 309,7 | 300,08 | 305 | 300,08 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12,226 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,91 | 52,12 | 43,79 | 314,8 | 304,14 | 309,6 | 304,14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13,337 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 95,42 | 52,27 | 43,15 | 312,2 | 301,84 | 307,4 | 301,84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13,041 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 94,08 | 50,07 | 44,01 | 285,6 | 276,17 | 280,8 | 276,17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12,168 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 93,46 | 49,28 | 44,18 | 280,8 | 271,69 | 276,2 | 271,69 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12,014 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 8863,2 | 8605,27 | 8742,3 | 8605,27 | 0 | 0 | | | 284,668 | 744 | 0 | |
| Средние: | 85,19 | 52,18 | 33,01 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 7323,4 | 7128,8 | 7214,8 | 7128,8 | 0 | 0 | 189,419 | 782 | 0 |
| 23/11/2224:00 | 16186,6 | 15734,07 | 15957,1 | 15734,07 | 0 | 0 | 474,087 | 1526 | 0 |
| Итого: | 8863,2 | 8605,27 | 8742,3 | 8605,27 | 0 | 0 | 284,668 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qконтр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации
/ Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 08914717
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | BOC |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Мпа | Мпа | кг/см2 | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 24.10.2022 | 145,24 | 145,24 | 0,00 | 81,76 | 43,91 | 37,85 | 1,04 | 0,81 | 5,50 | 148,10 | 147,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 25.10.2022 | 156,56 | 156,56 | 0,00 | 81,75 | 44,26 | 37,49 | 1,04 | 0,83 | 5,87 | 159,60 | 159,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.10.2022 | 145,24 | 145,24 | 0,00 | 81,76 | 43,91 | 37,85 | 1,04 | 0,81 | 5,50 | 148,10 | 147,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 27.10.2022 | 156,56 | 156,56 | 0,00 | 81,75 | 44,26 | 37,49 | 1,04 | 0,83 | 5,87 | 159,60 | 159,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.10.2022 | 157,95 | 158,30 | -0,35 | 81,79 | 44,35 | 37,44 | 1,01 | 0,82 | 5,88 | 161,30 | 160,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 29.10.2022 | 152,56 | 152,56 | 0,00 | 81,67 | 43,90 | 37,77 | 1,01 | 0,82 | 5,75 | 155,50 | 155,30 | OK | 24 | 0,01 | |
| 30.10.2022 | 172,87 | 172,87 | 0,00 | 80,97 | 44,86 | 36,11 | 0,99 | 0,83 | 6,21 | 176,30 | 175,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 31.10.2022 | 149,76 | 149,76 | 0,00 | 81,67 | 43,89 | 37,78 | 1,00 | 0,81 | 5,66 | 152,80 | 152,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 01.11.2022 | 145,61 | 145,61 | 0,00 | 81,48 | 43,54 | 37,94 | 1,02 | 0,81 | 5,53 | 148,60 | 148,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 02.11.2022 | 149,75 | 149,75 | 0,00 | 80,96 | 43,86 | 37,10 | 1,01 | 0,82 | 5,56 | 152,70 | 152,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 03.11.2022 | 148,75 | 148,75 | 0,00 | 81,10 | 44,24 | 36,86 | 1,03 | 0,83 | 5,49 | 151,60 | 151,40 | OK | 24 | 0,01 | |
| 04.11.2022 | 158,56 | 158,56 | 0,00 | 81,27 | 44,06 | 37,21 | 1,02 | 0,84 | 5,90 | 161,80 | 161,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 05.11.2022 | 158,76 | 158,76 | 0,00 | 81,14 | 44,06 | 37,07 | 1,01 | 0,83 | 5,87 | 161,90 | 161,50 | OK | 24 | 0,01 | |
| 06.11.2022 | 166,23 | 166,23 | 0,00 | 81,18 | 43,78 | 37,40 | 1,01 | 0,84 | 6,21 | 169,50 | 169,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 07.11.2022 | 154,64 | 154,64 | 0,00 | 81,44 | 43,75 | 37,69 | 1,02 | 0,84 | 5,84 | 157,70 | 157,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 08.11.2022 | 162,71 | 162,71 | 0,00 | 80,89 | 43,86 | 37,03 | 1,02 | 0,84 | 6,02 | 165,80 | 165,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 09.11.2022 | 150,54 | 150,54 | 0,00 | 81,28 | 43,36 | 37,93 | 1,02 | 0,83 | 5,71 | 153,40 | 153,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 10.11.2022 | 151,47 | 151,47 | 0,00 | 81,02 | 43,63 | 37,39 | 1,02 | 0,83 | 5,67 | 154,30 | 154,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 11.11.2022 | 149,46 | 149,46 | 0,00 | 81,30 | 43,34 | 37,95 | 1,02 | 0,83 | 5,67 | 152,20 | 152,20 | OK | 24 | 0,01 | |
| 12.11.2022 | 148,13 | 148,13 | 0,00 | 81,40 | 43,13 | 38,27 | 1,03 | 0,83 | 5,67 | 151,00 | 150,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 13.11.2022 | 153,47 | 153,47 | 0,00 | 80,80 | 43,26 | 37,54 | 1,01 | 0,83 | 5,76 | 156,20 | 156,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 14.11.2022 | 160,34 | 160,34 | 0,00 | 81,82 | 44,17 | 37,65 | 1,00 | 0,84 | 6,03 | 163,50 | 163,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 15.11.2022 | 172,64 | 172,64 | 0,00 | 90,47 | 46,58 | 43,89 | 0,99 | 0,85 | 7,57 | 177,20 | 175,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 16.11.2022 | 192,38 | 192,62 | -0,24 | 91,38 | 48,62 | 42,76 | 0,97 | 0,86 | 8,20 | 197,70 | 196,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 17.11.2022 | 193,52 | 193,52 | 0,00 | 95,66 | 49,71 | 45,95 | 0,96 | 0,85 | 8,88 | 199,30 | 197,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 18.11.2022 | 187,19 | 187,19 | 0,00 | 94,59 | 48,87 | 45,72 | 0,96 | 0,85 | 8,53 | 192,70 | 190,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 19.11.2022 | 202,04 | 202,04 | 0,00 | 90,64 | 48,59 | 42,05 | 0,95 | 0,86 | 8,46 | 207,40 | 205,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 20.11.2022 | 203,64 | 203,64 | 0,00 | 95,66 | 50,16 | 45,50 | 0,95 | 0,86 | 9,24 | 209,90 | 207,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 21.11.2022 | 211,20 | 211,20 | 0,00 | 94,99 | 50,93 | 44,06 | 0,95 | 0,87 | 9,27 | 217,70 | 215,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 22.11.2022 | 183,24 | 183,24 | 0,00 | 93,67 | 48,07 | 45,59 | 0,98 | 0,86 | 8,33 | 188,70 | 186,50 | OK | 24 | 0,16 | |
| 23.11.2022 | 210,23 | 210,23 | 0,00 | 93,18 | 51,15 | 42,04 | 0,97 | 0,87 | 8,70 | 216,40 | 214,40 | OK | 24 | 0,02 | |
| Итого: | 5151,25 | 5151,84 | -0,59 | | | | | | 204,38 | 5268,50 | 5244,90 | | 744 | 0,22 | 0 |
| Средние: | | | | 84,85 | 45,42 | 39,43 | 1,00 | 0,84 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | BOC | V3 |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 1377,74 | 44877,08 | 45004,18 | -127,10 | 43945,59 | 44093,52 | -147,93 | 7047 | | 5,95 |
| 23.11.2022 | 1582,13 | 50145,58 | 50249,08 | -103,50 | 49096,84 | 49245,37 | -148,53 | 7791 | | 6,17 |
| ИТОГО: | 2959,87 | 5268,50 | 5244,90 | -23,60 | 5151,25 | 5151,84 | -0,59 | 744 | 0 | 0,22 |

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi/Траб x Тшт | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О. _____
ИП
Для документов
ИНН 7452195715
ОГРН 5027452195715

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/2022г.-23/11/2022г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33752817
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | ВНР | V3 | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
| | т | т | т | °С | °С | °С | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 24.10.2022 | 149,88 | 149,88 | 0,00 | 81,67 | 44,73 | 36,94 | 1,03 | 0,80 | 5,55 | 152,60 | 152,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 25.10.2022 | 166,07 | 166,07 | 0,00 | 81,68 | 45,11 | 36,57 | 1,03 | 0,81 | 6,08 | 169,00 | 169,40 | OK | 24 | 0,01 | |
| 26.10.2022 | 149,88 | 149,88 | 0,00 | 81,67 | 44,73 | 36,94 | 1,03 | 0,80 | 5,55 | 152,60 | 152,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 27.10.2022 | 166,07 | 166,07 | 0,00 | 81,68 | 45,11 | 36,57 | 1,03 | 0,81 | 6,08 | 169,00 | 169,40 | OK | 24 | 0,01 | |
| 28.10.2022 | 169,31 | 169,65 | -0,34 | 81,72 | 45,39 | 36,33 | 1,00 | 0,81 | 6,13 | 172,50 | 172,90 | OK | 24 | 0,02 | |
| 29.10.2022 | 160,49 | 160,49 | 0,00 | 81,58 | 44,60 | 36,98 | 1,01 | 0,80 | 5,94 | 163,30 | 163,70 | OK | 24 | 0,01 | |
| 30.10.2022 | 179,98 | 179,98 | 0,00 | 80,89 | 45,42 | 35,47 | 0,98 | 0,82 | 6,38 | 183,10 | 183,60 | OK | 24 | 0,02 | |
| 31.10.2022 | 160,39 | 160,39 | 0,00 | 81,59 | 44,74 | 36,85 | 0,99 | 0,80 | 5,90 | 163,10 | 163,70 | OK | 24 | 0,02 | |
| 01.11.2022 | 154,12 | 154,12 | 0,00 | 81,39 | 44,76 | 36,63 | 1,01 | 0,79 | 5,66 | 156,80 | 157,20 | OK | 24 | 0,01 | |
| 02.11.2022 | 156,46 | 156,46 | 0,00 | 80,87 | 44,58 | 36,28 | 1,00 | 0,80 | 5,69 | 159,10 | 159,60 | OK | 24 | 0,01 | |
| 03.11.2022 | 156,54 | 156,54 | 0,00 | 81,03 | 44,94 | 36,09 | 1,03 | 0,81 | 5,66 | 159,20 | 159,70 | OK | 24 | 0,02 | |
| 04.11.2022 | 161,59 | 161,59 | 0,00 | 81,17 | 44,80 | 36,37 | 1,01 | 0,82 | 5,89 | 164,30 | 164,90 | OK | 24 | 0,02 | |
| 05.11.2022 | 163,96 | 163,96 | 0,00 | 81,03 | 44,76 | 36,27 | 1,01 | 0,82 | 5,95 | 166,70 | 167,30 | OK | 24 | 0,02 | |
| 06.11.2022 | 169,28 | 169,61 | -0,33 | 81,07 | 44,97 | 36,10 | 1,00 | 0,82 | 6,12 | 172,30 | 172,90 | OK | 24 | 0,02 | |
| 07.11.2022 | 158,06 | 158,37 | -0,32 | 81,33 | 44,23 | 37,10 | 1,02 | 0,83 | 5,87 | 160,80 | 161,50 | OK | 24 | 0,03 | |
| 08.11.2022 | 166,76 | 166,76 | 0,00 | 80,78 | 45,08 | 35,71 | 1,01 | 0,83 | 5,97 | 169,40 | 170,30 | OK | 24 | 0,03 | |
| 09.11.2022 | 156,85 | 156,85 | 0,00 | 81,18 | 44,19 | 37,00 | 1,01 | 0,82 | 5,81 | 159,40 | 160,10 | OK | 24 | 0,03 | |
| 10.11.2022 | 156,31 | 156,31 | 0,00 | 80,90 | 44,65 | 36,25 | 1,01 | 0,82 | 5,67 | 158,90 | 159,50 | OK | 24 | 0,02 | |
| 11.11.2022 | 156,74 | 156,74 | 0,00 | 81,20 | 44,57 | 36,64 | 1,02 | 0,82 | 5,75 | 159,30 | 160,00 | OK | 24 | 0,03 | |
| 12.11.2022 | 152,04 | 152,04 | 0,00 | 81,29 | 44,12 | 37,16 | 1,02 | 0,81 | 5,66 | 154,50 | 155,20 | OK | 24 | 0,02 | |
| 13.11.2022 | 158,06 | 158,06 | 0,00 | 80,69 | 44,00 | 36,69 | 1,01 | 0,82 | 5,81 | 160,60 | 161,30 | OK | 24 | 0,03 | |
| 14.11.2022 | 163,18 | 163,18 | 0,00 | 81,76 | 44,69 | 37,06 | 0,99 | 0,83 | 6,06 | 166,10 | 166,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 15.11.2022 | 175,83 | 175,83 | 0,00 | 90,41 | 47,08 | 43,33 | 0,98 | 0,83 | 7,62 | 180,00 | 179,50 | OK | 24 | 0,03 | |
| 16.11.2022 | 190,39 | 190,39 | 0,00 | 91,27 | 48,26 | 43,01 | 0,96 | 0,84 | 8,20 | 195,10 | 194,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 17.11.2022 | 192,08 | 192,40 | -0,32 | 95,56 | 49,52 | 46,04 | 0,96 | 0,84 | 8,81 | 197,60 | 196,40 | OK | 24 | 0,05 | |
| 18.11.2022 | 188,64 | 188,64 | 0,00 | 94,42 | 48,61 | 45,81 | 0,95 | 0,84 | 8,63 | 193,70 | 192,70 | OK | 24 | 0,04 | |
| 19.11.2022 | 202,53 | 202,53 | 0,00 | 90,54 | 47,96 | 42,58 | 0,94 | 0,85 | 8,64 | 207,40 | 206,80 | OK | 24 | 0,06 | |
| 20.11.2022 | 205,36 | 205,36 | 0,00 | 95,55 | 49,47 | 46,09 | 0,94 | 0,85 | 9,43 | 211,20 | 209,70 | OK | 24 | 0,05 | |
| 21.11.2022 | 207,36 | 207,36 | 0,00 | 94,84 | 50,30 | 44,54 | 0,94 | 0,86 | 9,22 | 213,00 | 212,00 | OK | 24 | 0,05 | |
| 22.11.2022 | 179,18 | 179,51 | -0,33 | 93,52 | 46,84 | 46,69 | 0,97 | 0,84 | 8,35 | 184,00 | 183,10 | OK | 24 | 0,06 | |
| 23.11.2022 | 186,17 | 186,17 | 0,00 | 93,02 | 47,10 | 45,92 | 0,96 | 0,86 | 8,56 | 191,00 | 190,00 | OK | 24 | 0,07 | |
| Итого: | 5259,58 | 5261,21 | | | | | | | 206,63 | 5365,60 | 5368,80 | | 744 | 0,89 | 0 |
| Средние: | | | | 84,75 | 45,78 | 38,97 | 0,99 | 0,82 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 1394,97 | 43752,49 | 43978,97 | -226,48 | 42892,31 | 43046,09 | -153,78 | 7527 | | 7,34 |
| 23.11.2022 | 1601,60 | 49118,09 | 49347,77 | -229,68 | 48151,89 | 48307,29 | -155,41 | 8271 | | 8,23 |
| ИТОГО: | 206,63 | 5365,60 | 5368,80 | -3,20 | 5259,58 | 5261,21 | -1,63 | 744 | 0 | 0,89 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб x
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/2022г.-23/11/2022г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 00263017
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Mna | Mna | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 24.10.2022 | 135,65 | 135,89 | -0,24 | 81,57 | 42,56 | 39,01 | 1,03 | 0,80 | 5,31 | 137,80 | 138,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 25.10.2022 | 364,63 | 364,63 | 0,00 | 81,83 | 62,27 | 19,56 | 1,00 | 0,82 | 6,13 | 372,30 | 374,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.10.2022 | 135,65 | 135,89 | -0,24 | 81,57 | 42,56 | 39,01 | 1,03 | 0,80 | 5,31 | 137,80 | 138,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 27.10.2022 | 364,63 | 364,63 | 0,00 | 81,83 | 62,27 | 19,56 | 1,00 | 0,82 | 6,13 | 372,30 | 374,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.10.2022 | 421,60 | 421,60 | 0,00 | 81,95 | 67,37 | 14,59 | 0,98 | 0,81 | 6,16 | 430,20 | 433,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 29.10.2022 | 424,96 | 424,96 | 0,00 | 81,83 | 68,04 | 13,79 | 0,98 | 0,80 | 5,88 | 433,40 | 437,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 30.10.2022 | 402,82 | 402,82 | 0,00 | 81,08 | 65,29 | 15,79 | 0,96 | 0,82 | 6,35 | 410,50 | 414,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 31.10.2022 | 416,97 | 416,97 | 0,00 | 81,85 | 67,44 | 14,41 | 0,97 | 0,80 | 6,02 | 425,30 | 429,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 01.11.2022 | 432,34 | 432,34 | 0,00 | 81,67 | 68,41 | 13,26 | 0,98 | 0,79 | 5,75 | 441,10 | 445,20 | OK | 24 | 0,01 | |
| 02.11.2022 | 414,94 | 414,94 | 0,00 | 81,12 | 67,64 | 13,48 | 0,97 | 0,80 | 5,60 | 423,30 | 427,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 03.11.2022 | 429,94 | 429,94 | 0,00 | 81,31 | 68,12 | 13,18 | 1,00 | 0,81 | 5,69 | 438,50 | 442,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 04.11.2022 | 416,63 | 416,63 | 0,00 | 81,43 | 67,50 | 13,93 | 0,99 | 0,82 | 5,81 | 424,80 | 429,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 05.11.2022 | 417,27 | 417,27 | 0,00 | 81,29 | 67,25 | 14,04 | 0,98 | 0,82 | 5,87 | 425,30 | 429,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 06.11.2022 | 408,47 | 408,47 | 0,00 | 81,30 | 66,00 | 15,30 | 0,97 | 0,83 | 6,23 | 416,50 | 420,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 07.11.2022 | 416,74 | 416,74 | 0,00 | 81,61 | 67,22 | 14,39 | 0,99 | 0,83 | 6,01 | 425,00 | 429,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 08.11.2022 | 415,15 | 415,15 | 0,00 | 81,01 | 66,48 | 14,53 | 0,99 | 0,83 | 6,03 | 423,10 | 427,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 09.11.2022 | 417,62 | 417,62 | 0,00 | 81,47 | 67,36 | 14,11 | 0,99 | 0,82 | 5,90 | 425,80 | 430,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 10.11.2022 | 415,25 | 415,25 | 0,00 | 81,01 | 66,90 | 14,10 | 0,98 | 0,82 | 5,87 | 423,40 | 427,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 11.11.2022 | 293,49 | 293,49 | 0,00 | 81,11 | 57,23 | 23,88 | 1,00 | 0,82 | 5,63 | 299,20 | 301,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 12.11.2022 | 181,80 | 181,80 | 0,00 | 81,05 | 50,03 | 31,02 | 1,02 | 0,81 | 5,65 | 185,30 | 185,50 | OK | 24 | 0,04 | |
| 13.11.2022 | 180,31 | 180,31 | 0,00 | 80,49 | 48,83 | 31,65 | 1,00 | 0,82 | 5,71 | 183,70 | 183,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 14.11.2022 | 182,81 | 182,81 | 0,00 | 81,57 | 48,55 | 33,02 | 0,98 | 0,83 | 6,06 | 186,20 | 186,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 15.11.2022 | 184,87 | 185,52 | -0,66 | 90,23 | 48,88 | 41,35 | 0,97 | 0,83 | 7,60 | 189,60 | 189,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 16.11.2022 | 187,09 | 187,09 | 0,00 | 91,06 | 48,08 | 42,98 | 0,95 | 0,84 | 8,05 | 191,70 | 191,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 17.11.2022 | 187,31 | 187,31 | 0,00 | 95,41 | 48,51 | 46,90 | 0,95 | 0,84 | 8,77 | 192,60 | 191,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 18.11.2022 | 179,85 | 179,85 | 0,00 | 94,13 | 47,97 | 46,16 | 0,95 | 0,84 | 8,30 | 184,70 | 183,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 19.11.2022 | 190,64 | 190,64 | 0,00 | 90,39 | 47,17 | 43,21 | 0,93 | 0,85 | 8,24 | 195,30 | 194,50 | OK | 24 | 0,00 | |
| 20.11.2022 | 195,16 | 195,16 | 0,00 | 95,42 | 48,70 | 46,72 | 0,94 | 0,85 | 9,10 | 200,60 | 199,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 21.11.2022 | 197,91 | 197,91 | 0,00 | 94,70 | 49,02 | 45,68 | 0,93 | 0,85 | 9,01 | 203,30 | 202,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 22.11.2022 | 172,04 | 172,04 | 0,00 | 93,41 | 46,65 | 46,77 | 0,96 | 0,84 | 8,03 | 176,40 | 175,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 23.11.2022 | 177,67 | 177,67 | 0,00 | 92,95 | 47,05 | 45,90 | 0,96 | 0,86 | 8,16 | 182,20 | 181,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| Итого: | 9362,20 | 9363,33 | -1,14 | | | | | | 204,36 | 9557,20 | 9614,80 | | 744 | 0,05 | 0 |
| Средние: | | | | 84,79 | 57,66 | 27,14 | 0,98 | 0,82 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | ВОС | V3 |
|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 1754,0044 | 55010,48 | 55656,27 | -645,79 | 53972,88 | 54473,87 | -500,99 | 8967,00 | | 5,18 |
| 23.11.2022 | 1958,37 | 64567,67 | 65271,06 | -703,39 | 63335,07 | 63837,20 | -502,12 | 9711 | | 5,23 |
| ИТОГО: | 204,36 | 9557,20 | 9614,80 | -57,60 | 9362,20 | 9363,33 | -1,14 | 744,00 | 0 | 0,05 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб x
Тнш

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Купрувлюк Е.И. Просяникова/
Подпись КОМПАНИЯ Ф.И.О.
МП «Домоуправ-Челябинск»
Для документов
ИНН 7459136716
ОГРН 5027459136716

Представитель теплоснабж. организации
Ю.О. Мартовская
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33722817
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | BOC |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|------------|-------------|----------|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Mпа | Mпа | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 24.10.2022 | 138,68 | 138,68 | 0,00 | 81,25 | 42,43 | 38,82 | 1,03 | 0,80 | 5,39 | 141,10 | 141,30 | OK | 24 | 0,03 | |
| 25.10.2022 | 149,45 | 149,45 | 0,00 | 81,35 | 43,48 | 37,87 | 1,02 | 0,82 | 5,67 | 151,80 | 152,60 | OK | 24 | 0,03 | |
| 26.10.2022 | 138,68 | 138,68 | 0,00 | 81,25 | 42,43 | 38,82 | 1,03 | 0,80 | 5,39 | 141,10 | 141,30 | OK | 24 | 0,03 | |
| 27.10.2022 | 149,45 | 149,45 | 0,00 | 81,35 | 43,48 | 37,87 | 1,02 | 0,82 | 5,67 | 151,80 | 152,60 | OK | 24 | 0,03 | |
| 28.10.2022 | 154,33 | 154,33 | 0,00 | 81,44 | 44,22 | 37,23 | 1,00 | 0,81 | 5,73 | 157,00 | 157,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 29.10.2022 | 145,12 | 145,12 | 0,00 | 81,22 | 43,72 | 37,49 | 1,00 | 0,81 | 5,44 | 147,80 | 147,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 30.10.2022 | 166,07 | 166,07 | 0,00 | 80,60 | 43,87 | 36,73 | 0,97 | 0,82 | 6,11 | 168,80 | 169,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 31.10.2022 | 144,95 | 144,95 | 0,00 | 81,27 | 43,01 | 38,26 | 0,99 | 0,80 | 5,54 | 147,80 | 147,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 01.11.2022 | 138,86 | 138,86 | 0,00 | 81,04 | 43,33 | 37,71 | 1,01 | 0,80 | 5,24 | 141,60 | 141,20 | OK | 24 | 0,03 | |
| 02.11.2022 | 141,02 | 141,02 | 0,00 | 80,50 | 42,49 | 38,02 | 0,99 | 0,81 | 5,38 | 143,70 | 143,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 03.11.2022 | 140,89 | 140,89 | 0,00 | 80,76 | 43,18 | 37,58 | 1,02 | 0,82 | 5,30 | 143,50 | 143,40 | OK | 24 | 0,04 | |
| 04.11.2022 | 147,22 | 147,22 | 0,00 | 80,87 | 43,10 | 37,76 | 1,01 | 0,82 | 5,57 | 150,00 | 149,80 | OK | 24 | 0,03 | |
| 05.11.2022 | 149,84 | 149,84 | 0,00 | 80,73 | 43,07 | 37,66 | 1,00 | 0,82 | 5,65 | 152,50 | 152,60 | OK | 24 | 0,03 | |
| 06.11.2022 | 154,31 | 154,31 | 0,00 | 80,76 | 42,95 | 37,81 | 0,99 | 0,83 | 5,84 | 156,90 | 157,30 | OK | 24 | 0,05 | |
| 07.11.2022 | 145,31 | 145,31 | 0,00 | 81,05 | 42,91 | 38,14 | 1,01 | 0,83 | 5,54 | 147,70 | 148,20 | OK | 24 | 0,04 | |
| 08.11.2022 | 152,91 | 152,91 | 0,00 | 80,45 | 42,76 | 37,69 | 1,01 | 0,83 | 5,77 | 155,40 | 155,90 | OK | 24 | 0,03 | |
| 09.11.2022 | 145,82 | 145,82 | 0,00 | 80,91 | 42,36 | 38,56 | 1,01 | 0,82 | 5,63 | 148,10 | 148,80 | OK | 24 | 0,03 | |
| 10.11.2022 | 145,05 | 145,37 | -0,32 | 80,43 | 42,50 | 37,93 | 1,00 | 0,82 | 5,52 | 147,40 | 148,20 | OK | 24 | 0,04 | |
| 11.11.2022 | 143,51 | 143,51 | 0,00 | 80,66 | 42,98 | 37,68 | 1,01 | 0,82 | 5,41 | 146,00 | 146,20 | OK | 24 | 0,04 | |
| 12.11.2022 | 143,43 | 143,43 | 0,00 | 80,59 | 42,59 | 38,00 | 1,02 | 0,82 | 5,46 | 145,80 | 146,20 | OK | 24 | 0,04 | |
| 13.11.2022 | 148,86 | 148,86 | 0,00 | 80,11 | 42,41 | 37,70 | 1,00 | 0,82 | 5,62 | 151,20 | 151,80 | OK | 24 | 0,04 | |
| 14.11.2022 | 155,72 | 155,72 | 0,00 | 81,37 | 43,75 | 37,62 | 0,98 | 0,83 | 5,88 | 158,20 | 159,00 | OK | 24 | 0,04 | |
| 15.11.2022 | 169,41 | 169,70 | -0,29 | 90,03 | 46,91 | 43,12 | 0,97 | 0,83 | 7,31 | 173,00 | 173,60 | OK | 24 | 0,03 | |
| 16.11.2022 | 185,93 | 185,93 | 0,00 | 90,77 | 48,41 | 42,36 | 0,95 | 0,85 | 7,88 | 189,90 | 190,40 | OK | 24 | 0,04 | |
| 17.11.2022 | 185,81 | 185,81 | 0,00 | 95,25 | 48,77 | 46,48 | 0,95 | 0,84 | 8,62 | 190,40 | 190,30 | OK | 24 | 0,04 | |
| 18.11.2022 | 179,95 | 180,25 | -0,30 | 93,61 | 47,67 | 45,94 | 0,95 | 0,84 | 8,26 | 184,50 | 184,20 | OK | 24 | 0,05 | |
| 19.11.2022 | 192,45 | 192,45 | 0,00 | 90,20 | 47,64 | 42,55 | 0,93 | 0,85 | 8,20 | 196,60 | 196,90 | OK | 24 | 0,05 | |
| 20.11.2022 | 196,40 | 197,04 | -0,63 | 95,19 | 49,23 | 45,96 | 0,94 | 0,85 | 9,01 | 201,70 | 201,40 | OK | 24 | 0,04 | |
| 21.11.2022 | 199,63 | 199,63 | 0,00 | 94,35 | 49,43 | 44,93 | 0,93 | 0,86 | 8,94 | 204,80 | 204,20 | OK | 24 | 0,06 | |
| 22.11.2022 | 168,21 | 168,49 | -0,27 | 93,04 | 46,49 | 46,55 | 0,97 | 0,85 | 7,81 | 172,60 | 171,90 | OK | 24 | 0,18 | |
| 23.11.2022 | 180,25 | 180,53 | -0,28 | 92,65 | 47,00 | 45,65 | 0,96 | 0,86 | 8,24 | 184,80 | 184,30 | OK | 24 | 0,07 | |
| Итого: | 4897,54 | 4899,63 | -2,09 | | | | | | 197,02 | 4993,50 | 4999,00 | | 744 | 1,30 | 0 |
| Средние: | | | | 84,36 | 44,47 | 39,89 | 0,99 | 0,83 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | BOC | V3 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------|-------------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 1361,18 | 42391,29 | 42329,59 | 61,70 | 41476,30 | 41542,29 | -65,98 | 7551 | | 2,28 |
| 23.11.2022 | 1558,20 | 47384,79 | 47328,59 | 56,20 | 46373,84 | 46441,92 | -68,08 | 8295 | | 3,58 |
| ИТОГО: | 197,02 | 4993,50 | 4999,00 | -5,50 | 4897,54 | 4899,63 | -2,09 | 744 | 0 | 1,30 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

| | |
|------------------------------|---|
| Qконтр = Qi/Траб x Тнш | 0 |
|------------------------------|---|

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просянникова/
Подпись / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
/ Ю.О. Мартовская/
Подпись / Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 05911818
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | BOC |
|------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|----------|----------|----|-----|------|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Mna | Mna | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 24.10.2022 | 277,25 | 277,25 | 0,00 | 81,12 | 48,78 | 32,34 | 0,59 | 0,59 | 8,98 | 279,70 | 285,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 25.10.2022 | 299,86 | 299,86 | 0,00 | 81,04 | 49,47 | 31,57 | 0,59 | 0,59 | 9,48 | 302,60 | 309,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.10.2022 | 277,25 | 277,25 | 0,00 | 81,12 | 48,78 | 32,34 | 0,59 | 0,59 | 8,98 | 279,70 | 285,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 27.10.2022 | 299,86 | 299,86 | 0,00 | 81,04 | 49,47 | 31,57 | 0,59 | 0,59 | 9,48 | 302,60 | 309,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.10.2022 | 313,99 | 313,99 | 0,00 | 81,06 | 50,66 | 30,40 | 0,59 | 0,59 | 9,55 | 317,00 | 323,70 | OK | 24 | 0,72 | |
| 29.10.2022 | 301,88 | 301,88 | 0,00 | 80,99 | 50,08 | 30,91 | 0,59 | 0,59 | 9,32 | 304,80 | 311,10 | OK | 24 | 0,03 | |
| 30.10.2022 | 334,61 | 334,61 | 0,00 | 80,24 | 49,48 | 30,76 | 0,59 | 0,59 | 10,30 | 337,70 | 344,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 31.10.2022 | 269,90 | 269,90 | 0,00 | 80,95 | 48,11 | 32,84 | 0,59 | 0,59 | 8,83 | 272,40 | 278,00 | OK | 24 | 0,66 | |
| 01.11.2022 | 236,79 | 236,79 | 0,00 | 80,76 | 47,93 | 32,84 | 0,59 | 0,59 | 7,78 | 239,20 | 243,60 | OK | 24 | 2,05 | |
| 02.11.2022 | 285,07 | 285,07 | 0,00 | 80,31 | 49,82 | 30,48 | 0,59 | 0,59 | 8,74 | 288,00 | 293,40 | OK | 24 | 1,09 | |
| 03.11.2022 | 301,36 | 301,36 | 0,00 | 80,39 | 50,13 | 30,26 | 0,59 | 0,59 | 9,12 | 304,50 | 310,20 | OK | 24 | 0,03 | |
| 04.11.2022 | 318,74 | 318,74 | 0,00 | 80,55 | 49,59 | 30,96 | 0,59 | 0,59 | 9,88 | 322,10 | 328,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 05.11.2022 | 327,38 | 327,38 | 0,00 | 80,45 | 50,14 | 30,31 | 0,59 | 0,59 | 9,93 | 330,80 | 337,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 06.11.2022 | 340,75 | 340,75 | 0,00 | 80,46 | 50,19 | 30,27 | 0,59 | 0,59 | 10,32 | 344,30 | 350,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 07.11.2022 | 319,74 | 319,74 | 0,00 | 80,74 | 50,91 | 29,83 | 0,59 | 0,59 | 9,54 | 323,10 | 329,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 08.11.2022 | 293,48 | 293,48 | 0,00 | 80,17 | 48,07 | 32,10 | 0,59 | 0,59 | 9,44 | 296,30 | 302,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 09.11.2022 | 302,53 | 302,53 | 0,00 | 80,57 | 50,58 | 30,00 | 0,59 | 0,59 | 9,09 | 305,80 | 311,40 | OK | 24 | 0,01 | |
| 10.11.2022 | 301,04 | 301,04 | 0,00 | 80,34 | 51,21 | 29,13 | 0,59 | 0,59 | 8,77 | 304,30 | 309,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 11.11.2022 | 267,09 | 267,09 | 0,00 | 80,60 | 48,98 | 31,62 | 0,59 | 0,59 | 8,45 | 269,80 | 274,90 | OK | 24 | 0,01 | |
| 12.11.2022 | 263,57 | 263,57 | 0,00 | 80,77 | 49,43 | 31,35 | 0,59 | 0,59 | 8,28 | 266,40 | 271,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 13.11.2022 | 301,26 | 301,26 | 0,00 | 80,14 | 49,77 | 30,37 | 0,59 | 0,59 | 9,18 | 304,40 | 310,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 14.11.2022 | 321,22 | 321,22 | 0,00 | 81,07 | 49,75 | 31,32 | 0,59 | 0,59 | 10,11 | 324,50 | 330,80 | OK | 24 | 0,64 | |
| 15.11.2022 | 369,62 | 369,62 | 0,00 | 89,56 | 53,73 | 35,83 | 0,59 | 0,59 | 13,25 | 374,00 | 382,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 16.11.2022 | 393,90 | 393,90 | 0,00 | 90,56 | 54,20 | 36,36 | 0,59 | 0,59 | 14,35 | 398,60 | 408,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 17.11.2022 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 94,64 | 55,57 | 39,07 | 0,59 | 0,59 | 15,39 | 399,90 | 410,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 18.11.2022 | 373,87 | 373,87 | 0,00 | 93,91 | 54,97 | 38,94 | 0,59 | 0,59 | 14,53 | 378,40 | 388,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 19.11.2022 | 385,10 | 385,10 | 0,00 | 89,77 | 52,83 | 36,93 | 0,59 | 0,59 | 14,24 | 389,30 | 399,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 20.11.2022 | 390,24 | 390,24 | 0,00 | 94,73 | 54,64 | 40,09 | 0,59 | 0,59 | 15,63 | 394,90 | 405,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 21.11.2022 | 399,12 | 399,12 | 0,00 | 94,15 | 55,57 | 38,58 | 0,59 | 0,59 | 15,39 | 404,00 | 415,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 22.11.2022 | 355,02 | 355,02 | 0,00 | 92,87 | 54,45 | 38,42 | 0,59 | 0,59 | 13,64 | 359,10 | 368,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 23.10.2022 | 303,16 | 303,16 | 0,00 | 77,78 | 48,85 | 28,93 | 0,59 | 0,59 | 8,77 | 305,80 | 311,90 | OK | 24 | 0,01 | |
| Итого: | 9919,66 | 9919,66 | | | | | | | 328,75 | 10024,00 | 10241,60 | | 744 | 5,25 | 0 |
| Средние: | | | | 83,64 | 50,84 | 32,80 | 0,59 | 0,59 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | BOC | V3 |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 2064,30 | 78848,09 | 80797,79 | -1949,70 | 78101,53 | 78102,24 | -0,71 | 7476 | | 1,54 |
| 23.10.2022 | 2393,05 | 88872,09 | 91039,39 | -2167,30 | 88021,19 | 88021,90 | -0,71 | 8220 | | 6,79 |
| ИТОГО: | 328,75 | 10024,00 | 10241,60 | -217,60 | 9919,66 | 9919,66 | 0,00 | 744 | 0 | 5,25 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

| | |
|-----------|---|
| Qконтр = | |
| Qi/Траб х | 0 |
| Тнш | |

с 01.11.2022 по 30.11.2022, по вентиляции ПАО "Сбербанк":
Итого по МКД: 321,66

расчет выполнен согласно п.п. 115, 116 Правил 1034; в качестве базового показателя принято значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения Т-5108770054 с ПАО "Сбербанк" (пункт 1.8 договора)

Представитель теплоснабж.организации

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просяникова
Подпись _____
Ф.И.О.
МП

Ю.О. Мартовская
Подпись _____
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 55

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВЕЗО

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,49 | 46,03 | 34,46 | 77,03 | 74,84 | 75,06 | 74,29 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 2,579 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,07 | 45,01 | 35,06 | 75,2 | 73,13 | 73,22 | 72,5 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 2,563 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,45 | 45,59 | 34,86 | 80,71 | 78,43 | 78,57 | 77,8 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 2,736 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,52 | 46,33 | 34,19 | 89,55 | 87 | 87,31 | 86,43 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 2,971 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,5 | 46,53 | 33,97 | 89,8 | 87,28 | 87,62 | 86,77 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 2,965 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,45 | 46,24 | 34,21 | 87,13 | 84,66 | 85,11 | 84,27 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 2,896 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,85 | 46,16 | 33,69 | 98,03 | 95,3 | 95,76 | 94,81 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 3,209 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,38 | 46,29 | 34,09 | 87,48 | 84,99 | 85,45 | 84,57 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 2,898 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,9 | 44,94 | 34,96 | 70,17 | 68,24 | 68,62 | 67,95 | 0 | 0,29 | 7 | 7 | 2,384 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,23 | 45,45 | 33,78 | 77,69 | 75,54 | 75,96 | 75,22 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 2,548 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,71 | 45,57 | 34,14 | 80,36 | 78,14 | 78,5 | 77,73 | 0,05 | 0,41 | 7 | 7 | 2,667 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,96 | 45,38 | 34,58 | 85,53 | 83,14 | 83,49 | 82,73 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 2,874 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,88 | 45,99 | 33,89 | 88,31 | 85,83 | 86,22 | 85,37 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 2,908 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,98 | 46,22 | 33,76 | 94,85 | 92,22 | 92,63 | 91,7 | 0 | 0,52 | 7 | 7 | 3,112 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,15 | 45,76 | 34,39 | 87,81 | 85,36 | 85,64 | 84,82 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 2,937 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,59 | 45,79 | 33,8 | 85,89 | 83,53 | 83,73 | 82,92 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 2,822 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,86 | 45,14 | 34,72 | 81,23 | 78,96 | 79,18 | 78,41 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 2,74 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,59 | 44,81 | 34,78 | 77,49 | 75,35 | 75,58 | 74,86 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 2,621 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,75 | 44,98 | 34,77 | 73,52 | 71,52 | 71,71 | 70,99 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 2,485 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,17 | 44,96 | 34,21 | 75,09 | 73,04 | 73,28 | 72,56 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 2,496 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 78,58 | 44,86 | 33,72 | 85,1 | 82,77 | 83,07 | 82,28 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 2,787 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 79,69 | 46,03 | 33,66 | 88,26 | 85,81 | 86,06 | 85,23 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 2,889 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,21 | 48,61 | 39,6 | 93,3 | 90,19 | 90,68 | 89,67 | 0 | 0,52 | 7 | 7 | 3,572 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,02 | 50,36 | 39,66 | 101,78 | 98,29 | 98,73 | 97,57 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 3,9 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,89 | 51,82 | 42,07 | 99,39 | 95,7 | 96,36 | 95,17 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 4,03 | 23 | 1 | * |
| 18.11.2022 | 93,41 | 51,14 | 42,27 | 99,02 | 95,39 | 96,11 | 94,96 | 0 | 0,43 | 7 | 7 | 4,039 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,27 | 50,02 | 39,25 | 106,78 | 103,18 | 103,81 | 102,59 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 4,052 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,16 | 51,19 | 42,97 | 108,92 | 104,9 | 105,48 | 104,19 | 0 | 0,71 | 7 | 7 | 4,513 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,82 | 53,64 | 40,18 | 113,08 | 108,89 | 109,69 | 108,2 | 0 | 0,69 | 7 | 7 | 4,381 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,3 | 49,91 | 42,39 | 98,05 | 94,52 | 95,02 | 93,92 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 4,01 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,7 | 49,65 | 42,05 | 99,38 | 95,84 | 96,31 | 95,21 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 4,031 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2755,9 | 2671,98 | 2683,9 | 2655,69 | 0,05 | 16,29 | | | 97,615 | 743 | 1 | |
| Средние: | 83,37 | 47,1 | 36,26 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 46307,94 | 44994,62 | 44942,57 | 44377,23 | 1,93 | 617,39 | 1286,402 | 14845 | 263 |
| 23/11/2224:00 | 49063,87 | 47666,6 | 47626,53 | 47032,92 | 1,98 | 633,68 | 1384,017 | 15588 | 264 |
| Итого: | 2755,93 | 2671,98 | 2683,96 | 2655,69 | 0,05 | 16,29 | 97,615 | 743 | 1 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб x Тнш | 0,1314 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

97,746 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 59

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1ААС

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,3 | 45,89 | 34,41 | 73,05 | 71,03 | 70,59 | 69,88 | 0,03 | 1,15 | 7 | 7 | 2,448 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,83 | 45,7 | 34,13 | 68,22 | 66,3 | 69,5 | 68,8 | 0,03 | -2,5 | 7 | 7 | 2,264 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,24 | 45,67 | 34,57 | 72,2 | 70,17 | 72,58 | 71,83 | 0,03 | -1,66 | 7 | 7 | 2,427 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,24 | 46,08 | 34,16 | 88,56 | 86,08 | 78,55 | 77,78 | 0,03 | 8,3 | 7 | 7 | 2,941 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,22 | 46,44 | 33,78 | 122,1 | 118,69 | 79,95 | 79,13 | 0,02 | 39,56 | 7 | 7 | 4,025 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,19 | 46,1 | 34,09 | 76,67 | 74,53 | 78,01 | 77,25 | 0,03 | -2,72 | 7 | 7 | 2,541 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,54 | 46,12 | 33,42 | 82,67 | 80,4 | 83,5 | 82,67 | 0,03 | -2,27 | 7 | 7 | 2,684 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,13 | 45,89 | 34,24 | 77,1 | 74,95 | 78,51 | 77,74 | 0,04 | -2,79 | 7 | 7 | 2,563 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,88 | 45,65 | 34,23 | 72,92 | 70,92 | 73,72 | 72,98 | 0,03 | -2,06 | 7 | 7 | 2,429 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,42 | 45,52 | 33,9 | 72,63 | 70,65 | 73,75 | 73,01 | 0,03 | -2,36 | 7 | 7 | 2,395 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,46 | 45,31 | 34,15 | 70,79 | 68,86 | 71,96 | 71,26 | 0,03 | -2,4 | 7 | 7 | 2,349 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,75 | 45,36 | 34,39 | 77,2 | 75,06 | 78,48 | 77,7 | 0,03 | -2,64 | 7 | 7 | 2,58 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,69 | 45,85 | 33,84 | 79,77 | 77,59 | 81,04 | 80,28 | 0,02 | -2,69 | 7 | 7 | 2,626 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,73 | 46,09 | 33,64 | 82,53 | 80,2 | 83,82 | 83,01 | 0,03 | -2,81 | 7 | 7 | 2,696 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 79,93 | 45,44 | 34,49 | 77,2 | 75,05 | 78,58 | 77,82 | 0,03 | -2,77 | 7 | 7 | 2,588 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,35 | 45,35 | 34 | 75,88 | 73,82 | 77,02 | 76,28 | 0,02 | -2,46 | 7 | 7 | 2,509 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,63 | 45,55 | 34,08 | 73,02 | 71 | 74,25 | 73,51 | 0,03 | -2,51 | 7 | 7 | 2,417 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,38 | 45,03 | 34,35 | 70,8 | 68,84 | 72,14 | 71,43 | 0,03 | -2,59 | 7 | 7 | 2,363 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,59 | 45,13 | 34,46 | 69,03 | 67,13 | 70,17 | 69,46 | 0,03 | -2,33 | 7 | 7 | 2,315 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,83 | 45,43 | 34,4 | 72,03 | 70,03 | 73,3 | 72,57 | 0,03 | -2,54 | 7 | 7 | 2,41 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,18 | 45,17 | 34,01 | 71,66 | 69,71 | 72,8 | 72,09 | 0,02 | -2,38 | 7 | 7 | 2,371 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,28 | 46,09 | 34,19 | 78,93 | 76,72 | 80,42 | 79,64 | 0,02 | -2,92 | 7 | 7 | 2,623 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,73 | 50,86 | 37,87 | 91,24 | 88,16 | 93,17 | 92,01 | 0,02 | -3,85 | 7 | 7 | 3,339 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,93 | 52,1 | 37,83 | 101,1 | 97,63 | 101,88 | 100,59 | 0,02 | -2,96 | 7 | 7 | 3,692 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,8 | 53,6 | 40,2 | 100,41 | 96,7 | 101,9 | 100,53 | 0,02 | -3,83 | 7 | 7 | 3,891 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,22 | 52,84 | 40,38 | 94,58 | 91,12 | 96,87 | 95,62 | 0,02 | -4,5 | 7 | 7 | 3,683 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,14 | 51,79 | 37,35 | 101,68 | 98,26 | 103,98 | 102,69 | 0,02 | -4,43 | 7 | 7 | 3,672 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,01 | 53,21 | 40,8 | 103,43 | 99,59 | 106,04 | 104,64 | 0,01 | -5,05 | 7 | 7 | 4,07 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,6 | 53,77 | 39,83 | 103,4 | 99,62 | 106,21 | 104,79 | 0,01 | -5,17 | 7 | 7 | 3,973 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,15 | 52,12 | 40,03 | 94,48 | 91,09 | 96,9 | 95,64 | 0,02 | -4,55 | 7 | 7 | 3,649 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,51 | 51,36 | 40,15 | 92,75 | 89,48 | 95,11 | 93,93 | 0,01 | -4,45 | 7 | 7 | 3,598 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2588 | 2509,38 | 2574,7 | 2546,56 | 0,77 | -37,18 | | | 90,131 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,28 | 47,62 | 35,65 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 45996,75 | 44721,62 | 46537,13 | 45930,8 | 2,11 | -1209,18 | 1186,978 | 14846 | 262 |
| 23/11/2224:00 | 48584,78 | 47231 | 49111,83 | 48477,36 | 2,88 | -1246,36 | 1277,109 | 15590 | 262 |
| Итого: | 2588,03 | 2509,38 | 2574,7 | 2546,56 | 0,77 | -37,18 | 90,131 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | |
| Qi/Траб х | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
С.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская
Подпись _____
/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-1) Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7F11 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,18 | 43,33 | 37,85 | 72,44 | 70,39 | 70,08 | 69,49 | 0 | 0,9 | 7 | 7 | 2,663 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,71 | 41,98 | 38,73 | 69,07 | 67,09 | 66,79 | 66,3 | 0 | 0,79 | 7 | 7 | 2,597 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,08 | 42,69 | 38,39 | 72,69 | 70,64 | 70,26 | 69,68 | 0 | 0,96 | 7 | 7 | 2,71 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,1 | 43,73 | 37,37 | 79,56 | 77,29 | 77,35 | 76,66 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 2,888 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,1 | 43,88 | 37,22 | 82,94 | 80,54 | 80,8 | 80,05 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 2,997 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,04 | 43,41 | 37,63 | 79,51 | 77,26 | 77,73 | 77,09 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 2,905 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,37 | 43,79 | 36,58 | 89,25 | 86,75 | 87,36 | 86,59 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 3,172 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,99 | 43,67 | 37,32 | 81,84 | 79,48 | 80,01 | 79,32 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 2,967 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,65 | 41,74 | 38,91 | 67,93 | 65,97 | 66,18 | 65,69 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 2,566 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,09 | 42,1 | 37,99 | 70,15 | 68,18 | 68,29 | 67,79 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 2,59 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,35 | 42,7 | 37,65 | 74,88 | 72,78 | 72,96 | 72,3 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 2,738 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,57 | 43,43 | 37,14 | 79,98 | 77,7 | 77,94 | 77,22 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 2,886 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,47 | 43,96 | 36,51 | 80,83 | 78,56 | 78,88 | 78,17 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 2,866 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,55 | 44,07 | 36,48 | 89,9 | 87,37 | 87,81 | 87 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 3,186 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,76 | 43,15 | 37,61 | 81,47 | 79,16 | 79,35 | 78,67 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 2,977 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,2 | 43,04 | 37,16 | 79,77 | 77,5 | 77,51 | 76,79 | 0 | 0,71 | 7 | 7 | 2,878 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,52 | 43,15 | 37,37 | 76,46 | 74,3 | 74,32 | 73,69 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 2,775 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,29 | 42,11 | 38,18 | 75,04 | 72,97 | 72,88 | 72,3 | 0 | 0,67 | 7 | 7 | 2,783 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,47 | 42,06 | 38,41 | 69,94 | 67,94 | 67,91 | 67,4 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 2,608 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,44 | 41,92 | 38,52 | 69,54 | 67,58 | 67,58 | 67,07 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 2,601 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,81 | 42,19 | 37,62 | 74,98 | 72,91 | 72,95 | 72,37 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 2,743 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,9 | 43,38 | 37,52 | 82,28 | 79,93 | 80,11 | 79,38 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 3 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,42 | 47,04 | 42,38 | 90,13 | 87,06 | 87,85 | 86,95 | 0 | 0,11 | 7 | 7 | 3,693 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,72 | 49,1 | 41,62 | 101,6 | 98,05 | 99,26 | 98,12 | 0 | -0,07 | 7 | 7 | 4,082 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,76 | 50,8 | 43,96 | 104,21 | 100,28 | 101,61 | 100,39 | 0 | -0,11 | 7 | 7 | 4,414 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,13 | 50,77 | 43,36 | 104,47 | 100,57 | 101,95 | 100,73 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 4,366 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,99 | 49,95 | 40,04 | 109,7 | 105,93 | 107,27 | 106,01 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 4,244 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,93 | 51,15 | 43,78 | 111,65 | 107,42 | 108,74 | 107,41 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 4,711 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,48 | 52,61 | 41,87 | 113,5 | 109,24 | 110,66 | 109,22 | 0 | 0,02 | 7 | 7 | 4,58 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,11 | 50,58 | 42,53 | 102,78 | 99,03 | 100,03 | 98,86 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 4,216 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,47 | 49,55 | 42,92 | 101,37 | 97,71 | 98,61 | 97,5 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 4,197 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2639,8 | 2557,58 | 2571 | 2546,21 | 0 | 11,37 | | | 100,599 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,11 | 45,06 | 39,05 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 44682,93 | 43371,63 | 43434,97 | 42883,84 | 0 | 487,79 | 1297,768 | 14847 | 261 |
| 23/11/2224:00 | 47322,79 | 45929,21 | 46006 | 45430,05 | 0 | 499,16 | 1398,367 | 15591 | 261 |
| Итого: | 2639,86 | 2557,58 | 2571,03 | 2546,21 | 0 | 11,37 | 100,599 | 744 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)
 Qконтр =
 Qi/Траб х
 Тнш 0,0000

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Просяникова/
 Ф.И.О.
 Подпись _____


Представитель теплоснабж.организации
 Ю.О. Мартовская/
 Ф.И.О.
 Подпись _____

ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xFA23

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,31 | 42,56 | 38,75 | 63,82 | 61,98 | 61,44 | 60,92 | 0 | 1,06 | 7 | 7 | 2,4 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,82 | 41,81 | 39,01 | 58,54 | 56,88 | 56,5 | 56 | 0 | 0,88 | 7 | 7 | 2,22 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,23 | 42,13 | 39,1 | 68,44 | 66,49 | 65,91 | 65,4 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 2,599 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,17 | 42,86 | 38,31 | 71 | 68,96 | 68,47 | 67,87 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 2,64 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,14 | 43,08 | 38,06 | 70,66 | 68,66 | 68,16 | 67,58 | 0 | 1,08 | 7 | 7 | 2,611 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,08 | 42,8 | 38,28 | 70,6 | 68,57 | 68,15 | 67,56 | 0 | 1,01 | 7 | 7 | 2,625 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,4 | 43,49 | 36,91 | 80,3 | 78,05 | 77,47 | 76,74 | 0 | 1,31 | 7 | 7 | 2,879 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,1 | 43,24 | 37,86 | 73,67 | 71,56 | 71,05 | 70,44 | 0 | 1,12 | 7 | 7 | 2,707 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,73 | 41,72 | 39,01 | 56,51 | 54,91 | 54,59 | 54,11 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 2,141 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,32 | 41,71 | 38,61 | 61,13 | 59,42 | 59,06 | 58,55 | 0 | 0,87 | 7 | 7 | 2,294 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,53 | 42,33 | 38,2 | 68,47 | 66,55 | 66,03 | 65,53 | 0 | 1,02 | 7 | 7 | 2,537 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,69 | 42,87 | 37,82 | 74,67 | 72,54 | 72,01 | 71,37 | 0 | 1,17 | 7 | 7 | 2,741 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,56 | 42,98 | 37,58 | 74,43 | 72,33 | 71,76 | 71,13 | 0 | 1,2 | 7 | 7 | 2,715 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,61 | 43,22 | 37,39 | 80,34 | 78,06 | 77,44 | 76,72 | 0 | 1,34 | 7 | 7 | 2,915 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,85 | 42,81 | 38,04 | 73,92 | 71,82 | 71,17 | 70,6 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 2,726 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,27 | 42,66 | 37,61 | 72,38 | 70,35 | 69,68 | 69,14 | 0 | 1,21 | 7 | 7 | 2,645 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,62 | 42,12 | 38,5 | 66,47 | 64,59 | 64,02 | 63,44 | 0 | 1,15 | 7 | 7 | 2,484 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,36 | 41,34 | 39,02 | 63,77 | 61,98 | 61,44 | 60,95 | 0 | 1,03 | 7 | 7 | 2,417 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,62 | 41,45 | 39,17 | 61,66 | 59,93 | 59,37 | 58,89 | 0 | 1,04 | 7 | 7 | 2,345 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,74 | 40,96 | 39,78 | 59,28 | 57,6 | 57,12 | 56,64 | 0 | 0,96 | 7 | 7 | 2,291 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,99 | 41,75 | 38,24 | 68,95 | 67,02 | 66,44 | 65,9 | 0 | 1,12 | 7 | 7 | 2,56 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,25 | 42,65 | 38,6 | 69,68 | 67,67 | 67,08 | 66,55 | 0 | 1,12 | 7 | 7 | 2,613 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,82 | 45,92 | 43,9 | 81,5 | 78,7 | 78 | 77,27 | 0 | 1,43 | 7 | 7 | 3,458 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,77 | 48,24 | 42,53 | 89,21 | 86,12 | 85,46 | 84,51 | 0 | 1,61 | 7 | 7 | 3,665 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,8 | 48,81 | 45,99 | 87,39 | 84,09 | 83,5 | 82,56 | 0 | 1,53 | 7 | 7 | 3,871 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,06 | 47,86 | 46,2 | 85,69 | 82,52 | 81,89 | 80,99 | 0 | 1,53 | 7 | 7 | 3,817 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,98 | 48,25 | 41,73 | 94,24 | 91,03 | 90,4 | 89,44 | 0 | 1,59 | 7 | 7 | 3,802 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,95 | 49,72 | 45,23 | 96,63 | 93 | 92,43 | 91,36 | 0 | 1,64 | 7 | 7 | 4,212 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,46 | 50,34 | 44,12 | 97,45 | 93,8 | 93,25 | 92,15 | 0 | 1,65 | 7 | 7 | 4,144 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,09 | 47,71 | 45,38 | 86,8 | 83,62 | 83,03 | 82,16 | 0 | 1,46 | 7 | 7 | 3,799 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,51 | 48,27 | 44,24 | 88,87 | 85,67 | 85,11 | 84,18 | 0 | 1,49 | 7 | 7 | 3,794 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2316,4 | 2244,47 | 2227,4 | 2206,65 | 0 | 37,82 | | | 90,667 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,22 | 44,11 | 40,1 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 40189,48 | 39036,42 | 38695,57 | 38238,68 | 2,55 | 797,74 | 1204,485 | 14842 | 266 |
| 23/11/2224:00 | 42505,95 | 41280,89 | 40923 | 40445,33 | 2,55 | 835,56 | 1295,152 | 15586 | 266 |
| Итого: | 2316,47 | 2244,47 | 2227,43 | 2206,65 | 0 | 37,82 | 90,667 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Подпись _____
Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации
Подпись _____
Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196478

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0936

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,28 | 43,06 | 38,22 | 97,85 | 95,04 | 96,5 | 95,68 | 1,27 | -0,64 | 7 | 7 | 3,633 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,87 | 42,54 | 38,33 | 95,48 | 92,77 | 94 | 93,24 | 1,34 | -0,47 | 7 | 7 | 3,553 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,19 | 42,9 | 38,29 | 102,42 | 99,48 | 100,91 | 100,04 | 1,34 | -0,56 | 7 | 7 | 3,807 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,16 | 43,53 | 37,63 | 109,68 | 106,56 | 108,54 | 107,57 | 1,33 | -1,01 | 7 | 7 | 4,008 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,14 | 44,06 | 37,08 | 112,93 | 109,69 | 111,74 | 110,7 | 1,25 | -1,01 | 7 | 7 | 4,065 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,1 | 44,24 | 36,86 | 111,22 | 108,06 | 110,08 | 109,07 | 1,26 | -1,01 | 7 | 7 | 3,982 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,38 | 44,41 | 35,97 | 123,75 | 120,27 | 122,71 | 121,59 | 1,49 | -1,32 | 7 | 7 | 4,323 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,02 | 44,38 | 36,64 | 109,41 | 106,27 | 108,35 | 107,35 | 1,16 | -1,08 | 7 | 7 | 3,892 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,85 | 43,52 | 37,33 | 97 | 94,24 | 95,93 | 95,07 | 1,19 | -0,83 | 7 | 7 | 3,514 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,4 | 43,07 | 37,33 | 103,58 | 100,65 | 102,48 | 101,54 | 1,55 | -0,89 | 7 | 7 | 3,754 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,47 | 44,22 | 36,25 | 104,85 | 101,91 | 103,74 | 102,78 | 1,11 | -0,87 | 7 | 7 | 3,693 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,64 | 44,24 | 36,4 | 109,98 | 106,89 | 108,94 | 107,95 | 1,17 | -1,06 | 7 | 7 | 3,888 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,54 | 44,66 | 35,88 | 112,2 | 109 | 111,24 | 110,23 | 1,15 | -1,23 | 7 | 7 | 3,909 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,59 | 44,31 | 36,28 | 121,31 | 117,86 | 120,32 | 119,2 | 1,58 | -1,34 | 7 | 7 | 4,274 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,83 | 44,24 | 36,59 | 112,53 | 109,35 | 111,5 | 110,48 | 1,24 | -1,13 | 7 | 7 | 4,001 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,28 | 44,12 | 36,16 | 112,81 | 109,65 | 111,67 | 110,67 | 1,3 | -1,02 | 7 | 7 | 3,964 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,64 | 43,8 | 36,84 | 107,84 | 104,81 | 106,58 | 105,61 | 1,31 | -0,8 | 7 | 7 | 3,86 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,42 | 43,63 | 36,79 | 106,8 | 103,77 | 105,56 | 104,59 | 1,27 | -0,82 | 7 | 7 | 3,814 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,69 | 43,41 | 37,28 | 104,79 | 101,81 | 103,49 | 102,53 | 1,23 | -0,72 | 7 | 7 | 3,795 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,85 | 43,29 | 37,56 | 101,51 | 98,6 | 100,27 | 99,35 | 1,26 | -0,75 | 7 | 7 | 3,701 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,19 | 43,43 | 36,76 | 110,17 | 107,1 | 109,06 | 108,09 | 1,59 | -0,99 | 7 | 7 | 3,934 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,21 | 43,8 | 37,41 | 113,69 | 110,42 | 112,55 | 111,54 | 1,29 | -1,12 | 7 | 7 | 4,127 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,64 | 46,52 | 43,12 | 123,32 | 119,1 | 121,66 | 120,43 | 1,24 | -1,33 | 7 | 7 | 5,138 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,73 | 48,59 | 42,14 | 137,68 | 132,89 | 135,74 | 134,24 | 1,29 | -1,35 | 7 | 7 | 5,606 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,68 | 49,43 | 45,25 | 138,92 | 133,71 | 136,45 | 134,89 | 1,4 | -1,18 | 7 | 7 | 6,054 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,12 | 49,03 | 45,09 | 135,89 | 130,86 | 133,5 | 131,99 | 1,35 | -1,13 | 7 | 7 | 5,905 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,93 | 48,65 | 41,28 | 145,45 | 140,46 | 143,42 | 141,81 | 1,37 | -1,35 | 7 | 7 | 5,799 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,86 | 49,17 | 45,69 | 149,09 | 143,47 | 146,46 | 144,79 | 1,99 | -1,32 | 7 | 7 | 6,563 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,44 | 51,4 | 43,04 | 153,34 | 147,6 | 150,71 | 148,87 | 1,4 | -1,27 | 7 | 7 | 6,362 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,09 | 49,72 | 43,37 | 138,82 | 133,74 | 136,22 | 134,63 | 1,3 | -0,89 | 7 | 7 | 5,807 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,49 | 48,51 | 43,98 | 140,74 | 135,67 | 138,16 | 136,64 | 1,55 | -0,97 | 7 | 7 | 5,97 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3645 | 3531,7 | 3598,4 | 3563,16 | 41,57 | -31,46 | | | 138,695 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,21 | 45,28 | 38,93 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 56419,12 | 54774,6 | 55567,78 | 54946,38 | 787,67 | -171,78 | 1797,408 | 14844 | 264 |
| 23/11/2224:00 | 60064,17 | 58306,3 | 59166,26 | 58509,54 | 829,24 | -203,24 | 1936,103 | 15588 | 264 |
| Итого: | 3645,05 | 3531,7 | 3598,48 | 3563,16 | 41,57 | -31,46 | 138,695 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Коррп = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УК «ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор №:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5E2F

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 81,4 | 44,09 | 37,31 | 104,44 | 101,44 | 103,2 | 102,24 | 0 | -0,8 | 7 | 7 | 3,786 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,98 | 43,09 | 37,89 | 102,18 | 99,27 | 100,94 | 100,03 | 0 | -0,76 | 7 | 7 | 3,759 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 81,3 | 43,2 | 38,1 | 109,83 | 106,69 | 108,44 | 107,48 | 0 | -0,79 | 7 | 7 | 4,066 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 81,27 | 44,33 | 36,94 | 118,24 | 114,85 | 116,99 | 115,93 | 0 | -1,08 | 7 | 7 | 4,24 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 81,25 | 44,34 | 36,91 | 119,84 | 116,37 | 118,65 | 117,58 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 4,297 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 81,21 | 43,94 | 37,27 | 119,17 | 115,77 | 118,07 | 117 | 0 | -1,23 | 7 | 7 | 4,315 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 80,5 | 44,35 | 36,15 | 132,76 | 129,01 | 131,49 | 130,27 | 0 | -1,26 | 7 | 7 | 4,662 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 81,18 | 44,89 | 36,29 | 122,07 | 118,56 | 120,89 | 119,76 | 0 | -1,2 | 7 | 7 | 4,301 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 81 | 43,98 | 37,02 | 110,71 | 107,57 | 109,78 | 108,81 | 0 | -1,24 | 7 | 7 | 3,978 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 80,49 | 43,36 | 37,13 | 110,03 | 106,93 | 109,18 | 108,21 | 0 | -1,28 | 7 | 7 | 3,969 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 80,59 | 43,92 | 36,67 | 110,97 | 107,84 | 110,12 | 109,16 | 0 | -1,32 | 7 | 7 | 3,953 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80,76 | 44,1 | 36,66 | 117,98 | 114,64 | 117 | 115,94 | 0 | -1,3 | 7 | 7 | 4,201 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 80,67 | 44,61 | 36,06 | 125,4 | 121,85 | 124,31 | 123,12 | 0 | -1,27 | 7 | 7 | 4,394 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 80,7 | 44,47 | 36,23 | 132,97 | 129,22 | 131,72 | 130,52 | 0 | -1,3 | 7 | 7 | 4,68 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,97 | 44,22 | 36,75 | 123,61 | 120,07 | 122,39 | 121,28 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 4,413 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 80,41 | 44,21 | 36,2 | 119,66 | 116,31 | 118,53 | 117,47 | 0 | -1,16 | 7 | 7 | 4,209 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 80,78 | 43,89 | 36,89 | 118,02 | 114,67 | 116,92 | 115,9 | 0 | -1,23 | 7 | 7 | 4,229 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 80,53 | 43,54 | 36,99 | 113,22 | 110,02 | 112,22 | 111,23 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 4,066 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 80,81 | 43,88 | 36,93 | 112,32 | 109,11 | 111,36 | 110,36 | 0 | -1,25 | 7 | 7 | 4,03 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,99 | 43,78 | 37,21 | 114,76 | 111,46 | 113,73 | 112,72 | 0 | -1,26 | 7 | 7 | 4,146 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 80,34 | 43,89 | 36,45 | 115,92 | 112,69 | 114,97 | 113,95 | 0 | -1,26 | 7 | 7 | 4,106 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 81,31 | 44,21 | 37,1 | 121,78 | 118,27 | 120,6 | 119,5 | 0 | -1,23 | 7 | 7 | 4,386 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 89,72 | 46,96 | 42,76 | 134,8 | 130,18 | 132,64 | 131,24 | 0 | -1,06 | 7 | 7 | 5,566 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 90,86 | 49,16 | 41,7 | 148,11 | 142,95 | 145,63 | 143,99 | 0 | -1,04 | 7 | 7 | 5,968 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 94,84 | 50,15 | 44,69 | 149,54 | 143,89 | 146,44 | 144,71 | 0 | -0,82 | 7 | 7 | 6,436 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 94,26 | 49,48 | 44,78 | 146,09 | 140,68 | 143,18 | 141,54 | 0 | -0,86 | 7 | 7 | 6,31 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 90,07 | 49,18 | 40,89 | 157,13 | 151,71 | 154,63 | 152,89 | 0 | -1,18 | 7 | 7 | 6,208 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 95,03 | 49,49 | 45,54 | 161,94 | 155,84 | 158,52 | 156,7 | 0 | -0,86 | 7 | 7 | 7,105 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 94,57 | 51,31 | 43,26 | 162,85 | 156,76 | 159,56 | 157,6 | 0 | -0,84 | 7 | 7 | 6,788 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 93,2 | 48,82 | 44,38 | 145,58 | 140,28 | 142,73 | 141,16 | 0 | -0,88 | 7 | 7 | 6,23 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 92,59 | 48,36 | 44,23 | 144,8 | 139,56 | 142,04 | 140,46 | 0 | -0,9 | 7 | 7 | 6,177 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3926,7 | 3804,46 | 3876,8 | 3838,75 | 0 | -34,29 | | | 148,974 | 744 | 0 | |
| Средние: | 84,34 | 45,52 | 38,81 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 65377,26 | 63638,76 | 62582,22 | 61770,69 | 1,03 | 1868,07 | 1587,794 | 13547 | 3 |
| 23/11/2224:00 | 69303,98 | 67443,22 | 66459,09 | 65609,44 | 1,03 | 1833,78 | 1736,768 | 14291 | 3 |
| Итого: | 3926,72 | 3804,46 | 3876,87 | 3838,75 | 0 | -34,29 | 148,974 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | 0,0000 |
| Qi/Траб х Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО УРЛЭЧЕРГОСБЫТ
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6ADD

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,43 | 47,56 | 32,87 | 73,59 | 71,53 | 72,45 | 71,7 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 2,35 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 79,91 | 46,23 | 33,68 | 67,68 | 65,8 | 66,71 | 66,04 | 0 | -0,24 | 7 | 7 | 2,217 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,36 | 45,98 | 34,38 | 75,54 | 73,42 | 74,32 | 73,56 | 0 | -0,14 | 7 | 7 | 2,522 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,33 | 46,85 | 33,48 | 81,06 | 78,78 | 79,79 | 79 | 0 | -0,22 | 7 | 7 | 2,635 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,28 | 47,01 | 33,27 | 80,01 | 77,76 | 78,78 | 77,96 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 2,585 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,22 | 46,95 | 33,27 | 78,83 | 76,63 | 77,64 | 76,82 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 2,549 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,63 | 47,56 | 32,07 | 91,87 | 89,34 | 90,46 | 89,52 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 2,864 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,19 | 46,55 | 33,64 | 78,95 | 76,76 | 77,66 | 76,86 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,583 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 79,87 | 45,15 | 34,72 | 68,95 | 67,02 | 67,86 | 67,23 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 2,324 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,39 | 44,67 | 34,72 | 68,88 | 66,98 | 67,83 | 67,21 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 2,323 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,58 | 45,64 | 33,94 | 73,79 | 71,76 | 72,64 | 71,91 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 2,435 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 79,8 | 46,59 | 33,21 | 82,47 | 80,21 | 81,16 | 80,34 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 2,665 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,7 | 46,8 | 32,9 | 83,14 | 80,85 | 81,79 | 80,94 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,657 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,77 | 47,27 | 32,5 | 90,01 | 87,53 | 88,54 | 87,58 | 0 | -0,05 | 7 | 7 | 2,845 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 79,91 | 46,39 | 33,52 | 78,23 | 76,05 | 76,93 | 76,17 | 0 | -0,12 | 7 | 7 | 2,552 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,4 | 46,61 | 32,79 | 80,95 | 78,73 | 79,62 | 78,83 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,579 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,73 | 46,15 | 33,58 | 76,4 | 74,3 | 75,13 | 74,39 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,494 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,49 | 45,94 | 33,55 | 75,5 | 73,43 | 74,27 | 73,52 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,462 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,72 | 45,36 | 34,36 | 71,57 | 69,58 | 70,39 | 69,67 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,389 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 79,91 | 45,7 | 34,21 | 73,61 | 71,58 | 72,39 | 71,66 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 2,448 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,39 | 46,01 | 33,38 | 78,71 | 76,54 | 77,43 | 76,65 | 0 | -0,11 | 7 | 7 | 2,552 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,35 | 46,26 | 34,09 | 82,08 | 79,77 | 80,65 | 79,83 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 2,72 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,69 | 47,94 | 40,75 | 87,05 | 84,12 | 84,97 | 84,04 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 3,43 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,81 | 50,15 | 39,66 | 99,28 | 95,9 | 97,01 | 95,87 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 3,806 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,68 | 51,13 | 42,55 | 97,45 | 93,87 | 95,04 | 93,88 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 3,999 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,1 | 50,22 | 42,88 | 95,36 | 91,89 | 93,12 | 92,03 | 0 | -0,14 | 7 | 7 | 3,946 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,05 | 50,24 | 38,81 | 101,28 | 97,86 | 99,11 | 97,92 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 3,8 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 93,89 | 51,24 | 42,65 | 103,22 | 99,39 | 100,54 | 99,34 | 0 | 0,05 | 7 | 7 | 4,243 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,47 | 52,53 | 40,94 | 106,43 | 102,51 | 103,8 | 102,47 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 4,201 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,04 | 50,12 | 41,92 | 92,48 | 89,18 | 90,1 | 89,03 | 0 | 0,15 | 7 | 7 | 3,741 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,45 | 49,39 | 42,06 | 93,68 | 90,4 | 91,34 | 90,31 | 0 | 0,09 | 7 | 7 | 3,804 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2588 | 2509,47 | 2539,4 | 2512,28 | 0 | -2,81 | | | 90,72 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,3 | 47,49 | 35,81 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 35440,94 | 34482,21 | 34471,84 | 34057,35 | 0,36 | 424,86 | 960,898 | 13548 | 2 |
| 23/11/2224:00 | 38028,99 | 36991,68 | 37011,31 | 36569,63 | 0,36 | 422,05 | 1051,618 | 14292 | 2 |
| Итого: | 2588,05 | 2509,47 | 2539,47 | 2512,28 | 0 | -2,81 | 90,72 | 744 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | 0,0000 |
| Qi/Траб x Тнш | |



Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская
Подпись

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УК ДОМОУПРАВ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.11.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x52AD

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.10.2022 | 80,55 | 46,92 | 33,63 | 76,17 | 74,01 | 74,78 | 73,97 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 2,486 | 24 | 0 | |
| 25.10.2022 | 80,08 | 46,62 | 33,46 | 72,7 | 70,66 | 71,52 | 70,76 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,364 | 24 | 0 | |
| 26.10.2022 | 80,45 | 46,61 | 33,84 | 76,4 | 74,26 | 75,08 | 74,35 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,512 | 24 | 0 | |
| 27.10.2022 | 80,54 | 47,05 | 33,49 | 85,47 | 83,08 | 84,04 | 83,18 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,781 | 24 | 0 | |
| 28.10.2022 | 80,5 | 47,25 | 33,25 | 86,92 | 84,48 | 85,51 | 84,64 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 2,81 | 24 | 0 | |
| 29.10.2022 | 80,43 | 46,86 | 33,57 | 81,73 | 79,43 | 80,5 | 79,66 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 2,666 | 24 | 0 | |
| 30.10.2022 | 79,81 | 47,29 | 32,52 | 90,88 | 88,36 | 89,49 | 88,55 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 2,873 | 24 | 0 | |
| 31.10.2022 | 80,33 | 47,16 | 33,17 | 83,54 | 81,2 | 82,22 | 81,37 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 2,695 | 24 | 0 | |
| 01.11.2022 | 80,06 | 46,57 | 33,49 | 75,72 | 73,62 | 74,6 | 73,85 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 2,466 | 24 | 0 | |
| 02.11.2022 | 79,63 | 46,79 | 32,84 | 78,12 | 75,95 | 76,96 | 76,16 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 2,493 | 24 | 0 | |
| 03.11.2022 | 79,72 | 47,17 | 32,55 | 81,27 | 79,04 | 80,03 | 79,21 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 2,57 | 24 | 0 | |
| 04.11.2022 | 80 | 47,1 | 32,9 | 84,73 | 82,38 | 83,44 | 82,6 | 0 | -0,22 | 7 | 7 | 2,711 | 24 | 0 | |
| 05.11.2022 | 79,92 | 47,59 | 32,33 | 87,64 | 85,18 | 86,31 | 85,37 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 2,751 | 24 | 0 | |
| 06.11.2022 | 79,98 | 47,53 | 32,45 | 91,44 | 88,9 | 90,07 | 89,1 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 2,883 | 24 | 0 | |
| 07.11.2022 | 80,11 | 46,62 | 33,49 | 82,16 | 79,84 | 80,9 | 80,08 | 0 | -0,24 | 7 | 7 | 2,674 | 24 | 0 | |
| 08.11.2022 | 79,63 | 46,97 | 32,66 | 84,79 | 82,45 | 83,44 | 82,58 | 0,01 | -0,13 | 7 | 7 | 2,692 | 24 | 0 | |
| 09.11.2022 | 79,89 | 46,52 | 33,37 | 80,27 | 78,05 | 79,01 | 78,21 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 2,604 | 24 | 0 | |
| 10.11.2022 | 79,65 | 46,3 | 33,35 | 76,58 | 74,46 | 75,4 | 74,65 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 2,48 | 24 | 0 | |
| 11.11.2022 | 79,9 | 46 | 33,9 | 75,48 | 73,36 | 74,32 | 73,56 | 0,01 | -0,2 | 7 | 7 | 2,486 | 24 | 0 | |
| 12.11.2022 | 80,09 | 45,71 | 34,38 | 74,5 | 72,42 | 73,31 | 72,58 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 2,489 | 24 | 0 | |
| 13.11.2022 | 79,52 | 46,16 | 33,36 | 80,39 | 78,18 | 79,12 | 78,3 | 0 | -0,12 | 7 | 7 | 2,607 | 24 | 0 | |
| 14.11.2022 | 80,45 | 46,12 | 34,33 | 84,11 | 81,73 | 82,66 | 81,85 | 0,01 | -0,12 | 7 | 7 | 2,805 | 24 | 0 | |
| 15.11.2022 | 88,72 | 47,64 | 41,08 | 90,72 | 87,67 | 88,67 | 87,71 | 0,01 | -0,04 | 7 | 7 | 3,604 | 24 | 0 | |
| 16.11.2022 | 89,99 | 48,58 | 41,41 | 94,95 | 91,68 | 92,67 | 91,66 | 0 | 0,02 | 7 | 7 | 3,8 | 24 | 0 | |
| 17.11.2022 | 93,77 | 49,43 | 44,34 | 92,66 | 89,25 | 90,15 | 89,12 | 0 | 0,13 | 7 | 7 | 3,96 | 24 | 0 | |
| 18.11.2022 | 93,38 | 49,06 | 44,32 | 90,86 | 87,53 | 88,48 | 87,49 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 3,884 | 24 | 0 | |
| 19.11.2022 | 89,26 | 48,91 | 40,35 | 100,51 | 97,12 | 98,25 | 97,17 | 0 | -0,05 | 7 | 7 | 3,919 | 24 | 0 | |
| 20.11.2022 | 94,06 | 50,19 | 43,87 | 98,94 | 95,27 | 96,28 | 95,13 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 4,187 | 24 | 0 | |
| 21.11.2022 | 93,72 | 51,04 | 42,68 | 100,52 | 96,8 | 97,79 | 96,59 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 4,137 | 24 | 0 | |
| 22.11.2022 | 92,27 | 48,76 | 43,51 | 91,65 | 88,38 | 89,04 | 88,04 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 3,848 | 24 | 0 | |
| 23.11.2022 | 91,69 | 49,09 | 42,6 | 96,21 | 92,81 | 93,47 | 92,44 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 3,959 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2648 | 2567,55 | 2597,5 | 2569,93 | 0,04 | -2,38 | 7 | 7 | 93,196 | 744 | 0 | |
| Средние: | 83,48 | 47,47 | 36,01 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 23/10/2224:00 | 43182,03 | 42017,4 | 42165,86 | 41609,31 | 1,33 | 408,09 | 1053,851 | 13547 | 2 |
| 23/11/2224:00 | 45830,06 | 44584,95 | 44763,37 | 44179,24 | 1,37 | 405,71 | 1147,047 | 14291 | 2 |
| Итого: | 2648,03 | 2567,55 | 2597,51 | 2569,93 | 0,04 | -2,38 | 93,196 | 744 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ИНСПЕКТОР СТИ ЗЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.11.2022

АКТ

Обследования прибора учета тепловой энергии


« 24 » __11__ 2022г.

Мы нижеподписавшиеся
инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Воробьев В.А.
главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Петренко В.А.

В связи со скачком напряжения по адресу Братьев Кашириных, 131 (ИТП-6) 02.11.2022г. вышел из строя блок питания на расходомер в подающем трубопроводе.

Для восстановления работоспособности прибора учета тепловой энергии 24.11.2022г. были проведены работы по замене блока питания в подающем трубопроводе.

Главный инженер ООО УК «ДОМОУПРАВ»  Петренко В.А.

Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ»  Воробьев В.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/2022г.-23/11/2022г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | V3 | НС | НАР | ВОС |
|------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|------|----|-----|-----|
| | т | т | т | °С | °С | °С | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | м3 | | ч | ч |
| 24.10.2022 | 178,29 | 178,29 | 0,00 | 81,32 | 42,91 | 38,42 | 1,04 | 0,72 | 6,88 | 182,39 | 180,72 | 0,00 | OK | | 24 |
| 25.10.2022 | 200,62 | 200,62 | 0,00 | 81,42 | 44,60 | 36,82 | 1,03 | 0,74 | 7,41 | 205,27 | 203,49 | 0,00 | OK | | 24 |
| 26.10.2022 | 178,29 | 178,29 | 0,00 | 81,32 | 42,91 | 38,42 | 1,04 | 0,72 | 6,88 | 182,39 | 180,72 | 0,00 | OK | | 24 |
| 27.10.2022 | 200,62 | 200,62 | 0,00 | 81,42 | 44,60 | 36,82 | 1,03 | 0,74 | 7,41 | 205,27 | 203,49 | 0,00 | OK | | 24 |
| 28.10.2022 | 206,30 | 206,30 | 0,00 | 81,38 | 45,16 | 36,21 | 1,01 | 0,73 | 7,41 | 211,04 | 209,36 | 0,00 | OK | | 24 |
| 29.10.2022 | 191,39 | 191,39 | 0,00 | 81,26 | 43,54 | 37,73 | 1,01 | 0,73 | 7,18 | 195,71 | 194,16 | 0,00 | OK | | 24 |
| 30.10.2022 | 217,73 | 217,73 | 0,00 | 80,63 | 44,96 | 35,67 | 0,99 | 0,74 | 7,77 | 222,64 | 220,91 | 0,00 | OK | | 24 |
| 31.10.2022 | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 81,15 | 42,88 | 38,27 | 0,99 | 0,73 | 7,05 | 190,32 | 188,81 | 0,00 | OK | | 24 |
| 01.11.2022 | 146,62 | 146,62 | 0,00 | 80,77 | 39,73 | 41,05 | 1,01 | 0,72 | 6,03 | 149,83 | 148,53 | 0,00 | OK | | 24 |
| 02.11.2022 | 167,23 | 167,23 | 0,00 | 80,37 | 41,22 | 39,15 | 1,00 | 0,73 | 6,58 | 170,88 | 169,48 | 0,00 | OK | | 24 |
| 03.11.2022 | 184,55 | 184,55 | 0,00 | 80,50 | 43,37 | 37,13 | 1,03 | 0,74 | 6,86 | 188,65 | 187,14 | 0,00 | OK | | 24 |
| 04.11.2022 | 192,48 | 192,48 | 0,00 | 80,72 | 43,80 | 36,93 | 1,02 | 0,74 | 7,13 | 196,78 | 195,22 | 0,00 | OK | | 24 |
| 05.11.2022 | 191,69 | 191,69 | 0,00 | 80,63 | 43,83 | 36,80 | 1,01 | 0,74 | 7,07 | 195,97 | 194,42 | 0,00 | OK | | 24 |
| 06.11.2022 | 203,40 | 203,40 | 0,00 | 80,69 | 43,79 | 36,90 | 1,01 | 0,75 | 7,53 | 207,98 | 206,27 | 0,00 | OK | | 24 |
| 07.11.2022 | 187,84 | 187,84 | 0,00 | 80,89 | 43,57 | 37,31 | 1,02 | 0,75 | 7,02 | 192,09 | 190,48 | 0,00 | OK | | 24 |
| 08.11.2022 | 193,18 | 193,18 | 0,00 | 80,39 | 44,11 | 36,28 | 1,02 | 0,75 | 7,03 | 197,50 | 195,91 | 0,00 | OK | | 24 |
| 09.11.2022 | 175,40 | 175,40 | 0,00 | 80,71 | 42,75 | 37,97 | 1,02 | 0,74 | 6,66 | 179,28 | 177,87 | 0,00 | OK | | 24 |
| 10.11.2022 | 171,11 | 171,11 | 0,00 | 80,57 | 41,87 | 38,71 | 1,01 | 0,74 | 6,64 | 174,94 | 173,38 | 0,00 | OK | | 24 |
| 11.11.2022 | 161,73 | 161,73 | 0,00 | 80,78 | 42,04 | 38,74 | 1,02 | 0,74 | 6,26 | 165,31 | 163,96 | 0,00 | OK | | 24 |
| 12.11.2022 | 147,89 | 147,89 | 0,00 | 80,85 | 40,41 | 40,45 | 1,03 | 0,74 | 5,99 | 151,16 | 149,84 | 0,00 | OK | | 24 |
| 13.11.2022 | 177,25 | 177,25 | 0,00 | 80,45 | 41,95 | 38,50 | 1,01 | 0,75 | 6,86 | 181,14 | 179,66 | 0,00 | OK | | 24 |
| 14.11.2022 | 192,64 | 192,64 | 0,00 | 81,29 | 44,71 | 36,58 | 0,99 | 0,75 | 7,07 | 196,96 | 195,54 | 0,00 | OK | | 24 |
| 15.11.2022 | 232,63 | 232,63 | 0,00 | 89,90 | 50,92 | 38,97 | 0,98 | 0,76 | 9,09 | 239,35 | 236,67 | 0,00 | OK | | 24 |
| 16.11.2022 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 91,15 | 53,72 | 37,42 | 0,97 | 0,77 | 9,95 | 273,29 | 270,04 | 0,00 | OK | | 24 |
| 17.11.2022 | 273,52 | 273,52 | 0,00 | 95,20 | 56,00 | 39,20 | 0,96 | 0,76 | 10,66 | 282,61 | 278,83 | 0,00 | OK | | 24 |
| 18.11.2022 | 268,49 | 268,49 | 0,00 | 94,63 | 55,14 | 39,48 | 0,96 | 0,76 | 10,56 | 277,31 | 273,64 | 0,00 | OK | | 24 |
| 19.11.2022 | 282,75 | 282,75 | 0,00 | 90,39 | 54,33 | 36,06 | 0,94 | 0,78 | 10,20 | 291,10 | 288,06 | 0,00 | OK | | 24 |
| 20.11.2022 | 290,43 | 290,43 | 0,00 | 95,37 | 56,54 | 38,82 | 0,95 | 0,77 | 11,23 | 300,10 | 296,20 | 0,00 | OK | | 24 |
| 21.11.2022 | 312,83 | 312,83 | 0,00 | 94,91 | 58,66 | 36,25 | 0,94 | 0,78 | 11,27 | 323,29 | 319,34 | 0,00 | OK | | 24 |
| 22.11.2022 | 244,56 | 244,56 | 0,00 | 93,41 | 52,39 | 41,01 | 0,98 | 0,76 | 9,92 | 252,39 | 248,92 | 0,00 | OK | | 24 |
| 23.11.2022 | 254,02 | 254,02 | 0,00 | 92,84 | 52,82 | 40,02 | 0,97 | 0,78 | 10,18 | 261,94 | 258,62 | 0,00 | OK | | 24 |
| Итого: | 6476,84 | 6476,84 | | | | | | | 245,77 | 6644,88 | 6579,68 | 0,00 | | 744 | |
| Средние: | | | | 84,43 | 46,43 | 38,00 | 1,00 | 0,75 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 4226,52 | 131569,77 | 131110,03 | 459,74 | 128618,05 | 128617,79 | 0,27 | 18888 | | 1,67 |
| 23.11.2022 | 4472,29 | 138214,65 | 137689,71 | 524,94 | 135094,89 | 135094,62 | 0,27 | 19632 | | 1,67 |
| ИТОГО: | 245,77 | 6644,88 | 6579,68 | 65,20 | 6476,84 | 6476,84 | 0,00 | 744 | 0 | 0,00 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)
Qкортр = Qи/Траб
х Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23474416

Нежилые помещения

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 153,80 | 5006,83 | 5170,71 | -163,88 | 4861,19 | 5089,57 | -228,38 | 11088 | | 1,56 |
| 23.11.2022 | 162,81 | 5296,08 | 5475,85 | -179,77 | 5141,88 | 5391,08 | -249,20 | 11832 | | 1,56 |
| ИТОГО: | 9,01 | 289,25 | 305,14 | -15,89 | 280,69 | 301,51 | -20,82 | 744 | 0 | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Инспектор СЦБ ЭР
МАЛЫГБА О.Б.

Подпись Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартоская/
Ф.И.О.

МП

+

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | V3 | HC | HAP | BOC |
|------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|------|------|-----|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | м3 | | ч | ч |
| 24.10.2022 | 101,44 | 101,44 | 0,00 | 81,17 | 46,45 | 34,72 | 1,03 | 0,72 | 3,53 | 104,36 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 25.10.2022 | 116,69 | 116,69 | 0,00 | 81,26 | 49,08 | 32,18 | 1,02 | 0,74 | 3,76 | 120,06 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 26.10.2022 | 101,44 | 101,44 | 0,00 | 81,17 | 46,45 | 34,72 | 1,03 | 0,72 | 3,53 | 104,36 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 27.10.2022 | 116,69 | 116,69 | 0,00 | 81,26 | 49,08 | 32,18 | 1,02 | 0,74 | 3,76 | 120,06 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 28.10.2022 | 118,34 | 118,34 | 0,00 | 81,21 | 49,34 | 31,88 | 1,00 | 0,73 | 3,74 | 121,75 | 119,64 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 29.10.2022 | 110,65 | 110,65 | 0,00 | 81,11 | 47,24 | 33,87 | 1,00 | 0,73 | 3,72 | 113,82 | 111,78 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 30.10.2022 | 126,10 | 126,10 | 0,00 | 80,46 | 49,11 | 31,35 | 0,98 | 0,74 | 3,95 | 129,66 | 127,47 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 31.10.2022 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 81,00 | 47,30 | 33,70 | 0,99 | 0,72 | 3,48 | 107,68 | 105,78 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 01.11.2022 | 82,34 | 82,34 | 0,00 | 80,65 | 44,26 | 36,39 | 1,01 | 0,72 | 3,01 | 84,65 | 83,07 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 02.11.2022 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 80,25 | 45,86 | 34,39 | 1,00 | 0,73 | 3,34 | 99,49 | 97,73 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 03.11.2022 | 103,76 | 103,76 | 0,00 | 80,34 | 46,87 | 33,47 | 1,02 | 0,74 | 3,47 | 106,65 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 04.11.2022 | 108,24 | 108,24 | 0,00 | 80,55 | 47,74 | 32,82 | 1,01 | 0,74 | 3,56 | 111,27 | 109,36 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 05.11.2022 | 108,34 | 108,34 | 0,00 | 80,46 | 47,84 | 32,62 | 1,01 | 0,74 | 3,54 | 111,38 | 109,47 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 06.11.2022 | 115,26 | 115,26 | 0,00 | 80,53 | 47,75 | 32,77 | 1,00 | 0,75 | 3,78 | 118,50 | 116,45 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 07.11.2022 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 80,74 | 47,16 | 33,57 | 1,02 | 0,75 | 3,66 | 112,07 | 110,10 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 08.11.2022 | 110,75 | 110,75 | 0,00 | 80,23 | 47,59 | 32,65 | 1,01 | 0,75 | 3,63 | 113,83 | 111,90 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 09.11.2022 | 102,21 | 102,21 | 0,00 | 80,58 | 46,76 | 33,82 | 1,01 | 0,74 | 3,45 | 105,07 | 103,24 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 10.11.2022 | 97,86 | 97,86 | 0,00 | 80,43 | 45,94 | 34,49 | 1,01 | 0,74 | 3,38 | 100,58 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 11.11.2022 | 94,11 | 94,11 | 0,00 | 80,66 | 45,98 | 34,68 | 1,01 | 0,74 | 3,26 | 96,73 | 95,03 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 12.11.2022 | 85,83 | 85,83 | 0,00 | 80,75 | 44,55 | 36,20 | 1,02 | 0,74 | 3,12 | 88,23 | 86,62 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 13.11.2022 | 102,25 | 102,25 | 0,00 | 80,31 | 46,15 | 34,16 | 1,00 | 0,75 | 3,51 | 105,08 | 103,25 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 14.11.2022 | 113,17 | 113,17 | 0,00 | 81,14 | 48,49 | 32,65 | 0,99 | 0,75 | 3,70 | 116,39 | 114,39 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 15.11.2022 | 130,01 | 130,01 | 0,00 | 89,68 | 54,52 | 35,16 | 0,97 | 0,76 | 4,57 | 134,51 | 131,76 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 16.11.2022 | 154,43 | 154,43 | 0,00 | 90,92 | 58,32 | 32,60 | 0,95 | 0,77 | 5,03 | 160,02 | 156,71 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 17.11.2022 | 161,94 | 161,94 | 0,00 | 94,96 | 61,17 | 33,79 | 0,95 | 0,76 | 5,41 | 168,35 | 164,49 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 18.11.2022 | 156,44 | 156,44 | 0,00 | 94,40 | 59,90 | 34,49 | 0,95 | 0,76 | 5,34 | 162,62 | 158,83 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 19.11.2022 | 170,03 | 170,03 | 0,00 | 90,16 | 59,22 | 30,94 | 0,93 | 0,78 | 5,26 | 176,17 | 172,54 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 20.11.2022 | 172,04 | 172,04 | 0,00 | 95,13 | 61,53 | 33,60 | 0,94 | 0,77 | 5,73 | 178,92 | 174,78 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 21.11.2022 | 187,08 | 187,08 | 0,00 | 94,67 | 64,32 | 30,35 | 0,93 | 0,78 | 5,62 | 194,55 | 190,34 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 22.11.2022 | 138,31 | 138,31 | 0,00 | 93,17 | 56,04 | 37,13 | 0,97 | 0,76 | 5,04 | 143,63 | 140,17 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 23.11.2022 | 146,05 | 146,05 | 0,00 | 92,62 | 57,48 | 35,13 | 0,97 | 0,78 | 5,13 | 151,59 | 148,05 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| Итого: | 3742,33 | 3742,33 | | | | | | | 125,00 | 3862,00 | 3787,26 | 0,09 | | 744 | |
| Средние: | | | | 84,26 | 50,63 | 33,63 | 0,99 | 0,75 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | BOC | V3 |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|-----|--------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 2352,01 | 71989,30 | 70810,79 | 1178,51 | 69920,56 | 69927,63 | -7,07 | 18925 | | 218,97 |
| 23.11.2022 | 2477,01 | 75851,29 | 74598,05 | 1253,25 | 73662,89 | 73669,96 | -7,07 | 19669 | | 219,06 |
| ИТОГО: | 125,00 | 3862,00 | 3787,26 | 74,74 | 3742,33 | 3742,33 | 0,00 | 744 | 0 | 0,09 |

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi/Траб х Тнш | 0 |

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06470917

| Дата | Нежилые помещения | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-----|------|
| | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | BOC | V3 |
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 57,48 | 1953,61 | 1928,66 | 24,95 | 1895,19 | 1896,86 | -1,67 | 11893 | | 0,28 |
| 23.11.2022 | 60,65 | 2051,25 | 2026,64 | 24,61 | 1990,75 | 1992,87 | -2,12 | 12637 | | 0,31 |
| ИТОГО: | 3,17 | 97,64 | 97,98 | -0,34 | 95,56 | 96,01 | -0,45 | 744 | 0 | 0,03 |

Представитель абонента: 674500
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Подпись

ИНСПЕКТОР С/ИЗ 5 9Р
МАЛЫТЕНА О.Б.
Подпись: Ю.О. Мартоская/
Ф.И.О.

МП

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/22г.-23/11/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 17841717
Посуточный архив

| Дата | V1 | V2 | Vd | V3 | T1 | T2 | Td | P1 | P2 | G1 | G2 | dG | Qобщ | НС | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----|-----|-----|
| | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | Гкал | | ч | ч |
| 24.10.2022 | 112,29 | 111,87 | 0,42 | 0,00 | 83,76 | 50,00 | 33,76 | 10,42 | 7,27 | 108,92 | 110,59 | -1,67 | 3,69 | OK | 24 | |
| 25.10.2022 | 126,14 | 125,84 | 0,30 | 0,00 | 83,83 | 50,78 | 33,05 | 10,36 | 7,46 | 122,34 | 124,36 | -2,01 | 4,06 | OK | 24 | |
| 26.10.2022 | 112,29 | 111,87 | 0,42 | 0,00 | 83,76 | 50,00 | 33,76 | 10,42 | 7,27 | 108,92 | 110,59 | -1,67 | 3,69 | OK | 24 | |
| 27.10.2022 | 126,14 | 125,84 | 0,30 | 0,00 | 83,83 | 50,78 | 33,05 | 10,36 | 7,46 | 122,34 | 124,36 | -2,01 | 4,06 | OK | 24 | |
| 28.10.2022 | 129,94 | 129,75 | 0,19 | 0,00 | 83,77 | 51,16 | 32,60 | 10,10 | 7,39 | 126,04 | 128,19 | -2,16 | 4,12 | OK | 24 | |
| 29.10.2022 | 123,74 | 123,40 | 0,34 | 0,00 | 83,74 | 50,64 | 33,10 | 10,14 | 7,31 | 120,03 | 121,95 | -1,93 | 3,98 | OK | 24 | |
| 30.10.2022 | 137,66 | 137,40 | 0,25 | 0,00 | 83,10 | 50,77 | 32,33 | 9,90 | 7,48 | 133,58 | 135,79 | -2,21 | 4,34 | OK | 24 | |
| 31.10.2022 | 121,75 | 121,57 | 0,18 | 0,00 | 83,63 | 50,32 | 33,31 | 9,97 | 7,29 | 118,10 | 120,15 | -2,05 | 3,93 | OK | 24 | |
| 01.11.2022 | 99,80 | 99,51 | 0,29 | 0,00 | 83,36 | 49,01 | 34,35 | 10,15 | 7,25 | 96,83 | 98,42 | -1,59 | 3,34 | OK | 24 | |
| 02.11.2022 | 108,35 | 108,12 | 0,23 | 0,00 | 83,00 | 49,51 | 33,49 | 10,08 | 7,32 | 105,14 | 106,91 | -1,77 | 3,54 | OK | 24 | |
| 03.11.2022 | 117,94 | 117,95 | -0,02 | 0,00 | 83,05 | 49,86 | 33,19 | 10,32 | 7,45 | 114,45 | 116,61 | -2,17 | 3,81 | OK | 24 | |
| 04.11.2022 | 122,79 | 122,93 | -0,14 | 0,00 | 83,31 | 50,68 | 32,63 | 10,24 | 7,50 | 119,13 | 121,49 | -2,35 | 3,90 | OK | 24 | |
| 05.11.2022 | 125,08 | 125,04 | 0,03 | 0,00 | 83,26 | 50,63 | 32,63 | 10,18 | 7,45 | 121,36 | 123,58 | -2,22 | 3,98 | OK | 24 | |
| 06.11.2022 | 129,78 | 129,77 | 0,01 | 0,00 | 83,35 | 50,73 | 32,61 | 10,09 | 7,51 | 125,91 | 128,24 | -2,33 | 4,12 | OK | 24 | |
| 07.11.2022 | 121,98 | 121,94 | 0,04 | 0,00 | 83,46 | 50,02 | 33,43 | 10,28 | 7,55 | 118,35 | 120,55 | -2,20 | 3,97 | OK | 24 | |
| 08.11.2022 | 124,74 | 124,78 | -0,04 | 0,00 | 83,04 | 50,35 | 32,69 | 10,24 | 7,56 | 121,05 | 123,33 | -2,28 | 3,98 | OK | 24 | |
| 09.11.2022 | 115,82 | 115,47 | 0,34 | 0,00 | 83,45 | 49,82 | 33,63 | 10,22 | 7,50 | 112,36 | 114,16 | -1,80 | 3,79 | OK | 24 | |
| 10.11.2022 | 111,09 | 110,84 | 0,25 | 0,00 | 83,44 | 49,42 | 34,01 | 10,16 | 7,50 | 107,78 | 109,60 | -1,83 | 3,68 | OK | 24 | |
| 11.11.2022 | 106,61 | 106,22 | 0,39 | 0,00 | 83,67 | 49,31 | 34,36 | 10,24 | 7,48 | 103,41 | 105,04 | -1,63 | 3,57 | OK | 24 | |
| 12.11.2022 | 97,73 | 97,28 | 0,45 | 0,00 | 83,83 | 48,98 | 34,84 | 10,29 | 7,45 | 94,79 | 96,21 | -1,42 | 3,32 | OK | 24 | |
| 13.11.2022 | 111,91 | 111,79 | 0,12 | 0,00 | 83,31 | 49,15 | 34,16 | 10,12 | 7,51 | 108,58 | 110,56 | -1,98 | 3,72 | OK | 24 | |
| 14.11.2022 | 122,36 | 122,60 | -0,24 | 0,00 | 84,06 | 50,68 | 33,37 | 9,99 | 7,59 | 118,66 | 121,16 | -2,51 | 3,98 | OK | 24 | |
| 15.11.2022 | 138,79 | 138,60 | 0,19 | 0,00 | 92,58 | 54,46 | 38,12 | 9,89 | 7,61 | 133,81 | 136,72 | -2,91 | 5,12 | OK | 24 | |
| 16.11.2022 | 153,71 | 154,06 | -0,35 | 0,00 | 93,74 | 56,38 | 37,36 | 9,71 | 7,71 | 148,08 | 151,82 | -3,75 | 5,55 | OK | 24 | |
| 17.11.2022 | 153,14 | 153,41 | -0,28 | 0,03 | 97,72 | 57,24 | 40,48 | 9,67 | 7,68 | 147,11 | 151,11 | -4,00 | 5,96 | OK | 24 | |
| 18.11.2022 | 152,49 | 152,78 | -0,29 | 0,08 | 97,20 | 57,09 | 40,10 | 9,64 | 7,65 | 146,54 | 150,50 | -3,96 | 5,89 | OK | 24 | |
| 19.11.2022 | 160,31 | 160,92 | -0,61 | 0,16 | 92,91 | 56,06 | 36,85 | 9,50 | 7,80 | 154,53 | 158,61 | -4,08 | 5,71 | OK | 24 | |
| 20.11.2022 | 158,74 | 159,01 | -0,27 | 0,17 | 97,90 | 57,41 | 40,49 | 9,55 | 7,77 | 152,47 | 156,61 | -4,14 | 6,18 | OK | 24 | |
| 21.11.2022 | 168,31 | 169,13 | -0,81 | 0,46 | 97,40 | 59,14 | 38,26 | 9,51 | 7,83 | 161,72 | 166,42 | -4,71 | 6,20 | OK | 24 | |
| 22.11.2022 | 140,96 | 141,39 | -0,44 | 0,55 | 96,03 | 54,79 | 41,24 | 9,82 | 7,69 | 135,57 | 139,44 | -3,87 | 5,59 | OK | 24 | |
| 23.11.2022 | 144,80 | 145,27 | -0,47 | 0,51 | 95,48 | 55,43 | 40,05 | 9,79 | 7,82 | 139,32 | 143,23 | -3,91 | 5,60 | OK | 24 | |
| Итого: | 3977,16 | 3976,36 | 0,80 | 1,96 | | | | | | 3847,22 | 3926,32 | -79,10 | 136,37 | | 744 | |
| Средние: | | | | | 87,03 | 51,96 | 35,08 | 10,04 | 7,52 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | dG | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 209,73 | 10587,99 | 10672,78 | -84,79 | 10325,88 | 10525,78 | -199,89 | 4263 | | |
| 23.11.2022 | 346,10 | 14565,15 | 14649,14 | -83,99 | 14173,10 | 14452,10 | -279,00 | 5007 | | |
| ИТОГО: | 136,37 | 3977,16 | 3976,36 | 0,80 | 3847,22 | 3926,32 | -79,10 | 744 | 0 | 0,00 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/тп)

| | |
|------------------------------|---|
| Qконтр = Qi/Траб x Тнш | 0 |
|------------------------------|---|

Архив прибора: КАРАТ-307 (17901717)

Нежилые помещения

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | dG | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 23.10.2022 | 2,12 | 58,27 | 53,27 | 5,00 | 56,21 | 52,95 | 3,26 | 744 | | 0,47 |
| 23.11.2022 | 7,77 | 206,35 | 180,60 | 25,75 | 198,32 | 178,83 | 19,49 | 1488 | | 0,47 |
| ИТОГО: | 5,65 | 148,08 | 127,33 | 20,75 | 142,11 | 125,88 | 16,23 | 744 | 0 | 0,00 |



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *[Signature]* Ф.И.О. **МАЙТЕНА С.Б.**
Ю.О. Мартоская