

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD1FC

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 25.09.2023 | 72,23 | 54,82 | 17,41 | 64,4 | 62,91 | 62,62 | 61,76 | 0 | 1,15 | 7 | 7 | 1,095 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,03 | 55,61 | 16,42 | 68,3 | 66,71 | 66,52 | 65,57 | 0 | 1,14 | 7 | 7 | 1,092 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,15 | 55,54 | 16,61 | 69,5 | 67,89 | 67,6 | 66,63 | 0 | 1,26 | 7 | 7 | 1,128 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,5 | 55,73 | 15,77 | 75,2 | 73,47 | 73,13 | 72,1 | 0 | 1,37 | 7 | 7 | 1,159 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,2 | 56,14 | 14,06 | 79,5 | 77,74 | 77,19 | 76,07 | 0 | 1,67 | 7 | 7 | 1,094 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,08 | 57,11 | 11,97 | 98,5 | 96,38 | 95,57 | 94,14 | 0 | 2,24 | 7 | 7 | 1,155 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,07 | 56,51 | 12,56 | 106,7 | 104,43 | 103,35 | 101,81 | 0 | 2,62 | 7 | 7 | 1,31 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,6 | 56,84 | 11,76 | 101,9 | 99,76 | 98,74 | 97,27 | 0 | 2,49 | 7 | 7 | 1,173 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,98 | 53,5 | 18,48 | 102 | 99,62 | 99,01 | 97,68 | 0 | 1,94 | 7 | 7 | 1,836 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,13 | 49,15 | 25,98 | 84,7 | 82,6 | 82,44 | 81,52 | 0 | 1,08 | 7 | 7 | 2,147 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,85 | 46,26 | 28,59 | 72,1 | 70,31 | 69,78 | 69,06 | 0 | 1,25 | 7 | 7 | 2,008 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66 | 45,9 | 20,1 | 91,3 | 89,48 | 87,33 | 86,45 | 0 | 3,03 | 7 | 7 | 1,794 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,86 | 46,12 | 30,74 | 69,4 | 67,6 | 67,33 | 66,64 | 0 | 0,96 | 7 | 7 | 2,077 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,99 | 47,91 | 25,08 | 84,9 | 82,89 | 82,36 | 81,47 | 0 | 1,42 | 7 | 7 | 2,072 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,92 | 47,08 | 26,84 | 84,7 | 82,63 | 82,17 | 81,31 | 0 | 1,32 | 7 | 7 | 2,215 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,36 | 44,15 | 36,21 | 66,1 | 64,23 | 64,07 | 63,53 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 2,323 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,84 | 43,59 | 37,25 | 65,7 | 63,83 | 63,72 | 63,17 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 2,375 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,19 | 43,47 | 37,72 | 67,1 | 65,15 | 64,98 | 64,43 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 2,456 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,24 | 42,61 | 38,63 | 63,1 | 61,32 | 61,26 | 60,73 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 2,366 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,16 | 41,46 | 39,7 | 62 | 60,24 | 60,19 | 59,71 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 2,39 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,38 | 41,4 | 39,98 | 63,1 | 61,29 | 61,36 | 60,88 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 2,45 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,17 | 41,7 | 39,47 | 63,9 | 62,09 | 62,08 | 61,56 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 2,447 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,16 | 41,58 | 39,58 | 60,6 | 58,85 | 58,82 | 58,34 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 2,328 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,13 | 41,88 | 39,25 | 63,3 | 61,52 | 61,45 | 60,92 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 2,415 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83 | 41,73 | 41,27 | 60,9 | 59,07 | 59,1 | 58,59 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 2,439 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,23 | 42,25 | 39,98 | 62,6 | 60,81 | 60,82 | 60,34 | 0 | 0,47 | 7 | 7 | 2,432 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,28 | 42,27 | 38,01 | 71,4 | 69,4 | 69,5 | 68,94 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 2,636 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,91 | 42,29 | 38,62 | 77,5 | 75,27 | 75,48 | 74,82 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 2,908 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,14 | 43,57 | 37,57 | 81,4 | 79,05 | 79,18 | 78,47 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 2,969 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2181,8 | 2126,54 | 2117,1 | 2093,91 | 0 | 32,63 | | | 58,289 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,33 | 47,52 | 28,81 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24/09/2324:00 | 42458,8 | 41269,83 | 41868,03 | 41386,94 | 1,25 | -117,11 | 1245,116 | 13522 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 44640,6 | 43396,37 | 43985,18 | 43480,85 | 1,25 | -84,48 | 1303,405 | 14218 | 0 |
| Итого: | 2181,8 | 2126,54 | 2117,15 | 2093,91 | 0 | 32,63 | 58,289 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD770

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 25.09.2023 | 72,94 | 51,9 | 21,04 | 43,2 | 42,2 | 43,6 | 43,04 | 0 | -0,84 | 7 | 7 | 0,886 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,74 | 51,89 | 20,85 | 43,04 | 42,04 | 43,3 | 42,77 | 0 | -0,73 | 7 | 7 | 0,877 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,89 | 51,58 | 21,31 | 44,24 | 43,21 | 44,6 | 44,06 | 0 | -0,85 | 7 | 7 | 0,921 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,15 | 52,37 | 19,78 | 46 | 44,93 | 45,9 | 45,3 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 0,887 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,9 | 52,01 | 18,89 | 45,92 | 44,89 | 46,3 | 45,7 | 0 | -0,81 | 7 | 7 | 0,848 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,57 | 50,91 | 18,66 | 44,72 | 43,74 | 45,6 | 45,08 | 0 | -1,34 | 7 | 7 | 0,812 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,48 | 50,95 | 18,53 | 45,52 | 44,53 | 46,2 | 45,65 | 0 | -1,12 | 7 | 7 | 0,822 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,05 | 51,11 | 17,94 | 50,32 | 49,26 | 51,4 | 50,79 | 0 | -1,53 | 7 | 7 | 0,885 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,46 | 47,36 | 25,1 | 55,84 | 54,53 | 56,6 | 56,02 | 0,01 | -1,49 | 7 | 7 | 1,369 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,64 | 43,74 | 31,9 | 54,48 | 53,09 | 54,4 | 53,92 | 0 | -0,83 | 7 | 7 | 1,69 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,63 | 44,24 | 31,39 | 55,84 | 54,4 | 56,1 | 55,59 | 0 | -1,19 | 7 | 7 | 1,707 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,6 | 45,32 | 20,28 | 71,68 | 70,26 | 74 | 73,32 | 0 | -3,06 | 7 | 7 | 1,426 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,74 | 44,07 | 33,67 | 51,52 | 50,13 | 51,2 | 50,72 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 1,687 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,92 | 44,25 | 29,67 | 59,44 | 58 | 59,9 | 59,38 | 0 | -1,38 | 7 | 7 | 1,719 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,71 | 45,07 | 29,64 | 59,68 | 58,19 | 60,2 | 59,63 | 0 | -1,44 | 7 | 7 | 1,725 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,35 | 42,39 | 38,96 | 49,12 | 47,7 | 48,8 | 48,35 | 0 | -0,65 | 7 | 7 | 1,859 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,87 | 42,31 | 39,56 | 47,52 | 46,14 | 47,6 | 47,17 | 0 | -1,03 | 7 | 7 | 1,822 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,17 | 41,78 | 40,39 | 48,16 | 46,75 | 48,3 | 47,85 | 0 | -1,1 | 7 | 7 | 1,888 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,34 | 41,51 | 40,83 | 48,96 | 47,52 | 49,1 | 48,69 | 0 | -1,17 | 7 | 7 | 1,938 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,2 | 41,97 | 40,23 | 48,48 | 47,03 | 48,7 | 48,28 | 0 | -1,25 | 7 | 7 | 1,891 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,44 | 41,19 | 41,25 | 48,24 | 46,8 | 48,3 | 47,89 | 0 | -1,09 | 7 | 7 | 1,93 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,17 | 42,04 | 40,13 | 48,48 | 47,04 | 48,5 | 48,06 | 0 | -1,02 | 7 | 7 | 1,888 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,27 | 41,65 | 40,62 | 47,12 | 45,69 | 47,1 | 46,71 | 0 | -1,02 | 7 | 7 | 1,857 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,21 | 42,32 | 39,89 | 49,76 | 48,31 | 49,7 | 49,26 | 0 | -0,95 | 7 | 7 | 1,926 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,17 | 41,6 | 42,57 | 47,92 | 46,45 | 47,9 | 47,48 | 0 | -1,03 | 7 | 7 | 1,978 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,31 | 40,77 | 42,54 | 47,6 | 46,14 | 47,5 | 47,15 | 0 | -1,01 | 7 | 7 | 1,96 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,2 | 42,39 | 38,81 | 52,24 | 50,77 | 52,2 | 51,73 | 0 | -0,96 | 7 | 7 | 1,968 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,67 | 41,73 | 39,94 | 56,08 | 54,46 | 56 | 55,52 | 0 | -1,06 | 7 | 7 | 2,173 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,9 | 42,91 | 38,99 | 60,56 | 58,84 | 61,5 | 60,97 | 0 | -2,13 | 7 | 7 | 2,293 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1471,6 | 1433,04 | 1480,5 | 1466,08 | 0,01 | -33,04 | | | 45,632 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,12 | 45,28 | 31,84 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24/09/2324:00 | 34646,09 | 33658,63 | 33802,97 | 33399,72 | 0,41 | 258,91 | 1021,522 | 13522 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 36117,77 | 35091,67 | 35283,47 | 34865,8 | 0,42 | 225,87 | 1067,154 | 14218 | 0 |
| Итого: | 1471,68 | 1433,04 | 1480,5 | 1466,08 | 0,01 | -33,04 | 45,632 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тшт | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Присянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартвская
Подпись _____ /Ю.О. Мартвская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-3)

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8198

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 25.09.2023 | 71,91 | 54,48 | 17,43 | 64,08 | 62,59 | 62 | 61,15 | 0 | 1,44 | 7 | 7 | 1,089 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,66 | 53,85 | 17,81 | 62,03 | 60,6 | 59,6 | 58,79 | 0 | 1,81 | 7 | 7 | 1,078 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,8 | 53,68 | 18,12 | 64,82 | 63,35 | 61,9 | 61,06 | 0 | 2,29 | 7 | 7 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,22 | 53,41 | 17,81 | 69,47 | 67,91 | 67,2 | 66,29 | 0 | 1,62 | 7 | 7 | 1,209 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 69,87 | 53,34 | 16,53 | 70,86 | 69,29 | 68,9 | 67,98 | 0 | 1,31 | 7 | 7 | 1,148 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,65 | 54,28 | 14,37 | 84,45 | 82,66 | 82,7 | 81,56 | 0 | 1,1 | 7 | 7 | 1,187 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,69 | 54,47 | 14,22 | 94,49 | 92,49 | 92,8 | 91,5 | 0 | 0,99 | 7 | 7 | 1,313 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,24 | 54,48 | 13,76 | 91,79 | 89,87 | 90 | 88,76 | 0 | 1,11 | 7 | 7 | 1,235 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,06 | 50,95 | 20,11 | 85,09 | 83,16 | 83,1 | 82,05 | 0 | 1,11 | 7 | 7 | 1,669 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,61 | 45,6 | 29,01 | 73,47 | 71,66 | 70,9 | 70,2 | 0 | 1,46 | 7 | 7 | 2,076 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,51 | 45,31 | 29,2 | 72,54 | 70,78 | 70 | 69,29 | 0 | 1,49 | 7 | 7 | 2,066 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,42 | 45,32 | 20,1 | 89,84 | 88,06 | 88,1 | 87,24 | 0 | 0,82 | 7 | 7 | 1,764 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,51 | 44,99 | 31,52 | 67,33 | 65,59 | 64,3 | 63,71 | 0 | 1,88 | 7 | 7 | 2,067 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,7 | 46,58 | 26,12 | 84,63 | 82,64 | 81,4 | 80,54 | 0 | 2,1 | 7 | 7 | 2,155 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,48 | 46,73 | 26,75 | 84,91 | 82,86 | 81,6 | 80,75 | 0 | 2,11 | 7 | 7 | 2,214 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,01 | 44,22 | 35,79 | 71,15 | 69,16 | 67,8 | 67,2 | 0 | 1,96 | 7 | 7 | 2,475 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,51 | 43,82 | 36,69 | 71,61 | 69,57 | 68,3 | 67,72 | 0 | 1,85 | 7 | 7 | 2,549 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,84 | 44,13 | 36,71 | 72,54 | 70,47 | 69,1 | 68,5 | 0 | 1,97 | 7 | 7 | 2,585 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,88 | 43,69 | 37,19 | 67,33 | 65,44 | 64,2 | 63,63 | 0 | 1,81 | 7 | 7 | 2,43 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 80,85 | 42,66 | 38,19 | 66,96 | 65,06 | 63,7 | 63,18 | 0 | 1,88 | 7 | 7 | 2,481 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,06 | 42,6 | 38,46 | 66,77 | 64,85 | 63,6 | 63,04 | 0 | 1,81 | 7 | 7 | 2,492 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,79 | 43,5 | 37,29 | 64,73 | 62,89 | 61,5 | 60,98 | 0 | 1,91 | 7 | 7 | 2,345 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,76 | 43,55 | 37,21 | 60,64 | 58,9 | 57,7 | 57,22 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 2,192 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,81 | 43,02 | 37,79 | 64,17 | 62,34 | 60,9 | 60,39 | 0 | 1,95 | 7 | 7 | 2,355 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,68 | 43,75 | 38,93 | 67,24 | 65,25 | 64 | 63,43 | 0 | 1,82 | 7 | 7 | 2,538 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 81,9 | 43,86 | 38,04 | 69,65 | 67,63 | 66,6 | 66,02 | 0 | 1,61 | 7 | 7 | 2,569 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 79,93 | 44,02 | 35,91 | 78,31 | 76,12 | 74,7 | 74,04 | 0 | 2,08 | 7 | 7 | 2,733 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,62 | 43,66 | 36,96 | 88,26 | 85,78 | 84,7 | 83,94 | 0 | 1,84 | 7 | 7 | 3,169 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,86 | 45,61 | 35,25 | 94,48 | 91,79 | 90,7 | 89,81 | 0 | 1,98 | 7 | 7 | 3,234 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2163,6 | 2108,76 | 2082 | 2059,97 | 0 | 48,79 | | | 59,562 | 696 | 0 | |
| Средние: | 75,95 | 47,22 | 28,73 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| 24/09/2324:00 | 46498,74 | 45186,79 | 44238 | 43687,19 | 0,55 | 1499,6 | 1289,643 | 13523 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 48662,38 | 47295,55 | 46320 | 45747,16 | 0,55 | 1548,39 | 1349,205 | 14219 | 0 |
| Итого: | 2163,64 | 2108,76 | 2082 | 2059,97 | 0 | 48,79 | 59,562 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю. О. Мартовская /
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Вратъев Кашириных, 131 В (ИТП-4)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ00

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,84 | 57,3 | 14,54 | 70,14 | 68,54 | 70 | 68,93 | 0 | -0,39 | 7 | 7 | 0,996 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,64 | 57,05 | 14,59 | 69,21 | 67,6 | 69,1 | 68,06 | 0 | -0,46 | 7 | 7 | 0,984 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,83 | 57,12 | 14,71 | 72,33 | 70,65 | 72 | 70,94 | 0 | -0,29 | 7 | 7 | 1,04 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,16 | 57,24 | 13,92 | 78,2 | 76,45 | 77,8 | 76,6 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 1,062 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 69,9 | 56,88 | 13,02 | 78,62 | 76,91 | 78 | 76,85 | 0 | 0,06 | 7 | 7 | 1,003 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,74 | 57,68 | 11,06 | 94,17 | 92,17 | 93,5 | 92,07 | 0 | 0,1 | 7 | 7 | 1,02 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,82 | 57,55 | 11,27 | 106,51 | 104,25 | 105,4 | 103,79 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 1,174 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,3 | 56,96 | 11,34 | 100,46 | 98,35 | 98,8 | 97,33 | 0 | 1,02 | 7 | 7 | 1,115 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,7 | 52,27 | 19,43 | 93,5 | 91,36 | 91,6 | 90,43 | 0 | 0,93 | 7 | 7 | 1,774 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,7 | 48,8 | 25,9 | 90,88 | 88,65 | 88,9 | 87,89 | 0 | 0,76 | 7 | 7 | 2,295 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,6 | 48,74 | 25,86 | 84 | 81,96 | 82,1 | 81,16 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 2,118 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,14 | 47,31 | 18,83 | 97,86 | 95,91 | 96,4 | 95,38 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 1,8 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,6 | 47,47 | 29,13 | 77,12 | 75,13 | 76,1 | 75,3 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 2,182 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,77 | 49,18 | 23,59 | 98,02 | 95,71 | 96,6 | 95,5 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 2,257 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,67 | 48,91 | 24,76 | 92,32 | 90,12 | 90,8 | 89,81 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 2,228 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,02 | 47,01 | 33,01 | 71,99 | 69,98 | 70,7 | 69,95 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 2,311 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,47 | 46,65 | 33,82 | 69,3 | 67,38 | 68 | 67,29 | 0 | 0,09 | 7 | 7 | 2,28 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,72 | 46,69 | 34,03 | 71,06 | 69,06 | 69,8 | 69,07 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 2,35 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,8 | 46,52 | 34,28 | 69,64 | 67,66 | 68,5 | 67,75 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,317 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 80,73 | 46,28 | 34,45 | 69,47 | 67,51 | 68,3 | 67,64 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 2,325 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 80,99 | 47,07 | 33,92 | 74,59 | 72,46 | 73,2 | 72,47 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 2,457 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,67 | 46,84 | 33,83 | 70,98 | 68,97 | 69,6 | 68,84 | 0 | 0,13 | 7 | 7 | 2,332 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,65 | 47,01 | 33,64 | 67,79 | 65,88 | 66,5 | 65,84 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 2,216 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,77 | 46,61 | 34,16 | 68,12 | 66,19 | 66,9 | 66,21 | 0 | -0,02 | 7 | 7 | 2,263 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,51 | 46,16 | 36,35 | 64,85 | 62,93 | 63,5 | 62,89 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 2,285 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 81,73 | 46,36 | 35,37 | 66,27 | 64,36 | 65,5 | 64,85 | 0 | -0,49 | 7 | 7 | 2,276 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 79,93 | 46,47 | 33,46 | 75,77 | 73,66 | 75,4 | 74,64 | 0 | -0,98 | 7 | 7 | 2,463 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,58 | 46,94 | 33,64 | 86,61 | 84,16 | 85,9 | 85,01 | 0 | -0,85 | 7 | 7 | 2,829 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,8 | 47,04 | 33,76 | 89,29 | 86,77 | 88,4 | 87,51 | 0 | -0,74 | 7 | 7 | 2,931 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2319 | 2260,73 | 2287,3 | 2260 | 0 | 0,73 | | | 56,683 | 696 | 0 | |
| Средние: | 75,99 | 50,14 | 25,85 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 45934,51 | 44656,96 | 43697,7 | 43158,56 | 0,01 | 1498,4 | 1258,456 | 13523 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 48253,58 | 46917,69 | 45985 | 45418,56 | 0,01 | 1499,13 | 1315,139 | 14219 | 0 |
| Итого: | 2319,07 | 2260,73 | 2287,3 | 2260 | 0 | 0,73 | 56,683 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131В ИТП-5 (1 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6487

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,93 | 52,88 | 20,05 | 145,8 | 142,35 | 148,2 | 146,27 | 0 | -3,92 | 7 | 7 | 2,853 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,72 | 53,23 | 19,49 | 151,4 | 147,83 | 153,9 | 151,89 | 0,6 | -4,06 | 7 | 7 | 2,879 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,85 | 53,33 | 19,52 | 156 | 152,31 | 158,5 | 156,43 | 0 | -4,12 | 7 | 7 | 2,973 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,12 | 53,36 | 18,76 | 159,9 | 156,21 | 162,4 | 160,25 | 0 | -4,04 | 7 | 7 | 2,929 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,87 | 54,09 | 16,78 | 181,4 | 177,35 | 184,2 | 181,74 | 0 | -4,39 | 7 | 7 | 2,976 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,59 | 55,37 | 14,22 | 213 | 208,38 | 215,9 | 212,82 | 0 | -4,44 | 7 | 7 | 2,96 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,53 | 54,97 | 14,56 | 220,3 | 215,54 | 222,9 | 219,8 | 0 | -4,26 | 7 | 7 | 3,136 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,06 | 54,98 | 14,08 | 217,6 | 212,94 | 220,2 | 217,12 | 0 | -4,18 | 7 | 7 | 2,998 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,31 | 50,45 | 21,86 | 234 | 228,55 | 234,4 | 231,59 | 0,28 | -3,04 | 7 | 7 | 4,995 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,69 | 48,49 | 27,2 | 230,5 | 224,66 | 229,2 | 226,68 | 0 | -2,02 | 7 | 7 | 6,108 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,63 | 48,17 | 27,46 | 225,1 | 219,41 | 224,1 | 221,68 | 0,16 | -2,27 | 7 | 7 | 6,022 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,32 | 45,79 | 20,53 | 265,7 | 260,34 | 265,1 | 262,49 | 0,04 | -2,15 | 7 | 7 | 5,331 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,88 | 48,79 | 29,09 | 235,9 | 229,61 | 235,1 | 232,47 | 0 | -2,86 | 7 | 7 | 6,673 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,97 | 49,02 | 24,95 | 275,9 | 269,23 | 275,7 | 272,62 | 0 | -3,39 | 7 | 7 | 6,71 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,67 | 48,57 | 26,1 | 257,7 | 251,32 | 256,8 | 253,98 | 0 | -2,66 | 7 | 7 | 6,551 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,47 | 47,47 | 34 | 202,8 | 196,96 | 201,8 | 199,68 | 0,1 | -2,72 | 7 | 7 | 6,694 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,95 | 47,36 | 34,59 | 205,3 | 199,31 | 204,6 | 202,46 | 0 | -3,15 | 7 | 7 | 6,895 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,25 | 46,7 | 35,55 | 208,8 | 202,66 | 207,7 | 205,58 | 0 | -2,92 | 7 | 7 | 7,203 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,44 | 46,44 | 36 | 215,4 | 209,07 | 214,2 | 212,04 | 0,2 | -2,97 | 7 | 7 | 7,524 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,35 | 46,31 | 36,04 | 212,8 | 206,55 | 211,7 | 209,57 | 0,04 | -3,02 | 7 | 7 | 7,444 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,51 | 46,81 | 35,7 | 207 | 200,88 | 205,9 | 203,8 | 0 | -2,92 | 7 | 7 | 7,17 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,25 | 46,82 | 35,43 | 205,2 | 199,18 | 204,2 | 202,08 | 0 | -2,9 | 7 | 7 | 7,055 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,34 | 46,13 | 36,21 | 194,5 | 188,8 | 193,4 | 191,49 | 0 | -2,69 | 7 | 7 | 6,836 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,49 | 46,82 | 35,67 | 205,2 | 199,15 | 204,2 | 202,12 | 0,2 | -2,97 | 7 | 7 | 7,101 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,29 | 46,49 | 37,8 | 209,4 | 202,97 | 208,2 | 206,11 | 0 | -3,14 | 7 | 7 | 7,669 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,48 | 45,85 | 37,63 | 209,9 | 203,59 | 208,6 | 206,52 | 0 | -2,93 | 7 | 7 | 7,66 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,26 | 46,54 | 34,72 | 240,7 | 233,81 | 239,6 | 237,18 | 0 | -3,37 | 7 | 7 | 8,114 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,81 | 46,66 | 35,15 | 262,3 | 254,68 | 260,7 | 258,04 | 0,06 | -3,36 | 7 | 7 | 8,951 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,02 | 46,76 | 35,26 | 276,4 | 268,37 | 274,4 | 271,59 | 0,04 | -3,22 | 7 | 7 | 9,46 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6225,9 | 6062,01 | 6225,8 | 6156,09 | | -94,08 | | | 171,87 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,2 | 49,12 | 28,08 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 88256,4 | 85543,47 | 85483,3 | 84481,7 | 14,18 | 1061,77 | 2920,344 | 9230 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 94482,3 | 91605,48 | 91709,1 | 90637,79 | 15,9 | 967,69 | 3092,214 | 9926 | 0 |
| Итого: | 6225,9 | 6062,01 | 6225,8 | 6156,09 | 1,72 | -94,08 | 171,87 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента -
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.
Подпись
МП

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-6)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1СЕФ

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,06 | 58,03 | 15,03 | 79,73 | 77,82 | 77,55 | 76,35 | 0 | 1,47 | 7 | 7 | 1,17 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,87 | 57,95 | 14,92 | 77,18 | 75,38 | 75,05 | 73,9 | 0 | 1,48 | 7 | 7 | 1,123 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,95 | 57,99 | 14,96 | 76,38 | 74,56 | 74,29 | 73,13 | 0 | 1,43 | 7 | 7 | 1,114 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,35 | 58,27 | 14,08 | 85,65 | 83,65 | 83,31 | 81,99 | 0 | 1,66 | 7 | 7 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,07 | 58,66 | 12,41 | 92,48 | 90,39 | 90,25 | 88,84 | 0 | 1,55 | 7 | 7 | 1,122 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,83 | 59,68 | 10,15 | 113,41 | 110,94 | 111,12 | 109,32 | 0 | 1,62 | 7 | 7 | 1,126 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,81 | 59,71 | 10,1 | 116,9 | 114,33 | 114,58 | 112,7 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 1,153 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,32 | 59,06 | 10,26 | 120,17 | 117,57 | 117,81 | 115,94 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 1,205 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,5 | 55,09 | 17,41 | 108,63 | 106,09 | 105,59 | 104,07 | 0,06 | 2,02 | 7 | 7 | 1,846 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,8 | 52,48 | 23,32 | 94,45 | 92,07 | 91,2 | 90,01 | 0,03 | 2,06 | 7 | 7 | 2,145 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,73 | 51,36 | 24,37 | 90,3 | 88,01 | 87,09 | 86,01 | 0,69 | 2 | 7 | 7 | 2,143 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,01 | 48,3 | 17,71 | 114,61 | 112,31 | 112,01 | 110,8 | 2,16 | 1,51 | 7 | 7 | 1,984 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,99 | 49,61 | 28,38 | 97,29 | 94,69 | 93,63 | 92,56 | 0,01 | 2,13 | 7 | 7 | 2,689 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,98 | 50,73 | 23,25 | 116,2 | 113,39 | 112,44 | 111,1 | 0 | 2,29 | 7 | 7 | 2,634 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,9 | 50,32 | 24,58 | 115,52 | 112,68 | 111,7 | 110,39 | 0,01 | 2,29 | 7 | 7 | 2,767 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,56 | 49,17 | 32,39 | 96,26 | 93,49 | 92,36 | 91,29 | 0 | 2,2 | 7 | 7 | 3,029 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,06 | 49,18 | 32,88 | 94,11 | 91,34 | 90,29 | 89,29 | 0 | 2,05 | 7 | 7 | 3,001 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,34 | 48,85 | 33,49 | 91,6 | 88,89 | 87,89 | 86,93 | 0,09 | 1,96 | 7 | 7 | 2,977 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,53 | 49,04 | 33,49 | 94,93 | 92,14 | 91,13 | 90,07 | 0 | 2,07 | 7 | 7 | 3,086 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,43 | 48,95 | 33,48 | 89,66 | 86,99 | 86,06 | 85,09 | 0 | 1,9 | 7 | 7 | 2,913 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,62 | 49,68 | 32,94 | 95,06 | 92,26 | 91,36 | 90,31 | 0 | 1,95 | 7 | 7 | 3,04 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,33 | 49,33 | 33 | 90,53 | 87,84 | 87,01 | 86,02 | 0 | 1,82 | 7 | 7 | 2,898 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,39 | 49,37 | 33,02 | 85,85 | 83,33 | 82,51 | 81,59 | 0 | 1,74 | 7 | 7 | 2,749 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,53 | 49,58 | 32,95 | 88,89 | 86,25 | 85,58 | 84,59 | 0 | 1,66 | 7 | 7 | 2,843 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,34 | 49,66 | 34,68 | 91,16 | 88,36 | 87,81 | 86,81 | 0 | 1,55 | 7 | 7 | 3,068 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,58 | 49,14 | 34,44 | 89,33 | 86,65 | 86,31 | 85,34 | 0 | 1,31 | 7 | 7 | 2,984 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,39 | 49,31 | 32,08 | 103,53 | 100,55 | 100,54 | 99,41 | 0 | 1,14 | 7 | 7 | 3,225 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,98 | 49,62 | 32,36 | 114,22 | 110,89 | 111,11 | 109,82 | 0 | 1,07 | 7 | 7 | 3,587 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,16 | 49,49 | 32,67 | 117,31 | 113,88 | 114,17 | 112,86 | 0,01 | 1,02 | 7 | 7 | 3,719 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2841,3 | 2766,74 | 2751,7 | 2716,53 | 3,06 | 50,21 | | | 68,515 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,32 | 52,33 | 24,99 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 69397,69 | 67272,36 | 68136,55 | 67266,62 | 2,11 | 5,74 | 2156,603 | 17042 | 14 |
| 23/10/2324:00 | 72239,03 | 70039,1 | 70888,3 | 69983,15 | 5,17 | 55,95 | 2225,118 | 17738 | 14 |
| Итого: | 2841,34 | 2766,74 | 2751,75 | 2716,53 | 3,06 | 50,21 | 68,515 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А.Просьяникова/

Ф.И.О.

Ю.О. Мартвская

/Ю.О. Мартвская/

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD186

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|-------|---------------|------------|----------|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,73 | 57,12 | 15,61 | 68,35 | 66,75 | 66,6 | 65,6 | 0 | 1,15 | 7 | 7 | 1,038 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,66 | 57,7 | 14,96 | 73,22 | 71,49 | 71,25 | 70,13 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 1,065 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,68 | 58,12 | 14,56 | 71,1 | 69,43 | 69,3 | 68,23 | 0 | 1,2 | 7 | 7 | 1,009 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,2 | 58,35 | 13,85 | 76,54 | 74,77 | 74,44 | 73,26 | 0 | 1,51 | 7 | 7 | 1,022 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,99 | 58,83 | 12,16 | 85,8 | 83,88 | 83,49 | 82,14 | 0 | 1,74 | 7 | 7 | 1,024 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,99 | 60,49 | 9,5 | 116,99 | 114,45 | 113,83 | 111,94 | 0 | 2,51 | 7 | 7 | 1,093 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,95 | 60,07 | 9,88 | 120,56 | 117,9 | 117,1 | 115,17 | 0 | 2,73 | 7 | 7 | 1,158 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,51 | 60,54 | 8,97 | 124,56 | 121,88 | 120,91 | 118,87 | 0 | 3,01 | 7 | 7 | 1,084 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,59 | 54,45 | 18,14 | 104,97 | 102,58 | 101,67 | 100,16 | 0 | 2,42 | 7 | 7 | 1,58 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,7 | 48,9 | 26,8 | 67,55 | 65,86 | 64,93 | 64,2 | 0 | 1,66 | 7 | 7 | 1,764 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,41 | 49,02 | 26,39 | 69,23 | 67,5 | 66,54 | 65,77 | 0 | 1,73 | 7 | 7 | 1,78 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 63,86 | 44,46 | 19,4 | 65,32 | 63,99 | 62,84 | 62,23 | 0 | 1,76 | 7 | 7 | 1,372 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,47 | 47,63 | 29,84 | 61,77 | 60,15 | 59,11 | 58,47 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 1,801 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,57 | 49,24 | 25,33 | 76,09 | 74,26 | 73,03 | 72,23 | 0 | 2,03 | 7 | 7 | 1,839 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,86 | 49,69 | 25,17 | 80,43 | 78,45 | 77,54 | 76,6 | 0 | 1,85 | 7 | 7 | 1,884 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,73 | 46,88 | 33,85 | 59,6 | 57,9 | 57,21 | 56,67 | 0 | 1,23 | 7 | 7 | 1,954 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,26 | 46,24 | 35,02 | 58 | 56,35 | 55,69 | 55,17 | 0 | 1,18 | 7 | 7 | 1,982 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,54 | 46,38 | 35,16 | 58,52 | 56,83 | 56,29 | 55,76 | 0 | 1,07 | 7 | 7 | 2,006 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,74 | 45,87 | 35,87 | 58,84 | 57,13 | 56,48 | 55,96 | 0 | 1,17 | 7 | 7 | 2,054 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,71 | 45,85 | 35,86 | 60,46 | 58,69 | 57,96 | 57,42 | 0 | 1,27 | 7 | 7 | 2,114 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,9 | 45,52 | 36,38 | 59,96 | 58,2 | 57,46 | 56,97 | 0 | 1,23 | 7 | 7 | 2,13 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,63 | 45,65 | 35,98 | 59,47 | 57,77 | 57,05 | 56,53 | 0 | 1,24 | 7 | 7 | 2,084 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,62 | 45,71 | 35,91 | 56,02 | 54,38 | 53,92 | 53,42 | 0 | 0,96 | 7 | 7 | 1,961 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,59 | 45,24 | 36,35 | 58,27 | 56,6 | 56,06 | 55,54 | 0 | 1,06 | 7 | 7 | 2,056 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,32 | 44,79 | 38,53 | 54,05 | 52,45 | 51,95 | 51,47 | 0 | 0,98 | 7 | 7 | 2,032 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,82 | 44,94 | 37,88 | 58,17 | 56,42 | 55,79 | 55,3 | 0 | 1,12 | 7 | 7 | 2,147 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,85 | 46,34 | 34,51 | 67,86 | 65,93 | 65,19 | 64,53 | 0 | 1,4 | 7 | 7 | 2,274 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,48 | 46,54 | 34,94 | 72,61 | 70,52 | 69,73 | 69,01 | 0 | 1,51 | 7 | 7 | 2,478 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,76 | 47,7 | 34,06 | 77,99 | 75,75 | 75,03 | 74,24 | 0 | 1,51 | 7 | 7 | 2,586 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2122,3 | 2068,26 | 2048,3 | 2022,99 | 0 | 45,27 | | | | 50,371 | 696 | 0 |
| Средние: | 76,86 | 50,28 | 26,58 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 36242,48 | 35202,95 | 35084,16 | 34596,88 | 0 | 606,07 | 923,851 | 11316 | 4 |
| 23/10/2324:00 | 38364,78 | 37271,21 | 37132,55 | 36619,87 | 0 | 651,34 | 974,222 | 12012 | 4 |
| Итого: | 2122,3 | 2068,26 | 2048,39 | 2022,99 | 0 | 45,27 | 50,371 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб х
Тнш

0,0000

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 003

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x23Е6

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,91 | 49,99 | 21,92 | 43,88 | 42,87 | 42,13 | 41,62 | 0 | 1,25 | 7 | 7 | 0,939 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,74 | 50,8 | 20,94 | 42,98 | 42 | 41,29 | 40,78 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 0,878 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,85 | 50,43 | 21,42 | 45,81 | 44,75 | 43,98 | 43,45 | 0 | 1,3 | 7 | 7 | 0,959 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,25 | 50,93 | 20,32 | 47,08 | 46,02 | 45,22 | 44,66 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 0,933 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,1 | 50,78 | 19,32 | 51,67 | 50,51 | 49,65 | 49,07 | 0 | 1,44 | 7 | 7 | 0,976 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69 | 51,18 | 17,82 | 56,45 | 55,28 | 54,26 | 53,6 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 0,986 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,02 | 51,03 | 17,99 | 58,52 | 57,28 | 56,25 | 55,58 | 0 | 1,7 | 7 | 7 | 1,031 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,53 | 51,47 | 17,06 | 57,5 | 56,28 | 55,33 | 54,62 | 0 | 1,66 | 7 | 7 | 0,96 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,85 | 47,3 | 24,55 | 65,43 | 63,94 | 62,73 | 62,06 | 0 | 1,88 | 7 | 7 | 1,564 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,01 | 43,29 | 31,72 | 60,98 | 59,44 | 58,3 | 57,81 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 1,884 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,72 | 43,36 | 31,36 | 60,58 | 59,06 | 57,94 | 57,45 | 0 | 1,61 | 7 | 7 | 1,85 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,21 | 42,26 | 22,95 | 66,1 | 64,81 | 63,52 | 62,99 | 0 | 1,82 | 7 | 7 | 1,484 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,87 | 42,84 | 34,03 | 58,32 | 56,78 | 55,68 | 55,2 | 0 | 1,58 | 7 | 7 | 1,929 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,34 | 44,25 | 29,09 | 69,62 | 67,97 | 66,66 | 66,04 | 0 | 1,93 | 7 | 7 | 1,974 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,84 | 43,84 | 30 | 67,81 | 66,2 | 65,06 | 64,47 | 0 | 1,73 | 7 | 7 | 1,985 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,08 | 42,4 | 37,68 | 55,6 | 54,07 | 53,12 | 52,64 | 0 | 1,43 | 7 | 7 | 2,035 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,68 | 40,95 | 39,73 | 53,31 | 51,8 | 50,94 | 50,47 | 0 | 1,33 | 7 | 7 | 2,055 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,96 | 41,08 | 39,88 | 53,35 | 51,84 | 51,06 | 50,58 | 0 | 1,26 | 7 | 7 | 2,066 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,2 | 41,26 | 39,94 | 55,69 | 54,08 | 53,34 | 52,86 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 2,16 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,15 | 41,53 | 39,62 | 57,88 | 56,26 | 55,46 | 54,98 | 0 | 1,28 | 7 | 7 | 2,231 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,3 | 40,95 | 40,35 | 55,86 | 54,26 | 53,48 | 53 | 0 | 1,26 | 7 | 7 | 2,186 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,01 | 41,24 | 39,77 | 54,43 | 52,88 | 52,17 | 51,69 | 0 | 1,19 | 7 | 7 | 2,103 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,04 | 40,86 | 40,18 | 51,7 | 50,24 | 49,56 | 49,15 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 2,016 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,03 | 41 | 40,03 | 54,08 | 52,53 | 51,87 | 51,42 | 0 | 1,11 | 7 | 7 | 2,102 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,77 | 40,29 | 42,48 | 50,37 | 48,85 | 48,27 | 47,93 | 0 | 0,92 | 7 | 7 | 2,073 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,14 | 40,25 | 41,89 | 51,74 | 50,26 | 49,61 | 49,22 | 0 | 1,04 | 7 | 7 | 2,103 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,19 | 41,22 | 38,97 | 59,79 | 58,13 | 57,43 | 56,95 | 0 | 1,18 | 7 | 7 | 2,266 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,83 | 41,94 | 38,89 | 66,06 | 64,17 | 63,4 | 62,88 | 0 | 1,29 | 7 | 7 | 2,492 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,03 | 42,75 | 38,28 | 68,2 | 66,26 | 65,47 | 64,92 | 0 | 1,34 | 7 | 7 | 2,533 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1640,7 | 1598,82 | 1573,1 | 1558,09 | 0 | 40,73 | | | 50,753 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,19 | 44,53 | 31,66 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|--------|---------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 29873,88 | 28996,16 | 28580,86 | 28243,66 | 0 | 752,5 | 922,52 | 11315 | 4 |
| 23/10/2324:00 | 31514,67 | 30594,98 | 30154,04 | 29801,75 | 0 | 793,23 | 973,273 | 12011 | 4 |
| Итого: | 1640,79 | 1598,82 | 1573,18 | 1558,09 | 0 | 40,73 | 50,753 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = | 0,0000 |
| Qi/Траб x Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ / Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2E18

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,04 | 54,09 | 17,95 | 46,8 | 45,69 | 46,26 | 45,65 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 0,822 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,93 | 54,04 | 17,89 | 46,11 | 45,05 | 45,65 | 45,03 | 0 | 0,02 | 7 | 7 | 0,813 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,98 | 53,76 | 18,22 | 47,09 | 46 | 46,48 | 45,84 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 0,844 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,47 | 54,33 | 17,14 | 48,93 | 47,82 | 48,22 | 47,57 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 0,817 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,25 | 54,88 | 15,37 | 55,48 | 54,27 | 54,56 | 53,79 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 0,841 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,11 | 55,69 | 13,42 | 62,73 | 61,37 | 61,67 | 60,81 | 0 | 0,56 | 7 | 7 | 0,829 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,14 | 56,04 | 13,1 | 72,04 | 70,49 | 70,65 | 69,62 | 0 | 0,87 | 7 | 7 | 0,926 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,66 | 55,8 | 12,86 | 70,99 | 69,48 | 69,58 | 68,56 | 0 | 0,92 | 7 | 7 | 0,894 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,05 | 50,96 | 21,09 | 70,26 | 68,65 | 68,56 | 67,74 | 0 | 0,91 | 7 | 7 | 1,417 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,51 | 46,64 | 28,87 | 59,47 | 57,97 | 57,74 | 57,18 | 0 | 0,79 | 7 | 7 | 1,67 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,19 | 46,84 | 28,35 | 58,73 | 57,28 | 56,96 | 56,41 | 0 | 0,87 | 7 | 7 | 1,624 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 63,25 | 45,41 | 17,84 | 69,59 | 68,2 | 164,85 | 163,26 | 0 | -95,06 | 7 | 7 | 1,354 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,36 | 46,13 | 31,23 | 55,59 | 54,12 | 53,91 | 53,38 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 1,691 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,3 | 47,26 | 27,04 | 68,63 | 66,97 | 66,64 | 65,96 | 0 | 1,01 | 7 | 7 | 1,758 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,63 | 47,51 | 27,12 | 69,14 | 67,48 | 67,06 | 66,36 | 0 | 1,12 | 7 | 7 | 1,767 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,72 | 45,11 | 35,61 | 53,25 | 51,75 | 51,59 | 51,06 | 0 | 0,69 | 7 | 7 | 1,835 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,27 | 44,57 | 36,7 | 52 | 50,5 | 50,43 | 49,95 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 1,856 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,57 | 44,39 | 37,18 | 54,4 | 52,85 | 52,85 | 52,37 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 1,969 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,71 | 44,33 | 37,38 | 51,8 | 50,29 | 50,49 | 50,01 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 1,879 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,63 | 44,05 | 37,58 | 51,96 | 50,44 | 50,68 | 50,2 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 1,903 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,85 | 43,66 | 38,19 | 53,2 | 51,65 | 51,84 | 51,35 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 1,976 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,54 | 44 | 37,54 | 50,47 | 49 | 49,28 | 48,8 | 0 | 0,2 | 7 | 7 | 1,842 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,61 | 43,78 | 37,83 | 49,1 | 47,68 | 47,93 | 47,46 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 1,806 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,57 | 44,31 | 37,26 | 51,02 | 49,53 | 49,79 | 49,31 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 1,843 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,41 | 43,69 | 39,72 | 49,33 | 47,85 | 48,1 | 47,62 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 1,905 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,8 | 44,17 | 38,63 | 50,9 | 49,37 | 49,62 | 49,14 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 1,912 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,71 | 44,56 | 36,15 | 60,94 | 59,23 | 59,27 | 58,71 | 0 | 0,52 | 7 | 7 | 2,136 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,33 | 45,08 | 36,25 | 64,6 | 62,71 | 114,56 | 113,51 | 0 | -50,8 | 7 | 7 | 2,284 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,55 | 46,38 | 35,17 | 69,23 | 67,24 | 80,44 | 79,59 | 0 | -12,35 | 7 | 7 | 2,369 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1663,7 | 1620,93 | 1785,6 | 1766,24 | 0 | -145,31 | | | 45,582 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,55 | 47,98 | 28,57 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 30586,16 | 29687,81 | 30144,09 | 29747,12 | 0 | -59,31 | 856,508 | 11314 | 5 |
| 23/10/2324:00 | 32249,94 | 31308,74 | 31929,75 | 31513,36 | 0 | -204,62 | 902,09 | 12010 | 5 |
| Итого: | 1663,78 | 1620,93 | 1785,66 | 1766,24 | 0 | -145,31 | 45,582 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 004

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ4D1

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,78 | 50,4 | 21,38 | 40,77 | 39,82 | 39,91 | 39,43 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 0,857 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,73 | 50,87 | 20,86 | 42,34 | 41,38 | 41,51 | 41,01 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 0,874 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,78 | 50,94 | 20,84 | 43,38 | 42,36 | 42,51 | 42,02 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 0,892 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,32 | 50,65 | 20,67 | 45,21 | 44,17 | 44,31 | 43,79 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 0,912 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,09 | 51,27 | 18,82 | 48,7 | 47,62 | 47,78 | 47,23 | 0 | 0,39 | 7 | 7 | 0,91 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69 | 52,23 | 16,77 | 56,31 | 55,09 | 55,55 | 54,82 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 0,941 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,95 | 52,02 | 16,93 | 57,11 | 55,9 | 56,36 | 55,62 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 0,962 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,51 | 52,15 | 16,36 | 57,24 | 56,04 | 56,55 | 55,82 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 0,929 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,1 | 58,93 | 13,17 | 196 | 191,16 | 197 | 193,42 | 0 | -2,26 | 7 | 7 | 2,239 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,67 | 54,93 | 20,74 | 188,51 | 183,64 | 188 | 184,57 | 0 | -0,93 | 7 | 7 | 2,533 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,92 | 45,62 | 29,3 | 62,56 | 61,03 | 60,93 | 60,37 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 1,79 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 63,59 | 43,96 | 19,63 | 71,39 | 69,99 | 70,23 | 69,63 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 1,513 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,03 | 44,85 | 32,18 | 58,04 | 56,53 | 56,45 | 55,96 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 1,821 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,22 | 45,3 | 28,92 | 70,79 | 69,1 | 69,1 | 68,47 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 1,968 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,34 | 45,45 | 28,89 | 73,62 | 71,83 | 71,96 | 71,24 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 2,044 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,35 | 43,49 | 36,86 | 58,22 | 56,57 | 56,57 | 56,07 | 0 | 0,5 | 7 | 7 | 2,084 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,93 | 43,92 | 37,01 | 57,91 | 56,27 | 56,17 | 55,69 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 2,085 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,2 | 43,83 | 37,37 | 57,51 | 55,86 | 55,73 | 55,25 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 2,092 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,43 | 43,5 | 37,93 | 59 | 57,3 | 57,27 | 56,79 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 2,175 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,33 | 43,18 | 38,15 | 58,24 | 56,56 | 56,58 | 56,1 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 2,163 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,56 | 42,78 | 38,78 | 59,76 | 58 | 58,03 | 57,54 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 2,259 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,22 | 44,22 | 37 | 56,1 | 54,49 | 54,53 | 54,05 | 0 | 0,44 | 7 | 7 | 2,018 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,34 | 43,76 | 37,58 | 57,04 | 55,4 | 55,57 | 55,09 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 2,09 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,22 | 43,1 | 38,12 | 57,42 | 55,76 | 56,03 | 55,53 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 2,127 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,07 | 43,5 | 39,57 | 54,98 | 53,36 | 53,48 | 53 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 2,12 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,46 | 43,82 | 38,64 | 56 | 54,35 | 54,47 | 53,99 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 2,1 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,45 | 44,75 | 35,7 | 66,68 | 64,77 | 65,05 | 64,47 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 2,311 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81 | 44,88 | 36,12 | 70,27 | 68,29 | 68,47 | 67,78 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 2,479 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,28 | 46,66 | 34,62 | 77,23 | 75,02 | 75,38 | 74,61 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 2,603 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1958,3 | 1907,66 | 1921,4 | 1899,36 | 0 | 8,3 | | | 51,891 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,34 | 47,06 | 29,27 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 34094,9 | 33061,69 | 31994,45 | 31578,14 | 0 | 1483,55 | 1020,089 | 11313 | 5 |
| 23/10/2324:00 | 36053,23 | 34969,35 | 33915,93 | 33477,5 | 0 | 1491,85 | 1071,98 | 12009 | 5 |
| Итого: | 1958,33 | 1907,66 | 1921,48 | 1899,36 | 0 | 8,3 | 51,891 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш

0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5802

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------|----|
| 30.09.2023 | 70,08 | 59,46 | 10,62 | 245,6 | 240,19 | 245,4 | 241,4 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 2,55 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,95 | 59,82 | 10,13 | 273,2 | 267,2 | 273,3 | 268,81 | 0 | -1,61 | 7 | 7 | 2,705 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,51 | 59,65 | 9,86 | 262,7 | 256,98 | 263,1 | 258,81 | 0,02 | -1,83 | 7 | 7 | 2,533 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,97 | 55,07 | 16,9 | 254,8 | 248,9 | 256,6 | 252,97 | 0,01 | -4,07 | 7 | 7 | 4,193 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,07 | 49,76 | 26,31 | 181,9 | 177,26 | 184,6 | 182,46 | 0,35 | -5,2 | 7 | 7 | 4,662 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,16 | 50,02 | 26,14 | 181,7 | 177,07 | 184,4 | 182,24 | 0 | -5,17 | 7 | 7 | 4,627 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 67,07 | 48,4 | 18,67 | 216,3 | 211,84 | 211,6 | 209,27 | 0,1 | 2,57 | 7 | 7 | 3,949 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,31 | 49,54 | 28,77 | 172,4 | 167,74 | 174,8 | 172,79 | 0 | -5,05 | 7 | 7 | 4,823 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,98 | 51,29 | 22,69 | 216 | 210,74 | 218,4 | 215,71 | 0 | -4,97 | 7 | 7 | 4,779 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,84 | 51,34 | 23,5 | 216,8 | 211,45 | 219,2 | 216,51 | 0,02 | -5,06 | 7 | 7 | 4,96 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,08 | 48,09 | 33,99 | 155,7 | 151,16 | 158,1 | 156,39 | 0,14 | -5,23 | 7 | 7 | 5,137 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,61 | 48,55 | 34,06 | 157,9 | 153,24 | 160,4 | 158,64 | 0,11 | -5,4 | 7 | 7 | 5,216 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,9 | 48,18 | 34,72 | 159,1 | 154,37 | 161,7 | 159,96 | 0,14 | -5,59 | 7 | 7 | 5,359 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,04 | 48,43 | 34,61 | 161,5 | 156,69 | 164,1 | 162,27 | 0,04 | -5,58 | 7 | 7 | 5,422 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,91 | 48,52 | 34,39 | 158,2 | 153,5 | 160,6 | 158,84 | 0 | -5,34 | 7 | 7 | 5,277 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,1 | 48,96 | 34,14 | 162,5 | 157,64 | 165 | 163,17 | 0,02 | -5,53 | 7 | 7 | 5,384 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,85 | 48,33 | 34,52 | 156,3 | 151,66 | 158,6 | 156,86 | 0 | -5,2 | 7 | 7 | 5,234 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,98 | 48,47 | 34,51 | 149,9 | 145,46 | 152,1 | 150,44 | 0 | -4,98 | 7 | 7 | 5,021 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,9 | 48,66 | 34,24 | 155,5 | 150,86 | 157,7 | 155,96 | 0,4 | -5,1 | 7 | 7 | 5,164 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,95 | 49,1 | 35,85 | 154,5 | 149,68 | 157,1 | 155,34 | 0,07 | -5,66 | 7 | 7 | 5,366 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 84,01 | 48,69 | 35,32 | 162,1 | 157,14 | 164,6 | 162,81 | 0,01 | -5,67 | 7 | 7 | 5,547 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,89 | 48,39 | 33,5 | 176,7 | 171,55 | 179,8 | 177,82 | 0 | -6,27 | 7 | 7 | 5,745 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,32 | 47,92 | 34,4 | 192 | 186,37 | 195,6 | 193,47 | 0,02 | -7,1 | 7 | 7 | 6,409 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,48 | 49 | 33,48 | 204,8 | 198,76 | 208,5 | 206,17 | 0,03 | -7,41 | 7 | 7 | 6,655 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4528,1 | 4407,45 | 4575,3 | 4519,11 | 1,48 | -111,66 | | | 116,717 | 576 | 0 | |
| Средние: | 78,7 | 50,56 | 28,13 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 29.09.2023 | 824,9 | 805,04 | 828,1 | 816 | 0,01 | -10,96 | 13,95 | 121 | 0 |
| 23.10.2023 | 5353 | 5212,49 | 5403,4 | 5335,11 | 1,49 | -122,62 | 130,667 | 697 | 0 |
| Итого: | 4528 | 4407,45 | 4575,3 | 4519,11 | 1,48 | -111,66 | 116,717 | 576 | |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х
Тнш

0,0000

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/

Подпись /Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартвская/

Ю.О. Мартвская/

Подпись

Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

фТ=0

ТЗ=1

КС=0x5802

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 30.09.2023 | 70,08 | 59,46 | 10,62 | 245,6 | 240,19 | 245,4 | 241,4 | 0 | -1,21 | 7 | 7 | 2,55 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,95 | 59,82 | 10,13 | 273,2 | 267,2 | 273,3 | 268,81 | 0 | -1,61 | 7 | 7 | 2,705 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,51 | 59,65 | 9,86 | 262,7 | 256,98 | 263,1 | 258,81 | 0,02 | -1,83 | 7 | 7 | 2,533 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,97 | 55,07 | 16,9 | 254,8 | 248,9 | 256,6 | 252,97 | 0,01 | -4,07 | 7 | 7 | 4,193 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,07 | 49,76 | 26,31 | 181,9 | 177,26 | 184,6 | 182,46 | 0,35 | -5,2 | 7 | 7 | 4,662 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,16 | 50,02 | 26,14 | 181,7 | 177,07 | 184,4 | 182,24 | 0 | -5,17 | 7 | 7 | 4,627 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 67,07 | 48,4 | 18,67 | 216,3 | 211,84 | 211,6 | 209,27 | 0,1 | 2,57 | 7 | 7 | 3,949 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,31 | 49,54 | 28,77 | 172,4 | 167,74 | 174,8 | 172,79 | 0 | -5,05 | 7 | 7 | 4,823 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,98 | 51,29 | 22,69 | 216 | 210,74 | 218,4 | 215,71 | 0 | -4,97 | 7 | 7 | 4,779 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,84 | 51,34 | 23,5 | 216,8 | 211,45 | 219,2 | 216,51 | 0,02 | -5,06 | 7 | 7 | 4,96 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,08 | 48,09 | 33,99 | 155,7 | 151,16 | 158,1 | 156,39 | 0,14 | -5,23 | 7 | 7 | 5,137 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,61 | 48,55 | 34,06 | 157,9 | 153,24 | 160,4 | 158,64 | 0,11 | -5,4 | 7 | 7 | 5,216 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,9 | 48,18 | 34,72 | 159,1 | 154,37 | 161,7 | 159,96 | 0,14 | -5,59 | 7 | 7 | 5,359 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,04 | 48,43 | 34,61 | 161,5 | 156,69 | 164,1 | 162,27 | 0,04 | -5,58 | 7 | 7 | 5,422 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,91 | 48,52 | 34,39 | 158,2 | 153,5 | 160,6 | 158,84 | 0 | -5,34 | 7 | 7 | 5,277 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,1 | 48,96 | 34,14 | 162,5 | 157,64 | 165 | 163,17 | 0,02 | -5,53 | 7 | 7 | 5,384 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,85 | 48,33 | 34,52 | 156,3 | 151,66 | 158,6 | 156,86 | 0 | -5,2 | 7 | 7 | 5,234 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,98 | 48,47 | 34,51 | 149,9 | 145,46 | 152,1 | 150,44 | 0 | -4,98 | 7 | 7 | 5,021 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,9 | 48,66 | 34,24 | 155,5 | 150,86 | 157,7 | 155,96 | 0,4 | -5,1 | 7 | 7 | 5,164 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,95 | 49,1 | 35,85 | 154,5 | 149,68 | 157,1 | 155,34 | 0,07 | -5,66 | 7 | 7 | 5,366 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 84,01 | 48,69 | 35,32 | 162,1 | 157,14 | 164,6 | 162,81 | 0,01 | -5,67 | 7 | 7 | 5,547 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,89 | 48,39 | 33,5 | 176,7 | 171,55 | 179,8 | 177,82 | 0 | -6,27 | 7 | 7 | 5,745 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,32 | 47,92 | 34,4 | 192 | 186,37 | 195,6 | 193,47 | 0,02 | -7,1 | 7 | 7 | 6,409 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,48 | 49 | 33,48 | 204,8 | 198,76 | 208,5 | 206,17 | 0,03 | -7,41 | 7 | 7 | 6,655 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4528,1 | 4407,45 | 4575,3 | 4519,11 | 1,48 | -111,66 | | | 116,717 | 576 | 0 | |
| Средние: | 78,7 | 50,56 | 28,13 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.09.2023 | 824,9 | 805,04 | 828,1 | 816 | 0,01 | -10,96 | 13,95 | 121 | 0 |
| 23.10.2023 | 5353 | 5212,49 | 5403,4 | 5335,11 | 1,49 | -122,62 | 130,667 | 697 | 0 |
| Итого: | 4528 | 4407,45 | 4575,3 | 4519,11 | 1,48 | -111,66 | 116,717 | 576 | |

| | |
|--|----------------------------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб x Тнш | 12,98 0,0000 |

итога по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

с 25.09.2023 по 29.09.2023:

116,717 Гкал

+ 12,98

= 129,6972 Гкал.

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просняникова/

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/



Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-2Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хв66А

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,33 | 58,67 | 14,66 | 148,1 | 144,59 | 145 | 142,68 | 0 | 1,91 | 7 | 7 | 2,116 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,12 | 58,42 | 14,7 | 146,3 | 142,85 | 143,3 | 141,06 | 0 | 1,79 | 7 | 7 | 2,101 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,28 | 59,28 | 14 | 159,2 | 155,42 | 155,9 | 153,35 | 0 | 2,07 | 7 | 7 | 2,176 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,49 | 59,84 | 12,65 | 173,1 | 169,05 | 169,7 | 166,89 | 0,01 | 2,16 | 7 | 7 | 2,14 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,31 | 61,49 | 9,82 | 215,3 | 210,41 | 211,2 | 207,56 | 0 | 2,85 | 7 | 7 | 2,067 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,01 | 62,2 | 7,81 | 272,9 | 266,93 | 268,1 | 263,36 | 0 | 3,57 | 7 | 7 | 2,085 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,89 | 62,39 | 7,5 | 307,6 | 300,87 | 301,8 | 296,46 | 0 | 4,41 | 7 | 7 | 2,254 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,48 | 62,17 | 7,31 | 291,3 | 285,02 | 285,8 | 280,76 | 0 | 4,26 | 7 | 7 | 2,085 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,14 | 56,6 | 15,54 | 284,3 | 277,71 | 277,4 | 273,28 | 0,42 | 4,43 | 7 | 7 | 4,318 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,98 | 51,11 | 24,87 | 222,5 | 216,83 | 215,6 | 212,99 | 0,31 | 3,84 | 7 | 7 | 5,392 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,05 | 50,78 | 25,27 | 213,7 | 208,25 | 206,7 | 204,23 | 0 | 4,02 | 7 | 7 | 5,261 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,89 | 49,14 | 17,75 | 208,1 | 203,83 | 203 | 200,7 | 0,07 | 3,13 | 7 | 7 | 3,607 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,15 | 48,83 | 29,32 | 158,4 | 154,14 | 154 | 152,28 | 0 | 1,86 | 7 | 7 | 4,518 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,72 | 51,15 | 22,57 | 206,4 | 201,41 | 201,2 | 198,74 | 0 | 2,67 | 7 | 7 | 4,542 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,85 | 51,31 | 23,54 | 205,9 | 200,79 | 200,8 | 198,32 | 0,53 | 2,47 | 7 | 7 | 4,724 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,99 | 49,33 | 32,66 | 159,5 | 154,83 | 154,8 | 153,03 | 0 | 1,8 | 7 | 7 | 5,056 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,42 | 48,66 | 33,76 | 156 | 151,4 | 151 | 149,33 | 0,53 | 2,07 | 7 | 7 | 5,112 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,72 | 48,79 | 33,93 | 158,8 | 154,08 | 153,6 | 151,91 | 0 | 2,17 | 7 | 7 | 5,228 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,88 | 48,7 | 34,18 | 156,2 | 151,55 | 151 | 149,32 | 0,02 | 2,23 | 7 | 7 | 5,18 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,79 | 48,62 | 34,17 | 154 | 149,42 | 149 | 147,37 | 0,02 | 2,05 | 7 | 7 | 5,105 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,99 | 49 | 33,99 | 157,6 | 152,91 | 152,5 | 150,79 | 0 | 2,12 | 7 | 7 | 5,196 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,68 | 48,54 | 34,14 | 153 | 148,46 | 148 | 146,35 | 0 | 2,11 | 7 | 7 | 5,067 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,74 | 48,15 | 34,59 | 144,9 | 140,6 | 140,2 | 138,72 | 0,15 | 1,88 | 7 | 7 | 4,861 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,79 | 48,15 | 34,64 | 146,8 | 142,43 | 142,1 | 140,56 | 0 | 1,87 | 7 | 7 | 4,931 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,7 | 49,45 | 35,25 | 150 | 145,36 | 145 | 143,34 | 0,59 | 2,02 | 7 | 7 | 5,124 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,67 | 48,34 | 35,33 | 155,1 | 150,4 | 150 | 148,37 | 0,55 | 2,03 | 7 | 7 | 5,314 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,71 | 47,82 | 33,89 | 170,6 | 165,66 | 165 | 163,25 | 0 | 2,41 | 7 | 7 | 5,612 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,13 | 47,98 | 34,15 | 193,3 | 187,65 | 187,3 | 185,29 | 0,03 | 2,36 | 7 | 7 | 6,408 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,35 | 48,05 | 34,3 | 202 | 196,07 | 123,5 | 122,17 | 0,04 | 73,9 | 7 | 7 | 6,656 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5470,9 | 5328,92 | 5252,5 | 5182,46 | 3,27 | 146,46 | | | 124,236 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,56 | 52,51 | 25,04 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 84146,6 | 81691,71 | 81911,7 | 80823,78 | 17,07 | 867,93 | 2312,347 | 11655 | 239 |
| 23/10/2324:00 | 89617,5 | 87020,63 | 87164,2 | 86006,24 | 20,34 | 1014,39 | 2436,583 | 12351 | 239 |
| Итого: | 5470,9 | 5328,92 | 5252,5 | 5182,46 | 3,27 | 146,46 | 124,236 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



Ю. Мартовская
Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 64 (ИТП-1 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xAD29

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,93 | 51,29 | 21,64 | 110,85 | 108,24 | 113,93 | 112,53 | 0 | -4,29 | 7 | 7 | 2,342 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 72,72 | 50,46 | 22,26 | 115,8 | 113,09 | 118,89 | 117,46 | 0 | -4,37 | 7 | 7 | 2,52 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,84 | 50,97 | 21,87 | 118,15 | 115,34 | 121,83 | 120,35 | 0 | -5,01 | 7 | 7 | 2,521 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,08 | 52,03 | 20,05 | 130,62 | 127,62 | 134,71 | 133,02 | 0 | -5,4 | 7 | 7 | 2,558 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,91 | 53,25 | 17,66 | 145,25 | 142 | 150,37 | 148,4 | 0 | -6,4 | 7 | 7 | 2,506 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,65 | 54,56 | 15,09 | 177,88 | 174 | 182,96 | 180,43 | 0 | -6,43 | 7 | 7 | 2,627 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,57 | 54,18 | 15,39 | 186,7 | 182,68 | 190,58 | 187,99 | 0 | -5,31 | 7 | 7 | 2,812 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,11 | 54,7 | 14,41 | 186,95 | 182,93 | 190,38 | 187,73 | 0 | -4,8 | 7 | 7 | 2,637 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,41 | 52,03 | 20,38 | 220,88 | 215,73 | 224,23 | 221,4 | 0,28 | -5,67 | 7 | 7 | 4,397 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,7 | 51,25 | 24,45 | 212,26 | 206,89 | 214,64 | 212 | 0,09 | -5,11 | 7 | 7 | 5,054 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,73 | 51,19 | 24,54 | 205,25 | 200,05 | 207,6 | 205,07 | 0,01 | -5,02 | 7 | 7 | 4,909 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,71 | 46,05 | 20,66 | 205,02 | 200,84 | 206,4 | 204,36 | 0,07 | -3,52 | 7 | 7 | 4,138 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,92 | 48,86 | 29,06 | 177,15 | 172,45 | 178,72 | 176,69 | 0 | -4,24 | 7 | 7 | 5,008 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,83 | 49,5 | 24,33 | 220,84 | 215,48 | 222,69 | 220,16 | 0 | -4,68 | 7 | 7 | 5,235 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,8 | 49,98 | 24,82 | 218,09 | 212,72 | 220,16 | 217,58 | 0,01 | -4,86 | 7 | 7 | 5,272 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,61 | 50,52 | 31,09 | 179,14 | 173,94 | 181,03 | 178,88 | 0 | -4,94 | 7 | 7 | 5,408 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,11 | 51 | 31,11 | 179,14 | 173,89 | 181,64 | 179,46 | 0 | -5,57 | 7 | 7 | 5,41 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,38 | 50,34 | 32,04 | 179,27 | 174 | 181,63 | 179,49 | 0 | -5,49 | 7 | 7 | 5,578 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,42 | 45,62 | 36,8 | 153,51 | 148,98 | 154,82 | 153,29 | 0 | -4,31 | 7 | 7 | 5,484 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,32 | 42,81 | 39,51 | 145,05 | 140,79 | 146,02 | 144,8 | 0 | -4,01 | 7 | 7 | 5,559 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,51 | 42,43 | 40,08 | 145,66 | 141,34 | 146,78 | 145,55 | 0,01 | -4,21 | 7 | 7 | 5,664 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,24 | 42,99 | 39,25 | 148,48 | 144,12 | 149,94 | 148,64 | 0 | -4,52 | 7 | 7 | 5,654 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,29 | 43,1 | 39,19 | 141,49 | 137,33 | 143,27 | 141,99 | 0,01 | -4,66 | 7 | 7 | 5,381 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,29 | 43,61 | 38,68 | 147,88 | 143,55 | 149,85 | 148,53 | 0 | -4,98 | 7 | 7 | 5,551 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,23 | 43,63 | 40,6 | 141,54 | 137,22 | 143,54 | 142,25 | 0,26 | -5,03 | 7 | 7 | 5,57 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,34 | 43,36 | 39,98 | 144,64 | 140,3 | 146,8 | 145,52 | 0 | -5,22 | 7 | 7 | 5,607 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,25 | 44,02 | 37,23 | 163,76 | 159,07 | 166,2 | 164,67 | 0 | -5,6 | 7 | 7 | 5,921 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,8 | 43,58 | 38,22 | 179,75 | 174,55 | 182,04 | 180,41 | 0 | -5,86 | 7 | 7 | 6,671 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82 | 44,45 | 37,55 | 187,48 | 182 | 189,75 | 187,99 | 0 | -5,99 | 7 | 7 | 6,831 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4868,4 | 4741,14 | 4941,4 | 4886,64 | 0,74 | -145,5 | | | 134,825 | 695 | 1 | |
| Средние: | 77,23 | 48,33 | 28,89 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 82786,19 | 80363,48 | 81675,54 | 80675,88 | 7,18 | -312,4 | 2463,308 | 10828 | 7 |
| 23/10/2324:00 | 87654,67 | 85104,62 | 86616,94 | 85562,52 | 7,92 | -457,9 | 2598,133 | 11523 | 8 |
| Итого: | 4868,48 | 4741,14 | 4941,4 | 4886,64 | 0,74 | -145,5 | 134,825 | 695 | 1 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | |
| Qi/Траб x | 0,1940 |
| Tнш | |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

135,019 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись Ю.О. Мартвская / Ю.О. Мартвская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-2Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x72В1 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,76 | 58,33 | 14,43 | 166,7 | 162,79 | 167,5 | 164,86 | 0 | -2,07 | 7 | 7 | 2,351 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,59 | 58,26 | 14,33 | 166,7 | 162,8 | 167,3 | 164,68 | 0 | -1,88 | 7 | 7 | 2,331 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,69 | 57,96 | 14,73 | 169,05 | 165,08 | 169,8 | 167,17 | 0 | -2,09 | 7 | 7 | 2,429 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,01 | 58,26 | 13,75 | 178,16 | 174,05 | 179 | 176,21 | 0 | -2,16 | 7 | 7 | 2,39 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,8 | 57,65 | 13,15 | 184,14 | 180,03 | 185,1 | 182,3 | 0 | -2,27 | 7 | 7 | 2,367 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,55 | 58,59 | 10,96 | 237,55 | 232,4 | 239,2 | 235,43 | 0 | -3,03 | 7 | 7 | 2,547 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,48 | 57,78 | 11,7 | 239,91 | 234,75 | 241,6 | 237,9 | 0 | -3,15 | 7 | 7 | 2,748 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,98 | 57,55 | 11,43 | 223,44 | 218,68 | 225,1 | 221,67 | 0 | -2,99 | 7 | 7 | 2,498 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,66 | 54,83 | 16,83 | 214,52 | 209,6 | 215,1 | 212,1 | 0,02 | -2,5 | 7 | 7 | 3,529 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,38 | 48,56 | 26,82 | 178,65 | 174,19 | 177,9 | 175,94 | 0,26 | -1,75 | 7 | 7 | 4,669 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,48 | 47,95 | 27,53 | 176,6 | 172,16 | 175,8 | 173,92 | 0 | -1,76 | 7 | 7 | 4,737 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,97 | 45,8 | 21,17 | 188,26 | 184,39 | 187,1 | 185,26 | 0 | -0,87 | 7 | 7 | 3,893 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,7 | 47,05 | 30,65 | 162,29 | 157,99 | 160 | 158,35 | 0 | -0,36 | 7 | 7 | 4,84 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,62 | 48,72 | 24,9 | 210,3 | 205,23 | 207,9 | 205,6 | 0,04 | -0,37 | 7 | 7 | 5,106 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,36 | 49,71 | 24,65 | 207,67 | 202,6 | 205,3 | 202,93 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 4,991 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,24 | 45,51 | 35,73 | 150,82 | 146,49 | 148,3 | 146,86 | 0,03 | -0,37 | 7 | 7 | 5,231 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,79 | 45,65 | 36,14 | 153,76 | 149,29 | 151,1 | 149,64 | 0,01 | -0,35 | 7 | 7 | 5,394 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,07 | 45,28 | 36,79 | 148,57 | 144,23 | 146,2 | 144,81 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 5,305 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,2 | 45,29 | 36,91 | 147,49 | 143,16 | 145,3 | 143,92 | 0 | -0,76 | 7 | 7 | 5,285 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,07 | 45,14 | 36,93 | 142,2 | 138,01 | 140,1 | 138,76 | 0,02 | -0,75 | 7 | 7 | 5,096 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,28 | 45,25 | 37,03 | 150,13 | 145,72 | 147,9 | 146,48 | 0,01 | -0,76 | 7 | 7 | 5,395 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,96 | 44,82 | 37,14 | 143,18 | 139,03 | 141 | 139,69 | 0 | -0,66 | 7 | 7 | 5,162 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,03 | 44,62 | 37,41 | 137,1 | 133,07 | 135,2 | 133,94 | 0 | -0,87 | 7 | 7 | 4,975 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,02 | 44,54 | 37,48 | 144,26 | 140,06 | 142,1 | 140,79 | 0,08 | -0,73 | 7 | 7 | 5,246 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,96 | 43,96 | 40 | 135,73 | 131,61 | 133,7 | 132,48 | 0 | -0,87 | 7 | 7 | 5,263 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,11 | 43,9 | 39,21 | 141,8 | 137,55 | 139,6 | 138,35 | 0,02 | -0,8 | 7 | 7 | 5,393 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,06 | 45,5 | 35,56 | 171,11 | 166,24 | 168,9 | 167,27 | 0 | -1,03 | 7 | 7 | 5,907 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,61 | 45,36 | 36,25 | 186,99 | 181,58 | 184,3 | 182,52 | 0,02 | -0,94 | 7 | 7 | 6,579 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,81 | 46,14 | 35,67 | 192,47 | 186,86 | 189,9 | 187,98 | 0 | -1,12 | 7 | 7 | 6,664 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5049,5 | 4919,64 | 5017,3 | 4957,81 | 0,51 | -38,17 | | | 128,321 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77 | 49,58 | 27,42 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 84631,01 | 82197,42 | 83553,9 | 82471,43 | 7,29 | -274,01 | 2328,128 | 10834 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 89680,56 | 87117,06 | 88571,2 | 87429,24 | 7,8 | -312,18 | 2456,449 | 11530 | 0 |
| Итого: | 5049,55 | 4919,64 | 5017,3 | 4957,81 | 0,51 | -38,17 | 128,321 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | |
| Qi/Траб x | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК Домоуправ"
/_____/ Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8E25 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,54 | 52,69 | 18,85 | 59,4 | 58,04 | 58,42 | 57,66 | 0,08 | 0,38 | 7 | 7 | 1,091 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 71,41 | 52,32 | 19,09 | 59,95 | 58,59 | 58,96 | 58,22 | 0,12 | 0,37 | 7 | 7 | 1,116 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,48 | 51,34 | 20,14 | 59,15 | 57,81 | 58,1 | 57,38 | 0,09 | 0,43 | 7 | 7 | 1,163 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 70,92 | 52,91 | 18,01 | 65,43 | 63,94 | 64,3 | 63,45 | 0,07 | 0,49 | 7 | 7 | 1,151 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 69,88 | 54,22 | 15,66 | 72,42 | 70,87 | 71,28 | 70,3 | 0,09 | 0,57 | 7 | 7 | 1,109 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,81 | 54,95 | 13,86 | 85,08 | 83,28 | 84,33 | 83,15 | 0,08 | 0,13 | 7 | 7 | 1,153 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,84 | 54,57 | 14,27 | 94,44 | 92,46 | 93,72 | 92,43 | 0,09 | 0,03 | 7 | 7 | 1,318 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,32 | 54,61 | 13,71 | 90,59 | 88,69 | 89,59 | 88,34 | 0,09 | 0,35 | 7 | 7 | 1,214 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 73,62 | 57,91 | 15,71 | 201,89 | 197,04 | 198,95 | 195,85 | 0,06 | 1,19 | 7 | 7 | 3,095 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,02 | 58,78 | 17,24 | 189,48 | 184,66 | 186,8 | 183,79 | 0,13 | 0,87 | 7 | 7 | 3,196 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,52 | 44,27 | 30,25 | 84,19 | 82,17 | 81,88 | 81,14 | 0,21 | 1,03 | 7 | 7 | 2,484 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,69 | 45,74 | 20,95 | 122,1 | 119,6 | 120,68 | 119,49 | 0,01 | 0,11 | 7 | 7 | 2,492 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,4 | 56,45 | 20,95 | 183,86 | 179,04 | 180,61 | 177,94 | 0 | 1,1 | 7 | 7 | 3,751 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,44 | 54,88 | 19,56 | 188,46 | 183,85 | 185,31 | 182,71 | 0 | 1,14 | 7 | 7 | 3,597 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,65 | 53,61 | 20,04 | 153,89 | 150,19 | 150,92 | 148,87 | 0,04 | 1,32 | 7 | 7 | 3,012 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,16 | 46 | 34,16 | 89,57 | 87,04 | 86,62 | 85,77 | 0 | 1,27 | 7 | 7 | 2,97 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,82 | 46,29 | 34,53 | 94,15 | 91,5 | 91,06 | 90,16 | 0,01 | 1,34 | 7 | 7 | 3,155 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,04 | 45,18 | 35,86 | 91,08 | 88,48 | 87,75 | 86,93 | 0,02 | 1,55 | 7 | 7 | 3,174 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,21 | 44,44 | 36,77 | 90,46 | 87,87 | 87,17 | 86,37 | 0,33 | 1,5 | 7 | 7 | 3,228 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,15 | 43,74 | 37,41 | 92,93 | 90,28 | 89,59 | 88,8 | 0,01 | 1,48 | 7 | 7 | 3,376 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,36 | 43,74 | 37,62 | 92,14 | 89,46 | 88,91 | 88,12 | 0,03 | 1,34 | 7 | 7 | 3,365 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,04 | 44,35 | 36,69 | 91,56 | 88,98 | 88,57 | 87,75 | 0,01 | 1,23 | 7 | 7 | 3,264 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,98 | 43,97 | 37,01 | 82,19 | 79,84 | 79,38 | 78,66 | 0,02 | 1,18 | 7 | 7 | 2,955 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,96 | 43,81 | 37,15 | 86,31 | 83,83 | 83,55 | 82,79 | 0,01 | 1,04 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,86 | 44,25 | 38,61 | 84,56 | 82,08 | 81,95 | 81,19 | 0,02 | 0,89 | 7 | 7 | 3,167 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,23 | 44 | 38,23 | 83,71 | 81,24 | 81,27 | 80,5 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 3,104 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,19 | 44,58 | 35,61 | 97,46 | 94,7 | 94,73 | 93,84 | 0,01 | 0,86 | 7 | 7 | 3,372 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,75 | 43,84 | 36,91 | 99,32 | 96,52 | 96,26 | 95,43 | 0,02 | 1,09 | 7 | 7 | 3,561 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,89 | 44,23 | 36,66 | 99,07 | 96,26 | 96,03 | 95,18 | 0,01 | 1,08 | 7 | 7 | 3,528 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2984,8 | 2908,31 | 2916,6 | 2882,21 | 1,66 | 26,1 | | | 76,275 | 695 | 1 | |
| Средние: | 76,31 | 49,02 | 27,29 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 68472,84 | 66436,36 | 66720,15 | 65946,44 | 5,91 | 489,92 | 2195,802 | 16388 | 667 |
| 23/10/2324:00 | 71457,68 | 69344,67 | 69636,84 | 68828,65 | 7,57 | 516,02 | 2272,077 | 17083 | 668 |
| Итого: | 2984,84 | 2908,31 | 2916,69 | 2882,21 | 1,66 | 26,1 | 76,275 | 695 | 1 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|-----------|--------|
| Qкorr = | |
| Qi/Траб x | 0,1097 |
| Тнш | |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

76,385 Гкал

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"

 Подпись «Управляющей компании «Домоуправ Челяси» Для докуме.
 Е.А. Просянникова/
 Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

_____ /Ю.О. Мартовская/
 Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6F69

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | VHP | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 69,86 | 55,17 | 14,69 | 61,3 | 59,96 | 60,6 | 59,75 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 0,879 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 69,69 | 55,03 | 14,66 | 63,3 | 61,93 | 62,5 | 61,61 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 0,906 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 69,8 | 54,99 | 14,81 | 64,2 | 62,82 | 63,4 | 62,5 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 0,928 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 69,23 | 55,31 | 13,92 | 67,4 | 65,96 | 66,6 | 65,64 | 0 | 0,32 | 7 | 7 | 0,92 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 68,07 | 54,74 | 13,33 | 69,5 | 68,07 | 68,7 | 67,76 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 0,907 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 67,25 | 56,12 | 11,13 | 89,4 | 87,57 | 88,5 | 87,21 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 0,973 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 67,24 | 56,14 | 11,1 | 97,2 | 95,25 | 96 | 94,59 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 1,058 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 66,88 | 57,13 | 9,75 | 100,4 | 98,36 | 99,3 | 97,82 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 0,959 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 69,09 | 53,11 | 15,98 | 84,5 | 82,68 | 83 | 81,9 | 0 | 0,78 | 7 | 7 | 1,319 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 72,34 | 47,85 | 24,49 | 63,7 | 62,22 | 62,7 | 62,03 | 0 | 0,19 | 7 | 7 | 1,518 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 72,29 | 48,58 | 23,71 | 61,2 | 59,77 | 60,3 | 59,61 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 1,416 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 64,14 | 47,39 | 16,75 | 78,9 | 77,39 | 77,7 | 76,87 | 0 | 0,52 | 7 | 7 | 1,294 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 74,1 | 46,84 | 27,26 | 58,1 | 56,71 | 57,1 | 56,52 | 0 | 0,19 | 7 | 7 | 1,545 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 70,66 | 50,28 | 20,38 | 84,7 | 82,81 | 83,2 | 82,2 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 1,685 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 71,56 | 50,1 | 21,46 | 80,1 | 78,3 | 78,7 | 77,78 | 0 | 0,52 | 7 | 7 | 1,677 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 77,45 | 45,36 | 32,09 | 58,8 | 57,24 | 57,5 | 56,98 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 1,837 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 77,88 | 45,07 | 32,81 | 58,2 | 56,68 | 57,1 | 56,59 | 0 | 0,09 | 7 | 7 | 1,858 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 78,16 | 45,14 | 33,02 | 58,6 | 57,05 | 57,6 | 57,07 | 0 | -0,02 | 7 | 7 | 1,884 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 78,28 | 45,43 | 32,85 | 57,6 | 56,05 | 56,7 | 56,15 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 1,84 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 78,32 | 44,55 | 33,77 | 59,3 | 57,7 | 58,2 | 57,7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,947 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 78,53 | 43,93 | 34,6 | 60,2 | 58,59 | 59,2 | 58,69 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,026 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 78,21 | 44,23 | 33,98 | 56,5 | 54,99 | 55,4 | 54,92 | 0 | 0,07 | 7 | 7 | 1,866 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 78,14 | 44,16 | 33,98 | 54,5 | 53,05 | 53,6 | 53,12 | 0 | -0,07 | 7 | 7 | 1,801 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 78,14 | 43,87 | 34,27 | 56,3 | 54,79 | 55,5 | 54,97 | 0,02 | -0,18 | 7 | 7 | 1,879 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 79,89 | 42,47 | 37,42 | 55,1 | 53,57 | 54,1 | 53,62 | 0,02 | -0,05 | 7 | 7 | 2,004 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 79,19 | 42,52 | 36,67 | 60 | 58,35 | 59 | 58,51 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 2,137 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 77,6 | 44,06 | 33,54 | 67,3 | 65,51 | 66,2 | 65,6 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,197 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 78,22 | 43,1 | 35,12 | 74,3 | 72,31 | 73 | 72,34 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 2,536 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 78,16 | 44,79 | 33,37 | 76,2 | 74,18 | 74,6 | 73,9 | 0,02 | 0,28 | 7 | 7 | 2,475 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1976,8 | 1929,86 | 1946 | 1923,95 | 0,06 | 5,91 | | | 46,271 | 696 | 0 | |
| Средние: | 73,73 | 48,53 | 25,2 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | VHP | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|-------|--------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 40943,4 | 39852,83 | 40338,5 | 39866,57 | 13,2 | -13,74 | 1096,397 | 14392 | 45 |
| 23/10/2324:00 | 42920,2 | 41782,69 | 42284,5 | 41790,52 | 13,26 | -7,83 | 1142,668 | 15088 | 45 |
| Итого: | 1976,8 | 1929,86 | 1946 | 1923,95 | 0,06 | 5,91 | 46,271 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qконтр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Присянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-2

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x014В

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,07 | 55,05 | 18,02 | 44,5 | 43,45 | 43,5 | 42,88 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 0,785 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,94 | 52,9 | 20,04 | 41,2 | 40,22 | 40,3 | 39,77 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 0,804 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,05 | 53,69 | 19,36 | 43,4 | 42,37 | 42,4 | 41,86 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 0,822 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,32 | 53,02 | 19,3 | 44,7 | 43,65 | 43,6 | 43,01 | 0 | 0,64 | 7 | 7 | 0,842 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,05 | 52,5 | 18,55 | 44,9 | 43,89 | 43,8 | 43,26 | 0 | 0,63 | 7 | 7 | 0,813 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,77 | 54,06 | 15,71 | 56,5 | 55,24 | 55,2 | 54,44 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 0,867 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,72 | 53,21 | 16,51 | 59,5 | 58,2 | 58,1 | 57,32 | 0 | 0,88 | 7 | 7 | 0,96 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,26 | 54,58 | 14,68 | 60,3 | 59 | 58,9 | 58,07 | 0 | 0,93 | 7 | 7 | 0,864 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,94 | 50,36 | 21,58 | 63,8 | 62,34 | 62,1 | 61,34 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1,342 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,76 | 44,5 | 31,26 | 44,9 | 43,77 | 43,7 | 43,24 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 1,369 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,74 | 45,07 | 30,67 | 44,2 | 43,09 | 43 | 42,55 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 1,32 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 64,47 | 46,89 | 17,58 | 68,3 | 67,01 | 67 | 66,29 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 1,177 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,87 | 44,23 | 33,64 | 41,3 | 40,2 | 40,2 | 39,83 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 1,352 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,65 | 46 | 27,65 | 54,6 | 53,27 | 53,3 | 52,76 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 1,473 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,7 | 45,96 | 28,74 | 52,5 | 51,17 | 51,1 | 50,57 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 1,47 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,6 | 42,42 | 39,18 | 39 | 37,88 | 37,7 | 37,41 | 0 | 0,47 | 7 | 7 | 1,484 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,19 | 42,18 | 40,01 | 42,3 | 41,06 | 40,8 | 40,47 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 1,64 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,42 | 43,43 | 38,99 | 44,8 | 43,5 | 43,6 | 43,19 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 1,695 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,6 | 42,68 | 39,92 | 44,8 | 43,48 | 43,4 | 43,03 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 1,734 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,51 | 43,08 | 39,43 | 46,1 | 44,72 | 44,8 | 44,36 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 1,764 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,73 | 42,34 | 40,39 | 46 | 44,63 | 44,7 | 44,33 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 1,801 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,45 | 42,43 | 40,02 | 45 | 43,68 | 43,7 | 43,31 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 1,747 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,52 | 42,33 | 40,19 | 42,8 | 41,54 | 41,4 | 41,09 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 1,669 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,5 | 42,26 | 40,24 | 43,3 | 42,04 | 42 | 41,69 | 0 | 0,35 | 7 | 7 | 1,69 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,48 | 41 | 43,48 | 43,4 | 42,04 | 42,1 | 41,81 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 1,827 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,53 | 41,59 | 41,94 | 45,1 | 43,74 | 43,6 | 43,28 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 1,833 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,51 | 42,57 | 38,94 | 50,8 | 49,36 | 49,4 | 48,92 | 0 | 0,44 | 7 | 7 | 1,918 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,92 | 41,56 | 40,36 | 54,1 | 52,51 | 52,5 | 52,02 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 2,12 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,14 | 41,72 | 40,42 | 56,2 | 54,57 | 54,6 | 54,12 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 2,203 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1408,3 | 1371,62 | 1370,5 | 1356,22 | 0 | 15,4 | | | 41,385 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,25 | 46,33 | 30,92 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 34065,4 | 33065,84 | 33331 | 32941,52 | 4,28 | 124,32 | 1062,209 | 14391 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 35473,7 | 34437,46 | 34701,5 | 34297,74 | 4,28 | 139,72 | 1103,594 | 15087 | 0 |
| Итого: | 1408,3 | 1371,62 | 1370,5 | 1356,22 | 0 | 15,4 | 41,385 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период вештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|-----------|--------|
| Qкорт = | |
| Qi/Траб х | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-3 Тип расходомера:ПРЭМ
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ584 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,7 | 48,21 | 23,49 | 27,4 | 26,79 | 28,2 | 27,92 | 0 | -1,13 | 7 | 7 | 0,63 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,58 | 47,76 | 23,82 | 29,4 | 28,7 | 30,2 | 29,89 | 0 | -1,19 | 7 | 7 | 0,684 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,81 | 47,91 | 23,9 | 30,9 | 30,19 | 31,8 | 31,5 | 0 | -1,31 | 7 | 7 | 0,718 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,03 | 48,26 | 22,77 | 31,9 | 31,2 | 32,8 | 32,47 | 0 | -1,27 | 7 | 7 | 0,71 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 69,91 | 49,48 | 20,43 | 36,1 | 35,31 | 37,1 | 36,66 | 0 | -1,35 | 7 | 7 | 0,721 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,78 | 49,47 | 19,31 | 39,7 | 38,85 | 40,7 | 40,22 | 0 | -1,37 | 7 | 7 | 0,75 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,71 | 49,31 | 19,4 | 43,6 | 42,69 | 44,6 | 44,07 | 0 | -1,38 | 7 | 7 | 0,826 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,2 | 48,76 | 19,44 | 40,4 | 39,56 | 41,3 | 40,85 | 0 | -1,29 | 7 | 7 | 0,767 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,76 | 44,73 | 27,03 | 45,3 | 44,26 | 46 | 45,57 | 0 | -1,31 | 7 | 7 | 1,194 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,69 | 44,2 | 30,49 | 45,5 | 44,36 | 46,1 | 45,62 | 0 | -1,26 | 7 | 7 | 1,353 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,65 | 44,08 | 30,57 | 42,6 | 41,57 | 43,1 | 42,66 | 0 | -1,09 | 7 | 7 | 1,27 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 63,7 | 45,03 | 18,67 | 66,4 | 65,16 | 67,1 | 66,45 | 0 | -1,29 | 7 | 7 | 1,211 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,66 | 43,92 | 32,74 | 40 | 38,97 | 40,6 | 40,22 | 0 | -1,25 | 7 | 7 | 1,275 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,98 | 43,68 | 29,3 | 48,5 | 47,37 | 49,2 | 48,76 | 0 | -1,39 | 7 | 7 | 1,386 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,12 | 43,76 | 30,36 | 50 | 48,78 | 50,7 | 50,22 | 0 | -1,44 | 7 | 7 | 1,479 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,45 | 43,56 | 36,89 | 46,5 | 45,17 | 47,2 | 46,75 | 0 | -1,58 | 7 | 7 | 1,668 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,76 | 42,93 | 37,83 | 42,9 | 41,68 | 43,6 | 43,19 | 0 | -1,51 | 7 | 7 | 1,577 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,77 | 42,6 | 38,17 | 43,4 | 42,17 | 44,3 | 43,94 | 0 | -1,77 | 7 | 7 | 1,606 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,2 | 42,49 | 37,71 | 44 | 42,76 | 44,6 | 44,21 | 0 | -1,45 | 7 | 7 | 1,61 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,22 | 42,42 | 38,8 | 45,6 | 44,29 | 45,9 | 45,51 | 0 | -1,22 | 7 | 7 | 1,717 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,08 | 42,29 | 38,79 | 45,6 | 44,26 | 46,1 | 45,68 | 0 | -1,42 | 7 | 7 | 1,715 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,49 | 42,44 | 38,05 | 48,1 | 46,75 | 48,5 | 48,08 | 0 | -1,33 | 7 | 7 | 1,777 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,8 | 42,5 | 38,3 | 47,5 | 46,15 | 48,1 | 47,68 | 0 | -1,53 | 7 | 7 | 1,765 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 78,65 | 43,14 | 35,51 | 49,1 | 47,76 | 49,7 | 49,23 | 0 | -1,47 | 7 | 7 | 1,691 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 81,89 | 42,43 | 39,46 | 47,6 | 46,2 | 48,2 | 47,74 | 0 | -1,54 | 7 | 7 | 1,822 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,26 | 42,26 | 40 | 50,9 | 49,43 | 51,5 | 51,02 | 0 | -1,59 | 7 | 7 | 1,976 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,37 | 41,86 | 38,51 | 54,4 | 52,86 | 55,1 | 54,62 | 0 | -1,76 | 7 | 7 | 2,035 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,06 | 42 | 38,06 | 57,3 | 55,67 | 58 | 57,49 | 0 | -1,82 | 7 | 7 | 2,117 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,03 | 41,79 | 39,24 | 56,5 | 54,91 | 57,2 | 56,72 | 0 | -1,81 | 7 | 7 | 2,154 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1297,1 | 1263,82 | 1317,5 | 1304,94 | 0 | -41,12 | | | 40,204 | 696 | 0 | |
| Средние: | 75,87 | 44,59 | 31,27 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 29010,9 | 28157,2 | 28902,8 | 28605,81 | 0,55 | -448,61 | 1016,308 | 14387 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 30308 | 29421,02 | 30220,3 | 29910,75 | 0,55 | -489,73 | 1056,512 | 15083 | 0 |
| Итого: | 1297,1 | 1263,82 | 1317,5 | 1304,94 | 0 | -41,12 | 40,204 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/_____
Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова/



Представитель теплоснабж. организации
/Ю.О. Мартвская/
Подпись _____
Ф.И.О.

Ю.О. Мартвская
ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x885E

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,15 | 53,98 | 17,17 | 45,4 | 44,39 | 44,88 | 44,28 | 0 | 0,11 | 7 | 7 | 0,76 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 70,95 | 53,49 | 17,46 | 45,5 | 44,49 | 45,28 | 44,69 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 0,775 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 70,97 | 53,39 | 17,58 | 47 | 45,94 | 46,55 | 45,92 | 0 | 0,02 | 7 | 7 | 0,806 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 70,33 | 53,38 | 16,95 | 49,1 | 48,02 | 48,71 | 48,05 | 0 | -0,03 | 7 | 7 | 0,815 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 69,14 | 52,77 | 16,37 | 48,5 | 47,44 | 48,11 | 47,49 | 0 | -0,05 | 7 | 7 | 0,775 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,17 | 54,22 | 13,95 | 60,3 | 59,04 | 59,98 | 59,14 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 0,823 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,2 | 55,12 | 13,08 | 65,3 | 63,94 | 64,88 | 63,96 | 0 | -0,02 | 7 | 7 | 0,835 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 67,7 | 55,08 | 12,62 | 63,3 | 61,98 | 63,01 | 62,13 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 0,783 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 70,49 | 51,51 | 18,98 | 66,5 | 65,02 | 65,86 | 65,08 | 0 | -0,06 | 7 | 7 | 1,233 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 73,83 | 47,58 | 26,25 | 54,2 | 52,89 | 53,41 | 52,88 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 1,387 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 73,77 | 48,21 | 25,56 | 53,5 | 52,22 | 52,72 | 52,15 | 0 | 0,07 | 7 | 7 | 1,334 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 64,61 | 47,77 | 16,84 | 69,9 | 68,56 | 68,89 | 68,13 | 0 | 0,43 | 7 | 7 | 1,151 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 75,68 | 47,7 | 27,98 | 48,4 | 47,2 | 47,53 | 47,04 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 1,32 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,16 | 49,02 | 23,14 | 63,1 | 61,63 | 62,04 | 61,35 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 1,422 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,01 | 48,72 | 24,29 | 59,3 | 57,9 | 58,41 | 57,78 | 0 | 0,12 | 7 | 7 | 1,408 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 79,27 | 45,87 | 33,4 | 47,7 | 46,42 | 46,74 | 46,25 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 1,549 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 79,77 | 45,37 | 34,4 | 49,3 | 47,95 | 48,61 | 48,13 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 1,646 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 79,98 | 45,25 | 34,73 | 47,5 | 46,16 | 46,84 | 46,36 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 1,603 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,2 | 45,49 | 34,71 | 49,1 | 47,71 | 48,42 | 47,94 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 1,655 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 80,21 | 44,27 | 35,94 | 51,1 | 49,67 | 50,37 | 49,89 | 0 | -0,22 | 7 | 7 | 1,785 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 80,39 | 43,67 | 36,72 | 50,9 | 49,48 | 50,17 | 49,69 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 1,817 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,09 | 44,34 | 35,75 | 48,2 | 46,88 | 47,53 | 47,05 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 1,677 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,06 | 44,19 | 35,87 | 46,7 | 45,39 | 46,06 | 45,58 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 1,626 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,16 | 43,83 | 36,33 | 49 | 47,62 | 48,51 | 48,02 | 0 | -0,4 | 7 | 7 | 1,728 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,04 | 42,4 | 39,64 | 49,9 | 48,47 | 49,49 | 49,01 | 0 | -0,54 | 7 | 7 | 1,919 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 81,34 | 42,97 | 38,37 | 52,7 | 51,17 | 52,24 | 51,76 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 1,963 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 79,41 | 43,93 | 35,48 | 60 | 58,33 | 59,09 | 58,55 | 0 | -0,22 | 7 | 7 | 2,069 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,02 | 44,06 | 35,96 | 65,1 | 63,28 | 64,39 | 63,83 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 2,273 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,24 | 44,69 | 35,55 | 67 | 65,12 | 66,25 | 65,6 | 0 | -0,48 | 7 | 7 | 2,312 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1573,5 | 1534,31 | 1554,9 | 1537,73 | 0 | -3,42 | | | 41,249 | 696 | 0 | |
| Средние: | 75,28 | 48 | 27,27 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------|----------|----------|----------|------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 39367 | 38218,08 | 39300,48 | 38779,78 | 4,39 | -561,7 | 1093,957 | 14387 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 40940,5 | 39752,39 | 40855,45 | 40317,51 | 4,39 | -565,12 | 1135,206 | 15083 | 0 |
| Итого: | 1573,5 | 1534,31 | 1554,97 | 1537,73 | 0 | -3,42 | 41,249 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тп) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = | |
| Qi/Траб х | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/_____/ Е.А. Просяникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартвская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-5 (4 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243856

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A7C

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,39 | 56,65 | 16,74 | 145,2 | 141,72 | 145,2 | 143,05 | 0 | -1,33 | 7 | 7 | 2,373 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,19 | 57,04 | 16,15 | 152,4 | 148,74 | 152,2 | 149,91 | 0 | -1,17 | 7 | 7 | 2,404 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,3 | 56,86 | 16,44 | 153,4 | 149,75 | 153,2 | 150,92 | 0 | -1,17 | 7 | 7 | 2,461 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,56 | 55,91 | 16,65 | 147,3 | 143,84 | 147,1 | 144,97 | 0 | -1,13 | 7 | 7 | 2,396 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,24 | 56,71 | 14,53 | 176,9 | 172,86 | 177 | 174,38 | 0 | -1,52 | 7 | 7 | 2,511 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,94 | 56,22 | 13,72 | 193,2 | 188,95 | 193,2 | 190,39 | 0 | -1,44 | 7 | 7 | 2,591 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,85 | 55,48 | 14,37 | 196,1 | 191,81 | 196 | 193,22 | 0 | -1,41 | 7 | 7 | 2,753 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,38 | 56,15 | 13,23 | 197,3 | 193,03 | 197,3 | 194,43 | 0 | -1,4 | 7 | 7 | 2,553 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 73 | 53,81 | 19,19 | 238 | 232,36 | 236,9 | 233,72 | 0,25 | -1,36 | 7 | 7 | 4,459 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,09 | 53,35 | 22,74 | 246,5 | 240,19 | 244,7 | 241,47 | 0,35 | -1,28 | 7 | 7 | 5,459 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,06 | 52,96 | 23,1 | 235,9 | 229,9 | 234,1 | 231,06 | 0 | -1,16 | 7 | 7 | 5,308 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,6 | 46,36 | 19,24 | 246,3 | 241,43 | 244,9 | 242,43 | 0 | -1 | 7 | 7 | 4,628 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,2 | 50,56 | 27,64 | 205,7 | 200,17 | 203,7 | 201,28 | 0,01 | -1,11 | 7 | 7 | 5,528 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,31 | 49,54 | 24,77 | 234,5 | 228,76 | 232,4 | 229,73 | 0,02 | -0,97 | 7 | 7 | 5,663 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,25 | 50,28 | 24,97 | 238,9 | 232,91 | 236,7 | 233,91 | 0,01 | -1 | 7 | 7 | 5,815 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,93 | 53,27 | 28,66 | 211,1 | 204,92 | 208,9 | 206,13 | 0,02 | -1,21 | 7 | 7 | 5,871 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,46 | 54,04 | 28,42 | 212,9 | 206,63 | 210,6 | 207,77 | 0,54 | -1,14 | 7 | 7 | 5,872 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,75 | 53,61 | 29,14 | 212,5 | 206,21 | 210,1 | 207,32 | 0 | -1,11 | 7 | 7 | 6,01 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,9 | 53,27 | 29,63 | 209 | 202,79 | 206,7 | 203,97 | 0,48 | -1,18 | 7 | 7 | 6,005 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,82 | 53,31 | 29,51 | 214,4 | 208,02 | 211,9 | 209,07 | 0 | -1,05 | 7 | 7 | 6,138 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,98 | 53,74 | 29,24 | 221,7 | 215,08 | 219,3 | 216,38 | 0,02 | -1,3 | 7 | 7 | 6,29 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,76 | 53,42 | 29,34 | 220,1 | 213,58 | 217,7 | 214,83 | 0 | -1,25 | 7 | 7 | 6,268 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,83 | 51,78 | 31,05 | 202,1 | 196,11 | 199,9 | 197,43 | 0,01 | -1,32 | 7 | 7 | 6,09 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,88 | 52,36 | 30,52 | 210,7 | 204,43 | 208,3 | 205,63 | 0 | -1,2 | 7 | 7 | 6,239 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,81 | 52,32 | 32,49 | 208,9 | 202,44 | 206,4 | 203,76 | 0,01 | -1,32 | 7 | 7 | 6,577 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,88 | 52,09 | 31,79 | 206,3 | 200,02 | 204 | 201,43 | 0 | -1,41 | 7 | 7 | 6,36 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,75 | 52,99 | 28,76 | 244,8 | 237,68 | 242,3 | 239,12 | 0,01 | -1,44 | 7 | 7 | 6,84 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,25 | 52,75 | 29,5 | 270,2 | 262,28 | 267,1 | 263,66 | 0 | -1,38 | 7 | 7 | 7,737 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,44 | 52,56 | 29,88 | 270,1 | 262,16 | 266,9 | 263,46 | 0 | -1,3 | 7 | 7 | 7,831 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6122,4 | 5958,77 | 6074,7 | 5994,83 | 1,73 | -36,06 | | | 147,03 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,61 | 53,42 | 24,18 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 86729,1 | 84092,18 | 85549,5 | 84391,62 | 5,72 | -299,44 | 2490,032 | 9227 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 92851,5 | 90050,95 | 91624,2 | 90386,45 | 7,45 | -335,5 | 2637,062 | 9923 | 0 |
| Итого: | 6122,4 | 5958,77 | 6074,7 | 5994,83 | 1,73 | -36,06 | 147,03 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫГ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:000 "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-6 (4 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x3943 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,32 | 53,63 | 18,69 | 66,3 | 64,73 | 64,91 | 64,08 | 0 | 0,65 | 7 | 7 | 1,21 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,12 | 53,48 | 18,64 | 66,61 | 65,04 | 65,23 | 64,34 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 1,21 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,21 | 53,47 | 18,74 | 68,39 | 66,81 | 66,97 | 66,09 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 1,254 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,4 | 51,38 | 20,02 | 59,68 | 58,33 | 58,27 | 57,56 | 0 | 0,77 | 7 | 7 | 1,163 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,15 | 51,38 | 18,77 | 62,38 | 61 | 61,02 | 60,28 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 1,143 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,01 | 51,37 | 17,64 | 71,33 | 69,77 | 69,97 | 69,11 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 1,231 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,94 | 50,85 | 18,09 | 71,06 | 69,58 | 69,6 | 68,76 | 0 | 0,82 | 7 | 7 | 1,258 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,55 | 53,58 | 14,97 | 84,9 | 83,1 | 83,5 | 82,39 | 0 | 0,71 | 7 | 7 | 1,243 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,84 | 53,26 | 18,58 | 117,02 | 114,3 | 114,69 | 113,17 | 0 | 1,13 | 7 | 7 | 2,123 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,2 | 49,54 | 25,66 | 95,73 | 93,34 | 92,89 | 91,82 | 0 | 1,52 | 7 | 7 | 2,394 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,16 | 47,9 | 27,26 | 87,57 | 85,39 | 84,75 | 83,83 | 0 | 1,56 | 7 | 7 | 2,326 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,42 | 45,72 | 20,7 | 100,17 | 98,15 | 97,96 | 97,01 | 0 | 1,14 | 7 | 7 | 2,027 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,23 | 47,04 | 30,19 | 83,37 | 81,18 | 80,42 | 79,6 | 0 | 1,58 | 7 | 7 | 2,45 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,38 | 49,41 | 23,97 | 108,48 | 105,88 | 105,41 | 104,19 | 0 | 1,69 | 7 | 7 | 2,538 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,33 | 48,13 | 26,2 | 100,73 | 98,26 | 97,64 | 96,58 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 2,573 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,86 | 50,36 | 30,5 | 89,8 | 87,24 | 86,51 | 85,48 | 0 | 1,76 | 7 | 7 | 2,663 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,23 | 45,27 | 35,96 | 76,04 | 73,84 | 72,88 | 72,22 | 0 | 1,62 | 7 | 7 | 2,654 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,55 | 45,74 | 35,81 | 78,73 | 76,5 | 75,51 | 74,76 | 0 | 1,74 | 7 | 7 | 2,74 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,73 | 45,98 | 35,75 | 79,39 | 77,09 | 76,21 | 75,44 | 0,01 | 1,65 | 7 | 7 | 2,755 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,6 | 45,44 | 36,16 | 75,12 | 72,97 | 72,06 | 71,34 | 0 | 1,63 | 7 | 7 | 2,636 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,81 | 45,64 | 36,17 | 75,9 | 73,69 | 72,87 | 72,15 | 0 | 1,54 | 7 | 7 | 2,663 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,58 | 47,18 | 34,4 | 79,39 | 77,09 | 76,48 | 75,66 | 0 | 1,43 | 7 | 7 | 2,651 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,71 | 47,2 | 34,51 | 80,02 | 77,69 | 77,11 | 76,28 | 0 | 1,41 | 7 | 7 | 2,68 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,76 | 47,42 | 34,34 | 83,51 | 81,09 | 80,58 | 79,73 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 2,783 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,61 | 48,53 | 35,08 | 81,72 | 79,24 | 78,82 | 77,95 | 0 | 1,29 | 7 | 7 | 2,779 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,81 | 48,63 | 34,18 | 84,73 | 82,2 | 81,92 | 80,96 | 0 | 1,24 | 7 | 7 | 2,808 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,75 | 46,79 | 33,96 | 92,1 | 89,51 | 89,24 | 88,29 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 3,038 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,37 | 46,23 | 35,14 | 104,02 | 101,02 | 100,87 | 99,87 | 0 | 1,15 | 7 | 7 | 3,55 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,52 | 46,28 | 35,24 | 107,24 | 104,16 | 103,97 | 102,97 | 0 | 1,19 | 7 | 7 | 3,671 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2431,4 | 2368,19 | 2358,2 | 2331,91 | 0,01 | 36,28 | | | 66,214 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,62 | 48,85 | 27,76 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 70873,86 | 68754,94 | 68911,24 | 68115,99 | 0,14 | 638,95 | 2286,423 | 17047 | 8 |
| 23/10/2324:00 | 73305,29 | 71123,13 | 71269,5 | 70447,9 | 0,15 | 675,23 | 2352,637 | 17743 | 8 |
| Итого: | 2431,43 | 2368,19 | 2358,26 | 2331,91 | 0,01 | 36,28 | 66,214 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просяникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD031

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,5 | 53,85 | 18,65 | 49,9 | 48,71 | 49 | 48,33 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 0,906 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,34 | 53,7 | 18,64 | 50,3 | 49,13 | 49,3 | 48,64 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 0,918 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,38 | 53,52 | 18,86 | 49,4 | 48,24 | 48,5 | 47,87 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 0,909 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,73 | 53,6 | 18,13 | 53,3 | 52,07 | 52,5 | 51,81 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 0,944 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,54 | 54,51 | 16,03 | 59,7 | 58,34 | 58,5 | 57,68 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 0,934 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,36 | 55,54 | 13,82 | 70,8 | 69,27 | 69,4 | 68,43 | 0 | 0,84 | 7 | 7 | 0,957 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,25 | 55,31 | 13,94 | 72,6 | 71,03 | 71,1 | 70,09 | 0 | 0,94 | 7 | 7 | 0,99 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,86 | 55,56 | 13,3 | 74,5 | 72,88 | 73,1 | 72,08 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 0,969 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 73,3 | 58,04 | 15,26 | 135,2 | 131,93 | 130,3 | 128,28 | 0 | 3,65 | 7 | 7 | 2,012 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,03 | 59,16 | 16,87 | 121,2 | 118,1 | 116 | 114,13 | 0 | 3,97 | 7 | 7 | 1,989 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,44 | 53,15 | 22,29 | 75,1 | 73,23 | 72,2 | 71,21 | 0 | 2,02 | 7 | 7 | 1,633 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 68,54 | 51,81 | 16,73 | 115,7 | 113,24 | 111,7 | 110,3 | 0 | 2,94 | 7 | 7 | 1,889 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,1 | 61,2 | 16,9 | 168,2 | 163,68 | 161,2 | 158,46 | 0 | 5,22 | 7 | 7 | 2,767 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,5 | 59,17 | 15,33 | 179,7 | 175,31 | 172,2 | 169,42 | 0 | 5,89 | 7 | 7 | 2,687 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,73 | 54,51 | 19,22 | 111,3 | 108,61 | 106,4 | 104,93 | 0 | 3,68 | 7 | 7 | 2,084 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,17 | 46,49 | 34,68 | 61,3 | 59,51 | 58,8 | 58,2 | 0 | 1,31 | 7 | 7 | 2,063 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,55 | 46,05 | 35,5 | 60,6 | 58,84 | 57,9 | 57,3 | 0 | 1,54 | 7 | 7 | 2,087 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,64 | 44,32 | 37,32 | 53,8 | 52,26 | 51,4 | 50,92 | 0 | 1,34 | 7 | 7 | 1,95 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,76 | 44,79 | 36,97 | 51,8 | 50,3 | 49,5 | 49,02 | 0 | 1,28 | 7 | 7 | 1,858 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,67 | 44,8 | 36,87 | 52,3 | 50,83 | 50,1 | 49,62 | 0 | 1,21 | 7 | 7 | 1,874 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,92 | 43,47 | 38,45 | 54,7 | 53,14 | 52,3 | 51,82 | 0 | 1,32 | 7 | 7 | 2,042 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,63 | 44,42 | 37,21 | 51,9 | 50,44 | 49,6 | 49,12 | 0 | 1,32 | 7 | 7 | 1,874 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,71 | 44,63 | 37,08 | 52 | 50,48 | 49,8 | 49,32 | 0 | 1,16 | 7 | 7 | 1,871 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,91 | 44,39 | 37,52 | 63 | 61,17 | 60,2 | 59,68 | 0 | 1,49 | 7 | 7 | 2,293 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,8 | 43,89 | 39,91 | 61,2 | 59,34 | 58,6 | 58,09 | 0 | 1,25 | 7 | 7 | 2,367 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,87 | 44,08 | 38,79 | 60,3 | 58,5 | 57,8 | 57,3 | 0 | 1,2 | 7 | 7 | 2,269 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,95 | 44,45 | 36,5 | 70,3 | 68,29 | 67,3 | 66,67 | 0 | 1,62 | 7 | 7 | 2,492 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,35 | 43,48 | 37,87 | 70,9 | 68,85 | 68 | 67,41 | 0 | 1,44 | 7 | 7 | 2,607 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,55 | 44,23 | 37,32 | 70,7 | 68,65 | 67,7 | 67,08 | 0 | 1,57 | 7 | 7 | 2,559 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2221,7 | 2164,37 | 2140,4 | 2113,21 | 0 | 51,16 | | | 52,794 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,96 | 50,21 | 26,75 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 38771,8 | 37673,1 | 38053,2 | 37571,27 | 0 | 101,83 | 1069,327 | 13503 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 40993,5 | 39837,47 | 40193,6 | 39684,48 | 0 | 152,99 | 1122,121 | 14199 | 0 |
| Итого: | 2221,7 | 2164,37 | 2140,4 | 2113,21 | 0 | 51,16 | 52,794 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкopp =
Qi/Траб x
Тнш

0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-2) Тип расходомера:ПРЭМ
 Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сег. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7917 ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 25.09.2023 | 73,15 | 44,36 | 28,79 | 26,5 | 25,84 | 26,5 | 26,26 | 0 | -0,42 | 7 | 7 | 0,745 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,93 | 43,63 | 29,3 | 27,2 | 26,55 | 27,3 | 27,06 | 0 | -0,51 | 7 | 7 | 0,779 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,01 | 44,32 | 28,69 | 27,4 | 26,73 | 27,5 | 27,24 | 0 | -0,51 | 7 | 7 | 0,767 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,28 | 44,27 | 28,01 | 28,6 | 27,94 | 28,9 | 28,65 | 0 | -0,71 | 7 | 7 | 0,78 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,99 | 44,93 | 26,06 | 30,7 | 30 | 30,8 | 30,56 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 0,78 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,76 | 45,93 | 23,83 | 35,9 | 35,13 | 35,9 | 35,57 | 0 | -0,44 | 7 | 7 | 0,837 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,64 | 45,74 | 23,9 | 36,4 | 35,63 | 36,3 | 35,95 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 0,852 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,24 | 46,56 | 22,68 | 36,6 | 35,84 | 36,6 | 36,24 | 0 | -0,4 | 7 | 7 | 0,814 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,95 | 44,55 | 28,4 | 50 | 48,81 | 49,4 | 48,93 | 0 | -0,12 | 7 | 7 | 1,384 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,95 | 43,33 | 32,62 | 46,8 | 45,61 | 46,4 | 45,94 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 1,488 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,93 | 42,93 | 33 | 44,2 | 43,07 | 43,9 | 43,5 | 0 | -0,43 | 7 | 7 | 1,418 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 64,81 | 46,53 | 18,28 | 68,4 | 67,08 | 67,6 | 66,9 | 0 | 0,18 | 7 | 7 | 1,226 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,15 | 43,44 | 34,71 | 41,7 | 40,55 | 41,2 | 40,87 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 1,408 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,94 | 44,03 | 29,91 | 50,8 | 49,59 | 50,4 | 49,92 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 1,482 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,1 | 43,34 | 31,76 | 49,6 | 48,36 | 49,2 | 48,78 | 0 | -0,42 | 7 | 7 | 1,534 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,89 | 40,12 | 41,77 | 40,3 | 39,11 | 39,8 | 39,51 | 0 | -0,4 | 7 | 7 | 1,633 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,31 | 39,67 | 42,64 | 39,5 | 38,34 | 39,1 | 38,85 | 0 | -0,51 | 7 | 7 | 1,636 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,56 | 38,72 | 43,84 | 39,5 | 38,34 | 39,2 | 38,96 | 0 | -0,62 | 7 | 7 | 1,682 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,76 | 39,12 | 43,64 | 39,9 | 38,73 | 39,7 | 39,46 | 0 | -0,73 | 7 | 7 | 1,689 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,65 | 38,92 | 43,73 | 40,9 | 39,7 | 40,5 | 40,26 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 1,735 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,84 | 38,19 | 44,65 | 41 | 39,78 | 40,6 | 40,36 | 0 | -0,58 | 7 | 7 | 1,778 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,61 | 40,02 | 42,59 | 41,8 | 40,56 | 41,4 | 41,13 | 0 | -0,57 | 7 | 7 | 1,727 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,68 | 38,88 | 43,8 | 39,6 | 38,4 | 39,2 | 38,96 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 1,681 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,74 | 39,46 | 43,28 | 41,6 | 40,35 | 41,2 | 40,91 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 1,746 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,69 | 38,84 | 45,85 | 41,5 | 40,19 | 41,2 | 40,96 | 0 | -0,77 | 7 | 7 | 1,843 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,65 | 39,92 | 43,73 | 45,4 | 44,02 | 45 | 44,7 | 0 | -0,68 | 7 | 7 | 1,923 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,74 | 39,26 | 42,48 | 48,4 | 47,02 | 48 | 47,68 | 0 | -0,66 | 7 | 7 | 1,995 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,11 | 39,67 | 42,44 | 51,2 | 49,67 | 50,9 | 50,49 | 0 | -0,82 | 7 | 7 | 2,105 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,32 | 40,3 | 42,02 | 54,6 | 52,97 | 54,4 | 53,94 | 0 | -0,97 | 7 | 7 | 2,225 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1206 | 1173,91 | 1198,1 | 1188,54 | 0 | -14,63 | | | 41,692 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,42 | 42,03 | 35,39 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24/09/2324:00 | 32601 | 31636,83 | 32227,6 | 31810,86 | 0 | -174,03 | 944,63 | 13502 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 33807 | 32810,74 | 33425,7 | 32999,4 | 0 | -188,66 | 986,322 | 14198 | 0 |
| Итого: | 1206 | 1173,91 | 1198,1 | 1188,54 | 0 | -14,63 | 41,692 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 /С.А. Просяникова/
 Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
 /Ю.О. Мартовская/
 Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-3)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ218

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,33 | 55,66 | 16,67 | 45,6 | 44,53 | 46,1 | 45,42 | 0 | -0,89 | 7 | 7 | 0,742 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,21 | 54,52 | 17,69 | 45,2 | 44,16 | 45,7 | 45,08 | 0 | -0,92 | 7 | 7 | 0,784 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,29 | 54,66 | 17,63 | 45 | 43,97 | 45,5 | 44,85 | 0 | -0,88 | 7 | 7 | 0,775 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,57 | 54,5 | 17,07 | 48 | 46,92 | 48,5 | 47,8 | 0 | -0,88 | 7 | 7 | 0,803 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,38 | 53,98 | 16,4 | 47,6 | 46,57 | 47,9 | 47,25 | 0 | -0,68 | 7 | 7 | 0,758 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,23 | 55,79 | 13,44 | 58,6 | 57,36 | 59,3 | 58,46 | 0 | -1,1 | 7 | 7 | 0,77 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,17 | 54,23 | 14,94 | 57,7 | 56,44 | 58,3 | 57,49 | 0 | -1,05 | 7 | 7 | 0,841 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,84 | 56,71 | 12,13 | 66,7 | 65,3 | 67,4 | 66,38 | 0 | -1,08 | 7 | 7 | 0,792 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 70,7 | 55,54 | 15,16 | 57,2 | 55,89 | 57,5 | 56,68 | 0,03 | -0,79 | 7 | 7 | 0,847 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,9 | 47,36 | 27,54 | 43,2 | 42,13 | 42,9 | 42,45 | 0,08 | -0,32 | 7 | 7 | 1,161 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,08 | 47,69 | 27,39 | 48,6 | 47,39 | 47,9 | 47,38 | 0 | 0,01 | 7 | 7 | 1,297 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,01 | 48,62 | 16,39 | 71 | 69,64 | 70,9 | 70,12 | 0 | -0,48 | 7 | 7 | 1,139 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,19 | 45,86 | 31,33 | 42,5 | 41,39 | 42,3 | 41,84 | 0 | -0,45 | 7 | 7 | 1,296 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,25 | 47,97 | 25,28 | 56,4 | 55,04 | 56,4 | 55,81 | 0 | -0,77 | 7 | 7 | 1,389 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,45 | 46,87 | 27,58 | 53,2 | 51,93 | 52,8 | 52,27 | 0,14 | -0,34 | 7 | 7 | 1,429 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,72 | 44,13 | 36,59 | 42,4 | 41,17 | 42,1 | 41,73 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 1,507 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,13 | 44,66 | 36,47 | 39,8 | 38,67 | 39,5 | 39,14 | 0,05 | -0,47 | 7 | 7 | 1,409 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,36 | 42,56 | 38,8 | 40,4 | 39,23 | 40,1 | 39,82 | 0 | -0,59 | 7 | 7 | 1,52 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,57 | 44,96 | 36,61 | 41,1 | 39,89 | 40,8 | 40,41 | 0 | -0,52 | 7 | 7 | 1,459 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,48 | 42,65 | 38,83 | 41,7 | 40,47 | 41,4 | 41,08 | 0,03 | -0,61 | 7 | 7 | 1,572 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,77 | 45,42 | 36,35 | 45,9 | 44,59 | 45,2 | 44,79 | 0,02 | -0,2 | 7 | 7 | 1,622 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,53 | 44,1 | 37,43 | 45,2 | 43,91 | 44,5 | 44,11 | 0,04 | -0,2 | 7 | 7 | 1,645 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,57 | 43,42 | 38,15 | 43,1 | 41,87 | 42,2 | 41,84 | 0,01 | 0,03 | 7 | 7 | 1,598 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,71 | 43,28 | 38,43 | 44,3 | 43,01 | 43,6 | 43,24 | 0,14 | -0,23 | 7 | 7 | 1,649 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,55 | 44,31 | 39,24 | 44,5 | 43,17 | 43,8 | 43,37 | 0,08 | -0,2 | 7 | 7 | 1,695 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,66 | 43,38 | 39,28 | 47,6 | 46,2 | 46,6 | 46,19 | 0,1 | 0,01 | 7 | 7 | 1,815 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,69 | 42,99 | 37,7 | 50,3 | 48,87 | 49,5 | 49,05 | 0,01 | -0,18 | 7 | 7 | 1,842 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,18 | 41,87 | 39,31 | 56,4 | 54,8 | 55,3 | 54,82 | 0 | -0,02 | 7 | 7 | 2,152 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,47 | 43,7 | 37,77 | 62,2 | 60,43 | 61,1 | 60,57 | 0,12 | -0,14 | 7 | 7 | 2,282 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1431,4 | 1394,94 | 1425,1 | 1409,44 | 0,85 | -14,5 | | | 38,59 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,51 | 47,97 | 28,53 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|-------|---------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 32400,7 | 31471,98 | 31474 | 31094,78 | 2,96 | 377,2 | 957,551 | 13502 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 33832,1 | 32866,92 | 32899,1 | 32504,22 | 3,81 | 362,7 | 996,141 | 14198 | 0 |
| Итого: | 1431,4 | 1394,94 | 1425,1 | 1409,44 | 0,85 | -14,5 | 38,59 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб х
Тнш 0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 (7 стр) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248273 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9С62 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,16 | 54,92 | 18,24 | 126,6 | 123,59 | 127,4 | 125,61 | 0 | -2,02 | 7 | 7 | 2,253 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,92 | 54,83 | 18,09 | 134,1 | 130,94 | 134,9 | 133 | 0 | -2,06 | 7 | 7 | 2,371 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,1 | 55,13 | 17,97 | 136,9 | 133,64 | 137,6 | 135,67 | 0 | -2,03 | 7 | 7 | 2,402 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,32 | 54,1 | 18,22 | 138,9 | 135,68 | 139,8 | 137,91 | 0 | -2,23 | 7 | 7 | 2,469 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,93 | 55 | 15,93 | 145,7 | 142,43 | 146,7 | 144,65 | 0 | -2,22 | 7 | 7 | 2,268 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,6 | 53,9 | 15,7 | 155,9 | 152,54 | 156,9 | 154,79 | 0 | -2,25 | 7 | 7 | 2,394 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,55 | 53,5 | 16,05 | 164,5 | 160,93 | 165,5 | 163,32 | 0 | -2,39 | 7 | 7 | 2,582 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,05 | 53,25 | 15,8 | 162 | 158,53 | 163 | 160,85 | 0 | -2,32 | 7 | 7 | 2,503 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 73,22 | 51,38 | 21,84 | 207,5 | 202,57 | 207,8 | 205,28 | 0,2 | -2,71 | 7 | 7 | 4,422 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,87 | 55,04 | 20,83 | 269,1 | 262,26 | 268,9 | 265,14 | 0 | -2,88 | 7 | 7 | 5,462 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,86 | 54,75 | 21,11 | 257,5 | 250,95 | 257,2 | 253,63 | 0 | -2,68 | 7 | 7 | 5,295 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,13 | 46,2 | 18,93 | 240,2 | 235,49 | 238,7 | 236,32 | 0 | -0,83 | 7 | 7 | 4,436 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,96 | 47,4 | 30,56 | 175,7 | 171,03 | 174,5 | 172,66 | 0 | -1,63 | 7 | 7 | 5,224 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,69 | 47,23 | 26,46 | 208,9 | 203,89 | 207,7 | 205,53 | 0 | -1,64 | 7 | 7 | 5,39 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,14 | 47,43 | 27,71 | 204,1 | 199,02 | 202,9 | 200,75 | 0,03 | -1,73 | 7 | 7 | 5,51 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,74 | 48,75 | 32,99 | 179 | 173,8 | 177,6 | 175,64 | 0,26 | -1,84 | 7 | 7 | 5,733 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,21 | 48,36 | 33,85 | 185,5 | 180,05 | 184 | 182,02 | 0,37 | -1,97 | 7 | 7 | 6,092 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,47 | 48,08 | 34,39 | 197,5 | 191,68 | 195,8 | 193,7 | 0 | -2,02 | 7 | 7 | 6,59 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,59 | 47,97 | 34,62 | 186,8 | 181,32 | 185,4 | 183,42 | 0,01 | -2,1 | 7 | 7 | 6,276 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,53 | 48,55 | 33,98 | 193,6 | 187,89 | 192 | 189,89 | 0 | -2 | 7 | 7 | 6,383 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,67 | 49,25 | 33,42 | 203,3 | 197,29 | 201,6 | 199,31 | 0,02 | -2,02 | 7 | 7 | 6,587 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,64 | 61,91 | 20,73 | 323,8 | 314,23 | 321,7 | 316,07 | 0,33 | -1,84 | 7 | 7 | 6,516 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,74 | 59,25 | 23,49 | 284,1 | 275,68 | 282,2 | 277,62 | 0,09 | -1,94 | 7 | 7 | 6,483 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,79 | 59,94 | 22,85 | 301,7 | 292,76 | 299,5 | 294,58 | 0,05 | -1,82 | 7 | 7 | 6,689 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,44 | 54,53 | 29,91 | 236,9 | 229,62 | 235 | 231,73 | 0,02 | -2,11 | 7 | 7 | 6,871 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,54 | 56,82 | 26,72 | 270,1 | 261,98 | 268,1 | 264,1 | 0 | -2,12 | 7 | 7 | 7,004 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,64 | 59,77 | 21,87 | 355,8 | 345,51 | 353,6 | 347,82 | 0 | -2,31 | 7 | 7 | 7,563 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,08 | 58,62 | 23,46 | 383,3 | 372,14 | 381 | 374,95 | 0 | -2,81 | 7 | 7 | 8,733 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,23 | 55,99 | 26,24 | 337 | 327,13 | 335,2 | 330,3 | 0,01 | -3,17 | 7 | 7 | 8,588 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6366 | 6194,57 | 6342,2 | 6256,26 | 1,39 | -61,69 | | | 151,089 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,37 | 53,16 | 24,2 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|----------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 74847,3 | 72526,12 | 73847,2 | 73011,01 | 5,51 | -484,89 | 2573,189 | 9226 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 81213,3 | 78720,69 | 80189,4 | 79267,27 | 6,9 | -546,58 | 2724,278 | 9922 | 0 |
| Итого: | 6366 | 6194,57 | 6342,2 | 6256,26 | 1,39 | -61,69 | 151,089 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Просяникова/
 Подпись _____ ф.и.о.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
 Подпись _____ ф.и.о.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (6 стр)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x597В

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,51 | 44,21 | 27,3 | 45,98 | 44,92 | 44,96 | 44,56 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 1,224 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,27 | 44,61 | 26,66 | 46,63 | 45,55 | 45,64 | 45,19 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 1,215 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,47 | 44,12 | 27,35 | 48,04 | 46,95 | 46,99 | 46,53 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 1,283 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 70,83 | 45,15 | 25,68 | 50,85 | 49,72 | 49,79 | 49,32 | 0 | 0,4 | 7 | 7 | 1,277 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 69,64 | 46,11 | 23,53 | 56,39 | 55,16 | 55,26 | 54,74 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 1,297 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,47 | 47,46 | 21,01 | 63,17 | 61,83 | 62,12 | 61,46 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 1,297 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,52 | 47,89 | 20,63 | 69,9 | 68,38 | 68,81 | 68,08 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 1,405 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 67,96 | 47,56 | 20,4 | 64,86 | 63,52 | 63,81 | 63,14 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 1,298 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,79 | 44,41 | 27,38 | 85,41 | 83,46 | 83,54 | 82,76 | 2,64 | 0,7 | 7 | 7 | 2,284 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,72 | 42,49 | 32,23 | 84,75 | 82,67 | 82,53 | 81,81 | 0 | 0,86 | 7 | 7 | 2,662 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,73 | 42,96 | 31,77 | 85,04 | 82,96 | 82,89 | 82,17 | 0 | 0,79 | 7 | 7 | 2,633 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,64 | 42,05 | 23,59 | 98,25 | 96,31 | 96,96 | 96,15 | 0,09 | 0,16 | 7 | 7 | 2,264 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,7 | 40,52 | 36,18 | 75,39 | 73,42 | 73,2 | 72,65 | 0 | 0,77 | 7 | 7 | 2,656 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,86 | 40,31 | 32,55 | 84,19 | 82,22 | 82,12 | 81,54 | 0 | 0,68 | 7 | 7 | 2,671 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,7 | 39,98 | 33,72 | 80,94 | 79 | 78,83 | 78,2 | 0,02 | 0,8 | 7 | 7 | 2,663 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,35 | 39,78 | 40,57 | 71,49 | 69,49 | 68,98 | 68,48 | 0 | 1,01 | 7 | 7 | 2,816 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,98 | 41,19 | 39,79 | 78,55 | 76,31 | 76,04 | 75,44 | 0,05 | 0,87 | 7 | 7 | 3,036 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,25 | 42,8 | 38,45 | 83,44 | 81,04 | 80,87 | 80,21 | 0,02 | 0,83 | 7 | 7 | 3,114 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,47 | 44,55 | 36,92 | 84,65 | 82,22 | 82,16 | 81,42 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 3,035 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,5 | 44,64 | 36,86 | 88,64 | 86,07 | 86,08 | 85,3 | 0,02 | 0,77 | 7 | 7 | 3,17 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,68 | 44,18 | 37,5 | 88,14 | 85,6 | 85,58 | 84,79 | 0 | 0,81 | 7 | 7 | 3,208 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,36 | 44,1 | 37,26 | 84,23 | 81,79 | 81,81 | 81,07 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 3,046 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,37 | 43,54 | 37,83 | 79,18 | 76,92 | 76,89 | 76,19 | 0 | 0,73 | 7 | 7 | 2,907 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,38 | 44,1 | 37,28 | 83,09 | 80,66 | 80,81 | 80,05 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 3,008 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,22 | 42,41 | 40,81 | 78,08 | 75,7 | 75,79 | 75,14 | 0,3 | 0,56 | 7 | 7 | 3,087 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,35 | 42,19 | 40,16 | 81,89 | 79,49 | 79,63 | 78,95 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 3,192 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,38 | 42,44 | 37,94 | 87,74 | 85,28 | 85,56 | 84,81 | 0 | 0,47 | 7 | 7 | 3,232 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,85 | 42,09 | 38,76 | 91,82 | 89,2 | 89,52 | 88,78 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 3,454 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,05 | 43,3 | 37,75 | 97,88 | 95,1 | 95,51 | 94,68 | 0,02 | 0,42 | 7 | 7 | 3,587 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2218,6 | 2160,94 | 2162,6 | 2143,61 | 3,16 | 17,33 | | | 72,021 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,17 | 43,48 | 32,68 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 70185,67 | 68144,59 | 71266,46 | 70473,19 | 1,06 | -2328,6 | 2241,425 | 17052 | 4 |
| 23/10/2324:00 | 72404,28 | 70305,53 | 73429,14 | 72616,8 | 4,22 | -2311,27 | 2313,446 | 17748 | 4 |
| Итого: | 2218,61 | 2160,94 | 2162,68 | 2143,61 | 3,16 | 17,33 | 72,021 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0C33

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mr | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,84 | 50,48 | 22,36 | 73,2 | 71,47 | 75,2 | 74,31 | 0 | -2,84 | 7 | 7 | 1,597 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,6 | 48,43 | 24,17 | 72,7 | 71,01 | 74,5 | 73,66 | 0 | -2,65 | 7 | 7 | 1,716 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,67 | 47,95 | 24,72 | 68,4 | 66,8 | 70,3 | 69,53 | 0 | -2,73 | 7 | 7 | 1,648 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,91 | 48,64 | 23,27 | 72,1 | 70,44 | 74,1 | 73,27 | 0 | -2,83 | 7 | 7 | 1,636 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,69 | 49,54 | 21,15 | 79 | 77,26 | 81 | 80,04 | 0 | -2,78 | 7 | 7 | 1,632 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,43 | 49,93 | 19,5 | 87,4 | 85,51 | 89,7 | 88,66 | 0 | -3,15 | 7 | 7 | 1,665 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,36 | 49,73 | 19,63 | 94,8 | 92,76 | 96,9 | 95,78 | 0 | -3,02 | 7 | 7 | 1,818 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,96 | 51,42 | 17,54 | 98,5 | 96,39 | 100,7 | 99,46 | 0 | -3,07 | 7 | 7 | 1,688 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,3 | 47,13 | 25,17 | 97,5 | 95,21 | 98,6 | 97,58 | 0,39 | -2,37 | 7 | 7 | 2,398 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,48 | 42,91 | 32,57 | 97,2 | 94,76 | 97,3 | 96,43 | 0 | -1,67 | 7 | 7 | 3,081 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,57 | 43,81 | 31,76 | 96,2 | 93,78 | 96,6 | 95,7 | 0 | -1,92 | 7 | 7 | 2,976 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,54 | 45,69 | 19,85 | 131,2 | 128,63 | 131,6 | 130,3 | 0 | -1,67 | 7 | 7 | 2,546 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,68 | 43,54 | 34,14 | 88,2 | 85,88 | 88,5 | 87,72 | 0 | -1,84 | 7 | 7 | 2,93 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,61 | 44,61 | 29 | 114 | 111,25 | 114,9 | 113,84 | 0,03 | -2,59 | 7 | 7 | 3,221 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,84 | 44,03 | 30,81 | 108 | 105,34 | 108,5 | 107,49 | 0,09 | -2,15 | 7 | 7 | 3,243 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,47 | 42,12 | 39,35 | 88,1 | 85,56 | 88,4 | 87,65 | 1,05 | -2,09 | 7 | 7 | 3,362 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,93 | 41,29 | 40,64 | 92,9 | 90,19 | 93,5 | 92,75 | 0 | -2,56 | 7 | 7 | 3,665 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,19 | 41,6 | 40,59 | 93,3 | 90,57 | 94,1 | 93,33 | 0,01 | -2,76 | 7 | 7 | 3,673 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,34 | 41,69 | 40,65 | 93,1 | 90,36 | 93,9 | 93,11 | 0 | -2,75 | 7 | 7 | 3,669 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,22 | 40,87 | 41,35 | 89,8 | 87,14 | 90,7 | 89,98 | 0 | -2,84 | 7 | 7 | 3,604 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,41 | 40,44 | 41,97 | 91 | 88,34 | 91,9 | 91,18 | 0 | -2,84 | 7 | 7 | 3,708 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,13 | 41,44 | 40,69 | 88 | 85,42 | 88,9 | 88,18 | 0 | -2,76 | 7 | 7 | 3,475 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,42 | 41,9 | 40,52 | 101,3 | 98,32 | 101,8 | 100,94 | 0,02 | -2,62 | 7 | 7 | 3,98 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,33 | 42,4 | 39,93 | 107,4 | 104,25 | 107,7 | 106,77 | 0 | -2,52 | 7 | 7 | 4,16 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,35 | 42,06 | 42,29 | 102,9 | 99,71 | 103,3 | 102,46 | 0 | -2,75 | 7 | 7 | 4,214 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,29 | 42,1 | 41,19 | 105,2 | 102,06 | 105,5 | 104,59 | 0,01 | -2,53 | 7 | 7 | 4,203 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,37 | 42,07 | 39,3 | 114,1 | 110,84 | 114,7 | 113,73 | 0 | -2,89 | 7 | 7 | 4,352 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,85 | 42,16 | 39,69 | 124,4 | 120,78 | 124,9 | 123,87 | 0 | -3,09 | 7 | 7 | 4,792 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,97 | 42,33 | 39,64 | 121,2 | 117,67 | 121,6 | 120,58 | 0 | -2,91 | 7 | 7 | 4,662 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2791,1 | 2717,7 | 2819,3 | 2792,89 | 1,6 | -75,19 | | | 89,314 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,09 | 44,56 | 32,53 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mr | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------|----------|---------|----------|------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 49097,3 | 47655,48 | 49012,3 | 48490,94 | 2,51 | -835,46 | 1643,742 | 11026 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 51888,4 | 50373,18 | 51831,6 | 51283,83 | 4,11 | -910,65 | 1733,056 | 11722 | 0 |
| Итого: | 2791,1 | 2717,7 | 2819,3 | 2792,89 | 1,6 | -75,19 | 89,314 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр =
Qi/Траб х
Тнш 0,0000

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хФВ58

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,55 | 58,97 | 14,58 | 89,14 | 86,99 | 87,68 | 86,26 | 0 | 0,73 | 7 | 7 | 1,268 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,41 | 57,64 | 15,77 | 80,76 | 78,84 | 79,36 | 78,09 | 0 | 0,75 | 7 | 7 | 1,243 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,4 | 57,54 | 15,86 | 83,06 | 81,03 | 81,57 | 80,31 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 1,287 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,7 | 57,98 | 14,72 | 88,5 | 86,45 | 87,11 | 85,77 | 0 | 0,68 | 7 | 7 | 1,273 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,41 | 57,82 | 13,59 | 95,37 | 93,18 | 93,94 | 92,5 | 0 | 0,68 | 7 | 7 | 1,268 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,16 | 58,96 | 11,2 | 120,58 | 117,92 | 119,34 | 117,45 | 0 | 0,47 | 7 | 7 | 1,321 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 70,03 | 59,73 | 10,3 | 138,77 | 135,7 | 137,65 | 135,41 | 0 | 0,29 | 7 | 7 | 1,398 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,65 | 60,29 | 9,36 | 145,15 | 142 | 144,17 | 141,77 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 1,329 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,89 | 57,5 | 14,39 | 105,63 | 103,21 | 104,1 | 102,53 | 0 | 0,68 | 7 | 7 | 1,486 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,91 | 49,48 | 26,43 | 75,26 | 73,34 | 73,1 | 72,25 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 1,938 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,18 | 47,81 | 28,37 | 84,88 | 82,71 | 82,59 | 81,71 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2,349 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,1 | 49,54 | 16,56 | 119,38 | 116,97 | 118,11 | 116,76 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 1,934 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,34 | 48,28 | 30,06 | 79,64 | 77,51 | 77,4 | 76,59 | 0 | 0,92 | 7 | 7 | 2,33 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,84 | 49,49 | 24,35 | 99,83 | 97,41 | 97,77 | 96,67 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 2,37 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,14 | 49,65 | 25,49 | 99,16 | 96,65 | 96,92 | 95,82 | 0 | 0,83 | 7 | 7 | 2,461 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,18 | 44,97 | 37,21 | 72,97 | 70,82 | 70,4 | 69,72 | 0 | 1,1 | 7 | 7 | 2,635 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,58 | 44,84 | 37,74 | 70,69 | 68,61 | 68,18 | 67,53 | 0 | 1,08 | 7 | 7 | 2,588 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,86 | 44,42 | 38,44 | 75,16 | 72,94 | 72,66 | 71,96 | 0 | 0,98 | 7 | 7 | 2,801 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,03 | 44,03 | 39 | 74,8 | 72,6 | 72,81 | 72,14 | 0 | 0,46 | 7 | 7 | 2,83 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,94 | 44,06 | 38,88 | 74,21 | 72,01 | 72,37 | 71,67 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 2,801 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,1 | 43,4 | 39,7 | 73,88 | 71,68 | 71,99 | 71,38 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 2,843 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,86 | 44,32 | 38,54 | 73,83 | 71,63 | 72 | 71,29 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 2,761 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,87 | 44 | 38,87 | 71,1 | 68,99 | 69,34 | 68,72 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 2,681 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,91 | 44,48 | 38,43 | 73,52 | 71,33 | 71,81 | 71,13 | 0 | 0,2 | 7 | 7 | 2,744 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,89 | 43,3 | 41,59 | 69,73 | 67,59 | 67,94 | 67,33 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 2,81 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,73 | 43,69 | 40,04 | 71,93 | 69,76 | 70,19 | 69,55 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 2,788 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,94 | 44,14 | 37,8 | 80,04 | 77,69 | 78,22 | 77,48 | 0 | 0,21 | 7 | 7 | 2,932 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,32 | 44,3 | 38,02 | 87,35 | 84,78 | 85,32 | 84,56 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 3,219 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,47 | 44,81 | 37,66 | 88,56 | 85,96 | 86,49 | 85,71 | 0 | 0,25 | 7 | 7 | 3,238 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2562,8 | 2496,3 | 2510,5 | 2480,06 | 0 | 16,24 | | | 64,926 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,66 | 49,63 | 28,03 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 70635,67 | 68505,81 | 68264,92 | 67400,56 | 0,03 | 1105,25 | 2146,859 | 17051 | 5 |
| 23/10/2324:00 | 73198,55 | 71002,11 | 70775,45 | 69880,62 | 0,03 | 1121,49 | 2211,785 | 17747 | 5 |
| Итого: | 2562,88 | 2496,3 | 2510,53 | 2480,06 | 0 | 16,24 | 64,926 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСА85

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,55 | 51,45 | 22,1 | 58,01 | 56,61 | 57,42 | 56,68 | 0 | -0,07 | 7 | 7 | 1,251 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,31 | 52,02 | 21,29 | 58,98 | 57,58 | 58,42 | 57,69 | 0 | -0,11 | 7 | 7 | 1,228 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,42 | 51,87 | 21,55 | 58,8 | 57,45 | 58,13 | 57,38 | 0 | 0,07 | 7 | 7 | 1,24 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,64 | 52,34 | 20,3 | 63,71 | 62,24 | 63,02 | 62,21 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 1,265 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,37 | 52,93 | 18,44 | 68,29 | 66,73 | 67,48 | 66,63 | 0 | 0,1 | 7 | 7 | 1,228 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,1 | 53,93 | 16,17 | 82,46 | 80,64 | 81,62 | 80,5 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,96 | 53,53 | 16,43 | 84,37 | 82,51 | 83,5 | 82,37 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 1,354 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,56 | 54,36 | 15,2 | 87,53 | 85,62 | 86,72 | 85,52 | 0 | 0,1 | 7 | 7 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,16 | 52,23 | 19,93 | 70,4 | 68,77 | 69,56 | 68,7 | 0 | 0,07 | 7 | 7 | 1,373 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,92 | 49,46 | 26,46 | 53,99 | 52,59 | 53,16 | 52,55 | 0 | 0,04 | 7 | 7 | 1,389 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,19 | 48,09 | 28,1 | 79,29 | 77,27 | 77,68 | 76,84 | 0 | 0,43 | 7 | 7 | 2,171 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 67,34 | 49,31 | 18,03 | 129,87 | 127,17 | 128,39 | 126,95 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 2,287 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,59 | 56,57 | 22,02 | 134,65 | 131,03 | 131,9 | 129,94 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 2,885 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,52 | 54,49 | 20,03 | 148,99 | 145,35 | 146,29 | 144,27 | 0 | 1,08 | 7 | 7 | 2,911 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,99 | 51,98 | 23,01 | 119,01 | 116,07 | 116,77 | 115,32 | 0 | 0,75 | 7 | 7 | 2,672 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,22 | 44,73 | 37,49 | 73,86 | 71,67 | 71,8 | 71,08 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 2,684 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,65 | 44,41 | 38,24 | 73,76 | 71,54 | 71,71 | 71,02 | 0 | 0,52 | 7 | 7 | 2,735 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,9 | 44,19 | 38,71 | 73,52 | 71,34 | 71,49 | 70,79 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 2,761 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,09 | 43,84 | 39,25 | 74,71 | 72,49 | 72,62 | 71,91 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 2,844 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,99 | 44,05 | 38,94 | 75,7 | 73,48 | 73,63 | 72,93 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 2,862 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,17 | 43,75 | 39,42 | 75,71 | 73,49 | 73,62 | 72,95 | 0 | 0,54 | 7 | 7 | 2,896 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,92 | 43,92 | 39 | 74,39 | 72,19 | 72,51 | 71,85 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 2,816 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,95 | 44,21 | 38,74 | 72,31 | 70,15 | 70,61 | 69,97 | 0 | 0,18 | 7 | 7 | 2,719 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,95 | 44,38 | 38,57 | 74,05 | 71,84 | 72,32 | 71,67 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 2,768 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,96 | 43,16 | 41,8 | 71,42 | 69,17 | 69,71 | 69,1 | 0 | 0,07 | 7 | 7 | 2,888 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,86 | 43,18 | 40,68 | 74,56 | 72,29 | 72,9 | 72,24 | 0 | 0,05 | 7 | 7 | 2,941 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,99 | 43,54 | 38,45 | 83,14 | 80,72 | 81,37 | 80,63 | 0 | 0,09 | 7 | 7 | 3,103 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,4 | 43,91 | 38,49 | 91,14 | 88,45 | 89,07 | 88,28 | 0 | 0,17 | 7 | 7 | 3,406 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,54 | 43,9 | 38,64 | 90,34 | 87,68 | 88,33 | 87,55 | 0 | 0,13 | 7 | 7 | 3,386 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2376,9 | 2314,13 | 2331,7 | 2305,52 | 0 | 8,61 | | | 66,669 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,76 | 48,26 | 29,49 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 65664,07 | 63667,56 | 65056,23 | 64305,54 | 0,01 | -637,98 | 2139,372 | 17050 | 6 |
| 23/10/2324:00 | 68041,03 | 65981,69 | 67387,98 | 66611,06 | 0,01 | -629,37 | 2206,041 | 17746 | 6 |
| Итого: | 2376,96 | 2314,13 | 2331,75 | 2305,52 | 0 | 8,61 | 66,669 | 696 | 0 |

| | |
|--|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/тп) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская
/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xEDDF

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,51 | 54,99 | 18,52 | 64,68 | 63,14 | 62,27 | 61,37 | 0 | 1,77 | 7 | 7 | 1,168 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,22 | 55,06 | 18,16 | 64,94 | 63,38 | 62,52 | 61,64 | 0 | 1,74 | 7 | 7 | 1,15 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,38 | 54,78 | 18,6 | 66,4 | 64,81 | 63,83 | 62,96 | 0 | 1,85 | 7 | 7 | 1,204 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,57 | 55,35 | 17,22 | 70,74 | 69,09 | 68,12 | 67,15 | 0 | 1,94 | 7 | 7 | 1,193 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,3 | 55,56 | 15,74 | 75,59 | 73,89 | 72,75 | 71,73 | 0 | 2,16 | 7 | 7 | 1,162 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,04 | 56,5 | 13,54 | 89,23 | 87,27 | 86,2 | 84,91 | 0 | 2,36 | 7 | 7 | 1,182 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,89 | 56,14 | 13,75 | 89,34 | 87,36 | 86,34 | 85,08 | 0 | 2,28 | 7 | 7 | 1,201 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,51 | 56,36 | 13,15 | 94,25 | 92,2 | 91,2 | 89,86 | 0 | 2,34 | 7 | 7 | 1,213 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,43 | 53,79 | 18,64 | 82,91 | 80,96 | 79,6 | 78,5 | 0 | 2,46 | 7 | 7 | 1,51 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,79 | 64,53 | 11,26 | 175,05 | 170,64 | 169,81 | 166,59 | 0 | 4,05 | 7 | 7 | 1,933 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,25 | 61,34 | 14,91 | 154,73 | 150,75 | 149,83 | 147,22 | 0 | 3,53 | 7 | 7 | 2,26 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,6 | 48,2 | 18,4 | 107,71 | 105,52 | 104,54 | 103,39 | 0 | 2,13 | 7 | 7 | 1,939 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,35 | 49,23 | 29,12 | 83,06 | 80,85 | 79,32 | 78,42 | 0 | 2,43 | 7 | 7 | 2,352 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,85 | 50,16 | 23,69 | 102,58 | 100,11 | 98,53 | 97,37 | 0 | 2,74 | 7 | 7 | 2,372 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,28 | 49,98 | 25,3 | 101,67 | 99,13 | 97,46 | 96,33 | 0 | 2,8 | 7 | 7 | 2,507 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,19 | 48,17 | 34,02 | 77,45 | 75,19 | 73,54 | 72,77 | 0 | 2,42 | 7 | 7 | 2,557 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,57 | 47,41 | 35,16 | 77,65 | 75,37 | 73,66 | 72,92 | 0 | 2,45 | 7 | 7 | 2,65 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,84 | 47,6 | 35,24 | 78,35 | 76,06 | 74,3 | 73,52 | 0 | 2,54 | 7 | 7 | 2,679 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,03 | 46,97 | 36,06 | 78,55 | 76,19 | 74,44 | 73,7 | 0 | 2,49 | 7 | 7 | 2,745 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,92 | 47,47 | 35,45 | 79,76 | 77,36 | 75,66 | 74,87 | 0 | 2,49 | 7 | 7 | 2,74 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,08 | 47,46 | 35,62 | 77,54 | 75,18 | 73,56 | 72,78 | 0 | 2,4 | 7 | 7 | 2,679 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,84 | 47,24 | 35,6 | 76,79 | 74,51 | 72,84 | 72,07 | 0 | 2,44 | 7 | 7 | 2,655 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,82 | 47,18 | 35,64 | 73,9 | 71,73 | 70,09 | 69,32 | 0 | 2,41 | 7 | 7 | 2,556 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 83 | 46,97 | 36,03 | 75,45 | 73,2 | 71,54 | 70,78 | 0 | 2,42 | 7 | 7 | 2,636 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,87 | 46,35 | 38,52 | 72,64 | 70,39 | 68,79 | 68,08 | 0 | 2,31 | 7 | 7 | 2,71 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,7 | 46,74 | 36,96 | 75,52 | 73,24 | 71,85 | 71,11 | 0 | 2,13 | 7 | 7 | 2,707 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,91 | 47,06 | 34,85 | 81,47 | 79,1 | 77,75 | 76,96 | 0 | 2,14 | 7 | 7 | 2,754 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,26 | 46,57 | 35,69 | 86,32 | 83,77 | 82,26 | 81,43 | 0 | 2,34 | 7 | 7 | 2,989 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,4 | 47,06 | 35,34 | 86,12 | 83,55 | 82,08 | 81,26 | 0 | 2,29 | 7 | 7 | 2,953 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2520,3 | 2453,94 | 2414,6 | 2384,09 | 0 | 69,85 | | | 62,356 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,66 | 51,11 | 26,55 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 57287,09 | 55551,86 | 54592,26 | 53975,28 | 0,02 | 1576,58 | 1914,241 | 17052 | 4 |
| 23/10/2324:00 | 59807,48 | 58005,8 | 57006,94 | 56359,37 | 0,02 | 1646,43 | 1976,597 | 17748 | 4 |
| Итого: | 2520,39 | 2453,94 | 2414,68 | 2384,09 | 0 | 69,85 | 62,356 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)

Qкorr =
Qi/Траб х
Тнш 0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x706

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 25.09.2023 | 73,41 | 55,2 | 18,21 | 104,7 | 102,19 | 106,2 | 104,71 | 0 | -2,52 | 7 | 7 | 1,859 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,17 | 54,92 | 18,25 | 109,2 | 106,6 | 110,6 | 109,06 | 0 | -2,46 | 7 | 7 | 1,946 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,28 | 54,92 | 18,36 | 108 | 105,41 | 109,5 | 107,95 | 0 | -2,54 | 7 | 7 | 1,932 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,43 | 54,5 | 17,93 | 112,3 | 109,66 | 113,9 | 112,34 | 0 | -2,68 | 7 | 7 | 1,968 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,18 | 55,51 | 15,67 | 126 | 123,16 | 128 | 126,16 | 0 | -3 | 7 | 7 | 1,929 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,88 | 55,92 | 13,96 | 147,9 | 144,65 | 150,4 | 148,21 | 0 | -3,56 | 7 | 7 | 2,018 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,77 | 55,63 | 14,14 | 160,6 | 157,11 | 163,4 | 161,05 | 0 | -3,94 | 7 | 7 | 2,218 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,34 | 55,82 | 13,52 | 158,1 | 154,68 | 160,7 | 158,37 | 0 | -3,69 | 7 | 7 | 2,088 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,99 | 51,45 | 20,54 | 133,5 | 130,4 | 134,6 | 132,92 | 0 | -2,52 | 7 | 7 | 2,677 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,73 | 46,71 | 29,02 | 103,8 | 101,19 | 104,1 | 103,04 | 0 | -1,85 | 7 | 7 | 2,936 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,86 | 46,6 | 29,26 | 108,5 | 105,77 | 108,6 | 107,48 | 0 | -1,71 | 7 | 7 | 3,093 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,69 | 47,62 | 18,07 | 156,5 | 153,41 | 158,3 | 156,61 | 0 | -3,2 | 7 | 7 | 2,765 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,04 | 46,15 | 31,89 | 101,2 | 98,5 | 101,6 | 100,6 | 0 | -2,1 | 7 | 7 | 3,139 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,57 | 47,08 | 26,49 | 128,7 | 125,57 | 129,6 | 128,27 | 0 | -2,7 | 7 | 7 | 3,327 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,92 | 46,59 | 28,33 | 121 | 117,98 | 121,7 | 120,47 | 0 | -2,49 | 7 | 7 | 3,338 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,89 | 47,63 | 34,26 | 111,3 | 108,03 | 111,4 | 110,23 | 0 | -2,2 | 7 | 7 | 3,701 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,28 | 48,12 | 34,16 | 116,1 | 112,71 | 116,1 | 114,84 | 0 | -2,13 | 7 | 7 | 3,85 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,6 | 47,94 | 34,66 | 116 | 112,57 | 116,2 | 114,94 | 0 | -2,37 | 7 | 7 | 3,901 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,71 | 47,89 | 34,82 | 108,4 | 105,2 | 108,6 | 107,45 | 0 | -2,25 | 7 | 7 | 3,663 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,64 | 48,1 | 34,54 | 107 | 103,84 | 107,1 | 105,9 | 0 | -2,06 | 7 | 7 | 3,585 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,8 | 47,81 | 34,99 | 107,4 | 104,23 | 107,6 | 106,43 | 0 | -2,2 | 7 | 7 | 3,645 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,55 | 48,61 | 33,94 | 103,1 | 100,05 | 103,4 | 102,22 | 0 | -2,17 | 7 | 7 | 3,394 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,61 | 47,45 | 35,16 | 100,2 | 97,22 | 100,4 | 99,34 | 0 | -2,12 | 7 | 7 | 3,419 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,77 | 47,76 | 35,01 | 102,3 | 99,26 | 102,5 | 101,41 | 0 | -2,15 | 7 | 7 | 3,472 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,65 | 48,04 | 36,61 | 112,2 | 108,76 | 112,5 | 111,31 | 0 | -2,55 | 7 | 7 | 3,98 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,62 | 47,72 | 35,9 | 123,9 | 120,14 | 124,3 | 122,99 | 0 | -2,85 | 7 | 7 | 4,311 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,66 | 47,2 | 34,46 | 136,3 | 132,36 | 136,8 | 135,38 | 0 | -3,02 | 7 | 7 | 4,562 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,11 | 48,57 | 33,54 | 156,5 | 151,93 | 156,9 | 155,18 | 0 | -3,25 | 7 | 7 | 5,09 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,3 | 52,24 | 30,06 | 172,3 | 167,25 | 173 | 170,79 | 0 | -3,54 | 7 | 7 | 5,029 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3553 | 3459,83 | 3578 | 3535,65 | 0 | -75,82 | | | 92,835 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,42 | 49,98 | 27,43 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24/09/2324:00 | 52329 | 50758,41 | 52265,2 | 51668,75 | 0 | -910,34 | 1710,395 | 9302 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 55882 | 54218,24 | 55843,2 | 55204,4 | 0 | -986,16 | 1803,23 | 9998 | 0 |
| Итого: | 3553 | 3459,83 | 3578 | 3535,65 | 0 | -75,82 | 92,835 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = | |
| Qi/Траб x | 0,0000 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-2)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °С

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хD02С ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,69 | 57,51 | 16,18 | 86,59 | 84,52 | 86,51 | 85,2 | 0 | -0,68 | 7 | 7 | 1,37 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,45 | 57,49 | 15,96 | 85,63 | 83,58 | 85,58 | 84,29 | 0 | -0,71 | 7 | 7 | 1,333 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,59 | 57,3 | 16,29 | 84,35 | 82,33 | 84,3 | 83,01 | 0 | -0,68 | 7 | 7 | 1,341 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,78 | 57,73 | 15,05 | 95,97 | 93,71 | 96,07 | 94,58 | 0 | -0,87 | 7 | 7 | 1,41 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,43 | 57,76 | 13,67 | 101,39 | 99,08 | 101,71 | 100,14 | 0 | -1,06 | 7 | 7 | 1,353 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,13 | 58,1 | 12,03 | 123,71 | 120,99 | 124,39 | 122,46 | 0 | -1,47 | 7 | 7 | 1,458 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 70,03 | 58,09 | 11,94 | 133,52 | 130,6 | 134,39 | 132,32 | 0 | -1,72 | 7 | 7 | 1,561 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,58 | 57,73 | 11,85 | 127,29 | 124,54 | 128,17 | 126,22 | 0 | -1,68 | 7 | 7 | 1,475 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,76 | 54,94 | 17,82 | 122,66 | 119,78 | 122,76 | 121,05 | 0 | -1,27 | 7 | 7 | 2,135 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,12 | 49,1 | 27,02 | 83,98 | 81,84 | 83,33 | 82,38 | 0 | -0,54 | 7 | 7 | 2,211 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,14 | 47,7 | 28,44 | 79,35 | 77,32 | 78,64 | 77,86 | 0 | -0,54 | 7 | 7 | 2,198 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,22 | 48,53 | 17,69 | 112,36 | 110,11 | 112,91 | 111,64 | 0 | -1,53 | 7 | 7 | 1,944 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,37 | 46,5 | 31,87 | 75,93 | 73,91 | 75,01 | 74,25 | 0 | -0,34 | 7 | 7 | 2,357 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,94 | 48,47 | 25,47 | 97,87 | 95,52 | 97,34 | 96,26 | 0 | -0,74 | 7 | 7 | 2,429 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,21 | 48,33 | 26,88 | 89,96 | 87,69 | 89,36 | 88,38 | 0 | -0,69 | 7 | 7 | 2,355 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,16 | 46,11 | 36,05 | 68,84 | 66,85 | 67,75 | 67,08 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 2,408 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,55 | 45,78 | 36,77 | 66,87 | 64,89 | 65,75 | 65,08 | 0 | -0,19 | 7 | 7 | 2,384 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,84 | 45,55 | 37,29 | 68,19 | 66,17 | 66,99 | 66,29 | 0 | -0,12 | 7 | 7 | 2,468 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,98 | 45,02 | 37,96 | 68,81 | 66,75 | 67,54 | 66,87 | 0 | -0,12 | 7 | 7 | 2,534 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,9 | 45,16 | 37,74 | 69,57 | 67,52 | 68,33 | 67,62 | 0 | -0,1 | 7 | 7 | 2,548 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,07 | 45 | 38,07 | 70,83 | 68,73 | 69,6 | 68,9 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 2,617 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,83 | 45,5 | 37,33 | 68,48 | 66,45 | 67,41 | 66,71 | 0 | -0,26 | 7 | 7 | 2,481 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,86 | 45,1 | 37,76 | 67,58 | 65,53 | 66,62 | 65,98 | 0 | -0,45 | 7 | 7 | 2,473 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,95 | 45,2 | 37,75 | 68,67 | 66,64 | 67,85 | 67,2 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 2,514 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,87 | 44,66 | 40,21 | 66,2 | 64,15 | 65,48 | 64,87 | 0 | -0,72 | 7 | 7 | 2,577 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,74 | 44,42 | 39,32 | 69,02 | 66,93 | 68,51 | 67,84 | 0 | -0,91 | 7 | 7 | 2,632 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,89 | 44,45 | 37,44 | 75,66 | 73,45 | 75,25 | 74,53 | 0 | -1,08 | 7 | 7 | 2,75 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,28 | 44,56 | 37,72 | 89,78 | 87,17 | 89,21 | 88,37 | 0 | -1,2 | 7 | 7 | 3,288 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,44 | 45,27 | 37,17 | 86,13 | 83,59 | 85,64 | 84,84 | 0 | -1,25 | 7 | 7 | 3,109 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2505,19 | 2440,34 | 2492,4 | 2462,22 | 0 | -21,88 | | | 63,713 | 696 | 0 | |
| Средние: | 77,71 | 49,55 | 28,16 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 64406,01 | 62486,34 | 63923,64 | 63165,92 | 0 | -679,58 | 2028,23 | 17055 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 66911,2 | 64926,68 | 66416,04 | 65628,14 | 0 | -701,46 | 2091,943 | 17751 | 0 |
| Итого: | 2505,19 | 2440,34 | 2492,4 | 2462,22 | 0 | -21,88 | 63,713 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш 0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x3683

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,6 | 56,37 | 17,23 | 78,96 | 77,07 | 76,83 | 75,7 | 0 | 1,37 | 7 | 7 | 1,328 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 73,37 | 55,99 | 17,38 | 82,33 | 80,36 | 80,13 | 79 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 1,397 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,46 | 56,28 | 17,18 | 83,62 | 81,58 | 81,39 | 80,2 | 0 | 1,38 | 7 | 7 | 1,404 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,68 | 56,54 | 16,14 | 86,78 | 84,76 | 84,53 | 83,28 | 0 | 1,48 | 7 | 7 | 1,368 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,35 | 56,99 | 14,36 | 98,15 | 95,94 | 95,72 | 94,28 | 0 | 1,66 | 7 | 7 | 1,378 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,03 | 58,18 | 11,85 | 120,35 | 117,72 | 117,76 | 115,94 | 0 | 1,78 | 7 | 7 | 1,397 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,92 | 57,42 | 12,5 | 125,51 | 122,75 | 122,62 | 120,76 | 0 | 1,99 | 7 | 7 | 1,534 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,52 | 58,15 | 11,37 | 129,06 | 126,28 | 126,16 | 124,18 | 0 | 2,1 | 7 | 7 | 1,436 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,37 | 52 | 20,37 | 114,33 | 111,66 | 110,47 | 109,07 | 0 | 2,59 | 7 | 7 | 2,277 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,04 | 47,6 | 28,44 | 93,62 | 91,22 | 89,64 | 88,68 | 0 | 2,54 | 7 | 7 | 2,595 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,15 | 48,01 | 28,14 | 93,1 | 90,72 | 89,21 | 88,25 | 0 | 2,47 | 7 | 7 | 2,551 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,54 | 48,01 | 18,53 | 118,11 | 115,73 | 115,07 | 113,79 | 0 | 1,94 | 7 | 7 | 2,139 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,28 | 46,98 | 31,3 | 82,45 | 80,25 | 78,92 | 78,11 | 0 | 2,14 | 7 | 7 | 2,511 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,75 | 49,43 | 24,32 | 110,39 | 107,74 | 106,75 | 105,54 | 0 | 2,2 | 7 | 7 | 2,619 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,07 | 48,83 | 26,24 | 105,19 | 102,58 | 101,51 | 100,36 | 0 | 2,22 | 7 | 7 | 2,692 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,1 | 45,9 | 36,2 | 78,11 | 75,84 | 74,4 | 73,64 | 0 | 2,2 | 7 | 7 | 2,744 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,48 | 45,33 | 37,15 | 74,86 | 72,66 | 71,23 | 70,52 | 0 | 2,14 | 7 | 7 | 2,699 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,79 | 44,96 | 37,83 | 77,08 | 74,77 | 73,33 | 72,61 | 0 | 2,16 | 7 | 7 | 2,828 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,95 | 44,97 | 37,98 | 76,29 | 74 | 72,6 | 71,89 | 0 | 2,11 | 7 | 7 | 2,81 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,87 | 44,85 | 38,02 | 76,72 | 74,45 | 73,03 | 72,31 | 0 | 2,14 | 7 | 7 | 2,831 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,02 | 44,68 | 38,34 | 76,35 | 74,08 | 72,69 | 71,97 | 0 | 2,11 | 7 | 7 | 2,837 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,79 | 45,07 | 37,72 | 75,75 | 73,49 | 72,21 | 71,49 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2,774 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,85 | 45,09 | 37,76 | 73,62 | 71,39 | 70,16 | 69,46 | 0 | 1,93 | 7 | 7 | 2,695 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,86 | 45,24 | 37,62 | 76,92 | 74,64 | 73,42 | 72,69 | 0 | 1,95 | 7 | 7 | 2,808 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,83 | 44,47 | 40,36 | 74,35 | 72,04 | 70,78 | 70,13 | 0 | 1,91 | 7 | 7 | 2,908 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,64 | 44,68 | 38,96 | 74,17 | 71,93 | 70,87 | 70,16 | 0 | 1,77 | 7 | 7 | 2,801 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,77 | 46,03 | 35,74 | 85,54 | 83,02 | 82,35 | 81,55 | 0 | 1,47 | 7 | 7 | 2,967 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,24 | 45,31 | 36,93 | 98,02 | 95,16 | 94,49 | 93,58 | 0 | 1,58 | 7 | 7 | 3,513 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,4 | 46,09 | 36,31 | 96,65 | 93,8 | 93,24 | 92,3 | 0 | 1,5 | 7 | 7 | 3,406 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2636,3 | 2567,63 | 2541,5 | 2511,44 | 0 | 56,19 | | | 69,247 | 695 | 1 | |
| Средние: | 77,64 | 49,29 | 28,35 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|-------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 69287,15 | 67223,63 | 68008,6 | 67184,55 | 0 | 39,08 | 2140,95 | 17049 | 6 |
| 23/10/2324:00 | 71923,53 | 69791,26 | 70550,11 | 69695,99 | 0 | 95,27 | 2210,197 | 17744 | 7 |
| Итого: | 2636,38 | 2567,63 | 2541,51 | 2511,44 | 0 | 56,19 | 69,247 | 695 | 1 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш

0,0996

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

69,347 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСD08

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 73,53 | 59,32 | 14,21 | 97,26 | 94,93 | 95,59 | 94,02 | 0 | 0,91 | 7 | 7 | 1,347 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 73,37 | 59,53 | 13,84 | 101,81 | 99,38 | 99,72 | 98,08 | 0 | 1,3 | 7 | 7 | 1,376 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,49 | 59,78 | 13,71 | 105,28 | 102,76 | 104,31 | 102,6 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 1,408 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,66 | 59,79 | 12,87 | 110,87 | 108,27 | 110,98 | 109,16 | 0 | -0,89 | 7 | 7 | 1,394 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,45 | 60,85 | 10,6 | 129,94 | 126,99 | 133,04 | 130,8 | 0 | -3,81 | 7 | 7 | 1,347 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,12 | 61,82 | 8,3 | 174,11 | 170,31 | 178,91 | 175,79 | 0 | -5,48 | 7 | 7 | 1,417 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 70,02 | 61,68 | 8,34 | 186,42 | 182,32 | 190,28 | 186,98 | 0 | -4,66 | 7 | 7 | 1,52 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,58 | 61,96 | 7,62 | 191,62 | 187,48 | 192,49 | 189,11 | 0 | -1,63 | 7 | 7 | 1,43 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,91 | 58,28 | 13,63 | 155,52 | 151,93 | 155,34 | 152,89 | 0 | -0,96 | 7 | 7 | 2,075 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,04 | 50,89 | 25,15 | 107,85 | 105,1 | 105,79 | 104,5 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 2,644 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,15 | 50,96 | 25,19 | 108,26 | 105,49 | 105,36 | 104,1 | 0 | 1,39 | 7 | 7 | 2,657 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 68,04 | 48,97 | 19,07 | 112,99 | 110,59 | 111,14 | 109,89 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 2,105 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,31 | 50,98 | 27,33 | 97,07 | 94,47 | 94,12 | 92,99 | 0 | 1,48 | 7 | 7 | 2,582 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,91 | 52,6 | 21,31 | 129,81 | 126,64 | 126,47 | 124,85 | 0 | 1,79 | 7 | 7 | 2,697 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,84 | 52,7 | 22,14 | 127,77 | 124,61 | 124,69 | 123,1 | 0 | 1,51 | 7 | 7 | 2,759 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,13 | 48,65 | 33,48 | 86,9 | 84,35 | 84,13 | 83,19 | 0,69 | 1,16 | 7 | 7 | 2,823 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 82,6 | 49,26 | 33,34 | 86,22 | 83,69 | 83,8 | 82,83 | 0 | 0,86 | 7 | 7 | 2,789 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,86 | 49,35 | 33,51 | 88,02 | 85,4 | 85,4 | 84,45 | 0,87 | 0,95 | 7 | 7 | 2,865 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,04 | 49,4 | 33,64 | 88,6 | 85,96 | 85,74 | 84,76 | 0,01 | 1,2 | 7 | 7 | 2,89 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,94 | 49,65 | 33,29 | 91,9 | 89,17 | 88,82 | 87,84 | 0 | 1,33 | 7 | 7 | 2,969 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,13 | 49,51 | 33,62 | 92,03 | 89,28 | 88,81 | 87,8 | 0 | 1,48 | 7 | 7 | 3,002 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,86 | 49,85 | 33,01 | 90,31 | 87,63 | 87,17 | 86,14 | 0 | 1,49 | 7 | 7 | 2,892 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,91 | 48,25 | 34,66 | 80,43 | 78,06 | 77,6 | 76,73 | 0 | 1,33 | 7 | 7 | 2,705 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,96 | 48,92 | 34,04 | 86,58 | 83,98 | 83,58 | 82,64 | 0 | 1,34 | 7 | 7 | 2,86 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,91 | 49,02 | 35,89 | 84,85 | 82,22 | 81,92 | 80,99 | 0 | 1,23 | 7 | 7 | 2,951 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,82 | 49,07 | 34,75 | 86,63 | 84,01 | 83,71 | 82,74 | 0 | 1,27 | 7 | 7 | 2,918 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,88 | 48,67 | 33,21 | 96,8 | 93,98 | 93,65 | 92,61 | 0 | 1,37 | 7 | 7 | 3,119 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,3 | 48,6 | 33,7 | 108,75 | 105,57 | 105,21 | 104,04 | 0 | 1,53 | 7 | 7 | 3,558 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,48 | 48,57 | 33,91 | 107,18 | 104,02 | 103,82 | 102,69 | 0 | 1,33 | 7 | 7 | 3,527 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3211,7 | 3128,59 | 3161,5 | 3118,31 | 1,57 | 10,28 | | | 70,626 | 695 | 1 | |
| Средние: | 77,73 | 52,99 | 24,73 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|---------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 12237,38 | 11950,26 | 12037,38 | 11853,06 | 27,8 | 97,2 | 178,819 | 3657 | 2 |
| 23/10/2324:00 | 15449,16 | 15078,85 | 15198,97 | 14971,37 | 29,37 | 107,48 | 249,445 | 4352 | 3 |
| Итого: | 3211,78 | 3128,59 | 3161,59 | 3118,31 | 1,57 | 10,28 | 70,626 | 695 | 1 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт =
Qi/Траб х
Тнш 0,1016

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

70,728 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Е.А.Проясникова/
Ф.И.О.

Подпись Ю.О.Мартовская /Ю.О.Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УралЭнергоСбыТ»
инспектор СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xс985

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 74,1 | 59,95 | 14,15 | 176,4 | 172,82 | 176,5 | 172,82 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,446 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 73,79 | 59,68 | 14,11 | 175,7 | 172,08 | 175,7 | 172,08 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,428 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 73,88 | 58,83 | 15,05 | 164,4 | 160,94 | 164,2 | 160,94 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,421 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,99 | 58,8 | 14,19 | 177,2 | 173,67 | 177,3 | 173,67 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,465 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,78 | 58,98 | 12,8 | 191,1 | 187,38 | 191,2 | 187,38 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,399 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 70,44 | 57,75 | 12,69 | 195,9 | 192,34 | 196,2 | 192,34 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,439 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 70,35 | 60,35 | 10 | 271,8 | 266,51 | 271,9 | 266,51 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,664 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,95 | 60,19 | 9,76 | 268,5 | 263,27 | 268,5 | 263,27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,567 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 73,25 | 54,45 | 18,8 | 252,4 | 246,66 | 250,5 | 246,66 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4,64 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 76,44 | 48,31 | 28,13 | 222,4 | 216,24 | 218,3 | 216,24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,08 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 76,46 | 47,4 | 29,06 | 193,3 | 187,85 | 189,5 | 187,85 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,455 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 68,23 | 47,16 | 21,07 | 226,2 | 221,43 | 223,9 | 221,43 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4,655 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,8 | 48,03 | 30,77 | 193,3 | 187,77 | 189,7 | 187,77 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,775 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,12 | 49,13 | 24,99 | 234,5 | 228,84 | 231,6 | 228,84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,711 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,53 | 50,77 | 24,76 | 236,9 | 231,02 | 234 | 231,02 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,717 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 82,69 | 46,61 | 36,08 | 174,6 | 169,06 | 170,6 | 169,06 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,098 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 83,07 | 46,55 | 36,52 | 179,3 | 173,51 | 175 | 173,51 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,334 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 83,36 | 46,29 | 37,07 | 180,8 | 175,06 | 176,6 | 175,06 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,488 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 83,49 | 45,18 | 38,31 | 172,7 | 167,07 | 168,4 | 167,07 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,4 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 83,41 | 45,49 | 37,92 | 171 | 165,53 | 166,9 | 165,53 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,277 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 83,57 | 45,15 | 38,42 | 172 | 166,49 | 167,9 | 166,49 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,394 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 83,32 | 46,05 | 37,27 | 169,6 | 164,07 | 165,4 | 164,07 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,115 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 83,22 | 45,53 | 37,69 | 161,3 | 156,24 | 157,7 | 156,24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,886 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 83,64 | 45,02 | 38,62 | 167,4 | 162,12 | 163,6 | 162,12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,257 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 85,41 | 45,37 | 40,04 | 174,2 | 168,46 | 170 | 168,46 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,743 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 84,19 | 44,96 | 39,23 | 175,7 | 170,16 | 171,7 | 170,16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,676 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 82,45 | 45,83 | 36,62 | 202,1 | 195,98 | 197,9 | 195,98 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,177 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 82,78 | 46,79 | 35,99 | 233,1 | 226,34 | 228,9 | 226,34 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,146 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 82,96 | 47,5 | 35,46 | 242,8 | 235,6 | 238,3 | 235,6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,355 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5756,6 | 5604,51 | 5677,9 | 5604,51 | 0 | 0 | | | 151,208 | 696 | 0 | |
| Средние: | 78,19 | 50,41 | 27,77 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 79203,7 | 77349,14 | 79012,2 | 77391,49 | 0 | -42,35 | 2463,414 | 8846 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 84960,3 | 82953,65 | 84690,1 | 82996 | 0 | -42,35 | 2614,622 | 9542 | 0 |
| Итого: | 5756,6 | 5604,51 | 5677,9 | 5604,51 | 0 | 0 | 151,208 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ / Е.А. Просяникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.



ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 08914717
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | BOC |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|------------|-------------|----------|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Мпа | Мпа | кг/см2 | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 25.09.2023 | 80,67 | 81,70 | -1,02 | 73,52 | 49,56 | 23,96 | 0,88 | 0,78 | 1,91 | 81,80 | 83,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.09.2023 | 82,53 | 83,56 | -1,02 | 73,07 | 50,53 | 22,54 | 0,89 | 0,79 | 1,84 | 83,60 | 85,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 27.09.2023 | 81,76 | 82,96 | -1,20 | 73,28 | 50,09 | 23,19 | 0,90 | 0,79 | 1,89 | 82,90 | 84,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.09.2023 | 85,49 | 87,22 | -1,74 | 72,59 | 50,30 | 22,29 | 0,84 | 0,77 | 1,89 | 86,90 | 88,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 29.09.2023 | 97,72 | 99,33 | -1,61 | 71,22 | 52,12 | 19,11 | 0,86 | 0,71 | 1,83 | 99,20 | 101,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 30.09.2023 | 109,35 | 110,96 | -1,61 | 70,01 | 52,50 | 17,51 | 0,84 | 0,72 | 1,87 | 110,90 | 113,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 01.10.2023 | 116,71 | 117,34 | -0,62 | 69,90 | 51,36 | 18,54 | 0,83 | 0,72 | 2,15 | 118,00 | 120,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 02.10.2023 | 116,73 | 117,64 | -0,91 | 69,52 | 51,37 | 18,14 | 0,83 | 0,72 | 2,06 | 118,20 | 120,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 03.10.2023 | 146,42 | 146,66 | -0,25 | 73,38 | 48,43 | 24,95 | 0,91 | 0,73 | 3,72 | 148,50 | 149,60 | OK | 24 | 0,01 | |
| 04.10.2023 | 145,96 | 145,96 | 0,00 | 76,14 | 46,25 | 29,88 | 0,98 | 0,71 | 4,35 | 148,00 | 149,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 05.10.2023 | 138,41 | 138,99 | -0,58 | 74,28 | 46,80 | 27,48 | 0,93 | 0,70 | 3,91 | 140,50 | 141,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 06.10.2023 | 156,10 | 156,10 | 0,00 | 67,51 | 45,19 | 22,32 | 0,71 | 0,70 | 3,74 | 157,60 | 159,30 | OK | 24 | 0,01 | |
| 07.10.2023 | 153,77 | 154,34 | -0,57 | 78,56 | 50,14 | 28,43 | 0,79 | 0,72 | 4,38 | 156,10 | 157,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 08.10.2023 | 168,11 | 169,28 | -1,18 | 74,28 | 48,16 | 26,12 | 0,81 | 0,75 | 4,38 | 170,50 | 172,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 09.10.2023 | 141,95 | 142,44 | -0,49 | 76,19 | 45,74 | 30,44 | 0,83 | 0,74 | 4,30 | 143,80 | 145,50 | OK | 24 | 0,00 | |
| 10.10.2023 | 114,10 | 116,55 | -2,46 | 82,40 | 44,15 | 38,25 | 0,94 | 0,75 | 4,37 | 116,80 | 118,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 11.10.2023 | 116,49 | 119,54 | -3,05 | 82,66 | 44,13 | 38,53 | 0,99 | 0,76 | 4,49 | 119,30 | 121,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 12.10.2023 | 116,17 | 119,53 | -3,36 | 82,89 | 44,49 | 38,40 | 0,96 | 0,76 | 4,47 | 119,00 | 121,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 13.10.2023 | 114,89 | 118,75 | -3,86 | 83,06 | 44,53 | 38,53 | 0,94 | 0,75 | 4,43 | 117,80 | 120,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 14.10.2023 | 129,58 | 133,10 | -3,52 | 82,98 | 47,70 | 35,28 | 0,95 | 0,75 | 4,55 | 132,50 | 135,40 | OK | 24 | 0,01 | |
| 15.10.2023 | 141,03 | 142,98 | -1,95 | 83,17 | 55,26 | 27,91 | 0,94 | 0,75 | 3,97 | 143,70 | 146,50 | OK | 24 | 0,01 | |
| 16.10.2023 | 141,82 | 142,11 | -0,29 | 82,96 | 49,73 | 33,23 | 0,96 | 0,74 | 4,72 | 144,00 | 145,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 17.10.2023 | 127,13 | 128,02 | -0,89 | 82,73 | 47,38 | 35,36 | 0,90 | 0,76 | 4,48 | 129,30 | 130,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 18.10.2023 | 115,43 | 117,55 | -2,12 | 83,47 | 44,65 | 38,82 | 0,87 | 0,71 | 4,49 | 118,00 | 119,50 | OK | 24 | 0,00 | |
| 19.10.2023 | 129,28 | 130,24 | -0,95 | 85,00 | 48,35 | 36,65 | 0,89 | 0,72 | 4,75 | 131,60 | 133,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 20.10.2023 | 122,93 | 124,77 | -1,84 | 83,66 | 46,19 | 37,47 | 0,90 | 0,73 | 4,61 | 125,40 | 127,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 21.10.2023 | 139,43 | 140,12 | -0,69 | 82,17 | 47,10 | 35,07 | 1,01 | 0,78 | 4,88 | 141,50 | 143,50 | OK | 24 | 0,01 | |
| 22.10.2023 | 164,27 | 165,03 | -0,75 | 82,47 | 49,30 | 33,17 | 1,00 | 0,79 | 5,47 | 166,80 | 169,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 23.10.2023 | 165,87 | 166,81 | -0,94 | 82,62 | 49,69 | 32,93 | 1,00 | 0,78 | 5,48 | 168,70 | 170,70 | OK | 24 | 0,02 | |
| Итого: | 3660,09 | 3699,58 | -39,49 | | | | | | 109,38 | 3720,90 | 3775,30 | | 696 | 0,07 | 0 |
| Средние: | | | | 77,78 | 48,32 | 29,47 | 0,90 | 0,74 | | | | | | | |

| Дата | Общ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | BOC | V3 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|-------------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 2981,89 | 90365,66 | 90817,96 | -452,30 | 88423,91 | 89028,22 | -604,31 | 15111 | | 57,38 |
| 23.10.2023 | 3091,27 | 94086,56 | 94593,26 | -506,70 | 92084,00 | 92727,80 | -643,80 | 15807 | | 57,45 |
| ИТОГО: | 109,38 | 3720,90 | 3775,30 | -54,40 | 3660,09 | 3699,58 | -39,49 | 696 | 0 | 0,07 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi/Траб х Тнш 0



Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Е.С. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБИТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33752817
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Mпа | Mпа | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 25.09.2023 | 88,31 | 88,45 | -0,14 | 73,50 | 53,57 | 19,93 | 0,87 | 0,77 | 1,76 | 89,90 | 90,10 | OK | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 93,43 | 93,43 | 0,00 | 73,08 | 54,14 | 18,94 | 0,88 | 0,77 | 1,77 | 95,10 | 95,20 | OK | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 93,54 | 93,54 | 0,00 | 73,28 | 53,54 | 19,74 | 0,90 | 0,78 | 1,85 | 95,20 | 95,30 | OK | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 72,59 | 53,57 | 19,02 | 0,83 | 0,75 | 1,84 | 98,60 | 98,80 | OK | 24 | 0,03 | |
| 29.09.2023 | 105,90 | 106,02 | -0,12 | 71,21 | 53,96 | 17,25 | 0,85 | 0,70 | 1,84 | 107,80 | 107,90 | OK | 24 | 0,01 | |
| 30.09.2023 | 121,45 | 121,45 | 0,00 | 70,00 | 54,90 | 15,10 | 0,83 | 0,71 | 1,84 | 123,60 | 123,60 | OK | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 127,81 | 127,81 | 0,00 | 69,88 | 54,58 | 15,31 | 0,83 | 0,71 | 1,98 | 130,00 | 130,10 | OK | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 127,47 | 127,47 | 0,00 | 69,50 | 54,80 | 14,70 | 0,82 | 0,71 | 1,89 | 129,50 | 129,90 | OK | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 152,16 | 152,16 | 0,00 | 73,32 | 49,85 | 23,47 | 0,90 | 0,72 | 3,60 | 154,80 | 154,80 | OK | 24 | 0,03 | |
| 04.10.2023 | 140,49 | 140,49 | 0,00 | 76,06 | 46,65 | 29,41 | 0,98 | 0,69 | 4,13 | 143,10 | 142,80 | OK | 24 | 0,01 | |
| 05.10.2023 | 133,48 | 133,48 | 0,00 | 74,29 | 47,09 | 27,20 | 0,92 | 0,69 | 3,74 | 136,00 | 135,60 | OK | 24 | 0,01 | |
| 06.10.2023 | 153,18 | 153,18 | 0,00 | 67,33 | 45,97 | 21,36 | 0,70 | 0,68 | 3,49 | 155,60 | 155,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 07.10.2023 | 123,06 | 123,06 | 0,00 | 78,40 | 46,37 | 32,04 | 0,78 | 0,70 | 3,95 | 125,50 | 125,10 | OK | 24 | 0,01 | |
| 08.10.2023 | 160,94 | 160,94 | 0,00 | 74,22 | 47,94 | 26,28 | 0,80 | 0,73 | 4,15 | 163,90 | 163,50 | OK | 24 | 0,02 | |
| 09.10.2023 | 145,44 | 145,44 | 0,00 | 76,10 | 47,16 | 28,94 | 0,83 | 0,72 | 4,17 | 148,30 | 147,70 | OK | 24 | 0,05 | |
| 10.10.2023 | 120,67 | 120,67 | 0,00 | 82,31 | 45,69 | 36,62 | 0,93 | 0,74 | 4,42 | 123,40 | 122,60 | OK | 24 | 0,02 | |
| 11.10.2023 | 125,48 | 125,48 | 0,00 | 82,58 | 45,48 | 37,10 | 0,98 | 0,75 | 4,66 | 128,20 | 127,60 | OK | 24 | 0,01 | |
| 12.10.2023 | 122,14 | 122,14 | 0,00 | 82,79 | 45,04 | 37,75 | 0,95 | 0,75 | 4,62 | 124,80 | 124,20 | OK | 24 | 0,02 | |
| 13.10.2023 | 120,02 | 120,02 | 0,00 | 82,96 | 45,33 | 37,63 | 0,93 | 0,73 | 4,52 | 122,60 | 122,10 | OK | 24 | 0,02 | |
| 14.10.2023 | 118,51 | 118,90 | -0,39 | 82,83 | 45,39 | 37,44 | 0,94 | 0,73 | 4,45 | 121,20 | 120,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 15.10.2023 | 116,75 | 117,54 | -0,79 | 82,98 | 44,63 | 38,36 | 0,94 | 0,74 | 4,49 | 119,60 | 119,20 | OK | 24 | 0,02 | |
| 16.10.2023 | 116,21 | 116,99 | -0,79 | 82,76 | 45,24 | 37,52 | 0,95 | 0,73 | 4,37 | 118,90 | 118,80 | OK | 24 | 0,01 | |
| 17.10.2023 | 116,50 | 116,89 | -0,39 | 82,58 | 45,51 | 37,07 | 0,89 | 0,74 | 4,32 | 119,10 | 118,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 18.10.2023 | 117,15 | 117,76 | -0,61 | 83,33 | 45,40 | 37,94 | 0,86 | 0,70 | 4,45 | 119,90 | 119,60 | OK | 24 | 0,02 | |
| 19.10.2023 | 121,47 | 121,47 | 0,00 | 84,84 | 45,21 | 39,63 | 0,88 | 0,70 | 4,80 | 124,10 | 123,70 | OK | 24 | 0,17 | |
| 20.10.2023 | 125,74 | 125,74 | 0,00 | 83,55 | 45,46 | 38,09 | 0,89 | 0,72 | 4,79 | 128,40 | 128,00 | OK | 24 | 0,01 | |
| 21.10.2023 | 140,16 | 140,16 | 0,00 | 82,07 | 45,86 | 36,21 | 1,00 | 0,77 | 5,06 | 143,20 | 142,50 | OK | 24 | 0,01 | |
| 22.10.2023 | 154,61 | 154,61 | 0,00 | 82,35 | 46,07 | 36,28 | 1,00 | 0,77 | 5,62 | 158,10 | 157,10 | OK | 24 | 0,02 | |
| 23.10.2023 | 157,81 | 157,81 | 0,00 | 82,52 | 46,77 | 35,75 | 1,00 | 0,76 | 5,65 | 161,50 | 160,30 | OK | 24 | 0,01 | |
| Итого: | 3636,83 | 3640,06 | | | | | | | 108,18 | 3709,90 | 3701,10 | | 696 | 0,58 | |
| Средние: | | | | 77,70 | 48,32 | 29,38 | 0,89 | 0,73 | | | | | | | |

| Дата | Общ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | ВОС | V3 |
|------------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------|-----|-------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 707,20 | 25373,38 | 25590,88 | -217,50 | 24927,59 | 25096,50 | -168,91 | 5437 | | 32,06 |
| 23.10.2023 | 815,39 | 29083,28 | 29291,98 | -208,70 | 28564,42 | 28736,56 | -172,14 | 6133 | | ##### |
| ИТОГО: | 108,18 | 3709,90 | 3701,10 | 8,80 | 3636,83 | 3640,06 | -3,23 | 696 | 0 | ##### |

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №699/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0 |



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская

Подпись /Ю.О. Мартовская/ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 00263017
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | НС | ВНР | V3 | ВОС |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|------------|-------------|----------|
| | т | т | т | °С | °С | °С | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 25.09.2023 | 157,89 | 157,89 | 0,00 | 73,75 | 61,16 | 12,59 | 0,87 | 0,01 | 2,01 | 159,30 | 163,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.09.2023 | 163,75 | 163,75 | 0,00 | 73,25 | 60,97 | 12,28 | 0,87 | 0,01 | 2,03 | 165,10 | 169,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 27.09.2023 | 168,34 | 169,01 | -0,67 | 73,49 | 61,38 | 12,11 | 0,89 | 0,00 | 2,07 | 170,20 | 174,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.09.2023 | 140,21 | 141,83 | -1,62 | 72,74 | 58,20 | 14,55 | 0,83 | 0,01 | 1,97 | 142,00 | 145,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 29.09.2023 | 186,23 | 188,94 | -2,72 | 71,33 | 60,80 | 10,53 | 0,84 | 0,01 | 2,00 | 188,60 | 194,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 30.09.2023 | 173,29 | 173,95 | -0,67 | 70,09 | 58,78 | 11,31 | 0,82 | 0,01 | 1,99 | 174,40 | 179,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 01.10.2023 | 171,11 | 171,71 | -0,60 | 69,93 | 57,94 | 12,00 | 0,82 | 0,02 | 2,08 | 172,40 | 176,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 02.10.2023 | 165,81 | 167,05 | -1,24 | 69,56 | 57,75 | 11,81 | 0,81 | 0,01 | 1,99 | 167,20 | 171,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 03.10.2023 | 242,63 | 243,27 | -0,64 | 73,59 | 58,24 | 15,35 | 0,89 | 0,01 | 3,86 | 245,90 | 249,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 04.10.2023 | 303,37 | 303,37 | 0,00 | 76,19 | 61,64 | 14,55 | 0,95 | 0,00 | 4,47 | 308,70 | 311,10 | OK | 24 | 0,07 | |
| 05.10.2023 | 268,17 | 268,17 | 0,00 | 73,55 | 60,39 | 13,17 | 0,89 | 0,02 | 3,95 | 272,30 | 275,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 06.10.2023 | 163,23 | 163,80 | -0,57 | 68,31 | 47,47 | 20,83 | 0,71 | 0,00 | 3,61 | 165,40 | 166,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 07.10.2023 | 199,57 | 199,57 | 0,00 | 78,53 | 57,35 | 21,18 | 0,77 | 0,00 | 4,25 | 203,20 | 204,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 08.10.2023 | 197,53 | 197,53 | 0,00 | 74,05 | 52,38 | 21,67 | 0,79 | 0,01 | 4,29 | 200,40 | 202,00 | OK | 24 | 0,02 | |
| 09.10.2023 | 219,64 | 219,64 | 0,00 | 76,42 | 56,45 | 19,97 | 0,81 | 0,00 | 4,40 | 223,20 | 225,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 10.10.2023 | 277,07 | 277,07 | 0,00 | 82,67 | 65,78 | 16,90 | 0,91 | 0,00 | 4,71 | 283,70 | 284,20 | OK | 24 | 0,13 | |
| 11.10.2023 | 306,99 | 306,99 | 0,00 | 82,89 | 67,15 | 15,74 | 0,96 | 0,00 | 4,89 | 314,30 | 315,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 12.10.2023 | 288,47 | 288,47 | 0,00 | 83,09 | 66,30 | 16,79 | 0,93 | 0,00 | 4,89 | 294,40 | 297,00 | OK | 24 | 0,06 | |
| 13.10.2023 | 280,82 | 280,82 | 0,00 | 83,25 | 66,58 | 16,68 | 0,90 | 0,00 | 4,74 | 286,50 | 289,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 14.10.2023 | 290,13 | 290,13 | 0,00 | 83,13 | 66,90 | 16,23 | 0,92 | 0,01 | 4,76 | 296,10 | 298,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 15.10.2023 | 284,71 | 284,71 | 0,00 | 83,25 | 66,05 | 17,20 | 0,91 | 0,01 | 4,94 | 290,70 | 293,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 16.10.2023 | 297,23 | 297,23 | 0,00 | 83,07 | 67,16 | 15,91 | 0,93 | 0,00 | 4,78 | 303,80 | 305,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 17.10.2023 | 247,91 | 247,91 | 0,00 | 82,74 | 63,43 | 19,31 | 0,87 | 0,00 | 4,66 | 253,40 | 254,50 | OK | 24 | 0,00 | |
| 18.10.2023 | 263,29 | 263,29 | 0,00 | 83,74 | 66,13 | 17,61 | 0,84 | 0,01 | 4,68 | 269,60 | 270,30 | OK | 24 | 0,02 | |
| 19.10.2023 | 267,74 | 267,74 | 0,00 | 85,14 | 67,14 | 18,00 | 0,86 | 0,01 | 4,88 | 274,30 | 275,10 | OK | 24 | 0,15 | |
| 20.10.2023 | 266,62 | 266,62 | 0,00 | 83,67 | 65,59 | 18,09 | 0,87 | 0,01 | 4,84 | 273,20 | 273,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 21.10.2023 | 309,45 | 309,45 | 0,00 | 82,36 | 66,57 | 15,78 | 0,98 | 0,00 | 4,95 | 316,50 | 317,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 22.10.2023 | 315,73 | 315,73 | 0,00 | 82,52 | 64,90 | 17,62 | 0,97 | 0,00 | 5,63 | 322,20 | 324,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 23.10.2023 | 321,72 | 321,72 | 0,00 | 82,68 | 65,41 | 17,27 | 0,97 | 0,01 | 5,63 | 328,30 | 331,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| Итого: | 6938,65 | 6947,38 | -8,73 | | | | | | 113,96 | 7065,30 | 7138,40 | | 696 | 0,47 | 0 |
| Средние: | | | | 77,90 | 61,93 | 15,97 | 0,87 | 0,01 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | ВОС | V3 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 3382,4114 | 107334,16 | 216977,44 | -109643,28 | 105205,52 | 213729,47 | -108523,95 | 17007,00 | | 10,91 |
| 23.10.2023 | 3496,37 | 114399,45 | 224115,83 | -109716,38 | 112144,17 | 220676,85 | -108532,69 | 17703 | | 11,38 |
| ИТОГО: | 113,96 | 7065,30 | 7138,40 | -73,10 | 6938,65 | 6947,38 | -8,73 | 696,00 | 0 | 0,47 |

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) | |
| Qконтр = Qi/Траб х Тнш | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/с.А. Просяникова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартова
Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г. - 23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33722817
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | HC | BHP | V3 | BOC |
|------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|----|-----|------|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 25.09.2023 | 87,65 | 87,92 | -0,27 | 73,09 | 52,10 | 20,99 | 0,87 | 0,77 | 1,84 | 88,80 | 89,90 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.09.2023 | 92,78 | 93,38 | -0,61 | 72,69 | 53,08 | 19,61 | 0,88 | 0,77 | 1,82 | 94,20 | 95,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 27.09.2023 | 93,74 | 94,49 | -0,75 | 72,90 | 52,63 | 20,27 | 0,89 | 0,78 | 1,90 | 95,20 | 96,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.09.2023 | 96,10 | 96,38 | -0,28 | 72,20 | 52,76 | 19,44 | 0,83 | 0,75 | 1,86 | 97,30 | 98,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 29.09.2023 | 103,67 | 104,28 | -0,61 | 70,86 | 53,26 | 17,60 | 0,85 | 0,70 | 1,82 | 105,10 | 106,50 | OK | 24 | 0,00 | |
| 30.09.2023 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 69,70 | 53,79 | 15,91 | 0,82 | 0,71 | 1,92 | 121,60 | 123,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 01.10.2023 | 122,12 | 123,09 | -0,97 | 69,56 | 52,98 | 16,58 | 0,82 | 0,71 | 2,05 | 123,80 | 125,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 02.10.2023 | 128,50 | 128,74 | -0,24 | 69,22 | 54,35 | 14,86 | 0,82 | 0,71 | 1,91 | 129,90 | 131,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 03.10.2023 | 148,20 | 148,20 | 0,00 | 73,08 | 49,54 | 23,53 | 0,90 | 0,72 | 3,49 | 150,20 | 151,30 | OK | 24 | 0,07 | |
| 04.10.2023 | 137,12 | 137,12 | 0,00 | 75,74 | 46,66 | 29,09 | 0,97 | 0,70 | 4,00 | 139,20 | 139,80 | OK | 24 | 0,00 | |
| 05.10.2023 | 129,62 | 129,85 | -0,22 | 73,69 | 46,66 | 27,03 | 0,91 | 0,69 | 3,64 | 131,50 | 132,40 | OK | 24 | 0,07 | |
| 06.10.2023 | 151,88 | 152,07 | -0,19 | 67,40 | 45,79 | 21,62 | 0,70 | 0,69 | 3,42 | 153,70 | 154,80 | OK | 24 | 0,01 | |
| 07.10.2023 | 121,56 | 121,56 | 0,00 | 78,05 | 46,11 | 31,94 | 0,78 | 0,70 | 3,88 | 123,50 | 124,00 | OK | 24 | 0,00 | |
| 08.10.2023 | 157,54 | 157,54 | 0,00 | 73,87 | 47,28 | 26,60 | 0,80 | 0,74 | 4,08 | 159,60 | 160,80 | OK | 24 | 0,01 | |
| 09.10.2023 | 143,35 | 143,35 | 0,00 | 75,85 | 46,81 | 29,04 | 0,82 | 0,73 | 4,12 | 145,50 | 146,20 | OK | 24 | 0,01 | |
| 10.10.2023 | 117,14 | 118,12 | -0,98 | 81,95 | 44,64 | 37,31 | 0,93 | 0,74 | 4,38 | 119,60 | 120,10 | OK | 24 | 0,02 | |
| 11.10.2023 | 116,06 | 117,64 | -1,57 | 82,19 | 44,25 | 37,94 | 0,98 | 0,75 | 4,41 | 118,60 | 119,50 | OK | 24 | 0,04 | |
| 12.10.2023 | 117,20 | 119,23 | -2,03 | 82,42 | 44,44 | 37,98 | 0,94 | 0,75 | 4,46 | 119,80 | 121,10 | OK | 24 | 0,04 | |
| 13.10.2023 | 115,91 | 118,14 | -2,22 | 82,58 | 44,65 | 37,93 | 0,92 | 0,74 | 4,40 | 118,50 | 120,00 | OK | 24 | 0,04 | |
| 14.10.2023 | 115,10 | 117,77 | -2,68 | 82,44 | 44,84 | 37,60 | 0,94 | 0,73 | 4,34 | 117,90 | 119,40 | OK | 24 | 0,03 | |
| 15.10.2023 | 118,95 | 120,73 | -1,78 | 82,62 | 44,00 | 38,62 | 0,93 | 0,74 | 4,61 | 121,40 | 122,80 | OK | 24 | 0,02 | |
| 16.10.2023 | 116,65 | 118,78 | -2,13 | 82,39 | 44,71 | 37,68 | 0,95 | 0,73 | 4,41 | 119,30 | 120,60 | OK | 24 | 0,02 | |
| 17.10.2023 | 116,64 | 118,02 | -1,39 | 82,18 | 44,86 | 37,33 | 0,88 | 0,74 | 4,35 | 118,80 | 120,30 | OK | 24 | 0,03 | |
| 18.10.2023 | 115,08 | 116,59 | -1,51 | 82,97 | 44,32 | 38,64 | 0,86 | 0,70 | 4,45 | 117,40 | 118,70 | OK | 24 | 0,02 | |
| 19.10.2023 | 112,66 | 114,10 | -1,45 | 84,39 | 44,20 | 40,19 | 0,87 | 0,70 | 4,53 | 115,10 | 116,10 | OK | 24 | 0,02 | |
| 20.10.2023 | 114,60 | 116,21 | -1,61 | 83,09 | 43,75 | 39,34 | 0,88 | 0,72 | 4,50 | 117,10 | 118,10 | OK | 24 | 0,06 | |
| 21.10.2023 | 128,69 | 129,20 | -0,50 | 81,69 | 44,20 | 37,49 | 1,00 | 0,77 | 4,82 | 130,70 | 132,00 | OK | 24 | 0,02 | |
| 22.10.2023 | 140,25 | 141,16 | -0,90 | 81,97 | 44,60 | 37,36 | 0,99 | 0,77 | 5,26 | 142,60 | 144,10 | OK | 24 | 0,02 | |
| 23.10.2023 | 145,43 | 145,43 | 0,00 | 82,14 | 45,33 | 36,82 | 0,99 | 0,77 | 5,36 | 147,50 | 148,90 | OK | 24 | 0,25 | |
| Итого: | 3524,58 | 3549,46 | -24,89 | | | | | | 106,02 | 3583,40 | 3618,40 | | 696 | 0,80 | 0 |
| Средние: | | | | 77,34 | 47,47 | 29,87 | 0,89 | 0,73 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | BHP | BOC | V3 |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-------|-----|-------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 2919,94 | 86579,57 | 86920,97 | -341,40 | 84691,53 | 85331,90 | -640,37 | 15615 | | 59,04 |
| 23.10.2023 | 3025,96 | 90162,97 | 90539,37 | -376,40 | 88216,11 | 88881,37 | -665,25 | 16311 | | 59,84 |
| ИТОГО: | 106,02 | 3583,40 | 3618,40 | -35,00 | 3524,58 | 3549,46 | -24,89 | 696 | 0 | 0,80 |

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/гп) | |
| Qконтр = Qi/Траб x | 0 |
| Тшт | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



Ю. О. Мартовская
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 05911818
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | НС | ВНР | V3 | ВОС |
|-----------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|------------|-------------|----------|
| | т | т | т | °С | °С | °С | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | ч | ч | м3 | |
| 25.09.2023 | 124,94 | 124,94 | 0,00 | 72,99 | 52,66 | 20,33 | 0,59 | 0,75 | 2,56 | 126,00 | 128,40 | OK | 24 | 0,00 | |
| 26.09.2023 | 125,10 | 125,10 | 0,00 | 72,72 | 52,91 | 19,81 | 0,59 | 0,75 | 2,49 | 126,20 | 128,50 | OK | 24 | 0,59 | |
| 27.09.2023 | 130,55 | 130,55 | 0,00 | 72,85 | 52,69 | 20,16 | 0,59 | 0,75 | 2,65 | 131,60 | 134,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 28.09.2023 | 126,31 | 126,31 | 0,00 | 72,15 | 52,33 | 19,82 | 0,59 | 0,73 | 2,50 | 127,40 | 129,70 | OK | 24 | 0,00 | |
| 29.09.2023 | 142,31 | 142,31 | 0,00 | 70,76 | 53,15 | 17,61 | 0,59 | 0,68 | 2,52 | 143,50 | 146,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 30.09.2023 | 164,86 | 164,86 | 0,00 | 69,47 | 53,70 | 15,77 | 0,59 | 0,68 | 2,62 | 166,10 | 169,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 01.10.2023 | 178,29 | 178,29 | 0,00 | 69,37 | 53,63 | 15,73 | 0,59 | 0,68 | 2,85 | 179,60 | 183,10 | OK | 24 | 0,00 | |
| 02.10.2023 | 177,40 | 177,40 | 0,00 | 68,93 | 54,18 | 14,75 | 0,59 | 0,68 | 2,64 | 178,70 | 182,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 03.10.2023 | 183,73 | 183,73 | 0,00 | 72,15 | 51,47 | 20,68 | 0,59 | 0,69 | 3,93 | 184,80 | 189,10 | OK | 24 | 0,42 | |
| 04.10.2023 | 203,83 | 203,83 | 0,00 | 75,54 | 48,75 | 26,79 | 0,59 | 0,67 | 5,47 | 205,00 | 210,00 | OK | 24 | 0,02 | |
| 05.10.2023 | 181,67 | 181,67 | 0,00 | 75,53 | 46,94 | 28,60 | 0,59 | 0,68 | 5,20 | 182,70 | 187,00 | OK | 24 | 0,20 | |
| 06.10.2023 | 219,16 | 219,16 | 0,00 | 65,39 | 45,49 | 19,90 | 0,59 | 0,64 | 4,36 | 220,10 | 224,40 | OK | 24 | 0,01 | |
| 07.10.2023 | 173,78 | 173,78 | 0,00 | 77,67 | 47,01 | 30,66 | 0,59 | 0,67 | 5,33 | 174,90 | 179,00 | OK | 24 | 0,02 | |
| 08.10.2023 | 206,28 | 206,28 | 0,00 | 74,04 | 46,54 | 27,51 | 0,59 | 0,70 | 5,62 | 207,50 | 212,00 | OK | 24 | 0,03 | |
| 09.10.2023 | 200,49 | 200,49 | 0,00 | 74,93 | 46,51 | 28,43 | 0,59 | 0,70 | 5,65 | 201,70 | 206,20 | OK | 24 | 0,02 | |
| 10.10.2023 | 184,27 | 184,27 | 0,00 | 81,53 | 47,95 | 33,59 | 0,59 | 0,71 | 6,19 | 185,60 | 190,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 11.10.2023 | 199,31 | 199,31 | 0,00 | 82,00 | 47,53 | 34,47 | 0,59 | 0,72 | 6,87 | 200,90 | 205,60 | OK | 24 | 0,11 | |
| 12.10.2023 | 200,08 | 200,08 | 0,00 | 82,24 | 47,52 | 34,72 | 0,59 | 0,72 | 6,96 | 201,60 | 206,50 | OK | 24 | 0,02 | |
| 13.10.2023 | 210,38 | 210,38 | 0,00 | 82,44 | 49,25 | 33,19 | 0,59 | 0,71 | 6,98 | 212,20 | 217,10 | OK | 24 | 0,39 | |
| 14.10.2023 | 208,95 | 208,95 | 0,00 | 82,33 | 49,57 | 32,76 | 0,59 | 0,71 | 6,86 | 210,70 | 215,70 | OK | 24 | 0,01 | |
| 15.10.2023 | 204,01 | 204,01 | 0,00 | 82,52 | 49,09 | 33,43 | 0,59 | 0,71 | 6,83 | 205,70 | 210,60 | OK | 24 | 0,02 | |
| 16.10.2023 | 201,83 | 201,83 | 0,00 | 82,26 | 49,97 | 32,29 | 0,59 | 0,70 | 6,53 | 203,70 | 208,20 | OK | 24 | 0,00 | |
| 17.10.2023 | 188,38 | 188,38 | 0,00 | 82,37 | 47,96 | 34,41 | 0,59 | 0,72 | 6,47 | 190,00 | 194,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 18.10.2023 | 195,22 | 195,22 | 0,00 | 82,41 | 48,50 | 33,90 | 0,59 | 0,67 | 6,63 | 197,00 | 201,30 | OK | 24 | 0,00 | |
| 19.10.2023 | 211,48 | 208,20 | 3,27 | 84,30 | 50,31 | 33,99 | 0,59 | 0,67 | 7,20 | 210,30 | 218,30 | OK | 24 | 0,01 | |
| 20.10.2023 | 221,44 | 221,44 | 0,00 | 83,37 | 50,22 | 33,15 | 0,59 | 0,69 | 7,35 | 223,50 | 228,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 21.10.2023 | 243,08 | 243,08 | 0,00 | 81,30 | 49,74 | 31,55 | 0,59 | 0,74 | 7,65 | 245,30 | 250,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 22.10.2023 | 266,15 | 266,15 | 0,00 | 81,75 | 48,52 | 33,23 | 0,59 | 0,75 | 8,87 | 268,30 | 274,60 | OK | 24 | 0,00 | |
| 23.10.2023 | 235,60 | 235,60 | 0,00 | 81,85 | 45,73 | 36,12 | 0,59 | 0,74 | 8,51 | 237,40 | 242,90 | OK | 24 | 0,58 | |
| Итого: | 5508,87 | 5505,59 | | | | | | | 156,30 | 5548,00 | 5673,70 | | 696 | 2,45 | 0 |
| Средние: | | | | 77,14 | 49,65 | 27,49 | 0,59 | 0,70 | | | | | | | |

| Дата | Общ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Гподп | ВНР | ВОС | V3 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------|-------------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 4512,50 | 153803,87 | 158098,67 | -4294,80 | 152601,45 | 152599,48 | 1,97 | 15540 | | 9,23 |
| #ССЫЛКА! | 4668,79 | 159351,87 | 163772,37 | -4420,50 | 158110,32 | 158105,08 | 5,24 | 16236 | | 11,68 |
| ИТОГО: | 156,30 | 5548,00 | 5673,70 | -125,70 | 5508,87 | 5505,59 | 3,27 | 696 | 0 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi/Траб x | 0 |
| Тнш | |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/
Подпись _____ Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 17841717
Посуточный архив

| Дата | V1 | V2 | Vd | V3 | T1 | T2 | Td | P1 | P2 | G1 | G2 | dG | Qобщ | НС | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|--------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|----|-----|-----|
| | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | Гкал | | ч | ч |
| 25.09.2023 | 73,51 | 74,72 | -1,21 | 0,42 | 75,51 | 58,79 | 16,71 | 8,47 | 7,23 | 71,67 | 73,54 | -1,86 | 1,20 | OK | 24 | |
| 26.09.2023 | 74,08 | 75,25 | -1,17 | 0,42 | 75,37 | 59,34 | 16,03 | 8,61 | 7,24 | 72,24 | 74,04 | -1,80 | 1,16 | OK | 24 | |
| 27.09.2023 | 73,52 | 74,69 | -1,17 | 0,42 | 75,45 | 59,50 | 15,95 | 8,75 | 7,31 | 71,68 | 73,49 | -1,80 | 1,15 | OK | 24 | |
| 28.09.2023 | 41,05 | 41,52 | -0,48 | 0,92 | 71,55 | 43,37 | 28,18 | 5,86 | 5,07 | 40,07 | 40,90 | -0,84 | 0,69 | OK | 24 | |
| 29.09.2023 | 95,27 | 96,60 | -1,33 | 0,39 | 73,62 | 60,72 | 12,90 | 8,30 | 6,50 | 92,99 | 94,97 | -1,98 | 1,21 | OK | 24 | |
| 30.09.2023 | 112,80 | 114,70 | -1,90 | 0,38 | 72,32 | 61,55 | 10,77 | 8,11 | 6,59 | 110,19 | 112,72 | -2,54 | 1,20 | OK | 24 | |
| 01.10.2023 | 116,44 | 118,51 | -2,07 | 0,39 | 72,23 | 60,99 | 11,24 | 8,08 | 6,58 | 113,75 | 116,50 | -2,75 | 1,29 | OK | 24 | |
| 02.10.2023 | 124,69 | 127,36 | -2,67 | 0,42 | 71,76 | 61,84 | 9,92 | 8,02 | 6,57 | 121,84 | 125,15 | -3,31 | 1,22 | OK | 24 | |
| 03.10.2023 | 103,05 | 105,02 | -1,97 | 0,41 | 74,68 | 60,92 | 13,76 | 8,70 | 6,63 | 100,57 | 103,22 | -2,66 | 1,27 | OK | 24 | |
| 04.10.2023 | 73,34 | 74,40 | -1,06 | 0,22 | 77,98 | 60,36 | 17,62 | 9,66 | 6,42 | 71,40 | 73,16 | -1,75 | 1,25 | OK | 24 | |
| 05.10.2023 | 91,08 | 92,11 | -1,03 | 0,73 | 78,11 | 57,72 | 20,39 | 9,43 | 6,47 | 88,66 | 90,72 | -2,06 | 1,87 | OK | 24 | |
| 06.10.2023 | 94,09 | 95,65 | -1,56 | 0,48 | 67,73 | 51,89 | 15,83 | 6,58 | 6,15 | 91,97 | 94,48 | -2,52 | 1,80 | OK | 24 | |
| 07.10.2023 | 82,37 | 83,42 | -1,05 | 0,23 | 80,21 | 55,48 | 24,73 | 7,55 | 6,48 | 80,07 | 82,25 | -2,18 | 2,01 | OK | 24 | |
| 08.10.2023 | 103,69 | 105,24 | -1,55 | 0,27 | 77,10 | 56,11 | 20,99 | 7,88 | 6,73 | 101,03 | 103,74 | -2,70 | 2,08 | OK | 24 | |
| 09.10.2023 | 104,85 | 106,26 | -1,41 | 0,06 | 77,45 | 56,42 | 21,03 | 8,14 | 6,59 | 102,13 | 104,69 | -2,56 | 2,08 | OK | 24 | |
| 10.10.2023 | 76,80 | 77,37 | -0,57 | 0,09 | 83,91 | 53,81 | 30,10 | 9,22 | 6,71 | 74,48 | 76,36 | -1,87 | 2,28 | OK | 24 | |
| 11.10.2023 | 80,78 | 81,29 | -0,51 | 0,27 | 84,64 | 53,45 | 31,20 | 9,85 | 6,82 | 78,31 | 80,23 | -1,92 | 2,48 | OK | 24 | |
| 12.10.2023 | 78,71 | 79,31 | -0,60 | 0,15 | 84,91 | 52,66 | 32,25 | 9,50 | 6,79 | 76,29 | 78,32 | -2,04 | 2,51 | OK | 24 | |
| 13.10.2023 | 74,38 | 74,91 | -0,54 | 0,24 | 85,04 | 52,31 | 32,73 | 9,21 | 6,71 | 72,08 | 73,98 | -1,90 | 2,40 | OK | 24 | |
| 14.10.2023 | 71,68 | 72,16 | -0,47 | 0,28 | 84,90 | 52,34 | 32,56 | 9,37 | 6,67 | 69,47 | 71,27 | -1,79 | 2,31 | OK | 24 | |
| 15.10.2023 | 70,79 | 71,26 | -0,47 | 0,29 | 85,07 | 52,46 | 32,61 | 9,35 | 6,72 | 68,60 | 70,37 | -1,77 | 2,27 | OK | 24 | |
| 16.10.2023 | 68,92 | 69,44 | -0,52 | 0,34 | 84,77 | 52,73 | 32,04 | 9,44 | 6,62 | 66,80 | 68,56 | -1,76 | 2,17 | OK | 24 | |
| 17.10.2023 | 68,35 | 68,75 | -0,40 | 0,28 | 84,95 | 50,85 | 34,10 | 9,02 | 6,74 | 66,24 | 67,94 | -1,70 | 2,29 | OK | 24 | |
| 18.10.2023 | 73,08 | 73,42 | -0,34 | 0,08 | 85,08 | 50,36 | 34,72 | 9,47 | 6,43 | 70,82 | 72,56 | -1,74 | 2,46 | OK | 24 | |
| 19.10.2023 | 83,89 | 84,24 | -0,35 | 0,31 | 87,16 | 50,01 | 37,15 | 9,85 | 6,46 | 81,18 | 83,27 | -2,09 | 3,03 | OK | 24 | |
| 20.10.2023 | 90,96 | 91,58 | -0,62 | 0,23 | 86,43 | 49,57 | 36,86 | 9,54 | 6,59 | 88,07 | 90,55 | -2,48 | 3,26 | OK | 24 | |
| 21.10.2023 | 103,09 | 103,88 | -0,79 | 0,23 | 84,10 | 50,08 | 34,02 | 10,06 | 7,02 | 99,97 | 102,69 | -2,72 | 3,41 | OK | 24 | |
| 22.10.2023 | 107,59 | 108,19 | -0,59 | 0,16 | 84,69 | 50,66 | 34,03 | 9,95 | 7,06 | 104,30 | 106,91 | -2,62 | 3,57 | OK | 24 | |
| 23.10.2023 | 112,78 | 113,82 | -1,04 | 0,14 | 84,84 | 51,60 | 33,24 | 10,00 | 6,93 | 109,32 | 112,43 | -3,11 | 3,64 | OK | 24 | |
| Итого: | 2525,63 | 2555,07 | -29,44 | 9,25 | | | | | | 2456,18 | 2519,01 | -62,83 | 59,55 | | 696 | |
| Средние: | | | | | 79,71 | 54,75 | 24,95 | 8,83 | 6,65 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | dG | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 1241,80 | 44889,88 | 45094,67 | -204,79 | 43529,33 | 44462,59 | -933,26 | 12327 | | |
| 23.10.2023 | 1301,35 | 47415,51 | 47649,74 | -234,23 | 45985,52 | 46981,60 | -996,09 | 13023 | | |
| ИТОГО: | 59,55 | 2525,63 | 2555,07 | -29,44 | 2456,18 | 2519,01 | -62,83 | 696 | 0 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб x Тнш | 0 |

Архив прибора:КАРАТ-307 (17901717)

Нежилые помещения

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | dG | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 22.05.2023 | 41,75 | 1063,25 | 890,41 | 172,84 | 1019,94 | 878,65 | 141,29 | 5808 | | 0,47 |
| 23.10.2023 | 42,44 | 1080,08 | 905,62 | 174,46 | 1036,20 | 893,76 | 142,44 | 6504 | | 0,47 |
| ИТОГО: | 0,69 | 16,83 | 15,21 | 1,62 | 16,26 | 15,11 | 1,15 | 696 | 0 | 0,00 |



Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Март

Подпись /Ю.О. Мартковская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | V3 | HC | НАР | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------|---------|------|------|-----|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Mпа | Mпа | Гкал | м3 | м3 | м3 | | ч | ч |
| 25.09.2023 | 43,36 | 43,36 | 0,00 | 72,36 | 47,66 | 24,70 | 0,84 | 0,72 | 1,08 | 44,37 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 26.09.2023 | 42,82 | 42,82 | 0,00 | 72,23 | 48,14 | 24,09 | 0,86 | 0,72 | 1,04 | 43,81 | 43,25 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 27.09.2023 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | 72,28 | 47,73 | 24,55 | 0,87 | 0,72 | 1,10 | 45,23 | 44,65 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 28.09.2023 | 25,79 | 25,81 | -0,03 | 64,45 | 36,12 | 28,33 | 0,59 | 0,50 | 0,60 | 26,33 | 26,08 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 29.09.2023 | 48,01 | 48,01 | 0,00 | 70,46 | 48,97 | 21,50 | 0,83 | 0,65 | 1,04 | 49,03 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 30.09.2023 | 54,69 | 54,69 | 0,00 | 69,21 | 49,31 | 19,90 | 0,81 | 0,66 | 1,09 | 55,85 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 01.10.2023 | 56,16 | 56,16 | 0,00 | 69,14 | 49,42 | 19,73 | 0,81 | 0,65 | 1,13 | 57,35 | 56,77 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 02.10.2023 | 57,53 | 57,53 | 0,00 | 68,70 | 49,50 | 19,19 | 0,80 | 0,65 | 1,12 | 58,74 | 58,15 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 03.10.2023 | 61,69 | 61,69 | 0,00 | 71,84 | 45,97 | 25,87 | 0,87 | 0,66 | 1,63 | 63,10 | 62,27 | 0,02 | 0,00 | 24 | |
| 04.10.2023 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | 75,25 | 42,84 | 32,41 | 0,96 | 0,64 | 1,93 | 60,67 | 59,68 | 0,22 | 0,01 | 24 | |
| 05.10.2023 | 58,51 | 58,51 | 0,00 | 75,28 | 42,93 | 32,35 | 0,94 | 0,64 | 1,90 | 59,98 | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 06.10.2023 | 75,94 | 75,94 | 0,00 | 68,00 | 43,82 | 24,18 | 0,68 | 0,63 | 1,71 | 77,42 | 76,63 | 0,13 | 0,00 | 24 | |
| 07.10.2023 | 55,17 | 55,17 | 0,00 | 77,22 | 42,63 | 34,59 | 0,75 | 0,64 | 1,92 | 56,57 | 55,65 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 08.10.2023 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 74,17 | 43,67 | 30,50 | 0,79 | 0,67 | 2,09 | 71,01 | 70,03 | 0,02 | 0,00 | 24 | |
| 09.10.2023 | 67,66 | 67,66 | 0,00 | 74,56 | 43,54 | 31,03 | 0,81 | 0,65 | 2,08 | 69,26 | 68,27 | 0,02 | 0,00 | 24 | |
| 10.10.2023 | 63,60 | 63,60 | 0,00 | 81,06 | 43,19 | 37,87 | 0,92 | 0,67 | 2,41 | 65,38 | 64,17 | 0,28 | 0,00 | 24 | |
| 11.10.2023 | 67,89 | 67,89 | 0,00 | 81,74 | 43,63 | 38,11 | 0,98 | 0,68 | 2,58 | 69,81 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 12.10.2023 | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 82,02 | 43,72 | 38,29 | 0,94 | 0,68 | 2,68 | 71,78 | 70,41 | 1,01 | 0,00 | 24 | |
| 13.10.2023 | 65,61 | 65,61 | 0,00 | 82,13 | 43,48 | 38,64 | 0,92 | 0,67 | 2,53 | 67,49 | 66,20 | 0,32 | 0,00 | 24 | |
| 14.10.2023 | 60,71 | 60,71 | 0,00 | 81,95 | 43,58 | 38,37 | 0,93 | 0,66 | 2,33 | 62,44 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 15.10.2023 | 61,01 | 61,01 | 0,00 | 82,18 | 43,06 | 39,13 | 0,93 | 0,67 | 2,39 | 62,76 | 61,55 | 0,01 | 0,00 | 24 | |
| 16.10.2023 | 55,15 | 55,15 | 0,00 | 81,72 | 42,45 | 39,27 | 0,94 | 0,66 | 2,18 | 56,70 | 55,63 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 17.10.2023 | 57,21 | 57,21 | 0,00 | 81,93 | 42,30 | 39,63 | 0,90 | 0,67 | 2,27 | 58,83 | 57,71 | 0,18 | 0,00 | 24 | |
| 18.10.2023 | 61,53 | 61,53 | 0,00 | 81,87 | 42,67 | 39,20 | 0,94 | 0,64 | 2,43 | 63,29 | 62,05 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 19.10.2023 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 83,94 | 44,00 | 39,95 | 0,98 | 0,64 | 2,80 | 72,32 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 20.10.2023 | 73,18 | 73,18 | 0,00 | 83,30 | 44,27 | 39,02 | 0,95 | 0,66 | 2,86 | 75,38 | 73,82 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 21.10.2023 | 80,76 | 80,76 | 0,00 | 81,08 | 44,60 | 36,48 | 1,00 | 0,70 | 2,93 | 83,08 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 22.10.2023 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 81,70 | 45,72 | 35,98 | 0,99 | 0,70 | 3,30 | 93,97 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| 23.10.2023 | 94,89 | 94,89 | 0,00 | 81,88 | 46,21 | 35,67 | 0,99 | 0,69 | 3,39 | 97,58 | 95,87 | 0,00 | 0,00 | 24 | |
| Итого: | 1792,96 | 1792,99 | | | | | | | 58,53 | 1839,53 | 1809,61 | 2,22 | | 696 | |
| Средние: | | | | 76,68 | 44,66 | 32,02 | 0,88 | 0,66 | | | | | | | |

| Дата | Общ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Гподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 3298,17 | 103014,07 | 101193,19 | 1820,89 | 99934,72 | 99941,79 | -7,07 | 26989 | | 222,31 |
| 23.10.2023 | 3356,70 | 104853,60 | 103002,80 | 1850,80 | 101727,69 | 101734,78 | -7,10 | 27685 | | 224,53 |
| ИТОГО: | 58,53 | 1839,53 | 1809,61 | 29,92 | 1792,96 | 1792,99 | -0,03 | 696 | 0 | 2,22 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/нр)
Qкортр = Qi/Траб
x Тнш 0

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 06470917

Нежилые помещения

| Дата | Общ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Гподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 79,95 | 2654,49 | 2629,40 | 25,09 | 2579,74 | 2582,93 | -3,19 | 16957 | | 4,34 |
| 23.10.2023 | 80,40 | 2671,32 | 2644,61 | 26,71 | 2594,04 | 2596,13 | -2,04 | 17653 | | 5,14 |
| ИТОГО: | 0,45 | 16,83 | 15,21 | 1,62 | 14,30 | 13,20 | 1,15 | 696 | 0 | 0,8 |



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

| Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | V1 | V2 | V3 | HC | НАР | ВОС |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|------|----|-----|-----|
| | т | т | т | °C | °C | °C | Мпа | Мпа | Гкал | м3 | м3 | м3 | | ч | ч |
| 25.09.2023 | 95,35 | 95,35 | 0,00 | 72,65 | 51,86 | 20,78 | 0,85 | 0,72 | 1,99 | 96,87 | 97,21 | 0,00 | OK | 24 | |
| 26.09.2023 | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 72,56 | 52,04 | 20,52 | 0,86 | 0,72 | 2,07 | 101,46 | 101,81 | 0,00 | OK | 24 | |
| 27.09.2023 | 97,21 | 97,21 | 0,00 | 72,58 | 51,36 | 21,22 | 0,88 | 0,73 | 2,07 | 98,76 | 99,07 | 0,00 | OK | 24 | |
| 28.09.2023 | 60,31 | 60,46 | -0,15 | 69,59 | 36,93 | 32,67 | 0,59 | 0,51 | 1,37 | 61,21 | 61,53 | 0,00 | OK | 24 | |
| 29.09.2023 | 112,63 | 112,63 | 0,00 | 70,77 | 52,66 | 18,11 | 0,83 | 0,65 | 2,05 | 114,60 | 114,57 | 0,00 | OK | 24 | |
| 30.09.2023 | 128,75 | 128,75 | 0,00 | 69,51 | 52,98 | 16,53 | 0,81 | 0,66 | 2,15 | 130,95 | 130,93 | 0,00 | OK | 24 | |
| 01.10.2023 | 133,58 | 133,58 | 0,00 | 69,44 | 52,69 | 16,75 | 0,81 | 0,66 | 2,26 | 135,90 | 135,79 | 0,00 | OK | 24 | |
| 02.10.2023 | 132,95 | 132,95 | 0,00 | 68,99 | 53,09 | 15,90 | 0,81 | 0,65 | 2,13 | 135,19 | 135,20 | 0,00 | OK | 24 | |
| 03.10.2023 | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 72,10 | 49,06 | 23,04 | 0,87 | 0,66 | 3,06 | 134,13 | 134,04 | 0,00 | OK | 24 | |
| 04.10.2023 | 124,03 | 124,03 | 0,00 | 75,49 | 45,23 | 30,27 | 0,96 | 0,64 | 3,77 | 126,41 | 125,85 | 0,00 | OK | 24 | |
| 05.10.2023 | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 75,52 | 45,15 | 30,37 | 0,94 | 0,64 | 3,80 | 126,86 | 126,16 | 0,00 | OK | 24 | |
| 06.10.2023 | 155,86 | 155,86 | 0,00 | 68,46 | 45,35 | 23,12 | 0,69 | 0,63 | 3,37 | 158,38 | 157,96 | 0,00 | OK | 24 | |
| 07.10.2023 | 116,60 | 116,60 | 0,00 | 77,46 | 44,10 | 33,36 | 0,76 | 0,65 | 3,90 | 119,06 | 118,21 | 0,00 | OK | 24 | |
| 08.10.2023 | 148,41 | 148,41 | 0,00 | 74,43 | 45,52 | 28,91 | 0,79 | 0,67 | 4,22 | 151,35 | 150,41 | 0,00 | OK | 24 | |
| 09.10.2023 | 148,67 | 148,67 | 0,00 | 74,83 | 45,17 | 29,67 | 0,82 | 0,66 | 4,35 | 151,63 | 150,70 | 0,01 | OK | 24 | |
| 10.10.2023 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 81,33 | 43,84 | 37,49 | 0,92 | 0,67 | 4,91 | 134,09 | 132,78 | 0,00 | OK | 24 | |
| 11.10.2023 | 141,76 | 141,76 | 0,00 | 82,01 | 44,02 | 37,99 | 0,98 | 0,68 | 5,38 | 145,25 | 143,61 | 0,00 | OK | 24 | |
| 12.10.2023 | 139,55 | 139,55 | 0,00 | 82,25 | 44,30 | 37,95 | 0,95 | 0,68 | 5,30 | 143,00 | 141,39 | 0,00 | OK | 24 | |
| 13.10.2023 | 131,23 | 131,23 | 0,00 | 82,35 | 43,31 | 39,04 | 0,92 | 0,67 | 5,10 | 134,44 | 132,97 | 0,00 | OK | 24 | |
| 14.10.2023 | 125,92 | 125,92 | 0,00 | 82,20 | 42,64 | 39,56 | 0,94 | 0,66 | 4,98 | 128,94 | 127,58 | 0,00 | OK | 24 | |
| 15.10.2023 | 126,04 | 126,04 | 0,00 | 82,43 | 43,03 | 39,40 | 0,93 | 0,67 | 4,98 | 129,08 | 127,72 | 0,00 | OK | 24 | |
| 16.10.2023 | 106,95 | 106,95 | 0,00 | 81,91 | 42,32 | 39,59 | 0,94 | 0,66 | 4,25 | 109,39 | 108,44 | 0,00 | OK | 24 | |
| 17.10.2023 | 110,98 | 110,98 | 0,00 | 82,14 | 42,32 | 39,82 | 0,90 | 0,67 | 4,42 | 113,54 | 112,53 | 0,00 | OK | 24 | |
| 18.10.2023 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 82,11 | 42,71 | 39,40 | 0,95 | 0,64 | 4,68 | 121,12 | 120,00 | 0,00 | OK | 24 | |
| 19.10.2023 | 136,06 | 136,06 | 0,00 | 84,21 | 43,82 | 40,39 | 0,98 | 0,64 | 5,48 | 139,50 | 137,94 | 0,00 | OK | 24 | |
| 20.10.2023 | 141,64 | 141,64 | 0,00 | 83,56 | 44,35 | 39,21 | 0,95 | 0,66 | 5,56 | 145,17 | 143,62 | 0,00 | OK | 24 | |
| 21.10.2023 | 164,31 | 164,31 | 0,00 | 81,36 | 44,56 | 36,80 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 168,27 | 166,53 | 0,00 | OK | 24 | |
| 22.10.2023 | 183,48 | 183,48 | 0,00 | 81,99 | 45,73 | 36,27 | 0,99 | 0,70 | 6,69 | 188,07 | 185,92 | 0,00 | OK | 24 | |
| 23.10.2023 | 189,02 | 189,02 | 0,00 | 82,18 | 46,33 | 35,85 | 1,00 | 0,69 | 6,78 | 193,80 | 191,57 | 0,00 | OK | 24 | |
| Итого: | 3756,78 | 3756,93 | | | | | | | 117,09 | 3836,42 | 3812,04 | 0,01 | | 696 | |
| Средние: | | | | 77,12 | 46,08 | 31,03 | 0,88 | 0,66 | | | | | | | |

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 6058,03 | 186428,65 | 185601,49 | 827,16 | 182120,03 | 182119,75 | 0,28 | 26952 | | 1,76 |
| 23.10.2023 | 6175,11 | 190265,07 | 189413,53 | 851,54 | 185876,81 | 185876,68 | 0,13 | 27648 | | 1,77 |
| ИТОГО: | 117,09 | 3836,42 | 3812,04 | 24,38 | 3756,78 | 3756,93 | -0,15 | 696 | 0 | 0,01 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Q_{кorr} = Q_и/Т_{нш} × Т_{нш} 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23474416

Нежилые помещения

| Дата | Qобщ | V1 | V2 | Vd | G1 | G2 | Gподп | ВНР | ВОС | V3 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|
| | Гкал | м3 | м3 | м3 | т | т | т | ч | ч | м3 |
| 24.09.2023 | 211,65 | 6535,78 | 7081,86 | -546,08 | 6630,42 | 6973,57 | -343,15 | 16152 | | 1,56 |
| 23.10.2023 | 214,26 | 6606,91 | 7081,86 | -546,08 | 6699,76 | 6973,57 | -343,15 | 16848 | | 1,56 |
| ИТОГО: | 2,61 | 71,13 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 696 | 0 | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Проснянникова/
Подпись / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/ Ю.О. Мартовская/
Подпись / Ф.И.О.



ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 55

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВЕ30

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,06 | 55,82 | 16,24 | 53,44 | 52,21 | 52,56 | 51,79 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 0,847 | 22 | 2 | * |
| 26.09.2023 | 71,96 | 55,22 | 16,74 | 59,39 | 58,06 | 58,33 | 57,48 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 0,971 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,09 | 54,97 | 17,12 | 60,83 | 59,41 | 59,84 | 59 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 1,018 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,42 | 55,6 | 15,82 | 62,44 | 61,03 | 61,58 | 60,7 | 0 | 0,33 | 7 | 7 | 0,965 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,35 | 56,34 | 14,01 | 70,36 | 68,78 | 69,7 | 68,67 | 0 | 0,11 | 7 | 7 | 0,964 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,24 | 57,86 | 11,38 | 85,64 | 83,79 | 84,98 | 83,68 | 0 | 0,11 | 7 | 7 | 0,955 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,24 | 57,46 | 11,78 | 94,1 | 92,09 | 92,98 | 91,54 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 1,083 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,71 | 57,07 | 11,64 | 88,27 | 86,41 | 87,14 | 85,82 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 1,007 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,24 | 53,39 | 17,85 | 82,23 | 80,37 | 80,93 | 79,85 | 0,02 | 0,52 | 7 | 7 | 1,437 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,71 | 48,67 | 26,04 | 64,93 | 63,34 | 63,39 | 62,69 | 0 | 0,65 | 7 | 7 | 1,652 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,8 | 48,77 | 26,03 | 64,84 | 63,25 | 63,24 | 62,52 | 0 | 0,73 | 7 | 7 | 1,645 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,62 | 47,44 | 18,18 | 81,51 | 79,88 | 80,17 | 79,33 | 0,11 | 0,55 | 7 | 7 | 1,45 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,78 | 47,53 | 29,25 | 60,53 | 58,97 | 58,83 | 58,23 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 1,724 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,99 | 49,73 | 23,26 | 75,58 | 73,79 | 73,83 | 72,99 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 1,715 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,76 | 49,59 | 24,17 | 75,13 | 73,32 | 73,42 | 72,58 | 0,01 | 0,74 | 7 | 7 | 1,772 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,27 | 46,18 | 34,09 | 57,12 | 55,51 | 55,42 | 54,87 | 0,01 | 0,64 | 7 | 7 | 1,89 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,67 | 44,92 | 35,75 | 55,76 | 54,18 | 54,1 | 53,59 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 1,936 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,92 | 43,98 | 36,94 | 54,83 | 53,26 | 53,15 | 52,67 | 0,01 | 0,59 | 7 | 7 | 1,967 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,95 | 44,21 | 36,74 | 53,37 | 51,86 | 51,76 | 51,28 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 1,903 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 80,93 | 43,66 | 37,27 | 54,11 | 52,55 | 52,44 | 51,96 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 1,961 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,14 | 43,88 | 37,26 | 54,73 | 53,17 | 53,02 | 52,53 | 0,01 | 0,64 | 7 | 7 | 1,978 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,8 | 43,53 | 37,27 | 52,6 | 51,12 | 50,95 | 50,47 | 0 | 0,65 | 7 | 7 | 1,905 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,79 | 43,98 | 36,81 | 50,58 | 49,16 | 49,06 | 48,58 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 1,81 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,93 | 44,3 | 36,63 | 53,59 | 52,05 | 52,09 | 51,6 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 1,905 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,73 | 43,84 | 38,89 | 52,7 | 51,17 | 51,24 | 50,76 | 0,01 | 0,41 | 7 | 7 | 1,988 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,12 | 44,05 | 38,07 | 56,43 | 54,8 | 54,91 | 54,43 | 0 | 0,37 | 7 | 7 | 2,086 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,12 | 44,7 | 35,42 | 63,14 | 61,37 | 61,52 | 60,94 | 0 | 0,43 | 7 | 7 | 2,172 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,8 | 44,75 | 36,05 | 71,91 | 69,84 | 69,96 | 69,28 | 0 | 0,56 | 7 | 7 | 2,516 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,03 | 45,06 | 35,97 | 73,55 | 71,45 | 71,67 | 70,97 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 2,571 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1883,6 | 1836,19 | 1842,2 | 1820,8 | 0,18 | 15,39 | | | 47,793 | 694 | 2 | |
| Средние: | 76,17 | 48,84 | 27,33 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|---------|------|--------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 70497,13 | 68461,09 | 68484,07 | 67641 | 2,54 | 820,09 | 2049,371 | 22901 | 271 |
| 23/10/2324:00 | 72380,77 | 70297,28 | 70326,28 | 69461,8 | 2,72 | 835,48 | 2097,164 | 23595 | 273 |
| Итого: | 1883,64 | 1836,19 | 1842,21 | 1820,8 | 0,18 | 15,39 | 47,793 | 694 | 2 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi/Траб х Тнш | 0,1377 |

итога по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

47,931 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УралЭнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 59

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1AAS

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,18 | 57,71 | 14,47 | 57,95 | 56,59 | 58,18 | 57,27 | 0 | -0,68 | 7 | 7 | 0,819 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 71,87 | 57,76 | 14,11 | 56,97 | 55,67 | 57,21 | 56,35 | 0 | -0,68 | 7 | 7 | 0,784 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72 | 57,98 | 14,02 | 56,95 | 55,64 | 57,14 | 56,26 | 0 | -0,62 | 7 | 7 | 0,778 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,4 | 58,51 | 12,89 | 63,09 | 61,63 | 63,18 | 62,19 | 0 | -0,56 | 7 | 7 | 0,794 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,41 | 59,57 | 10,84 | 75 | 73,3 | 74,36 | 73,16 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 0,797 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,34 | 60,95 | 8,39 | 93,05 | 91,06 | 92,17 | 90,62 | 0 | 0,44 | 7 | 7 | 0,765 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,28 | 60,17 | 9,11 | 99,06 | 96,88 | 98,75 | 97,13 | 0 | -0,25 | 7 | 7 | 0,88 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,83 | 60,28 | 8,55 | 100,48 | 98,36 | 100,32 | 98,65 | 0 | -0,29 | 7 | 7 | 0,842 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,05 | 57,36 | 13,69 | 89,79 | 87,79 | 89,89 | 88,52 | 0,01 | -0,73 | 7 | 7 | 1,2 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,03 | 54,56 | 19,47 | 45,88 | 44,78 | 46,23 | 45,58 | 0 | -0,8 | 7 | 7 | 0,871 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,09 | 54,9 | 19,19 | 45,73 | 44,59 | 46,08 | 45,45 | 0 | -0,86 | 7 | 7 | 0,856 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 69,48 | 50,86 | 18,62 | 90,67 | 88,7 | 90,77 | 89,69 | 0,12 | -0,99 | 7 | 7 | 1,651 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,12 | 60,61 | 17,51 | 174,5 | 169,84 | 175,2 | 172,27 | 0 | -2,43 | 7 | 7 | 2,975 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,61 | 58,86 | 15,75 | 176,69 | 172,32 | 177,11 | 174,28 | 0 | -1,96 | 7 | 7 | 2,711 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,55 | 61,17 | 14,38 | 200,38 | 195,32 | 200,83 | 197,42 | 0 | -2,1 | 7 | 7 | 2,81 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,07 | 62,02 | 19,05 | 114,94 | 111,65 | 115,56 | 113,49 | 0,23 | -1,84 | 7 | 7 | 2,121 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,42 | 47,49 | 32,93 | 49,25 | 47,83 | 49,99 | 49,47 | 0 | -1,64 | 7 | 7 | 1,574 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,69 | 47,3 | 33,39 | 50,87 | 49,41 | 51,6 | 51,08 | 0,19 | -1,67 | 7 | 7 | 1,65 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,77 | 47,07 | 33,7 | 50,75 | 49,26 | 51,45 | 50,94 | 0,4 | -1,68 | 7 | 7 | 1,659 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 80,73 | 47,27 | 33,46 | 51,12 | 49,66 | 51,78 | 51,28 | 0 | -1,62 | 7 | 7 | 1,662 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 80,98 | 47,86 | 33,12 | 53,01 | 51,5 | 53,66 | 53,11 | 0 | -1,61 | 7 | 7 | 1,708 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,51 | 46,81 | 33,7 | 48,77 | 47,42 | 49,35 | 48,85 | 0,29 | -1,43 | 7 | 7 | 1,595 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,74 | 46,37 | 34,37 | 50,8 | 49,37 | 51,44 | 50,95 | 0 | -1,58 | 7 | 7 | 1,695 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,74 | 46,82 | 33,92 | 50,69 | 49,26 | 51,28 | 50,77 | 0 | -1,51 | 7 | 7 | 1,669 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,61 | 47,41 | 35,2 | 51,25 | 49,74 | 51,88 | 51,38 | 0 | -1,64 | 7 | 7 | 1,75 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 81,82 | 47,43 | 34,39 | 51,48 | 49,94 | 52,05 | 51,54 | 0,01 | -1,6 | 7 | 7 | 1,716 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 79,86 | 45,01 | 34,85 | 57,92 | 56,3 | 58,57 | 58,05 | 0 | -1,75 | 7 | 7 | 1,962 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,52 | 44,67 | 35,85 | 63,47 | 61,67 | 64,24 | 63,63 | 0 | -1,96 | 7 | 7 | 2,208 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,75 | 45,12 | 35,63 | 66,46 | 64,59 | 67,28 | 66,61 | 0 | -2,02 | 7 | 7 | 2,299 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2236,9 | 2180,07 | 2247,5 | 2215,99 | 1,25 | -35,92 | | | 44,801 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,36 | 53,1 | 23,26 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 68892,71 | 66934,83 | 69689,49 | 68795,3 | 5,07 | -1860,47 | 1879,579 | 22910 | 262 |
| 23/10/2324:00 | 71129,68 | 69114,9 | 71937,04 | 71011,29 | 6,32 | -1896,39 | 1924,38 | 23606 | 262 |
| Итого: | 2236,97 | 2180,07 | 2247,55 | 2215,99 | 1,25 | -35,92 | 44,801 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш 0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартвская

Ю.О. Мартвская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО УК "Домоуправ" Договор N:5487
 Адрес:40-летия Победы, 63 Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195985 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD099 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,91 | 55,96 | 15,95 | 51,5 | 50,3 | 50,65 | 49,89 | 0 | 0,41 | 7 | 7 | 0,802 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 71,68 | 55,92 | 15,76 | 54,79 | 53,54 | 53,85 | 53,05 | 0 | 0,49 | 7 | 7 | 0,844 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,79 | 55,1 | 16,69 | 53,5 | 52,27 | 52,68 | 51,97 | 0 | 0,3 | 7 | 7 | 0,869 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,12 | 56,46 | 14,66 | 56,61 | 55,37 | 55,92 | 55,11 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 0,814 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,13 | 57,27 | 12,86 | 67,49 | 66,03 | 67,05 | 66,05 | 0 | -0,02 | 7 | 7 | 0,85 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,04 | 59,23 | 9,81 | 86,44 | 84,6 | 86,11 | 84,73 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 0,829 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,98 | 58,19 | 10,79 | 88,74 | 86,89 | 88 | 86,63 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 0,938 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,46 | 58,1 | 10,36 | 84,05 | 82,28 | 83,23 | 81,92 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 0,85 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 70,95 | 54,47 | 16,48 | 79,87 | 78,1 | 78,89 | 77,79 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 1,287 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,34 | 49,36 | 24,98 | 60,25 | 58,75 | 58,92 | 58,24 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 1,469 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,35 | 49,61 | 24,74 | 57,71 | 56,32 | 56,36 | 55,68 | 0 | 0,64 | 7 | 7 | 1,393 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66 | 48,62 | 17,38 | 73,47 | 72,01 | 72,37 | 71,56 | 0 | 0,45 | 7 | 7 | 1,25 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,07 | 53,52 | 23,55 | 69,19 | 67,37 | 67,56 | 66,63 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 1,586 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,21 | 53,66 | 19,55 | 85,19 | 83,17 | 83,61 | 82,5 | 0 | 0,67 | 7 | 7 | 1,623 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,05 | 54,28 | 19,77 | 82,95 | 80,93 | 81,42 | 80,32 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 1,6 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,31 | 52,38 | 27,93 | 59 | 57,34 | 57,34 | 56,58 | 0,01 | 0,76 | 7 | 7 | 1,601 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,24 | 47,34 | 32,9 | 49,93 | 48,54 | 48,38 | 47,88 | 0 | 0,66 | 7 | 7 | 1,597 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 80,59 | 47,01 | 33,58 | 52,67 | 51,15 | 51,15 | 50,62 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 1,716 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 80,67 | 46,77 | 33,9 | 51,27 | 49,81 | 49,73 | 49,24 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 1,69 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 80,57 | 46,85 | 33,72 | 49,41 | 48 | 47,91 | 47,41 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 1,62 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 80,84 | 47,16 | 33,68 | 52,28 | 50,82 | 50,67 | 50,12 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 1,709 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 80,46 | 46,75 | 33,71 | 49,78 | 48,38 | 48,22 | 47,7 | 0 | 0,68 | 7 | 7 | 1,631 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 80,54 | 47,01 | 33,53 | 48,77 | 47,41 | 47,23 | 46,72 | 0 | 0,69 | 7 | 7 | 1,589 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 80,63 | 47,58 | 33,05 | 52,84 | 51,33 | 51,26 | 50,73 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 1,694 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 82,46 | 47,24 | 35,22 | 49,75 | 48,27 | 48,25 | 47,71 | 0 | 0,56 | 7 | 7 | 1,701 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 81,72 | 46,63 | 35,09 | 52,1 | 50,59 | 50,59 | 50,08 | 0 | 0,51 | 7 | 7 | 1,775 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 79,75 | 46,58 | 33,17 | 58,25 | 56,63 | 56,66 | 56,1 | 0 | 0,53 | 7 | 7 | 1,877 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 80,42 | 45,97 | 34,45 | 66,96 | 65,06 | 65,11 | 64,48 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 2,241 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,61 | 45,77 | 34,84 | 67,8 | 65,89 | 65,89 | 65,24 | 0 | 0,65 | 7 | 7 | 2,294 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1812,5 | 1767,15 | 1775 | 1752,68 | 0,01 | 14,47 | | | 41,739 | 695 | 1 | |
| Средние: | 75,96 | 51,06 | 24,9 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 65583,55 | 63753,11 | 63768,44 | 62939,46 | 9,88 | 813,65 | 1715,454 | 21615 | 0 |
| 23/10/2324:00 | 67396,11 | 65520,26 | 65543,45 | 64692,14 | 9,89 | 828,12 | 1757,193 | 22310 | 1 |
| Итого: | 1812,56 | 1767,15 | 1775,01 | 1752,68 | 0,01 | 14,47 | 41,739 | 695 | 1 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкорт =
 Qi/Траб x
 Тнш 0,0601

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации **41,799** Гкал

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.А. Просянникова/
 Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
 Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7F11

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,69 | 51,89 | 20,8 | 43,81 | 42,76 | 42,79 | 42,28 | 0 | 0,48 | 7 | 7 | 0,888 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 72,46 | 51,95 | 20,51 | 45,88 | 44,81 | 44,79 | 44,24 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 0,918 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,63 | 53,18 | 19,45 | 48,97 | 47,8 | 48,09 | 47,46 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 0,931 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,83 | 52,72 | 19,11 | 62,96 | 61,55 | 50,17 | 49,53 | 0 | 12,02 | 7 | 7 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,74 | 53,73 | 17,01 | 71,24 | 69,67 | 53,66 | 52,95 | 0 | 16,72 | 7 | 7 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,57 | 55,24 | 14,33 | 76,71 | 75,01 | 64,82 | 63,88 | 0 | 11,13 | 7 | 7 | 1,069 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,48 | 54,66 | 14,82 | 81,32 | 79,59 | 69,19 | 68,25 | 0 | 11,34 | 7 | 7 | 1,172 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,06 | 55,42 | 13,64 | 80,39 | 78,66 | 71,49 | 70,47 | 0 | 8,19 | 7 | 7 | 1,064 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,27 | 51,44 | 20,83 | 86,28 | 84,25 | 74,21 | 73,26 | 0 | 10,99 | 7 | 7 | 1,766 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,44 | 48,18 | 27,26 | 75,45 | 73,54 | 64,86 | 64,14 | 0 | 9,4 | 7 | 7 | 2,008 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,54 | 48,57 | 26,97 | 68,29 | 66,56 | 63,35 | 62,63 | 0 | 3,93 | 7 | 7 | 1,795 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 65,42 | 46,35 | 19,07 | 92,18 | 90,35 | 75,15 | 74,39 | 0 | 15,96 | 7 | 7 | 1,76 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,59 | 47,27 | 30,32 | 77,14 | 75,11 | 56,12 | 55,57 | 0 | 19,54 | 7 | 7 | 2,281 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,58 | 48,77 | 24,81 | 79,44 | 77,54 | 70,56 | 69,77 | 0 | 7,77 | 7 | 7 | 1,926 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,65 | 48,44 | 26,21 | 76,64 | 74,76 | 67,86 | 67,11 | 0 | 7,65 | 7 | 7 | 1,958 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,22 | 46,45 | 34,77 | 62,71 | 60,9 | 57,19 | 56,64 | 0 | 4,26 | 7 | 7 | 2,107 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,76 | 46,55 | 35,21 | 72,92 | 70,8 | 59,62 | 59,03 | 0 | 11,77 | 7 | 7 | 2,505 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,1 | 46,07 | 36,03 | 75,86 | 73,65 | 60,44 | 59,87 | 0 | 13,78 | 7 | 7 | 2,654 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,14 | 46,29 | 35,85 | 71,91 | 69,8 | 58,15 | 57,56 | 0 | 12,24 | 7 | 7 | 2,499 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,04 | 45,89 | 36,15 | 67,23 | 65,27 | 55,55 | 55,07 | 0 | 10,2 | 7 | 7 | 2,35 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,29 | 45,88 | 36,41 | 75,96 | 73,69 | 57,63 | 57,08 | 0 | 16,61 | 7 | 7 | 2,677 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,96 | 46,02 | 35,94 | 65,7 | 63,81 | 55,01 | 54,5 | 0 | 9,31 | 7 | 7 | 2,291 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,95 | 45,66 | 36,29 | 58,35 | 56,65 | 50,57 | 50,08 | 0 | 6,57 | 7 | 7 | 2,052 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,1 | 44,42 | 37,68 | 57,37 | 55,72 | 51,47 | 50,99 | 0 | 4,73 | 7 | 7 | 2,1 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,93 | 43,96 | 39,97 | 58,14 | 56,37 | 54,4 | 53,91 | 0 | 2,46 | 7 | 7 | 2,247 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,02 | 44,18 | 38,84 | 63,68 | 61,75 | 56,83 | 56,34 | 0 | 5,41 | 7 | 7 | 2,4 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,1 | 44,64 | 36,46 | 67,02 | 65,11 | 63,04 | 62,44 | 0 | 2,67 | 7 | 7 | 2,369 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,67 | 44,81 | 36,86 | 72,06 | 69,97 | 69 | 68,29 | 0 | 1,68 | 7 | 7 | 2,572 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,85 | 45,07 | 36,78 | 86,53 | 84,01 | 74,43 | 73,7 | 0 | 10,31 | 7 | 7 | 3,093 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2022,1 | 1969,46 | 1740,4 | 1721,43 | 0 | 248,03 | | | 55,802 | 695 | 1 | |
| Средние: | 76,96 | 48,4 | 28,56 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 67501,38 | 65486,43 | 65342,87 | 64550,82 | 0 | 935,61 | 2090,249 | 22911 | 261 |
| 23/10/2324:00 | 69523,52 | 67455,89 | 67083,31 | 66272,25 | 0 | 1183,64 | 2146,051 | 23606 | 262 |
| Итого: | 2022,14 | 1969,46 | 1740,44 | 1721,43 | 0 | 248,03 | 55,802 | 695 | 1 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш

0,0803

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации **55,882** Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/_____
Подпись Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8x8C9

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 71,99 | 49,1 | 22,89 | 36,32 | 35,47 | 35,95 | 35,54 | 0 | -0,07 | 7 | 7 | 0,814 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 71,81 | 49,6 | 22,21 | 38,76 | 37,91 | 38,33 | 37,88 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 0,841 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 71,93 | 48,97 | 22,96 | 39,02 | 38,12 | 38,66 | 38,2 | 0 | -0,08 | 7 | 7 | 0,876 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,23 | 49,57 | 21,66 | 40,59 | 39,66 | 40,27 | 39,82 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 0,86 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,09 | 50,62 | 19,47 | 43,59 | 42,61 | 43,42 | 42,93 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 0,83 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,01 | 51,98 | 17,03 | 51,22 | 50,13 | 51,21 | 50,54 | 0 | -0,41 | 7 | 7 | 0,855 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,99 | 51,65 | 17,34 | 54,62 | 53,43 | 54,59 | 53,92 | 0 | -0,49 | 7 | 7 | 0,929 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,48 | 51,79 | 16,69 | 51,04 | 49,96 | 50,98 | 50,35 | 0 | -0,39 | 7 | 7 | 0,833 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,69 | 47,75 | 23,94 | 56,92 | 55,6 | 56,6 | 56,01 | 0 | -0,41 | 7 | 7 | 1,33 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,82 | 43,99 | 30,83 | 49,65 | 48,4 | 49,05 | 48,57 | 0 | -0,17 | 7 | 7 | 1,491 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 74,88 | 44,09 | 30,79 | 49,62 | 48,38 | 48,99 | 48,51 | 0 | -0,13 | 7 | 7 | 1,488 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 64,82 | 44,85 | 19,97 | 66,3 | 65,01 | 66 | 65,38 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 1,295 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 76,93 | 42,87 | 34,06 | 46,88 | 45,67 | 46,06 | 45,62 | 0 | 0,05 | 7 | 7 | 1,555 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 72,93 | 44,74 | 28,19 | 59,28 | 57,86 | 58,5 | 57,95 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 1,628 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,09 | 44,84 | 29,25 | 56,39 | 55 | 55,76 | 55,21 | 0 | -0,21 | 7 | 7 | 1,609 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,63 | 41,84 | 38,79 | 48,41 | 47,03 | 47,74 | 47,35 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 1,822 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,98 | 41,6 | 39,38 | 48,29 | 46,91 | 47,66 | 47,28 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 1,848 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,32 | 41,83 | 39,49 | 49,09 | 47,68 | 48,45 | 48,06 | 0 | -0,38 | 7 | 7 | 1,884 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,41 | 41,48 | 39,93 | 48,81 | 47,42 | 48,16 | 47,79 | 0 | -0,37 | 7 | 7 | 1,892 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,29 | 40,75 | 40,54 | 47,24 | 45,88 | 46,6 | 46,26 | 0 | -0,38 | 7 | 7 | 1,86 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,52 | 40 | 41,52 | 47,9 | 46,53 | 47,22 | 46,86 | 0 | -0,33 | 7 | 7 | 1,928 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,12 | 39,91 | 41,21 | 44,71 | 43,44 | 44,01 | 43,76 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 1,789 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,09 | 40,52 | 40,57 | 42,43 | 41,21 | 41,72 | 41,44 | 0 | -0,23 | 7 | 7 | 1,67 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,3 | 40,64 | 40,66 | 45,51 | 44,2 | 44,76 | 44,47 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 1,794 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,19 | 40,66 | 42,53 | 47,93 | 46,48 | 47,11 | 46,75 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 1,979 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,39 | 41,08 | 41,31 | 52,63 | 51,07 | 51,7 | 51,23 | 0 | -0,16 | 7 | 7 | 2,11 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,59 | 41,46 | 39,13 | 58,32 | 56,66 | 57,29 | 56,81 | 0 | -0,15 | 7 | 7 | 2,218 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,23 | 41,22 | 40,01 | 67,73 | 65,82 | 66,48 | 66 | 0 | -0,18 | 7 | 7 | 2,63 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,41 | 42,7 | 38,71 | 68,26 | 66,3 | 67,18 | 66,64 | 0 | -0,34 | 7 | 7 | 2,563 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1457,4 | 1419,84 | 1440,4 | 1427,13 | 0 | -7,29 | | | 45,221 | 695 | 1 | |
| Средние: | 76,31 | 44,55 | 31,76 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|--------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 61576,1 | 59761,69 | 60118,95 | 59426,57 | 0 | 335,12 | 1947,995 | 22907 | 265 |
| 23/10/2324:00 | 63033,56 | 61181,53 | 61559,4 | 60853,7 | 0 | 327,83 | 1993,216 | 23602 | 266 |
| Итого: | 1457,46 | 1419,84 | 1440,45 | 1427,13 | 0 | -7,29 | 45,221 | 695 | 1 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/тр) | |
| Qкorr = Qi/Траб х Тнш | 0,0651 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

45,286 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УралЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-1) Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFA23 ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 25.09.2023 | 73,01 | 52,59 | 20,42 | 39,23 | 38,32 | 38,1 | 37,58 | 0 | 0,74 | 7 | 7 | 0,782 | 23 | 1 | * |
| 26.09.2023 | 72,7 | 52,62 | 20,08 | 42,13 | 41,12 | 40,83 | 40,31 | 0 | 0,81 | 7 | 7 | 0,826 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,89 | 53,31 | 19,58 | 43,7 | 42,68 | 42,58 | 41,99 | 0 | 0,69 | 7 | 7 | 0,834 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,09 | 53,08 | 19,01 | 46,15 | 45,07 | 45 | 44,38 | 0 | 0,69 | 7 | 7 | 0,857 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,87 | 53,75 | 17,12 | 49,81 | 48,69 | 48,6 | 47,97 | 0 | 0,72 | 7 | 7 | 0,834 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,65 | 54,57 | 15,08 | 59,4 | 58,09 | 58,03 | 57,26 | 0 | 0,83 | 7 | 7 | 0,876 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,57 | 54,83 | 14,74 | 62,96 | 61,59 | 61,33 | 60,48 | 0 | 1,11 | 7 | 7 | 0,906 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,11 | 54,46 | 14,65 | 60,29 | 58,98 | 58,6 | 57,79 | 0 | 1,19 | 7 | 7 | 0,864 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,3 | 50,28 | 22,02 | 68,18 | 66,6 | 66,15 | 65,36 | 0,01 | 1,24 | 7 | 7 | 1,468 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,59 | 46,6 | 28,99 | 60,83 | 59,28 | 58,64 | 58,06 | 0 | 1,22 | 7 | 7 | 1,716 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,71 | 46,54 | 29,17 | 60,53 | 58,99 | 58,21 | 57,63 | 0 | 1,36 | 7 | 7 | 1,719 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,05 | 47,68 | 18,37 | 83,04 | 81,38 | 80,66 | 79,79 | 0,12 | 1,59 | 7 | 7 | 1,492 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,89 | 45,79 | 32,1 | 55,07 | 53,59 | 52,88 | 52,4 | 0 | 1,19 | 7 | 7 | 1,72 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,44 | 47,65 | 25,79 | 71,05 | 69,37 | 68,65 | 67,93 | 0 | 1,44 | 7 | 7 | 1,785 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,99 | 46,89 | 28,1 | 64,31 | 62,7 | 62,13 | 61,5 | 0 | 1,2 | 7 | 7 | 1,76 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,58 | 44,46 | 37,12 | 50,95 | 49,49 | 48,88 | 48,4 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 1,838 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 81,92 | 44,18 | 37,74 | 49,24 | 47,79 | 47,36 | 46,87 | 0 | 0,92 | 7 | 7 | 1,804 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 82,24 | 44,12 | 38,12 | 50,56 | 49,08 | 48,56 | 48,07 | 0 | 1,01 | 7 | 7 | 1,869 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 82,36 | 43,77 | 38,59 | 49,32 | 47,87 | 47,32 | 46,84 | 0,21 | 1,03 | 7 | 7 | 1,845 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 82,33 | 43,67 | 38,66 | 52,79 | 51,25 | 50,72 | 50,24 | 0 | 1,01 | 7 | 7 | 1,982 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 82,44 | 44,18 | 38,26 | 52,35 | 50,79 | 50,42 | 49,92 | 0 | 0,87 | 7 | 7 | 1,942 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 82,21 | 43,33 | 38,88 | 50,74 | 49,23 | 48,94 | 48,46 | 0,06 | 0,77 | 7 | 7 | 1,908 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 82,27 | 43,54 | 38,73 | 50,4 | 48,91 | 48,7 | 48,21 | 0 | 0,7 | 7 | 7 | 1,89 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,41 | 43,41 | 39 | 51,32 | 49,79 | 49,69 | 49,21 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 1,94 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 84,2 | 43,11 | 41,09 | 48,4 | 46,91 | 46,93 | 46,48 | 0 | 0,43 | 7 | 7 | 1,927 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,06 | 42,95 | 40,11 | 49,38 | 47,92 | 47,94 | 47,5 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 1,919 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,37 | 43,51 | 37,86 | 57,76 | 56,1 | 56,13 | 55,63 | 0 | 0,47 | 7 | 7 | 2,126 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,82 | 43,89 | 37,93 | 66,27 | 64,32 | 64,39 | 63,82 | 0 | 0,5 | 7 | 7 | 2,439 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,98 | 43,82 | 38,16 | 64,89 | 63,01 | 62,98 | 62,41 | 0 | 0,6 | 7 | 7 | 2,403 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1611 | 1568,91 | 1559,3 | 1542,49 | 0,4 | 26,42 | | | 46,271 | 695 | 1 | |
| Средние: | 77,17 | 47,33 | 29,84 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | V3 м3 | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24/09/2324:00 | 60496,12 | 58714,14 | 58167,83 | 57501,05 | 3,36 | 1213,09 | 1922,851 | 22906 | 266 |
| 23/10/2324:00 | 62107,17 | 60283,05 | 59727,18 | 59043,54 | 3,76 | 1239,51 | 1969,122 | 23601 | 267 |
| Итого: | 1611,05 | 1568,91 | 1559,35 | 1542,49 | 0,4 | 26,42 | 46,271 | 695 | 1 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi/Траб x Тнш | 0,0666 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации 46,338 Гкал

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____
Ф.А. Просянникова/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Ю.О. Мартвская /Ю.О. Мартвская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023



Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ от 2 5 . 1 0 . 2 0 2 3 г. ч. м.

не предоставлена ведомость показаний прибора учета

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Потребитель: | ООО "УК "Домоуправ" | | |
| Ответственное лицо: | ФИО: | Воробьев Василий Александрович | |
| | Должность: | инженер | |
| Представитель ООО «Уралэнергосбыт»: | ФИО: | Мартовская Юлия Олеговна | |
| | Должность: | инспектор сектора 5 ЭР СТИ Управления энергоучета тепла | |
| Адрес объекта: | Населенный пункт: | г. Челябинск | |
| | Улица: | 40 лет Победы | Дом/стп: 57 ИТП: 2 |

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

За расчетный месяц ведомость не предоставлена, в связи неполадками в работе ОПУ.

В связи с этим, за период с 25.09.2023 по 02.10.2023 выполнен расчет среднего потребления ТЭ по штатному времени (п.61 методики №99пр).

Для расчета использовался период с 24.07.2023 по 22.08.2023.

Всего прибор учета не работал 8 дней (192 часа).

Количество Гкал, потребленных в контрольном периоде (с 24.07.2023 по 22.08.2023) – 30,797 Гкал, количество часов – 720 ч.

Среднечасовое потребление в контрольном периоде – 0,04277 Гкал.

Таким образом за расчетный период (октябрь 2023, до начала отопительного сезона) будет начислено 8,213 Гкал.

Подписи сторон:

| Представители: | ФИО, должность | Подпись |
|-------------------------------------|--|---------|
| Представитель ООО «Уралэнергосбыт»: | Мартовская Юлия Олеговна, инспектор сектора 5 ЭР СТИ | |
| Представитель потребителя: | Воробьев Василий Александрович | |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД

40 лет Победы 57, ИТП №2

Информация по ведомостям

| Месяц | Объем | Период | | Кол-во дней по ведомости |
|--------|----------|------------|------------|--------------------------|
| | | с | по | |
| янв.21 | 0 | | | |
| фев.21 | 0 | | | |
| мар.21 | 0 | | | |
| апр.21 | 0 | | | |
| май.21 | 0 | | | |
| окт.21 | 0 | | | |
| ноя.21 | 0 | | | |
| дек.21 | 0 | | | |
| янв.22 | 0 | | | |
| фев.22 | 0 | | | |
| мар.22 | 0 | | | |
| апр.22 | 0 | | | |
| май.22 | 0 | | | |
| сен.22 | 0 | | | |
| окт.22 | 76,755 | 26.09.2022 | 23.10.2022 | 28 |
| ноя.22 | 138,695 | 23.10.2022 | 23.11.2022 | 31 |
| дек.22 | 187,674 | 23.11.2022 | 22.12.2022 | 29 |
| янв.23 | 195,613 | 22.12.2022 | 23.01.2023 | 32 |
| фев.23 | 168,695 | 23.01.2023 | 21.02.2023 | 29 |
| мар.23 | 140,601 | 21.02.2023 | 23.03.2023 | 30 |
| апр.23 | 106,431 | 23.03.2023 | 23.04.2023 | 31 |
| май.23 | 7,588 | 23.04.2023 | 26.04.2023 | 3 |
| Итого | 1022,052 | | | 213 |

Расчет

| Расчетный месяц | | окт.23 | | |
|--|----|------------|-------|-------|
| Период расчета | с | 03.10.2023 | | |
| | по | 23.10.2023 | | |
| Кол-во расчетных дней | | 21 | 0 | 0 |
| Итого по расчету | | 100,766 | 0,000 | 0,000 |
| По показаниям ОПУ (для досчета) | | 8,213 | 0,000 | 0,000 |
| Итого к выставлению за расчетный месяц | | 108,979 | 0,000 | 0,000 |

расчет предоставил:  инспектор СТИ сектор 5, Мартовская Ю.О.

расчет получил: _____ инженер ООО "УК "Домоуправ", Воробьев В.А.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: 40-летия Победы, 61 (ИТП-1) Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5E2F ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,87 | 62,11 | 10,76 | 123,41 | 120,5 | 121,9 | 119,74 | 0 | 0,76 | 7 | 7 | 1,299 | 21 | 3 | * |
| 26.09.2023 | 72,8 | 50,63 | 22,17 | 65,56 | 64,04 | 64,24 | 63,45 | 0 | 0,59 | 7 | 7 | 1,419 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,91 | 50,5 | 22,41 | 68,09 | 66,48 | 66,48 | 65,68 | 0 | 0,8 | 7 | 7 | 1,488 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,16 | 51,37 | 20,79 | 69,49 | 67,89 | 67,89 | 67,08 | 0 | 0,81 | 7 | 7 | 1,414 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,99 | 52,68 | 18,31 | 78,57 | 76,82 | 76,79 | 75,8 | 0 | 1,02 | 7 | 7 | 1,403 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,74 | 53,72 | 16,02 | 94,73 | 92,68 | 92,79 | 91,55 | 0 | 1,13 | 7 | 7 | 1,483 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,65 | 53,71 | 15,94 | 104,55 | 102,27 | 102,54 | 101,18 | 0 | 1,09 | 7 | 7 | 1,631 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,19 | 53,48 | 15,71 | 100,71 | 98,57 | 98,82 | 97,52 | 0 | 1,05 | 7 | 7 | 1,548 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 72,36 | 49,56 | 22,8 | 113,53 | 110,88 | 110,79 | 109,49 | 0,03 | 1,39 | 7 | 7 | 2,528 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,7 | 46,11 | 29,59 | 106,96 | 104,27 | 104,16 | 103,12 | 0,42 | 1,15 | 7 | 7 | 3,083 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,73 | 46,19 | 29,54 | 101,93 | 99,33 | 99,23 | 98,21 | 0 | 1,12 | 7 | 7 | 2,932 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 68,71 | 50,18 | 18,53 | 178,54 | 174,7 | 175,67 | 173,59 | 0,23 | 1,11 | 7 | 7 | 3,229 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 78,5 | 60,93 | 17,57 | 285,78 | 278,08 | 280,83 | 276,07 | 0 | 2,01 | 7 | 7 | 4,89 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 74,87 | 58,95 | 15,92 | 288,49 | 281,35 | 283,18 | 278,65 | 0 | 2,7 | 7 | 7 | 4,478 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 75,81 | 61,16 | 14,65 | 326,66 | 318,39 | 320,84 | 315,35 | 0 | 3,04 | 7 | 7 | 4,665 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 81,8 | 64,15 | 17,65 | 206,02 | 200,04 | 202,03 | 198,15 | 0,1 | 1,89 | 7 | 7 | 3,543 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,69 | 44,95 | 35,74 | 17,78 | 17,28 | 17,24 | 17,09 | 0,04 | 0,19 | 7 | 7 | 0,618 | 7 | 17 | * |
| 12.10.2023 | 81,97 | 41,64 | 40,33 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 7 | 7 | --- | 0 | 24 | * |
| 13.10.2023 | 82,14 | 41,21 | 40,93 | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | 7 | 7 | --- | 0 | 24 | * |
| 14.10.2023 | 82,06 | 41,14 | 40,92 | --- | --- | --- | --- | 0,02 | --- | 7 | 7 | --- | 0 | 24 | * |
| 15.10.2023 | 82,28 | 40,5 | 41,78 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 7 | 7 | --- | 0 | 24 | * |
| 16.10.2023 | 82,13 | 41,11 | 41,02 | 58,4 | 56,69 | 57,03 | 56,61 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 2,324 | 21 | 3 | * |
| 17.10.2023 | 82,1 | 41,55 | 40,55 | 65,94 | 63,99 | 64,33 | 63,8 | 0,01 | 0,19 | 7 | 7 | 2,593 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 82,06 | 40,71 | 41,35 | 59,08 | 57,36 | 58,2 | 57,73 | 1,2 | -0,37 | 7 | 7 | 2,351 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,99 | 39,74 | 44,25 | 66,04 | 64,04 | 63,65 | 63,14 | 0 | 0,9 | 7 | 7 | 2,832 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 83,16 | 40,2 | 42,96 | 69,33 | 67,25 | 67,89 | 67,39 | 0 | -0,14 | 7 | 7 | 2,887 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 81,12 | 41,03 | 40,09 | 77,26 | 75,06 | 76,04 | 75,47 | 0 | -0,41 | 7 | 7 | 3,005 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,7 | 40,64 | 41,06 | 89,2 | 86,62 | 87,53 | 86,82 | 0 | -0,2 | 7 | 7 | 3,558 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,85 | 41,93 | 39,92 | 91,37 | 88,74 | 89,51 | 88,74 | 0,01 | 0 | 7 | 7 | 3,543 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2907,4 | 2833,32 | 2849,6 | 2811,42 | 2,07 | 21,9 | | | 64,744 | 577 | 119 | |
| Средние: | 77,27 | 48,33 | 28,94 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 104147,07 | 101232,49 | 100684,3 | 99389,41 | 2,59 | 1843,08 | 2778,515 | 21609 | 5 |
| 23/10/2324:00 | 107054,49 | 104065,81 | 103533,9 | 102200,83 | 4,66 | 1864,98 | 2843,259 | 22186 | 124 |
| Итого: | 2907,42 | 2833,32 | 2849,6 | 2811,42 | 2,07 | 21,9 | 64,744 | 577 | 119 |

| | |
|---|---------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб х Тнш | 13,3527 |

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

78,097 Гкал

Представитель абонента
 Директор ООО "УК "Домоуправ"
 Е.А. Просянникова/
 Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 Ю.О. Мартовская/
 Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 61 (ИТП-2)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6ADD ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,55 | 61,14 | 11,41 | 80,84 | 78,92 | 80,07 | 78,7 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 0,902 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,49 | 63,77 | 8,72 | 115,97 | 113,25 | 114,81 | 112,68 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 0,99 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,74 | 64,35 | 8,39 | 114,16 | 111,47 | 113,47 | 111,33 | 0 | 0,14 | 7 | 7 | 0,936 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 72,06 | 65,77 | 6,29 | 149,5 | 146,03 | 148,97 | 146,04 | 0 | -0,01 | 7 | 7 | 0,92 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 71,01 | 66,25 | 4,76 | 194,11 | 189,69 | 194,17 | 190,31 | 0 | -0,62 | 7 | 7 | 0,904 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,56 | 64,24 | 5,32 | 175,39 | 171,57 | 175,47 | 172,19 | 0 | -0,62 | 7 | 7 | 0,913 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,52 | 64,76 | 4,76 | 207,59 | 203,08 | 206,76 | 202,85 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 0,97 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,13 | 64,72 | 4,41 | 204,84 | 200,44 | 203,17 | 199,29 | 0 | 1,15 | 7 | 7 | 0,885 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,41 | 62,73 | 8,68 | 170,7 | 166,84 | 169,74 | 166,69 | 0 | 0,15 | 7 | 7 | 1,447 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 74,98 | 54,39 | 20,59 | 84,13 | 82,07 | 82,79 | 81,67 | 0 | 0,4 | 7 | 7 | 1,692 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,05 | 55,34 | 19,71 | 85,13 | 83 | 83,59 | 82,42 | 0 | 0,58 | 7 | 7 | 1,639 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 67,91 | 54,18 | 13,73 | 106,39 | 104,14 | 105 | 103,58 | 0,02 | 0,56 | 7 | 7 | 1,429 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,36 | 62,01 | 15,35 | 115,46 | 112,45 | 113,56 | 111,57 | 0 | 0,88 | 7 | 7 | 1,731 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,16 | 57,04 | 16,12 | 106,17 | 103,66 | 104,37 | 102,81 | 0 | 0,85 | 7 | 7 | 1,673 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 73,58 | 54,78 | 18,8 | 88,46 | 86,34 | 86,96 | 85,73 | 0 | 0,61 | 7 | 7 | 1,624 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,57 | 50,09 | 30,48 | 59,74 | 58,06 | 58,36 | 57,68 | 0 | 0,38 | 7 | 7 | 1,77 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,97 | 47,88 | 33,09 | 72,89 | 70,82 | 71,52 | 70,75 | 0 | 0,07 | 7 | 7 | 2,342 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,21 | 38,67 | 42,54 | 62 | 60,23 | 60,77 | 60,32 | 0 | -0,09 | 7 | 7 | 2,563 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,29 | 52,39 | 28,9 | 63,39 | 61,57 | 62,31 | 61,49 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 1,782 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,66 | 60,14 | 21,52 | 97,91 | 95,11 | 96,24 | 94,61 | 0 | 0,5 | 7 | 7 | 2,051 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,81 | 58,79 | 23,02 | 99,27 | 96,41 | 97,43 | 95,86 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 2,221 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,52 | 60,58 | 20,94 | 92,17 | 89,53 | 90,49 | 88,96 | 0 | 0,57 | 7 | 7 | 1,878 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,34 | 56,67 | 24,67 | 75,15 | 72,99 | 73,73 | 72,65 | 0 | 0,34 | 7 | 7 | 1,802 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,38 | 58,49 | 22,89 | 73,48 | 71,36 | 72,28 | 71,12 | 0 | 0,24 | 7 | 7 | 1,633 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,48 | 57,57 | 25,91 | 78,06 | 75,73 | 76,87 | 75,69 | 0,03 | 0,04 | 7 | 7 | 1,964 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,58 | 60,25 | 22,33 | 96,56 | 93,69 | 95,03 | 93,46 | 0 | 0,23 | 7 | 7 | 2,091 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,59 | 59,03 | 21,56 | 98,67 | 95,89 | 97,14 | 95,58 | 0 | 0,31 | 7 | 7 | 2,069 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,17 | 58,56 | 22,61 | 106,3 | 103,27 | 104,67 | 103 | 0 | 0,27 | 7 | 7 | 2,335 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 80,96 | 49,65 | 31,31 | 67,83 | 65,87 | 66,59 | 65,81 | 0 | 0,06 | 7 | 7 | 2,065 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 3142,2 | 3063,48 | 3106,3 | 3054,84 | 0,05 | 8,64 | | | 47,221 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,65 | 58,07 | 18,57 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 75380,31 | 73384,97 | 70563,32 | 69564,99 | 0,56 | 3819,98 | 1690,179 | 21609 | 5 |
| 23/10/2324:00 | 78522,57 | 76448,45 | 73669,65 | 72619,83 | 0,61 | 3828,62 | 1737,4 | 22305 | 5 |
| Итого: | 3142,26 | 3063,48 | 3106,33 | 3054,84 | 0,05 | 8,64 | 47,221 | 696 | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период штатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб х
Тнш

0,0000

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Е.А. Просянникова/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000
Договорные расходы:
М сеп. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:8848
Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x52AD ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 25.09.2023 | 72,58 | 57,78 | 14,8 | 67,92 | 66,31 | 67,36 | 66,31 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,983 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 72,46 | 57,56 | 14,9 | 68,65 | 67,04 | 67,94 | 66,88 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 0,999 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 72,58 | 58,1 | 14,48 | 71,7 | 70,01 | 71,5 | 70,4 | 0 | -0,39 | 7 | 7 | 1,013 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 71,95 | 56,52 | 15,43 | 66,61 | 65,09 | 66,45 | 65,48 | 0 | -0,39 | 7 | 7 | 1,004 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 70,86 | 58,67 | 12,19 | 82,85 | 80,98 | 82,91 | 81,62 | 0 | -0,64 | 7 | 7 | 0,99 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 69,59 | 59,16 | 10,43 | 101,27 | 99,08 | 101,27 | 99,63 | 0 | -0,55 | 7 | 7 | 1,034 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 69,54 | 58,6 | 10,94 | 104,8 | 102,53 | 104,47 | 102,8 | 0 | -0,27 | 7 | 7 | 1,123 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 69,07 | 58,64 | 10,43 | 101,76 | 99,56 | 101,47 | 99,88 | 0 | -0,32 | 7 | 7 | 1,04 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 71,62 | 54,54 | 17,08 | 92,67 | 90,58 | 92,32 | 91,03 | 0,01 | -0,45 | 7 | 7 | 1,548 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 75,01 | 51,33 | 23,68 | 72,5 | 70,68 | 71,46 | 70,59 | 0 | 0,09 | 7 | 7 | 1,673 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 75,05 | 51,39 | 23,66 | 70,96 | 69,19 | 69,71 | 68,86 | 0,13 | 0,33 | 7 | 7 | 1,634 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 66,86 | 44,57 | 22,29 | 59,71 | 58,49 | 58,87 | 58,34 | 0 | 0,15 | 7 | 7 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 77,33 | 49,92 | 27,41 | 62,88 | 61,23 | 61,54 | 60,81 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 1,674 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 73,73 | 50,06 | 23,67 | 74,98 | 73,17 | 73,59 | 72,75 | 0 | 0,42 | 7 | 7 | 1,731 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 74,15 | 51,3 | 22,85 | 76,17 | 74,33 | 75,18 | 74,25 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 1,697 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 80,57 | 48,3 | 32,27 | 60,58 | 58,85 | 59,4 | 58,77 | 0 | 0,08 | 7 | 7 | 1,898 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 80,96 | 47,52 | 33,44 | 59,53 | 57,83 | 58,45 | 57,83 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,934 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 81,21 | 47,61 | 33,6 | 61,37 | 59,6 | 60,22 | 59,57 | 0 | 0,03 | 7 | 7 | 2,004 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 81,27 | 47,71 | 33,56 | 58,78 | 57,1 | 57,61 | 56,99 | 0 | 0,11 | 7 | 7 | 1,917 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 81,49 | 47,66 | 33,83 | 59,04 | 57,33 | 57,78 | 57,17 | 0 | 0,16 | 7 | 7 | 1,938 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 81,61 | 47,27 | 34,34 | 57,33 | 55,69 | 55,99 | 55,43 | 0 | 0,26 | 7 | 7 | 1,913 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 81,3 | 47,45 | 33,85 | 55,71 | 54,1 | 54,37 | 53,82 | 0 | 0,28 | 7 | 7 | 1,831 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 81,25 | 47,74 | 33,51 | 55,38 | 53,77 | 53,99 | 53,41 | 0 | 0,36 | 7 | 7 | 1,802 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 81,18 | 47,51 | 33,67 | 46,96 | 45,62 | 45,98 | 45,5 | 0,06 | 0,12 | 7 | 7 | 1,535 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 83,14 | 46 | 37,14 | 55,13 | 53,46 | 53,55 | 53,02 | 0 | 0,44 | 7 | 7 | 1,986 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 82,62 | 46,4 | 36,22 | 58,16 | 56,45 | 55,87 | 55,35 | 0 | 1,1 | 7 | 7 | 2,044 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 80,42 | 47,45 | 32,97 | 66,82 | 64,95 | 64,73 | 64,05 | 0 | 0,9 | 7 | 7 | 2,143 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 81,13 | 47,57 | 33,56 | 74,89 | 72,76 | 73 | 72,21 | 0 | 0,55 | 7 | 7 | 2,441 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 81,08 | 47,13 | 33,95 | 73,47 | 71,38 | 71,89 | 71,16 | 0 | 0,22 | 7 | 7 | 2,423 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2018,5 | 1967,16 | 1988,8 | 1963,91 | 0,2 | 3,25 | | | 47,255 | 696 | 0 | |
| Средние: | 76,6 | 51,08 | 25,52 | | | | | | | 7 | 7 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 24/09/2324:00 | 69216,19 | 67290,01 | 71852,37 | 70960,97 | 1,66 | -3670,96 | 1804,77 | 21610 | 3 |
| 23/10/2324:00 | 71234,77 | 69257,17 | 73841,24 | 72924,88 | 1,86 | -3667,71 | 1852,025 | 22306 | 3 |
| Итого: | 2018,58 | 1967,16 | 1988,87 | 1963,91 | 0,2 | 3,25 | 47,255 | 696 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорр = Qi/Траб x Тнш | 0,0000 |

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ Е.А. Просяникова/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартвская /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.10.2023

**АКТ
осмотра**

г. Челябинск

Время _____ час. _____ мин. «25» октября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель тепловых сетей _____ инспектор СТИ 5ЭР

Мартовская Юлия Олеговна

Должность, фамилия, имя, отчество

Представитель абонента ООО УК «Домоуправ»

Должность, фамилия, имя, отчество

составили настоящий акт в том, что произведен осмотр теплотрасс, тепловых камер, узлов управления, внутренних систем отопления, находящихся на балансе _____

Чичерина 43(3)

По результатам анализа отчетов потребления тепловой энергии по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО УК «Домоуправ», была выявлена некорректная работа ОПУ (превышение расхода по обратному трубопроводу на 8,9%).

В срок до 15.11.2023 г. Вам необходимо провести проверку оборудования индивидуальных тепловых пунктов МКД и устранить неполадки в работе расходомера.

Представитель ООО «УЭС» _____ / Мартовская Ю.О. /

Представитель абонента _____ / Воробьев В.А. /

**АКТ
осмотра**

г. Челябинск Время _____ час. _____ мин. «25» октября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель тепловых сетей _____ инспектор СТИ 5ЭР _____

Мартовская Юлия Олеговна

Должность, фамилия, имя, отчество

Представитель абонента ООО УК «Домоуправ» _____

Должность, фамилия, имя, отчество

составили настоящий акт в том, что произведен осмотр теплотрасс, тепловых камер, узлов управления, внутренних систем отопления, находящихся на балансе _____

40 лет Победы 53(1)

По результатам анализа отчетов потребления тепловой энергии по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО УК «Домоуправ», была выявлена некорректная работа ОПУ (превышение расхода по подающему трубопроводу на 12,59%).

В срок до 15.11.2023 г. Вам необходимо провести проверку оборудования индивидуальных тепловых пунктов МКД и устранить неполадки в работе расходомера.

Представитель ООО «УЭС» _____ / Ю. Март / _____ / Мартовская Ю.О. _____ /

Представитель абонента _____ / _____ / Воробьев В.А. _____ /

**АКТ
осмотра**

г. Челябинск

Время _____ час. _____ мин. «25» октября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель тепловых сетей _____ инспектор СТИ 5ЭР

Мартовская Юлия Олеговна

Должность, фамилия, имя, отчество

Представитель абонента ООО «УК «Домоуправ-Челябинск»

Должность, фамилия, имя, отчество

составили настоящий акт в том, что произведен осмотр теплотрасс, тепловых камер, узлов управления, внутренних систем отопления, находящихся на балансе _____

ул. Братьев Кашириных 131(4)

ул. 40 лет Победы 61(2)

ул. Университетская Набережная 62(3)

По результатам анализа отчетов потребления тепловой энергии по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «УК «Домоуправ-Челябинск», было выявлено завышение, по отношению к расчетному, расходов теплоносителя и высокой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, что является нарушением п. 6.2.59 и п. 9.2.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115).

В срок до 15.11.2023 г. Вам необходимо провести регулировку оборудования индивидуальных тепловых пунктов МКД и привести температуру возвращаемого теплоносителя и его расход в соответствие расчетным параметрам.

Представитель ООО «УЭС» _____ / Ю. Мартовская / _____ / Мартовская Ю.О. _____ /

Представитель абонента _____ / Воробьев В.А. / _____ / Воробьев В.А. _____ /



АКТ от 2 5 . 1 0 . 2 0 2 3 г. ч. м.

не предоставлена ведомость показаний прибора учета

| | | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------|----|
| Потребитель: | ООО "УК "Домоуправ" | | | |
| Ответственное лицо: | ФИО: | Воробьев Василий Александрович | | |
| | Должность: | инженер | | |
| Представитель ООО «Уралэнергосбыт»: | ФИО: | Мартовская Юлия Олеговна | | |
| | Должность: | инспектор сектора 5 ЭР СТИ Управления энергоучета тепла | | |
| Адрес объекта: | Населенный пункт: | г. Челябинск | | |
| | Улица: | 40 лет Победы | Дом/стр: | 57 |
| | | | ИТП: | 2 |

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

За расчетный месяц ведомость не предоставлена, в связи неполадками в работе ОПУ.

В связи с этим, за период с 25.09.2023 по 02.10.2023 выполнен расчет среднего потребления ТЭ по нештатному времени (п.61 методики №99пр).

Для расчета использовался период с 24.07.2023 по 22.08.2023.

Всего прибор учета не работал 8 дней (192 часа).

Количество Гкал, потребленных в контрольном периоде (с 24.07.2023 по 22.08.2023) – 30,797 Гкал, количество часов – 720 ч.

Среднечасовое потребление в контрольном периоде – 0,04277 Гкал.

Таким образом за расчетный период (октябрь 2023, до начала отопительного сезона) будет начислено 8,213 Гкал.

Подписи сторон:

| Представители: | ФИО, должность | Подпись |
|-------------------------------------|--|----------------|
| Представитель ООО «Уралэнергосбыт»: | Мартовская Юлия Олеговна, инспектор сектора 5 ЭР СТИ | |
| Представитель потребителя: | Воробьев Василий Александрович | |