

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196478

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

TЗ=1

КС=0хFA27

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	25,1	25,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	23,39	23,23	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,79	22,66	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,44	22,33	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	22,25	22,16	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	22,21	22,12	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,27	22,18	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	22,11	21,97	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,65	21,48	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	21,13	20,97	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,7	20,54	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	63,61	46,31	17,3	33,68	33,06	34,45	34,11	0	-1,05	7	7	0,571	24	0	
02.06.2026	66,46	45,2	21,26	56,99	55,84	58,14	57,58	0	-1,74	7	7	1,189	24	0	
03.06.2026	62,85	42,84	20,01	52,78	51,82	54,3	53,82	0	-2	7	7	1,03	24	0	
04.06.2026	64,95	48,33	16,62	75,81	74,37	77,4	76,57	0	-2,2	7	7	1,235	24	0	
05.06.2026	66,15	47,91	18,24	66,58	65,28	67,7	66,93	0	-1,65	7	7	1,192	24	0	
06.06.2026	66,51	48,31	18,2	63,12	61,89	64,25	63,53	0	-1,64	7	7	1,123	24	0	
07.06.2026	66,26	48,52	17,74	68,16	66,81	69,69	68,94	0	-2,13	7	7	1,182	24	0	
08.06.2026	66,13	49,08	17,05	71,64	70,24	73,03	72,22	0	-1,98	7	7	1,198	24	0	
09.06.2026	66,37	48,53	17,84	66,48	65,14	67,38	66,6	0	-1,46	7	7	1,16	24	0	
10.06.2026	66,69	48,16	18,53	65,19	63,87	66,13	65,38	0	-1,51	7	7	1,185	24	0	
11.06.2026	67,2	48,24	18,96	60,97	59,75	61,67	61	0	-1,25	7	7	1,134	24	0	
12.06.2026	66,89	48,45	18,44	63,11	61,87	63,74	63,05	0	-1,18	7	7	1,14	24	0	
13.06.2026	67,02	49,48	17,54	63,44	62,18	64,08	63,34	0	-1,16	7	7	1,091	24	0	
14.06.2026	67,29	48,35	18,94	61,69	60,45	62,2	61,53	0	-1,08	7	7	1,145	24	0	
15.06.2026	65,81	49,53	16,28	72,08	70,67	73	72,15	0	-1,48	7	7	1,15	24	0	
16.06.2026	61,25	49,55	11,7	82,51	81,09	84,77	83,8	0	-2,71	7	7	0,943	24	0	
17.06.2026	64,62	48,79	15,83	68,87	67,55	70,34	69,58	0	-2,03	7	7	1,069	24	0	
18.06.2026	67,67	48,41	19,26	56,28	55,11	56,95	56,35	0	-1,24	7	7	1,058	24	0	
19.06.2026	68,35	48	20,35	50,03	49,01	50,56	50,03	0	-1,02	7	7	0,996	24	0	
20.06.2026	68,06	48,45	19,61	50,69	49,67	51,28	50,75	0	-1,08	7	7	0,975	24	0	
21.06.2026	67,87	48,03	19,84	53,52	52,4	54,14	53,58	0	-1,18	7	7	1,038	24	0	
22.06.2026	67,58	48,16	19,42	53,33	52,23	53,82	53,23	0	-1	7	7	1,013	24	0	
Итого:				1356,9	1330,3	1379	1364,07	0	-33,77			23,817	792	0	
Средние:	51,56	39,43	12,12							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	46420,5	44948,21	45802,43	45308,22	34,02	-360,01	1700,986	11218	5
22/06/2624:00	47777,45	46278,51	47181,45	46672,29	34,02	-393,78	1724,803	12010	5
Итого:	1356,95	1330,3	1379,02	1364,07	0	-33,77	23,817	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4458

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,12	23,71	0,41	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,32	22,13	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,76	21,6	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,54	21,38	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,4	21,25	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,38	21,23	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,48	21,32	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,34	21,2	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,78	20,62	0,16	0,08	0,08	0	0	0	0,08	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,32	20,01	0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,88	19,61	0,27	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	63,7	51,26	12,44	53,61	52,62	53,17	52,52	0	0,1	7	7	0,649	24	0	
02.06.2026	65,84	51,35	14,49	86,84	85,16	85,59	84,52	0	0,64	7	7	1,238	24	0	
03.06.2026	62,37	41,67	20,7	49,62	48,75	49,28	48,89	0	-0,14	7	7	1,003	24	0	
04.06.2026	65,02	53,66	11,36	122,94	120,59	121,24	119,62	0	0,97	7	7	1,368	24	0	
05.06.2026	65,66	54,81	10,85	125,7	123,25	123,88	122,16	0	1,09	7	7	1,337	24	0	
06.06.2026	66,06	54,16	11,9	113,84	111,58	112,28	110,76	0	0,82	7	7	1,326	24	0	
07.06.2026	65,83	53,73	12,1	111,88	109,7	110,89	109,4	0	0,3	7	7	1,327	24	0	
08.06.2026	65,75	54,16	11,59	116,36	114,09	115,01	113,45	0	0,64	7	7	1,319	24	0	
09.06.2026	65,9	54,23	11,67	114,94	112,68	113,45	111,91	0	0,77	7	7	1,315	24	0	
10.06.2026	66,25	54,53	11,72	110,88	108,7	109,5	107,98	0	0,72	7	7	1,271	24	0	
11.06.2026	66,74	54,21	12,53	103,19	101,14	101,85	100,45	0	0,69	7	7	1,266	24	0	
12.06.2026	66,49	54,2	12,29	101,72	99,66	100,31	98,94	0	0,72	7	7	1,222	24	0	
13.06.2026	66,59	54,2	12,39	103,62	101,55	102,13	100,74	0	0,81	7	7	1,259	24	0	
14.06.2026	66,91	53,18	13,73	96,55	94,58	94,91	93,68	0	0,9	7	7	1,296	24	0	
15.06.2026	65,46	53,47	11,99	103,76	101,73	102,08	100,71	0	1,02	7	7	1,221	24	0	
16.06.2026	62,62	52,51	10,11	99,87	98,06	98,89	97,63	0	0,43	7	7	0,989	24	0	
17.06.2026	65,45	52,96	12,49	96,71	94,82	95,21	94	0	0,82	7	7	1,178	24	0	
18.06.2026	67,18	54,57	12,61	94,5	92,58	92,95	91,66	0	0,92	7	7	1,168	24	0	
19.06.2026	67,91	53,95	13,96	84,54	82,79	83,22	82,14	0	0,65	7	7	1,157	24	0	
20.06.2026	67,64	54,42	13,22	87,17	85,39	85,97	84,77	0	0,62	7	7	1,128	24	0	
21.06.2026	67,44	53,85	13,59	91,34	89,45	90,03	88,82	0	0,63	7	7	1,215	24	0	
22.06.2026	67,17	54,01	13,16	89,26	87,46	87,9	86,72	0	0,74	7	7	1,153	24	0	
Итого:				2158,9	2116,41	2129,7	2101,47	0	14,94			26,405	792	0	
Средние:	51,1	42,51	8,58							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	43719,48	42429,61	42548,51	42046,79	0,32	382,82	1361,185	9890	7
22/06/2624:00	45878,4	44546,02	44678,25	44148,26	0,32	397,76	1387,59	10682	7
Итого:	2158,92	2116,41	2129,74	2101,47	0	14,94	26,405	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/
Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70АА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	21,62	21,34	0,28	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,43	20,21	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,05	19,88	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,01	19,88	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	19,99	19,9	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,02	19,95	0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,14	20,1	0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,19	20,16	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,85	19,83	0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,49	19,48	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,07	19,04	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	59,4	43,07	16,33	19,71	19,38	19,54	19,36	0	0,02	7	7	0,315	24	0	
02.06.2026	64,91	42,39	22,52	31,98	31,36	31,3	31,05	0	0,31	7	7	0,704	24	0	
03.06.2026	58,39	38,25	20,14	28,84	28,38	27,94	27,79	0	0,59	7	7	0,571	24	0	
04.06.2026	63,97	44,57	19,4	39,59	38,85	39,04	38,7	0	0,15	7	7	0,754	24	0	
05.06.2026	65	41,02	23,98	31,66	31,07	31,13	30,89	0	0,18	7	7	0,744	24	0	
06.06.2026	65,33	41,65	23,68	32	31,38	31,13	30,89	0	0,49	7	7	0,741	24	0	
07.06.2026	65,14	40,81	24,33	33,08	32,46	31,85	31,63	0	0,83	7	7	0,791	24	0	
08.06.2026	64,7	40,34	24,36	27,9	27,4	26,89	26,71	0	0,69	7	7	0,666	24	0	
09.06.2026	64,85	36,32	28,53	24,25	23,76	23,4	23,31	0	0,45	7	7	0,678	24	0	
10.06.2026	65,45	40,93	24,52	31,04	30,44	30,07	29,83	0	0,61	7	7	0,744	24	0	
11.06.2026	65,83	39,84	25,99	28,7	28,15	27,68	27,45	0	0,7	7	7	0,73	24	0	
12.06.2026	65,62	42,68	22,94	32,12	31,49	31,05	30,81	0	0,68	7	7	0,72	24	0	
13.06.2026	65,7	43,89	21,81	30,47	29,9	29,51	29,27	0	0,63	7	7	0,651	24	0	
14.06.2026	66,09	42,36	23,73	32,56	31,91	31,5	31,26	0	0,65	7	7	0,757	24	0	
15.06.2026	64,36	40,79	23,57	28,11	27,57	27,21	26,98	0	0,59	7	7	0,647	24	0	
16.06.2026	56,68	41,4	15,28	31,81	31,33	31,25	31	0	0,33	7	7	0,482	24	0	
17.06.2026	63,47	37,61	25,86	23,17	22,76	22,77	22,61	0	0,15	7	7	0,588	24	0	
18.06.2026	65,79	38,21	27,58	20,84	20,46	20,44	20,31	0	0,15	7	7	0,563	24	0	
19.06.2026	66,34	38,39	27,95	19,59	19,23	19,08	18,96	0	0,27	7	7	0,535	24	0	
20.06.2026	65,79	34,47	31,32	16,68	16,37	16,21	16,19	0	0,18	7	7	0,51	24	0	
21.06.2026	65,98	37,28	28,7	19,82	19,42	19,24	19,13	0	0,29	7	7	0,557	24	0	
22.06.2026	65,93	40,26	25,67	23,02	22,56	22,33	22,14	0	0,42	7	7	0,579	24	0	
Итого:				606,94	595,63	590,56	586,27	0	9,36			14,027	792	0	
Средние:	49,56	33,52	16,03							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	23833,99	22905,74	23139,54	22711,99	2,01	193,75	874,666	9781	117
22/06/2624:00	24440,93	23501,37	23730,1	23298,26	2,01	203,11	888,693	10573	117
Итого:	606,94	595,63	590,56	586,27	0	9,36	14,027	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/

/Ю.О. Мартовская/

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х48DA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,24	22,16	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,81	20,84	-0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,54	20,59	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,5	20,58	-0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,5	20,59	-0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,51	20,58	-0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,65	20,7	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,52	20,59	-0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,06	20,14	-0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,72	19,83	-0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,15	19,28	-0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	62,94	51,9	11,04	34,65	34,02	33,67	33,25	0	0,77	7	7	0,37	24	0	
02.06.2026	65,53	52,37	13,16	57,64	56,51	55,89	55,18	0	1,33	7	7	0,746	24	0	
03.06.2026	60,32	42,24	18,08	32,19	31,61	31,67	31,41	0	0,2	7	7	0,569	24	0	
04.06.2026	65,06	54,28	10,78	80,08	78,56	77,5	76,43	0	2,13	7	7	0,849	24	0	
05.06.2026	65,57	55,64	9,93	86,08	84,41	83,08	81,91	0	2,5	7	7	0,839	24	0	
06.06.2026	65,92	54,82	11,1	78,22	76,71	75,37	74,34	0	2,37	7	7	0,851	24	0	
07.06.2026	65,69	54,38	11,31	78,73	77,19	75,86	74,83	0	2,36	7	7	0,873	24	0	
08.06.2026	65,57	54,71	10,86	81,53	79,94	78,54	77,44	0	2,5	7	7	0,869	24	0	
09.06.2026	65,69	54,86	10,83	80,66	79,11	77,86	76,75	0	2,36	7	7	0,855	24	0	
10.06.2026	66,04	55,11	10,93	76,39	74,87	74,07	73,04	0	1,83	7	7	0,817	24	0	
11.06.2026	66,5	55,03	11,47	74,29	72,83	71,64	70,65	0	2,18	7	7	0,835	24	0	
12.06.2026	66,25	54,83	11,42	70,7	69,3	68,18	67,26	0	2,04	7	7	0,79	24	0	
13.06.2026	66,34	55,29	11,05	73,06	71,59	70,51	69,52	0	2,07	7	7	0,792	24	0	
14.06.2026	66,67	54,4	12,27	67,36	66	64,89	64,02	0	1,98	7	7	0,809	24	0	
15.06.2026	65,18	53,59	11,59	70,88	69,53	68,22	67,31	0	2,22	7	7	0,807	24	0	
16.06.2026	61,87	52,3	9,57	68,62	67,38	66,44	65,59	0	1,79	7	7	0,645	24	0	
17.06.2026	65,6	53,95	11,65	65,67	64,37	63,56	62,68	0	1,69	7	7	0,751	24	0	
18.06.2026	66,67	55,27	11,4	67,95	66,6	65,63	64,71	0	1,89	7	7	0,758	24	0	
19.06.2026	67,42	54,76	12,66	60,69	59,45	58,38	57,58	0	1,87	7	7	0,752	24	0	
20.06.2026	67,13	54,57	12,56	61,72	60,48	59,28	58,47	0	2,01	7	7	0,759	24	0	
21.06.2026	66,97	55,31	11,66	64,1	62,77	61,2	60,37	0	2,4	7	7	0,731	24	0	
22.06.2026	66,78	55,12	11,66	65,92	64,62	62,83	61,94	0	2,68	7	7	0,753	24	0	
Итого:				1497,1	1467,85	1444,2	1424,68	0	43,17			16,82	792	0	
Средние:	50,51	42,74	7,76							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	28763,22	27829,25	27211,88	26903,56	0,34	925,69	1048,569	9898	1
22/06/2624:00	30260,35	29297,1	28656,15	28328,24	0,34	968,86	1065,389	10690	1
Итого:	1497,13	1467,85	1444,27	1424,68	0	43,17	16,82	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП
Для документов
ИНН 7452183715
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО УК "Домоуправ"

Договор N: 5487

Адрес: 40-летия Победы, 63

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD099

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,75	24,53	-1,78	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,23	23,03	-1,8	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,83	22,65	-1,82	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,7	22,53	-1,83	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,61	22,45	-1,84	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,58	22,44	-1,86	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,55	22,43	-1,88	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,32	22,27	-1,95	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,91	21,83	-1,92	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,65	21,52	-1,87	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,2	21,09	-1,89	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	63,21	51,31	11,9	25,63	25,15	25,71	25,4	0	-0,25	7	7	0,299	24	0	
02.06.2026	64,88	50,98	13,9	45,44	44,57	45,58	45,04	0	-0,47	7	7	0,62	24	0	
03.06.2026	60,15	44,1	16,05	34,71	34,14	34,92	34,62	0	-0,48	7	7	0,545	24	0	
04.06.2026	63,99	53,76	10,23	63,21	62,02	63,41	62,55	0	-0,53	7	7	0,635	24	0	
05.06.2026	65,2	53,26	11,94	59,29	58,14	59,32	58,52	0	-0,38	7	7	0,694	24	0	
06.06.2026	65,61	54,15	11,46	57,72	56,6	57,73	56,96	0	-0,36	7	7	0,648	24	0	
07.06.2026	65,46	54,02	11,44	64,5	63,27	64,06	63,18	0	0,09	7	7	0,723	24	0	
08.06.2026	65,29	54,75	10,54	64,27	63,01	63,82	62,94	0	0,07	7	7	0,664	24	0	
09.06.2026	65,49	53,69	11,8	59,02	57,85	58,55	57,77	0	0,08	7	7	0,679	24	0	
10.06.2026	65,75	53,89	11,86	56,39	55,3	56,11	55,33	0	-0,03	7	7	0,655	24	0	
11.06.2026	66,21	53,69	12,52	52,2	51,19	51,79	51,08	0	0,11	7	7	0,641	24	0	
12.06.2026	65,96	54,54	11,42	54,8	53,69	54,35	53,61	0	0,08	7	7	0,613	24	0	
13.06.2026	66,09	55	11,09	55,56	54,48	55,14	54,35	0	0,13	7	7	0,605	24	0	
14.06.2026	66,32	53,24	13,08	53,22	52,16	52,73	52,04	0	0,12	7	7	0,681	24	0	
15.06.2026	64,92	54,9	10,02	63,67	62,43	63,21	62,35	0	0,08	7	7	0,622	24	0	
16.06.2026	61,17	53,51	7,66	61,98	60,89	61,97	61,14	0	-0,25	7	7	0,465	24	0	
17.06.2026	64,46	52,82	11,64	53,21	52,18	53,15	52,48	0	-0,3	7	7	0,608	24	0	
18.06.2026	66,52	52,93	13,59	46,79	45,83	46,62	46,03	0	-0,2	7	7	0,622	24	0	
19.06.2026	67,11	52,07	15,04	41,56	40,73	41,28	40,8	0	-0,07	7	7	0,611	24	0	
20.06.2026	66,86	53,77	13,09	42,37	41,52	42,06	41,49	0	0,03	7	7	0,543	24	0	
21.06.2026	66,72	53,25	13,47	44,34	43,41	43,96	43,39	0	0,02	7	7	0,585	24	0	
22.06.2026	66,47	52,73	13,74	44	43,14	43,56	43,04	0	0,1	7	7	0,591	24	0	
Итого:				1143,8	1121,7	1139	1124,11	0	-2,41			13,349	792	0	
Средние:	50,3	42,82	7,48							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	25039,62	24296,28	24568,48	24276,75	0	19,53	769,492	9872	8
22/06/2624:00	26183,5	25417,98	25707,51	25400,86	0	17,12	782,841	10664	8
Итого:	1143,88	1121,7	1139,03	1124,11	0	-2,41	13,349	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 17841717
Посуточный архив

Дата	V1	V2	Vd	V3	T1	T2	Td	P1	P2	G1	G2	dG	Qобщ	НС	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	Гкал		ч	ч
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
01.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	23,75	0,33	7,75	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	
02.06.2026	35,83	36,47	-0,64	0,00	51,83	37,84	13,99	7,52	7,36	35,08	36,02	-0,94	0,60	OK	24	
03.06.2026	36,64	37,21	-0,57	0,00	57,47	40,12	17,35	7,33	7,35	35,97	36,87	-0,90	0,67	OK	24	
04.06.2026	99,00	101,27	-2,27	0,00	69,20	57,92	11,28	8,15	7,47	96,91	99,72	-2,81	1,05	OK	24	
05.06.2026	103,15	105,69	-2,55	0,00	69,05	58,48	10,57	7,84	7,49	100,96	104,03	-3,08	1,04	OK	24	
06.06.2026	94,58	96,96	-2,38	0,00	69,38	58,29	11,09	7,76	7,44	92,55	95,45	-2,89	1,00	OK	24	
07.06.2026	95,84	98,12	-2,28	0,00	69,09	57,64	11,45	7,74	7,46	93,80	96,62	-2,82	1,05	OK	24	
08.06.2026	95,67	97,99	-2,32	0,00	68,89	57,85	11,04	7,73	7,48	93,64	96,49	-2,85	1,03	OK	24	
09.06.2026	95,67	97,95	-2,28	0,00	69,09	58,00	11,10	7,84	7,54	93,63	96,43	-2,80	1,03	OK	24	
10.06.2026	94,04	95,34	-1,30	0,00	69,49	57,98	11,51	7,91	7,49	92,02	93,87	-1,86	1,04	OK	24	
11.06.2026	84,27	86,30	-2,03	0,00	69,94	57,51	12,43	7,83	7,49	82,43	84,99	-2,56	1,01	OK	24	
12.06.2026	84,57	86,80	-2,24	0,00	69,63	57,88	11,75	7,82	7,59	82,73	85,47	-2,73	0,97	OK	24	
13.06.2026	85,40	87,67	-2,28	0,00	69,70	57,74	11,95	7,88	7,66	83,55	86,33	-2,78	0,99	OK	24	
14.06.2026	76,64	78,63	-1,99	0,00	70,04	56,98	13,05	7,90	7,65	74,97	77,46	-2,49	0,97	OK	24	
15.06.2026	89,46	91,95	-2,49	0,00	68,64	57,62	11,02	8,01	7,79	87,58	90,55	-2,98	0,96	OK	24	
16.06.2026	81,38	83,11	-1,73	0,00	64,87	55,90	8,98	7,93	7,63	79,78	81,91	-2,13	0,79	OK	24	
17.06.2026	78,59	80,10	-1,51	0,00	69,40	57,26	12,14	8,20	7,41	76,92	78,90	-1,98	0,89	OK	24	
18.06.2026	75,86	77,20	-1,33	0,00	70,07	57,15	12,92	8,49	7,54	74,21	76,04	-1,82	0,94	OK	24	
19.06.2026	65,67	66,79	-1,12	0,00	70,86	57,02	13,84	8,55	7,51	64,20	65,80	-1,60	0,89	OK	24	
20.06.2026	66,67	67,82	-1,16	0,00	70,55	57,29	13,26	8,56	7,59	65,19	66,81	-1,62	0,87	OK	24	
21.06.2026	68,71	69,89	-1,18	0,00	70,29	57,39	12,90	8,53	7,62	67,20	68,84	-1,63	0,87	OK	24	
22.06.2026	71,77	72,99	-1,22	0,00	70,07	57,10	12,97	8,53	7,68	70,21	71,90	-1,70	0,92	OK	24	
Итого:	1679,40	1716,25	-36,85	0,00						1643,53	1690,50	-46,97	19,57		792	
Средние:								5,33	5,02							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	dG	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
19.05.2026	7,55	530,12	539,34	-9,22	518,15	531,34	-13,19	181		
22.06.2026	27,12	2209,53	2255,59	-46,06	2161,67	2221,84	-60,16	973		
ИТОГО:	19,57	1679,40	1716,25	-36,85	1643,53	1690,50	-46,97	792	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП *

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 04/06/26г.-22/06/26г.
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-2)

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сеп. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сеп. воды = Т. сеп. Мпвс = Т. сеп. G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
тхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22166700, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х55DB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.06.26 23	65,64	52,54	13,1	8,4	7,65	5,3	112,16	96,39	0	109,983	95,171	0	1,442	0	24	0	0
05.06.26 23	66,79	51,8	14,99	8,09	7,67	5,3	102,9	87,85	0	100,839	86,77	0	1,512	0	24	0	0
06.06.26 23	67,01	51,51	15,5	8	7,62	5,3	101,51	87,38	0	99,47	86,317	0	1,542	0	24	0	0
07.06.26 23	66,84	52,05	14,79	7,98	7,64	5,3	102,29	87,49	0	100,235	86,407	0	1,483	0	24	0	0
08.06.26 23	66,74	52,53	14,22	7,98	7,66	5,3	105,34	89,93	0	103,23	88,79	0	1,469	0	24	0	0
09.06.26 23	66,87	52,18	14,69	8,08	7,72	5,3	100,66	85,81	0	98,636	84,735	0	1,45	0	24	0	0
10.06.26 23	67,32	52	15,31	8,15	7,67	5,3	96,62	82,68	0	94,655	81,656	0	1,451	0	24	0	0
11.06.26 23	67,75	51,89	15,86	8,07	7,68	5,3	94,31	80,66	0	92,368	79,666	0	1,465	0	24	0	0
12.06.26 23	67,32	52,27	15,06	8,06	7,77	5,3	99,06	84,44	0	97,041	83,387	0	1,462	0	24	0	0
13.06.26 23	67,5	52,7	14,8	8,13	7,85	5,3	95,29	81,12	0	93,342	80,085	0	1,382	0	24	0	0
14.06.26 23	67,75	51,55	16,2	8,14	7,84	5,3	93,42	80,53	0	91,494	79,55	0	1,483	0	24	0	0
15.06.26 23	66,44	52,46	13,97	8,26	7,98	5,3	106,75	90,91	0	104,636	89,763	0	1,462	0	24	0	0
16.06.26 23	62,82	50,25	12,57	8,17	7,81	5,3	105,08	89,65	0	103,18	88,602	0	1,298	0	24	0	0
17.06.26 23	66,23	51,56	14,68	8,45	7,59	5,3	101,48	87,1	0	99,479	86,043	0	1,462	0	24	0	0
18.06.26 23	67,96	52,32	15,63	8,74	7,73	5,3	91,99	79,42	0	90,089	78,425	0	1,41	0	24	0	0
19.06.26 23	68,69	51,77	16,93	8,81	7,69	5,3	82,57	72,15	0	80,832	71,264	0	1,37	0	24	0	0
20.06.26 23	68,38	52,79	15,59	8,82	7,77	5,3	81,38	71,64	0	79,677	70,727	0	1,244	0	24	0	0
21.06.26 23	68,2	52,49	15,71	8,78	7,81	5,3	88,15	76,33	0	86,319	75,366	0	1,358	0	24	0	0
22.06.26 23	67,88	52,78	15,1	8,78	7,87	5,3	90,19	77,39	0	88,335	76,404	0	1,336	0	24	0	0
Итого/Средн	66,98	52,06	14,92	8,31	7,74	5,3	1851,15	1588,87	0	1813,842	1569,128	0	27,082	0	456	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.06.26 23	98,15	85,99	0	95,109	83,986	0	0	1,738	0	37	193
22.06.26 23	1949,3	1674,86	0	1908,951	1653,114	0	0	28,82	0	493	193
Итого	1851,15	1588,87	0	1813,842	1569,128	0	0	27,082	0	456	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправа"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись / Ю.О. Мартюш/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/2026г.-22/06/2026г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 кг/см2	V1 м3	V2 м3	HC ч	BHP ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	33,47	33,47	0,00	52,93	43,92	9,02	0,79	0,75	0,29	33,56	34,07	OK	24	0,00	
02.06.2026	56,13	56,16	-0,03	63,98	43,47	20,50	0,76	0,75	0,92	56,54	57,33	OK	24	0,00	
03.06.2026	31,41	31,42	0,00	56,33	36,00	20,33	0,75	0,74	0,66	31,57	31,97	OK	24	0,00	
04.06.2026	70,51	70,51	0,00	66,17	50,22	15,95	0,83	0,76	1,06	71,00	72,17	OK	24	0,00	
05.06.2026	59,36	59,36	0,00	66,03	48,70	17,32	0,80	0,76	1,03	59,77	60,73	OK	25	0,00	
06.06.2026	56,93	56,93	0,00	66,42	49,01	17,41	0,79	0,75	0,99	57,39	58,18	OK	26	0,00	
07.06.2026	58,50	58,50	0,00	66,16	48,58	17,58	0,79	0,76	1,03	58,94	59,80	OK	27	0,00	
08.06.2026	53,23	53,23	0,00	65,88	47,72	18,16	0,79	0,76	0,96	53,59	54,43	OK	28	0,00	
09.06.2026	49,36	49,36	0,00	66,06	47,48	18,58	0,80	0,76	0,93	49,69	50,47	OK	29	0,00	
10.06.2026	46,88	46,88	0,00	66,36	47,39	18,97	0,80	0,76	0,89	47,23	47,92	OK	24	0,00	
11.06.2026	44,74	44,74	0,00	66,85	47,27	19,58	0,80	0,76	0,88	45,06	45,75	OK	24	0,00	
12.06.2026	45,07	45,07	0,00	66,56	47,40	19,17	0,80	0,77	0,87	45,38	46,10	OK	24	0,00	
13.06.2026	43,66	43,66	0,00	66,59	48,17	18,42	0,80	0,78	0,80	43,96	44,67	OK	24	0,00	
14.06.2026	44,19	44,19	0,00	67,00	47,11	19,90	0,80	0,77	0,88	44,49	45,20	OK	24	0,00	
15.06.2026	51,53	51,53	0,00	65,66	47,93	17,73	0,82	0,79	0,91	51,87	52,70	OK	24	0,00	
16.06.2026	49,20	49,20	0,00	63,87	47,04	16,83	0,81	0,77	0,80	49,50	50,28	OK	24	0,00	
17.06.2026	47,05	47,05	0,00	66,73	47,50	19,24	0,83	0,75	0,88	47,32	48,16	OK	24	0,00	
18.06.2026	43,29	43,29	0,00	67,04	47,27	19,77	0,86	0,76	0,86	43,54	44,33	OK	24	0,00	
19.06.2026	39,32	39,32	0,00	67,85	47,23	20,62	0,87	0,76	0,82	39,61	40,21	OK	24	0,00	
20.06.2026	39,50	39,50	0,00	67,59	47,43	20,16	0,87	0,77	0,80	39,80	40,39	OK	24	0,00	
21.06.2026	40,33	40,33	0,00	67,36	47,28	20,08	0,87	0,77	0,82	40,61	41,25	OK	24	0,00	
22.06.2026	41,26	41,26	0,00	67,15	47,22	19,93	0,87	0,78	0,83	41,54	42,21	OK	24	0,00	
Итого:	1044,93	1044,96	-0,03						18,91	1051,96	1068,33		807	0,00	0
Средние:				43,53	31,25	12,28	0,54	0,51							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Бподп т	BHP ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	1744,48	54371,57	55025,98	-654,41	53529,40	53528,30	1,11	15096		51,58
22.06.2026	1763,38	55423,52	56094,31	-670,78	54574,33	54573,26	1,07	15903		51,58
ИТОГО:	18,91	1051,96	1068,33	-16,37	1044,93	1044,96	-0,03	807	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
Подпись _____ В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартвская/
Подпись _____ /Ю.О. Мартвская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	0
01.06.2026	60,43	60,43	0,00	52,94	42,07	10,87	0,79	0,76	0,63	60,65	61,42	OK	24	0	0
02.06.2026	106,53	106,53	0,00	64,03	41,90	22,12	0,77	0,75	1,85	107,60	108,44	OK	24	0	0
03.06.2026	54,36	54,36	0,00	55,99	34,02	21,97	0,76	0,75	1,27	54,55	55,37	OK	24	0	0
04.06.2026	123,09	123,09	0,00	66,28	46,64	19,65	0,84	0,76	2,32	124,22	125,54	OK	24	0	0
05.06.2026	107,99	107,99	0,00	66,11	46,45	19,66	0,80	0,76	2,12	109,11	110,00	OK	24	0	0
06.06.2026	104,88	104,88	0,00	66,51	46,27	20,24	0,80	0,75	2,12	105,99	106,81	OK	24	0	0
07.06.2026	108,25	108,25	0,00	66,26	46,25	20,00	0,79	0,76	2,17	109,41	110,22	OK	24	0	0
08.06.2026	102,17	102,17	0,00	66,00	46,89	19,11	0,79	0,76	1,95	103,24	104,08	OK	24	0	0
09.06.2026	96,30	96,30	0,00	66,18	47,33	18,85	0,80	0,76	1,82	97,32	98,11	OK	24	0	0
10.06.2026	95,51	95,51	0,00	66,49	47,27	19,22	0,81	0,76	1,83	96,51	97,33	OK	24	0	0
11.06.2026	90,00	90,00	0,00	66,97	47,09	19,89	0,80	0,76	1,80	90,96	91,71	OK	24	0	0
12.06.2026	90,42	90,42	0,00	66,69	47,41	19,28	0,80	0,77	1,75	91,37	92,16	OK	24	0	0
13.06.2026	89,24	89,24	0,00	66,72	47,70	19,02	0,81	0,78	1,70	90,17	90,97	OK	24	0	0
14.06.2026	88,35	88,35	0,00	67,12	47,13	19,99	0,81	0,78	1,77	89,30	90,03	OK	24	0	0
15.06.2026	99,48	99,48	0,00	65,78	47,97	17,81	0,82	0,79	1,77	100,52	101,37	OK	24	0	0
16.06.2026	93,26	93,26	0,00	63,88	46,75	17,13	0,82	0,77	1,54	94,06	95,09	OK	24	0	0
17.06.2026	88,14	88,14	0,00	66,92	47,47	19,45	0,84	0,75	1,68	88,90	89,99	OK	24	0	0
18.06.2026	83,67	83,67	0,00	67,13	47,07	20,07	0,87	0,76	1,68	84,47	85,37	OK	24	0	0
19.06.2026	82,02	82,02	0,00	68,01	48,40	19,61	0,88	0,76	1,61	82,99	83,58	OK	24	0	0
20.06.2026	84,82	84,82	0,00	67,77	48,82	18,95	0,88	0,77	1,61	85,89	86,38	OK	24	0	0
21.06.2026	87,47	87,47	0,00	67,54	48,56	18,98	0,87	0,77	1,67	88,61	89,02	OK	24	0	0
22.06.2026	86,74	86,74	0,00	67,31	48,35	18,96	0,87	0,78	1,65	87,84	88,28	OK	24	0,00	0
Итого:	2023,12	2023,12	0,00						38,32	2043,68	2061,27		792,00	0,00	0
Средние:				44,96	31,81	13,15	0,56	0,52							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	3684,21	103273,36	102920,03	353,33	106385,72	106382,90	2,82	14280,00		7,12
22.06.2026	3722,52	105317,04	104981,30	335,74	108408,83	108406,01	2,82	15072,00		7,12
ИТОГО:	38,32	2043,68	2061,27	-17,59	2023,12	2023,12	0,00	792	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-1)

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x455E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч	DI м3
21.05.2026	17,87	18,31	-0,44	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
22.05.2026	17,38	16,99	0,39	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
23.05.2026	17,99	17,72	0,27	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
24.05.2026	18,4	18,2	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
25.05.2026	18,33	18,17	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
26.05.2026	18,3	18,14	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
27.05.2026	18,54	18,37	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
28.05.2026	18,52	18,39	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
29.05.2026	18,35	18,2	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
30.05.2026	18,24	18,06	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
31.05.2026	18,08	17,92	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*	0
01.06.2026	65,91	65,25	0,66	37,7	36,95	37,9	37,16	0	-0,21	7	7	0,026	24	0	*	0
02.06.2026	66,31	62,18	4,13	73,4	71,94	73,7	72,4	0	-0,46	7	7	0,3	24	0		0
03.06.2026	60,48	41,94	18,54	33,2	32,64	33,4	33,13	0	-0,49	7	7	0,6	24	0		0
04.06.2026	65,1	53,03	12,07	77,8	76,28	77,6	76,6	0	-0,32	7	7	0,92	24	0		0
05.06.2026	65,84	54,07	11,77	74,4	72,95	74,2	73,2	0	-0,25	7	7	0,858	24	0		0
06.06.2026	66,17	54,33	11,84	72,5	71,08	72,2	71,2	0	-0,12	7	7	0,84	24	0		0
07.06.2026	66	53,7	12,3	77,9	76,38	77,5	76,46	0	-0,08	7	7	0,937	24	0		0
08.06.2026	65,84	54,3	11,54	79,1	77,53	78,9	77,81	0	-0,28	7	7	0,892	24	0		0
09.06.2026	66,07	54,19	11,88	73	71,57	72,6	71,62	0	-0,05	7	7	0,85	24	0		0
10.06.2026	66,3	54,19	12,11	73,4	71,95	73	72	0	-0,05	7	7	0,869	24	0		0
11.06.2026	66,84	53,3	13,54	65,6	64,26	65,4	64,54	0	-0,28	7	7	0,868	24	0		0
12.06.2026	66,56	54,34	12,22	68,9	67,52	68,5	67,58	0	-0,06	7	7	0,824	24	0		0
13.06.2026	66,66	54,2	12,46	70,1	68,71	69,7	68,76	0	-0,05	7	7	0,855	24	0		0
14.06.2026	66,97	53,32	13,65	63,2	61,9	62,8	61,98	0	-0,08	7	7	0,847	24	0		0
15.06.2026	65,49	54,09	11,4	75,2	73,73	74,9	73,89	0	-0,16	7	7	0,839	24	0		0
16.06.2026	62,11	52,31	9,8	70	68,74	70,2	69,3	0	-0,56	7	7	0,672	24	0		0
17.06.2026	65,5	52,71	12,79	63	61,78	63,5	62,67	0	-0,89	7	7	0,788	24	0		0
18.06.2026	67,1	54,01	13,09	58,3	57,11	58,7	57,9	0	-0,79	7	7	0,746	24	0		0
19.06.2026	67,89	53,02	14,87	51,2	50,11	51,6	50,91	0	-0,8	7	7	0,746	24	0		0
20.06.2026	67,67	53,79	13,88	53,1	52,01	53,6	52,88	0	-0,87	7	7	0,722	24	0		0
21.06.2026	67,48	53,8	13,68	55,4	54,26	55,8	55,08	0	-0,82	7	7	0,742	24	0		0
22.06.2026	67,18	53,82	13,36	54,8	53,7	55,3	54,55	0	-0,85	7	7	0,72	24	0		0
Итого:				1421,2	1393,1	1421	1401,62	0	-8,52			16,461	792	0		0
Средние:	50,04	42,07	7,97							7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
20/05/2624:00	3690,9	3600,03	3627,7	3593,47	0,12	6,56	105,249	1479	0	0
22/06/2624:00	5112,1	4993,13	5048,7	4995,09	0,12	-1,96	121,71	2271	0	0
Итого:	1421,2	1393,1	1421	1401,62	0	-8,52	16,461	792	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП
«Управляющая компания «Домоуправ-Челябинск»
Для документов
ИНН 7452136715
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подпись _____
Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x839

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,9	24,67	0,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	23,23	23,14	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,28	22,15	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,06	21,89	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,84	21,68	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,7	21,53	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,74	21,57	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,57	21,41	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,77	20,63	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,48	20,33	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,17	20,01	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,61	66,22	0,39	38,7	37,92	38,5	37,73	0	0,19	7	7	0,014	24	0	*
02.06.2026	66,19	59,53	6,66	48,8	47,83	48,6	47,8	0	0,03	7	7	0,316	24	0	
03.06.2026	61,73	43,16	18,57	34,6	34,03	34,7	34,39	0	-0,36	7	7	0,631	24	0	
04.06.2026	65,32	52,85	12,47	69,3	67,96	69,2	68,32	0	-0,36	7	7	0,844	24	0	
05.06.2026	66,43	53,14	13,29	65,6	64,29	65,3	64,44	0	-0,15	7	7	0,854	24	0	
06.06.2026	66,83	53,17	13,66	60,3	59,09	60,3	59,55	0	-0,46	7	7	0,807	24	0	
07.06.2026	66,55	53,33	13,22	66,5	65,16	66,4	65,51	0	-0,35	7	7	0,864	24	0	
08.06.2026	66,3	54,03	12,27	66,2	64,85	66,1	65,2	0	-0,35	7	7	0,798	24	0	
09.06.2026	66,66	53,56	13,1	62,4	61,13	62,3	61,5	0	-0,37	7	7	0,799	24	0	
10.06.2026	66,92	53,42	13,5	61,9	60,65	61,8	60,97	0	-0,32	7	7	0,817	24	0	
11.06.2026	67,51	53,03	14,48	56,7	55,53	56,6	55,84	0	-0,31	7	7	0,801	24	0	
12.06.2026	67,19	53,52	13,67	55,4	54,29	55,4	54,64	0	-0,35	7	7	0,742	24	0	
13.06.2026	67,28	53,95	13,33	57,7	56,49	57,7	56,91	0	-0,42	7	7	0,752	24	0	
14.06.2026	67,61	53,4	14,21	53,2	52,09	53,2	52,46	0	-0,37	7	7	0,74	24	0	
15.06.2026	65,97	54,34	11,63	66,7	65,36	66,6	65,69	0	-0,33	7	7	0,762	24	0	
16.06.2026	62,1	52,92	9,18	66,5	65,33	66,6	65,74	0	-0,41	7	7	0,603	24	0	
17.06.2026	65,66	51,78	13,88	53	51,95	53,9	53,26	0	-1,31	7	7	0,72	24	0	
18.06.2026	67,8	52,71	15,09	48,7	47,69	49,4	48,8	0	-1,11	7	7	0,72	24	0	
19.06.2026	68,76	51,99	16,77	44,5	43,55	45,3	44,76	0	-1,21	7	7	0,73	24	0	
20.06.2026	68,44	52,91	15,53	43,6	42,68	44,4	43,83	0	-1,15	7	7	0,663	24	0	
21.06.2026	68,22	53,23	14,99	46,3	45,33	47,1	46,48	0	-1,15	7	7	0,678	24	0	
22.06.2026	67,93	52,63	15,3	45	44,08	45,9	45,3	0	-1,22	7	7	0,676	24	0	
Итого:				1211,6	1187,28	1215,3	1199,12	0	-11,84			15,331	792	0	
Средние:	51,65	42,96	8,69							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	3482,3	3394,11	106525,3	105640,1	0	-102245,99	106,979	1479	0
22/06/2624:00	4693,9	4581,39	107740,6	106839,22	0	-102257,83	122,31	2271	0
Итого:	1211,6	1187,28	1215,3	1199,12	0	-11,84	15,331	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



Signature of Y.O. Martovskaya (Ю.О. Мартовская/ Ф.И.О.).

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD1F1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	21,98	22,1	-0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,67	20,72	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,16	20,16	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,3	20,22	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,3	20,19	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,23	20,11	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,29	20,18	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,15	20,07	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,33	19,21	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,01	18,88	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,67	18,57	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	65,05	64,55	0,5	41,45	40,64	41,2	40,43	0	0,21	7	7	0,02	24	0	*
02.06.2026	65,44	61,22	4,22	71,05	69,68	70,6	69,39	0	0,29	7	7	0,298	24	0	
03.06.2026	60,06	42,05	18,01	33,32	32,77	33	32,73	0	0,04	7	7	0,589	24	0	
04.06.2026	64,41	52,3	12,11	71,64	70,27	70,8	69,9	0	0,37	7	7	0,852	24	0	
05.06.2026	65,23	53,18	12,05	70,85	69,49	70	69,1	0	0,39	7	7	0,836	24	0	
06.06.2026	65,58	53,13	12,45	67,23	65,88	66,4	65,51	0	0,37	7	7	0,819	24	0	
07.06.2026	65,42	53,16	12,26	73,99	72,54	73,2	72,24	0	0,3	7	7	0,887	24	0	
08.06.2026	65,25	54	11,25	75,36	73,92	74,6	73,58	0	0,34	7	7	0,833	24	0	
09.06.2026	65,49	53,08	12,41	69	67,64	68,2	67,33	0	0,31	7	7	0,84	24	0	
10.06.2026	65,68	53,58	12,1	68,2	66,88	67,4	66,53	0	0,35	7	7	0,807	24	0	
11.06.2026	66,18	52,77	13,41	61,35	60,17	60,6	59,82	0	0,35	7	7	0,805	24	0	
12.06.2026	65,96	53,5	12,46	64,68	63,42	63,9	63,04	0	0,38	7	7	0,793	24	0	
13.06.2026	66,02	54,23	11,79	64,29	63,02	63,5	62,63	0	0,39	7	7	0,744	24	0	
14.06.2026	66,35	51,14	15,21	60,27	59,09	59,4	58,64	0	0,45	7	7	0,898	24	0	
15.06.2026	64,92	53,13	11,79	71,15	69,79	70,3	69,38	0	0,41	7	7	0,823	24	0	
16.06.2026	61,51	51,78	9,73	68,4	67,21	67,8	66,94	0	0,27	7	7	0,656	24	0	
17.06.2026	64,69	51,78	12,91	56,16	55,11	55,9	55,21	0	-0,1	7	7	0,71	24	0	
18.06.2026	66,47	52,7	13,77	56,25	55,13	55,9	55,17	0	-0,04	7	7	0,76	24	0	
19.06.2026	67,25	52,4	14,85	48,7	47,72	48,4	47,79	0	-0,07	7	7	0,709	24	0	
20.06.2026	67,01	53,25	13,76	48,91	47,94	48,6	47,96	0	-0,02	7	7	0,661	24	0	
21.06.2026	66,85	53,15	13,7	53,01	51,92	52,7	52,03	0	-0,11	7	7	0,712	24	0	
22.06.2026	66,6	52,98	13,62	53,51	52,42	53,1	52,41	0	0,01	7	7	0,713	24	0	
Итого:				1348,7	1322,65	1335,5	1317,76	0	4,89			15,765	792	0	
Средние:	50,25	42,22	8,03							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	3489,92	3405,34	3392,7	3360,82	0,16	44,52	103,154	1480	0
22/06/2624:00	4838,69	4727,99	4728,2	4678,58	0,16	49,41	118,919	2272	0
Итого:	1348,77	1322,65	1335,5	1317,76	0	4,89	15,765	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

И. В.А. Петренко/
Подпись
Ф.И.О.
МП

Ю.О. Мартовская/
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-4)

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕЕЕЕ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	19,64	19,46	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	18,56	18,41	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	19,07	18,87	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	19,34	19,16	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	19,27	19,13	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	19,18	19,03	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	19,28	19,11	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	19,07	18,91	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	18,13	18,01	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	17,98	17,85	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	17,63	17,51	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	61,67	60,82	0,85	15,2	14,93	15,17	14,89	0	0,04	7	7	0,015	24	0	*
02.06.2026	64,5	57,47	7,03	42,2	41,42	42,62	41,98	0	-0,56	7	7	0,292	24	0	
03.06.2026	59,06	40,65	18,41	32,7	32,18	32,83	32,6	0	-0,42	7	7	0,593	24	0	
04.06.2026	64,28	50,05	14,23	57,6	56,51	57,7	57,02	0	-0,51	7	7	0,803	24	0	
05.06.2026	65,07	49,6	15,47	52,1	51,12	52,13	51,57	0	-0,45	7	7	0,792	24	0	
06.06.2026	65,43	49,86	15,57	52,8	51,79	52,8	52,2	0	-0,41	7	7	0,805	24	0	
07.06.2026	65,26	50,05	15,21	55,1	54,05	55,2	54,56	0	-0,51	7	7	0,821	24	0	
08.06.2026	65,11	50,44	14,67	55,8	54,74	55,87	55,21	0	-0,47	7	7	0,801	24	0	
09.06.2026	65,27	50,08	15,19	52,4	51,4	52,51	51,93	0	-0,53	7	7	0,779	24	0	
10.06.2026	65,5	50,56	14,94	52,6	51,57	52,71	52,1	0	-0,53	7	7	0,773	24	0	
11.06.2026	65,92	50,22	15,7	46,5	45,55	46,75	46,22	0	-0,67	7	7	0,715	24	0	
12.06.2026	65,76	49,79	15,97	49,8	48,82	50,01	49,43	0	-0,61	7	7	0,78	24	0	
13.06.2026	65,84	50	15,84	50,7	49,71	50,88	50,32	0	-0,61	7	7	0,787	24	0	
14.06.2026	66,12	50,12	16	48,7	47,73	49,06	48,48	0	-0,75	7	7	0,761	24	0	
15.06.2026	64,73	50,53	14,2	55,7	54,63	55,97	55,28	0	-0,65	7	7	0,776	24	0	
16.06.2026	60,76	48,98	11,78	57	56,03	57,89	57,21	0	-1,18	7	7	0,659	24	0	
17.06.2026	64,39	49,14	15,25	48,9	47,98	49,05	48,52	0	-0,54	7	7	0,731	24	0	
18.06.2026	66,31	50,24	16,07	45,5	44,57	45,6	45,06	0	-0,49	7	7	0,714	24	0	
19.06.2026	66,98	49,46	17,52	41,9	41,07	42,15	41,67	0	-0,6	7	7	0,719	24	0	
20.06.2026	66,73	49,5	17,23	41,6	40,77	41,76	41,28	0	-0,51	7	7	0,7	24	0	
21.06.2026	66,62	49,89	16,73	43,9	42,97	44,35	43,84	0	-0,87	7	7	0,721	24	0	
22.06.2026	66,36	50,29	16,07	43,9	43,01	44,35	43,86	0	-0,85	7	7	0,69	24	0	
Итого:				1042,6	1022,55	1047,3	1035,23	0	-12,68			15,227	792	0	
Средние:	49,54	39,79	9,74							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	2474,9	2415,53	2490,48	2468,77	0,24	-53,24	74,648	1163	0
22/06/2624:00	3517,5	3438,08	3537,84	3504	0,24	-65,92	89,875	1955	0
Итого:	1042,6	1022,55	1047,36	1035,23	0	-12,68	15,227	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП
«Домоуправ»
Челнинск
ИНН 7452138715
ОГРН 1047403000000

Подпись _____
Ф.И.О. Ю.О. Мартовская/
Ю.О. Мартовская

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-5 (1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6487

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,94	22,8	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,84	21,66	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,4	21,24	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,12	20,97	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,89	20,75	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,74	20,59	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,64	20,47	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,61	20,43	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,42	20,22	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,24	20,04	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,07	19,88	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	64,93	42,72	22,21	40,4	39,62	41,3	40,95	0	-1,33	7	7	0,879	24	0	
02.06.2026	66,38	46,34	20,04	79	77,44	81,6	80,79	0	-3,35	7	7	1,545	24	0	
03.06.2026	59,32	38,42	20,9	68,7	67,53	71	70,5	0	-2,97	7	7	1,408	24	0	
04.06.2026	65,26	48,25	17,01	148,1	145,23	151,7	150,06	0	-4,83	7	7	2,468	24	0	
05.06.2026	66,14	48,47	17,67	137,7	134,99	141,1	139,54	0	-4,55	7	7	2,384	24	0	
06.06.2026	66,53	48,36	18,17	131	128,39	134,4	132,93	0	-4,54	7	7	2,332	24	0	
07.06.2026	66,25	48,32	17,93	137,7	134,99	141,4	139,86	0	-4,87	7	7	2,416	24	0	
08.06.2026	66,1	48,95	17,15	144,6	141,76	148,4	146,77	0	-5,01	7	7	2,43	24	0	
09.06.2026	66,35	48,51	17,84	136,5	133,79	140,2	138,68	0	-4,89	7	7	2,381	24	0	
10.06.2026	66,68	48,21	18,47	131,4	128,77	135,1	133,63	0	-4,86	7	7	2,377	24	0	
11.06.2026	67,19	47,95	19,24	124,6	122,07	128,1	126,73	0	-4,66	7	7	2,347	24	0	
12.06.2026	66,89	48,11	18,78	128,5	125,9	132,1	130,66	0	-4,76	7	7	2,361	24	0	
13.06.2026	67	48,87	18,13	130,3	127,68	134,2	132,7	0	-5,02	7	7	2,312	24	0	
14.06.2026	67,31	48,17	19,14	123,8	121,27	127,4	126	0	-4,73	7	7	2,319	24	0	
15.06.2026	65,72	49,12	16,6	140,7	137,93	144,8	143,17	0	-5,24	7	7	2,289	24	0	
16.06.2026	61,09	48,15	12,94	149,1	146,51	153,5	151,8	0	-5,29	7	7	1,892	24	0	
17.06.2026	65,28	47,98	17,3	129	126,5	133,5	132,05	0	-5,55	7	7	2,185	24	0	
18.06.2026	67,73	48,78	18,95	116	113,62	119,9	118,56	0	-4,94	7	7	2,151	24	0	
19.06.2026	68,44	49,54	18,9	108,2	105,91	71,6	70,8	0	35,11	7	7	2,074	24	0	
20.06.2026	68,12	48,82	19,3	107,8	105,56	0	0	0	105,56	7	7	2,035	24	0	
21.06.2026	67,9	48,54	19,36	110,7	108,38	0	0	0	108,38	7	7	2,099	24	0	
22.06.2026	67,63	48,52	19,11	112,7	110,4	0	0	0	110,4	7	7	2,115	24	0	
Итого:				2636,5	2584,24	2331,3	2306,18	0	278,06			46,799	792	0	
Средние:	51,06	38,73	12,33							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	321731,7	311724,34	315807,4	312107,36	64,89	-383,02	10808,324	32486	0
22/06/2624:00	324368,2	314308,58	318138,7	314413,54	64,89	-104,96	10855,123	33278	0
Итого:	2636,5	2584,24	2331,3	2306,18	0	278,06	46,799	792	0

Представитель абонента:

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____

/В.А. Петренко/

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Ю.О. Мартовская/

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-6)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x1CEF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	23,01	22,16	0,85	0	0	0,17	0,17	0	-0,17	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,14	22,04	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,91	21,82	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,77	21,67	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,78	21,7	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,82	21,81	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,01	21,99	0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,68	21,67	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,33	21,31	0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,93	20,92	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,53	20,52	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	65,49	65,16	0,33	50,32	49,34	48,16	47,22	0	2,12	7	7	0,027	24	0	*
02.06.2026	65,99	57,87	8,12	79,42	77,86	77,71	76,48	0	1,38	7	7	0,653	24	0	
03.06.2026	60,29	41,47	18,82	43,95	43,19	42,83	42,47	0	0,72	7	7	0,809	24	0	
04.06.2026	65,53	52,14	13,39	87,88	86,17	88,69	87,57	0	-1,4	7	7	1,152	24	0	
05.06.2026	66,23	53,1	13,13	86,31	84,59	87,09	85,93	0	-1,34	7	7	1,109	24	0	
06.06.2026	66,63	52,75	13,88	87,65	85,89	86,97	85,87	0	0,02	7	7	1,193	24	0	
07.06.2026	66,34	52,54	13,8	90,48	88,67	88,96	87,84	0	0,83	7	7	1,223	24	0	
08.06.2026	66,13	53,54	12,59	96,13	94,22	94,75	93,45	0	0,77	7	7	1,187	24	0	
09.06.2026	66,46	52,57	13,89	88,55	86,76	87,11	85,99	0	0,77	7	7	1,203	24	0	
10.06.2026	66,72	53,18	13,54	92,09	90,23	90,75	89,55	0	0,68	7	7	1,221	24	0	
11.06.2026	67,28	52,48	14,8	78,91	77,29	77,5	76,51	0	0,78	7	7	1,142	24	0	
12.06.2026	67	52,75	14,25	82,55	80,9	81,09	80,03	0	0,87	7	7	1,152	24	0	
13.06.2026	67,02	53,46	13,56	79,87	78,29	78,46	77,4	0	0,89	7	7	1,063	24	0	
14.06.2026	67,45	52,07	15,38	75,34	73,79	73,85	72,91	0	0,88	7	7	1,135	24	0	
15.06.2026	65,77	52,83	12,94	87,15	85,47	85,78	84,66	0	0,81	7	7	1,105	24	0	
16.06.2026	62,36	52,04	10,32	90,33	88,72	89,55	88,39	0	0,33	7	7	0,913	24	0	
17.06.2026	66,1	51,74	14,36	71,61	70,21	71,61	70,71	0	-0,5	7	7	1,003	24	0	
18.06.2026	67,59	53,1	14,49	72,78	71,27	72,72	71,78	0	-0,51	7	7	1,033	24	0	
19.06.2026	68,51	52,5	16,01	62,68	61,35	61,27	60,49	0	0,86	7	7	0,982	24	0	
20.06.2026	68,22	53,08	15,14	64,42	63,08	62,85	62,07	0	1,01	7	7	0,953	24	0	
21.06.2026	68	53,08	14,92	69,15	67,73	67,54	66,65	0	1,08	7	7	1,011	24	0	
22.06.2026	67,7	52,98	14,72	69,14	67,72	67,54	66,68	0	1,04	7	7	0,995	24	0	
Итого:				1706,7	1672,74	1682,9	1660,82	0	11,92			22,264	792	0	
Средние:	51,44	42,54	8,89							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	25088,83	24237	24330,08	24074,97	0,32	162,03	1016,724	5190	176
22/06/2624:00	26795,54	25909,74	26013,03	25735,79	0,32	173,95	1038,988	5982	176
Итого:	1706,71	1672,74	1682,95	1660,82	0	11,92	22,264	792	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко /

Подпись

Ф.И.О.

МП



/ Ю.О. Мартовская /

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/06/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD186

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.06.2026	55,04	33,86	21,18	18,36	18,06	18,73	18,63	0	-0,57	7	7	0,389	24	0	
04.06.2026	67,13	54,07	13,06	72,26	70,76	76,37	75,31	0	-4,55	7	7	0,872	24	0	
05.06.2026	67,09	53,25	13,84	66,88	53,88	70,99	57,56	0	-3,68	7	7	0,724	20	4	*
06.06.2026	67,51	53,44	14,07	64,3	62,97	68,48	67,55	0	-4,58	7	7	0,871	24	0	
07.06.2026	67,14	51,84	15,3	58,36	57,2	61,93	61,16	0	-3,96	7	7	0,834	24	0	
08.06.2026	66,9	51,76	15,14	54,86	53,78	58,34	57,59	0	-3,81	7	7	0,809	24	0	
09.06.2026	67,25	53,46	13,79	62,39	61,12	66,52	65,62	0	-4,5	7	7	0,803	24	0	
10.06.2026	67,65	55,6	12,05	73,41	71,9	78,39	77,24	0	-5,34	7	7	0,817	24	0	
11.06.2026	68,18	55,75	12,43	68,98	67,53	73,61	72,57	0	-5,04	7	7	0,828	24	0	
12.06.2026	67,74	52,35	15,39	55,55	54,38	59,23	58,44	0	-4,06	7	7	0,79	24	0	
13.06.2026	67,79	53,57	14,22	53,93	52,83	57,55	56,76	0	-3,93	7	7	0,75	24	0	
14.06.2026	68,28	52,78	15,5	57,99	56,8	61,87	61,03	0	-4,23	7	7	0,806	24	0	
15.06.2026	66,44	50,79	15,65	50,27	49,27	53,68	52,99	0	-3,72	7	7	0,697	24	0	
16.06.2026	62,05	50,23	11,82	49,16	48,24	52,76	52,1	0	-3,86	7	7	0,613	24	0	
17.06.2026	67,77	56,08	11,69	70,18	68,69	75,65	74,53	0	-5,84	7	7	0,774	24	0	
18.06.2026	68,82	57,59	11,23	76,67	75,05	82,57	81,29	0	-6,24	7	7	0,805	24	0	
19.06.2026	69,7	57,77	11,93	66,94	65,47	71,74	70,66	0	-5,19	7	7	0,772	24	0	
20.06.2026	69,38	58,07	11,31	68,95	67,45	73,77	72,61	0	-5,16	7	7	0,753	24	0	
21.06.2026	69,1	58,08	11,02	73,01	71,46	78,04	76,83	0	-5,37	7	7	0,772	24	0	
22.06.2026	68,82	57,79	11,03	70,75	69,28	75,6	74,43	0	-5,15	7	7	0,756	24	0	
Итого:				1233,2	1196,12	1315,8	1284,9	0	-88,78			15,235	476	4	
Средние:	66,98	53,4	13,58							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/06/2624:00	16,8	16,47	17,29	17,12	0	-0,65	0,355	34	1
22/06/2624:00	1250	1212,59	1333,11	1302,02	0	-89,43	15,59	510	5
Итого:	1233,2	1196,12	1315,82	1284,9	0	-88,78	15,235	476	4

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/06/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 003

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x23E6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.06.2026	57,54	37,01	20,53	21,87	21,56	22,3	22,18	0	-0,62	7	7	0,444	24	0	
04.06.2026	65,3	49	16,3	50,32	49,36	51,39	50,77	0	-1,41	7	7	0,802	24	0	
05.06.2026	65,83	48,76	17,07	46,64	45,72	47,53	47	0,02	-1,28	7	7	0,781	24	0	
06.06.2026	66,28	48,57	17,71	45,96	45,07	46,79	46,29	0	-1,22	7	7	0,795	24	0	
07.06.2026	65,96	48,37	17,59	47,46	46,52	48,42	47,88	0	-1,36	7	7	0,817	24	0	
08.06.2026	65,73	49,3	16,43	49,34	48,39	50,3	49,75	0	-1,36	7	7	0,798	24	0	
09.06.2026	66,05	49,08	16,97	45,76	44,83	46,67	46,19	0	-1,36	7	7	0,762	24	0	
10.06.2026	66,39	49,07	17,32	46,57	45,66	47,47	46,93	0	-1,27	7	7	0,79	24	0	
11.06.2026	66,85	48,76	18,09	41,62	40,78	42,48	41,99	0	-1,21	7	7	0,738	24	0	
12.06.2026	66,5	48,55	17,95	42,48	41,64	43,35	42,87	0	-1,23	7	7	0,746	24	0	
13.06.2026	66,58	49,16	17,42	44,01	43,11	44,92	44,41	0	-1,3	7	7	0,751	24	0	
14.06.2026	67,03	47,49	19,54	41,11	40,3	41,92	41,47	0	-1,17	7	7	0,786	24	0	
15.06.2026	65,19	46,62	18,57	39,38	38,64	40,2	39,81	0	-1,17	7	7	0,718	24	0	
16.06.2026	60,76	46,91	13,85	41,92	41,21	42,76	42,35	0	-1,14	7	7	0,57	24	0	
17.06.2026	65,52	46,66	18,86	35,63	34,93	36,15	35,82	0	-0,89	7	7	0,657	24	0	
18.06.2026	67,16	47,06	20,1	33,28	32,61	33,7	33,39	0	-0,78	7	7	0,655	24	0	
19.06.2026	67,98	46,25	21,73	29,08	28,46	29,56	29,32	0	-0,86	7	7	0,619	24	0	
20.06.2026	67,75	46,4	21,35	31,49	30,87	32,06	31,78	0	-0,91	7	7	0,66	24	0	
21.06.2026	67,55	46,67	20,88	33,05	32,38	33,67	33,37	0	-0,99	7	7	0,673	24	0	
22.06.2026	67,23	46,92	20,31	32,56	31,89	33,2	32,89	0	-1	7	7	0,645	24	0	
Итого:				799,53	783,93	814,84	806,46	0,02	-22,53			14,207	480	0	
Средние:	65,75	47,33	18,42							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/06/2624:00	17,95	17,61	17,16	17,01	0	0,6	0,371	33	1
22/06/2624:00	817,48	801,54	832	823,47	0,02	-21,93	14,578	513	1
Итого:	799,53	783,93	814,84	806,46	0,02	-22,53	14,207	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации



Подпись _____ Ф.И.О.




Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/06/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2E18


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.06.2026	53,94	37,61	16,33	24,46	24,07	25,72	25,56	0	-1,49	7	7	0,444	24	0	
04.06.2026	65,5	48,17	17,33	43,32	42,48	45,03	44,53	0	-2,05	7	7	0,665	24	0	
05.06.2026	65,46	47,93	17,53	37,01	36,28	38,49	38,03	0	-1,75	7	7	0,642	24	0	
06.06.2026	65,88	48,35	17,53	37,16	36,43	38,6	38,17	0	-1,74	7	7	0,64	24	0	
07.06.2026	65,65	48,51	17,14	41,06	40,27	42,32	41,87	0	-1,6	7	7	0,695	24	0	
08.06.2026	65,42	48,48	16,94	39,26	38,5	40,51	40,03	0	-1,53	7	7	0,654	24	0	
09.06.2026	65,69	48,36	17,33	38,35	37,6	39,57	39,12	0	-1,52	7	7	0,66	24	0	
10.06.2026	66,02	48,89	17,13	36,33	35,6	37,52	37,08	0	-1,48	7	7	0,612	24	0	
11.06.2026	66,52	47,82	18,7	34,76	34,06	35,88	35,48	0	-1,42	7	7	0,646	24	0	
12.06.2026	66,23	48,48	17,75	36,61	35,86	37,8	37,35	0	-1,49	7	7	0,645	24	0	
13.06.2026	66,24	48,8	17,44	34,94	34,21	36,12	35,69	0	-1,48	7	7	0,597	24	0	
14.06.2026	66,71	48,24	18,47	35,34	34,61	36,5	36,1	0	-1,49	7	7	0,648	24	0	
15.06.2026	65,1	49,52	15,58	40,24	39,46	41,56	41,09	0	-1,63	7	7	0,611	24	0	
16.06.2026	61,21	48,69	12,52	45,06	44,32	46,36	45,84	0	-1,52	7	7	0,511	24	0	
17.06.2026	66,03	48,92	17,11	36,53	35,79	37,53	37,14	0	-1,35	7	7	0,577	24	0	
18.06.2026	66,94	49,16	17,78	32,83	32,18	33,76	33,37	0	-1,19	7	7	0,566	24	0	
19.06.2026	67,75	48,87	18,88	29,92	29,35	30,82	30,5	0	-1,15	7	7	0,558	24	0	
20.06.2026	67,45	48,93	18,52	30,34	29,76	31,29	30,98	0	-1,22	7	7	0,554	24	0	
21.06.2026	67,23	49,34	17,89	32,36	31,66	33,37	32,97	0	-1,31	7	7	0,573	24	0	
22.06.2026	66,93	49,35	17,58	31,03	30,39	32,03	31,67	0	-1,28	7	7	0,537	24	0	
Итого:				716,91	702,88	740,78	732,57	0	-29,69			12,035	480	0	
Средние:	65,39	48,12	17,27							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/06/2624:00	34,48	33,87	36,13	35,68	0	-1,81	0,348	33	1
22/06/2624:00	751,39	736,75	776,91	768,25	0	-31,5	12,383	513	1
Итого:	716,91	702,88	740,78	732,57	0	-29,69	12,035	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.


/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/06/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE4D1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.06.2026	53,32	38,25	15,07	21,23	20,81	0	0	0	20,81	7	7	0,455	24	0	
04.06.2026	65,72	49,23	16,49	48,45	47,52	0	0	0	47,52	7	7	0,729	24	0	
05.06.2026	65,74	49,36	16,38	45,27	44,37	19,08	18,88	0	25,49	7	7	0,727	23	1	*
06.06.2026	66,16	49,83	16,33	46,31	45,39	44,89	44,39	0	1	7	7	0,741	24	0	
07.06.2026	65,88	50,19	15,69	47,92	46,98	46,35	45,79	0	1,19	7	7	0,737	24	0	
08.06.2026	65,7	50,43	15,27	49,26	48,3	47,73	47,18	0	1,12	7	7	0,736	24	0	
09.06.2026	65,97	49,99	15,98	48,16	47,19	46,68	46,18	0	1,01	7	7	0,764	24	0	
10.06.2026	66,26	50,05	16,21	45,9	44,98	44,64	44,14	0	0,84	7	7	0,734	24	0	
11.06.2026	66,74	49,57	17,17	43,51	42,61	42,24	41,76	0	0,85	7	7	0,735	24	0	
12.06.2026	66,47	50,17	16,3	45,49	44,57	44,18	43,69	0	0,88	7	7	0,73	24	0	
13.06.2026	66,5	50,68	15,82	45,28	44,36	44	43,46	0	0,9	7	7	0,701	24	0	
14.06.2026	66,94	49,83	17,11	44,29	43,39	43,01	42,53	0	0,86	7	7	0,745	24	0	
15.06.2026	65,38	50,48	14,9	50,18	49,22	48,82	48,25	0	0,97	7	7	0,724	24	0	
16.06.2026	61,11	49,75	11,36	52,83	51,91	51,69	51,08	0	0,83	7	7	0,57	24	0	
17.06.2026	66,26	50,26	16	43,91	43,09	43,04	42,51	0	0,58	7	7	0,662	24	0	
18.06.2026	67,2	50,07	17,13	41,9	41,09	40,91	40,41	0	0,68	7	7	0,696	24	0	
19.06.2026	67,93	50,06	17,87	36,91	36,16	35,89	35,42	0	0,74	7	7	0,651	24	0	
20.06.2026	67,63	50,49	17,14	36,49	35,76	35,5	35,02	0	0,74	7	7	0,612	24	0	
21.06.2026	67,44	50,75	16,69	39,04	38,26	37,95	37,48	0	0,78	7	7	0,643	24	0	
22.06.2026	67,2	50,53	16,67	39,83	39,04	38,67	38,19	0	0,85	7	7	0,654	24	0	
Итого:				872,16	855	755,27	746,36	0	108,64			13,746	479	1	
Средние:	65,57	49,49	16,07							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/06/2624:00	28,45	27,96	15,91	15,71	0	12,25	0,354	32	1
22/06/2624:00	900,61	882,96	771,18	762,07	0	120,89	14,1	511	2
Итого:	872,16	855	755,27	746,36	0	108,64	13,746	479	1

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП
«Домоуправ-Челябинск»
Для документов
ИНН 7452136715
ОГРН 1077400000000

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/
Ю.О. Март

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕА62

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,28	23,53	0,75	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,2	21,54	0,66	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,3	20,72	0,58	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,8	20,33	0,47	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,31	19,86	0,45	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	19,97	19,56	0,41	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	19,71	19,31	0,4	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	19,47	19,06	0,41	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	18,89	18,4	0,49	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	18,4	17,98	0,42	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,11	17,82	0,29	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,55	47,32	19,23	39,2	38,41	39,69	39,27	0	-0,86	7	7	0,738	24	0	
02.06.2026	66,87	46,32	20,55	82,4	80,73	83	82,16	0	-1,43	7	7	1,657	24	0	
03.06.2026	62,15	40,52	21,63	69,2	67,95	69,48	68,96	0	-1,01	7	7	1,473	24	0	
04.06.2026	65,88	51,72	14,16	155,4	152,35	156,22	154,25	0	-1,9	7	7	2,153	24	0	
05.06.2026	66,6	48,57	18,03	118,9	116,54	119,75	118,41	0	-1,87	7	7	2,1	24	0	
06.06.2026	67	49,25	17,75	117,5	115,14	118,29	116,94	0	-1,8	7	7	2,04	24	0	
07.06.2026	66,68	48,67	18,01	120,9	118,46	121,81	120,47	0	-2,01	7	7	2,128	24	0	
08.06.2026	66,5	49,57	16,93	124,5	122,02	125,34	123,89	0	-1,87	7	7	2,064	24	0	
09.06.2026	66,81	49,13	17,68	118,5	116,1	119,37	118,01	0	-1,91	7	7	2,05	24	0	
10.06.2026	67,2	50,06	17,14	127,3	124,71	128,18	126,71	0	-2	7	7	2,135	24	0	
11.06.2026	67,73	48,74	18,99	111,6	109,31	112,41	111,15	0	-1,84	7	7	2,071	24	0	
12.06.2026	67,38	49,08	18,3	108,7	106,5	109,46	108,23	0	-1,73	7	7	1,946	24	0	
13.06.2026	67,48	49,27	18,21	109,1	106,86	109,86	108,61	0	-1,75	7	7	1,942	24	0	
14.06.2026	67,83	48,6	19,23	108,3	106,05	109,17	107,98	0	-1,93	7	7	2,039	24	0	
15.06.2026	66,18	50,1	16,08	127,9	125,37	128,58	127,09	0	-1,72	7	7	2,015	24	0	
16.06.2026	62,14	49,19	12,95	130,4	128,1	130,93	129,47	0	-1,37	7	7	1,655	24	0	
17.06.2026	65,82	50,01	15,81	123,1	120,69	124,16	122,7	0	-2,01	7	7	1,903	24	0	
18.06.2026	68,25	51,51	16,74	121,1	118,56	122,6	121,09	0	-2,53	7	7	1,985	24	0	
19.06.2026	69,02	52,12	16,9	108,5	106,19	109,66	108,29	0	-2,1	7	7	1,795	24	0	
20.06.2026	68,7	53,04	15,66	122,3	119,7	123,19	121,58	0	-1,88	7	7	1,873	24	0	
21.06.2026	68,43	51,98	16,45	117,8	115,31	118,78	117,31	0	-2	7	7	1,894	24	0	
22.06.2026	68,12	50,83	17,29	109,8	107,53	110,64	109,31	0	-1,78	7	7	1,86	24	0	
Итого:				2472,4	2422,58	2490,5	2461,88	0	-39,3			41,516	792	0	
Средние:	51,29	39,5	11,78							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	9690,9	9439,38	9867,86	9759,31	0	-319,93	266,232	1570	0
22/06/2624:00	12163,3	11861,96	12358,43	12221,19	0	-359,23	307,748	2362	0
Итого:	2472,4	2422,58	2490,57	2461,88	0	-39,3	41,516	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 59

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х04ВА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,41	22,16	0,25	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,94	20,76	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,5	20,36	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,43	20,3	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,36	20,25	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,35	20,24	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,43	20,32	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,4	20,33	0,07	0	0	0,02	0,02	0	-0,02	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,91	19,81	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,64	19,56	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,27	19,18	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	57,97	27,6	30,37	8,42	8,27	7,91	7,89	0	0,38	7	7	0,25	24	0	
02.06.2026	62,13	34,25	27,88	17,14	16,87	15,83	15,74	0	1,13	7	7	0,47	24	0	
03.06.2026	53,76	24,54	29,22	8,57	8,49	8,23	8,22	0	0,27	7	7	0,245	24	0	
04.06.2026	64,03	39,29	24,74	29,4	28,84	29,57	29,35	0	-0,51	7	7	0,703	24	0	
05.06.2026	65,76	53,53	12,23	71,53	70,12	68,32	67,39	0	2,73	7	7	0,851	24	0	
06.06.2026	66,15	56,12	10,03	97,37	95,44	91,73	90,41	0	5,03	7	7	0,956	24	0	
07.06.2026	65,96	54,99	10,97	96,74	94,84	91,32	90,04	0	4,8	7	7	1,035	24	0	
08.06.2026	65,91	55,62	10,29	102,69	100,67	97,13	95,72	0	4,95	7	7	1,033	24	0	
09.06.2026	65,99	55,94	10,05	99,12	97,18	93,74	92,39	0	4,79	7	7	0,975	24	0	
10.06.2026	66,37	55,85	10,52	97,15	95,21	91,69	90,38	0	4,83	7	7	1	24	0	
11.06.2026	66,8	56,43	10,37	94,72	92,82	89,49	88,21	0	4,61	7	7	0,962	24	0	
12.06.2026	66,54	56,33	10,21	89,79	88	84,9	83,66	0	4,34	7	7	0,899	24	0	
13.06.2026	66,68	56,26	10,42	92,62	90,75	87,61	86,35	0	4,4	7	7	0,943	24	0	
14.06.2026	66,94	55,38	11,56	84,18	82,48	79,74	78,61	0	3,87	7	7	0,95	24	0	
15.06.2026	65,42	53,85	11,57	86,31	84,63	81,91	80,8	0	3,83	7	7	0,976	24	0	
16.06.2026	62,62	53,33	9,29	81,86	80,39	77,7	76,67	0	3,72	7	7	0,744	24	0	
17.06.2026	65,77	55,19	10,58	86,35	84,66	82,19	81,03	0	3,63	7	7	0,891	24	0	
18.06.2026	67,18	56,73	10,45	88,35	86,55	83,91	82,67	0	3,88	7	7	0,903	24	0	
19.06.2026	67,83	56,27	11,56	78,12	76,5	73,9	72,82	0	3,68	7	7	0,885	24	0	
20.06.2026	67,58	56,72	10,86	79,72	78,08	75,2	74,08	0	4	7	7	0,847	24	0	
21.06.2026	67,4	56,69	10,71	84,7	83	79,92	78,72	0	4,28	7	7	0,889	24	0	
22.06.2026	67,1	56,34	10,76	81,86	80,2	77,15	76,05	0	4,15	7	7	0,863	24	0	
Итого:				1656,7	1623,99	1569,1	1547,22	0	76,77			18,27	792	0	
Средние:	50,19	40,92	9,27							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	37268,92	36168,46	35410,9	35002,21	1,21	1166,25	1173,179	11222	0
22/06/2624:00	38925,63	37792,45	36980,01	36549,43	1,21	1243,02	1191,449	12014	0
Итого:	1656,71	1623,99	1569,11	1547,22	0	76,77	18,27	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Подпись
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 55

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВЕ30


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,37	22,44	-0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,79	20,81	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,43	20,45	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,38	20,37	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,3	20,3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,16	20,13	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,23	20,2	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,1	20,15	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,53	19,57	-0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,29	19,32	-0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,9	18,96	-0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	35,14	48,56	-13,42	0	0	39,23	38,79	0	-38,79	7	7	0	24	0	*
02.06.2026	63,44	51,26	12,18	15,88	15,61	61,21	60,44	0	-44,83	7	7	0,335	24	0	
03.06.2026	60,61	42,71	17,9	36,76	36,14	35,63	35,34	0	0,8	7	7	0,643	24	0	
04.06.2026	64,25	52,91	11,34	85,21	83,63	26,92	26,57	0	57,06	7	7	0,913	24	0	
05.06.2026	64,97	53,9	11,07	86,15	84,49	0	0	0	84,49	7	7	0,92	24	0	
06.06.2026	65,33	53,73	11,6	82,42	80,84	0	0	0	80,84	7	7	0,929	24	0	
07.06.2026	65,01	53,59	11,42	81,35	79,79	0	0	0	79,79	7	7	0,887	24	0	
08.06.2026	64,95	54,08	10,87	83,22	81,63	0	0	0	81,63	7	7	0,879	24	0	
09.06.2026	65,18	54,09	11,09	83,7	82,1	0	0	0	82,1	7	7	0,901	24	0	
10.06.2026	65,08	54,39	10,69	85,45	83,82	0	0	0	83,82	7	7	0,883	24	0	
11.06.2026	65,84	53,52	12,32	74,46	72,99	0	0	0	72,99	7	7	0,883	24	0	
12.06.2026	65,61	53,6	12,01	73,89	72,45	0	0	0	72,45	7	7	0,863	24	0	
13.06.2026	65,67	54,32	11,35	74,33	72,88	0	0	0	72,88	7	7	0,81	24	0	
14.06.2026	65,99	52,36	13,63	69,31	67,95	0	0	0	67,95	7	7	0,907	24	0	
15.06.2026	64,2	52,1	12,1	78,34	76,85	35,09	34,66	0	42,19	7	7	0,858	24	0	
16.06.2026	61,1	51,78	9,32	72,56	71,31	69,42	68,57	0	2,74	7	7	0,664	24	0	
17.06.2026	64,36	52,4	11,96	67,3	66,02	64,78	63,92	0	2,1	7	7	0,787	24	0	
18.06.2026	66,07	53,7	12,37	64,33	63,06	61,87	61,05	0	2,01	7	7	0,78	24	0	
19.06.2026	66,66	52,9	13,76	55,34	54,24	53,05	52,38	0	1,86	7	7	0,745	24	0	
20.06.2026	66,46	52,76	13,7	57,15	55,99	54,63	53,9	0	2,09	7	7	0,767	24	0	
21.06.2026	66,31	53,07	13,24	59,64	58,45	56,89	56,14	0	2,31	7	7	0,771	24	0	
22.06.2026	66,07	52,82	13,25	60,52	59,31	57,66	56,91	0	2,4	7	7	0,786	24	0	
Итого:				1447,3	1419,55	616,38	608,67	0	810,88			16,911	792	0	
Средние:	49,11	41,73	7,37							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	33832,4	32841,44	33177,15	32802,25	0,91	39,19	1074,578	11211	201
22/06/2624:00	35279,71	34260,99	33793,53	33410,92	0,91	850,07	1091,489	12003	201
Итого:	1447,31	1419,55	616,38	608,67	0	810,88	16,911	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись _____ Ф.И.О. _____

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ14А


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,79	22,93	-0,14	0	0	22,82	22,82	0	-22,82	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,46	21,34	0,12	0	0	26,61	26,61	0	-26,61	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,94	20,76	0,18	0	0	28,11	28,11	0	-28,11	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,76	20,57	0,19	0	0	20,34	20,34	0	-20,34	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,64	20,47	0,17	0	0	20,85	20,85	0	-20,85	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,57	20,42	0,15	0	0	21,87	21,87	0	-21,87	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,51	20,38	0,13	0	0	23,42	23,42	0	-23,42	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,44	20,35	0,09	0	0	23,87	23,87	0	-23,87	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,01	19,91	0,1	0	0	26,25	26,25	0	-26,25	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,67	19,56	0,11	0	0	27,24	27,24	0	-27,24	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,35	19,22	0,13	0	0	28,37	28,37	0	-28,37	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	62,78	37,96	24,82	30,61	30,06	46,37	46,04	0	-15,98	7	7	0,416	24	0	
02.06.2026	66,82	53,9	12,92	52,61	51,56	45,27	44,65	0	6,91	7	7	0,765	24	0	
03.06.2026	62,82	40,03	22,79	26,45	25,97	21,73	21,58	0	4,39	7	7	0,58	24	0	
04.06.2026	66,22	55,94	10,28	93,83	91,97	93,71	92,34	0	-0,37	7	7	0,981	24	0	
05.06.2026	66,19	51,53	14,66	62,99	61,75	56,14	55,44	0	6,31	7	7	0,916	24	0	
06.06.2026	66,57	52,24	14,33	61,34	60,1	55,98	55,26	0	4,84	7	7	0,867	24	0	
07.06.2026	66,34	50,96	15,38	66,17	64,83	61,31	60,57	0	4,26	7	7	1,005	24	0	
08.06.2026	66,18	51,94	14,24	66,03	64,73	63,51	62,71	0	2,02	7	7	0,931	24	0	
09.06.2026	66,4	51,78	14,62	62,65	61,4	59,13	58,37	0	3,03	7	7	0,899	24	0	
10.06.2026	66,57	50,93	15,64	61,95	60,7	54,35	53,71	0	6,99	7	7	0,965	24	0	
11.06.2026	67,15	50,16	16,99	56,09	54,94	46,56	46,01	0	8,93	7	7	0,944	24	0	
12.06.2026	66,9	50,85	16,05	58,11	56,92	48,69	48,08	0	8,84	7	7	0,927	24	0	
13.06.2026	67,05	51,52	15,53	58,99	57,78	49,8	49,19	0	8,59	7	7	0,917	24	0	
14.06.2026	67,28	50,44	16,84	56,17	55,03	46,23	45,68	0	9,35	7	7	0,939	24	0	
15.06.2026	65,69	51,65	14,04	66,98	65,68	59,91	59,17	0	6,51	7	7	0,935	24	0	
16.06.2026	62,08	50,7	11,38	64,56	63,41	62,86	62,11	0	1,3	7	7	0,737	24	0	
17.06.2026	65,26	50,04	15,22	57,5	56,41	46,35	45,8	0	10,61	7	7	0,848	24	0	
18.06.2026	67,57	50,48	17,09	50,1	49,1	35,83	35,4	0	13,7	7	7	0,833	24	0	
19.06.2026	68,21	49,38	18,83	45,7	44,74	29,93	29,63	0	15,11	7	7	0,831	24	0	
20.06.2026	67,92	50,59	17,33	46,46	45,49	30,64	30,28	0	15,21	7	7	0,777	24	0	
21.06.2026	67,69	49,4	18,29	46,42	45,49	31,07	30,72	0	14,77	7	7	0,822	24	0	
22.06.2026	67,44	50,77	16,67	48,07	47,09	32,68	32,29	0	14,8	7	7	0,778	24	0	
Итого:				1239,7	1215,15	1347,8	1334,78	0	-119,63			18,613	792	0	
Средние:	51,03	40,27	10,76							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	33170,78	32132,56	32279,51	31927,89	0,67	204,67	1178,74	11220	4
22/06/2624:00	34410,56	33347,71	33627,31	33262,67	0,67	85,04	1197,353	12012	4
Итого:	1239,78	1215,15	1347,8	1334,78	0	-119,63	18,613	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 53 (ИТП-2)

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8С9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,49	22,66	-0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,15	21,09	0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,57	20,47	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,29	20,18	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,18	20,1	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,13	20,06	0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,18	20,11	0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,09	20,05	0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,66	19,63	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,28	19,28	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,88	18,86	0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	64,46	48,89	15,57	24,72	24,25	24,15	23,87	0	0,38	7	7	0,378	24	0	
02.06.2026	64,99	48,05	16,94	43,46	42,67	42,13	41,67	0	1	7	7	0,728	24	0	
03.06.2026	60,6	39,83	20,77	29,58	29,08	28,4	28,2	0	0,88	7	7	0,605	24	0	
04.06.2026	64,07	51,16	12,91	58,25	57,16	56,93	56,22	0	0,94	7	7	0,74	24	0	
05.06.2026	65,03	51,14	13,89	56,9	55,79	55,59	54,92	0	0,87	7	7	0,777	24	0	
06.06.2026	65,35	51,33	14,02	55,77	54,67	54,22	53,56	0	1,11	7	7	0,771	24	0	
07.06.2026	65,12	51,78	13,34	57,28	56,17	55,44	54,76	0	1,41	7	7	0,749	24	0	
08.06.2026	65,04	51,72	13,32	59,3	58,16	57,61	56,89	0	1,27	7	7	0,775	24	0	
09.06.2026	65,22	51,49	13,73	54,09	53,03	52,58	51,96	0	1,07	7	7	0,728	24	0	
10.06.2026	65,37	51,61	13,76	53,62	52,6	52,14	51,51	0	1,09	7	7	0,724	24	0	
11.06.2026	65,91	50,82	15,09	49,25	48,3	47,68	47,14	0	1,16	7	7	0,727	24	0	
12.06.2026	65,68	51,57	14,11	50,76	49,75	49,2	48,56	0	1,19	7	7	0,702	24	0	
13.06.2026	65,84	51,99	13,85	51,81	50,78	50,22	49,61	0	1,17	7	7	0,704	24	0	
14.06.2026	66,04	49,76	16,28	48,08	47,14	46,49	45,94	0	1,2	7	7	0,766	24	0	
15.06.2026	64,56	50,83	13,73	54,26	53,23	52,62	51,97	0	1,26	7	7	0,728	24	0	
16.06.2026	61,04	50,73	10,31	53,7	52,79	52,58	51,97	0	0,82	7	7	0,54	24	0	
17.06.2026	64,08	50,74	13,34	51,35	50,38	50,25	49,64	0	0,74	7	7	0,67	24	0	
18.06.2026	66,32	51,65	14,67	44,24	43,36	43,2	42,67	0	0,69	7	7	0,637	24	0	
19.06.2026	66,95	54,82	12,13	40,43	39,6	39,5	38,94	0	0,66	7	7	0,481	24	0	
20.06.2026	66,81	61,78	5,03	42,78	41,93	42,06	41,31	0	0,62	7	7	0,21	24	0	
21.06.2026	66,57	60,44	6,13	42,68	41,85	41,92	41,23	0	0,62	7	7	0,258	24	0	
22.06.2026	66,23	52,83	13,4	41,84	41,01	40,79	40,24	0	0,77	7	7	0,55	24	0	
Итого:				1064,1	1043,7	1035,7	1022,78	0	20,92			13,948	792	0	
Средние:	50,12	41,13	8,99							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	29651,82	28753,95	28532,66	28220,35	0,32	533,6	1010,28	11146	72
22/06/2624:00	30715,97	29797,65	29568,36	29243,13	0,32	554,52	1024,228	11938	72
Итого:	1064,15	1043,7	1035,7	1022,78	0	20,92	13,948	792	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Подпись
Ф.И.О.
МП
«Домоуправ»
Челябинск
Для документов
ИНН 7452135715
ОГРН 1077401000000

Ю.О. Мартовская/
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A1F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	23,75	23,31	0,44	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,18	21,98	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,64	21,52	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,39	21,27	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,25	21,15	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,19	21,09	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,21	21,12	0,09	0,02	0,02	0	0	0	0,02	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,11	21,02	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,8	20,69	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,38	20,27	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,05	19,94	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	63,29	46,08	17,21	22,63	22,19	21,87	21,66	0	0,53	7	7	0,38	24	0	
02.06.2026	66,5	46,91	19,59	37,78	37,03	36,45	36,07	0	0,96	7	7	0,723	24	0	
03.06.2026	63,19	43,71	19,48	35,19	34,52	34,07	33,74	0	0,78	7	7	0,67	24	0	
04.06.2026	67,94	48,96	18,98	16,22	15,89	49,89	49,33	0	-33,44	7	7	0,299	24	0	
05.06.2026	66,29	49,66	16,63	0	0	45,95	45,41	0	-45,41	7	7	0	24	0	
06.06.2026	66,68	49,23	17,45	0	0	45,83	45,3	0	-45,3	7	7	0	24	0	
07.06.2026	66,41	49,88	16,53	0	0	47,83	47,27	0	-47,27	7	7	0	24	0	
08.06.2026	66,29	49,83	16,46	0	0	47,95	47,41	0	-47,41	7	7	0	24	0	
09.06.2026	66,45	49,39	17,06	0	0	45,66	45,12	0	-45,12	7	7	0	24	0	
10.06.2026	66,83	48,8	18,03	0	0	44,24	43,71	0	-43,71	7	7	0	24	0	
11.06.2026	67,3	49,3	18	0	0	41,73	41,22	0	-41,22	7	7	0	24	0	
12.06.2026	67,01	49,81	17,2	0	0	44,15	43,64	0	-43,64	7	7	0	24	0	
13.06.2026	67,13	49,97	17,16	0	0	42,38	41,86	0	-41,86	7	7	0	24	0	
14.06.2026	67,46	48,84	18,62	0	0	42,87	42,37	0	-42,37	7	7	0	24	0	
15.06.2026	65,65	49,49	16,16	23,24	22,79	48,5	47,95	0	-25,16	7	7	0,405	24	0	
16.06.2026	61,26	49,05	12,21	54,07	53,12	52,29	51,68	0	1,44	7	7	0,646	24	0	
17.06.2026	64,81	48,64	16,17	45,96	45,09	44,36	43,84	0	1,25	7	7	0,727	24	0	
18.06.2026	67,77	49,12	18,65	39,49	38,71	37,99	37,55	0	1,16	7	7	0,722	24	0	
19.06.2026	68,41	48,3	20,11	36,9	36,16	35,44	35,02	0	1,14	7	7	0,726	24	0	
20.06.2026	68,11	49,16	18,95	37,86	37,09	36,38	35,93	0	1,16	7	7	0,7	24	0	
21.06.2026	67,91	49,29	18,62	39,6	38,85	37,94	37,48	0	1,37	7	7	0,721	24	0	
22.06.2026	67,62	48,64	18,98	40,28	39,44	38,44	37,98	0	1,46	7	7	0,749	24	0	
Итого:				429,24	420,9	922,21	911,54	0	-490,64			7,468	792	0	
Средние:	51,37	39,55	11,81							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	29893,02	28973,04	28335,5	28032,82	0,28	940,22	1055,264	11216	7
22/06/2624:00	30322,26	29393,94	29257,71	28944,36	0,28	449,58	1062,732	12008	7
Итого:	429,24	420,9	922,21	911,54	0	-490,64	7,468	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/06/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Университетская Набережная, 60 (ИТП-2) Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4D6D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.06.2026	62,27	40,73	21,54	69,1	67,85	68,3	67,76	0	0,09	7	7	1,456	24	0	
04.06.2026	65,36	52,24	13,12	181,1	177,63	178,7	176,42	0	1,21	7	7	2,323	24	0	
05.06.2026	66,1	53,41	12,69	174,7	171,26	172,7	170,4	0	0,86	7	7	2,173	24	0	
06.06.2026	66,5	53,55	12,95	167	163,68	165,2	163	0	0,68	7	7	2,119	24	0	
07.06.2026	66,26	53,1	13,16	171,2	167,79	169,3	167,09	0	0,7	7	7	2,205	24	0	
08.06.2026	66,16	53,62	12,54	177,1	173,59	175,2	172,85	0,65	0,74	7	7	2,174	24	0	
09.06.2026	66,32	53,37	12,95	169,7	166,33	167,9	165,67	0	0,66	7	7	2,151	24	0	
10.06.2026	66,67	53,57	13,1	169,4	166	167,6	165,37	0,01	0,63	7	7	2,173	24	0	
11.06.2026	67,19	53,62	13,57	165,9	162,53	164	161,8	0,01	0,73	7	7	2,202	24	0	
12.06.2026	66,94	53,68	13,26	159,6	156,38	158,1	155,98	0	0,4	7	7	2,071	24	0	
13.06.2026	67,04	54,27	12,77	160,4	157,15	158,8	156,63	0	0,52	7	7	2,005	24	0	
14.06.2026	67,38	53,27	14,11	150,1	147,05	148,6	146,63	0	0,42	7	7	2,069	24	0	
15.06.2026	65,83	52,72	13,11	161,2	158,03	159,7	157,66	0	0,37	7	7	2,069	24	0	
16.06.2026	63,14	51,29	11,85	152,8	150,01	152,2	150,31	0	-0,3	7	7	1,778	24	0	
17.06.2026	66,11	52,84	13,27	153,5	150,48	152,1	150,11	0,54	0,37	7	7	1,993	24	0	
18.06.2026	67,74	53,92	13,82	155,2	152,02	154,1	152,05	0	-0,03	7	7	2,102	24	0	
19.06.2026	68,61	53,54	15,07	121,2	118,64	120,2	118,62	0	0,02	7	7	1,786	24	0	
20.06.2026	68,27	53,14	15,13	130,3	127,57	129,2	127,52	0	0,05	7	7	1,929	24	0	
21.06.2026	68,01	53,42	14,59	139,3	136,4	138,2	136,38	0	0,02	7	7	1,989	24	0	
22.06.2026	67,69	52,6	15,09	137,1	134,29	135,9	134,13	0	0,16	7	7	2,023	24	0	
Итого:				3065,9	3004,68	3036	2996,38	1,21	8,3			40,79	480	0	
Средние:	66,47	52,59	13,88							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/06/2624:00	46,9	45,97	46,4	45,97	0,02	0	1,023	15	1
22/06/2624:00	3112,8	3050,65	3082,4	3042,35	1,23	8,3	41,813	495	1
Итого:	3065,9	3004,68	3036	2996,38	1,21	8,3	40,79	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



Ю.О. Март /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-14/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хAD29

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	23,71	22,77	0,94	1,21	1,21	0	0	0	1,21	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,94	20,8	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,49	20,32	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,22	20,15	0,07	0,21	0,21	0	0	0	0,21	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,13	19,86	0,27	0,61	0,61	0	0	0	0,61	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	19,57	19,59	-0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,01	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	19,42	19,46	-0,04	0,01	0,01	0	0	0	0,01	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	19,19	19,21	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	18,26	18,39	-0,13	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0,01	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	17,97	17,99	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	17,55	17,61	-0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	65,05	46,61	18,44	28,97	28,41	30,68	30,37	0,01	-1,96	7	7	0,523	24	0	
02.06.2026	66,37	46,33	20,04	83,18	81,53	87,47	86,58	0	-5,05	7	7	1,629	24	0	
03.06.2026	60,74	41,51	19,23	76,94	75,61	82,4	81,72	0	-6,11	7	7	1,429	24	0	
04.06.2026	65,61	52,31	13,3	195,52	191,71	202,34	199,77	0	-8,06	7	7	2,546	24	0	
05.06.2026	66,18	53,58	12,6	198,42	194,47	205,19	202,46	0	-7,99	7	7	2,448	24	0	
06.06.2026	66,54	53,26	13,28	193,96	190,06	200,61	197,95	0	-7,89	7	7	2,522	24	0	
07.06.2026	66,31	53,21	13,1	187,98	184,21	194,02	191,45	0	-7,24	7	7	2,41	24	0	
08.06.2026	66,22	53,54	12,68	192,28	188,46	196,62	193,98	0	-5,52	7	7	2,39	24	0	
09.06.2026	66,37	53,5	12,87	186,81	183,1	190,58	188,06	0	-4,96	7	7	2,355	24	0	
10.06.2026	66,7	54,05	12,65	193,14	189,26	197,46	194,79	0	-5,53	7	7	2,393	24	0	
11.06.2026	67,21	53,68	13,53	172,37	168,87	176,26	173,89	0	-5,02	7	7	2,283	24	0	
12.06.2026	66,93	53,52	13,41	170,68	167,21	174,37	172,07	0	-4,86	7	7	2,241	24	0	
13.06.2026	67,06	54,15	12,91	176,53	172,95	180,22	177,78	0	-4,83	7	7	2,231	24	0	
14.06.2026	67,35	52,61	14,74	156,97	153,77	160,32	158,26	0	-4,49	7	7	2,262	24	0	
Итого:				2215,8	2171,69	2278,5	2249,14	0,01	-77,45			29,662	600	0	
Средние:	45,68	37,52	8,16							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	274747,4	266473,36	276131,26	272809,09	15,45	-6335,73	8634,472	34068	23
14/06/2624:00	276963,22	268645,05	278409,81	275058,23	15,46	-6413,18	8664,134	34668	23
Итого:	2215,82	2171,69	2278,55	2249,14	0,01	-77,45	29,662	600	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.



Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026



Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ДОМОУПРАВ-ЧЕЛЯБИНСК»

Юридический и почтовый адрес: 454001, Челябинская обл.
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы д. 55 помещение 4
Тел. (351) 225-26-26.

ИНН 7452136715, КПП 744701001
ОГРН 1167456120699
Челябинское отделение №8597 ПАО «Сбербанк»
р/с 40702810072000017461
к/с 30101810100000000964

№

« 15 » 06 2026г.

Мы нижеподписавшиеся
Главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Петренко В.А.
Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Воробьев В.А.
Инспектор СТИ 5 ЭР Мартовская Ю.О.
Специалист КИПиА 5 ЭР

Составили настоящий акт о том, что 15.06.26г. по адресу Университетская
Набережная, 64 (ИТП-1) были сняты приборы учета тепловой энергии (ВКТ-7),
в комплекте, в связи с окончанием межповерочного срока эксплуатации.

Показания приборов учета на момент снятия:

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОК
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
14/06/2624:00	276963,22	268645,05	278409,81	275058,23	15,46	6413,18	8664,134	34668	23

Главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» _____ Петренко В.А.

Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» _____ Воробьев В.А.

Инспектор СТИ 5 ЭР _____ Мартовская Ю.О.

Специалист КИПиА 5 ЭР _____ Данилов И.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-14/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Университетская Набережная, 64 (ИТП-2) Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x72B1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,04	24,06	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,17	22,17	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,29	21,3	-0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,78	20,8	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,36	20,4	-0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,05	20,11	-0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	19,83	19,89	-0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	19,59	19,65	-0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,12	19,17	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	18,79	18,83	-0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,51	18,54	-0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	65,17	46,28	18,89	44,88	44,03	45,6	45,14	0,03	-1,11	7	7	0,83	24	0	
02.06.2026	65,65	45,36	20,29	94,08	92,23	95,7	94,77	0	-2,54	7	7	1,863	24	0	
03.06.2026	58,95	37,24	21,71	65,37	64,28	66,7	66,25	0	-1,97	7	7	1,391	24	0	
04.06.2026	65,25	48,24	17,01	135,53	132,91	137,2	135,69	0	-2,78	7	7	2,259	24	0	
05.06.2026	65,84	48,98	16,86	134,95	132,33	136,6	135,07	0	-2,74	7	7	2,226	24	0	
06.06.2026	66,21	48,98	17,23	134,06	131,38	135,7	134,17	0	-2,79	7	7	2,26	24	0	
07.06.2026	65,98	48,52	17,46	136,91	134,21	138,7	137,14	0	-2,93	7	7	2,342	24	0	
08.06.2026	65,84	49,23	16,61	136,9	134,22	138,7	137,14	0	-2,92	7	7	2,227	24	0	
09.06.2026	65,97	49,21	16,76	134,85	132,2	136,6	135,02	0	-2,82	7	7	2,211	24	0	
10.06.2026	66,04	49,46	16,58	136,61	133,92	138,5	136,92	0	-3	7	7	2,22	24	0	
11.06.2026	66,64	48,47	18,17	126,03	123,5	127,8	126,41	0	-2,91	7	7	2,24	24	0	
12.06.2026	66,36	48,8	17,56	121,81	119,39	123,6	122,21	0	-2,82	7	7	2,094	24	0	
13.06.2026	66,49	49,6	16,89	126,23	123,71	128,2	126,74	0	-3,03	7	7	2,088	24	0	
14.06.2026	66,76	48,47	18,29	115,15	112,84	117	115,7	0	-2,86	7	7	2,062	24	0	
Итого:				1643,3	1611,15	1666,6	1648,37	0,03	-37,22			28,313	600	0	
Средние:	45,66	35,67	9,99							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	54703,11	52979,64	53736,4	53150,69	2,31	-171,05	1963,167	7072	0
14/06/2624:00	56346,47	54590,79	55403	54799,06	2,34	-208,27	1991,48	7672	0
Итого:	1643,36	1611,15	1666,6	1648,37	0,03	-37,22	28,313	600	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись / Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026



Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ДОМОУПРАВ-ЧЕЛЯБИНСК»

Юридический и почтовый адрес: 454001, Челябинская обл.
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы д. 55 помещение 4
Тел. (351) 225-26-26.

ИНН 7452136715, КПП 744701001
ОГРН 1167456120699
Челябинское отделение №8597 ПАО «Сбербанк»
р/с 40702810072000017461
к/с 30101810100000000964

№ _____

« 15 » 06 2026г.

Мы нижеподписавшиеся

Главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Петренко В.А.

Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Воробьев В.А.

Инспектор СТИ 5 ЭР Мартовская Ю.О.

Специалист КИПиА 5 ЭР

Составили настоящий акт о том, что 15.06.26г. по адресу Университетская
Набережная, 64 (ИТП-2) были сняты приборы учета тепловой энергии (ВКТ-7),
в комплекте, в связи с окончанием межповерочного срока эксплуатации.

Показания приборов учета на момент снятия:

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОИ
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
14/06/2624:00	56346,47	54590,79	55403	54799,06	2,34	-208,27	1991,48	7672	0

Главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» _____

Петренко В.А.

Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» _____

Воробьев В.А.

Инспектор СТИ 5 ЭР _____

Мартовская Ю.О.

Специалист КИПиА 5 ЭР _____

Ханжелев И.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E25

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,36	22,49	-0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,52	21,56	-0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,24	21,29	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,09	21,13	-0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,01	21,04	-0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,96	20,98	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,02	21,04	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,08	21,1	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,73	20,75	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,31	20,32	-0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,74	19,74	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	62,04	47,52	14,52	22,09	21,69	21,38	21,17	0,01	0,52	7	7	0,315	24	0	
02.06.2026	65	46,82	18,18	47,25	46,31	45,82	45,35	0	0,96	7	7	0,845	24	0	
03.06.2026	55,77	36,87	18,9	32,07	31,56	31,18	31,01	0	0,55	7	7	0,597	24	0	
04.06.2026	64,88	49,63	15,25	71,3	69,94	70,58	69,76	0	0,18	7	7	1,066	24	0	
05.06.2026	65,34	50,96	14,38	75,15	73,71	74,52	73,61	0	0,1	7	7	1,06	24	0	
06.06.2026	65,77	50,38	15,39	74,28	72,82	72,99	72,13	0	0,69	7	7	1,121	24	0	
07.06.2026	65,54	50,37	15,17	78,77	77,24	76,32	75,44	0	1,8	7	7	1,172	24	0	
08.06.2026	65,31	51,26	14,05	79,37	77,83	76,99	76,02	0	1,81	7	7	1,093	24	0	
09.06.2026	65,59	51,02	14,57	74,2	72,74	71,88	71,02	0	1,72	7	7	1,061	24	0	
10.06.2026	65,83	51,17	14,66	74,33	72,9	71,96	71,08	0	1,82	7	7	1,067	24	0	
11.06.2026	66,29	50,62	15,67	66,01	64,68	63,78	63	0	1,68	7	7	1,012	24	0	
12.06.2026	66,03	50,77	15,26	67,93	66,59	65,68	64,88	0	1,71	7	7	1,013	24	0	
13.06.2026	66,05	51,84	14,21	70,18	68,81	67,93	67,08	0	1,73	7	7	0,977	24	0	
14.06.2026	66,58	49,19	17,39	66,52	65,19	64,19	63,44	0	1,75	7	7	1,131	24	0	
15.06.2026	64,89	50,54	14,35	68,26	66,98	66,01	65,21	0	1,77	7	7	0,96	24	0	
16.06.2026	61,09	49,1	11,99	69,97	68,75	68,17	67,39	0	1,36	7	7	0,822	24	0	
17.06.2026	65,43	49,92	15,51	58,62	57,44	57,72	57,03	0	0,41	7	7	0,889	24	0	
18.06.2026	66,49	50,79	15,7	63,15	61,89	62,16	61,38	0	0,51	7	7	0,97	24	0	
19.06.2026	67,45	50,26	17,19	54,4	53,28	52,69	52,05	0	1,23	7	7	0,915	24	0	
20.06.2026	67,22	50,34	16,88	57,78	56,56	55,57	54,88	0	1,68	7	7	0,953	24	0	
21.06.2026	67,05	49,57	17,48	61,2	59,96	58,8	58,11	0	1,85	7	7	1,044	24	0	
22.06.2026	66,72	50,81	15,91	58,22	57,02	55,99	55,3	0	1,72	7	7	0,906	24	0	
Итого:				1391	1363,89	1352,3	1336,34	0,01	27,55			20,989	792	0	
Средние:	50,4	40,03	10,37							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	23530,92	22743,1	22607,59	22380,22	0,52	362,88	962,164	5190	175
22/06/2624:00	24921,97	24106,99	23959,9	23716,56	0,53	390,43	983,153	5982	175
Итого:	1391,05	1363,89	1352,31	1336,34	0,01	27,55	20,989	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/

Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартвская/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2238

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,23	21,94	0,29	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,91	20,4	0,51	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,47	20	0,47	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,46	20,06	0,4	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,39	20,02	0,37	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,33	19,98	0,35	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,38	20,05	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,32	19,99	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,69	19,31	0,38	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,44	19,06	0,38	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,02	18,68	0,34	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	61,49	61,29	0,2	49,3	48,43	49,2	48,34	0	0,09	7	7	0,011	24	0	*
02.06.2026	64,46	57,15	7,31	77,9	76,43	77,5	76,29	0	0,14	7	7	0,568	24	0	
03.06.2026	59,59	43,09	16,5	37,8	37,19	37,4	37,08	0	0,11	7	7	0,615	24	0	
04.06.2026	63,58	54,23	9,35	93,8	92,09	93,3	92,02	0	0,07	7	7	0,859	24	0	
05.06.2026	64,33	55,16	9,17	96,6	94,76	96,1	94,76	0	0	7	7	0,869	24	0	
06.06.2026	64,57	53,53	11,04	81,8	80,28	81,2	80,1	0	0,18	7	7	0,886	24	0	
07.06.2026	64,5	54,79	9,71	93,5	91,74	92,9	91,62	0	0,12	7	7	0,888	24	0	
08.06.2026	64,4	55,72	8,68	96,7	94,87	96,2	94,8	0	0,07	7	7	0,825	24	0	
09.06.2026	64,55	55,34	9,21	91,9	90,16	91,4	90,09	0	0,07	7	7	0,829	24	0	
10.06.2026	64,5	56,12	8,38	99	97,18	98,5	97,09	0	0,09	7	7	0,811	24	0	
11.06.2026	65,04	55,63	9,41	90,2	88,47	89,6	88,3	0	0,17	7	7	0,832	24	0	
12.06.2026	64,87	54,86	10,01	82,7	81,11	82,2	81,05	0	0,06	7	7	0,813	24	0	
13.06.2026	65,06	55,02	10,04	87,3	85,6	86,7	85,49	0	0,11	7	7	0,858	24	0	
14.06.2026	65,28	53,55	11,73	76	74,54	75,4	74,4	0	0,14	7	7	0,876	24	0	
15.06.2026	63,6	54,37	9,23	88,8	87,17	88,2	87,01	0	0,16	7	7	0,804	24	0	
16.06.2026	60,71	52,75	7,96	83,2	81,8	83,1	82	0	-0,2	7	7	0,65	24	0	
17.06.2026	64,03	54,95	9,08	84,6	83,01	86,2	84,99	0	-1,98	7	7	0,755	24	0	
18.06.2026	65,41	55,79	9,62	80,6	79,04	81,7	80,54	0	-1,5	7	7	0,76	24	0	
19.06.2026	66,11	54,92	11,19	69,4	68,01	70,3	69,29	0	-1,28	7	7	0,756	24	0	
20.06.2026	65,97	55,11	10,86	71,6	70,17	72,7	71,66	0	-1,49	7	7	0,762	24	0	
21.06.2026	65,93	55,65	10,28	77,3	75,78	78,4	77,28	0	-1,5	7	7	0,78	24	0	
22.06.2026	65,58	55,24	10,34	69,9	68,52	70,8	69,8	0	-1,28	7	7	0,708	24	0	
Итого:				1779,9	1746,35	1779	1754	0	-7,65			16,515	792	0	
Средние:	49,61	43,14	6,46							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	7557,8	7340,87	7460,6	7380,39	54,73	-39,52	241,967	2386	0
22/06/2624:00	9337,7	9087,22	9239,6	9134,39	54,73	-47,17	258,482	3178	0
Итого:	1779,9	1746,35	1779	1754	0	-7,65	16,515	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП ООО "УК "Домоуправ"
ИНН 7452130719

Подпись _____
Ф.И.О. Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратьев Кашириных, 131 а ИТП-2

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x014B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	25,68	25,41	0,27	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	24,05	23,72	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	23,14	22,83	0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,85	22,56	0,29	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	22,63	22,37	0,26	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	22,46	22,23	0,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,42	22,2	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	22,34	22,12	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,8	21,58	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	21,45	21,21	0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,97	20,76	0,21	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	63,38	63	0,38	43,2	42,39	42,6	41,8	0	0,59	7	7	0,014	24	0	*
02.06.2026	66,48	58,34	8,14	62,4	61,15	61,3	60,31	0	0,84	7	7	0,496	24	0	
03.06.2026	61,93	44,28	17,65	31,9	31,31	31,6	31,31	0	0	7	7	0,551	24	0	
04.06.2026	65,27	50,6	14,67	51,4	50,42	50,6	49,98	0	0,44	7	7	0,738	24	0	
05.06.2026	66,43	50,67	15,76	46,7	45,79	46,1	45,55	0	0,24	7	7	0,723	24	0	
06.06.2026	66,79	51,1	15,69	47	46,05	46,3	45,71	0	0,34	7	7	0,721	24	0	
07.06.2026	66,51	51,24	15,27	48,9	47,9	48,2	47,62	0	0,28	7	7	0,731	24	0	
08.06.2026	66,34	52,13	14,21	50,9	49,9	50,2	49,56	0	0,34	7	7	0,711	24	0	
09.06.2026	66,6	51,14	15,46	45,1	44,22	44,5	43,94	0	0,28	7	7	0,682	24	0	
10.06.2026	66,47	51,72	14,75	49,6	48,6	49	48,4	0	0,2	7	7	0,717	24	0	
11.06.2026	67,22	50,84	16,38	42,2	41,35	41,7	41,16	0	0,19	7	7	0,676	24	0	
12.06.2026	67,01	51,42	15,59	44,4	43,47	43,8	43,24	0	0,23	7	7	0,677	24	0	
13.06.2026	67,21	51,99	15,22	45,4	44,45	45	44,45	0	0	7	7	0,676	24	0	
14.06.2026	67,6	51,05	16,55	42	41,16	41,6	41,07	0	0,09	7	7	0,68	24	0	
15.06.2026	65,47	52,45	13,02	51,1	50,09	50,6	49,95	0	0,14	7	7	0,652	24	0	
16.06.2026	61,1	51,55	9,55	57,9	56,9	57,6	56,87	0	0,03	7	7	0,543	24	0	
17.06.2026	64,98	50,99	13,99	46	45,12	46	45,42	0	-0,3	7	7	0,629	24	0	
18.06.2026	67,63	51,49	16,14	38	37,25	38	37,5	0	-0,25	7	7	0,6	24	0	
19.06.2026	68,52	51,2	17,32	35,7	34,97	35,8	35,33	0	-0,36	7	7	0,605	24	0	
20.06.2026	68,31	50,54	17,77	35,5	34,76	35,5	35,06	0	-0,3	7	7	0,615	24	0	
21.06.2026	68,15	50,73	17,42	36,9	36,16	37	36,53	0	-0,37	7	7	0,629	24	0	
22.06.2026	67,92	51,26	16,66	36,5	35,76	36,6	36,13	0	-0,37	7	7	0,593	24	0	
Итого:				988,7	969,17	979,6	966,89	0	2,28			13,659	792	0	
Средние:	51,73	42,02	9,7							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	5505,3	5333,68	5395,7	5340,84	0,07	-7,16	209,475	2386	0
22/06/2624:00	6494	6302,85	6375,3	6307,73	0,07	-4,88	223,134	3178	0
Итого:	988,7	969,17	979,6	966,89	0	2,28	13,659	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  В.А. Петренко/
Ф.И.О.



Подпись:  /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-3

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8BD1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	20,74	20,55	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	19,42	19,27	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	19,27	19,11	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	19,34	19,19	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	19,25	19,13	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	19,28	19,11	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	19,46	19,29	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	19,38	19,21	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	18,62	18,44	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	18,52	18,33	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,26	18,08	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	56,44	48,05	8,39	13,9	13,69	13,6	13,43	0	0,26	7	7	0,115	24	0	
02.06.2026	65,4	41,35	24,05	22,7	22,25	22,5	22,33	0	-0,08	7	7	0,535	24	0	
03.06.2026	59,78	38,44	21,34	27,6	27,14	27,1	26,93	0	0,21	7	7	0,579	24	0	
04.06.2026	64,72	43,39	21,33	36	35,32	35,1	34,82	0	0,5	7	7	0,751	24	0	
05.06.2026	65,38	43,56	21,82	34,1	33,39	33,3	33,03	0	0,36	7	7	0,729	24	0	
06.06.2026	65,72	43,81	21,91	32,7	32,06	32,1	31,84	0	0,22	7	7	0,704	24	0	
07.06.2026	65,52	44,29	21,23	34,8	34,09	34,1	33,79	0	0,3	7	7	0,722	24	0	
08.06.2026	65,35	44,66	20,69	35,6	34,88	34,9	34,61	0	0,27	7	7	0,721	24	0	
09.06.2026	65,57	43,98	21,59	34,7	33,99	34,1	33,82	0	0,17	7	7	0,731	24	0	
10.06.2026	65,48	44,18	21,3	34,7	33,99	34	33,71	0	0,28	7	7	0,723	24	0	
11.06.2026	66,1	44,11	21,99	32,8	32,12	32,4	32,12	0	0	7	7	0,707	24	0	
12.06.2026	65,95	44,96	20,99	32,4	31,71	32	31,73	0	-0,02	7	7	0,664	24	0	
13.06.2026	66,12	45,38	20,74	32	31,34	31,6	31,31	0	0,03	7	7	0,65	24	0	
14.06.2026	66,47	44,49	21,98	31,4	30,79	30,9	30,64	0	0,15	7	7	0,677	24	0	
15.06.2026	64,59	45,7	18,89	38,5	37,76	38	37,62	0	0,14	7	7	0,71	24	0	
16.06.2026	58,96	45,65	13,31	42,3	41,61	41,7	41,3	0	0,31	7	7	0,555	24	0	
17.06.2026	63,8	44,6	19,2	34,3	33,68	34,2	33,91	0	-0,23	7	7	0,644	24	0	
18.06.2026	66,43	45,62	20,81	29,7	29,13	29,6	29,32	0	-0,19	7	7	0,607	24	0	
19.06.2026	67,19	44,42	22,77	27,4	26,9	27,4	27,16	0	-0,26	7	7	0,612	24	0	
20.06.2026	67,05	45,16	21,89	28,6	28,06	28,5	28,26	0	-0,2	7	7	0,61	24	0	
21.06.2026	66,91	45,4	21,51	28,1	27,61	28,1	27,86	0	-0,25	7	7	0,596	24	0	
22.06.2026	66,71	45,59	21,12	29,1	28,55	29	28,76	0	-0,21	7	7	0,604	24	0	
Итого:				693,4	680,06	684,2	678,3	0	1,76			13,946	792	0	
Средние:	49,61	35,95	13,65							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	5933,3	5745,62	5765,7	5708,93	0,05	36,69	226,256	2385	0
22/06/2624:00	6626,7	6425,68	6449,9	6387,23	0,05	38,45	240,202	3177	0
Итого:	693,4	680,06	684,2	678,3	0	1,76	13,946	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x885E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,71	22,47	0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,5	21,2	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,99	20,69	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,82	20,56	0,26	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,68	20,45	0,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,55	20,33	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,55	20,34	0,21	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,46	20,3	0,16	0	0	0	0	0,01	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,96	19,76	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,7	19,49	0,21	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,23	19,03	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	34,5	62,72	-28,22	0	0	45,8	44,97	0,02	-44,97	7	7	0	24	0	*
02.06.2026	64,41	55,9	8,51	0	0	73,3	72,21	0	-72,21	7	7	0	24	0	
03.06.2026	56,79	41,47	15,32	0	0	31,8	31,55	0	-31,55	7	7	0	24	0	
04.06.2026	64,59	49,06	15,53	0	0	55,3	54,66	0	-54,66	7	7	0	24	0	
05.06.2026	64,74	49,88	14,86	0	0	51,7	51,13	0	-51,13	7	7	0	24	0	
06.06.2026	65,08	49,03	16,05	0	0	49,7	49,13	0	-49,13	7	7	0	24	0	
07.06.2026	64,94	49,58	15,36	0	0	53,4	52,78	0	-52,78	7	7	0	24	0	
08.06.2026	64,78	50,55	14,23	0	0	54,2	53,55	0	-53,55	7	7	0	24	0	
09.06.2026	64,87	49,84	15,03	0	0	49,7	49,14	0	-49,14	7	7	0	24	0	
10.06.2026	64,83	49,94	14,89	0	0	51,8	51,23	0	-51,23	7	7	0	24	0	
11.06.2026	65,45	49,05	16,4	0	0	48,2	47,67	0	-47,67	7	7	0	24	0	
12.06.2026	65,34	49,45	15,89	0	0	51	50,42	0	-50,42	7	7	0	24	0	
13.06.2026	65,54	50,49	15,05	0	0	51	50,42	0	-50,42	7	7	0	24	0	
14.06.2026	65,87	49,25	16,62	0	0	47,8	47,27	0	-47,27	7	7	0	24	0	
15.06.2026	64,2	51,4	12,8	0	0	60,3	59,57	0	-59,57	7	7	0	24	0	
16.06.2026	60,54	50,34	10,2	0	0	63,8	63,04	0	-63,04	7	7	0	24	0	
17.06.2026	64,7	49,07	15,63	0	0	50,3	49,73	0	-49,73	7	7	0	24	0	
18.06.2026	65,85	50,25	15,6	0	0	45,8	45,25	0	-45,25	7	7	0	24	0	
19.06.2026	66,33	48,36	17,97	0	0	39,8	39,32	0	-39,32	7	7	0	24	0	
20.06.2026	66,34	49,52	16,82	0	0	42,5	42,01	0	-42,01	7	7	0	24	0	
21.06.2026	66,26	49,98	16,28	0	0	43,8	43,27	0	-43,27	7	7	0	24	0	
22.06.2026	66,07	49,96	16,11	0	0	43,9	43,41	0	-43,41	7	7	0	24	0	
Итого:				0	0	1104,9	1091,73	0,03	-1091,7			0	792	0	
Средние:	49,06	40,29	8,77							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	6892,1	6687,21	6660,3	6596	0,44	91,21	251,722	2385	0
22/06/2624:00	6892,1	6687,21	7765,2	7687,73	0,47	-1000,52	251,722	3177	0
Итого:	0	0	1104,9	1091,73	0,03	-1091,73	0	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации



Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 А (ИТП-6)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x3943

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,41	24,67	-0,26	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,51	22,34	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,13	21,82	0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,85	21,57	0,28	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,87	21,64	0,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,98	21,78	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,13	21,94	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,52	21,44	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,85	20,71	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,51	20,35	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,21	20,05	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	62,64	58,13	4,51	51,01	50,06	50,02	49,24	0,02	0,82	7	7	0,223	24	0	
02.06.2026	66,32	55,79	10,53	90,39	88,58	88,1	86,79	0	1,79	7	7	0,946	24	0	
03.06.2026	61,14	41,27	19,87	42,19	41,46	41,01	40,67	0	0,79	7	7	0,821	22	2	*
04.06.2026	65,58	53,09	12,49	107,5	105,43	108,29	106,88	0	-1,45	7	7	1,317	24	0	
05.06.2026	66,04	55,23	10,81	115,41	113,13	116,43	114,77	0	-1,64	7	7	1,225	24	0	
06.06.2026	66,44	53,82	12,62	109,5	107,31	108,14	106,66	0	0,65	7	7	1,358	24	0	
07.06.2026	66,26	53,87	12,39	113,84	111,61	111,31	109,78	0	1,83	7	7	1,382	24	0	
08.06.2026	66,2	54,69	11,51	122,83	120,39	120,32	118,65	0	1,74	7	7	1,385	24	0	
09.06.2026	66,29	55,16	11,13	115,91	113,61	113,48	111,88	0	1,73	7	7	1,267	24	0	
10.06.2026	66,59	54,35	12,24	110,91	108,71	108,22	106,77	0	1,94	7	7	1,33	24	0	
11.06.2026	67,09	53,98	13,11	105,03	102,9	102,51	101,13	0	1,77	7	7	1,347	24	0	
12.06.2026	66,88	54,81	12,07	105,24	103,13	102,81	101,38	0	1,75	7	7	1,243	24	0	
13.06.2026	66,9	54,69	12,21	100,52	98,48	98,12	96,75	0	1,73	7	7	1,202	24	0	
14.06.2026	67,27	52,67	14,6	89,99	88,19	87,58	86,44	0	1,75	7	7	1,288	24	0	
15.06.2026	65,77	53,26	12,51	100,16	98,2	97,75	96,47	0	1,73	7	7	1,229	24	0	
16.06.2026	62,44	51,62	10,82	91,76	90,12	89,81	88,67	0	1,45	7	7	0,975	24	0	
17.06.2026	66,24	53,32	12,92	92,1	90,27	91,55	90,35	0	-0,08	7	7	1,164	24	0	
18.06.2026	67,41	54,54	12,87	92,13	90,22	91,44	90,2	0	0,02	7	7	1,163	24	0	
19.06.2026	68,24	54,23	14,01	85,97	84,17	83,18	82,02	0	2,15	7	7	1,179	24	0	
20.06.2026	68,02	55,26	12,76	88,76	86,89	85,85	84,61	0	2,28	7	7	1,108	24	0	
21.06.2026	67,72	54,5	13,22	86,4	84,62	83,63	82,47	0	2,15	7	7	1,12	24	0	
22.06.2026	67,57	55,93	11,64	99,82	97,73	97,07	95,64	0	2,09	7	7	1,137	24	0	
Итого:				2117,3	2075,21	2076,6	2048,22	0,02	26,99			25,409	790	2	
Средние:	51,36	43,1	8,25							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	27041	26130,57	25889,18	25584,61	0,02	545,96	1005,814	5197	169
22/06/2624:00	29158,37	28205,78	27965,8	27632,83	0,04	572,95	1031,223	5987	171
Итого:	2117,37	2075,21	2076,62	2048,22	0,02	26,99	25,409	790	2

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAD12

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,3	24,06	0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	23,14	22,84	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,46	22,17	0,29	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,13	21,86	0,27	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,86	21,62	0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,67	21,42	0,25	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,57	21,33	0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,44	21,21	0,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,06	20,85	0,21	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,78	20,57	0,21	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,38	20,18	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	58,09	52,54	5,55	23,2	22,83	22,5	22,21	0	0,62	7	7	0,128	24	0	
02.06.2026	65,94	47,76	18,18	38,1	37,35	36,9	36,51	0	0,84	7	7	0,679	24	0	
03.06.2026	62,32	43,48	18,84	37,3	36,62	36,3	36,01	0	0,61	7	7	0,688	24	0	
04.06.2026	64,88	52,79	12,09	74	72,59	71,8	70,9	0	1,69	7	7	0,877	24	0	
05.06.2026	66,07	52,23	13,84	69	67,64	67,2	66,32	0	1,32	7	7	0,933	24	0	
06.06.2026	66,41	53,23	13,18	67,6	66,26	65,7	64,84	0	1,42	7	7	0,871	24	0	
07.06.2026	66,17	53,21	12,96	69,8	68,42	67,9	67,01	0	1,41	7	7	0,886	24	0	
08.06.2026	66,07	53,12	12,95	71,5	70,1	69,6	68,71	0	1,39	7	7	0,906	24	0	
09.06.2026	66,27	53,41	12,86	69,1	67,74	67,3	66,39	0	1,35	7	7	0,871	24	0	
10.06.2026	66,51	52,93	13,58	68,8	67,44	66,9	66,05	0	1,39	7	7	0,915	24	0	
11.06.2026	67,05	52,71	14,34	60,7	59,46	59,1	58,34	0	1,12	7	7	0,851	24	0	
12.06.2026	66,77	52,73	14,04	63,3	62,04	61,7	60,89	0	1,15	7	7	0,869	24	0	
13.06.2026	66,86	53,92	12,94	63,4	62,14	61,7	60,84	0	1,3	7	7	0,804	24	0	
14.06.2026	67,17	52,8	14,37	60,4	59,16	58,8	58	0	1,16	7	7	0,848	24	0	
15.06.2026	65,77	53,82	11,95	72,4	70,98	70,6	69,66	0	1,32	7	7	0,849	24	0	
16.06.2026	62,31	52,63	9,68	72	70,69	70,4	69,49	0	1,2	7	7	0,687	24	0	
17.06.2026	65,23	52,01	13,22	61,3	60,1	60	59,27	0	0,83	7	7	0,792	24	0	
18.06.2026	67,33	53,21	14,12	54,5	53,38	53,5	52,8	0,07	0,58	7	7	0,753	24	0	
19.06.2026	68,14	52,76	15,38	48,9	47,85	48,1	47,48	0	0,37	7	7	0,737	24	0	
20.06.2026	67,87	53,2	14,67	49,9	48,9	48,9	48,26	0	0,64	7	7	0,719	24	0	
21.06.2026	67,71	53,24	14,47	55	53,84	54,2	53,5	0	0,34	7	7	0,779	24	0	
22.06.2026	67,4	53,15	14,25	52,8	51,73	51,9	51,23	0	0,5	7	7	0,736	24	0	
Итого:				1303	1277,26	1271	1254,71	0,07	22,55			17,178	792	0	
Средние:	51,18	42,09	9,09							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	3712,8	3619,63	3602,3	3569,55	0,29	50,08	111,516	1574	0
22/06/2624:00	5015,8	4896,89	4873,3	4824,26	0,36	72,63	128,694	2366	0
Итого:	1303	1277,26	1271	1254,71	0,07	22,55	17,178	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

В.А. Петренко/
Подпись
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7917

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	23,31	22,99	0,32	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,78	21,4	0,38	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,2	20,84	0,36	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,08	20,73	0,35	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,95	20,61	0,34	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,87	20,54	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,89	20,58	0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,81	20,51	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,27	19,95	0,32	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,98	19,65	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,5	19,19	0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	57,53	52,67	4,86	15,4	15,14	15,2	15	0	0,14	7	7	0,074	24	0	
02.06.2026	67,05	43,49	23,56	25,3	24,77	25,2	24,98	0	-0,21	7	7	0,583	24	0	
03.06.2026	62,74	43,24	19,5	32,9	32,29	32,5	32,21	0	0,08	7	7	0,629	24	0	
04.06.2026	65,03	50,46	14,57	54,5	53,45	53,8	53,19	0	0,26	7	7	0,777	24	0	
05.06.2026	66,56	49,19	17,37	43,7	42,83	43,1	42,57	0	0,26	7	7	0,741	24	0	
06.06.2026	66,92	49,15	17,77	43,5	42,63	42,9	42,43	0	0,2	7	7	0,758	24	0	
07.06.2026	66,65	49,72	16,93	45,5	44,6	44,9	44,36	0	0,24	7	7	0,754	24	0	
08.06.2026	66,49	49,94	16,55	47,8	46,82	47,2	46,64	0	0,18	7	7	0,775	24	0	
09.06.2026	66,79	49,01	17,78	45,4	44,49	44,8	44,29	0	0,2	7	7	0,789	24	0	
10.06.2026	67,05	49,86	17,19	43,2	42,36	42,7	42,16	0	0,2	7	7	0,726	24	0	
11.06.2026	67,63	48,29	19,34	40,2	39,37	39,7	39,24	0	0,13	7	7	0,761	24	0	
12.06.2026	67,3	49,48	17,82	40	39,19	39,5	39,04	0	0,15	7	7	0,695	24	0	
13.06.2026	67,42	49,76	17,66	41	40,18	40,6	40,1	0	0,08	7	7	0,708	24	0	
14.06.2026	67,71	48,92	18,79	40,1	39,3	39,6	39,17	0	0,13	7	7	0,737	24	0	
15.06.2026	66,17	50,89	15,28	48,2	47,24	47,7	47,13	0	0,11	7	7	0,721	24	0	
16.06.2026	61,45	49,99	11,46	52,9	51,98	52,5	51,92	0	0,06	7	7	0,596	24	0	
17.06.2026	64,94	48,84	16,1	43,6	42,77	43,4	42,92	0	-0,15	7	7	0,686	24	0	
18.06.2026	68,04	48,97	19,07	36,4	35,65	35,9	35,49	0	0,16	7	7	0,678	24	0	
19.06.2026	68,83	48,28	20,55	33,8	33,08	33,7	33,31	0	-0,23	7	7	0,681	24	0	
20.06.2026	68,5	49,45	19,05	33,3	32,58	33,2	32,79	0	-0,21	7	7	0,622	24	0	
21.06.2026	68,28	49,55	18,73	34,1	33,38	34,1	33,66	0	-0,28	7	7	0,624	24	0	
22.06.2026	68	49,59	18,41	36	35,26	35,9	35,44	0	-0,18	7	7	0,649	24	0	
Итого:				876,8	859,36	868,1	858,04	0	1,32			14,764	792	0	
Средние:	51,14	39,56	11,57							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	3183,2	3101,54	3125,4	3096,51	0,18	5,03	102,2	1574	0
22/06/2624:00	4060	3960,9	3993,5	3954,55	0,18	6,35	116,964	2366	0
Итого:	876,8	859,36	868,1	858,04	0	1,32	14,764	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/

Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x75A4


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	23,08	22,87	0,21	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	21,79	21,61	0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,3	21,14	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,15	21,03	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,04	20,94	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,95	20,85	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,98	20,9	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,99	20,92	0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,57	20,52	0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,25	20,21	0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,81	19,76	0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	59,74	52,37	7,37	24,7	24,28	24,4	24,08	0	0,2	7	7	0,181	24	0	
02.06.2026	65,8	45,38	20,42	30,7	30,1	30,2	29,89	0	0,21	7	7	0,615	24	0	
03.06.2026	61,7	42,66	19,04	32,1	31,54	31,4	31,14	0	0,4	7	7	0,601	24	0	
04.06.2026	64,87	49,61	15,26	55,3	54,23	54,5	53,88	0	0,35	7	7	0,827	24	0	
05.06.2026	65,81	50,18	15,63	51,3	50,3	50,4	49,81	0	0,49	7	7	0,785	24	0	
06.06.2026	66,14	49,95	16,19	48,4	47,48	47,5	46,94	0	0,54	7	7	0,77	24	0	
07.06.2026	65,96	51	14,96	52,4	51,38	51,7	51,06	0	0,32	7	7	0,768	24	0	
08.06.2026	65,78	50,17	15,61	51,8	50,8	51	50,41	0	0,39	7	7	0,793	24	0	
09.06.2026	66,03	49,52	16,51	48,2	47,26	47,5	46,95	0	0,31	7	7	0,778	24	0	
10.06.2026	66,33	49,71	16,62	48,3	47,34	47,6	47,06	0	0,28	7	7	0,785	24	0	
11.06.2026	66,82	49,22	17,6	44,3	43,43	43,6	43,09	0	0,34	7	7	0,766	24	0	
12.06.2026	66,53	49,62	16,91	46,3	45,35	45,6	45,07	0	0,28	7	7	0,765	24	0	
13.06.2026	66,64	50,35	16,29	46,6	45,66	46	45,44	0	0,22	7	7	0,744	24	0	
14.06.2026	66,87	49,82	17,05	44,6	43,74	44	43,49	0	0,25	7	7	0,746	24	0	
15.06.2026	65,56	51,55	14,01	54,7	53,64	54,2	53,53	0	0,11	7	7	0,753	24	0	
16.06.2026	61,26	50,52	10,74	54,8	53,84	54,6	53,96	0	-0,12	7	7	0,578	24	0	
17.06.2026	64,59	49,79	14,8	44,4	43,54	44,9	44,38	0	-0,84	7	7	0,642	24	0	
18.06.2026	67,12	50,75	16,37	39,5	38,71	40,1	39,6	0	-0,89	7	7	0,632	24	0	
19.06.2026	67,88	49,39	18,49	34,7	33,99	35	34,57	0	-0,58	7	7	0,629	24	0	
20.06.2026	67,65	49,8	17,85	36,7	35,95	37,3	36,83	0	-0,88	7	7	0,641	24	0	
21.06.2026	67,47	49,73	17,74	38,6	37,86	39,2	38,75	0	-0,89	7	7	0,672	24	0	
22.06.2026	67,09	49,7	17,39	36	35,27	36,1	35,66	0	-0,39	7	7	0,612	24	0	
Итого:				964,4	945,69	956,8	945,59	0	0,1			15,083	792	0	
Средние:	50,77	40,04	10,72							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	3422,8	3336,45	3336,2	3305,55	0,07	30,9	109,017	1573	0
22/06/2624:00	4387,2	4282,14	4293	4251,14	0,07	31	124,1	2365	0
Итого:	964,4	945,69	956,8	945,59	0	0,1	15,083	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации


/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.


/ Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-5)

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x597B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	32,84	22,53	10,31	0,46	0,46	0,85	0,85	0	-0,39	7	7	0,005	24	0	
22.05.2026	22,87	23,15	-0,28	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,39	22,78	-0,39	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,13	22,53	-0,4	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	22,01	22,39	-0,38	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,97	22,34	-0,37	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,6	22,28	-0,68	0,13	0,13	0	0	0	0,13	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,47	22,05	-0,58	0,01	0,01	0	0	0	0,01	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,14	21,74	-0,6	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,73	21,4	-0,67	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,44	21,11	-0,67	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	55,69	41,89	13,8	40,07	39,46	41,49	41,11	0	-1,65	7	7	0,538	24	0	
02.06.2026	65,83	46,98	18,85	64,93	63,64	67,74	67,02	0	-3,38	7	7	1,196	24	0	
03.06.2026	60,55	36,41	24,14	40,69	40,02	42,07	41,81	0	-1,79	7	7	0,964	24	0	
04.06.2026	65,21	50,95	14,26	102,55	100,56	105,62	104,33	0,02	-3,77	7	7	1,433	24	0	
05.06.2026	65,52	51,71	13,81	99,21	97,27	102,3	101,03	0	-3,76	7	7	1,343	24	0	
06.06.2026	65,93	51,08	14,85	94,11	92,27	96,69	95,51	0	-3,24	7	7	1,369	24	0	
07.06.2026	65,67	49,93	15,74	94,2	92,35	97,64	96,49	0	-4,14	7	7	1,455	24	0	
08.06.2026	65,55	50,87	14,68	94,99	93,12	98,58	97,4	0	-4,28	7	7	1,367	24	0	
09.06.2026	65,69	51,04	14,65	94,81	92,96	98,41	97,23	0,01	-4,27	7	7	1,362	24	0	
10.06.2026	65,52	51,78	13,74	98,24	96,32	101,67	100,39	0	-4,07	7	7	1,324	24	0	
11.06.2026	66,44	51,16	15,28	86,58	84,86	89,79	88,68	0	-3,82	7	7	1,295	24	0	
12.06.2026	66,24	51,26	14,98	84,67	82,97	87,91	86,82	0	-3,85	7	7	1,241	24	0	
13.06.2026	66,36	51,52	14,84	88,23	86,5	91,57	90,44	0	-3,94	7	7	1,282	24	0	
14.06.2026	66,47	49,3	17,17	79,72	78,14	82,68	81,74	0	-3,6	7	7	1,342	24	0	
15.06.2026	64,76	49,76	15	84,65	83,02	87,87	86,86	0	-3,84	7	7	1,246	24	0	
16.06.2026	61,55	48,87	12,68	83,63	82,16	86,17	85,21	0	-3,05	7	7	1,041	24	0	
17.06.2026	65,36	50,1	15,26	77,69	76,19	79,83	78,9	0	-2,71	7	7	1,163	24	0	
18.06.2026	66,89	51,68	15,21	80,39	78,77	82,66	81,62	0	-2,85	7	7	1,196	24	0	
19.06.2026	67,66	50,39	17,27	72,95	71,44	74,33	73,46	0	-2,02	7	7	1,231	24	0	
20.06.2026	67,36	50,54	16,82	73,24	71,73	74,81	73,92	0	-2,19	7	7	1,205	24	0	
21.06.2026	67,21	50,87	16,34	79,37	77,73	81,39	80,39	0	-2,66	7	7	1,273	24	0	
22.06.2026	66,92	51,03	15,89	76,21	74,65	78,91	77,97	0	-3,32	7	7	1,186	24	0	
Итого:				1791,7	1756,73	1850,9	1829,18	0,03	-72,45			27,057	792	0	
Средние:	51,02	40,4	10,62							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	25682,06	24819,45	26119,04	25830,46	0,05	-1011,01	996,22	5077	289
22/06/2624:00	27473,79	26576,18	27970,02	27659,64	0,08	-1083,46	1023,277	5869	289
Итого:	1791,73	1756,73	1850,98	1829,18	0,03	-72,45	27,057	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/

Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.



Ю.О. Мартовская
Подпись
ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-13/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x0C33

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,39	23,29	1,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	23,24	22,7	0,54	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,58	22,32	0,26	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,21	21,99	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,95	21,71	0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,76	21,51	0,25	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,33	19,17	2,16	0	0	0,1	0,1	0	-0,1	7	7	0	24	0	
28.05.2026	21,1	20,61	0,49	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,3	21,37	-0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,82	20,38	0,44	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,54	20,15	0,39	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,44	58,33	8,11	42,4	41,57	43,6	42,92	0	-1,35	7	7	0,319	24	0	
02.06.2026	66,9	56,1	10,8	88,6	86,8	89,8	88,47	0	-1,67	7	7	0,934	24	0	
03.06.2026	64,24	50,59	13,65	62,2	61,01	62,9	62,14	0	-1,13	7	7	0,832	24	0	
04.06.2026	66,14	59,24	6,9	161,1	157,91	162,6	159,99	0	-2,08	7	7	1,086	24	0	
05.06.2026	66,51	57,72	8,79	128,9	126,33	130,3	128,31	0	-1,98	7	7	1,11	24	0	
06.06.2026	66,92	58,09	8,83	125,8	123,26	127,2	125,23	0	-1,97	7	7	1,089	24	0	
07.06.2026	66,62	56,91	9,71	123,3	120,83	124,8	122,94	0	-2,11	7	7	1,171	24	0	
08.06.2026	66,47	55,85	10,62	120,7	118,31	122,2	120,44	0	-2,13	7	7	1,255	24	0	
09.06.2026	66,67	54,4	12,27	122,6	120,11	123,9	122,17	0	-2,06	7	7	1,473	24	0	
10.06.2026	67,19	55,38	11,81	132,9	130,22	134,1	132,19	0	-1,97	7	7	1,537	24	0	
11.06.2026	67,6	54,94	12,66	122,4	119,89	123,7	121,98	0	-2,09	7	7	1,514	24	0	
12.06.2026	67,24	53,86	13,38	112,6	110,32	114	112,46	0	-2,14	7	7	1,473	24	0	
13.06.2026	67,37	53,83	13,54	110,5	108,23	111,9	110,41	0	-2,18	7	7	1,462	24	0	
Итого:				1454	1424,79	1471,1	1449,75	0	-24,96			15,255	576	0	
Средние:	46,14	40,01	6,12							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	60327,4	58448,94	55501,7	54947,29	2,07	3501,65	2258,456	12302	0
13/06/2624:00	61781,4	59873,73	56972,8	56397,04	2,07	3476,69	2273,711	12878	0
Итого:	1454	1424,79	1471,1	1449,75	0	-24,96	15,255	576	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026



Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ДОМОУПРАВ-ЧЕЛЯБИНСК»

Юридический и почтовый адрес: 454001, Челябинская обл.
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы д. 55 помещение 4
Тел. (351) 225-26-26.

ИНН 7452136715, КПП 744701001
ОГРН 1167456120699
Челябинское отделение №8597 ПАО «Сбербанк»
р/с 40702810072000017461
к/с 30101810100000000964

№ _____

« 14 » 06 2026г.

Мы нижеподписавшиеся
Главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Петренко В.А.
Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» Воробьев В.А.
Инспектор СТИ 5 ЭР Мартовская Ю.О.
Специалист КИПиА 5 ЭР _____

Составили настоящий акт о том, что 14.06.26г. по адресу 40-летия Победы, 44 (ИТП-1) были сняты приборы учета тепловой энергии (ВКТ-7), в комплекте, в связи с окончанием межповерочного срока эксплуатации.

Показания приборов учета на момент снятия:

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВО
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
13/06/2624:00	61781,4	59873,73	56972,8	56397,04	2,07	3476,69	2273,711	12878	0

Главный инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» _____

Петренко В.А.

Инженер ООО «УК «ДОМОУПРАВ» _____

Воробьев В.А.

Инспектор СТИ 5 ЭР _____

Мартовская Ю.О.

Специалист КИПиА 5 ЭР _____

Даниленко И.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хГВ58

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,14	23,76	0,38	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,32	22,12	0,2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,75	21,66	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,4	21,29	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,11	20,97	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,91	20,74	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,79	20,6	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,69	20,46	0,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,21	19,99	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,87	19,7	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,63	19,52	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,3	56,29	10,01	15,53	15,22	15,14	14,91	0	0,31	7	7	0,152	24	0	
02.06.2026	67,03	50,39	16,64	61,36	60,09	60,08	59,34	0	0,75	7	7	1,01	24	0	
03.06.2026	64,51	45,75	18,76	56,87	55,79	55,99	55,45	0	0,34	7	7	1,043	24	0	
04.06.2026	65,72	53,51	12,21	115,19	112,93	114,1	112,59	0	0,34	7	7	1,377	24	0	
05.06.2026	66,79	53,47	13,32	106,11	103,96	104,68	103,29	0	0,67	7	7	1,384	24	0	
06.06.2026	67,19	52,57	14,62	92,1	90,21	90,61	89,45	0	0,76	7	7	1,317	24	0	
07.06.2026	66,9	53,32	13,58	102,68	100,62	100,89	99,56	0	1,06	7	7	1,369	24	0	
08.06.2026	66,76	54,34	12,42	110,21	108,01	107,81	106,32	0	1,69	7	7	1,342	24	0	
09.06.2026	67	53,97	13,03	106,62	104,47	104,24	102,83	0	1,64	7	7	1,36	24	0	
10.06.2026	67,37	53,24	14,13	100,23	98,18	98,25	96,98	0	1,2	7	7	1,387	24	0	
11.06.2026	67,88	53,4	14,48	102,08	99,98	99,72	98,39	0	1,59	7	7	1,446	24	0	
12.06.2026	67,55	52,82	14,73	97,59	95,55	95,04	93,8	0	1,75	7	7	1,408	24	0	
13.06.2026	67,7	54,35	13,35	105,23	103,05	102,75	101,36	0	1,69	7	7	1,375	24	0	
14.06.2026	68,02	53,2	14,82	95,06	93,08	92,52	91,29	0	1,79	7	7	1,381	24	0	
15.06.2026	66,49	54,06	12,43	110,57	108,35	107,9	106,42	0	1,93	7	7	1,345	24	0	
16.06.2026	63,15	52,37	10,78	108,2	106,2	106,51	105,15	0	1,05	7	7	1,144	24	0	
17.06.2026	66,1	52,97	13,13	99,65	97,67	98,46	97,18	0	0,49	7	7	1,279	24	0	
18.06.2026	68,37	54,28	14,09	93,38	91,43	91,83	90,58	0	0,85	7	7	1,287	24	0	
19.06.2026	69,11	53,58	15,53	79,25	77,54	77,41	76,35	0	1,19	7	7	1,204	24	0	
20.06.2026	68,76	52,73	16,03	75,76	74,12	73,88	72,9	0	1,22	7	7	1,189	24	0	
21.06.2026	68,54	52,3	16,24	78,67	77	76,43	75,46	0	1,54	7	7	1,246	24	0	
22.06.2026	68,26	53,67	14,59	84,17	82,41	81,72	80,59	0	1,82	7	7	1,199	24	0	
Итого:				1996,5	1955,86	1955,9	1930,19	0	25,67			27,244	792	0	
Средние:	51,76	42,34	9,42							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	25952	25042,1	24936	24612,25	0,58	429,85	970,345	5070	295
22/06/2624:00	27948,51	26997,96	26891,96	26542,44	0,58	455,52	997,589	5862	295
Итого:	1996,51	1955,86	1955,96	1930,19	0	25,67	27,244	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП: 

Подпись  /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.
ООО «Уралэнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСА85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	22,24	22,26	-0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	20,96	20,97	-0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	20,86	20,91	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,81	20,85	-0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,68	20,67	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,59	20,57	0,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,55	20,52	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,42	20,35	0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,72	19,61	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,08	19,03	0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	18,65	18,65	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,51	46,05	20,46	21,59	21,17	21,65	21,43	0	-0,26	7	7	0,434	24	0	
02.06.2026	67,14	45,59	21,55	49,27	48,24	49,3	48,8	0	-0,56	7	7	1,039	24	0	
03.06.2026	64,18	42,58	21,6	44,53	43,65	45,04	44,66	0	-1,01	7	7	0,937	24	0	
04.06.2026	65,7	48,79	16,91	72,09	70,68	72,79	72,01	0	-1,33	7	7	1,195	24	0	
05.06.2026	66,71	49,23	17,48	69,85	68,48	70,32	69,54	0	-1,06	7	7	1,196	24	0	
06.06.2026	67,08	48,66	18,42	66,76	65,44	67,16	66,4	0	-0,96	7	7	1,208	24	0	
07.06.2026	66,8	48,65	18,15	68,86	67,46	69,04	68,25	0	-0,79	7	7	1,222	24	0	
08.06.2026	66,65	49,34	17,31	69,95	68,57	69,68	68,9	0	-0,33	7	7	1,187	24	0	
09.06.2026	66,89	49,05	17,84	69,66	68,24	69,4	68,62	0	-0,38	7	7	1,218	24	0	
10.06.2026	67,24	49,13	18,11	65,82	64,49	65,83	65,05	0	-0,56	7	7	1,168	24	0	
11.06.2026	67,77	48,36	19,41	62,98	61,66	62,63	61,89	0	-0,23	7	7	1,196	24	0	
12.06.2026	67,46	48,52	18,94	63,38	62,08	62,9	62,21	0	-0,13	7	7	1,175	24	0	
13.06.2026	67,59	48,67	18,92	64,89	63,57	64,4	63,65	0	-0,08	7	7	1,203	24	0	
14.06.2026	67,89	48,2	19,69	62,29	61,03	61,7	61,03	0	0	7	7	1,2	24	0	
15.06.2026	66,34	49,06	17,28	69,05	67,67	68,57	67,78	0	-0,11	7	7	1,168	24	0	
16.06.2026	61,97	48,71	13,26	73,1	71,79	73,56	72,74	0	-0,95	7	7	0,951	24	0	
17.06.2026	65,54	48,33	17,21	64,35	63,09	64,83	64,15	0	-1,06	7	7	1,082	24	0	
18.06.2026	68,29	48,59	19,7	55,4	54,23	55,3	54,71	0	-0,48	7	7	1,068	24	0	
19.06.2026	68,99	48,29	20,7	51,22	50,12	50,8	50,28	0	-0,16	7	7	1,035	24	0	
20.06.2026	68,67	48,54	20,13	53,23	52,09	52,82	52,25	0	-0,16	7	7	1,047	24	0	
21.06.2026	68,44	48,84	19,6	54,46	53,28	53,86	53,26	0	0,02	7	7	1,045	24	0	
22.06.2026	68,15	48,85	19,3	55,07	53,89	54,72	54,1	0	-0,21	7	7	1,04	24	0	
Итого:				1327,8	1300,92	1326,3	1311,71	0	-10,79			24,014	792	0	
Средние:	51,41	38,92	12,48							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	21107,04	20372,97	20542,77	20339,59	5,72	33,38	908,213	5171	195
22/06/2624:00	22434,84	21673,89	21869,07	21651,3	5,72	22,59	932,227	5963	195
Итого:	1327,8	1300,92	1326,3	1311,71	0	-10,79	24,014	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛТЕПЛОСЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-4)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xEDDF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	25,61	25,6	0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	24,01	24,1	-0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	23,4	23,53	-0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	23,12	23,18	-0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	22,87	22,88	-0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	22,65	22,62	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,55	22,45	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	22,39	22,26	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,83	21,75	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	21,54	21,47	0,07	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	21,2	21,15	0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	65,52	49,32	16,2	11,57	11,35	11,44	11,34	0	0,01	7	7	0,184	24	0	
02.06.2026	66,9	45,59	21,31	40,42	39,62	40,35	39,95	0	-0,33	7	7	0,846	24	0	
03.06.2026	63,77	44,76	19,01	45,21	44,34	45,33	44,89	0	-0,55	7	7	0,839	24	0	
04.06.2026	65,42	50,2	15,22	73,92	72,47	74,24	73,4	0	-0,93	7	7	1,104	24	0	
05.06.2026	66,61	49,84	16,77	68,8	67,43	68,82	68,03	0	-0,6	7	7	1,133	24	0	
06.06.2026	66,96	49,72	17,24	68,64	67,25	68,65	67,87	0	-0,62	7	7	1,16	24	0	
07.06.2026	66,71	49,81	16,9	70,66	69,23	70,31	69,5	0	-0,27	7	7	1,167	24	0	
08.06.2026	66,56	50,55	16,01	73,61	72,14	72,72	71,89	0	0,25	7	7	1,154	24	0	
09.06.2026	66,8	49,69	17,11	69,61	68,24	68,78	67,99	0	0,25	7	7	1,164	24	0	
10.06.2026	67,14	49,82	17,32	68,84	67,44	68,45	67,62	0	-0,18	7	7	1,17	24	0	
11.06.2026	67,68	49,74	17,94	64,02	62,72	63,29	62,53	0	0,19	7	7	1,125	24	0	
12.06.2026	67,38	50,27	17,11	67,38	66,01	66,45	65,65	0	0,36	7	7	1,129	24	0	
13.06.2026	67,5	50,06	17,44	66,38	65,04	65,47	64,69	0	0,35	7	7	1,131	24	0	
14.06.2026	67,78	49,67	18,11	66,03	64,69	65,03	64,27	0	0,42	7	7	1,172	24	0	
15.06.2026	66,24	50,8	15,44	75,86	74,37	74,9	74,02	0	0,35	7	7	1,148	24	0	
16.06.2026	62,14	49,94	12,2	78,58	77,17	78,35	77,43	0	-0,26	7	7	0,938	24	0	
17.06.2026	65,53	49,96	15,57	67,2	65,88	67,3	66,49	0	-0,61	7	7	1,023	24	0	
18.06.2026	68,25	49,64	18,61	57,94	56,75	57,53	56,85	0	-0,1	7	7	1,055	24	0	
19.06.2026	68,93	50,02	18,91	54,67	53,51	54,1	53,44	0	0,07	7	7	1,011	24	0	
20.06.2026	68,61	50,57	18,04	55,57	54,38	55,03	54,35	0	0,03	7	7	0,981	24	0	
21.06.2026	68,37	49,92	18,45	55,2	54,01	54,44	53,79	0	0,22	7	7	0,996	24	0	
22.06.2026	68,08	50,16	17,92	57,31	56,1	56,2	55,52	0	0,58	7	7	1,005	24	0	
Итого:				1357,4	1330,14	1347,1	1331,51	0	-1,37			22,635	792	0	
Средние:	52,12	40,63	11,48							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	21279,34	20545,47	20708,86	20483,69	0,65	61,78	856,946	5171	195
22/06/2624:00	22636,76	21875,61	22056,04	21815,2	0,65	60,41	879,581	5963	195
Итого:	1357,42	1330,14	1347,18	1331,51	0	-1,37	22,635	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 05911818

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V2	V1	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,42	24,50	-0,08	0,45	0,46	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,17	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,20	23,14	0,07	0,39	0,40	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,08	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,70	22,51	0,18	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,54	22,32	0,22	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,41	22,16	0,25	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,99	21,97	0,02	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,20	21,62	-0,42	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,10	21,45	-0,35	0,54	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,76	21,18	-0,42	0,56	0,57	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,61	20,92	-0,32	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,57	20,81	-0,24	0,54	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	108,47	108,47	0,00	36,16	33,38	2,78	0,63	0,62	0,89	109,50	111,20	OK	24	0,00	
02.06.2026	194,22	194,34	-0,12	66,68	49,17	17,51	0,78	0,76	2,07	196,20	199,10	OK	24	0,00	
03.06.2026	83,72	83,62	0,10	60,62	39,74	20,88	0,76	0,76	1,77	84,40	85,10	OK	24	0,00	
04.06.2026	154,47	154,47	0,00	66,00	48,60	17,40	0,84	0,78	2,50	156,20	157,30	OK	24	0,00	
05.06.2026	136,20	136,20	0,00	66,20	48,52	17,68	0,81	0,78	2,39	137,20	139,30	OK	24	0,00	
06.06.2026	130,23	130,23	0,00	66,57	48,62	17,95	0,80	0,77	2,33	131,10	133,30	OK	24	0,00	
07.06.2026	132,80	132,80	0,00	66,28	48,68	17,60	0,80	0,78	2,33	133,70	135,90	OK	24	0,00	
08.06.2026	136,64	136,64	0,00	66,14	48,65	17,49	0,80	0,78	2,38	137,60	139,80	OK	24	0,00	
09.06.2026	128,61	128,61	0,00	66,33	48,64	17,70	0,81	0,78	2,27	129,60	131,50	OK	24	0,00	
10.06.2026	126,09	126,09	0,00	66,72	48,35	18,37	0,82	0,78	2,31	127,00	129,00	OK	24	0,00	
11.06.2026	120,92	120,92	0,00	67,23	47,87	19,35	0,81	0,78	2,34	121,90	123,60	OK	24	0,00	
12.06.2026	119,62	119,62	0,00	66,89	48,90	17,98	0,81	0,79	2,15	120,70	122,20	OK	24	0,00	
13.06.2026	120,21	120,21	0,00	67,02	48,65	18,38	0,81	0,80	2,21	121,30	122,80	OK	24	0,00	
14.06.2026	118,44	118,44	0,00	67,37	48,26	19,11	0,82	0,80	2,26	119,50	121,00	OK	24	0,03	
15.06.2026	137,87	137,87	0,00	65,83	49,24	16,59	0,83	0,81	2,27	139,10	140,80	OK	24	0,00	
16.06.2026	141,35	141,35	0,00	62,76	48,43	14,33	0,82	0,80	1,84	142,40	144,20	OK	24	0,00	
17.06.2026	129,85	129,85	0,00	66,37	48,40	17,98	0,84	0,78	2,16	130,80	132,70	OK	24	0,00	
18.06.2026	109,18	109,18	0,00	67,72	48,08	19,64	0,86	0,80	2,14	110,00	111,70	OK	24	0,00	
19.06.2026	101,77	101,77	0,00	68,40	48,35	20,06	0,87	0,79	2,05	102,60	104,10	OK	24	0,00	
20.06.2026	101,77	101,77	0,00	68,07	48,57	19,50	0,87	0,80	2,00	102,70	104,00	OK	24	0,00	
21.06.2026	101,43	101,43	0,00	67,82	48,78	19,04	0,87	0,80	1,94	102,40	103,60	OK	24	0,00	
22.06.2026	105,43	105,43	0,00	67,57	48,63	18,94	0,87	0,81	2,01	106,40	107,70	OK	24	0,00	
Итого:	2739,29	2739,31							46,62	2762,30	2799,90		792	0,31	0
Средние:				50,67	39,00	11,67	0,68	0,66							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1629,28	43795,79	41759,48	2036,31	42011,00	41497,30	513,70	3746		19,13
22.06.2026	1675,90	46595,69	44521,78	2073,91	44750,29	44236,61	513,68	4538		19,44
ИТОГО:	46,62	2799,90	2762,30	37,60	2739,29	2739,31	-0,02	792	0	0,31

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"В.А.Петренко/
Ф.И.О.

Подпись

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xF053

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,65	24,13	0,52	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,25	21,9	0,35	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	21,21	20,84	0,37	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	20,76	20,43	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	20,54	20,24	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	20,42	20,11	0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	20,28	19,98	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	20,16	19,86	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	19,71	19,36	0,35	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	19,27	18,94	0,33	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	19,13	18,79	0,34	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	65,49	46,65	18,84	35,8	35,1	35,23	34,86	0	0,24	7	7	0,66	24	0	
02.06.2026	66,76	45,6	21,16	71,6	70,15	70,47	69,78	0	0,37	7	7	1,483	24	0	
03.06.2026	63,6	41,53	22,07	62,5	61,33	61,82	61,31	0	0,02	7	7	1,35	24	0	
04.06.2026	64,92	49,82	15,1	122,3	119,96	120,29	118,87	0	1,09	7	7	1,809	24	0	
05.06.2026	66,46	49,07	17,39	102,3	100,25	100,89	99,75	0	0,5	7	7	1,742	24	0	
06.06.2026	66,82	49,29	17,53	98,7	96,73	97,54	96,46	0	0,27	7	7	1,693	24	0	
07.06.2026	66,53	49,72	16,81	105	102,9	103,78	102,59	0	0,31	7	7	1,727	24	0	
08.06.2026	66,38	49,97	16,41	107,7	105,56	106,56	105,32	0	0,24	7	7	1,729	24	0	
09.06.2026	66,64	49,28	17,36	105,5	103,4	104,35	103,18	0	0,22	7	7	1,793	24	0	
10.06.2026	66,95	49,52	17,43	103,1	101	102,14	100,98	0	0,02	7	7	1,758	24	0	
11.06.2026	67,53	48,48	19,05	93	91,11	92,16	91,13	0	-0,02	7	7	1,733	24	0	
12.06.2026	67,2	49,46	17,74	97	95,04	96,1	95	0	0,04	7	7	1,684	24	0	
13.06.2026	67,33	50,05	17,28	96	94,04	95,33	94,22	0	-0,18	7	7	1,624	24	0	
14.06.2026	67,6	49,09	18,51	92,1	90,2	91,39	90,38	0	-0,18	7	7	1,667	24	0	
15.06.2026	66,06	50,64	15,42	110,9	108,69	110,11	108,79	0	-0,1	7	7	1,675	24	0	
16.06.2026	62,28	49,82	12,46	115,5	113,45	114,05	112,73	0	0,72	7	7	1,409	24	0	
17.06.2026	65,2	49,6	15,6	104,9	102,88	104,06	102,86	0	0,02	7	7	1,605	24	0	
18.06.2026	68	48,75	19,25	87,9	86,06	87,27	86,29	0	-0,23	7	7	1,654	24	0	
19.06.2026	68,68	48,8	19,88	68,5	67,02	67,87	67,15	0	-0,13	7	7	1,334	24	0	
20.06.2026	68,43	48,01	20,42	77,8	76,14	76,89	76,09	0	0,05	7	7	1,551	24	0	
21.06.2026	68,2	48,57	19,63	80,3	78,62	79,59	78,72	0	-0,1	7	7	1,541	24	0	
22.06.2026	67,89	48,78	19,11	79,1	77,48	78,14	77,28	0	0,2	7	7	1,478	24	0	
Итого:				2017,5	1977,11	1996	1973,74	0	3,37			34,699	792	0	
Средние:	51,31	39,24	12,06							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	6548,1	6383,08	6509,18	6447,82	0	-64,74	195,223	1383	0
22/06/2624:00	8565,6	8360,19	8505,21	8421,56	0	-61,37	229,922	2175	0
Итого:	2017,5	1977,11	1996,03	1973,74	0	3,37	34,699	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко/

Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD02C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	26,52	26,26	0,26	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	24,51	24,48	0,03	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	23,85	23,96	-0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	23,45	23,6	-0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	23,09	23,25	-0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	22,81	22,97	-0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,65	22,8	-0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	22,42	22,56	-0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,87	21,98	-0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	21,63	21,76	-0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	21,35	21,5	-0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,08	46,37	19,71	14,58	14,3	14,35	14,19	0	0,11	7	7	0,281	24	0	
02.06.2026	67,34	47,61	19,73	53,66	52,56	52,93	52,37	0	0,19	7	7	1,035	24	0	
03.06.2026	64,03	45,22	18,81	52,06	51,05	51,56	51,05	0	0	7	7	0,957	24	0	
04.06.2026	65,69	53,94	11,75	117,22	114,92	117,46	115,88	0	-0,96	7	7	1,348	24	0	
05.06.2026	66,7	54,08	12,62	108,99	106,82	108,81	107,33	0	-0,51	7	7	1,347	24	0	
06.06.2026	67,08	54,25	12,83	101,65	99,57	101,42	100,02	0	-0,45	7	7	1,28	24	0	
07.06.2026	66,84	53,76	13,08	108,08	105,94	107,24	105,8	0	0,14	7	7	1,387	24	0	
08.06.2026	66,73	54,65	12,08	114,98	112,69	113,24	111,67	0	1,02	7	7	1,361	24	0	
09.06.2026	66,89	54,09	12,8	108,97	106,79	107,22	105,74	0	1,05	7	7	1,367	24	0	
10.06.2026	67,31	54,44	12,87	103,85	101,72	102,74	101,34	0	0,38	7	7	1,31	24	0	
11.06.2026	67,81	54,21	13,6	98,83	96,8	97,37	96,05	0	0,75	7	7	1,315	24	0	
12.06.2026	67,52	53,74	13,78	98,68	96,64	96,95	95,64	0	1	7	7	1,33	24	0	
13.06.2026	67,64	54,68	12,96	101,8	99,7	100,09	98,71	0	0,99	7	7	1,291	24	0	
14.06.2026	67,93	54,09	13,84	94,98	92,99	93,25	91,97	0	1,02	7	7	1,285	24	0	
15.06.2026	66,39	54,18	12,21	102,68	100,63	100,95	99,6	0	1,03	7	7	1,229	24	0	
16.06.2026	63,34	52,94	10,4	99,44	97,6	99,2	97,92	2,81	-0,32	7	7	1,011	24	0	
17.06.2026	66,05	53,77	12,28	97,59	95,64	97,86	96,54	0	-0,9	7	7	1,17	24	0	
18.06.2026	68,34	54,8	13,54	87,04	85,2	86,64	85,42	0	-0,22	7	7	1,151	24	0	
19.06.2026	69,01	53,78	15,23	70,07	68,58	69,24	68,32	0	0,26	7	7	1,045	24	0	
20.06.2026	68,73	52,09	16,64	76,8	75,18	75,62	74,64	0	0,54	7	7	1,249	24	0	
21.06.2026	68,49	51,82	16,67	80,3	78,63	78,75	77,75	0	0,88	7	7	1,312	24	0	
22.06.2026	68,19	53,15	15,04	82,51	80,79	80,66	79,61	0,48	1,18	7	7	1,214	24	0	
Итого:				1974,7	1934,74	1953,5	1927,56	3,29	7,18			26,275	792	0	
Средние:	52,37	42,93	9,43							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	23911,18	23083,07	23092,3	22816,61	3,12	266,46	915,772	5030	216
22/06/2624:00	25885,94	25017,81	25045,85	24744,17	6,41	273,64	942,047	5822	216
Итого:	1974,76	1934,74	1953,55	1927,56	3,29	7,18	26,275	792	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3683

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	23,86	23,28	0,58	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	22,43	21,96	0,47	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,17	21,9	0,27	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	21,97	21,8	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	21,73	21,6	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	21,59	21,5	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	21,5	21,4	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	21,22	21,11	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	20,73	20,65	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	20,55	20,49	0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,32	20,28	0,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	64,13	55,28	8,85	41,44	40,67	42,17	41,58	0	-0,91	7	7	0,358	24	0	
02.06.2026	67,61	53,93	13,68	81,85	80,15	82,89	81,77	0	-1,62	7	7	1,103	24	0	
03.06.2026	63,9	45,4	18,5	50,66	49,71	51,24	50,74	0	-1,03	7	7	0,92	24	0	
04.06.2026	66,82	57,14	9,68	144,42	141,51	147,27	145,04	0	-3,53	7	7	1,37	24	0	
05.06.2026	66,96	56,2	10,76	120,4	117,99	122,58	120,79	0	-2,8	7	7	1,269	24	0	
06.06.2026	67,43	56,42	11,01	115,93	113,57	118,04	116,32	0	-2,75	7	7	1,251	24	0	
07.06.2026	67,11	55,28	11,83	111,69	109,39	113,26	111,65	0	-2,26	7	7	1,293	24	0	
08.06.2026	66,94	54,78	12,16	110,35	108,11	111,15	109,6	0	-1,49	7	7	1,311	24	0	
09.06.2026	67,12	55,84	11,28	118,19	115,77	119,07	117,35	0	-1,58	7	7	1,307	24	0	
10.06.2026	67,43	57,13	10,3	132,43	129,74	133,72	131,72	0	-1,98	7	7	1,336	24	0	
11.06.2026	68,08	57,07	11,01	121,84	119,3	122,65	120,79	0	-1,49	7	7	1,311	24	0	
12.06.2026	67,74	55,63	12,11	106,24	104,08	106,62	105,08	0	-1	7	7	1,262	24	0	
13.06.2026	67,86	56,15	11,71	104,18	101,99	104,62	103,08	0	-1,09	7	7	1,193	24	0	
14.06.2026	68,31	56,35	11,96	107,83	105,57	108,2	106,63	0	-1,06	7	7	1,263	24	0	
15.06.2026	66,62	54,99	11,63	104,59	102,5	104,93	103,47	0	-0,97	7	7	1,19	24	0	
16.06.2026	63,76	54,46	9,3	112,14	110,06	113,12	111,55	0	-1,49	7	7	1,022	24	0	
17.06.2026	67,23	59,11	8,12	149,84	146,77	152,05	149,61	0	-2,84	7	7	1,191	24	0	
18.06.2026	68,69	60,82	7,87	156,24	152,94	158,46	155,74	0	-2,8	7	7	1,204	24	0	
19.06.2026	69,34	61,58	7,76	139,47	136,49	140,29	137,86	0	-1,37	7	7	1,06	24	0	
20.06.2026	69,04	61,57	7,47	158,62	155,27	159,26	156,52	0	-1,25	7	7	1,158	24	0	
21.06.2026	68,8	60,93	7,87	156,56	153,26	156,59	153,94	0	-0,68	7	7	1,206	24	0	
22.06.2026	68,5	60,91	7,59	155,03	151,75	154,88	152,26	0,02	-0,51	7	7	1,149	24	0	
Итого:				2599,9	2546,59	2623	2583,09	0,02	-36,5			25,727	792	0	
Средние:	52,04	44,93	7,1							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	21921,98	21164,65	21703,81	21456,54	1,62	-291,89	860,594	5027	219
22/06/2624:00	24521,92	23711,24	24326,87	24039,63	1,64	-328,39	886,321	5819	219
Итого:	2599,94	2546,59	2623,06	2583,09	0,02	-36,5	25,727	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-4)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

TЗ=1

КС=0хЕ74А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	26,68	25,98	0,7	0,01	0,01	0	0	0	0,01	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	24,36	24,11	0,25	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	23,67	23,48	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	23,16	23,04	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	22,72	22,62	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	22,42	22,36	0,06	0,03	0,03	0	0	0	0,03	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,28	22,19	0,09	0,02	0,02	0	0	0	0,02	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	22,08	21,97	0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,44	21,34	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	21,05	20,96	0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	20,68	20,62	0,06	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,69	58,5	8,19	49,76	48,75	51,21	50,4	0,26	-1,65	7	7	0,399	24	0	
02.06.2026	67,44	55,71	11,73	94,4	92,46	97,67	96,25	0	-3,79	7	7	1,081	24	0	
03.06.2026	64,54	46,93	17,61	51,98	51,01	54,61	54,03	0	-3,02	7	7	0,887	24	0	
04.06.2026	66,65	58,07	8,58	163,41	160,13	172,07	169,4	0	-9,27	7	7	1,367	24	0	
05.06.2026	66,88	56,31	10,57	132,3	129,62	139,4	137,36	0	-7,74	7	7	1,371	24	0	
06.06.2026	67,32	56,27	11,05	128,01	125,4	134,93	132,93	0	-7,53	7	7	1,386	24	0	
07.06.2026	67	56,16	10,84	126,1	123,54	130,51	128,61	0	-5,07	7	7	1,342	24	0	
08.06.2026	66,83	55,73	11,1	127,46	124,9	126,78	124,98	0	-0,08	7	7	1,386	24	0	
09.06.2026	67,05	56,33	10,72	132	129,31	130,85	128,91	0	0,4	7	7	1,385	24	0	
10.06.2026	67,56	57,74	9,82	147,43	144,42	148,18	145,93	0	-1,51	7	7	1,417	24	0	
11.06.2026	67,98	57,32	10,66	135,99	133,16	135,32	133,27	0	-0,11	7	7	1,419	24	0	
12.06.2026	67,63	56,05	11,58	121,3	118,82	119,85	118,1	0	0,72	7	7	1,374	24	0	
13.06.2026	67,77	56,08	11,69	118,89	116,43	117,46	115,76	0	0,67	7	7	1,362	24	0	
14.06.2026	68,18	56,82	11,36	122,8	120,21	121,13	119,32	0	0,89	7	7	1,365	24	0	
15.06.2026	66,5	55,33	11,17	125,06	122,57	123,34	121,57	0	1	7	7	1,37	24	0	
16.06.2026	64,27	55,34	8,93	125,72	123,35	127,03	125,22	0	-1,87	7	7	1,094	24	0	
17.06.2026	67,24	59,32	7,92	162,82	159,49	169,61	166,86	0	-7,37	7	7	1,25	24	0	
18.06.2026	68,59	61,2	7,39	173,32	169,64	179,83	176,76	0	-7,12	7	7	1,251	24	0	
19.06.2026	69,2	61,71	7,49	157,73	154,35	160,67	157,88	0	-3,53	7	7	1,158	24	0	
20.06.2026	68,91	61,51	7,4	181,76	177,9	183,89	180,72	0	-2,82	7	7	1,314	24	0	
21.06.2026	68,66	61,35	7,31	179,65	175,87	178,82	175,74	0	0,13	7	7	1,287	24	0	
22.06.2026	68,36	60,89	7,47	178,55	174,81	176,17	173,18	0,07	1,63	7	7	1,307	24	0	
Итого:				2936,5	2876,2	2979,3	2933,18	0,33	-56,98			27,572	792	0	
Средние:	52,47	45,73	6,74							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	39547,4	38354,69	37231,96	36759,75	1,33	1594,94	1184,641	8520	11
22/06/2624:00	42483,9	41230,89	40211,29	39692,93	1,66	1537,96	1212,213	9312	11
Итого:	2936,5	2876,2	2979,33	2933,18	0,33	-56,98	27,572	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/_____/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартвская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хС985

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2026	24,88	25,04	-0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.05.2026	23,47	23,69	-0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.05.2026	22,97	23,12	-0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.05.2026	22,74	22,86	-0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.05.2026	22,58	22,67	-0,09	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.05.2026	22,48	22,72	-0,24	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.05.2026	22,41	22,89	-0,48	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.05.2026	22,39	22,57	-0,18	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.05.2026	21,99	22,09	-0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.05.2026	21,69	21,74	-0,05	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.05.2026	21,37	21,38	-0,01	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.06.2026	66,5	52,02	14,48	60,7	59,57	60,5	59,57	0	0	7	7	0,861	24	0	
02.06.2026	67,39	48,4	18,99	86	84,44	86,1	84,8	0	-0,36	7	7	1,596	24	0	*
03.06.2026	63,86	44,5	19,36	78,6	77,21	78,5	77,57	0	-0,36	7	7	1,496	24	0	*
04.06.2026	65,94	50,87	15,07	148,1	145,47	147,7	145,47	0	0	7	7	2,189	24	0	
05.06.2026	67,08	51,35	15,73	141,6	139,01	141,1	139,01	0	0	7	7	2,184	24	0	
06.06.2026	67,48	51,11	16,37	131,1	128,64	130,6	128,64	0	0	7	7	2,103	24	0	
07.06.2026	67,12	51,14	15,98	140,7	138,13	140,3	138,13	0	0	7	7	2,204	24	0	
08.06.2026	67,06	52,56	14,5	149,5	146,84	149,2	146,84	0	0	7	7	2,128	24	0	
09.06.2026	67,18	51,38	15,8	132,3	129,89	131,9	129,89	0	0	7	7	2,051	24	0	
10.06.2026	67,71	51,95	15,76	134,6	132,15	134,3	132,15	0	0	7	7	2,083	24	0	
11.06.2026	68,19	51,86	16,33	133,6	131,22	133,5	131,22	0	0	7	7	2,138	24	0	
12.06.2026	67,76	51,15	16,61	127,5	125,19	127,2	125,19	0	0	7	7	2,078	24	0	
13.06.2026	67,95	53,06	14,89	132,5	130,21	132,5	130,21	0	0	7	7	1,939	24	0	
14.06.2026	68,13	50,6	17,53	125,7	123,47	125,5	123,47	0	0	7	7	2,164	24	0	
15.06.2026	66,71	52,8	13,91	149	146,49	149	146,49	0	0	7	7	2,036	24	0	
16.06.2026	63,41	51,95	11,46	155,5	152,93	151,3	149	0	3,93	7	7	1,752	24	0	*
17.06.2026	66,07	51,84	14,23	144,7	142,34	144,8	142,34	0	0	7	7	2,022	24	0	
18.06.2026	68,79	52,32	16,47	126	123,75	125,9	123,75	0	0	7	7	2,033	24	0	
19.06.2026	69,42	52,72	16,7	114,2	112,18	114,2	112,18	0	0	7	7	1,871	24	0	
20.06.2026	69,05	52,51	16,54	121,5	119,24	121,3	119,24	0	0	7	7	1,968	24	0	
21.06.2026	68,85	51,63	17,22	119,3	117,17	119,2	117,17	0	0	7	7	2,016	24	0	
22.06.2026	68,49	51,9	16,59	117,8	115,74	117,7	115,74	0	0	7	7	1,918	24	0	
Итого:				2770,5	2721,28	2762,3	2718,07	0	3,21			42,83	792	0	
Средние:	52,39	41,83	10,56							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2624:00	274765	268007,7	273143,5	267905,06	0	102,64	9191,846	32102	0
22/06/2624:00	277535,5	270728,98	275905,8	270623,13	0	105,85	9234,676	32894	0
Итого:	2770,5	2721,28	2762,3	2718,07	0	3,21	42,83	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко /
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 08914717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	кг/см2	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	25,12	22,10	3,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,44	21,88	1,56	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,65	21,71	0,94	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,33	21,65	0,68	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,13	21,65	0,47	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,02	21,65	0,38	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,95	21,55	0,40	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,87	21,44	0,42	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,55	21,09	0,46	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,22	20,85	0,37	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,96	20,66	0,31	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	63,83	63,83	0,00	36,72	31,48	5,25	0,32	0,30	0,83	64,80	64,80	OK	24	0,00	
02.06.2026	82,12	82,27	-0,15	66,42	46,25	20,17	0,82	0,80	1,37	83,40	83,60	OK	24	0,00	
03.06.2026	62,17	62,32	-0,15	57,57	40,89	16,68	0,80	0,79	1,13	63,00	63,10	OK	24	0,00	
04.06.2026	143,64	143,89	-0,25	66,56	52,96	13,61	0,88	0,81	1,74	146,10	146,10	OK	24	0,00	
05.06.2026	140,68	140,68	0,00	66,82	54,31	12,51	0,85	0,81	1,71	143,00	143,10	OK	24	0,00	
06.06.2026	131,75	131,75	0,00	67,17	53,70	13,47	0,84	0,81	1,75	133,90	134,00	OK	24	0,00	
07.06.2026	134,49	134,49	0,00	66,89	52,94	13,95	0,84	0,81	1,83	136,70	136,70	OK	24	0,02	
08.06.2026	136,04	136,04	0,00	66,75	53,48	13,27	0,84	0,81	1,76	138,20	138,40	OK	24	0,00	
09.06.2026	126,71	126,71	0,00	66,92	53,05	13,87	0,85	0,82	1,72	128,80	128,80	OK	24	0,00	
10.06.2026	126,49	126,49	0,00	67,33	53,17	14,16	0,85	0,81	1,75	128,50	128,70	OK	24	0,00	
11.06.2026	114,54	114,54	0,00	67,79	52,51	15,28	0,85	0,81	1,71	116,40	116,50	OK	24	0,00	
12.06.2026	118,25	118,37	-0,13	67,46	52,03	15,43	0,85	0,82	1,77	120,20	120,30	OK	24	0,00	
13.06.2026	118,33	118,46	-0,12	67,60	52,14	15,46	0,85	0,83	1,76	120,20	120,50	OK	24	0,00	
14.06.2026	110,26	110,51	-0,25	67,91	51,67	16,24	0,86	0,83	1,75	112,00	112,40	OK	24	0,00	
15.06.2026	127,07	127,07	0,00	66,37	52,95	13,42	0,87	0,84	1,65	129,00	129,30	OK	24	0,00	
16.06.2026	121,30	121,30	0,00	62,69	50,87	11,82	0,85	0,83	1,40	122,90	123,30	OK	24	0,00	
17.06.2026	118,09	118,22	-0,12	66,88	52,45	14,42	0,88	0,81	1,62	119,80	120,30	OK	24	0,00	
18.06.2026	110,60	110,86	-0,26	68,35	53,07	15,29	0,90	0,83	1,63	112,40	112,80	OK	24	0,00	
19.06.2026	101,75	101,99	-0,24	68,93	52,84	16,09	0,91	0,82	1,58	103,40	103,80	OK	24	0,00	
20.06.2026	103,37	103,74	-0,37	68,66	52,62	16,04	0,91	0,83	1,60	105,00	105,60	OK	24	0,00	
21.06.2026	108,71	108,83	-0,13	68,44	52,82	15,61	0,91	0,83	1,65	110,30	110,90	OK	24	0,30	
22.06.2026	112,20	112,69	-0,50	68,16	53,56	14,60	0,91	0,84	1,57	114,00	114,70	OK	24	0,00	
Итого:	2512,41	2515,07	-2,67						35,28	2552,00	2557,70		792	0,33	0
Средние:				51,02	41,15	9,87	0,57	0,54							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1364,55	33833,08	33261,38	571,70	32797,22	32802,24	-5,02	5056		0,98
22.06.2026	1399,83	36385,08	35819,08	566,00	35309,62	35317,31	-7,69	5848		1,31
ИТОГО:	35,28	2552,00	2557,70	-5,70	2512,41	2515,07	-2,67	792	0	0,33

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"Подпись: В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33752817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,10	0,10	0,00	22,16	23,54	-1,38	0,08	0,09	0,00	0,10	0,10	OK	24	0,00	0
22.05.2026	0,10	0,20	-0,10	21,08	22,34	-1,26	0,17	0,17	0,00	0,10	0,20	OK	24	0,00	0
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,20	22,48	-2,27	0,10	0,11	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,38	22,32	-1,94	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,15	22,19	-1,04	0,54	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,89	22,15	-0,27	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,91	22,11	-0,20	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,79	21,92	-0,14	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
29.05.2026	0,10	0,10	0,00	21,12	21,49	-0,37	0,56	0,57	0,00	0,10	0,10	OK	24	0,00	0
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,55	21,46	-0,91	0,27	0,28	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,42	21,31	-0,89	0,29	0,30	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	0
01.06.2026	59,53	59,53	0,00	36,73	31,60	5,13	0,59	0,58	0,83	60,40	60,40	OK	24	0,00	0
02.06.2026	89,02	89,26	-0,25	66,20	44,62	21,58	0,78	0,72	1,43	90,40	90,70	OK	24	0,00	0
03.06.2026	55,83	56,44	-0,61	56,98	38,87	18,11	0,77	0,73	1,08	56,60	57,10	OK	24	0,00	0
04.06.2026	136,57	136,57	0,00	66,49	52,74	13,75	0,84	0,79	1,80	138,60	138,90	OK	24	0,00	0
05.06.2026	136,80	136,80	0,00	66,75	53,56	13,19	0,81	0,78	1,78	138,90	139,20	OK	24	0,00	0
06.06.2026	125,66	125,66	0,00	67,08	52,37	14,71	0,80	0,77	1,84	127,70	127,70	OK	24	0,00	0
07.06.2026	128,58	128,58	0,00	66,80	51,90	14,90	0,80	0,77	1,88	130,70	130,60	OK	24	0,00	0
08.06.2026	132,04	132,04	0,00	66,68	53,32	13,36	0,80	0,77	1,76	134,10	134,30	OK	24	0,00	0
09.06.2026	131,00	131,00	0,00	66,85	53,31	13,54	0,81	0,77	1,74	133,00	133,30	OK	24	0,00	0
10.06.2026	122,50	122,50	0,00	67,25	52,59	14,66	0,82	0,77	1,79	124,40	124,60	OK	24	0,00	0
11.06.2026	120,19	120,51	-0,32	67,75	53,22	14,53	0,81	0,76	1,73	122,20	122,50	OK	24	0,00	0
12.06.2026	117,43	117,43	0,00	67,38	52,40	14,98	0,81	0,77	1,73	119,20	119,50	OK	24	0,00	0
13.06.2026	117,62	117,62	0,00	67,54	52,80	14,74	0,82	0,78	1,73	119,40	119,70	OK	24	0,00	0
14.06.2026	110,00	110,00	0,00	67,82	51,91	15,91	0,82	0,77	1,73	111,60	112,00	OK	24	0,00	0
15.06.2026	117,52	117,52	0,00	66,26	51,97	14,29	0,83	0,78	1,65	119,10	119,70	OK	24	0,00	0
16.06.2026	115,14	115,83	-0,69	62,47	50,71	11,76	0,82	0,76	1,41	116,30	118,10	OK	24	0,00	0
17.06.2026	116,13	117,54	-1,41	66,81	52,33	14,48	0,84	0,75	1,65	117,30	120,10	OK	24	0,00	0
18.06.2026	108,25	109,41	-1,15	68,31	53,22	15,09	0,87	0,77	1,62	109,40	111,90	OK	24	0,00	0
19.06.2026	98,44	99,36	-0,92	68,84	52,50	16,34	0,87	0,78	1,61	99,30	101,80	OK	24	0,00	0
20.06.2026	99,25	100,41	-1,16	68,58	53,06	15,52	0,87	0,79	1,55	100,20	102,80	OK	24	0,00	0
21.06.2026	105,14	106,43	-1,29	68,37	52,96	15,41	0,87	0,79	1,62	106,10	109,00	OK	24	0,00	0
22.06.2026	100,61	101,66	-1,05	68,06	52,61	15,45	0,87	0,80	1,56	101,60	104,00	OK	24	0,00	0
Итого:	2443,57	2452,52							35,54	2476,80	2498,30		792	0	0
Средние:				50,57	41,15	9,42	0,68	0,64							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1313,62	33024,87	32395,18	629,70	31956,36	31958,31	-1,95	4359,00		0,22
22.06.2026	1349,17	35501,67	34893,47	608,20	34399,93	34410,83	-10,91	5151		0,22
ИТОГО:	35,54	2476,80	2498,30	-21,50	2443,57	2452,52	-8,95	792	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 00263017
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	HC ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	25,25	22,83	2,43	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,08	22,21	1,87	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,44	21,98	1,46	0,53	0,54	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,07	21,87	1,20	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,67	21,80	0,86	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,20	21,62	0,58	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,91	21,38	0,53	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,67	21,15	0,51	0,62	0,63	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,32	20,87	0,46	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,19	20,76	0,43	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,04	20,63	0,42	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	12,43	12,71	-0,28	35,48	24,09	11,39	0,59	0,58	0,37	12,60	12,80	OK	24	0,02	
02.06.2026	46,35	46,61	-0,26	65,50	36,15	29,35	0,80	0,79	1,23	47,00	47,20	OK	24	0,00	
03.06.2026	65,30	65,89	-0,60	56,05	36,24	19,81	0,79	0,78	1,15	66,30	66,70	OK	24	0,02	
04.06.2026	234,11	234,11	0,00	66,56	57,12	9,44	0,84	0,81	2,00	238,30	238,30	OK	24	0,00	
05.06.2026	166,55	166,55	0,00	66,72	55,06	11,66	0,82	0,80	1,92	169,50	169,20	OK	24	0,00	
06.06.2026	158,26	158,26	0,00	67,07	55,01	12,06	0,82	0,80	1,89	161,00	160,90	OK	24	0,00	
07.06.2026	143,63	143,63	0,00	66,75	53,32	13,42	0,81	0,80	1,88	146,20	145,80	OK	24	0,00	
08.06.2026	137,27	137,27	0,00	66,60	52,94	13,67	0,82	0,80	1,87	139,60	139,40	OK	24	0,00	
09.06.2026	150,64	150,64	0,00	66,83	53,91	12,92	0,82	0,81	1,89	153,00	153,30	OK	24	0,00	
10.06.2026	180,91	180,91	0,00	67,22	55,89	11,34	0,83	0,80	1,96	184,00	184,10	OK	24	0,00	
11.06.2026	165,67	165,67	0,00	67,74	56,12	11,61	0,82	0,80	1,91	168,60	168,50	OK	24	0,00	
12.06.2026	133,90	133,90	0,00	67,33	53,73	13,60	0,83	0,81	1,76	136,10	136,20	OK	24	0,00	
13.06.2026	132,41	132,41	0,00	67,49	54,66	12,83	0,83	0,82	1,70	134,50	134,80	OK	24	0,00	
14.06.2026	138,81	138,81	0,00	67,82	54,26	13,56	0,83	0,82	1,76	141,10	141,30	OK	24	0,00	
15.06.2026	125,17	125,17	0,00	66,15	51,94	14,21	0,84	0,83	1,67	127,10	127,30	OK	24	0,00	
16.06.2026	158,23	158,23	0,00	62,24	52,73	9,51	0,84	0,82	1,48	160,30	161,30	OK	24	0,00	
17.06.2026	265,63	265,63	0,00	66,99	59,74	7,24	0,85	0,81	1,87	269,30	271,80	OK	24	0,00	
18.06.2026	302,02	302,02	0,00	68,53	62,10	6,43	0,88	0,82	1,94	306,50	309,10	OK	24	0,00	
19.06.2026	320,87	320,87	0,00	69,14	63,06	6,08	0,88	0,82	1,95	325,40	328,90	OK	24	0,00	
20.06.2026	306,20	306,20	0,00	68,86	62,92	5,94	0,88	0,82	1,81	310,30	314,00	OK	24	0,00	
21.06.2026	288,86	288,86	0,00	68,61	62,10	6,51	0,88	0,83	1,86	292,90	295,90	OK	24	0,11	
22.06.2026	277,33	277,33	0,00	68,32	61,94	6,38	0,88	0,83	1,77	280,80	284,40	OK	24	0,00	
Итого:	3910,54	3911,68	-1,14						37,63	3970,40	3991,20		792	0,15	0
Средние:				50,96	42,79	8,17	0,74	0,72							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	1435,0825	38450,78	37768,08	682,70	37249,30	37250,79	-1,49	5056,00		2,04
22.06.2026	1472,71	42421,18	41759,28	661,90	41159,84	41162,47	-2,63	5848		2,19
ИТОГО:	37,63	3970,40	3991,20	-20,80	3910,54	3911,68	-1,14	792,00	0	0,15

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартвская/
Подпись

Ю.О. Мартвская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 33722817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,44	24,14	0,30	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,37	23,17	0,20	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,74	22,58	0,17	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,47	22,32	0,16	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,29	22,13	0,16	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,15	21,98	0,17	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,05	21,87	0,18	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,91	21,73	0,18	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,57	21,41	0,16	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,32	21,17	0,14	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,10	20,96	0,13	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	63,95	63,95	0,00	34,95	30,51	4,44	0,28	0,28	0,80	64,90	64,80	OK	24	0,00	
02.06.2026	106,99	106,92	0,06	65,63	46,30	19,33	0,78	0,78	1,58	108,90	108,40	OK	24	0,00	
03.06.2026	59,03	59,05	-0,02	55,72	37,90	17,82	0,76	0,77	1,12	59,90	59,60	OK	24	0,00	
04.06.2026	136,77	136,77	0,00	66,30	52,73	13,57	0,84	0,79	1,72	139,10	138,80	OK	24	0,00	
05.06.2026	141,71	141,71	0,00	66,46	54,40	12,06	0,81	0,79	1,69	144,20	143,90	OK	24	0,00	
06.06.2026	137,46	137,46	0,00	66,85	53,27	13,59	0,80	0,79	1,85	139,90	139,50	OK	24	0,00	
07.06.2026	137,46	137,46	0,00	66,56	53,42	13,14	0,80	0,79	1,79	139,80	139,60	OK	24	0,00	
08.06.2026	141,09	141,09	0,00	66,38	53,99	12,40	0,80	0,79	1,74	143,50	143,30	OK	24	0,00	
09.06.2026	139,69	139,69	0,00	66,64	54,20	12,44	0,81	0,80	1,73	142,20	141,80	OK	24	0,00	
10.06.2026	135,07	135,07	0,00	66,92	53,87	13,05	0,82	0,79	1,74	137,40	137,20	OK	24	0,00	
11.06.2026	124,04	124,04	0,00	67,43	53,53	13,90	0,81	0,79	1,71	126,30	125,90	OK	24	0,00	
12.06.2026	123,35	123,35	0,00	67,12	53,93	13,19	0,81	0,80	1,61	125,50	125,30	OK	24	0,00	
13.06.2026	124,07	124,07	0,00	67,22	54,34	12,88	0,81	0,81	1,58	126,20	126,10	OK	24	0,00	
14.06.2026	116,18	116,18	0,00	67,59	53,16	14,43	0,82	0,81	1,66	118,20	118,00	OK	24	0,00	
15.06.2026	130,63	130,63	0,00	66,00	52,22	13,78	0,83	0,82	1,78	132,80	132,60	OK	24	0,00	
16.06.2026	131,01	131,01	0,00	62,08	51,09	10,99	0,82	0,81	1,48	133,00	132,90	OK	24	0,00	
17.06.2026	118,45	118,45	0,00	66,74	53,01	13,73	0,84	0,79	1,58	120,40	120,30	OK	24	0,00	
18.06.2026	111,01	111,01	0,00	67,89	52,84	15,05	0,86	0,81	1,65	113,00	112,70	OK	24	0,00	
19.06.2026	101,11	101,11	0,00	68,61	52,82	15,79	0,87	0,80	1,59	102,90	102,70	OK	24	0,00	
20.06.2026	102,03	102,03	0,00	68,36	53,73	14,63	0,87	0,81	1,49	103,90	103,60	OK	24	0,00	
21.06.2026	101,16	101,16	0,00	68,08	53,11	14,97	0,87	0,81	1,51	103,00	102,70	OK	24	0,00	
22.06.2026	104,23	104,23	0,00	67,84	52,92	14,92	0,87	0,82	1,55	106,00	105,90	OK	24	0,00	
Итого:	2586,47	2586,43	0,04						34,96	2631,00	2625,60		792	0,00	0
Средние:				50,69	41,54	9,15	0,54	0,53							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1216,78	31203,67	30046,68	1157,00	29921,85	29907,29	14,57	4359		0,58
22.06.2026	1251,74	33834,67	32672,27	1162,40	32508,32	32493,72	14,60	5151		0,58
ИТОГО:	34,96	2631,00	2625,60	5,40	2586,47	2586,43	0,04	792	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП:

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026