

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 57 (ИТП-1)

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x8A1F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,16	48,98	19,18	38,22	37,45	36,44	36,02	0	1,43	7	7	0,718	24	0	
24.06.2026	67,69	48,72	18,97	40,84	40,02	39,05	38,58	0	1,44	7	7	0,756	24	0	
25.06.2026	67,71	49,18	18,53	42	41,14	39,88	39,4	0	1,74	7	7	0,763	24	0	
26.06.2026	67,58	49,63	17,95	41,76	40,87	39,48	39	0	1,87	7	7	0,733	24	0	
27.06.2026	67,54	49,82	17,72	43,86	42,93	41,66	41,18	0	1,75	7	7	0,76	24	0	
28.06.2026	67,61	49,67	17,94	43,92	42,98	41,54	41,06	0	1,92	7	7	0,772	24	0	
29.06.2026	67,29	49,79	17,5	46,17	45,21	43,63	43,15	0	2,06	7	7	0,79	24	0	
30.06.2026	67,35	50,36	16,99	40,4	39,58	38,25	37,78	0	1,8	7	7	0,671	24	0	
01.07.2026	67,66	48,54	19,12	42,29	41,4	40,1	39,62	0	1,78	7	7	0,79	24	0	
02.07.2026	66,79	48,89	17,9	45,21	44,31	42,93	42,44	0,01	1,87	7	7	0,794	24	0	
03.07.2026	67,57	49,41	18,16	43,37	42,45	41,16	40,66	0	1,79	7	7	0,77	24	0	
04.07.2026	68	50,12	17,88	39,8	39,03	37,95	37,49	0	1,54	7	7	0,695	24	0	
05.07.2026	67,94	49,83	18,11	40,57	39,72	38,73	38,27	0	1,45	7	7	0,718	24	0	
06.07.2026	68,05	50,67	17,38	39,8	39	38,68	38,2	0	0,8	7	7	0,677	24	0	
07.07.2026	68,54	49,6	18,94	37,62	36,85	35,39	34,96	0,03	1,89	7	7	0,698	24	0	
08.07.2026	67,52	50,81	16,71	40	39,24	38,22	37,74	0	1,5	7	7	0,655	24	0	
09.07.2026	67,52	50,48	17,04	40,61	39,78	38,86	38,37	0	1,41	7	7	0,678	24	0	
10.07.2026	69,11	49,4	19,71	34,72	34	33,23	32,84	0	1,16	7	7	0,668	24	0	
11.07.2026	68,62	50,36	18,26	35,69	34,97	34,39	33,93	0	1,04	7	7	0,638	24	0	
12.07.2026	68,26	49,82	18,44	37,98	37,21	36,62	36,16	0	1,05	7	7	0,687	24	0	
13.07.2026	67,98	51,08	16,9	39,01	38,23	37,51	37,04	0	1,19	7	7	0,643	24	0	
14.07.2026	68,79	50,17	18,62	36,47	35,75	35,1	34,65	0	1,1	7	7	0,666	24	0	
15.07.2026	69,07	49,98	19,09	36,59	35,85	35,23	34,82	0	1,03	7	7	0,684	24	0	
16.07.2026	69,14	49,06	20,08	37,13	36,4	35,31	34,91	0	1,49	7	7	0,732	24	0	
17.07.2026	68,83	49,51	19,32	37,5	36,73	35,59	35,17	0	1,56	7	7	0,71	24	0	
18.07.2026	68,24	50,02	18,22	39,94	39,09	37,9	37,45	0	1,64	7	7	0,712	24	0	
19.07.2026	68,26	48,88	19,38	39,15	38,38	37,11	36,67	0	1,71	7	7	0,744	24	0	
20.07.2026	67,95	49,45	18,5	40,82	39,96	38,72	38,26	0	1,7	7	7	0,738	24	0	
21.07.2026	67,84	49,41	18,43	42,34	41,41	40,31	39,83	0	1,58	7	7	0,764	24	0	
22.07.2026	68,52	49,88	18,64	39,47	38,66	37,43	36,97	0	1,69	7	7	0,719	24	0	
Итого:				1203,2	1178,6	1146,4	1132,62	0,04	45,98			21,543	720	0	
Средние:	68,03	49,71	18,32							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	30322,26	29393,94	29257,71	28944,36	0,28	449,58	1062,732	12008	7
22/07/2624:00	31525,51	30572,54	30404,11	30076,98	0,32	495,56	1084,275	12728	7
Итого:	1203,25	1178,6	1146,4	1132,62	0,04	45,98	21,543	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196478

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хFA27

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,11	47,95	20,16	51,4	50,36	51,73	51,2	0	-0,84	7	7	1,014	24	0	
24.06.2026	67,65	48,39	19,26	54,27	53,19	54,78	54,17	0	-0,98	7	7	1,025	24	0	
25.06.2026	67,69	48,46	19,23	54,69	53,53	55,26	54,66	0	-1,13	7	7	1,027	24	0	
26.06.2026	67,58	48,89	18,69	55,59	54,42	56,22	55,58	0	-1,16	7	7	1,015	24	0	
27.06.2026	67,47	48,97	18,5	56,7	55,53	57,42	56,77	0	-1,24	7	7	1,025	24	0	
28.06.2026	67,57	48,2	19,37	58,9	57,66	59,64	59	0	-1,34	7	7	1,115	24	0	
29.06.2026	67,23	48,24	18,99	62,34	61,06	63,2	62,48	0	-1,42	7	7	1,159	24	0	
30.06.2026	67,28	48,37	18,91	54,61	53,49	55,39	54,79	0	-1,3	7	7	1,011	24	0	
01.07.2026	67,59	47,33	20,26	56,01	54,88	56,55	56	0,39	-1,12	7	7	1,112	24	0	
02.07.2026	66,76	47,78	18,98	59,51	58,31	60,28	59,62	0	-1,31	7	7	1,106	24	0	
03.07.2026	67,47	47,77	19,7	56,74	55,56	57,41	56,83	0	-1,27	7	7	1,093	24	0	
04.07.2026	67,95	48,11	19,84	53,78	52,63	54,49	53,9	0	-1,27	7	7	1,042	24	0	
05.07.2026	67,88	48,41	19,47	55,37	54,22	56,16	55,57	0	-1,35	7	7	1,053	24	0	
06.07.2026	67,99	47,77	20,22	53,41	52,29	54	53,46	0,06	-1,17	7	7	1,057	24	0	
07.07.2026	68,5	47,59	20,91	49,24	48,23	50,1	49,57	0,2	-1,34	7	7	1,01	24	0	
08.07.2026	67,5	48,61	18,89	54,69	53,61	55,38	54,76	0	-1,15	7	7	1,012	24	0	
09.07.2026	67,49	48,45	19,04	56,35	55,18	57,06	56,45	0	-1,27	7	7	1,05	24	0	
10.07.2026	69,07	47,87	21,2	45,96	44,98	46,42	45,92	0	-0,94	7	7	0,951	24	0	
11.07.2026	68,59	49,44	19,15	48,82	47,85	49,66	49,1	0	-1,25	7	7	0,915	24	0	
12.07.2026	68,23	49,08	19,15	51,37	50,33	52,35	51,77	0	-1,44	7	7	0,963	24	0	
13.07.2026	67,95	49,23	18,72	53,13	52	54,1	53,52	0	-1,52	7	7	0,976	24	0	
14.07.2026	68,72	48,16	20,56	49,15	48,14	49,74	49,21	0,19	-1,07	7	7	0,989	24	0	
15.07.2026	69,03	47,9	21,13	49,38	48,37	50,06	49,52	0	-1,15	7	7	1,021	24	0	
16.07.2026	69,1	47,75	21,35	48,97	47,93	49,28	48,78	0	-0,85	7	7	1,024	24	0	
17.07.2026	68,81	48,63	20,18	50,34	49,28	50,68	50,12	0	-0,84	7	7	0,993	24	0	
18.07.2026	68,21	49,24	18,97	53,86	52,73	54,28	53,66	0	-0,93	7	7	1	24	0	
19.07.2026	68,25	48,72	19,53	55,44	54,25	55,85	55,23	0	-0,98	7	7	1,059	24	0	
20.07.2026	67,93	48,43	19,5	55,13	53,97	55,48	54,91	0	-0,94	7	7	1,053	24	0	
21.07.2026	67,77	48,94	18,83	56,19	55,01	56,77	56,17	0	-1,16	7	7	1,036	24	0	
22.07.2026	68,47	48,46	20,01	52,29	51,16	52,58	52,03	0	-0,87	7	7	1,023	24	0	
Итого:				1613,6	1580,15	1632,3	1614,75	0,84	-34,6			30,929	720	0	
Средние:	67,99	48,37	19,62							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	47777,45	46278,51	47181,45	46672,29	34,02	-393,78	1724,803	12010	5
22/07/2624:00	49391,08	47858,66	48813,77	48287,04	34,86	-428,38	1755,732	12730	5
Итого:	1613,63	1580,15	1632,32	1614,75	0,84	-34,6	30,929	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/

Подпись

Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартвская/

/Ю.О. Мартвская/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х4458

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,66	53,9	13,76	84,33	82,62	82,85	81,76	0	0,86	7	7	1,137	24	0	
24.06.2026	67,17	53,15	14,02	83,19	81,47	81,65	80,59	0	0,88	7	7	1,146	24	0	
25.06.2026	67,27	55,03	12,24	94,45	92,54	92,9	91,62	0	0,92	7	7	1,133	24	0	
26.06.2026	67,16	54,69	12,47	94,34	92,42	92,68	91,36	0	1,06	7	7	1,151	24	0	
27.06.2026	67,05	54,78	12,27	95,92	93,96	94,26	92,96	0	1	7	7	1,153	24	0	
28.06.2026	67,13	54,47	12,66	96,37	94,42	94,69	93,38	0	1,04	7	7	1,197	24	0	
29.06.2026	66,8	54,66	12,14	101,46	99,4	99,86	98,48	0	0,92	7	7	1,206	24	0	
30.06.2026	66,87	54,98	11,89	92,36	90,5	91,12	89,86	0	0,64	7	7	1,076	24	0	
01.07.2026	67,21	54,7	12,51	96,95	94,98	95,4	94,06	0,14	0,92	7	7	1,189	24	0	
02.07.2026	66,45	55,16	11,29	107,55	105,42	106,02	104,51	0	0,91	7	7	1,192	24	0	
03.07.2026	67,06	55,38	11,68	102,67	100,59	98,53	97,12	0,02	3,47	7	7	1,179	24	0	
04.07.2026	67,58	55,29	12,29	93,95	92	92,7	91,39	0	0,61	7	7	1,128	24	0	
05.07.2026	67,45	55,16	12,29	93,13	91,25	92,01	90,74	0	0,51	7	7	1,124	24	0	
06.07.2026	67,58	55,22	12,36	91,38	89,51	90,22	88,94	0	0,57	7	7	1,107	24	0	
07.07.2026	68,11	54,39	13,72	83,93	82,16	82,68	81,55	0	0,61	7	7	1,124	24	0	
08.07.2026	67,11	55,05	12,06	94,33	92,38	93,15	91,84	0	0,54	7	7	1,112	24	0	
09.07.2026	67	54,85	12,15	92,17	90,28	90,95	89,66	0,01	0,62	7	7	1,097	24	0	
10.07.2026	68,66	53,69	14,97	73,94	72,39	73,09	72,09	0	0,3	7	7	1,086	24	0	
11.07.2026	68,18	54,37	13,81	81,27	79,58	80,91	79,81	0	-0,23	7	7	1,1	24	0	
12.07.2026	67,79	54,02	13,77	79,06	77,37	78,76	77,69	0	-0,32	7	7	1,065	24	0	
13.07.2026	67,54	54,86	12,68	88,08	86,25	87,41	86,2	0	0,05	7	7	1,093	24	0	
14.07.2026	68,33	54,32	14,01	79,64	77,98	78,78	77,72	0	0,26	7	7	1,093	24	0	
15.07.2026	68,54	53,51	15,03	76,43	74,83	76,58	75,55	0	-0,72	7	7	1,124	24	0	
16.07.2026	68,61	53,38	15,23	76,06	74,46	75,38	74,38	0	0,08	7	7	1,134	24	0	
17.07.2026	68,37	53,07	15,3	77,74	76,06	76,98	75,94	0	0,12	7	7	1,163	24	0	
18.07.2026	67,76	54,37	13,39	84,91	83,19	84,16	82,99	0	0,2	7	7	1,112	24	0	
19.07.2026	67,77	54,11	13,66	82,78	81,07	82	80,89	0	0,18	7	7	1,104	24	0	
20.07.2026	67,5	53,69	13,81	88,82	87,02	87,87	86,69	0	0,33	7	7	1,202	24	0	
21.07.2026	67,28	54,09	13,19	89,55	87,75	89,18	87,95	0	-0,2	7	7	1,155	24	0	
22.07.2026	67,95	53,44	14,51	77,66	76,02	76,65	75,65	0	0,37	7	7	1,103	24	0	
Итого:				2654,4	2599,87	2619,4	2583,37	0,17	16,5			33,985	720	0	
Средние:	67,56	54,39	13,17							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	45878,4	44546,02	44678,25	44148,26	0,32	397,76	1387,59	10682	7
22/07/2624:00	48532,82	47145,89	47297,67	46731,63	0,49	414,26	1421,575	11402	7
Итого:	2654,42	2599,87	2619,42	2583,37	0,17	16,5	33,985	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



**ООО «Уралэнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026**

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70АА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,45	41,39	25,06	24,67	24,2	23,92	23,7	0	0,5	7	7	0,605	24	0	
24.06.2026	66,07	42,9	23,17	26,34	25,81	25,61	25,37	0	0,44	7	7	0,596	24	0	
25.06.2026	66,23	41,61	24,62	28,06	27,5	27,25	27,01	0	0,49	7	7	0,676	24	0	
26.06.2026	66,08	41,49	24,59	26,36	25,84	25,59	25,35	0	0,49	7	7	0,635	24	0	
27.06.2026	66,04	42,97	23,07	27,88	27,3	27,07	26,83	0	0,47	7	7	0,629	24	0	
28.06.2026	66,07	41,48	24,59	25,66	25,15	24,92	24,68	0	0,47	7	7	0,617	24	0	
29.06.2026	65,9	43,3	22,6	30,47	29,87	29,63	29,38	0	0,49	7	7	0,675	24	0	
30.06.2026	65,93	45,45	20,48	29,48	28,9	28,75	28,51	0	0,39	7	7	0,592	24	0	
01.07.2026	66,4	45,19	21,21	31,36	30,73	30,75	30,49	0	0,24	7	7	0,652	23	1	*
02.07.2026	65,78	46,07	19,71	36,42	35,72	35,88	35,57	0	0,15	7	7	0,703	24	0	
03.07.2026	66,53	46,85	19,68	36,53	35,79	34,25	33,94	0,22	1,85	7	7	0,688	24	0	
04.07.2026	66,59	44,52	22,07	27,7	27,14	27,11	26,87	0	0,27	7	7	0,6	24	0	
05.07.2026	66,38	40,51	25,87	24,06	23,56	23,41	23,18	0	0,38	7	7	0,607	24	0	
06.07.2026	66,29	40,46	25,83	19,9	19,51	19,37	19,21	0	0,3	7	7	0,506	24	0	
07.07.2026	66,91	41,55	25,36	24,2	23,71	23,51	23,27	0	0,44	7	7	0,601	24	0	
08.07.2026	65,82	39,37	26,45	22,49	22,05	21,86	21,67	0	0,38	7	7	0,584	24	0	
09.07.2026	65,94	39,12	26,82	21,26	20,82	20,67	20,47	0	0,35	7	7	0,556	24	0	
10.07.2026	67,34	41,59	25,75	22,66	22,19	22,03	21,81	0	0,38	7	7	0,575	24	0	
11.07.2026	66,85	42,07	24,78	20,86	20,46	20,34	20,1	0	0,36	7	7	0,505	24	0	
12.07.2026	66,36	39,93	26,43	20,75	20,34	20,35	20,19	0	0,15	7	7	0,538	24	0	
13.07.2026	66,41	41,66	24,75	24	23,51	23,7	23,46	0	0,05	7	7	0,582	24	0	
14.07.2026	67,33	43,67	23,66	24,37	23,88	24,16	23,93	0	-0,05	7	7	0,565	24	0	
15.07.2026	67,43	40,9	26,53	24,64	24,14	24,33	24,09	0	0,05	7	7	0,64	24	0	
16.07.2026	67,48	42,07	25,41	24,48	23,96	24,06	23,82	0	0,14	7	7	0,606	24	0	
17.07.2026	67,34	44,26	23,08	27,03	26,48	26,61	26,37	0	0,11	7	7	0,608	24	0	
18.07.2026	66,95	46,45	20,5	30,53	29,93	30,08	29,83	0	0,1	7	7	0,613	24	0	
19.07.2026	66,67	42,76	23,91	24,94	24,44	24,53	24,3	0	0,14	7	7	0,583	24	0	
20.07.2026	66,44	42,15	24,29	24,68	24,19	24,25	24,01	0	0,18	7	7	0,587	24	0	
21.07.2026	66,25	42,45	23,8	24,98	24,48	24,61	24,37	0	0,11	7	7	0,583	24	0	
22.07.2026	67,01	43,4	23,61	26,41	25,87	25,94	25,7	0	0,17	7	7	0,612	24	0	
Итого:				783,17	767,47	764,54	757,48	0,22	9,99			18,119	719	1	
Средние:	66,5	42,58	23,92							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	24440,93	23501,37	23730,1	23298,26	2,01	203,11	888,693	10573	117
22/07/2624:00	25224,1	24268,84	24494,64	24055,74	2,23	213,1	906,812	11292	118
Итого:	783,17	767,47	764,54	757,48	0,22	9,99	18,119	719	1

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x48DA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,19	55,23	11,96	60,99	59,78	58,06	57,23	0	2,55	7	7	0,714	24	0	
24.06.2026	66,91	54,96	11,95	66,16	64,85	63,27	62,37	0	2,48	7	7	0,775	24	0	
25.06.2026	66,92	55,28	11,64	66,23	64,86	63,32	62,44	0	2,42	7	7	0,755	24	0	
26.06.2026	66,82	55,34	11,48	67,79	66,41	64,66	63,76	0	2,65	7	7	0,763	24	0	
27.06.2026	66,77	54,98	11,79	68,9	67,49	65,72	64,8	0	2,69	7	7	0,796	24	0	
28.06.2026	66,89	55,5	11,39	72,07	70,63	68,79	67,82	0	2,81	7	7	0,804	24	0	
29.06.2026	66,6	55,43	11,17	75,5	73,96	72,12	71,06	0	2,9	7	7	0,823	24	0	
30.06.2026	66,64	55,68	10,96	66,66	65,33	63,66	62,77	0	2,56	7	7	0,718	24	0	
01.07.2026	66,94	55,21	11,73	68,26	66,91	65,79	64,83	0	2,08	7	7	0,783	24	0	
02.07.2026	66,33	55,97	10,36	80,17	78,57	77,57	76,43	0	2,14	7	7	0,815	24	0	
03.07.2026	66,87	55,52	11,35	73,32	71,84	69,5	68,49	0	3,35	7	7	0,815	24	0	
04.07.2026	67,28	55,34	11,94	66,02	64,69	63,61	62,72	0	1,97	7	7	0,77	24	0	
05.07.2026	67,14	55,67	11,47	68,66	67,25	65,8	64,88	0	2,37	7	7	0,771	24	0	
06.07.2026	67,16	55,22	11,94	66,89	65,54	61,93	61,07	0	4,47	7	7	0,783	24	0	
07.07.2026	67,65	54,68	12,97	59,95	58,7	57,14	56,37	0	2,33	7	7	0,761	24	0	
08.07.2026	66,75	55,36	11,39	67,38	66,07	64,33	63,43	0	2,64	7	7	0,75	24	0	
09.07.2026	66,66	55,71	10,95	70,51	69,1	67,41	66,43	0	2,67	7	7	0,757	24	0	
10.07.2026	68,07	54,22	13,85	52,44	51,39	50,16	49,44	0	1,95	7	7	0,712	24	0	
11.07.2026	67,7	55,11	12,59	56,82	55,63	54,85	54,07	0	1,56	7	7	0,697	24	0	
12.07.2026	67,34	55,77	11,57	58,37	57,16	56,58	55,75	0	1,41	7	7	0,66	24	0	
13.07.2026	67,13	56,04	11,09	64,6	63,26	62,4	61,49	0	1,77	7	7	0,702	24	0	
14.07.2026	67,91	54,81	13,1	55,96	54,78	54,41	53,64	0	1,14	7	7	0,719	24	0	
15.07.2026	68,09	54,97	13,12	56,66	55,45	54,37	53,59	0	1,86	7	7	0,728	24	0	
16.07.2026	68,16	54,18	13,98	55,44	54,28	53,04	52,32	0	1,96	7	7	0,758	24	0	
17.07.2026	67,96	54,95	13,01	56,54	55,39	54,11	53,39	0,01	2	7	7	0,72	24	0	
18.07.2026	67,47	55,38	12,09	61,56	60,33	58,96	58,11	0	2,22	7	7	0,728	24	0	
19.07.2026	67,46	55,2	12,26	62,83	61,58	60,18	59,32	0	2,26	7	7	0,756	24	0	
20.07.2026	67,19	54,77	12,42	63,19	61,92	60,49	59,63	0,1	2,29	7	7	0,769	24	0	
21.07.2026	66,93	54,89	12,04	65,99	64,66	63,23	62,35	0	2,31	7	7	0,777	24	0	
22.07.2026	67,62	54,85	12,77	60,98	59,75	58,32	57,5	0	2,25	7	7	0,761	24	0	
Итого:				1936,8	1897,56	1853,7	1827,5	0,11	70,06			22,64	720	0	
Средние:	67,21	55,2	12,01							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	30260,35	29297,1	28656,15	28328,24	0,34	968,86	1065,389	10690	1
22/07/2624:00	32197,19	31194,66	30509,93	30155,74	0,45	1038,92	1088,029	11410	1
Итого:	1936,84	1897,56	1853,78	1827,5	0,11	70,06	22,64	720	0

Представитель абонента:
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 УК "Домоуправ"

Договор N: 5487

Адрес: 40-летия Победы, 63

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хD099

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,95	53,11	13,84	43,37	42,46	42,95	42,41	0	0,05	7	7	0,586	24	0	
24.06.2026	66,58	53,36	13,22	45,79	44,84	45,5	44,88	0	-0,04	7	7	0,595	24	0	
25.06.2026	66,6	53,03	13,57	45,37	44,44	45,13	44,57	0	-0,13	7	7	0,604	24	0	
26.06.2026	66,49	53,29	13,2	45,45	44,53	45,18	44,6	0	-0,07	7	7	0,586	24	0	
27.06.2026	66,37	53,86	12,51	44,88	43,95	44,64	44,07	0	-0,12	7	7	0,551	24	0	
28.06.2026	66,5	53,24	13,26	46,55	45,6	46,28	45,68	0	-0,08	7	7	0,603	24	0	
29.06.2026	66,19	53,42	12,77	48,75	47,79	48,48	47,81	0	-0,02	7	7	0,61	24	0	
30.06.2026	66,29	52,82	13,47	47,83	46,9	47,58	46,96	0	-0,06	7	7	0,633	24	0	
01.07.2026	66,72	54,39	12,33	52,46	51,42	52,41	51,69	0	-0,27	7	7	0,635	24	0	
02.07.2026	66,1	55,96	10,14	62,31	61,09	62,48	61,58	0	-0,49	7	7	0,619	24	0	
03.07.2026	66,75	55,75	11	60,84	59,62	60,97	60,09	0	-0,47	7	7	0,658	24	0	
04.07.2026	67,21	56,19	11,02	57,26	56,09	57,37	56,51	0	-0,42	7	7	0,617	24	0	
05.07.2026	67,1	55,7	11,4	56,01	54,88	56,01	55,21	0	-0,33	7	7	0,625	24	0	
06.07.2026	67,15	55,02	12,13	53,19	52,06	53,09	52,32	0	-0,26	7	7	0,632	24	0	
07.07.2026	67,61	54,66	12,95	49,42	48,41	49,26	48,54	0	-0,13	7	7	0,626	24	0	
08.07.2026	66,42	54,76	11,66	43,38	42,54	43,26	42,64	0	-0,1	7	7	0,497	24	0	
09.07.2026	66,56	54,63	11,93	52,68	51,62	52,64	51,91	0	-0,29	7	7	0,614	24	0	
10.07.2026	67,97	53,44	14,53	41,89	40,97	41,83	41,32	0	-0,35	7	7	0,593	24	0	
11.07.2026	67,54	53,78	13,76	43,58	42,63	43,67	43,07	0	-0,44	7	7	0,582	24	0	
12.07.2026	67,23	54,37	12,86	45,99	45,05	46,14	45,49	0	-0,44	7	7	0,58	24	0	
13.07.2026	67	54,51	12,49	48,25	47,29	49,57	48,9	0	-1,61	7	7	0,589	24	0	
14.07.2026	67,75	53,48	14,27	43,28	42,35	43,44	42,88	0	-0,53	7	7	0,604	24	0	
15.07.2026	67,91	53,23	14,68	42,66	41,77	42,68	42,13	0	-0,36	7	7	0,609	24	0	
16.07.2026	67,99	53,53	14,46	42,77	41,91	42,93	42,39	0	-0,48	7	7	0,606	24	0	
17.07.2026	67,8	53,82	13,98	45,85	44,89	45,97	45,34	0	-0,45	7	7	0,626	24	0	
18.07.2026	67,25	54,98	12,27	48,75	47,77	48,92	48,25	0	-0,48	7	7	0,585	24	0	
19.07.2026	67,33	54,2	13,13	50,99	49,98	51,13	50,46	0	-0,48	7	7	0,654	24	0	
20.07.2026	66,99	54,08	12,91	50	48,97	50,17	49,47	0	-0,5	7	7	0,631	24	0	
21.07.2026	66,87	54,94	11,93	54,61	53,51	55,05	54,3	0	-0,79	7	7	0,639	24	0	
22.07.2026	67,65	54,49	13,16	51,95	50,87	52,23	51,55	0	-0,68	7	7	0,669	24	0	
Итого:				1466,1	1436,2	1466,9	1447,02	0	-10,82			18,258	720	0	
Средние:	67,02	54,2	12,82							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	26183,5	25417,98	25707,51	25400,86	0	17,12	782,841	10664	8
22/07/2624:00	27649,61	26854,18	27174,47	26847,88	0	6,3	801,099	11384	8
Итого:	1466,11	1436,2	1466,96	1447,02	0	-10,82	18,258	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / И.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ И.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 17841717
Посуточный архив

Дата	V1	V2	Vd	V3	T1	T2	Td	P1	P2	G1	G2	dG	Qобщ	НС	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	Гкал		ч	ч
23.06.2026	67,95	69,10	-1,15	0,00	70,55	57,13	13,42	8,51	7,60	66,45	68,07	-1,62	0,90	OK	24	
24.06.2026	71,91	73,17	-1,26	0,00	70,19	57,47	12,73	8,37	7,56	70,34	72,07	-1,73	0,90	OK	24	
25.06.2026	71,85	73,09	-1,24	0,00	70,26	56,95	13,31	8,32	7,50	70,27	72,01	-1,74	0,94	OK	24	
26.06.2026	72,56	73,79	-1,24	0,00	70,16	56,94	13,23	8,37	7,55	70,96	72,70	-1,73	0,94	OK	24	
27.06.2026	74,82	76,16	-1,34	0,00	69,99	57,57	12,41	8,35	7,56	73,19	75,00	-1,82	0,91	OK	24	
28.06.2026	76,57	78,00	-1,42	0,00	70,08	57,33	12,76	8,28	7,51	74,90	76,83	-1,93	0,96	OK	24	
29.06.2026	85,48	87,20	-1,72	0,00	69,91	58,00	11,91	8,18	7,42	83,62	85,86	-2,25	1,00	OK	24	
30.06.2026	78,21	77,84	0,37	0,00	68,26	56,82	11,45	8,21	7,46	76,50	76,65	-0,16	0,95	OK	24	
01.07.2026	78,72	79,43	-0,71	0,00	70,34	57,49	12,85	8,06	7,42	76,99	78,23	-1,24	0,99	OK	24	
02.07.2026	90,70	92,30	-1,60	0,00	69,69	58,58	11,11	8,13	7,21	88,74	90,85	-2,11	0,97	OK	24	
03.07.2026	79,66	81,00	-1,34	0,00	70,34	58,06	12,28	8,56	7,10	77,91	79,74	-1,84	0,95	OK	24	
04.07.2026	72,18	73,30	-1,12	0,00	70,83	57,51	13,32	8,58	7,06	70,57	72,19	-1,62	0,95	OK	24	
05.07.2026	72,01	73,12	-1,12	0,00	70,65	56,65	14,00	8,63	7,03	70,41	72,05	-1,64	0,99	OK	24	
06.07.2026	66,67	67,74	-1,06	0,00	70,64	57,11	13,53	8,74	6,98	65,20	66,72	-1,53	0,88	OK	24	
07.07.2026	61,43	62,42	-0,99	0,00	71,19	56,61	14,58	8,65	6,92	60,04	61,50	-1,46	0,88	OK	24	
08.07.2026	71,63	72,91	-1,28	0,00	70,24	57,67	12,58	8,54	6,98	70,06	71,80	-1,74	0,89	OK	24	
09.07.2026	75,36	76,81	-1,45	0,00	70,19	57,63	12,56	8,53	6,99	73,72	75,63	-1,92	0,90	OK	24	
10.07.2026	57,23	58,29	-1,06	0,00	71,82	56,18	15,63	8,75	6,79	55,92	57,45	-1,53	0,88	OK	24	
11.07.2026	59,97	61,10	-1,13	0,00	71,33	57,36	13,97	8,77	6,82	58,62	60,18	-1,56	0,82	OK	24	
12.07.2026	64,54	65,81	-1,27	0,00	70,93	57,43	13,50	8,73	6,83	63,10	64,81	-1,72	0,86	OK	24	
13.07.2026	68,12	69,69	-1,57	0,00	70,65	58,21	12,45	8,79	6,79	66,61	68,61	-2,00	0,83	OK	24	
14.07.2026	63,07	63,43	-0,36	0,00	71,68	57,74	13,94	8,88	6,51	61,64	62,46	-0,82	0,85	OK	24	
15.07.2026	61,78	62,75	-0,98	0,00	71,87	57,34	14,53	9,14	6,24	60,37	61,81	-1,44	0,88	OK	24	
16.07.2026	63,32	64,35	-1,03	0,00	72,08	57,33	14,75	9,51	6,08	61,87	63,38	-1,51	0,92	OK	24	
17.07.2026	62,92	64,22	-1,30	0,00	71,87	57,84	14,03	9,95	6,08	61,48	63,23	-1,75	0,86	OK	24	
18.07.2026	67,13	68,59	-1,47	0,00	71,24	58,24	13,00	9,77	6,12	65,62	67,52	-1,90	0,85	OK	24	
19.07.2026	69,74	71,30	-1,56	0,00	71,27	58,07	13,20	9,81	6,14	68,18	70,20	-2,02	0,90	OK	24	
20.07.2026	72,88	74,41	-1,53	0,00	70,95	58,01	12,93	10,14	6,12	71,26	73,26	-2,00	0,92	OK	24	
21.07.2026	75,03	76,68	-1,66	0,00	70,75	58,27	12,47	9,89	6,20	73,36	75,48	-2,12	0,91	OK	24	
22.07.2026	66,80	68,33	-1,54	0,00	71,45	57,91	13,54	9,69	6,12	65,29	67,28	-1,99	0,88	OK	24	
Итого:	2120,21	2156,31	-36,10	0,00						2073,15	2123,55	-50,40	27,27		720	
Средние:								8,83	6,89							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	dG	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	27,12	2209,53	2255,59	-46,06	2161,67	2221,84	-60,16	973		
22.07.2026	54,38	4329,74	4411,90	-82,16	4234,83	4345,39	-110,56	1693		
ИТОГО:	27,27	2120,21	2156,31	-36,10	2073,15	2123,55	-50,40	720	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко /
Ф.И.О.
МП

Подпись / Ю.О. Мартовская /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mna	Mna	кг/см2	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	40,07	40,07	0,00	67,57	47,27	20,30	0,86	0,77	0,82	40,34	40,99	OK	24	0,00	
24.06.2026	41,68	41,68	0,00	67,21	47,45	19,77	0,85	0,76	0,83	41,98	42,63	OK	24	0,00	
25.06.2026	41,93	41,93	0,00	67,20	47,83	19,37	0,85	0,76	0,82	42,24	42,87	OK	24	0,00	
26.06.2026	41,26	41,26	0,00	67,11	48,16	18,95	0,85	0,76	0,78	41,56	42,21	OK	24	0,00	
27.06.2026	41,38	41,38	0,00	66,98	48,18	18,80	0,85	0,76	0,78	41,68	42,33	OK	24	0,00	
28.06.2026	42,75	42,75	0,00	67,10	47,78	19,32	0,84	0,76	0,83	43,06	43,72	OK	24	0,00	
29.06.2026	45,69	45,69	0,00	66,79	48,06	18,72	0,83	0,75	0,86	46,04	46,72	OK	24	0,00	
30.06.2026	45,29	45,29	0,00	66,89	47,70	19,19	0,84	0,75	0,87	45,64	46,31	OK	24	0,00	
01.07.2026	44,43	44,43	0,00	67,22	47,51	19,71	0,82	0,75	0,88	44,81	45,37	OK	24	0,00	
02.07.2026	46,83	46,83	0,00	66,65	48,01	18,64	0,83	0,73	0,88	47,22	47,85	OK	24	0,00	
03.07.2026	42,78	42,78	0,00	67,50	47,42	20,08	0,87	0,72	0,86	43,12	43,72	OK	24	0,00	
04.07.2026	40,41	40,41	0,00	68,01	47,12	20,89	0,87	0,72	0,85	40,77	41,26	OK	24	0,00	
05.07.2026	40,06	40,06	0,00	67,91	47,13	20,78	0,87	0,71	0,84	40,42	40,90	OK	24	0,00	
06.07.2026	39,24	39,24	0,00	67,99	46,99	21,00	0,89	0,71	0,83	39,59	40,07	OK	24	0,00	
07.07.2026	37,40	37,40	0,00	68,58	46,93	21,64	0,88	0,70	0,81	37,72	38,21	OK	24	0,00	
08.07.2026	39,41	39,41	0,00	67,57	47,59	19,98	0,87	0,71	0,79	39,74	40,27	OK	24	0,00	
09.07.2026	41,32	41,32	0,00	67,49	47,25	20,24	0,87	0,71	0,84	41,66	42,22	OK	24	0,00	
10.07.2026	33,88	33,88	0,00	69,19	46,71	22,48	0,89	0,69	0,77	34,15	34,66	OK	24	0,12	
11.07.2026	35,60	35,60	0,00	68,70	47,54	21,17	0,89	0,69	0,76	35,88	36,42	OK	24	0,00	
12.07.2026	36,12	36,12	0,00	68,30	47,70	20,59	0,89	0,69	0,75	36,39	36,95	OK	24	0,00	
13.07.2026	38,03	38,03	0,00	67,95	47,80	20,15	0,89	0,69	0,77	38,34	38,88	OK	24	0,00	
14.07.2026	35,98	35,98	0,00	68,97	47,46	21,51	0,90	0,66	0,78	36,31	36,76	OK	24	0,00	
15.07.2026	35,85	35,85	0,00	69,17	46,98	22,18	0,93	0,63	0,80	36,15	36,65	OK	24	0,00	
16.07.2026	36,07	36,07	0,00	69,31	46,80	22,51	0,96	0,62	0,82	36,37	36,88	OK	24	0,00	
17.07.2026	35,90	35,90	0,00	69,05	47,09	21,96	1,01	0,62	0,79	36,20	36,70	OK	24	0,00	
18.07.2026	36,67	36,67	0,00	68,38	47,60	20,78	0,99	0,62	0,77	36,97	37,49	OK	24	0,00	
19.07.2026	37,27	37,27	0,00	68,42	47,61	20,81	0,99	0,62	0,78	37,58	38,11	OK	24	0,00	
20.07.2026	37,89	37,89	0,00	68,13	47,69	20,45	1,03	0,62	0,78	38,20	38,74	OK	24	0,00	
21.07.2026	39,52	39,52	0,00	67,90	47,98	19,92	1,00	0,63	0,79	39,84	40,41	OK	24	0,00	
22.07.2026	36,25	36,25	0,00	68,64	47,45	21,20	0,98	0,62	0,77	36,55	37,06	OK	24	0,00	
Итого:	1186,94	1186,94	0,00						24,31	1196,53	1213,35		720	0,12	0
Средние:				67,93	47,49	20,44	0,90	0,70							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1763,38	55423,52	56094,31	-670,78	54574,33	54573,26	1,07	15903		51,58
22.07.2026	1787,69	56620,05	57307,66	-687,60	55761,27	55760,20	1,07	16623		51,70
ИТОГО:	24,31	1196,53	1213,35	-16,82	1186,94	1186,94	0,00	720	0	0,12

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартковская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.


Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	85,30	85,30	0,00	67,74	48,61	19,13	0,87	0,77	1,64	86,40	86,83	OK	24	0	0
24.06.2026	87,99	87,99	0,00	67,39	48,69	18,70	0,86	0,77	1,66	89,12	89,55	OK	24	0	0
25.06.2026	90,07	90,07	0,00	67,39	48,27	19,13	0,85	0,76	1,73	91,22	91,67	OK	24	0	0
26.06.2026	88,96	88,96	0,00	67,30	48,60	18,70	0,86	0,76	1,67	90,06	90,59	OK	24	0	0
27.06.2026	89,88	89,88	0,00	67,16	48,90	18,26	0,85	0,77	1,65	90,93	91,58	OK	24	0	0
28.06.2026	92,57	92,57	0,00	67,30	48,69	18,61	0,85	0,76	1,74	93,65	94,32	OK	24	0	0
29.06.2026	97,72	97,72	0,00	66,99	48,78	18,21	0,84	0,75	1,79	98,81	99,61	OK	24	0	0
30.06.2026	94,94	94,94	0,00	67,06	48,53	18,53	0,84	0,76	1,77	95,99	96,77	OK	24	0	0
01.07.2026	93,19	93,19	0,00	67,39	48,11	19,28	0,83	0,75	1,81	94,21	95,00	OK	24	0	0
02.07.2026	175,18	175,18	0,00	66,96	53,37	13,59	0,83	0,73	1,89	177,30	179,10	OK	24	0	0
03.07.2026	306,38	306,38	0,00	68,16	62,06	6,10	0,87	0,72	1,88	310,06	314,37	OK	24	0	0
04.07.2026	305,00	305,00	0,00	68,69	62,64	6,05	0,87	0,72	1,85	308,25	313,55	OK	24	0	0
05.07.2026	311,98	311,98	0,00	68,59	62,87	5,71	0,88	0,72	1,79	315,29	320,76	OK	24	0	0
06.07.2026	323,50	323,50	0,00	68,69	63,24	5,45	0,89	0,71	1,77	327,00	332,64	OK	24	0	0
07.07.2026	319,54	319,54	0,00	69,31	63,82	5,48	0,88	0,70	1,75	323,09	328,70	OK	24	0	0
08.07.2026	309,02	309,02	0,00	68,23	62,79	5,44	0,87	0,71	1,68	312,19	317,77	OK	24	0	0
09.07.2026	308,97	308,97	0,00	68,12	62,62	5,50	0,87	0,71	1,71	312,14	317,67	OK	24	0	0
10.07.2026	332,35	332,35	0,00	69,96	65,03	4,93	0,89	0,69	1,65	336,20	342,07	OK	24	0	0
11.07.2026	331,81	331,81	0,00	69,44	64,72	4,72	0,89	0,70	1,58	335,54	341,46	OK	24	0	0
12.07.2026	329,26	329,26	0,00	69,01	64,23	4,78	0,89	0,70	1,58	332,87	338,76	OK	24	0	0
13.07.2026	337,42	337,42	0,00	68,65	63,95	4,70	0,89	0,69	1,60	341,07	347,08	OK	24	0	0
14.07.2026	350,72	350,72	0,00	69,70	64,97	4,73	0,90	0,66	1,67	354,69	361,01	OK	24	0	0
15.07.2026	371,72	371,72	0,00	69,94	65,42	4,53	0,93	0,64	1,70	376,05	382,64	OK	24	0	0
16.07.2026	376,30	376,30	0,00	70,08	65,55	4,53	0,97	0,62	1,73	380,73	387,37	OK	24	0	0
17.07.2026	373,09	373,09	0,00	69,81	65,44	4,38	1,01	0,62	1,66	377,41	384,04	OK	24	0	0
18.07.2026	366,42	366,42	0,00	69,11	64,65	4,46	0,99	0,63	1,66	370,48	377,04	OK	24	0	0
19.07.2026	368,50	368,50	0,00	69,16	64,40	4,76	1,00	0,63	1,78	372,59	379,13	OK	24	0	0
20.07.2026	375,05	375,05	0,00	68,85	64,44	4,41	1,03	0,63	1,68	379,18	385,84	OK	24	0	0
21.07.2026	367,48	367,48	0,00	68,58	64,01	4,58	1,00	0,63	1,71	371,41	378,04	OK	24	0	0
22.07.2026	363,40	363,40	0,00	69,38	64,71	4,67	0,98	0,63	1,72	367,45	373,99	OK	24	0	0
Итого:	7823,70	7823,70	0,00						51,51	7911,38	8038,95		720,00	0,00	0
Средние:				68,50	59,43	9,07	0,90	0,70							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	3722,52	105317,04	104981,30	335,74	108408,83	108406,01	2,82	15072,00		7,12
22.07.2026	3774,03	113228,42	113020,25	208,17	116232,53	116229,71	2,82	15792,00		7,12
ИТОГО:	51,51	7911,38	8038,95	-127,57	7823,70	7823,70	0,00	720	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись:  В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП: 

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-1) Тип расходомера:ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х455Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,69	53,6	14,09	53,7	52,58	54,2	53,46	0	-0,88	7	7	0,741	24	0	
24.06.2026	67,22	53,6	13,62	55	53,9	55,1	54,36	0	-0,46	7	7	0,734	24	0	
25.06.2026	67,28	53,81	13,47	59,6	58,37	59,1	58,34	0	0,03	7	7	0,784	24	0	
26.06.2026	67,16	54,11	13,05	57,6	56,42	57,2	56,46	0	-0,04	7	7	0,734	24	0	
27.06.2026	67,1	54,21	12,89	59,9	58,69	59,5	58,7	0	-0,01	7	7	0,756	24	0	
28.06.2026	67,22	53,86	13,36	64	62,71	63,5	62,63	0	0,08	7	7	0,836	24	0	
29.06.2026	66,85	54,68	12,17	66	64,67	65,5	64,56	0	0,11	7	7	0,788	24	0	
30.06.2026	67,01	54,45	12,56	65,9	64,54	65,2	64,3	0	0,24	7	7	0,812	24	0	
01.07.2026	67,26	54,23	13,03	63,3	61,99	62,7	61,87	0	0,12	7	7	0,804	24	0	
02.07.2026	66,41	54,93	11,48	71	69,58	70,6	69,63	0	-0,05	7	7	0,797	24	0	
03.07.2026	67,07	53,8	13,27	58,3	57,15	57,8	57,03	0	0,12	7	7	0,758	24	0	
04.07.2026	67,55	53,91	13,64	57,7	56,49	57,1	56,36	0	0,13	7	7	0,769	24	0	
05.07.2026	67,53	53,55	13,98	60,3	59,09	59,7	58,88	0	0,21	7	7	0,823	24	0	
06.07.2026	67,52	53,43	14,09	53,4	52,32	53	52,29	0	0,03	7	7	0,736	24	0	
07.07.2026	68,03	53,06	14,97	49,9	48,88	49,3	48,64	0	0,24	7	7	0,732	24	0	
08.07.2026	66,82	53,89	12,93	48,2	47,25	47,9	47,27	0	-0,02	7	7	0,612	24	0	
09.07.2026	66,67	53,61	13,06	47,8	46,83	47,6	46,98	0	-0,15	7	7	0,611	24	0	
10.07.2026	68,62	51,74	16,88	42	41,1	41,8	41,3	0	-0,2	7	7	0,695	24	0	
11.07.2026	68,15	52,32	15,83	44,4	43,45	44,1	43,53	0	-0,08	7	7	0,688	24	0	
12.07.2026	67,79	53	14,79	46,1	45,13	46,1	45,5	0	-0,37	7	7	0,666	24	0	
13.07.2026	67,5	53,19	14,31	48,2	47,23	48,2	47,58	0	-0,35	7	7	0,675	24	0	
14.07.2026	68,28	52,39	15,89	43,1	42,2	43,3	42,78	0	-0,58	7	7	0,669	24	0	
15.07.2026	68,5	52,68	15,82	44,8	43,83	45,1	44,51	0	-0,68	7	7	0,693	24	0	
16.07.2026	68,29	52,65	15,64	43,9	42,99	44	43,46	0	-0,47	7	7	0,672	24	0	
17.07.2026	68,06	52,62	15,44	46	45,04	46	45,42	0	-0,38	7	7	0,694	24	0	
18.07.2026	67,54	53,19	14,35	49,7	48,69	49,4	48,73	0	-0,04	7	7	0,698	24	0	
19.07.2026	67,56	53,02	14,54	50,5	49,48	50,1	49,45	0	0,03	7	7	0,72	24	0	
20.07.2026	67,29	52,88	14,41	50,5	49,49	50,3	49,64	0	-0,15	7	7	0,713	24	0	
21.07.2026	67,04	53,2	13,84	52,5	51,41	52,1	51,41	0	0	7	7	0,709	24	0	
22.07.2026	67,74	52,85	14,89	49	48	48,6	47,98	0,05	0,02	7	7	0,712	24	0	
Итого:				1602,3	1569,5	1594,1	1573,05	0,05	-3,55			21,831	720	0	
Средние:	67,49	53,41	14,07							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	5112,1	4993,13	5048,7	4995,09	0,12	-1,96	121,71	2271	0
22/07/2624:00	6714,4	6562,63	6642,8	6568,14	0,17	-5,51	143,541	2991	0
Итого:	1602,3	1569,5	1594,1	1573,05	0,05	-3,55	21,831	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE839

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,49	52,91	15,58	45,7	44,75	46,6	46	0	-1,25	7	7	0,697	24	0	
24.06.2026	68,02	53,11	14,91	47,6	46,6	48,5	47,83	0	-1,23	7	7	0,695	24	0	
25.06.2026	68,03	52,4	15,63	47,6	46,6	48,5	47,86	0	-1,26	7	7	0,727	24	0	
26.06.2026	67,93	53,58	14,35	50,5	49,43	51,4	50,72	0	-1,29	7	7	0,708	24	0	
27.06.2026	67,83	54,01	13,82	51	49,96	52,1	51,38	0	-1,42	7	7	0,693	24	0	
28.06.2026	67,91	53,67	14,24	51,5	50,41	52,6	51,91	0	-1,5	7	7	0,718	24	0	
29.06.2026	67,58	53,34	14,24	55,6	54,42	56,7	55,98	0	-1,56	7	7	0,772	24	0	
30.06.2026	67,7	52,98	14,72	54	52,89	55,2	54,47	0	-1,58	7	7	0,777	24	0	
01.07.2026	67,96	53,22	14,74	52,3	51,2	53,4	52,69	0	-1,49	7	7	0,754	24	0	
02.07.2026	67,14	53,97	13,17	56,8	55,63	58	57,22	0	-1,59	7	7	0,734	24	0	
03.07.2026	67,83	52,56	15,27	50,1	49,11	51	50,32	0	-1,21	7	7	0,749	24	0	
04.07.2026	68,38	53,76	14,62	49,1	48,1	49,9	49,21	0	-1,11	7	7	0,704	24	0	
05.07.2026	68,24	53,88	14,36	50,1	49,03	51,2	50,5	0	-1,47	7	7	0,703	24	0	
06.07.2026	68,37	52,55	15,82	45,8	44,84	46,8	46,2	0	-1,36	7	7	0,706	24	0	
07.07.2026	68,92	52,7	16,22	41,6	40,7	42,5	41,98	0	-1,28	7	7	0,656	24	0	
08.07.2026	67,83	54,52	13,31	42,5	41,63	24,5	24,15	0	17,48	7	7	0,633	24	0	
09.07.2026	68,66	64,63	4,03	93,9	91,9	70,2	68,88	0	23,02	7	7	0,631	24	0	
10.07.2026	69,93	66,52	3,41	235,4	230,25	234,5	229,81	0	0,44	7	7	0,785	24	0	
11.07.2026	69,41	66,15	3,26	234,6	229,54	233,7	229,09	0	0,45	7	7	0,75	24	0	
12.07.2026	68,99	65,72	3,27	230,7	225,77	229,8	225,31	0	0,46	7	7	0,737	24	0	
13.07.2026	68,65	65,33	3,32	235,4	230,42	234,5	229,97	0	0,45	7	7	0,766	24	0	
14.07.2026	69,67	66,69	2,98	266,9	261,1	265,9	260,55	0	0,55	7	7	0,781	24	0	
15.07.2026	69,7	64,56	5,14	150,9	147,62	150,2	147,34	0	0,28	7	7	0,76	24	0	
16.07.2026	69,3	50,93	18,37	41,5	40,6	41,1	40,6	0	0	7	7	0,748	24	0	
17.07.2026	69,03	51,3	17,73	40,2	39,32	39,9	39,41	0	-0,09	7	7	0,699	24	0	
18.07.2026	68,4	52,24	16,16	44,4	43,44	44	43,42	0	0,02	7	7	0,699	24	0	
19.07.2026	68,44	51,5	16,94	45,1	44,17	44,7	44,14	0	0,03	7	7	0,749	24	0	
20.07.2026	68,18	51,71	16,47	47,5	46,52	47,2	46,65	0	-0,13	7	7	0,768	24	0	
21.07.2026	67,88	51,73	16,15	48,5	47,51	48,1	47,52	0	-0,01	7	7	0,768	24	0	
22.07.2026	68,64	51,71	16,93	44,7	43,76	44,4	43,86	0,12	-0,1	7	7	0,741	24	0	
Итого:				2551,5	2497,22	2517,1	2474,97	0,12	22,25			21,808	720	0	
Средние:	68,43	55,79	12,63							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	4693,9	4581,39	107740,6	106839,22	0	-102257,83	122,31	2271	0
22/07/2624:00	7245,4	7078,61	110257,7	109314,19	0,12	-102235,58	144,118	2991	0
Итого:	2551,5	2497,22	2517,1	2474,97	0,12	22,25	21,808	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD1F1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,06	52,66	14,4	51,94	50,88	51,5	50,83	0	0,05	7	7	0,731	24	0	
24.06.2026	66,62	52,82	13,8	52,92	51,86	52,4	51,73	0	0,13	7	7	0,716	24	0	
25.06.2026	66,64	52,68	13,96	54,39	53,31	54	53,31	0	0	7	7	0,744	24	0	
26.06.2026	66,57	53,25	13,32	54,69	53,62	54,1	53,37	0	0,25	7	7	0,713	24	0	
27.06.2026	66,51	53,57	12,94	58,11	56,93	57,8	57,02	0	-0,09	7	7	0,736	24	0	
28.06.2026	66,57	52,86	13,71	58,6	57,43	58	57,24	0	0,19	7	7	0,789	24	0	
29.06.2026	66,25	53,2	13,05	64,1	62,83	63,6	62,74	0	0,09	7	7	0,817	24	0	
30.06.2026	66,43	53,31	13,12	62,72	61,49	62,2	61,37	0	0,12	7	7	0,805	24	0	
01.07.2026	66,63	52,9	13,73	57,52	56,33	56,8	56,05	0	0,28	7	7	0,774	24	0	
02.07.2026	65,9	53,41	12,49	64	62,76	63,4	62,56	0	0,2	7	7	0,785	24	0	
03.07.2026	66,45	52,79	13,66	57,33	56,18	56,6	55,84	0	0,34	7	7	0,768	24	0	
04.07.2026	66,91	53,45	13,46	52,43	51,39	51,7	51,02	0	0,37	7	7	0,691	24	0	
05.07.2026	66,84	52,86	13,98	51,15	50,14	50,5	49,87	0	0,27	7	7	0,699	24	0	
06.07.2026	66,96	52,97	13,99	50,18	49,18	49,4	48,75	0	0,43	7	7	0,69	24	0	
07.07.2026	67,48	51,81	15,67	47,14	46,16	46,5	45,94	0	0,22	7	7	0,722	24	0	
08.07.2026	66,36	52,36	14	46,06	45,13	45,5	44,89	0	0,24	7	7	0,632	24	0	
09.07.2026	66,19	52,79	13,4	44,49	43,63	43,8	43,23	0	0,4	7	7	0,583	24	0	
10.07.2026	67,96	51,33	16,63	41,26	40,42	40,5	40,01	0	0,41	7	7	0,671	24	0	
11.07.2026	67,52	51,79	15,73	43,31	42,39	42,6	42,09	0	0,3	7	7	0,667	24	0	
12.07.2026	67,15	52,23	14,92	43,91	43	43	42,49	0	0,51	7	7	0,642	24	0	
13.07.2026	66,86	53,29	13,57	46,74	45,8	46	45,41	0	0,39	7	7	0,621	24	0	
14.07.2026	67,7	52,46	15,24	44,59	43,65	44	43,45	0	0,2	7	7	0,667	24	0	
15.07.2026	67,89	51,65	16,24	46,45	45,47	45,6	45,06	0	0,41	7	7	0,737	24	0	
16.07.2026	67,69	51,6	16,09	46,46	45,51	45,7	45,18	0	0,33	7	7	0,731	24	0	
17.07.2026	67,44	52,15	15,29	45,47	44,54	44,8	44,24	0	0,3	7	7	0,683	24	0	
18.07.2026	66,97	52,89	14,08	51,45	50,44	50,6	49,93	0	0,51	7	7	0,71	24	0	
19.07.2026	67	52,76	14,24	52,82	51,72	52	51,34	0	0,38	7	7	0,737	24	0	
20.07.2026	66,74	52,74	14	52,33	51,28	51,6	50,93	0	0,35	7	7	0,716	24	0	
21.07.2026	66,49	52,48	14,01	54,49	53,41	53,7	53	0	0,41	7	7	0,747	24	0	
22.07.2026	67,13	52,39	14,74	51,35	50,31	50,5	49,84	0,05	0,47	7	7	0,742	24	0	
Итого:				1548,4	1517,19	1528,4	1508,73	0,05	8,46			21,466	720	0	
Средние:	66,89	52,64	14,24							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	4838,69	4727,99	4728,2	4678,58	0,16	49,41	118,919	2272	0
22/07/2624:00	6387,09	6245,18	6256,6	6187,31	0,21	57,87	140,385	2992	0
Итого:	1548,4	1517,19	1528,4	1508,73	0,05	8,46	21,466	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-4)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕFEE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,78	50,04	16,74	42,6	41,75	43,1	42,62	0	-0,87	7	7	0,697	24	0	
24.06.2026	66,38	50,23	16,15	44,6	43,67	45,22	44,73	0	-1,06	7	7	0,706	24	0	
25.06.2026	66,4	49,65	16,75	45,5	44,55	46,18	45,66	0	-1,11	7	7	0,745	24	0	
26.06.2026	66,28	50,25	16,03	43,5	42,61	44,06	43,58	0	-0,97	7	7	0,684	24	0	
27.06.2026	66,24	50,15	16,09	45,3	44,37	46,08	45,57	0	-1,2	7	7	0,713	24	0	
28.06.2026	66,3	49,82	16,48	45	44,07	45,5	45,01	0	-0,94	7	7	0,724	24	0	
29.06.2026	65,95	49,7	16,25	47,3	46,37	48	47,48	0	-1,11	7	7	0,751	24	0	
30.06.2026	66,15	50,2	15,95	46,9	45,94	47,81	47,28	0	-1,34	7	7	0,733	24	0	
01.07.2026	66,38	50,19	16,19	46,2	45,25	46,85	46,31	0	-1,06	7	7	0,731	24	0	
02.07.2026	65,69	50,2	15,49	48,6	47,65	49,25	48,69	0	-1,04	7	7	0,739	24	0	
03.07.2026	66,23	49,63	16,6	45,9	44,97	46,56	46,05	0	-1,08	7	7	0,745	24	0	
04.07.2026	66,66	50,21	16,45	42,9	42,01	43,39	42,91	0	-0,9	7	7	0,688	24	0	
05.07.2026	66,58	49,86	16,72	43,4	42,52	43,87	43,35	0	-0,83	7	7	0,709	24	0	
06.07.2026	66,7	49,59	17,11	42,8	41,93	43,2	42,72	0	-0,79	7	7	0,718	24	0	
07.07.2026	67,09	50,16	16,93	38,6	37,86	38,98	38,5	0	-0,64	7	7	0,639	24	0	
08.07.2026	66,11	50,06	16,05	36,2	35,49	36,57	36,16	0	-0,67	7	7	0,57	24	0	
09.07.2026	66,04	49,95	16,09	36,5	35,77	36,68	36,28	0	-0,51	7	7	0,576	24	0	
10.07.2026	67,68	50,6	17,08	36	35,28	36,38	35,9	0	-0,62	7	7	0,602	24	0	
11.07.2026	67,3	49,84	17,46	38,5	37,73	38,78	38,31	0	-0,58	7	7	0,657	24	0	
12.07.2026	66,95	49,74	17,21	39,7	38,94	40,13	39,65	0	-0,71	7	7	0,672	24	0	
13.07.2026	66,64	50,5	16,14	40,4	39,6	40,8	40,32	0	-0,72	7	7	0,637	24	0	
14.07.2026	67,39	50,45	16,94	37	36,27	37,35	36,88	0	-0,61	7	7	0,612	24	0	
15.07.2026	67,54	49,71	17,83	38,2	37,42	38,59	38,11	0	-0,69	7	7	0,669	24	0	
16.07.2026	67,41	50,15	17,26	39,4	38,63	39,84	39,36	0	-0,73	7	7	0,666	24	0	
17.07.2026	67,17	49,89	17,28	38,9	38,12	39,26	38,78	0	-0,66	7	7	0,659	24	0	
18.07.2026	66,72	50,15	16,57	41,8	40,95	42,24	41,76	0	-0,81	7	7	0,678	24	0	
19.07.2026	66,75	50,04	16,71	42,7	41,86	43,11	42,63	0	-0,77	7	7	0,699	24	0	
20.07.2026	66,49	50,31	16,18	42,8	41,96	43,29	42,81	0	-0,85	7	7	0,675	24	0	
21.07.2026	66,21	49,83	16,38	42,1	41,28	42,53	42,05	0	-0,77	7	7	0,676	24	0	
22.07.2026	66,91	49,49	17,42	41,4	40,59	41,76	41,28	0,02	-0,69	7	7	0,707	24	0	
Итого:				1260,7	1235,41	1275,3	1260,74	0,02	-25,33			20,477	720	0	
Средние:	66,63	50,01	16,61							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	3517,5	3438,08	3537,84	3504	0,24	-65,92	89,875	1955	0
22/07/2624:00	4778,2	4673,49	4813,2	4764,74	0,26	-91,25	110,352	2675	0
Итого:	1260,7	1235,41	1275,36	1260,74	0,02	-25,33	20,477	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП
«Домоуправ-Теплоинск»
Для документов
ИНН 7452136715
ОГРНИП 1167466128

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-5 (1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6487

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,18	48,64	19,54	109,1	106,8	0	0	0	106,8	7	7	2,094	24	0	
24.06.2026	67,73	49,15	18,58	116,5	114,11	0	0	0	114,11	7	7	2,122	24	0	
25.06.2026	67,75	48,89	18,86	118,8	116,36	0	0	0	116,36	7	7	2,191	24	0	
26.06.2026	67,61	48,9	18,71	116	113,6	0	0	0	113,6	7	7	2,127	24	0	
27.06.2026	67,52	49,24	18,28	121,3	118,81	0	0	0	118,81	7	7	2,168	24	0	
28.06.2026	67,62	48,62	19	120,7	118,22	0	0	0	118,22	7	7	2,251	24	0	
29.06.2026	67,28	49,13	18,15	127,7	125,08	0	0	0	125,08	7	7	2,269	24	0	
30.06.2026	67,41	48,99	18,42	124,7	122,17	0	0	0	122,17	7	7	2,248	24	0	
01.07.2026	67,67	48,87	18,8	124,5	121,96	0	0	0	121,96	7	7	2,288	24	0	
02.07.2026	66,88	49,35	17,53	132,6	129,91	0	0	0	129,91	7	7	2,286	24	0	
03.07.2026	67,54	48,34	19,2	121,2	118,72	0	0	0	118,72	7	7	2,253	24	0	
04.07.2026	68,03	47,99	20,04	110,3	108,03	0	0	0	108,03	7	7	2,167	24	0	
05.07.2026	67,97	47,98	19,99	113	110,65	0	0	0	110,65	7	7	2,205	24	0	
06.07.2026	68,05	47,72	20,33	108,4	106,13	0	0	0	106,13	7	7	2,149	24	0	
07.07.2026	68,6	47	21,6	102,2	100,02	0	0	0	100,02	7	7	2,164	24	0	
08.07.2026	67,56	48,18	19,38	110,8	108,55	0	0	0	108,55	7	7	2,108	24	0	
09.07.2026	67,55	47,69	19,86	109,7	107,48	0	0	0	107,48	7	7	2,13	24	0	
10.07.2026	69,26	47,73	21,53	94,9	92,87	0	0	0	92,87	7	7	2,004	24	0	
11.07.2026	68,73	48,11	20,62	97,1	95,06	0	0	0	95,06	7	7	1,959	24	0	
12.07.2026	68,33	48,54	19,79	102	99,9	0	0	0	99,9	7	7	1,975	24	0	
13.07.2026	68,05	48,64	19,41	103,9	101,72	0	0	0	101,72	7	7	1,972	24	0	
14.07.2026	68,95	48,83	20,12	103	100,79	0	0	0	100,79	7	7	2,035	24	0	
15.07.2026	69,2	51,53	17,67	110,4	108,01	0,5	0,49	0	107,52	7	7	2,023	24	0	
16.07.2026	69	50,68	18,32	115,1	112,68	49,6	49,01	0,19	63,67	7	7	2,025	24	0	
17.07.2026	68,72	51,03	17,69	118,1	115,6	0	0	0	115,6	7	7	2,04	24	0	
18.07.2026	68,11	51,84	16,27	125	122,37	0	0	0	122,37	7	7	1,984	24	0	
19.07.2026	68,16	51,08	17,08	123,9	121,31	0	0	0	121,31	7	7	2,052	24	0	
20.07.2026	67,91	51,03	16,88	125,8	123,21	0	0	0	123,21	7	7	2,08	24	0	
21.07.2026	67,65	50,48	17,17	121,9	119,42	0	0	0	119,42	7	7	2,038	24	0	
22.07.2026	68,37	50,35	18,02	114,8	112,39	0	0	0	112,39	7	7	2,031	24	0	
Итого:				3443,4	3371,93	50,1	49,5	0,19	3322,43			63,438	720	0	
Средние:	68,04	49,15	18,89							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	324368,2	314308,58	318138,7	314413,54	64,89	-104,96	10855,123	33278	0
22/07/2624:00	327811,6	317680,51	318188,8	314463,04	65,08	3217,47	10918,561	33998	0
Итого:	3443,4	3371,93	50,1	49,5	0,19	3322,43	63,438	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-6)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1CEF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,24	52,69	15,55	65,93	64,55	64,28	63,46	0	1,09	7	7	1,002	24	0	
24.06.2026	67,78	52,99	14,79	70,03	68,58	68,4	67,5	0	1,08	7	7	1,015	24	0	
25.06.2026	67,82	53,01	14,81	71,18	69,73	69,52	68,59	0	1,14	7	7	1,034	24	0	
26.06.2026	67,68	53,39	14,29	69,4	67,97	67,76	66,86	0	1,11	7	7	0,97	24	0	
27.06.2026	67,6	53,23	14,37	75,94	74,39	74,26	73,25	0	1,14	7	7	1,068	24	0	
28.06.2026	67,72	53,16	14,56	76,49	74,9	74,8	73,8	0	1,1	7	7	1,088	24	0	
29.06.2026	67,32	53,55	13,77	76,4	74,85	74,76	73,75	0	1,1	7	7	1,029	24	0	
30.06.2026	67,51	53,26	14,25	80,43	78,79	78,78	77,77	0	1,02	7	7	1,12	24	0	
01.07.2026	67,78	53,04	14,74	74,86	73,33	73,43	72,45	0	0,88	7	7	1,081	24	0	
02.07.2026	66,86	53,67	13,19	83,37	81,68	83,29	82,17	0	-0,49	7	7	1,078	24	0	
03.07.2026	67,64	53,05	14,59	67,64	66,25	67,54	66,66	0	-0,41	7	7	0,967	24	0	
04.07.2026	68,18	52,82	15,36	66,57	65,18	65,32	64,49	0	0,69	7	7	1,001	24	0	
05.07.2026	68,11	52,97	15,14	68,91	67,49	67,21	66,35	0	1,14	7	7	1,02	24	0	
06.07.2026	68,17	53,01	15,16	64,36	63,02	62,64	61,83	0	1,19	7	7	0,956	24	0	
07.07.2026	68,76	52,43	16,33	64,24	62,88	62,45	61,65	0	1,23	7	7	1,024	24	0	
08.07.2026	67,71	53,25	14,46	70,53	69,05	68,82	67,94	0	1,11	7	7	0,996	24	0	
09.07.2026	67,67	53,66	14,01	74,07	72,51	72,39	71,43	0	1,08	7	7	1,016	24	0	
10.07.2026	69,38	52,98	16,4	57,01	55,81	55,32	54,57	0	1,24	7	7	0,915	24	0	
11.07.2026	68,88	53,51	15,37	58,09	56,84	56,5	55,74	0	1,1	7	7	0,872	24	0	
12.07.2026	68,5	53,45	15,05	62,5	61,19	60,92	60,12	0	1,07	7	7	0,921	24	0	
13.07.2026	68,18	53,9	14,28	64,3	62,94	62,79	61,97	0	0,97	7	7	0,897	24	0	
14.07.2026	69,05	53,78	15,27	63	61,65	62,01	61,17	0	0,48	7	7	0,94	24	0	
15.07.2026	69,21	53,97	15,24	63,21	61,85	61,95	61,13	0	0,72	7	7	0,943	24	0	
16.07.2026	68,77	52,9	15,87	59,85	58,57	58,71	57,95	0	0,62	7	7	0,929	24	0	
17.07.2026	68,54	50,96	17,58	55,24	54,07	53,85	53,17	0	0,9	7	7	0,95	24	0	
18.07.2026	67,97	51,21	16,76	62,11	60,82	60,74	60	0	0,82	7	7	1,018	24	0	
19.07.2026	68,02	51,18	16,84	61,78	60,48	60,44	59,67	0	0,81	7	7	1,019	24	0	
20.07.2026	67,77	51,27	16,5	62,88	61,57	61,55	60,8	0	0,77	7	7	1,016	24	0	
21.07.2026	67,49	51,47	16,02	63,85	62,51	62,53	61,78	0	0,73	7	7	1,002	24	0	
22.07.2026	68,17	50,77	17,4	57,92	56,71	56,53	55,84	0	0,87	7	7	0,986	24	0	
Итого:				2012	1970,16	1969,4	1943,86	0	26,3			29,873	720	0	
Средние:	68,08	52,81	15,26							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	26795,54	25909,74	26013,03	25735,79	0,32	173,95	1038,988	5982	176
22/07/2624:00	28807,63	27879,9	27982,52	27679,65	0,32	200,25	1068,861	6702	176
Итого:	2012,09	1970,16	1969,49	1943,86	0	26,3	29,873	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 002

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD186

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	69,38	58,68	10,7	73,55	71,93	78,49	77,26	0	-5,33	7	7	0,759	24	0	
24.06.2026	68,89	58,59	10,3	76,2	74,55	81,47	80,19	0	-5,64	7	7	0,76	24	0	
25.06.2026	68,91	59,21	9,7	83,94	82,14	89,77	88,34	0	-6,2	7	7	0,782	24	0	
26.06.2026	68,8	59,09	9,71	82,6	80,84	88,39	86,97	0	-6,13	7	7	0,763	24	0	
27.06.2026	68,66	57,93	10,73	76,64	75,07	81,94	80,68	0	-5,61	7	7	0,807	24	0	
28.06.2026	68,77	58,05	10,72	80,93	79,22	86,5	85,15	0	-5,93	7	7	0,843	24	0	
29.06.2026	68,4	58,4	10	88,37	86,51	94,47	93	0	-6,49	7	7	0,84	24	0	
30.06.2026	68,3	57,51	10,79	77,91	76,26	83,42	82,14	0	-5,88	7	7	0,816	24	0	
01.07.2026	68,79	58,08	10,71	79,79	78,08	85,81	84,49	0	-6,41	7	7	0,822	24	0	
02.07.2026	68,04	57,93	10,11	90,09	88,21	97,13	95,63	0	-7,42	7	7	0,887	24	0	
03.07.2026	67,61	58,73	8,88	82,81	81,03	89,3	87,85	0	-6,82	7	7	0,738	24	0	
04.07.2026	69,37	58,01	11,36	73,46	71,89	78,92	77,68	0	-5,79	7	7	0,806	24	0	
05.07.2026	69,28	58,01	11,27	78,17	76,47	83,7	82,37	0	-5,9	7	7	0,819	24	0	
06.07.2026	69,37	57,59	11,78	71,78	70,21	76,72	75,54	0	-5,33	7	7	0,81	24	0	
07.07.2026	69,95	57,29	12,66	60,84	59,51	65,06	64,05	0	-4,54	7	7	0,745	24	0	
08.07.2026	68,9	58,15	10,75	74,03	72,48	79,21	77,98	0	-5,5	7	7	0,775	24	0	
09.07.2026	68,82	58,31	10,51	78,13	76,51	83,65	82,33	0	-5,82	7	7	0,749	24	0	
10.07.2026	70,64	56,7	13,94	53,57	52,35	57,26	56,42	0	-4,07	7	7	0,726	24	0	
11.07.2026	70,13	57,63	12,5	59,19	57,91	63,3	62,35	0	-4,44	7	7	0,715	24	0	
12.07.2026	69,72	58,52	11,2	67,05	65,64	71,69	70,57	0	-4,93	7	7	0,73	24	0	
13.07.2026	69,37	59,09	10,28	72,63	71,05	77,84	76,55	0	-5,5	7	7	0,723	24	0	
14.07.2026	70,38	57,6	12,78	60,85	59,52	65,49	64,48	0	-4,96	7	7	0,741	24	0	
15.07.2026	70,2	57,31	12,89	63,87	62,47	68,25	67,19	0	-4,72	7	7	0,798	24	0	
16.07.2026	68,99	58,33	10,66	72,74	71,21	77,78	76,55	0	-5,34	7	7	0,752	24	0	
17.07.2026	68,77	58,13	10,64	73,54	71,98	78,74	77,51	0	-5,53	7	7	0,753	24	0	
18.07.2026	68,3	59,21	9,09	85,54	83,76	91,62	90,17	0	-6,41	7	7	0,739	24	0	
19.07.2026	68,42	59,3	9,12	93,69	91,71	100,25	98,58	0	-6,87	7	7	0,795	24	0	
20.07.2026	68,17	59,4	8,77	95,27	93,26	101,8	100,13	0	-6,87	7	7	0,806	24	0	
21.07.2026	67,88	59,51	8,37	93,66	91,73	100,1	98,47	0	-6,74	7	7	0,755	24	0	
22.07.2026	68,45	58,73	9,72	81,29	79,58	86,91	85,54	0	-5,96	7	7	0,757	24	0	
Итого:				2302,1	2253,08	2464,9	2426,16	0	-173,08			23,311	720	0	
Средние:	68,98	58,3	10,68							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	1250	1212,59	1333,11	1302,02	0	-89,43	15,59	510	5
22/07/2624:00	3552,13	3465,67	3798,09	3728,18	0	-262,51	38,901	1230	5
Итого:	2302,13	2253,08	2464,98	2426,16	0	-173,08	23,311	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 003

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 7.00 °С

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х23Е6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,78	46,56	21,22	31,99	31,32	32,6	32,33	0	-1,01	7	7	0,662	24	0	
24.06.2026	67,33	46,99	20,34	33,57	32,85	34,21	33,88	0	-1,03	7	7	0,667	24	0	
25.06.2026	67,36	47,48	19,88	33,71	33,04	34,34	33,96	0	-0,92	7	7	0,656	24	0	
26.06.2026	67,26	47,46	19,8	34,34	33,64	34,99	34,62	0	-0,98	7	7	0,668	24	0	
27.06.2026	67,09	48,07	19,02	32,99	32,29	33,64	33,31	0	-1,02	7	7	0,613	24	0	
28.06.2026	67,24	48,18	19,06	34,87	34,13	35,55	35,15	0	-1,02	7	7	0,65	24	0	
29.06.2026	67	49,22	17,78	41,78	40,94	42,55	42,06	0	-1,12	7	7	0,724	24	0	
30.06.2026	67,1	49,8	17,3	41,05	40,23	41,74	41,25	0	-1,02	7	7	0,697	24	0	
01.07.2026	67,38	49,28	18,1	39,3	38,51	39,88	39,4	0	-0,89	7	7	0,696	24	0	
02.07.2026	66,54	50,19	16,35	43,08	42,24	43,69	43,16	0	-0,92	7	7	0,691	24	0	
03.07.2026	67,37	49,4	17,97	37,2	36,44	37,66	37,22	0	-0,78	7	7	0,654	24	0	
04.07.2026	67,81	48,4	19,41	34,19	33,46	34,69	34,29	0	-0,83	7	7	0,65	24	0	
05.07.2026	67,76	49,2	18,56	35,4	34,65	36	35,54	0	-0,89	7	7	0,641	24	0	
06.07.2026	67,84	48,92	18,92	35,08	34,35	35,68	35,23	0	-0,88	7	7	0,65	24	0	
07.07.2026	68,4	48,76	19,64	33,58	32,85	34,13	33,78	0	-0,93	7	7	0,644	24	0	
08.07.2026	67,37	49,09	18,28	35,45	34,7	36,07	35,65	0	-0,95	7	7	0,635	24	0	
09.07.2026	67,3	49,45	17,85	36,47	35,74	37,13	36,68	0	-0,94	7	7	0,635	24	0	
10.07.2026	69,08	48,3	20,78	33,04	32,32	33,61	33,3	0	-0,98	7	7	0,671	24	0	
11.07.2026	68,52	48,84	19,68	31,79	31,06	32,37	32,01	0	-0,95	7	7	0,609	24	0	
12.07.2026	68,15	49,06	19,09	33,33	32,65	33,92	33,52	0	-0,87	7	7	0,623	24	0	
13.07.2026	67,84	49,46	18,38	34,24	33,5	34,84	34,4	0	-0,9	7	7	0,613	24	0	
14.07.2026	68,7	48,81	19,89	32,11	31,42	32,62	32,27	0	-0,85	7	7	0,623	24	0	
15.07.2026	68,67	48,44	20,23	31,54	30,86	32,14	31,8	0	-0,94	7	7	0,623	24	0	
16.07.2026	67,91	48,57	19,34	34,21	33,48	34,88	34,47	0	-0,99	7	7	0,648	24	0	
17.07.2026	67,7	48,84	18,86	34,16	33,44	34,83	34,39	0	-0,95	7	7	0,629	24	0	
18.07.2026	67,16	49,43	17,73	35,07	34,34	35,77	35,3	0	-0,96	7	7	0,608	24	0	
19.07.2026	67,22	49,38	17,84	35,08	34,35	35,75	35,3	0	-0,95	7	7	0,612	24	0	
20.07.2026	67	49,27	17,73	36,94	36,2	37,67	37,19	0	-0,99	7	7	0,644	24	0	
21.07.2026	66,74	49,66	17,08	37,83	37,09	38,58	38,11	0	-1,02	7	7	0,634	24	0	
22.07.2026	67,34	49,31	18,03	34,33	33,58	34,91	34,49	0	-0,91	7	7	0,603	24	0	
Итого:				1057,7	1035,67	1076,4	1064,06	0	-28,39			19,373	720	0	
Средние:	67,59	48,79	18,8							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	817,48	801,54	832	823,47	0,02	-21,93	14,578	513	1
22/07/2624:00	1875,2	1837,21	1908,44	1887,53	0,02	-50,32	33,951	1233	1
Итого:	1057,72	1035,67	1076,44	1064,06	0	-28,39	19,373	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

T хв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2E18

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,48	49,61	17,87	31,27	30,62	32,28	31,88	0	-1,26	7	7	0,55	24	0	
24.06.2026	67,04	49,28	17,76	32,98	32,31	34,01	33,66	0	-1,35	7	7	0,579	24	0	
25.06.2026	67,05	49,51	17,54	32,41	31,7	33,44	33,04	0	-1,34	7	7	0,561	24	0	
26.06.2026	66,96	49,6	17,36	33,11	32,42	34,17	33,74	0	-1,32	7	7	0,566	24	0	
27.06.2026	66,85	49,9	16,95	33,81	33,09	34,91	34,43	0	-1,34	7	7	0,563	24	0	
28.06.2026	66,99	49,62	17,37	35,27	34,54	36,42	35,96	0	-1,42	7	7	0,605	24	0	
29.06.2026	66,66	50,07	16,59	36,2	35,45	37,39	36,92	0	-1,47	7	7	0,592	24	0	
30.06.2026	66,52	49,23	17,29	34,26	33,54	35,36	34,9	0	-1,36	7	7	0,583	24	0	
01.07.2026	67,04	48,86	18,18	33,89	33,2	34,89	34,48	0	-1,28	7	7	0,609	24	0	
02.07.2026	66,35	49,92	16,43	38,08	37,31	39,15	38,66	0	-1,35	7	7	0,607	24	0	
03.07.2026	66,32	48,94	17,38	32,59	31,92	33,55	33,16	0	-1,24	7	7	0,562	24	0	
04.07.2026	67,49	48,28	19,21	32,12	31,46	33,16	32,84	0	-1,38	7	7	0,61	24	0	
05.07.2026	67,38	49,09	18,29	30,69	30,11	31,74	31,43	0	-1,32	7	7	0,555	24	0	
06.07.2026	67,47	49,11	18,36	30,04	29,43	31,06	30,74	0	-1,31	7	7	0,544	24	0	
07.07.2026	68,04	49,12	18,92	28,13	27,6	29,12	28,83	0	-1,23	7	7	0,527	24	0	
08.07.2026	67,06	49,45	17,61	30,85	30,24	31,92	31,57	0	-1,33	7	7	0,535	24	0	
09.07.2026	67,01	49,62	17,39	31,74	31,12	32,83	32,45	0	-1,33	7	7	0,543	24	0	
10.07.2026	68,71	48,76	19,95	27,02	26,47	27,98	27,72	0	-1,25	7	7	0,531	24	0	
11.07.2026	68,22	49,69	18,53	28,12	27,58	29,14	28,84	0	-1,26	7	7	0,511	24	0	
12.07.2026	67,84	49,76	18,08	28,52	27,99	29,56	29,27	0	-1,28	7	7	0,509	24	0	
13.07.2026	67,49	50,25	17,24	29,72	29,1	30,8	30,43	0	-1,33	7	7	0,503	24	0	
14.07.2026	68,46	49,56	18,9	28,48	27,91	29,45	29,16	0	-1,25	7	7	0,53	24	0	
15.07.2026	68,47	49,34	19,13	28,95	28,35	29,96	29,69	0	-1,34	7	7	0,545	24	0	
16.07.2026	67,81	49,12	18,69	29,28	28,68	30,36	30,07	0	-1,39	7	7	0,539	24	0	
17.07.2026	67,6	49,43	18,17	29,31	28,74	30,39	30,06	0	-1,32	7	7	0,523	24	0	
18.07.2026	67,07	50,11	16,96	31,85	31,18	33	32,58	0	-1,4	7	7	0,528	24	0	
19.07.2026	67,14	49,64	17,5	32,26	31,57	33,42	33,04	0	-1,47	7	7	0,554	24	0	
20.07.2026	66,83	49,96	16,87	31,9	31,24	33,04	32,62	0	-1,38	7	7	0,526	24	0	
21.07.2026	66,57	50,02	16,55	33,29	32,6	34,47	34,03	0	-1,43	7	7	0,545	24	0	
22.07.2026	67,23	49,9	17,33	31,65	30,97	32,72	32,31	0	-1,34	7	7	0,539	24	0	
Итого:				947,79	928,44	979,69	968,51	0	-40,07			16,574	720	0	
Средние:	67,3	49,49	17,81							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	751,39	736,75	776,91	768,25	0	-31,5	12,383	513	1
22/07/2624:00	1699,18	1665,19	1756,6	1736,76	0	-71,57	28,957	1233	1
Итого:	947,79	928,44	979,69	968,51	0	-40,07	16,574	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  В.А. Петренко/

Подпись _____ Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/

Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 004

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 7.00 °С

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ4D1

ПО 2.7


Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,68	50,36	17,32	38,43	37,65	37,28	36,8	0	0,85	7	7	0,655	24	0	
24.06.2026	67,22	50,62	16,6	39,28	38,48	38,18	37,7	0	0,78	7	7	0,643	24	0	
25.06.2026	67,29	50,8	16,49	41,32	40,5	40,22	39,73	0	0,77	7	7	0,67	24	0	
26.06.2026	67,18	51,18	16	41,15	40,34	40,04	39,55	0	0,79	7	7	0,649	24	0	
27.06.2026	67,08	50,96	16,12	41,84	40,99	40,69	40,21	0	0,78	7	7	0,664	24	0	
28.06.2026	67,24	51,17	16,07	45,11	44,2	43,83	43,32	0	0,88	7	7	0,715	24	0	
29.06.2026	66,86	51,05	15,81	44,49	43,59	43,23	42,73	0	0,86	7	7	0,693	24	0	
30.06.2026	66,83	50,54	16,29	43,01	42,15	17,17	16,98	0	25,17	7	7	0,688	24	0	
01.07.2026	67,19	49,95	17,24	42,3	41,46	0	0	0	41,46	7	7	0,717	24	0	
02.07.2026	66,51	50,61	15,9	45,48	44,59	0	0	0	44,59	7	7	0,707	24	0	
03.07.2026	66,28	50,27	16,01	39,55	38,74	15,91	15,71	0	23,03	7	7	0,642	24	0	
04.07.2026	67,57	49,73	17,84	38,12	37,35	37,08	36,6	0	0,75	7	7	0,671	24	0	
05.07.2026	67,5	50,2	17,3	38,71	37,93	37,64	37,16	0	0,77	7	7	0,657	24	0	
06.07.2026	67,56	50,16	17,4	37,52	36,77	36,46	35,98	0	0,79	7	7	0,64	24	0	
07.07.2026	68,08	49,82	18,26	35,08	34,35	34,04	33,57	0	0,78	7	7	0,632	24	0	
08.07.2026	67,16	50,28	16,88	38,42	37,65	37,31	36,83	0	0,82	7	7	0,64	24	0	
09.07.2026	67,06	50,46	16,6	37,8	37,05	36,73	36,25	0	0,8	7	7	0,614	24	0	
10.07.2026	68,71	49,77	18,94	33,38	32,66	32,4	31,99	0	0,67	7	7	0,623	24	0	
11.07.2026	68,22	50,46	17,76	33,7	32,98	32,73	32,27	0	0,71	7	7	0,584	24	0	
12.07.2026	67,9	51,09	16,81	35,77	35,03	34,75	34,27	0	0,76	7	7	0,588	24	0	
13.07.2026	67,55	51,25	16,3	36,53	35,8	35,54	35,06	0	0,74	7	7	0,582	24	0	
14.07.2026	68,5	50,61	17,89	34,79	34,07	33,91	33,44	0	0,63	7	7	0,609	24	0	
15.07.2026	68,53	50,68	17,85	36,07	35,32	35,01	34,54	0	0,78	7	7	0,634	24	0	
16.07.2026	67,93	50,86	17,07	38,25	37,48	37,04	36,56	0	0,92	7	7	0,641	24	0	
17.07.2026	67,72	50,58	17,14	38,43	37,65	37,18	36,7	0	0,95	7	7	0,648	24	0	
18.07.2026	67,2	50,86	16,34	40,23	39,43	38,94	38,46	0	0,97	7	7	0,644	24	0	
19.07.2026	67,3	51,08	16,22	41,67	40,87	40,32	39,84	0	1,03	7	7	0,666	24	0	
20.07.2026	66,99	51,02	15,97	40,98	40,17	39,63	39,15	0	1,02	7	7	0,645	24	0	
21.07.2026	66,73	51,27	15,46	41,16	40,35	39,84	39,36	0	0,99	7	7	0,627	24	0	
22.07.2026	67,34	51,03	16,31	39,2	38,42	37,85	37,38	0,01	1,04	7	7	0,628	24	0	
Итого:				1177,7	1154,02	1010,9	998,14	0,01	155,88			19,416	720	0	
Средние:	67,43	50,62	16,8							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	900,61	882,96	771,18	762,07	0	120,89	14,1	511	2
22/07/2624:00	2078,38	2036,98	1782,13	1760,21	0,01	276,77	33,516	1231	2
Итого:	1177,77	1154,02	1010,95	998,14	0,01	155,88	19,416	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хБА62

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,69	51,47	17,22	111,8	109,46	112,8	111,38	0	-1,92	7	7	1,883	24	0	
24.06.2026	68,18	50,52	17,66	107,6	105,37	108,29	107	0	-1,63	7	7	1,855	24	0	
25.06.2026	68,19	49,99	18,2	107,2	104,95	108,09	106,82	0	-1,87	7	7	1,907	24	0	
26.06.2026	68,07	49,84	18,23	108,2	105,97	108,88	107,63	0	-1,66	7	7	1,928	24	0	
27.06.2026	67,94	49,63	18,31	105,8	103,59	106,43	105,18	0	-1,59	7	7	1,893	24	0	
28.06.2026	68,03	49,08	18,95	105,7	103,5	106,23	105,03	0	-1,53	7	7	1,956	24	0	
29.06.2026	67,66	49,47	18,19	112,5	110,18	112,89	111,62	0	-1,44	7	7	2,001	24	0	
30.06.2026	67,82	49,44	18,38	111,1	108,8	111,53	110,28	0	-1,48	7	7	1,996	24	0	
01.07.2026	68,11	49,25	18,86	108	105,77	108,29	107,06	0	-1,29	7	7	1,991	24	0	
02.07.2026	67,2	50,37	16,83	118,5	116,1	118,97	117,55	0	-1,45	7	7	1,953	24	0	
03.07.2026	68,06	51,01	17,05	117,5	115,06	117,99	116,55	0	-1,49	7	7	1,958	24	0	
04.07.2026	68,57	51,9	16,67	120,1	117,55	120,54	119,04	0	-1,49	7	7	1,958	24	0	
05.07.2026	68,49	52,25	16,24	122,7	120,11	123,19	121,61	0	-1,5	7	7	1,952	24	0	
06.07.2026	68,59	52,75	15,84	125,6	122,95	126,03	124,4	0	-1,45	7	7	1,945	24	0	
07.07.2026	69,15	53,59	15,56	124,8	122,14	125,24	123,56	0	-1,42	7	7	1,898	24	0	
08.07.2026	68,03	52,39	15,64	121,6	119,06	121,91	120,37	0	-1,31	7	7	1,862	24	0	
09.07.2026	68,07	52,18	15,89	117,9	115,42	118,39	116,87	0	-1,45	7	7	1,834	24	0	
10.07.2026	69,77	55,39	14,38	131,6	128,76	132	130,11	0	-1,35	7	7	1,85	24	0	
11.07.2026	69,25	54,97	14,28	128,5	125,73	129,07	127,28	0	-1,55	7	7	1,795	24	0	
12.07.2026	68,81	54,04	14,77	124,4	121,76	124,85	123,18	0	-1,42	7	7	1,795	24	0	
13.07.2026	68,49	53,89	14,6	129,1	126,36	129,56	127,8	0	-1,44	7	7	1,841	24	0	
14.07.2026	69,5	56,32	13,18	144,6	141,47	145,33	143,22	0	-1,75	7	7	1,864	24	0	
15.07.2026	69,74	57,8	11,94	166,4	162,79	166,89	164,33	0	-1,54	7	7	1,942	24	0	
16.07.2026	69,84	58,31	11,53	181,6	177,62	182,19	179,34	0	-1,72	7	7	2,048	24	0	
17.07.2026	69,56	58,8	10,76	189,1	185	189,63	186,64	0	-1,64	7	7	1,986	24	0	
18.07.2026	68,87	58,3	10,57	182,8	178,9	183,26	180,4	0	-1,5	7	7	1,89	24	0	
19.07.2026	68,94	57,91	11,03	185,1	181,16	185,51	182,65	0	-1,49	7	7	1,996	24	0	
20.07.2026	68,64	58,31	10,33	191,1	187,07	191,59	188,61	0	-1,54	7	7	1,932	24	0	
21.07.2026	68,39	57,51	10,88	183,6	179,76	184,04	181,21	0	-1,45	7	7	1,956	24	0	
22.07.2026	69,15	58,26	10,89	185,2	181,22	185,71	182,84	0	-1,62	7	7	1,972	24	0	
Итого:				4069,7	3983,58	4085,3	4029,56	0	-45,98			57,637	720	0	
Средние:	68,59	53,49	15,09							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	12163,3	11861,96	12358,43	12221,19	0	-359,23	307,748	2362	0
22/07/2624:00	16233	15845,54	16443,75	16250,75	0	-405,21	365,385	3082	0
Итого:	4069,7	3983,58	4085,32	4029,56	0	-45,98	57,637	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-2Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х4D6D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,23	52,07	16,16	131,8	129,03	130,8	129,14	0	-0,11	7	7	2,084	24	0	
24.06.2026	67,76	52,44	15,32	140,4	137,52	139,4	137,61	0	-0,09	7	7	2,105	24	0	
25.06.2026	67,78	52,55	15,23	144	141,04	143	141,18	0,01	-0,14	7	7	2,143	24	0	
26.06.2026	67,67	52,59	15,08	141,5	138,59	140,6	138,81	0	-0,22	7	7	2,088	24	0	
27.06.2026	67,56	53,08	14,48	148,3	145,27	147,4	145,5	0	-0,23	7	7	2,1	24	0	
28.06.2026	67,64	52,52	15,12	146,3	143,31	145,3	143,45	0	-0,14	7	7	2,167	24	0	
29.06.2026	67,3	53,76	13,54	160,7	157,45	159,3	157,15	0	0,3	7	7	2,13	24	0	
30.06.2026	67,45	53,75	13,7	156,7	153,5	155,4	153,32	0	0,18	7	7	2,099	24	0	
01.07.2026	67,73	53,41	14,32	150,5	147,4	149,5	147,5	0	-0,1	7	7	2,109	24	0	
02.07.2026	66,87	54,09	12,78	169,5	166,1	168,2	165,92	0	0,18	7	7	2,121	24	0	
03.07.2026	67,54	54,1	13,44	158,2	154,95	157,1	154,96	0	-0,01	7	7	2,079	24	0	
04.07.2026	68,1	53,52	14,58	141,5	138,56	140,7	138,82	0	-0,26	7	7	2,018	24	0	
05.07.2026	67,96	53,13	14,83	142,1	139,15	141,3	139,44	0	-0,29	7	7	2,062	24	0	
06.07.2026	68,07	53,11	14,96	133,4	130,62	132,6	130,87	0	-0,25	7	7	1,955	24	0	
07.07.2026	68,6	52,22	16,38	121,3	118,74	120,8	119,25	0	-0,51	7	7	1,942	24	0	
08.07.2026	67,55	53,05	14,5	139,7	136,82	139	137,21	0	-0,39	7	7	1,981	24	0	
09.07.2026	67,38	52,46	14,92	138,7	135,88	138	136,23	0	-0,35	7	7	2,028	24	0	
10.07.2026	69,14	51,03	18,11	105,6	103,32	105,2	103,91	0	-0,59	7	7	1,868	24	0	
11.07.2026	68,63	52,51	16,12	117,1	114,6	116,7	115,23	0	-0,63	7	7	1,845	24	0	
12.07.2026	68,25	52,03	16,22	121,2	118,64	120,8	119,27	0	-0,63	7	7	1,923	24	0	
13.07.2026	67,92	53,16	14,76	134,1	131,29	133,7	131,94	0	-0,65	7	7	1,933	24	0	
14.07.2026	68,79	51,6	17,19	116,3	113,82	116,1	114,64	0	-0,82	7	7	1,954	24	0	
15.07.2026	69,06	51,48	17,58	117,5	114,96	117,3	115,87	0	-0,91	7	7	2,02	24	0	
16.07.2026	69,17	50,86	18,31	114,8	112,37	114,6	113,2	0	-0,83	7	7	2,052	24	0	
17.07.2026	68,9	51,34	17,56	121,1	118,56	120,8	119,31	0	-0,75	7	7	2,079	24	0	
18.07.2026	68,21	52,23	15,98	128,6	125,91	128,2	126,61	0	-0,7	7	7	2,01	24	0	
19.07.2026	68,25	52,27	15,98	134,3	131,49	133,8	132,11	0	-0,62	7	7	2,101	24	0	
20.07.2026	67,95	51,86	16,09	135,9	133,08	135,5	133,79	0	-0,71	7	7	2,136	24	0	
21.07.2026	67,75	52,82	14,93	146,8	143,77	146,1	144,21	0	-0,44	7	7	2,141	24	0	
22.07.2026	68,51	51,48	17,03	126,2	123,51	125,9	124,33	0,01	-0,82	7	7	2,098	24	0	
Итого:				4084,1	3999,25	4063,1	4010,78	0,02	-11,53			61,371	720	0	
Средние:	68,05	52,55	15,5							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	3112,8	3050,65	3082,4	3042,35	1,23	8,3	41,813	495	1
22/07/2624:00	7196,9	7049,9	7145,5	7053,13	1,25	-3,23	103,184	1215	1
Итого:	4084,1	3999,25	4063,1	4010,78	0,02	-11,53	61,371	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хAD29

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2026	67,57	53,91	13,66	160,75	157,42	171,06	168,78	0	-11,36	7	7	2,147	24	0	
02.07.2026	66,81	54,65	12,16	179,22	175,62	192,21	189,58	0	-13,96	7	7	2,137	24	0	
03.07.2026	67,4	54,94	12,46	174,57	171	187,19	184,59	0	-13,59	7	7	2,129	24	0	
04.07.2026	67,95	54,39	13,56	152,57	149,41	162,77	160,53	0	-11,12	7	7	2,023	24	0	
05.07.2026	67,85	53,91	13,94	155,14	151,92	166,31	164,08	0	-12,16	7	7	2,115	24	0	
06.07.2026	67,95	54,24	13,71	149,58	146,49	160,74	158,56	0	-12,07	7	7	2,008	24	0	
07.07.2026	68,5	53,41	15,09	133,66	130,85	143,21	141,31	0	-10,46	7	7	1,972	24	0	
08.07.2026	67,41	53,99	13,42	146,73	143,73	158,01	155,85	0	-12,12	7	7	1,925	24	0	
09.07.2026	67,21	54,46	12,75	156,79	153,59	169,24	166,91	0	-13,32	7	7	1,96	24	0	
10.07.2026	68,97	53,19	15,78	119,9	117,33	128,19	126,49	0	-9,16	7	7	1,852	24	0	
11.07.2026	68,48	53,73	14,75	124,14	121,53	133,13	131,36	0	-9,83	7	7	1,792	24	0	
12.07.2026	68,11	53,68	14,43	129,28	126,57	138,93	137,09	0	-10,52	7	7	1,827	24	0	
13.07.2026	67,75	54,13	13,62	133,85	131,05	144,05	142,11	0	-11,06	7	7	1,787	24	0	
14.07.2026	68,69	53,02	15,67	120,96	118,41	129,3	127,6	0	-9,19	7	7	1,854	24	0	
15.07.2026	68,84	53,36	15,48	125,85	123,19	135,02	133,23	0	-10,04	7	7	1,905	24	0	
16.07.2026	68,89	52,85	16,04	122,86	120,25	131,83	130,14	0	-9,89	7	7	1,927	24	0	
17.07.2026	68,73	52,92	15,81	122,82	120,21	131,98	130,26	0	-10,05	7	7	1,9	24	0	
18.07.2026	68,29	53,36	14,93	132,1	129,34	142,47	140,61	0	-11,27	7	7	1,93	24	0	
19.07.2026	68,1	53,54	14,56	142,39	139,4	153,88	151,81	0	-12,41	7	7	2,026	24	0	
20.07.2026	67,77	53,77	14	143,49	140,52	155,17	153,09	0	-12,57	7	7	1,966	24	0	
21.07.2026	67,47	54,09	13,38	152,25	149,14	165,15	162,91	0,02	-13,77	7	7	1,997	24	0	
22.07.2026	68,26	52,94	15,32	131,81	129,02	142,01	140,17	0,04	-11,15	7	7	1,976	24	0	
Итого:				3110,7	3045,99	3341,8	3297,06	0,06	-251,07			43,155	528	0	
Средние:	68,04	53,74	14,29							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2624:00	101,31	99,22	106,87	105,47	0,01	-6,25	1,432	15	309
22/07/2624:00	3212,02	3145,21	3448,72	3402,53	0,07	-257,32	44,587	543	309
Итого:	3110,71	3045,99	3341,85	3297,06	0,06	-251,07	43,155	528	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Ф.И.О.
Подпись

МП
«Домоуправ-Челябинск»
Для документов
ИНН 7452126715
ОТРАДНО-КОЗЬМО-ВОДСКОЕ

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Университетская Набережная, 64 (ИТП-2 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x72B1

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2026	67,15	48,85	18,3	117,6	115,2	118,7	117,39	0	-2,19	7	7	2,107	24	0	
02.07.2026	66,45	49,54	16,91	125,54	123,03	126,6	125,14	0	-2,11	7	7	2,08	24	0	
03.07.2026	67,08	49,07	18,01	115,35	112,98	116,2	114,86	0	-1,88	7	7	2,033	24	0	
04.07.2026	67,56	49,13	18,43	109,95	107,67	110,7	109,45	0	-1,78	7	7	1,982	24	0	
05.07.2026	67,49	48,86	18,63	108,39	106,17	109	107,79	0	-1,62	7	7	1,976	24	0	
06.07.2026	67,58	49,38	18,2	104,66	102,53	105,4	104,2	0	-1,67	7	7	1,864	24	0	
07.07.2026	68,09	48,59	19,5	97,91	95,88	98,5	97,45	0	-1,57	7	7	1,869	24	0	
08.07.2026	67,03	49,43	17,6	106,03	103,88	107	105,78	0	-1,9	7	7	1,829	24	0	
09.07.2026	66,89	49,69	17,2	111,43	109,17	112,4	111,11	0	-1,94	7	7	1,876	24	0	
10.07.2026	68,54	49,1	19,44	94,18	92,22	95	93,95	0	-1,73	7	7	1,792	24	0	
11.07.2026	68,05	49,87	18,18	93,88	91,91	95	93,9	0	-1,99	7	7	1,669	24	0	
12.07.2026	67,71	49,45	18,26	99,47	97,47	100,8	99,67	0	-2,2	7	7	1,778	24	0	
13.07.2026	67,41	50,43	16,98	104,17	102,07	105,6	104,36	0	-2,29	7	7	1,733	24	0	
14.07.2026	68,36	49,3	19,06	96,73	94,69	98,1	96,98	0	-2,29	7	7	1,8	24	0	
15.07.2026	68,43	49,36	19,07	98	95,92	99,2	98,08	0	-2,16	7	7	1,827	24	0	
16.07.2026	68,52	48,82	19,7	96,63	94,61	97,9	96,79	0	-2,18	7	7	1,862	24	0	
17.07.2026	68,27	49,42	18,85	99,47	97,41	100,7	99,52	0	-2,11	7	7	1,836	24	0	
18.07.2026	67,62	50,14	17,48	104,76	102,63	106,2	104,98	0	-2,35	7	7	1,792	24	0	
19.07.2026	67,71	49,63	18,08	106,33	104,15	107,7	106,44	0	-2,29	7	7	1,88	24	0	
20.07.2026	67,46	49,7	17,76	108,39	106,16	109,9	108,63	0	-2,47	7	7	1,884	24	0	
21.07.2026	67,19	50,39	16,8	116,32	113,97	118	116,62	0,09	-2,65	7	7	1,913	24	0	
22.07.2026	67,9	49,71	18,19	102,61	100,45	103,9	102,66	0	-2,21	7	7	1,827	24	0	
Итого:				2317,8	2270,17	2342,5	2315,75	0,09	-45,58			41,209	528	0	
Средние:	67,65	49,44	18,21							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2624:00	74,67	73,16	75,3	74,49	0	-1,33	1,393	16	309
22/07/2624:00	2392,47	2343,33	2417,8	2390,24	0,09	-46,91	42,602	544	309
Итого:	2317,8	2270,17	2342,5	2315,75	0,09	-45,58	41,209	528	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  В.А. Петренко/

/  /Ю.О. Мартовская/

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E25


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,23	50,43	16,8	58,09	56,89	55,92	55,26	0	1,63	7	7	0,955	24	0	
24.06.2026	66,82	51,09	15,73	58,9	57,72	56,83	56,11	0	1,61	7	7	0,904	24	0	
25.06.2026	66,87	51,14	15,73	61,68	60,44	59,57	58,83	0	1,61	7	7	0,949	24	0	
26.06.2026	66,77	51,2	15,57	60,54	59,3	58,47	57,75	0	1,55	7	7	0,919	24	0	
27.06.2026	66,73	50,68	16,05	64,56	63,27	62,35	61,6	0	1,67	7	7	1,013	24	0	
28.06.2026	66,85	49,71	17,14	66,32	64,98	64,05	63,32	0	1,66	7	7	1,113	24	0	
29.06.2026	66,48	51,18	15,3	66,5	65,17	64,28	63,53	0	1,64	7	7	0,997	24	0	
30.06.2026	66,56	51,05	15,51	66,3	64,97	64,13	63,34	0	1,63	7	7	1,007	24	0	
01.07.2026	66,84	51,22	15,62	63,53	62,27	61,56	60,8	0	1,47	7	7	0,972	24	0	
02.07.2026	66,16	51,75	14,41	69,28	67,9	67,94	67,11	0	0,79	7	7	0,977	24	0	
03.07.2026	66,77	50,83	15,94	62,37	61,14	61,21	60,48	0	0,66	7	7	0,976	24	0	
04.07.2026	67,23	50,38	16,85	58,03	56,84	56,27	55,62	0	1,22	7	7	0,957	24	0	
05.07.2026	67,14	50,66	16,48	60,67	59,45	58,52	57,79	0	1,66	7	7	0,979	24	0	
06.07.2026	67,16	50,52	16,64	57,55	56,39	55,38	54,74	0	1,65	7	7	0,941	24	0	
07.07.2026	67,67	49,73	17,94	52,93	51,84	50,82	50,25	0	1,59	7	7	0,928	24	0	
08.07.2026	66,81	50,97	15,84	57,99	56,78	55,87	55,18	0	1,6	7	7	0,9	24	0	
09.07.2026	66,62	50,75	15,87	57,79	56,62	55,67	55,01	0	1,61	7	7	0,897	24	0	
10.07.2026	68,25	49,9	18,35	48,07	47,08	46,2	45,71	0	1,37	7	7	0,864	24	0	
11.07.2026	67,82	50,88	16,94	51,01	49,94	49,41	48,83	0	1,11	7	7	0,847	24	0	
12.07.2026	67,52	50,82	16,7	53,85	52,79	52,44	51,81	0	0,98	7	7	0,881	24	0	
13.07.2026	67,17	51,94	15,23	55,66	54,5	54,27	53,6	0	0,9	7	7	0,829	24	0	
14.07.2026	68,09	50,98	17,11	50,13	49,11	48,88	48,29	0	0,82	7	7	0,839	24	0	
15.07.2026	68,08	51,03	17,05	51,73	50,62	50,42	49,83	0	0,79	7	7	0,861	24	0	
16.07.2026	67,36	51,21	16,15	48,65	47,63	47,42	46,84	0	0,79	7	7	0,77	24	0	
17.07.2026	67,17	49,02	18,15	49,91	48,88	48,43	47,94	0	0,94	7	7	0,886	24	0	
18.07.2026	66,67	49,87	16,8	53,33	52,31	51,78	51,19	0	1,12	7	7	0,877	24	0	
19.07.2026	66,76	50,05	16,71	54,85	53,71	53,26	52,65	0	1,06	7	7	0,895	24	0	
20.07.2026	66,56	50,32	16,24	54,74	53,65	53,16	52,53	0	1,12	7	7	0,87	24	0	
21.07.2026	66,44	50,28	16,16	57,11	55,95	55,49	54,81	0	1,14	7	7	0,904	24	0	
22.07.2026	66,83	50,27	16,56	52,96	51,9	51,41	50,8	0	1,1	7	7	0,858	24	0	
Итого:				1725	1690,04	1671,4	1651,55	0	38,49			27,565	720	0	
Средние:	67,04	50,66	16,38							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	24921,97	24106,99	23959,9	23716,56	0,53	390,43	983,153	5982	175
22/07/2624:00	26647	25797,03	25631,31	25368,11	0,53	428,92	1010,718	6702	175
Итого:	1725,03	1690,04	1671,41	1651,55	0	38,49	27,565	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 59

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х04ВА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,64	56,42	11,22	81,88	80,17	77,1	75,95	0	4,22	7	7	0,898	24	0	
24.06.2026	67,2	56,34	10,86	82,38	80,73	77,59	76,45	0	4,28	7	7	0,876	24	0	
25.06.2026	67,29	56,85	10,44	88,88	87,05	83,74	82,52	0	4,53	7	7	0,907	24	0	
26.06.2026	67,16	57,22	9,94	86,3	84,51	81,22	79,99	0	4,52	7	7	0,842	24	0	
27.06.2026	67,08	56,93	10,15	89,69	87,87	84,44	83,18	0	4,69	7	7	0,889	24	0	
28.06.2026	67,16	56,53	10,63	88,4	86,62	83,32	82,1	0	4,52	7	7	0,919	24	0	
29.06.2026	66,85	56,85	10	92,28	90,4	86,93	85,66	0	4,74	7	7	0,903	24	0	
30.06.2026	66,97	57,22	9,75	97,84	95,85	92,16	90,77	0	5,08	7	7	0,934	24	0	
01.07.2026	67,25	56,85	10,4	89,22	87,38	84,12	82,89	0	4,49	7	7	0,907	24	0	
02.07.2026	66,61	57,81	8,8	110,11	107,88	104,02	102,4	0	5,48	7	7	0,95	24	0	
03.07.2026	67,34	58,86	8,48	110,8	108,54	105,24	103,59	0,05	4,95	7	7	0,915	24	0	
04.07.2026	67,83	58,9	8,93	105,51	103,33	99,25	97,67	0	5,66	7	7	0,92	24	0	
05.07.2026	67,7	58,77	8,93	102,96	100,83	96,79	95,25	0	5,58	7	7	0,899	24	0	
06.07.2026	67,78	58,81	8,97	99,94	97,89	93,91	92,41	0	5,48	7	7	0,88	24	0	
07.07.2026	68,28	58,87	9,41	92,33	90,41	86,75	85,36	0	5,05	7	7	0,849	24	0	
08.07.2026	67,19	58,81	8,38	83,99	82,32	78,9	77,64	0	4,68	7	7	0,689	24	0	
09.07.2026	67,19	58,36	8,83	96,31	94,38	91,22	89,78	0,06	4,6	7	7	0,834	24	0	
10.07.2026	68,76	58,58	10,18	82,04	80,34	76,75	75,53	0	4,81	7	7	0,818	24	0	
11.07.2026	68,28	59,16	9,12	83,43	81,73	77,92	76,72	0	5,01	7	7	0,745	24	0	
12.07.2026	67,93	59,05	8,88	87,61	85,79	81,89	80,6	0	5,19	7	7	0,758	24	0	
13.07.2026	67,68	58,78	8,9	92,18	90,26	86,26	84,85	0	5,41	7	7	0,802	24	0	
14.07.2026	68,55	59,16	9,39	89,13	87,25	83,22	81,87	0	5,38	7	7	0,818	24	0	
15.07.2026	68,75	58,96	9,79	89,31	87,41	83,54	82,24	0	5,17	7	7	0,856	24	0	
16.07.2026	68,85	58,72	10,13	88,56	86,66	84,86	83,52	0,52	3,14	7	7	0,875	24	0	
17.07.2026	68,56	58,93	9,63	89,89	87,99	84,18	82,82	0	5,17	7	7	0,845	24	0	
18.07.2026	68	59,01	8,99	96,17	94,18	90,08	88,6	0	5,58	7	7	0,844	24	0	
19.07.2026	68,03	58,74	9,29	97,66	95,64	91,53	90,11	0	5,53	7	7	0,886	24	0	
20.07.2026	67,74	58,65	9,09	100,32	98,28	94,03	92,53	0	5,75	7	7	0,892	24	0	
21.07.2026	67,57	58,41	9,16	99,64	97,62	93,38	91,93	0	5,69	7	7	0,891	24	0	
22.07.2026	68,24	58,64	9,6	94,72	92,71	88,72	87,33	0	5,38	7	7	0,892	24	0	
Итого:				2789,4	2732,02	2623	2582,26	0,63	149,76			25,933	720	0	
Средние:	67,71	58,17	9,54							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	38925,63	37792,45	36980,01	36549,43	1,21	1243,02	1191,449	12014	0
22/07/2624:00	41715,11	40524,47	39603,07	39131,69	1,84	1392,78	1217,382	12734	0
Итого:	2789,48	2732,02	2623,06	2582,26	0,63	149,76	25,933	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП

Подпись Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 55

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,48	52,68	13,8	56,19	55,06	53,53	52,84	0	2,22	7	7	0,756	24	0	
24.06.2026	66,12	53,03	13,09	60,21	59,03	57,42	56,68	0	2,35	7	7	0,773	24	0	
25.06.2026	66,18	53,16	13,02	62,78	61,54	59,89	59,1	0	2,44	7	7	0,802	24	0	
26.06.2026	66,06	52,9	13,16	62,44	61,21	59,49	58,72	0	2,49	7	7	0,804	24	0	
27.06.2026	66,01	53,39	12,62	64,09	62,8	61,08	60,27	0	2,53	7	7	0,79	24	0	
28.06.2026	66,12	53,1	13,02	65,62	64,34	62,5	61,66	0	2,68	7	7	0,839	24	0	
29.06.2026	65,39	54,5	10,89	80,1	78,55	76,31	75,28	0	3,27	7	7	0,855	24	0	
30.06.2026	65,85	54,38	11,47	77,36	75,86	73,69	72,68	0	3,18	7	7	0,87	24	0	
01.07.2026	66,2	53,59	12,61	66,88	65,59	64	63,17	0	2,42	7	7	0,828	24	0	
02.07.2026	65,48	54,52	10,96	69,29	67,93	66,63	65,73	0	2,2	7	7	0,742	24	0	
03.07.2026	66,07	53,7	12,37	70,41	69	67,71	66,79	0	2,21	7	7	0,856	24	0	
04.07.2026	66,46	53,6	12,86	64,13	62,86	61,64	60,8	0	2,06	7	7	0,807	24	0	
05.07.2026	66,45	54,03	12,42	66,92	65,59	64,17	63,31	0	2,28	7	7	0,814	24	0	
06.07.2026	66,44	53,49	12,95	60,75	59,53	58,13	57,36	0	2,17	7	7	0,771	24	0	
07.07.2026	66,91	52,8	14,11	57,05	55,88	54,52	53,81	0	2,07	7	7	0,788	24	0	
08.07.2026	66,13	53,54	12,59	66,1	64,79	63,19	62,36	0	2,43	7	7	0,814	24	0	
09.07.2026	65,97	53,64	12,33	63,29	62,04	60,49	59,69	0	2,35	7	7	0,763	24	0	
10.07.2026	67,3	51,7	15,6	49,26	48,26	47,09	46,51	0	1,75	7	7	0,754	24	0	
11.07.2026	66,95	53,28	13,67	53,34	52,24	51,22	50,54	0	1,7	7	7	0,714	24	0	
12.07.2026	66,69	53,73	12,96	57,48	56,29	55,28	54,55	0	1,74	7	7	0,729	24	0	
13.07.2026	66,45	53,61	12,84	60,94	59,74	58,81	58	0,14	1,74	7	7	0,765	24	0	
14.07.2026	67,12	53,09	14,03	53,53	52,43	51,61	50,94	0,01	1,49	7	7	0,735	24	0	
15.07.2026	67,29	52,59	14,7	54,04	52,89	52,06	51,4	0,11	1,49	7	7	0,778	24	0	
16.07.2026	67,35	53,01	14,34	54,06	52,93	52,1	51,39	0,07	1,54	7	7	0,756	24	0	
17.07.2026	67,08	52,97	14,11	53,54	52,45	51,59	50,92	0	1,53	7	7	0,74	24	0	
18.07.2026	66,67	53,73	12,94	60,62	59,38	58,38	57,58	0	1,8	7	7	0,769	24	0	
19.07.2026	66,72	53,6	13,12	62,4	61,16	60,06	59,23	0	1,93	7	7	0,803	24	0	
20.07.2026	66,44	53,92	12,52	61,44	60,21	59,14	58,33	0	1,88	7	7	0,755	24	0	
21.07.2026	66,29	54,28	12,01	67,04	65,7	64,57	63,66	0	2,04	7	7	0,788	24	0	
22.07.2026	66,84	53,02	13,82	57,41	56,26	55,25	54,49	0	1,77	7	7	0,778	24	0	
Итого:				1858,7	1821,54	1781,5	1757,79	0,33	63,75			23,536	720	0	
Средние:	66,45	53,41	13,03							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	35279,71	34260,99	33793,53	33410,92	0,91	850,07	1091,489	12003	201
22/07/2624:00	37138,42	36082,53	35575,08	35168,71	1,24	913,82	1115,025	12723	201
Итого:	1858,71	1821,54	1781,55	1757,79	0,33	63,75	23,536	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ14А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,97	50,38	17,59	46,33	45,35	31,46	31,07	0	14,28	7	7	0,789	24	0	
24.06.2026	67,54	50,08	17,46	48,63	47,65	35,52	35,07	0	12,58	7	7	0,825	24	0	
25.06.2026	67,56	49,91	17,65	48,67	47,69	35,01	34,6	0	13,09	7	7	0,835	24	0	
26.06.2026	67,46	49,54	17,92	49,31	48,32	35,84	35,4	0	12,92	7	7	0,856	24	0	
27.06.2026	67,37	50,79	16,58	50,6	49,59	36,91	36,47	0	13,12	7	7	0,814	24	0	
28.06.2026	67,48	50,71	16,77	51,44	50,41	38,98	38,51	0	11,9	7	7	0,838	24	0	
29.06.2026	66,99	50,08	16,91	54,83	53,76	44,41	43,9	0	9,86	7	7	0,897	24	0	
30.06.2026	67,17	50,85	16,32	52,87	51,78	41,5	40,99	0	10,79	7	7	0,843	24	0	
01.07.2026	67,55	50,04	17,51	53,16	52,07	43,39	42,86	0	9,21	7	7	0,906	24	0	
02.07.2026	66,75	49,5	17,25	48,14	47,18	44,82	44,32	0	2,86	7	7	0,778	24	0	
03.07.2026	67,3	49,02	18,28	47,09	46,11	35,84	35,39	0,01	10,72	7	7	0,837	24	0	
04.07.2026	67,75	49,93	17,82	47,05	46,07	34,95	34,51	0	11,56	7	7	0,818	24	0	
05.07.2026	67,72	49,45	18,27	47,34	46,37	35,29	34,89	0	11,48	7	7	0,843	24	0	
06.07.2026	67,79	49,97	17,82	45,19	44,26	33,56	33,23	0,04	11,03	7	7	0,788	24	0	
07.07.2026	68,29	49,55	18,74	41,39	40,52	25,53	25,25	0,03	15,27	7	7	0,756	24	0	
08.07.2026	67,33	50,83	16,5	47,47	46,47	42,47	41,97	0,2	4,5	7	7	0,761	24	0	
09.07.2026	67,28	50,41	16,87	50,47	49,4	44,02	43,48	0	5,92	7	7	0,832	24	0	
10.07.2026	68,85	49,52	19,33	40,65	39,71	29,25	28,93	0	10,78	7	7	0,77	24	0	
11.07.2026	68,45	52,13	16,32	44,01	43,06	31,73	31,35	0	11,71	7	7	0,715	24	0	
12.07.2026	68,03	50,45	17,58	43,13	42,25	27,9	27,58	0	14,67	7	7	0,752	24	0	
13.07.2026	67,83	51,33	16,5	47,44	46,47	32,43	32,03	0	14,44	7	7	0,767	24	0	
14.07.2026	68,63	50,35	18,28	44,04	43,09	27,01	26,71	0	16,38	7	7	0,778	24	0	
15.07.2026	68,81	49,54	19,27	43,48	42,54	23,75	23,51	0	19,03	7	7	0,805	24	0	
16.07.2026	68,88	49,31	19,57	41,15	40,28	19,58	19,35	0	20,93	7	7	0,774	24	0	
17.07.2026	68,65	50,36	18,29	43,72	42,77	23,82	23,56	0	19,21	7	7	0,775	24	0	
18.07.2026	68,04	51,14	16,9	45,66	44,69	27,79	27,46	0	17,23	7	7	0,752	24	0	
19.07.2026	68,12	50,72	17,4	46,48	45,51	28,15	27,82	0	17,69	7	7	0,794	24	0	
20.07.2026	67,85	50,76	17,09	48,65	47,67	29,71	29,38	0	18,29	7	7	0,82	24	0	
21.07.2026	67,65	51,09	16,56	48,75	47,77	35,74	35,31	0	12,46	7	7	0,802	24	0	
22.07.2026	68,35	50,65	17,7	46,14	45,16	28,45	28,13	0	17,03	7	7	0,819	24	0	
Итого:				1413,2	1383,97	1004,8	993,03	0,28	390,94			24,139	720	0	
Средние:	67,84	50,27	17,56							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	34410,56	33347,71	33627,31	33262,67	0,67	85,04	1197,353	12012	4
22/07/2624:00	35823,84	34731,68	34632,12	34255,7	0,95	475,98	1221,492	12732	4
Итого:	1413,28	1383,97	1004,81	993,03	0,28	390,94	24,139	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

 / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

 /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8С9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,66	49,85	16,81	39,27	38,51	38,05	37,58	0	0,93	7	7	0,646	24	0	
24.06.2026	66,28	49,8	16,48	41,47	40,69	40,25	39,77	0	0,92	7	7	0,67	24	0	
25.06.2026	66,29	49,95	16,34	40,9	40,08	39,65	39,18	0	0,9	7	7	0,654	24	0	
26.06.2026	66,2	50,37	15,83	41,4	40,6	40,12	39,64	0	0,96	7	7	0,641	24	0	
27.06.2026	66,13	50,37	15,76	42,42	41,58	41,1	40,62	0	0,96	7	7	0,654	24	0	
28.06.2026	66,23	49,75	16,48	43,26	42,39	41,89	41,4	0	0,99	7	7	0,698	24	0	
29.06.2026	65,8	49,84	15,96	46,81	45,88	45,36	44,88	0	1	7	7	0,731	24	0	
30.06.2026	65,99	50,43	15,56	46,39	45,46	44,94	44,42	0	1,04	7	7	0,709	24	0	
01.07.2026	66,29	50,34	15,95	43,52	42,64	42,36	41,84	0	0,8	7	7	0,68	24	0	
02.07.2026	65,37	50,97	14,4	43,31	42,52	42,31	41,84	0	0,68	7	7	0,609	24	0	
03.07.2026	66,09	50,13	15,96	44,42	43,54	43,3	42,78	0	0,76	7	7	0,695	24	0	
04.07.2026	66,49	50,12	16,37	41	40,2	39,91	39,43	0	0,77	7	7	0,659	24	0	
05.07.2026	66,48	50,61	15,87	41,72	40,9	40,55	40,03	0	0,87	7	7	0,649	24	0	
06.07.2026	66,54	49,65	16,89	39,1	38,34	38,45	37,96	0	0,38	7	7	0,648	24	0	
07.07.2026	66,96	50,07	16,89	36,38	35,66	35,16	34,69	0	0,97	7	7	0,6	24	0	
08.07.2026	66,09	51,02	15,07	39,74	38,97	39,41	38,93	0	0,04	7	7	0,585	24	0	
09.07.2026	66,07	50,8	15,27	41,57	40,74	40,3	39,79	0	0,95	7	7	0,621	24	0	
10.07.2026	67,5	48,6	18,9	35,11	34,38	33,87	33,51	0	0,87	7	7	0,647	24	0	
11.07.2026	67,12	49,98	17,14	36,9	36,18	35,69	35,24	0	0,94	7	7	0,619	24	0	
12.07.2026	66,72	49,58	17,14	36,4	35,67	35,18	34,71	0	0,96	7	7	0,613	24	0	
13.07.2026	66,5	49,64	16,86	37,17	36,43	35,96	35,5	0	0,93	7	7	0,613	24	0	
14.07.2026	67,25	49,13	18,12	35,06	34,33	33,95	33,53	0	0,8	7	7	0,622	24	0	
15.07.2026	67,45	48,99	18,46	35,81	35,06	34,94	34,52	0	0,54	7	7	0,645	24	0	
16.07.2026	67,49	48,75	18,74	35,35	34,62	34,33	33,97	0	0,65	7	7	0,648	24	0	
17.07.2026	67,25	48,38	18,87	35,01	34,28	33,98	33,57	0	0,71	7	7	0,645	24	0	
18.07.2026	66,73	49,83	16,9	37,47	36,74	36,42	35,99	0	0,75	7	7	0,621	24	0	
19.07.2026	66,77	48,89	17,88	37,33	36,58	36,26	35,83	0	0,75	7	7	0,654	24	0	
20.07.2026	66,54	49,69	16,85	39,41	38,67	38,33	37,85	0	0,82	7	7	0,651	24	0	
21.07.2026	66,37	50,03	16,34	40,71	39,87	39,64	39,14	0	0,73	7	7	0,653	24	0	
22.07.2026	67,06	49,49	17,57	38,69	37,94	37,65	37,2	0	0,74	7	7	0,667	24	0	
Итого:				1193,1	1169,45	1159,3	1145,34	0	24,11			19,447	720	0	
Средние:	66,55	49,83	16,72							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	30715,97	29797,65	29568,36	29243,13	0,32	554,52	1024,228	11938	72
22/07/2624:00	31909,07	30967,1	30727,67	30388,47	0,32	578,63	1043,675	12658	72
Итого:	1193,1	1169,45	1159,31	1145,34	0	24,11	19,447	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2238

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,08	55,77	10,31	71,8	70,4	72,7	71,64	0	-1,24	7	7	0,725	24	0	
24.06.2026	65,79	56,16	9,63	79	77,45	80,1	78,92	0	-1,47	7	7	0,747	24	0	
25.06.2026	65,79	56,23	9,56	79,9	78,33	80,8	79,65	0	-1,32	7	7	0,75	24	0	
26.06.2026	65,45	54,77	10,68	67,6	66,29	68,3	67,37	0	-1,08	7	7	0,707	24	0	
27.06.2026	65,31	54,17	11,14	67,7	66,41	68,4	67,46	0	-1,05	7	7	0,739	24	0	
28.06.2026	65,64	55,56	10,08	78,8	77,25	79,6	78,47	0	-1,22	7	7	0,779	24	0	
29.06.2026	65,39	56,05	9,34	88,1	86,37	88,8	87,53	0	-1,16	7	7	0,808	24	0	
30.06.2026	65,52	56,23	9,29	88,5	86,79	88,7	87,39	0	-0,6	7	7	0,807	24	0	
01.07.2026	65,73	55,59	10,14	81	79,39	81,4	80,23	0	-0,84	7	7	0,805	24	0	
02.07.2026	65,05	56,23	8,82	93,4	91,63	93,8	92,45	0	-0,82	7	7	0,81	24	0	
03.07.2026	65,47	55,62	9,85	80,5	78,93	80,1	78,94	0	-0,01	7	7	0,777	24	0	
04.07.2026	65,91	55,18	10,73	71,2	69,78	71,1	70,09	0	-0,31	7	7	0,75	24	0	
05.07.2026	65,87	54,66	11,21	72,8	71,38	72,6	71,61	0	-0,23	7	7	0,798	24	0	
06.07.2026	65,85	54,66	11,19	69,1	67,74	68,8	67,85	0	-0,11	7	7	0,758	24	0	
07.07.2026	66,36	54,74	11,62	64,9	63,59	64,7	63,78	0	-0,19	7	7	0,736	24	0	
08.07.2026	65,35	55,32	10,03	66,9	65,58	66,6	65,65	0	-0,07	7	7	0,657	24	0	
09.07.2026	65,23	54,07	11,16	65,3	64,08	64,8	63,93	0	0,15	7	7	0,712	24	0	
10.07.2026	66,72	54,32	12,4	55,4	54,27	54,9	54,14	0	0,13	7	7	0,672	24	0	
11.07.2026	66,25	53,49	12,76	53,9	52,79	53,5	52,81	0	-0,02	7	7	0,671	24	0	
12.07.2026	66,05	54,2	11,85	59,8	58,63	59,5	58,69	0	-0,06	7	7	0,692	24	0	
13.07.2026	65,75	54,51	11,24	61,1	59,87	60,8	59,97	0	-0,1	7	7	0,673	24	0	
14.07.2026	66,42	55,91	10,51	28,1	27,54	28,1	27,67	0,52	-0,13	7	7	0,29	24	0	
15.07.2026	66,27	53,33	12,94	40,3	39,47	40	39,48	0,54	-0,01	7	7	0,509	24	0	
16.07.2026	66,53	54,56	11,97	60,8	59,56	60,5	59,68	0,01	-0,12	7	7	0,712	24	0	
17.07.2026	65,78	52	13,78	48,4	47,43	48,1	47,53	0	-0,1	7	7	0,653	24	0	
18.07.2026	65,17	50,93	14,24	47,5	46,62	47,1	46,51	0	0,11	7	7	0,663	24	0	
19.07.2026	65,33	51,14	14,19	49,8	48,84	49,4	48,81	0	0,03	7	7	0,69	24	0	
20.07.2026	64,96	50,23	14,73	48,1	47,17	47,7	47,16	0	0,01	7	7	0,692	24	0	
21.07.2026	64,77	50,74	14,03	50,4	49,45	50	49,4	0	0,05	7	7	0,693	24	0	
22.07.2026	65,32	50,7	14,62	47,5	46,62	47,1	46,52	0	0,1	7	7	0,683	24	0	
Итого:				1937,6	1899,65	1938	1911,33	1,07	-11,68			21,158	720	0	
Средние:	65,7	54,23	11,46							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	9337,7	9087,22	9239,6	9134,39	54,73	-47,17	258,482	3178	0
22/07/2624:00	11275,3	10986,87	11177,6	11045,72	55,8	-58,85	279,64	3898	0
Итого:	1937,6	1899,65	1938	1911,33	1,07	-11,68	21,158	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-2

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

TЗ=1

КС=0x014В

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,46	51,53	16,93	36	35,27	36,1	35,65	0	-0,38	7	7	0,598	24	0	
24.06.2026	67,99	51,26	16,73	37,9	37,09	38,2	37,73	0	-0,64	7	7	0,621	24	0	
25.06.2026	68	51,74	16,26	38,6	37,77	39	38,49	0	-0,72	7	7	0,615	24	0	
26.06.2026	67,9	52,38	15,52	39,5	38,62	40	39,52	0	-0,9	7	7	0,598	24	0	
27.06.2026	67,78	52,16	15,62	38,5	37,72	39,1	38,6	0	-0,88	7	7	0,589	24	0	
28.06.2026	67,87	51,6	16,27	39,5	38,67	40	39,52	0	-0,85	7	7	0,63	24	0	
29.06.2026	67,52	52,41	15,11	44,1	43,2	44,8	44,22	0	-1,02	7	7	0,655	24	0	
30.06.2026	67,66	52,43	15,23	42,4	41,52	43,1	42,55	0	-1,03	7	7	0,629	24	0	
01.07.2026	67,94	52,56	15,38	41,2	40,32	41,8	41,27	0	-0,95	7	7	0,618	24	0	
02.07.2026	67,14	52,76	14,38	43	42,11	43,6	43,03	0	-0,92	7	7	0,605	24	0	
03.07.2026	67,72	52,39	15,33	40,8	39,94	40,9	40,4	0	-0,46	7	7	0,611	24	0	
04.07.2026	68,26	49,9	18,36	34,7	33,97	34,5	34,08	0	-0,11	7	7	0,625	24	0	
05.07.2026	68,19	50,7	17,49	35,3	34,57	35,1	34,67	0	-0,1	7	7	0,606	24	0	
06.07.2026	68,27	51,16	17,11	34,6	33,87	34,5	34,06	0	-0,19	7	7	0,578	24	0	
07.07.2026	68,86	49,96	18,9	32,1	31,38	32	31,63	0	-0,25	7	7	0,595	24	0	
08.07.2026	67,76	50,49	17,27	31,9	31,24	31,8	31,41	0	-0,17	7	7	0,537	24	0	
09.07.2026	67,67	49,76	17,91	32,9	32,2	32,6	32,23	0	-0,03	7	7	0,575	24	0	
10.07.2026	69,47	49,25	20,22	28,5	27,83	28,4	28,12	0	-0,29	7	7	0,563	24	0	
11.07.2026	68,95	50,62	18,33	30,1	29,4	29,9	29,52	0	-0,12	7	7	0,539	24	0	
12.07.2026	68,57	50,39	18,18	30,2	29,49	30,3	29,96	0	-0,47	7	7	0,535	24	0	
13.07.2026	68,22	49,78	18,44	30,8	30,1	30,7	30,36	0	-0,26	7	7	0,555	24	0	
14.07.2026	68,99	50,91	18,08	13,7	13,37	13,6	13,42	0	-0,05	7	7	0,241	24	0	
15.07.2026	68,9	48,04	20,86	19,9	19,45	19,7	19,53	0	-0,08	7	7	0,404	24	0	
16.07.2026	69,28	48,16	21,12	29,1	28,43	28,8	28,56	0	-0,13	7	7	0,601	24	0	
17.07.2026	68,95	48,83	20,12	29,8	29,11	29,7	29,39	0	-0,28	7	7	0,585	24	0	
18.07.2026	68,31	49,8	18,51	31,7	31,02	31,4	31,02	0	0	7	7	0,574	24	0	
19.07.2026	68,4	48,98	19,42	32	31,29	31,8	31,43	0	-0,14	7	7	0,608	24	0	
20.07.2026	68,05	49,7	18,35	33	32,29	32,7	32,35	0	-0,06	7	7	0,594	24	0	
21.07.2026	67,82	49,58	18,24	32,5	31,81	32,3	31,93	0	-0,12	7	7	0,58	24	0	
22.07.2026	68,57	48,89	19,68	30	29,33	29,9	29,58	0	-0,25	7	7	0,579	24	0	
Итого:				1014,3	992,38	1016,3	1004,23	0	-11,85			17,243	720	0	
Средние:	68,24	50,6	17,64							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	6494	6302,85	6375,3	6307,73	0,07	-4,88	223,134	3178	0
22/07/2624:00	7508,3	7295,23	7391,6	7311,96	0,07	-16,73	240,377	3898	0
Итого:	1014,3	992,38	1016,3	1004,23	0	-11,85	17,243	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-3

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8BD1

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,14	45,47	21,67	28	27,5	27,9	27,66	0	-0,16	7	7	0,598	24	0	
24.06.2026	66,77	45,71	21,06	29,5	28,93	29,4	29,16	0	-0,23	7	7	0,609	24	0	
25.06.2026	66,8	45,65	21,15	30,6	30	30,6	30,33	0,01	-0,33	7	7	0,634	24	0	
26.06.2026	66,67	46,15	20,52	30,2	29,59	30,1	29,85	0	-0,26	7	7	0,608	24	0	
27.06.2026	66,55	46,69	19,86	30,1	29,51	30,1	29,85	0	-0,34	7	7	0,587	24	0	
28.06.2026	66,7	45,96	20,74	31	30,34	30,9	30,62	0	-0,28	7	7	0,629	24	0	
29.06.2026	66,36	45,21	21,15	32,6	31,93	32,4	32,14	0,04	-0,21	7	7	0,674	24	0	
30.06.2026	66,48	45,54	20,94	31,9	31,24	31,7	31,43	0	-0,19	7	7	0,654	24	0	
01.07.2026	66,78	45,06	21,72	31,7	31,04	31,7	31,44	0	-0,4	7	7	0,673	24	0	
02.07.2026	66,03	45,59	20,44	34,1	33,43	34	33,72	0	-0,29	7	7	0,679	24	0	
03.07.2026	66,61	45,87	20,74	31,3	30,65	30,9	30,6	0	0,05	7	7	0,634	24	0	
04.07.2026	67,05	43,81	23,24	28,6	28,04	28,3	28,06	0	-0,02	7	7	0,651	24	0	
05.07.2026	66,91	44,66	22,25	27,6	27,09	27,3	27,06	0	0,03	7	7	0,599	24	0	
06.07.2026	66,96	44,75	22,21	27,4	26,91	27,1	26,86	0	0,05	7	7	0,596	24	0	
07.07.2026	67,46	44,48	22,98	25,3	24,82	25	24,76	0	0,06	7	7	0,57	24	0	
08.07.2026	66	45,17	20,83	26,4	25,9	26,1	25,87	0	0,03	7	7	0,538	24	0	
09.07.2026	65,97	45,25	20,72	28,8	28,25	28,6	28,33	0	-0,08	7	7	0,586	24	0	
10.07.2026	68,01	44,44	23,57	23,3	22,81	23,2	22,96	0	-0,15	7	7	0,539	24	0	
11.07.2026	67,6	44,31	23,29	24,2	23,72	24,1	23,86	0	-0,14	7	7	0,551	24	0	
12.07.2026	67,24	44,89	22,35	24,6	24,11	24,5	24,26	0	-0,15	7	7	0,537	24	0	
13.07.2026	66,95	45	21,95	25,7	25,22	25,6	25,36	0	-0,14	7	7	0,554	24	0	
14.07.2026	67,59	45,45	22,14	11,4	11,18	11,3	11,19	0	-0,01	7	7	0,246	24	0	
15.07.2026	67,39	42,6	24,79	18,2	17,86	18,3	18,13	0	-0,27	7	7	0,442	24	0	
16.07.2026	67,84	43,43	24,41	25,4	24,89	25,3	25,06	0	-0,17	7	7	0,61	24	0	
17.07.2026	67,56	43	24,56	24,9	24,41	24,8	24,56	0	-0,15	7	7	0,599	24	0	
18.07.2026	67,06	43,78	23,28	26,3	25,8	26,2	25,96	0	-0,16	7	7	0,599	24	0	
19.07.2026	67,14	43,55	23,59	27,4	26,87	27,2	26,96	0	-0,09	7	7	0,636	24	0	
20.07.2026	66,83	43,9	22,93	27,1	26,6	27	26,76	0	-0,16	7	7	0,608	24	0	
21.07.2026	66,6	43,88	22,72	27,7	27,19	27,5	27,26	0	-0,07	7	7	0,618	24	0	
22.07.2026	67,24	44	23,24	26,2	25,72	26,2	25,96	0	-0,24	7	7	0,597	24	0	
Итого:				817,5	801,55	813,3	806,02	0,05	-4,47			17,655	720	0	
Средние:	66,94	44,77	22,16							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	6626,7	6425,68	6449,9	6387,23	0,05	38,45	240,202	3177	0
22/07/2624:00	7444,2	7227,23	7263,2	7193,25	0,1	33,98	257,857	3897	0
Итого:	817,5	801,55	813,3	806,02	0,05	-4,47	17,655	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х885Е


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	66,44	49,51	16,93	0	0	41,6	41,12	0	-41,12	7	7	0	24	0	
24.06.2026	65,92	49,67	16,25	42,6	41,75	67,6	66,83	0	-25,08	7	7	0,713	24	0	
25.06.2026	65,94	48,83	17,11	25,3	24,81	42	41,52	0	-16,71	7	7	0,408	24	0	
26.06.2026	65,95	49,84	16,11	30,6	29,97	44,9	44,39	0	-14,42	7	7	0,503	24	0	
27.06.2026	65,85	49,65	16,2	45,9	44,96	44,6	44,09	0	0,87	7	7	0,728	24	0	
28.06.2026	65,97	49,17	16,8	46	45,06	44,8	44,28	0	0,78	7	7	0,758	24	0	
29.06.2026	65,67	50,21	15,46	47,9	46,95	46,7	46,17	0	0,78	7	7	0,725	24	0	
30.06.2026	65,78	49,52	16,26	47,7	46,75	46,6	46,08	0	0,67	7	7	0,761	24	0	
01.07.2026	66,09	48,49	17,6	48,1	47,12	47,1	46,58	0	0,54	7	7	0,826	24	0	
02.07.2026	65,42	48,31	17,11	52,1	51,08	51	50,44	0	0,64	7	7	0,871	24	0	
03.07.2026	65,88	47,37	18,51	47,2	46,27	46,1	45,61	0	0,66	7	7	0,855	24	0	
04.07.2026	66,27	49,39	16,88	43,8	42,9	42,5	42,02	0	0,88	7	7	0,724	24	0	
05.07.2026	66,16	49,39	16,77	43,3	42,43	42	41,49	0	0,94	7	7	0,712	24	0	
06.07.2026	66,17	48,96	17,21	39,8	39,05	38,7	38,22	0	0,83	7	7	0,672	24	0	
07.07.2026	66,65	48,96	17,69	38,2	37,45	37,2	36,76	0	0,69	7	7	0,662	24	0	
08.07.2026	65,81	48,8	17,01	21,5	21,05	21	20,73	0	0,32	7	7	0,357	24	0	
09.07.2026	65,46	49,46	16	24,3	23,85	23,4	23,12	0	0,73	7	7	0,383	24	0	
10.07.2026	67,16	49,32	17,84	36,4	35,68	35,2	34,77	0	0,91	7	7	0,636	24	0	
11.07.2026	66,71	49,38	17,33	36,7	35,97	35,5	35,07	0	0,9	7	7	0,622	24	0	
12.07.2026	66,45	49,9	16,55	38,3	37,57	37,1	36,62	0	0,95	7	7	0,621	24	0	
13.07.2026	66,12	49,73	16,39	38,4	37,65	37,3	36,84	0	0,81	7	7	0,618	24	0	
14.07.2026	66,75	50,98	15,77	17,3	16,96	16,9	16,68	0	0,28	7	7	0,267	24	0	
15.07.2026	66,36	47,32	19,04	25,3	24,83	24,5	24,23	0	0,6	7	7	0,472	24	0	
16.07.2026	66,93	48,63	18,3	37,4	36,68	36,2	35,79	0	0,89	7	7	0,67	24	0	
17.07.2026	66,74	49,32	17,42	39,1	38,34	37,7	37,25	0	1,09	7	7	0,668	24	0	
18.07.2026	66,25	49,88	16,37	40,8	39,97	39,4	38,95	0	1,02	7	7	0,653	24	0	
19.07.2026	66,33	49,22	17,11	41,9	41,06	40,4	39,96	0	1,1	7	7	0,7	24	0	
20.07.2026	66,05	49,48	16,57	41,1	40,32	39,7	39,23	0	1,09	7	7	0,667	24	0	
21.07.2026	65,88	50,02	15,86	44	43,12	42,5	42,02	0	1,1	7	7	0,682	24	0	
22.07.2026	66,44	50,11	16,33	40,4	39,59	39,1	38,63	0	0,96	7	7	0,643	24	0	
Итого:				1121,4	1099,19	1189,3	1175,49	0	-76,3			18,577	720	0	
Средние:	66,18	49,29	16,89							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	6892,1	6687,21	7765,2	7687,73	0,47	-1000,52	251,722	3177	0
22/07/2624:00	8013,5	7786,4	8954,5	8863,22	0,47	-1076,82	270,299	3897	0
Итого:	1121,4	1099,19	1189,3	1175,49	0	-76,3	18,577	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/

Подпись _____ Ф.И.О.

МП



/  /Ю.О. Мартовская/

Подпись _____

Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-5 (4 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243856

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x8A7C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,66	54,63	14,03	163,3	159,86	163,7	161,46	0	-1,6	7	7	2,24	24	0	
24.06.2026	68,17	54,3	13,87	165,3	161,85	165,9	163,66	0	-1,81	7	7	2,245	24	0	
25.06.2026	68,2	54,51	13,69	171,3	167,71	171,9	169,54	0	-1,83	7	7	2,293	24	0	
26.06.2026	68,09	54,48	13,61	171,9	168,32	172,6	170,25	0	-1,93	7	7	2,288	24	0	
27.06.2026	67,98	54,81	13,17	178,3	174,61	178,8	176,3	0	-1,69	7	7	2,297	24	0	
28.06.2026	68,07	54,52	13,55	180,1	176,31	180,7	178,21	0	-1,9	7	7	2,39	24	0	
29.06.2026	67,73	54,79	12,94	191,2	187,26	191,8	189,15	0	-1,89	7	7	2,422	24	0	
30.06.2026	67,86	54,88	12,98	196,2	192,12	196,8	194,05	0	-1,93	7	7	2,49	24	0	
01.07.2026	68,12	54,88	13,24	187	183,06	187,7	185,08	0	-2,02	7	7	2,427	24	0	
02.07.2026	67,32	56,2	11,12	195,8	191,8	196,4	193,53	0	-1,73	7	7	2,134	24	0	
03.07.2026	67,92	53,68	14,24	170	166,47	170,4	168,13	0	-1,66	7	7	2,372	24	0	
04.07.2026	68,47	52,84	15,63	144,5	141,45	145,1	143,22	0	-1,77	7	7	2,21	24	0	
05.07.2026	68,39	54,17	14,22	158,1	154,76	158,7	156,55	0	-1,79	7	7	2,199	24	0	
06.07.2026	68,49	53,43	15,06	144,3	141,24	144,9	142,98	0	-1,74	7	7	2,125	24	0	
07.07.2026	69,07	53,33	15,74	139,9	136,88	140,5	138,66	0	-1,78	7	7	2,151	24	0	
08.07.2026	67,98	53,48	14,5	146,6	143,58	147,3	145,35	0	-1,77	7	7	2,079	24	0	
09.07.2026	67,85	55,14	12,71	170,2	166,64	170,6	168,2	0	-1,56	7	7	2,116	24	0	
10.07.2026	69,69	52,84	16,85	125,5	122,77	125,8	124,16	0	-1,39	7	7	2,065	24	0	
11.07.2026	69,17	53,51	15,66	130	127,2	130,3	128,58	0	-1,38	7	7	1,991	24	0	
12.07.2026	68,78	53,4	15,38	136,8	133,9	137,2	135,38	0	-1,48	7	7	2,059	24	0	
13.07.2026	68,46	54,39	14,07	149,3	146,18	149,5	147,46	0	-1,28	7	7	2,057	24	0	
14.07.2026	69,34	53,75	15,59	137,5	134,54	137,8	135,96	0	-1,42	7	7	2,095	24	0	
15.07.2026	69,59	53,93	15,66	140,1	137,07	140,5	138,58	0	-1,51	7	7	2,145	24	0	
16.07.2026	69,49	53,15	16,34	133,3	130,41	133,4	131,64	0,27	-1,23	7	7	2,132	24	0	
17.07.2026	69,22	54,03	15,19	142	138,92	142,3	140,36	0	-1,44	7	7	2,108	24	0	
18.07.2026	68,61	54,59	14,02	152,1	148,88	152,3	150,22	0	-1,34	7	7	2,086	24	0	
19.07.2026	68,65	54,36	14,29	156,5	153,17	156,8	154,65	0	-1,48	7	7	2,185	24	0	
20.07.2026	68,35	55,34	13,01	173	169,36	173,1	170,66	0	-1,3	7	7	2,202	24	0	
21.07.2026	68,1	53,85	14,25	156,3	153,02	156,4	154,29	0,01	-1,27	7	7	2,178	24	0	
22.07.2026	68,84	54,02	14,82	148,6	145,43	148,8	146,78	0	-1,35	7	7	2,153	24	0	
Итого:				4755	4654,77	4768	4703,04	0,28	-48,27			65,934	720	0	
Средние:	68,48	54,17	14,31							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	82998,5	80358,54	82406,8	81267,69	4,6	-909,15	2493,292	7863	0
22/07/2624:00	87753,5	85013,31	87174,8	85970,73	4,88	-957,42	2559,226	8583	0
Итого:	4755	4654,77	4768	4703,04	0,28	-48,27	65,934	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/

Подпись Ф.И.О.

МП

Подпись Ф.И.О.

Подпись

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 А (ИТП-6)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3943

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,04	54,92	13,12	94,79	92,83	92,18	90,92	0	1,91	7	7	1,216	24	0	
24.06.2026	67,56	54,12	13,44	92,37	90,48	89,62	88,39	0	2,09	7	7	1,214	24	0	
25.06.2026	67,61	55,3	12,31	97,58	95,59	94,87	93,53	0	2,06	7	7	1,177	24	0	
26.06.2026	67,51	54,88	12,63	95,11	93,19	92,51	91,25	0	1,94	7	7	1,175	24	0	
27.06.2026	67,41	55,11	12,3	96,7	94,74	94,09	92,77	0	1,97	7	7	1,164	24	0	
28.06.2026	67,54	54,83	12,71	101,44	99,34	98,76	97,4	0	1,94	7	7	1,263	24	0	
29.06.2026	67,19	55,97	11,22	108,35	106,14	105,54	104	0	2,14	7	7	1,191	24	0	
30.06.2026	67,32	56,02	11,3	108,88	106,65	106,04	104,52	0	2,13	7	7	1,202	24	0	
01.07.2026	67,66	56,44	11,22	116,1	113,69	112,85	111,18	0	2,51	7	7	1,274	24	0	
02.07.2026	66,9	57,14	9,76	122,82	120,34	121,51	119,7	0	0,64	7	7	1,173	24	0	
03.07.2026	67,37	55,54	11,83	98,17	96,17	97,42	96,01	0	0,16	7	7	1,136	24	0	
04.07.2026	67,91	54,37	13,54	88,08	86,23	85,2	84,04	0	2,19	7	7	1,17	24	0	
05.07.2026	67,78	53,57	14,21	85,21	83,45	82,32	81,25	0	2,2	7	7	1,186	24	0	
06.07.2026	67,87	54,86	13,01	90,42	88,52	87,53	86,31	0	2,21	7	7	1,152	24	0	
07.07.2026	68,39	53,54	14,85	78,25	76,62	75,45	74,45	0	2,17	7	7	1,135	24	0	
08.07.2026	67,34	53,79	13,55	77,49	75,92	74,94	73,97	0	1,95	7	7	1,03	24	0	
09.07.2026	67,18	53,12	14,06	80,11	78,42	77,35	76,33	0	2,09	7	7	1,103	24	0	
10.07.2026	68,8	51,15	17,65	60,1	58,81	57,55	56,84	0	1,97	7	7	1,036	24	0	
11.07.2026	68,37	52,01	16,36	66,86	65,52	64,31	63,52	0	2	7	7	1,072	24	0	
12.07.2026	68,08	53,5	14,58	72,83	71,34	70,3	69,37	0	1,97	7	7	1,04	24	0	
13.07.2026	67,71	53	14,71	74,11	72,57	71,47	70,55	0	2,02	7	7	1,068	24	0	
14.07.2026	68,54	51,63	16,91	63,98	62,64	61,45	60,7	0	1,94	7	7	1,059	24	0	
15.07.2026	68,75	51,79	16,96	66,31	64,88	64,07	63,28	0	1,6	7	7	1,103	24	0	
16.07.2026	68,67	51,98	16,69	66,72	65,29	64,6	63,77	0	1,52	7	7	1,086	24	0	
17.07.2026	68,47	52,67	15,8	72,02	70,5	69,87	68,97	0	1,53	7	7	1,112	24	0	
18.07.2026	67,85	52,69	15,16	71,86	70,42	69,72	68,81	0	1,61	7	7	1,067	24	0	
19.07.2026	67,91	52,73	15,18	72,08	70,64	69,94	69,05	0	1,59	7	7	1,073	24	0	
20.07.2026	67,64	52,47	15,17	73,27	71,78	71,15	70,25	0	1,53	7	7	1,088	24	0	
21.07.2026	67,36	53,12	14,24	76,1	74,48	73,95	73,01	0	1,47	7	7	1,058	24	0	
22.07.2026	68,06	52,51	15,55	72,25	70,73	70,17	69,25	0	1,48	7	7	1,1	24	0	
Итого:				2540,3	2487,92	2466,7	2433,39	0	54,53			33,923	720	0	
Средние:	67,82	53,82	14							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	29158,37	28205,78	27965,8	27632,83	0,04	572,95	1031,223	5987	171
22/07/2624:00	31698,73	30693,7	30432,53	30066,22	0,04	627,48	1065,146	6707	171
Итого:	2540,36	2487,92	2466,73	2433,39	0	54,53	33,923	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1)

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хAD12

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,87	52,86	15,01	49	47,96	48,2	47,56	0	0,4	7	7	0,72	24	0	
24.06.2026	67,48	52,71	14,77	54,3	53,17	53,3	52,6	0	0,57	7	7	0,787	24	0	
25.06.2026	67,53	53,66	13,87	56,7	55,53	55,8	55,06	0	0,47	7	7	0,767	24	0	
26.06.2026	67,43	53,68	13,75	56,2	55,04	55,4	54,66	0	0,38	7	7	0,757	24	0	
27.06.2026	67,3	53,62	13,68	54,2	53,1	53,3	52,59	0	0,51	7	7	0,724	24	0	
28.06.2026	67,41	53	14,41	57,5	56,31	56,5	55,73	0	0,58	7	7	0,811	24	0	
29.06.2026	67,06	53,16	13,9	60	58,79	59,1	58,3	0	0,49	7	7	0,816	24	0	
30.06.2026	67,2	53,03	14,17	58,1	56,94	57,1	56,34	0	0,6	7	7	0,806	24	0	
01.07.2026	67,44	53,13	14,31	56	54,87	55,1	54,35	0	0,52	7	7	0,787	24	0	
02.07.2026	66,67	53,7	12,97	61,9	60,67	60,8	59,97	0	0,7	7	7	0,787	24	0	
03.07.2026	67,3	52,95	14,35	56,5	55,33	55,6	54,9	0	0,43	7	7	0,792	24	0	
04.07.2026	67,78	53,65	14,13	53,2	52,07	52,2	51,5	0	0,57	7	7	0,734	24	0	
05.07.2026	67,56	52,5	15,06	48,8	47,79	47,9	47,32	0	0,47	7	7	0,719	24	0	
06.07.2026	67,72	53,21	14,51	49,3	48,32	48,4	47,76	0,06	0,56	7	7	0,701	24	0	
07.07.2026	68,24	52,46	15,78	46,3	45,33	45,2	44,64	0	0,69	7	7	0,716	24	0	
08.07.2026	67,25	52,7	14,55	48,8	47,83	47,9	47,27	0	0,56	7	7	0,695	24	0	
09.07.2026	67,2	53,45	13,75	50,9	49,88	49,8	49,14	0	0,74	7	7	0,687	24	0	
10.07.2026	68,81	52,32	16,49	43,4	42,46	42,7	42,16	0	0,3	7	7	0,698	24	0	
11.07.2026	68,38	53,97	14,41	47,2	46,25	46,3	45,65	0	0,6	7	7	0,666	24	0	
12.07.2026	68,02	53,93	14,09	48,1	47,12	47,3	46,64	0	0,48	7	7	0,665	24	0	
13.07.2026	67,69	53,95	13,74	50,4	49,33	49,5	48,86	0	0,47	7	7	0,679	24	0	
14.07.2026	68,42	52,54	15,88	43,8	42,86	43,1	42,54	0	0,32	7	7	0,678	24	0	
15.07.2026	68,76	53	15,76	46,1	45,13	45,3	44,74	0	0,39	7	7	0,711	24	0	
16.07.2026	68,76	52,73	16,03	45,1	44,14	44,4	43,84	0	0,3	7	7	0,706	24	0	
17.07.2026	68,51	52,64	15,87	47,2	46,24	46,4	45,79	0	0,45	7	7	0,732	24	0	
18.07.2026	67,94	52,85	15,09	48,4	47,44	47,6	46,96	0	0,48	7	7	0,715	24	0	
19.07.2026	67,97	52,4	15,57	49,3	48,29	48,4	47,76	0	0,53	7	7	0,751	24	0	
20.07.2026	67,65	52,94	14,71	50,8	49,71	49,9	49,27	0	0,44	7	7	0,73	24	0	
21.07.2026	67,48	53,86	13,62	53,9	52,76	53,1	52,4	0	0,36	7	7	0,717	24	0	
22.07.2026	68,13	53,25	14,88	49,5	48,46	48,7	48,07	0	0,39	7	7	0,721	24	0	
Итого:				1540,9	1509,12	1514,3	1494,37	0,06	14,75			21,975	720	0	
Средние:	67,76	53,12	14,63							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	5015,8	4896,89	4873,3	4824,26	0,36	72,63	128,694	2366	0
22/07/2624:00	6556,7	6406,01	6387,6	6318,63	0,42	87,38	150,669	3086	0
Итого:	1540,9	1509,12	1514,3	1494,37	0,06	14,75	21,975	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7917

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,56	49,29	19,27	34,4	33,66	34,4	33,96	0	-0,3	7	7	0,648	24	0	
24.06.2026	68,08	49,58	18,5	36,2	35,46	36,2	35,73	0	-0,27	7	7	0,654	24	0	
25.06.2026	68,1	48,88	19,22	36,4	35,64	36,5	36,04	0	-0,4	7	7	0,685	24	0	
26.06.2026	67,99	49,73	18,26	37,1	36,33	37,1	36,62	0	-0,29	7	7	0,665	24	0	
27.06.2026	67,88	49,72	18,16	36,7	35,95	36,8	36,33	0	-0,38	7	7	0,653	24	0	
28.06.2026	67,97	49,19	18,78	38,3	37,5	38,4	37,93	0	-0,43	7	7	0,704	24	0	
29.06.2026	67,63	49,39	18,24	40,3	39,5	40,4	39,92	0	-0,42	7	7	0,723	24	0	
30.06.2026	67,78	49,38	18,4	39,6	38,8	39,5	39,02	0	-0,22	7	7	0,715	24	0	
01.07.2026	68,04	49,55	18,49	38,4	37,65	38,3	37,85	0	-0,2	7	7	0,697	24	0	
02.07.2026	67,16	50,11	17,05	40,1	39,3	40,1	39,6	0	-0,3	7	7	0,67	24	0	
03.07.2026	67,88	49,26	18,62	37,5	36,72	37,3	36,85	0	-0,13	7	7	0,683	24	0	
04.07.2026	68,39	49,71	18,68	35,1	34,36	35	34,57	0	-0,21	7	7	0,641	24	0	
05.07.2026	68,3	49,43	18,87	35,1	34,37	34,9	34,49	0	-0,12	7	7	0,646	24	0	
06.07.2026	68,4	49,24	19,16	34,7	33,97	34,4	34	0	-0,03	7	7	0,651	24	0	
07.07.2026	68,96	48,78	20,18	32,3	31,58	32,1	31,74	0	-0,16	7	7	0,637	24	0	
08.07.2026	67,91	50,04	17,87	35,4	34,67	35,2	34,73	0	-0,06	7	7	0,619	24	0	
09.07.2026	67,82	49,99	17,83	36,2	35,45	35,8	35,41	0	0,04	7	7	0,631	24	0	
10.07.2026	69,57	49,26	20,31	29,2	28,54	29	28,72	0	-0,18	7	7	0,579	24	0	
11.07.2026	69,05	49,95	19,1	30,9	30,19	30,6	30,22	0	-0,03	7	7	0,575	24	0	
12.07.2026	68,67	50,34	18,33	31,9	31,18	31,7	31,3	0	-0,12	7	7	0,568	24	0	
13.07.2026	68,37	50,59	17,78	33,8	33,08	33,6	33,19	0	-0,11	7	7	0,589	24	0	
14.07.2026	69,18	49,99	19,19	31,3	30,59	31,1	30,74	0	-0,15	7	7	0,587	24	0	
15.07.2026	69,49	49,38	20,11	30,7	30,01	30,6	30,28	0	-0,27	7	7	0,604	24	0	
16.07.2026	69,49	49,39	20,1	31,3	30,59	31,1	30,76	0	-0,17	7	7	0,615	24	0	
17.07.2026	69,22	49,58	19,64	32,4	31,69	32,3	31,93	0	-0,24	7	7	0,623	24	0	
18.07.2026	68,58	50,61	17,97	35,2	34,47	35	34,55	0	-0,08	7	7	0,618	24	0	
19.07.2026	68,6	49,78	18,82	34,6	33,86	34,4	34	0	-0,14	7	7	0,638	24	0	
20.07.2026	68,3	50,11	18,19	35,5	34,77	35,4	34,96	0	-0,19	7	7	0,634	24	0	
21.07.2026	68,09	50,17	17,92	37,8	37,03	37,5	37,04	0	-0,01	7	7	0,664	24	0	
22.07.2026	68,83	50,37	18,46	34	33,27	33,7	33,26	0	0,01	7	7	0,612	24	0	
Итого:				1052,4	1030,18	1048,4	1035,74	0	-5,56			19,228	720	0	
Средние:	68,4	49,69	18,71							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	4060	3960,9	3993,5	3954,55	0,18	6,35	116,964	2366	0
22/07/2624:00	5112,4	4991,08	5041,9	4990,29	0,18	0,79	136,192	3086	0
Итого:	1052,4	1030,18	1048,4	1035,74	0	-5,56	19,228	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x75A4

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,68	50,55	17,13	37,5	36,75	37,7	37,26	0	-0,51	7	7	0,629	24	0	
24.06.2026	67,21	49,48	17,73	37,6	36,86	37,7	37,25	0	-0,39	7	7	0,654	24	0	
25.06.2026	67,25	50,62	16,63	40	39,19	40	39,53	0	-0,34	7	7	0,651	24	0	
26.06.2026	67,14	50,57	16,57	38,9	38,11	38,9	38,41	0	-0,3	7	7	0,63	24	0	
27.06.2026	67,14	51,51	15,63	43,4	42,52	43,4	42,84	0	-0,32	7	7	0,665	24	0	
28.06.2026	67,16	50,57	16,59	41,2	40,37	41,4	40,92	0	-0,55	7	7	0,671	24	0	
29.06.2026	66,89	51,41	15,48	45,8	44,87	46,2	45,68	0	-0,81	7	7	0,697	24	0	
30.06.2026	67,05	52,04	15,01	45,7	44,81	46,3	45,72	0	-0,91	7	7	0,674	24	0	
01.07.2026	67,27	50,62	16,65	42,7	41,85	43	42,5	0	-0,65	7	7	0,694	24	0	
02.07.2026	66,5	51,58	14,92	46,9	45,94	46,8	46,21	0	-0,27	7	7	0,683	24	0	
03.07.2026	67,1	51,73	15,37	43,9	43,01	43,4	42,87	0	0,14	7	7	0,661	24	0	
04.07.2026	67,51	50,01	17,5	38,5	37,73	38	37,56	0	0,17	7	7	0,658	24	0	
05.07.2026	67,43	49,48	17,95	38,1	37,34	37,3	36,88	0	0,46	7	7	0,67	24	0	
06.07.2026	67,48	50,14	17,34	37,4	36,65	36,7	36,25	0	0,4	7	7	0,632	24	0	
07.07.2026	68,02	48,93	19,09	34,5	33,76	33,8	33,48	0	0,28	7	7	0,642	24	0	
08.07.2026	67,04	49,63	17,41	36,7	35,97	36	35,58	0	0,39	7	7	0,622	24	0	
09.07.2026	66,98	49,18	17,8	35,6	34,85	34,9	34,51	0	0,34	7	7	0,619	24	0	
10.07.2026	68,53	48,7	19,83	31,4	30,69	30,6	30,29	0	0,4	7	7	0,609	24	0	
11.07.2026	68,04	49,04	19	31,5	30,8	30,8	30,47	0	0,33	7	7	0,584	24	0	
12.07.2026	67,76	50,56	17,2	35,1	34,36	34,3	33,91	0	0,45	7	7	0,591	24	0	
13.07.2026	67,45	50,53	16,92	36,1	35,35	35,6	35,18	0	0,17	7	7	0,6	24	0	
14.07.2026	68,2	49,52	18,68	32,4	31,72	31,7	31,36	0	0,36	7	7	0,594	24	0	
15.07.2026	68,48	49,11	19,37	33,7	32,99	33	32,64	0	0,35	7	7	0,638	24	0	
16.07.2026	68,44	48,31	20,13	31,2	30,5	30,5	30,2	0	0,3	7	7	0,614	24	0	
17.07.2026	68,23	49,53	18,7	33,1	32,38	32,4	32,02	0	0,36	7	7	0,604	24	0	
18.07.2026	67,79	52,44	15,35	41,1	40,23	40,4	39,88	0	0,35	7	7	0,619	24	0	
19.07.2026	67,72	51,09	16,63	38,4	37,58	37,7	37,22	0	0,36	7	7	0,624	24	0	
20.07.2026	67,46	50,91	16,55	39,5	38,69	39	38,49	0	0,2	7	7	0,642	24	0	
21.07.2026	67,29	51,46	15,83	41,6	40,75	40,9	40,38	0	0,37	7	7	0,643	24	0	
22.07.2026	67,91	50,26	17,65	36,1	35,34	35,3	34,88	0	0,46	7	7	0,623	24	0	
Итого:				1145,6	1121,96	1133,7	1120,37	0	1,59			19,137	720	0	
Средние:	67,53	50,31	17,22							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	4387,2	4282,14	4293	4251,14	0,07	31	124,1	2365	0
22/07/2624:00	5532,8	5404,1	5426,7	5371,51	0,07	32,59	143,237	3085	0
Итого:	1145,6	1121,96	1133,7	1120,37	0	1,59	19,137	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП 

Подпись  /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xB261


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	69,35	48,84	20,51	95,1	93,07	85,27	84,3	0	8,77	7	7	1,909	24	0	
24.06.2026	68,88	48,84	20,04	98	95,91	87,83	86,83	0	9,08	7	7	1,921	24	0	
25.06.2026	68,91	48,62	20,29	99,9	97,76	89,58	88,58	0	9,18	7	7	1,982	24	0	
26.06.2026	68,79	49,55	19,24	100,4	98,25	90,11	89,1	0	9,15	7	7	1,887	24	0	
27.06.2026	68,64	48,36	20,28	96	93,97	85,8	84,87	0	9,1	7	7	1,902	24	0	
28.06.2026	68,77	47,86	20,91	102,4	100,22	91,43	90,44	0	9,78	7	7	2,094	24	0	
29.06.2026	68,39	48,33	20,06	104,1	101,9	93,02	92,02	0	9,88	7	7	2,042	24	0	
30.06.2026	68,58	47,96	20,62	107	104,75	95,57	94,55	0	10,2	7	7	2,158	24	0	
01.07.2026	68,86	47,89	20,97	102,8	100,62	91,87	90,86	0	9,76	7	7	2,107	24	0	
02.07.2026	68,04	48,85	19,19	111	108,69	99,26	98,17	0	10,52	7	7	2,085	24	0	
03.07.2026	68,69	48,52	20,17	101,4	99,26	90,73	89,73	0	9,53	7	7	2,001	24	0	
04.07.2026	69,2	47,78	21,42	95,6	93,54	85,54	84,63	0	8,91	7	7	2	24	0	
05.07.2026	69,15	47,94	21,21	99,6	97,44	89,14	88,19	0	9,25	7	7	2,063	24	0	
06.07.2026	69,23	47,94	21,29	94	92	84,31	83,38	0	8,62	7	7	1,957	24	0	
07.07.2026	69,77	47,41	22,36	88,7	86,75	79,64	78,82	0	7,93	7	7	1,939	24	0	
08.07.2026	68,73	48,53	20,2	97	94,95	87,12	86,16	0	8,79	7	7	1,913	24	0	
09.07.2026	68,65	48,86	19,79	98,1	96,03	87,73	86,75	0	9,28	7	7	1,897	24	0	
10.07.2026	70,21	46,93	23,28	80	78,22	71,28	70,53	0	7,69	7	7	1,818	24	0	
11.07.2026	69,61	47,85	21,76	71,3	69,75	63,71	63,01	0	6,74	7	7	1,517	24	0	
12.07.2026	69,18	47,99	21,19	69,3	67,81	61,96	61,29	0	6,52	7	7	1,431	24	0	
13.07.2026	68,98	47,67	21,31	77,5	75,85	69,25	68,5	0	7,35	7	7	1,614	24	0	
14.07.2026	69,94	46,77	23,17	80,8	79,03	72,07	71,33	0	7,7	7	7	1,829	24	0	
15.07.2026	70,24	46,9	23,34	82,5	80,66	73,66	72,9	0	7,76	7	7	1,882	24	0	
16.07.2026	70,23	46,92	23,31	82,5	80,69	73,66	72,91	0,23	7,78	7	7	1,878	24	0	
17.07.2026	69,95	47,12	22,83	84,2	82,39	75,15	74,38	0	8,01	7	7	1,881	24	0	
18.07.2026	69,31	48,01	21,3	88	86,09	78,58	77,75	0	8,34	7	7	1,83	24	0	
19.07.2026	69,37	47,42	21,95	90,2	88,23	80,52	79,7	0	8,53	7	7	1,933	24	0	
20.07.2026	69,08	47,65	21,43	91,2	89,24	81,49	80,66	0	8,58	7	7	1,909	24	0	
21.07.2026	68,85	47,79	21,06	92,4	90,45	82,46	81,61	0,01	8,84	7	7	1,901	24	0	
22.07.2026	69,61	46,85	22,76	86,6	84,69	77,26	76,49	0	8,2	7	7	1,923	24	0	
Итого:				2767,6	2708,21	2475	2448,44	0,24	259,77			57,203	720	0	
Средние:	69,17	47,93	21,24							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	61956,8	59876,25	59184,04	58527,61	3,59	1348,64	2378,156	7238	0
22/07/2624:00	64724,4	62584,46	61659,04	60976,05	3,83	1608,41	2435,359	7958	0
Итого:	2767,6	2708,21	2475	2448,44	0,24	259,77	57,203	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-5)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х597В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	67,4	50,64	16,76	73,28	71,8	75,85	74,9	0	-3,1	7	7	1,203	24	0	
24.06.2026	67,05	51,63	15,42	83,26	81,57	86,15	85,08	0	-3,51	7	7	1,257	24	0	
25.06.2026	67,05	51,24	15,81	81,72	80,05	84,54	83,53	0	-3,48	7	7	1,267	24	0	
26.06.2026	66,94	52,27	14,67	83,53	81,87	86,85	85,75	0	-3,88	7	7	1,2	24	0	
27.06.2026	66,88	52,2	14,68	86,44	84,71	89,87	88,74	0	-4,03	7	7	1,243	24	0	
28.06.2026	66,96	51,57	15,39	85,28	83,58	88,52	87,45	0	-3,87	7	7	1,286	24	0	
29.06.2026	66,62	52,61	14,01	91,07	89,26	94,59	93,36	0	-4,1	7	7	1,25	24	0	
30.06.2026	66,79	52,62	14,17	94,8	92,91	98,45	97,19	0	-4,28	7	7	1,318	24	0	
01.07.2026	66,98	51,81	15,17	84,37	82,65	87,37	86,26	0	-3,61	7	7	1,253	24	0	
02.07.2026	66,17	52,77	13,4	94,55	92,67	97,91	96,64	0	-3,97	7	7	1,242	24	0	
03.07.2026	66,78	51,59	15,19	81,18	79,53	83,63	82,58	0	-3,05	7	7	1,21	24	0	
04.07.2026	67,29	50,59	16,7	76,97	75,41	78,62	77,68	0	-2,27	7	7	1,259	24	0	
05.07.2026	67,23	50,82	16,41	79,27	77,68	81,29	80,3	0	-2,62	7	7	1,275	24	0	
06.07.2026	67,29	50,12	17,17	73,34	71,84	75,39	74,47	0	-2,63	7	7	1,233	24	0	
07.07.2026	67,79	50,36	17,43	68,88	67,45	70,98	70,15	0	-2,7	7	7	1,173	24	0	
08.07.2026	66,79	51,64	15,15	74,19	72,74	76,55	75,57	0	-2,83	7	7	1,101	24	0	
09.07.2026	66,77	51,57	15,2	80,67	79,07	83,32	82,27	0	-3,2	7	7	1,2	24	0	
10.07.2026	68,38	49,83	18,55	63,84	62,47	66,25	65,47	0	-3	7	7	1,157	24	0	
11.07.2026	67,89	50,73	17,16	66,31	64,89	69,02	68,2	0	-3,31	7	7	1,112	24	0	
12.07.2026	67,59	50,77	16,82	72,38	70,91	75,27	74,38	0	-3,47	7	7	1,192	24	0	
13.07.2026	67,22	51,11	16,11	70,46	69,01	73,18	72,28	0	-3,27	7	7	1,11	24	0	
14.07.2026	68,05	51,04	17,01	66,73	65,34	69,42	68,6	0	-3,26	7	7	1,112	24	0	
15.07.2026	68,28	50,52	17,76	68,18	66,73	71,01	70,17	0	-3,44	7	7	1,184	24	0	
16.07.2026	68,31	50,17	18,14	68,21	66,81	71,01	70,19	0	-3,38	7	7	1,213	24	0	
17.07.2026	67,83	50,81	17,02	69,07	67,63	71,91	71,02	0	-3,39	7	7	1,148	24	0	
18.07.2026	67,47	52,24	15,23	75,75	74,19	78,87	77,88	0	-3,69	7	7	1,127	24	0	
19.07.2026	67,52	51,6	15,92	76,76	75,21	79,88	78,89	0	-3,68	7	7	1,198	24	0	
20.07.2026	67,25	51,48	15,77	75,82	74,26	78,92	77,91	0	-3,65	7	7	1,17	24	0	
21.07.2026	66,98	51,84	15,14	79,33	77,74	82,56	81,51	0	-3,77	7	7	1,18	24	0	
22.07.2026	67,65	50,96	16,69	69,16	67,73	72	71,14	0	-3,41	7	7	1,131	24	0	
Итого:				2314,8	2267,71	2399,1	2369,56	0	-101,85			36,004	720	0	
Средние:	67,3	51,3	16							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	27473,79	26576,18	27970,02	27659,64	0,08	-1083,46	1023,277	5869	289
22/07/2624:00	29788,59	28843,89	30369,2	30029,2	0,08	-1185,31	1059,281	6589	289
Итого:	2314,8	2267,71	2399,18	2369,56	0	-101,85	36,004	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0C33


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2026	68,01	55,89	12,12	128,4	125,73	131,2	129,3	0	-3,57	7	7	1,523	24	0	
02.07.2026	67,16	56,68	10,48	145	142,04	148,1	145,88	0	-3,84	7	7	1,487	24	0	
03.07.2026	68,05	59,25	8,8	176,5	172,82	179,8	176,89	0	-4,07	7	7	1,52	24	0	
04.07.2026	68,55	60	8,55	178	174,24	180,5	177,52	0	-3,28	7	7	1,486	24	0	
05.07.2026	68,48	59,92	8,56	184,6	180,73	187	183,94	0	-3,21	7	7	1,546	24	0	
06.07.2026	68,59	60,92	7,67	192,1	188,04	194,3	191,01	0	-2,97	7	7	1,441	24	0	
07.07.2026	69,16	61,06	8,1	183,8	179,86	185,9	182,71	0	-2,85	7	7	1,457	24	0	
08.07.2026	68,04	59,83	8,21	175,7	172,02	177,5	174,59	0	-2,57	7	7	1,408	24	0	
09.07.2026	68,1	60,09	8,01	174,6	170,97	176,5	173,58	0	-2,61	7	7	1,368	24	0	
10.07.2026	69,82	62,26	7,56	191,1	186,91	192,9	189,48	0	-2,57	7	7	1,412	24	0	
11.07.2026	69,29	62,1	7,19	191,6	187,48	193,6	190,18	0	-2,7	7	7	1,35	24	0	
12.07.2026	68,86	61,4	7,46	191,2	187,11	193	189,69	0	-2,58	7	7	1,396	24	0	
13.07.2026	68,55	61,61	6,94	196,3	192,18	198,1	194,66	0	-2,48	7	7	1,331	24	0	
14.07.2026	69,26	58,68	10,58	131,1	128,29	132,3	130,2	0	-1,91	7	7	1,356	24	0	
15.07.2026	69,28	52,9	16,38	78,9	77,23	80,1	79,02	0	-1,79	7	7	1,262	24	0	
16.07.2026	69,12	47,71	21,41	59,1	57,85	59,8	59,14	0	-1,29	7	7	1,238	24	0	
17.07.2026	68,87	47,82	21,05	60,9	59,61	61,8	61,11	0	-1,5	7	7	1,252	24	0	
18.07.2026	68,23	47,99	20,24	64,1	62,78	65	64,29	0	-1,51	7	7	1,271	24	0	
19.07.2026	68,27	48,09	20,18	64,2	62,85	65,1	64,38	0	-1,53	7	7	1,269	24	0	
20.07.2026	67,97	47,82	20,15	65,5	64,14	66,4	65,66	0	-1,52	7	7	1,292	24	0	
21.07.2026	67,8	48,04	19,76	66,6	65,21	67,6	66,82	0	-1,61	7	7	1,285	24	0	
22.07.2026	68,52	47,68	20,84	63	61,64	63,8	63,11	0	-1,47	7	7	1,283	24	0	
Итого:				2962,3	2899,73	3000,3	2953,16	0	-53,43			30,233	528	0	
Средние:	68,54	55,8	12,73							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2624:00	80,3	78,64	82	80,79	0	-2,15	0,916	16	308
22/07/2624:00	3042,6	2978,37	3082,3	3033,95	0	-55,58	31,149	544	308
Итого:	2962,3	2899,73	3000,3	2953,16	0	-53,43	30,233	528	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/

/  /Ю.О. Мартовская/

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Подпись _____ Ф.И.О. _____

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFB58

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,86	53,75	15,11	85,3	83,46	82,79	81,68	0	1,78	7	7	1,261	24	0	
24.06.2026	68,32	52,77	15,55	84,7	82,95	82,39	81,34	0	1,61	7	7	1,29	24	0	
25.06.2026	68,38	54,15	14,23	92,48	90,53	90,05	88,87	0	1,66	7	7	1,29	24	0	
26.06.2026	68,26	54,12	14,14	93,57	91,63	91,07	89,84	0	1,79	7	7	1,293	24	0	
27.06.2026	68,13	53,87	14,26	93,43	91,5	91,03	89,81	0	1,69	7	7	1,302	24	0	
28.06.2026	68,23	53,29	14,94	92,68	90,75	90,31	89,11	0	1,64	7	7	1,355	24	0	
29.06.2026	67,86	53,24	14,62	96,97	94,98	94,66	93,42	0	1,56	7	7	1,387	24	0	
30.06.2026	68,03	54,76	13,27	105,84	103,63	103,51	102,08	0	1,55	7	7	1,373	24	0	
01.07.2026	68,3	53,46	14,84	93,74	91,78	91,87	90,65	0	1,13	7	7	1,361	24	0	
02.07.2026	67,41	53,54	13,87	98,43	96,37	96,94	95,66	0	0,71	7	7	1,334	24	0	
03.07.2026	68,16	54,15	14,01	98,49	96,45	96,92	95,58	0	0,87	7	7	1,35	24	0	
04.07.2026	68,64	52,57	16,07	79,63	77,95	77,86	76,89	0	1,06	7	7	1,253	24	0	
05.07.2026	68,6	53,5	15,1	86,57	84,74	84,62	83,49	0	1,25	7	7	1,279	24	0	
06.07.2026	68,71	53,71	15	85,07	83,28	83,04	81,9	0	1,38	7	7	1,249	24	0	
07.07.2026	69,27	53,18	16,09	79,65	77,96	77,58	76,56	0	1,4	7	7	1,254	24	0	
08.07.2026	68,13	52,7	15,43	79,05	77,36	77	76,03	0,01	1,33	7	7	1,195	24	0	
09.07.2026	68,17	53,56	14,61	84,83	83,03	82,94	81,85	0	1,18	7	7	1,213	24	0	
10.07.2026	69,88	53,64	16,24	73,98	72,36	72,4	71,4	0	0,96	7	7	1,171	24	0	
11.07.2026	69,33	52,99	16,34	73,73	72,09	72,44	71,52	0	0,57	7	7	1,177	24	0	
12.07.2026	68,91	53,13	15,78	73,27	71,68	71,95	70,99	0	0,69	7	7	1,134	24	0	
13.07.2026	68,64	53,89	14,75	83,81	82,04	82,2	81,08	0	0,96	7	7	1,211	24	0	
14.07.2026	69,42	52,77	16,65	74,09	72,48	72,68	71,76	0	0,72	7	7	1,206	24	0	
15.07.2026	69,77	53,19	16,58	77,8	76,12	76,06	75,04	0	1,08	7	7	1,26	24	0	
16.07.2026	69,84	47,92	21,92	78,04	76,32	75,73	74,9	0	1,42	7	7	1,674	24	0	
17.07.2026	69,55	47,94	21,61	84,76	82,89	82,43	81,53	0	1,36	7	7	1,79	24	0	
18.07.2026	68,87	47,25	21,62	83,62	81,87	81,28	80,41	0	1,46	7	7	1,767	24	0	
19.07.2026	68,96	48,58	20,38	92,68	90,71	90,23	89,24	0	1,47	7	7	1,846	24	0	
20.07.2026	68,61	50,58	18,03	90,41	88,48	88,13	87,12	0	1,36	7	7	1,594	24	0	
21.07.2026	68,39	52,73	15,66	83,65	81,93	81,45	80,41	0	1,52	7	7	1,282	24	0	
22.07.2026	69,16	53,54	15,62	80,61	78,91	78,57	77,54	0	1,37	7	7	1,231	24	0	
Итого:				2580,8	2526,23	2520,1	2487,7	0,01	38,53			40,382	720	0	
Средние:	68,69	52,61	16,07							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	27948,51	26997,96	26891,96	26542,44	0,58	455,52	997,589	5862	295
22/07/2624:00	30529,39	29524,19	29412,09	29030,14	0,59	494,05	1037,971	6582	295
Итого:	2580,88	2526,23	2520,13	2487,7	0,01	38,53	40,382	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСА85


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,73	48,47	20,26	53,48	52,33	52,85	52,28	0	0,05	7	7	1,057	24	0	
24.06.2026	68,23	48,59	19,64	57,01	55,81	56,56	55,94	0	-0,13	7	7	1,097	24	0	
25.06.2026	68,26	49,4	18,86	56,83	55,62	56,33	55,64	0	-0,02	7	7	1,048	24	0	
26.06.2026	68,14	49,29	18,85	57,97	56,76	57,44	56,75	0	0,01	7	7	1,068	24	0	
27.06.2026	68,03	49,63	18,4	58,91	57,69	58,41	57,69	0	0	7	7	1,059	24	0	
28.06.2026	68,12	48,5	19,62	59,63	58,4	59,06	58,39	0	0,01	7	7	1,144	24	0	
29.06.2026	67,78	49,5	18,28	63,36	62,03	62,92	62,2	0	-0,17	7	7	1,133	24	0	
30.06.2026	67,92	49,27	18,65	62,84	61,5	62,38	61,68	0	-0,18	7	7	1,145	24	0	
01.07.2026	68,18	49,03	19,15	58,13	56,91	57,81	57,14	0	-0,23	7	7	1,088	24	0	
02.07.2026	67,33	49,39	17,94	62,54	61,29	62,6	61,88	0	-0,59	7	7	1,098	24	0	
03.07.2026	68,06	48,25	19,81	57,85	56,64	57,68	57,04	0	-0,4	7	7	1,121	24	0	
04.07.2026	68,55	48,09	20,46	54,3	53,1	53,93	53,35	0	-0,25	7	7	1,086	24	0	
05.07.2026	68,46	48,44	20,02	54,18	53,05	53,66	53,07	0	-0,02	7	7	1,058	24	0	
06.07.2026	68,57	48,89	19,68	52,17	51,07	51,56	51,02	0	0,05	7	7	1,005	24	0	
07.07.2026	69,11	47,91	21,2	48,25	47,24	47,51	47,03	0	0,21	7	7	0,999	24	0	
08.07.2026	68,05	48,76	19,29	53,88	52,77	53,13	52,54	0,01	0,23	7	7	1,017	24	0	
09.07.2026	68,07	48,54	19,53	54,07	52,93	53,43	52,83	0	0,1	7	7	1,036	24	0	
10.07.2026	69,74	47,94	21,8	44,23	43,27	43,68	43,2	0	0,07	7	7	0,94	24	0	
11.07.2026	69,21	48,9	20,31	46,62	45,64	46,34	45,85	0	-0,21	7	7	0,926	24	0	
12.07.2026	68,81	48,92	19,89	49,86	48,85	49,62	49,08	0	-0,23	7	7	0,97	24	0	
13.07.2026	68,53	49,17	19,36	51,1	50	50,82	50,26	0	-0,26	7	7	0,965	24	0	
14.07.2026	69,37	48,62	20,75	48,75	47,74	48,64	48,15	0	-0,41	7	7	0,988	24	0	
15.07.2026	69,69	48,99	20,7	50,53	49,39	50,06	49,53	0	-0,14	7	7	1,024	24	0	
16.07.2026	69,77	49,3	20,47	52,33	51,14	51,48	50,9	0	0,24	7	7	1,047	24	0	
17.07.2026	69,47	48,68	20,79	53,76	52,56	52,93	52,38	0	0,18	7	7	1,092	24	0	
18.07.2026	68,79	49,61	19,18	55,35	54,15	54,58	53,91	0	0,24	7	7	1,038	24	0	
19.07.2026	68,85	48,97	19,88	56,38	55,18	55,63	55,01	0	0,17	7	7	1,094	24	0	
20.07.2026	68,53	49,25	19,28	57,94	56,74	57,25	56,59	0	0,15	7	7	1,094	24	0	
21.07.2026	68,35	49,35	19	57,24	56,04	56,49	55,83	0	0,21	7	7	1,063	24	0	
22.07.2026	69,09	49,48	19,61	54,43	53,23	53,72	53,12	0	0,11	7	7	1,042	24	0	
Итого:				1643,9	1609,07	1628,5	1610,28	0,01	-1,21			31,542	720	0	
Средние:	68,59	48,9	19,68							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	22434,84	21673,89	21869,07	21651,3	5,72	22,59	932,227	5963	195
22/07/2624:00	24078,76	23282,96	23497,57	23261,58	5,73	21,38	963,769	6683	195
Итого:	1643,92	1609,07	1628,5	1610,28	0,01	-1,21	31,542	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xEDDF


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,65	50,04	18,61	55,95	54,76	55	54,36	0	0,4	7	7	1,018	24	0	
24.06.2026	68,16	49,86	18,3	59,63	58,38	59,01	58,29	0	0,09	7	7	1,067	24	0	
25.06.2026	68,2	49,55	18,65	59,61	58,36	58,95	58,23	0	0,13	7	7	1,088	24	0	
26.06.2026	68,09	50,59	17,5	61,87	60,62	61,21	60,48	0	0,14	7	7	1,057	24	0	
27.06.2026	67,95	50,5	17,45	60,51	59,28	59,98	59,28	0	0	7	7	1,035	24	0	
28.06.2026	68,06	50,26	17,8	63,38	62,05	62,87	62,11	0	-0,06	7	7	1,104	24	0	
29.06.2026	67,68	50,32	17,36	64,18	62,85	63,71	62,98	0	-0,13	7	7	1,088	24	0	
30.06.2026	67,85	49,93	17,92	63,99	62,68	63,44	62,67	0	0,01	7	7	1,123	24	0	
01.07.2026	68,11	50,05	18,06	60,2	58,92	59,93	59,2	0	-0,28	7	7	1,063	24	0	
02.07.2026	67,2	49,73	17,47	64,38	63,05	64,29	63,54	0	-0,49	7	7	1,102	24	0	
03.07.2026	68	50,3	17,7	61,04	59,77	60,84	60,08	0	-0,31	7	7	1,06	24	0	
04.07.2026	68,49	50,12	18,37	57,95	56,73	57,6	56,92	0	-0,19	7	7	1,041	24	0	
05.07.2026	68,41	50,11	18,3	58,66	57,44	58,15	57,43	0	0,01	7	7	1,051	24	0	
06.07.2026	68,53	50,38	18,15	56,13	54,93	55,5	54,81	0	0,12	7	7	0,995	24	0	
07.07.2026	69,06	50,37	18,69	52,47	51,33	51,79	51,21	0	0,12	7	7	0,959	24	0	
08.07.2026	68	50,69	17,31	57,87	56,67	57,26	56,55	0	0,12	7	7	0,982	24	0	
09.07.2026	67,98	50,97	17,01	59,62	58,36	59,16	58,44	0	-0,08	7	7	0,991	24	0	
10.07.2026	69,71	50,12	19,59	51,18	50,04	50,83	50,27	0	-0,23	7	7	0,98	24	0	
11.07.2026	69,18	50,56	18,62	52,19	51,06	52,11	51,49	0	-0,43	7	7	0,951	24	0	
12.07.2026	68,76	50,79	17,97	52,28	51,12	52,24	51,56	0	-0,44	7	7	0,918	24	0	
13.07.2026	68,49	50,73	17,76	54,67	53,49	54,69	54	0	-0,51	7	7	0,948	24	0	
14.07.2026	69,31	50,62	18,69	52,89	51,73	53,21	52,58	0	-0,85	7	7	0,967	24	0	
15.07.2026	69,62	50,59	19,03	53,9	52,7	53,41	52,75	0	-0,05	7	7	1,006	24	0	
16.07.2026	69,69	50,28	19,41	54,89	53,68	53,68	53,02	0	0,66	7	7	1,04	24	0	
17.07.2026	69,36	49,84	19,52	55,21	53,99	53,98	53,36	0	0,63	7	7	1,052	24	0	
18.07.2026	68,71	50,71	18	57,66	56,45	56,46	55,76	0	0,69	7	7	1,016	24	0	
19.07.2026	68,76	50,69	18,07	59	57,78	57,84	57,16	0	0,62	7	7	1,046	24	0	
20.07.2026	68,43	50,82	17,61	59,56	58,34	58,43	57,72	0	0,62	7	7	1,025	24	0	
21.07.2026	68,25	50,79	17,46	62,44	61,15	61,29	60,52	0	0,63	7	7	1,066	24	0	
22.07.2026	69,01	50,21	18,8	56,29	55,09	55,11	54,47	0	0,62	7	7	1,034	24	0	
Итого:				1739,6	1702,8	1721,9	1701,24	0	1,56			30,873	720	0	
Средние:	68,52	50,35	18,17							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	22636,76	21875,61	22056,04	21815,2	0,65	60,41	879,581	5963	195
22/07/2624:00	24376,36	23578,41	23778,01	23516,44	0,65	61,97	910,454	6683	195
Итого:	1739,6	1702,8	1721,97	1701,24	0	1,56	30,873	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 05911818

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V2	V1	HC	BHP	V3	BOC
	г	г	г	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	102,07	102,07	0,00	68,12	48,35	19,76	0,87	0,80	2,03	103,10	104,20	OK	24	0,00	
24.06.2026	107,49	107,49	0,00	67,62	48,68	18,94	0,85	0,80	2,05	108,60	109,70	OK	24	0,00	
25.06.2026	106,11	106,11	0,00	67,65	48,93	18,72	0,85	0,79	2,00	107,40	108,10	OK	24	0,00	
26.06.2026	110,20	110,20	0,00	67,53	48,87	18,67	0,85	0,80	2,08	111,50	112,30	OK	24	0,00	
27.06.2026	107,89	107,89	0,00	67,41	49,00	18,41	0,85	0,80	2,00	109,00	110,10	OK	24	0,00	
28.06.2026	109,46	109,46	0,00	67,51	48,91	18,60	0,84	0,79	2,05	110,70	111,60	OK	24	0,00	
29.06.2026	115,81	115,81	0,00	67,17	49,31	17,85	0,83	0,78	2,08	117,10	118,10	OK	24	0,00	
30.06.2026	114,83	114,83	0,00	67,31	49,15	18,16	0,84	0,79	2,10	116,10	117,10	OK	24	0,00	
01.07.2026	111,08	111,08	0,00	67,59	48,94	18,64	0,82	0,78	2,08	112,30	113,30	OK	24	0,00	
02.07.2026	122,22	122,22	0,00	66,72	49,36	17,36	0,82	0,76	2,13	123,30	124,90	OK	24	0,00	
03.07.2026	111,43	111,43	0,00	67,49	48,70	18,79	0,86	0,76	2,10	112,30	114,00	OK	24	0,00	
04.07.2026	105,85	105,85	0,00	67,96	49,03	18,93	0,87	0,76	2,01	106,70	108,30	OK	24	0,00	
05.07.2026	107,77	107,77	0,00	67,87	48,83	19,05	0,87	0,75	2,07	108,70	110,20	OK	24	0,00	
06.07.2026	105,26	105,26	0,00	67,97	48,97	19,00	0,88	0,75	2,01	106,20	107,60	OK	24	0,00	
07.07.2026	101,11	101,11	0,00	68,53	48,76	19,77	0,87	0,74	2,01	102,00	103,40	OK	24	0,00	
08.07.2026	106,08	105,83	0,26	67,46	49,22	18,24	0,86	0,75	1,95	106,80	108,40	OK	24	0,00	
09.07.2026	106,98	106,98	0,00	67,51	49,35	18,16	0,86	0,75	1,94	108,00	109,30	OK	24	0,00	
10.07.2026	96,70	96,70	0,00	69,16	49,24	19,92	0,88	0,73	1,94	97,60	98,90	OK	24	0,00	
11.07.2026	98,22	98,22	0,00	68,65	50,06	18,59	0,89	0,73	1,83	99,20	100,40	OK	24	0,00	
12.07.2026	100,74	100,74	0,00	68,23	50,21	18,02	0,88	0,73	1,83	101,90	102,80	OK	24	0,00	
13.07.2026	103,40	103,40	0,00	67,93	50,36	17,57	0,89	0,73	1,83	104,50	105,60	OK	24	0,00	
14.07.2026	102,41	1310,44	-1208,02	68,85	50,45	18,40	0,90	0,69	1,89	1326,30	104,60	OK	24	0,00	
15.07.2026	100,13	100,13	0,00	69,08	49,84	19,24	0,93	0,66	1,94	101,20	102,30	OK	24	0,00	
16.07.2026	98,76	98,76	0,00	69,11	49,44	19,68	0,98	0,64	1,95	99,80	100,90	OK	24	0,00	
17.07.2026	100,35	100,35	0,00	68,82	49,37	19,45	1,02	0,64	1,96	101,40	102,50	OK	24	0,00	
18.07.2026	103,89	103,89	0,00	68,16	50,20	17,96	1,00	0,64	1,87	105,00	106,10	OK	24	0,00	
19.07.2026	107,44	107,44	0,00	68,23	50,16	18,07	1,00	0,64	1,96	108,50	109,80	OK	24	0,00	
20.07.2026	109,91	109,91	0,00	67,91	50,19	17,72	1,04	0,64	1,96	111,00	112,30	OK	24	0,00	
21.07.2026	113,98	113,98	0,00	67,73	50,66	17,07	1,01	0,65	1,95	115,10	116,50	OK	24	0,00	
22.07.2026	105,36	105,36	0,00	68,46	49,89	18,57	0,99	0,64	1,96	106,40	107,70	OK	24	0,00	
Итого:	3192,94	4400,70							59,55	4447,70	3261,00		720	0,00	0
Средние:				67,99	49,41	18,58	0,90	0,73							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1675,90	46595,69	44521,78	2073,91	44750,29	44236,61	513,68	4538		19,44
22.07.2026	1735,45	49856,69	48969,48	887,21	47943,22	48637,31	-694,08	5258		19,44
ИТОГО:	59,55	3261,00	4447,70	-1186,70	3192,94	4400,70	-1207,76	720	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хF053

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,46	48,47	19,99	75,3	73,75	74,69	73,89	0	-0,14	7	7	1,475	24	0	
24.06.2026	67,97	49,25	18,72	80,4	78,74	79,87	78,93	0	-0,19	7	7	1,471	24	0	
25.06.2026	68	49,03	18,97	80,5	78,81	80,07	79,16	0	-0,35	7	7	1,492	24	0	
26.06.2026	67,88	48,71	19,17	81,1	79,44	80,64	79,7	0	-0,26	7	7	1,518	24	0	
27.06.2026	67,77	48,98	18,79	82,9	81,19	82,75	81,78	0	-0,59	7	7	1,522	24	0	
28.06.2026	67,84	48,71	19,13	81,9	80,21	81,6	80,68	0	-0,47	7	7	1,532	24	0	
29.06.2026	67,51	49,21	18,3	87,3	85,49	86,97	86	0	-0,51	7	7	1,562	24	0	
30.06.2026	67,66	49,13	18,53	85,5	83,74	85,44	84,44	0	-0,7	7	7	1,551	24	0	
01.07.2026	67,94	48,7	19,24	85,3	83,53	85,16	84,19	0	-0,66	7	7	1,605	24	0	
02.07.2026	67,04	49,93	17,11	91,2	89,34	91,29	90,22	0	-0,88	7	7	1,527	24	0	
03.07.2026	67,79	49,26	18,53	84,8	83,05	84,67	83,68	0	-0,63	7	7	1,538	24	0	
04.07.2026	68,31	49,49	18,82	79,5	77,81	79,59	78,68	0	-0,87	7	7	1,465	24	0	
05.07.2026	68,19	49,32	18,87	80,4	78,73	80,35	79,43	0	-0,7	7	7	1,483	24	0	
06.07.2026	68,31	48,51	19,8	75,4	73,8	75,55	74,73	0	-0,93	7	7	1,459	24	0	
07.07.2026	68,85	48,2	20,65	70,2	68,71	70,37	69,62	0	-0,91	7	7	1,417	24	0	
08.07.2026	67,79	49,22	18,57	77,7	76,11	77,86	76,95	0	-0,84	7	7	1,412	24	0	
09.07.2026	67,75	49,33	18,42	79,2	77,58	79,48	78,58	0	-1	7	7	1,426	24	0	
10.07.2026	69,47	48,54	20,93	67,6	66,16	67,78	67,03	0	-0,87	7	7	1,381	24	0	
11.07.2026	68,94	48,99	19,95	68,4	66,96	68,83	68,07	0	-1,11	7	7	1,334	24	0	
12.07.2026	68,53	49,05	19,48	70,5	68,99	70,85	70,05	0	-1,06	7	7	1,343	24	0	
13.07.2026	68,25	50,13	18,12	72,4	70,92	72,86	72	0	-1,08	7	7	1,286	24	0	
14.07.2026	69,06	49,49	19,57	67,8	66,35	68,36	67,59	0	-1,24	7	7	1,297	24	0	
15.07.2026	69,4	49,27	20,13	67,7	66,24	68,06	67,3	0	-1,06	7	7	1,333	24	0	
16.07.2026	69,47	49,08	20,39	67,7	66,24	67,78	67,02	0	-0,78	7	7	1,347	24	0	
17.07.2026	69,18	48,78	20,4	69,1	67,61	69,31	68,55	0	-0,94	7	7	1,377	24	0	
18.07.2026	68,49	49,36	19,13	71,7	70,21	72	71,18	0	-0,97	7	7	1,34	24	0	
19.07.2026	68,54	49,44	19,1	73,6	72,03	74,01	73,16	0	-1,13	7	7	1,375	24	0	
20.07.2026	68,21	49,55	18,66	76,4	74,79	76,61	75,75	0	-0,96	7	7	1,394	24	0	
21.07.2026	68,04	49,16	18,88	77,8	76,18	78,05	77,19	0	-1,01	7	7	1,438	24	0	
22.07.2026	68,8	48,8	20	72,6	71,04	72,58	71,78	0	-0,74	7	7	1,421	24	0	
Итого:				2301,9	2253,75	2303,4	2277,33	0	-23,58			43,121	720	0	
Средние:	68,31	49,1	19,21							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/06/2624:00	8565,6	8360,19	8505,21	8421,56	0	-61,37	229,922	2175	0	0
22/07/2624:00	10867,5	10613,94	10808,64	10698,89	0	-84,95	273,043	2895	0	0
Итого:	2301,9	2253,75	2303,43	2277,33	0	-23,58	43,121	720	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD02С


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,78	54,37	14,41	80,63	78,92	78,99	77,91	0	1,01	7	7	1,139	24	0	
24.06.2026	68,28	54,69	13,59	87,02	85,2	85,53	84,34	0,01	0,86	7	7	1,157	24	0	
25.06.2026	68,3	54,66	13,64	88,88	87,04	87,34	86,12	0	0,92	7	7	1,185	24	0	
26.06.2026	68,18	54,53	13,65	87,77	85,92	86,14	84,95	0	0,97	7	7	1,17	24	0	
27.06.2026	68,05	54,02	14,03	85,52	83,77	83,96	82,81	0	0,96	7	7	1,175	24	0	
28.06.2026	68,15	54,02	14,13	90,44	88,54	88,83	87,59	0	0,95	7	7	1,25	24	0	
29.06.2026	67,8	54,83	12,97	100,61	98,51	98,92	97,53	0	0,98	7	7	1,277	24	0	
30.06.2026	67,95	54,87	13,08	102,6	100,49	100,88	99,48	0	1,01	7	7	1,314	24	0	
01.07.2026	68,22	54,74	13,48	92,89	90,95	91,92	90,65	0	0,3	7	7	1,223	24	0	
02.07.2026	67,37	55,12	12,25	105,4	103,24	104,04	102,58	0,01	0,66	7	7	1,259	24	0	
03.07.2026	68,09	54,99	13,1	97,09	95,09	96,73	95,36	0	-0,27	7	7	1,245	24	0	
04.07.2026	68,59	53,6	14,99	82,76	81,04	82,03	80,95	0	0,09	7	7	1,216	24	0	
05.07.2026	68,51	53,89	14,62	85,42	83,59	84,47	83,33	0	0,26	7	7	1,221	24	0	
06.07.2026	68,64	54,71	13,93	84,25	82,45	83,11	81,95	0	0,5	7	7	1,148	24	0	
07.07.2026	69,18	53,38	15,8	73,35	71,78	72,09	71,12	0	0,66	7	7	1,13	24	0	
08.07.2026	68,12	54,69	13,43	83,52	81,83	82,33	81,2	0	0,63	7	7	1,099	24	0	
09.07.2026	68,06	54,04	14,02	83,56	81,81	82,38	81,25	0	0,56	7	7	1,146	24	0	
10.07.2026	69,8	52,81	16,99	65,3	63,87	64,39	63,58	0	0,29	7	7	1,084	24	0	
11.07.2026	69,27	53,36	15,91	65,63	64,18	64,94	64,08	0	0,1	7	7	1,02	24	0	
12.07.2026	68,87	53,72	15,15	72,28	70,8	71,5	70,55	0	0,25	7	7	1,07	24	0	
13.07.2026	68,59	54,38	14,21	79,89	78,19	79,05	77,96	0	0,23	7	7	1,109	24	0	
14.07.2026	69,41	54,22	15,19	71,46	69,9	70,99	70,01	0	-0,11	7	7	1,062	24	0	
15.07.2026	69,71	53	16,71	70,06	68,55	69,07	68,13	0	0,42	7	7	1,143	24	0	
16.07.2026	69,82	52,58	17,24	69,83	68,37	68,51	67,63	0	0,74	7	7	1,177	24	0	
17.07.2026	69,49	53,18	16,31	70,43	68,87	69,13	68,22	0	0,65	7	7	1,123	24	0	
18.07.2026	68,82	54,01	14,81	77,65	75,99	76,33	75,28	0	0,71	7	7	1,123	24	0	
19.07.2026	68,85	53,3	15,55	78,49	76,8	77,17	76,17	0	0,63	7	7	1,194	24	0	
20.07.2026	68,52	52,83	15,69	80,38	78,65	79,06	78,05	0	0,6	7	7	1,232	24	0	
21.07.2026	68,38	53,73	14,65	81,16	79,43	79,73	78,7	0	0,73	7	7	1,161	24	0	
22.07.2026	69,12	53,33	15,79	73,72	72,17	72,44	71,45	0	0,72	7	7	1,137	24	0	
Итого:				2467,9	2415,94	2432	2398,93	0,02	17,01			34,989	720	0	
Средние:	68,63	53,98	14,64							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	25885,94	25017,81	25045,85	24744,17	6,41	273,64	942,047	5822	216
22/07/2624:00	28353,93	27433,75	27477,85	27143,1	6,43	290,65	977,036	6542	216
Итого:	2467,99	2415,94	2432	2398,93	0,02	17,01	34,989	720	0


Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3683

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	69,08	61,45	7,63	157,63	154,28	157,84	155,1	0	-0,82	7	7	1,175	24	0	
24.06.2026	68,55	60,39	8,16	150,5	147,31	150,57	148,06	0	-0,75	7	7	1,202	24	0	
25.06.2026	68,57	60,19	8,38	148,8	145,65	148,89	146,4	0	-0,75	7	7	1,223	24	0	
26.06.2026	68,45	60,19	8,26	149,88	146,73	150,33	147,84	0	-1,11	7	7	1,212	24	0	
27.06.2026	68,32	60,14	8,18	147,19	144,1	147,7	145,26	0	-1,16	7	7	1,179	24	0	
28.06.2026	68,42	59,6	8,82	144,53	141,48	145,08	142,73	0	-1,25	7	7	1,248	24	0	
29.06.2026	67,8	58,97	8,83	145,99	142,95	146,73	144,38	0	-1,43	7	7	1,263	24	0	
30.06.2026	68,19	59,19	9	144,53	141,54	145,37	143,04	0	-1,5	7	7	1,271	24	0	
01.07.2026	68,48	58,21	10,27	132,51	129,72	133,51	131,41	0	-1,69	7	7	1,328	24	0	
02.07.2026	67,57	58,58	8,99	142,62	139,67	144,74	142,47	0	-2,8	7	7	1,256	24	0	
03.07.2026	68,41	60,56	7,85	159,42	156,06	162,1	159,41	0	-3,35	7	7	1,226	24	0	
04.07.2026	68,91	61,28	7,63	158,63	155,24	160,61	157,86	0	-2,62	7	7	1,184	24	0	
05.07.2026	68,84	61,03	7,81	159,77	156,39	161,42	158,66	0	-2,27	7	7	1,219	24	0	
06.07.2026	68,95	61,57	7,38	160,58	157,19	162,09	159,25	0	-2,06	7	7	1,159	24	0	
07.07.2026	69,45	59,94	9,51	123,33	120,69	124,06	122,02	0	-1,33	7	7	1,147	24	0	
08.07.2026	68,31	57,44	10,87	101,81	99,65	102,17	100,62	0	-0,97	7	7	1,084	24	0	
09.07.2026	68,37	57,14	11,23	102,78	100,62	103,31	101,73	0	-1,11	7	7	1,129	24	0	
10.07.2026	70,09	59,02	11,07	100,36	98,2	101,26	99,61	0	-1,41	7	7	1,087	24	0	
11.07.2026	69,56	58,94	10,62	100,34	98,17	101,33	99,68	0	-1,51	7	7	1,043	24	0	
12.07.2026	69,12	58,29	10,83	101,49	99,33	102,41	100,78	0	-1,45	7	7	1,075	24	0	
13.07.2026	68,81	57,97	10,84	101,86	99,7	102,67	101,05	0	-1,35	7	7	1,079	24	0	
14.07.2026	69,57	56,59	12,98	81,84	80,07	82,45	81,25	0	-1,18	7	7	1,038	24	0	
15.07.2026	69,88	53,42	16,46	66,63	65,18	66,96	66,09	0	-0,91	7	7	1,073	24	0	
16.07.2026	69,99	53,33	16,66	66,85	65,41	67,51	66,62	0	-1,21	7	7	1,09	24	0	
17.07.2026	69,7	52,84	16,86	65,86	64,42	66,6	65,72	0	-1,3	7	7	1,084	24	0	
18.07.2026	68,99	53,5	15,49	69,72	68,22	70,56	69,62	0	-1,4	7	7	1,056	24	0	
19.07.2026	69,06	53,82	15,24	72	70,45	72,95	72	0	-1,55	7	7	1,073	24	0	
20.07.2026	68,75	53,56	15,19	73,86	72,28	74,84	73,86	0	-1,58	7	7	1,1	24	0	
21.07.2026	68,54	53,62	14,92	75,53	73,95	76,44	75,41	0	-1,46	7	7	1,104	24	0	
22.07.2026	69,33	53,49	15,84	67,34	65,9	68,2	67,25	0	-1,35	7	7	1,044	24	0	
Итого:				3474,1	3400,55	3500,7	3445,18	0	-44,63			34,451	720	0	
Средние:	68,86	57,8	11,06							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	24521,92	23711,24	24326,87	24039,63	1,64	-328,39	886,321	5819	219
22/07/2624:00	27996,1	27111,79	27827,57	27484,81	1,64	-373,02	920,772	6539	219
Итого:	3474,18	3400,55	3500,7	3445,18	0	-44,63	34,451	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

 /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ74А

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	68,96	61,7	7,26	181,65	177,75	179,14	176,02	0	1,73	7	7	1,29	24	0	
24.06.2026	68,41	60,56	7,85	170,83	167,26	169,06	166,21	0	1,05	7	7	1,309	24	0	
25.06.2026	68,45	60,6	7,85	169,32	165,75	167,57	164,76	0	0,99	7	7	1,301	24	0	
26.06.2026	68,32	60,55	7,77	172,76	169,15	170,49	167,63	0	1,52	7	7	1,313	24	0	
27.06.2026	68,2	60,28	7,92	169,19	165,64	166,93	164,15	0	1,49	7	7	1,311	24	0	
28.06.2026	68,3	60,05	8,25	166,37	162,88	164,18	161,48	0	1,4	7	7	1,343	24	0	
29.06.2026	67,92	59,43	8,49	167,11	163,64	164,99	162,32	0	1,32	7	7	1,39	24	0	
30.06.2026	68,08	59,36	8,72	166,43	162,95	164,35	161,69	0	1,26	7	7	1,421	24	0	
01.07.2026	68,36	59,11	9,25	149,52	146,39	151,06	148,61	0	-2,22	7	7	1,351	24	0	
02.07.2026	67,44	58,99	8,45	161,93	158,6	168,01	165,31	0	-6,71	7	7	1,339	24	0	
03.07.2026	68,32	60,93	7,39	181,69	177,87	188,92	185,73	0	-7,86	7	7	1,312	24	0	
04.07.2026	68,78	61,43	7,35	180,97	177,12	186,49	183,29	0	-6,17	7	7	1,301	24	0	
05.07.2026	68,7	61,37	7,33	184,86	180,94	187,65	184,42	0	-3,48	7	7	1,326	24	0	
06.07.2026	68,82	61,69	7,13	185,79	181,88	186,16	182,92	0	-1,04	7	7	1,297	24	0	
07.07.2026	69,38	62,25	7,13	184,13	180,15	183,43	180,19	0	-0,04	7	7	1,283	24	0	
08.07.2026	68,25	61,48	6,77	185,33	181,47	184,6	181,42	0	0,05	7	7	1,228	24	0	
09.07.2026	68,32	61,32	7	187,55	183,62	187,14	183,93	0	-0,31	7	7	1,282	24	0	
10.07.2026	70,01	63,06	6,95	182,73	178,71	182,7	179,37	0	-0,66	7	7	1,244	24	0	
11.07.2026	69,49	62,78	6,71	184,32	180,35	183,68	180,36	0	-0,01	7	7	1,212	24	0	
12.07.2026	69,04	62,33	6,71	185,87	181,88	184,55	181,27	0	0,61	7	7	1,221	24	0	
13.07.2026	68,74	62,17	6,57	186,19	182,28	185,26	182,01	0	0,27	7	7	1,198	24	0	
14.07.2026	69,68	62,76	6,92	179,81	175,91	183,1	179,79	0	-3,88	7	7	1,217	24	0	
15.07.2026	69,97	62,87	7,1	188,74	184,63	186,94	183,59	0	1,04	7	7	1,312	24	0	
16.07.2026	70,07	62,86	7,21	191,65	187,45	189,12	185,77	0	1,68	7	7	1,349	24	0	
17.07.2026	69,76	62,65	7,11	192,42	188,25	189,94	186,57	0	1,68	7	7	1,339	24	0	
18.07.2026	69,06	62,31	6,75	193,34	189,22	190,88	187,53	0	1,69	7	7	1,277	24	0	
19.07.2026	69,13	62,06	7,07	193,07	188,91	190,57	187,2	0	1,71	7	7	1,333	24	0	
20.07.2026	68,78	61,99	6,79	194,76	190,63	192,36	189	0	1,63	7	7	1,295	24	0	
21.07.2026	68,62	61,82	6,8	194,6	190,52	192,19	188,84	0	1,68	7	7	1,297	24	0	
22.07.2026	69,38	62,58	6,8	191,11	186,99	188,64	185,28	0	1,71	7	7	1,27	24	0	
Итого:				5424	5308,79	5410,1	5316,66	0	-7,87			38,961	720	0	
Средние:	68,82	61,44	7,38							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	42483,9	41230,89	40211,29	39692,93	1,66	1537,96	1212,213	9312	11
22/07/2624:00	47907,94	46539,68	45621,39	45009,59	1,66	1530,09	1251,174	10032	11
Итого:	5424,04	5308,79	5410,1	5316,66	0	-7,87	38,961	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хС985

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2026	69,13	52,49	16,64	122,2	120,03	120,9	118,75	0	1,28	7	7	1,995	24	0	*
24.06.2026	68,58	52,08	16,5	122,6	120,54	122,7	120,54	0	0	7	7	1,987	24	0	
25.06.2026	68,64	52,01	16,63	122,4	120,26	122,4	120,26	0	0	7	7	1,999	24	0	
26.06.2026	68,49	52,3	16,19	124,1	122,07	124,3	122,07	0	0	7	7	1,975	24	0	
27.06.2026	68,37	51,72	16,65	121,6	119,67	121,9	119,67	0	0	7	7	1,99	24	0	
28.06.2026	68,48	52,09	16,39	125,4	123,31	125,6	123,31	0	0	7	7	2,018	24	0	
29.06.2026	68,1	52,24	15,86	132,3	130,18	132,6	130,18	0	0	7	7	2,065	24	0	
30.06.2026	68,28	52,26	16,02	128,3	126,25	128,6	126,25	0	0	7	7	2,021	24	0	
01.07.2026	68,55	51,6	16,95	119,4	117,54	119,8	117,54	0	0	7	7	1,99	24	0	
02.07.2026	67,64	51,68	15,96	136	133,93	136,4	133,93	0	0	7	7	2,136	24	0	
03.07.2026	68,45	52,32	16,13	130,2	128,13	130,6	128,13	0	0	7	7	2,065	24	0	
04.07.2026	68,91	51,21	17,7	117,5	115,67	117,9	115,67	0	0	7	7	2,045	24	0	
05.07.2026	68,88	51,56	17,32	122,3	120,38	122,8	120,38	0	0	7	7	2,084	24	0	
06.07.2026	69,04	52,47	16,57	122,6	120,69	123,1	120,69	0	0	7	7	2	24	0	
07.07.2026	69,51	52,83	16,68	119,7	117,82	120,2	117,82	0	0	7	7	1,965	24	0	
08.07.2026	68,35	52	16,35	119,1	117,3	119,6	117,3	0	0	7	7	1,918	24	0	
09.07.2026	68,59	51,61	16,98	119,8	118,03	120,4	118,03	0	0	7	7	1,998	24	0	
10.07.2026	70,07	51,05	19,02	100	98,55	100,6	98,55	0	0	7	7	1,875	24	0	
11.07.2026	69,56	50,91	18,65	96,3	95,02	97,1	95,02	0	0	7	7	1,77	24	0	
12.07.2026	69,07	51,69	17,38	105,5	104,15	106,5	104,15	0	0	7	7	1,809	24	0	
13.07.2026	68,94	53,94	15	125,8	124,08	126,8	124,08	0	0	7	7	1,861	24	0	
14.07.2026	69,69	52,06	17,63	107,4	105,91	108,2	105,91	0	0	7	7	1,867	24	0	
15.07.2026	69,99	51,13	18,86	104,4	102,82	104,9	102,82	0	0	7	7	1,937	24	0	
16.07.2026	70,08	51,16	18,92	101,9	100,44	102,5	100,44	0	0	7	7	1,9	24	0	
17.07.2026	69,8	52,34	17,46	109,9	108,18	110,4	108,18	0	0	7	7	1,888	24	0	
18.07.2026	69,12	51,56	17,56	107,6	106,04	108,2	106,04	0	0	7	7	1,861	24	0	
19.07.2026	69,17	51,47	17,7	108,3	106,65	108,8	106,65	0	0	7	7	1,888	24	0	
20.07.2026	68,84	52,27	16,57	112,6	110,95	113,2	110,95	0	0	7	7	1,836	24	0	
21.07.2026	68,74	51,44	17,3	109	107,43	109,6	107,43	0	0	7	7	1,857	24	0	
22.07.2026	69,48	51,46	18,02	105,4	103,85	106	103,85	0	0	7	7	1,869	24	0	
Итого:				3499,6	3445,87	3512,6	3444,59	0	1,28			58,469	720	0	
Средние:	68,95	51,89	17,05							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	277535,5	270728,98	275905,8	270623,13	0	105,85	9234,676	32894	0
22/07/2624:00	281035,1	274174,85	279418,4	274067,72	0	107,13	9293,145	33614	0
Итого:	3499,6	3445,87	3512,6	3444,59	0	1,28	58,469	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 08914717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	кг/см2	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	101,62	101,74	-0,12	68,70	52,89	15,81	0,91	0,83	1,55	103,10	103,70	OK	24	0,00	
24.06.2026	108,22	108,82	-0,60	68,21	53,20	15,00	0,89	0,83	1,56	109,90	110,80	OK	24	0,00	
25.06.2026	110,41	110,53	-0,12	68,25	53,50	14,75	0,89	0,82	1,55	112,00	112,70	OK	24	0,00	
26.06.2026	112,40	112,87	-0,48	68,14	53,77	14,37	0,89	0,83	1,56	114,10	115,00	OK	24	0,00	
27.06.2026	113,35	113,60	-0,25	68,01	53,44	14,57	0,89	0,83	1,57	115,00	115,80	OK	24	0,00	
28.06.2026	112,94	113,18	-0,24	68,11	52,59	15,52	0,88	0,82	1,69	114,60	115,30	OK	24	0,00	
29.06.2026	120,00	120,25	-0,24	67,76	53,41	14,36	0,87	0,81	1,63	121,80	122,50	OK	24	0,00	
30.06.2026	118,26	118,74	-0,48	67,93	53,45	14,48	0,88	0,82	1,64	120,10	120,90	OK	24	0,01	
01.07.2026	122,55	122,79	-0,25	68,20	53,32	14,89	0,86	0,81	1,77	124,40	125,10	OK	24	0,00	
02.07.2026	118,80	118,93	-0,13	67,41	53,37	14,04	0,86	0,80	1,56	120,50	121,20	OK	24	0,00	
03.07.2026	102,21	102,58	-0,37	68,10	52,43	15,67	0,90	0,79	1,55	103,80	104,40	OK	24	0,00	
04.07.2026	96,85	97,21	-0,35	68,51	52,31	16,20	0,90	0,79	1,54	98,40	98,90	OK	24	0,00	
05.07.2026	99,64	100,01	-0,37	68,46	52,44	16,03	0,91	0,78	1,56	101,20	101,80	OK	24	0,00	
06.07.2026	96,70	96,94	-0,24	68,56	52,76	15,81	0,92	0,78	1,49	98,10	98,80	OK	24	0,00	
07.07.2026	88,99	89,11	-0,12	69,05	52,45	16,60	0,91	0,77	1,45	90,30	90,80	OK	24	0,00	
08.07.2026	103,33	103,70	-0,37	67,99	52,90	15,09	0,90	0,78	1,50	104,80	105,70	OK	24	0,00	
09.07.2026	101,83	101,95	-0,12	68,07	52,76	15,31	0,90	0,78	1,48	103,30	103,90	OK	24	0,00	
10.07.2026	84,66	85,14	-0,47	69,56	52,38	17,19	0,92	0,76	1,42	86,00	86,70	OK	24	0,02	
11.07.2026	85,82	86,16	-0,34	69,09	52,77	16,32	0,93	0,76	1,37	87,10	87,80	OK	24	0,00	
12.07.2026	92,87	92,99	-0,12	68,70	52,86	15,84	0,92	0,76	1,43	94,00	95,00	OK	24	0,00	
13.07.2026	98,14	98,50	-0,36	68,43	53,37	15,05	0,93	0,76	1,41	99,50	100,50	OK	24	0,00	
14.07.2026	86,30	86,55	-0,24	69,39	52,69	16,71	0,94	0,72	1,40	87,50	88,30	OK	24	0,00	
15.07.2026	86,15	86,39	-0,24	69,55	52,90	16,65	0,97	0,69	1,42	87,30	88,20	OK	24	0,00	
16.07.2026	74,53	74,84	-0,32	67,91	50,40	17,51	0,96	0,67	1,29	76,10	75,80	OK	24	0,00	
17.07.2026	79,75	79,99	-0,24	69,27	51,29	17,98	1,06	0,67	1,42	81,60	80,80	OK	24	0,00	
18.07.2026	83,51	83,35	0,16	68,63	50,90	17,74	1,04	0,67	1,45	85,30	84,30	OK	24	0,00	
19.07.2026	85,39	85,39	0,00	68,70	51,17	17,53	1,05	0,68	1,48	87,30	86,30	OK	24	0,00	
20.07.2026	89,31	89,43	-0,12	68,40	51,83	16,56	1,08	0,67	1,46	91,30	90,40	OK	24	0,00	
21.07.2026	94,23	94,23	0,00	68,26	52,35	15,91	1,05	0,68	1,48	96,30	95,30	OK	24	0,00	
22.07.2026	87,77	87,89	-0,12	68,96	51,80	17,16	1,03	0,67	1,49	89,70	88,90	OK	24	0,00	
Итого:	2956,50	2963,79	-7,29						45,18	3004,40	3015,60		720	0,03	0
Средние:				68,48	52,59	15,89	0,94	0,76							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1399,83	36385,08	35819,08	566,00	35309,62	35317,31	-7,69	5848		1,31
22.07.2026	1445,01	39389,48	38834,68	554,80	38266,13	38281,10	-14,98	6568		1,34
ИТОГО:	45,18	3004,40	3015,60	-11,20	2956,50	2963,79	-7,29	720	0	0,03

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 33752817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	98,47252	99,63143	-1,15893	68,62145	52,71034	15,91111	0,869839	0,786061	1,573157	99,39996	102	OK	24	0,00	0
24.06.2026	104,0881	105,7224	-1,63427	68,13027	53,21169	14,91858	0,855617	0,789407	1,562071	105,1999	108,1	OK	24	0,00	0
25.06.2026	104,4716	106,7876	-2,31601	68,17669	53,62589	14,5508	0,850599	0,789102	1,519467	105,9	108,9	OK	24	0,00	0
26.06.2026	104,6436	106,7383	-2,09477	68,04841	53,13543	14,91298	0,856241	0,784891	1,554326	106,1	108,8	OK	24	0,00	0
27.06.2026	104,056	105,6694	-1,61339	67,90572	53,11779	14,78793	0,853186	0,792739	1,542766	105,1	108,1	OK	24	0,00	0
28.06.2026	109,8914	111,6522	-1,76079	68,03089	52,65707	15,37382	0,846789	0,776174	1,689976	111,1	114,1	OK	24	0,00	0
29.06.2026	119,076	120,716	-1,63999	67,70224	53,95728	13,74497	0,836722	0,77309	1,64405	120,3999	123,4	OK	24	0,00	0
30.06.2026	117,1378	119,0107	-1,87295	67,87675	53,82002	14,05674	0,839921	0,767865	1,654353	118,5999	121,4999	OK	24	0,00	0
01.07.2026	110,9841	112,3728	-1,38873	68,12565	53,59842	14,52723	0,825714	0,763777	1,61779	112,1	115	OK	24	0,00	0
02.07.2026	124,4464	126,0761	-1,62967	67,38137	54,1631	13,21827	0,828605	0,745592	1,63586	125,9	128,7999	OK	24	0,00	0
03.07.2026	114,4639	115,8539	-1,39001	68,08166	53,7931	14,28855	0,865106	0,712258	1,59927	115,6999	118,5	OK	24	0,00	0
04.07.2026	98,41818	100,2872	-1,86903	68,43157	52,36807	16,06352	0,868061	0,707673	1,568188	99,69997	102,3	OK	24	0,00	0
05.07.2026	107,9307	109,7915	-1,86077	68,43514	53,81666	14,61848	0,873581	0,699842	1,583298	109,3	112,1	OK	24	0,00	0
06.07.2026	103,3804	104,9977	-1,61737	68,53613	53,6567	14,87942	0,884622	0,696211	1,534922	104,5	107,4	OK	24	0,00	0
07.07.2026	94,9128	96,07298	-1,16018	69,01324	53,04353	15,96971	0,876695	0,750888	1,524569	95,79995	98,39996	OK	24	0,00	0
08.07.2026	105,3279	106,7111	-1,38319	67,93059	53,99289	13,93771	0,866239	0,757075	1,47393	106,3	109,3	OK	24	0,00	0
09.07.2026	104,9238	106,5504	-1,62661	68,03667	53,35061	14,68607	0,866878	0,757526	1,525172	106,1	108,9	OK	24	0,00	0
10.07.2026	79,79868	81,21191	-1,41323	69,4532	51,60988	17,84332	0,886697	0,73916	1,417302	80,69997	82,99997	OK	24	0,00	0
11.07.2026	88,67416	90,31174	-1,63759	69,01507	52,90835	16,10672	0,888919	0,742618	1,422442	89,59995	92,39999	OK	24	0,00	0
12.07.2026	96,27946	98,4222	-2,14273	68,65783	53,80071	14,85713	0,8843	0,743348	1,436224	97,39995	100,6	OK	24	0,00	0
13.07.2026	98,09338	100,138	-2,04464	68,38865	54,14504	14,24361	0,889407	0,740815	1,388215	99,19997	102,4	OK	24	0,00	0
14.07.2026	92,71087	94,30942	-1,59855	69,35876	53,32332	16,03544	0,905541	0,702571	1,474752	93,69997	96,49997	OK	24	0,00	0
15.07.2026	88,40213	89,7739	-1,37177	69,47022	52,99192	16,47829	0,936265	0,668977	1,465508	89,19998	91,99997	OK	24	0,00	0
16.07.2026	78,3398	78,91145	-0,57165	67,50882	51,08793	16,42088	0,927897	0,656716	1,325734	79,49999	80,39997	OK	24	0,00	0
17.07.2026	83,54894	83,68082	-0,13189	69,21002	51,46591	17,74412	1,020232	0,651917	1,4857	85,09998	84,89997	OK	24	0,00	0
18.07.2026	88,58757	88,58757	0	68,58032	51,99322	16,58708	1,002018	0,655381	1,474104	90,19997	89,89996	OK	24	0,00	0
19.07.2026	89,13434	89,13434	0	68,64808	51,59935	17,04872	1,006496	0,657731	1,521	90,69997	90,49997	OK	24	0,00	0
20.07.2026	93,31602	93,31602	0	68,34097	51,88202	16,45895	1,038625	0,656633	1,528497	94,99996	94,69997	OK	24	0,00	0
21.07.2026	94,79795	94,79795	0	68,20219	51,80464	16,39754	1,01251	0,663921	1,552297	96,39996	96,29996	OK	24	0,00	0
22.07.2026	87,10503	87,10503	0	68,88417	51,81101	17,07316	0,995657	0,656373	1,481724	88,69997	88,39997	OK	24	0,00	0
Итого:	2985,41	3024,34							45,78	3022,60	3087,60		720	0	0
Средние:				68,41	52,95	15,46	0,90	0,73							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1349,17	35501,67	34893,47	608,20	34399,93	34410,83	-10,91	5151,00		0,22
22.07.2026	1394,94	38524,27	37981,07	543,20	37385,34	37435,17	-49,83	5871		0,22
ИТОГО:	45,78	3022,60	3087,60	-65,00	2985,41	3024,34	-38,93	720	0	0,00

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 00263017

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	272,66	272,66	0,00	68,90	61,98	6,92	0,88	0,83	1,87	276,30	279,50	OK	24	0,00	
24.06.2026	240,99	240,99	0,00	68,33	60,70	7,62	0,87	0,82	1,82	244,10	246,90	OK	24	0,00	
25.06.2026	238,88	238,88	0,00	68,37	60,60	7,77	0,86	0,82	1,85	241,80	244,90	OK	24	0,00	
26.06.2026	241,14	241,14	0,00	68,25	60,79	7,47	0,87	0,82	1,80	244,00	247,30	OK	24	0,00	
27.06.2026	233,02	233,02	0,00	68,12	60,49	7,63	0,87	0,82	1,77	235,60	239,10	OK	24	0,00	
28.06.2026	228,66	228,66	0,00	68,20	60,12	8,08	0,86	0,82	1,82	231,20	234,60	OK	24	0,00	
29.06.2026	225,64	225,64	0,00	67,81	59,36	8,45	0,85	0,81	1,89	228,10	231,40	OK	24	0,00	
30.06.2026	224,14	224,14	0,00	67,97	59,62	8,35	0,85	0,81	1,85	226,70	229,80	OK	24	0,00	
01.07.2026	204,12	204,12	0,00	68,24	59,09	9,15	0,84	0,81	1,85	206,60	209,10	OK	24	0,00	
02.07.2026	241,64	241,64	0,00	67,48	59,68	7,81	0,84	0,79	1,84	244,40	247,70	OK	24	0,00	
03.07.2026	324,59	324,59	0,00	68,31	62,35	5,96	0,87	0,78	1,94	328,30	333,30	OK	24	0,00	
04.07.2026	333,93	333,93	0,00	68,75	63,28	5,47	0,87	0,78	1,83	337,60	343,30	OK	24	0,02	
05.07.2026	349,23	349,23	0,00	68,70	63,34	5,37	0,87	0,78	1,88	353,20	358,90	OK	24	0,00	
06.07.2026	370,44	370,44	0,00	68,85	63,87	4,97	0,88	0,77	1,85	375,10	380,40	OK	24	0,02	
07.07.2026	260,93	260,93	0,00	69,21	59,56	9,65	0,88	0,76	1,75	264,80	267,30	OK	24	0,00	
08.07.2026	108,92	108,92	0,00	67,86	53,87	13,99	0,89	0,77	1,53	110,50	111,00	OK	24	0,00	
09.07.2026	111,53	111,53	0,00	67,93	53,85	14,08	0,89	0,77	1,54	113,10	113,70	OK	24	0,00	
10.07.2026	90,12	90,12	0,00	69,40	53,15	16,25	0,91	0,75	1,47	91,50	91,80	OK	24	0,00	
11.07.2026	92,41	92,41	0,00	68,95	54,17	14,78	0,91	0,76	1,36	93,70	94,30	OK	24	0,00	
12.07.2026	95,97	95,97	0,00	68,54	54,03	14,51	0,91	0,76	1,39	97,30	97,90	OK	24	0,00	
13.07.2026	104,42	104,42	0,00	68,31	54,22	14,10	0,91	0,75	1,47	105,80	106,60	OK	24	0,00	
14.07.2026	97,54	97,54	0,00	69,31	53,49	15,82	0,93	0,71	1,53	99,00	99,40	OK	24	1,13	
15.07.2026	99,34	99,34	0,00	69,39	53,86	15,54	0,96	0,68	1,54	100,80	101,30	OK	24	0,01	
16.07.2026	88,98	89,08	-0,10	67,64	52,55	15,09	0,95	0,66	1,43	90,40	90,70	OK	24	0,02	
17.07.2026	94,02	94,02	0,00	69,14	52,52	16,63	1,04	0,66	1,57	95,50	95,70	OK	24	0,00	
18.07.2026	101,30	101,30	0,00	68,53	53,14	15,39	1,03	0,67	1,56	102,90	103,10	OK	24	0,00	
19.07.2026	102,52	102,52	0,00	68,61	53,45	15,17	1,03	0,67	1,56	104,30	104,20	OK	24	0,03	
20.07.2026	106,71	106,71	0,00	68,31	53,20	15,11	1,06	0,67	1,60	108,50	108,50	OK	24	0,02	
21.07.2026	110,68	110,68	0,00	68,16	53,77	14,38	1,04	0,68	1,59	112,60	112,50	OK	24	0,09	
22.07.2026	99,23	99,23	0,00	68,82	52,83	15,99	1,02	0,67	1,59	100,90	100,90	OK	24	0,01	
Итого:	5493,69	5493,79	-0,10						50,34	5564,60	5625,10		720	1,35	0
Средние:				68,48	57,23	11,25	0,91	0,75							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1472,7129	42421,18	41759,28	661,90	41159,84	41162,47	-2,63	5848,00		2,19
22.07.2026	1523,05	47985,78	47384,38	601,40	46653,53	46656,26	-2,73	6568		3,54
ИТОГО:	50,34	5564,60	5625,10	-60,50	5493,69	5493,79	-0,10	720,00	0	1,35

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33722817
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНП ч	V3 м3	ВОС
23.06.2026	108,48	108,48	0,00	68,41	53,17	15,24	0,87	0,81	1,65	110,40	110,20	OK	24	0,00	
24.06.2026	101,96	102,20	-0,24	67,83	51,98	15,85	0,85	0,81	1,60	103,90	103,60	OK	24	0,00	
25.06.2026	108,88	108,88	0,00	67,93	53,46	14,47	0,85	0,80	1,58	110,70	110,70	OK	24	0,00	
26.06.2026	111,52	111,52	0,00	67,84	52,46	15,37	0,85	0,81	1,71	113,40	113,30	OK	24	0,00	
27.06.2026	111,38	111,38	0,00	67,71	53,87	13,84	0,85	0,81	1,54	113,30	113,20	OK	24	0,00	
28.06.2026	106,34	106,34	0,00	67,75	53,10	14,65	0,84	0,80	1,55	108,10	108,10	OK	24	0,00	
29.06.2026	117,50	117,50	0,00	67,41	53,29	14,12	0,83	0,80	1,64	119,50	119,40	OK	24	0,00	
30.06.2026	125,19	125,19	0,00	67,61	54,39	13,23	0,84	0,80	1,65	127,40	127,20	OK	24	0,00	
01.07.2026	116,60	116,60	0,00	67,88	53,57	14,31	0,82	0,79	1,67	118,60	118,50	OK	24	0,00	
02.07.2026	129,73	129,73	0,00	67,19	54,41	12,78	0,82	0,78	1,64	132,00	131,80	OK	24	0,00	
03.07.2026	109,58	109,58	0,00	67,78	53,04	14,74	0,86	0,77	1,61	111,50	111,30	OK	24	0,00	
04.07.2026	110,80	110,80	0,00	68,31	52,86	15,45	0,86	0,77	1,71	112,80	112,50	OK	24	0,00	
05.07.2026	106,27	106,27	0,00	68,18	53,31	14,87	0,87	0,76	1,57	108,20	107,90	OK	24	0,00	
06.07.2026	104,49	104,49	0,00	68,28	53,74	14,54	0,88	0,76	1,52	106,30	106,20	OK	24	0,00	
07.07.2026	102,17	102,17	0,00	68,81	53,42	15,39	0,87	0,75	1,57	104,00	103,80	OK	24	0,00	
08.07.2026	116,28	116,28	0,00	67,72	54,50	13,22	0,86	0,76	1,54	118,30	118,20	OK	24	0,00	
09.07.2026	120,24	120,24	0,00	67,63	53,87	13,76	0,86	0,76	1,62	122,40	122,10	OK	24	0,00	
10.07.2026	92,47	92,47	0,00	69,14	53,51	15,63	0,88	0,74	1,45	94,20	93,90	OK	24	0,00	
11.07.2026	96,62	96,62	0,00	68,70	53,37	15,33	0,88	0,74	1,48	98,30	98,20	OK	24	0,00	
12.07.2026	98,93	98,93	0,00	68,31	53,90	14,41	0,88	0,74	1,43	100,60	100,60	OK	24	0,00	
13.07.2026	105,27	105,27	0,00	68,02	54,01	14,01	0,89	0,74	1,47	107,10	107,00	OK	24	0,00	
14.07.2026	98,17	98,17	0,00	69,07	53,87	15,20	0,90	0,71	1,48	99,90	99,80	OK	24	0,00	
15.07.2026	91,36	91,36	0,00	69,03	52,64	16,39	0,93	0,67	1,50	92,90	92,90	OK	24	0,00	
16.07.2026	85,73	85,57	0,16	67,50	52,10	15,40	0,92	0,65	1,35	87,50	86,70	OK	24	0,00	
17.07.2026	89,69	89,52	0,17	68,85	51,99	16,86	1,02	0,65	1,52	92,00	90,20	OK	24	0,00	
18.07.2026	96,01	95,51	0,50	68,25	52,73	15,52	1,00	0,66	1,49	98,30	96,40	OK	24	0,02	
19.07.2026	97,55	97,55	0,00	68,33	51,85	16,49	1,00	0,66	1,61	100,10	98,20	OK	24	0,00	
20.07.2026	97,17	96,84	0,34	68,06	52,20	15,86	1,03	0,66	1,55	99,60	97,60	OK	24	0,00	
21.07.2026	101,06	100,90	0,16	67,80	52,62	15,18	1,01	0,66	1,53	103,70	101,60	OK	24	0,00	
22.07.2026	91,18	91,01	0,17	68,48	52,02	16,46	0,99	0,66	1,51	93,50	91,70	OK	24	0,00	
Итого:	3148,61	3147,36	1,25						46,74	3208,50	3192,80		720	0,02	0
Средние:				68,13	53,17	14,95	0,89	0,74							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНП ч	ВОС ч	V3 м3
22.06.2026	1251,74	33834,67	32672,27	1162,40	32508,32	32493,72	14,60	5151		0,58
22.07.2026	1298,48	37043,17	35865,07	1178,10	35656,94	35641,08	15,85	5871		0,60
ИТОГО:	46,74	3208,50	3192,80	15,70	3148,61	3147,36	1,25	720	0	0,02

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/06/26г.-22/07/26г.

Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-2)

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000 Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

Договорные раскходы: G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

М сек. воды = т.сут Мгвс = т.сут G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 22166700, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x55DB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кПа/см2	P2 кПа/см2	P3 °C/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qг Гкал	Qв Гкал	ВВР ч	ВОС ч
23.06.26 23	68.44	52.19	16.24	8.77	7.78	5.3	86.93	75.27	0	85.114	76.899	0	1.384	0	24	0
24.06.26 23	67.96	52.67	15.29	8.62	7.74	5.3	90.71	77.89	0	88.834	77.475	0	1.36	0	24	0
25.06.26 23	68.01	52.86	15.16	8.57	7.68	5.3	91.29	78.48	0	89.398	77.811	0	1.357	0	24	0
26.06.26 23	67.88	52.27	15.61	8.62	7.73	5.3	95.92	81.83	0	93.942	80.811	0	1.468	0	24	0
27.06.26 23	67.76	52.92	14.84	8.6	7.74	5.3	94.61	80.36	0	92.668	79.329	0	1.377	0	24	0
28.06.26 23	67.9	52.7	15.2	8.53	7.69	5.3	94.23	80.43	0	92.886	79.409	0	1.405	0	24	0
29.06.26 23	67.52	52.82	14.7	8.43	7.6	5.3	102.49	87.22	0	100.396	86.109	0	1.477	0	24	0
30.06.26 23	67.68	52.34	15.34	7.94	7.21	5.3	95.2	78.02	0	93.247	77.041	0	1.432	0	24	0
01.07.26 23	68.04	52.42	15.62	8.3	7.59	5.3	97.12	81.8	0	95.108	80.776	0	1.487	0	24	0
02.07.26 23	67.16	53.07	14.08	8.37	7.38	5.3	107.18	91.11	0	105.008	89.93	0	1.481	0	24	0
03.07.26 23	68.1	52.54	15.56	8.81	7.27	5.3	94.45	80.7	0	92.49	79.679	0	1.442	0	24	0
04.07.26 23	68.51	52.01	16.5	8.83	7.23	5.3	90.64	78.57	0	88.74	77.597	0	1.467	0	24	0
05.07.26 23	68.5	52.61	15.89	8.88	7.19	5.3	89.37	77.24	0	87.5	76.259	0	1.394	0	24	0
06.07.26 23	68.57	52.82	15.74	9	7.15	5.3	85.06	74.16	0	83.273	73.208	0	1.314	0	24	0
07.07.26 23	69.09	52.41	16.68	8.9	7.08	5.3	80.59	70.67	0	78.871	69.779	0	1.319	0	24	0
08.07.26 23	68.04	53.1	14.94	8.79	7.15	5.3	92.23	79.13	0	90.319	78.105	0	1.352	0	24	0
09.07.26 23	68.03	53.05	14.98	8.79	7.16	5.3	90.89	78.56	0	89.007	77.545	0	1.336	0	24	0
10.07.26 23	69.69	52.07	17.63	9	6.96	5.3	75.1	66.66	0	73.473	65.831	0	1.298	0	24	0
11.07.26 23	69.19	53.4	15.79	9.03	6.99	5.3	75.03	66.68	0	73.488	65.806	0	1.164	0	24	0
12.07.26 23	68.78	53.28	15.51	8.99	6.99	5.3	81.15	71.27	0	79.436	70.338	0	1.235	0	24	0
13.07.26 23	68.5	53.21	15.29	9.05	6.96	5.3	82.79	72.53	0	81.057	71.588	0	1.243	0	24	0
14.07.26 23	69.4	52.59	16.8	9.14	6.67	5.3	76.43	67.42	0	74.787	66.562	0	1.26	0	24	0
15.07.26 23	69.73	52.67	17.06	9.41	6.39	5.3	74.45	65.88	0	72.838	65.039	0	1.247	0	24	0
16.07.26 23	69.87	52.24	17.63	9.79	6.23	5.3	75.33	66.52	0	73.696	65.685	0	1.304	0	24	0
17.07.26 23	69.57	52.71	16.86	10.24	6.24	5.3	76.35	67.38	0	74.707	66.515	0	1.266	0	24	0
18.07.26 23	68.85	53.2	15.65	10.05	6.27	5.3	83.55	72.36	0	81.784	71.418	0	1.286	0	24	0
19.07.26 23	68.94	52.75	16.19	10.09	6.29	5.3	82.19	71.54	0	80.452	70.623	0	1.308	0	24	0
20.07.26 23	68.74	52.89	15.85	10.43	6.28	5.3	83.55	73.2	0	81.795	72.254	0	1.303	0	24	0
21.07.26 23	68.49	53.28	15.21	10.18	6.36	5.3	87.54	75.87	0	85.712	74.882	0	1.31	0	24	0
22.07.26 23	69.25	52.58	16.67	9.97	6.28	5.3	81.41	71.35	0	79.677	70.442	0	1.334	0	24	0
Итого/Средн	68.47	52.72	15.75	9.07	7.04	5.3	2613.84	2260.1	0	2559.101	2231.265	0	40.412	0	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qг Гкал	Qв Гкал	ВВР ч	ВОС ч
22.06.26 23	1949.3	1674.86	0	1308.951	1653.114	0	29.82	0	493	193
22.07.26 23	4563.14	3934.96	0	4468.052	3884.378	0	69.232	0	1213	193
Итого	2613.84	2260.1	0	2559.101	2231.265	0	40.412	0	720	0

Представитель абонента
Директор ООО «УралЭнергоСбыт»

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись / В.А. Петренко /
Ф.И.О.

Подпись / Ю.О. Мартынова /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИН ЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026