

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ж455Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,25	54,63	11,62	69,2	67,84	69	68,03	0	-0,19	7	7	0,788	24	0	
25.08.2026	66,3	54,49	11,81	66,8	65,49	66,7	65,77	0	-0,28	7	7	0,772	24	0	
26.08.2026	65,87	55	10,87	71,1	69,69	70,9	69,89	0	-0,2	7	7	0,757	24	0	
27.08.2026	65,1	55,54	9,56	84,8	83,13	84,9	83,68	0	-0,55	7	7	0,794	24	0	
28.08.2026	64,83	55,71	9,12	89,9	88,18	89,8	88,51	0	-0,33	7	7	0,803	24	0	
29.08.2026	65,03	56,38	8,65	105,7	103,68	105,9	104,32	0	-0,64	7	7	0,894	24	0	
30.08.2026	64,92	56,83	8,09	106,5	104,46	106,7	105,11	0	-0,65	7	7	0,844	24	0	
31.08.2026	64,59	56,7	7,89	122,2	119,88	122,4	120,58	0	-0,7	7	7	0,945	24	0	
01.09.2026	63,98	57,08	6,9	128,7	126,3	128,8	126,86	0	-0,56	7	7	0,873	24	0	
02.09.2026	64,71	55,75	8,96	101,5	99,59	101,6	100,13	0	-0,54	7	7	0,893	24	0	
03.09.2026	67,62	53,65	13,97	63,3	62,03	63,1	62,26	0	-0,23	7	7	0,866	24	0	
04.09.2026	67,17	53,53	13,64	63	61,71	62,8	61,99	0	-0,28	7	7	0,84	24	0	
05.09.2026	67,31	53,28	14,03	62,3	61,01	62,3	61,52	0	-0,51	7	7	0,856	24	0	
06.09.2026	67,29	53,65	13,64	67,6	66,22	67,7	66,79	0	-0,57	7	7	0,901	24	0	
07.09.2026	66,35	54,74	11,61	72,5	71,08	72,6	71,58	0	-0,5	7	7	0,822	24	0	
08.09.2026	66,2	55,18	11,02	76,2	74,7	76,4	75,31	0	-0,61	7	7	0,822	24	0	
09.09.2026	67,65	53,22	14,43	60,6	59,34	60,7	59,9	0	-0,56	7	7	0,855	24	0	
10.09.2026	67,1	53,85	13,25	22,2	21,77	22,4	22,1	0	-0,33	7	7	0,289	24	0	
11.09.2026	66,79	50,8	15,99	30,4	29,78	30,4	30,05	0	-0,27	7	7	0,476	24	0	
12.09.2026	66,45	53,58	12,87	69,5	68,1	69,8	68,87	0	-0,77	7	7	0,875	24	0	
13.09.2026	66	54,04	11,96	80,8	79,21	81,4	80,28	0	-1,07	7	7	0,945	24	0	
14.09.2026	66,14	53,47	12,67	71	69,59	71,3	70,32	0	-0,73	7	7	0,88	24	0	
15.09.2026	67,17	52,14	15,03	60,9	59,65	61,2	60,44	0	-0,79	7	7	0,895	24	0	
16.09.2026	67,12	52,32	14,8	62,6	61,33	62,6	61,82	0	-0,49	7	7	0,905	24	0	
17.09.2026	66,97	52,67	14,3	62,4	61,16	62,6	61,81	0	-0,65	7	7	0,872	24	0	
18.09.2026	67,02	53	14,02	62,1	60,85	62,2	61,4	0	-0,55	7	7	0,853	24	0	
19.09.2026	67,38	52,75	14,63	60,6	59,36	60,9	60,13	0	-0,77	7	7	0,867	24	0	
20.09.2026	67,5	52,39	15,11	63,8	62,51	64	63,19	0	-0,68	7	7	0,943	24	0	
21.09.2026	66,73	53,27	13,46	64,7	63,4	64,8	63,93	0	-0,53	7	7	0,852	24	0	
22.09.2026	67,58	52,89	14,69	57,8	56,63	57,9	57,15	0	-0,52	7	7	0,828	24	0	
Итого:				2180,7	2137,67	2183,8	2153,72	0	-16,05			24,805	720	0	
Средние:	66,37	54,08	12,28							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	8812,6	8619,45	8733,5	8629,79	0,17	-10,34	166,568	3759	0
22/09/2624:00	10993,3	10757,12	10917,3	10783,51	0,17	-26,39	191,373	4479	0
Итого:	2180,7	2137,67	2183,8	2153,72	0	-16,05	24,805	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____
ФИ.О. В.А. Петренко/
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
ФИ.О. Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес: Вратьево Каширинский, 131 В (ИТП-2) Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х8839 ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,88	52,6	14,28	55,4	54,26	54,9	54,2	0	0,06	7	7	0,774	24	0	
25.08.2026	66,92	52,34	14,58	55,2	54,11	54,7	54	0	0,11	7	7	0,789	24	0	
26.08.2026	66,43	53,29	13,14	59,7	58,5	59,3	58,53	0	-0,03	7	7	0,768	24	0	
27.08.2026	65,59	53,51	12,08	64,8	63,54	64,5	63,64	0	-0,1	7	7	0,768	24	0	
28.08.2026	65,31	54,51	10,8	71,9	70,55	71,5	70,49	0	0,06	7	7	0,759	24	0	
29.08.2026	65,44	54,77	10,67	77,6	76,11	77,3	76,23	0	-0,12	7	7	0,811	24	0	
30.08.2026	65,38	54,86	10,52	85,2	83,55	84,7	83,51	0	0,04	7	7	0,878	24	0	
31.08.2026	65	55,15	9,85	93,6	91,78	93,1	91,78	0	0	7	7	0,903	24	0	
01.09.2026	64,38	55,53	8,85	101,7	99,79	101	99,56	0	0,23	7	7	0,883	24	0	
02.09.2026	65,91	57,81	8,1	116,3	113,99	115,5	113,74	0	0,25	7	7	0,923	24	0	
03.09.2026	68,63	63,16	5,47	172,4	168,73	170,6	167,5	0	1,23	7	7	0,926	24	0	
04.09.2026	68,01	62,7	5,31	173	169,38	171,4	168,34	0	1,04	7	7	0,899	24	0	
05.09.2026	68,22	62,38	5,84	148,6	145,5	147,2	144,61	0	0,89	7	7	0,849	24	0	
06.09.2026	68,08	61,25	6,83	141	138,06	140,2	137,79	0	0,27	7	7	0,945	24	0	
07.09.2026	67,37	60,16	7,21	121,7	119,2	120,8	118,81	0	0,39	7	7	0,861	24	0	
08.09.2026	67,3	61,89	5,41	160,7	157,43	159,3	156,55	0	0,88	7	7	0,849	24	0	
09.09.2026	68,58	63,68	4,9	190,1	186,07	188,3	184,84	0	1,23	7	7	0,912	24	0	
10.09.2026	68,07	63,47	4,6	72,4	70,91	71,7	70,38	0	0,53	7	7	0,327	24	0	
11.09.2026	68,88	52,11	16,77	26,3	25,73	26	25,68	0	0,05	7	7	0,432	24	0	
12.09.2026	67,12	51,6	15,52	55,5	54,36	55,3	54,61	0	-0,25	7	7	0,843	24	0	
13.09.2026	66,55	52,4	14,15	62,2	60,92	62,4	61,62	0	-0,7	7	7	0,862	24	0	
14.09.2026	67,54	59	8,54	113,6	111,28	113,4	111,6	0	-0,32	7	7	0,949	24	0	
15.09.2026	68,22	57,64	10,58	85,2	83,42	85,1	83,79	0	-0,37	7	7	0,884	24	0	
16.09.2026	67,85	50,78	17,07	50,8	49,71	50,9	50,34	0	-0,63	7	7	0,848	24	0	
17.09.2026	67,69	50,18	17,51	49,5	48,47	49,6	49,04	0	-0,57	7	7	0,845	24	0	
18.09.2026	67,81	50,91	16,9	50,5	49,44	50,6	49,99	0	-0,55	7	7	0,835	24	0	
19.09.2026	68,15	52,22	15,93	50,5	49,46	50,5	49,86	0	-0,4	7	7	0,785	24	0	
20.09.2026	68,23	51	17,23	48,5	47,5	48,6	48	0	-0,5	7	7	0,817	24	0	
21.09.2026	67,44	51,33	16,11	54,1	52,97	54,2	53,53	0	-0,56	7	7	0,853	24	0	
22.09.2026	68,46	52,47	15,99	53,9	52,79	54,1	53,39	0	-0,6	7	7	0,844	24	0	
Итого:				2661,9	2607,51	2646,7	2605,95	0	1,56			24,621	720	0	
Средние:	67,18	55,82	11,35							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
23/08/2624:00	9026,5	8823,85	112029,3	111062,15	0,14	-102238,3	166,921	3759	0	0
22/09/2624:00	11688,4	11431,36	114676	113668,1	0,14	-102236,74	191,542	4479	0	0
Итого:	2661,9	2607,51	2646,7	2605,95	0	1,56	24,621	720	0	0

Представитель абонента.
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: В.А. Петренко/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации


Подпись: /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
Адрес: Вратыев Каширинск, 131 Б (ИТП-3) Тип расходомера: ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD1F1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,59	53,14	12,45	62,13	60,91	61,8	60,99	0	-0,08	7	7	0,76	24	0	
25.08.2026	65,63	53,09	12,54	60,57	59,41	60,3	59,52	0,01	-0,11	7	7	0,743	24	0	
26.08.2026	65,23	53,91	11,32	65,95	64,69	65,9	65,02	0	-0,33	7	7	0,731	24	0	
27.08.2026	64,49	54,37	10,12	76,93	75,46	77	75,96	0	-0,5	7	7	0,76	24	0	
28.08.2026	64,26	54,64	9,62	86,83	85,2	87	85,79	0	-0,59	7	7	0,818	24	0	
29.08.2026	64,39	55,41	8,98	90,06	88,37	90,2	88,92	0	-0,55	7	7	0,791	24	0	
30.08.2026	64,34	55,75	8,59	96,82	94,98	97,1	95,7	0	-0,72	7	7	0,814	24	0	
31.08.2026	64	55,49	8,51	103,98	102,05	104,2	102,73	0	-0,68	7	7	0,868	24	0	
01.09.2026	63,45	56,1	7,35	117,6	115,47	118,2	116,49	0	-1,02	7	7	0,849	24	0	
02.09.2026	64,24	54,86	9,38	101,14	99,2	101,5	100,11	0	-0,91	7	7	0,933	24	0	
03.09.2026	67,06	52,73	14,33	65,46	64,15	65,3	64,47	0	-0,32	7	7	0,919	24	0	
04.09.2026	66,62	53,33	13,29	65,17	63,88	65,2	64,34	0	-0,46	7	7	0,848	24	0	
05.09.2026	66,73	53,44	13,29	62,13	60,89	62	61,19	0	-0,3	7	7	0,809	24	0	
06.09.2026	66,77	53,55	13,22	71,05	69,63	71,2	70,24	0	-0,61	7	7	0,917	24	0	
07.09.2026	65,87	54,36	11,51	73,9	72,45	74	73	0	-0,55	7	7	0,833	24	0	
08.09.2026	65,7	55,39	10,31	82,41	80,8	82,8	81,63	0	-0,83	7	7	0,831	24	0	
09.09.2026	67,11	53,18	13,93	64,78	63,45	64,7	63,84	0	-0,39	7	7	0,882	24	0	
10.09.2026	66,68	54,23	12,45	25,78	25,27	25,8	25,44	0	-0,17	7	7	0,314	24	0	
11.09.2026	66,54	49,16	17,38	27,93	27,38	28	27,69	0	-0,31	7	7	0,478	24	0	
12.09.2026	65,85	52,6	13,25	65,36	64,06	65,6	64,72	0	-0,66	7	7	0,851	24	0	
13.09.2026	65,38	52,42	12,96	75,76	74,32	76,1	75,12	0	-0,8	7	7	0,963	24	0	
14.09.2026	65,53	52,57	12,96	75,06	73,61	75,2	74,22	0	-0,61	7	7	0,955	24	0	
15.09.2026	66,52	51,24	15,28	60,86	59,66	61,1	60,34	0	-0,68	7	7	0,909	24	0	
16.09.2026	66,54	51,16	15,38	63,9	62,61	64,1	63,31	0	-0,7	7	7	0,961	24	0	
17.09.2026	66,43	51,71	14,72	67,13	65,79	67,4	66,54	0	-0,75	7	7	0,968	24	0	
18.09.2026	66,43	52,21	14,22	63,99	62,72	64,5	63,67	0	-0,95	7	7	0,89	24	0	
19.09.2026	66,77	52,11	14,66	60,86	59,62	61,2	60,43	0	-0,81	7	7	0,872	24	0	
20.09.2026	66,92	51,35	15,57	64,58	63,3	65	64,17	0	-0,87	7	7	0,984	24	0	
21.09.2026	66,21	52,07	14,14	67,52	66,19	68	67,12	0	-0,93	7	7	0,936	24	0	
22.09.2026	67,02	51,66	15,36	59,29	58,11	59,5	58,74	0	-0,63	7	7	0,891	24	0	
Итого:				2124,9	2083,63	2129,9	2101,45	0,01	-17,82			25,078	720	0	
Средние:	65,81	53,24	12,56							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
23/08/2624:00	8408,93	8227,79	8264,2	8167,68	0,23	60,11	163,062	3760	0	0
22/09/2624:00	10533,86	10311,42	10394,1	10269,13	0,24	42,29	188,14	4480	0	0
Итого:	2124,93	2083,63	2129,9	2101,45	0,01	-17,82	25,078	720	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП 

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2024.-22/09/2024.


Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Вратьева Каширинск, 131 Б (ИТП-4) Тип расходомера:ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные раскоды: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mрас=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0МЕФЕЕ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,48	50,88	14,6	51,5	50,53	52,22	51,57	0	-1,04	7	7	0,736	24	0	
25.08.2026	65,53	50,73	14,8	49,5	48,52	50,5	49,89	0	-1,37	7	7	0,716	24	0	
26.08.2026	65,1	50,18	14,92	49,8	48,88	50,69	50,1	0	-1,22	7	7	0,711	24	0	
27.08.2026	64,4	51,72	12,68	57,1	56,02	58,27	57,6	0	-1,58	7	7	0,766	24	0	
28.08.2026	64,2	52,24	11,96	65,4	64,18	66,53	65,69	0	-1,51	7	7	0,801	24	0	
29.08.2026	64,32	51,95	12,37	66	64,74	67,29	66,42	0	-1,68	7	7	0,865	24	0	
30.08.2026	64,3	51,93	12,37	71,4	70,05	72,58	71,67	0	-1,62	7	7	0,899	24	0	
31.08.2026	64,01	52,42	11,59	79	77,52	80,25	79,22	0	-1,7	7	7	0,897	24	0	
01.09.2026	63,46	52,44	11,02	82,8	81,28	83,62	82,56	0	-1,28	7	7	0,826	24	0	
02.09.2026	64,12	52,56	11,56	73,2	71,82	74,3	73,34	0	-1,52	7	7	0,791	24	0	
03.09.2026	66,82	49,94	16,88	47,8	46,85	48,68	48,11	0	-1,26	7	7	0,761	24	0	
04.09.2026	66,4	50,23	16,17	48,1	47,14	49,15	48,59	0	-1,45	7	7	0,812	24	0	
05.09.2026	66,6	49,92	16,68	49,9	48,91	51,17	50,59	0	-1,68	7	7	0,848	24	0	
06.09.2026	66,59	49,92	16,67	51,9	50,89	53,08	52,5	0	-1,61	7	7	0,828	24	0	
07.09.2026	65,73	50,38	15,35	55	53,92	56,36	55,72	0	-1,8	7	7	0,806	24	0	
08.09.2026	65,67	50,98	14,69	56,1	55	57,5	56,82	0	-1,82	7	7	0,777	24	0	
09.09.2026	66,89	50,25	16,64	47,8	46,82	49,06	48,5	0	-1,68	7	7	0,26	24	0	
10.09.2026	66,41	51,97	14,44	18,4	18,02	18,91	18,65	0	-0,63	7	7	0,459	24	0	
11.09.2026	66,7	45,93	20,77	22,6	22,15	22,75	22,53	0	-0,38	7	7	0,866	24	0	
12.09.2026	65,77	49,37	16,4	54	52,95	54,91	54,26	0	-1,31	7	7	0,981	24	0	
13.09.2026	65,41	49,71	15,7	63,8	62,55	64,71	63,99	0	-1,44	7	7	0,866	24	0	
14.09.2026	65,57	50,04	15,53	57	55,88	57,69	57,03	0	-1,15	7	7	0,851	24	0	
15.09.2026	66,39	49,05	17,34	50,2	49,21	50,98	50,43	0	-1,22	7	7	0,881	24	0	
16.09.2026	66,38	48,95	17,43	51,4	50,39	52,22	51,66	0	-1,27	7	7	0,84	24	0	
17.09.2026	66,25	49,08	17,17	49,9	48,88	50,69	50,15	0	-1,27	7	7	0,779	24	0	
18.09.2026	66,24	49,98	16,26	48,8	47,84	49,63	49,1	0	-1,26	7	7	0,858	24	0	
19.09.2026	66,61	48,76	17,85	49,1	48,12	49,83	49,3	0	-1,18	7	7	0,927	24	0	
20.09.2026	66,78	48,61	18,17	52	50,97	52,7	52,14	0	-1,17	7	7	0,818	24	0	
21.09.2026	66,05	49,79	16,26	51,4	50,41	52,32	51,73	0	-1,32	7	7	0,791	24	0	
22.09.2026	66,82	49,66	17,16	47	46,06	47,71	47,19	0	-1,13	7	7				
Итого:				1617,9	1586,5	1646,3	1627,05	0	-40,55			23,746	720	0	
Средние:	65,7	50,31	15,38							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
23/08/2624:00	6332,1	6197,36	6382,61	6315,02	0,26	-117,66	132,341	3443	0	0
22/09/2624:00	7950	7783,86	8028,91	7942,07	0,26	-158,21	156,087	4163	0	0
Итого:	1617,9	1586,5	1646,3	1627,05	0	-40,55	23,746	720	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8843
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131Б ИТП-5 (1 Тип расходомера: _____)
Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные раскоды: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M расч = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5С39 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,63	49,49	17,14	135,5	132,76	136,4	134,83	0,05	-2,07	7	7	2,273	24	0	
25.08.2026	66,71	49,34	17,37	135,4	132,66	136,6	135,04	0	-2,38	7	7	2,3	24	0	
26.08.2026	66,2	50,14	16,06	142,3	139,52	143,7	142	0	-2,48	7	7	2,241	24	0	
27.08.2026	65,39	50,77	14,62	157,8	154,77	159,4	157,48	0	-2,71	7	7	2,261	24	0	
28.08.2026	65,12	51,23	13,89	173,7	170,34	175,6	173,47	0	-3,13	7	7	2,364	24	0	
29.08.2026	65,26	50,97	14,29	172,1	168,78	174,1	171,99	0	-3,21	7	7	2,409	24	0	
30.08.2026	65,19	51,01	14,18	189,3	185,66	191,5	189,17	0	-3,51	7	7	2,629	24	0	
31.08.2026	64,8	51,09	13,71	202	198,16	204,2	201,74	0	-3,58	7	7	2,712	24	0	
01.09.2026	64,17	51,83	12,34	222,9	218,75	225,2	222,38	0	-3,63	7	7	2,693	24	0	
02.09.2026	65,03	50,52	14,51	187,4	183,82	189,4	187,14	0	-3,32	7	7	2,664	24	0	
03.09.2026	68,06	47,58	20,48	127,2	124,57	128,6	127,22	0	-2,65	7	7	2,549	24	0	
04.09.2026	67,59	48,06	19,53	127,9	125,31	129,4	127,99	0	-2,68	7	7	2,443	24	0	
05.09.2026	67,79	48,98	18,81	133,7	130,91	135,5	133,99	0	-3,08	7	7	2,459	24	0	
06.09.2026	67,65	47,94	19,71	136	133,19	137,8	136,3	0	-3,11	7	7	2,623	24	0	
07.09.2026	66,75	49,14	17,61	143,9	141	146	144,33	0	-3,33	7	7	2,48	24	0	
08.09.2026	66,56	49,63	16,93	150,2	147,21	152,4	150,67	0	-3,46	7	7	2,487	24	0	
09.09.2026	68,1	47,55	20,55	127,9	125,25	129,7	128,32	0	-3,07	7	7	2,57	24	0	
10.09.2026	67,64	49,99	17,65	48,2	47,22	49	48,43	0	-1,21	7	7	0,834	24	0	
11.09.2026	66,93	46,68	20,25	72,5	71,04	73,2	72,44	0	-1,4	7	7	1,434	24	0	
12.09.2026	66,94	48,28	18,66	138,1	135,31	139,6	138,07	0	-2,76	7	7	2,522	24	0	
13.09.2026	66,44	48,72	17,72	156,7	153,6	158,3	156,54	0	-2,94	7	7	2,719	24	0	
14.09.2026	66,69	48,69	18	149,6	146,6	151,5	149,81	0	-3,21	7	7	2,635	24	0	
15.09.2026	67,79	46,82	20,97	131,7	128,99	133,2	131,82	0	-2,83	7	7	2,699	24	0	
16.09.2026	67,69	47,64	20,05	135,6	132,82	137,3	135,86	0	-3,04	7	7	2,657	24	0	
17.09.2026	67,52	47,33	20,19	136,9	134,07	138,7	137,24	0	-3,17	7	7	2,703	24	0	
18.09.2026	67,62	47,9	19,72	134,6	131,82	136,6	135,13	0	-3,31	7	7	2,594	24	0	
19.09.2026	67,98	47,86	20,12	134	131,23	135,9	134,44	0	-3,21	7	7	2,637	24	0	
20.09.2026	68,03	47,64	20,39	128,4	125,73	130,3	128,91	0	-3,18	7	7	2,56	24	0	
21.09.2026	67,27	48,13	19,14	138,1	135,28	140,3	138,77	0	-3,49	7	7	2,586	24	0	
22.09.2026	68,16	47,45	20,71	127,4	124,72	129,1	127,74	0,14	-3,02	7	7	2,58	24	0	
Итого:				4297	4211,09	4348,5	4299,26	0,19	-88,17			73,317	720	0	
Средние:	66,79	48,94	17,84							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	1501,6	1471,03	1513,8	1494,09	0	-23,06	21,839	229	214
22/09/2624:00	5798,6	5682,12	5862,3	5793,35	0,19	-111,23	95,156	949	214
Итого:	4297	4211,09	4348,5	4299,26	0,19	-88,17	73,317	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП

Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
Адрес: Вратьево Кашириных, 131 Б (ИТП-6) Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
T max = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1CEF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,35	47,65	18,7	53,94	52,86	52,04	51,54	0	1,32	7	7	0,988	24	0	
25.08.2026	66,37	47,02	19,35	56,14	55	54,22	53,65	0	1,35	7	7	1,064	24	0	
26.08.2026	65,9	47,86	18,04	56,2	55,09	54,34	53,8	0	1,29	7	7	0,993	24	0	
27.08.2026	65,16	48,12	17,04	62,51	61,29	60,64	59,97	0	1,32	7	7	1,043	24	0	
28.08.2026	64,91	50,16	14,75	72,27	70,89	70,56	69,72	0	1,17	7	7	1,044	24	0	
29.08.2026	65,11	49,87	15,24	78,63	77,08	77,03	76,1	0	0,98	7	7	1,175	24	0	
30.08.2026	65,06	49,91	15,15	86,55	84,88	85,09	84,08	0	0,8	7	7	1,285	24	0	
31.08.2026	64,65	50,4	14,25	92,15	90,38	90,83	89,76	0	0,62	7	7	1,287	24	0	
01.09.2026	64,04	51,72	12,32	105,89	103,94	104,78	103,49	0	0,45	7	7	1,279	24	0	
02.09.2026	64,92	50,1	14,82	90	88,28	88,81	87,78	0	0,5	7	7	1,308	24	0	
03.09.2026	67,9	47,76	20,14	66,34	64,97	64,94	64,24	0	0,73	7	7	1,304	24	0	
04.09.2026	67,4	48,11	19,29	65,37	64,05	63,68	62,95	0	1,1	7	7	1,235	24	0	
05.09.2026	67,6	48,11	19,49	66,04	64,7	64,37	63,65	0	1,05	7	7	1,26	24	0	
06.09.2026	67,47	48,34	19,13	68,6	67,21	66,95	66,21	0	1	7	7	1,285	24	0	
07.09.2026	66,56	48,91	17,65	73,26	71,79	71,78	70,96	0	0,83	7	7	1,265	24	0	
08.09.2026	66,45	49,67	16,78	74,57	73,09	73,24	72,37	0	0,72	7	7	1,225	24	0	
09.09.2026	67,86	48,33	19,53	66,25	64,84	64,81	64,07	0	0,77	7	7	1,264	24	0	
10.09.2026	67,35	50,11	17,24	23,81	23,31	23,29	23,01	0	0,3	7	7	0,4	24	0	
11.09.2026	64,51	47,18	17,33	45,16	44,32	45,05	44,57	0	-0,25	7	7	0,766	24	0	
12.09.2026	66,74	48,41	18,33	66,88	65,51	66,97	66,25	0	-0,74	7	7	1,2	24	0	
13.09.2026	66,25	48,6	17,65	76,49	75	74,55	73,74	0	1,26	7	7	1,32	24	0	
14.09.2026	66,64	48,61	18,03	74,62	73,12	73,09	72,26	0	0,86	7	7	1,316	24	0	
15.09.2026	67,52	47,76	19,76	66,7	65,33	65,23	64,5	0	0,83	7	7	1,289	24	0	
16.09.2026	67,42	47,89	19,53	68,27	66,9	66,8	66,06	0	0,84	7	7	1,303	24	0	
17.09.2026	67,22	48,25	18,97	66,29	64,94	64,84	64,11	0	0,83	7	7	1,228	24	0	
18.09.2026	67,33	48,35	18,98	68,25	66,85	66,78	66,04	0	0,81	7	7	1,267	24	0	
19.09.2026	67,69	48,62	19,07	65,49	64,15	64,03	63,31	0	0,84	7	7	1,22	24	0	
20.09.2026	67,79	48,61	19,18	68,1	66,7	66,63	65,88	0	0,82	7	7	1,275	24	0	
21.09.2026	67	48,74	18,26	70,31	68,89	68,87	68,11	0	0,78	7	7	1,256	24	0	
22.09.2026	67,89	48,5	19,39	67,45	66,06	65,94	65,21	0	0,85	7	7	1,279	24	0	
Итого:				2062,5	2021,42	2020,1	1997,39	0	24,03			35,423	720	0	
Средние:	66,5	48,72	17,77							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	30419,72	29459,86	29558,29	29238,91	0,32	220,95	1098,818	7470	176
22/09/2624:00	32482,25	31481,28	31578,47	31236,3	0,32	244,98	1134,241	8190	176
Итого:	2062,53	2021,42	2020,18	1997,39	0	24,03	35,423	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 002

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тиз = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7000

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,28	61,39	5,89	163,99	160,64	161,66	158,85	0	1,79	7	7	0,852	24	0	
25.08.2026	67,17	59,82	7,35	112,99	110,68	111,36	109,54	0	1,14	7	7	0,805	24	0	
26.08.2026	66,68	60,11	6,57	122,94	120,48	121,29	119,29	0	1,19	7	7	0,792	24	0	
27.08.2026	66,06	60,94	5,12	158,46	155,32	156,42	153,75	0	1,57	7	7	0,792	24	0	
28.08.2026	65,8	60,92	4,88	178,96	175,46	176,68	173,72	0	1,74	7	7	0,847	24	0	
29.08.2026	65,93	60,66	5,27	171,34	167,95	169,11	166,26	0	1,69	7	7	0,872	24	0	
30.08.2026	65,81	59,69	6,12	159,8	156,69	157,66	155,05	0	1,64	7	7	0,941	24	0	
31.08.2026	65,39	58,82	6,57	149,23	146,34	147,24	144,89	0	1,45	7	7	0,938	24	0	
01.09.2026	64,63	57,3	7,33	120,34	118,06	118,76	116,96	0	1,1	7	7	0,848	24	0	
02.09.2026	65,86	58,33	7,53	125,69	123,21	123,99	122,03	0	1,18	7	7	0,918	24	0	
03.09.2026	68,56	60,08	8,48	122,94	120,37	121,18	119,16	0	1,21	7	7	0,946	24	0	
04.09.2026	68,03	59,66	8,37	113,22	110,87	111,78	109,97	0	0,9	7	7	0,904	24	0	
05.09.2026	68,21	59,48	8,73	106,64	104,39	105,24	103,53	0	0,86	7	7	0,905	24	0	
06.09.2026	68,08	59,3	8,78	111,41	109,1	109,89	108,09	0	1,01	7	7	0,943	24	0	
07.09.2026	67,34	59,31	8,03	115,01	112,68	113,45	111,57	0	1,11	7	7	0,857	24	0	
08.09.2026	67,25	60,18	7,07	143,9	140,98	142	139,59	0	1,39	7	7	0,863	24	0	
09.09.2026	68,48	59,89	8,59	107,09	104,87	105,54	103,81	0	1,06	7	7	0,899	24	0	
10.09.2026	48,27	45,24	3,03	42,78	41,9	42,21	41,49	0	0,41	7	7	0,291	24	0	
11.09.2026	47,1	41,74	5,36	50,94	49,91	50,18	49,48	0	0,43	7	7	0,517	24	0	
12.09.2026	67,27	57,89	9,38	101,17	99,12	99,16	97,61	0	1,51	7	7	0,905	24	0	
13.09.2026	66,88	58,35	8,53	120,94	118,48	118,45	116,58	0	1,9	7	7	1,003	24	0	
14.09.2026	67,21	58,45	8,76	126,48	123,95	124,2	122,18	0	1,77	7	7	0,958	24	0	
15.09.2026	68,02	57,78	10,24	96,81	94,8	95,12	93,69	0	1,11	7	7	0,972	24	0	
16.09.2026	67,95	58,4	9,55	103,79	101,66	102,19	100,56	0	1,1	7	7	0,955	24	0	
17.09.2026	67,78	58,32	9,46	102,56	100,46	101,14	99,56	0	0,9	7	7	0,94	24	0	
18.09.2026	67,82	57,98	9,84	95,62	93,65	94,19	92,7	0	0,95	7	7	0,897	24	0	
19.09.2026	68,19	57,92	10,27	97,66	95,61	96,27	94,79	0	0,82	7	7	0,97	24	0	
20.09.2026	68,26	57,64	10,62	95,98	93,98	94,5	93,02	0	0,96	7	7	0,968	24	0	
21.09.2026	67,54	57,46	10,08	98,47	96,42	96,85	95,4	0	1,02	7	7	0,97	24	0	
22.09.2026	68,29	57,06	11,23	88,8	86,95	87,13	85,82	0	1,13	7	7	0,923	24	0	
Итого:				3505,9	3434,98	3454,8	3398,94	0	36,04			26,191	720	0	
Средние:	65,9	58	7,9							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	7142,62	6983,93	7400	7270,88	0	-286,95	63,493	1998	5
22/09/2624:00	10648,57	10418,91	10854,84	10669,82	0	-250,91	89,684	2718	5
Итого:	3505,95	3434,98	3454,84	3398,94	0	36,04	26,191	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Подпись _____
Ф.И.О. Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Ничерина, 43 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 003

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

T_{из} = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x23E6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,07	50,94	15,13	45,1	44,2	46,1	45,56	0	-1,36	7	7	0,672	24	0	
25.08.2026	66,04	51,18	14,86	44,33	43,46	45,32	44,79	0	-1,33	7	7	0,646	24	0	
26.08.2026	65,63	51,11	14,52	47,15	46,24	48,18	47,62	0	-1,38	7	7	0,674	24	0	
27.08.2026	64,9	51,4	13,5	48,67	47,77	49,75	49,13	0	-1,36	7	7	0,645	24	0	
28.08.2026	64,67	51,8	12,87	54,06	53,01	55,26	54,57	0	-1,56	7	7	0,681	24	0	
29.08.2026	64,84	51,98	12,86	57,54	56,44	58,84	58,08	0	-1,64	7	7	0,723	24	0	
30.08.2026	64,82	51,73	13,09	62,04	60,82	63,44	62,63	0	-1,81	7	7	0,792	24	0	
31.08.2026	64,46	52,79	11,67	70,81	69,48	72,48	71,55	0	-2,07	7	7	0,811	24	0	
01.09.2026	63,82	52,75	11,07	79,19	77,74	81,07	80,01	0	-2,27	7	7	0,862	24	0	
02.09.2026	64,79	52,8	11,99	72,38	71	73,98	73	0	-2	7	7	0,851	24	0	
03.09.2026	67,57	51,2	16,37	52,97	51,88	53,96	53,29	0	-1,41	7	7	0,848	24	0	
04.09.2026	67,06	51,03	16,03	51,4	50,34	52,34	51,73	0	-1,39	7	7	0,807	24	0	
05.09.2026	67,21	51,35	15,86	50,74	49,72	51,72	51,07	0	-1,35	7	7	0,787	24	0	
06.09.2026	67,17	51,96	15,21	59,06	57,86	60,22	59,47	0	-1,61	7	7	0,877	24	0	
07.09.2026	66,31	51,19	15,12	53,86	52,81	54,98	54,29	0	-1,48	7	7	0,798	24	0	
08.09.2026	66,19	53,1	13,09	61,07	59,86	62,44	61,66	0	-1,8	7	7	0,783	24	0	
09.09.2026	67,48	51,8	15,68	49,48	48,48	50,55	49,93	0	-1,45	7	7	0,76	24	0	
10.09.2026	67,09	51,87	15,22	21,03	20,6	21,48	21,2	0	-0,6	7	7	0,312	24	0	
11.09.2026	65,99	47,05	18,94	25,73	25,23	26,26	25,99	0	-0,76	7	7	0,478	24	0	
12.09.2026	66,22	48,26	17,96	46,03	45,11	47,33	46,79	0	-1,68	7	7	0,812	24	0	
13.09.2026	65,86	48,57	17,29	53,89	52,82	54,99	54,38	0	-1,56	7	7	0,912	24	0	
14.09.2026	65,99	48,87	17,12	49,78	48,79	50,85	50,27	0	-1,48	7	7	0,834	24	0	
15.09.2026	66,97	48,2	18,77	43,64	42,77	44,5	44,01	0	-1,24	7	7	0,803	24	0	
16.09.2026	66,93	48,18	18,75	47,69	46,71	48,59	48,07	0	-1,36	7	7	0,876	24	0	
17.09.2026	66,74	48,09	18,65	45	44,1	45,83	45,33	0	-1,23	7	7	0,82	24	0	
18.09.2026	66,84	48,54	18,3	46	45,1	46,86	46,37	0	-1,27	7	7	0,824	24	0	
19.09.2026	67,16	48,44	18,72	44,58	43,68	45,42	44,92	0	-1,24	7	7	0,818	24	0	
20.09.2026	67,34	48,53	18,81	49,72	48,71	50,67	50,11	0	-1,4	7	7	0,916	24	0	
21.09.2026	66,49	48,42	18,07	45,85	44,92	46,72	46,2	0	-1,28	7	7	0,81	24	0	
22.09.2026	67,33	48,17	19,16	43,87	42,99	44,67	44,15	0	-1,16	7	7	0,824	24	0	
Итого:				1522,6	1492,64	1554,8	1536,17	0	-43,53			23,056	720	0	
Средние:	66,19	50,37	15,82							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	3179,26	3115,59	3240,4	3203,78	0,04	-88,19	53,697	2001	1
22/09/2624:00	4701,92	4608,23	4795,2	4739,95	0,04	-131,72	76,753	2721	1
Итого:	1522,66	1492,64	1554,8	1536,17	0	-43,53	23,056	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартвская /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 00148

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

T_{хв} = 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м2Е18

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,85	51,36	14,49	41,79	40,99	43,05	42,54	0	-1,55	7	7	0,595	24	0	
25.08.2026	65,85	51,34	14,51	39,91	39,1	41,14	40,61	0	-1,51	7	7	0,566	24	0	
26.08.2026	65,39	52,08	13,31	44,11	43,26	45,44	44,9	0	-1,64	7	7	0,577	24	0	
27.08.2026	64,7	52,38	12,32	46,75	45,86	48,17	47,54	0	-1,68	7	7	0,56	24	0	
28.08.2026	64,43	52,53	11,9	49,41	48,47	50,89	50,23	0	-1,76	7	7	0,579	24	0	
29.08.2026	64,6	52,76	11,84	53,3	52,28	54,91	54,17	0	-1,89	7	7	0,619	24	0	
30.08.2026	64,56	52,82	11,74	59,28	58,17	61,05	60,29	0	-2,12	7	7	0,687	24	0	
31.08.2026	64,19	53	11,19	62,22	61,04	64,08	63,25	0	-2,21	7	7	0,685	24	0	
01.09.2026	63,6	53,73	9,87	68,63	67,36	70,67	69,7	0	-2,34	7	7	0,668	24	0	
02.09.2026	64,71	52,61	12,1	60,85	59,71	62,69	61,88	0	-2,17	7	7	0,672	24	0	
03.09.2026	67,2	50,4	16,8	40,5	39,66	41,79	41,29	0	-1,63	7	7	0,665	24	0	
04.09.2026	66,73	51,1	15,63	41,62	40,79	42,97	42,46	0	-1,67	7	7	0,638	24	0	
05.09.2026	66,91	51,31	15,6	40,84	40,01	42,18	41,66	0	-1,65	7	7	0,625	24	0	
06.09.2026	66,76	51,31	15,45	42,73	41,86	44,1	43,55	0	-1,69	7	7	0,648	24	0	
07.09.2026	66,07	51,79	14,28	45,1	44,21	46,56	45,99	0	-1,78	7	7	0,625	24	0	
08.09.2026	65,94	52,11	13,83	47,02	46,09	48,52	47,9	0	-1,81	7	7	0,629	24	0	
09.09.2026	67,17	51,09	16,08	41,54	40,7	42,89	42,37	0	-1,67	7	7	0,65	24	0	
10.09.2026	49,61	42,04	7,57	16,24	15,9	16,75	16,53	0	-0,63	7	7	0,236	24	0	
11.09.2026	46,71	37,22	9,49	19,2	18,81	19,83	19,62	0	-0,81	7	7	0,359	24	0	
12.09.2026	65,92	48,06	17,86	34,01	33,35	35,47	35,03	0	-1,68	7	7	0,603	24	0	
13.09.2026	65,47	48,43	17,04	39,13	38,4	40,37	39,89	0	-1,49	7	7	0,665	24	0	
14.09.2026	65,86	48,09	17,77	39,07	38,29	40,35	39,9	0	-1,61	7	7	0,679	24	0	
15.09.2026	66,7	47,12	19,58	36,32	35,6	37,54	37,12	0	-1,52	7	7	0,702	24	0	
16.09.2026	66,59	47,29	19,3	36,9	36,15	38,14	37,7	0	-1,55	7	7	0,701	24	0	
17.09.2026	66,43	47,81	18,62	37,5	36,72	38,77	38,32	0	-1,6	7	7	0,688	24	0	
18.09.2026	66,53	47,79	18,74	37,24	36,47	38,5	38,08	0	-1,61	7	7	0,688	24	0	
19.09.2026	66,87	47,68	19,19	36,84	36,09	38,08	37,64	0	-1,55	7	7	0,696	24	0	
20.09.2026	66,94	47,93	19,01	37,22	36,46	38,47	38,05	0	-1,59	7	7	0,699	24	0	
21.09.2026	66,25	48,18	18,07	39,08	38,32	40,39	39,97	0	-1,65	7	7	0,696	24	0	
22.09.2026	67,04	47,99	19,05	36,17	35,44	37,41	36,98	0	-1,54	7	7	0,684	24	0	
Итого:				1270,5	1245,56	1311,1	1295,16	0	-49,6			18,784	720	0	
Средние:	64,71	49,64	15,07							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	2988,17	2929,43	3089,52	3053,49	0	-124,06	46,383	2001	1
22/09/2624:00	4258,69	4174,99	4400,69	4348,65	0	-173,66	65,167	2721	1
Итого:	1270,52	1245,56	1311,17	1295,16	0	-49,6	18,784	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Пезренко/

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

МР

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-4)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 004
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тма = 7.00 °C

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0мЕ4D1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,12	53,25	12,87	53,69	52,65	52,43	51,71	0	0,94	7	7	0,676	24	0	
25.08.2026	66,14	52,94	13,2	52,64	51,61	51,35	50,68	0	0,93	7	7	0,678	24	0	
26.08.2026	65,7	53,37	12,33	56,12	55,03	54,81	54,06	0	0,97	7	7	0,68	24	0	
27.08.2026	65,06	54,03	11,03	62,15	60,96	60,69	59,89	0	1,07	7	7	0,672	24	0	
28.08.2026	64,81	54,33	10,48	67,68	66,37	66,05	65,15	0	1,22	7	7	0,696	24	0	
29.08.2026	64,95	54,27	10,68	67,59	66,27	65,92	65,02	0	1,25	7	7	0,709	24	0	
30.08.2026	64,94	54,54	10,4	78,35	76,88	76,33	75,27	0	1,61	7	7	0,804	24	0	
31.08.2026	64,57	54,52	10,05	79,9	78,39	77,82	76,75	0	1,64	7	7	0,794	24	0	
01.09.2026	63,97	54,61	9,36	87,38	85,73	85,08	83,91	0	1,82	7	7	0,808	24	0	
02.09.2026	65,04	54,02	11,02	76,43	74,99	74,27	73,26	0	1,73	7	7	0,789	24	0	
03.09.2026	67,5	53	14,5	55,68	54,54	54,06	53,35	0	1,19	7	7	0,784	24	0	
04.09.2026	67,05	52,92	14,13	57,23	56,04	55,89	55,17	0	0,87	7	7	0,787	24	0	
05.09.2026	67,21	53,33	13,88	53,37	52,3	52,16	51,46	0	0,84	7	7	0,724	24	0	
06.09.2026	67,15	53,9	13,25	60,32	59,11	58,9	58,09	0	1,02	7	7	0,786	24	0	
07.09.2026	66,43	54,11	12,32	60,94	59,72	59,45	58,63	0	1,09	7	7	0,731	24	0	
08.09.2026	66,32	54,03	12,29	67,21	65,87	65,52	64,64	0	1,23	7	7	0,788	24	0	
09.09.2026	67,46	53,16	14,3	54,28	53,15	52,84	52,16	0	0,99	7	7	0,756	24	0	
10.09.2026	49	42,55	6,45	20,01	19,59	20,04	19,78	0	-0,19	7	7	0,261	24	0	
11.09.2026	45,27	37,09	8,18	23,8	23,32	24,08	23,83	0	-0,51	7	7	0,417	24	0	
12.09.2026	66,27	50,48	15,79	50,39	49,38	48,89	48,35	0	1,03	7	7	0,779	24	0	
13.09.2026	65,89	50,9	14,99	57,96	56,79	55,66	55,01	0	1,78	7	7	0,856	24	0	
14.09.2026	66,23	50,75	15,48	58,01	56,86	55,85	55,17	0	1,69	7	7	0,864	24	0	
15.09.2026	67,01	50,21	16,8	50,33	49,3	48,48	47,91	0	1,39	7	7	0,831	24	0	
16.09.2026	66,92	50,47	16,45	53,35	52,22	51,52	50,93	0	1,29	7	7	0,862	24	0	
17.09.2026	66,76	50,55	16,21	51,31	50,25	49,64	49,09	0	1,16	7	7	0,818	24	0	
18.09.2026	66,84	50,46	16,38	51,62	50,57	50	49,41	0	1,16	7	7	0,83	24	0	
19.09.2026	67,12	50,64	16,48	48,35	47,33	46,87	46,33	0	1	7	7	0,782	24	0	
20.09.2026	67,23	50,59	16,64	50,54	49,5	49	48,45	0	1,05	7	7	0,83	24	0	
21.09.2026	66,56	51,04	15,52	52,32	51,25	50,79	50,21	0	1,04	7	7	0,8	24	0	
22.09.2026	67,32	50,65	16,67	48,67	47,68	47,26	46,7	0	0,98	7	7	0,793	24	0	
Итого:				1707,6	1673,65	1661,6	1640,37	0	33,28			22,385	720	0	
Средние:	64,96	51,69	13,27							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	3680,25	3607,57	3346,21	3303,48	0,01	304,09	53,753	1999	2
22/09/2624:00	5387,87	5281,22	5007,86	4943,85	0,01	337,37	76,138	2719	2
Итого:	1707,62	1673,65	1661,65	1640,37	0	33,28	22,385	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

 /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8948
Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=____ т.сут Mрас=____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0мЕА62 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,14	51,29	15,85	126,3	123,73	127,1	125,54	0	-1,81	7	7	1,957	24	0	
25.08.2026	67,13	51,05	16,08	124,7	122,19	125,44	123,93	0	-1,74	7	7	1,963	24	0	
26.08.2026	66,62	51,4	15,22	129,2	126,59	129,76	128,16	0	-1,57	7	7	1,925	24	0	
27.08.2026	65,73	51,1	14,63	134,5	131,85	134,94	133,33	0	-1,48	7	7	1,929	24	0	
28.08.2026	65,43	52,37	13,06	154,3	151,29	154,84	152,88	0	-1,59	7	7	1,976	24	0	
29.08.2026	65,58	51,78	13,8	156,5	153,43	156,9	154,96	0	-1,53	7	7	2,111	24	0	
30.08.2026	65,51	52,4	13,11	171,5	168,17	171,89	169,7	0	-1,53	7	7	2,201	24	0	
31.08.2026	65,09	52,31	12,78	181,4	177,9	181,89	179,59	0	-1,69	7	7	2,272	24	0	
01.09.2026	64,44	52,8	11,64	200,7	196,92	201,19	198,59	0	-1,67	7	7	2,289	24	0	
02.09.2026	65,36	51,23	14,13	159	155,89	159,55	157,57	0	-1,68	7	7	2,195	24	0	
03.09.2026	68,59	50,28	18,31	120,5	117,99	121,22	119,77	0	-1,78	7	7	2,158	24	0	
04.09.2026	68,08	50,02	18,06	116,8	114,38	117,41	116,07	0	-1,69	7	7	2,063	24	0	
05.09.2026	68,19	50,26	17,93	115,2	112,75	115,74	114,39	0	-1,64	7	7	2,018	24	0	
06.09.2026	68,11	49,8	18,31	120,3	117,78	120,73	119,32	0	-1,54	7	7	2,15	24	0	
07.09.2026	67,11	50,05	17,06	124,4	121,87	124,76	123,28	0	-1,41	7	7	2,078	24	0	
08.09.2026	66,96	50,4	16,56	126,2	123,63	126,42	124,91	0	-1,28	7	7	2,045	24	0	
09.09.2026	68,53	49,91	18,62	114,5	112,06	115,05	113,71	0	-1,65	7	7	2,083	24	0	
10.09.2026	68,03	50,87	17,16	42	41,11	42,04	41,53	0	-0,42	7	7	0,706	24	0	
11.09.2026	66,45	48,87	17,58	78	76,46	78,4	77,53	0	-1,07	7	7	1,345	24	0	
12.09.2026	67,34	49,75	17,59	126,4	123,79	127,01	125,55	0	-1,76	7	7	2,175	24	0	
13.09.2026	66,76	49,96	16,8	140,3	137,45	140,73	139,09	0	-1,64	7	7	2,307	24	0	
14.09.2026	67,27	50,87	16,4	135,5	132,74	135,73	134,09	0	-1,35	7	7	2,176	24	0	
15.09.2026	68,24	50,34	17,9	125,2	122,58	125,63	124,16	0	-1,58	7	7	2,19	24	0	
16.09.2026	68,17	50,57	17,6	125,3	122,66	125,83	124,34	0	-1,68	7	7	2,159	24	0	
17.09.2026	67,99	50,85	17,14	126,7	124,08	127,01	125,48	0	-1,4	7	7	2,126	24	0	
18.09.2026	68,11	51,05	17,06	127,4	124,76	127,7	126,16	0	-1,4	7	7	2,128	24	0	
19.09.2026	68,49	50,82	17,67	122,8	120,2	123,08	121,6	0	-1,4	7	7	2,121	24	0	
20.09.2026	68,55	50,68	17,87	125,8	123,14	126,03	124,53	0	-1,39	7	7	2,197	24	0	
21.09.2026	67,69	50,97	16,72	131,7	128,98	131,91	130,32	0	-1,34	7	7	2,151	24	0	
22.09.2026	68,78	51,38	17,4	124	121,34	124,26	122,72	0	-1,38	7	7	2,109	24	0	
Итого:				3907,1	3827,71	3920,1	3872,8	0	-45,09			61,303	720	0	
Средние:	67,18	50,84	16,33							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	21033,5	20547,27	21270,55	21010,28	0	-463,01	425,236	3850	0
22/09/2624:00	24940,6	24374,98	25190,74	24883,08	0	-508,1	486,539	4570	0
Итого:	3907,1	3827,71	3920,19	3872,8	0	-45,09	61,303	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"


Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации


Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-2Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт.воды=_____т.сут Mгас=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х4D6D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,15	55,52	11,63	187,3	183,51	185,4	182,77	0	0,74	7	7	2,134	24	0	
25.08.2026	67,2	55,12	12,08	176,4	172,78	174,7	172,22	0	0,56	7	7	2,084	24	0	
26.08.2026	66,68	56,23	10,45	201,7	197,66	199,8	196,86	0	0,8	7	7	2,063	24	0	
27.08.2026	65,83	56,47	9,36	228,5	224,04	226,3	222,96	0	1,08	7	7	2,095	24	0	
28.08.2026	65,54	57,88	7,66	281,9	276,43	279,4	275,09	0	1,34	7	7	2,115	24	0	
29.08.2026	65,69	57,56	8,13	274,2	268,84	271,7	267,56	0	1,28	7	7	2,183	24	0	
30.08.2026	65,58	56,52	9,06	271,2	265,93	268,6	264,64	0	1,29	7	7	2,405	24	0	
31.08.2026	65,18	56,49	8,69	274,8	269,52	272,3	268,29	0,01	1,23	7	7	2,341	24	0	
01.09.2026	64,47	54,76	9,71	233,5	229,09	231,4	228,18	0	0,91	7	7	2,223	24	0	
02.09.2026	65,62	54,39	11,23	208,7	204,61	206,8	203,97	0	0,64	7	7	2,296	24	0	
03.09.2026	68,55	53,81	14,74	161,4	157,99	159,8	157,66	0	0,33	7	7	2,325	24	0	
04.09.2026	68,1	54,62	13,48	160,7	157,34	159,2	157,01	0	0,33	7	7	2,121	24	0	
05.09.2026	68,26	54,57	13,69	162,4	158,97	160,8	158,57	0	0,4	7	7	2,174	24	0	
06.09.2026	68,16	54,53	13,63	168,2	164,71	166,6	164,28	0	0,43	7	7	2,244	24	0	
07.09.2026	67,24	54,18	13,06	161,8	158,49	160,4	158,21	0	0,28	7	7	2,069	24	0	
08.09.2026	66,92	54,92	12	188,2	184,39	186,3	183,67	0	0,72	7	7	2,209	24	0	
09.09.2026	68,57	53,25	15,32	144,4	141,32	143,1	141,23	0	0,09	7	7	2,165	24	0	
10.09.2026	68,1	55,1	13	59,2	57,96	58,6	57,78	0	0,18	7	7	0,754	24	0	
11.09.2026	67,52	51,87	15,65	89,3	87,49	88,3	87,2	0,02	0,29	7	7	1,369	24	0	
12.09.2026	67,4	54,4	13	179	175,34	177	174,56	0	0,78	7	7	2,279	24	0	
13.09.2026	66,87	54,89	11,98	209,4	205,13	207,6	204,71	0	0,42	7	7	2,452	24	0	
14.09.2026	66,97	55,41	11,56	210,9	206,62	209,2	206,25	0	0,37	7	7	2,383	24	0	
15.09.2026	68,29	53,55	14,74	160,8	157,44	160,2	158,05	0	-0,61	7	7	2,316	24	0	
16.09.2026	68,23	53,95	14,28	163,5	160,09	163,1	160,93	0,01	-0,84	7	7	2,283	24	0	
17.09.2026	68,03	53,51	14,52	163,3	159,89	162,7	160,53	0,03	-0,64	7	7	2,319	24	0	
18.09.2026	68,15	54,09	14,06	166,5	163,04	165,6	163,34	0,02	-0,3	7	7	2,29	24	0	
19.09.2026	68,51	53,96	14,55	159,6	156,24	159	156,87	0,02	-0,63	7	7	2,271	24	0	
20.09.2026	68,56	53,58	14,98	162,6	159,17	162,3	160,14	0,01	-0,97	7	7	2,382	24	0	
21.09.2026	67,77	54,27	13,5	168,7	165,22	168,4	166,11	0,01	-0,89	7	7	2,229	24	0	
22.09.2026	68,72	53,62	15,1	151,1	147,9	150,7	148,68	0,02	-0,78	7	7	2,229	24	0	
Итого:				5529,2	5417,15	5485,3	5408,32	0,15	8,83			64,802	720	0	
Средние:	67,26	54,76	12,49							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	12982,4	12719,11	12879,9	12707,13	1,26	11,98	169,421	1983	1
22/09/2624:00	18511,6	18136,26	18365,2	18115,45	1,41	20,81	234,223	2703	1
Итого:	5529,2	5417,15	5485,3	5408,32	0,15	8,83	64,802	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 0048

Адрес: Университетская Набережная, 64 (ИТП-1 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{на} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAD29

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.08.2026	66,53	54,05	12,48	184,51	180,83	198,63	195,88	0,01	-15,05	7	7	2,255	24	0	
25.08.2026	66,59	53,19	13,4	165,5	162,19	177,92	175,6	0	-13,41	7	7	2,17	24	0	
26.08.2026	66,11	54,24	11,87	179,94	176,39	193,96	191,31	0	-14,92	7	7	2,094	24	0	
27.08.2026	65,29	54,29	11	198,93	195,1	214,86	211,91	0	-16,81	7	7	2,145	24	0	
28.08.2026	65,03	54,92	10,11	223,87	219,55	242,67	239,31	0,01	-19,76	7	7	2,218	24	0	
29.08.2026	65,18	55,39	9,79	246,16	241,4	267,88	264,08	0,01	-22,68	7	7	2,362	24	0	
30.08.2026	65,1	55,36	9,74	256,14	251,22	279,27	275,29	0	-24,07	7	7	2,447	24	0	
31.08.2026	64,71	55,75	8,96	289,16	283,67	316,4	311,87	0,01	-28,2	7	7	2,54	24	0	
01.09.2026	64,03	54,03	10	255,09	250,34	278,5	274,73	0	-24,39	7	7	2,502	24	0	
02.09.2026	65,01	53,68	11,33	218,99	214,78	238,36	235,18	0,01	-20,4	7	7	2,433	24	0	
03.09.2026	67,96	52,57	15,39	162,48	159,09	175,33	173,06	0	-13,97	7	7	2,446	24	0	
04.09.2026	67,49	52,52	14,97	160,18	156,9	173,07	170,86	0	-13,96	7	7	2,346	24	0	
05.09.2026	67,67	52,88	14,79	166,91	163,46	179,96	177,63	0	-14,17	7	7	2,416	24	0	
06.09.2026	67,56	52,93	14,63	173,76	170,22	187,45	184,98	0	-14,76	7	7	2,493	24	0	
07.09.2026	66,69	52,98	13,71	168,55	165,14	182,03	179,65	0,01	-14,51	7	7	2,264	24	0	
08.09.2026	66,37	54,36	12,01	193,95	190,07	210,79	207,89	0,09	-17,82	7	7	2,285	24	0	
09.09.2026	67,97	52,77	15,2	158,24	154,97	170,78	168,53	0	-13,56	7	7	2,356	24	0	
10.09.2026	67,48	53,89	13,59	62,04	60,78	69,94	69,02	0,01	-8,24	7	7	0,785	24	0	
11.09.2026	66,34	50,84	15,5	94,75	92,87	104,07	102,82	0,01	-9,95	7	7	1,394	24	0	
12.09.2026	66,87	53,7	13,17	186,94	183,15	201,12	198,46	0	-15,31	7	7	2,411	24	0	
13.09.2026	66,28	54,09	12,19	215,11	210,86	232,62	229,45	0	-18,59	7	7	2,568	24	0	
14.09.2026	66,31	54,21	12,1	210,22	206,03	229,03	225,88	0	-19,85	7	7	2,497	24	0	
15.09.2026	67,61	52,05	15,56	161,84	158,51	175,21	173	0	-14,49	7	7	2,463	24	0	
16.09.2026	67,54	52,31	15,23	166,15	162,74	180,2	177,9	0	-15,16	7	7	2,478	24	0	
17.09.2026	67,36	52,05	15,31	159,65	156,38	173,01	170,82	0,09	-14,44	7	7	2,394	24	0	
18.09.2026	67,49	52,62	14,87	169,17	165,68	183,67	181,3	0	-15,62	7	7	2,463	24	0	
19.09.2026	67,85	53,14	14,71	164,83	161,43	178,99	176,63	0	-15,2	7	7	2,372	24	0	
20.09.2026	67,91	52,34	15,57	164,47	161,07	178,45	176,16	0	-15,09	7	7	2,505	24	0	
21.09.2026	67,17	54	13,17	193,7	189,75	211,4	208,53	0	-18,78	7	7	2,495	24	0	
22.09.2026	68,09	53,09	15	171,88	168,29	186,79	184,35	0	-16,06	7	7	2,526	24	0	
Итого:				5523,1	5412,86	5992,3	5912,08	0,26	-499,22			69,123	720	0	
Средние:	66,65	53,47	13,17							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/08/2624:00	8346,05	8176,91	8987,67	8866,68	0,12	-689,77	107,235	1311	309
22/09/2624:00	13869,16	13589,77	14980,03	14778,76	0,38	-1188,99	176,358	2031	309
Итого:	5523,11	5412,86	5992,36	5912,08	0,26	-499,22	69,123	720	0

Представитель абонента:
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ В.А. Петренко /
Подпись / Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись / Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-2Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут M рас=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x72B1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,34	50,56	15,78	133,87	131,2	135,5	133,89	0	-2,69	7	7	2,068	24	0	
25.08.2026	66,41	50,56	15,85	131,71	129,1	133,4	131,79	0	-2,69	7	7	2,042	24	0	
26.08.2026	65,94	50,9	15,04	137,2	134,52	139	137,32	0	-2,8	7	7	2,023	24	0	
27.08.2026	65,15	51,48	13,67	149,84	146,94	151,9	150,06	0,01	-3,12	7	7	2,004	24	0	
28.08.2026	64,9	51,5	13,4	160,43	157,35	162,6	160,6	0	-3,25	7	7	2,107	24	0	
29.08.2026	65,06	51,71	13,35	166,3	163,11	168,5	166,4	0	-3,29	7	7	2,177	24	0	
30.08.2026	65,01	51,64	13,37	177,58	174,17	180	177,76	0	-3,59	7	7	2,324	24	0	
31.08.2026	64,62	51,6	13,02	184,63	181,15	187,2	184,87	0	-3,72	7	7	2,356	24	0	
01.09.2026	63,97	51,6	12,37	188,45	184,98	191,2	188,82	0	-3,84	7	7	2,286	24	0	
02.09.2026	64,87	50,79	14,08	164,55	161,39	167,1	165,08	0	-3,69	7	7	2,271	24	0	
03.09.2026	67,77	48,98	18,79	120,24	117,76	122	120,61	0	-2,85	7	7	2,209	24	0	
04.09.2026	67,32	49,11	18,21	119,86	117,4	121,7	120,32	0	-2,92	7	7	2,138	24	0	
05.09.2026	67,5	49,4	18,1	120,73	118,26	122,8	121,39	0	-3,13	7	7	2,135	24	0	
06.09.2026	67,43	49,38	18,05	130,64	127,96	132,6	131,08	0	-3,12	7	7	2,31	24	0	
07.09.2026	66,53	49,47	17,06	127	124,44	129,3	127,84	0	-3,4	7	7	2,119	24	0	
08.09.2026	66,38	50,67	15,71	135,93	133,22	138,5	136,82	0	-3,6	7	7	2,09	24	0	
09.09.2026	67,85	49,29	18,56	118,97	116,48	121,2	119,79	0	-3,31	7	7	2,159	24	0	
10.09.2026	67,36	51,03	16,33	44,1	43,18	44,9	44,36	0	-1,18	7	7	0,704	24	0	
11.09.2026	66,13	47,23	18,9	75,76	74,26	76,8	75,99	0,01	-1,73	7	7	1,4	24	0	
12.09.2026	66,69	50,09	16,6	134,23	138,8	137,19	137,19	0	-2,96	7	7	2,228	24	0	
13.09.2026	66,18	50,42	15,76	157,09	154,01	159,1	157,2	0	-3,19	7	7	2,425	24	0	
14.09.2026	66,42	50,62	15,8	150,24	147,25	152	150,19	0	-2,94	7	7	2,322	24	0	
15.09.2026	67,46	49,44	18,02	131,51	128,81	133,2	131,67	0	-2,86	7	7	2,321	24	0	
16.09.2026	67,41	49,76	17,65	134,26	131,49	136	134,43	0	-2,94	7	7	2,319	24	0	
17.09.2026	67,24	49,99	17,25	133,87	131,15	135,7	134,15	0	-3	7	7	2,26	24	0	
18.09.2026	67,35	49,98	17,37	131,91	129,22	133,8	132,26	0	-3,04	7	7	2,242	24	0	
19.09.2026	67,73	49,89	17,84	130,63	127,92	132,5	130,94	0	-3,02	7	7	2,279	24	0	
20.09.2026	67,83	49,32	18,51	131,72	128,98	133,6	132,08	0	-3,1	7	7	2,386	24	0	
21.09.2026	67,08	50,9	16,18	144,94	142	147	145,22	0	-3,22	7	7	2,295	24	0	
22.09.2026	68,02	50,16	17,86	134,45	131,64	136,4	134,78	0	-3,14	7	7	2,35	24	0	
Итого:				4105,4	4023,57	4164,3	4114,9	0,02	-91,33			64,349	720	0	
Средние:	66,53	50,24	16,28							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	6443,89	6314,43	6518,3	6441,32	0,48	-126,89	103,478	1312	309
22/09/2624:00	10549,3	10338	10682,6	10556,22	0,5	-218,22	167,827	2032	309
Итого:	4105,41	4023,57	4164,3	4114,9	0,02	-91,33	64,349	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012

ВВод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мРЕ25

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,67	51,02	14,65	72,44	71,01	69,88	69,05	0	1,96	7	7	1,04	24	0	
25.08.2026	65,69	51,85	13,84	69,33	68	66,88	66,08	0	1,92	7	7	0,938	24	0	
26.08.2026	65,24	52,14	13,1	73,34	71,94	70,82	69,88	0	2,06	7	7	0,943	24	0	
27.08.2026	64,64	52,5	12,14	83,14	81,56	80,41	79,39	0	2,17	7	7	0,989	24	0	
28.08.2026	64,41	53,16	11,25	88,98	87,29	86,33	85,18	0	2,11	7	7	0,98	24	0	
29.08.2026	64,57	53,13	11,44	93,89	92,13	91,37	90,18	0	1,95	7	7	1,055	24	0	
30.08.2026	64,53	53,34	11,19	100,1	98,2	97,47	96,21	0	1,99	7	7	1,099	24	0	
31.08.2026	64,2	53,19	11,01	107,17	105,18	104,5	103,12	0	2,06	7	7	1,155	24	0	
01.09.2026	63,56	53,62	9,94	111,32	109,27	108,69	107,22	0	2,05	7	7	1,086	24	0	
02.09.2026	64,29	52,44	11,85	97,73	95,91	95,35	94,14	0	1,77	7	7	1,132	24	0	
03.09.2026	66,97	49,47	17,5	67,14	65,79	65,1	64,36	0	1,43	7	7	1,152	24	0	
04.09.2026	66,5	50,73	15,77	66,46	65,12	64,36	63,61	0	1,51	7	7	1,028	24	0	
05.09.2026	66,71	51,28	15,43	67,65	66,31	65,56	64,78	0	1,53	7	7	1,023	24	0	
06.09.2026	66,62	51,14	15,48	74,18	72,7	71,97	71,13	0	1,57	7	7	1,122	24	0	
07.09.2026	65,89	51,25	14,64	75,74	74,25	73,61	72,7	0	1,55	7	7	1,088	24	0	
08.09.2026	65,62	52,75	12,87	83,15	81,56	80,97	79,9	0	1,66	7	7	1,051	24	0	
09.09.2026	66,97	51,07	15,9	68,28	66,91	66,2	65,4	0	1,51	7	7	1,065	24	0	
10.09.2026	66,53	52,3	14,23	25,64	25,15	24,86	24,55	0	0,6	7	7	0,356	24	0	
11.09.2026	63,97	49,42	14,55	42,85	42,04	42,2	41,73	0	0,31	7	7	0,612	24	0	
12.09.2026	65,98	51,28	14,7	72,89	71,45	71,95	71,06	0	0,39	7	7	1,052	24	0	
13.09.2026	65,63	51,53	14,1	88,6	86,88	86,1	85,07	0	1,81	7	7	1,225	24	0	
14.09.2026	65,7	51,79	13,91	83,45	81,83	81,19	80,19	0	1,64	7	7	1,137	24	0	
15.09.2026	66,73	50,92	15,81	72,85	71,39	70,62	69,76	0	1,63	7	7	1,126	24	0	
16.09.2026	66,58	50,99	15,59	72,67	71,2	70,45	69,62	0	1,58	7	7	1,108	24	0	
17.09.2026	66,4	50,98	15,42	69,79	68,4	67,67	66,88	0	1,52	7	7	1,053	24	0	
18.09.2026	66,53	51,16	15,37	73,13	71,68	70,95	70,07	0	1,61	7	7	1,101	24	0	
19.09.2026	66,85	50,43	16,42	71,81	70,37	69,63	68,84	0	1,53	7	7	1,153	24	0	
20.09.2026	66,95	50,52	16,43	74,52	73,01	72,39	71,54	0	1,47	7	7	1,198	24	0	
21.09.2026	66,32	51,76	14,56	82,98	81,32	80,84	79,84	0	1,48	7	7	1,185	24	0	
22.09.2026	67,02	52,14	14,88	76,83	75,28	74,82	73,89	0	1,39	7	7	1,116	24	0	
Итого:				2308	2263,13	2243,1	2215,37	0	47,76			31,368	720	0	
Средние:	65,77	51,64	14,13							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	28785,98	27894,5	27714,86	27425,92	0,59	468,58	1039,472	7470	175
22/09/2624:00	31094,03	30157,63	29958	29641,29	0,59	516,34	1070,84	8190	175
Итого:	2308,05	2263,13	2243,14	2215,37	0	47,76	31,368	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСНАБ»
ИНЖЕНЕР СТИ ЗЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8048

Адрес: Вратьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тжв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0м2238

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	64,31	51,05	13,26	68,6	67,29	68,7	67,87	0,53	-0,58	7	7	0,891	24	0	
25.08.2026	64,09	50,56	13,53	57,1	56,02	57,2	56,54	0,06	-0,52	7	7	0,756	24	0	
26.08.2026	63,76	50,9	12,86	61,6	60,41	61,6	60,85	0,09	-0,44	7	7	0,776	24	0	
27.08.2026	63,05	51,76	11,29	65,8	64,59	65,4	64,58	0,11	0,01	7	7	0,728	24	0	
28.08.2026	62,73	51,43	11,3	68,8	67,56	68,4	67,54	0	0,02	7	7	0,765	24	0	
29.08.2026	62,98	52,76	10,22	77,8	76,37	77,4	76,42	0	-0,05	7	7	0,781	24	0	
30.08.2026	63	52,66	10,34	84,2	82,7	83,8	82,74	0	-0,04	7	7	0,855	24	0	
31.08.2026	62,76	53,26	9,5	95,3	93,59	95,1	93,86	0,11	-0,27	7	7	0,888	24	0	
01.09.2026	62,32	54,26	8,06	109,6	107,64	109,4	107,92	0	-0,28	7	7	0,867	24	0	
02.09.2026	62,9	53,51	9,39	92,2	90,53	91,9	90,7	0	-0,17	7	7	0,848	24	0	
03.09.2026	65,29	49,94	15,35	58	56,89	57,9	57,23	0	-0,34	7	7	0,872	24	0	
04.09.2026	64,92	51,54	13,38	58,7	57,55	58,8	58,06	0	-0,51	7	7	0,77	24	0	
05.09.2026	65,19	52,06	13,13	62,3	61,1	62,4	61,6	0	-0,5	7	7	0,802	24	0	
06.09.2026	65,11	51,04	14,07	62,5	61,33	62,7	61,92	0	-0,59	7	7	0,863	24	0	
07.09.2026	64,3	51,11	13,19	62,4	61,21	62,7	61,94	0	-0,73	7	7	0,809	24	0	
08.09.2026	64,15	52,28	11,87	67,5	66,23	67,7	66,83	0	-0,6	7	7	0,786	24	0	
09.09.2026	65,35	50,81	14,54	56,7	55,62	56,9	56,2	0	-0,58	7	7	0,809	24	0	
10.09.2026	64,95	52,93	12,02	22,9	22,44	23	22,7	0	-0,26	7	7	0,27	24	0	
11.09.2026	63,72	49,63	14,09	38,8	38,09	38,9	38,45	0	-0,36	7	7	0,538	24	0	
12.09.2026	64,59	52,49	12,1	72,7	71,33	73,2	72,27	0	-0,94	7	7	0,86	24	0	
13.09.2026	64,18	52,5	11,68	80,8	79,3	81,9	80,85	0	-1,55	7	7	0,924	24	0	
14.09.2026	64,23	53,1	11,13	79,1	77,62	80,1	79,05	0	-1,43	7	7	0,866	24	0	
15.09.2026	65,15	51,38	13,77	62,6	61,38	63,6	62,83	0	-1,45	7	7	0,845	24	0	
16.09.2026	65,01	50,95	14,06	61,5	60,33	62,6	61,82	0	-1,49	7	7	0,847	24	0	
17.09.2026	65,01	51,42	13,59	64,9	63,63	66,2	65,38	0	-1,75	7	7	0,865	24	0	
18.09.2026	65,09	51,15	13,94	65,2	63,96	66,5	65,67	0	-1,71	7	7	0,89	24	0	
19.09.2026	65,4	51,54	13,86	64	62,75	65,2	64,4	0	-1,65	7	7	0,868	24	0	
20.09.2026	65,47	50,72	14,75	64,6	63,36	65,8	65,01	0	-1,65	7	7	0,938	24	0	
21.09.2026	64,72	50,99	13,73	62,8	61,59	64,1	63,32	0	-1,73	7	7	0,846	24	0	
22.09.2026	65,5	50,8	14,7	59,2	58,04	60,3	59,57	0	-1,53	7	7	0,852	24	0	
Итого:				2008,2	1970,45	2019,4	1994,12	0,9	-23,67			24,275	720	0	
Средние:	64,3	51,68	12,62							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	13307,3	12981,27	13206,3	13049,09	56,21	-67,82	303,573	4666	0
22/09/2624:00	15315,5	14951,72	15225,7	15043,21	57,11	-91,49	327,848	5386	0
Итого:	2008,2	1970,45	2019,4	1994,12	0,9	-23,67	24,275	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Вратьева Кашириных, 131 а ИТП-2 Тип расходомера:ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгас=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тха= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х014В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,8	50,44	16,36	42,3	41,46	42	41,5	0	-0,04	7	7	0,679	24	0	
25.08.2026	66,83	50,92	15,91	42,8	41,96	42,4	41,91	0	0,05	7	7	0,666	24	0	
26.08.2026	66,35	50,1	16,25	43,1	42,23	42,7	42,22	0	0,01	7	7	0,685	24	0	
27.08.2026	65,5	51,8	13,7	48,6	47,66	48,2	47,61	0	0,05	7	7	0,649	24	0	
28.08.2026	65,22	52,26	12,96	54,5	53,44	54	53,32	0	0,12	7	7	0,693	24	0	
29.08.2026	65,38	52,36	13,02	57,8	56,69	57,3	56,55	0	0,14	7	7	0,738	24	0	
30.08.2026	65,32	52,77	12,55	62,2	61	61,6	60,8	0	0,2	7	7	0,761	24	0	
31.08.2026	64,92	52,92	12	66,7	65,43	66,1	65,27	0	0,16	7	7	0,785	24	0	
01.09.2026	64,31	53,59	10,72	77,2	75,75	76,5	75,47	0	0,28	7	7	0,809	24	0	
02.09.2026	65,05	52,41	12,64	64,1	62,87	63,6	62,78	0	0,09	7	7	0,794	24	0	
03.09.2026	68,27	49,01	19,26	41,1	40,22	41	40,5	0	-0,28	7	7	0,775	24	0	
04.09.2026	67,8	49,28	18,52	40,1	39,28	40,1	39,62	0	-0,34	7	7	0,726	24	0	
05.09.2026	67,95	49,12	18,83	42	41,09	42,1	41,62	0	-0,53	7	7	0,773	24	0	
06.09.2026	67,87	49,59	18,28	44,2	43,25	44,2	43,68	0	-0,43	7	7	0,79	24	0	
07.09.2026	66,89	51,38	15,51	47,9	46,91	48	47,4	0	-0,49	7	7	0,726	24	0	
08.09.2026	66,74	51,19	15,55	49,7	48,66	49,7	49,08	0	-0,42	7	7	0,755	24	0	
09.09.2026	68,28	49,84	18,44	38,7	37,89	38,9	38,45	0	-0,56	7	7	0,698	24	0	
10.09.2026	67,84	52,51	15,33	16,9	16,53	17	16,77	0	-0,24	7	7	0,255	24	0	
11.09.2026	66,19	48,94	17,25	27,6	27,05	27,5	27,16	0	-0,11	7	7	0,465	24	0	
12.09.2026	67,08	49,41	17,67	42,9	42,04	43,4	42,9	0	-0,86	7	7	0,741	24	0	
13.09.2026	66,55	50,82	15,73	51,8	50,78	52,3	51,66	0	-0,88	7	7	0,798	24	0	
14.09.2026	66,79	51,05	15,74	47,5	46,54	48	47,41	0	-0,87	7	7	0,733	24	0	
15.09.2026	67,93	49,05	18,88	41,3	40,44	41,6	41,11	0	-0,67	7	7	0,762	24	0	
16.09.2026	67,89	49,59	18,3	41,9	41	42,4	41,89	0	-0,89	7	7	0,752	24	0	
17.09.2026	67,71	50,44	17,27	43	42,07	43,5	42,99	0	-0,92	7	7	0,723	24	0	
18.09.2026	67,81	49,81	18	40,8	39,94	41,2	40,72	0	-0,78	7	7	0,716	24	0	
19.09.2026	68,18	50,63	17,55	42,2	41,31	42,7	42,2	0	-0,89	7	7	0,723	24	0	
20.09.2026	68,23	50,23	18	43,3	42,36	43,8	43,25	0	-0,89	7	7	0,762	24	0	
21.09.2026	67,44	50,51	16,93	45,5	44,56	46,1	45,56	0	-1	7	7	0,751	24	0	
22.09.2026	68,39	49,48	18,91	39,1	38,3	39,5	39	0	-0,7	7	7	0,722	24	0	
Итого:				1386,8	1358,71	1387,4	1370,4	0	-11,69			21,405	720	0	
Средние:	66,91	50,71	16,2							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	8828,7	8589,31	8708,8	8613,12	0,07	-23,81	259,687	4666	0
22/09/2624:00	10215,5	9948,02	10096,2	9983,52	0,07	-35,5	281,092	5386	0
Итого:	1386,8	1358,71	1387,4	1370,4	0	-11,69	21,405	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"


Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП: _____

Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Вратьева Кашириных, 131 а ИТП-3

Тип расходомера:ПРЭМ

Теплоучислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгас=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тка= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х88Д1


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,68	45,7	19,98	32	31,32	31,9	31,61	0	-0,29	7	7	0,624	24	0	
25.08.2026	65,7	45,52	20,18	31,1	30,49	31,1	30,85	0	-0,36	7	7	0,613	24	0	
26.08.2026	65,22	45,1	20,12	32,4	31,77	32,3	32,05	0	-0,28	7	7	0,637	24	0	
27.08.2026	64,38	46,84	17,54	38,4	37,64	38,3	37,89	0	-0,25	7	7	0,662	24	0	
28.08.2026	64,16	46,66	17,5	37,7	36,97	37,6	37,17	0	-0,2	7	7	0,646	24	0	
29.08.2026	64,36	46,35	18,01	40,3	39,55	40,1	39,66	0	-0,11	7	7	0,711	24	0	
30.08.2026	64,36	46,47	17,89	43,9	43,12	43,7	43,24	0	-0,12	7	7	0,769	24	0	
31.08.2026	63,99	46,92	17,07	46,6	45,75	46,5	46,02	0	-0,27	7	7	0,78	24	0	
01.09.2026	63,47	47,72	15,75	50,8	49,87	50,5	49,95	0,05	-0,08	7	7	0,785	24	0	
02.09.2026	64,31	47,33	16,98	45,4	44,53	45,2	44,76	0	-0,23	7	7	0,757	24	0	
03.09.2026	67	44,37	22,63	33	32,35	33	32,74	0	-0,39	7	7	0,733	24	0	
04.09.2026	66,46	44,04	22,42	31	30,38	31	30,75	0	-0,37	7	7	0,681	24	0	
05.09.2026	66,64	45,83	20,81	31,2	30,56	31,3	31,01	0	-0,45	7	7	0,634	24	0	
06.09.2026	66,65	43,56	23,09	33,5	32,82	33,6	33,35	0	-0,53	7	7	0,76	24	0	
07.09.2026	65,79	45,05	20,74	35,5	34,81	35,6	35,28	0	-0,47	7	7	0,722	24	0	
08.09.2026	65,67	46,09	19,58	35,2	34,54	35,2	34,86	0	-0,32	7	7	0,676	24	0	
09.09.2026	66,96	44,81	22,15	31,2	30,58	31,4	31,14	0	-0,56	7	7	0,678	24	0	
10.09.2026	66,42	46	20,42	11,5	11,26	11,5	11,41	0	-0,15	7	7	0,229	24	0	
11.09.2026	64,44	44,08	20,36	20,6	20,23	20,5	20,33	0,02	-0,1	7	7	0,411	24	0	
12.09.2026	65,86	44,99	20,87	31,8	31,16	31,7	31,46	0	-0,3	7	7	0,648	24	0	
13.09.2026	65,51	45,72	19,79	39	38,24	38,8	38,4	0	-0,16	7	7	0,754	24	0	
14.09.2026	65,85	46,18	19,67	39,5	38,75	39,2	38,84	0,04	-0,09	7	7	0,758	24	0	
15.09.2026	66,72	45,97	20,75	35,6	34,84	35,5	35,17	0	-0,33	7	7	0,723	24	0	
16.09.2026	66,68	45,04	21,64	36,9	36,17	36,7	36,39	0	-0,22	7	7	0,783	24	0	
17.09.2026	66,55	45,74	20,81	36,6	35,87	36,5	36,15	0	-0,28	7	7	0,747	24	0	
18.09.2026	66,64	45,94	20,7	36,3	35,56	36,2	35,87	0	-0,31	7	7	0,739	24	0	
19.09.2026	66,9	45,93	20,97	32,5	31,83	32,6	32,32	0	-0,49	7	7	0,664	24	0	
20.09.2026	67,03	45,06	21,97	35	34,27	35	34,69	0	-0,42	7	7	0,752	24	0	
21.09.2026	66,31	45,76	20,55	37	36,24	37	36,63	0,05	-0,39	7	7	0,745	24	0	
22.09.2026	67,15	45,06	22,09	33,2	32,49	33,2	32,94	0	-0,45	7	7	0,718	24	0	
Итого:				1054,7	1033,96	1052,7	1042,93	0,16	-8,97			20,539	720	0	
Средние:	65,76	45,66	20,1							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	8384,1	8149,11	8198,9	8120,1	0,46	29,01	276,345	4665	0
22/09/2624:00	9438,8	9183,07	9251,6	9163,03	0,62	20,04	296,884	5385	0
Итого:	1054,7	1033,96	1052,7	1042,93	0,16	-8,97	20,539	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  / В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП: 

Подпись:  /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Теплоучислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тма= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00233660

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0м³/5Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,06	50,7	14,36	51,5	50,51	49,9	49,32	0	1,19	7	7	0,724	24	0	
25.08.2026	65,12	50,6	14,52	50,1	49,12	48,7	48,12	0	1	7	7	0,715	24	0	
26.08.2026	64,55	52,37	12,18	47,1	46,23	31,4	30,99	0	15,24	7	7	0,689	24	0	
27.08.2026	63,6	46,4	17,2	38,1	37,38	8	7,93	0,02	29,45	7	7	0,65	24	0	
28.08.2026	63,31	46,22	17,09	43,7	42,93	0	0	0	42,93	7	7	0,741	24	0	
29.08.2026	63,47	47,1	16,37	45,4	44,61	0	0	0	44,61	7	7	0,729	24	0	
30.08.2026	63,47	45,9	17,57	48	47,08	0	0	0	47,08	7	7	0,828	24	0	
31.08.2026	63,13	46,54	16,59	36,1	35,42	0	0	0	35,42	7	7	0,594	24	0	
01.09.2026	62,61	46,98	15,63	53,3	52,34	0	0	0	52,34	7	7	0,823	24	0	
02.09.2026	63,41	45,54	17,87	48,9	48,01	0	0	0	48,01	7	7	0,841	24	0	
03.09.2026	65,84	43,99	21,85	36,4	35,67	0	0	0	35,67	7	7	0,78	24	0	
04.09.2026	65,4	45,07	20,33	36,8	36,08	0	0	0	36,08	7	7	0,733	24	0	
05.09.2026	65,62	44,93	20,69	37,3	36,58	0	0	0	36,58	7	7	0,758	24	0	
06.09.2026	65,63	43,66	21,97	38,7	37,96	0	0	0	37,96	7	7	0,836	24	0	
07.09.2026	64,84	45,59	19,25	39,7	38,95	0	0	0	38,95	7	7	0,757	24	0	
08.09.2026	64,7	45,52	19,18	39,9	39,15	0	0	0	39,15	7	7	0,74	24	0	
09.09.2026	65,89	44,45	21,44	35,8	35,07	0	0	0	35,07	7	7	0,758	24	0	
10.09.2026	65,37	33,59	31,78	13,5	13,22	0	0	0	13,22	7	7	0,264	24	0	
11.09.2026	55,74	43,48	12,26	4,3	4,24	23,4	23,21	0	-18,97	7	7	0,043	24	0	
12.09.2026	65,43	44,21	21,22	0,3	0,3	40,6	40,22	0	-39,92	7	7	0,007	24	0	
13.09.2026	64,65	44,24	20,41	27	26,5	44,2	43,78	0	-17,28	7	7	0,608	24	0	
14.09.2026	64,84	44,71	20,13	44,3	43,45	43,4	42,99	0	0,46	7	7	0,876	24	0	
15.09.2026	65,65	43,26	22,39	38,8	38,04	38,1	37,78	0	0,26	7	7	0,851	24	0	
16.09.2026	65,57	43,27	22,3	38,2	37,47	37,4	37,1	0	0,37	7	7	0,833	24	0	
17.09.2026	65,55	42,99	22,56	40,7	39,93	39,9	39,6	0	0,33	7	7	0,901	24	0	
18.09.2026	65,54	44,62	20,92	38,7	37,96	38,1	37,8	0	0,16	7	7	0,794	24	0	
19.09.2026	65,84	44,51	21,33	38,7	37,97	38	37,68	0	0,29	7	7	0,808	24	0	
20.09.2026	65,95	43,28	22,67	38,9	38,16	38,3	37,98	0	0,18	7	7	0,864	24	0	
21.09.2026	65,28	44,42	20,86	40,1	39,34	39,4	39,06	0	0,28	7	7	0,819	24	0	
22.09.2026	66,05	43,93	22,12	37,3	36,56	36,6	36,3	0	0,26	7	7	0,809	24	0	
Итого:				1127,6	1106,23	595,4	589,86	0,02	516,37			21,173	720	0	
Средние:	64,57	45,06	19,5							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	9624,3	9366,54	10521,3	10410,62	0,47	-1044,08	291,18	4665	0
22/09/2624:00	10751,9	10472,77	11116,7	11000,48	0,49	-527,71	312,353	5385	0
Итого:	1127,6	1106,23	595,4	589,86	0,02	516,37	21,173	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП

Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 0048
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131А ИТП-5 (4 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды= _____ т.сут Mгас= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00143856 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА7С ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,09	55,89	11,2	224,1	219,57	222,7	219,49	0	0,08	7	7	2,458	24	0	
25.08.2026	67,15	55,29	11,86	205,3	201,12	204,4	201,51	0,03	-0,39	7	7	2,384	24	0	
26.08.2026	66,46	56,62	9,84	114,3	112,02	235,8	232,32	0	-120,3	7	7	1,058	24	0	
27.08.2026	65,79	55,98	9,81	0	0	245,6	242,04	0,01	-242,04	7	7	0	24	0	
28.08.2026	65,62	56,71	8,91	148,9	146	276,5	272,39	0	-126,39	7	7	1,384	24	0	
29.08.2026	65,66	56,6	9,06	296,9	291,12	294,9	290,52	0,01	0,6	7	7	2,637	24	0	
30.08.2026	65,6	57,46	8,14	346,1	339,35	343,6	338,37	0	0,98	7	7	2,758	24	0	
31.08.2026	65,19	56,84	8,35	363,3	356,32	360,4	355,03	0	1,29	7	7	2,97	24	0	
01.09.2026	64,51	56,02	8,49	346,9	340,36	344,3	339,29	0	1,07	7	7	2,885	24	0	
02.09.2026	65,45	55,01	10,44	289,9	284,28	287,6	283,57	0	0,71	7	7	2,964	24	0	
03.09.2026	68,54	53,86	14,68	193,9	189,78	192,7	190,1	0	-0,32	7	7	2,786	24	0	
04.09.2026	68,09	54,38	13,71	201,7	197,49	200,6	197,85	0	-0,36	7	7	2,706	24	0	
05.09.2026	68,24	55,21	13,03	207,6	203,27	206,5	203,61	0	-0,34	7	7	2,649	24	0	
06.09.2026	68,14	55,65	12,49	231,7	226,84	230,2	226,91	0	-0,07	7	7	2,83	24	0	
07.09.2026	67,24	54,43	12,81	214,2	209,83	213	210,08	0,01	-0,25	7	7	2,687	24	0	
08.09.2026	66,89	55,89	11	244,2	239,29	242,6	239,08	1,28	0,21	7	7	2,628	24	0	
09.09.2026	68,55	54,75	13,8	198,8	194,58	197,5	194,74	7,02	-0,16	7	7	2,684	24	0	
10.09.2026	68,08	56,54	11,54	84,3	82,55	83,8	82,57	0	-0,02	7	7	0,952	24	0	
11.09.2026	67,94	51,99	15,95	102,1	99,98	101,4	100,15	0	-0,17	7	7	1,593	24	0	
12.09.2026	67,35	54,18	13,17	207,6	203,37	206,3	203,5	0	-0,13	7	7	2,674	24	0	
13.09.2026	66,82	55,2	11,62	261,9	256,65	260	256,33	0	0,32	7	7	2,981	24	0	
14.09.2026	66,99	56,01	10,98	269,4	263,94	267,2	263,31	0	0,63	7	7	2,894	24	0	
15.09.2026	68,2	53,44	14,76	194,2	190,15	193,1	190,53	0	-0,38	7	7	2,804	24	0	
16.09.2026	68,14	53,97	14,17	212,5	208,07	211,2	208,35	0	-0,28	7	7	2,949	24	0	
17.09.2026	67,96	54,87	13,09	218,2	213,68	217	213,98	0	-0,3	7	7	2,798	24	0	
18.09.2026	68,09	55,05	13,04	226,2	221,47	224,9	221,74	0	-0,27	7	7	2,885	24	0	
19.09.2026	68,42	55,79	12,63	220,4	215,75	219,3	216,15	0	-0,4	7	7	2,723	24	0	
20.09.2026	68,51	55,19	13,32	227,6	222,81	226,3	223,1	0	-0,29	7	7	2,961	24	0	
21.09.2026	67,71	55,63	12,08	239,9	234,97	238,4	234,99	0	-0,02	7	7	2,837	24	0	
22.09.2026	68,61	54,51	14,1	206,7	202,33	205,6	202,76	0	-0,43	7	7	2,85	24	0	
Итого:				6498,8	6366,94	6953,4	6854,36	8,36	-487,42			74,369	720	0	
Средние:	67,23	55,29	11,93							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	2363,8	2317,48	2351,5	2317,68	0,65	-0,2	23,017	229	214
22/09/2624:00	8862,6	8684,42	9304,9	9172,04	9,01	-487,62	97,386	949	214
Итого:	6498,8	6366,94	6953,4	6854,36	8,36	-487,42	74,369	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/_____/ / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
Адрес: Братьев Кашириньк, 131 А (ИТП-6) Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут M rvc= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3943 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,62	57,13	9,49	128,93	126,34	125,71	123,82	0	2,52	7	7	1,198	24	0	
25.08.2026	66,67	56,53	10,14	119,94	117,5	116,84	115,1	0	2,4	7	7	1,191	24	0	
26.08.2026	66,25	57,71	8,54	143,01	140,19	139,78	137,64	0	2,55	7	7	1,195	24	0	
27.08.2026	65,4	57,26	8,14	139,85	137,12	136,86	134,79	0	2,33	7	7	1,115	24	0	
28.08.2026	65,1	57,56	7,54	153,99	151,07	151,04	148,75	0	2,32	7	7	1,139	24	0	
29.08.2026	65,26	56,84	8,42	148,31	145,45	145,55	143,37	0	2,08	7	7	1,224	24	0	
30.08.2026	65,19	56,69	8,5	156,04	153,02	153,4	151,15	0	1,87	7	7	1,301	24	0	
31.08.2026	64,8	57,19	7,61	169,48	166,25	166,92	164,4	0	1,85	7	7	1,262	24	0	
01.09.2026	64,03	55,2	8,83	141,9	139,25	139,43	137,46	0	1,79	7	7	1,232	24	0	
02.09.2026	65,18	55,35	9,83	130,57	128,07	128,23	126,4	0	1,67	7	7	1,255	24	0	
03.09.2026	67,9	54,83	13,07	101,66	99,55	99,5	98,12	0	1,43	7	7	1,299	24	0	
04.09.2026	67,47	55,29	12,18	106,77	104,54	103,97	102,5	0	2,04	7	7	1,274	24	0	
05.09.2026	67,74	56,73	11,01	111,37	109,05	108,81	107,21	0	1,84	7	7	1,2	24	0	
06.09.2026	67,61	55,82	11,79	112,63	110,32	110,4	108,79	0	1,53	7	7	1,301	24	0	
07.09.2026	66,77	55,17	11,6	107,83	105,65	105,6	104,1	0	1,55	7	7	1,229	24	0	
08.09.2026	66,36	56,74	9,62	129,27	126,7	127,01	125,13	0	1,57	7	7	1,218	24	0	
09.09.2026	67,94	54,48	13,46	99,65	97,6	97,34	96,01	0	1,59	7	7	1,315	24	0	
10.09.2026	67,47	56,06	11,41	39,28	38,47	38,41	37,84	0	0,63	7	7	0,439	24	0	
11.09.2026	65,75	52,46	13,29	56,45	55,33	56,18	55,44	0	-0,11	7	7	0,734	24	0	
12.09.2026	66,84	55,56	11,28	112,71	110,44	113,01	111,4	0	-0,96	7	7	1,246	24	0	
13.09.2026	66,41	56,26	10,15	134,44	131,79	131,6	129,67	0	2,12	7	7	1,333	24	0	
14.09.2026	66,5	57,04	9,46	141,07	138,27	138,42	136,36	0	1,91	7	7	1,308	24	0	
15.09.2026	67,6	54,74	12,86	103,77	101,65	101,55	100,15	0	1,5	7	7	1,306	24	0	
16.09.2026	67,53	55,76	11,77	110,61	108,35	108,36	106,82	0	1,53	7	7	1,276	24	0	
17.09.2026	67,43	56,36	11,07	119,38	116,97	117,09	115,38	0	1,59	7	7	1,296	24	0	
18.09.2026	67,57	56,36	11,21	118,23	115,81	116,08	114,39	0	1,42	7	7	1,296	24	0	
19.09.2026	67,9	55,99	11,91	110,17	107,88	108,15	106,58	0	1,3	7	7	1,286	24	0	
20.09.2026	67,98	55,11	12,87	111,85	109,53	109,77	108,26	0	1,27	7	7	1,41	24	0	
21.09.2026	67,2	56,52	10,68	121,11	118,62	118,98	117,22	0	1,4	7	7	1,265	24	0	
22.09.2026	67,95	55,01	12,94	101,4	99,29	99,09	97,68	0	1,61	7	7	1,284	24	0	
Итого:				3581,6	3510,07	3513	3461,93	0	48,14			36,427	720	0	
Средние:	66,68	55,99	10,68							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	34907,49	33838,81	33589,94	33178,74	0,04	660,07	1099,471	7475	171
22/09/2624:00	38489,16	37348,88	37103,02	36640,67	0,04	708,21	1135,898	8195	171
Итого:	3581,67	3510,07	3513,08	3461,93	0	48,14	36,427	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Каширинных, 131 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G вод max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0,МАД12

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,49	53,86	12,63	63,1	61,81	61,7	60,87	0	0,94	7	7	0,781	24	0	
25.08.2026	66,5	53,53	12,97	59,1	57,92	57,7	56,9	0	1,02	7	7	0,751	24	0	
26.08.2026	66,14	54,86	11,28	70,6	69,18	69	68,06	0	1,12	7	7	0,78	24	0	
27.08.2026	65,32	55,35	9,97	78,8	77,27	77,1	76,01	0	1,26	7	7	0,769	24	0	
28.08.2026	65,04	55,58	9,46	86	84,36	84,2	83,02	0	1,34	7	7	0,796	24	0	
29.08.2026	65,15	56	9,15	84,9	83,27	82,9	81,69	0	1,58	7	7	0,761	24	0	
30.08.2026	65,01	53,99	11,02	79,2	77,73	77,5	76,46	0	1,27	7	7	0,855	24	0	
31.08.2026	64,74	55,22	9,52	102,9	100,94	100,5	99,1	0	1,84	7	7	0,959	24	0	
01.09.2026	64,2	56,41	7,79	122,4	120,13	119,2	117,46	0	2,67	7	7	0,936	24	0	
02.09.2026	64,86	55,16	9,7	95	93,2	92,6	91,31	0	1,89	7	7	0,901	24	0	
03.09.2026	67,8	51,85	15,95	57,3	56,14	56	55,32	0	0,82	7	7	0,896	24	0	
04.09.2026	67,39	52,57	14,82	59	57,78	57,8	57,07	0	0,71	7	7	0,853	24	0	
05.09.2026	67,57	53,48	14,09	60,9	59,67	59,6	58,8	0	0,87	7	7	0,841	24	0	
06.09.2026	67,47	53,33	14,14	62,2	60,92	60,9	60,1	0	0,82	7	7	0,863	24	0	
07.09.2026	66,57	52,66	13,91	64,9	63,61	63,6	62,78	0	0,83	7	7	0,882	24	0	
08.09.2026	66,32	54,29	12,03	69,7	68,3	68,4	67,48	0	0,82	7	7	0,82	24	0	
09.09.2026	67,84	52,69	15,15	56,1	54,94	55,1	54,37	0	0,57	7	7	0,83	24	0	
10.09.2026	67,46	55,03	12,43	24,1	23,61	23,5	23,16	0	0,45	7	7	0,293	24	0	
11.09.2026	65,86	49,8	16,06	35	34,31	34,3	33,92	0	0,39	7	7	0,549	24	0	
12.09.2026	66,77	52,48	14,29	64,5	63,19	63,5	62,72	0	0,47	7	7	0,901	24	0	
13.09.2026	66,25	52,84	13,41	71,9	70,45	70,6	69,69	0	0,76	7	7	0,944	24	0	
14.09.2026	66,43	54,11	12,32	76,1	74,59	74,7	73,71	0	0,88	7	7	0,916	24	0	
15.09.2026	67,57	52,61	14,96	63,2	61,9	62	61,2	0	0,7	7	7	0,924	24	0	
16.09.2026	67,55	53,02	14,53	65,5	64,13	64,3	63,49	0	0,64	7	7	0,933	24	0	
17.09.2026	67,37	53,27	14,1	64,3	62,96	63	62,17	0	0,79	7	7	0,887	24	0	
18.09.2026	67,46	52,97	14,49	61,7	60,44	60,6	59,83	0	0,61	7	7	0,876	24	0	
19.09.2026	67,79	52,72	15,07	61,2	59,93	60	59,21	0	0,72	7	7	0,902	24	0	
20.09.2026	67,86	53,11	14,75	62,8	61,52	61,6	60,8	0	0,72	7	7	0,902	24	0	
21.09.2026	67,14	53,14	14	69	67,61	67,8	66,91	0	0,7	7	7	0,946	24	0	
22.09.2026	67,97	52,61	15,36	58,1	56,91	57,1	56,34	0	0,57	7	7	0,874	24	0	
Итого:				2049,5	2008,72	2006,8	1979,95	0	28,77			25,121	720	0	
Средние:	66,59	53,61	12,97							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	8569,7	8378,78	8355,5	8259,62	0,71	119,16	173,846	3854	0
22/09/2624:00	10619,2	10387,5	10362,3	10239,57	0,71	147,93	198,967	4574	0
Итого:	2049,5	2008,72	2006,8	1979,95	0	28,77	25,121	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартвская/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7917

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,06	50,68	16,38	44,8	43,9	44,6	44,05	0	-0,15	7	7	0,719	24	0	
25.08.2026	67,04	51,01	16,03	42,7	41,85	42,7	42,2	0	-0,35	7	7	0,672	24	0	
26.08.2026	66,59	51,21	15,38	46,1	45,15	46,1	45,56	0	-0,41	7	7	0,695	24	0	
27.08.2026	65,72	51,77	13,95	52,4	51,35	52,2	51,57	0	-0,22	7	7	0,714	24	0	
28.08.2026	65,44	52,92	12,52	57,2	56,12	57,2	56,47	0	-0,35	7	7	0,703	24	0	
29.08.2026	65,57	52,79	12,78	60,5	59,3	60,4	59,59	0	-0,29	7	7	0,756	24	0	
30.08.2026	65,5	52,72	12,78	65,5	64,23	65,4	64,58	0	-0,35	7	7	0,821	24	0	
31.08.2026	65,09	53,02	12,07	72,1	70,7	72	71,06	0	-0,36	7	7	0,852	24	0	
01.09.2026	64,48	52,97	11,51	76	74,54	75,9	74,88	0	-0,34	7	7	0,86	24	0	
02.09.2026	65,29	51,58	13,71	60,4	59,23	60,3	59,51	0	-0,28	7	7	0,809	24	0	
03.09.2026	68,45	46,65	21,8	38,8	38,01	38,7	38,29	0	-0,28	7	7	0,83	24	0	
04.09.2026	67,98	48,01	19,97	39,2	38,42	39,3	38,82	0	-0,4	7	7	0,764	24	0	
05.09.2026	68,1	48,33	19,77	39,3	38,51	39,4	38,95	0	-0,44	7	7	0,76	24	0	
06.09.2026	68,03	47,97	20,06	39,9	39,11	40,1	39,63	0	-0,52	7	7	0,784	24	0	
07.09.2026	67,03	49,56	17,47	43,4	42,5	43,7	43,2	0	-0,7	7	7	0,74	24	0	
08.09.2026	66,89	49,97	16,92	44,5	43,58	44,7	44,18	0	-0,6	7	7	0,737	24	0	
09.09.2026	68,44	48,03	20,41	37	36,22	37,1	36,69	0	-0,47	7	7	0,739	24	0	
10.09.2026	67,98	49,88	18,1	14,4	14,08	14,5	14,32	0	-0,24	7	7	0,255	24	0	
11.09.2026	66,24	47,59	18,65	26,6	26,07	26,5	26,25	0	-0,18	7	7	0,486	24	0	
12.09.2026	67,26	49,12	18,14	41,6	40,76	41,5	41,02	0	-0,26	7	7	0,738	24	0	
13.09.2026	66,71	49,52	17,19	49,1	48,12	49,1	48,53	0	-0,41	7	7	0,825	24	0	
14.09.2026	67,05	49,99	17,06	47,3	46,33	47,3	46,74	0	-0,41	7	7	0,79	24	0	
15.09.2026	68,12	47,83	20,29	41,7	40,84	41,6	41,13	0	-0,29	7	7	0,83	24	0	
16.09.2026	68,09	48,61	19,48	42,6	41,7	42,7	42,22	0	-0,52	7	7	0,811	24	0	
17.09.2026	67,91	48,73	19,18	42,2	41,32	42,3	41,82	0	-0,5	7	7	0,792	24	0	
18.09.2026	68,03	48,43	19,6	42,7	41,78	42,7	42,22	0	-0,44	7	7	0,819	24	0	
19.09.2026	68,37	48,81	19,56	40,6	39,74	40,7	40,23	0	-0,49	7	7	0,776	24	0	
20.09.2026	68,44	48,6	19,84	41,4	40,52	41,6	41,12	0	-0,6	7	7	0,804	24	0	
21.09.2026	67,62	48,81	18,81	45,4	44,46	45,5	45	0	-0,54	7	7	0,832	24	0	
22.09.2026	68,62	48,61	20,01	39,1	38,28	39,3	38,81	0	-0,53	7	7	0,767	24	0	
Итого:				1374,5	1346,72	1375,1	1358,64	0	-11,92			22,48	720	0	
Средние:	67,1	49,79	17,31							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	6486,9	6337,88	6411,9	6343,26	0,19	-5,38	156,483	3854	0
22/09/2624:00	7861,4	7684,6	7787	7701,9	0,19	-17,3	178,963	4574	0
Итого:	1374,5	1346,72	1375,1	1358,64	0	-11,92	22,48	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/
Ю.О. Мартовская

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:6848

Адрес: Братяев Каширинск, 131 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х75А4

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,33	51,97	14,36	49,3	48,36	48,9	48,28	0	0,08	7	7	0,694	24	0	
25.08.2026	66,3	50,91	15,39	45,5	44,6	44,9	44,37	0	0,23	7	7	0,685	24	0	
26.08.2026	65,94	52,5	13,44	51,4	50,33	50,9	50,25	0	0,08	7	7	0,677	24	0	
27.08.2026	65,14	53,12	12,02	57,9	56,77	57,5	56,72	0	0,05	7	7	0,682	24	0	
28.08.2026	64,91	54,24	10,67	68,7	67,35	68,2	67,27	0	0,08	7	7	0,717	24	0	
29.08.2026	65,02	54,18	10,84	68,6	67,31	68,1	67,18	0	0,13	7	7	0,729	24	0	
30.08.2026	64,98	53,48	11,5	75,8	74,35	75,5	74,51	0	-0,16	7	7	0,853	24	0	
31.08.2026	64,59	53,95	10,64	76,5	75,06	76,3	75,28	0	-0,22	7	7	0,8	24	0	
01.09.2026	64,12	55,03	9,09	99,9	98,03	99,8	98,39	0	-0,36	7	7	0,889	24	0	
02.09.2026	64,7	53,26	11,44	72,9	71,52	72,8	71,84	0	-0,32	7	7	0,82	24	0	
03.09.2026	67,6	48,22	19,38	41,4	40,57	41,1	40,64	0	-0,07	7	7	0,788	24	0	
04.09.2026	67,22	50,42	16,8	44,5	43,59	44,4	43,9	0	-0,31	7	7	0,731	24	0	
05.09.2026	67,43	51,39	16,04	48,9	47,91	49,2	48,61	0	-0,7	7	7	0,766	24	0	
06.09.2026	67,35	50,13	17,22	48,2	47,23	48,5	47,94	0	-0,71	7	7	0,812	24	0	
07.09.2026	66,48	51,77	14,71	53,9	52,82	54,2	53,52	0	-0,7	7	7	0,777	24	0	
08.09.2026	66,24	52,24	14	56,3	55,14	56,6	55,88	0	-0,74	7	7	0,767	24	0	
09.09.2026	67,69	49,58	18,11	43,7	42,78	44,1	43,59	0	-0,81	7	7	0,775	24	0	
10.09.2026	67,32	52,99	14,33	18,8	18,42	19,1	18,85	0	-0,43	7	7	0,264	24	0	
11.09.2026	65,86	50,47	15,39	29,5	28,91	29,8	29,45	0	-0,54	7	7	0,444	24	0	
12.09.2026	66,78	54,29	12,49	64,7	63,38	65,7	64,8	0	-1,42	7	7	0,793	24	0	
13.09.2026	66,3	55,3	11	78,2	76,65	79,6	78,47	0	-1,82	7	7	0,841	24	0	
14.09.2026	66,25	54,47	11,78	73,8	72,32	75,3	74,24	0	-1,92	7	7	0,851	24	0	
15.09.2026	67,49	50,42	17,07	52,5	51,41	53,4	52,76	0	-1,35	7	7	0,876	24	0	
16.09.2026	67,43	50,94	16,49	51,7	50,65	52,5	51,89	0	-1,24	7	7	0,836	24	0	
17.09.2026	67,28	51,77	15,51	51,3	50,29	52,1	51,42	0	-1,13	7	7	0,777	24	0	
18.09.2026	67,39	51,64	15,75	54,2	53,09	55,1	54,4	0	-1,31	7	7	0,835	24	0	
19.09.2026	67,67	49,32	18,35	46,1	45,16	46,8	46,27	0	-1,11	7	7	0,831	24	0	
20.09.2026	67,72	49,59	18,13	48,5	47,49	49,3	48,7	0	-1,21	7	7	0,861	24	0	
21.09.2026	67	51,36	15,64	52,3	51,25	53,1	52,43	0	-1,18	7	7	0,803	24	0	
22.09.2026	67,91	50,36	17,55	47,6	46,59	48,2	47,64	0	-1,05	7	7	0,815	24	0	
Итого:				1672,6	1639,33	1681	1659,49	0	-20,16			22,789	720	0	
Средние:	66,48	51,97	14,5							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	7019,9	6861,49	6897,5	6823,85	0,08	37,64	163,763	3853	0
22/09/2624:00	8692,5	8500,82	8578,5	8483,34	0,08	17,48	186,552	4573	0
Итого:	1672,6	1639,33	1681	1659,49	0	-20,16	22,789	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х6954

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,68	45,92	20,76	106,5	104,36	106,5	105,46	0,01	-1,1	7	7	2,161	24	0	
25.08.2026	66,7	45,94	20,76	110,9	108,63	110,8	109,71	0	-1,08	7	7	2,253	24	0	
26.08.2026	66,21	46,81	19,4	113,5	111,26	113,2	112,03	0	-0,77	7	7	2,156	24	0	
27.08.2026	65,37	47,6	17,77	127,9	125,45	127,5	126,13	0	-0,68	7	7	2,226	24	0	
28.08.2026	65,09	48,28	16,81	139,9	137,2	139,4	137,85	0	-0,65	7	7	2,304	24	0	
29.08.2026	65,23	47,79	17,44	138,8	136,12	138,3	136,83	0	-0,71	7	7	2,369	24	0	
30.08.2026	65,13	47,58	17,55	153,5	150,56	152,8	151,19	0	-0,63	7	7	2,638	24	0	
31.08.2026	64,72	47,82	16,9	160,9	157,84	160,2	158,49	0	-0,65	7	7	2,664	24	0	
01.09.2026	64,11	48,55	15,56	172,2	168,97	171,2	169,33	0,03	-0,36	7	7	2,623	24	0	
02.09.2026	64,96	48	16,96	152,7	149,78	152,1	150,48	0	-0,7	7	7	2,536	24	0	
03.09.2026	68,07	45,03	23,04	107,4	105,14	107	105,98	0	-0,84	7	7	2,418	24	0	
04.09.2026	67,61	45,66	21,95	108,9	106,67	108,2	107,14	0	-0,47	7	7	2,339	24	0	
05.09.2026	67,76	45,77	21,99	111,6	109,33	110,8	109,74	0	-0,41	7	7	2,398	24	0	
06.09.2026	67,69	45,56	22,13	115,4	113	114,6	113,49	0	-0,49	7	7	2,499	24	0	
07.09.2026	66,74	46,29	20,45	121	118,56	120	118,8	0	-0,24	7	7	2,418	24	0	
08.09.2026	66,57	46,95	19,62	121,7	119,27	120,8	119,54	0	-0,27	7	7	2,336	24	0	
09.09.2026	68,07	45,17	22,9	104,4	102,22	103,7	102,7	0	-0,48	7	7	2,337	24	0	
10.09.2026	67,6	48,24	19,36	43	42,12	42,7	42,25	0	-0,13	7	7	0,813	24	0	
11.09.2026	67,94	40,01	27,93	48,7	47,69	48,6	48,22	0	-0,53	7	7	1,329	24	0	
12.09.2026	66,87	45,4	21,47	111,8	109,55	111,7	110,59	0	-1,04	7	7	2,35	24	0	
13.09.2026	66,31	43,65	22,66	114,6	112,3	114,4	113,38	0	-1,08	7	7	2,543	24	0	
14.09.2026	66,71	44,48	22,23	114	111,72	113,9	112,85	0	-1,13	7	7	2,477	24	0	
15.09.2026	67,72	43,3	24,42	104	101,82	103,7	102,77	0	-0,95	7	7	2,483	24	0	
16.09.2026	67,65	43,78	23,87	108,6	106,36	108,3	107,29	0	-0,93	7	7	2,533	24	0	
17.09.2026	67,49	43,82	23,67	107,7	105,46	107,2	106,2	0	-0,74	7	7	2,491	24	0	
18.09.2026	67,59	44,3	23,29	108,8	106,55	108,4	107,37	0	-0,82	7	7	2,479	24	0	
19.09.2026	67,96	44,54	23,42	106,2	103,97	105,8	104,78	0	-0,81	7	7	2,433	24	0	
20.09.2026	68,06	43,47	24,59	107,4	105,17	106,9	105,92	0	-0,75	7	7	2,581	24	0	
21.09.2026	67,25	44,55	22,7	115	112,65	114,4	113,33	0	-0,68	7	7	2,553	24	0	
22.09.2026	68,22	43,8	24,42	104,8	102,58	104,2	103,25	0	-0,67	7	7	2,5	24	0	
Итого:				3461,8	3392,3	3447,3	3413,09	0,04	-20,79			70,24	720	0	
Средние:	66,8	45,6	21,2							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	1181,8	1159,06	1180,1	1167,69	0	-8,63	20,652	229	214
22/09/2624:00	4643,6	4551,36	4627,4	4580,78	0,04	-29,42	90,892	949	214
Итого:	3461,8	3392,3	3447,3	3413,09	0,04	-20,79	70,24	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП _____

Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:0048

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИПН-5)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х597В


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,13	54,04	12,09	101,32	99,33	104,49	103,06	0	-3,73	7	7	1,2	24	0	
25.08.2026	66,11	54,07	12,04	98,34	96,4	101,44	100,07	0	-3,67	7	7	1,16	24	0	
26.08.2026	65,71	54,73	10,98	111,72	109,54	115,16	113,55	0	-4,01	7	7	1,202	24	0	
27.08.2026	64,94	55,29	9,65	127,95	125,5	131,99	130,12	0	-4,62	7	7	1,212	24	0	
28.08.2026	64,68	55,78	8,9	145,22	142,48	150,11	147,9	0	-5,42	7	7	1,267	24	0	
29.08.2026	64,87	56,36	8,51	155,73	152,76	161,59	159,23	0	-6,47	7	7	1,298	24	0	
30.08.2026	64,78	55,8	8,98	153,6	150,69	159,49	157,18	0	-6,49	7	7	1,35	24	0	
31.08.2026	64,31	54,75	9,56	146,13	143,42	151,76	149,65	0	-6,23	7	7	1,372	24	0	
01.09.2026	63,56	52,26	11,3	123,67	121,42	128,42	126,79	0	-5,37	7	7	1,369	24	0	
02.09.2026	64,67	52,51	12,16	113,42	111,25	117,85	116,34	0	-5,09	7	7	1,349	24	0	
03.09.2026	67,38	51,51	15,87	89,86	88,02	93,39	92,21	0	-4,19	7	7	1,396	24	0	
04.09.2026	66,95	52,47	14,48	89,23	87,45	92,87	91,65	0	-4,2	7	7	1,265	24	0	
05.09.2026	67,1	52,93	14,17	91,22	89,38	94,95	93,68	0	-4,3	7	7	1,266	24	0	
06.09.2026	67,05	52,85	14,2	96,93	94,96	100,83	99,53	0	-4,57	7	7	1,346	24	0	
07.09.2026	66,15	53,63	12,52	100,74	98,76	104,84	103,43	0	-4,67	7	7	1,235	24	0	
08.09.2026	65,91	54,12	11,79	105,63	103,56	109,87	108,37	0	-4,81	7	7	1,219	24	0	
09.09.2026	67,39	52,27	15,12	85,88	84,16	89,29	88,18	0	-4,02	7	7	1,271	24	0	
10.09.2026	66,89	53,54	13,35	33,05	32,36	34,43	33,97	0	-1,61	7	7	0,43	24	0	
11.09.2026	65,52	48,57	16,95	50,89	49,88	52,26	51,68	0	-1,8	7	7	0,843	24	0	
12.09.2026	66,26	51,72	14,54	91,08	89,27	93,94	92,8	0	-3,53	7	7	1,297	24	0	
13.09.2026	65,84	53,34	12,5	114,65	112,39	118,24	116,68	0	-4,29	7	7	1,401	24	0	
14.09.2026	65,96	53,57	12,39	113,81	111,58	118,35	116,75	0,01	-5,17	7	7	1,382	24	0	
15.09.2026	67,12	51,71	15,41	93,76	91,86	97,53	96,31	0	-4,45	7	7	1,414	24	0	
16.09.2026	67,04	52,32	14,72	94,12	92,18	98,05	96,79	0	-4,61	7	7	1,355	24	0	
17.09.2026	66,92	52,27	14,65	97,77	95,79	101,83	100,55	0	-4,76	7	7	1,403	24	0	
18.09.2026	67,01	53,34	13,67	96,59	94,61	100,72	99,41	0	-4,8	7	7	1,292	24	0	
19.09.2026	67,38	52,32	15,06	93,38	91,45	97,39	96,14	0	-4,69	7	7	1,376	24	0	
20.09.2026	67,46	51,87	15,59	96,83	94,82	100,97	99,72	0	-4,9	7	7	1,477	24	0	
21.09.2026	66,69	53,13	13,56	104,24	102,12	108,68	107,26	0	-5,14	7	7	1,382	24	0	
22.09.2026	67,54	52	15,54	90,66	88,8	94,35	93,16	0	-4,36	7	7	1,381	24	0	
Итого:				3107,4	3046,19	3225	3182,16	0,01	-135,97			38,21	720	0	
Средние:	66,17	53,16	13							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	32767	31763,87	33460,35	33079,71	0,08	-1315,84	1096,17	7357	289
22/09/2624:00	35874,42	34810,06	36685,43	36261,87	0,09	-1451,81	1134,38	8077	289
Итого:	3107,42	3046,19	3225,08	3182,16	0,01	-135,97	38,21	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/  / В.А. Петренко/
Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП 

Представитель теплоснабж. организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 6648

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00144019

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0C33

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,75	48,96	17,79	81	79,33	81,5	80,61	0	-1,28	7	7	1,41	24	0	
25.08.2026	66,74	48,62	18,12	82,6	80,95	83,1	82,16	0	-1,21	7	7	1,466	24	0	
26.08.2026	66,26	49,51	16,75	84,7	83,02	85,4	84,4	0	-1,38	7	7	1,389	24	0	
27.08.2026	65,42	50,33	15,09	95,1	93,28	95,9	94,77	0	-1,49	7	7	1,407	24	0	
28.08.2026	65,13	50,8	14,33	99,2	97,31	100	98,8	0	-1,49	7	7	1,392	24	0	
29.08.2026	65,27	50,5	14,77	102,2	100,23	103	101,78	0	-1,55	7	7	1,48	24	0	
30.08.2026	65,19	49,93	15,26	106,7	104,65	107,6	106,34	0	-1,69	7	7	1,596	24	0	
31.08.2026	64,78	50,34	14,44	114,3	112,12	115,1	113,76	0	-1,64	7	7	1,617	24	0	
01.09.2026	64,18	50,57	13,61	128,1	125,7	129	127,42	0	-1,72	7	7	1,71	24	0	
02.09.2026	65,08	50,26	14,82	111,8	109,64	112,5	111,15	0	-1,51	7	7	1,623	24	0	
03.09.2026	68,12	47,55	20,57	77,5	75,86	78,3	77,47	0	-1,61	7	7	1,56	24	0	
04.09.2026	67,65	48,13	19,52	80,2	78,55	81,3	80,42	0	-1,87	7	7	1,532	24	0	
05.09.2026	67,77	48,39	19,38	79,9	78,27	80,9	80,03	0	-1,76	7	7	1,514	24	0	
06.09.2026	67,73	47,9	19,83	83	81,27	84	83,11	0	-1,84	7	7	1,611	24	0	
07.09.2026	66,71	48,58	18,13	87,7	85,92	89	88,02	0	-2,1	7	7	1,558	24	0	
08.09.2026	66,68	49,29	17,39	90,8	88,99	92	90,96	0	-1,97	7	7	1,541	24	0	
09.09.2026	68,12	48,04	20,08	78,6	76,99	79,8	78,92	0	-1,93	7	7	1,545	24	0	
10.09.2026	67,65	50,2	17,45	30,5	29,87	30,9	30,54	0	-0,67	7	7	0,522	24	0	
11.09.2026	66,62	46,8	19,82	50,6	49,57	51,2	50,69	0	-1,12	7	7	0,981	24	0	
12.09.2026	66,92	48,06	18,86	84,1	82,39	85,2	84,27	0	-1,88	7	7	1,55	24	0	
13.09.2026	66,38	47,9	18,48	92,8	90,95	93,8	92,8	0	-1,85	7	7	1,679	24	0	
14.09.2026	66,8	48,09	18,71	86,3	84,57	87,5	86,55	0	-1,98	7	7	1,579	24	0	
15.09.2026	67,78	47,03	20,75	80,2	78,55	81,2	80,36	0	-1,81	7	7	1,627	24	0	
16.09.2026	67,75	47,36	20,39	82,9	81,21	84	83,13	0	-1,92	7	7	1,655	24	0	
17.09.2026	67,58	47,31	20,27	83,2	81,49	84,4	83,53	0	-2,04	7	7	1,651	24	0	
18.09.2026	67,69	48,34	19,35	81,8	80,13	83	82,05	0	-1,92	7	7	1,549	24	0	
19.09.2026	68,05	47,21	20,84	81,9	80,21	83,1	82,25	0	-2,04	7	7	1,671	24	0	
20.09.2026	68,12	46,79	21,33	84,6	82,82	85,8	84,94	0	-2,12	7	7	1,767	24	0	
21.09.2026	67,27	47,96	19,31	86,6	84,85	87,7	86,77	0	-1,92	7	7	1,637	24	0	
22.09.2026	68,28	47,15	21,13	78,6	76,95	79,7	78,89	0	-1,94	7	7	1,625	24	0	
Итого:				2587,5	2535,64	2615,9	2586,89	0	-51,25			45,444	720	0	
Средние:	66,81	48,59	18,21							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	5551,9	5437,5	5621,3	5543,75	0	-106,25	72,719	1312	308
22/09/2624:00	8139,4	7973,14	8237,2	8130,64	0	-157,5	118,163	2032	308
Итого:	2587,5	2535,64	2615,9	2586,89	0	-51,25	45,444	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mрас=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6B58

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,27	54,78	12,49	111,29	109,03	108,36	106,85	0	2,18	7	7	1,361	24	0	
25.08.2026	67,27	53,05	14,22	96,06	94,13	92,86	91,64	0	2,49	7	7	1,336	24	0	
26.08.2026	66,73	53,29	13,44	98,33	96,39	95,49	94,22	0	2,17	7	7	1,294	24	0	
27.08.2026	65,85	53,14	12,71	108,32	106,19	104,9	103,53	0	2,66	7	7	1,35	24	0	
28.08.2026	65,53	53,81	11,72	116,54	114,27	113,02	111,51	0	2,76	7	7	1,338	24	0	
29.08.2026	65,68	54,15	11,53	122,91	120,51	119,84	118,2	0	2,31	7	7	1,392	24	0	
30.08.2026	65,6	54,59	11,01	136,55	133,9	133,58	131,71	0	2,19	7	7	1,471	24	0	
31.08.2026	65,2	55,42	9,78	154,33	151,36	151,46	149,28	0	2,08	7	7	1,48	24	0	
01.09.2026	64,54	54,32	10,22	152,9	150	149,92	147,88	0	2,12	7	7	1,532	24	0	
02.09.2026	65,59	55,05	10,54	140,03	137,29	137,33	135,41	0	1,88	7	7	1,446	24	0	
03.09.2026	68,71	54,03	14,68	103,52	101,31	101,05	99,68	0	1,63	7	7	1,488	24	0	
04.09.2026	68,18	53,7	14,48	97,65	95,63	95,82	94,54	0	1,09	7	7	1,385	24	0	
05.09.2026	68,36	53,08	15,28	95,58	93,57	94,12	92,86	0	0,71	7	7	1,428	24	0	
06.09.2026	68,26	52,94	15,32	97,06	95,08	95,36	94,12	0	0,96	7	7	1,457	24	0	
07.09.2026	67,31	54,04	13,27	104,85	102,71	102,49	101,1	0	1,61	7	7	1,358	24	0	
08.09.2026	67,09	54,94	12,15	118,2	115,79	115,75	114,14	0	1,65	7	7	1,407	24	0	
09.09.2026	68,71	53,75	14,96	96,35	94,32	93,94	92,7	0	1,62	7	7	1,411	24	0	
10.09.2026	68,21	54,74	13,47	37,74	36,93	36,82	36,3	0	0,63	7	7	0,498	24	0	
11.09.2026	67,84	52,48	15,36	61,87	60,59	60,94	60,16	0	0,43	7	7	0,931	24	0	
12.09.2026	67,48	52,91	14,57	101,23	99,13	99,76	98,44	0	0,69	7	7	1,444	24	0	
13.09.2026	66,87	52,77	14,1	114,88	112,58	112,34	110,89	0	1,69	7	7	1,586	24	0	
14.09.2026	67,26	55,08	12,18	125,54	122,99	123,21	121,49	0	1,5	7	7	1,499	24	0	
15.09.2026	68,37	53,16	15,21	100,75	98,61	98,1	96,8	0	1,81	7	7	1,498	24	0	
16.09.2026	68,34	54,47	13,87	113,01	110,64	110,39	108,89	0	1,75	7	7	1,533	24	0	
17.09.2026	68,16	54,81	13,35	110,33	108,01	107,7	106,19	0	1,82	7	7	1,441	24	0	
18.09.2026	68,28	54,3	13,98	110,52	108,19	107,94	106,5	0	1,69	7	7	1,512	24	0	
19.09.2026	68,65	54,05	14,6	106,65	104,4	104,24	102,81	0	1,59	7	7	1,524	24	0	
20.09.2026	68,7	54,19	14,51	104,3	102,07	101,91	100,5	0	1,57	7	7	1,478	24	0	
21.09.2026	67,85	53,92	13,93	107,69	105,46	105,25	103,81	0	1,65	7	7	1,469	24	0	
22.09.2026	68,89	53,53	15,36	95,64	93,59	93,27	92,03	0	1,56	7	7	1,434	24	0	
Итого:				3240,6	3174,67	3167,1	3124,18	0	50,49			41,781	720	0	
Средние:	67,35	53,94	13,4							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	33595,63	32528,27	32421,76	31999,03	0,6	529,24	1077,336	7350	295
22/09/2624:00	36836,25	35702,94	35588,92	35123,21	0,6	579,73	1119,117	8070	295
Итого:	3240,62	3174,67	3167,16	3124,18	0	50,49	41,781	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/202г.-22/09/202г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Теплодиспетчеризатор ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{из} = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0мСAB5

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,2	50,55	16,65	67,54	66,16	67,13	66,31	0	-0,15	7	7	1,099	24	0	
25.08.2026	67,18	50,24	16,94	67,03	65,68	66,36	65,6	0	0,08	7	7	1,11	24	0	
26.08.2026	66,68	51,18	15,5	67,65	66,26	67,24	66,43	0	-0,17	7	7	1,027	24	0	
27.08.2026	65,8	51,46	14,34	75,63	74,12	75,05	74,09	0	0,03	7	7	1,061	24	0	
28.08.2026	65,49	51,96	13,53	82,1	80,46	81,58	80,56	0	-0,1	7	7	1,087	24	0	
29.08.2026	65,64	51,51	14,13	83,1	81,46	82,72	81,7	0	-0,24	7	7	1,15	24	0	
30.08.2026	65,57	51,64	13,93	93,1	91,29	92,83	91,66	0	-0,37	7	7	1,269	24	0	
31.08.2026	65,14	52,08	13,06	96,65	94,78	96,48	95,26	0	-0,48	7	7	1,238	24	0	
01.09.2026	64,5	51,55	12,95	99,53	97,63	99,4	98,17	0	-0,54	7	7	1,264	24	0	
02.09.2026	65,53	50,92	14,61	86,56	84,88	86,24	85,19	0	-0,31	7	7	1,239	24	0	
03.09.2026	68,61	49,39	19,22	64,65	63,26	64,06	63,33	0	-0,07	7	7	1,217	24	0	
04.09.2026	68,16	49,73	18,43	64,64	63,31	64,79	64,06	0	-0,75	7	7	1,162	24	0	
05.09.2026	68,29	50,16	18,13	66,19	64,78	66,38	65,61	0	-0,83	7	7	1,175	24	0	
06.09.2026	68,2	50,1	18,1	67,36	65,92	67,38	66,59	0	-0,67	7	7	1,195	24	0	
07.09.2026	67,2	50,54	16,66	71,85	70,4	71,38	70,55	0	-0,15	7	7	1,171	24	0	
08.09.2026	67,07	50,66	16,41	71,48	70,04	70,97	70,1	0	-0,06	7	7	1,147	24	0	
09.09.2026	68,62	49,49	19,13	62,89	61,58	62,22	61,49	0	0,09	7	7	1,18	24	0	
10.09.2026	68,14	51,35	16,79	24,92	24,42	24,68	24,4	0	0,02	7	7	0,41	24	0	
11.09.2026	67,41	47,58	19,83	38,24	37,45	38,29	37,88	0	-0,43	7	7	0,743	24	0	
12.09.2026	67,38	49,7	17,68	69,06	67,67	69,41	68,64	0	-0,97	7	7	1,196	24	0	
13.09.2026	66,79	49,9	16,89	76,91	75,36	76,62	75,7	0	-0,34	7	7	1,273	24	0	
14.09.2026	67,22	49,95	17,27	72,92	71,47	72,46	71,61	0	-0,14	7	7	1,234	24	0	
15.09.2026	68,24	48,17	20,07	64,55	63,19	63,73	63	0	0,19	7	7	1,266	24	0	
16.09.2026	68,2	48,71	19,49	64,96	63,59	64,13	63,41	0	0,18	7	7	1,238	24	0	
17.09.2026	68,02	48,84	19,18	65,95	64,59	65,18	64,43	0	0,16	7	7	1,238	24	0	
18.09.2026	68,13	49,01	19,12	65,17	63,81	64,41	63,69	0	0,12	7	7	1,217	24	0	
19.09.2026	68,5	48,94	19,56	64,57	63,22	63,78	63,05	0	0,17	7	7	1,234	24	0	
20.09.2026	68,56	48,75	19,81	65,68	64,29	64,9	64,16	0	0,13	7	7	1,274	24	0	
21.09.2026	67,72	49,36	18,36	68,44	67,04	67,76	66,98	0	0,06	7	7	1,228	24	0	
22.09.2026	68,76	48,64	20,12	60,29	59	59,5	58,82	0	0,18	7	7	1,187	24	0	
Итого:				2089,6	2047,11	2077	2052,47	0	-5,36			34,529	720	0	
Средние:	67,26	50,06	17,19							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	26100,22	25263,09	25513,77	25253,96	5,74	9,13	996,317	7451	195
22/09/2624:00	28189,83	27310,2	27590,83	27306,43	5,74	3,77	1030,846	8171	195
Итого:	2089,61	2047,11	2077,06	2052,47	0	-5,36	34,529	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-4) Тип расходомера: _____
Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕВВФ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,16	50,87	16,29	70,25	68,84	69,36	68,53	0	0,31	7	7	1,119	24	0	
25.08.2026	67,14	50,82	16,32	71,74	70,3	70,41	69,6	0	0,7	7	7	1,147	24	0	
26.08.2026	66,64	51,46	15,18	75,01	73,54	74,13	73,22	0	0,32	7	7	1,116	24	0	
27.08.2026	65,76	51,91	13,85	82,6	81	81,35	80,37	0	0,63	7	7	1,12	24	0	
28.08.2026	65,45	52,24	13,21	87,75	86,04	86,51	85,43	0	0,61	7	7	1,133	24	0	
29.08.2026	65,59	52,49	13,1	91,22	89,45	90,31	89,16	0	0,29	7	7	1,169	24	0	
30.08.2026	65,5	51,88	13,62	97,04	95,13	96,21	94,98	0	0,15	7	7	1,296	24	0	
31.08.2026	65,08	52,01	13,07	103,84	101,81	103,13	101,84	0	-0,03	7	7	1,332	24	0	
01.09.2026	64,45	52,94	11,51	114,97	112,83	114,44	112,95	0	-0,12	7	7	1,298	24	0	
02.09.2026	65,42	52,16	13,26	96,47	94,63	95,76	94,54	0	0,09	7	7	1,256	24	0	
03.09.2026	68,56	49,1	19,46	67,57	66,13	66,53	65,76	0	0,37	7	7	1,286	24	0	
04.09.2026	68,07	50,25	17,82	67,49	66,06	67,56	66,76	0	-0,7	7	7	1,177	24	0	
05.09.2026	68,22	50,44	17,78	69,49	68,02	69,64	68,84	0	-0,82	7	7	1,208	24	0	
06.09.2026	68,13	50,45	17,68	71,61	70,12	71,62	70,81	0	-0,69	7	7	1,238	24	0	
07.09.2026	67,11	50,64	16,47	76,87	75,29	76,12	75,21	0	0,08	7	7	1,24	24	0	
08.09.2026	67,03	51,27	15,76	76,53	74,96	75,65	74,72	0	0,24	7	7	1,18	24	0	
09.09.2026	68,55	50,48	18,07	66,39	65	65,4	64,63	0	0,37	7	7	1,173	24	0	
10.09.2026	68,07	51,49	16,58	26,65	26,09	26,27	25,94	0	0,15	7	7	0,433	24	0	
11.09.2026	67,37	48,42	18,95	39,44	38,62	39,29	38,85	0	-0,23	7	7	0,732	24	0	
12.09.2026	67,35	51,02	16,33	75,02	73,51	75,07	74,16	0	-0,65	7	7	1,199	24	0	
13.09.2026	66,74	50,15	16,59	83	81,34	82,05	81,11	0	0,23	7	7	1,347	24	0	
14.09.2026	67,16	50,77	16,39	78,88	77,27	77,94	77	0	0,27	7	7	1,266	24	0	
15.09.2026	68,21	49,83	18,38	71,13	69,65	69,86	69,06	0	0,59	7	7	1,279	24	0	
16.09.2026	68,16	49,96	18,2	73,01	71,51	71,83	71,04	0	0,47	7	7	1,299	24	0	
17.09.2026	67,99	49,95	18,04	70,69	69,23	69,57	68,77	0	0,46	7	7	1,249	24	0	
18.09.2026	68,09	50,25	17,84	72,87	71,33	71,74	70,92	0	0,41	7	7	1,272	24	0	
19.09.2026	68,45	49,94	18,51	70,91	69,43	69,77	68,97	0	0,46	7	7	1,285	24	0	
20.09.2026	68,51	49,17	19,34	71,07	69,57	69,92	69,13	0	0,44	7	7	1,346	24	0	
21.09.2026	67,68	50,5	17,18	75,85	74,32	74,75	73,86	0	0,46	7	7	1,276	24	0	
22.09.2026	68,72	49,46	19,26	68,54	67,07	67,32	66,55	0	0,52	7	7	1,29	24	0	
Итого:				2263,9	2218,09	2239,5	2212,71	0	5,38			35,761	720	0	
Средние:	67,21	50,74	16,46							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	26472,27	25631,8	25858,18	25571,64	0,66	60,16	943,52	7451	195
22/09/2624:00	28736,17	27849,89	28097,69	27784,35	0,66	65,54	979,281	8171	195
Итого:	2263,9	2218,09	2239,51	2212,71	0	5,38	35,761	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ В.А. Петренко /
Подпись Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации
/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 0040

Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 05911818

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V2 м3	V1 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
24.08.2026	130,82	130,82	0,00	66,62	50,09	16,53	0,80	0,72	2,18	131,70	134,00	OK	24	0,00	
25.08.2026	126,15	126,15	0,00	66,61	50,06	16,55	0,80	0,72	2,10	127,10	129,10	OK	24	0,00	
26.08.2026	134,19	134,19	0,00	66,10	50,08	16,01	0,79	0,71	2,16	135,20	137,30	OK	24	0,00	
27.08.2026	151,37	151,37	0,00	65,23	51,17	14,06	0,79	0,73	2,14	152,60	154,80	OK	24	0,00	
28.08.2026	161,27	161,27	0,00	64,93	51,53	13,40	0,78	0,73	2,18	162,50	165,00	OK	24	0,00	
29.08.2026	161,18	161,18	0,00	65,07	51,14	13,93	0,79	0,74	2,26	162,40	164,90	OK	24	0,01	
30.08.2026	170,90	170,90	0,00	64,99	50,84	14,15	0,79	0,74	2,45	172,20	174,80	OK	24	0,00	
31.08.2026	185,09	185,09	0,00	64,58	51,27	13,31	0,78	0,74	2,49	186,40	189,40	OK	24	0,00	
01.09.2026	199,58	199,58	0,00	63,95	51,65	12,30	0,78	0,75	2,47	200,90	204,30	OK	24	0,00	
02.09.2026	175,82	175,82	0,00	65,29	50,43	14,86	0,78	0,74	2,46	177,10	179,90	OK	24	0,00	
03.09.2026	125,86	125,86	0,00	68,05	48,06	19,99	0,80	0,72	2,54	127,00	128,60	OK	24	0,01	
04.09.2026	122,85	122,85	0,00	67,53	48,81	18,72	0,79	0,71	2,32	124,00	125,50	OK	24	0,00	
05.09.2026	123,10	123,10	0,00	67,67	48,61	19,06	0,78	0,72	2,37	124,40	125,60	OK	24	0,00	
06.09.2026	127,69	127,69	0,00	67,57	48,39	19,18	0,80	0,75	2,48	129,00	130,30	OK	24	0,00	
07.09.2026	139,86	139,86	0,00	66,67	49,50	17,17	0,78	0,74	2,42	141,40	142,60	OK	24	0,00	
08.09.2026	139,32	139,32	0,00	66,65	49,18	17,46	0,80	0,74	2,40	140,80	142,10	OK	24	0,00	
09.09.2026	123,20	123,20	0,00	68,00	48,24	19,76	0,82	0,73	2,47	124,60	125,60	OK	24	0,00	
10.09.2026	45,78	45,78	0,00	51,01	40,12	10,89	0,48	0,45	0,80	46,40	46,60	OK	24	0,00	
11.09.2026	78,53	78,53	0,00	49,29	38,00	11,29	0,53	0,50	1,54	79,20	80,20	OK	24	0,01	
12.09.2026	136,31	136,31	0,00	66,82	49,04	17,78	0,73	0,66	2,45	137,80	139,00	OK	24	0,00	
13.09.2026	154,00	154,00	0,00	66,28	49,39	16,89	0,72	0,66	2,64	155,60	157,10	OK	24	0,00	
14.09.2026	150,44	150,44	0,00	66,92	48,97	17,95	0,79	0,70	2,64	152,10	153,40	OK	24	0,00	
15.09.2026	130,30	130,30	0,00	67,69	48,34	19,36	0,82	0,72	2,56	131,80	132,80	OK	24	0,00	
16.09.2026	131,59	131,59	0,00	67,62	48,02	19,61	0,81	0,71	2,62	133,10	134,10	OK	24	0,00	
17.09.2026	129,47	129,47	0,00	67,44	48,27	19,17	0,81	0,72	2,50	131,00	131,90	OK	24	0,00	
18.09.2026	131,24	131,24	0,00	67,56	48,11	19,46	0,81	0,72	2,58	132,80	133,70	OK	24	0,00	
19.09.2026	126,50	126,50	0,00	67,92	48,30	19,62	0,81	0,72	2,51	128,10	128,80	OK	24	0,00	
20.09.2026	127,69	127,69	0,00	67,98	47,82	20,16	0,81	0,72	2,60	129,30	130,00	OK	24	0,00	
21.09.2026	141,20	141,20	0,00	67,17	48,45	18,72	0,80	0,71	2,68	142,90	143,80	OK	24	0,00	
22.09.2026	123,00	123,00	0,00	68,20	48,24	19,96	0,81	0,71	2,48	124,50	125,30	OK	24	0,00	
Итого:	4104,30	4104,30							70,50	4143,90	4190,50		720	0,03	0
Средние:				65,58	48,67	16,91	0,77	0,70							

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
23.08.2026	1800,04	54025,88	53075,68	950,21	52017,50	52711,25	-693,75	6026		19,45
22.09.2026	1870,54	58216,38	57219,57	996,81	56121,81	56815,55	-693,75	6746		19,48
ИТОГО:	70,50	4190,50	4143,90	46,60	4104,30	4104,30	0,00	720	0	0,03

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: *В.А. Петренко*
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ю.О. Мартковская
/Ю.О. Мартковская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
08/09/26г.-22/09/26г.


Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 6640
Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-1) Тип раскомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001 Пределы измерений:
Договорные раскоды: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сеп. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тизв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246275 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x561B ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
08.09.2026	67,81	49,48	18,33	54,9	53,75	96,4	95,3	0	-41,55	7	7	1,112	24	0	
09.09.2026	68,46	47,37	21,09	79,8	78,11	80,8	79,99	0	-1,88	7	7	1,65	24	0	
10.09.2026	67,95	49,98	17,97	29,5	28,89	29,5	29,16	0	-0,27	7	7	0,518	24	0	
11.09.2026	66,89	47,8	19,09	53	51,93	53,2	52,64	0	-0,71	7	7	0,989	24	0	
12.09.2026	67,24	49,02	18,22	94,3	92,4	94,7	93,63	0	-1,23	7	7	1,682	24	0	
13.09.2026	66,65	50,2	16,45	106,6	104,46	107,2	105,95	0	-1,49	7	7	1,718	24	0	
14.09.2026	66,96	50,24	16,72	102,5	100,41	103,2	102,01	0	-1,6	7	7	1,675	24	0	
15.09.2026	68,12	48,25	19,87	89,5	87,61	90	89,04	0	-1,43	7	7	1,74	24	0	
16.09.2026	68,07	48,17	19,9	87,9	86,07	88,5	87,54	0	-1,47	7	7	1,71	24	0	
17.09.2026	67,9	48,43	19,47	89,6	87,74	90	89,01	0	-1,27	7	7	1,708	24	0	
18.09.2026	68,02	48,85	19,17	88,5	86,66	89,2	88,19	0	-1,53	7	7	1,66	24	0	
19.09.2026	68,38	48,62	19,76	87	85,17	87,6	86,6	0	-1,43	7	7	1,68	24	0	
20.09.2026	68,44	47,98	20,46	87,9	86,05	88,5	87,55	0	-1,5	7	7	1,761	24	0	
21.09.2026	67,6	48,79	18,81	93,3	91,38	94,1	93,08	0	-1,7	7	7	1,717	24	0	
22.09.2026	68,6	47,95	20,65	80,2	78,49	80,7	79,83	0	-1,34	7	7	1,62	24	0	
Итого:				1224,5	1199,12	1273,6	1259,52	0	-60,4			22,94	360	0	
Средние:	67,8	48,74	19,06							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
07/09/2624:00	2,2	2,16	42,5	42,01	0	-39,85	0,03	9
22/09/2624:00	1226,7	1201,28	1316,1	1301,53	0	-100,25	22,97	369
Итого:	1224,5	1199,12	1273,6	1259,52	0	-60,4	22,94	360

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0кD02С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,21	55,21	12	105,49	103,38	103,67	102,22	0	1,16	7	7	1,239	24	0	
25.08.2026	67,19	55,06	12,13	102,26	100,15	100,23	98,84	0	1,31	7	7	1,215	24	0	
26.08.2026	66,71	55,31	11,4	107,61	105,47	105,83	104,32	0	1,15	7	7	1,201	24	0	
27.08.2026	65,81	55,62	10,19	124,07	121,66	121,81	120,08	0	1,58	7	7	1,241	24	0	
28.08.2026	65,49	55,76	9,73	127,79	125,3	125,43	123,63	0	1,67	7	7	1,218	24	0	
29.08.2026	65,63	55,66	9,97	135,57	132,91	133,33	131,43	0	1,48	7	7	1,324	24	0	
30.08.2026	65,54	56,25	9,29	150,78	147,84	148,69	146,51	0	1,33	7	7	1,375	24	0	
31.08.2026	65,1	55,96	9,14	150,12	147,24	148,17	146	0,02	1,24	7	7	1,345	24	0	
01.09.2026	64,42	54,48	9,94	136,56	133,98	134,59	132,72	0	1,26	7	7	1,33	24	0	
02.09.2026	65,54	53,8	11,74	122,04	119,66	120,12	118,5	0	1,16	7	7	1,401	24	0	
03.09.2026	68,58	53,35	15,23	92,58	90,61	90,95	89,76	0	0,85	7	7	1,38	24	0	
04.09.2026	68,08	53,53	14,55	91,11	89,18	89,99	88,8	0	0,38	7	7	1,298	24	0	
05.09.2026	68,25	53,85	14,4	94,08	92,13	93,31	92,03	0	0,1	7	7	1,326	24	0	
06.09.2026	68,16	53,82	14,34	95,64	93,65	94,68	93,38	0	0,27	7	7	1,344	24	0	
07.09.2026	67,2	53,83	13,37	99,22	97,21	97,61	96,31	0	0,9	7	7	1,3	24	0	
08.09.2026	66,96	54,58	12,38	105,66	103,5	104,05	102,6	0	0,9	7	7	1,284	24	0	
09.09.2026	68,61	53,56	15,05	87,74	85,89	86,18	85,03	0	0,86	7	7	1,29	24	0	
10.09.2026	68,14	54,36	13,78	35,06	34,34	34,46	33,98	0	0,36	7	7	0,472	24	0	
11.09.2026	67,56	52,01	15,55	51,44	50,37	51,23	50,59	0	-0,22	7	7	0,784	24	0	
12.09.2026	67,38	52,89	14,49	101,52	99,46	101,6	100,27	0	-0,81	7	7	1,44	24	0	
13.09.2026	66,78	52,66	14,12	108,64	106,47	108,36	106,96	0	-0,49	7	7	1,501	24	0	
14.09.2026	67,17	53,31	13,86	108,39	106,16	107,82	106,39	0	-0,23	7	7	1,471	24	0	
15.09.2026	68,27	53,48	14,79	95,21	93,24	93,92	92,69	0	0,55	7	7	1,377	24	0	
16.09.2026	68,21	53,94	14,27	99,76	97,7	98,41	97,06	0	0,64	7	7	1,393	24	0	
17.09.2026	68,04	54,12	13,92	100,41	98,34	99,04	97,69	0	0,65	7	7	1,366	24	0	
18.09.2026	68,15	53,42	14,73	96,73	94,68	95,48	94,2	0	0,48	7	7	1,391	24	0	
19.09.2026	68,52	53,81	14,71	93,19	91,19	92,09	90,83	0	0,36	7	7	1,339	24	0	
20.09.2026	68,58	52,97	15,61	98,01	95,92	96,88	95,62	0	0,3	7	7	1,498	24	0	
21.09.2026	67,73	54	13,73	101,05	98,96	99,95	98,61	0	0,35	7	7	1,356	24	0	
22.09.2026	68,77	53,33	15,44	90,34	88,42	89,14	87,99	0	0,43	7	7	1,366	24	0	
Итого:				3108	3045,01	3067	3025,04	0,02	19,97			38,865	720	0	
Средние:	67,25	54,13	13,12							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	31385,97	30404,52	30482,2	30105,59	6,43	298,93	1012,887	7310	216
22/09/2624:00	34494,04	33449,53	33549,22	33130,63	6,45	318,9	1051,752	8030	216
Итого:	3108,07	3045,01	3067,02	3025,04	0,02	19,97	38,865	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/

Подпись

Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2024г.-22/09/2024г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 6848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3683

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,35	55,79	11,56	108,47	106,27	107,54	105,99	0	0,28	7	7	1,228	24	0	
25.08.2026	67,38	55,23	12,15	103,07	100,93	102,12	100,66	0	0,27	7	7	1,205	24	0	
26.08.2026	66,87	56,18	10,69	114,93	112,6	114,33	112,67	0	-0,07	7	7	1,21	24	0	
27.08.2026	65,96	55,69	10,27	120,26	117,9	119,58	117,85	0	0,05	7	7	1,283	24	0	
28.08.2026	65,64	55,94	9,7	135,14	132,5	134,75	132,78	0	-0,28	7	7	1,27	24	0	
29.08.2026	65,8	56,36	9,44	137,14	134,47	137,24	135,25	0	-0,78	7	7	1,396	24	0	
30.08.2026	65,7	55,49	10,21	139,34	136,65	139,86	137,89	0	-1,24	7	7	1,395	24	0	
31.08.2026	65,26	55,79	9,47	150,53	147,62	151,62	149,42	0	-1,8	7	7	1,328	24	0	
01.09.2026	64,59	54,77	9,82	138,09	135,5	139,23	137,3	0	-1,8	7	7	1,334	24	0	
02.09.2026	65,74	54,76	10,98	123,98	121,53	125,05	123,3	0	-1,77	7	7	1,33	24	0	
03.09.2026	68,78	54,93	13,85	98,18	96,08	98,85	97,48	0	-1,4	7	7	1,296	24	0	
04.09.2026	68,31	55,17	13,14	100,81	98,68	100,45	99,02	0	-0,34	7	7	1,28	24	0	
05.09.2026	68,45	55,45	13	100,54	98,44	100,52	99,09	0	-0,65	7	7	1,336	24	0	
06.09.2026	68,37	55,51	12,86	106,12	103,89	106,2	104,67	0	-0,78	7	7	1,26	24	0	
07.09.2026	67,41	54,67	12,74	101,1	99,04	101,42	100	0	-0,96	7	7	1,255	24	0	
08.09.2026	67,15	55,76	11,39	112,52	110,23	113,36	111,74	0	-1,51	7	7	1,29	24	0	
09.09.2026	68,8	54,41	14,39	91,55	89,62	92,01	90,76	0	-1,14	7	7	0,439	24	0	
10.09.2026	68,31	56,11	12,2	36,78	35,98	37,03	36,49	0	-0,51	7	7	0,847	24	0	
11.09.2026	68,34	56,9	11,44	75,7	74,11	76,15	74,99	0	-0,88	7	7	1,365	24	0	
12.09.2026	67,64	57,26	10,38	134,22	131,43	135,56	133,51	0	-2,08	7	7	1,444	24	0	
13.09.2026	67,04	56,27	10,77	136,88	134,09	137,17	135,16	0	-1,07	7	7	1,378	24	0	
14.09.2026	67,44	56,28	11,16	126,27	123,7	126,93	125,08	0	-1,38	7	7	1,603	24	0	
15.09.2026	68,5	53,95	14,55	112,78	110,42	113,22	111,71	0	-1,29	7	7	1,462	24	0	
16.09.2026	68,43	54,34	14,09	106,03	103,77	106,62	105,14	0	-1,37	7	7	1,396	24	0	
17.09.2026	68,25	54,1	14,15	100,86	98,7	101,35	99,98	0	-1,28	7	7	1,388	24	0	
18.09.2026	68,37	54,18	14,19	100,09	97,94	100,53	99,15	0	-1,21	7	7	1,374	24	0	
19.09.2026	68,74	54,28	14,46	96,97	94,92	97,34	96,03	0	-1,11	7	7	1,421	24	0	
20.09.2026	68,79	54,02	14,77	98,36	96,24	98,81	97,5	0	-1,26	7	7	1,39	24	0	
21.09.2026	67,93	53,82	14,11	100,65	98,57	101,19	99,84	0	-1,27	7	7	1,404	24	0	
22.09.2026	68,96	52,88	16,08	89,27	87,36	89,4	88,21	0	-0,85	7	7				
Итого:				3296,6	3229,18	3305,4	3258,66	0	-29,48			38,831	720	0	
Средние:	67,47	55,2	12,26							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	31688,05	30727,32	31552,53	31152,88	1,64	-425,56	956,92	7307	219
22/09/2624:00	34984,68	33956,5	34857,96	34411,54	1,64	-455,04	995,751	8027	219
Итого:	3296,63	3229,18	3305,43	3258,66	0	-29,48	38,831	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

МП

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИПН-4)

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик: ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ74А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,37	60,01	7,36	185,45	181,66	186,14	183,05	0	-1,39	7	7	1,338	24	0	
25.08.2026	67,34	60,23	7,11	188,04	184,22	185,58	182,47	0	1,75	7	7	1,311	24	0	
26.08.2026	66,7	57,45	9,25	135,11	132,39	133,69	131,67	0	0,72	7	7	1,222	24	0	
27.08.2026	65,81	53,73	12,08	104,47	102,4	103,08	101,68	0	0,72	7	7	1,236	24	0	
28.08.2026	65,52	54,95	10,57	123,65	121,24	121,89	120,18	0	1,06	7	7	1,279	24	0	
29.08.2026	65,65	54,99	10,66	128,34	125,82	126,34	124,59	0	1,23	7	7	1,337	24	0	
30.08.2026	65,56	55,26	10,3	137,57	134,88	135,44	133,52	0	1,36	7	7	1,385	24	0	
31.08.2026	65,15	55,41	9,74	155,58	152,58	153,19	151,03	0	1,55	7	7	1,485	24	0	
01.09.2026	64,5	55,27	9,23	162,01	158,94	159,66	157,41	0	1,53	7	7	1,466	24	0	
02.09.2026	65,34	53,46	11,88	125,37	122,94	123,34	121,71	0	1,23	7	7	1,46	24	0	
03.09.2026	68,64	50,74	17,9	79,23	77,56	77,67	76,72	0	0,84	7	7	1,386	24	0	
04.09.2026	68,14	51,57	16,57	78,2	76,57	77,17	76,23	0	0,34	7	7	1,268	24	0	
05.09.2026	68,26	51,49	16,77	81,06	79,35	80,54	79,55	0	-0,2	7	7	1,329	24	0	
06.09.2026	68,19	51,98	16,21	83,64	81,9	82,8	81,74	0	0,16	7	7	1,326	24	0	
07.09.2026	67,13	52,86	14,27	94,09	92,18	92,64	91,44	0	0,74	7	7	1,314	24	0	
08.09.2026	66,99	53,16	13,83	94,31	92,41	92,77	91,57	0	0,84	7	7	1,277	24	0	
09.09.2026	68,62	50,73	17,89	76,03	74,42	74,61	73,68	0	0,74	7	7	1,329	24	0	
10.09.2026	68,14	53,42	14,72	30,57	29,95	30,06	29,67	0	0,28	7	7	0,44	24	0	
11.09.2026	67,54	49,94	17,6	44,35	43,45	45,36	44,83	0	-1,38	7	7	0,764	24	0	
12.09.2026	67,4	52,28	15,12	83,14	81,44	86,83	85,72	0	-4,28	7	7	1,233	24	0	
13.09.2026	66,8	52,61	14,19	99,04	97,08	102,36	101,07	0	-3,99	7	7	1,377	24	0	
14.09.2026	67,22	52,89	14,33	95,05	93,13	96,25	94,99	0	-1,86	7	7	1,335	24	0	
15.09.2026	68,29	50,56	17,73	85,17	83,41	83,87	82,86	0	0,55	7	7	1,479	24	0	
16.09.2026	68,26	51,71	16,55	87,39	85,54	85,78	84,71	0	0,83	7	7	1,413	24	0	
17.09.2026	68,08	52,05	16,03	88,74	86,85	87,05	85,97	0	0,88	7	7	1,39	24	0	
18.09.2026	68,21	52,04	16,17	88,71	86,83	87,01	85,9	0	0,93	7	7	1,404	24	0	
19.09.2026	68,55	52,16	16,39	85,34	83,53	83,55	82,5	0	1,03	7	7	1,37	24	0	
20.09.2026	68,63	51,4	17,23	87,83	85,97	85,96	84,91	0	1,06	7	7	1,48	24	0	
21.09.2026	67,77	52,49	15,28	94,51	92,54	92,61	91,42	0	1,12	7	7	1,414	24	0	
22.09.2026	68,8	51,63	17,17	80,66	78,95	78,93	77,96	0	0,99	7	7	1,357	24	0	
Итого:				3082,6	3020,13	3052,1	3010,75	0	9,38			39,204	720	0	
Средние:	67,28	53,28	14							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	53922,21	52429,36	51670,65	50955,76	1,66	1473,6	1290,915	10800	11
22/09/2624:00	57004,86	55449,49	54722,82	53966,51	1,66	1482,98	1330,119	11520	11
Итого:	3082,65	3020,13	3052,17	3010,75	0	9,38	39,204	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
Адрес: ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС985 ПО 2.7

ПОВЕРКА

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко /
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Ю.О. Мартовская /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор № 8848

Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 08914717

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Mna	P2 Mna	Q1 кг/см2	V1 м3	V2 м3	HC ч	BHP ч	V3 м3	ВОС
24.08.2026	122,50	122,50	0,00	67,24	53,58	13,66	0,84	0,76	1,60	125,10	124,00	OK	24	0,00	
25.08.2026	120,47	120,30	0,17	67,21	53,52	13,68	0,84	0,76	1,58	123,00	121,80	OK	24	0,00	
26.08.2026	132,47	132,47	0,00	66,71	54,10	12,61	0,83	0,74	1,56	135,20	134,20	OK	24	0,00	
27.08.2026	146,89	147,01	-0,12	65,87	54,35	11,52	0,83	0,76	1,55	150,00	148,80	OK	24	0,00	
28.08.2026	154,18	154,30	-0,12	65,57	54,62	10,95	0,82	0,76	1,56	157,50	156,10	OK	24	0,00	
29.08.2026	150,37	150,37	0,00	65,72	54,19	11,52	0,82	0,77	1,62	153,50	152,20	OK	24	0,00	
30.08.2026	156,73	156,73	0,00	65,64	53,92	11,72	0,82	0,78	1,74	160,00	158,60	OK	24	0,00	
31.08.2026	173,77	173,77	0,00	65,22	53,77	11,45	0,82	0,77	1,84	177,40	175,80	OK	24	0,00	
01.09.2026	163,79	163,79	0,00	64,57	53,25	11,31	0,81	0,78	1,73	167,00	165,80	OK	24	0,00	
02.09.2026	146,83	146,83	0,00	65,96	52,75	13,21	0,82	0,78	1,82	149,90	148,50	OK	24	0,00	
03.09.2026	109,06	109,19	-0,13	68,60	52,04	16,55	0,84	0,75	1,77	111,40	110,50	OK	24	0,00	
04.09.2026	114,58	114,58	0,00	68,10	52,59	15,51	0,83	0,74	1,71	117,00	116,00	OK	24	0,00	
05.09.2026	114,87	114,87	0,00	68,24	52,58	15,65	0,82	0,75	1,75	117,20	116,40	OK	24	0,00	
06.09.2026	116,84	116,84	0,00	68,16	52,47	15,69	0,84	0,78	1,78	119,20	118,40	OK	24	0,01	
07.09.2026	123,30	123,42	-0,12	67,21	52,83	14,38	0,82	0,78	1,68	125,80	125,00	OK	24	0,00	
08.09.2026	128,27	128,23	0,04	67,30	53,44	13,86	0,84	0,77	1,67	130,80	130,00	OK	24	0,00	
09.09.2026	114,38	114,38	0,00	68,56	52,54	16,02	0,86	0,77	1,79	116,70	115,90	OK	24	0,00	
10.09.2026	34,27	34,39	-0,12	49,98	39,71	10,27	0,32	0,29	0,52	35,00	34,80	OK	24	0,00	
11.09.2026	73,43	73,43	0,00	49,95	40,51	9,44	0,47	0,43	1,12	75,00	74,30	OK	24	0,00	
12.09.2026	130,31	130,31	0,00	67,41	53,17	14,24	0,76	0,69	1,75	133,00	132,00	OK	24	0,00	
13.09.2026	145,73	145,73	0,00	66,89	53,30	13,59	0,76	0,69	1,90	148,70	147,60	OK	24	0,00	
14.09.2026	132,09	132,09	0,00	67,61	52,95	14,66	0,83	0,74	1,84	134,80	133,80	OK	24	0,00	
15.09.2026	114,79	114,79	0,00	68,25	51,99	16,26	0,86	0,75	1,81	117,20	116,20	OK	24	0,00	
16.09.2026	118,11	118,24	-0,13	68,22	52,23	15,99	0,85	0,75	1,83	120,60	119,70	OK	24	0,00	
17.09.2026	123,41	123,53	-0,12	68,05	53,14	14,91	0,85	0,75	1,79	126,00	125,10	OK	24	0,00	
18.09.2026	119,01	119,01	0,00	68,15	52,35	15,80	0,85	0,75	1,82	121,50	120,50	OK	24	0,00	
19.09.2026	117,55	117,68	-0,12	68,51	52,60	15,91	0,85	0,75	1,82	120,00	119,20	OK	24	0,00	
20.09.2026	119,55	119,55	0,00	68,58	52,14	16,44	0,85	0,75	1,92	122,00	121,10	OK	24	0,00	
21.09.2026	129,04	129,04	0,00	67,76	52,84	14,92	0,84	0,74	1,85	131,60	130,80	OK	24	0,00	
22.09.2026	116,47	116,59	-0,12	68,83	52,38	16,44	0,85	0,74	1,87	118,90	118,10	OK	24	0,00	
Итого:	3763,06	3763,94	-0,89						50,58	3841,00	3811,20		720	0,01	0
Средние:				66,13	52,20	13,94	0,80	0,73							

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	BHP ч	ВОС ч	V3 м3
23.08.2026	1492,16	43148,58	42563,08	585,50	41947,61	41964,05	-16,44	7336		1,36
22.09.2026	1542,74	46989,58	46374,28	615,30	45710,66	45727,99	-17,33	8056		1,37
ИТОГО:	50,58	3841,00	3811,20	29,80	3763,06	3763,94	-0,89	720	0	0,01

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко /

Подпись

МП

Представитель теплоснабж организации

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/2026.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33752817
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	HC ч	BHP ч	V3 м3	ВОС
24.08.2026	118,92	118,92	0,00	67,20	53,84	13,36	0,80	0,72	1,59	120,80	121,00	OK	24	0,00	0
25.08.2026	123,05	123,05	0,00	67,18	54,04	13,14	0,80	0,72	1,62	124,90	125,30	OK	24	0,00	0
26.08.2026	124,69	124,69	0,00	66,67	53,95	12,72	0,79	0,71	1,59	126,50	127,00	OK	24	0,00	0
27.08.2026	143,25	143,25	0,00	65,83	54,64	11,18	0,80	0,72	1,61	145,40	145,80	OK	24	0,00	0
28.08.2026	150,84	150,84	0,00	65,53	54,55	10,98	0,79	0,73	1,66	153,10	153,50	OK	24	0,00	0
29.08.2026	160,95	160,95	0,00	65,69	55,05	10,64	0,79	0,74	1,72	163,30	163,90	OK	24	0,00	0
30.08.2026	164,61	164,61	0,00	65,61	54,56	11,05	0,79	0,75	1,82	167,10	167,50	OK	24	0,00	0
31.08.2026	174,36	174,36	0,00	65,20	54,65	10,54	0,78	0,74	1,83	177,00	177,40	OK	24	0,00	0
01.09.2026	165,14	165,14	0,00	64,53	53,55	10,99	0,78	0,74	1,79	167,40	168,10	OK	24	0,00	0
02.09.2026	145,17	145,17	0,00	65,92	53,08	12,85	0,78	0,73	1,81	147,20	147,80	OK	24	0,00	0
03.09.2026	109,85	110,08	-0,23	68,55	52,52	16,03	0,80	0,71	1,77	111,50	112,10	OK	24	0,00	0
04.09.2026	106,65	106,65	0,00	68,01	51,95	16,06	0,79	0,70	1,72	108,10	108,70	OK	24	0,00	0
05.09.2026	119,69	119,69	0,00	68,21	53,31	14,90	0,78	0,72	1,78	121,40	122,00	OK	24	0,00	0
06.09.2026	120,35	120,35	0,00	68,13	52,98	15,15	0,80	0,74	1,84	122,00	122,70	OK	24	0,00	0
07.09.2026	128,53	128,53	0,00	67,19	53,33	13,85	0,79	0,74	1,76	130,20	131,10	OK	24	0,00	0
08.09.2026	135,10	135,10	0,00	67,28	53,89	13,38	0,81	0,73	1,74	137,00	137,70	OK	24	0,00	0
09.09.2026	103,96	104,08	-0,12	68,47	52,49	15,98	0,82	0,73	1,66	105,40	106,10	OK	24	0,00	0
10.09.2026	32,88	33,12	-0,24	48,06	40,02	8,04	0,30	0,29	0,50	33,40	33,70	OK	24	0,00	0
11.09.2026	66,87	66,87	0,00	49,12	40,26	8,86	0,44	0,41	1,12	67,60	68,30	OK	24	0,00	0
12.09.2026	123,34	123,57	-0,23	67,36	53,40	13,96	0,73	0,67	1,73	124,80	126,20	OK	24	0,00	0
13.09.2026	144,98	144,98	0,00	66,84	53,38	13,45	0,73	0,67	1,97	146,80	147,90	OK	24	0,00	0
14.09.2026	128,13	128,13	0,00	67,55	53,40	14,15	0,79	0,71	1,73	129,70	130,80	OK	24	0,00	0
15.09.2026	119,05	119,29	-0,24	68,21	52,91	15,30	0,82	0,72	1,83	120,60	121,70	OK	24	0,00	0
16.09.2026	125,54	125,54	0,00	68,19	53,38	14,81	0,81	0,72	1,86	127,20	128,10	OK	24	0,00	0
17.09.2026	119,20	119,20	0,00	67,99	53,48	14,51	0,81	0,72	1,72	120,60	121,80	OK	24	0,00	0
18.09.2026	116,01	116,24	-0,24	68,10	52,70	15,40	0,82	0,73	1,80	117,30	118,80	OK	24	0,00	0
19.09.2026	117,47	117,69	-0,23	68,47	52,87	15,60	0,82	0,72	1,82	119,00	120,10	OK	24	0,00	0
20.09.2026	121,69	121,94	-0,24	68,54	52,83	15,70	0,81	0,72	1,92	123,20	124,50	OK	24	0,00	0
21.09.2026	131,46	131,92	-0,46	67,72	53,99	13,73	0,81	0,72	1,80	133,20	134,60	OK	24	0,00	0
22.09.2026	119,92	120,49	-0,57	68,80	53,73	15,08	0,82	0,72	1,80	121,50	123,00	OK	24	0,00	0
Итого:	3761,66	3764,46							50,88	3813,20	3837,20		720	0	0
Средние:				66,00	52,62	13,38	0,77	0,70							

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	BHP ч	ВОС ч	V3 м3
23.08.2026	1443,28	42150,77	41609,17	541,60	40952,65	41005,05	-52,40	6639,00		0,22
22.09.2026	1494,16	45963,97	45446,37	517,60	44714,31	44769,51	-55,20	7359		0,22
ИТОГО:	50,88	3813,20	3837,20	-24,00	3761,66	3764,46	-2,80	720	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабжающей организации
Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 00263017

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
24.08.2026	142,59	142,59	0,00	67,18	54,96	12,22	0,82	0,75	1,73	144,90	145,10	OK	24	0,00	
25.08.2026	139,00	139,00	0,00	67,15	55,14	12,01	0,82	0,75	1,67	141,20	141,50	OK	24	0,00	
26.08.2026	150,36	150,36	0,00	66,66	55,60	11,06	0,81	0,74	1,66	152,80	153,00	OK	24	0,00	
27.08.2026	163,88	163,88	0,00	65,81	55,52	10,29	0,81	0,75	1,70	166,30	166,90	OK	24	0,00	
28.08.2026	169,45	169,45	0,00	65,53	55,32	10,21	0,80	0,76	1,73	171,80	172,70	OK	24	0,00	
29.08.2026	165,08	165,08	0,00	65,67	55,03	10,64	0,80	0,76	1,75	167,40	168,20	OK	24	0,00	
30.08.2026	160,69	160,69	0,00	65,58	54,15	11,43	0,80	0,77	1,83	162,90	163,70	OK	24	0,01	
31.08.2026	159,12	159,12	0,00	65,15	53,26	11,89	0,79	0,77	1,88	161,30	162,00	OK	24	0,00	
01.09.2026	146,54	146,54	0,00	64,48	52,04	12,45	0,79	0,77	1,81	148,50	149,10	OK	24	0,00	
02.09.2026	140,85	140,85	0,00	65,90	52,64	13,26	0,79	0,77	1,86	142,80	143,40	OK	24	0,00	
03.09.2026	127,04	127,04	0,00	68,57	53,86	14,71	0,82	0,74	1,86	128,90	129,50	OK	24	0,00	
04.09.2026	127,11	127,11	0,00	68,06	53,82	14,24	0,81	0,74	1,81	129,10	129,40	OK	24	0,01	
05.09.2026	128,90	128,90	0,00	68,21	54,57	13,63	0,80	0,75	1,75	130,90	131,30	OK	24	0,00	
06.09.2026	134,47	134,47	0,00	68,14	54,09	14,05	0,81	0,77	1,88	136,60	136,90	OK	24	0,00	
07.09.2026	126,41	126,41	0,00	67,15	53,08	14,07	0,80	0,77	1,75	128,30	128,70	OK	24	0,00	
08.09.2026	143,00	143,00	0,00	67,27	54,28	12,99	0,82	0,76	1,80	145,20	145,60	OK	24	0,00	
09.09.2026	124,49	124,49	0,00	68,52	53,65	14,87	0,83	0,76	1,86	126,40	126,80	OK	24	0,00	
10.09.2026	45,70	45,70	0,00	48,69	42,90	5,80	0,32	0,29	0,55	46,40	46,60	OK	24	0,00	
11.09.2026	74,63	74,63	0,00	50,08	41,35	8,74	0,46	0,43	1,20	75,70	76,00	OK	24	0,08	
12.09.2026	142,59	142,59	0,00	67,38	54,84	12,54	0,74	0,68	1,80	144,40	145,60	OK	24	0,02	
13.09.2026	150,15	150,15	0,00	66,80	54,41	12,39	0,74	0,69	1,86	152,00	153,30	OK	24	0,01	
14.09.2026	145,53	145,77	-0,24	67,52	54,37	13,15	0,81	0,73	1,84	147,30	148,90	OK	24	0,01	
15.09.2026	136,01	136,50	-0,49	68,18	53,82	14,36	0,84	0,74	1,97	137,90	139,70	OK	24	0,01	
16.09.2026	140,21	140,21	0,00	68,16	54,45	13,71	0,83	0,74	1,92	141,90	143,30	OK	24	0,00	
17.09.2026	140,67	140,67	0,00	67,98	54,06	13,92	0,83	0,74	1,95	142,50	143,60	OK	24	0,00	
18.09.2026	135,27	135,51	-0,24	68,10	54,57	13,52	0,83	0,74	1,82	137,00	138,40	OK	24	0,01	
19.09.2026	131,31	131,31	0,00	68,46	54,32	14,14	0,83	0,74	1,85	133,00	134,10	OK	24	0,01	
20.09.2026	133,43	133,43	0,00	68,52	54,05	14,47	0,83	0,74	1,92	135,20	136,70	OK	24	0,01	
21.09.2026	146,49	146,74	-0,25	67,75	54,60	13,14	0,82	0,74	1,91	148,40	149,80	OK	24	0,00	
22.09.2026	127,77	128,25	-0,48	68,80	54,02	14,78	0,83	0,73	1,87	129,70	130,70	OK	24	0,01	
Итого:	4098,76	4100,45	-1,69						52,79	4156,70	4179,50		720	0,19	0
Средние:				66,05	53,43	12,62	0,78	0,72							

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
23.08.2026	1573,3121	52137,58	51547,78	589,80	50741,95	50746,02	-4,06	7336,00		3,71
22.09.2026	1626,10	56294,28	55727,28	567,00	54840,72	54846,47	-5,75	8056		3,90
ИТОГО:	52,79	4156,70	4179,50	-22,80	4098,76	4100,45	-1,69	720,00	0	0,19

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: / И.А. Петренко /
Ф.И.О.

МП:

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись: / Ю.О. Мартовская /

/Ю.О. Мартовская/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8849
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 33722817

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
24.08.2026	124,60	124,60	0,00	66,90	53,32	13,58	0,80	0,74	1,70	128,00	125,30	OK	24	0,00	
25.08.2026	126,16	126,16	0,00	66,98	53,95	13,03	0,80	0,74	1,65	129,60	126,90	OK	24	0,00	
26.08.2026	139,68	139,68	0,00	66,49	54,41	12,08	0,79	0,73	1,68	143,40	140,60	OK	24	0,00	
27.08.2026	149,53	149,53	0,00	65,67	53,93	11,74	0,79	0,74	1,76	153,40	150,50	OK	24	0,00	
28.08.2026	161,75	161,75	0,00	65,40	54,89	10,51	0,78	0,75	1,71	166,00	162,80	OK	24	0,00	
29.08.2026	150,42	150,42	0,00	65,50	53,94	11,56	0,78	0,75	1,75	154,30	151,40	OK	24	0,00	
30.08.2026	174,15	174,15	0,00	65,48	54,73	10,75	0,78	0,76	1,88	178,70	175,30	OK	24	0,00	
31.08.2026	180,45	180,45	0,00	65,08	53,97	11,11	0,78	0,75	2,01	185,10	181,60	OK	24	0,00	
01.09.2026	185,56	185,56	0,00	64,42	53,99	10,42	0,77	0,76	1,93	190,20	186,80	OK	24	0,00	
02.09.2026	159,32	159,32	0,00	65,63	52,72	12,92	0,78	0,76	1,98	163,40	160,30	OK	24	0,00	
03.09.2026	104,52	104,52	0,00	68,22	50,31	17,90	0,80	0,73	1,88	107,20	105,20	OK	24	0,00	
04.09.2026	113,76	113,76	0,00	67,78	50,99	16,79	0,79	0,72	1,91	116,70	114,50	OK	24	0,00	
05.09.2026	116,74	116,74	0,00	67,99	53,46	14,53	0,78	0,73	1,70	119,80	117,60	OK	24	0,00	
06.09.2026	121,24	121,24	0,00	67,87	52,58	15,28	0,80	0,76	1,85	124,40	122,10	OK	24	0,00	
07.09.2026	126,92	126,76	0,17	67,03	52,53	14,50	0,78	0,76	1,83	130,00	127,80	OK	24	0,00	
08.09.2026	143,66	143,66	0,00	66,98	52,68	14,31	0,80	0,75	1,98	147,20	144,80	OK	24	0,00	
09.09.2026	110,09	110,09	0,00	68,24	51,69	16,55	0,82	0,75	1,83	112,90	110,90	OK	24	0,00	
10.09.2026	38,40	38,24	0,16	51,90	42,84	9,06	0,58	0,56	0,60	39,30	38,60	OK	24	0,00	
11.09.2026	67,14	67,14	0,00	49,21	40,00	9,21	0,61	0,60	1,09	68,70	67,70	OK	24	0,01	
12.09.2026	120,73	120,73	0,00	67,14	52,23	14,91	0,73	0,67	1,76	123,60	121,80	OK	24	0,00	
13.09.2026	148,72	148,72	0,00	66,72	53,35	13,36	0,72	0,68	2,00	152,10	150,20	OK	24	0,00	
14.09.2026	139,60	139,60	0,00	67,16	53,22	13,93	0,78	0,72	1,87	142,90	140,90	OK	24	0,00	
15.09.2026	122,38	122,38	0,00	67,99	52,69	15,30	0,82	0,73	1,89	125,30	123,50	OK	24	0,00	
16.09.2026	124,40	124,40	0,00	67,91	52,20	15,71	0,81	0,73	1,96	127,30	125,60	OK	24	0,02	
17.09.2026	123,40	123,40	0,00	67,73	51,46	16,27	0,81	0,73	2,02	126,40	124,40	OK	24	0,00	
18.09.2026	118,74	118,74	0,00	67,81	52,45	15,36	0,81	0,73	1,83	121,50	119,90	OK	24	0,00	
19.09.2026	120,49	120,49	0,00	68,21	52,96	15,25	0,81	0,73	1,83	123,40	121,60	OK	24	0,00	
20.09.2026	116,05	116,05	0,00	68,24	51,76	16,48	0,81	0,73	1,94	118,80	117,10	OK	24	0,00	
21.09.2026	140,30	140,30	0,00	67,57	52,61	14,96	0,80	0,73	2,11	143,70	141,50	OK	24	0,00	
22.09.2026	126,69	126,69	0,00	68,52	52,23	16,29	0,81	0,72	2,05	129,80	127,80	OK	24	0,00	
Итого:	3895,59	3895,26	0,33						53,94	3993,10	3925,00		720	0,03	0
Средние:				65,92	52,14	13,79	0,78	0,72							

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
23.08.2026	1348,60	40938,57	39680,77	1257,80	39451,68	39432,84	18,84	6639		0,62
22.09.2026	1402,54	44931,67	43605,77	1325,90	43347,27	43328,10	19,17	7359		0,65
ИТОГО:	53,94	3993,10	3925,00	68,10	3895,59	3895,26	0,33	720	0	0,03

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснаб. организации

Ю.О. Мартовская

/Ю.О. Мартовская/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 59
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х04ВА ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,63	58,71	7,92	123,32	120,85	116,33	114,49	0	6,36	7	7	0,956	24	0	
25.08.2026	66,64	58,53	8,11	116,28	113,98	109,63	107,89	0	6,09	7	7	0,923	24	0	
26.08.2026	66,11	58,46	7,65	119,06	116,71	112,14	110,39	0	6,32	7	7	0,891	24	0	
27.08.2026	65,38	58,76	6,62	142,83	140,08	134,71	132,57	0	7,51	7	7	0,927	24	0	
28.08.2026	65,11	59,18	5,93	157,99	154,95	149,02	146,61	0	8,34	7	7	0,917	24	0	
29.08.2026	65,22	58,91	6,31	153,58	150,62	144,87	142,58	0	8,04	7	7	0,948	24	0	
30.08.2026	65,09	58,11	6,98	149,4	146,54	140,94	138,75	0	7,79	7	7	1,023	24	0	
31.08.2026	64,65	57,11	7,54	142,06	139,38	134,03	132,02	0	7,36	7	7	1,049	24	0	
01.09.2026	63,88	55,67	8,21	123,87	121,59	116,74	115,07	0	6,52	7	7	0,997	24	0	
02.09.2026	65,21	56,54	8,67	120,54	118,2	113,52	111,84	0	6,36	7	7	1,024	24	0	
03.09.2026	67,93	57,89	10,04	109,43	107,17	103,02	101,39	0	5,78	7	7	1,074	24	0	
04.09.2026	67,42	57,81	9,61	104,98	102,78	98,43	96,94	0	5,84	7	7	0,985	24	0	
05.09.2026	67,58	58,35	9,23	105,07	102,9	98,32	96,78	0	6,12	7	7	0,947	24	0	
06.09.2026	67,51	57,94	9,57	111,04	108,78	104,13	102,53	0	6,25	7	7	1,041	24	0	
07.09.2026	66,62	56,98	9,64	105,86	103,73	99,4	97,88	0	5,85	7	7	1	24	0	
08.09.2026	66,46	58,27	8,19	124,05	121,56	116,41	114,58	0	6,98	7	7	0,997	24	0	
09.09.2026	67,89	57,84	10,05	101,58	99,46	95,34	93,85	0	5,61	7	7	0,997	24	0	
10.09.2026	67,49	59,07	8,42	42,02	41,17	39,41	38,79	0	2,38	7	7	0,345	24	0	
11.09.2026	66,66	55,75	10,91	54,54	53,45	52,09	51,37	0	2,08	7	7	0,581	24	0	
12.09.2026	66,72	57,88	8,84	110,06	107,84	104,8	103,16	0	4,68	7	7	0,953	24	0	
13.09.2026	66,28	57,42	8,86	125,78	123,3	118,74	116,94	0	6,36	7	7	1,093	24	0	
14.09.2026	66,54	58,01	8,53	130,41	127,8	122,94	121,02	0	6,78	7	7	1,088	24	0	
15.09.2026	67,52	57,05	10,47	103,58	101,5	97,96	96,5	0	5	7	7	1,061	24	0	
16.09.2026	67,53	57,81	9,72	113,44	111,08	107,24	105,6	0	5,48	7	7	1,081	24	0	
17.09.2026	67,38	57,95	9,43	114,59	112,24	108,39	106,69	0	5,55	7	7	1,057	24	0	
18.09.2026	67,46	58,07	9,39	112,83	110,54	106,54	104,91	0	5,63	7	7	1,038	24	0	
19.09.2026	67,78	57,96	9,82	108,03	105,8	102,11	100,52	0	5,28	7	7	1,038	24	0	
20.09.2026	67,87	57,7	10,17	109,88	107,57	103,82	102,22	0	5,35	7	7	1,092	24	0	
21.09.2026	67,11	57,59	9,52	118,31	115,9	111,69	109,98	0	5,92	7	7	1,102	24	0	
22.09.2026	67,97	57,49	10,48	100,46	98,38	94,76	93,31	0	5,07	7	7	1,029	24	0	
Итого:				3454,8	3385,85	3257,4	3207,17	0	178,68			29,254	720	0	
Средние:	66,65	57,82	8,82							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	45333,67	44070,87	43010,4	42484,68	1,84	1586,19	1244,579	13502	0
22/09/2624:00	48788,54	47456,72	46267,87	45691,85	1,84	1764,87	1273,833	14222	0
Итого:	3454,87	3385,85	3257,47	3207,17	0	178,68	29,254	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"


В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: 40-летия Победы, 55

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расклады:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xВЕ30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,46	55,34	10,12	83,15	81,53	80,05	78,91	0	2,62	7	7	0,824	24	0	
25.08.2026	65,46	55,15	10,31	80,49	78,9	77,25	76,16	0	2,74	7	7	0,813	24	0	
26.08.2026	65,1	55,98	9,12	88,33	86,65	84,65	83,43	0	3,22	7	7	0,79	24	0	
27.08.2026	64,35	56,11	8,24	100,91	99,05	96,64	95,22	0	3,83	7	7	0,818	24	0	
28.08.2026	64,08	56,43	7,65	109,72	107,68	105,01	103,48	0	4,2	7	7	0,82	24	0	
29.08.2026	64,29	57,06	7,23	125,72	123,36	120,5	118,67	0	4,69	7	7	0,892	24	0	
30.08.2026	64,25	57,38	6,87	138,13	135,55	132,52	130,51	0	5,04	7	7	0,929	24	0	
31.08.2026	63,84	57,13	6,71	138,47	135,9	132,93	130,95	0	4,95	7	7	0,911	24	0	
01.09.2026	63,08	55,3	7,78	120,63	118,43	115,83	114,18	0	4,25	7	7	0,92	24	0	
02.09.2026	63,95	54,61	9,34	102,97	101,09	98,91	97,56	0	3,53	7	7	0,943	24	0	
03.09.2026	66,58	53,53	13,05	73,9	72,42	70,96	70	0	2,42	7	7	0,943	24	0	
04.09.2026	66,14	53,73	12,41	70,66	69,26	67,85	66,94	0	2,32	7	7	0,857	24	0	
05.09.2026	66,32	54,12	12,2	72,97	71,51	70,26	69,29	0	2,22	7	7	0,871	24	0	
06.09.2026	66,32	54,58	11,74	77,98	76,41	75	73,96	0	2,45	7	7	0,897	24	0	
07.09.2026	65,44	54,09	11,35	79,05	77,49	76,17	75,12	0	2,37	7	7	0,877	24	0	
08.09.2026	65,29	55,45	9,84	92,4	90,63	88,97	87,69	0	2,94	7	7	0,892	24	0	
09.09.2026	66,6	53,28	13,32	68,85	67,45	66,3	65,44	0	2,01	7	7	0,898	24	0	
10.09.2026	66,25	55,06	11,19	29,07	28,5	28,01	27,61	0	0,89	7	7	0,318	24	0	
11.09.2026	64,26	50,82	13,44	39,21	38,48	37,62	37,16	0	1,32	7	7	0,515	24	0	
12.09.2026	65,64	55,19	10,45	82,61	81,01	79,35	78,22	0	2,79	7	7	0,844	24	0	
13.09.2026	65,26	55,77	9,49	102,79	100,81	98,77	97,33	0	3,48	7	7	0,955	24	0	
14.09.2026	65,31	55,63	9,68	102,35	100,38	98,26	96,86	0	3,52	7	7	0,973	24	0	
15.09.2026	66,33	53,93	12,4	77,68	76,12	74,47	73,47	0	2,65	7	7	0,945	24	0	
16.09.2026	66,33	54,41	11,92	80,52	78,93	77,18	76,1	0	2,83	7	7	0,941	24	0	
17.09.2026	66,16	54,43	11,73	79,78	78,25	76,54	75,51	0	2,74	7	7	0,917	24	0	
18.09.2026	66,32	54,97	11,35	84,13	82,46	80,72	79,61	0	2,85	7	7	0,934	24	0	
19.09.2026	66,57	54,74	11,83	76,32	74,77	73,29	72,26	0	2,51	7	7	0,884	24	0	
20.09.2026	66,67	53,97	12,7	79,21	77,62	76,04	75	0	2,62	7	7	0,985	24	0	
21.09.2026	65,96	54,74	11,22	83,17	81,51	79,92	78,79	0	2,72	7	7	0,913	24	0	
22.09.2026	66,77	53,8	12,97	74,56	73,03	71,67	70,72	0	2,31	7	7	0,943	24	0	
Итого:				2615,7	2565,18	2511,6	2476,15	0	89,03			25,962	720	0	
Средние:	65,47	54,89	10,58							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	39619,99	38516,46	37962,3	37522,26	1,24	994,2	1139,586	13491	201
22/09/2624:00	42235,72	41081,64	40473,94	39998,41	1,24	1083,23	1165,548	14211	201
Итого:	2615,73	2565,18	2511,64	2476,15	0	89,03	25,962	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/


Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ14А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,72	51,24	15,48	57,53	56,35	49,52	48,92	0	7,43	7	7	0,869	24	0	
25.08.2026	66,72	51,64	15,08	57,59	56,41	49,39	48,75	0	7,66	7	7	0,843	24	0	
26.08.2026	66,26	51,89	14,37	60,47	59,26	55,94	55,22	0	4,04	7	7	0,844	24	0	
27.08.2026	65,43	52,34	13,09	66,58	65,29	63,96	63,15	0	2,14	7	7	0,848	24	0	
28.08.2026	65,19	52,57	12,62	72,99	71,55	72,59	71,65	0	-0,1	7	7	0,898	24	0	
29.08.2026	65,34	53,45	11,89	76	74,55	76,31	75,31	0	-0,76	7	7	0,887	24	0	
30.08.2026	65,29	53,52	11,77	82,38	80,77	81,14	80,05	0	0,72	7	7	0,957	24	0	
31.08.2026	64,9	53,49	11,41	89,72	87,98	89,77	88,56	0	-0,58	7	7	0,997	24	0	
01.09.2026	64,27	54,02	10,25	93,34	91,6	94,89	93,59	0	-1,99	7	7	0,936	24	0	
02.09.2026	65,09	52,35	12,74	78,86	77,33	75	74,05	0	3,28	7	7	1,009	24	0	
03.09.2026	68,04	49,41	18,63	54,44	53,31	40,94	40,48	0	12,83	7	7	0,984	24	0	
04.09.2026	67,55	50,81	16,74	54,67	53,54	42,46	41,93	0	11,61	7	7	0,893	24	0	
05.09.2026	67,69	51,05	16,64	54,17	53,06	42,06	41,55	-0	11,51	7	7	0,875	24	0	
06.09.2026	67,67	51,88	15,79	58,38	57,17	49,27	48,66	0	8,51	7	7	0,912	24	0	
07.09.2026	66,72	52,1	14,62	64	62,72	54,56	53,87	0	8,85	7	7	0,92	24	0	
08.09.2026	66,55	52,4	14,15	63,33	62,08	52,88	52,19	0	9,89	7	7	0,897	24	0	
09.09.2026	68	49,68	18,32	51,52	50,47	36,07	35,65	0	14,82	7	7	0,906	24	0	
10.09.2026	67,6	41,22	26,38	21,54	21,08	36,62	36,3	0	-15,22	7	7	0,299	24	0	
11.09.2026	66,77	42,77	24	33,81	33,13	40,23	39,89	0	-6,76	7	7	0,566	24	0	
12.09.2026	66,91	51,09	15,82	60,54	59,34	50,97	50,35	0	8,99	7	7	0,939	24	0	
13.09.2026	66,42	51,28	15,14	70,94	69,55	65,41	64,59	0	4,96	7	7	1,05	24	0	
14.09.2026	66,75	51,52	15,23	66,72	65,34	59,27	58,53	0	6,81	7	7	1,009	24	0	
15.09.2026	67,73	49,54	18,19	58,07	56,87	46,67	46,14	0	10,73	7	7	1,024	24	0	
16.09.2026	67,7	50,01	17,69	58,21	57,01	47,42	46,88	0	10,13	7	7	1,002	24	0	
17.09.2026	67,53	51,32	16,21	60,25	59,03	50,52	49,91	0	9,12	7	7	0,956	24	0	
18.09.2026	67,68	51,11	16,57	61,11	59,83	51,71	51,08	0	8,75	7	7	0,988	24	0	
19.09.2026	68,01	51,22	16,79	60,65	59,38	50,55	49,94	0	9,44	7	7	0,992	24	0	
20.09.2026	68,08	51,01	17,07	60,7	59,46	51,08	50,43	0	9,03	7	7	1,005	24	0	
21.09.2026	67,33	52,09	15,24	67,41	66,02	60,36	59,59	0	6,43	7	7	1,006	24	0	
22.09.2026	68,24	51,13	17,11	59,32	58,07	48,55	47,98	0	10,09	7	7	0,983	24	0	
Итого:				1875,2	1837,55	1686,1	1665,19	0	172,36			27,294	720	0	
Средние:	66,8	50,97	15,83							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	37627,63	36499,52	36028,86	35634,54	0,95	864,98	1247,077	13500	4
22/09/2624:00	39502,87	38337,07	37714,97	37299,73	0,95	1037,34	1274,371	14220	4
Итого:	1875,24	1837,55	1686,11	1665,19	0	172,36	27,294	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-2)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные раскходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тиз= 0.00°C

Договор N:8848
Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0кхА8С9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,65	51,54	14,11	53,17	52,15	51,86	51,24	0	0,91	7	7	0,738	24	0	
25.08.2026	65,66	51,76	13,9	53,18	52,16	51,62	50,96	0	1,2	7	7	0,723	24	0	
26.08.2026	65,21	52,45	12,76	53,73	52,71	52,23	51,56	0	1,15	7	7	0,672	24	0	
27.08.2026	64,44	52,12	12,32	59,56	58,4	57,83	57,1	0	1,3	7	7	0,717	24	0	
28.08.2026	64,2	53,58	10,62	65,11	63,88	63,28	62,44	0	1,44	7	7	0,678	24	0	
29.08.2026	64,37	53,56	10,81	67,61	66,35	65,75	64,87	0	1,48	7	7	0,718	24	0	
30.08.2026	64,33	53,55	10,78	73,42	72,02	71,5	70,55	0	1,47	7	7	0,775	24	0	
31.08.2026	63,97	53,75	10,22	79,59	78,12	77,62	76,61	0	1,51	7	7	0,799	24	0	
01.09.2026	63,39	54,57	8,82	89,2	87,57	87,16	85,94	0	1,63	7	7	0,77	24	0	
02.09.2026	64,06	53,09	10,97	72,58	71,26	70,82	69,92	0	1,34	7	7	0,781	24	0	
03.09.2026	66,82	49,95	16,87	47,8	46,83	46,39	45,86	0	0,97	7	7	0,79	24	0	
04.09.2026	66,35	50,54	15,81	46,44	45,52	45,26	44,72	0	0,8	7	7	0,719	24	0	
05.09.2026	66,51	51,04	15,47	47,62	46,64	46,61	46,07	0	0,57	7	7	0,719	24	0	
06.09.2026	66,53	50,49	16,04	51,13	50,14	50	49,44	0	0,7	7	7	0,805	24	0	
07.09.2026	65,63	51,42	14,21	54,49	53,41	53,28	52,64	0	0,77	7	7	0,756	24	0	
08.09.2026	65,53	51,47	14,06	56,19	55,1	54,88	54,2	0	0,9	7	7	0,774	24	0	
09.09.2026	66,83	50,67	16,16	46,96	46	45,74	45,23	0	0,77	7	7	0,744	24	0	
10.09.2026	66,44	53,09	13,35	18,51	18,15	18,08	17,85	0	0,3	7	7	0,243	24	0	
11.09.2026	65,61	49,11	16,5	28,7	28,12	27,9	27,58	0	0,54	7	7	0,463	24	0	
12.09.2026	65,82	50,82	15	54,57	53,52	53,13	52,49	0	1,03	7	7	0,8	24	0	
13.09.2026	65,3	51,06	14,24	58,41	57,25	56,78	56,1	0	1,15	7	7	0,814	24	0	
14.09.2026	65,62	51,93	13,69	59,53	58,37	58,03	57,31	0	1,06	7	7	0,8	24	0	
15.09.2026	66,56	51,09	15,47	50,86	49,86	49,52	48,92	0	0,94	7	7	0,771	24	0	
16.09.2026	66,46	50,09	16,37	49,47	48,48	48,17	47,62	0	0,86	7	7	0,792	24	0	
17.09.2026	66,35	50,14	16,21	51,7	50,7	50,29	49,73	0	0,97	7	7	0,824	24	0	
18.09.2026	66,41	50,31	16,1	49,91	48,94	48,51	47,97	0	0,97	7	7	0,787	24	0	
19.09.2026	66,7	50	16,7	47,49	46,53	46,14	45,61	0	0,92	7	7	0,776	24	0	
20.09.2026	66,81	48,88	17,93	50,19	49,18	48,71	48,18	0	1	7	7	0,881	24	0	
21.09.2026	66,08	50,21	15,87	52,16	51,16	50,69	50,1	0	1,06	7	7	0,813	24	0	
22.09.2026	66,9	49,65	17,25	45,21	44,3	43,88	43,37	0	0,93	7	7	0,767	24	0	
Итого:				1634,4	1602,82	1591,6	1572,18	0	30,64			22,209	720	0	
Средние:	65,68	51,39	14,28							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	33463,26	32491,25	32242,43	31884,19	0,32	607,06	1064,43	13426	72
22/09/2624:00	35097,75	34094,07	33834,09	33456,37	0,32	637,7	1086,639	14146	72
Итого:	1634,49	1602,82	1591,66	1572,18	0	30,64	22,209	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская/
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2024г.-22/09/2024г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-1)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расклады:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тиз= 0.00°C

Договор N:8848
Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0A1F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2024	66,8	50,34	16,46	47,66	46,68	46,06	45,54	0	1,14	7	7	0,769	24	0	
25.08.2024	66,79	50,82	15,97	50,15	49,15	48,05	47,5	0	1,65	7	7	0,785	24	0	
26.08.2024	66,34	50,74	15,6	51,98	50,98	49,91	49,32	0	1,66	7	7	0,793	24	0	
27.08.2024	65,51	51,97	13,54	60,12	58,91	57,58	56,85	0	2,06	7	7	0,797	24	0	
28.08.2024	65,2	51,8	13,4	62,6	61,36	59,77	59,01	0	2,35	7	7	0,819	24	0	
29.08.2024	65,38	52,12	13,26	67,1	65,82	64,14	63,33	0	2,49	7	7	0,871	24	0	
30.08.2024	65,3	51,73	13,57	71,1	69,72	67,94	67,12	0	2,6	7	7	0,948	24	0	
31.08.2024	64,88	52,38	12,5	74,88	73,43	71,6	70,68	0	2,75	7	7	0,918	24	0	
01.09.2024	64,27	52,56	11,71	84,55	82,98	80,96	79,92	0	3,06	7	7	0,972	24	0	
02.09.2024	65,12	51,5	13,62	70,17	68,79	67,04	66,25	0	2,54	7	7	0,936	24	0	
03.09.2024	68,21	48,67	19,54	49,94	48,91	47,46	46,92	0	1,99	7	7	0,954	24	0	
04.09.2024	67,71	49,38	18,33	47,28	46,31	45,76	45,24	0	1,07	7	7	0,847	24	0	
05.09.2024	67,85	49,64	18,21	49,98	48,94	48,61	48,05	0	0,89	7	7	0,891	24	0	
06.09.2024	67,81	49,17	18,64	50,97	49,96	49,46	48,9	0	1,06	7	7	0,93	24	0	
07.09.2024	66,78	50,67	16,11	55,4	54,28	53,25	52,6	0	1,68	7	7	0,873	24	0	
08.09.2024	66,72	50,65	16,07	55,11	54,01	52,78	52,14	0	1,87	7	7	0,866	24	0	
09.09.2024	68,18	49,68	18,5	46,79	45,81	44,71	44,2	0	1,61	7	7	0,845	24	0	
10.09.2024	67,72	51,31	16,41	17,87	17,48	17,09	16,91	0	0,57	7	7	0,287	24	0	
11.09.2024	67,04	47,76	19,28	27,55	26,97	26,4	26,09	0	0,88	7	7	0,52	24	0	
12.09.2024	67,02	48,84	18,18	52,58	51,5	50,4	49,87	0	1,63	7	7	0,935	24	0	
13.09.2024	66,47	49,03	17,44	59,12	57,94	57,13	56,47	0	1,47	7	7	1,009	24	0	
14.09.2024	66,91	49,56	17,35	54,79	53,7	52,94	52,31	0	1,39	7	7	0,931	24	0	
15.09.2024	67,84	48,59	19,25	48,89	47,88	46,79	46,31	0	1,57	7	7	0,92	24	0	
16.09.2024	67,83	48,38	19,45	50,37	49,35	48,16	47,64	0	1,71	7	7	0,959	24	0	
17.09.2024	67,63	48,87	18,76	49,84	48,8	47,68	47,16	0	1,64	7	7	0,915	24	0	
18.09.2024	67,77	49	18,77	51,08	50,03	48,79	48,25	0	1,78	7	7	0,94	24	0	
19.09.2024	68,1	49,12	18,98	48,27	47,28	46,07	45,54	0	1,74	7	7	0,895	24	0	
20.09.2024	68,18	48,26	19,92	51	49,94	48,67	48,13	0	1,81	7	7	0,994	24	0	
21.09.2024	67,35	49,92	17,43	52,38	51,33	49,97	49,39	0,01	1,94	7	7	0,894	24	0	
22.09.2024	68,36	49,56	18,8	48,94	47,89	46,76	46,24	0	1,65	7	7	0,9	24	0	
Итого:				1608,4	1576,13	1541,9	1523,88	0,01	52,25			25,913	720	0	
Средние:	66,9	50,06	16,83							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2024:00	33036,39	32053,58	31850,88	31506,11	0,34	547,47	1107,545	13496	7
22/09/2024:00	34644,85	33629,71	33392,81	33029,99	0,35	599,72	1133,458	14216	7
Итого:	1608,46	1576,13	1541,93	1523,88	0,01	52,25	25,913	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А.Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 57 (ИТП-2)
Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 8648
Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196478 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0мГА27 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,77	50,4	16,37	70,71	69,28	72,2	71,37	0	-2,09	7	7	1,133	24	0	
25.08.2026	66,73	50,42	16,31	69,19	67,81	70,13	69,3	0	-1,49	7	7	1,102	24	0	
26.08.2026	66,3	51,37	14,93	74,71	73,22	76,01	75,06	0	-1,84	7	7	1,093	24	0	
27.08.2026	65,44	52,08	13,36	82,31	80,71	83,78	82,71	0	-2	7	7	1,078	24	0	
28.08.2026	65,15	52,87	12,28	92,6	90,82	94,46	93,24	0	-2,42	7	7	1,113	24	0	
29.08.2026	65,3	52,84	12,46	96,88	94,98	99	97,72	0	-2,74	7	7	1,183	24	0	
30.08.2026	65,21	52,78	12,43	104,63	102,59	106,89	105,49	0	-2,9	7	7	1,276	24	0	
31.08.2026	64,8	52,89	11,91	113,48	111,33	115,83	114,29	0	-2,96	7	7	1,324	24	0	
01.09.2026	64,17	53,75	10,42	125,71	123,38	128,45	126,71	0	-3,33	7	7	1,282	24	0	
02.09.2026	64,95	52,47	12,48	103,47	101,49	105,3	103,97	0	-2,48	7	7	1,266	24	0	
03.09.2026	68,12	49,25	18,87	67,64	66,2	68,23	67,44	0	-1,24	7	7	1,248	24	0	
04.09.2026	67,64	50,1	17,54	66,74	65,34	68,14	67,33	0	-1,99	7	7	1,145	24	0	
05.09.2026	67,78	50,84	16,94	68,6	67,17	70,34	69,51	0	-2,34	7	7	1,138	24	0	
06.09.2026	67,73	50,3	17,43	72,86	71,37	74,61	73,73	0	-2,36	7	7	1,246	24	0	
07.09.2026	66,74	51,13	15,61	81,06	79,44	82,66	81,66	0	-2,22	7	7	1,237	24	0	
08.09.2026	66,63	50,96	15,67	81,3	79,69	82,71	81,71	0	-2,02	7	7	1,248	24	0	
09.09.2026	68,13	49,7	18,43	66,23	64,87	67,17	66,4	0	-1,53	7	7	1,195	24	0	
10.09.2026	67,71	52,08	15,63	27,82	27,24	28,27	27,93	0	-0,69	7	7	0,426	24	0	
11.09.2026	67,17	47,44	19,73	38,32	37,54	38,91	38,51	0	-0,97	7	7	0,741	24	0	
12.09.2026	66,9	49,16	17,74	69,53	68,13	70,6	69,82	0	-1,69	7	7	1,209	24	0	
13.09.2026	66,4	49,1	17,3	81,06	79,43	83,06	82,12	0	-2,69	7	7	1,372	24	0	
14.09.2026	66,77	49,23	17,54	72,11	70,65	74,24	73,39	0	-2,74	7	7	1,239	24	0	
15.09.2026	67,75	48,42	19,33	65,49	64,14	67,45	66,72	0	-2,58	7	7	1,237	24	0	
16.09.2026	67,69	48,84	18,85	65,68	64,32	67,62	66,84	0	-2,52	7	7	1,212	24	0	
17.09.2026	67,52	49,09	18,43	66,13	64,78	68,01	67,23	0	-2,45	7	7	1,193	24	0	
18.09.2026	67,64	49,3	18,34	68,56	67,16	70,14	69,33	0	-2,17	7	7	1,231	24	0	
19.09.2026	68	49,39	18,61	67,08	65,67	67,95	67,15	0	-1,48	7	7	1,221	24	0	
20.09.2026	68,05	48,53	19,52	67,22	65,8	67,83	67,04	0	-1,24	7	7	1,283	24	0	
21.09.2026	67,28	48,6	18,68	74,85	73,32	75,57	74,75	0	-1,43	7	7	1,367	24	0	
22.09.2026	68,22	48,47	19,75	64,41	63,05	64,94	64,2	0	-1,15	7	7	1,244	24	0	
Итого:				2266,3	2220,92	2310,5	2282,67	0	-61,75			35,282	720	0	
Средние:	66,82	50,39	16,42							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	51479,08	49904,97	50939,54	50387,48	34,86	-482,51	1787,889	13498	5
22/09/2624:00	53745,46	52125,89	53250,04	52670,15	34,86	-544,26	1823,171	14218	5
Итого:	2266,38	2220,92	2310,5	2282,67	0	-61,75	35,282	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартв
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 61 (ИТП-1)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0ж4458 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,09	50,02	16,07	76,11	74,6	74,89	74,01	0	0,59	7	7	1,199	24	0	
25.08.2026	66,09	50,03	16,06	75,41	73,91	73,96	73,1	0	0,81	7	7	1,187	24	0	
26.08.2026	65,6	50,63	14,97	76,57	75,07	75,27	74,4	0	0,67	7	7	1,125	24	0	
27.08.2026	64,78	50,76	14,02	83,93	82,34	82,51	81,52	0	0,82	7	7	1,154	24	0	
28.08.2026	64,51	51,84	12,67	95,77	93,99	94,35	93,16	0	0,83	7	7	1,187	24	0	
29.08.2026	64,63	51,75	12,88	95,85	94,03	95,09	93,91	0	0,12	7	7	1,211	24	0	
30.08.2026	64,56	51,68	12,88	106,52	104,5	106	104,68	0	-0,18	7	7	1,344	24	0	
31.08.2026	64,16	52,27	11,89	114,48	112,34	113,98	112,51	0	-0,17	7	7	1,334	24	0	
01.09.2026	63,52	52,52	11	121,67	119,44	121,28	119,73	0	-0,29	7	7	1,314	24	0	
02.09.2026	64,42	51,84	12,58	107,49	105,47	106,98	105,65	0	-0,18	7	7	1,327	24	0	
03.09.2026	67,42	49,56	17,86	75,12	73,6	74,41	73,55	0	0,05	7	7	1,313	24	0	
04.09.2026	66,95	49,84	17,11	72,17	70,74	71,67	70,83	0	-0,09	7	7	1,207	24	0	
05.09.2026	67,11	50,42	16,69	72	70,56	72,36	71,53	0	-0,97	7	7	1,177	24	0	
06.09.2026	67,05	49,91	17,14	77,92	76,37	78,21	77,28	0	-0,91	7	7	1,309	24	0	
07.09.2026	66,07	50,99	15,08	82,68	81,07	82,76	81,76	0	-0,69	7	7	1,221	24	0	
08.09.2026	65,96	51,47	14,49	85,05	83,36	84,87	83,84	0	-0,48	7	7	1,207	24	0	
09.09.2026	67,46	49,59	17,87	72,64	71,15	72,34	71,54	0	-0,39	7	7	1,27	24	0	
10.09.2026	67,01	52,27	14,74	29,32	28,73	29,27	28,9	0	-0,17	7	7	0,423	24	0	
11.09.2026	66,43	48,67	17,76	42,18	41,33	41,37	40,91	0	0,42	7	7	0,734	24	0	
12.09.2026	66,21	51,09	15,12	77,36	75,8	75,85	74,91	0	0,89	7	7	1,143	24	0	
13.09.2026	65,76	50,72	15,04	91,26	89,48	90,03	88,94	0	0,54	7	7	1,347	24	0	
14.09.2026	66,02	50,9	15,12	82,09	80,48	81,46	80,49	0	-0,01	7	7	1,216	24	0	
15.09.2026	67,07	49,81	17,26	74,83	73,28	74,21	73,33	0	-0,05	7	7	1,263	24	0	
16.09.2026	67,03	50,08	16,95	76,13	74,61	75,8	74,93	0	-0,32	7	7	1,264	24	0	
17.09.2026	66,87	49,77	17,1	77,11	75,57	76,84	75,93	0	-0,36	7	7	1,294	24	0	
18.09.2026	66,92	49,85	17,07	71,71	70,25	71,52	70,69	0	-0,44	7	7	1,199	24	0	
19.09.2026	67,24	49,68	17,56	72,57	71,09	72,37	71,55	0	-0,46	7	7	1,248	24	0	
20.09.2026	67,33	49,52	17,81	74,97	73,43	74,77	73,93	0	-0,5	7	7	1,306	24	0	
21.09.2026	66,56	50,45	16,11	82,3	80,63	81,98	80,99	0	-0,36	7	7	1,297	24	0	
22.09.2026	67,49	49,63	17,86	72,4	70,91	71,8	71	0	-0,09	7	7	1,267	24	0	
Итого:				2415,6	2368,13	2398,2	2369,5	0	-1,37			36,087	720	0	
Средние:	66,14	50,58	15,55							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	50856,53	49423,59	49583,43	48989,49	0,77	434,1	1455,636	12170	7
22/09/2624:00	53272,14	51791,72	51981,63	51358,99	0,77	432,73	1491,723	12890	7
Итого:	2415,61	2368,13	2398,2	2369,5	0	-1,37	36,087	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"



Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации



Подпись / Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 61 (ИП-2)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тизв= 0.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х70АА ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,73	46,04	19,69	35,82	35,1	35,04	34,7	0	0,4	7	7	0,692	24	0	
25.08.2026	65,64	46,17	19,47	34,95	34,25	34,17	33,82	0	0,43	7	7	0,666	24	0	
26.08.2026	65,2	46,89	18,31	35,88	35,17	35,16	34,79	0	0,38	7	7	0,645	24	0	
27.08.2026	64,44	46,18	18,26	39,4	38,62	38,58	38,17	0	0,45	7	7	0,705	24	0	
28.08.2026	64,09	45,04	19,05	37,57	36,89	36,78	36,44	0	0,45	7	7	0,702	24	0	
29.08.2026	63,99	42,74	21,25	30,52	29,96	30,24	30	0	-0,04	7	7	0,633	24	0	
30.08.2026	64,1	44,14	19,96	38,56	37,86	38,36	38,03	0	-0,17	7	7	0,755	24	0	
31.08.2026	63,61	43,52	20,09	38,02	37,34	37,79	37,48	0	-0,14	7	7	0,749	24	0	
01.09.2026	62,71	39,96	22,75	29,15	28,58	28,99	28,79	0	-0,21	7	7	0,648	24	0	
02.09.2026	64,11	44,91	19,2	42,36	41,56	42,01	41,62	0	-0,06	7	7	0,797	24	0	
03.09.2026	67,12	42,63	24,49	34,25	33,56	33,81	33,5	0	0,06	7	7	0,821	24	0	
04.09.2026	66,68	45,33	21,35	34,27	33,62	34,39	34,07	0	-0,45	7	7	0,717	24	0	
05.09.2026	66,75	43,92	22,83	32,86	32,22	32,96	32,66	0	-0,44	7	7	0,735	24	0	
06.09.2026	66,48	40,23	26,25	27,96	27,43	27,98	27,74	0	-0,31	7	7	0,719	24	0	
07.09.2026	65,47	39,17	26,3	24,37	23,9	24,32	24,13	0	-0,23	7	7	0,627	24	0	
08.09.2026	65,82	42,48	23,34	32,34	31,7	32,21	31,94	0	-0,24	7	7	0,738	24	0	
09.09.2026	67,22	46,47	20,75	36,46	35,71	36,32	35,96	0	-0,25	7	7	0,74	24	0	
10.09.2026	66,63	49,05	17,58	13,41	13,14	13,39	13,24	0	-0,1	7	7	0,232	24	0	
11.09.2026	63,8	40,8	23	18,89	18,53	18,65	18,5	0	0,03	7	7	0,424	24	0	
12.09.2026	65,29	38,81	26,48	23,4	22,93	23,04	22,86	0	0,07	7	7	0,609	24	0	
13.09.2026	65,2	40,99	24,21	36,34	35,63	35,43	35,13	0	0,5	7	7	0,86	24	0	
14.09.2026	66,08	42,4	23,68	31,29	30,68	30,36	30,09	0	0,59	7	7	0,726	24	0	
15.09.2026	66,47	45,68	20,79	37	36,28	36,06	35,71	0	0,57	7	7	0,755	24	0	
16.09.2026	66,35	44,58	21,77	36,51	35,79	35,9	35,57	0	0,22	7	7	0,781	24	0	
17.09.2026	66,2	44,67	21,53	36,59	35,87	36,15	35,78	0	0,09	7	7	0,775	24	0	
18.09.2026	66,26	44,92	21,34	36,32	35,6	35,96	35,65	0	-0,05	7	7	0,761	24	0	
19.09.2026	66,7	46,11	20,59	36,2	35,48	35,87	35,52	0	-0,04	7	7	0,731	24	0	
20.09.2026	66,84	43,99	22,85	35,85	35,13	35,55	35,21	0	-0,08	7	7	0,804	24	0	
21.09.2026	66,16	45,08	21,08	37,4	36,67	37,21	36,85	0	-0,18	7	7	0,775	24	0	
22.09.2026	66,88	42,19	24,69	27,95	27,38	27,77	27,54	0	-0,16	7	7	0,676	24	0	
Итого:				991,89	972,58	980,45	971,49	0	1,09			20,998	720	0	
Средние:	65,6	43,83	21,76							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	26144,83	25171,46	25399,27	24951,55	2,23	219,91	925,639	12060	118
22/09/2624:00	27136,72	26144,04	26379,72	25923,04	2,23	221	946,637	12780	118
Итого:	991,89	972,58	980,45	971,49	0	1,09	20,998	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Ф.И.О.
Подпись
МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: 40-летия Победы, 61 (ИТП-3)
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х48ДА ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,28	58,03	8,25	98,96	96,98	94,32	92,84	0	4,14	7	7	0,803	24	0	
25.08.2026	66,24	56,39	9,85	79,23	77,62	75,31	74,2	0	3,42	7	7	0,763	24	0	
26.08.2026	65,69	56,01	9,68	81	79,43	77,17	76,04	0	3,39	7	7	0,772	24	0	
27.08.2026	64,94	55,97	8,97	88,03	86,35	83,78	82,54	0	3,81	7	7	0,775	24	0	
28.08.2026	64,71	56,55	8,16	100,15	98,25	95,16	93,73	0	4,52	7	7	0,8	24	0	
29.08.2026	64,78	56,2	8,58	96,81	94,93	92,32	91	0	3,93	7	7	0,814	24	0	
30.08.2026	64,66	55,36	9,3	92,1	90,38	88,26	87,02	0	3,36	7	7	0,84	24	0	
31.08.2026	64,22	54,82	9,4	88,06	86,41	84,51	83,34	0	3,07	7	7	0,811	24	0	
01.09.2026	63,35	52,43	10,92	75,9	74,5	72,85	71,92	0	2,58	7	7	0,813	24	0	
02.09.2026	64,94	54,11	10,83	79,53	77,99	76,22	75,21	0	2,78	7	7	0,843	24	0	
03.09.2026	68,03	60,05	7,98	121,54	119,01	116,19	114,27	0	4,74	7	7	0,947	24	0	
04.09.2026	67,44	60,17	7,27	125,04	122,48	120,98	118,96	0	3,52	7	7	0,892	24	0	
05.09.2026	67,53	58,94	8,59	105,74	103,57	102,36	100,72	0	2,85	7	7	0,89	24	0	
06.09.2026	67,3	57,89	9,41	99,88	97,83	96,42	94,94	0	2,89	7	7	0,919	24	0	
07.09.2026	66,48	56,44	10,04	87,58	85,85	84	82,79	0	3,06	7	7	0,863	24	0	
08.09.2026	66,53	58,22	8,31	109,22	107,04	104,68	103,05	0	3,99	7	7	0,889	24	0	
09.09.2026	68	60,49	7,51	126,43	123,83	121,13	119,08	0	4,75	7	7	0,929	24	0	
10.09.2026	67,49	61,08	6,41	48,62	47,62	46,65	45,85	0	1,77	7	7	0,304	24	0	
11.09.2026	67,24	55,59	11,65	45,82	44,89	44,1	43,48	0	1,41	7	7	0,525	24	0	
12.09.2026	66,29	55,21	11,08	77,59	76,04	74,7	73,65	0	2,39	7	7	0,844	24	0	
13.09.2026	65,87	54,63	11,24	80	78,42	75,98	74,95	0	3,47	7	7	0,881	24	0	
14.09.2026	66,74	57,67	9,07	97,7	95,74	92,88	91,47	0	4,27	7	7	0,868	24	0	
15.09.2026	66,92	51,88	15,04	57,71	56,56	54,62	53,92	0	2,64	7	7	0,85	24	0	
16.09.2026	66,73	50,91	15,82	55,24	54,09	52,26	51,62	0	2,47	7	7	0,855	24	0	
17.09.2026	66,56	50,56	16	55,27	54,16	52,29	51,63	0	2,53	7	7	0,871	24	0	
18.09.2026	66,64	51,2	15,44	54,89	53,75	52,05	51,43	0	2,32	7	7	0,827	24	0	
19.09.2026	67,2	52,69	14,51	63,71	62,41	60,51	59,73	0	2,68	7	7	0,906	24	0	
20.09.2026	67,45	54,33	13,12	75,12	73,56	71,59	70,6	0	2,96	7	7	0,965	24	0	
21.09.2026	66,66	55,05	11,61	73,91	72,44	70,76	69,79	0	2,65	7	7	0,841	24	0	
22.09.2026	67,63	56,13	11,5	78,26	76,6	75,11	74,03	0	2,57	7	7	0,882	24	0	
Итого:				2519	2468,73	2409,1	2373,8	0	94,93			24,782	720	0	
Средние:	66,35	55,83	10,51							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	34626,55	33575,77	32841,05	32452,68	0,45	1123,09	1111,435	12178	1
22/09/2624:00	37145,59	36044,5	35250,21	34826,48	0,45	1218,02	1136,217	12898	1
Итого:	2519,04	2468,73	2409,16	2373,8	0	94,93	24,782	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО УК "Домоуправ"

Договор N: 5487

Адрес: 40-летия Победы, 63

Тип расходомера: ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD099

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,26	58,71	7,55	85,19	83,51	85,53	84,19	0	-0,68	7	7	0,629	24	0	
25.08.2026	66,26	58,07	8,19	77,63	76,09	77,73	76,54	0	-0,45	7	7	0,621	24	0	
26.08.2026	65,72	57,83	7,89	77,81	76,32	77,86	76,65	0	-0,33	7	7	0,6	24	0	
27.08.2026	65,04	58,78	6,26	98,85	96,95	98,88	97,3	0	-0,35	7	7	0,607	24	0	
28.08.2026	64,75	59,01	5,74	109,05	106,96	109,06	107,34	0	-0,38	7	7	0,616	24	0	
29.08.2026	64,86	59,01	5,85	105,92	103,91	105,99	104,28	0	-0,37	7	7	0,608	24	0	
30.08.2026	64,73	58,2	6,53	105,38	103,39	105,47	103,82	0	-0,43	7	7	0,677	24	0	
31.08.2026	64,42	59,38	5,04	128,38	125,94	128,66	126,57	0	-0,63	7	7	0,636	24	0	
01.09.2026	63,69	58,15	5,54	115,84	113,69	116,23	114,43	0	-0,74	7	7	0,629	24	0	
02.09.2026	64,69	57,77	6,92	100,41	98,51	100,76	99,21	0	-0,7	7	7	0,681	24	0	
03.09.2026	67,53	57,99	9,54	78,51	76,87	78,72	77,51	0	-0,64	7	7	0,731	24	0	
04.09.2026	67,07	58,12	8,95	77,29	75,74	77,66	76,44	0	-0,7	7	7	0,678	24	0	
05.09.2026	67,23	58,31	8,92	78,82	77,23	79,42	78,18	0	-0,95	7	7	0,689	24	0	
06.09.2026	67,18	58,17	9,01	83,55	81,82	84,01	82,7	0	-0,88	7	7	0,739	24	0	
07.09.2026	66,24	57,81	8,43	79,93	78,35	80,47	79,21	0	-0,86	7	7	0,659	24	0	
08.09.2026	66,11	57,99	8,12	87,36	85,65	87,89	86,54	0	-0,89	7	7	0,696	24	0	
09.09.2026	67,49	57,39	10,1	71,57	70,07	72,01	70,94	0	-0,87	7	7	0,708	24	0	
10.09.2026	67,11	58,67	8,44	29,79	29,16	29,98	29,49	0	-0,33	7	7	0,245	24	0	
11.09.2026	66,37	55,96	10,41	41,73	40,91	41,84	41,22	0	-0,31	7	7	0,423	24	0	
12.09.2026	66,42	57,77	8,65	80,65	79,04	80,9	79,67	0	-0,63	7	7	0,686	24	0	
13.09.2026	65,96	57,93	8,03	96,05	94,16	96,59	95,11	0	-0,95	7	7	0,756	24	0	
14.09.2026	66,18	58,87	7,31	98,7	96,76	99,16	97,55	0	-0,79	7	7	0,707	24	0	
15.09.2026	67,23	57,5	9,73	80,93	79,3	80,99	79,73	0	-0,43	7	7	0,768	24	0	
16.09.2026	67,22	58,42	8,8	84,13	82,39	84,24	82,92	0	-0,53	7	7	0,727	24	0	
17.09.2026	67,08	58,59	8,49	87,15	85,4	87,3	85,91	0	-0,51	7	7	0,724	24	0	
18.09.2026	67,15	58,41	8,74	84,43	82,7	84,59	83,26	0	-0,56	7	7	0,72	24	0	
19.09.2026	67,46	58,51	8,95	80,9	79,25	81,1	79,78	0	-0,53	7	7	0,71	24	0	
20.09.2026	67,55	57,89	9,66	81,93	80,23	82,15	80,88	0	-0,65	7	7	0,774	24	0	
21.09.2026	66,79	58,18	8,61	85,2	83,5	85,56	84,21	0	-0,71	7	7	0,717	24	0	
22.09.2026	67,65	57,63	10,02	75,76	74,18	76,09	74,94	0	-0,76	7	7	0,742	24	0	
Итого:				2568,8	2517,98	2576,8	2536,52	0	-18,54			19,903	720	0	
Средние:	66,31	58,16	8,14							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	30036,73	29194,33	29576,4	29212,91	0	-18,58	820,769	12152	8
22/09/2624:00	32605,57	31712,31	32153,24	31749,43	0	-37,12	840,672	12872	8
Итого:	2568,84	2517,98	2576,84	2536,52	0	-18,54	19,903	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/2026г.-22/09/2026г.
Добавлено: ООО "УК "Домоуправ" Договор № 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 17841717
Посуточный архив

Дата	V1	V2	Vd	V3	T1	T2	Td	P1	P2	G1	G2	dG	Qобщ	НС	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	Гкал		ч	ч
24.08.2026	125,50	128,53	-3,04	0,00	69,89	61,23	8,66	7,89	6,79	122,76	126,31	-3,55	1,03	OK	24	
25.08.2026	109,72	112,06	-2,34	0,00	69,84	60,69	9,14	7,92	6,79	107,34	110,17	-2,83	0,97	OK	24	
26.08.2026	121,88	124,39	-2,50	0,00	69,24	61,10	8,14	7,82	6,66	119,27	122,27	-3,00	0,97	OK	24	
27.08.2026	159,65	164,18	-4,53	0,00	68,60	62,20	6,40	7,88	6,78	156,29	161,29	-4,99	1,00	OK	24	
28.08.2026	181,05	187,15	-6,11	0,00	68,47	62,39	6,08	7,79	6,93	177,25	183,83	-6,59	1,08	OK	24	
29.08.2026	181,72	188,07	-6,35	0,00	68,79	62,63	6,17	7,81	6,88	177,87	184,72	-6,85	1,10	OK	24	
30.08.2026	183,32	189,80	-6,48	0,00	68,91	62,42	6,40	7,82	6,93	179,43	186,43	-7,00	1,14	OK	24	
31.08.2026	179,55	185,87	-6,32	0,00	68,47	61,63	6,84	7,75	6,91	175,78	182,65	-6,87	1,20	OK	24	
01.09.2026	167,37	173,04	-5,66	0,00	67,81	60,83	6,98	7,71	6,99	163,92	170,11	-6,19	1,14	OK	24	
02.09.2026	140,49	144,63	-4,14	0,00	68,89	60,44	8,45	7,73	6,97	137,54	142,22	-4,68	1,12	OK	24	
03.09.2026	98,97	101,02	-2,04	0,00	71,42	59,51	11,91	7,91	6,70	96,73	99,37	-2,64	1,13	OK	24	
04.09.2026	97,43	99,44	-2,01	0,00	70,73	59,38	11,35	7,87	6,61	95,26	97,82	-2,56	1,06	OK	24	
05.09.2026	81,44	83,04	-1,60	0,00	70,62	58,23	12,39	7,69	6,73	79,63	81,75	-2,12	0,99	OK	24	
06.09.2026	83,49	85,14	-1,65	0,00	70,32	57,60	12,72	7,89	6,98	81,65	83,85	-2,20	1,05	OK	24	
07.09.2026	99,68	101,93	-2,25	0,00	69,53	57,88	11,64	7,93	6,80	97,53	100,37	-2,84	1,15	OK	24	
08.09.2026	102,13	104,32	-2,18	0,00	69,33	57,68	11,65	7,95	6,89	99,95	102,71	-2,76	1,13	OK	24	
09.09.2026	76,64	78,14	-1,50	0,00	70,64	56,80	13,84	8,05	6,90	74,94	76,99	-2,05	1,05	OK	24	
10.09.2026	30,93	31,57	-0,64	0,00	52,70	47,86	4,83	7,79	6,71	30,25	31,08	-0,82	0,36	OK	24	
11.09.2026	49,96	50,89	-0,93	0,00	51,54	44,10	7,44	7,31	4,34	48,90	50,16	-1,26	0,62	OK	24	
12.09.2026	91,19	92,96	-1,77	0,00	69,78	58,23	11,55	7,14	6,16	89,20	91,51	-2,31	1,04	OK	24	
13.09.2026	102,00	104,08	-2,08	0,00	69,17	58,86	10,31	7,10	6,17	99,82	102,43	-2,61	1,04	OK	24	
14.09.2026	103,71	105,84	-2,13	0,00	69,58	58,47	11,11	7,77	6,58	101,50	104,15	-2,65	1,02	OK	24	
15.09.2026	82,79	84,29	-1,50	0,00	70,47	57,44	13,04	8,13	6,71	80,96	83,02	-2,07	1,08	OK	24	
16.09.2026	82,79	84,40	-1,62	0,00	70,34	57,69	12,64	8,00	6,69	80,96	83,12	-2,16	1,03	OK	24	
17.09.2026	85,73	87,45	-1,72	0,00	70,18	57,71	12,48	7,98	6,73	83,85	86,12	-2,27	1,06	OK	24	
18.09.2026	84,50	86,18	-1,69	0,00	70,32	57,71	12,61	7,98	6,75	82,64	84,87	-2,23	1,05	OK	24	
19.09.2026	78,78	80,38	-1,60	0,00	70,68	57,91	12,77	7,97	6,75	77,03	79,14	-2,12	0,99	OK	24	
20.09.2026	81,05	82,69	-1,64	0,00	70,74	57,25	13,49	7,96	6,74	79,25	81,45	-2,20	1,08	OK	24	
21.09.2026	88,33	90,19	-1,86	0,00	69,96	58,04	11,92	7,89	6,70	86,41	88,81	-2,40	1,05	OK	24	
22.09.2026	77,10	78,63	-1,53	0,00	70,84	57,27	13,57	7,97	6,67	75,39	77,45	-2,06	1,03	OK	24	
Итого:	3228,90	3310,30	-81,40	0,00				7,81	6,66	3159,78	3256,17	-96,89	30,74		720	
Средние:																

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	dG	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.08.2026	84,10	7944,51	8013,39	-168,89	7674,16	7886,18	-212,02	2461		
22.09.2026	114,84	11073,41	11323,69	-250,28	10833,45	11142,35	-308,91	3181		
ИТОГО:	30,74	3228,90	3310,30	-81,40	3159,78	3256,17	-96,89	720	0	0,00



Представитель теплоснаб. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/2026г.-22/09/2026г.

Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-2)

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расколы:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22166700, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х55DB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.26 23	67,09	52,97	14,12	8,13	6,95	5,3	99,31	84,97	0	97,307	83,871	0	1,376	0	24	0	
25.08.26 23	67,02	53,34	13,67	8,16	6,96	5,3	106,04	90,18	0	103,9	89,001	0	1,423	0	24	0	
26.08.26 23	66,62	53,57	13,05	8,06	6,82	5,3	111,3	94,68	0	109,082	93,434	0	1,427	0	24	0	
27.08.26 23	65,76	53,94	11,82	8,12	6,94	5,3	131,44	111,7	0	128,876	110,207	0	1,526	0	24	0	
28.08.26 23	65,51	54,41	11,09	8,04	7	5,3	134,16	113,99	0	131,566	112,438	0	1,462	0	24	0	
29.08.26 23	65,65	53,78	11,87	8,05	7,05	5,3	131,99	112,16	0	129,427	110,668	0	1,538	0	24	0	
30.08.26 23	65,6	54,06	11,54	8,07	7,1	5,3	143,44	121,74	0	140,664	120,111	0	1,627	0	24	0	
31.08.26 23	65,15	54,5	10,65	7,98	7,08	5,3	159,27	135,01	0	156,218	133,17	0	1,667	0	24	0	
01.09.26 23	64,52	54,73	9,79	7,95	7,16	5,3	167,38	141,85	0	164,227	139,896	0	1,61	0	24	0	
02.09.26 23	65,5	54,03	11,47	7,97	7,14	5,3	136,54	115,81	0	133,896	114,256	0	1,538	0	24	0	
03.09.26 23	68,53	51,67	16,87	8,15	6,87	5,3	99,4	85,08	0	97,31	84,033	0	1,644	0	24	0	
04.09.26 23	68	52,23	15,77	8,11	6,77	5,3	97,22	82,92	0	95,208	81,882	0	1,504	0	24	0	
05.09.26 23	68,14	52,37	15,77	7,93	6,9	5,3	99,91	84,97	0	97,829	83,901	0	1,545	0	24	0	
06.09.26 23	68,04	52,52	15,52	8,13	7,15	5,3	103,23	87,59	0	101,091	86,485	0	1,571	0	24	0	
07.09.26 23	66,97	53,66	13,32	8,18	6,97	5,3	116,5	98,75	0	114,153	97,444	0	1,523	0	24	0	
08.09.26 23	67,08	53,26	13,82	8,2	7,06	5,3	114,2	97,2	0	111,889	95,934	0	1,549	0	24	0	
09.09.26 23	68,41	52,42	15,98	8,3	7,08	5,3	97,96	83,33	0	95,909	82,279	0	1,535	0	24	0	
10.09.26 23	67,81	51,95	15,87	5,56	5,1	5,3	30,06	26,02	0	28,442	25,698	0	0,468	0	24	0	
11.09.26 23	65,89	52,82	13,07	5,49	4,96	5,3	74,29	62,69	0	72,836	61,886	0	0,953	0	24	0	
12.09.26 23	67,3	52,8	14,5	7,37	6,32	5,3	112,33	95,24	0	110,046	94,014	0	1,598	0	24	0	
13.09.26 23	66,78	53,05	13,73	7,32	6,33	5,3	127,32	107,89	0	124,766	106,487	0	1,716	0	24	0	
14.09.26 23	67,39	52,92	14,46	8,01	6,74	5,3	111,83	95,2	0	109,547	93,972	0	1,588	0	24	0	
15.09.26 23	68,09	52,64	15,45	8,38	6,88	5,3	105,64	89,59	0	103,446	88,445	0	1,602	0	24	0	
16.09.26 23	68,1	52,43	15,68	8,24	6,86	5,3	104,61	88,74	0	102,439	87,619	0	1,609	0	24	0	
17.09.26 23	67,99	52,65	15,34	8,22	6,91	5,3	107,05	90,73	0	104,833	89,577	0	1,611	0	24	0	
18.09.26 23	68,08	52,71	15,37	8,22	6,92	5,3	104,06	88,31	0	101,895	87,184	0	1,569	0	24	0	
19.09.26 23	68,44	52,3	16,14	8,22	6,92	5,3	99,8	84,71	0	97,711	83,647	0	1,58	0	24	0	
20.09.26 23	68,54	52,22	16,32	8,21	6,92	5,3	106,86	90,49	0	104,616	89,358	0	1,71	0	24	0	
21.09.26 23	67,61	53,12	14,49	8,14	6,87	5,3	114,07	96,64	0	111,731	95,392	0	1,622	0	24	0	
22.09.26 23	68,6	52,01	16,59	8,22	6,84	5,3	99,76	85,2	0	97,661	84,141	0	1,623	0	24	0	
Итого/Средн	66,97	53,18	13,79	7,9	6,79	5,3	3346,97	2843,38	0	3279,52	2806,431	0	45,315	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.26 23	7602,15	6553,92	0	7445,909	6468,847	0	0	109,412	0	1980	194
22.09.26 23	30949,17	9397,3	0	10725,429	9275,278	0	0	154,726	0	2700	194
Итого	3346,97	2843,38	0	3279,52	2806,431	0	0	45,315	0	720	0

Представитель абонента
Директор ООО «УралЭнергоСбыт»

/ В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/2026г.-22/09/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор № 8348
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mna	Mna	кВт/см2	м3	м3	ч	ч	м3	
24.08.2026	48,51	48,51	0,00	66,31	48,09	18,22	0,80	0,69	0,89	48,92	49,55	OK	24	0,00	
25.08.2026	47,16	47,16	0,00	66,43	48,27	18,16	0,81	0,69	0,86	47,52	48,21	OK	24	0,00	
26.08.2026	48,79	48,79	0,00	65,92	48,38	17,54	0,80	0,67	0,86	49,16	49,87	OK	24	0,00	
27.08.2026	53,88	53,88	0,00	65,20	49,33	15,87	0,80	0,69	0,86	54,26	55,09	OK	24	0,00	
28.08.2026	58,80	58,80	0,00	64,90	49,76	15,13	0,79	0,69	0,90	59,21	60,13	OK	24	0,00	
29.08.2026	58,77	58,77	0,00	65,02	49,92	15,10	0,80	0,70	0,90	59,17	60,12	OK	24	0,00	
30.08.2026	60,82	60,82	0,00	64,95	49,74	15,20	0,80	0,70	0,93	61,22	62,23	OK	24	0,00	
31.08.2026	66,16	66,16	0,00	64,60	49,98	14,62	0,79	0,70	0,98	66,58	67,71	OK	24	0,00	
01.09.2026	72,52	72,52	0,00	64,02	50,38	13,64	0,79	0,71	1,00	72,95	74,24	OK	24	0,00	
02.09.2026	64,43	64,43	0,00	65,16	49,33	15,84	0,79	0,71	0,99	64,83	65,95	OK	24	0,00	
03.09.2026	45,97	45,97	0,00	67,72	47,21	20,50	0,81	0,68	0,95	46,32	47,01	OK	24	0,00	
04.09.2026	47,08	47,08	0,00	67,24	47,37	19,86	0,80	0,67	0,94	47,46	48,12	OK	24	0,00	
05.09.2026	45,90	45,90	0,00	67,40	47,77	19,63	0,78	0,68	0,91	46,27	46,92	OK	24	0,00	
06.09.2026	48,54	48,54	0,00	67,22	47,59	19,64	0,80	0,71	0,97	48,92	49,62	OK	24	0,00	
07.09.2026	49,33	49,33	0,00	66,50	48,21	18,29	0,81	0,69	0,91	49,68	50,44	OK	24	0,00	
08.09.2026	51,93	51,93	0,00	66,33	48,29	18,04	0,81	0,70	0,94	52,30	53,11	OK	24	0,00	
09.09.2026	46,59	46,59	0,00	67,65	47,54	20,11	0,82	0,70	0,95	46,95	47,63	OK	24	0,00	
10.09.2026	16,91	16,91	0,00	60,62	44,59	16,03	0,75	0,67	0,32	17,04	17,30	OK	24	0,00	
11.09.2026	34,09	34,09	0,00	65,79	46,45	19,34	0,78	0,67	0,58	34,33	34,84	OK	24	0,02	
12.09.2026	49,42	49,42	0,00	66,73	47,71	19,02	0,73	0,62	0,95	49,84	50,47	OK	24	0,00	
13.09.2026	54,49	54,49	0,00	66,19	47,98	18,21	0,72	0,63	1,00	54,92	55,68	OK	24	0,00	
14.09.2026	51,04	51,04	0,00	66,54	48,57	17,97	0,79	0,67	0,91	51,44	52,17	OK	24	0,00	
15.09.2026	49,34	49,34	0,00	67,48	47,01	20,48	0,83	0,68	1,02	49,72	50,42	OK	24	0,00	
16.09.2026	49,15	49,15	0,00	67,35	47,13	20,22	0,81	0,68	1,01	49,54	50,24	OK	24	0,00	
17.09.2026	47,79	47,79	0,00	67,21	47,22	19,99	0,81	0,68	0,97	48,15	48,84	OK	24	0,00	
18.09.2026	46,24	46,24	0,00	67,26	47,56	19,70	0,81	0,68	0,92	46,60	47,27	OK	24	0,00	
19.09.2026	46,14	46,14	0,00	67,62	47,04	20,58	0,81	0,68	0,96	46,51	47,16	OK	24	0,00	
20.09.2026	47,01	47,01	0,00	67,69	47,60	20,09	0,81	0,68	0,95	47,38	48,06	OK	24	0,00	
21.09.2026	48,35	48,35	0,00	66,96	48,07	18,90	0,80	0,68	0,92	48,72	49,44	OK	24	0,00	
22.09.2026	45,60	45,60	0,00	67,81	47,53	20,29	0,81	0,68	0,93	45,95	46,62	OK	24	0,00	
Итого:	1500,72	1500,72	0,00						27,18	1511,84	1534,46		720	0,02	0
Средние:				66,26	48,05	18,21	0,80	0,68							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.08.2026	1812,98	58072,56	58782,54	-709,97	57203,19	57202,12	1,07	17391		51,82
22.09.2026	1840,16	59584,40	60317,00	-732,60	58703,92	58702,84	1,07	18111		51,84
ИТОГО:	27,18	1511,84	1534,46	-22,63	1500,72	1500,72	0,00	720	0	0,02

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
В.А. Петренко/
Ф.И.О.
Подпись
МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская/
Подпись
/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/2026г.-22/09/2026г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.08.2026	91,32	91,32	0,00	66,41	47,98	18,43	0,81	0,69	1,69	91,99	93,38	OK	24	0	0
25.08.2026	91,64	91,64	0,00	66,55	48,23	18,31	0,81	0,69	1,69	92,33	93,71	OK	24	0	0
26.08.2026	94,59	94,59	0,00	66,03	48,47	17,56	0,80	0,68	1,67	95,32	96,69	OK	24	0	0
27.08.2026	103,10	103,10	0,00	65,32	48,83	16,49	0,81	0,69	1,72	103,87	105,38	OK	24	0	0
28.08.2026	108,66	108,66	0,00	65,01	49,38	15,64	0,80	0,69	1,71	109,46	111,09	OK	24	0	0
29.08.2026	113,12	113,12	0,00	65,15	49,26	15,89	0,80	0,70	1,81	113,96	115,63	OK	24	0	0
30.08.2026	120,68	120,68	0,00	65,10	48,91	16,19	0,80	0,70	1,98	121,57	123,34	OK	24	0	0
31.08.2026	125,20	125,20	0,00	64,73	49,25	15,48	0,79	0,70	1,96	126,12	127,97	OK	24	0	0
01.09.2026	130,84	130,84	0,00	64,14	49,94	14,20	0,79	0,71	1,88	131,75	133,79	OK	24	0	0
02.09.2026	122,06	122,06	0,00	65,29	48,88	16,41	0,79	0,71	1,95	122,99	124,74	OK	24	0	0
03.09.2026	93,25	93,25	0,00	67,84	47,70	20,15	0,81	0,68	1,89	94,09	95,26	OK	24	0	0
04.09.2026	92,95	92,95	0,00	67,37	47,60	19,77	0,81	0,67	1,84	93,78	94,93	OK	24	0	0
05.09.2026	92,28	92,28	0,00	67,56	48,03	19,53	0,79	0,68	1,80	93,07	94,32	OK	24	0	0
06.09.2026	94,91	94,91	0,00	67,35	47,70	19,65	0,81	0,71	1,88	95,73	96,96	OK	24	0	0
07.09.2026	93,25	93,25	0,00	66,62	47,75	18,87	0,81	0,69	1,77	94,05	95,22	OK	24	0	0
08.09.2026	93,61	93,61	0,00	66,43	47,84	18,58	0,82	0,70	1,73	94,46	95,54	OK	24	0	0
09.09.2026	88,32	88,32	0,00	67,78	48,29	19,48	0,83	0,70	1,74	89,23	90,13	OK	24	0	0
10.09.2026	34,49	34,49	0,00	55,97	43,33	12,65	0,70	0,61	0,59	34,83	35,24	OK	24	0	0
11.09.2026	61,44	61,44	0,00	65,84	46,86	18,99	0,78	0,68	1,04	62,04	62,63	OK	24	0	0
12.09.2026	100,79	100,79	0,00	66,87	47,84	19,03	0,73	0,63	1,93	101,69	102,91	OK	24	0	0
13.09.2026	106,73	106,73	0,00	66,31	47,60	18,71	0,73	0,63	2,02	107,56	109,05	OK	24	0	0
14.09.2026	102,31	102,31	0,00	66,69	47,89	18,80	0,80	0,67	1,91	103,12	104,56	OK	24	0	0
15.09.2026	95,86	95,86	0,00	67,63	47,81	19,82	0,83	0,68	1,92	96,69	97,95	OK	24	0	0
16.09.2026	98,60	98,60	0,00	67,49	47,91	19,58	0,82	0,68	1,95	99,42	100,77	OK	24	0	0
17.09.2026	96,38	96,38	0,00	67,34	47,83	19,51	0,82	0,68	1,89	97,19	98,48	OK	24	0	0
18.09.2026	93,59	93,59	0,00	67,41	47,88	19,53	0,82	0,69	1,83	94,41	95,62	OK	24	0	0
19.09.2026	94,97	94,97	0,00	67,78	48,09	19,69	0,82	0,68	1,88	95,87	96,99	OK	24	0	0
20.09.2026	94,82	94,82	0,00	67,83	47,54	20,29	0,82	0,68	1,94	95,74	96,79	OK	24	0	0
21.09.2026	96,56	96,56	0,00	67,11	48,46	18,64	0,81	0,68	1,82	97,43	98,64	OK	24	0	0
22.09.2026	89,67	89,67	0,00	67,94	47,67	20,27	0,82	0,68	1,83	90,48	91,61	OK	24	0	0
Итого:	2915,99	2915,99	0,00						53,25	2940,24	2979,32		720,00	0,00	0
Средние:				66,22	48,03	18,20	0,80	0,68							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.08.2026	3825,05	116528,69	116376,21	152,48	119508,61	119505,79	2,82	16560,00		7,12
22.09.2026	3878,30	119468,93	119355,53	113,40	122424,60	122421,78	2,82	17280,00		7,12
ИТОГО:	53,25	2940,24	2979,32	-39,08	2915,99	2915,99	0,00	720	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026